

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:00:58,606	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
22/07/2024 08:00:58,606	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
22/07/2024 08:00:58,606	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
22/07/2024 08:00:58,606	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
22/07/2024 08:01:19,512	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
22/07/2024 08:01:19,512	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
22/07/2024 08:01:38,520	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
22/07/2024 08:01:38,520	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
22/07/2024 08:01:38,520	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
22/07/2024 08:01:39,608	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	operador
22/07/2024 08:01:39,608	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
22/07/2024 08:01:39,608	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
22/07/2024 08:01:39,608	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
22/07/2024 08:01:39,608	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
22/07/2024 08:01:39,608	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
22/07/2024 08:02:59,565	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:02:59,565	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:02:59,565	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:02:59,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:02:59,565	SE-MAF.01M4.31M4-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:02:59,565	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:02:59,565	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:02:59,565	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:02:59,565	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:02:59,565	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:02:59,565	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:02:59,565	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:02:59,565	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
22/07/2024 08:02:59,565	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:02:59,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:02:59,565	SE-MAF.01M4.31M4-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:02:59,565	SE-MAF.01M4.11M4	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 08:02:59,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
22/07/2024 08:02:59,565	SE-MAF.01M4.31M4-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
22/07/2024 08:03:03,565	SE-MAF.01M1.11M1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 08:03:03,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:03:03,565	SE-MAF.01M1.31M1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:03:03,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
22/07/2024 08:03:03,565	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 08:03:03,565	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:03,565	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:03:03,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:03:03,565	SE-MAF.01M1.31M1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:03:03,565	SE-MAF.01M1.31M1-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
22/07/2024 08:03:05,567	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:05,567	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:03:05,567	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:05,567	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:03:05,567	SE-MAF.01M2.31M2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:03:05,567	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:03:05,567	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:05,567	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:05,567	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:05,567	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:05,567	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:05,567	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:05,567	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:05,567	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:03:05,567	SE-MAF.01M2.31M2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:03:05,567	SE-MAF.01M2.11M2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 08:03:05,567	SE-MAF.01M2.31M2-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
22/07/2024 08:03:05,567	SE-MAF.01M2.31M2-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
22/07/2024 08:03:05,567	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
22/07/2024 08:03:06,565	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:06,565	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:06,565	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:06,565	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:06,565	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:06,565	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:03:06,565	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:06,565	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:06,565	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:06,565	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
22/07/2024 08:03:06,565	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:06,622	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:06,622	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
22/07/2024 08:03:06,622	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:06,622	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:06,622	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:06,622	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:06,622	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:06,622	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:06,622	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:06,622	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:06,622	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:07,565	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
22/07/2024 08:03:07,565	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:07,565	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:08,185	SE-MAF.01T3.31T3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:03:08,185	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:03:08,185	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 08:03:08,185	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:03:08,185	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 08:03:08,185	SE-MAF.01T3.31T3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:03:08,185	SE-MAF.01T3.31T3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
22/07/2024 08:03:08,185	SE-MAF.01T3.31T3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
22/07/2024 08:03:08,185	SE-MAF.01T3.41T3	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
22/07/2024 08:03:08,565	SE-MAF.01M5.11M5	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 08:03:08,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
22/07/2024 08:03:08,565	SE-MAF.01M5.31M5-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
22/07/2024 08:03:08,565	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:08,565	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:08,565	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:08,565	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:08,565	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:08,565	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:08,565	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:08,565	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:08,565	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
22/07/2024 08:03:08,565	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:08,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:03:08,565	SE-MAF.01M5.31M5-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:03:08,565	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:03:08,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:03:08,565	SE-MAF.01M5.31M5-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:03:08,565	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:10,565	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:03:10,565	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:03:10,565	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
22/07/2024 08:03:10,565	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:10,565	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:03:11,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 08:03:11,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:11,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:03:11,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 08:03:11,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:11,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:03:12,704	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:03:12,704	SE-MAF.USA	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
22/07/2024 08:03:12,704	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:03:12,704	SE-MAF.USA	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
22/07/2024 08:03:13,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
22/07/2024 08:03:13,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:13,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:03:13,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:03:13,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:13,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:13,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:03:13,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
22/07/2024 08:03:13,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:03:13,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:13,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:13,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:14,716	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
22/07/2024 08:03:14,716	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:03:17,673	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:03:17,673	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador
22/07/2024 08:03:18,164	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	operador
22/07/2024 08:03:19,410	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador
22/07/2024 08:03:19,565	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 08:03:19,565	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:19,565	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 08:03:19,565	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:20,604	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:03:20,604	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
22/07/2024 08:03:21,565	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 08:03:21,565	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 08:03:21,662	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
22/07/2024 08:03:23,546	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
22/07/2024 08:03:23,546	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:03:36,721	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:03:36,721	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
22/07/2024 08:03:50,622	SE-MAF.01T3.41T3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
22/07/2024 08:04:10,500	SE-MAF.USA		Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
22/07/2024 08:04:10,500	SE-MAF.USA	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
22/07/2024 08:04:25,991	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:04:25,991	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:04:25,994	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:04:25,994	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:04:26,160	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:04:26,160	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:04:28,084	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:04:28,084	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:04:28,085	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:04:28,085	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:04:28,261	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:04:28,261	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:04:28,781	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:04:28,781	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:04:28,784	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
22/07/2024 08:04:28,784	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:04:30,874	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:04:30,874	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:04:30,875	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:04:30,875	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:04:53,570	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:04:53,570	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:04:55,670	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:04:55,670	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:01,180	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:01,180	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:03,270	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:03,270	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:27,810	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:27,810	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:29,910	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:29,910	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:30,890	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:30,890	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:32,980	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:32,980	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:34,980	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:34,980	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:36,083	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:06:36,083	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:06:36,084	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:06:36,084	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:36,252	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:36,252	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:38,177	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:06:38,177	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:06:38,184	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:38,184	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:38,350	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:38,350	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:38,875	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:06:38,875	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:06:38,884	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:38,884	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:39,120	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:39,120	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:40,181	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:06:40,181	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:06:40,185	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:40,185	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:40,350	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:40,350	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:40,969	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:06:40,969	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:06:40,974	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:40,974	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:42,274	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:42,274	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:42,275	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:06:42,275	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:06:42,450	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:42,450	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:42,971	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:06:42,971	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:06:42,974	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:42,974	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:45,064	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:45,064	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:45,065	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:06:45,065	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:06:48,375	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:06:48,375	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:06:48,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:48,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:48,551	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:48,551	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:50,469	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:06:50,469	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
22/07/2024 08:06:50,474	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:50,474	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:50,641	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:50,641	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:51,165	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:51,165	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
22/07/2024 08:06:51,165	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:51,165	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
22/07/2024 08:06:53,259	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
22/07/2024 08:06:53,259	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
22/07/2024 08:06:53,264	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:06:53,264	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:02,640	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:02,640	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:02,715	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
22/07/2024 08:07:02,715	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:02,715	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:02,715	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
22/07/2024 08:07:02,890	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:02,890	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:04,730	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:04,730	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:07:04,809	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
22/07/2024 08:07:04,809	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
22/07/2024 08:07:04,814	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:04,814	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:04,981	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:04,981	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:05,505	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
22/07/2024 08:07:05,505	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
22/07/2024 08:07:05,506	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:05,506	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:07,599	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
22/07/2024 08:07:07,599	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
22/07/2024 08:07:07,604	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:07,604	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:18,000	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:18,000	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:21,120	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:21,120	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:23,120	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:23,120	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:25,220	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:25,220	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:30,300	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:07:30,300	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:32,390	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:32,390	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:37,541	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:07:37,541	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:07:37,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:37,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:37,710	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:37,710	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:39,510	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:39,510	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:39,635	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:07:39,635	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:07:39,644	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:39,644	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:39,811	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:39,811	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:40,331	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:07:40,331	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:07:40,334	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:40,334	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:41,610	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:41,610	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:07:42,424	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:42,424	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:42,425	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:07:42,425	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:07:44,711	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:07:44,711	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:07:44,714	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:44,714	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:44,880	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:44,880	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:45,546	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
22/07/2024 08:07:47,501	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:07:47,501	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:07:47,504	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:47,504	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:47,829	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:07:47,829	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:07:47,834	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:47,834	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:48,000	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:48,000	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:50,619	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:07:50,619	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:07:50,624	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:50,624	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:50,780	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:50,780	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:52,870	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:52,870	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:55,977	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:07:55,977	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:07:55,984	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:55,984	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:56,151	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:56,151	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:58,071	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:07:58,071	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:07:58,074	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:58,074	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:58,241	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:58,241	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:58,769	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:07:58,769	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:07:58,774	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:58,774	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:07:58,970	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:07:58,970	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:00,075	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:00,075	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:00,084	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:00,084	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:00,250	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:00,250	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:00,861	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:00,861	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:00,864	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:00,864	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:02,090	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:02,090	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:02,169	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:02,169	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:02,174	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:02,174	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:02,341	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:02,341	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:02,865	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:02,865	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:02,866	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:02,866	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:08:04,959	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:04,959	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:04,964	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:04,964	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:05,197	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:05,197	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:05,204	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:05,204	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:05,362	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:05,362	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:07,291	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:07,291	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:07,294	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:07,294	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:07,460	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:07,460	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:07,987	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:07,987	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:07,994	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:07,994	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:10,081	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:10,081	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:10,084	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:08:10,084	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:10,240	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:10,240	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:12,340	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:12,340	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:13,546	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
22/07/2024 08:08:16,390	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:16,390	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:16,546	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
22/07/2024 08:08:18,480	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:18,480	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:18,511	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:18,511	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:18,514	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:18,514	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:18,682	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:18,682	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:21,303	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:21,303	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:21,304	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:21,304	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:24,703	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:24,703	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:08:24,704	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:24,704	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:24,872	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:24,872	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:25,683	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:25,683	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:25,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:25,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:25,850	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:25,850	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:26,630	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:26,630	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:27,493	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:27,493	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:27,494	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:27,494	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:28,473	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:28,473	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:28,474	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:28,474	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:28,730	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:28,730	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:29,710	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:08:29,710	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:31,800	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:31,800	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:33,923	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:33,923	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:33,924	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:33,924	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:34,091	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:34,091	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:36,713	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:36,713	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:36,714	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:36,714	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:36,870	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:36,870	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:41,020	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:41,020	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:42,000	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:42,000	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:44,121	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:44,121	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:44,124	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:44,124	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:08:44,291	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:44,291	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:46,546	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
22/07/2024 08:08:46,911	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:46,911	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:46,914	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:46,914	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:47,160	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:47,160	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:48,140	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:48,140	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:48,263	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:48,263	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:48,264	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:48,264	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:48,440	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:48,440	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:49,241	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:49,241	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:49,245	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:49,245	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:49,411	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:49,411	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:08:51,053	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:51,053	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:51,054	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:51,054	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:51,260	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:51,260	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:51,334	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:51,334	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:51,335	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:51,335	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:51,510	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:51,510	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:52,033	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:52,033	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:52,034	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:52,034	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:52,315	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:52,315	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:52,324	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:52,324	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:52,491	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:52,491	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:54,127	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:08:54,127	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:54,134	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:54,134	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:54,290	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:54,290	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:54,409	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:54,409	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:54,414	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:54,414	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:54,582	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:54,582	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:55,106	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:55,106	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:55,107	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:55,107	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:57,201	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:57,201	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:57,204	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:57,204	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:59,485	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:59,485	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:08:59,486	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:59,486	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:08:59,652	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:08:59,652	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:01,500	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:01,500	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:01,579	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:01,579	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:01,584	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:01,584	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:01,751	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:01,751	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:02,275	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:02,275	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:02,276	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:02,276	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:02,480	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:02,480	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:02,557	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:02,557	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:02,564	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:02,564	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:02,732	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:02,732	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:04,369	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:09:04,369	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:04,374	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:04,374	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:05,349	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:05,349	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:05,354	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:05,354	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:06,701	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:06,701	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:06,704	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:06,704	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:06,871	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:06,871	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:07,679	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:07,679	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:07,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:07,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:07,852	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:07,852	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:09,491	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:09,491	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:09,494	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:09,494	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:09:09,700	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:09,700	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:09,773	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:09,773	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:09,774	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:09,774	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:09,950	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:09,950	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:10,469	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:10,469	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:10,474	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:10,474	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:12,563	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:12,563	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:12,564	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:12,564	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:12,803	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:12,803	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:12,805	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:12,805	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:12,972	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:12,972	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:14,897	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:09:14,897	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:14,904	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:14,904	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:15,070	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:15,070	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:15,595	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:15,595	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:15,604	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:15,604	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:15,800	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:15,800	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:16,903	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:16,903	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:16,904	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:16,904	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:17,070	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:17,070	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:17,689	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:17,689	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:17,694	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:17,694	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:18,920	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:18,920	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:09:19,695	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:19,695	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:19,704	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:19,704	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:19,900	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:19,900	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:24,040	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:24,040	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:24,119	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:24,119	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:24,124	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:24,124	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:24,291	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:24,291	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:25,020	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:25,020	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:26,909	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:26,909	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:26,914	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:26,914	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:27,120	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:27,120	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:27,147	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:09:27,147	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:27,154	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:27,154	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:27,320	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:27,320	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:28,090	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:28,090	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:29,241	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:29,241	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:29,244	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:29,244	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:29,410	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:29,410	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:29,937	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:29,937	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:29,944	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:29,944	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:32,031	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:32,031	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:32,034	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:32,034	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:33,260	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:33,260	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:09:33,291	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:33,291	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:33,294	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:33,294	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:33,461	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:33,461	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:34,240	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:34,240	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:36,083	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:36,083	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:36,084	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:36,084	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:36,330	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:36,330	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:37,547	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
22/07/2024 08:09:39,483	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:39,483	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:39,484	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:39,484	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:39,660	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:39,660	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:40,390	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:40,390	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:09:42,273	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:42,273	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:42,274	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:42,274	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:42,480	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:42,480	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:43,535	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:43,535	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:43,535	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:43,535	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:43,702	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:43,702	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:44,480	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:44,480	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:45,629	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:45,629	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:45,634	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:45,634	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:45,801	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:45,801	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:46,325	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:46,325	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:46,325	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:09:46,325	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:46,580	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:46,580	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:47,560	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:47,560	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:48,421	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:48,421	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:48,424	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:48,424	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:49,650	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:49,650	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:49,681	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:49,681	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:49,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:49,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:49,850	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:49,850	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:51,774	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:51,774	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:51,775	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:51,775	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:51,950	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:09:51,950	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:52,471	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:52,471	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:52,474	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:52,474	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:52,753	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:52,753	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:52,754	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:52,754	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:52,920	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:52,920	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:53,700	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:53,700	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:54,565	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:54,565	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:54,565	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:54,565	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:54,847	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:54,847	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:54,854	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:54,854	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:55,020	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:55,020	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:09:55,544	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:55,544	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:55,545	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:55,545	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:55,800	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:55,800	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:55,827	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:55,827	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:55,834	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:55,834	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:56,000	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:56,000	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:56,780	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:56,780	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:57,637	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:57,637	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:57,644	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:57,644	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:57,921	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:57,921	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:57,924	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:57,924	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:58,092	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:09:58,092	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:58,617	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:58,617	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:58,624	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:58,624	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:58,899	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:58,899	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:09:58,904	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:58,904	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:59,071	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:09:59,071	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:00,711	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:00,711	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:00,714	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:00,714	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:01,691	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:01,691	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:01,694	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:01,694	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:04,547	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
22/07/2024 08:10:06,547	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
22/07/2024 08:10:10,140	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:10,140	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:10:11,120	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:11,120	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:11,237	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:11,237	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:11,244	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:11,244	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:11,411	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:11,411	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:13,241	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:13,241	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:13,244	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:13,244	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:13,411	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:13,411	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:14,027	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:14,027	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:14,034	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:14,034	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:15,334	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:15,334	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:15,335	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:15,335	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:15,510	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:10:15,510	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:16,031	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:16,031	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:16,034	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:16,034	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:16,290	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:16,290	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:17,270	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:17,270	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:17,339	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:17,339	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:17,344	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:17,344	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:17,510	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:17,510	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:18,124	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:18,124	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:18,125	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:18,125	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:20,129	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:20,129	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:20,134	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:20,134	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:10:22,430	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:22,430	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:23,410	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:23,410	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:28,580	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:28,580	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:30,701	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:30,701	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:30,704	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:30,704	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:30,871	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:30,871	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:31,600	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:31,600	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:31,681	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:31,681	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:31,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:31,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:31,850	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:31,850	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:33,491	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:33,491	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:33,494	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:10:33,494	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:33,774	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:33,774	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:33,775	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:33,775	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:33,950	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:33,950	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:34,471	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:34,471	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:34,474	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:34,474	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:34,720	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:34,720	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:34,753	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:34,753	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:34,754	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:34,754	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:34,920	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:34,920	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:35,547	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
22/07/2024 08:10:35,700	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:35,700	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:36,565	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:10:36,565	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:36,565	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:36,565	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:36,845	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:36,845	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:36,854	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:36,854	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:37,021	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:37,021	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:37,544	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:37,544	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:37,545	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:37,545	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:37,827	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:37,827	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:37,834	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:37,834	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:37,994	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:37,994	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:39,637	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:39,637	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:39,644	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:39,644	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:10:40,617	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:40,617	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:40,624	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:40,624	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:40,945	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:40,945	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:40,946	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:40,946	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:41,121	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:41,121	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:42,949	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:42,949	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:42,954	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:42,954	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:43,121	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:43,121	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:43,734	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:43,734	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:43,735	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:43,735	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:44,970	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:44,970	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:45,739	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:10:45,739	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:45,744	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:45,744	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:45,950	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:45,950	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:49,060	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:49,060	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:50,165	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:50,165	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:50,174	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:50,174	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:50,342	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:50,342	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:51,070	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:51,070	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:51,143	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:51,143	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:51,144	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:51,144	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:51,311	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:51,311	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:52,954	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:52,954	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:10:52,955	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:52,955	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:53,935	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:53,935	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:53,944	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:53,944	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:55,285	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:55,285	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:55,286	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:55,286	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:55,461	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:55,461	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:56,240	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:56,240	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:58,076	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:58,076	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:58,077	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:58,077	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:10:58,240	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:58,240	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:58,316	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:58,316	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:58,317	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:10:58,317	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
22/07/2024 08:10:58,482	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:10:58,482	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:01,105	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
22/07/2024 08:11:01,105	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
22/07/2024 08:11:01,106	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:01,106	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:02,380	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:02,380	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:06,430	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:06,430	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:10,580	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:10,580	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:12,580	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:12,580	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:13,724	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:13,724	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:13,725	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
22/07/2024 08:11:13,725	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
22/07/2024 08:11:13,902	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:13,902	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:16,514	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:16,514	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:11:16,515	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:11:16,515	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:11:17,750	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:17,750	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:18,801	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:11:18,801	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:11:18,804	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:18,804	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:18,971	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:18,971	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:19,750	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:19,750	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:21,591	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:11:21,591	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:11:21,594	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:21,594	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:23,900	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:23,900	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:24,880	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:24,880	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:29,093	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:11:29,093	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:11:29,094	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:29,094	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:29,262	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:29,262	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:30,073	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:11:30,073	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:11:30,074	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:30,074	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:30,241	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:30,241	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:30,547	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
22/07/2024 08:11:31,883	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:11:31,883	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:11:31,884	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:31,884	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:32,865	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:11:32,865	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:11:32,874	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:32,874	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:37,210	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:37,210	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:38,313	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:11:38,313	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:11:38,314	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:38,314	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:38,482	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:38,482	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:39,220	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:39,220	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:39,291	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:11:39,291	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:11:39,294	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:39,294	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:39,460	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:39,460	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:41,103	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:11:41,103	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:11:41,104	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:41,104	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:42,083	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:11:42,083	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:11:42,084	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:42,084	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:52,580	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:52,580	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:54,580	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:11:54,580	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:57,700	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:57,700	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:59,548	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
22/07/2024 08:11:59,700	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:11:59,700	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:01,548	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
22/07/2024 08:12:06,997	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:06,997	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:07,004	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:07,004	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:07,171	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:07,171	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:07,976	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:07,976	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:07,977	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:07,977	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:08,142	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:08,142	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:09,787	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:09,787	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:09,794	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:09,794	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:12:10,765	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:10,765	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:10,766	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:10,766	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:15,189	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:15,189	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:15,194	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:15,194	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:15,362	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:15,362	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:16,169	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:16,169	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:16,174	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:16,174	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:16,340	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:16,340	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:17,981	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:17,981	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:17,984	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:17,984	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:18,961	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:18,961	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:18,964	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:12:18,964	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:22,280	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:22,280	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:23,260	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:23,260	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:30,554	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:30,554	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:30,555	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:30,555	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:30,731	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:30,731	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:31,536	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:31,536	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:31,537	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:31,537	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:31,702	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:31,702	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:32,551	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
22/07/2024 08:12:33,344	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:33,344	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:33,345	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:33,345	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:34,325	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:12:34,325	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:34,326	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:34,326	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:35,600	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:35,600	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:36,580	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:36,580	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:39,774	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:39,774	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:39,775	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:39,775	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:39,950	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:39,950	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:40,755	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:40,755	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:40,764	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:40,764	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:40,921	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:40,921	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:42,564	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:42,564	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:42,565	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:42,565	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:12:43,545	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:43,545	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:43,546	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:43,546	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:50,019	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:50,019	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:50,024	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:50,024	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:50,191	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:50,191	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:50,997	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:50,997	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:51,004	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:51,004	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:51,171	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:51,171	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:52,809	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:52,809	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:52,814	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:52,814	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:53,789	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:53,789	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:12:53,794	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:12:53,794	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:59,160	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:12:59,160	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:00,140	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:00,140	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:01,289	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:01,289	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:01,294	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:01,294	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:01,462	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:01,462	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:02,267	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:02,267	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:02,274	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:02,274	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:02,441	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:02,441	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:04,079	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:04,079	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:04,084	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:04,084	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:05,057	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:05,057	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:13:05,064	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:05,064	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:16,570	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:16,570	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:19,600	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:19,600	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:21,773	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:21,773	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:21,774	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:21,774	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:21,942	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:21,942	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:23,455	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
22/07/2024 08:13:23,777	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:23,777	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:23,784	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:23,784	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:23,952	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:23,952	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:24,563	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:24,563	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:24,564	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:24,564	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:13:26,567	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:26,567	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:26,574	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:26,574	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:28,943	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:28,943	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:28,944	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:28,944	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:29,112	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:29,112	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:29,890	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:29,890	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:29,921	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:29,921	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:29,924	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:29,924	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:30,091	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:30,091	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:31,733	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:31,733	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:31,734	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:31,734	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:32,713	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:13:32,713	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:32,714	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:32,714	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:34,970	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:34,970	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:35,089	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:35,089	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:35,094	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:35,094	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:35,261	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:35,261	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:36,069	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:36,069	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:36,074	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:36,074	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:36,241	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:36,241	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:37,879	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:37,879	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:37,884	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:37,884	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:38,163	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:38,163	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:13:38,164	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:38,164	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:38,331	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:38,331	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:38,859	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:38,859	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:38,864	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:38,864	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:39,110	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:39,110	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:39,143	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:39,143	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:39,144	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:39,144	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:39,311	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:39,311	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:40,090	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:40,090	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:40,953	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:40,953	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:40,954	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:40,954	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:41,935	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:13:41,935	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:41,944	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:41,944	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:43,210	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:43,210	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:44,309	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:44,309	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:44,314	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:44,314	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:44,480	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:44,480	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:45,287	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:45,287	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:45,294	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:45,294	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:45,460	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:45,460	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:47,099	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:47,099	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:47,104	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:47,104	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:47,260	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:47,260	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:13:48,079	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:48,079	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:48,084	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:48,084	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:48,404	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:48,404	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:48,405	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:48,405	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:48,581	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:48,581	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:49,385	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:49,385	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:49,394	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:49,394	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:49,552	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:49,552	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:51,197	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:51,197	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:51,204	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:51,204	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:52,175	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:52,175	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:52,175	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:13:52,175	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:13:52,430	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:52,430	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:55,460	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:13:55,460	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:00,620	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:00,620	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:01,600	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:01,600	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:10,941	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:14:10,941	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:14:10,944	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:10,944	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:11,111	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:11,111	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:11,919	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:14:11,919	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:14:11,924	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:11,924	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:12,091	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:12,091	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:13,731	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:14:13,731	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:14:13,734	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:13,734	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:14,711	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:14:14,711	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:14:14,714	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:14,714	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:22,207	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:14:22,207	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:14:22,214	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:22,214	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:22,380	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:22,380	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:24,211	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:14:24,211	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:14:24,214	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:24,214	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:24,380	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:24,380	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:24,997	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:14:24,997	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:14:25,004	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:25,004	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:27,001	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:14:27,001	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:14:27,004	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:27,004	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:39,623	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:14:39,623	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:14:39,624	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:39,624	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:39,792	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:39,792	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:40,570	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:40,570	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:40,601	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:14:40,601	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:14:40,604	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:40,604	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:40,771	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:40,771	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:41,550	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:41,550	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:42,413	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:14:42,413	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:14:42,414	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:42,414	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:14:43,391	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:14:43,391	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
22/07/2024 08:14:43,394	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:14:43,394	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
22/07/2024 08:16:29,637	SE-MAF.01M4.11M4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 08:16:32,587	SE-MAF.01M1.11M1		Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 08:16:34,606	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:34,606	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:34,606	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
22/07/2024 08:16:34,606	SE-MAF.01M4.31M4-7		Estado da Chave	Pos	
22/07/2024 08:16:34,606	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:34,606	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:34,606	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:34,606	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:34,606	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:34,606	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:34,606	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:34,606	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:34,606	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:34,606	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:35,513	SE-MAF.01M2.11M2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:16:37,563	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
22/07/2024 08:16:37,563	SE-MAF.01M1.31M1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
22/07/2024 08:16:37,563	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:37,563	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:37,563	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:37,563	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:37,563	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:37,563	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:37,563	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:37,563	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:37,563	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:37,563	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:37,563	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:37,563	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:37,563	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:38,467	SE-MAF.01M5.11M5	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 08:16:40,484	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:40,484	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:40,484	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
22/07/2024 08:16:40,484	SE-MAF.01M2.31M2-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
22/07/2024 08:16:40,484	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:40,484	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:16:40,484	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:40,484	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:40,484	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:40,484	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:40,484	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:40,484	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:40,484	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:40,484	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:41,332	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 08:16:41,332	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 08:16:41,332	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:41,332	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:41,332	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 08:16:41,332	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:41,332	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:41,332	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:41,332	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 08:16:41,332	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:41,332	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:41,332	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:41,332	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:41,332	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:41,332	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:16:41,332	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
22/07/2024 08:16:41,332	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:41,332	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
22/07/2024 08:16:41,332	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
22/07/2024 08:16:41,332	SE-MAF.01T3.31T3-7		Estado da Chave	Pos	
22/07/2024 08:16:43,444	SE-MAF.01M5.31M5-4		Estado da Chave	Pos	
22/07/2024 08:16:43,444	SE-MAF.01M5.31M5-7		Estado da Chave	Pos	
22/07/2024 08:16:43,444	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:43,444	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:43,444	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:43,444	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:43,444	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:43,444	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:43,444	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:43,444	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:43,444	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:43,444	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:43,444	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:16:43,444	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 08:46:58,533	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:46:58,533	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
22/07/2024 08:46:58,533	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
22/07/2024 08:46:58,533	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.01M4.11M4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.01M2.11M2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.01M1.31M1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.01T3.31T3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.01M1.11M1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.02P1		Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.01M5.11M5	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.02V9.12V9		IED em IHM (N2)	N2N3	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.01M4.31M4-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.01T3.41T3		Estado da Chave	Pos	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.01M2.31M2-7		Estado da Chave	Pos	operador
22/07/2024 08:46:58,534	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
22/07/2024 08:46:58,535	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	operador
22/07/2024 08:46:58,535	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	operador
22/07/2024 08:46:58,535	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
22/07/2024 08:46:58,535	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
22/07/2024 08:46:58,535	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
22/07/2024 08:46:58,535	SE-MAF.02T1		Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	operador
22/07/2024 08:46:58,535	SE-MAF.USA	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	operador
22/07/2024 08:46:58,535	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
22/07/2024 08:46:58,535	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 08:46:58,535	SE-MAF.01M5.31M5-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
22/07/2024 09:19:07,145	SE-MAF.02P1.12P1		Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 09:19:07,145	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 09:19:07,153	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 09:19:07,153	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 09:19:07,153	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 09:19:07,153	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 09:19:07,153	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 09:19:07,153	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 09:19:07,162	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 09:19:07,162	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 09:19:09,787	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 09:19:09,787	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 09:19:09,792	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 09:19:09,792	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 09:19:09,792	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 09:19:09,792	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 09:19:09,792	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 09:19:09,792	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 09:19:09,792	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 09:19:09,792	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 09:19:22,325	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	ED2-3 12P1-43L/R em Local	LT_12P1_ED_43LR_LOC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 09:19:22,325	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	ED2-3 12P1-43L/R em Local	LT_12P1_ED_43LR_LOC	
22/07/2024 09:19:38,410	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-3 12P1-43L/R em Local	LT_12P1_ED_43LR_LOC	
22/07/2024 09:19:38,410	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-3 12P1-43L/R em Local	LT_12P1_ED_43LR_LOC	
22/07/2024 09:19:38,410	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-3 12P1-43L/R em Local	LT_12P1_ED_43LR_LOC	
22/07/2024 09:19:40,254	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	ED2-4 12P1-F.Vcc Cmd	LT_12P1_ED_FVCC_CMD_MOT	
22/07/2024 09:19:40,254	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	ED2-4 12P1-F.Vcc Cmd	LT_12P1_ED_FVCC_CMD_MOT	
22/07/2024 09:19:44,930	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-4 12P1-F.Vcc Cmd	LT_12P1_ED_FVCC_CMD_MOT	
22/07/2024 09:19:44,930	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-4 12P1-F.Vcc Cmd	LT_12P1_ED_FVCC_CMD_MOT	
22/07/2024 09:19:44,930	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-4 12P1-F.Vcc Cmd	LT_12P1_ED_FVCC_CMD_MOT	
22/07/2024 09:23:00,842	SE-MAF.02V9.12V9	COS	Enviado comando N2 do 12V9	N2N3	operador
22/07/2024 09:23:40,602	SE-MAF.02V9.12V9	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12V9	Pos	operador
22/07/2024 09:23:44,124	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
22/07/2024 09:25:13,320	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 09:25:13,320	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 09:25:13,320	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 09:25:13,320	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 09:25:13,320	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 09:25:13,320	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 09:25:13,320	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 09:25:53,161	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 09:25:53,161	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 09:25:53,170	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 09:25:53,170	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 09:25:53,170	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 09:25:53,170	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 09:25:53,170	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 09:25:53,170	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 09:25:53,180	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 09:25:53,180	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 09:25:56,683	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 09:25:56,683	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 09:25:56,690	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 09:25:56,690	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 09:25:56,690	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 09:25:56,690	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 09:25:56,690	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 09:25:56,690	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 09:25:56,690	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 09:25:56,690	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 12:55:32,728	SE-MAF.02V9.12V9	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12V9	Pos	operador
22/07/2024 12:55:37,380	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
22/07/2024 12:57:45,351	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 12:57:45,351	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 12:57:45,362	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 12:57:45,362	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 12:57:45,362	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 12:57:45,362	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 12:57:45,362	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 12:57:45,362	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 12:57:45,370	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 12:57:45,370	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 12:57:49,999	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 12:57:49,999	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 12:57:50,000	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 12:57:50,000	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 12:57:50,000	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 12:57:50,000	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 12:57:50,000	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 12:57:50,000	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 12:57:50,000	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 12:57:50,000	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 12:58:44,042	SE-MAF.02V9.12V9	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12V9	Pos	operador
22/07/2024 12:58:54,374	SE-MAF.02V9.32V9-6	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32V9-6	Pos	operador
22/07/2024 12:59:06,738	SE-MAF.02V9.32V9-6	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-6	Pos	operador
22/07/2024 12:59:09,340	SE-MAF.02V9.32V9-6	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-6	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 12:59:23,492	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
22/07/2024 13:00:56,667	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:00:56,667	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:00:56,670	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:00:56,670	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:00:56,670	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:00:56,670	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:00:56,670	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:00:56,670	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:00:56,680	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:00:56,680	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:01:11,950	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:01:11,950	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:01:11,950	SE-MAF.02V9.32V9-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 13:01:11,950	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:01:11,950	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:01:11,950	SE-MAF.02V9.32V9-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 13:01:24,310	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:01:24,310	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:01:24,310	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 13:01:24,310	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:01:24,310	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:01:24,310	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 13:01:36,097	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:01:36,097	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:01:36,101	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:01:36,101	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:01:36,101	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:01:36,101	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:01:36,101	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:01:36,101	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:01:36,101	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:01:36,101	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:02:02,985	SE-MAF.02V9.12V9	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12V9	Pos	operador
22/07/2024 13:02:10,917	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
22/07/2024 13:02:20,229	SE-MAF.02V9.12V9	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12V9	Pos	operador
22/07/2024 13:02:34,581	SE-MAF.02V9.32V9-6	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32V9-6	Pos	operador
22/07/2024 13:03:18,463	SE-MAF.02V9.32V9-6	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-6	Pos	operador
22/07/2024 13:03:41,045	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
22/07/2024 13:04:15,615	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:04:15,615	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:04:15,620	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:04:15,620	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:04:15,620	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:04:15,620	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:04:15,620	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 13:04:15,620	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:04:15,631	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:04:15,631	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:04:23,535	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:04:23,535	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:04:23,540	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:04:23,540	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:04:23,540	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:04:23,540	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:04:23,540	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:04:23,540	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:04:23,540	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:04:23,540	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:04:32,825	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:04:32,825	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:04:32,831	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:04:32,831	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:04:32,831	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:04:32,831	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:04:32,831	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:04:32,831	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:04:32,840	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 13:04:32,840	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:04:52,150	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:04:52,150	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:04:52,150	SE-MAF.02V9.32V9-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 13:04:52,150	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:04:52,150	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:04:52,150	SE-MAF.02V9.32V9-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 13:05:36,041	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 13:05:36,041	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:05:36,041	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:05:36,041	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 13:05:36,041	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:05:36,041	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 13:05:36,041	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:05:36,041	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:05:36,041	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 13:05:36,041	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 13:05:36,041	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:05:36,041	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:05:53,673	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:05:53,673	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:05:53,673	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 13:05:53,680	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:05:53,680	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:05:53,680	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:05:53,680	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:05:53,680	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:05:53,680	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:05:53,680	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:05:53,680	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:05:53,680	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:05:53,680	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:05:53,680	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:05:53,680	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:05:53,680	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:05:53,680	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:05:53,680	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:05:53,680	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:13:15,006	SE-MAF.02P1.12P1	COS	Enviado comando N2 do 12P1	N2N3	operador
22/07/2024 13:13:41,501	SE-MAF.02P1.12P1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12P1	Pos	operador
22/07/2024 13:14:04,120	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32P1-6	Pos	operador
22/07/2024 13:14:23,203	SE-MAF.02P1.32P1-6	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32P1-6	Pos	operador
22/07/2024 13:14:40,565	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
22/07/2024 13:15:26,662	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 13:15:26,662	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 13:15:26,662	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 13:15:26,662	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 13:15:53,249	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:15:53,249	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:15:53,252	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:15:53,252	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:15:53,252	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:15:53,252	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:15:53,252	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:15:53,252	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:15:53,262	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:15:53,262	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:16:20,833	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:16:20,833	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:16:20,833	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 13:16:20,833	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:16:20,833	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:16:20,833	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 13:16:39,933	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:16:39,933	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:16:39,933	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 13:16:39,933	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 13:16:39,933	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 13:16:39,933	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:16:39,933	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:16:39,933	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:16:39,933	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
22/07/2024 13:16:39,933	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:16:52,329	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:16:52,329	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:16:52,329	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:16:52,332	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:16:52,332	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:16:52,332	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:16:52,332	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:16:52,332	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:16:52,332	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:16:52,332	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:16:52,332	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:16:52,332	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:16:52,332	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:16:52,332	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:16:52,332	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:16:52,332	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:16:52,332	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 13:16:52,332	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:16:52,332	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:18:19,017	SE-MAF.02T1AT.12T1	COS	Enviado comando N2 do 12T1	N2N3	operador
22/07/2024 13:18:23,484	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
22/07/2024 13:18:32,718	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
22/07/2024 13:19:53,302	SE-MAF.01B1.11B1	COS	Enviado comando N2 do 11B1	N2N3	operador
22/07/2024 13:19:59,698	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
22/07/2024 13:20:06,524	SE-MAF.01B1.11B1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11B1	Pos	operador
22/07/2024 13:20:28,278	SE-MAF.01B1.11B1	SE	Enviado comando N3 do 11B1	N2N3	operador
22/07/2024 13:20:30,791	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 13:20:30,791	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 13:20:30,791	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 13:20:30,791	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 13:20:30,791	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 13:20:30,791	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 13:20:30,791	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 13:20:35,289	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:20:35,289	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:20:35,291	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:20:35,291	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:20:35,291	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 13:20:35,291	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:20:35,301	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:20:35,301	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:20:44,541	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:20:44,541	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:20:44,542	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:20:44,542	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:20:44,542	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:20:44,542	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:20:44,542	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:20:44,542	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:21:05,152	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_87	
22/07/2024 13:21:05,152	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_87	System
22/07/2024 13:21:05,152	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_87	
22/07/2024 13:21:05,152	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_87	System
22/07/2024 13:21:27,384	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_87	
22/07/2024 13:21:27,384	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
22/07/2024 13:21:27,384	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_87	
22/07/2024 13:21:27,384	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
22/07/2024 13:21:27,384	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
22/07/2024 13:21:27,384	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 13:21:27,384	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
22/07/2024 13:21:27,384	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_87	
22/07/2024 13:21:27,384	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
22/07/2024 13:21:27,384	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
22/07/2024 13:21:27,384	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
22/07/2024 13:22:07,764	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 13:22:07,764	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 13:22:07,764	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 13:22:07,764	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 13:22:11,399	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
22/07/2024 13:22:11,399	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
22/07/2024 13:22:14,185	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:22:14,185	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
22/07/2024 13:22:14,194	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:14,194	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:22:14,194	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:14,194	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:14,194	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:22:14,194	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:18,227	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
22/07/2024 13:22:18,227	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
22/07/2024 13:22:18,227	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
22/07/2024 13:22:21,015	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 13:22:21,015	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:22:21,015	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:22:21,024	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:21,024	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:21,024	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:21,024	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:21,024	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:21,024	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:21,024	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:21,024	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:21,024	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:21,024	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:21,024	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:21,024	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:21,024	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:21,024	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:21,024	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:21,024	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:21,024	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:21,024	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:21,024	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:21,024	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:21,024	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:21,024	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:21,024	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:22:21,034	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 13:22:21,034	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:22:21,034	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:22:21,034	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:22:21,034	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:22:21,034	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:22:21,034	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:22:21,034	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:22:21,034	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:22:21,034	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:22:42,754	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 13:22:42,754	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 13:22:42,754	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 13:22:42,754	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 13:22:42,754	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 13:22:42,754	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 13:22:42,754	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 13:22:42,754	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 13:22:42,754	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 13:22:42,754	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 13:22:42,754	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 13:22:42,754	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 13:32:59,631	SE-MAF.01M1.11M1	COS	Enviado comando N2 do 11M1	N2N3	operador
22/07/2024 13:33:52,749	SE-MAF.01M1.11M1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M1	Pos	operador
22/07/2024 13:34:01,703	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
22/07/2024 13:34:57,722	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
22/07/2024 13:35:03,892	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
22/07/2024 13:35:09,863	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 13:35:09,863	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 13:35:09,863	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 13:35:09,863	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 13:35:09,863	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 13:35:09,863	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 13:35:09,863	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 13:36:03,077	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:36:03,077	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:36:03,083	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:36:03,083	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:36:03,083	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:36:03,083	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:36:03,094	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:36:03,094	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:36:12,037	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 13:36:12,037	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:36:12,037	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:36:12,044	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:36:15,075	SE-MAF.02P1.12P1	SE	Enviado comando N3 do 12P1	N2N3	operador
22/07/2024 13:37:10,099	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:37:10,099	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:37:10,102	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:37:10,102	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:37:10,102	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:37:10,102	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:37:10,112	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:37:10,112	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 13:37:16,271	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:37:16,271	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:37:16,271	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 13:37:16,272	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:37:16,272	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:37:16,272	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:37:16,272	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:37:16,272	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:37:16,272	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:37:16,272	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:37:16,272	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 13:37:16,272	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:37:16,272	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:37:16,272	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:37:16,272	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 13:38:27,502	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 13:38:27,502	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 13:38:27,502	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 13:38:27,502	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 13:38:27,502	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 13:38:27,502	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 13:38:27,502	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 14:03:08,585	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
22/07/2024 14:03:08,585	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
22/07/2024 14:03:08,585	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
22/07/2024 14:03:08,585	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
22/07/2024 14:03:08,585	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
22/07/2024 14:03:08,585	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
22/07/2024 14:03:08,585	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
22/07/2024 14:03:08,585	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
22/07/2024 14:03:08,585	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
22/07/2024 14:03:08,585	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
22/07/2024 14:03:08,585	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
22/07/2024 14:03:09,693	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
22/07/2024 14:03:09,693	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
22/07/2024 14:03:09,693	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
22/07/2024 14:03:09,693	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
22/07/2024 14:03:09,693	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
22/07/2024 14:03:09,693	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
22/07/2024 14:03:09,693	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
22/07/2024 14:03:09,693	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
22/07/2024 14:03:09,693	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 14:03:09,693	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
22/07/2024 14:03:09,693	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
22/07/2024 14:03:35,475	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
22/07/2024 14:03:35,475	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
22/07/2024 14:03:35,475	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-3 12P1-43L/R em Local	LT_12P1_ED_43LR_LOC	operador
22/07/2024 14:03:35,475	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
22/07/2024 14:03:35,475	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-4 12P1-F.Vcc Cmd	LT_12P1_ED_FVCC_CMD_MOT	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.USA	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_87	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
22/07/2024 14:03:35,476	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
22/07/2024 14:18:31,041	SE-MAF.01H2.11H2	COS	Enviado comando N2 do 11H2	N2N3	operador
22/07/2024 14:18:42,400	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
22/07/2024 14:18:49,471	SE-MAF.01H2.11H2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H2	Pos	operador
22/07/2024 14:19:05,880	SE-MAF.01H2.11H2	SE	Enviado comando N3 do 11H2	N2N3	operador
22/07/2024 14:20:44,448	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 14:20:44,448	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 14:20:55,863	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
22/07/2024 14:20:55,869	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 14:20:55,869	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 14:20:55,869	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 14:21:02,943	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 14:21:02,943	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
22/07/2024 14:21:02,949	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 14:21:02,949	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 14:21:02,949	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
22/07/2024 14:21:02,949	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 14:21:02,949	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 14:21:02,949	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 14:21:02,949	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
22/07/2024 14:21:12,948	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 14:21:12,948	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
22/07/2024 14:21:12,948	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 14:21:12,948	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
22/07/2024 14:21:12,948	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
22/07/2024 14:21:19,309	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 14:21:19,309	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 14:21:19,309	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 14:21:19,309	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 14:21:19,309	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 14:21:19,309	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 14:21:19,309	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 14:21:19,309	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 14:21:19,309	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
22/07/2024 14:21:19,309	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
22/07/2024 19:05:31,604	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
22/07/2024 19:05:31,604	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
22/07/2024 19:05:31,604	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
22/07/2024 19:05:31,604	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
22/07/2024 19:05:31,604	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 19:05:31,604	SE-MAF.02P1	Falha	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
22/07/2024 19:05:31,604	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
22/07/2024 19:05:31,604	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
22/07/2024 19:05:31,604	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
22/07/2024 19:05:31,604	SE-MAF.02P1	Falha	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
22/07/2024 19:05:31,604	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
22/07/2024 19:05:31,604	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
22/07/2024 19:05:31,604	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
22/07/2024 19:05:31,604	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
22/07/2024 19:05:32,604	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
22/07/2024 19:05:32,604	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
22/07/2024 19:05:32,604	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
22/07/2024 19:05:32,604	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
22/07/2024 19:05:32,604	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
22/07/2024 19:05:32,604	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
22/07/2024 19:05:32,604	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
22/07/2024 19:05:32,604	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
22/07/2024 19:05:32,604	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
22/07/2024 19:05:32,604	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
22/07/2024 19:05:32,604	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
22/07/2024 19:05:32,604	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
22/07/2024 19:05:32,604	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
22/07/2024 19:05:32,604	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
22/07/2024 19:05:33,604	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
22/07/2024 19:05:33,604	SE-MAF.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
22/07/2024 19:05:33,604	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
22/07/2024 19:05:33,604	SE-MAF.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
23/07/2024 06:57:38,565	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
23/07/2024 06:57:38,565	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 06:57:38,565	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 06:57:38,565	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 06:57:38,565	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 06:57:38,565	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 06:57:38,565	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 06:57:38,565	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 06:57:38,565	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 06:57:40,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
23/07/2024 06:57:40,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 06:57:40,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
23/07/2024 06:57:40,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 06:57:43,565	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
23/07/2024 06:57:43,565	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 06:57:47,565	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
23/07/2024 06:57:47,565	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 06:57:47,565	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
23/07/2024 06:57:47,565	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
23/07/2024 07:18:18,865	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 07:18:18,900	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED não sincronizado	LT_12V9_IED_FSINC	operador
23/07/2024 07:18:19,326	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 07:18:50,596	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 07:18:52,415	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	operador
23/07/2024 07:18:54,516	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	operador
23/07/2024 07:18:54,849	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	operador
23/07/2024 07:18:55,361	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	operador
23/07/2024 07:18:55,481	SE-MAF.01H2	Normal	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	operador
23/07/2024 07:18:55,671	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 07:18:55,866	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 07:18:56,283	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	operador
23/07/2024 07:18:56,607	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 07:18:57,172	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 07:18:57,470	SE-MAF.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 07:18:57,541	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 07:55:40,833	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
23/07/2024 07:55:40,833	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
23/07/2024 07:55:40,833	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 07:55:40,833	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
23/07/2024 07:55:40,833	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
23/07/2024 07:55:40,833	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
23/07/2024 07:55:40,833	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
23/07/2024 07:55:40,833	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
23/07/2024 07:55:40,833	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
23/07/2024 07:55:40,833	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
23/07/2024 07:55:40,833	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
23/07/2024 07:55:40,833	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
23/07/2024 07:55:40,833	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
23/07/2024 07:55:40,833	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
23/07/2024 07:55:40,833	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
23/07/2024 07:55:40,833	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	operador
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	operador
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	operador
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	operador
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	operador
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
23/07/2024 08:25:31,254	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	operador
23/07/2024 08:25:46,878	SE-MAF.02P1.12P1	COS	Enviado comando N2 do 12P1	N2N3	operador
23/07/2024 08:25:52,992	SE-MAF.02P1.12P1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 08:25:58,546	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:26:07,774	SE-MAF.02P1.12P1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 08:26:20,896	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32P1-6	Pos	operador
23/07/2024 08:26:29,225	SE-MAF.02P1.32P1-6	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32P1-6	Pos	operador
23/07/2024 08:28:02,469	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 08:28:02,469	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 08:28:02,469	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 08:28:02,469	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 08:28:08,660	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 08:28:08,660	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 08:28:08,660	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 08:28:08,661	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:28:08,661	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:28:08,661	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:28:08,661	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:28:08,661	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:28:08,661	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:28:08,661	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:28:08,661	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:28:08,661	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:28:08,669	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:28:08,669	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:28:08,669	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:28:14,210	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 08:28:14,210	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 08:28:14,210	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 08:28:14,211	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:28:14,211	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:28:14,211	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:28:14,211	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:28:14,211	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:28:14,211	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:28:14,211	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:28:14,211	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:28:14,211	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:28:14,211	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:28:14,211	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:28:14,211	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:28:23,440	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 08:28:23,440	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 08:28:23,440	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:28:23,449	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:28:23,449	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:28:23,449	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:28:23,449	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:28:23,449	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:28:23,449	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:28:23,449	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:28:23,449	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:28:23,449	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:28:23,459	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:28:23,459	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:28:23,459	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:28:41,509	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:28:41,509	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:28:41,509	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:28:41,509	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:28:41,509	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:28:41,509	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:28:41,509	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:28:41,509	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:28:41,509	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:28:49,839	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:28:49,839	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:28:49,839	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:28:49,839	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:28:49,839	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:28:49,839	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:28:49,839	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:28:49,839	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:28:49,839	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:29:17,359	SE-MAF.02P1.32P1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32P1-4	Pos	operador
23/07/2024 08:29:25,887	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32P1-4	Pos	operador
23/07/2024 08:30:12,582	SE-MAF.02P1.32P1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32P1-4	Pos	operador
23/07/2024 08:30:23,462	SE-MAF.02P1.32P1-7	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32P1-7	Pos	operador
23/07/2024 08:30:31,701	SE-MAF.02P1.32P1-7	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32P1-7	Pos	operador
23/07/2024 08:30:44,251	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32P1-6	Pos	operador
23/07/2024 08:31:02,685	SE-MAF.02P1.32P1-6	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32P1-6	Pos	operador
23/07/2024 08:31:09,106	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32P1-4	Pos	operador
23/07/2024 08:31:37,979	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:31:37,979	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:31:37,979	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:31:37,979	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:31:37,979	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:31:37,979	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:31:37,979	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:31:37,979	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:31:37,979	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:31:37,990	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:31:37,990	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:31:37,990	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:31:46,509	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:31:46,509	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:31:46,509	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:31:46,509	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:31:46,509	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:31:46,509	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:31:46,509	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:31:46,509	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:31:46,509	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:31:46,519	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:31:46,519	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:31:46,519	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:32:15,275	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
23/07/2024 08:32:15,275	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
23/07/2024 08:32:15,275	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 08:32:33,219	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:32:33,219	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:32:33,219	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:32:33,219	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:32:33,219	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:32:33,219	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:32:33,219	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:32:33,219	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:32:33,219	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:32:33,229	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:32:33,229	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:32:33,229	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:32:44,101	SE-MAF.02P1.32P1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:32:44,101	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:32:44,101	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:32:44,101	SE-MAF.02P1.32P1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:32:44,101	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:32:44,101	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:32:44,101	SE-MAF.02P1.32P1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:32:44,101	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:32:44,101	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:32:52,329	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:32:52,329	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:32:52,329	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:32:52,329	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:32:52,329	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:32:52,329	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:32:52,329	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:32:52,329	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:32:52,329	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:33:04,889	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:33:04,889	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:33:04,889	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:33:04,889	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:33:04,889	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:33:04,889	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:33:04,889	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:33:04,889	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:33:04,889	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:33:04,911	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:33:04,911	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:33:04,911	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:33:23,339	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:33:23,339	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:33:23,339	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:33:23,339	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:33:23,339	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:33:23,339	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:33:23,339	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:33:23,339	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:33:23,339	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:33:23,360	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:33:23,360	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:33:23,360	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:33:29,761	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:33:29,761	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:33:29,761	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:33:29,761	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:33:29,761	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:33:29,761	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:33:29,761	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:33:29,761	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:33:29,761	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:33:29,769	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:33:29,769	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:33:29,769	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:34:30,040	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
23/07/2024 08:34:30,040	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 08:34:30,040	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
23/07/2024 08:34:30,040	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
23/07/2024 08:34:30,040	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
23/07/2024 08:34:30,040	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 08:34:38,800	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 08:34:38,800	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 08:34:38,800	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 08:34:38,810	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:34:38,810	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:34:38,810	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:34:38,810	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:34:38,810	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:34:38,810	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:34:38,810	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:34:38,810	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:34:38,810	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:34:38,810	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:34:38,810	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:34:38,810	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:34:45,160	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 08:34:45,160	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:34:45,160	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 08:34:45,171	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:34:45,171	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:34:45,171	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:34:45,171	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:34:45,171	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:34:45,171	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:34:45,171	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:34:45,171	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:34:45,171	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:34:45,180	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:34:45,180	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:34:45,180	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:35:59,182	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32P1-4	Pos	operador
23/07/2024 08:36:01,919	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:36:01,919	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:36:01,919	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:01,919	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:36:01,919	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:36:01,919	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:01,919	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:36:01,919	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:36:01,919	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:36:01,931	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:01,931	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:01,931	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:16,392	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:36:16,392	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:36:16,392	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:16,392	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:36:16,392	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:36:16,392	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:16,392	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:36:16,392	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:36:16,392	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:16,400	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:16,400	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:16,400	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:29,110	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:36:29,110	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:36:29,110	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:29,110	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:36:29,110	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:36:29,110	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:36:29,110	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:36:29,110	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:36:29,110	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:29,120	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:29,120	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:29,120	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:39,130	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:36:39,130	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:39,130	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:36:39,130	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:36:39,130	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:39,130	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:36:39,130	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:36:39,130	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:39,130	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:36:39,150	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:39,150	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:39,150	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:48,480	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:36:48,480	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:48,480	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:36:48,480	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:36:48,480	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:48,480	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:36:48,480	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:36:48,480	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:48,480	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:36:48,500	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:48,500	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:48,500	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:48,730	SE-MAF.02P1.12P1	SE	Enviado comando N3 do 12P1	N2N3	operador
23/07/2024 08:36:59,542	SE-MAF.02P1.32P1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:36:59,542	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:36:59,542	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:59,542	SE-MAF.02P1.32P1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:36:59,542	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:36:59,542	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:59,542	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:36:59,542	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:36:59,542	SE-MAF.02P1.32P1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:37:10,160	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:37:10,160	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:37:10,160	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:37:10,160	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:37:10,160	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:37:10,160	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:37:10,160	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:37:10,160	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:37:10,160	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:37:20,025	SE-MAF.02P1.12P1	COS	Enviado comando N2 do 12P1	N2N3	operador
23/07/2024 08:38:06,413	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 08:38:09,340	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
23/07/2024 08:38:09,340	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 08:38:09,340	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 08:38:09,340	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
23/07/2024 08:38:09,340	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 08:38:09,340	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
23/07/2024 08:38:19,990	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:38:19,990	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:38:19,990	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:38:19,990	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:38:19,990	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:38:19,990	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:38:19,990	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 08:38:19,990	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:38:19,990	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:38:20,001	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:38:20,001	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:38:20,001	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:39:04,540	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 08:39:04,540	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 08:39:04,540	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 08:39:04,540	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 08:39:04,540	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 08:39:04,540	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 08:39:35,839	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 08:39:35,839	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 08:39:35,839	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 08:39:35,839	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 08:39:35,839	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 08:39:35,839	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 08:39:35,839	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 08:39:35,839	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 08:39:45,004	SE-MAF.02P1.12P1	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela2	Tabela2	operador
23/07/2024 08:39:57,829	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
23/07/2024 08:39:57,829	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 08:39:57,829	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:39:57,829	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 08:39:57,829	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
23/07/2024 08:39:57,829	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 08:40:14,721	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
23/07/2024 08:40:14,721	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 08:40:14,721	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
23/07/2024 08:40:14,721	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 08:40:14,721	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
23/07/2024 08:40:14,721	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 08:40:22,330	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 08:40:22,330	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 08:40:22,330	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 08:40:22,341	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:40:22,341	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:40:22,341	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:40:22,341	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:40:22,341	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:40:22,341	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:40:22,341	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:40:22,341	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:40:22,341	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 08:40:22,341	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:40:22,341	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:40:22,341	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 08:41:22,335	SE-MAF.02P1.12P1	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela1	Tabela1	operador
23/07/2024 08:42:00,869	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
23/07/2024 08:42:00,869	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
23/07/2024 08:42:00,869	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
23/07/2024 08:42:00,869	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
23/07/2024 08:42:00,869	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
23/07/2024 08:42:00,869	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
23/07/2024 08:42:00,879	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:42:00,879	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:42:00,879	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:43:00,990	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:43:00,990	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:43:00,990	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:43:38,230	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
23/07/2024 08:43:38,230	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
23/07/2024 08:43:38,230	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
23/07/2024 08:43:38,230	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
23/07/2024 08:43:38,230	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
23/07/2024 08:43:38,230	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
23/07/2024 08:43:38,240	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:43:38,240	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:43:38,240	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:44:38,150	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:44:38,150	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:44:38,150	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:44:51,850	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
23/07/2024 08:44:51,850	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 08:44:51,850	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
23/07/2024 08:44:51,850	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 08:44:51,850	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
23/07/2024 08:44:51,850	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 08:45:00,670	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
23/07/2024 08:45:00,670	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
23/07/2024 08:45:00,670	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
23/07/2024 08:45:00,670	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
23/07/2024 08:45:00,670	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
23/07/2024 08:45:00,670	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
23/07/2024 08:45:00,680	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:45:00,680	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:45:00,680	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:46:06,450	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:46:06,450	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:46:06,450	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:46:07,121	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
23/07/2024 08:46:07,121	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
23/07/2024 08:46:07,121	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
23/07/2024 08:46:07,121	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
23/07/2024 08:46:07,121	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
23/07/2024 08:46:07,121	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
23/07/2024 08:46:07,130	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:46:07,130	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:46:07,130	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:46:14,984	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
23/07/2024 08:46:14,984	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
23/07/2024 08:46:14,985	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
23/07/2024 08:46:14,985	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
23/07/2024 08:46:14,987	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
23/07/2024 08:46:14,987	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
23/07/2024 08:46:14,988	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 08:46:25,261	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	operador
23/07/2024 08:47:16,709	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:47:16,709	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:47:16,709	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:47:20,300	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
23/07/2024 08:47:20,300	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:47:20,300	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 08:47:20,300	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
23/07/2024 08:47:20,300	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 08:47:20,300	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 08:49:10,706	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED não sincronizado	LT_12V9_IED_FSINC	operador
23/07/2024 08:49:10,707	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 08:49:10,707	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 08:49:10,707	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 08:49:10,708	SE-MAF.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 08:49:10,708	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	operador
23/07/2024 08:49:10,708	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 08:49:10,709	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 08:49:10,709	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	operador
23/07/2024 08:49:10,709	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	operador
23/07/2024 08:49:10,710	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	operador
23/07/2024 08:49:10,710	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 08:49:10,710	SE-MAF.01H2	Normal	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	operador
23/07/2024 08:49:10,710	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	operador
23/07/2024 08:49:10,711	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 08:49:10,711	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 08:49:21,690	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:49:21,690	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:49:21,690	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:49:53,861	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:49:53,861	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:49:55,952	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
23/07/2024 08:49:55,952	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:00,781	SE-MAF.01H2	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:00,781	SE-MAF.01H2	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:02,384	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:02,384	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:02,660	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:02,660	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:02,929	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
23/07/2024 08:50:03,216	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:03,216	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:03,648	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:03,648	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:03,669	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:03,669	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:05,026	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:05,026	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:05,102	SE-MAF.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:05,102	SE-MAF.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:05,600	SE-MAF.02T1.02T1	Atuado	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:05,600	SE-MAF.02T1.02T1	Atuado	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:50:07,347	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:07,347	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:07,651	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:07,651	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:10,106	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:10,106	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:12,076	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED não sincronizado	LT_12V9_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:12,076	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED não sincronizado	LT_12V9_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:12,076	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED não sincronizado	LT_12V9_IED_FSINC	
23/07/2024 08:50:44,947	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
23/07/2024 08:51:00,743	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:00,743	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:01,563	SE-MAF.01H2	Normal	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:01,563	SE-MAF.01H2	Normal	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:03,164	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:03,164	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:03,499	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:03,499	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:03,710	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:03,710	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:04,007	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:04,007	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:04,436	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:51:04,436	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:04,459	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:04,459	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:05,796	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:05,796	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:05,932	SE-MAF.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:05,932	SE-MAF.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:06,379	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:06,379	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:08,217	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:08,217	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:08,440	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:08,440	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:10,916	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:10,916	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:12,858	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED não sincronizado	LT_12V9_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:12,858	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED não sincronizado	LT_12V9_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:12,858	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED não sincronizado	LT_12V9_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:23,390	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:23,390	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:23,390	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
23/07/2024 08:51:43,980	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	operador
23/07/2024 08:51:43,980	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:51:43,980	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	operador
23/07/2024 08:51:43,980	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	operador
23/07/2024 08:51:43,980	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED não sincronizado	LT_12V9_IED_FSINC	operador
23/07/2024 08:51:55,988	SE-MAF.02V9.12V9	Atuado	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
23/07/2024 08:51:55,988	SE-MAF.02V9.12V9	Atuado	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
23/07/2024 08:51:56,010	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
23/07/2024 08:51:56,010	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
23/07/2024 08:51:56,010	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
23/07/2024 08:51:56,020	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
23/07/2024 08:51:56,020	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
23/07/2024 08:52:47,210	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
23/07/2024 08:52:47,210	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
23/07/2024 08:52:47,210	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
23/07/2024 08:52:47,210	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
23/07/2024 08:52:47,210	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
23/07/2024 08:52:47,968	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
23/07/2024 08:52:47,968	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
23/07/2024 08:54:20,371	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:54:20,371	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:54:20,371	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:54:24,171	SE-MAF.02P1	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	LT_12P1_SUP_VCC_120V	
23/07/2024 08:54:24,171	SE-MAF.02P1	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	LT_12P1_SUP_VCC_120V	
23/07/2024 08:54:24,171	SE-MAF.02P1	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	LT_12P1_SUP_VCC_120V	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 08:55:33,600	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:55:33,600	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:55:33,600	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:55:34,970	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:55:34,970	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:55:34,970	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:55:38,390	SE-MAF.02P1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	LT_12P1_SUP_VCC_120V	
23/07/2024 08:55:38,390	SE-MAF.02P1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	LT_12P1_SUP_VCC_120V	
23/07/2024 08:55:38,390	SE-MAF.02P1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	LT_12P1_SUP_VCC_120V	
23/07/2024 08:56:44,430	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 08:56:44,430	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 08:56:44,430	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 08:56:59,410	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:56:59,410	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 08:56:59,410	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 09:03:55,782	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 09:03:55,782	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:03:55,782	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 09:03:55,782	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:03:55,782	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 09:03:55,782	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:03:56,782	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 09:03:56,782	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
23/07/2024 09:03:56,782	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 09:03:56,782	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
23/07/2024 09:03:56,782	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 09:03:56,782	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
23/07/2024 09:04:23,842	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:04:23,842	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:04:23,842	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:04:32,981	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:04:32,981	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:04:32,981	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:04:40,151	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:04:40,151	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:04:40,151	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:04:48,693	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:04:48,693	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:04:48,693	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:05:14,931	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 09:05:14,931	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 09:05:14,931	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 09:06:03,511	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:06:03,511	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 09:06:03,511	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:06:44,601	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:06:44,601	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:06:44,601	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:06:46,891	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 09:06:46,891	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 09:06:46,891	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 09:06:47,963	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
23/07/2024 09:06:47,963	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
23/07/2024 09:06:47,963	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
23/07/2024 09:07:37,891	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
23/07/2024 09:07:37,891	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
23/07/2024 09:07:37,891	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
23/07/2024 09:28:41,451	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 09:28:41,451	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 09:28:41,451	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 09:28:42,013	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:28:42,013	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:28:42,013	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:28:50,341	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:28:50,341	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:28:50,341	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 09:28:51,871	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 09:28:51,871	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 09:28:51,871	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 09:29:09,971	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 09:29:09,971	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 09:29:09,971	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 09:29:10,713	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:29:10,713	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:29:10,713	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:29:20,441	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:29:20,441	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:29:20,441	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:29:29,431	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:29:29,431	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:29:29,431	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:31:35,041	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 09:31:35,041	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 09:31:35,041	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 09:31:35,571	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
23/07/2024 09:31:35,571	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
23/07/2024 09:31:35,571	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
23/07/2024 09:31:49,331	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 09:31:49,331	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
23/07/2024 09:31:49,331	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
23/07/2024 09:31:50,081	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 09:31:50,081	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 09:31:50,081	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 09:32:07,672	SE-MAF.02P1.12P1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 09:32:17,962	SE-MAF.02P1.12P1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 09:33:12,611	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Mola Descarregada	LT_12P1_MOLA_DESC	
23/07/2024 09:33:12,611	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Mola Descarregada	LT_12P1_MOLA_DESC	
23/07/2024 09:33:12,611	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Mola Descarregada	LT_12P1_MOLA_DESC	
23/07/2024 09:33:16,871	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 09:33:28,367	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 09:33:37,731	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Mola Descarregada	LT_12P1_MOLA_DESC	
23/07/2024 09:33:37,731	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Mola Descarregada	LT_12P1_MOLA_DESC	
23/07/2024 09:33:37,731	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Mola Descarregada	LT_12P1_MOLA_DESC	
23/07/2024 09:34:25,624	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 09:34:25,624	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 09:34:25,624	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 09:34:25,644	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 09:34:25,644	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 09:34:25,644	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 09:34:34,983	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 09:34:34,983	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 09:34:34,983	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 09:34:34,984	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:34:34,984	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:34:34,984	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:34:34,984	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:34:34,984	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:34:34,984	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:34:34,984	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:34:34,984	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:34:34,984	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:35:26,032	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:35:26,032	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:35:26,032	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 09:35:26,542	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 09:35:26,542	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 09:35:26,542	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 09:35:27,402	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
23/07/2024 09:35:27,402	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
23/07/2024 09:35:27,402	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
23/07/2024 09:35:27,412	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:35:27,412	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:35:27,412	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 09:35:34,842	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 09:35:34,842	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 09:35:34,842	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 09:35:34,862	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 09:35:34,862	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 09:35:34,862	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 09:35:45,430	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 09:35:45,430	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 09:35:45,430	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 09:35:45,432	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:35:45,432	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:35:45,432	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:35:45,432	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:35:45,432	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:35:45,432	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:35:45,432	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:35:45,432	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:35:45,432	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:35:45,432	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:35:45,432	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:35:45,432	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 09:36:27,934	SE-MAF.02P1.12P1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 09:38:45,049	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 09:38:45,049	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 09:38:45,049	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 09:38:45,052	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:38:45,052	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:38:45,052	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:38:45,052	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:38:45,052	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:38:45,052	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:38:45,052	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:38:45,052	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:38:45,052	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:38:45,061	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:38:45,061	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:38:45,061	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:40:54,609	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32P1-6	Pos	operador
23/07/2024 09:42:24,243	SE-MAF.02P1.32P1-6	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32P1-6	Pos	operador
23/07/2024 09:43:16,751	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:43:16,751	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 09:43:16,751	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:43:16,751	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:43:16,751	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 09:43:16,751	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 09:43:16,751	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:43:16,751	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:43:16,751	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 09:43:53,922	SE-MAF.02P1.32P1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32P1-4	Pos	operador
23/07/2024 09:44:46,421	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:44:46,421	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:44:46,421	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 09:44:46,421	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 09:44:46,421	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:44:46,421	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:44:46,421	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 09:44:46,421	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:44:46,421	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:46:16,123	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 09:46:16,123	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:46:16,123	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:46:16,123	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 09:46:16,123	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:46:16,123	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:46:16,123	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 09:46:16,123	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:46:16,123	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 09:46:16,132	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:46:16,132	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:46:16,132	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:52:15,285	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32P1-4	Pos	operador
23/07/2024 09:52:38,531	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32P1-4	Pos	operador
23/07/2024 09:52:48,939	SE-MAF.02P1.32P1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32P1-4	Pos	operador
23/07/2024 09:53:33,395	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	32P1-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	operador
23/07/2024 09:53:41,901	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32P1-4	Pos	operador
23/07/2024 09:54:05,643	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32P1-4	Pos	operador
23/07/2024 09:54:47,682	SE-MAF.02P1.32P1-4	Alarme	32P1-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 09:54:47,682	SE-MAF.02P1.32P1-4	Alarme	32P1-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 09:54:47,682	SE-MAF.02P1.32P1-4	Alarme	32P1-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 09:54:47,704	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	32P1-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 09:54:47,704	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	32P1-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 09:54:47,704	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	32P1-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 09:55:00,992	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 09:55:00,992	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:55:00,992	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:55:00,992	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 09:55:00,992	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:55:00,992	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 09:55:00,992	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 09:55:00,992	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:55:00,992	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:55:01,004	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:55:01,004	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:55:01,004	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:55:11,404	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 09:55:11,404	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:55:11,404	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:55:11,404	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 09:55:11,404	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:55:11,404	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:55:11,404	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 09:55:11,404	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:55:11,404	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:55:11,412	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:55:11,412	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:55:11,412	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:55:57,543	SE-MAF.02P1.32P1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32P1-4	Pos	operador
23/07/2024 09:56:14,352	SE-MAF.02P1.32P1-4	Alarme	32P1-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 09:56:14,352	SE-MAF.02P1.32P1-4	Alarme	32P1-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 09:56:14,352	SE-MAF.02P1.32P1-4	Alarme	32P1-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 09:56:14,372	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	32P1-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 09:56:14,372	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	32P1-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 09:56:14,372	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	32P1-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 09:56:28,133	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 09:56:28,133	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:56:28,133	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:56:28,133	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 09:56:28,133	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:56:28,133	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:56:28,133	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 09:56:28,133	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:56:28,133	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:56:28,143	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:56:28,143	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:56:28,143	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:57:18,976	SE-MAF.02P1.32P1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32P1-4	Pos	operador
23/07/2024 09:58:05,456	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32P1-6	Pos	operador
23/07/2024 09:58:30,063	SE-MAF.02P1.32P1-4	Alarme	32P1-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 09:58:30,063	SE-MAF.02P1.32P1-4	Alarme	32P1-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 09:58:30,063	SE-MAF.02P1.32P1-4	Alarme	32P1-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 09:58:30,084	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	32P1-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_4_FALHA_CMD_AB	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 09:58:30,084	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	32P1-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 09:58:30,084	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	32P1-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 09:59:41,583	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 09:59:41,583	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:59:41,583	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:59:41,583	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 09:59:41,583	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:59:41,583	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:59:41,583	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 09:59:41,583	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 09:59:41,583	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:59:41,594	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:59:41,594	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 09:59:41,594	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:00:38,043	SE-MAF.02P1.32P1-6	Alarme	32P1-6 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_6_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 10:00:38,043	SE-MAF.02P1.32P1-6	Alarme	32P1-6 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_6_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 10:00:38,043	SE-MAF.02P1.32P1-6	Alarme	32P1-6 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_6_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 10:00:38,063	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	32P1-6 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_6_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 10:00:38,063	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	32P1-6 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_6_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 10:00:38,063	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	32P1-6 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_6_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 10:00:40,394	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_FALHA_CMD_AB	operador
23/07/2024 10:00:40,394	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 10:00:40,394	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	32P1-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	operador
23/07/2024 10:00:40,394	SE-MAF.02P1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	LT_12P1_SUP_VCC_120V	operador
23/07/2024 10:00:40,394	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	operador
23/07/2024 10:00:40,394	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	32P1-6 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_6_FALHA_CMD_FE	operador
23/07/2024 10:00:40,394	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_FALHA_CMD_FE	operador
23/07/2024 10:00:40,394	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Mola Descarregada	LT_12P1_MOLA_DESC	operador
23/07/2024 10:00:40,394	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	operador
23/07/2024 10:00:40,394	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	32P1-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_4_FALHA_CMD_AB	operador
23/07/2024 10:00:40,394	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	operador
23/07/2024 10:00:40,394	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 10:00:57,346	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32P1-6	Pos	operador
23/07/2024 10:01:13,520	SE-MAF.02P1.32P1-6	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32P1-6	Pos	operador
23/07/2024 10:02:16,140	SE-MAF.02P1.32P1-6	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32P1-6	Pos	operador
23/07/2024 10:02:31,110	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 10:02:31,110	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 10:02:31,110	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 10:02:31,113	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:02:31,113	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:02:31,113	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:02:31,113	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 10:02:31,113	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:02:31,113	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:02:31,113	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:02:31,113	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:02:31,113	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:02:31,113	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:02:31,113	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:02:31,113	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:02:31,113	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:02:31,113	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:02:31,113	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:02:36,063	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:02:36,063	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:02:36,063	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:02:38,491	SE-MAF.02P1.32P1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32P1-4	Pos	operador
23/07/2024 10:02:51,682	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 10:02:51,682	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 10:02:51,682	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 10:02:51,683	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:02:51,683	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:02:51,683	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:02:51,683	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 10:02:51,683	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:02:51,683	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:02:51,683	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:02:51,683	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:02:51,683	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:02:51,693	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:02:51,693	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:02:51,693	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:02:57,427	SE-MAF.02P1.32P1-7	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32P1-7	Pos	operador
23/07/2024 10:03:20,033	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:03:20,033	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:03:20,033	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:03:20,033	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:03:20,033	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:03:20,033	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:03:20,033	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:03:20,033	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:03:20,033	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:03:46,185	SE-MAF.02P1.32P1-6	Alarme	32P1-6 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_6_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 10:03:46,185	SE-MAF.02P1.32P1-6	Alarme	32P1-6 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_6_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 10:03:46,185	SE-MAF.02P1.32P1-6	Alarme	32P1-6 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_6_FALHA_CMD_AB	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 10:03:46,204	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	32P1-6 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_6_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 10:03:46,204	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	32P1-6 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_6_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 10:03:46,204	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	32P1-6 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_6_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 10:03:53,472	SE-MAF.02P1.32P1-7	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32P1-7	Pos	operador
23/07/2024 10:04:05,520	SE-MAF.02P1.32P1-7	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32P1-7	Pos	operador
23/07/2024 10:04:38,854	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:04:38,854	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:04:38,854	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:04:38,854	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:04:38,854	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:04:38,854	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:04:38,854	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:04:38,854	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:04:38,854	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:04:38,854	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:04:38,854	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:04:38,854	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:04:38,854	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:04:38,854	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:04:38,854	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:04:38,854	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:04:38,854	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 10:04:38,854	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:04:38,854	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:04:38,854	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:04:38,854	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:04:38,854	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:04:38,854	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:04:55,680	SE-MAF.02P1.32P1-7	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32P1-7	Pos	operador
23/07/2024 10:05:01,214	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:05:01,214	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:05:01,214	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:05:01,214	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:05:01,214	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:05:01,214	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:05:01,214	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:05:01,214	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:05:01,214	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:05:01,224	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:05:01,224	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:05:01,224	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:05:27,310	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	32P1-6 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_6_FALHA_CMD_AB	operador
23/07/2024 10:05:27,310	SE-MAF.02P1.32P1-7	Normal	32P1-7 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_7_FALHA_CMD_AB	operador
23/07/2024 10:05:27,310	SE-MAF.02P1.32P1-7	Normal	32P1-7 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_7_FALHA_CMD_FE	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 10:05:30,114	SE-MAF.02P1.32P1-7	Alarme	32P1-7 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_7_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 10:05:30,114	SE-MAF.02P1.32P1-7	Alarme	32P1-7 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_7_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 10:05:30,114	SE-MAF.02P1.32P1-7	Alarme	32P1-7 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_7_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 10:05:30,134	SE-MAF.02P1.32P1-7	Normal	32P1-7 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_7_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 10:05:30,134	SE-MAF.02P1.32P1-7	Normal	32P1-7 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_7_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 10:05:30,134	SE-MAF.02P1.32P1-7	Normal	32P1-7 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_7_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 10:06:16,214	SE-MAF.02P1.32P1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:06:16,214	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:06:16,214	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:06:16,214	SE-MAF.02P1.32P1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:06:16,214	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:06:16,214	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:06:16,214	SE-MAF.02P1.32P1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:06:16,214	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:06:16,214	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:06:38,214	SE-MAF.02P1.32P1-7	Alarme	32P1-7 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_7_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 10:06:38,214	SE-MAF.02P1.32P1-7	Alarme	32P1-7 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_7_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 10:06:38,214	SE-MAF.02P1.32P1-7	Alarme	32P1-7 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_7_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 10:06:38,234	SE-MAF.02P1.32P1-7	Normal	32P1-7 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_7_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 10:06:38,234	SE-MAF.02P1.32P1-7	Normal	32P1-7 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_7_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 10:06:38,234	SE-MAF.02P1.32P1-7	Normal	32P1-7 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_7_FALHA_CMD_AB	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 10:07:18,424	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:07:18,424	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:07:18,424	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:07:18,424	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:07:18,424	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:07:18,424	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:07:18,424	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:07:18,424	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:07:18,424	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:07:18,424	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:07:18,424	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:07:18,424	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:07:18,424	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:07:18,424	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:07:18,424	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:07:18,424	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:07:18,424	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:07:18,424	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:07:18,424	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:07:18,424	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 10:07:18,424	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:07:18,424	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 10:07:18,424	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 10:08:12,853	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	ED2-3 12P1-43L/R em Local	LT_12P1_ED_43LR_LOC	
23/07/2024 10:08:12,853	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	ED2-3 12P1-43L/R em Local	LT_12P1_ED_43LR_LOC	
23/07/2024 10:08:12,853	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	ED2-3 12P1-43L/R em Local	LT_12P1_ED_43LR_LOC	
23/07/2024 10:08:12,854	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:08:12,854	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:08:12,854	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:08:47,828	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-3 12P1-43L/R em Local	LT_12P1_ED_43LR_LOC	
23/07/2024 10:08:47,828	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-3 12P1-43L/R em Local	LT_12P1_ED_43LR_LOC	
23/07/2024 10:08:47,828	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-3 12P1-43L/R em Local	LT_12P1_ED_43LR_LOC	
23/07/2024 10:08:47,834	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:08:47,834	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:08:47,834	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:08:53,601	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	ED2-4 12P1-F.Vcc Cmd	LT_12P1_ED_FVCC_CMD_MOT	
23/07/2024 10:08:53,601	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	ED2-4 12P1-F.Vcc Cmd	LT_12P1_ED_FVCC_CMD_MOT	
23/07/2024 10:08:53,601	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	ED2-4 12P1-F.Vcc Cmd	LT_12P1_ED_FVCC_CMD_MOT	
23/07/2024 10:08:53,604	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:08:53,604	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:08:53,604	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:09:12,308	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-4 12P1-F.Vcc Cmd	LT_12P1_ED_FVCC_CMD_MOT	
23/07/2024 10:09:12,308	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-4 12P1-F.Vcc Cmd	LT_12P1_ED_FVCC_CMD_MOT	
23/07/2024 10:09:12,308	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-4 12P1-F.Vcc Cmd	LT_12P1_ED_FVCC_CMD_MOT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 10:09:12,314	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:09:12,314	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:09:12,314	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:09:14,322	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	ED2-5 12P1-F.Vcc Motor	LT_12P1_ED_FCC_GERAL	
23/07/2024 10:09:14,322	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	ED2-5 12P1-F.Vcc Motor	LT_12P1_ED_FCC_GERAL	
23/07/2024 10:09:14,322	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	ED2-5 12P1-F.Vcc Motor	LT_12P1_ED_FCC_GERAL	
23/07/2024 10:09:14,324	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:09:14,324	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:09:14,324	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:09:54,048	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-5 12P1-F.Vcc Motor	LT_12P1_ED_FCC_GERAL	
23/07/2024 10:09:54,048	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-5 12P1-F.Vcc Motor	LT_12P1_ED_FCC_GERAL	
23/07/2024 10:09:54,048	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-5 12P1-F.Vcc Motor	LT_12P1_ED_FCC_GERAL	
23/07/2024 10:09:54,054	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:09:54,054	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:09:54,054	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:09:56,371	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	ED2-6 12P1-Falta Vca	LT_12P1_ED_FVCA_POLOS	
23/07/2024 10:09:56,371	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	ED2-6 12P1-Falta Vca	LT_12P1_ED_FVCA_POLOS	
23/07/2024 10:09:56,371	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	ED2-6 12P1-Falta Vca	LT_12P1_ED_FVCA_POLOS	
23/07/2024 10:10:15,926	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-6 12P1-Falta Vca	LT_12P1_ED_FVCA_POLOS	
23/07/2024 10:10:15,926	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-6 12P1-Falta Vca	LT_12P1_ED_FVCA_POLOS	
23/07/2024 10:10:15,926	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-6 12P1-Falta Vca	LT_12P1_ED_FVCA_POLOS	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 10:10:55,383	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	ED2-7 12P1-SF6 1o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_1EST	
23/07/2024 10:10:55,383	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	ED2-7 12P1-SF6 1o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_1EST	
23/07/2024 10:10:55,383	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	ED2-7 12P1-SF6 1o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_1EST	
23/07/2024 10:11:18,937	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-7 12P1-SF6 1o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_1EST	
23/07/2024 10:11:18,937	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-7 12P1-SF6 1o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_1EST	
23/07/2024 10:11:18,937	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-7 12P1-SF6 1o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_1EST	
23/07/2024 10:11:22,961	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	ED2-8 12P1-SF6 2o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_2EST	
23/07/2024 10:11:22,961	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	ED2-8 12P1-SF6 2o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_2EST	
23/07/2024 10:11:22,961	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	ED2-8 12P1-SF6 2o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_2EST	
23/07/2024 10:11:22,964	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:11:22,964	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:11:22,964	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:11:22,974	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:11:22,974	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:11:22,974	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:11:22,984	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:11:22,984	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:11:22,984	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:11:45,877	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-8 12P1-SF6 2o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_2EST	
23/07/2024 10:11:45,877	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-8 12P1-SF6 2o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_2EST	
23/07/2024 10:11:45,877	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-8 12P1-SF6 2o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_2EST	
23/07/2024 10:11:45,894	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 10:11:45,894	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:11:45,894	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:11:45,894	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:11:45,894	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:11:45,894	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:11:45,906	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:11:45,906	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:11:45,906	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:12:23,331	SE-MAF.02P1.32P1-4	Alarme	ED4-6 32P2-4-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
23/07/2024 10:12:23,331	SE-MAF.02P1.32P1-4	Alarme	ED4-6 32P2-4-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
23/07/2024 10:12:23,331	SE-MAF.02P1.32P1-4	Alarme	ED4-6 32P2-4-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
23/07/2024 10:12:23,334	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:12:23,334	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:12:23,334	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:12:54,346	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	ED4-6 32P2-4-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
23/07/2024 10:12:54,346	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	ED4-6 32P2-4-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
23/07/2024 10:12:54,346	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	ED4-6 32P2-4-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
23/07/2024 10:12:54,366	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:12:54,366	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:12:54,366	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:13:04,092	SE-MAF.02P1.32P1-4	Alarme	ED4-7 32P2-4-43L/R em Local	LT_12P1_ED_SEC_4_43LR_LOC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 10:13:04,092	SE-MAF.02P1.32P1-4	Alarme	ED4-7 32P2-4-43L/R em Local	LT_12P1_ED_SEC_4_43LR_LOC	
23/07/2024 10:13:04,092	SE-MAF.02P1.32P1-4	Alarme	ED4-7 32P2-4-43L/R em Local	LT_12P1_ED_SEC_4_43LR_LOC	
23/07/2024 10:13:04,094	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:13:04,094	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:13:04,094	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:13:40,686	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	ED4-7 32P2-4-43L/R em Local	LT_12P1_ED_SEC_4_43LR_LOC	
23/07/2024 10:13:40,686	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	ED4-7 32P2-4-43L/R em Local	LT_12P1_ED_SEC_4_43LR_LOC	
23/07/2024 10:13:40,686	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	ED4-7 32P2-4-43L/R em Local	LT_12P1_ED_SEC_4_43LR_LOC	
23/07/2024 10:13:40,695	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:13:40,695	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:13:40,695	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:14:24,692	SE-MAF.02P1.32P1-6	Alarme	ED5-3 32P2-6-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
23/07/2024 10:14:24,692	SE-MAF.02P1.32P1-6	Alarme	ED5-3 32P2-6-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
23/07/2024 10:14:24,692	SE-MAF.02P1.32P1-6	Alarme	ED5-3 32P2-6-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
23/07/2024 10:14:24,695	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:14:24,695	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:14:24,695	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:15:01,435	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	ED5-3 32P2-6-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
23/07/2024 10:15:01,435	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	ED5-3 32P2-6-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
23/07/2024 10:15:01,435	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	ED5-3 32P2-6-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
23/07/2024 10:15:01,436	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 10:15:01,436	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:15:01,436	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:15:22,823	SE-MAF.02P1.32P1-6	Alarme	ED5-4 32P2-6-43L/R em Local	LT_12P1_ED_SEC_6_43LR_LOC	
23/07/2024 10:15:22,823	SE-MAF.02P1.32P1-6	Alarme	ED5-4 32P2-6-43L/R em Local	LT_12P1_ED_SEC_6_43LR_LOC	
23/07/2024 10:15:22,823	SE-MAF.02P1.32P1-6	Alarme	ED5-4 32P2-6-43L/R em Local	LT_12P1_ED_SEC_6_43LR_LOC	
23/07/2024 10:15:22,826	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:15:22,826	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:15:22,826	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:15:46,127	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	ED5-4 32P2-6-43L/R em Local	LT_12P1_ED_SEC_6_43LR_LOC	
23/07/2024 10:15:46,127	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	ED5-4 32P2-6-43L/R em Local	LT_12P1_ED_SEC_6_43LR_LOC	
23/07/2024 10:15:46,127	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	ED5-4 32P2-6-43L/R em Local	LT_12P1_ED_SEC_6_43LR_LOC	
23/07/2024 10:15:46,134	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:15:46,134	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:15:46,134	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 10:16:20,481	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	ED5-9 USA1-Falha Interna	LT_12P1_ED_IED_ADJ_DEFEITO_2	
23/07/2024 10:16:20,481	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	ED5-9 USA1-Falha Interna	LT_12P1_ED_IED_ADJ_DEFEITO_2	
23/07/2024 10:16:20,481	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	ED5-9 USA1-Falha Interna	LT_12P1_ED_IED_ADJ_DEFEITO_2	
23/07/2024 10:16:46,666	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED5-9 USA1-Falha Interna	LT_12P1_ED_IED_ADJ_DEFEITO_2	
23/07/2024 10:16:46,666	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED5-9 USA1-Falha Interna	LT_12P1_ED_IED_ADJ_DEFEITO_2	
23/07/2024 10:16:46,666	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED5-9 USA1-Falha Interna	LT_12P1_ED_IED_ADJ_DEFEITO_2	
23/07/2024 10:16:50,830	SE-MAF.02P1	Alarme	ED5-10 PN-EN-01 - Porta Aberta	LT_12P1_ED_PN_PORTA_AB	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 10:16:50,830	SE-MAF.02P1	Alarme	ED5-10 PN-EN-01 - Porta Aberta	LT_12P1_ED_PN_PORTA_AB	
23/07/2024 10:16:50,830	SE-MAF.02P1	Alarme	ED5-10 PN-EN-01 - Porta Aberta	LT_12P1_ED_PN_PORTA_AB	
23/07/2024 10:17:21,034	SE-MAF.02P1	Normal	ED5-10 PN-EN-01 - Porta Aberta	LT_12P1_ED_PN_PORTA_AB	
23/07/2024 10:17:21,034	SE-MAF.02P1	Normal	ED5-10 PN-EN-01 - Porta Aberta	LT_12P1_ED_PN_PORTA_AB	
23/07/2024 10:17:21,034	SE-MAF.02P1	Normal	ED5-10 PN-EN-01 - Porta Aberta	LT_12P1_ED_PN_PORTA_AB	
23/07/2024 10:17:26,071	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	ED5-11 12V9-Falha Interna	LT_12P1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
23/07/2024 10:17:26,071	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	ED5-11 12V9-Falha Interna	LT_12P1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
23/07/2024 10:17:26,071	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	ED5-11 12V9-Falha Interna	LT_12P1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
23/07/2024 10:18:08,808	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED5-11 12V9-Falha Interna	LT_12P1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
23/07/2024 10:18:08,808	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED5-11 12V9-Falha Interna	LT_12P1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
23/07/2024 10:18:08,808	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED5-11 12V9-Falha Interna	LT_12P1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
23/07/2024 10:53:47,924	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 10:53:47,924	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
23/07/2024 10:53:47,924	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 10:53:47,924	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
23/07/2024 10:53:47,924	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 10:55:49,044	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 10:55:49,044	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 10:55:49,044	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 11:06:47,316	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:06:47,316	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:06:47,316	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 11:06:47,318	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 11:06:47,318	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 11:06:47,318	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 11:06:47,466	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 11:06:47,466	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 11:06:47,466	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 11:06:47,497	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 11:06:47,497	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 11:06:47,504	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 11:06:47,504	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 11:06:47,504	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 11:06:47,504	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 11:06:47,514	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:06:47,514	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:06:47,551	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 11:06:47,551	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 11:06:47,552	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 11:06:47,552	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 11:06:47,556	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 11:06:47,556	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:06:47,556	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 11:06:47,556	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 11:06:47,556	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 11:06:47,556	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 11:06:47,565	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:06:47,565	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:06:57,194	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 11:06:57,194	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 11:06:57,194	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 11:07:33,767	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 11:07:33,767	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 11:07:33,767	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 11:07:33,785	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:07:33,785	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:07:33,785	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:07:33,787	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 11:07:33,787	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 11:07:33,787	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 11:07:41,797	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:07:41,797	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:07:41,797	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:07:41,947	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 11:07:41,947	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 11:07:41,947	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 11:07:51,675	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 11:07:51,675	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 11:07:51,675	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 11:09:52,519	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 11:09:52,519	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 11:09:52,519	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 11:09:52,537	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:09:52,537	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:09:52,537	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:09:52,539	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 11:09:52,539	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 11:09:52,539	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 11:16:36,486	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
23/07/2024 11:16:36,486	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:16:36,486	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:17:45,745	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:17:45,745	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:17:45,745	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:18:36,184	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:18:36,184	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:18:36,184	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:22:25,990	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 11:22:25,990	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
23/07/2024 11:22:25,990	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 11:22:25,990	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
23/07/2024 11:22:25,993	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 11:22:25,993	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 11:22:25,994	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 11:22:25,994	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 11:22:25,994	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 11:22:26,007	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
23/07/2024 11:22:26,007	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
23/07/2024 11:22:26,008	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 11:22:26,008	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 11:22:26,009	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 11:22:26,009	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 11:22:26,014	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 11:22:26,014	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 11:22:26,014	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 11:27:32,895	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:27:32,895	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:27:32,895	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:28:03,585	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:28:03,585	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:28:03,585	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 11:40:18,046	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:40:18,046	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:40:18,046	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:41:05,056	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:41:05,056	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:41:05,056	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:41:05,086	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_50N	
23/07/2024 11:41:05,086	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_50N	
23/07/2024 11:41:05,086	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_50N	
23/07/2024 11:41:05,087	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:41:05,087	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:41:05,087	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:41:05,088	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z1_TERRA	
23/07/2024 11:41:05,088	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_50_A	
23/07/2024 11:41:05,088	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z1_TERRA	
23/07/2024 11:41:05,088	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_50_A	
23/07/2024 11:41:05,088	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z1_TERRA	
23/07/2024 11:41:05,088	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_50_A	
23/07/2024 11:41:05,206	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 11:41:05,206	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 11:41:05,206	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 11:41:05,338	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 11:41:05,338	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 11:41:05,338	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 11:41:05,442	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z2_TERRA	
23/07/2024 11:41:05,442	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z2_TERRA	
23/07/2024 11:41:05,442	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z2_TERRA	
23/07/2024 11:41:14,434	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 11:41:14,434	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 11:41:14,434	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 11:41:14,438	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z1_TERRA	
23/07/2024 11:41:14,438	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z2_TERRA	
23/07/2024 11:41:14,438	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z1_TERRA	
23/07/2024 11:41:14,438	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z2_TERRA	
23/07/2024 11:41:14,438	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z1_TERRA	
23/07/2024 11:41:14,438	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z2_TERRA	
23/07/2024 11:41:14,440	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_50_A	
23/07/2024 11:41:14,440	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_50N	
23/07/2024 11:41:14,440	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_50_A	
23/07/2024 11:41:14,440	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_50N	
23/07/2024 11:41:14,440	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_50_A	
23/07/2024 11:41:14,440	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_50N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 11:41:14,448	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:41:14,448	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:41:14,448	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:41:14,450	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 11:41:14,450	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 11:41:14,450	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 11:41:14,487	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:41:14,487	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:41:14,487	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:42:03,010	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:42:03,010	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:42:03,010	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:42:03,026	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_50N	
23/07/2024 11:42:03,026	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_50N	
23/07/2024 11:42:03,026	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_50N	
23/07/2024 11:42:03,028	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z1_TERRA	
23/07/2024 11:42:03,028	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z1_TERRA	
23/07/2024 11:42:03,028	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z1_TERRA	
23/07/2024 11:42:03,030	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_50_B	
23/07/2024 11:42:03,030	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_50_B	
23/07/2024 11:42:03,030	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_50_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 11:42:03,042	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_50_B	
23/07/2024 11:42:03,042	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_50N	
23/07/2024 11:42:03,042	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_50_B	
23/07/2024 11:42:03,042	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_50N	
23/07/2024 11:42:03,042	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_50_B	
23/07/2024 11:42:03,042	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_50N	
23/07/2024 11:42:03,046	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z1_TERRA	
23/07/2024 11:42:03,046	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z1_TERRA	
23/07/2024 11:42:03,046	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z1_TERRA	
23/07/2024 11:42:03,048	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:42:03,048	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:42:03,048	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:42:17,102	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:42:17,102	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:42:17,102	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:42:17,115	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:42:17,115	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:42:17,115	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:42:17,150	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:42:17,150	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 11:42:17,150	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 11:42:17,226	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:42:17,226	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:42:17,226	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 11:43:50,001	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 11:43:57,762	SE-MAF.02P1.12P1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 11:44:34,300	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	
23/07/2024 11:44:34,300	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	
23/07/2024 11:44:34,300	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	
23/07/2024 11:44:34,336	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	
23/07/2024 11:44:34,336	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	
23/07/2024 11:44:34,336	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	
23/07/2024 11:45:03,098	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 11:45:03,098	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 11:45:03,098	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 11:45:03,130	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 11:45:03,130	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 11:45:03,130	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 11:46:09,920	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 11:46:09,920	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 11:46:09,920	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 11:46:09,960	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 11:46:09,960	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 11:46:09,960	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 11:46:09,966	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 11:46:09,966	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:46:09,966	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:46:09,966	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:46:09,966	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:46:09,966	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 11:46:09,966	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:46:09,966	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:46:09,966	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:46:09,966	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:46:09,966	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 11:46:09,966	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:46:09,966	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:46:09,966	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:46:09,966	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:46:17,710	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 11:46:17,710	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 11:46:17,710	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 11:46:17,715	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 11:46:17,715	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 11:46:17,715	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 11:46:17,716	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 11:46:17,716	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:46:17,716	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:46:17,716	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 11:46:17,716	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:46:17,716	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 11:46:17,726	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:46:17,726	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:46:17,726	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:46:17,726	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:46:17,726	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:46:17,726	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:46:17,726	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:46:17,726	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:46:17,726	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 11:47:55,962	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 11:47:55,962	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 11:47:55,962	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 11:47:56,094	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 11:47:56,094	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 11:47:56,094	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:14:35,128	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 13:14:35,128	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:14:35,128	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:14:35,128	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 13:14:35,128	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:14:35,128	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:14:35,128	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 13:14:35,128	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 13:14:35,128	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:14:35,128	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:14:35,128	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 13:14:35,128	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 13:14:35,128	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 13:14:35,128	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 13:14:35,128	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:14:35,128	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:14:35,128	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:14:35,128	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 13:14:35,128	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:14:35,128	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 13:14:35,128	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:14:35,128	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:14:35,128	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:14:35,138	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:14:35,138	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:14:35,138	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:14:35,138	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:14:35,138	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:14:35,138	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:14:35,138	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:14:35,138	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:14:35,138	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:14:35,138	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:14:35,138	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:34:16,636	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z1_TERRA	operador
23/07/2024 13:34:16,636	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
23/07/2024 13:34:16,636	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-3 12P1-43L/R em Local	LT_12P1_ED_43LR_LOC	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED5-11 12V9-Falha Interna	LT_12P1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	ED4-7 32P2-4-43L/R em Local	LT_12P1_ED_SEC_4_43LR_LOC	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-8 12P1-SF6 2o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_2EST	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-6 12P1-Falta Vca	LT_12P1_ED_FVCA_POLOS	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-4 12P1-F.Vcc Cmd	LT_12P1_ED_FVCC_CMD_MOT	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_50_A	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	ED5-4 32P2-6-43L/R em Local	LT_12P1_ED_SEC_6_43LR_LOC	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED5-9 USA1-Falha Interna	LT_12P1_ED_IED_ADJ_DEFEITO_2	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	ED4-6 32P2-4-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.02P1	Normal	ED5-10 PN-EN-01 - Porta Aberta	LT_12P1_ED_PN_PORTA_AB	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-7 12P1-SF6 1o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_1EST	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_50N	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-5 12P1-F.Vcc Motor	LT_12P1_ED_FCC_GERAL	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	operador
23/07/2024 13:34:16,637	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
23/07/2024 13:34:16,638	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:34:16,638	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_50_B	operador
23/07/2024 13:34:16,638	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z2_TERRA	operador
23/07/2024 13:34:16,638	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	operador
23/07/2024 13:34:16,638	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	ED5-3 32P2-6-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_6_FVCC_DEF	operador
23/07/2024 13:34:25,311	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 13:34:35,551	SE-MAF.02V9.12V9	COS	Enviado comando N2 do 12V9	N2N3	operador
23/07/2024 13:34:37,996	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
23/07/2024 13:34:47,929	SE-MAF.02T1AT.12T1	COS	Enviado comando N2 do 12T1	N2N3	operador
23/07/2024 13:34:51,549	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
23/07/2024 13:34:56,082	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
23/07/2024 13:34:56,082	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
23/07/2024 13:34:56,082	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
23/07/2024 13:34:56,082	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
23/07/2024 13:36:47,618	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
23/07/2024 13:36:47,618	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:36:47,618	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:36:47,661	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:36:47,661	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 13:36:47,661	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:36:47,670	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:36:47,670	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:36:47,670	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:36:47,670	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:36:47,670	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:36:47,670	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:36:47,670	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:36:47,670	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:36:47,670	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:36:47,670	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:36:47,670	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:36:47,670	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:36:57,820	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 13:36:57,820	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 13:36:57,820	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 13:37:00,308	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:37:00,308	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
23/07/2024 13:37:00,351	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 13:37:00,351	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:37:00,361	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:37:00,361	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:37:00,361	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:37:00,361	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:37:00,361	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:37:00,361	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:37:00,361	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:37:00,361	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:37:10,209	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 13:37:10,209	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 13:37:10,209	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 13:37:10,209	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 13:37:10,209	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 13:37:10,209	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 13:37:13,856	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:37:13,856	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 13:37:13,859	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:37:13,859	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:37:13,859	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:37:13,859	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:37:13,859	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:37:13,859	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:39:26,366	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 13:39:28,951	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
23/07/2024 13:39:28,951	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:39:28,951	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:39:30,296	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:39:30,296	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 13:39:30,296	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 13:39:30,298	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 13:39:30,298	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 13:39:30,298	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 13:39:30,298	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 13:39:30,298	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 13:39:30,298	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 13:39:30,328	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 13:39:30,328	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 13:39:30,328	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 13:39:30,328	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 13:39:30,328	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 13:39:30,328	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 13:39:30,330	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 13:39:30,330	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 13:39:30,330	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 13:39:30,372	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:39:30,372	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:39:30,372	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:39:30,374	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:39:30,374	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:39:30,374	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:39:30,381	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:39:30,381	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:39:30,381	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:39:30,381	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:39:30,381	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:39:30,381	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:39:30,381	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:39:30,381	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:39:30,381	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:39:30,381	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:39:30,381	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:39:30,381	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:39:30,391	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:39:30,391	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:39:30,391	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:40:25,005	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	operador
23/07/2024 13:40:25,005	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
23/07/2024 13:40:25,005	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	operador
23/07/2024 13:40:25,005	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	operador
23/07/2024 13:40:25,005	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:40:25,005	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 13:40:31,177	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 13:41:41,741	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 13:41:48,808	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:41:48,808	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:41:48,808	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:41:48,852	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:41:48,852	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:41:48,852	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:41:48,859	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:41:48,859	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:41:48,859	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:41:48,859	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:41:48,859	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:41:48,859	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:41:48,859	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:41:48,859	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:41:48,859	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:41:48,859	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:41:48,859	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:41:48,859	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:42:20,449	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 13:42:34,119	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:42:34,119	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:42:34,119	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:42:35,461	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 13:42:35,461	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 13:42:35,461	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 13:42:35,493	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 13:42:35,493	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 13:42:35,493	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 13:42:35,541	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:42:35,541	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:42:35,541	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:42:35,543	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:42:35,543	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:42:35,543	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:42:35,550	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:42:35,550	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:42:35,550	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:42:35,550	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:42:35,550	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:42:35,550	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:42:35,550	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:42:35,550	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:42:35,550	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:42:35,550	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:42:35,550	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:42:35,550	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:42:35,560	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:42:35,560	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:42:35,560	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:42:53,648	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
23/07/2024 13:42:53,648	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:42:53,648	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:42:53,691	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:42:53,691	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:42:53,691	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 13:42:53,700	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:42:53,700	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:42:53,700	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:42:53,700	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:42:53,700	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:42:53,700	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:42:53,700	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:42:53,700	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:42:53,700	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:42:53,700	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:42:53,700	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:42:53,700	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:43:04,219	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:43:04,219	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:43:04,219	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
23/07/2024 13:43:05,533	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 13:43:05,533	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 13:43:05,533	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 13:43:05,565	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 13:43:05,565	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 13:43:05,565	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 13:43:05,611	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:43:05,611	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:43:05,611	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:43:05,613	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:43:05,613	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:43:05,613	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:43:05,620	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:43:05,620	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:43:05,620	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:43:05,620	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:43:05,620	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:43:05,620	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:43:05,620	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:43:05,620	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:43:05,620	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:43:05,620	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:43:05,620	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:43:05,620	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:43:05,630	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:43:05,630	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:43:05,630	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:44:04,248	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:44:04,248	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:44:04,248	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:44:04,291	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:44:04,291	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:44:04,291	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:44:04,299	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:44:04,299	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:44:04,299	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:44:04,299	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:44:04,299	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:44:04,299	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:44:04,299	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:44:04,299	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:44:04,299	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:44:04,299	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:44:04,299	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:44:04,299	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:44:12,369	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:44:12,369	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:44:12,369	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:44:13,743	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 13:44:13,743	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 13:44:13,743	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 13:44:13,777	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 13:44:13,777	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 13:44:13,777	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 13:44:13,821	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:44:13,821	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:44:13,821	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:44:13,823	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:44:13,823	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:44:13,823	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:44:13,830	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:44:13,830	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:44:13,830	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:44:13,830	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:44:13,830	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:44:13,830	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:44:13,830	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:44:13,830	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:44:13,830	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:44:13,830	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:44:13,830	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:44:13,830	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:44:13,840	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:44:13,840	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:44:13,840	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:44:42,958	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:44:42,958	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:44:42,958	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:44:43,001	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:44:43,001	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:44:43,001	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:44:43,009	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:44:43,009	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:44:43,009	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:44:43,009	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:44:43,009	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:44:43,009	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:44:43,009	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:44:43,009	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:44:43,009	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:44:43,009	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:44:43,009	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:44:43,009	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:44:46,041	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
23/07/2024 13:45:03,520	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 13:45:03,520	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 13:45:03,520	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 13:45:28,608	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 13:45:28,608	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 13:45:28,608	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 13:45:28,608	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 13:47:08,599	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:47:08,599	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
23/07/2024 13:47:08,599	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 13:47:09,804	SE-MAF.02P1.12P1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
23/07/2024 13:49:32,429	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
23/07/2024 13:49:32,429	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
23/07/2024 13:49:32,429	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
23/07/2024 13:49:32,429	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
23/07/2024 13:54:41,983	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 13:54:47,916	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
23/07/2024 13:54:50,499	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:54:50,499	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:54:50,499	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:54:51,835	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 13:54:51,835	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 13:54:51,835	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 13:54:51,869	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 13:54:51,869	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 13:54:51,869	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 13:54:51,910	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:54:51,910	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:54:51,910	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:54:51,911	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:54:51,911	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:54:51,911	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:54:51,913	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 13:54:51,913	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 13:54:51,913	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 13:54:51,920	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:54:51,920	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:54:51,920	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:54:51,920	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:54:51,920	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:54:51,920	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:54:51,920	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:54:51,920	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:54:51,920	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:54:51,930	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:54:51,930	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:54:51,930	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:55:01,271	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
23/07/2024 13:55:01,991	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:55:01,991	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:55:01,991	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:55:01,999	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:55:01,999	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:55:01,999	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:55:01,999	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:55:01,999	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:55:01,999	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:55:01,999	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:55:01,999	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:55:01,999	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:55:01,999	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:55:01,999	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:55:01,999	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:55:46,601	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:55:46,601	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:55:46,601	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:55:47,964	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 13:55:47,964	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 13:55:47,964	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 13:55:47,966	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 13:55:47,966	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 13:55:47,966	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 13:55:47,966	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 13:55:47,966	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 13:55:47,966	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:55:47,968	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 13:55:47,968	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 13:55:47,968	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 13:55:47,968	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 13:55:48,042	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:55:48,042	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:55:48,042	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:55:48,043	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:55:48,043	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:55:48,043	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:55:48,051	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:55:48,051	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:55:48,051	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:55:48,051	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:55:48,051	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:55:48,051	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:55:48,051	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:55:48,051	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:55:48,051	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:55:48,060	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:55:48,060	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:55:48,060	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:55:48,114	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:55:48,114	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 13:55:48,114	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 13:55:48,121	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 13:55:48,121	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 13:55:48,121	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 13:55:48,121	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 13:55:48,123	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:55:48,123	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:55:48,123	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:55:48,132	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 13:55:48,132	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 13:55:48,132	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 13:55:48,132	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 13:55:48,138	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:55:48,138	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:55:48,138	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:55:48,146	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 13:55:48,146	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 13:55:48,146	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 13:55:48,146	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 13:55:48,146	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 13:55:48,146	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:55:48,146	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 13:55:48,146	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 13:55:48,146	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 13:55:48,146	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 13:55:48,146	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 13:55:48,146	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 13:55:48,149	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:55:48,149	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:55:48,150	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:55:48,150	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:55:48,150	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:55:48,150	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:55:48,160	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:55:48,160	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:55:48,191	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:55:48,191	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:55:48,196	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:55:48,196	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:55:48,199	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:55:48,199	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:55:48,199	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:55:48,199	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:55:48,199	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:55:48,199	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:55:48,210	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:55:48,210	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:55:48,270	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:55:48,270	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:55:48,270	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:55:48,270	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 13:57:04,828	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:57:04,828	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:57:04,828	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:57:04,828	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:57:04,872	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:57:04,872	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:57:04,872	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:57:04,872	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:57:04,879	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:57:04,879	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:57:04,879	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:57:04,879	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:57:04,879	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:57:04,879	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:57:04,879	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:57:04,879	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:57:04,879	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:57:04,879	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:57:04,879	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:57:04,879	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:57:04,879	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:57:04,879	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:57:04,879	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:57:04,879	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:57:10,767	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:57:10,767	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:57:10,767	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 13:57:10,810	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:57:10,810	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:57:10,810	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:57:10,819	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:57:10,819	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:57:10,819	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:57:10,819	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:57:10,819	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:57:10,819	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:57:10,819	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:57:10,819	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:57:10,819	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:57:10,819	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:57:10,819	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:57:10,819	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:57:19,606	SE-MAF.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
23/07/2024 13:57:19,606	SE-MAF.02P1	Falha	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
23/07/2024 13:57:19,606	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
23/07/2024 13:57:19,606	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
23/07/2024 13:57:19,606	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
23/07/2024 13:57:19,606	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
23/07/2024 13:57:19,606	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
23/07/2024 13:57:19,606	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
23/07/2024 13:57:19,606	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
23/07/2024 13:57:19,606	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
23/07/2024 13:57:19,606	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
23/07/2024 13:57:19,606	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:57:19,606	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
23/07/2024 13:57:20,666	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
23/07/2024 13:57:20,666	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
23/07/2024 13:57:20,666	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
23/07/2024 13:57:20,666	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
23/07/2024 13:57:20,666	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
23/07/2024 13:57:20,666	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
23/07/2024 13:57:20,666	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
23/07/2024 13:57:20,666	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
23/07/2024 13:57:20,666	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
23/07/2024 13:57:20,666	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
23/07/2024 13:57:20,666	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
23/07/2024 13:57:20,666	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
23/07/2024 13:57:20,666	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
23/07/2024 13:57:24,119	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:57:24,119	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:57:24,119	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 13:57:24,121	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:57:24,121	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:57:24,121	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:57:24,121	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 13:57:24,121	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:57:24,121	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:57:24,121	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 13:57:24,121	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 13:57:24,121	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:00:51,850	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
23/07/2024 14:00:51,850	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 14:00:51,850	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
23/07/2024 14:00:51,850	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 14:00:54,029	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12P1_EM_TESTE	
23/07/2024 14:00:54,029	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12P1_EM_TESTE	
23/07/2024 14:01:06,929	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:01:06,929	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:01:08,273	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 14:01:08,273	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 14:01:08,275	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 14:01:08,275	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 14:01:08,275	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 14:01:08,275	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 14:01:08,351	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:01:08,351	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:01:08,353	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:01:08,353	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:01:08,360	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:01:08,360	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:01:08,360	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:01:08,360	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:01:08,360	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:01:08,360	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:01:08,370	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:01:08,370	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:01:08,423	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:01:08,423	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:01:20,369	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P1_EM_TESTE	
23/07/2024 14:01:20,369	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P1_EM_TESTE	
23/07/2024 14:01:20,401	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:01:20,410	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:01:20,410	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:01:20,420	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:01:20,451	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:01:20,452	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:01:20,452	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:01:20,452	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:01:20,454	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:01:20,462	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:01:31,099	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:01:31,099	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:01:31,109	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 14:01:31,109	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 14:01:31,111	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 14:01:31,111	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 14:01:31,113	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 14:01:31,113	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 14:01:31,179	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:01:31,179	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:03:47,669	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:03:47,669	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:03:47,712	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:03:47,712	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:03:47,721	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:03:47,721	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:03:47,721	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:03:47,721	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:03:47,721	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:03:47,721	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:03:47,721	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:03:47,721	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:03:51,439	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12P1_BLQ_TRIP	
23/07/2024 14:03:51,439	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12P1_BLQ_TRIP	
23/07/2024 14:03:51,459	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12P1_EM_TESTE	
23/07/2024 14:03:51,459	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12P1_EM_TESTE	
23/07/2024 14:03:51,674	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:03:51,715	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:03:51,717	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:03:51,717	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:03:51,717	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:03:51,717	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:03:53,503	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:03:53,510	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:03:53,510	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:03:53,510	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:04:08,509	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:04:08,509	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:04:09,778	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 14:04:09,778	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 14:04:09,780	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 14:04:09,780	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 14:04:09,780	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:04:09,780	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 14:04:37,929	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12P1_BLQ_TRIP	
23/07/2024 14:04:37,929	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12P1_BLQ_TRIP	
23/07/2024 14:04:38,011	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:04:38,011	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:04:38,012	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:04:38,012	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:04:38,018	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:04:38,018	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:04:38,018	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:04:38,018	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:04:38,018	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:04:38,018	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:04:38,029	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:04:38,029	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:04:38,097	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:04:38,097	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:04:45,339	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P1_EM_TESTE	
23/07/2024 14:04:45,339	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P1_EM_TESTE	
23/07/2024 14:04:45,372	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:04:45,379	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:04:45,379	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:04:45,391	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:04:45,420	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:04:45,421	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:04:45,423	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:04:45,423	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:04:45,423	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:04:45,433	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:04:57,605	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:04:57,605	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:04:57,615	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 14:04:57,615	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 14:04:57,615	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 14:04:57,615	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 14:04:57,617	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 14:04:57,617	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 14:04:57,628	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:04:57,628	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:07:22,827	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:07:22,827	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:07:22,871	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:07:22,871	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:07:22,878	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:07:22,878	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:07:22,878	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:07:22,878	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:07:22,878	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:07:22,878	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:07:22,878	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:07:22,878	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:07:25,185	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
23/07/2024 14:07:25,185	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
23/07/2024 14:07:28,377	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:07:28,421	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:07:28,425	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:07:28,425	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:07:28,425	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:07:28,425	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:07:30,989	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
23/07/2024 14:07:30,989	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 14:07:33,074	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:07:33,079	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:07:33,079	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:07:33,079	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:07:35,269	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
23/07/2024 14:07:38,514	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:07:49,861	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:07:49,861	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:07:51,236	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 14:07:51,236	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 14:07:51,238	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 14:07:51,238	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 14:07:51,240	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 14:07:51,240	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 14:07:51,312	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:07:51,312	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:07:51,313	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:07:51,313	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:07:51,320	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:07:51,320	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:07:51,320	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:07:51,320	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:07:51,320	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:07:51,320	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:07:51,331	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:07:51,331	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:07:51,386	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:07:51,386	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:08:09,024	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	
23/07/2024 14:08:09,099	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:08:09,102	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:08:09,105	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:08:09,105	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:08:09,105	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:08:09,115	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:08:17,399	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
23/07/2024 14:08:17,434	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:08:17,439	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:08:17,439	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:08:17,450	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:08:28,461	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:08:28,461	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:08:28,471	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 14:08:28,471	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	
23/07/2024 14:08:28,473	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 14:08:28,473	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 14:08:28,475	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 14:08:28,475	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	
23/07/2024 14:08:28,520	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:08:28,520	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:08:32,302	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
23/07/2024 14:08:32,302	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	operador
23/07/2024 14:08:32,302	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
23/07/2024 14:08:32,303	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 14:08:32,303	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	operador
23/07/2024 14:08:32,303	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	operador
23/07/2024 14:08:32,303	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	operador
23/07/2024 14:08:32,303	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P1_EM_TESTE	operador
23/07/2024 14:08:32,304	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12P1_BLQ_TRIP	operador
23/07/2024 14:08:32,304	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
23/07/2024 14:08:32,304	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
23/07/2024 14:08:32,304	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	operador
23/07/2024 14:08:32,305	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
23/07/2024 14:08:32,305	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	operador
23/07/2024 14:08:32,305	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	operador
23/07/2024 14:08:32,305	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	operador
23/07/2024 14:08:32,306	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	operador
23/07/2024 14:08:32,306	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_50_B	operador
23/07/2024 14:08:32,306	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z1_TERRA	operador
23/07/2024 14:08:32,306	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_50N	operador
23/07/2024 14:08:32,306	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z2_TERRA	operador
23/07/2024 14:08:32,307	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_50_A	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:08:32,307	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
23/07/2024 14:08:32,307	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED5-11 12V9-Falha Interna	LT_12P1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
23/07/2024 14:08:32,307	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED5-9 USA1-Falha Interna	LT_12P1_ED_IED_ADJ_DEFEITO_2	operador
23/07/2024 14:08:32,308	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-8 12P1-SF6 2o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_2EST	operador
23/07/2024 14:08:32,308	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-7 12P1-SF6 1o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_1EST	operador
23/07/2024 14:08:32,308	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-6 12P1-Falta Vca	LT_12P1_ED_FVCA_POLOS	operador
23/07/2024 14:08:32,308	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-5 12P1-F.Vcc Motor	LT_12P1_ED_FCC_GERAL	operador
23/07/2024 14:08:32,308	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-4 12P1-F.Vcc Cmd	LT_12P1_ED_FVCC_CMD_MOT	operador
23/07/2024 14:08:32,309	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-3 12P1-43L/R em Local	LT_12P1_ED_43LR_LOC	operador
23/07/2024 14:08:32,309	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_FALHA_CMD_FE	operador
23/07/2024 14:08:32,309	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_FALHA_CMD_AB	operador
23/07/2024 14:08:32,309	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Mola Descarregada	LT_12P1_MOLA_DESC	operador
23/07/2024 14:08:32,309	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	operador
23/07/2024 14:08:32,310	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	operador
23/07/2024 14:08:32,310	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	operador
23/07/2024 14:08:32,310	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	operador
23/07/2024 14:08:32,310	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 14:08:32,311	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
23/07/2024 14:08:32,311	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
23/07/2024 14:08:33,729	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.02P1	Normal	ED5-10 PN-EN-01 - Porta Aberta	LT_12P1_ED_PN_PORTA_AB	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	ED5-4 32P2-6-43L/R em Local	LT_12P1_ED_SEC_6_43LR_LOC	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.02P1.32P1-7	Normal	32P1-7 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_7_FALHA_CMD_AB	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	32P1-6 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_6_FALHA_CMD_AB	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.01H2	Normal	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	32P1-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_4_FALHA_CMD_AB	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.02P1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	LT_12P1_SUP_VCC_120V	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	ED4-6 32P2-4-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 14:08:33,730	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
23/07/2024 14:08:33,731	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	operador
23/07/2024 14:08:33,731	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador
23/07/2024 14:08:33,731	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
23/07/2024 14:08:33,731	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	ED5-3 32P2-6-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_6_FVCC_DEF	operador
23/07/2024 14:08:33,731	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 14:08:33,731	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	operador
23/07/2024 14:08:33,731	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	operador
23/07/2024 14:08:33,731	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	ED4-7 32P2-4-43L/R em Local	LT_12P1_ED_SEC_4_43LR_LOC	operador
23/07/2024 14:08:33,731	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
23/07/2024 14:08:33,731	SE-MAF.02P1.32P1-7	Normal	32P1-7 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_7_FALHA_CMD_FE	operador
23/07/2024 14:08:33,731	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
23/07/2024 14:08:33,731	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	operador
23/07/2024 14:08:33,731	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	32P1-6 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_6_FALHA_CMD_FE	operador
23/07/2024 14:08:33,731	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	operador
23/07/2024 14:08:33,731	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:08:33,731	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 14:08:33,731	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
23/07/2024 14:08:33,731	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	operador
23/07/2024 14:08:33,731	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	32P1-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	operador
23/07/2024 14:08:33,731	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 14:08:33,731	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
23/07/2024 14:08:33,731	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 14:08:33,731	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED não sincronizado	LT_12V9_IED_FSINC	operador
23/07/2024 14:09:16,208	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:09:16,208	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:09:16,251	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:09:16,251	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:09:16,259	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:09:16,259	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:09:16,259	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:09:16,259	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:09:16,259	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:09:16,259	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:09:16,259	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:09:16,259	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:09:18,036	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:09:18,039	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:09:18,039	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:09:18,039	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:09:18,523		Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 14:09:19,758	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:09:19,801	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:09:19,806	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:09:19,806	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:09:19,806	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:09:19,806	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:09:21,333	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
23/07/2024 14:09:27,531	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
23/07/2024 14:09:27,531	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 14:09:27,531	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
23/07/2024 14:09:27,531	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 14:09:30,066	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
23/07/2024 14:09:30,066	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 14:09:40,639	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
23/07/2024 14:09:40,639	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 14:10:41,651	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 14:11:08,209	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:11:08,209	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
23/07/2024 14:11:09,503	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:11:09,503	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:11:09,531	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:11:09,531	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:11:09,581	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:11:09,581	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:11:09,583	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:11:09,583	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:11:09,590	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:11:09,590	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:11:09,590	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:11:09,590	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:11:09,590	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:11:09,590	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:11:09,600	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:11:09,600	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:11:09,610	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:11:09,610	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:11:24,462	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 14:11:41,688	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:11:41,688	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:11:41,731	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:11:41,731	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:11:41,739	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:11:41,739	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:11:41,739	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:11:41,739	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:11:41,739	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:11:41,739	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:11:41,739	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:11:41,739	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:11:44,459	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 14:11:44,459	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
23/07/2024 14:11:52,829	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:11:52,829	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:11:54,137	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:11:54,137	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:11:54,163	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:11:54,163	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:11:54,190	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:11:54,190	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:11:54,211	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:11:54,211	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:11:54,213	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 14:11:54,213	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:11:54,220	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:11:54,220	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:11:54,220	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:11:54,220	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:11:54,220	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:11:54,220	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:11:54,230	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:11:54,230	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:12:04,291	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:12:04,291	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:12:04,300	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:12:04,300	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:12:04,300	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:12:04,300	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:12:04,300	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:12:04,300	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:12:04,300	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:12:04,300	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:12:24,189	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:12:24,189	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:12:25,407	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:12:25,407	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:12:25,408	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 14:12:25,408	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 14:12:25,481	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:12:25,481	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:12:25,483	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:12:25,483	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:12:25,490	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:12:25,490	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:12:25,490	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:12:25,490	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:12:25,490	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:12:25,490	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:12:25,500	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:12:25,500	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:12:25,585	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:12:25,585	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:12:25,590	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 14:12:25,590	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 14:12:25,593	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:12:25,593	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:12:25,630	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:12:25,630	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:13:04,889	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:13:04,889	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:13:04,900	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:13:04,900	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:13:04,900	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:13:04,900	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:13:04,900	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:13:04,900	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:13:04,900	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:13:04,900	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:13:08,619	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:13:08,619	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:13:09,883	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:13:09,883	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:13:09,961	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:13:09,961	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:13:09,963	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:13:09,963	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:13:09,970	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:13:09,970	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:13:09,970	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:13:09,970	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:13:09,970	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:13:09,970	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:13:09,980	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:13:09,980	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:13:10,071	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:13:10,071	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:13:10,090	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:13:10,090	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:13:47,688	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:13:47,688	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:13:47,732	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:13:47,732	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:13:47,739	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:13:47,739	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:13:47,739	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:13:47,739	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:13:47,739	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:13:47,739	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:13:47,739	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:13:47,739	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:14:37,589	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:14:37,589	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:14:38,906	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:14:38,906	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:14:38,982	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:14:38,982	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:14:38,983	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:14:38,983	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:14:38,990	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:14:38,990	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:14:38,990	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:14:38,990	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:14:38,990	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:14:38,990	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:14:39,000	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:14:39,000	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:14:39,136	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:14:39,136	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:14:39,140	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:14:39,140	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:14:45,749	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:14:45,749	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:14:47,092	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:14:47,092	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:15:11,860	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:15:11,860	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:15:11,949	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:15:11,949	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:16:50,019	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:16:50,019	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:16:51,344	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:16:51,344	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:17:07,950	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:17:07,950	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:17:08,019	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:17:08,019	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:17:28,351	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:17:28,351	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:17:29,656	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:17:29,656	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:17:41,096	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:17:41,096	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:17:41,121	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:17:41,121	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:22:10,609	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 14:22:10,609	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 14:22:24,719	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:22:24,719	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:22:25,990	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:22:25,990	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:22:38,098	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:22:38,098	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:22:38,151	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:22:38,151	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:23:18,212	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 14:23:18,212	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 14:23:53,890	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:23:53,890	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:23:55,142	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:23:55,142	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:24:54,160	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:24:54,160	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:24:54,221	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:24:54,221	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:26:36,221	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:26:36,221	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:26:36,559	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:26:36,559	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:26:36,709	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:26:36,709	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:26:36,747	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:26:36,750	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:26:36,750	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:26:36,761	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:26:36,792	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:26:36,793	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:26:36,797	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:26:36,797	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:26:36,797	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:26:36,805	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:26:39,633	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:26:39,633	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:26:39,649	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:26:39,649	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:26:39,671	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:26:39,671	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:28:27,593	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 14:28:34,343	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
23/07/2024 14:28:43,779	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
23/07/2024 14:30:16,128	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 14:30:18,404	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:30:28,164	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
23/07/2024 14:30:39,651	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
23/07/2024 14:30:51,278	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:30:51,278	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:30:51,322	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:30:51,322	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:30:51,331	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:30:51,331	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:30:51,331	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:30:51,331	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:30:51,331	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:30:51,331	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:30:51,331	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:30:51,331	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:30:58,029	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:30:58,072	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:30:58,077	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:30:58,077	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:30:58,077	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:30:58,077	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:31:07,452	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:31:07,461	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:31:07,461	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:31:07,461	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:31:14,381	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:31:14,381	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:31:14,718	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:31:14,718	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:31:14,792	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:31:14,792	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:31:14,793	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:31:14,793	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:31:14,800	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:31:14,800	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:31:14,800	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:31:14,800	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:31:14,800	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:31:14,800	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:31:14,811	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:31:14,811	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:31:14,868	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:31:14,868	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:31:14,914	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:31:14,922	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:31:14,922	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:31:14,931	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:31:14,952	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:31:14,954	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:31:14,957	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:31:14,957	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:31:14,957	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:31:14,967	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:31:18,180	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:31:18,180	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:31:18,196	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:31:18,196	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:31:18,249	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:31:18,249	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:31:24,769	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 14:31:24,769	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	operador
23/07/2024 14:31:24,770	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	operador
23/07/2024 14:31:24,770	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	operador
23/07/2024 14:31:24,770	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
23/07/2024 14:31:24,771	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:31:31,380	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 14:31:31,380	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
23/07/2024 14:31:31,380	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	operador
23/07/2024 14:31:31,380	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
23/07/2024 14:31:31,380	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 14:32:39,870	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:32:39,870	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:32:39,912	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:32:39,912	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:32:39,921	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:32:39,921	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:32:39,921	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:32:39,921	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:32:39,921	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:32:39,921	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:32:39,921	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:32:39,921	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:32:42,103	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 14:32:42,103	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 14:32:51,918	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:32:51,958	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:32:51,966	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:32:51,966	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:32:51,966	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:32:51,966	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:33:02,552	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 14:33:03,392	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:33:03,401	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:33:03,401	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:33:03,401	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:33:15,657	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 14:33:19,051	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:33:19,051	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:33:19,411	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:33:19,411	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:33:19,445	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:33:19,445	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:33:19,452	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:33:19,452	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:33:19,491	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:33:19,491	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:33:19,492	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:33:19,492	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:33:19,492	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:33:19,492	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
23/07/2024 14:33:19,492	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:33:19,492	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:33:19,494	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 14:33:19,494	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 14:33:19,502	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
23/07/2024 14:33:19,502	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
23/07/2024 14:33:29,571	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:33:29,571	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:33:29,580	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:33:29,580	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
23/07/2024 14:33:29,580	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:33:29,580	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
23/07/2024 14:33:29,580	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:33:29,580	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
23/07/2024 14:33:29,580	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:33:29,580	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
23/07/2024 14:33:39,119	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
23/07/2024 14:33:47,628	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 14:34:45,594	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 14:34:51,477	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:34:58,410	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
23/07/2024 14:34:58,410	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:34:58,425	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_50_A	
23/07/2024 14:34:58,425	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_50_A	
23/07/2024 14:34:58,429	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	operador
23/07/2024 14:34:58,429	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 14:34:58,450	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_50_A	
23/07/2024 14:34:58,450	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_50_A	
23/07/2024 14:34:58,502	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:34:58,502	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:34:58,504	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:34:58,504	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:34:58,511	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:34:58,511	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:34:58,511	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:34:58,511	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:34:58,511	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:34:58,511	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:34:58,511	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:34:58,511	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:34:58,521	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:34:58,521	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:34:58,611	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 14:34:58,611	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 14:34:58,614	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:34:58,614	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:34:59,148	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
23/07/2024 14:35:04,621	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
23/07/2024 14:35:04,622	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	operador
23/07/2024 14:35:04,622	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
23/07/2024 14:35:04,622	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 14:35:04,623	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_50_C	operador
23/07/2024 14:35:04,623	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	operador
23/07/2024 14:35:04,623	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_50_B	operador
23/07/2024 14:35:04,623	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_50_A	operador
23/07/2024 14:35:26,390	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:35:26,390	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:35:26,400	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:35:26,400	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:35:26,400	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:35:26,400	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:35:26,400	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:35:26,400	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:35:26,400	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:35:26,400	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:35:30,510	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_50_B	
23/07/2024 14:35:30,510	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_50_B	
23/07/2024 14:35:30,537	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_50_B	
23/07/2024 14:35:30,537	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_50_B	
23/07/2024 14:35:30,593	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:35:30,593	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:35:30,594	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:35:30,594	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:35:30,601	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:35:30,601	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:35:30,601	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:35:30,601	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:35:30,601	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:35:30,601	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:35:30,611	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:35:30,611	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:35:39,459	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:35:39,459	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:35:39,502	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:35:39,502	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:35:39,510	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:35:39,510	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:35:39,510	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:35:39,510	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:35:39,510	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:35:39,510	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:35:39,510	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:35:39,510	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:35:50,981	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:35:50,981	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:35:51,014	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_50_C	
23/07/2024 14:35:51,014	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_50_C	
23/07/2024 14:35:51,041	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_50_C	
23/07/2024 14:35:51,041	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_50_C	
23/07/2024 14:35:51,091	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:35:51,091	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:35:51,093	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:35:51,093	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:35:51,094	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:35:51,094	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:35:51,101	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:35:51,101	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:35:51,101	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:35:51,101	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:35:51,101	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:35:51,101	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:35:51,111	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:35:51,111	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:36:02,911	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 14:36:02,911	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 14:36:02,925	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:36:02,925	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:36:11,501	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:36:11,501	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:36:11,512	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:36:11,512	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:36:11,512	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:36:11,512	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:36:11,512	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:36:11,512	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:36:11,512	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:36:11,512	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:36:27,451	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:36:27,451	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:36:27,471	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_50_C	
23/07/2024 14:36:27,471	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_50_C	
23/07/2024 14:36:27,497	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_50_C	
23/07/2024 14:36:27,497	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_50_C	
23/07/2024 14:36:27,553	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:36:27,553	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:36:27,555	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 14:36:27,555	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 14:36:27,562	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:36:27,562	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:36:27,562	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:36:27,562	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:36:27,562	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:36:27,562	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:36:27,572	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:36:27,572	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:36:27,572	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:36:27,572	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:36:37,633	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:36:37,633	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:36:37,641	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:36:37,641	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:36:37,641	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:36:37,641	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:36:37,641	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:36:37,641	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:36:37,641	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:36:37,641	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:36:52,221	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:36:52,221	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:36:52,253	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_50_C	
23/07/2024 14:36:52,253	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_50_C	
23/07/2024 14:36:52,255	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 14:36:52,255	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 14:36:52,333	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:36:52,333	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:36:52,335	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:36:52,335	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:36:52,342	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:36:52,342	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:36:52,342	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:36:52,342	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:36:52,342	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:36:52,342	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:36:52,352	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:36:52,352	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:36:52,403	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:36:52,403	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:36:52,412	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 14:36:52,412	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 14:36:52,415	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:36:52,415	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:36:52,427	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:36:52,427	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:36:52,429	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_50_C	
23/07/2024 14:36:52,429	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_50_C	
23/07/2024 14:36:52,436	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:36:52,441	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:36:52,441	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:36:52,451	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:36:52,482	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:36:52,482	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:36:52,483	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:36:52,485	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:36:52,493	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:36:52,493	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:36:52,493	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:36:52,504	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:37:09,482	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:37:09,482	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:37:09,491	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:37:09,491	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:37:09,491	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:37:09,491	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:37:09,491	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:37:09,491	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:37:09,491	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:37:09,491	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:37:15,330	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:37:15,374	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:37:15,383	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:37:15,383	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:37:15,383	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:37:15,383	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:37:22,996	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:37:23,001	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:37:23,001	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:37:23,001	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:37:46,031	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
23/07/2024 14:37:48,830	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 14:38:11,001	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 14:38:20,458	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
23/07/2024 14:39:02,533	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:39:02,533	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:39:02,545	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_50N	
23/07/2024 14:39:02,545	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_50N	
23/07/2024 14:39:02,555	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_50N	
23/07/2024 14:39:02,555	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_50N	
23/07/2024 14:39:02,569	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:39:02,569	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:39:02,611	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:39:02,611	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:39:02,612	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:39:02,612	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:39:02,612	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:39:02,612	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:39:02,612	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:39:02,612	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:39:02,614	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:39:02,614	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:39:02,621	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:39:02,621	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:39:39,759	SE-MAF.02P1.12P1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
23/07/2024 14:40:09,910	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 14:40:09,910	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
23/07/2024 14:40:09,929	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:40:09,929	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:40:12,279	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
23/07/2024 14:40:12,801	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:40:12,801	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:40:12,811	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:40:12,811	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:40:12,811	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:40:12,811	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:40:12,811	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:40:12,811	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:40:12,811	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:40:12,811	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:40:22,511	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:40:22,511	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:40:22,522	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:40:22,522	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:40:22,523	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_50N	
23/07/2024 14:40:22,523	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_50N	
23/07/2024 14:40:22,593	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:40:22,593	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:40:22,594	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 14:40:22,594	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 14:40:22,601	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:40:22,601	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:40:22,601	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:40:22,601	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:40:22,601	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:40:22,601	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:40:22,611	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:40:22,611	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:40:22,661	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:40:22,661	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:40:22,662	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 14:40:22,662	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 14:40:22,664	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 14:40:22,664	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:40:22,679	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:40:22,679	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:40:22,681	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_50N	
23/07/2024 14:40:22,681	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_50N	
23/07/2024 14:40:22,683	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:40:22,683	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:40:22,696	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:40:22,697	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:40:22,697	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:40:22,702	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:40:22,702	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:40:22,712	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:40:22,740	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:40:22,741	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:40:22,741	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:40:22,743	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:40:22,743	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:40:22,743	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:40:22,744	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:40:22,753	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:40:34,939	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:40:34,939	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:40:34,981	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:40:34,981	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:40:34,982	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:40:34,982	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:40:34,982	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:40:34,982	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:40:34,982	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:40:34,982	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:40:34,982	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:40:34,982	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:40:42,209	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:40:42,250	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:40:42,252	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:40:42,252	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:40:42,252	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:40:42,252	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:40:43,808	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:40:43,811	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:40:43,811	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:40:43,811	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:40:44,360	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 14:40:44,360	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:40:52,640	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:40:52,640	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:40:52,665	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:40:52,665	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:40:52,699	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:40:52,699	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:40:52,741	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:40:52,741	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:40:52,742	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:40:52,742	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:40:52,742	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:40:52,742	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:40:52,742	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:40:52,742	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:40:52,744	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 14:40:52,744	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 14:40:52,752	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:40:52,752	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:40:52,752	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:40:52,752	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:41:02,821	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:41:02,821	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:41:02,822	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:41:02,822	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:41:02,822	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:41:02,822	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:41:02,822	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:41:02,822	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:41:02,822	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:41:02,822	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:41:40,074	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 14:42:03,681	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
23/07/2024 14:42:03,681	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
23/07/2024 14:42:25,491	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:42:25,491	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:42:36,260	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
23/07/2024 14:42:36,260	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
23/07/2024 14:42:37,620	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:42:37,620	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:42:37,624	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 14:42:37,624	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 14:42:37,648	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 14:42:37,648	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:42:37,701	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:42:37,701	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:42:37,702	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:42:37,702	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:42:37,704	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:42:37,704	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:42:37,711	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:42:37,711	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:42:37,711	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:42:37,711	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:42:37,711	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:42:37,711	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:42:37,721	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:42:37,721	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:42:37,811	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 14:42:37,811	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 14:42:37,814	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:42:37,814	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:42:41,553	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
23/07/2024 14:43:06,731	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 14:43:06,731	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_50N	operador
23/07/2024 14:43:06,731	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:43:06,731	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
23/07/2024 14:43:06,731	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
23/07/2024 14:43:06,731	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
23/07/2024 14:43:06,731	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
23/07/2024 14:43:06,731	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	operador
23/07/2024 14:43:06,731	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
23/07/2024 14:43:06,731	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 14:43:06,731	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	operador
23/07/2024 14:43:06,731	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	operador
23/07/2024 14:44:04,161	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:44:04,161	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:44:04,172	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:44:04,172	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:44:04,172	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:44:04,172	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:44:04,172	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:44:04,172	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:44:04,172	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:44:04,172	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:45:05,611	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
23/07/2024 14:45:05,611	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
23/07/2024 14:46:00,832	SE-MAF.02P1.12P1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:46:28,207	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 14:46:28,207	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 14:46:32,812	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
23/07/2024 14:46:50,247	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 14:46:50,247	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 14:47:21,182	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 14:47:21,182	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 14:47:30,200	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 14:47:30,200	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 14:47:51,941	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
23/07/2024 14:47:53,924	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 14:47:53,924	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 14:48:09,052	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 14:48:09,052	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 14:48:24,941	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
23/07/2024 14:48:24,941	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
23/07/2024 14:48:56,920	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
23/07/2024 14:48:56,920	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
23/07/2024 14:49:06,916	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 14:49:06,916	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 14:49:11,824	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	
23/07/2024 14:49:11,824	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:50:16,030	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
23/07/2024 14:50:16,030	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 14:50:21,880	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:50:21,880	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
23/07/2024 14:50:23,253	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 14:50:23,253	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 14:50:23,285	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 14:50:23,285	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 14:50:23,302	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:50:23,302	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:50:23,331	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:50:23,331	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:50:23,332	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:50:23,332	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:50:23,332	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:50:23,332	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:50:23,332	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:50:23,332	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:50:23,334	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 14:50:23,334	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 14:50:23,342	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:50:23,342	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:50:33,411	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:50:33,411	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:50:33,412	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:50:33,412	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:50:33,412	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:50:33,412	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:50:33,412	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:50:33,412	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:50:33,412	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:50:33,412	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:50:50,240	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:50:50,240	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:50:51,557	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 14:50:51,557	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 14:50:51,559	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 14:50:51,559	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 14:50:51,591	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 14:50:51,591	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	
23/07/2024 14:50:51,631	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:50:51,631	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:50:51,632	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:50:51,632	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:50:51,632	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:50:51,632	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:50:51,632	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:50:51,632	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:50:51,632	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:50:51,632	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:50:51,634	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:50:51,634	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:50:51,642	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:50:51,642	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:50:51,731	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 14:50:51,731	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 14:50:51,734	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:50:51,734	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:51:21,162	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 14:51:52,664	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador
23/07/2024 14:53:25,860	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 14:53:25,860	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 14:53:45,450	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:53:45,450	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:53:45,460	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:53:45,460	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:53:45,460	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:53:45,460	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:53:45,460	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:53:45,460	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:53:45,460	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:53:45,460	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:54:07,330	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:54:07,330	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:54:16,880	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
23/07/2024 14:54:16,880	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
23/07/2024 14:54:16,981	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12P1_TRIP_81_INST_1	
23/07/2024 14:54:16,981	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12P1_TRIP_81_INST_1	
23/07/2024 14:54:17,012	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12P1_TRIP_81_INST_1	
23/07/2024 14:54:17,012	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12P1_TRIP_81_INST_1	
23/07/2024 14:54:17,041	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:54:17,041	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:54:17,060	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:54:17,060	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:54:17,061	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:54:17,061	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:54:17,061	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:54:17,061	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:54:17,061	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:54:17,061	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:54:17,071	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:54:17,071	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:54:42,651	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 14:54:42,651	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 14:58:35,530	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:58:35,530	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:58:36,036	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 14:58:36,036	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 14:58:36,039	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:58:36,039	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:58:36,186	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:58:36,186	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:58:36,217	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:58:36,221	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:58:36,221	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:58:36,230	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:58:36,271	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 14:58:36,273	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 14:58:36,282	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:58:36,282	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 14:58:36,282	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 14:58:36,291	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 14:58:36,384	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	
23/07/2024 14:58:36,384	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	
23/07/2024 14:58:36,482	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:58:36,482	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 14:58:36,496	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 14:58:36,496	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	
23/07/2024 14:58:36,496	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 14:58:36,496	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	
23/07/2024 14:58:36,541	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 14:58:36,541	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:14:43,040	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 15:14:45,573	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	operador
23/07/2024 15:14:45,574	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	operador
23/07/2024 15:14:45,574	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
23/07/2024 15:14:45,574	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	operador
23/07/2024 15:14:45,575	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 15:14:45,575	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12P1_TRIP_81_INST_1	operador
23/07/2024 15:14:45,575	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
23/07/2024 15:14:45,576	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:14:45,576	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	operador
23/07/2024 15:14:45,576	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	operador
23/07/2024 15:14:45,576	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
23/07/2024 15:17:07,911	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:17:07,911	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:17:07,952	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:17:07,952	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:17:07,963	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:17:07,963	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:17:07,963	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:17:07,963	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:17:07,963	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:17:07,963	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:17:07,963	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:17:07,963	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:17:55,058	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 15:18:03,949	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
23/07/2024 15:18:14,380	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
23/07/2024 15:18:42,191	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 15:18:42,191	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 15:18:43,887	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 15:19:58,571	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:19:58,571	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 15:20:00,642	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:20:00,642	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:20:01,125	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 15:20:01,125	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 15:20:01,201	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:20:01,201	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:20:01,203	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:20:01,203	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:20:01,203	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:20:01,203	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:20:01,203	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:20:01,203	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:20:01,205	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:20:01,205	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:20:01,211	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 15:20:01,211	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 15:20:01,212	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:20:01,212	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:20:01,272	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:20:01,272	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:20:20,010	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:20:20,010	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:20:20,051	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:20:20,051	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:20:20,061	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:20:20,061	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:20:20,061	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:20:20,061	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:20:20,061	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:20:20,061	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:20:20,061	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:20:20,061	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:20:28,903	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:20:28,912	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:20:28,912	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:20:28,912	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:20:39,340	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:20:39,382	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:20:39,383	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:20:39,383	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:20:39,383	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:20:39,383	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:20:53,553	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:20:53,553	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:20:54,382	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	
23/07/2024 15:20:54,382	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	
23/07/2024 15:20:54,462	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:20:54,462	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:20:54,463	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:20:54,463	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:20:54,463	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:20:54,463	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:20:54,463	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:20:54,463	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:20:54,466	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:20:54,466	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	
23/07/2024 15:20:54,466	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:20:54,466	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	
23/07/2024 15:20:54,473	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:20:54,473	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:20:54,483	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:20:54,483	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:21:08,861	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:21:08,861	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:21:08,902	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:21:08,902	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:21:08,903	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:21:08,903	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:21:08,903	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:21:08,903	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:21:08,903	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:21:08,903	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:21:08,903	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:21:08,903	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:21:17,392	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:21:17,392	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:21:18,392	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:21:18,392	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:21:49,713	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:21:49,713	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:21:51,062	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:21:51,062	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:23:31,816	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 15:23:31,816	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 15:23:46,173	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 15:23:50,541	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
23/07/2024 15:24:47,311	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 15:24:47,311	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:24:53,384	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 15:25:16,901	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:25:16,901	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:25:17,822	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z3_FASE	
23/07/2024 15:25:17,822	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z3_FASE	
23/07/2024 15:25:17,902	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:25:17,902	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:25:17,903	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:25:17,903	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:25:17,903	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:25:17,903	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:25:17,903	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:25:17,903	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:25:17,905	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:25:17,905	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:25:17,912	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z3_FASE	
23/07/2024 15:25:17,912	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z3_FASE	
23/07/2024 15:25:17,913	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:25:17,913	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:25:17,963	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:25:17,963	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:26:11,280	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:26:11,280	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:26:11,322	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:26:11,322	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:26:11,331	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:26:11,331	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:26:11,331	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:26:11,331	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:26:11,331	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:26:11,331	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:26:11,331	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:26:11,331	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:26:15,621	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
23/07/2024 15:26:15,621	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 15:26:25,871	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:26:25,871	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:26:26,384	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z1_TERRA	
23/07/2024 15:26:26,384	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z1_TERRA	
23/07/2024 15:26:26,462	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z1_TERRA	
23/07/2024 15:26:26,462	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:26:26,462	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:26:26,462	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z1_TERRA	
23/07/2024 15:26:26,463	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:26:26,463	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:26:26,463	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:26:26,463	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:26:26,463	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:26:26,463	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:26:26,465	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 15:26:26,465	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 15:26:26,473	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:26:26,473	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:26:26,512	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:26:26,512	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:26:36,542	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:26:36,542	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:26:36,553	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:26:36,553	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:26:36,553	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:26:36,553	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:26:36,553	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:26:36,553	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:26:36,553	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:26:36,553	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:26:56,431	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:26:56,431	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:26:57,300	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z2_TERRA	
23/07/2024 15:26:57,300	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 15:26:57,300	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z2_TERRA	
23/07/2024 15:26:57,300	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 15:26:57,382	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:26:57,382	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z2_TERRA	
23/07/2024 15:26:57,382	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:26:57,382	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z2_TERRA	
23/07/2024 15:26:57,383	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:26:57,383	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:26:57,383	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:26:57,383	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:26:57,383	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:26:57,383	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:26:57,385	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:26:57,385	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:26:57,393	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:26:57,393	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:26:57,432	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:26:57,432	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:26:57,482	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 15:26:57,482	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:26:57,485	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:26:57,485	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:27:18,572	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:27:18,572	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:27:18,581	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:27:18,581	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:27:18,581	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:27:18,581	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:27:18,581	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:27:18,581	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:27:18,581	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:27:18,581	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:27:23,541	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:27:23,541	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:27:24,458	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 15:27:24,458	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 15:27:24,472	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z3_TERRA	
23/07/2024 15:27:24,472	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z3_TERRA	
23/07/2024 15:27:24,532	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:27:24,532	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:27:24,533	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:27:24,533	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:27:24,533	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:27:24,533	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:27:24,533	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:27:24,533	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:27:24,535	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:27:24,535	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:27:24,538	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z3_TERRA	
23/07/2024 15:27:24,538	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z3_TERRA	
23/07/2024 15:27:24,542	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 15:27:24,542	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	
23/07/2024 15:27:24,543	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:27:24,543	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:27:24,592	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:27:24,592	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:36:11,254	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 15:36:14,447	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
23/07/2024 15:37:21,260	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 15:37:23,491	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
23/07/2024 15:38:03,593	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 15:38:06,088	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
23/07/2024 15:38:36,651	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:38:36,651	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:38:36,693	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:38:36,693	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:38:36,702	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:38:36,702	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:38:36,702	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:38:36,702	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:38:36,702	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:38:36,702	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:38:36,702	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:38:36,702	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:38:39,802	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 15:38:39,802	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 15:38:49,545	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 15:38:49,545	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 15:38:49,623	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:38:49,623	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:38:49,624	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:38:49,624	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:38:49,624	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:38:49,624	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:38:49,624	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:38:49,624	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:38:49,626	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:38:49,626	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 15:38:49,633	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:38:49,633	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:38:49,637	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 15:38:49,637	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 15:38:59,701	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:38:59,701	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:38:59,702	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:38:59,702	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:38:59,702	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:38:59,702	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:38:59,702	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:38:59,702	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:38:59,702	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:38:59,702	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:39:40,682	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 15:39:40,682	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 15:39:40,686	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 15:39:40,686	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 15:39:40,760	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:39:40,760	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:39:40,761	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:39:40,761	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:39:40,763	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:39:40,763	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:39:40,763	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:39:40,763	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:39:40,763	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:39:40,763	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:39:40,772	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 15:39:40,772	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 15:39:40,773	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:39:40,773	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:39:40,863	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 15:39:40,863	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 15:39:40,866	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:39:40,866	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:39:46,702	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:39:46,702	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:39:46,712	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:39:46,712	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:39:46,712	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:39:46,712	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:39:46,712	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:39:46,712	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:39:46,712	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:39:46,712	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:39:48,862	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 15:39:48,862	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 15:40:01,220	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	
23/07/2024 15:40:01,220	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	
23/07/2024 15:40:01,292	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:40:01,292	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:40:01,293	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:40:01,293	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:40:01,293	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:40:01,293	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:40:01,293	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:40:01,293	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:40:01,296	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 15:40:01,296	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 15:40:01,303	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:40:01,303	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:40:01,306	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	
23/07/2024 15:40:01,306	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:40:11,370	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:40:11,370	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:40:11,372	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:40:11,372	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:40:11,372	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:40:11,372	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:40:11,372	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:40:11,372	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:40:11,372	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:40:11,372	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:40:22,878	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	
23/07/2024 15:40:22,878	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	
23/07/2024 15:40:22,881	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 15:40:22,881	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 15:40:22,952	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:40:22,952	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:40:22,953	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:40:22,953	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:40:22,953	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:40:22,953	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:40:22,953	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:40:22,953	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:40:22,956	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:40:22,956	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:40:22,963	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:40:22,963	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:40:22,964	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	
23/07/2024 15:40:22,964	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	
23/07/2024 15:40:23,053	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 15:40:23,053	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 15:40:23,056	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:40:23,056	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:40:29,042	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:40:29,042	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:40:29,053	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:40:29,053	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:40:29,053	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:40:29,053	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:40:29,053	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:40:29,053	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:40:29,053	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:40:29,053	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:40:31,462	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 15:40:31,462	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 15:43:06,814	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 15:43:13,867	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:43:23,002	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
23/07/2024 15:44:04,583	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 15:44:11,034	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
23/07/2024 15:44:18,593	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
23/07/2024 15:44:37,445	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 15:44:37,445	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 15:44:37,523	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:44:37,523	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:44:37,524	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:44:37,524	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:44:37,524	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:44:37,524	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:44:37,524	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:44:37,524	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:44:37,526	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 15:44:37,526	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 15:44:37,533	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:44:37,533	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:44:37,595	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 15:44:37,595	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:44:37,604	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 15:44:37,604	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
23/07/2024 15:44:37,606	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 15:44:37,606	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	
23/07/2024 15:44:37,619	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 15:44:37,619	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 15:44:37,627	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 15:44:37,627	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	
23/07/2024 15:44:37,630	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:44:37,633	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:44:37,633	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:44:37,644	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:44:37,670	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:44:37,673	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:44:37,677	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:44:37,677	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:44:37,677	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:44:37,686	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:45:32,402	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:45:32,402	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:45:32,412	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:45:32,412	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:45:32,412	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:45:32,412	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:45:32,412	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:45:32,412	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:45:32,412	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:45:32,412	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:45:39,419	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:45:39,422	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:45:39,422	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:45:39,422	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:45:48,548	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:45:48,591	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:45:48,596	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:45:48,596	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:45:48,596	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:45:48,596	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:46:01,098	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	
23/07/2024 15:46:01,098	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	
23/07/2024 15:46:01,172	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:46:01,172	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:46:01,173	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:46:01,173	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:46:01,173	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:46:01,173	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:46:01,173	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:46:01,173	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:46:01,176	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:46:01,176	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:46:01,183	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:46:01,183	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:46:01,248	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 15:46:01,248	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 15:46:01,268	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 15:46:01,268	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 15:46:01,279	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:46:01,280	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	
23/07/2024 15:46:01,280	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	
23/07/2024 15:46:01,283	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:46:01,283	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:46:01,292	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:46:01,331	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:46:01,333	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:46:01,337	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:46:01,337	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:46:01,337	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:46:01,347	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:46:30,141	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:46:30,141	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:46:30,180	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:46:30,180	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:46:30,182	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:46:30,182	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:46:30,182	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:46:30,182	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:46:30,182	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:46:30,182	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:46:30,182	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:46:30,182	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:46:36,592	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:46:36,593	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:46:36,593	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:46:36,593	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:46:44,154	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:46:44,196	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:46:44,202	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:46:44,202	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:46:44,202	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:46:44,202	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:47:10,584	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z3_FASE	
23/07/2024 15:47:10,584	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z3_FASE	
23/07/2024 15:47:10,660	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:47:10,660	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:47:10,661	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:47:10,661	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:47:10,663	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:47:10,663	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:47:10,663	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:47:10,663	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:47:10,663	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:47:10,663	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:47:10,673	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:47:10,673	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:47:10,734	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 15:47:10,734	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 15:47:10,754	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:47:10,754	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	
23/07/2024 15:47:10,762	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z3_FASE	
23/07/2024 15:47:10,762	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z3_FASE	
23/07/2024 15:47:10,770	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:47:10,773	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:47:10,773	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:47:10,783	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:47:10,816	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:47:10,819	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:47:10,822	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:47:10,822	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:47:10,822	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:47:10,832	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:47:21,088	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z3_TERRA	operador
23/07/2024 15:47:21,088	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	operador
23/07/2024 15:47:21,088	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
23/07/2024 15:47:21,088	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 15:47:21,088	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z2_TERRA	operador
23/07/2024 15:47:21,088	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	operador
23/07/2024 15:47:21,088	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	operador
23/07/2024 15:47:21,088	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 15:47:21,088	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:47:21,088	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
23/07/2024 15:47:21,088	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z3_FASE	operador
23/07/2024 15:47:21,088	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
23/07/2024 15:47:21,088	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	operador
23/07/2024 15:47:21,088	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z1_TERRA	operador
23/07/2024 15:47:21,088	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	operador
23/07/2024 15:47:21,088	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
23/07/2024 15:47:21,088	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	operador
23/07/2024 15:47:27,357	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
23/07/2024 15:47:33,425	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
23/07/2024 15:47:40,746	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
23/07/2024 15:49:38,912	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:49:38,912	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:49:52,961	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:49:52,961	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
23/07/2024 15:49:53,000	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 15:49:53,000	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:49:53,002	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:49:53,002	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:49:53,002	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:49:53,002	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:49:53,002	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:49:53,002	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:49:53,002	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:49:53,002	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:49:53,002	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:49:53,002	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:49:53,002	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:49:53,002	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:49:53,002	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:49:53,002	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:49:53,002	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:49:53,002	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:49:59,024	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 15:49:59,033	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:49:59,033	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:49:59,033	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:49:59,033	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:49:59,033	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:49:59,033	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:49:59,033	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:49:59,033	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:49:59,033	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:50:06,366	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:50:06,411	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 15:50:06,419	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:50:06,419	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:50:06,419	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:50:06,419	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:50:21,042	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:50:21,042	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
23/07/2024 15:50:25,946	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12P1_TRIP_FALHA_FUS	
23/07/2024 15:51:21,388	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Superado KA²	LT_12P1_SUPERADO_KA2	
23/07/2024 15:51:21,388	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Superado KA²	LT_12P1_SUPERADO_KA2	
23/07/2024 15:51:21,393	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 15:51:21,393	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 15:52:28,572	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 15:52:28,572	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 15:52:31,651	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Superado KA²	LT_12P1_SUPERADO_KA2	
23/07/2024 15:52:31,651	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Superado KA²	LT_12P1_SUPERADO_KA2	
23/07/2024 15:52:31,654	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 15:52:31,654	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 15:53:58,614	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 15:53:58,614	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 15:54:42,082	SE-MAF.02V9.12V9	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12V9	Pos	operador
23/07/2024 15:54:49,119	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:55:00,049	SE-MAF.02V9.12V9	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12V9	Pos	operador
23/07/2024 15:55:15,271	SE-MAF.02V9.32V9-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-4	Pos	operador
23/07/2024 15:55:24,771	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32V9-4	Pos	operador
23/07/2024 15:55:40,857	SE-MAF.02V9.32V9-6	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32V9-6	Pos	operador
23/07/2024 15:55:45,183	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 15:55:45,183	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
23/07/2024 15:55:45,183	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 15:55:45,183	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
23/07/2024 15:55:50,541	SE-MAF.02V9.32V9-6	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-6	Pos	operador
23/07/2024 15:56:04,632	SE-MAF.02V9.32V9-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-4	Pos	operador
23/07/2024 15:56:17,929	SE-MAF.02V9.32V9-7	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32V9-7	Pos	operador
23/07/2024 15:56:27,906	SE-MAF.02V9.32V9-7	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-7	Pos	operador
23/07/2024 15:57:01,062	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 15:57:01,062	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 15:57:07,920	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:57:07,921	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:57:07,921	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:57:07,921	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:57:07,923	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:57:07,931	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:57:14,898	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:57:14,940	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:57:14,941	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:57:14,941	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:57:14,941	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:57:14,941	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:57:25,890	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 15:57:25,891	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:57:25,891	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:57:25,891	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:57:25,893	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 15:57:25,901	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:57:46,061	SE-MAF.02V9.32V9-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 15:57:46,061	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:57:46,061	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:57:46,071	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:57:55,552	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 15:57:55,552	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:57:55,552	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:57:55,563	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:58:11,662	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:58:11,662	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:58:11,662	SE-MAF.02V9.32V9-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 15:58:21,352	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:58:21,352	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:58:21,352	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 15:58:27,793	SE-MAF.02V9.12V9	SE	Enviado comando N3 do 12V9	N2N3	operador
23/07/2024 15:58:35,443	SE-MAF.02V9.32V9-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 15:58:35,443	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:58:35,443	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:58:35,453	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:58:45,447	SE-MAF.02V9.12V9	COS	Enviado comando N2 do 12V9	N2N3	operador
23/07/2024 15:58:48,743	SE-MAF.02V9.32V9-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 15:58:48,743	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:58:48,743	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 15:58:58,733	SE-MAF.02V9.32V9-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 15:58:58,733	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 15:58:58,733	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:00:11,675	SE-MAF.02V9.12V9	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela2	Tabela2	operador
23/07/2024 16:00:53,623	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
23/07/2024 16:00:53,623	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 16:01:11,292	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 16:01:11,292	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 16:01:11,292	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
23/07/2024 16:01:25,482	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 16:01:25,482	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 16:01:40,183	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
23/07/2024 16:01:40,183	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
23/07/2024 16:02:37,563	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
23/07/2024 16:02:37,563	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
23/07/2024 16:02:37,574	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 16:03:32,834	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 16:11:07,636	SE-MAF.02V9.12V9	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela1	Tabela1	operador
23/07/2024 16:12:40,526	SE-MAF.02P1	Falha	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
23/07/2024 16:12:42,527	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
23/07/2024 16:13:33,769	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
23/07/2024 16:13:33,769	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
23/07/2024 16:13:33,779	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 16:14:28,419	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 16:14:42,319	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
23/07/2024 16:14:42,709	SE-MAF.02V9.12V9	Atuado	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
23/07/2024 16:14:42,721	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
23/07/2024 16:15:06,219	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
23/07/2024 16:15:06,239	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
23/07/2024 16:15:06,242	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
23/07/2024 16:16:09,450	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 16:16:13,190	SE-MAF.02V9	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	LT_12V9_SUP_VCC_120V	
23/07/2024 16:16:34,470	SE-MAF.02V9	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	LT_12V9_SUP_VCC_120V	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 16:16:51,100	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 16:18:02,270	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 16:18:03,270	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 16:18:03,270	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 16:18:03,270	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
23/07/2024 16:18:03,270	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
23/07/2024 16:18:29,892	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 16:18:36,931	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 16:18:40,971	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 16:18:58,891	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 16:19:02,991	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
23/07/2024 16:19:03,801	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
23/07/2024 16:19:11,011	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 16:19:18,191	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 16:19:23,071	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
23/07/2024 16:20:30,021	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 16:20:32,013	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 16:20:33,851	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
23/07/2024 16:22:40,161	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32V9-4	Pos	operador
23/07/2024 16:23:08,904	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	operador
23/07/2024 16:23:08,904	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	operador
23/07/2024 16:23:08,904	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 16:23:08,905	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	operador
23/07/2024 16:23:08,905	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
23/07/2024 16:23:08,905	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
23/07/2024 16:23:08,905	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
23/07/2024 16:23:08,905	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
23/07/2024 16:23:08,905	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
23/07/2024 16:23:08,906	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
23/07/2024 16:23:08,906	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
23/07/2024 16:23:08,907	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
23/07/2024 16:23:08,909	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
23/07/2024 16:23:08,910	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 16:23:57,061	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 16:23:58,551	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 16:24:00,181	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
23/07/2024 16:24:33,661	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
23/07/2024 16:24:50,652	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
23/07/2024 16:24:51,641	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 16:25:11,574	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 16:25:11,574	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 16:25:11,574	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:25:11,584	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:25:20,401	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
23/07/2024 16:25:30,462	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 16:25:31,181	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-3 12P1-43L/R em Local	LT_12P1_ED_43LR_LOC	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P1_79_EM_CURSO	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12P1_TRIP_FALHA_FUS	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1	Normal	ED5-10 PN-EN-01 - Porta Aberta	LT_12P1_ED_PN_PORTA_AB	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	ED5-4 32P2-6-43L/R em Local	LT_12P1_ED_SEC_6_43LR_LOC	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12P1_TRIP_FALHA_FUS	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-7 12P1-SF6 1o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_1EST	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.32P1-7	Normal	32P1-7 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_7_FALHA_CMD_AB	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z3_FASE	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_51_B	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z2_FASE	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	32P1-6 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_6_FALHA_CMD_AB	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_50_C	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P1_TRIP_46BC	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_50N	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
23/07/2024 16:25:47,632	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z1_TERRA	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_FALHA_CMD_FE	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	32P1-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_SEC_4_FALHA_CMD_AB	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-5 12P1-F.Vcc Motor	LT_12P1_ED_FCC_GERAL	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED5-9 USA1-Falha Interna	LT_12P1_ED_IED_ADJ_DEFEITO_2	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_51_A	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	LT_12P1_SUP_VCC_120V	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-4 12P1-F.Vcc Cmd	LT_12P1_ED_FVCC_CMD_MOT	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	ED4-6 32P2-4-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P1_TRIP_51N	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Superado KA²	LT_12P1_SUPERADO_KA2	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02V9	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	LT_12V9_SUP_VCC_120V	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-8 12P1-SF6 2o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_2EST	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z3_TERRA	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-6 12P1-Falta Vca	LT_12P1_ED_FVCA_POLOS	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P1_TRIP_21_Z1_FASE	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.32P1-7	Normal	32P1-7 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_7_FALHA_CMD_FE	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12P1_TRIP_81_INST_1	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P1_TRIP_51_C	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	32P1-6 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_6_FALHA_CMD_FE	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12P1_BLQ_TRIP	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED5-11 12V9-Falha Interna	LT_12P1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P1_TRIP_50_B	operador
23/07/2024 16:25:47,633	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	ED4-7 32P2-4-43L/R em Local	LT_12P1_ED_SEC_4_43LR_LOC	operador
23/07/2024 16:25:47,634	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
23/07/2024 16:25:47,634	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
23/07/2024 16:25:47,634	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
23/07/2024 16:25:47,634	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
23/07/2024 16:25:47,634	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
23/07/2024 16:25:47,634	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
23/07/2024 16:25:47,634	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	ED5-3 32P2-6-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_6_FVCC_DEF	operador
23/07/2024 16:25:47,634	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
23/07/2024 16:25:47,634	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
23/07/2024 16:25:47,634	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P1_TRIP_50_A	operador
23/07/2024 16:25:47,634	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12P1_TRIP_21_Z2_TERRA	operador
23/07/2024 16:25:47,634	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_FALHA_CMD_AB	operador
23/07/2024 16:25:47,634	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	32P1-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	operador
23/07/2024 16:25:47,634	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P1_EM_TESTE	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 16:25:47,634	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Mola Descarregada	LT_12P1_MOLA_DESC	operador
23/07/2024 16:25:47,634	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P1_TRIP_50BF	operador
23/07/2024 16:25:47,634	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
23/07/2024 16:25:47,634	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
23/07/2024 16:25:47,634	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
23/07/2024 16:25:47,634	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
23/07/2024 16:25:47,634	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
23/07/2024 16:25:47,634	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
23/07/2024 16:26:52,391	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
23/07/2024 16:28:47,461	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	operador
23/07/2024 16:28:58,861	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 16:29:14,001	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 16:29:14,001	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
23/07/2024 16:29:24,009	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
23/07/2024 16:29:35,497	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	operador
23/07/2024 16:29:36,977	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	operador
23/07/2024 16:29:39,246	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	operador
23/07/2024 16:29:39,256	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:30:17,989	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
23/07/2024 16:30:30,397	SE-MAF.02V9.12V9	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12V9	Pos	operador
23/07/2024 16:30:52,427	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Mola Descarregada	LT_12V9_MOLA_DESC	
23/07/2024 16:30:52,427	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 16:30:57,257	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Mola Descarregada	LT_12V9_MOLA_DESC	
23/07/2024 16:30:57,257	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Mola Descarregada	LT_12V9_MOLA_DESC	
23/07/2024 16:30:57,267	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:31:51,498	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 16:31:51,518	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 16:31:51,518	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 16:32:34,613	SE-MAF.02V9.12V9	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12V9	Pos	operador
23/07/2024 16:32:44,545	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
23/07/2024 16:32:44,589	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
23/07/2024 16:32:44,600	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 16:32:44,600	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:32:44,600	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 16:32:44,600	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:32:57,928	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 16:32:57,948	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 16:32:57,948	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 16:33:57,375	SE-MAF.02V9.32V9-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-4	Pos	operador
23/07/2024 16:34:12,529	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32V9-4	Pos	operador
23/07/2024 16:34:35,016	SE-MAF.02V9.32V9-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-4	Pos	operador
23/07/2024 16:35:01,248	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 16:35:01,248	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 16:35:01,249	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 16:35:01,249	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 16:35:01,249	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:35:01,249	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 16:35:01,251	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 16:35:01,259	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:35:02,482	SE-MAF.02V9.32V9-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-4	Pos	operador
23/07/2024 16:35:17,321	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32V9-4	Pos	operador
23/07/2024 16:36:29,011	SE-MAF.02V9.32V9-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 16:36:29,011	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 16:36:29,011	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:36:29,021	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:36:44,161	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 16:36:44,161	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 16:36:44,161	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:36:44,171	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:36:58,706	SE-MAF.02V9.32V9-6	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32V9-6	Pos	operador
23/07/2024 16:37:11,174	SE-MAF.02V9.32V9-6	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-6	Pos	operador
23/07/2024 16:37:16,620	SE-MAF.02V9.32V9-4	Alarme	32V9-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 16:37:16,641	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	32V9-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 16:37:16,641	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	32V9-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 16:37:34,141	SE-MAF.02V9.32V9-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 16:37:34,141	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 16:37:34,141	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:37:34,141	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 16:37:34,141	SE-MAF.02V9.32V9-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 16:37:34,151	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:37:40,369	SE-MAF.02V9.32V9-6	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32V9-6	Pos	operador
23/07/2024 16:37:58,961	SE-MAF.02V9.32V9-4	Alarme	32V9-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 16:37:58,981	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	32V9-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 16:37:58,981	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	32V9-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 16:38:05,467	SE-MAF.02V9.32V9-6	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32V9-6	Pos	operador
23/07/2024 16:38:18,985	SE-MAF.02V9.32V9-6	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-6	Pos	operador
23/07/2024 16:39:30,411	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 16:39:30,411	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:39:30,411	SE-MAF.02V9.32V9-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 16:39:30,431	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:39:30,754	SE-MAF.02V9.32V9-6	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-6	Pos	operador
23/07/2024 16:39:42,891	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 16:39:42,891	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:39:42,891	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 16:39:42,911	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:39:44,845	SE-MAF.02V9.32V9-6	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-6	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 16:40:13,674	SE-MAF.02V9.32V9-6	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-6	Pos	operador
23/07/2024 16:40:22,051	SE-MAF.02V9.32V9-6	Alarme	32V9-6 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_6_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 16:40:22,071	SE-MAF.02V9.32V9-6	Normal	32V9-6 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_6_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 16:40:22,071	SE-MAF.02V9.32V9-6	Normal	32V9-6 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_6_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 16:40:36,150	SE-MAF.02V9.32V9-7	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32V9-7	Pos	operador
23/07/2024 16:40:37,191	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 16:40:37,191	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:40:37,191	SE-MAF.02V9.32V9-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 16:40:37,211	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:40:50,504	SE-MAF.02V9.32V9-7	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-7	Pos	operador
23/07/2024 16:41:00,661	SE-MAF.02V9.32V9-6	Alarme	32V9-6 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_6_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 16:41:13,820	SE-MAF.02V9.32V9-7	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32V9-7	Pos	operador
23/07/2024 16:41:38,415	SE-MAF.02V9.32V9-7	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32V9-7	Pos	operador
23/07/2024 16:41:52,949	SE-MAF.02V9.32V9-7	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-7	Pos	operador
23/07/2024 16:42:12,503	SE-MAF.02V9.32V9-6	Normal	32V9-6 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_6_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 16:42:12,503	SE-MAF.02V9.32V9-6	Normal	32V9-6 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_6_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 16:42:45,454	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 16:42:45,454	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:42:45,454	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 16:42:45,454	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 16:42:45,454	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 16:42:45,474	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:43:07,954	SE-MAF.02V9.32V9-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 16:43:07,954	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 16:43:07,954	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:43:22,304	SE-MAF.02V9.32V9-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 16:43:22,304	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 16:43:22,304	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:43:55,584	SE-MAF.02V9.32V9-7	Alarme	32V9-7 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_7_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 16:43:55,604	SE-MAF.02V9.32V9-7	Normal	32V9-7 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_7_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 16:43:55,604	SE-MAF.02V9.32V9-7	Normal	32V9-7 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_7_FALHA_CMD_FE	
23/07/2024 16:44:10,234	SE-MAF.02V9.32V9-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 16:44:10,234	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 16:44:10,234	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:44:34,714	SE-MAF.02V9.32V9-7	Alarme	32V9-7 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_7_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 16:46:35,258	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	ED2-3 12V9-43L/R em Local	LT_12V9_ED_43LR_LOC	
23/07/2024 16:46:35,265	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:47:02,704	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-3 12V9-43L/R em Local	LT_12V9_ED_43LR_LOC	
23/07/2024 16:47:02,704	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-3 12V9-43L/R em Local	LT_12V9_ED_43LR_LOC	
23/07/2024 16:47:02,706	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:47:22,408	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	ED2-4 12V9-F.Vcc Cmd	LT_12V9_ED_FVCC_CMD_MOT	
23/07/2024 16:47:22,416	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:47:52,954	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-4 12V9-F.Vcc Cmd	LT_12V9_ED_FVCC_CMD_MOT	
23/07/2024 16:47:52,954	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-4 12V9-F.Vcc Cmd	LT_12V9_ED_FVCC_CMD_MOT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 16:47:52,958	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:47:54,918	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	ED2-5 12V9-F.Vcc Motor	LT_12V9_ED_FVCC_GERAL	
23/07/2024 16:47:54,926	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:48:18,804	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-5 12V9-F.Vcc Motor	LT_12V9_ED_FVCC_GERAL	
23/07/2024 16:48:18,804	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-5 12V9-F.Vcc Motor	LT_12V9_ED_FVCC_GERAL	
23/07/2024 16:48:18,806	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:48:23,377	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	ED2-6 12V9-Falta Vca	LT_12V9_ED_FVCA_POLOS	
23/07/2024 16:48:30,694	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-6 12V9-Falta Vca	LT_12V9_ED_FVCA_POLOS	
23/07/2024 16:48:30,694	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-6 12V9-Falta Vca	LT_12V9_ED_FVCA_POLOS	
23/07/2024 16:49:15,217	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	ED2-7 12V9-SF6 1o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_1EST	
23/07/2024 16:49:20,553	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-7 12V9-SF6 1o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_1EST	
23/07/2024 16:49:20,553	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-7 12V9-SF6 1o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_1EST	
23/07/2024 16:49:22,968	SE-MAF.02V9.12V9	Atuado	ED2-8 12V9-SF6 2o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_2EST	
23/07/2024 16:49:22,976	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:49:22,986	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:49:27,733	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-8 12V9-SF6 2o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_2EST	
23/07/2024 16:49:27,733	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-8 12V9-SF6 2o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_2EST	
23/07/2024 16:49:27,746	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:49:27,746	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:49:27,746	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:50:29,787	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 16:50:29,787	SE-MAF.02V9.32V9-4	Alarme	ED4-6 32F3-4-F.Vcc/Def	LT_12V9_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
23/07/2024 16:50:35,905	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	ED4-6 32F3-4-F.Vcc/Def	LT_12V9_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
23/07/2024 16:50:35,905	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	ED4-6 32F3-4-F.Vcc/Def	LT_12V9_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
23/07/2024 16:50:35,905	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	ED4-6 32F3-4-F.Vcc/Def	LT_12V9_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
23/07/2024 16:50:35,917	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:50:38,409	SE-MAF.02V9.32V9-4	Alarme	ED4-7 32F3-4-43L/R em Local	LT_12V9_ED_SEC_4_43LR_LOC	
23/07/2024 16:50:38,417	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:50:44,967	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	ED4-7 32F3-4-43L/R em Local	LT_12V9_ED_SEC_4_43LR_LOC	
23/07/2024 16:50:44,967	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	ED4-7 32F3-4-43L/R em Local	LT_12V9_ED_SEC_4_43LR_LOC	
23/07/2024 16:50:44,967	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	ED4-7 32F3-4-43L/R em Local	LT_12V9_ED_SEC_4_43LR_LOC	
23/07/2024 16:50:44,968	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:50:44,968	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:51:34,540	SE-MAF.02V9.32V9-6	Alarme	ED5-3 32F3-6-F.Vcc/Def	LT_12V9_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
23/07/2024 16:51:34,548	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:51:44,294	SE-MAF.02V9.32V9-6	Normal	ED5-3 32F3-6-F.Vcc/Def	LT_12V9_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
23/07/2024 16:51:44,294	SE-MAF.02V9.32V9-6	Normal	ED5-3 32F3-6-F.Vcc/Def	LT_12V9_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
23/07/2024 16:51:44,294	SE-MAF.02V9.32V9-6	Normal	ED5-3 32F3-6-F.Vcc/Def	LT_12V9_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
23/07/2024 16:51:44,298	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:51:47,328	SE-MAF.02V9.32V9-6	Alarme	ED5-4 32F3-6-43L/R em Local	LT_12V9_ED_SEC_6_43LR_LOC	
23/07/2024 16:51:47,328	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:51:51,404	SE-MAF.02V9.32V9-6	Normal	ED5-4 32F3-6-43L/R em Local	LT_12V9_ED_SEC_6_43LR_LOC	
23/07/2024 16:51:51,404	SE-MAF.02V9.32V9-6	Normal	ED5-4 32F3-6-43L/R em Local	LT_12V9_ED_SEC_6_43LR_LOC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 16:51:51,404	SE-MAF.02V9.32V9-6	Normal	ED5-4 32F3-6-43L/R em Local	LT_12V9_ED_SEC_6_43LR_LOC	
23/07/2024 16:51:51,408	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:51:51,408	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:53:10,858	SE-MAF.02V9.32V9-7	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-7	Pos	operador
23/07/2024 16:53:29,126	SE-MAF.02V9.32V9-7	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32V9-7	Pos	operador
23/07/2024 16:54:22,719	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	ED5-11 12P1-Falha Interna	LT_12V9_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
23/07/2024 16:54:29,977	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED5-11 12P1-Falha Interna	LT_12V9_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
23/07/2024 16:54:29,977	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED5-11 12P1-Falha Interna	LT_12V9_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
23/07/2024 16:55:42,910	SE-MAF.02V9.32V9-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 16:55:42,910	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 16:55:42,910	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:55:42,920	SE-MAF.02V9.32V9-7	Normal	32V9-7 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_7_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 16:55:42,920	SE-MAF.02V9.32V9-7	Normal	32V9-7 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_7_FALHA_CMD_AB	
23/07/2024 16:56:01,190	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:56:01,190	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 16:56:01,190	SE-MAF.02V9.32V9-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 16:56:01,190	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 16:56:01,190	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 16:56:01,190	SE-MAF.02V9.32V9-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
23/07/2024 17:06:22,454	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
23/07/2024 17:06:22,454	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 17:06:22,454	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
23/07/2024 17:06:22,454	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
23/07/2024 17:08:11,699	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
23/07/2024 17:08:11,700	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 17:08:11,700	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 17:08:13,523	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 17:08:13,523	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
23/07/2024 17:08:13,832	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
23/07/2024 17:08:13,832	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
23/07/2024 17:08:13,837	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
23/07/2024 17:08:13,837	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
23/07/2024 17:08:13,838	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
23/07/2024 17:08:13,838	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
23/07/2024 17:08:13,839	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
23/07/2024 17:08:13,839	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
23/07/2024 17:08:13,840	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
23/07/2024 17:08:13,840	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
23/07/2024 17:08:13,840	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
23/07/2024 17:08:13,840	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
23/07/2024 17:08:13,840	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
23/07/2024 17:08:13,840	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 17:08:13,842	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
23/07/2024 17:08:13,842	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
23/07/2024 17:08:14,883	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
23/07/2024 17:08:14,883	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
23/07/2024 17:08:19,090	SE-MAF.01H2.11H2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 17:08:19,090	SE-MAF.01H2.11H2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
23/07/2024 17:08:19,100	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 17:08:19,100	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 17:08:19,100	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 17:08:19,100	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
23/07/2024 17:08:19,100	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 17:08:19,100	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.02P1	Falha	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.02P1	Falha	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
23/07/2024 17:08:22,206	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
24/07/2024 07:01:39,565	SE-MAF.01M4.11M4	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 07:01:39,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 07:01:39,565	SE-MAF.01M4.31M4-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 07:01:39,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 07:01:39,565	SE-MAF.01M4.31M4-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 07:01:39,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 07:01:39,565	SE-MAF.01M4.31M4-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 07:01:40,185	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 07:01:40,185	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 07:01:40,185	SE-MAF.01T3.31T3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 07:01:40,185	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 07:01:40,185	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 07:01:40,185	SE-MAF.01T3.31T3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 07:01:40,185	SE-MAF.01T3.31T3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 07:01:40,185	SE-MAF.01T3.31T3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 07:01:40,565	SE-MAF.01M3.11M3	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 07:01:40,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 07:01:40,565	SE-MAF.01M3.31M3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 07:01:40,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 07:01:40,565	SE-MAF.01M3.31M3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 07:01:40,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 07:01:40,565	SE-MAF.01M3.31M3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 07:01:40,615	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 07:01:40,615	SE-MAF.01M2.31M2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 07:01:40,615	SE-MAF.01M2.11M2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 07:01:40,615	SE-MAF.01M2.31M2-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 07:01:40,615	SE-MAF.01M2.31M2-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 07:01:40,615	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 07:01:40,615	SE-MAF.01M2.31M2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 07:01:41,565	SE-MAF.01M1.11M1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 07:01:41,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 07:01:41,565	SE-MAF.01M1.31M1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 07:01:41,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 07:01:41,565	SE-MAF.01M5.31M5-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 07:01:41,565	SE-MAF.01M1.31M1-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 07:01:41,565	SE-MAF.01M5.11M5	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 07:01:41,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 07:01:41,565	SE-MAF.01M5.31M5-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 07:01:41,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 07:01:41,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 07:01:41,565	SE-MAF.01M5.31M5-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 07:01:41,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 07:01:41,565	SE-MAF.01M1.31M1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 07:03:03,123	SE-MAF.01H2.11H2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 07:03:03,123	SE-MAF.01H2.11H2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 07:03:03,130	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 07:03:03,130	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 07:03:03,130	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 07:03:03,130	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 07:03:03,130	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 07:03:03,130	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 07:03:03,142	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 07:03:03,142	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 07:03:03,142	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 07:03:12,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
24/07/2024 07:03:12,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
24/07/2024 07:03:12,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
24/07/2024 07:03:56,565	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
24/07/2024 07:03:56,565	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
24/07/2024 07:03:56,565	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 07:03:56,912	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
24/07/2024 07:03:56,912	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
24/07/2024 07:03:57,209	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
24/07/2024 07:03:57,209	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
24/07/2024 07:03:57,211	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
24/07/2024 07:03:57,211	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
24/07/2024 07:03:57,212	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
24/07/2024 07:03:57,212	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
24/07/2024 07:03:57,212	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
24/07/2024 07:03:57,212	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
24/07/2024 07:03:57,213	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 07:03:57,213	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
24/07/2024 07:03:57,213	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
24/07/2024 07:03:57,213	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
24/07/2024 07:03:57,594	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
24/07/2024 07:03:57,594	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
24/07/2024 07:03:57,594	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
24/07/2024 07:03:58,565	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
24/07/2024 07:03:58,565	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
24/07/2024 07:03:58,565	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
24/07/2024 07:03:58,565	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12P1_TRIP_FALHA_FUS	operador
24/07/2024 07:03:59,586	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
24/07/2024 07:03:59,586	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
24/07/2024 07:03:59,586	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
24/07/2024 07:03:59,586	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
24/07/2024 07:03:59,586	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
24/07/2024 07:03:59,586	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
24/07/2024 07:04:21,809	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 07:04:21,809	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
24/07/2024 07:12:38,168	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
24/07/2024 07:12:38,168	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
24/07/2024 07:12:39,166	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
24/07/2024 07:17:39,460	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
24/07/2024 07:17:39,460	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 07:17:39,460	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
24/07/2024 07:17:39,460	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
24/07/2024 07:17:39,460	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
24/07/2024 07:17:39,460	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
24/07/2024 07:17:39,460	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
24/07/2024 07:17:39,460	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
24/07/2024 07:17:39,460	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
24/07/2024 07:17:39,460	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
24/07/2024 07:17:39,460	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
24/07/2024 07:17:39,460	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
24/07/2024 07:17:39,460	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
24/07/2024 07:17:39,460	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
24/07/2024 07:17:39,460	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
24/07/2024 07:17:39,460	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
24/07/2024 07:17:39,460	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
24/07/2024 07:17:39,460	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
24/07/2024 07:17:39,460	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
24/07/2024 07:17:39,460	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
24/07/2024 07:18:20,365	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
24/07/2024 07:18:20,365	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
24/07/2024 07:18:20,365	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 07:18:20,365	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
24/07/2024 07:18:21,411	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
24/07/2024 07:18:21,411	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
24/07/2024 07:18:21,411	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
24/07/2024 07:18:21,411	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
24/07/2024 07:18:21,411	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
24/07/2024 07:18:21,411	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
24/07/2024 07:18:21,411	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
24/07/2024 08:08:51,719	SE-MAF.01M2.11M2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 08:08:51,719	SE-MAF.01M2.11M2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 08:08:51,720	SE-MAF.01M1.11M1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 08:08:51,720	SE-MAF.01M1.11M1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 08:08:51,725	SE-MAF.01M4.11M4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 08:08:51,725	SE-MAF.01M4.11M4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 08:08:51,726	SE-MAF.01M3.11M3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 08:08:51,726	SE-MAF.01M3.11M3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 08:08:51,732	SE-MAF.01M5.11M5	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 08:08:51,732	SE-MAF.01M5.11M5	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 08:08:51,769	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 08:08:51,780	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 08:08:51,780	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 08:08:51,780	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 08:08:51,780	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 08:08:56,689	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,689	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,689	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 08:08:56,689	SE-MAF.01M1.31M1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 08:08:56,689	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,689	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,689	SE-MAF.01M1.31M1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 08:08:56,689	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 08:08:56,689	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,689	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,689	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,689	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,690	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,690	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,690	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 08:08:56,690	SE-MAF.01M2.31M2-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 08:08:56,690	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,690	SE-MAF.01M2.31M2-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 08:08:56,690	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 08:08:56,690	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,690	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,690	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,690	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,690	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,700	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,700	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,700	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,700	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,700	SE-MAF.01M4.31M4-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 08:08:56,700	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 08:08:56,700	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 08:08:56,700	SE-MAF.01M4.31M4-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 08:08:56,700	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,700	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,700	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 08:08:56,700	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,702	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,702	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,702	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,702	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,702	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,702	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,702	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 08:08:56,702	SE-MAF.01M5.31M5-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 08:08:56,702	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 08:08:56,702	SE-MAF.01M3.31M3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 08:08:56,702	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,702	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,702	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,702	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,702	SE-MAF.01M5.31M5-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 08:08:56,702	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 08:08:56,702	SE-MAF.01M3.31M3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 08:08:56,702	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 08:08:56,702	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 08:08:56,702	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,702	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,702	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,702	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,702	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,711	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,711	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,711	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 08:08:56,711	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,711	SE-MAF.01T3.31T3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 08:08:56,711	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 08:08:56,711	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,711	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 08:08:56,711	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,711	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 08:08:56,711	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,711	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 08:08:56,711	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,711	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,711	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
24/07/2024 08:08:56,711	SE-MAF.01T3.31T3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 08:08:56,719	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:08:56,719	SE-MAF.02V9.32V9-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 08:09:15,344	SE-MAF.02V9.12V9	COS	Enviado comando N2 do 12V9	N2N3	operador
24/07/2024 08:09:23,407	SE-MAF.02V9.12V9	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12V9	Pos	operador
24/07/2024 08:09:31,823	SE-MAF.02V9.32V9-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-4	Pos	operador
24/07/2024 08:11:05,280	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 08:11:05,280	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
24/07/2024 08:11:13,429	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 08:11:13,430	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 08:11:13,430	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 08:11:13,430	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 08:11:36,761	SE-MAF.02V9.32V9-4	Alarme	32V9-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 08:11:36,780	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	32V9-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 08:14:18,904	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
24/07/2024 08:16:08,870	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 08:16:10,623	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
24/07/2024 08:16:10,623	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
24/07/2024 08:16:10,633	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
24/07/2024 08:16:10,633	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
24/07/2024 08:17:53,854	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
24/07/2024 08:18:31,885	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
24/07/2024 08:18:31,885	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
24/07/2024 08:18:31,894	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 08:18:31,894	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
24/07/2024 08:19:01,442	SE-MAF.02V9.12V9	Atuado	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
24/07/2024 08:19:01,442	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
24/07/2024 08:19:21,142	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
24/07/2024 08:19:21,142	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
24/07/2024 08:19:21,142	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
24/07/2024 08:19:21,152	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 08:20:16,456	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 08:20:16,456	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
24/07/2024 08:21:17,616	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 08:21:28,857	SE-MAF.02V9.12V9	COS	Enviado comando N2 do 12V9	N2N3	operador
24/07/2024 08:21:38,542	SE-MAF.02V9.32V9-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-4	Pos	operador
24/07/2024 08:22:39,001	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 08:22:39,001	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
24/07/2024 08:22:39,001	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 08:22:39,001	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
24/07/2024 08:22:39,020	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
24/07/2024 08:22:39,020	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
24/07/2024 08:22:39,020	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
24/07/2024 08:22:39,021	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 08:22:39,021	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 08:22:39,021	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 08:23:19,137	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 08:23:19,137	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
24/07/2024 08:23:43,908	SE-MAF.02V9.32V9-4	Alarme	32V9-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 08:23:43,928	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	32V9-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 09:05:55,230	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 09:05:56,230	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
24/07/2024 09:05:56,230	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
24/07/2024 09:05:56,230	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
24/07/2024 09:05:56,230	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 09:08:08,321	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 09:10:48,542	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12V9_TRIP_46BC	
24/07/2024 09:11:50,759	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12V9_TRIP_46BC	
24/07/2024 09:12:40,733	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
24/07/2024 09:14:14,127	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 09:14:27,165	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 09:15:51,415	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 09:17:44,967	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 09:18:56,316	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 09:19:49,317	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 09:22:09,119	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 09:22:48,420	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 09:23:37,319	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 09:24:09,309	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 09:26:21,741	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 09:26:46,321	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 09:29:01,272	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 09:29:28,722	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 09:29:29,095	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 09:29:29,098	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 09:29:29,131	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 09:29:29,223	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 09:30:40,086	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 09:30:40,120	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 09:31:26,379	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z1_FASE	operador
24/07/2024 09:31:26,380	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	operador
24/07/2024 09:31:26,380	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	operador
24/07/2024 09:31:26,380	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
24/07/2024 09:31:26,380	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12V9_TRIP_46BC	operador
24/07/2024 09:31:26,380	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	operador
24/07/2024 09:31:26,381	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	operador
24/07/2024 09:31:26,381	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	operador
24/07/2024 09:31:26,381	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
24/07/2024 09:31:26,381	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
24/07/2024 09:31:26,381	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
24/07/2024 09:31:26,382	SE-MAF.02V9.12V9	Atuado	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 09:31:26,382	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 09:31:26,382	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED5-11 12P1-Falha Interna	LT_12V9_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
24/07/2024 09:31:26,382	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-8 12V9-SF6 2o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_2EST	operador
24/07/2024 09:31:26,382	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-7 12V9-SF6 1o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_1EST	operador
24/07/2024 09:31:26,382	SE-MAF.02V9.12V9	Atuado	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	operador
24/07/2024 09:31:26,382	SE-MAF.02V9.12V9	Atuado	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	operador
24/07/2024 09:31:26,383	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-6 12V9-Falta Vca	LT_12V9_ED_FVCA_POLOS	operador
24/07/2024 09:31:26,383	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-5 12V9-F.Vcc Motor	LT_12V9_ED_FVCC_GERAL	operador
24/07/2024 09:31:26,383	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-4 12V9-F.Vcc Cmd	LT_12V9_ED_FVCC_CMD_MOT	operador
24/07/2024 09:31:26,383	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-3 12V9-43L/R em Local	LT_12V9_ED_43LR_LOC	operador
24/07/2024 09:31:26,384	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_FALHA_CMD_AB	operador
24/07/2024 09:31:26,384	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_FALHA_CMD_FE	operador
24/07/2024 09:31:26,384	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Mola Descarregada	LT_12V9_MOLA_DESC	operador
24/07/2024 09:32:15,750	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 09:32:15,782	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 09:32:33,404	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z1_FASE	
24/07/2024 09:32:33,436	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z1_FASE	
24/07/2024 09:33:23,456	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	operador
24/07/2024 09:33:24,026	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	operador
24/07/2024 09:33:24,437	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	operador
24/07/2024 09:33:24,446	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
24/07/2024 09:36:53,965	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 09:37:03,773	SE-MAF.02V9.12V9	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12V9	Pos	operador
24/07/2024 09:38:45,942	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
24/07/2024 09:38:45,987	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 09:38:45,988	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 09:38:45,988	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 09:38:45,988	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 09:38:45,988	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 09:38:55,805	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 09:38:55,806	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 09:38:55,807	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 09:38:55,807	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 09:38:55,807	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 09:38:55,817	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 09:39:37,044	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z1_FASE	
24/07/2024 09:39:37,178	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z1_FASE	
24/07/2024 09:39:37,178	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z1_FASE	
24/07/2024 09:42:16,113	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
24/07/2024 09:43:15,828	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 09:43:15,828	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 09:43:17,761	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
24/07/2024 09:43:17,761	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
24/07/2024 09:43:17,771	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
24/07/2024 09:43:17,771	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 09:59:36,635	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
24/07/2024 10:06:22,511	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
24/07/2024 10:09:58,476	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
24/07/2024 10:13:42,348	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
24/07/2024 10:17:38,359	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
24/07/2024 10:17:39,359	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
24/07/2024 10:17:40,359	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
24/07/2024 10:18:22,572	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
24/07/2024 10:18:22,572	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
24/07/2024 10:18:22,574	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
24/07/2024 10:18:22,574	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
24/07/2024 10:18:22,693	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
24/07/2024 10:18:27,750	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 10:19:07,224	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
24/07/2024 10:19:28,554	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
24/07/2024 10:19:28,554	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
24/07/2024 10:19:28,554	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
24/07/2024 10:19:28,554	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 10:21:48,827	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 10:21:48,836	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 10:21:48,836	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 10:21:48,836	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 10:22:40,065	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 10:23:55,706	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 10:23:55,715	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
24/07/2024 10:23:55,715	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
24/07/2024 10:23:55,715	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
24/07/2024 10:24:53,456	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12V9_TRIP_46BC	
24/07/2024 10:24:57,142	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12V9_TRIP_46BC	
24/07/2024 10:24:57,142	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12V9_TRIP_46BC	
24/07/2024 10:25:14,895	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 10:25:31,105	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 10:25:37,754	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 10:26:14,014	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 10:30:04,264	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 10:30:04,264	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 10:30:57,917	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 10:30:57,925	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 10:30:57,925	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 10:30:57,925	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 10:30:57,935	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 10:31:00,547	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 10:31:00,555	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 10:31:00,555	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 10:31:00,555	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 10:31:00,555	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 10:33:24,248	SE-MAF.02V9.12V9	COS	Enviado comando N2 do 12V9	N2N3	operador
24/07/2024 10:35:17,494	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 10:35:17,494	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
24/07/2024 10:36:47,250	SE-MAF.02V9.12V9	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12V9	Pos	operador
24/07/2024 10:37:02,060	SE-MAF.02V9.32V9-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-4	Pos	operador
24/07/2024 10:38:40,647	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 10:38:40,654	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 10:38:40,654	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 10:38:40,654	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 10:38:40,664	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 10:39:10,373	SE-MAF.02V9.32V9-4	Alarme	32V9-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 10:39:10,394	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	32V9-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 10:42:48,737	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
24/07/2024 10:44:41,968	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 10:44:43,851	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
24/07/2024 10:44:43,851	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
24/07/2024 10:44:43,861	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
24/07/2024 10:44:43,861	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 10:46:23,717	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
24/07/2024 10:47:23,922	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
24/07/2024 10:47:23,922	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
24/07/2024 10:47:23,923	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
24/07/2024 10:47:23,923	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
24/07/2024 10:48:08,642	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
24/07/2024 10:48:08,642	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
24/07/2024 10:48:08,642	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
24/07/2024 10:48:08,642	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 10:49:09,933	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 10:49:09,933	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
24/07/2024 10:50:15,374	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 11:24:09,819	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
24/07/2024 11:26:04,224	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 11:26:04,224	SE-MAF.02V9.32V9-6	Normal	32V9-6 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_6_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:26:04,224	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:26:04,224	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 11:26:04,224	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 11:26:04,224	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 11:26:04,224	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 11:26:06,076	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
24/07/2024 11:26:06,076	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
24/07/2024 11:26:06,085	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 11:26:06,085	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
24/07/2024 11:27:45,764	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
24/07/2024 11:27:45,764	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
24/07/2024 11:28:44,665	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
24/07/2024 11:28:44,665	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
24/07/2024 11:28:44,665	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
24/07/2024 11:28:44,667	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
24/07/2024 11:28:44,667	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
24/07/2024 11:28:44,667	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
24/07/2024 11:28:54,622	SE-MAF.02V9.12V9	COS	Enviado comando N2 do 12V9	N2N3	operador
24/07/2024 11:29:15,507	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:29:15,507	SE-MAF.02V9.32V9-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 11:29:15,507	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 11:29:15,507	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 11:29:15,507	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 11:29:15,507	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
24/07/2024 11:29:16,516	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
24/07/2024 11:29:16,516	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
24/07/2024 11:29:16,516	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:29:16,516	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
24/07/2024 11:29:32,028	SE-MAF.02V9.32V9-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-4	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 11:30:49,178	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 11:30:49,178	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
24/07/2024 11:30:49,178	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 11:30:49,178	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
24/07/2024 11:30:49,178	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
24/07/2024 11:30:49,178	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 11:30:49,178	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
24/07/2024 11:31:15,698	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
24/07/2024 11:31:15,698	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
24/07/2024 11:31:18,498	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
24/07/2024 11:31:18,498	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
24/07/2024 11:31:18,498	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
24/07/2024 11:31:41,578	SE-MAF.02V9.32V9-4	Alarme	32V9-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:31:41,578	SE-MAF.02V9.32V9-4	Alarme	32V9-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:31:41,578	SE-MAF.02V9.32V9-4	Alarme	32V9-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:31:41,597	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	32V9-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:31:41,597	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	32V9-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:31:41,597	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	32V9-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:31:57,588	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 11:31:57,588	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 11:32:02,927	SE-MAF.02V9.32V9-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-4	Pos	operador
24/07/2024 11:34:12,528	SE-MAF.02V9.32V9-4	Alarme	32V9-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:34:12,528	SE-MAF.02V9.32V9-4	Alarme	32V9-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_AB	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 11:34:12,528	SE-MAF.02V9.32V9-4	Alarme	32V9-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:34:12,548	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	32V9-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:34:12,548	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	32V9-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:34:12,548	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	32V9-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:34:12,548	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	32V9-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:35:34,288	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 11:35:34,288	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
24/07/2024 11:35:34,288	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
24/07/2024 11:35:34,288	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
24/07/2024 11:35:34,288	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 11:35:34,288	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
24/07/2024 11:35:34,288	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
24/07/2024 11:35:34,288	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
24/07/2024 11:35:34,288	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
24/07/2024 11:35:34,288	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
24/07/2024 11:35:34,288	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
24/07/2024 11:35:34,288	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 11:35:34,288	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
24/07/2024 11:35:34,298	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
24/07/2024 11:35:34,298	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
24/07/2024 11:35:34,298	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
24/07/2024 11:37:08,419	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 11:37:08,419	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 11:37:08,419	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 11:37:08,419	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 11:38:25,992	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
24/07/2024 11:38:41,061	SE-MAF.02V9.32V9-6	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32V9-6	Pos	operador
24/07/2024 11:39:20,634	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32V9-4	Pos	operador
24/07/2024 11:39:56,199	SE-MAF.02V9.32V9-7	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32V9-7	Pos	operador
24/07/2024 11:40:21,738	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:40:21,738	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:40:21,738	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:40:21,759	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:40:21,759	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:40:21,759	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:40:21,759	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:40:50,809	SE-MAF.02V9.32V9-6	Alarme	32V9-6 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_6_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:40:50,809	SE-MAF.02V9.32V9-6	Alarme	32V9-6 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_6_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:40:50,809	SE-MAF.02V9.32V9-6	Alarme	32V9-6 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_6_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:40:51,179	SE-MAF.02V9.32V9-6	Normal	32V9-6 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_6_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:40:51,179	SE-MAF.02V9.32V9-6	Normal	32V9-6 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_6_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:40:51,179	SE-MAF.02V9.32V9-6	Normal	32V9-6 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_6_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:40:51,179	SE-MAF.02V9.32V9-6	Normal	32V9-6 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_6_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:41:00,662	SE-MAF.02V9.12V9	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12V9	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 11:41:04,039	SE-MAF.02V9.32V9-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 11:41:04,039	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:41:04,039	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 11:41:04,039	SE-MAF.02V9.32V9-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 11:41:04,039	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 11:41:04,039	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:41:04,039	SE-MAF.02V9.32V9-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 11:41:04,039	SE-MAF.02V9.32V9-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 11:41:04,039	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 11:41:04,039	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:41:04,049	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:41:04,049	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:41:04,049	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:41:16,422	SE-MAF.02V9.32V9-6	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-6	Pos	operador
24/07/2024 11:41:30,389	SE-MAF.02V9.32V9-4	Alarme	32V9-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:41:30,389	SE-MAF.02V9.32V9-4	Alarme	32V9-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:41:30,389	SE-MAF.02V9.32V9-4	Alarme	32V9-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:41:30,409	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	32V9-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:41:30,409	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	32V9-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:41:30,409	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	32V9-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:41:30,409	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	32V9-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_FE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 11:41:41,974	SE-MAF.02V9.32V9-7	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-7	Pos	operador
24/07/2024 11:42:06,108	SE-MAF.02V9.32V9-7	Alarme	32V9-7 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_7_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:42:06,108	SE-MAF.02V9.32V9-7	Alarme	32V9-7 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_7_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:42:06,108	SE-MAF.02V9.32V9-7	Alarme	32V9-7 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_7_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:42:06,129	SE-MAF.02V9.32V9-7	Normal	32V9-7 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_7_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:42:06,129	SE-MAF.02V9.32V9-7	Normal	32V9-7 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_7_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:42:06,129	SE-MAF.02V9.32V9-7	Normal	32V9-7 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_7_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:42:06,129	SE-MAF.02V9.32V9-7	Normal	32V9-7 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_7_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 11:42:24,898	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 11:42:24,898	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 11:42:24,908	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 11:42:24,908	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:42:24,908	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:42:24,908	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:42:24,908	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:42:24,908	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:42:24,908	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:42:24,908	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:42:24,908	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 11:42:24,908	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:42:24,908	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 11:42:24,908	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:42:24,908	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:42:24,908	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:42:24,908	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:42:24,908	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:42:24,908	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:42:24,908	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:42:24,908	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:42:25,029	SE-MAF.02V9.32V9-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 11:42:25,029	SE-MAF.02V9.32V9-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 11:42:25,029	SE-MAF.02V9.32V9-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 11:42:25,029	SE-MAF.02V9.32V9-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 11:42:34,328	SE-MAF.02V9.32V9-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 11:42:34,328	SE-MAF.02V9.32V9-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 11:42:34,328	SE-MAF.02V9.32V9-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 11:42:34,328	SE-MAF.02V9.32V9-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 11:42:56,458	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:42:56,458	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:42:56,458	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:42:56,478	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:42:56,478	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_FALHA_CMD_AB	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 11:42:56,478	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:42:56,478	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:43:06,380	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 11:43:06,380	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 11:43:06,380	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 11:43:06,380	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 11:43:06,389	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 11:43:06,389	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 11:43:06,389	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 11:43:06,389	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 11:43:06,389	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 11:43:06,389	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 11:43:06,389	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 11:43:06,389	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 11:43:06,389	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 11:43:06,389	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 11:43:06,389	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 11:43:06,389	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 11:43:06,398	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:43:06,398	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:43:06,398	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 11:43:06,398	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 11:43:06,398	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
24/07/2024 11:43:06,398	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
24/07/2024 11:43:06,398	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
24/07/2024 11:43:06,398	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
24/07/2024 11:43:26,218	SE-MAF.02V9.32V9-6	Alarme	32V9-6 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_6_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:43:26,218	SE-MAF.02V9.32V9-6	Alarme	32V9-6 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_6_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:43:26,218	SE-MAF.02V9.32V9-6	Alarme	32V9-6 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_6_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:43:51,788	SE-MAF.02V9.32V9-7	Alarme	32V9-7 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_7_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:43:51,788	SE-MAF.02V9.32V9-7	Alarme	32V9-7 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_7_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:43:51,788	SE-MAF.02V9.32V9-7	Alarme	32V9-7 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_7_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:43:51,808	SE-MAF.02V9.32V9-7	Normal	32V9-7 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_7_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:43:51,808	SE-MAF.02V9.32V9-7	Normal	32V9-7 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_7_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:43:51,808	SE-MAF.02V9.32V9-7	Normal	32V9-7 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_7_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 11:43:51,808	SE-MAF.02V9.32V9-7	Normal	32V9-7 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_7_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 13:18:13,965	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
24/07/2024 13:18:13,965	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
24/07/2024 13:18:13,965	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
24/07/2024 13:18:13,965	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
24/07/2024 13:18:13,965	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
24/07/2024 13:18:13,965	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
24/07/2024 13:18:13,965	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 13:18:13,965	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
24/07/2024 13:18:13,965	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
24/07/2024 13:18:13,965	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
24/07/2024 13:18:13,965	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
24/07/2024 13:18:15,209	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
24/07/2024 13:18:15,209	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
24/07/2024 13:18:15,209	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
24/07/2024 13:18:15,209	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
24/07/2024 13:18:15,209	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
24/07/2024 13:18:15,209	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
24/07/2024 13:18:15,209	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
24/07/2024 13:18:15,209	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
24/07/2024 13:18:15,209	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
24/07/2024 13:18:15,210	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
24/07/2024 13:18:15,210	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
24/07/2024 13:42:11,462	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
24/07/2024 13:43:58,016	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 13:43:58,016	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 13:44:10,216	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 13:44:10,216	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 13:44:10,238	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_FALHA_CMD_FE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 13:44:10,238	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 13:44:42,898	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:44:42,898	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:44:42,898	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 13:44:42,898	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 13:44:42,898	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:44:42,898	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:44:42,898	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 13:44:42,898	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:44:42,898	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:44:42,898	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:44:42,898	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 13:44:42,898	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 13:44:42,898	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 13:44:42,898	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:44:47,237	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:44:47,237	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:44:47,237	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 13:44:47,237	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:44:47,237	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 13:44:47,237	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:44:47,237	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 13:44:47,237	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:44:47,237	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:44:47,237	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 13:44:47,237	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 13:44:47,237	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 13:44:47,237	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:44:47,237	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:44:48,167	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
24/07/2024 13:44:48,167	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 13:44:49,873	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12V9_TRIP_51_B	
24/07/2024 13:44:49,873	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12V9_TRIP_51_B	
24/07/2024 13:44:49,875	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12V9_TRIP_51_C	
24/07/2024 13:44:49,875	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12V9_TRIP_51_C	
24/07/2024 13:44:49,876	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 13:44:49,876	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 13:44:49,881	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12V9_TRIP_51_A	
24/07/2024 13:44:49,881	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12V9_TRIP_51_A	
24/07/2024 13:44:49,903	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12V9_TRIP_51_B	
24/07/2024 13:44:49,903	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12V9_TRIP_51_B	
24/07/2024 13:44:49,905	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12V9_TRIP_51_A	
24/07/2024 13:44:49,905	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12V9_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 13:44:49,905	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12V9_TRIP_51_A	
24/07/2024 13:44:49,905	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12V9_TRIP_51_C	
24/07/2024 13:44:49,998	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 13:44:49,998	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 13:45:03,498	SE-MAF.02V9.32V9-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 13:45:03,498	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:45:03,498	SE-MAF.02V9.32V9-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 13:45:03,498	SE-MAF.02V9.32V9-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 13:45:03,498	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:45:03,498	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:45:03,498	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:45:03,498	SE-MAF.02V9.32V9-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 13:45:03,498	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:45:03,498	SE-MAF.02V9.32V9-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 13:45:03,498	SE-MAF.02V9.32V9-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 13:45:03,498	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:45:05,056	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 13:45:05,056	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 13:45:05,095	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 13:45:05,095	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 13:45:05,098	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:45:05,098	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:45:05,098	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:45:05,098	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:45:05,098	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:45:05,098	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:45:05,098	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:45:05,098	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:47:25,666	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 13:47:25,666	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 13:48:27,896	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 13:48:27,896	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
24/07/2024 13:48:27,896	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 13:48:27,896	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
24/07/2024 13:48:37,516	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
24/07/2024 13:49:01,205	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 13:49:01,205	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 13:49:02,790	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12V9_TRIP_51N	
24/07/2024 13:49:02,790	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12V9_TRIP_51N	
24/07/2024 13:49:02,818	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12V9_TRIP_51N	
24/07/2024 13:49:02,818	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12V9_TRIP_51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 13:49:02,864	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 13:49:02,864	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 13:49:02,865	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 13:49:02,865	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 13:49:02,867	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:49:02,867	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:49:02,867	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:49:02,867	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:49:02,867	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:49:02,867	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:49:02,875	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:49:02,875	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:49:02,925	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 13:49:02,925	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 13:50:08,915	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 13:50:08,915	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 13:50:16,697	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 13:50:16,697	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
24/07/2024 13:50:16,697	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 13:50:16,697	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
24/07/2024 13:50:35,434	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 13:50:35,434	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 13:50:35,474	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 13:50:35,474	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 13:50:35,475	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:50:35,475	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:50:35,475	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:50:35,475	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:50:35,475	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:50:35,475	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:50:35,475	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:50:35,475	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:50:37,091	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
24/07/2024 13:50:57,236	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z1_FASE	
24/07/2024 13:50:57,236	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z1_FASE	
24/07/2024 13:50:57,244	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12V9_TRIP_50_B	
24/07/2024 13:50:57,244	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12V9_TRIP_50_B	
24/07/2024 13:50:57,246	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12V9_TRIP_50_A	
24/07/2024 13:50:57,246	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12V9_TRIP_50_A	
24/07/2024 13:50:57,248	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12V9_TRIP_50_C	
24/07/2024 13:50:57,248	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12V9_TRIP_50_C	
24/07/2024 13:50:57,258	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12V9_TRIP_50_C	
24/07/2024 13:50:57,258	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12V9_TRIP_50_C	
24/07/2024 13:50:57,260	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12V9_TRIP_50_A	
24/07/2024 13:50:57,260	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12V9_TRIP_50_B	
24/07/2024 13:50:57,260	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12V9_TRIP_50_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 13:50:57,260	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12V9_TRIP_50_B	
24/07/2024 13:50:57,270	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z1_FASE	
24/07/2024 13:50:57,270	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z1_FASE	
24/07/2024 13:50:57,314	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 13:50:57,314	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 13:50:57,315	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 13:50:57,315	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 13:50:57,317	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:50:57,317	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:50:57,317	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:50:57,317	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:50:57,317	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:50:57,317	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:50:57,326	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:50:57,326	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:52:01,068	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 13:52:01,068	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 13:52:06,226	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 13:52:06,226	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 13:52:21,693	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 13:52:21,693	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 13:52:21,696	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 13:52:21,696	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 13:52:21,705	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12V9_TRIP_50N	
24/07/2024 13:52:21,705	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12V9_TRIP_50N	
24/07/2024 13:52:21,715	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12V9_TRIP_50N	
24/07/2024 13:52:21,715	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12V9_TRIP_50N	
24/07/2024 13:52:21,729	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 13:52:21,729	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 13:52:21,796	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 13:52:21,796	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 13:52:35,076	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 13:52:35,076	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 13:52:35,125	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 13:52:35,125	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 13:52:35,128	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:52:35,128	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:52:35,128	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:52:35,128	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:52:35,128	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:52:35,128	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:52:35,128	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 13:52:35,128	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:52:41,639	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 13:52:41,639	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 13:52:41,649	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12V9_TRIP_50N	
24/07/2024 13:52:41,649	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12V9_TRIP_50N	
24/07/2024 13:52:41,661	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12V9_TRIP_50N	
24/07/2024 13:52:41,661	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12V9_TRIP_50N	
24/07/2024 13:52:41,666	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 13:52:41,666	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 13:52:41,673	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 13:52:41,673	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 13:52:41,715	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 13:52:41,715	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 13:52:41,716	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 13:52:41,716	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 13:52:41,718	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:52:41,718	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:52:41,718	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:52:41,718	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:52:41,718	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:52:41,718	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:52:41,728	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:52:41,728	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 13:52:41,778	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 13:52:41,778	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 13:52:49,240	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
24/07/2024 13:52:55,362	SE-MAF.02V9.12V9	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
24/07/2024 13:53:39,023	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
24/07/2024 13:54:27,566	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 13:54:27,566	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 13:54:31,706	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 13:54:31,706	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
24/07/2024 13:54:31,706	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 13:54:31,706	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
24/07/2024 13:54:47,265	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 13:54:47,265	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 13:54:47,304	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 13:54:47,304	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 13:54:47,307	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:54:47,307	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:54:47,307	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:54:47,307	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:54:47,307	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:54:47,307	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:54:47,307	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 13:54:47,307	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:54:53,376	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
24/07/2024 13:54:53,376	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
24/07/2024 13:54:53,426	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
24/07/2024 13:54:53,426	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
24/07/2024 13:55:15,022	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
24/07/2024 13:55:37,056	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
24/07/2024 13:55:37,056	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
24/07/2024 13:55:38,718	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12V9_TRIP_51N	
24/07/2024 13:55:38,718	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12V9_TRIP_51N	
24/07/2024 13:55:38,744	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12V9_TRIP_51N	
24/07/2024 13:55:38,744	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12V9_TRIP_51N	
24/07/2024 13:55:38,794	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 13:55:38,794	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 13:55:38,795	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 13:55:38,795	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 13:55:38,798	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:55:38,798	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:55:38,798	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:55:38,798	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:55:38,798	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:55:38,798	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:55:38,807	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 13:55:38,807	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:55:39,665	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador
24/07/2024 13:56:35,108	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 13:56:35,108	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 13:56:46,977	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 13:56:46,977	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 13:56:46,987	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
24/07/2024 13:56:46,987	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
24/07/2024 13:57:05,546	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 13:57:05,546	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 13:57:13,125	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 13:57:13,125	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 13:57:13,165	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 13:57:13,165	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 13:57:13,168	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:57:13,168	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:57:13,168	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:57:13,168	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:57:13,168	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:57:13,168	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:57:13,168	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 13:57:13,168	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:57:37,736	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
24/07/2024 13:57:37,835	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12V9_TRIP_81_INST_1	
24/07/2024 13:57:37,835	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12V9_TRIP_81_INST_1	
24/07/2024 13:57:37,865	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12V9_TRIP_81_INST_1	
24/07/2024 13:57:37,865	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12V9_TRIP_81_INST_1	
24/07/2024 13:57:37,886	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 13:57:37,886	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 13:57:37,915	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 13:57:37,915	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 13:57:37,916	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 13:57:37,916	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 13:57:37,918	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:57:37,918	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:57:37,918	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:57:37,918	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:57:37,918	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:57:37,918	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 13:57:37,926	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:57:37,926	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 13:58:26,955	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 13:58:26,955	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 13:59:36,322	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
24/07/2024 13:59:39,547	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
24/07/2024 13:59:50,202	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z1_FASE	operador
24/07/2024 13:59:50,202	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
24/07/2024 13:59:50,203	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 13:59:50,203	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12V9_TRIP_81_INST_1	operador
24/07/2024 13:59:50,203	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
24/07/2024 13:59:50,204	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12V9_TRIP_51N	operador
24/07/2024 13:59:50,206	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
24/07/2024 13:59:50,206	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12V9_TRIP_50N	operador
24/07/2024 13:59:50,206	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	operador
24/07/2024 13:59:50,207	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12V9_TRIP_50_C	operador
24/07/2024 13:59:50,207	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12V9_TRIP_50_A	operador
24/07/2024 13:59:50,207	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12V9_TRIP_50_B	operador
24/07/2024 13:59:50,207	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12V9_TRIP_51_A	operador
24/07/2024 13:59:50,208	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12V9_TRIP_51_C	operador
24/07/2024 13:59:50,208	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12V9_TRIP_51_B	operador
24/07/2024 13:59:50,208	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_FALHA_CMD_FE	operador
24/07/2024 13:59:50,208	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_FALHA_CMD_AB	operador
24/07/2024 13:59:50,209	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	operador
24/07/2024 13:59:50,209	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 13:59:50,209	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	operador
24/07/2024 13:59:50,210	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	operador
24/07/2024 13:59:50,210	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12V9_TRIP_46BC	operador
24/07/2024 13:59:55,640	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	operador
24/07/2024 13:59:55,640	SE-MAF.02V9.32V9-7	Normal	32V9-7 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_7_FALHA_CMD_AB	operador
24/07/2024 13:59:55,640	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	operador
24/07/2024 13:59:55,640	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
24/07/2024 13:59:55,640	SE-MAF.01M1.11M1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 13:59:55,640	SE-MAF.02V9.32V9-6	Alarme	32V9-6 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_6_FALHA_CMD_AB	operador
24/07/2024 13:59:55,640	SE-MAF.01M1.31M1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
24/07/2024 13:59:55,640	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador
24/07/2024 13:59:55,640	SE-MAF.01M4.31M4-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
24/07/2024 13:59:55,640	SE-MAF.01M3.11M3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 13:59:55,640	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	operador
24/07/2024 13:59:55,640	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	32V9-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_FE	operador
24/07/2024 13:59:55,640	SE-MAF.01M2.31M2-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
24/07/2024 13:59:55,640	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
24/07/2024 13:59:55,640	SE-MAF.02V9.32V9-6	Alarme	32V9-6 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_6_FALHA_CMD_AB	operador
24/07/2024 13:59:55,640	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	ED4-6 32F3-4-F.Vcc/Def	LT_12V9_ED_SEC_4_FVCC_DEF	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.01M4.11M4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.01M5.11M5	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	ED4-7 32F3-4-43L/R em Local	LT_12V9_ED_SEC_4_43LR_LOC	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.01M5.31M5-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.02V9.32V9-7	Normal	32V9-7 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_7_FALHA_CMD_FE	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.02V9.32V9-6	Normal	ED5-3 32F3-6-F.Vcc/Def	LT_12V9_ED_SEC_6_FVCC_DEF	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.02V9.32V9-6	Normal	32V9-6 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_6_FALHA_CMD_FE	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	32V9-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_AB	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
24/07/2024 13:59:55,641	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	operador
24/07/2024 13:59:55,642	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
24/07/2024 13:59:55,642	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	operador
24/07/2024 13:59:55,642	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
24/07/2024 13:59:55,642	SE-MAF.01M3.31M3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
24/07/2024 13:59:55,642	SE-MAF.01M2.11M2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 13:59:55,642	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
24/07/2024 13:59:55,642	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	operador
24/07/2024 13:59:55,642	SE-MAF.01T3.31T3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 13:59:55,642	SE-MAF.01H2.11H2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 13:59:55,642	SE-MAF.02V9.32V9-6		ED5-4 32F3-6-43L/R em Local	LT_12V9_ED_SEC_6_43LR_LOC	operador
24/07/2024 13:59:55,642	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
24/07/2024 13:59:55,642	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
24/07/2024 13:59:55,642	SE-MAF.01M2.11M2		Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
24/07/2024 14:00:19,958	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
24/07/2024 14:01:24,846	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:01:24,846	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:01:25,330	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z1_FASE	
24/07/2024 14:01:25,330	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z1_FASE	
24/07/2024 14:01:25,420	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z1_FASE	
24/07/2024 14:01:25,420	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z1_FASE	
24/07/2024 14:01:25,476	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:01:25,476	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:01:34,535	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:01:34,535	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:01:34,574	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:01:34,574	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:01:34,576	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:01:34,576	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:01:34,576	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:01:34,576	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:01:34,576	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:01:34,576	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:01:34,576	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:01:34,576	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:01:37,716	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
24/07/2024 14:01:37,716	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
24/07/2024 14:01:54,066	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:01:54,066	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
24/07/2024 14:01:54,576	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z1_FASE	
24/07/2024 14:01:54,576	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z1_FASE	
24/07/2024 14:01:54,654	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:01:54,654	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:01:54,655	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:01:54,655	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:01:54,658	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:01:54,658	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:01:54,658	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:01:54,658	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:01:54,658	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:01:54,658	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:01:54,662	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z1_FASE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:01:54,662	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z1_FASE	
24/07/2024 14:01:54,667	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:01:54,667	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:01:54,667	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:01:54,667	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:02:09,665	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:02:09,665	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:02:09,665	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:02:09,665	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:02:09,667	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:02:09,667	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:02:09,670	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:02:09,670	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:02:18,136	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:02:18,136	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:03:04,105	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
24/07/2024 14:05:02,404	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:05:02,404	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:05:02,405	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:05:02,405	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:05:02,405	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:05:02,405	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:05:02,405	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:05:02,405	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:05:02,405	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:05:02,405	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:07:06,109	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:07:06,109	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:07:06,127	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:07:06,127	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:07:06,137	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:07:06,137	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:07:06,185	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:07:06,185	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:07:06,186	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:07:06,186	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:07:06,188	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:07:06,188	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:07:06,188	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:07:06,188	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:07:06,188	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:07:06,188	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:07:06,197	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:07:06,197	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:07:16,275	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:07:16,275	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:07:16,277	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:07:16,277	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:07:16,277	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:07:16,277	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:07:16,277	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:07:16,277	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:07:16,277	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:07:16,277	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:07:21,177	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:07:21,177	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:07:21,181	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:07:21,181	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:07:21,255	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:07:21,255	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:07:21,256	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:07:21,256	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:07:21,258	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:07:21,258	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:07:21,258	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:07:21,258	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:07:21,258	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:07:21,258	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:07:21,268	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:07:21,268	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:07:21,327	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:07:21,327	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:07:21,328	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:07:21,328	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:07:21,331	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:07:21,331	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:07:21,341	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:07:21,341	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:07:21,349	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:07:21,349	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:07:21,357	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:07:21,357	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:07:21,362	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:07:21,365	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:07:21,365	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:07:21,377	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:07:21,407	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:07:21,407	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:07:21,414	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:07:21,415	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:07:21,417	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:07:21,417	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:07:21,417	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:07:27,108	SE-MAF.02P1.12P1	COS	Enviado comando N2 do 12P1	N2N3	operador
24/07/2024 14:07:48,902	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
24/07/2024 14:08:00,713	SE-MAF.02T1AT.12T1	COS	Enviado comando N2 do 12T1	N2N3	operador
24/07/2024 14:08:02,723	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
24/07/2024 14:08:51,927	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 14:08:51,927	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
24/07/2024 14:08:51,927	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 14:08:51,927	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
24/07/2024 14:08:56,027	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	
24/07/2024 14:08:56,027	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	
24/07/2024 14:09:20,135	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:09:20,135	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:09:20,176	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:09:20,176	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:09:20,177	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:09:20,177	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:09:20,177	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:09:20,177	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:09:20,177	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:09:20,177	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:09:20,177	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:09:20,177	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:09:25,455	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 14:09:25,455	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
24/07/2024 14:09:25,455	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
24/07/2024 14:09:42,467	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	operador
24/07/2024 14:09:42,887	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	operador
24/07/2024 14:09:43,417	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	operador
24/07/2024 14:09:43,427	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:09:47,306	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:09:47,345	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:09:47,348	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:09:47,348	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:09:47,348	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:09:47,348	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:09:59,086	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 14:09:59,086	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
24/07/2024 14:10:01,132	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:10:01,136	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:10:01,136	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:10:01,136	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:10:20,006		Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:10:20,006	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:10:20,014	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:10:20,014	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:10:20,036	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:10:20,036	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:10:20,094	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:10:20,094	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:10:20,095	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:10:20,095	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:10:20,097	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:10:20,097	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:10:20,097	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:10:20,097	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:10:20,097	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:10:20,097	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:10:20,106	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:10:20,106	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:10:31,306	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:10:31,306	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:10:49,560	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:10:49,560	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:10:49,604	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:10:49,604	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:10:49,606	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:10:49,606	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:10:49,606	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:10:49,606	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:10:49,606	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:10:49,606	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:10:49,606	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:10:49,606	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:10:52,316	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:10:52,316	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:11:06,647	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:11:06,647	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:11:06,676	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:11:06,676	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:11:06,698	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:11:06,698	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:11:06,754	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:11:06,754	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:11:06,755	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:11:06,755	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:11:06,757	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:11:06,757	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:11:06,757	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:11:06,757	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:11:06,757	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:11:06,757	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:11:06,766	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:11:06,766	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:11:16,834	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:11:16,834	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:11:16,836	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:11:16,836	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:11:16,836	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:11:16,836	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:11:16,836	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:11:16,836	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:11:16,836	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:11:16,836	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:11:21,746	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:11:21,746	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:11:21,750	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:11:21,750	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:11:21,824	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:11:21,824	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:11:21,825	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:11:21,825	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:11:21,827	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:11:21,827	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:11:21,827	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:11:21,827	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:11:21,827	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:11:21,827	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:11:21,836	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:11:21,836	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:11:21,896	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:11:21,896	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:11:21,898	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:11:21,898	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:11:21,900	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:11:21,900	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:11:21,910	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:11:21,910	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:11:21,920	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:11:21,920	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:11:21,928	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:11:21,928	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:11:21,977	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:11:21,977	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:11:48,457	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	
24/07/2024 14:11:48,457	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	
24/07/2024 14:11:51,045	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:11:51,045	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:11:51,096	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:11:51,096	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:11:51,107	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:11:51,107	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:11:51,107	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:11:51,107	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:11:51,107	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:11:51,107	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:11:51,107	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:11:51,107	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:15:07,992	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:15:07,992	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:15:08,039	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:15:08,039	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:15:08,346	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:15:08,346	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:15:50,566	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	
24/07/2024 14:15:50,566	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	
24/07/2024 14:15:50,587	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:15:50,587	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:15:50,587	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:15:50,587	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:15:50,645	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:15:50,645	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:15:50,648	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:15:50,648	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:15:50,648	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:15:50,648	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:15:50,648	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:15:50,648	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:15:50,656	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:15:50,656	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:15:58,756	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	
24/07/2024 14:15:58,756	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	
24/07/2024 14:16:05,637	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:16:05,637	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:16:05,640	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:16:05,640	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:16:05,787	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:16:05,787	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:16:05,809	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:16:05,809	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:16:05,817	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:16:05,817	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:16:05,819	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:16:05,826	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:16:05,826	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:16:05,836	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:16:05,836	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:16:05,838	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:16:05,875	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:16:05,875	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:16:05,877	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:16:05,877	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:16:05,877	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:16:05,886	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:16:33,125	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:16:33,125	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:16:33,165	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:16:33,165	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:16:33,166	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:16:33,166	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:16:33,166	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:16:33,166	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:16:33,166	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:16:33,166	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:16:33,166	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:16:33,166	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:16:35,247	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:16:35,256	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:16:35,256	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:16:35,256	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:16:44,795	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:16:44,835	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:16:44,836	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:16:44,836	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:16:44,836	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:16:44,836	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:16:58,276	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:16:58,276	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:16:58,285	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:16:58,285	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:16:58,305	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:16:58,305	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:16:58,365	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:16:58,365	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:16:58,366	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:16:58,366	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:16:58,368	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:16:58,368	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:16:58,368	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:16:58,368	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:16:58,368	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:16:58,368	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:16:58,376	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:16:58,376	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:17:13,355	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:17:13,355	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:17:13,505	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:17:13,505	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:17:13,529	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:17:13,529	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:17:13,535	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:17:13,535	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:17:13,537	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:17:13,546	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:17:13,546	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:17:13,556	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:17:13,558	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:17:13,558	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:17:13,595	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:17:13,596	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:17:13,598	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:17:13,598	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:17:13,598	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:17:13,607	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:17:50,937	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:17:50,946	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:17:50,946	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:17:50,946	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:17:53,107	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:17:53,146	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:17:53,148	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:17:53,148	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:17:53,148	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:17:53,148	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:17:59,256	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:17:59,256	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:17:59,270	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:17:59,270	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:18:02,075	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:18:02,075	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:18:02,076	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:18:02,076	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:18:02,076	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:18:02,076	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:18:02,076	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:18:02,076	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:18:02,076	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:18:02,076	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:18:23,796	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:18:23,796	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:18:41,915	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:18:41,915	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:18:41,937	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:18:41,937	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:18:41,958	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:18:41,958	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:18:41,995	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:18:41,995	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:18:41,996	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:18:41,996	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:18:41,998	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:18:41,998	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:18:41,998	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:18:41,998	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:18:41,998	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:18:41,998	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:18:42,007	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:18:42,007	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:18:56,985	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:18:56,985	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:18:57,135	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:18:57,135	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:18:57,169	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:18:57,177	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:18:57,177	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:18:57,188	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:18:57,225	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:18:57,226	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:18:57,228	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:18:57,228	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:18:57,228	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:18:57,237	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:18:57,557	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:18:57,557	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:18:57,557	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:18:57,557	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:18:57,936	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:18:57,936	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:19:14,309	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:19:14,316	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:19:14,316	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:19:14,316	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:19:17,465	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:19:17,505	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:19:17,506	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:19:17,506	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:19:17,506	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:19:17,506	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:19:49,466	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:19:49,466	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:19:49,505	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:19:49,505	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:19:49,507	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:19:49,507	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:19:49,507	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:19:49,507	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:19:49,507	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:19:49,507	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:19:49,507	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:19:49,507	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:20:37,465	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:20:37,465	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:20:37,487	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:20:37,487	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:20:37,545	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:20:37,545	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:20:37,546	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:20:37,546	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:20:37,548	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:20:37,548	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:20:37,548	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:20:37,548	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:20:37,548	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:20:37,548	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:20:37,556	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:20:37,556	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:20:37,588	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:20:37,588	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:20:47,226	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:20:47,226	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:21:12,991	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:21:12,991	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:21:13,013	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:21:13,013	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:21:13,026	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:21:13,026	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:21:24,126	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:21:24,126	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:23:53,977	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
24/07/2024 14:25:05,042	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
24/07/2024 14:25:12,657	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
24/07/2024 14:25:19,271	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:25:19,271	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:25:19,315	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:25:19,315	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:25:19,317	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:25:19,317	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:25:19,317	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:25:19,317	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:25:19,317	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:25:19,317	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:25:19,317	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:25:19,317	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:25:26,677	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 14:25:26,677	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 14:25:26,677	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 14:25:26,677	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 14:25:26,721	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
24/07/2024 14:25:52,747	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:25:52,747	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:26:15,677	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:26:15,677	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:26:15,698	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:26:15,698	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:26:15,699	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:26:15,699	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:26:15,755	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:26:15,755	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:26:15,756	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:26:15,756	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:26:15,759	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:26:15,759	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:26:15,759	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:26:15,759	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:26:15,759	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:26:15,759	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:26:15,768	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:26:15,768	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:26:25,835	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:26:25,835	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:26:25,837	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:26:25,837	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:26:25,837	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:26:25,837	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:26:25,837	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:26:25,837	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:26:25,837	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:26:25,837	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:26:30,747	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:26:30,747	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:26:30,751	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:26:30,751	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:26:30,835	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:26:30,835	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:26:30,836	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:26:30,836	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:26:30,838	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:26:30,838	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:26:30,838	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:26:30,838	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:26:30,838	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:26:30,838	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:26:30,848	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:26:30,848	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:26:30,897	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:26:30,897	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:26:30,899	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:26:30,899	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:26:30,906	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:26:30,906	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:26:30,911	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:26:30,911	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:26:30,921	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:26:30,921	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:26:30,929	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:26:30,929	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:26:30,933	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:26:30,937	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:26:30,937	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:26:30,937	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:26:30,937	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:26:30,947	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:26:30,985	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:26:30,986	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:26:30,988	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:26:30,988	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:26:30,988	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:26:30,998	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:27:03,881	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:27:03,881	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:27:03,926	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:27:03,926	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:27:03,927	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:27:03,927	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:27:03,927	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:27:03,927	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:27:03,927	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:27:03,927	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:27:03,927	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:27:03,927	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:27:11,506	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:27:11,545	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:27:11,547	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:27:11,547	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:27:11,547	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:27:11,547	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:27:20,787	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 14:27:20,787	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 14:27:20,787	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 14:27:20,787	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 14:27:25,573	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:27:25,577	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:27:25,577	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	
24/07/2024 14:27:25,577	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:27:25,577	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	
24/07/2024 14:27:25,577	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:27:29,227	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:27:29,227	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:27:47,227	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:27:47,227	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:27:47,254	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:27:47,254	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:27:47,274	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:27:47,274	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:27:47,336	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:27:47,336	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:27:47,337	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:27:47,337	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:27:47,339	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:27:47,339	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:27:47,339	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:27:47,339	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:27:47,339	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:27:47,339	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:27:47,347	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:27:47,347	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:27:57,416	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:27:57,416	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:27:57,417	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:27:57,417	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:27:57,417	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:27:57,417	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:27:57,417	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:27:57,417	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:27:57,417	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:27:57,417	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:28:02,324	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:28:02,324	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:28:02,327	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:28:02,327	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:28:02,406	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:28:02,406	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:28:02,407	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:28:02,407	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:28:02,409	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:28:02,409	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:28:02,409	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:28:02,409	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:28:02,409	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:28:02,409	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:28:02,419	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:28:02,419	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:28:02,474	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:28:02,474	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:28:02,479	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:28:02,479	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:28:02,481	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:28:02,481	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:28:02,491	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:28:02,491	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:28:02,498	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:28:02,498	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:28:02,506	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:28:02,506	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:28:02,609	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:28:02,609	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:28:35,727	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	
24/07/2024 14:28:35,727	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	
24/07/2024 14:28:39,996	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:28:39,996	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:28:40,036	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:28:40,036	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:28:40,037	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:28:40,037	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:28:40,037	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:28:40,037	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:28:40,037	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:28:40,037	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:28:40,037	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:28:40,037	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:28:59,569	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:28:59,569	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:28:59,586	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:28:59,586	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:28:59,940	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:28:59,940	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:29:25,229	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	
24/07/2024 14:29:25,229	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	
24/07/2024 14:29:25,248	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:29:25,248	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:29:25,248	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:29:25,248	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:29:25,306	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:29:25,306	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:29:25,309	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:29:25,309	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:29:25,309	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:29:25,309	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:29:25,309	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:29:25,309	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:29:25,318	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:29:25,318	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:29:32,148	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	
24/07/2024 14:29:32,148	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	
24/07/2024 14:29:40,298	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:29:40,298	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:29:40,302	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:29:40,302	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:29:40,448	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:29:40,448	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:29:40,470	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:29:40,470	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:29:40,478	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:29:40,478	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:29:40,485	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:29:40,486	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:29:40,486	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:29:40,498	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:29:40,535	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:29:40,536	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:29:40,538	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:29:40,538	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:29:40,538	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:29:40,547	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:29:40,549	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:29:40,549	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:29:58,945	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:29:58,946	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:29:58,946	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:29:58,946	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:30:03,016	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:30:03,055	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:30:03,057	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:30:03,057	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:30:03,057	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:30:03,057	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:30:22,391	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:30:22,391	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:30:22,435	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:30:22,435	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:30:22,438	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:30:22,438	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:30:22,438	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:30:22,438	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:30:22,438	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:30:22,438	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:30:22,438	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:30:22,438	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:30:25,317	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:30:25,317	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:30:37,327	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:30:37,327	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:31:05,848	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:31:05,848	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:31:05,885	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:31:05,885	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:31:05,903	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:31:05,903	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:31:05,967	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:31:05,967	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:31:05,968	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:31:05,968	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:31:05,970	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:31:05,970	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:31:05,970	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:31:05,970	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:31:05,970	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:31:05,970	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:31:05,978	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:31:05,978	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:31:20,953	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:31:20,953	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:31:21,103	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:31:21,103	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:31:21,125	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:31:21,125	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:31:21,133	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:31:21,133	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 14:31:21,138	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:31:21,147	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:31:21,147	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:31:21,157	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:31:21,178	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:31:21,178	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:31:21,185	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:31:21,186	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:31:21,188	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:31:21,188	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:31:21,188	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:31:21,198	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:31:29,798	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:31:29,807	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:31:29,807	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:31:29,807	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:31:32,996	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:31:33,035	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:31:33,037	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:31:33,037	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:31:33,037	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:31:33,037	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:31:37,422	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:31:37,422	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:31:37,467	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:31:37,467	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:31:37,469	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:31:37,469	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:31:37,469	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:31:37,469	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:31:37,469	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:31:37,469	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:31:37,469	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:31:37,469	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:33:20,576	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
24/07/2024 14:33:25,083	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
24/07/2024 14:34:16,743	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
24/07/2024 14:34:41,828	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 14:34:41,828	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 14:34:41,828	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 14:34:41,828	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 14:35:01,235	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:35:01,235	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:35:01,253	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:35:01,253	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:35:01,278	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:35:01,278	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:35:01,317	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:35:01,317	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:35:01,321	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:35:01,321	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:35:01,328	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:35:01,328	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:35:01,328	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:35:01,328	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:35:01,328	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:35:01,328	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:35:01,337	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:35:01,337	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:35:09,878	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:35:09,878	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:35:19,621	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:35:19,621	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:35:19,665	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:35:19,665	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:35:19,667	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:35:19,667	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:35:19,667	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:35:19,667	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:35:19,667	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:35:19,667	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:35:19,667	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:35:19,667	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:35:24,097	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:35:24,097	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:35:37,719	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:35:37,719	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:35:37,737	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:35:37,737	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:35:37,795	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:35:37,795	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:35:37,796	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:35:37,796	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:35:37,798	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:35:37,798	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:35:37,798	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:35:37,798	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:35:37,798	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:35:37,798	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:35:37,808	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:35:37,808	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:35:37,808	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:35:37,808	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:35:47,875	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:35:47,875	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:35:47,877	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:35:47,877	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:35:47,877	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:35:47,877	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:35:47,877	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:35:47,877	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:35:47,877	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:35:47,877	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:35:52,838	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:35:52,838	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:35:53,143	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:35:53,143	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:35:53,146	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:35:53,146	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:35:53,225	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:35:53,225	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:35:53,226	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:35:53,226	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:35:53,228	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:35:53,228	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:35:53,228	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:35:53,228	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:35:53,228	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:35:53,228	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:35:53,238	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:35:53,238	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:35:53,293	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:35:53,293	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:35:53,298	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:35:53,298	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:35:53,301	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:35:53,301	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:35:53,311	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:35:53,311	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:35:53,313	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:35:53,313	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:35:53,323	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:35:53,323	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:35:53,329	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:35:53,337	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:35:53,337	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:35:53,348	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:35:53,388	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:35:53,389	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:35:53,389	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:35:53,389	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:35:53,391	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:35:53,397	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:36:15,809	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:36:15,816	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:36:15,816	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:36:15,816	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:36:18,697	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 14:36:18,697	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 14:36:18,697	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 14:36:18,697	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 14:36:22,157	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:36:22,197	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:36:22,200	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:36:22,200	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:36:22,200	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:36:22,200	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:36:22,788	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:36:22,788	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	
24/07/2024 14:36:24,583	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 14:36:24,583	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
24/07/2024 14:36:24,583	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
24/07/2024 14:36:24,583	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
24/07/2024 14:36:24,584	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z1_FASE	operador
24/07/2024 14:36:24,584	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	operador
24/07/2024 14:36:24,584	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
24/07/2024 14:36:24,584	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 14:36:24,584	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
24/07/2024 14:36:24,584	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
24/07/2024 14:36:24,584	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
24/07/2024 14:36:24,584	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	operador
24/07/2024 14:36:24,584	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
24/07/2024 14:36:24,584	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	operador
24/07/2024 14:36:24,584	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	operador
24/07/2024 14:36:24,584	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 14:36:24,584	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	operador
24/07/2024 14:36:24,584	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	operador
24/07/2024 14:36:24,584	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	operador
24/07/2024 14:36:24,584	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
24/07/2024 14:36:32,096	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:36:32,096	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:36:32,135	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:36:32,135	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:36:32,137	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:36:32,137	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:36:32,137	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:36:32,137	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:36:32,137	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:36:32,137	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:36:32,137	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:36:32,137	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:36:48,171	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:36:48,171	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:36:48,189	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:36:48,189	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:36:48,245	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:36:48,245	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:36:48,246	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:36:48,246	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:36:48,249	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:36:48,249	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:36:48,249	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:36:48,249	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:36:48,249	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:36:48,249	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:36:48,257	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:36:48,257	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:36:48,277	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:36:48,277	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:37:03,148	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:37:03,148	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:37:13,216	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:37:13,216	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:37:13,255	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:37:13,255	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:37:13,257	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:37:13,257	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:37:13,257	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:37:13,257	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:37:13,257	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:37:13,257	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:37:13,257	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:37:13,257	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:37:18,287	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:37:18,287	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:37:28,979	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:37:28,979	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:37:28,997	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:37:28,997	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:37:29,017	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:37:29,017	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:37:29,055	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:37:29,055	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:37:29,056	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:37:29,056	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:37:29,058	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:37:29,058	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:37:29,058	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:37:29,058	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:37:29,058	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:37:29,058	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:37:29,068	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:37:29,068	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:37:39,135	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:37:39,135	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:37:39,137	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:37:39,137	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:37:39,137	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:37:39,137	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:37:39,137	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:37:39,137	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:37:39,137	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:37:39,137	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:37:44,067	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:37:44,067	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:37:44,401	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:37:44,401	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:37:44,406	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:37:44,406	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:37:44,475	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:37:44,475	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:37:44,476	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:37:44,476	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:37:44,478	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:37:44,478	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:37:44,478	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:37:44,478	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:37:44,478	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:37:44,478	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:37:44,488	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:37:44,488	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:37:44,551	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:37:44,551	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:37:44,559	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:37:44,559	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:37:44,566	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:37:44,566	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:37:44,571	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:37:44,571	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:37:44,573	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:37:44,573	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:37:44,581	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:37:44,581	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:38:01,742	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:38:01,742	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:38:01,786	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:38:01,786	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:38:01,788	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:38:01,788	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:38:01,788	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:38:01,788	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:38:01,788	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:38:01,788	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:38:01,788	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:38:01,788	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:38:06,528	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	
24/07/2024 14:38:06,528	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	
24/07/2024 14:38:12,238	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:38:12,238	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:38:27,880	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:38:27,880	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:38:50,408	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	
24/07/2024 14:38:50,408	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	operador
24/07/2024 14:38:50,428	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:38:50,428	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:38:50,486	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:38:50,486	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:38:50,489	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:38:50,489	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:38:50,489	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:38:50,489	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:38:50,489	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:38:50,489	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:38:50,498	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:38:50,498	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:38:50,498	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
24/07/2024 14:38:50,498	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:38:50,588	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:38:50,588	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:38:57,188	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	
24/07/2024 14:38:57,188	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	operador
24/07/2024 14:39:05,457	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:39:05,457	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:39:05,837	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:39:05,837	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:39:05,841	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:39:05,841	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:39:05,987	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:39:05,987	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:39:06,009	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:39:06,009	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:39:06,017	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:39:06,017	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:39:06,022	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:39:06,027	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:39:06,027	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:39:06,038	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:39:06,076	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:39:06,077	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:39:06,079	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:39:06,079	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:39:06,079	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:39:06,087	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:39:11,431	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:39:11,437	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:39:11,437	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:39:11,437	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:39:13,526	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:39:13,566	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:39:13,569	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:39:13,569	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:39:13,569	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:39:13,569	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:39:29,391	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:39:29,391	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:39:29,435	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:39:29,435	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:39:29,437	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:39:29,437	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:39:29,437	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:39:29,437	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:39:29,437	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:39:29,437	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:39:29,437	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:39:29,437	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:39:32,307	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:39:32,307	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:39:53,807	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:39:53,807	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:40:12,775	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:40:12,775	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:40:12,793	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:40:12,793	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:40:12,807	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:40:12,807	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:40:12,855	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:40:12,855	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:40:12,856	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:40:12,856	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:40:12,858	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:40:12,858	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:40:12,858	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:40:12,858	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:40:12,858	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:40:12,858	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:40:12,868	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:40:12,868	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:40:27,828	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:40:27,828	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:40:28,199	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:40:28,199	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:40:28,349	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:40:28,349	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:40:28,373	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:40:28,373	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:40:28,381	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:40:28,381	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	
24/07/2024 14:40:28,388	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:40:28,392	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:40:28,392	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:40:28,402	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:40:28,436	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:40:28,437	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:40:28,439	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:40:28,439	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:40:28,439	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:40:28,448	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:41:30,786	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:41:30,825	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:41:30,827	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:41:30,827	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:41:30,827	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:41:30,827	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:41:33,361	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:41:33,361	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:41:33,405	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:41:33,405	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:41:33,407	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:41:33,407	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:41:33,407	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:41:33,407	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:41:33,407	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:41:33,407	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:41:33,407	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:41:33,407	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:41:34,554	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:41:34,557	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:41:34,557	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:41:34,557	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:42:03,832	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 14:42:03,832	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
24/07/2024 14:42:03,832	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	operador
24/07/2024 14:42:03,832	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 14:42:03,832	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
24/07/2024 14:42:03,832	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
24/07/2024 14:42:03,832	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 14:42:03,832	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	operador
24/07/2024 14:42:03,832	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
24/07/2024 14:44:09,818	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
24/07/2024 14:44:09,818	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:44:14,068	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 14:44:14,068	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:44:14,068	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 14:44:14,068	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 14:44:31,183	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 14:44:31,183	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
24/07/2024 14:44:31,183	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	operador
24/07/2024 14:44:31,183	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
24/07/2024 14:44:31,183	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 14:44:31,183	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
24/07/2024 14:44:31,183	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
24/07/2024 14:44:31,183	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
24/07/2024 14:44:31,183	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	operador
24/07/2024 14:44:31,183	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	operador
24/07/2024 14:44:31,183	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 14:44:31,184	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	operador
24/07/2024 14:44:31,184	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	operador
24/07/2024 14:44:31,184	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
24/07/2024 14:44:35,427	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
24/07/2024 14:44:35,427	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:44:35,685	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:44:35,685	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:44:35,703	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:44:35,703	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:44:35,765	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:44:35,765	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:44:35,766	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:44:35,766	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:44:35,768	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:44:35,768	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:44:35,768	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:44:35,768	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:44:35,768	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:44:35,768	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:44:35,777	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:44:35,777	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:44:45,845	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:44:45,845	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:44:45,847	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:44:45,847	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:44:45,847	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:44:45,847	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:44:45,847	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:44:45,847	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:44:45,847	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:44:45,847	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:44:51,107	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:44:51,107	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:44:51,111	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:44:51,111	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:44:51,185	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:44:51,185	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:44:51,186	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:44:51,186	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:44:51,188	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:44:51,188	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:44:51,188	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:44:51,188	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:44:51,188	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:44:51,188	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:44:51,197	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:44:51,197	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:44:51,258	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:44:51,258	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:44:51,268	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:44:51,268	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:44:51,271	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:44:51,271	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:44:51,279	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:44:51,279	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:44:51,286	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:44:51,286	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:44:51,289	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:44:51,289	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:44:51,295	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:44:51,296	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:44:51,296	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:44:51,307	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:44:51,345	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:44:51,346	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:44:51,348	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:44:51,348	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:44:51,348	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:44:51,357	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:44:51,367	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:44:51,367	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:45:07,586	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:45:07,625	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:45:07,628	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:45:07,628	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:45:07,628	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:45:07,628	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:45:09,625	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:45:09,628	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:45:09,628	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:45:09,628	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:45:14,158	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 14:45:14,158	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 14:45:14,158	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 14:45:14,158	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 14:45:17,702	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:45:17,702	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:45:17,747	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:45:17,747	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:45:17,748	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:45:17,748	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:45:17,748	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:45:17,748	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:45:17,748	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:45:17,748	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:45:17,748	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:45:17,748	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:45:21,648	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:45:21,648	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:45:25,218	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:45:25,218	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	
24/07/2024 14:45:40,198	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:45:40,198	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:45:40,531	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:45:40,531	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:45:40,548	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:45:40,548	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:45:40,607	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:45:40,607	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:45:40,608	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:45:40,608	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:45:40,609	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:45:40,609	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:45:40,609	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:45:40,609	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:45:40,609	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:45:40,609	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:45:40,619	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:45:40,619	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:45:50,687	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:45:50,687	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:45:50,689	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:45:50,689	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:45:50,689	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:45:50,689	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:45:50,689	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:45:50,689	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:45:50,689	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:45:50,689	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:45:55,952	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:45:55,952	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:45:55,957	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:45:55,957	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 14:45:56,027	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:45:56,027	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:45:56,028	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:45:56,028	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:45:56,029	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:45:56,029	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:45:56,029	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:45:56,029	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:45:56,029	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:45:56,029	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:45:56,039	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:45:56,039	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:45:56,103	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:45:56,103	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:45:56,110	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:45:56,110	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:45:56,112	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:45:56,112	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:45:56,122	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:45:56,122	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:45:56,124	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:45:56,124	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:45:56,135	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:45:56,135	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:45:56,158	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:45:56,158	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:46:15,447	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:46:15,447	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:46:15,487	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:46:15,487	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:46:15,490	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:46:15,490	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:46:15,490	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:46:15,490	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:46:15,490	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:46:15,490	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:46:15,490	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:46:15,490	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:46:18,508	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:46:18,508	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:46:22,139	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	
24/07/2024 14:46:22,139	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	
24/07/2024 14:46:40,808	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:46:40,808	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
24/07/2024 14:46:41,111	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:46:41,111	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:47:01,918	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	
24/07/2024 14:47:01,918	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	operador
24/07/2024 14:47:01,937	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:47:01,937	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:47:01,995	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:47:01,995	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:47:02,000	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:47:02,000	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:47:02,000	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:47:02,000	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:47:02,000	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:47:02,000	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:47:02,008	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:47:02,008	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:47:02,108	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:47:02,108	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:47:07,208	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	
24/07/2024 14:47:07,208	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	operador
24/07/2024 14:47:17,340	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:47:17,340	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:47:17,342	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:47:17,342	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:47:17,490	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:47:17,490	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:47:17,512	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:47:17,512	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:47:17,522	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:47:17,522	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:47:17,528	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:47:17,537	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:47:17,537	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:47:17,538	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:47:17,538	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:47:17,549	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:47:17,576	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:47:17,576	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:47:17,578	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:47:17,578	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:47:17,578	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:47:17,587	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:47:22,230	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:47:22,276	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:47:22,277	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:47:22,277	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:47:22,277	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:47:22,277	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:47:24,648	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:47:24,649	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:47:24,649	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:47:24,649	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:47:49,042	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:47:49,042	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:47:49,086	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:47:49,086	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:47:49,088	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:47:49,088	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:47:49,088	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:47:49,088	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:47:49,088	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:47:49,088	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:47:49,088	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:47:49,088	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:47:52,338	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:47:52,338	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:48:07,948	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:48:07,948	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:48:18,887	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
24/07/2024 14:48:18,887	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 14:48:18,887	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 14:48:18,887	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 14:48:33,437	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:48:33,437	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:48:33,745	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:48:33,745	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:48:33,765	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:48:33,765	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:48:33,825	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:48:33,825	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:48:33,826	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:48:33,826	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:48:33,828	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:48:33,828	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:48:33,828	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:48:33,828	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:48:33,828	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:48:33,828	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:48:33,837	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:48:33,837	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:48:49,169	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:48:49,169	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:48:49,319	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:48:49,319	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:48:49,343	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:48:49,343	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:48:49,351	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:48:49,351	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	
24/07/2024 14:48:49,358	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:48:49,368	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:48:49,368	SE-MAF.02T1AT.32T1-	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	4				
24/07/2024 14:48:49,377	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:48:49,405	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:48:49,406	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:48:49,409	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:48:49,409	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:48:49,409	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:48:49,417	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:48:49,508	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:48:49,508	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:48:55,536	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:48:55,575	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:48:55,577	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:48:55,577	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:48:55,577	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:48:55,577	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:48:57,216	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:48:57,216	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:48:57,255	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:48:57,255	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:48:57,257	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:48:57,257	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:48:57,257	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:48:57,257	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:48:57,257	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:48:57,257	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:48:57,257	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:48:57,257	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:48:59,118	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:48:59,127	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:48:59,127	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:48:59,127	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:50:02,933	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
24/07/2024 14:50:10,858	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 14:50:10,858	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
24/07/2024 14:50:10,858	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	operador
24/07/2024 14:50:10,858	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
24/07/2024 14:50:10,858	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 14:50:10,858	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
24/07/2024 14:50:10,858	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
24/07/2024 14:50:10,858	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
24/07/2024 14:50:10,858	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 14:50:10,858	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	operador
24/07/2024 14:52:02,357	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:52:02,357	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:52:13,452	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z3_FASE	
24/07/2024 14:52:13,452	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z3_FASE	
24/07/2024 14:52:13,470	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z3_FASE	
24/07/2024 14:52:13,470	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z3_FASE	
24/07/2024 14:52:13,509	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:52:13,509	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
24/07/2024 14:52:13,526	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:52:13,526	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:52:13,529	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:52:13,529	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:52:13,529	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:52:13,529	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:52:13,529	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:52:13,529	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:52:13,537	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:52:13,537	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:52:13,561	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:52:13,561	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:52:13,629	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:52:13,629	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:52:13,631	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:52:13,631	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:52:28,508	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:52:28,508	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:52:28,976	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z3_FASE	
24/07/2024 14:52:28,976	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z3_FASE	
24/07/2024 14:52:28,977	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:52:28,977	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:52:29,127	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:52:29,127	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:52:29,148	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:52:29,148	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:52:29,156	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z3_FASE	
24/07/2024 14:52:29,156	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z3_FASE	
24/07/2024 14:52:29,160	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:52:29,167	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:52:29,167	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:52:29,178	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:52:29,216	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:52:29,217	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:52:29,219	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:52:29,219	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:52:29,219	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:52:29,227	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:53:00,061	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:53:00,106	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:53:00,107	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:53:00,107	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:53:00,107	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:53:00,107	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:53:01,972	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:53:01,977	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:53:01,977	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:53:01,977	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:53:05,048	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 14:53:05,048	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
24/07/2024 14:53:05,048	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 14:53:05,048	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 14:53:09,722	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:53:09,722	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:53:09,767	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:53:09,767	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:53:09,768	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:53:09,768	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:53:09,768	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:53:09,768	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:53:09,768	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:53:09,768	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:53:09,768	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:53:09,768	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:53:15,878	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	
24/07/2024 14:53:15,878	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	
24/07/2024 14:54:15,078	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z3_FASE	
24/07/2024 14:54:15,078	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z3_FASE	
24/07/2024 14:54:15,156	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:54:15,156	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:54:15,157	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:54:15,157	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:54:15,159	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:54:15,159	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:54:15,159	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:54:15,159	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:54:15,159	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:54:15,159	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:54:15,169	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:54:15,169	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:54:15,228	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:54:15,228	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:54:15,250	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:54:15,250	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:54:15,258	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z3_FASE	
24/07/2024 14:54:15,258	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z3_FASE	
24/07/2024 14:55:50,997	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	
24/07/2024 14:55:50,997	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	
24/07/2024 14:55:54,541	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:55:54,541	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:55:54,585	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:55:54,585	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:55:54,587	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:55:54,587	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:55:54,587	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:55:54,587	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:55:54,587	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:55:54,587	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:55:54,587	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:55:54,587	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:56:07,947	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z3_FASE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:56:07,947	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z3_FASE	
24/07/2024 14:56:35,727	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	
24/07/2024 14:56:35,727	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	
24/07/2024 14:56:35,806	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:56:35,806	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:56:35,807	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:56:35,807	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:56:35,808	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:56:35,808	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:56:35,808	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:56:35,808	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:56:35,808	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:56:35,808	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:56:35,817	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:56:35,817	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:56:35,898	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z3_FASE	
24/07/2024 14:56:35,898	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z3_FASE	
24/07/2024 14:56:35,947	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:56:35,947	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:56:39,397	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	
24/07/2024 14:56:39,397	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	
24/07/2024 14:56:42,988	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:56:42,988	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:56:43,408	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z3_FASE	
24/07/2024 14:56:43,408	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z3_FASE	
24/07/2024 14:56:43,558	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:56:43,558	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:56:43,582	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:56:43,582	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 14:56:43,590	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z3_FASE	
24/07/2024 14:56:43,590	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z3_FASE	
24/07/2024 14:56:43,594	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:56:43,597	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:56:43,597	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:56:43,609	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:56:43,635	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:56:43,636	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:56:43,638	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:56:43,638	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:56:43,638	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:56:43,647	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:56:48,586	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:56:48,625	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:56:48,627	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:56:48,627	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:56:48,627	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:56:48,627	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:56:50,414	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:56:50,417	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:56:50,417	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:56:50,417	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:57:37,681	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:57:37,681	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 14:57:37,725	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:57:37,725	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 14:57:37,727	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:57:37,727	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:57:37,727	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:57:37,727	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:57:37,727	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:57:37,727	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:57:37,727	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 14:57:37,727	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 14:57:41,248	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 14:57:41,248	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 14:57:41,248	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 14:57:41,248	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 14:57:44,030	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
24/07/2024 14:58:41,977	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 14:58:41,977	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z3_FASE	operador
24/07/2024 14:58:41,977	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
24/07/2024 14:58:41,977	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	operador
24/07/2024 14:58:41,977	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
24/07/2024 14:58:41,977	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 14:58:41,977	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
24/07/2024 14:58:41,977	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
24/07/2024 14:58:41,977	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
24/07/2024 14:58:41,977	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLK_TRIP	operador
24/07/2024 14:58:41,978	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 14:58:41,978	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	operador
24/07/2024 14:58:41,978	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
24/07/2024 14:59:19,056	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
24/07/2024 14:59:43,657	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:59:43,657	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 14:59:53,707	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 14:59:53,707	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:00:32,997	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:00:32,997	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:00:57,578	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:00:57,578	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
24/07/2024 15:00:58,066	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 15:00:58,066	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 15:00:58,146	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:00:58,146	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 15:00:58,146	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:00:58,146	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 15:00:58,147	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 15:00:58,147	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 15:00:58,148	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:00:58,148	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:00:58,148	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:00:58,148	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:00:58,148	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:00:58,148	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:00:58,157	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:00:58,157	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:00:58,197	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:00:58,197	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:00:58,957	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:00:58,957	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:00:59,418	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 15:00:59,418	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 15:00:59,498	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 15:00:59,498	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 15:00:59,557	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:00:59,557	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:01:00,267	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:01:00,267	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:01:00,775	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 15:01:00,775	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 15:01:00,855	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 15:01:00,855	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 15:01:00,907	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:01:00,907	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:01:01,578	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:01:01,578	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:01:02,107	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 15:01:02,107	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 15:01:02,187	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 15:01:02,187	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	
24/07/2024 15:01:02,198	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:01:02,198	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:01:17,196	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:01:17,196	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	
24/07/2024 15:01:17,196	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:01:17,196	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:01:17,197	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 15:01:17,197	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 15:01:17,201	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:01:17,201	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:01:18,818	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:01:18,818	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:01:18,828	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:01:18,828	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:01:18,828	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:01:18,828	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:01:18,828	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:01:18,828	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:01:18,828	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:01:18,828	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:01:29,138	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:01:29,138	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:02:46,439	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:02:46,439	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:03:18,639	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:03:18,639	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:03:20,679	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:03:20,679	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:04:59,917	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
24/07/2024 15:06:28,397	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:06:28,397	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:06:29,379	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:06:29,379	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:06:29,455	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:06:29,455	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:06:29,456	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:06:29,456	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:06:29,458	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:06:29,458	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:06:29,458	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:06:29,458	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:06:29,458	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:06:29,458	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:06:29,463	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:06:29,463	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:06:29,468	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:06:29,468	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:06:29,528	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:06:29,528	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:06:59,741	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:06:59,741	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:06:59,785	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:06:59,785	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:06:59,788	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:06:59,788	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:06:59,788	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:06:59,788	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:06:59,788	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:06:59,788	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:06:59,788	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:06:59,788	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:07:18,888	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:07:18,888	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:07:20,897	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:07:20,897	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:07:47,177	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:07:47,177	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:07:58,137	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:07:58,137	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:08:41,947	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
24/07/2024 15:09:01,954	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:09:11,416	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
24/07/2024 15:09:18,303	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
24/07/2024 15:09:22,638	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
24/07/2024 15:09:53,877	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
24/07/2024 15:10:03,999	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
24/07/2024 15:10:10,622	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
24/07/2024 15:10:41,847	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 15:10:41,847	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 15:10:49,587	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:10:49,587	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:10:50,065	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:10:50,065	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:10:50,143	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:10:50,143	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:10:50,148	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:10:50,148	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:10:50,148	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:10:50,148	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:10:50,148	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:10:50,148	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:10:50,158	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:10:50,158	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:10:50,181	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:10:50,181	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:10:50,215	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 15:10:50,215	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 15:10:50,218	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 15:10:50,218	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 15:10:50,221	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:10:50,221	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:10:50,231	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:10:50,231	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:10:50,235	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:10:50,235	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 15:10:50,235	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:10:50,235	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 15:10:50,252	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:10:50,257	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:10:50,257	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:10:50,269	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:10:50,296	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:10:50,297	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:10:50,299	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:10:50,299	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:10:50,299	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:10:50,308	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:10:54,528	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:10:54,528	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:11:01,891	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:11:01,891	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:11:01,933	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:11:01,933	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:11:01,937	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:11:01,937	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:11:01,937	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:11:01,937	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:11:01,937	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:11:01,937	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:11:01,937	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:11:01,937	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:11:11,361	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:11:11,406	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:11:11,408	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:11:11,408	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:11:11,408	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:11:11,408	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:11:18,252	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:11:18,257	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:11:18,257	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:11:18,257	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:11:22,547	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 15:11:22,547	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 15:11:26,728	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:11:26,728	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:11:27,169	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:11:27,169	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:11:27,187	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:11:27,187	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:11:27,243	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:11:27,243	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:11:27,248	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:11:27,248	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:11:27,248	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:11:27,248	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:11:27,248	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:11:27,248	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:11:27,257	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:11:27,257	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:11:27,281	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:11:27,281	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:11:27,347	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 15:11:27,347	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
24/07/2024 15:11:27,351	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:11:27,351	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:11:34,693	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:11:34,693	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:11:34,696	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:11:34,696	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:11:34,843	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 15:11:34,843	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 15:11:34,867	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 15:11:34,867	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 15:11:34,875	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:11:34,875	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:11:34,883	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:11:34,890	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:11:34,890	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:11:34,898	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:11:34,926	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:11:34,927	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:11:34,928	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:11:34,928	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:11:34,929	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:11:34,929	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:11:34,929	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:11:34,938	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:11:41,897	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
24/07/2024 15:11:48,271	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
24/07/2024 15:11:53,821	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:11:53,821	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:11:53,866	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:11:53,866	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:11:53,867	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:11:53,867	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:11:53,867	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:11:53,867	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:11:53,867	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:11:53,867	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:11:53,867	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:11:53,867	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:12:01,097	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 15:12:01,097	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
24/07/2024 15:12:01,097	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 15:12:01,097	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 15:12:03,963	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:12:03,968	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:12:03,968	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:12:03,968	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:12:05,577	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	
24/07/2024 15:12:05,577	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	
24/07/2024 15:12:10,581	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:12:10,624	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:12:10,629	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:12:10,629	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:12:10,629	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:12:10,629	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:12:20,767	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:12:20,767	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:12:21,216	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:12:21,216	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:12:21,234	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:12:21,234	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:12:21,296	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:12:21,296	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:12:21,297	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:12:21,297	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:12:21,299	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:12:21,299	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:12:21,299	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:12:21,299	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:12:21,299	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:12:21,299	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:12:21,308	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:12:21,308	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:12:28,738	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:12:28,738	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:12:28,888	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 15:12:28,888	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 15:12:28,912	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 15:12:28,912	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 15:12:28,920	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:12:28,920	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:12:28,967	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:12:28,967	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:12:46,867	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	
24/07/2024 15:12:46,867	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	
24/07/2024 15:12:49,311	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:12:49,311	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:12:49,356	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:12:49,356	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:12:49,357	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:12:49,357	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:12:49,357	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:12:49,357	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:12:49,357	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:12:49,357	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:12:49,357	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:12:49,357	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:13:01,467	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:13:01,467	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:13:01,886	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:13:01,886	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:13:16,577	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	
24/07/2024 15:13:16,577	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:13:16,595	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:13:16,595	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:13:16,654	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:13:16,654	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:13:16,657	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:13:16,657	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:13:16,657	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:13:16,657	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:13:16,657	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:13:16,657	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:13:16,667	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:13:16,667	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:13:21,637	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	
24/07/2024 15:13:21,637	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	
24/07/2024 15:13:24,099	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:13:24,099	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:13:24,101	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:13:24,101	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:13:24,250	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 15:13:24,250	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 15:13:24,274	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 15:13:24,274	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	
24/07/2024 15:13:24,282	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:13:24,282	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	
24/07/2024 15:13:24,284	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:13:24,287	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:13:24,287	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:13:24,287	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:13:24,287	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:13:24,298	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:13:24,325	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:13:24,326	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:13:24,328	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:13:24,328	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:13:24,328	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:13:24,338	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:13:38,801	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:13:38,801	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:13:38,846	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:13:38,846	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:13:38,848	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:13:38,848	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:13:38,848	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:13:38,848	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:13:38,848	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:13:38,848	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:13:38,848	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:13:38,848	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:13:41,587	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 15:13:41,587	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 15:13:41,587	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 15:13:41,587	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 15:13:41,894	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:13:41,897	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:13:41,897	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:13:41,897	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:13:48,280	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 15:13:48,325	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:13:48,327	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:13:48,327	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:13:48,327	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:13:48,327	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:15:45,355	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
24/07/2024 15:17:45,427	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
24/07/2024 15:17:45,427	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
24/07/2024 15:18:17,087	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:18:17,087	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:18:24,088	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:18:24,088	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:18:29,002	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12V9_TRIP_FALHA_FUS	
24/07/2024 15:18:29,002	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12V9_TRIP_FALHA_FUS	
24/07/2024 15:21:11,854	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12V9_TRIP_FALHA_FUS	
24/07/2024 15:21:11,854	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12V9_TRIP_FALHA_FUS	
24/07/2024 15:21:11,887	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:21:11,887	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:21:25,937	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:21:25,937	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:22:31,789	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:22:31,789	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:22:55,827	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:22:55,827	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:24:07,677	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:24:07,677	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:24:19,664	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12V9_TRIP_FALHA_FUS	
24/07/2024 15:24:19,664	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12V9_TRIP_FALHA_FUS	
24/07/2024 15:24:31,717	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:24:31,717	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:24:49,462	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12V9_TRIP_FALHA_FUS	
24/07/2024 15:24:49,462	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12V9_TRIP_FALHA_FUS	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:24:49,508	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:24:49,508	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:25:12,278	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
24/07/2024 15:25:12,278	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	operador
24/07/2024 15:25:12,278	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
24/07/2024 15:25:12,278	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 15:25:12,278	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
24/07/2024 15:25:12,278	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 15:25:12,278	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12V9_TRIP_FALHA_FUS	operador
24/07/2024 15:25:12,279	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
24/07/2024 15:25:12,279	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
24/07/2024 15:25:12,279	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	operador
24/07/2024 15:25:12,279	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	operador
24/07/2024 15:25:12,279	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	operador
24/07/2024 15:25:12,279	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 15:25:12,279	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	operador
24/07/2024 15:25:12,279	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	operador
24/07/2024 15:25:12,279	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
24/07/2024 15:25:13,468	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:25:13,468	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:27:06,688	SE-MAF.02V9.12V9	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
24/07/2024 15:27:37,647	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:27:37,647	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
24/07/2024 15:27:54,548	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12V9_TRIP_46BC	
24/07/2024 15:27:54,548	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12V9_TRIP_46BC	
24/07/2024 15:28:01,570	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12V9_TRIP_46BC	
24/07/2024 15:28:01,570	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12V9_TRIP_46BC	
24/07/2024 15:28:01,627	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:28:01,627	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:28:15,361	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
24/07/2024 15:28:35,038	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:28:35,038	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:28:52,004	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12V9_TRIP_46BC	
24/07/2024 15:28:52,004	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12V9_TRIP_46BC	
24/07/2024 15:28:59,028	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12V9_TRIP_46BC	
24/07/2024 15:28:59,028	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12V9_TRIP_46BC	
24/07/2024 15:28:59,099	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:28:59,099	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:29:07,049	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
24/07/2024 15:29:07,049	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
24/07/2024 15:29:14,077	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:29:14,077	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:29:38,097	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:29:38,097	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:29:55,487	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:29:55,487	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:30:15,758	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
24/07/2024 15:30:15,758	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
24/07/2024 15:30:25,754	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12V9_TRIP_46BC	
24/07/2024 15:30:25,754	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12V9_TRIP_46BC	
24/07/2024 15:30:35,590	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12V9_TRIP_46BC	
24/07/2024 15:30:35,590	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12V9_TRIP_46BC	
24/07/2024 15:30:35,697	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:30:35,697	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:31:17,987	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:31:17,987	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:31:29,908	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12V9_TRIP_FALHA_FUS	
24/07/2024 15:31:29,908	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12V9_TRIP_FALHA_FUS	
24/07/2024 15:31:40,797	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:31:40,797	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:32:26,114	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Superado KA²	LT_12V9_SUPERADO_KA2	
24/07/2024 15:32:26,114	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Superado KA²	LT_12V9_SUPERADO_KA2	
24/07/2024 15:32:26,117	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 15:32:26,117	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 15:34:13,899	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 15:34:13,899	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:34:21,573	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Superado KA²	LT_12V9_SUPERADO_KA2	
24/07/2024 15:34:21,573	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Superado KA²	LT_12V9_SUPERADO_KA2	
24/07/2024 15:34:21,578	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 15:34:21,578	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 15:35:13,475	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12V9_TRIP_FALHA_FUS	
24/07/2024 15:35:13,475	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12V9_TRIP_FALHA_FUS	
24/07/2024 15:35:13,538	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:35:13,538	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:35:20,488	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:35:20,488	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
24/07/2024 15:36:18,787	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 15:36:18,787	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 15:47:23,735	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	operador
24/07/2024 15:47:23,735	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12V9_TRIP_FALHA_FUS	operador
24/07/2024 15:47:23,735	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
24/07/2024 15:47:23,735	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
24/07/2024 15:47:23,735	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12V9_TRIP_46BC	operador
24/07/2024 15:47:23,735	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Superado KA²	LT_12V9_SUPERADO_KA2	operador
24/07/2024 15:52:53,751	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
24/07/2024 15:53:02,835	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
24/07/2024 15:53:15,694	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
24/07/2024 15:53:23,961	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32T1-4	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:53:40,760	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32T1-4	Pos	operador
24/07/2024 15:54:50,837	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32T1-7	Pos	operador
24/07/2024 15:54:54,576	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32T1-7	Pos	operador
24/07/2024 15:54:54,830	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:54:54,837	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:54:54,837	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:54:54,849	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:55:03,900	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:55:03,908	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:55:03,908	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:55:03,908	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:55:16,781	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:55:16,788	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:55:16,788	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:55:16,798	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:55:30,049	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 15:55:30,049	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:55:30,049	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:55:44,500	SE-MAF.02T1AT.12T1	SE	Enviado comando N3 do 12T1	N2N3	operador
24/07/2024 15:55:46,848	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:55:46,848	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 15:55:46,848	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:55:56,359	SE-MAF.02T1AT.12T1	COS	Enviado comando N2 do 12T1	N2N3	operador
24/07/2024 15:56:51,938	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 15:56:55,688	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 15:56:56,300	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
24/07/2024 15:57:00,967	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
24/07/2024 15:57:11,107	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32T1-4	Pos	operador
24/07/2024 15:57:21,578	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32T1-4	Pos	operador
24/07/2024 15:57:35,519	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32T1-7	Pos	operador
24/07/2024 15:57:39,318	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32T1-7	Pos	operador
24/07/2024 15:57:45,617	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
24/07/2024 15:57:45,617	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
24/07/2024 15:57:57,488	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 15:57:57,488	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:57:57,488	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
24/07/2024 15:58:10,907	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 15:58:10,907	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 15:58:22,358	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 15:58:22,358	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 15:58:57,475	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:58:57,478	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:58:57,478	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:58:57,478	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:59:02,145	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 15:59:02,148	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:59:02,148	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:59:02,158	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:59:17,278	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 15:59:17,278	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:59:17,278	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:59:27,748	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 15:59:27,748	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 15:59:27,748	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 15:59:36,678	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 15:59:40,478	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 15:59:40,478	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 15:59:50,998	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 15:59:50,998	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 16:00:02,118	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 16:00:02,118	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:00:02,118	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:00:13,198	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 16:00:13,198	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:00:13,198	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:00:18,135	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 16:00:18,138	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:00:18,138	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:00:18,138	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:00:21,845	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 16:00:21,848	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:00:21,848	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:00:21,858	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:01:34,033	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela2	Tabela2	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 16:02:37,054	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela1	Tabela1	operador
24/07/2024 16:02:46,358	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 16:02:46,358	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 16:03:35,257	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
24/07/2024 16:03:35,257	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
24/07/2024 16:03:35,268	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 16:04:27,418	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 16:04:38,308	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
24/07/2024 16:04:38,308	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
24/07/2024 16:04:38,318	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 16:05:35,728	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 16:05:48,068	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 16:05:48,068	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 16:05:55,308	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
24/07/2024 16:05:55,308	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
24/07/2024 16:05:55,318	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 16:06:50,237	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 16:06:59,127	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
24/07/2024 16:06:59,127	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
24/07/2024 16:06:59,137	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 16:07:35,161	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
24/07/2024 16:07:36,163	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
24/07/2024 16:08:13,778	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 16:09:10,128	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
24/07/2024 16:09:10,138	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
24/07/2024 16:09:31,618	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
24/07/2024 16:09:31,619	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
24/07/2024 16:10:27,928	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 16:10:31,058	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_12T1_SUP_VCC_120V	
24/07/2024 16:10:50,348	SE-MAF.02T1AT	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_12T1_SUP_VCC_120V	
24/07/2024 16:11:05,368	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 16:11:52,128	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
24/07/2024 16:11:56,558	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	
24/07/2024 16:11:56,558	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:11:58,358	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	
24/07/2024 16:12:38,817	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
24/07/2024 16:12:40,307	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	
24/07/2024 16:12:41,678	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	
24/07/2024 16:12:41,688	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:14:17,808	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 16:14:18,808	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
24/07/2024 16:14:18,808	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	
24/07/2024 16:14:18,808	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	
24/07/2024 16:14:18,808	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:14:40,398	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
24/07/2024 16:14:41,108	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 16:14:41,748	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	
24/07/2024 16:14:41,757	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:15:29,517	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 16:15:29,525	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
24/07/2024 16:15:42,927	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
24/07/2024 16:15:50,095	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
24/07/2024 16:15:59,618	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
24/07/2024 16:16:06,618	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Mola Descarregada	TR_12T1_MOLA_DESC	
24/07/2024 16:16:06,618	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:16:14,308	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Mola Descarregada	TR_12T1_MOLA_DESC	
24/07/2024 16:16:14,318	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:17:11,078	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
24/07/2024 16:17:11,078	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
24/07/2024 16:17:32,058	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 16:17:32,078	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 16:17:44,507	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 16:17:44,508	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:17:44,508	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:17:44,508	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:17:52,628	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 16:17:52,648	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 16:17:54,510	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
24/07/2024 16:18:01,197	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 16:18:01,198	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:18:01,198	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:18:01,208	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:18:02,942	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
24/07/2024 16:19:22,578	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
24/07/2024 16:19:34,484	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
24/07/2024 16:19:43,440	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32T1-4	Pos	operador
24/07/2024 16:19:55,294	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32T1-4	Pos	operador
24/07/2024 16:19:56,107	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 16:19:56,108	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:19:56,108	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:19:56,108	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:20:04,559	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 16:20:04,568	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:20:04,568	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:20:04,578	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:21:24,227	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 16:21:24,229	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:21:24,229	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 16:21:24,229	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:21:26,705	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32T1-4	Pos	operador
24/07/2024 16:21:36,129	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 16:21:36,138	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:21:36,138	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:21:36,138	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:21:36,148	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:21:50,098	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 16:21:50,098	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:21:50,098	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:21:52,359	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32T1-4	Pos	operador
24/07/2024 16:22:01,948	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:22:01,948	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 16:22:01,948	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:22:07,373	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32T1-4	Pos	operador
24/07/2024 16:23:43,358	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Alarme	32T1-4 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_SEC_4_FALHA_CMD_AB	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 16:23:43,379	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normal	32T1-4 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
24/07/2024 16:23:59,058	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 16:23:59,058	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:23:59,058	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:23:59,058	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:23:59,058	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
24/07/2024 16:24:24,048	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Alarme	32T1-4 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 16:24:24,068	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normal	32T1-4 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
24/07/2024 16:26:40,026	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	ED2-3 12T1-43L/R em Local	TR_12T1_ED_43LR_LOC	
24/07/2024 16:26:40,028	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:26:49,592	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED2-3 12T1-43L/R em Local	TR_12T1_ED_43LR_LOC	
24/07/2024 16:26:49,598	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:26:53,096	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	ED2-4 12T1-F.Vcc Cmd	TR_12T1_ED_FVCC_CMD_MOT	
24/07/2024 16:26:53,098	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:26:58,851	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED2-4 12T1-F.Vcc Cmd	TR_12T1_ED_FVCC_CMD_MOT	
24/07/2024 16:26:58,858	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:27:02,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	ED2-5 12T1-F.Vcc Motor	TR_12T1_ED_FCC_GERAL	
24/07/2024 16:27:02,568	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:27:06,161	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED2-5 12T1-F.Vcc Motor	TR_12T1_ED_FCC_GERAL	
24/07/2024 16:27:06,168	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 16:27:08,286	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	ED2-6 12T1-Falta Vca	TR_12T1_ED_FVCA_POLOS	
24/07/2024 16:27:08,288	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:27:12,132	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED2-6 12T1-Falta Vca	TR_12T1_ED_FVCA_POLOS	
24/07/2024 16:27:12,138	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:27:13,717	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	ED2-7 12T1-SF6 1o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_1EST	
24/07/2024 16:27:17,431	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED2-7 12T1-SF6 1o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_1EST	
24/07/2024 16:27:18,926	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	ED2-8 12T1-SF6 2o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_2EST	
24/07/2024 16:27:18,928	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:27:18,938	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:27:22,673	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED2-8 12T1-SF6 2o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_2EST	
24/07/2024 16:27:22,688	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:27:22,688	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:29:00,987	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Alarme	ED4-6 32T1-4-F.Vcc/Def	TR_12T1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
24/07/2024 16:29:00,988	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:29:06,792	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normal	ED4-6 32T1-4-F.Vcc/Def	TR_12T1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
24/07/2024 16:29:06,808	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:29:08,578	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Alarme	ED4-7 32T1-4-43L/R em Local	TR_12T1_ED_SEC_4_43LR_LOC	
24/07/2024 16:29:08,588	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:29:13,540	SE-MAF.02T1AT.32T1-	Normal	ED4-7 32T1-4-43L/R em Local	TR 12T1 ED SEC 4 43LR LOC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	4				
24/07/2024 16:29:13,548	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:29:13,548	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:30:16,560	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
24/07/2024 16:30:16,568	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:30:22,692	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
24/07/2024 16:30:22,708	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:30:22,708	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:30:28,098	SE-MAF.02T1AT	Alarme	ED5-10 PN-TR-01 - Porta Aberta	TR_12T1_ED_PN_PORTA_AB	
24/07/2024 16:30:32,232	SE-MAF.02T1AT	Normal	ED5-10 PN-TR-01 - Porta Aberta	TR_12T1_ED_PN_PORTA_AB	
24/07/2024 16:30:34,219	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	ED5-11 87T1-Falha Interna	TR_12T1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
24/07/2024 16:30:39,972	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-11 87T1-Falha Interna	TR_12T1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
24/07/2024 16:47:33,748	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 16:49:32,249	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 16:50:13,649	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
24/07/2024 16:50:13,660	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 16:50:13,809	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
24/07/2024 16:50:13,884	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 16:50:13,885	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 16:50:13,887	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
24/07/2024 16:50:13,887	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 16:50:13,889	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:50:13,889	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:50:13,889	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:50:13,889	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:50:13,889	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:50:13,889	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:50:13,890	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:50:13,890	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:50:13,890	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:50:13,890	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:50:13,890	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:50:13,890	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
24/07/2024 16:50:13,898	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:50:13,898	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:50:13,900	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:50:13,900	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
24/07/2024 16:50:15,439	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
24/07/2024 16:51:07,098	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
24/07/2024 16:51:26,919	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
24/07/2024 16:51:26,933	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
24/07/2024 16:51:26,935	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
24/07/2024 16:52:05,621	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 16:52:05,779	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
24/07/2024 16:52:07,409	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
24/07/2024 16:52:47,917	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
24/07/2024 16:52:47,932	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
24/07/2024 16:52:47,933	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
24/07/2024 16:52:58,125	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
24/07/2024 16:52:58,284	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
24/07/2024 16:52:59,913	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
24/07/2024 16:54:01,069	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
24/07/2024 16:54:01,085	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
24/07/2024 16:54:01,087	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
24/07/2024 16:57:13,841	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
24/07/2024 16:57:13,999	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
24/07/2024 16:57:15,629	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
24/07/2024 16:57:33,979	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
24/07/2024 16:57:33,993	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
24/07/2024 16:57:33,999	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
24/07/2024 16:58:26,226	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02V9.32V9-7	Normal	32V9-7 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_7_FALHA_CMD_AB	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12V9_TRIP_50_B	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED2-3 12T1-43L/R em Local	TR_12T1_ED_43LR_LOC	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_FALHA_CMD_AB	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12V9_TRIP_51N	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED2-6 12T1-Falta Vca	TR_12T1_ED_FVCA_POLOS	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12V9_TRIP_FALHA_FUS	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12V9_TRIP_51_B	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z3_FASE	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02T1AT	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_12T1_SUP_VCC_120V	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-11 87T1-Falha Interna	TR_12T1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Mola Descarregada	TR_12T1_MOLA_DESC	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normal	ED4-7 32T1-4-43L/R em Local	TR_12T1_ED_SEC_4_43LR_LOC	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12V9_TRIP_81_INST_1	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED2-8 12T1-SF6 2o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_2EST	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02T1AT.32T1-	Normal	32T1-4 - Falha Cmd Fechamento	TR 12T1 SEC 4 FALHA CMD FE	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
4					
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z1_FASE	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12V9_TRIP_50BF	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
24/07/2024 16:58:26,227	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	32V9-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_FE	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z3_TERRA	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12V9_TRIP_51_A	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02T1AT	Normal	ED5-10 PN-TR-01 - Porta Aberta	TR_12T1_ED_PN_PORTA_AB	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z1_TERRA	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12V9_TRIP_21_Z2_TERRA	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12V9_BLQ_TRIP	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normal	ED4-6 32T1-4-F.Vcc/Def	TR_12T1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12V9_TRIP_50_C	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED2-4 12T1-F.Vcc Cmd	TR_12T1_ED_FVCC_CMD_MOT	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02V9.32V9-7	Normal	32V9-7 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_7_FALHA_CMD_FE	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12V9_TRIP_46BC	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12V9_TRIP_50_A	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02V9.32V9-6	Normal	32V9-6 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_SEC_6_FALHA_CMD_FE	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Cmd Fechamento	LT_12V9_FALHA_CMD_FE	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Superado KA²	LT_12V9_SUPERADO_KA2	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12V9_TRIP_51_C	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	32V9-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_4_FALHA_CMD_AB	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
24/07/2024 16:58:26,228	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
24/07/2024 16:58:26,229	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
24/07/2024 16:58:26,229	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	operador
24/07/2024 16:58:26,229	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normal	32T1-4 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_SEC_4_FALHA_CMD_AB	operador
24/07/2024 16:58:26,229	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12V9_TRIP_21_Z2_FASE	operador
24/07/2024 16:58:26,229	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12V9_TRIP_50N	operador
24/07/2024 16:58:26,229	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
24/07/2024 16:58:26,229	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED2-5 12T1-F.Vcc Motor	TR_12T1_ED_FCC_GERAL	operador
24/07/2024 16:58:26,229	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
24/07/2024 16:58:26,229	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 16:58:26,229	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
24/07/2024 16:58:26,229	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
24/07/2024 16:58:26,229	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
24/07/2024 16:58:26,229	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12V9_79_EM_CURSO	operador
24/07/2024 16:58:26,229	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED2-7 12T1-SF6 1o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_1EST	operador
24/07/2024 17:09:56,770	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
24/07/2024 17:09:56,770	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
24/07/2024 17:09:57,772	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
24/07/2024 17:09:57,772	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 17:09:57,772	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
24/07/2024 17:09:57,772	SE-MAF.02P1	Falha	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
24/07/2024 17:09:57,772	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
24/07/2024 17:09:57,772	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
24/07/2024 17:09:57,772	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
24/07/2024 17:09:57,772	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
24/07/2024 17:09:57,772	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
24/07/2024 17:09:57,772	SE-MAF.02P1	Falha	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
24/07/2024 17:09:58,772	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
24/07/2024 17:09:58,772	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
24/07/2024 17:09:58,772	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
24/07/2024 17:09:58,772	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
24/07/2024 17:09:58,772	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
24/07/2024 17:09:58,772	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
24/07/2024 17:09:58,772	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
24/07/2024 17:09:58,772	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
24/07/2024 17:10:39,021	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
24/07/2024 17:10:39,021	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
24/07/2024 17:10:39,021	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
24/07/2024 17:10:39,021	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
24/07/2024 17:10:39,021	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 17:10:39,021	SE-MAF.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
24/07/2024 17:10:39,021	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
24/07/2024 17:10:39,021	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
24/07/2024 17:10:39,021	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
24/07/2024 17:10:39,021	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
24/07/2024 17:10:39,021	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
24/07/2024 17:10:39,021	SE-MAF.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
24/07/2024 17:11:20,821	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 17:11:20,821	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
24/07/2024 17:11:20,822	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
24/07/2024 17:11:22,642	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
24/07/2024 17:11:22,642	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
24/07/2024 17:11:22,790	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
24/07/2024 17:11:22,790	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
24/07/2024 17:11:22,792	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
24/07/2024 17:11:22,792	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
24/07/2024 17:11:22,794	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
24/07/2024 17:11:22,794	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
24/07/2024 17:11:22,794	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
24/07/2024 17:11:22,794	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
24/07/2024 17:11:22,794	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
24/07/2024 17:11:22,794	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
24/07/2024 17:11:22,794	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
24/07/2024 17:11:22,794	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
24/07/2024 17:11:22,794	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
24/07/2024 17:11:22,794	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
24/07/2024 17:11:22,802	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
24/07/2024 17:11:22,802	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
24/07/2024 17:11:24,328	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
24/07/2024 17:11:24,328	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:00:48,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:00:48,565	SE-MAF.01M4.31M4-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:00:48,565	SE-MAF.01M4.11M4	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 07:00:48,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 07:00:48,565	SE-MAF.01M4.31M4-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 07:00:48,582	SE-MAF.01T3.31T3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:00:48,582	SE-MAF.01T3.31T3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 07:00:48,582	SE-MAF.01T3.31T3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 07:00:48,582	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:00:48,582	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 07:00:49,565	SE-MAF.01M2.11M2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 07:00:49,565	SE-MAF.01M2.31M2-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 07:00:49,565	SE-MAF.01M2.31M2-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 07:00:49,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 07:00:49,565	SE-MAF.01M5.31M5-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:00:49,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:00:49,565	SE-MAF.01M1.31M1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:00:49,565	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:00:49,565	SE-MAF.01M2.31M2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:00:49,565	SE-MAF.01M5.11M5	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 07:00:49,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 07:00:49,565	SE-MAF.01M5.31M5-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 07:00:49,565	SE-MAF.01M1.11M1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 07:00:49,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 07:00:49,565	SE-MAF.01M1.31M1-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 07:00:49,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:00:49,565	SE-MAF.01M3.31M3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:00:49,565	SE-MAF.01M3.11M3	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 07:00:49,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 07:00:49,565	SE-MAF.01M3.31M3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 07:01:38,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 07:01:38,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 07:01:38,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 07:01:38,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 07:01:38,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 07:01:39,590	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
25/07/2024 07:01:39,590	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 07:01:39,590	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	
25/07/2024 07:01:42,565	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 07:01:42,565	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 07:01:42,565	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 07:01:42,565	SE-MAF.02V9.32V9-6	Normal	32V9-6 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_SEC_6_FALHA_CMD_AB	operador
25/07/2024 07:01:43,592	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
25/07/2024 07:01:43,592	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
25/07/2024 07:01:43,592	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
25/07/2024 07:01:45,565	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 07:01:45,565	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 07:01:45,565	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 07:01:45,565	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 07:01:45,565	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 07:01:45,565	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 07:01:45,565	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 07:01:46,590	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
25/07/2024 07:01:46,590	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
25/07/2024 07:01:46,590	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
25/07/2024 07:01:46,590	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
25/07/2024 07:01:46,590	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
25/07/2024 07:01:46,590	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
25/07/2024 07:01:46,732	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 07:01:46,982	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:01:46,986	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:01:47,020	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:01:47,355	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:01:47,904	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:01:47,968	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:01:50,256	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
25/07/2024 07:01:50,256	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
25/07/2024 07:01:51,274	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
25/07/2024 07:01:51,274	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
25/07/2024 07:01:51,274	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
25/07/2024 07:01:51,274	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
25/07/2024 07:01:51,274	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
25/07/2024 07:01:51,274	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
25/07/2024 07:01:51,274	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
25/07/2024 07:01:51,274	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
25/07/2024 07:02:03,207	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:02:03,207	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:02:10,909	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 07:02:10,909	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
25/07/2024 07:02:32,268	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
25/07/2024 07:02:32,268	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
25/07/2024 07:02:33,267	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 07:02:33,267	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
25/07/2024 07:02:33,267	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
25/07/2024 07:02:56,298	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
25/07/2024 07:03:26,307	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
25/07/2024 07:03:30,307	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
25/07/2024 07:04:03,242	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
25/07/2024 07:04:21,428	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:04:21,432	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:21,432	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:27,528	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:04:27,532	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:27,532	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:27,537	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:29,622	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:29,622	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:29,622	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:33,682	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:33,682	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:33,682	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:35,270	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
25/07/2024 07:04:38,842	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 07:04:38,842	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:38,842	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:39,832	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:39,832	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:39,832	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:39,870	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:04:39,876	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:43,920	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:04:43,926	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:46,012	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:46,012	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:46,012	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:46,014	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:04:46,016	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:47,002	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:47,002	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:47,002	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:48,018	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:04:48,027	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:50,112	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:50,112	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:04:50,112	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:50,112	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 07:04:50,116	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:51,744	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
25/07/2024 07:04:51,744	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
25/07/2024 07:04:51,744	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
25/07/2024 07:04:52,114	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:04:52,114	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:52,114	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:52,114	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:52,117	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:04:52,862	SE-MAF.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
25/07/2024 07:04:52,862	SE-MAF.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
25/07/2024 07:04:52,862	SE-MAF.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
25/07/2024 07:04:53,452	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
25/07/2024 07:04:54,946	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
25/07/2024 07:04:55,494	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
25/07/2024 07:04:56,104	SE-MAF.01H2	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
25/07/2024 07:04:56,363	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
25/07/2024 07:04:56,387	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
25/07/2024 07:04:56,525	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
25/07/2024 07:04:56,926	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
25/07/2024 07:04:57,282	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:04:57,287	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:00,308	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 07:05:00,311	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:00,316	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:05,249	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
25/07/2024 07:05:05,342	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
25/07/2024 07:05:05,461	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
25/07/2024 07:05:05,740	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
25/07/2024 07:05:05,740	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
25/07/2024 07:05:05,740	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
25/07/2024 07:05:05,811	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
25/07/2024 07:05:06,878	SE-MAF.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
25/07/2024 07:05:06,878	SE-MAF.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
25/07/2024 07:05:06,878	SE-MAF.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
25/07/2024 07:05:07,387	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
25/07/2024 07:05:08,910	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
25/07/2024 07:05:09,518	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
25/07/2024 07:05:10,086	SE-MAF.01H2	Normal	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
25/07/2024 07:05:11,400	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:11,401	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:11,628	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:11,628	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:11,628	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:11,628	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:11,631	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 07:05:11,632	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:11,632	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:11,632	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:11,632	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:12,379	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:12,380	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:12,604	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:12,604	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:12,604	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:12,604	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:12,611	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:12,612	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:12,612	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:12,612	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:12,612	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:13,288	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
25/07/2024 07:05:14,473	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:14,480	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:14,698	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:14,698	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:14,698	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:14,698	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:14,701	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 07:05:14,702	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:14,702	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:14,702	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:14,702	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:15,453	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:15,460	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:15,678	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:15,678	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:15,678	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:15,678	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:15,681	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:15,682	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:15,682	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:15,682	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:15,682	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:16,528	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:16,528	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:16,528	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:17,508	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:17,508	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:17,508	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:24,718	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:24,718	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 07:05:24,718	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:26,720	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:26,720	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:26,720	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:28,813	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:28,818	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:28,818	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:28,818	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:28,822	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:29,038	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:29,038	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:29,038	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:29,038	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:29,041	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:29,042	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:29,042	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:29,042	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:29,042	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:29,793	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:29,800	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:30,018	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:30,018	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:30,018	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 07:05:30,018	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
25/07/2024 07:05:30,021	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:30,022	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:30,022	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:30,022	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:30,022	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:30,818	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:30,818	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:30,818	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:40,088	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:40,088	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:40,088	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:41,068	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:41,068	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:41,068	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:43,158	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:43,158	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:43,158	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:44,139	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:44,139	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:44,139	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:45,202	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
25/07/2024 07:05:45,202	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 07:05:45,202	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
25/07/2024 07:05:45,202	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
25/07/2024 07:05:45,203	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
25/07/2024 07:05:45,205	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:45,206	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:45,206	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:45,206	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:45,206	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:45,210	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:47,204	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
25/07/2024 07:05:47,204	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
25/07/2024 07:05:47,204	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
25/07/2024 07:05:47,204	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
25/07/2024 07:05:47,205	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:47,205	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
25/07/2024 07:05:47,206	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:47,206	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:47,206	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:47,206	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:47,212	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:52,378	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:52,378	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:52,378	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 07:05:54,377	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:54,377	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:54,377	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:57,492	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:57,492	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:57,492	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:57,492	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:57,492	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:05:57,495	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:57,496	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:57,496	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:57,496	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:57,496	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:57,497	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:57,497	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:57,497	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:57,500	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:58,478	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:58,478	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:05:58,478	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:00,520	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:00,520	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:00,520	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 07:06:00,520	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:00,522	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:00,522	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:00,525	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:00,527	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:00,527	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:00,527	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:00,527	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:00,567	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:00,567	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:00,567	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:01,547	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:01,547	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:01,547	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:04,297	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
25/07/2024 07:06:21,054	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:21,054	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:21,054	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:21,054	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:21,056	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:21,056	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:21,056	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:21,056	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 07:06:21,056	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:21,060	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:21,065	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:22,077	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:22,077	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:22,077	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:24,082	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:24,082	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:24,082	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:24,082	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:24,082	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:24,085	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:24,086	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:24,086	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:24,086	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:24,086	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:24,090	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:26,138	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:26,138	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:26,138	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:31,297	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:31,297	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:31,297	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 07:06:32,277	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:32,277	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:32,277	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:36,418	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:36,418	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:36,418	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:36,418	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:36,418	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:36,420	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:36,425	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:36,426	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:36,426	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:36,426	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:36,426	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:37,398	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:37,398	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:37,398	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:37,398	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:37,398	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:37,400	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:37,405	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:37,406	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:37,406	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 07:06:37,406	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:37,406	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:40,514	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:40,514	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:40,514	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:40,514	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:40,516	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:40,517	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:40,517	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:40,517	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:40,517	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:40,520	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:40,525	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:41,494	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:41,494	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:41,494	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:41,494	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:41,494	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:06:41,495	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:41,496	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:41,496	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:41,496	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:41,496	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 07:06:41,500	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:53,837	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:53,837	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:53,837	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:54,817	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:54,817	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:06:54,817	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:01,002	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:07:01,003	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:07:01,003	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:07:01,003	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:07:01,003	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:07:01,006	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:01,006	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:01,006	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:01,006	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:01,006	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:01,007	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:01,007	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:01,007	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:01,009	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:01,981	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:07:01,981	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 07:07:01,981	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
25/07/2024 07:07:01,981	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
25/07/2024 07:07:01,981	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
25/07/2024 07:07:01,982	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
25/07/2024 07:07:01,986	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:01,986	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:01,986	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:01,986	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:01,986	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:01,988	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:01,988	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:01,988	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:14,266	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
25/07/2024 07:07:17,389	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:17,390	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
25/07/2024 07:07:17,391	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
25/07/2024 07:07:17,391	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
25/07/2024 07:07:17,391	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
25/07/2024 07:07:17,391	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
25/07/2024 07:07:17,396	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:17,396	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:17,396	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:17,396	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 07:07:17,396	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:18,368	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:07:18,369	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:07:18,369	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:07:18,369	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:07:18,369	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 07:07:18,371	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:18,376	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:18,377	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:18,377	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:18,377	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:18,377	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:21,487	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:21,487	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:21,487	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:22,467	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:22,467	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:07:22,467	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:08:05,209	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
25/07/2024 07:16:18,383	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 07:16:18,383	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 07:16:18,385	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 07:16:18,413	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 07:16:18,415	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 07:16:18,417	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 07:16:25,323	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 07:16:25,323	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 07:16:25,325	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 07:16:48,489	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 07:16:48,491	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 07:16:48,493	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 07:38:30,642	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 07:38:30,642	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 07:38:30,644	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 07:40:15,979	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 07:40:15,981	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 07:40:15,983	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 07:40:35,763	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
25/07/2024 07:40:35,765	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	
25/07/2024 07:40:35,765	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	
25/07/2024 07:40:35,793	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	
25/07/2024 07:40:35,795	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	
25/07/2024 07:40:35,797	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 07:40:48,345	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
25/07/2024 07:40:48,347	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	
25/07/2024 07:40:48,347	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	
25/07/2024 07:40:48,475	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	
25/07/2024 07:40:48,477	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	
25/07/2024 07:40:48,479	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
25/07/2024 07:45:41,524	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 07:46:45,923	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 07:46:53,264	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
25/07/2024 07:48:15,262	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
25/07/2024 07:48:54,359	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:48:54,360	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:48:55,104	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:48:55,104	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:48:55,104	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:50:23,803	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:50:23,803	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:50:23,803	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:50:23,809	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
25/07/2024 07:50:23,810	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 07:53:37,980	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 07:54:37,290	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 07:54:37,290	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 07:54:37,292	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 07:54:49,329	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 07:59:31,948	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 07:59:31,953	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 07:59:31,953	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 07:59:31,956	SE-MAF.01M2.11M2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 07:59:31,957	SE-MAF.01M1.11M1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 07:59:31,965	SE-MAF.01M5.11M5	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 07:59:31,969	SE-MAF.01M3.11M3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 07:59:31,970	SE-MAF.01M4.11M4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 07:59:31,977	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 07:59:31,977	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 07:59:31,979	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 07:59:31,981	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 07:59:31,981	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 07:59:31,981	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 07:59:31,981	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 07:59:31,981	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 07:59:31,981	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 07:59:31,983	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 07:59:31,983	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 07:59:31,983	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 07:59:36,929	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:59:36,929	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:59:36,929	SE-MAF.01M1.31M1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 07:59:36,929	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 07:59:36,933	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:59:36,933	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 07:59:36,933	SE-MAF.01M2.31M2-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 07:59:36,933	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:59:36,938	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:59:36,938	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:59:36,938	SE-MAF.01M5.31M5-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 07:59:36,938	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 07:59:36,939	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:59:36,939	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:59:36,939	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 07:59:36,939	SE-MAF.01M4.31M4-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 07:59:36,940	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:59:36,942	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:59:36,942	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:59:36,942	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 07:59:36,942	SE-MAF.01M3.31M3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 07:59:36,956	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:59:36,956	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 07:59:36,956	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 07:59:36,956	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 07:59:36,956	SE-MAF.01T3.31T3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 08:03:48,865	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
25/07/2024 08:03:52,115	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 08:05:11,103	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 08:06:15,025	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
25/07/2024 08:06:15,026	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
25/07/2024 08:06:15,480	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 08:06:15,480	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 08:06:15,480	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 08:07:21,726	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
25/07/2024 08:08:49,175	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 08:08:49,175	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 08:08:49,175	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 08:08:49,179	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
25/07/2024 08:08:49,181	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
25/07/2024 08:09:24,143	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 08:09:24,143	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 08:09:40,093	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 08:10:18,731	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 08:10:18,731	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 08:10:18,735	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 08:10:22,983	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 08:10:22,983	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 08:10:22,983	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 08:10:54,834	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 08:10:56,665	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 08:10:56,667	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 08:10:56,667	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 08:40:39,841	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 08:40:39,999	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 08:40:40,082	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 08:40:40,082	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 08:40:40,082	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 08:40:40,082	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 08:40:40,083	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 08:40:40,083	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 08:40:40,083	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 08:40:40,083	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 08:40:40,086	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 08:40:40,086	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 08:40:40,086	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 08:40:40,086	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 08:40:40,086	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 08:40:40,086	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 08:40:40,086	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 08:40:40,086	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 08:40:40,086	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 08:40:40,089	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 08:40:40,089	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 08:40:40,089	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 08:40:41,631	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 08:42:21,754	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 08:42:21,768	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 08:42:21,774	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 08:42:32,712	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 08:42:32,870	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 08:42:34,502	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 08:43:54,092	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 08:43:54,105	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 08:43:54,112	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 08:44:06,752	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 08:44:06,909	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 08:44:08,541	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 08:45:18,996	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 08:45:19,010	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 08:45:19,012	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 08:45:23,034	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 08:45:23,192	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 08:45:24,824	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 08:46:43,410	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 08:46:43,422	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 08:46:43,428	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 08:49:28,395	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	operador
25/07/2024 08:49:28.395	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou	Estado da Chave	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
		Inválido			
25/07/2024 08:49:28,395	SE-MAF.01H2	Normal	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	operador
25/07/2024 08:49:28,395	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	operador
25/07/2024 08:49:28,395	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
25/07/2024 08:49:28,395	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	operador
25/07/2024 08:49:28,395	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 08:49:28,395	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	operador
25/07/2024 08:49:28,395	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 08:49:28,395	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	operador
25/07/2024 08:49:28,395	SE-MAF.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	operador
25/07/2024 08:49:28,395	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.01M1.11M1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.01M4.31M4-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.01M3.11M3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.01M2.31M2-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.01M2.11M2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 08:49:28,396	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.01M3.31M3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.01M4.11M4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.01M5.31M5-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.01M5.11M5	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	operador
25/07/2024 08:49:28,397	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador
25/07/2024 08:49:28,398	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
25/07/2024 08:49:28,398	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 08:49:28,398	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	operador
25/07/2024 08:49:28,398	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 08:49:28,398	SE-MAF.01T3.31T3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 08:49:28,398	SE-MAF.02T1BT.11T1		Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 08:49:28,398	SE-MAF.01M1.31M1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 08:49:28,398	SE-MAF.01M1.11M1		Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 08:49:28,398	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 08:49:28,398	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	operador
25/07/2024 08:49:28,398	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 08:49:28,398	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	operador
25/07/2024 08:54:26,256	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	operador
25/07/2024 08:54:26,256	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	operador
25/07/2024 08:54:26,256	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	operador
25/07/2024 08:55:15,498	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 08:55:15,498	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 08:55:15,500	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 08:56:44,478	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 08:56:44,478	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 08:56:44,482	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 08:57:41,061	SE-MAF.02T1AT.12T1	COS	Enviado comando N2 do 12T1	N2N3	operador
25/07/2024 08:58:56,207	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
25/07/2024 08:58:56,209	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	
25/07/2024 08:58:56,209	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	
25/07/2024 08:58:56,237	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	
25/07/2024 08:58:56,239	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	
25/07/2024 08:58:56,241	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
25/07/2024 08:59:17,793	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 08:59:20,593	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 08:59:20,593	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 08:59:20,597	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
25/07/2024 08:59:20,627	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
25/07/2024 08:59:20,629	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 08:59:20,631	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 08:59:57,946	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:00:08,272	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 09:00:08,272	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 09:01:46,031	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:01:46,050	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:02:12,560	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
25/07/2024 09:02:13,091	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
25/07/2024 09:02:13,490	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador
25/07/2024 09:02:26,210	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:02:26,231	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:02:38,931	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	
25/07/2024 09:02:41,080	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	
25/07/2024 09:03:00,850	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 09:03:00,850	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 09:03:06,660	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:03:06,680	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:05:52,868	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:05:52,888	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:06:41,065	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32T1-7	Pos	operador
25/07/2024 09:06:50,270	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32T1-4	Pos	operador
25/07/2024 09:07:07,443	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 09:07:16,504	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32T1-4	Pos	operador
25/07/2024 09:07:37,267	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:07:37,287	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:07:55,888	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:07:55,896	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:07:55,896	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:07:55,896	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:08:31,226	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Alarme	32T1-4 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:08:31,246	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normal	32T1-4 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_SEC_4_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:08:35,526	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:08:35,526	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:08:35,526	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:09:04,997	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 09:09:04,997	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 09:09:08,517	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:09:32,707	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Alarme	32T1-4 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
25/07/2024 09:09:32,727	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normal	32T1-4 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
25/07/2024 09:09:35,887	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	
25/07/2024 09:09:35,907	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	
25/07/2024 09:09:45,252	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
25/07/2024 09:09:58,966	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Alarme	32T1-4 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:09:58,986	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normal	32T1-4 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
25/07/2024 09:10:31,976	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 09:10:31,976	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 09:10:37,686	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	
25/07/2024 09:10:37,706	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	
25/07/2024 09:12:12,598	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 09:12:13,843	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:12:13,843	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:12:13,843	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:12:14,224	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:12:14,229	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:13:41,207	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
25/07/2024 09:14:11,246	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32T1-7	Pos	operador
25/07/2024 09:14:18,627	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32T1-4	Pos	operador
25/07/2024 09:14:38,817	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32T1-4	Pos	operador
25/07/2024 09:14:43,232	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 09:14:43,232	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 09:14:43,232	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 09:14:43,232	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 09:14:43,232	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 09:14:46,284	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:14:46,284	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 09:14:56,122	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:14:56,122	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:14:56,122	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:14:56,122	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:14:56,128	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:14:56,197	SE-MAF.02T1AT.12T1	COS	Enviado comando N2 do 12T1	N2N3	operador
25/07/2024 09:15:36,596	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 09:15:36,916	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:15:40,502	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 09:15:40,502	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 09:15:40,502	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 09:15:40,502	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 09:15:40,502	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 09:15:40,502	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 09:15:42,033	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32T1-4	Pos	operador
25/07/2024 09:15:43,194	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 09:15:43,194	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 09:15:47,333	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normal	32T1-4 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	operador
25/07/2024 09:15:47,333	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normal	32T1-4 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_SEC_4_FALHA_CMD_AB	operador
25/07/2024 09:15:49,391	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32T1-4	Pos	operador
25/07/2024 09:15:52,106	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:15:52,106	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	
25/07/2024 09:15:52,106	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	
25/07/2024 09:15:52,106	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMF	System
25/07/2024 09:15:56,062	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32T1-4	Pos	operador
25/07/2024 09:16:34,813	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 09:16:34,813	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 09:16:38,903	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:16:38,903	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:16:38,903	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:16:38,903	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:17:01,263	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Alarme	32T1-4 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
25/07/2024 09:17:01,282	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normal	32T1-4 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
25/07/2024 09:17:07,492	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	operador
25/07/2024 09:17:07,492	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
25/07/2024 09:17:07,922	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
25/07/2024 09:17:07,922	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	operador
25/07/2024 09:17:08,551	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	operador
25/07/2024 09:17:08,551	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
25/07/2024 09:17:08,562	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMF	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:17:08,562	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:17:08,562	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:17:13,282	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 09:17:13,282	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 09:17:15,633	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	operador
25/07/2024 09:17:16,023	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	operador
25/07/2024 09:17:16,653	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	operador
25/07/2024 09:17:16,663	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:17:21,453	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Alarme	32T1-4 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
25/07/2024 09:17:21,473	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normal	32T1-4 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
25/07/2024 09:17:23,863	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 09:17:23,863	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 09:17:51,908	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	operador
25/07/2024 09:17:51,908	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 09:17:51,908	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 09:17:51,909	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
25/07/2024 09:17:51,909	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador
25/07/2024 09:17:51,909	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
25/07/2024 09:17:51,909	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 09:17:51,910	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	operador
25/07/2024 09:17:51,910	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:17:51,910	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	operador
25/07/2024 09:17:51,911	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	operador
25/07/2024 09:17:51,911	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	operador
25/07/2024 09:17:51,912	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	operador
25/07/2024 09:17:56,722	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 09:17:56,722	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 09:17:56,722	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	operador
25/07/2024 09:17:56,722	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 09:17:56,722	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 09:17:56,722	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 09:17:56,722	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normal	32T1-4 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	operador
25/07/2024 09:17:56,722	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	operador
25/07/2024 09:18:07,673	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 09:18:07,673	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 09:18:11,284	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 09:18:11,325	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 09:18:11,333	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:18:11,333	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:18:11,333	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:18:11,333	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:18:16,181	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 09:18:16,181	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 09:18:16,181	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 09:18:16,181	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 09:18:16,181	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 09:18:16,181	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 09:18:19,174	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 09:18:19,174	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 09:18:19,174	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 09:18:19,216	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 09:18:19,216	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:18:19,216	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:18:19,221	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:18:19,221	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:18:19,221	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:18:19,221	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:18:19,221	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:18:19,221	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:18:19,221	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:18:19,221	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:18:19,221	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:18:19,221	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:18:19,221	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:18:19,221	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:18:24,702	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Alarme	32T1-4 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
25/07/2024 09:18:24,723	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normal	32T1-4 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
25/07/2024 09:18:28,612	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 09:18:53,602	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 09:18:53,602	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 09:19:05,202	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
25/07/2024 09:19:05,713	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	
25/07/2024 09:19:06,362	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	
25/07/2024 09:19:06,372	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:19:15,122	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	
25/07/2024 09:19:15,143	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	
25/07/2024 09:19:38,713	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Alarme	32T1-4 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
25/07/2024 09:19:38,733	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normal	32T1-4 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	
25/07/2024 09:20:11,922	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	
25/07/2024 09:20:40,632	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	operador
25/07/2024 09:20:47,541	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 09:20:47,542	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:20:47,542	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:20:47,542	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:20:47,542	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:20:47,542	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:20:47,542	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:20:52,852	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:20:52,872	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:22:21,921	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 09:22:21,921	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 09:23:24,080	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
25/07/2024 09:23:24,080	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
25/07/2024 09:23:24,080	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
25/07/2024 09:23:24,081	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:23:24,081	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:23:24,081	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:23:24,100	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
25/07/2024 09:23:24,100	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
25/07/2024 09:23:24,100	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
25/07/2024 09:23:24,101	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:23:24,101	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:23:24,101	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:23:26,601	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:23:26,603	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 09:23:26,635	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
25/07/2024 09:23:26,635	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 09:26:08,321	SE-MAF.02T1AT.12T1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:26:09,213	SE-MAF.02T1BT.11T1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:26:10,981	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Inválido	TR_R90T1_TAP_INVALIDO	
25/07/2024 09:26:10,981	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Inválido	TR_R90T1_TAP_INVALIDO	
25/07/2024 09:26:10,981	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Inválido	TR_R90T1_TAP_INVALIDO	
25/07/2024 09:26:11,181	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	operador
25/07/2024 09:26:11,181	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	operador
25/07/2024 09:26:11,181	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	operador
25/07/2024 09:26:21,339	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:26:21,339	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 09:26:22,220	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 09:26:22,220	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 09:26:22,220	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:26:22,220	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:26:22,220	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:26:22,220	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:26:22,220	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:26:22,220	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:26:22,220	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:26:22,220	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:26:54,267	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 09:27:36,908	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 09:27:47,059	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Inválido	TR_R90T1_TAP_INVALIDO	
25/07/2024 09:27:47,059	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Inválido	TR_R90T1_TAP_INVALIDO	
25/07/2024 09:27:47,059	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Inválido	TR_R90T1_TAP_INVALIDO	
25/07/2024 09:27:47,259	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
25/07/2024 09:27:47,259	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
25/07/2024 09:27:47,259	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
25/07/2024 09:27:58,411	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:27:58,418	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 09:27:58,418	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:28:03,579	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:28:03,579	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:28:03,579	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:28:03,579	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:28:03,579	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:28:03,580	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:28:03,589	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:28:03,589	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 09:28:03,589	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:28:03,589	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:28:03,589	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:28:18,886	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 09:28:18,886	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 09:28:18,886	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
25/07/2024 09:28:18,886	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 09:28:18,886	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	operador
25/07/2024 09:28:18,886	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Inválido	TR_R90T1_TAP_INVALIDO	operador
25/07/2024 09:28:18,886	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 09:28:18,886	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 09:28:18,886	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 09:28:18,886	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:28:18,886	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	operador
25/07/2024 09:28:18,886	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 09:28:18,886	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	operador
25/07/2024 09:28:23,697	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:28:59,232	SE-MAF.02T1BT.11T1	COS	Enviado comando N2 do 11T1	N2N3	operador
25/07/2024 09:29:02,144	SE-MAF.02T1BT.11T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11T1	Pos	operador
25/07/2024 09:29:05,911	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
25/07/2024 09:29:19,372	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 09:29:23,197	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:29:23,217	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:30:05,847	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:30:05,867	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:31:27,198	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 09:31:27,198	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 09:31:27,198	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 09:31:27,198	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 09:31:27,198	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 09:31:27,198	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 09:31:30,164	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:31:30,164	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:31:30,164	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:31:30,164	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:31:30,168	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:31:30,168	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:31:30,168	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:31:30,168	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:31:30,168	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:31:30,168	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:31:30,168	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:31:30,168	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:31:30,179	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:31:30,179	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:31:30,179	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:31:30,179	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:31:33,924	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:31:33,924	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:31:33,924	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:31:33,924	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:31:33,928	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:31:33,928	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:31:33,928	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:31:33,928	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:31:33,928	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:31:33,928	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:31:33,928	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:31:33,928	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:31:33,928	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:31:33,928	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:31:33,928	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:31:33,928	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:31:48,337	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:31:48,357	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:32:07,578	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:32:07,588	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:32:07,588	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:32:07,597	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:32:14,807	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:32:14,816	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:32:14,816	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:32:14,816	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:32:19,381	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 09:32:19,381	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:32:19,381	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 09:32:19,381	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 09:34:45,569	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 09:35:56,007	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 09:36:05,318	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 09:36:51,983	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 09:37:14,703	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:38:21,484	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 09:38:25,123	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:38:34,583	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:38:34,604	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:39:03,364	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 09:39:37,606	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
25/07/2024 09:40:19,881	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 09:40:37,275	SE-MAF.02T1AT.12T1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:40:38,841	SE-MAF.02T1BT.11T1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:40:43,619	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
25/07/2024 09:40:50,282	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:40:50,282	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 09:40:51,843	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:40:51,843	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:40:51,843	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:40:51,843	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:40:51,843	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:40:51,843	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:40:51,843	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 09:40:51,843	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 09:40:51,843	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:40:51,843	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:40:53,632	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
25/07/2024 09:41:19,819	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:41:19,819	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:41:19,819	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:41:19,825	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:41:19,828	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:41:25,864	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 09:41:25,864	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	operador
25/07/2024 09:41:25,864	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	operador
25/07/2024 09:41:25,864	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 09:41:25,864	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:41:25,864	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 09:41:25,864	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 09:41:25,864	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	operador
25/07/2024 09:41:25,864	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 09:41:25,864	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 09:41:25,864	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 09:41:25,864	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	operador
25/07/2024 09:41:25,864	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 09:41:47,536	SE-MAF.02T1AT.12T1	COS	Enviado comando N2 do 12T1	N2N3	operador
25/07/2024 09:41:50,380	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 09:42:15,603	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	operador
25/07/2024 09:42:23,422	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:42:23,423	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 09:42:23,423	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 09:42:23,423	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:42:23,423	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:42:23,423	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:42:23,423	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:42:23,423	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:42:23,423	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:42:23,423	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:42:23,423	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:42:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 09:42:49,565	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:42:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:42:49,565	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 09:42:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 09:42:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 09:42:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 09:42:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 09:42:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:42:49,565	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:42:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 09:42:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 09:42:50,499	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:42:50,499	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:42:50,499	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:42:50,499	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:42:50,501	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:42:57,769	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:42:57,769	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:42:57,769	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:42:57,773	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:42:57,773	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:44:15,785	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 09:44:15,785	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 09:44:15,785	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 09:44:15,785	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 09:44:15,785	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 09:44:15,785	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 09:44:19,565	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 09:44:19,565	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 09:44:19,565	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:44:19,565	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:44:19,565	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:44:19,565	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:44:19,565	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 09:44:19,565	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:44:19,624	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:44:19,624	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:44:19,624	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:44:19,645	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:44:19,645	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:44:19,645	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:44:21,111	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 09:44:21,111	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:44:21,111	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:44:21,114	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 09:44:21,114	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 09:46:08,975	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 09:48:38,323	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:48:38,323	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:48:38,323	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:48:38,343	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:48:38,343	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:48:38,343	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:49:32,546	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 09:49:32,546	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 09:49:32,546	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 09:49:32,582	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 09:49:32,582	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 09:49:32,582	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 09:49:39,442	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 09:49:39,442	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:49:39,442	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 09:49:39,600	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 09:49:39,600	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 09:49:39,600	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 09:49:39,682	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:49:39,682	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:49:39,682	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:49:39,682	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:49:39,682	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:49:39,682	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:49:39,683	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 09:49:39,683	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 09:49:39,683	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 09:49:39,685	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 09:49:39,685	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 09:49:39,685	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 09:49:39,688	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:49:39,688	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:49:39,688	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:49:39,688	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:49:39,688	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:49:39,688	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:49:39,688	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:49:39,688	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:49:39,688	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:49:39,690	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:49:39,690	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:49:39,690	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:49:39,690	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:49:39,690	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:49:39,690	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:49:39,690	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:49:39,690	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:49:39,690	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:49:39,698	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:49:39,698	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:49:39,698	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:49:39,700	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:49:39,700	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:49:39,700	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:49:41,000	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 09:49:41,000	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 09:49:41,000	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 09:53:26,812	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:53:49,132	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 09:54:50,229	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 09:54:50,229	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 09:54:50,229	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 09:54:50,243	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 09:54:50,243	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 09:54:50,243	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 09:54:50,245	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 09:54:50,245	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 09:54:50,245	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 09:55:56,362	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:55:56,362	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:55:56,362	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:55:56,382	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:55:56,382	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:55:56,382	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
25/07/2024 09:56:03,895	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:56:03,895	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:56:03,895	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:56:03,902	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:56:03,902	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:56:03,902	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:56:03,902	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:56:03,902	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:56:03,902	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:56:03,912	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:56:03,912	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:56:03,912	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:56:18,691	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	
25/07/2024 09:56:18,691	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	
25/07/2024 09:56:18,691	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	
25/07/2024 09:56:18,711	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	
25/07/2024 09:56:18,711	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	
25/07/2024 09:56:18,711	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	
25/07/2024 09:58:51,414	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:58:51,414	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:58:51,414	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:58:51,421	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:58:51,421	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:58:51,421	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:58:51,421	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:58:51,421	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:58:51,421	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:58:51,421	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:58:51,421	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:58:51,421	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:59:04,716	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:59:04,716	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:59:04,716	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:59:04,721	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:59:04,721	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:59:04,721	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:59:04,721	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:59:04,721	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:59:04,721	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:59:04,731	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:59:04,731	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:59:04,731	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:59:19,914	SE-MAF.02T1AT.12T1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:59:19,920	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:59:19,920	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:59:19,920	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:59:19,920	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:59:19,920	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:59:19,920	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 09:59:19,930	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:59:19,930	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:59:19,930	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 09:59:21,557	SE-MAF.02T1BT.11T1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 09:59:32,920	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:59:32,920	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:59:32,920	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 09:59:32,920	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:59:34,577	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:59:34,577	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:59:34,577	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 09:59:34,577	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 09:59:34,577	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:59:34,577	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:59:34,577	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:59:34,577	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 09:59:34,577	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 09:59:34,577	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:02:56,162	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:02:56,162	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:02:56,162	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:02:56,320	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:02:56,320	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:02:56,320	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:02:57,720	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 10:02:57,720	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 10:02:57,720	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 10:06:12,980	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
25/07/2024 10:06:13,980	SE-MAF.02P1	Falha	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
25/07/2024 10:06:13,980	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
25/07/2024 10:06:13,980	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
25/07/2024 10:06:13,980	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
25/07/2024 10:06:13,980	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
25/07/2024 10:06:13,980	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
25/07/2024 10:06:13,980	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
25/07/2024 10:06:14,980	SE-MAF.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
25/07/2024 10:06:14,980	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
25/07/2024 10:06:37,885	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:08:10,989	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
25/07/2024 10:08:10,989	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
25/07/2024 10:08:10,989	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
25/07/2024 10:08:10,994	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 10:08:10,994	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 10:08:10,994	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 10:08:10,996	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 10:08:10,996	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 10:08:10,998	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 10:08:10,998	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 10:08:11,522	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
25/07/2024 10:08:11,524	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
25/07/2024 10:08:11,527	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
25/07/2024 10:08:11,531	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
25/07/2024 10:08:11,531	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
25/07/2024 10:08:12,848	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
25/07/2024 10:08:12,848	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
25/07/2024 10:08:12,848	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
25/07/2024 10:08:13,848	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
25/07/2024 10:08:13,848	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
25/07/2024 10:09:19,708	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
25/07/2024 10:09:19,708	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
25/07/2024 10:09:20,382	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:09:20,382	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
25/07/2024 10:09:45,195	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED não sincronizado	LT_12V9_IED_FSINC	
25/07/2024 10:09:45,195	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED não sincronizado	LT_12V9_IED_FSINC	
25/07/2024 10:09:47,274	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	
25/07/2024 10:09:47,274	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	
25/07/2024 10:10:02,561	SE-MAF.02T1.02T1	Atuado	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
25/07/2024 10:10:02,561	SE-MAF.02T1.02T1	Atuado	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
25/07/2024 10:10:09,485	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:10:09,485	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:10:09,499	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 10:10:09,499	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 10:10:09,501	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:10:09,501	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:10:09,514	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
25/07/2024 10:10:09,514	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
25/07/2024 10:10:09,514	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
25/07/2024 10:10:09,856	SE-MAF.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
25/07/2024 10:10:09,856	SE-MAF.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
25/07/2024 10:10:31,369	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:10:31,369	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:10:31,527	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:10:31,527	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:10:32,927	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:10:32,927	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 10:11:49,598	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:11:49,598	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:11:49,598	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:11:49,598	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:11:49,598	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:11:49,598	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:11:49,598	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:11:49,598	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 10:11:49,598	SE-MAF.02T1AT.32T1-4		Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:11:49,598	SE-MAF.02T1AT.32T1-4		Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:11:49,608	SE-MAF.02T1AT.12T1		12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:11:49,608	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:11:51,524	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:11:51,524	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:11:51,524	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:11:51,524	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:11:51,524	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:11:51,524	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:11:51,524	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:11:51,524	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:11:51,524	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 10:11:51,524	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 10:14:46,233	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:14:46,233	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:14:46,249	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 10:14:46,249	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 10:14:46,251	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:14:46,251	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:14:49,377	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 10:14:49,377	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 10:14:49,377	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 10:14:49,377	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 10:14:51,541	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:14:51,541	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:14:51,548	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:14:51,548	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:14:51,548	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:14:51,548	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:14:51,548	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:14:51,548	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:14:55,403	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:14:55,403	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:14:55,408	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:14:55,408	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:14:55,408	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:14:55,408	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:14:55,418	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:14:55,418	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:14:57,724	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 10:14:57,724	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 10:14:57,724	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 10:14:57,724	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 10:14:57,724	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 10:15:00,411	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:15:00,411	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:15:00,411	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:15:00,414	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:15:00,414	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:15:00,414	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:15:00,414	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:15:00,414	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:15:00,414	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:15:00,424	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:15:00,424	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:15:00,424	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:15:04,561	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:15:04,561	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:15:04,561	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:15:04,561	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:15:04,564	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:15:04,564	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:15:04,564	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:15:04,564	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:15:04,564	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:15:04,564	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:15:04,564	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:15:04,564	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:15:04,564	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:15:07,181	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido
25/07/2024 10:15:07,181	SE-MAF.02T1AT.12T1		Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:15:07,181	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:15:07,188	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:15:07,188	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:15:07,188	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:15:07,188	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:15:07,188	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:15:07,188	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:15:10,750	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
25/07/2024 10:15:10,750	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
25/07/2024 10:15:12,750	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
25/07/2024 10:15:47,688	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
25/07/2024 10:15:49,688	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
25/07/2024 10:15:49,688	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
25/07/2024 10:15:50,688	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
25/07/2024 10:15:50,688	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
25/07/2024 10:15:50,688	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
25/07/2024 10:15:52,688	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:15:52,688	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
25/07/2024 10:15:53,688	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
25/07/2024 10:15:55,689	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
25/07/2024 10:15:56,689	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
25/07/2024 10:15:56,689	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
25/07/2024 10:16:20,692	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
25/07/2024 10:16:24,056	SE-MAF.01M5.31M5-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,056	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	operador
25/07/2024 10:16:24,056	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
25/07/2024 10:16:24,056	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	operador
25/07/2024 10:16:24,056	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,056	SE-MAF.01T3		Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	operador
25/07/2024 10:16:24,056	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 10:16:24,056	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	operador
25/07/2024 10:16:24,056	SE-MAF.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	operador
25/07/2024 10:16:24,056	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,056	SE-MAF.02V9.12V9		Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,056	SE-MAF.01M1.11M1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,056	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	operador
25/07/2024 10:16:24,056	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	operador
25/07/2024 10:16:24,056	SE-MAF.01M4.31M4-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:16:24,056	SE-MAF.01M3.11M3	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,056	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Inválido	TR_R90T1_TAP_INVALIDO	operador
25/07/2024 10:16:24,056	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	operador
25/07/2024 10:16:24,056	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador
25/07/2024 10:16:24,056	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
25/07/2024 10:16:24,056	SE-MAF.01M2.31M2-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,056	SE-MAF.01M3.31M3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,056	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.01H2.11H2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED não sincronizado	LT_12V9_IED_FSINC	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.01M4.11M4	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.01M5.31M5-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.01T3.31T3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.01M2.11M2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.01M1.31M1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 10:16:24,057	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.01M4.31M4-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.01M1.31M1-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.01M5.11M5	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.01H2.31H2-7 A	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.01M2.31M2-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.01H2.31H2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.01M3.31M3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 10:16:24,058	SE-MAF.01T3.31T3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:16:25,511	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
25/07/2024 10:16:25,511	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
25/07/2024 10:16:25,512	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:16:25,512	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:16:25,514	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:16:25,514	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:16:25,515	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:16:25,515	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:16:25,518	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
25/07/2024 10:16:25,518	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
25/07/2024 10:16:25,520	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:16:25,520	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:16:25,524	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:16:25,524	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:16:25,525	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:16:25,525	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:16:27,591	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
25/07/2024 10:16:27,591	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
25/07/2024 10:16:27,592	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:16:27,592	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:16:27,594	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:16:27,594	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:16:27,595	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:16:27,595	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:16:27,597	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
25/07/2024 10:16:27,597	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
25/07/2024 10:16:27,598	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:16:27,598	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:16:27,600	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:16:27,600	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:16:27,604	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:16:27,604	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:17:36,361	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
25/07/2024 10:17:36,361	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
25/07/2024 10:17:36,615	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
25/07/2024 10:17:36,615	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M2.31M2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M5.31M5-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M4.31M4-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M5.11M5	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M5.31M5-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M2.11M2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M2.31M2-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M2.31M2-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M2.31M2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M4.31M4-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M3.31M3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M4.31M4-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M5.31M5-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M4.11M4	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M3.11M3	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M3.31M3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:45,565	SE-MAF.01M3.31M3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:46,318	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
25/07/2024 10:17:46,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:46,565	SE-MAF.01M1.31M1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:46,565	SE-MAF.01M1.11M1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:17:46,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 10:17:46,565	SE-MAF.01M1.31M1-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 10:17:46,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:46,565	SE-MAF.01M1.31M1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:46,578	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
25/07/2024 10:17:46,857	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
25/07/2024 10:17:47,156	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
25/07/2024 10:17:47,185	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:47,185	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
25/07/2024 10:17:47,185	SE-MAF.01T3.31T3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:47,185	SE-MAF.01T3.31T3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 10:17:47,185	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:47,185	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
25/07/2024 10:17:47,185	SE-MAF.01T3.31T3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:47,185	SE-MAF.01T3.31T3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:17:47,188	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
25/07/2024 10:17:49,565	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:17:49,565	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:17:49,565	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:49,565	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:17:49,565	SE-MAF.01H2.31H2-7 A	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:49,565	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:49,565	SE-MAF.01H2.11H2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:17:49,565	SE-MAF.01H2.31H2-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 10:17:49,565	SE-MAF.01H2.31H2-7 A	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 10:17:49,565	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 10:17:49,565	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:17:49,565	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:49,565	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:17:49,565	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:49,565	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:17:49,565	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:17:49,565	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:49,565	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:17:49,565	SE-MAF.01H2.31H2-7 A	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:17:49,565	SE-MAF.01H2.31H2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	Svstem

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	B				
25/07/2024 10:17:50,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 10:17:50,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 10:17:50,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 10:17:50,546	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 10:17:50,546	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 10:17:50,547	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 10:17:50,547	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 10:17:52,083	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED não sincronizado	LT_12V9_IED_FSINC	
25/07/2024 10:17:52,083	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED não sincronizado	LT_12V9_IED_FSINC	
25/07/2024 10:17:52,891	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	
25/07/2024 10:17:52,891	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	
25/07/2024 10:18:08,747	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
25/07/2024 10:18:08,747	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
25/07/2024 10:18:13,301	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 10:18:15,783	SE-MAF.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
25/07/2024 10:18:15,783	SE-MAF.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
25/07/2024 10:18:15,903	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
25/07/2024 10:18:15,903	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
25/07/2024 10:18:15,903	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
25/07/2024 10:18:17,670	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 10:18:23,165	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 10:18:23,165	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:18:23,165	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
25/07/2024 10:18:29,838	SE-MAF.01H2.11H2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:18:29,840	SE-MAF.01H1.31H1-7 B		Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:18:29,840	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:18:29,840	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:18:29,840	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:18:29,840	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:18:29,840	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.31H2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.31H2-7 A	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:18:29,845	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:18:29,851	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:18:29,851	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:18:29,851	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:18:29,851	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:18:29,857	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:18:29,857	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:18:29,857	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:18:29,857	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:18:56,000	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:18:56,000	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 10:18:56,002	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 10:18:56,002	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:18:56,013	SE-MAF.01M2.11M2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:18:56,014	SE-MAF.01M1.11M1		Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:18:56,021	SE-MAF.01M5.11M5		Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:18:56,028	SE-MAF.01M4.11M4		Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:18:56,029	SE-MAF.01M3.11M3		Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:18:56,034	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:18:56,034	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:18:56,034	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:18:56,034	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:18:56,039	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:18:56,039	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:18:56,039	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:18:56,039	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:18:56,039	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:18:56,039	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:18:56,039	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:18:56,039	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:18:56,043	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:18:56,043	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:18:56,043	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:18:56,043	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:18:56,043	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:18:56,043	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:18:56,043	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:18:56,043	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:19:00,985	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,985	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,985	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,985	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,985	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,985	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,985	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:19:00,985	SE-MAF.01M1.31M1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou	Estado da Chave	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
		Inválido			
25/07/2024 10:19:00,985	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,985	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,990	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,990	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,990	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,990	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,990	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:19:00,990	SE-MAF.01M2.31M2-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:19:00,990	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,990	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,990	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,990	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,992	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,992	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
25/07/2024 10:19:00,992	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,992	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,992	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,992	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,992	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,992	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
25/07/2024 10:19:00,992	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:19:00,992	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,992	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,992	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:19:00,992	SE-MAF.01T3.31T3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:19:00,992	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
25/07/2024 10:19:00,994	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:19:00,994	SE-MAF.01M5.31M5-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:19:00,994	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,994	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,994	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,994	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,994	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,994	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,994	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,994	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,998	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,998	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,998	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,998	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,998	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,998	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:19:00,998	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,998	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:00,998	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:19:00,998	SE-MAF.01M4.31M4-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:19:01,002	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:01,002	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:01,002	SE-MAF.01M3.31M3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:19:01,002	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
25/07/2024 10:19:01,002	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:01,002	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:01,002	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:01,002	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:01,002	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:01,002	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 10:19:34,584	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:19:34,584	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:19:34,612	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:19:34,612	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:19:34,615	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:19:34,615	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:19:34,615	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:19:34,615	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:19:34,616	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:19:34,616	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:19:34,625	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:19:34,625	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:20:29,444	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 10:20:29,444	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 10:20:29,444	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 10:20:29,444	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 10:20:42,541	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:20:42,541	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:20:42,544	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:20:42,544	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:20:42,544	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:20:42,544	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:20:42,544	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:20:42,544	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:20:46,911	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:20:46,911	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:20:46,914	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:20:46,914	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:20:46,914	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:20:46,914	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:20:46,925	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:20:46,925	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:25:30,064	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	operador
25/07/2024 10:25:30,064	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	operador
25/07/2024 10:25:30,064	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:25:30,064	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 10:26:31,324	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 10:27:10,825	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 10:27:24,230	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 10:27:54,250	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 10:27:54,250	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 10:29:00,716	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:29:00,716	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:29:00,723	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:29:00,723	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:29:00,723	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:29:00,723	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:29:00,723	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:29:00,723	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:29:07,660	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 10:29:07,660	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
25/07/2024 10:29:07,660	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 10:29:07,660	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:29:07,660	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
25/07/2024 10:29:07,660	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
25/07/2024 10:29:07,660	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
25/07/2024 10:29:07,660	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
25/07/2024 10:29:07,660	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:29:07,660	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
25/07/2024 10:29:07,660	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
25/07/2024 10:29:07,660	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
25/07/2024 10:29:08,270	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 10:29:08,270	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
25/07/2024 10:29:08,270	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:29:08,270	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
25/07/2024 10:29:08,270	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
25/07/2024 10:29:08,270	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 10:29:08,270	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
25/07/2024 10:29:08,270	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:29:08,270	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:29:08,270	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
25/07/2024 10:29:08,270	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
25/07/2024 10:29:17,150	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	operador
25/07/2024 10:29:17,150	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 10:29:40,290	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:29:40,290	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:29:40,293	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:29:40,293	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:29:40,293	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:29:40,293	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:29:40,303	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:29:40,303	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:29:53,690	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:29:53,690	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:29:53,693	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:29:53,693	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:29:53,693	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:29:53,693	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:29:53,693	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:29:53,693	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:31:31,861	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
25/07/2024 10:31:31,861	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:31:31,861	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
25/07/2024 10:31:31,861	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	operador
25/07/2024 10:31:31,861	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	operador
25/07/2024 10:31:31,861	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
25/07/2024 10:31:31,861	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
25/07/2024 10:31:31,861	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	operador
25/07/2024 10:31:31,861	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	operador
25/07/2024 10:31:31,861	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:31:31,861	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
25/07/2024 10:31:31,861	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
25/07/2024 10:31:31,861	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
25/07/2024 10:31:31,861	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
25/07/2024 10:31:31,861	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
25/07/2024 10:31:49,231	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
25/07/2024 10:31:49,231	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
25/07/2024 10:31:49,233	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 10:31:49,233	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 10:31:49,265	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
25/07/2024 10:31:49,265	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 10:31:49,265	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:31:49,265	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:31:49,265	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 10:31:49,265	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:31:49,272	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:31:49,272	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:31:49,272	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:31:49,272	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:31:49,283	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:31:49,283	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:32:01,651	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
25/07/2024 10:32:01,651	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 10:32:01,651	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
25/07/2024 10:32:01,651	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 10:32:01,785	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
25/07/2024 10:32:01,785	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
25/07/2024 10:32:01,785	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 10:32:01,785	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 10:32:26,605	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 10:32:26,605	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 10:32:26,609	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	
25/07/2024 10:32:26,609	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	
25/07/2024 10:32:26,737	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	
25/07/2024 10:32:26,737	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:32:26,739	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 10:32:26,739	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 10:32:45,932	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
25/07/2024 10:32:45,933	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador
25/07/2024 10:32:45,933	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
25/07/2024 10:32:45,933	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	operador
25/07/2024 10:32:49,184	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	
25/07/2024 10:32:49,184	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 10:32:49,184	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	
25/07/2024 10:32:49,184	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 10:32:49,318	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	
25/07/2024 10:32:49,318	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 10:32:49,318	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	
25/07/2024 10:32:49,318	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 10:33:01,159	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 10:34:09,303	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 10:34:09,303	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 10:34:10,302	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
25/07/2024 10:34:10,302	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
25/07/2024 10:34:10,302	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	
25/07/2024 10:34:10,302	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:34:10,302	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:34:10,302	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:34:10,302	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	
25/07/2024 10:34:10,302	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	
25/07/2024 10:34:24,087	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 10:34:45,706	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 10:35:10,330	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 10:35:17,452	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 10:35:17,452	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	operador
25/07/2024 10:35:27,682	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
25/07/2024 10:35:27,682	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
25/07/2024 10:35:28,312	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	
25/07/2024 10:35:28,312	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
25/07/2024 10:35:28,962	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador
25/07/2024 10:35:28,962	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	
25/07/2024 10:35:28,972	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:35:28,972	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:35:30,727	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:35:30,727	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:35:30,732	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:35:30,732	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:35:30,732	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:35:30,732	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:35:30,732	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:35:30,732	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:36:39,233	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 10:36:39,233	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 10:36:39,267	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 10:36:39,267	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 10:36:39,269	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:36:39,269	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:36:39,272	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:36:39,272	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:36:39,272	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:36:39,272	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:36:39,282	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:36:39,282	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:36:53,689	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:36:53,689	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:36:53,692	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:36:53,692	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:36:53.692	SE-MAF.02T1AT.32T1-	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	4				
25/07/2024 10:36:53,692	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:36:53,692	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:36:53,692	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:36:58,707	SE-MAF.02V9.12V9	COS	Enviado comando N2 do 12V9	N2N3	operador
25/07/2024 10:37:00,876	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
25/07/2024 10:37:05,811	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 10:37:05,811	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 10:37:05,839	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:37:05,839	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:37:05,842	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:37:05,842	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:37:05,842	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:37:05,842	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:37:05,843	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 10:37:05,843	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 10:37:05,852	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:37:05,852	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:37:15,319	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:37:15,319	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:37:15,322	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:37:15,322	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:37:15,322	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:37:15,322	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:37:15,322	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:37:15,322	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:37:25,195	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 10:37:25,195	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 10:37:25,225	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 10:37:25,225	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 10:37:25,229	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:37:25,229	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:37:25,232	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:37:25,232	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:37:25,232	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:37:25,232	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:37:25,242	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:37:25,242	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:37:39,959	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:37:39,959	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:37:39,962	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:37:39,962	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:37:39,962	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:37:39,962	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:37:39,962	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:37:39,962	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:38:04,891	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 10:38:04,891	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 10:38:04,891	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 10:38:04,891	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 10:38:08,361	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLQ_TRIP	
25/07/2024 10:38:08,361	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLQ_TRIP	
25/07/2024 10:38:08,381	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
25/07/2024 10:38:08,381	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
25/07/2024 10:38:26,458	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 10:38:26,458	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 10:38:44,051	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLQ_TRIP	
25/07/2024 10:38:44,051	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLQ_TRIP	
25/07/2024 10:38:44,088	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:38:44,088	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:38:44,092	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:38:44,092	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:38:44,092	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:38:44,092	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:38:44,101	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:38:44,101	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:38:44,224	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:38:44,224	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:38:57,691	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
25/07/2024 10:38:57,691	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
25/07/2024 10:38:57,780	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:38:57,780	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:38:57,781	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:38:57,781	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:38:57,781	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:38:57,781	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:38:57,784	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:38:57,784	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:38:57,786	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:38:57,786	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:38:57,786	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:38:57,786	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:38:57,786	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:38:57,786	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:38:57,789	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:38:57,789	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:38:57,789	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:38:57,789	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:38:57,789	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:38:57,789	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:38:57,797	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:38:57,797	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:38:57,798	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:38:57,798	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:38:57,898	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
25/07/2024 10:38:57,898	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
25/07/2024 10:39:08,440	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:39:08,440	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:39:08,460	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 10:39:08,460	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 10:39:28,329	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 10:39:28,329	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 10:39:28,329	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 10:39:28,329	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 10:39:28,329	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 10:39:30,537	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:39:30,537	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:39:30,580	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:39:30,580	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:39:30,588	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:39:30,588	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:39:30,588	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:39:30,588	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:39:30,588	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:39:30,588	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:39:30,588	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:39:30,588	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:41:14,060	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:41:14,060	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:41:14,063	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:41:14,063	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:41:14,063	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:41:14,063	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:41:14,063	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:41:14,063	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:41:16,069	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:41:16,069	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:41:16,108	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:41:16,108	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:41:16,116	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:41:16,116	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:41:16,116	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:41:16,116	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:41:16,116	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:41:16,116	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:41:16,116	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:41:16,116	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:42:26,425	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:42:26,425	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:42:26,461	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:42:26,461	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:42:26,470	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:42:26,470	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:42:26,470	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:42:26,470	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:42:26,482	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:42:26,482	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:42:29,133	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:42:29,133	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:42:42,869	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:42:42,869	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:42:42,870	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:42:42,870	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:42:42,870	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:42:42,870	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:42:42,870	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:42:42,870	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:43:02,412	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:43:02,412	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:43:02,442	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:43:02,442	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:43:02,442	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:43:02,442	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:43:02,451	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:43:02,451	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:43:02,451	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:43:02,451	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:43:02,462	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:43:02,462	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:43:24,222	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:43:24,222	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:43:24,231	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:43:24,231	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:43:24,231	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:43:24,231	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:43:24,231	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:43:24,231	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:43:26,901	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
25/07/2024 10:43:52,051	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
25/07/2024 10:43:52,051	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
25/07/2024 10:43:54,080	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:43:54,080	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:43:54,108	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:43:54,108	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:43:54,112	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:43:54,112	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:43:54,121	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:43:54,121	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:43:54,121	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:43:54,121	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:43:54,132	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:43:54,132	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:44:01,061	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:44:01,061	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:44:01,069	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:44:01,069	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:44:01,069	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:44:01,069	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:44:01,069	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:44:01,069	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:44:04,790	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLQ_TRIP	
25/07/2024 10:44:04,790	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLQ_TRIP	
25/07/2024 10:44:04,810	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
25/07/2024 10:44:04,810	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
25/07/2024 10:44:21,401	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:44:21,401	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:44:36,840	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLQ_TRIP	
25/07/2024 10:44:36,840	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLQ_TRIP	
25/07/2024 10:44:36,871	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:44:36,871	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:44:36,880	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:44:36,880	SE-MAF.02T1AT.32T1-	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	4				
25/07/2024 10:44:36,880	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:44:36,880	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:44:36,890	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:44:36,890	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:44:47,130	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
25/07/2024 10:44:47,130	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
25/07/2024 10:46:06,818	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:46:06,818	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:49:25,182	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:49:25,182	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:49:25,189	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:49:25,189	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:49:25,189	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:49:25,189	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:49:25,189	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:49:25,189	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:49:27,882	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:49:27,882	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:49:27,912	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:49:27,912	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:49:27,919	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:49:27,919	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:49:27,919	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:49:27,919	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:49:27,930	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:49:27,930	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:50:25,074	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:50:25,074	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:50:33,226	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:50:33,226	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:50:33,384	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:50:33,384	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:50:33,466	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:50:33,466	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:50:33,466	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:50:33,466	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:50:33,467	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:50:33,467	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:50:33,467	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:50:33,467	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:50:33,467	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:50:33,467	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:50:33,467	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:50:33,467	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:50:33,469	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:50:33,469	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:50:33,474	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:50:33,474	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:50:33,474	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:50:33,474	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:50:33,474	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:50:33,474	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:50:33,477	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:50:33,477	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:50:33,484	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:50:33,484	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:50:34,798	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:50:34,798	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:50:34,814	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:50:34,814	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:51:01,774	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:51:01,774	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:51:01,932	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:51:01,932	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:51:04,308	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:51:04,308	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:51:04,326	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:51:04,326	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:51:13,796	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:51:13,796	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:51:13,954	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:51:13,954	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:51:16,106	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:51:16,106	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:51:16,124	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:51:16,124	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:51:22,437	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:51:22,437	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:51:22,478	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:51:22,478	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:51:22,483	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:51:22,483	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:51:22,483	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:51:22,483	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:51:22,483	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:51:22,483	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:51:22,483	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:51:22,483	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:51:24,629	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	operador
25/07/2024 10:51:24,629	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:51:24,629	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	operador
25/07/2024 10:51:24,629	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 10:51:24,629	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 10:51:24,629	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:51:24,630	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
25/07/2024 10:51:24,630	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	operador
25/07/2024 10:51:24,630	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	operador
25/07/2024 10:51:24,630	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 10:51:24,630	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
25/07/2024 10:51:24,630	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	operador
25/07/2024 10:51:24,630	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:51:24,630	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLQ_TRIP	operador
25/07/2024 10:51:24,630	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 10:51:24,630	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	operador
25/07/2024 10:51:24,630	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
25/07/2024 10:51:27,394	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:51:27,394	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:51:27,552	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:51:27,552	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:51:27,636	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:51:27,636	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:51:27,637	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:51:27,637	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:51:27,644	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:51:27,644	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:51:27,644	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:51:27,644	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:51:27,644	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:51:27,644	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:51:27,654	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:51:27,654	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:51:28,732	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:51:28,732	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:51:28,754	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:51:28,754	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:51:37,688	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:51:37,688	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:51:37,846	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:51:37,846	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:51:38,990	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:51:38,990	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:51:39,010	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:51:39,010	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:51:46,177	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:51:46,177	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:51:46,216	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:51:46,216	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:51:46,223	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:51:46,223	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:51:46,223	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:51:46,223	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:51:46,223	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:51:46,223	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:51:46,223	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:51:46,223	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:51:48,550	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:51:48,550	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:52:00,524	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
25/07/2024 10:52:08,750	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 10:52:20,236	SE-MAF.02P1.12P1	COS	Enviado comando N2 do 12P1	N2N3	operador
25/07/2024 10:52:21,112	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:52:21,112	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:52:22,777	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
25/07/2024 10:52:23,652	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:52:23,652	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:52:23,810	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:52:23,810	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:52:23,886	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:52:23,886	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:52:23,887	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:52:23,887	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:52:23,893	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:52:23,893	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:52:23,893	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:52:23,893	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:52:23,893	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:52:23,893	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:52:23,903	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:52:23,903	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:52:26,690	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:52:26,690	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:52:26,712	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:52:26,712	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:52:41,174	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:52:41,174	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:52:41,332	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:52:41,332	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:52:42,416	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:52:42,416	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:52:42,436	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:52:42,436	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:52:50,352	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:52:50,352	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:52:51,998	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:52:51,998	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:52:58,690	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:52:58,690	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:52:58,848	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:52:58,848	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:53:02,598	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:53:02,598	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:53:02,618	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:53:02,618	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:53:11,273	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:53:11,273	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:53:19,949	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:53:19,949	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:54:07,808	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 10:54:07,808	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 10:54:28,173	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 10:54:28,173	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 10:54:28,173	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 10:54:28,173	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 10:54:30,583	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 10:54:30,583	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:54:30,627	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:54:30,627	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:54:30,634	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:54:30,634	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:54:30,634	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:54:30,634	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:54:30,634	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:54:30,634	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:54:30,634	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:54:30,634	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:54:32,958	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 10:54:32,958	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 10:54:32,958	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 10:54:32,958	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 10:54:38,805	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:54:38,805	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:54:38,808	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:54:38,808	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:54:38,808	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:54:38,808	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:54:38,808	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:54:38,808	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:54:42,938	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 10:54:42,938	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 10:54:42,938	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 10:54:42,938	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 10:54:45,458	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLK_TRIP	
25/07/2024 10:54:45,458	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLK_TRIP	
25/07/2024 10:54:45,478	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:54:45,478	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
25/07/2024 10:54:50,263	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 10:54:50,263	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 10:54:50,263	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 10:54:50,263	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 10:54:50,263	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 10:54:52,836	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:54:52,836	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 10:54:52,876	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:54:52,876	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:54:52,883	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:54:52,883	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:54:52,883	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:54:52,883	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:54:52,883	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:54:52,883	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:54:52,883	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:54:52,883	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:54:55,948	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 10:54:55,948	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 10:55:11,163	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:55:11,163	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:55:17,443	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:55:17,443	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:55:17,443	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:55:17,443	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 10:55:17,443	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	operador
25/07/2024 10:55:17,443	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	operador
25/07/2024 10:55:17,443	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 10:55:17,443	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	operador
25/07/2024 10:55:17,443	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 10:55:17,443	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLQ_TRIP	operador
25/07/2024 10:55:17,443	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 10:55:17,443	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 10:55:17,443	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	operador
25/07/2024 10:55:17,623	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:55:17,623	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:55:57,689	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 10:55:57,689	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 10:56:20,251	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:56:20,251	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:56:30,238	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLQ_TRIP	
25/07/2024 10:56:30,238	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLQ_TRIP	
25/07/2024 10:56:30,277	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:56:30,277	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:56:30,278	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:56:30,278	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:56:30,278	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:56:30,278	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:56:30,288	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:56:30,288	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:56:30,411	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:56:30,411	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:56:34,988	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
25/07/2024 10:56:34,988	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
25/07/2024 10:56:35,065	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:56:35,065	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:56:35,066	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:56:35,066	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:56:35,072	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:56:35,072	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:56:35,073	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:56:35,073	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:56:35,073	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:56:35,073	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:56:35,073	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:56:35,073	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:56:35,073	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:56:35,073	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:56:35,080	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:56:35,080	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:56:35,080	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:56:35,080	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:56:35,080	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:56:35,080	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:56:35,083	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:56:35,083	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:56:35,091	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:56:35,091	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:56:50,148	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 10:56:50,148	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 10:56:50,437	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:56:50,437	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 10:56:50,451	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:56:50,451	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 10:56:55,556	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:56:55,556	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:56:55,595	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:56:55,595	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:56:55,602	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:56:55,602	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:56:55,602	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:56:55,602	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:56:55,602	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:56:55,602	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:56:55,602	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:56:55,602	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:56:57,518	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:56:57,518	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 10:56:57,562	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:56:57,562	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:56:57,569	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:56:57,569	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:56:57,569	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:56:57,569	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:56:57,569	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:56:57,569	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:56:57,569	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:56:57,569	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:57:00,005	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:57:00,005	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:57:00,008	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:57:00,008	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:57:00,008	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:57:00,008	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:57:00,008	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:57:00,008	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:57:04,817	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 10:59:07,207	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
25/07/2024 10:59:07,207	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
25/07/2024 10:59:07,233	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
25/07/2024 10:59:07,233	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
25/07/2024 10:59:07,239	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:59:07,239	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:59:07,248	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:59:07,248	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:59:07,248	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:59:07,248	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:59:07,258	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:59:07,258	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:59:25,597	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 10:59:25,597	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 10:59:25,597	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 10:59:25,597	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 10:59:34,996	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:59:34,996	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:59:34,997	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:59:34,997	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:59:34,997	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:59:34,997	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:59:34,997	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:59:34,997	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:59:48,706	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
25/07/2024 10:59:51,928	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	
25/07/2024 10:59:51,928	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	
25/07/2024 10:59:51,952	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	
25/07/2024 10:59:51,952	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	
25/07/2024 10:59:51,958	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:59:51,958	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 10:59:51,967	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:59:51,967	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:59:51,967	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 10:59:51.967	SE-MAF.02T1AT.32T1-	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
4					
25/07/2024 10:59:51,978	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:59:51,978	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 10:59:56,082	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
25/07/2024 11:00:05,005	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 11:00:05,005	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	operador
25/07/2024 11:00:05,005	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	operador
25/07/2024 11:00:05,005	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 11:00:05,005	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 11:00:05,005	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 11:00:05,005	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	operador
25/07/2024 11:00:05,005	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	operador
25/07/2024 11:00:05,005	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 11:00:05,005	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	operador
25/07/2024 11:00:05,005	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	operador
25/07/2024 11:00:05,005	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 11:00:05,005	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLQ_TRIP	operador
25/07/2024 11:00:05,005	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 11:00:05,005	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	operador
25/07/2024 11:00:05,005	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	operador
25/07/2024 11:00:06,954	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	
25/07/2024 11:00:06,954	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:00:06,980	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	
25/07/2024 11:00:06,980	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	
25/07/2024 11:00:32,847	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 11:00:32,847	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 11:00:32,847	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 11:00:32,847	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 11:00:36,007	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLQ_TRIP	
25/07/2024 11:00:36,007	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLQ_TRIP	
25/07/2024 11:00:36,027	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
25/07/2024 11:00:36,027	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
25/07/2024 11:00:43,028	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:00:43,028	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:00:43,037	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:00:43,037	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:00:43,037	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:00:43,037	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:00:43,037	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:00:43,037	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:00:52,486	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:00:52,486	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	
25/07/2024 11:00:52,922	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 11:00:52,922	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 11:00:53,118	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 11:00:53,118	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 11:00:53,118	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 11:00:53,118	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 11:01:04,867	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLQ_TRIP	
25/07/2024 11:01:04,867	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLQ_TRIP	
25/07/2024 11:01:04,898	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:01:04,898	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:01:04,907	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:01:04,907	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:01:04,907	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:01:04,907	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:01:04,917	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:01:04,917	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:01:05,038	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 11:01:05,038	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:01:09,277	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
25/07/2024 11:01:09,277	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
25/07/2024 11:01:09,364	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:01:09,364	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:01:09,364	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:01:09,364	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:01:09,365	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:01:09,365	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:01:09,365	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:01:09,365	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:01:09,365	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:01:09,365	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:01:09,365	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:01:09,365	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:01:09,367	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:01:09,367	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:01:09,372	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:01:09,372	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:01:09,372	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:01:09,372	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:01:09,372	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:01:09,372	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:01:09,374	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:01:09,374	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:01:09,382	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:01:09,382	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:01:23,620	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	
25/07/2024 11:01:23,620	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	
25/07/2024 11:01:23,622	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 11:01:23,622	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 11:01:23,630	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 11:01:23,630	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 11:01:23,630	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 11:01:23,630	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 11:01:23,630	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 11:01:23,630	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 11:02:18,972	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:02:18,972	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:02:19,016	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:02:19,016	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:02:19,023	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:02:19,023	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:02:19,023	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:02:19,023	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:02:19,023	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:02:19,023	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:02:19,023	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:02:19,023	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:02:26,355	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:02:26,355	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:02:26,394	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:02:26,394	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:02:26,401	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:02:26,401	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:02:26,401	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:02:26,401	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:02:26,401	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:02:26,401	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:02:26,401	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:02:26,401	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:04:00,170	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:04:00,170	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 11:04:00,177	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:04:00,177	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:04:00,177	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:04:00,177	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:04:00,177	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:04:00,177	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:04:17,207	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 11:04:17,207	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 11:04:17,211	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 11:04:17,211	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 11:04:17,229	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 11:04:17,229	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 11:04:17,239	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:04:17,239	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:04:17,245	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 11:04:17,245	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
25/07/2024 11:04:17,246	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:04:17,246	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:04:17,246	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:04:17,246	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:04:17,257	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:04:17,257	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:05:37,076	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
25/07/2024 11:05:37,076	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:05:40,396	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLK_TRIP	
25/07/2024 11:05:40,396	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLK_TRIP	
25/07/2024 11:05:40,416	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
25/07/2024 11:05:40,416	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
25/07/2024 11:05:43,299	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:05:43,299	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:05:43,306	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:05:43,306	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:05:43,306	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:05:43,306	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:05:43,306	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:05:43,306	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:05:51,807	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 11:05:51,807	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 11:05:54,285	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 11:05:54,285	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 11:05:54,285	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 11:05:54,285	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 11:05:54,285	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 11:05:54,285	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 11:06:02,226	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLK_TRIP	
25/07/2024 11:06:02,226	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLK_TRIP	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:06:02,261	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:06:02,261	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:06:02,266	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:06:02,266	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:06:02,266	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:06:02,266	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:06:02,276	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:06:02,276	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:06:02,397	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 11:06:02,397	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 11:06:09,826	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
25/07/2024 11:06:09,826	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
25/07/2024 11:06:09,913	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:06:09,913	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:06:09,913	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:06:09,913	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:06:09,914	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:06:09,914	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:06:09,914	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:06:09,914	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:06:09,914	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:06:09,914	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:06:09,914	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:06:09,914	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:06:09,916	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:06:09,916	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:06:09,921	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:06:09,921	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:06:09,921	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:06:09,921	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:06:09,921	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:06:09,921	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:06:09,924	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:06:09,924	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:06:09,932	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:06:09,932	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:06:23,282	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 11:06:23,282	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 11:06:23,286	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 11:06:23,286	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 11:06:23,290	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 11:06:23,290	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 11:06:23,290	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 11:06:23,290	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 11:06:23,290	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:06:23,290	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 11:06:23,724	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:06:23,724	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:06:23,763	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:06:23,763	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:06:23,771	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:06:23,771	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:06:23,771	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:06:23,771	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:06:23,771	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:06:23,771	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:06:23,771	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:06:23,771	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:06:25,662	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:06:25,662	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:06:25,705	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:06:25,705	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:06:25,713	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:06:25,713	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:06:25,713	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:06:25,713	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:06:25,713	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:06:25,713	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:06:25,713	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:06:25,713	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:06:58,415	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
25/07/2024 11:07:05,945	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
25/07/2024 11:07:35,637	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador
25/07/2024 11:07:41,346	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 11:07:41,346	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 11:08:07,970	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 11:08:07,970	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 11:08:07,970	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 11:08:07,970	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 11:08:10,144	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 11:08:10,144	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 11:08:10,144	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 11:08:10,144	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 11:08:11,773	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	
25/07/2024 11:08:11,773	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	
25/07/2024 11:08:14,740	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12P1_EM_TESTE	
25/07/2024 11:08:14,740	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12P1_EM_TESTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:08:20,769	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 11:08:22,993	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 11:08:22,993	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 11:08:23,151	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 11:08:23,151	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 11:08:25,471	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 11:08:25,471	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 11:08:25,471	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 11:08:25,471	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 11:08:25,471	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 11:08:25,471	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 11:08:27,223	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	operador
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	operador
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	operador
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	operador
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	operador
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	operador
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	operador
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	TR_12T1_TRIP_81_INST_1	operador
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	operador
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P1_EM_TESTE	operador
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLQ_TRIP	operador
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	operador
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 11:08:27,224	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 11:08:28,536	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 11:08:28,536	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 11:08:33,013	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	
25/07/2024 11:08:33,013	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	
25/07/2024 11:08:33,103	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:08:33,103	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:08:33,105	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:08:33,105	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:08:33,105	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:08:33,105	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:08:33,105	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:08:33,105	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:08:33,106	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:08:33,106	SE-MAF.02V9.12V9	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:08:33,113	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:08:33,113	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:08:36,900	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P1_EM_TESTE	
25/07/2024 11:08:36,900	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P1_EM_TESTE	
25/07/2024 11:08:36,973	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:08:36,973	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:08:36,974	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:08:36,974	SE-MAF.02P1.12P1	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:08:36,981	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:08:36,981	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:08:36,981	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:08:36,981	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:08:36,981	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:08:36,981	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:08:36,991	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:08:36,991	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:08:41,093	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 11:08:41,093	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
25/07/2024 11:08:41,097	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 11:08:41,097	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 11:08:41,101	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 11:08:41,101	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 11:08:41,101	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 11:08:41,101	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 11:08:41,101	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 11:08:41,101	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 11:08:41,150	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 11:08:41,150	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 11:08:41,150	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 11:08:41,150	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 11:08:43,254	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 11:08:43,254	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 11:08:43,254	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 11:08:43,254	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 11:09:18,133	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:09:18,133	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:09:18,136	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:09:18,136	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:09:18,136	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:09:18,136	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:09:18,136	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:09:18,136	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:09:21,186	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 11:09:21,186	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 11:09:21,186	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 11:09:21,186	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 11:09:28,894	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:09:28,894	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:09:28,933	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:09:28,933	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:09:28,941	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:09:28,941	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:09:28,941	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:09:28,941	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:09:28,941	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:09:28,941	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:09:28,941	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:09:28,941	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:09:28,941	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:09:28,941	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:09:28,941	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:09:28,941	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:09:28,941	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:09:28,941	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:09:28,941	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:09:28,941	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:09:28,941	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:09:28,941	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:09:28,941	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:09:28,941	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:09:36,421	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:09:36,421	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:09:36,463	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:09:36,463	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:09:36,464	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:09:36,464	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:09:36,464	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:09:36,464	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:09:36,464	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:09:36,464	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:09:36,464	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:09:36,464	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:09:36,464	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:09:36,464	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:09:36,464	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:09:36,464	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:09:36,464	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:09:36,464	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:09:36,464	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:09:36,464	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:09:36,464	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:09:36,464	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:09:36,464	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:09:36,464	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:10:06,076	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
25/07/2024 11:10:06,076	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
25/07/2024 11:10:06,175	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	TR_12T1_TRIP_81_INST_1	
25/07/2024 11:10:06,175	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	TR_12T1_TRIP_81_INST_1	
25/07/2024 11:10:06,213	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:10:06,213	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:10:06,216	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:10:06,216	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:10:06,216	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:10:06,216	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:10:06,227	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:10:06,227	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:10:24,781	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	TR_12T1_TRIP_81_INST_1	
25/07/2024 11:10:24,781	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	TR_12T1_TRIP_81_INST_1	
25/07/2024 11:10:43,993	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
25/07/2024 11:10:43,993	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Superado KA²	TR_12T1_SUPERADO_KA2	operador
25/07/2024 11:10:43,993	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
25/07/2024 11:10:43,993	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	operador
25/07/2024 11:10:51,253	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:10:51,253	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:10:51,256	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:10:51,256	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:10:51,256	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:10:51,256	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:10:51,256	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:10:51,256	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:11:14,621	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Superado KA²	TR_12T1_SUPERADO_KA2	
25/07/2024 11:11:14,621	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Superado KA²	TR_12T1_SUPERADO_KA2	
25/07/2024 11:11:14,625	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 11:11:14,625	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 11:12:02,396	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 11:12:02,396	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 11:12:08,553	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Superado KA²	TR_12T1_SUPERADO_KA2	
25/07/2024 11:12:08,553	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Superado KA²	TR_12T1_SUPERADO_KA2	
25/07/2024 11:12:08,556	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 11:12:08,556	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
25/07/2024 11:12:08,556	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 11:12:08,556	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
25/07/2024 11:12:54,745	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 11:12:54,745	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 11:17:58,497	SE-MAF.02T1.02T1	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela2_87	Tabela2_87	operador
25/07/2024 11:18:02,163	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_87	
25/07/2024 11:18:02,163	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_87	System
25/07/2024 11:18:02,163	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_87	
25/07/2024 11:18:08,983	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_87	
25/07/2024 11:18:08,983	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
25/07/2024 11:18:08,983	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_87	
25/07/2024 11:18:08,983	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
25/07/2024 11:18:25,843	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_87	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:18:25,843	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_87	System
25/07/2024 11:18:25,843	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_87	
25/07/2024 11:18:25,843	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_87	System
25/07/2024 11:18:28,173	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_87T1_EM_TESTE	operador
25/07/2024 11:18:31,143	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_87	
25/07/2024 11:18:31,143	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
25/07/2024 11:18:31,143	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_87	
25/07/2024 11:18:31,143	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
25/07/2024 11:18:31,143	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_87	
25/07/2024 11:18:45,726	SE-MAF.02T1.02T1	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela1_87	Tabela1_87	operador
25/07/2024 11:18:52,683	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_87	System
25/07/2024 11:18:52,683	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_87	System
25/07/2024 11:18:52,683	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_87	
25/07/2024 11:18:52,683	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_87	System
25/07/2024 11:18:52,683	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_87	
25/07/2024 11:18:52,683	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_87	System
25/07/2024 11:20:29,151	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2_87	
25/07/2024 11:20:29,151	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	
25/07/2024 11:20:29,151	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
25/07/2024 11:20:29,151	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2_87	
25/07/2024 11:20:29,161	SE-MAF.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 11:20:29,161	SE-MAF.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 11:21:08,650	SE-MAF.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:21:08,650	SE-MAF.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 11:21:16,390	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	
25/07/2024 11:21:16,390	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2_87	
25/07/2024 11:21:16,390	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	
25/07/2024 11:21:16,390	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	
25/07/2024 11:21:16,390	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2_87	
25/07/2024 11:21:16,390	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2_87	
25/07/2024 11:21:16,400	SE-MAF.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 11:21:16,400	SE-MAF.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 11:22:01,442	SE-MAF.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 11:22:01,442	SE-MAF.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 11:22:01,442	SE-MAF.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 11:23:17,444	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
25/07/2024 11:23:17,444	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
25/07/2024 11:23:20,948	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
25/07/2024 11:23:20,948	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
25/07/2024 11:23:48,834	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED3-2 02T1-INO-Mínimo	TR_87T1_ED_INO_MIN	
25/07/2024 11:23:48,834	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED3-2 02T1-INO-Mínimo	TR_87T1_ED_INO_MIN	
25/07/2024 11:23:52,840	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-2 02T1-INO-Mínimo	TR_87T1_ED_INO_MIN	
25/07/2024 11:23:52,840	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-2 02T1-INO-Mínimo	TR_87T1_ED_INO_MIN	
25/07/2024 11:23:52,840	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-2 02T1-INO-Mínimo	TR_87T1_ED_INO_MIN	
25/07/2024 11:23:56,844	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED3-3 02T1-INO-Máximo	TR_87T1_ED_INO_MAX	
25/07/2024 11:23:56,844	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED3-3 02T1-INO-Máximo	TR_87T1_ED_INO_MAX	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:24:01,086	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-3 02T1-INO-Máximo	TR_87T1_ED_INO_MAX	
25/07/2024 11:24:01,086	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-3 02T1-INO-Máximo	TR_87T1_ED_INO_MAX	
25/07/2024 11:24:01,086	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-3 02T1-INO-Máximo	TR_87T1_ED_INO_MAX	
25/07/2024 11:24:06,262	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED3-4 02T1-Rele-fluxo-CSC	TR_87T1_ED_RELE_FLUXO_CSC	
25/07/2024 11:24:06,262	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED3-4 02T1-Rele-fluxo-CSC	TR_87T1_ED_RELE_FLUXO_CSC	
25/07/2024 11:24:08,697	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-4 02T1-Rele-fluxo-CSC	TR_87T1_ED_RELE_FLUXO_CSC	
25/07/2024 11:24:08,697	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-4 02T1-Rele-fluxo-CSC	TR_87T1_ED_RELE_FLUXO_CSC	
25/07/2024 11:24:08,697	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-4 02T1-Rele-fluxo-CSC	TR_87T1_ED_RELE_FLUXO_CSC	
25/07/2024 11:24:12,850	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED4-1 02T1-INOC-Mínimo	TR_87T1_ED_INOC_MIN	
25/07/2024 11:24:12,850	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED4-1 02T1-INOC-Mínimo	TR_87T1_ED_INOC_MIN	
25/07/2024 11:24:15,705	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-1 02T1-INOC-Mínimo	TR_87T1_ED_INOC_MIN	
25/07/2024 11:24:15,705	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-1 02T1-INOC-Mínimo	TR_87T1_ED_INOC_MIN	
25/07/2024 11:24:15,705	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-1 02T1-INOC-Mínimo	TR_87T1_ED_INOC_MIN	
25/07/2024 11:24:17,530	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED4-2 02T1-INOC-Máximo	TR_87T1_ED_INOC_MAX	
25/07/2024 11:24:17,530	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED4-2 02T1-INOC-Máximo	TR_87T1_ED_INOC_MAX	
25/07/2024 11:24:19,415	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-2 02T1-INOC-Máximo	TR_87T1_ED_INOC_MAX	
25/07/2024 11:24:19,415	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-2 02T1-INOC-Máximo	TR_87T1_ED_INOC_MAX	
25/07/2024 11:24:19,415	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-2 02T1-INOC-Máximo	TR_87T1_ED_INOC_MAX	
25/07/2024 11:25:22,200	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED4-3 02T1-Alarme Rele Buchholz	TR_87T1_ED_ALM_BUCH	
25/07/2024 11:25:22,200	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED4-3 02T1-Alarme Rele Buchholz	TR_87T1_ED_ALM_BUCH	
25/07/2024 11:25:25,886	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-3 02T1-Alarme Rele Buchholz	TR_87T1_ED_ALM_BUCH	
25/07/2024 11:25:25,886	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-3 02T1-Alarme Rele Buchholz	TR_87T1_ED_ALM_BUCH	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:25:25,886	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-3 02T1-Alarme Rele Buchholz	TR_87T1_ED_ALM_BUCH	
25/07/2024 11:25:30,670	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED4-4 02T1-Disp. Rele Buchholz	TR_87T1_ED_DISP_BUCH	
25/07/2024 11:25:30,670	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED4-4 02T1-Disp. Rele Buchholz	TR_87T1_ED_DISP_BUCH	
25/07/2024 11:25:30,699	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
25/07/2024 11:25:30,699	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
25/07/2024 11:25:30,701	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
25/07/2024 11:25:30,701	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
25/07/2024 11:25:30,707	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:25:30,707	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:25:30,711	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:25:30,711	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:25:30,711	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:25:30,714	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:30,714	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:30,714	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:30,714	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:30,716	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:25:30,716	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:25:30,716	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:25:30,721	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:30,721	SE-MAF.02T1BT.31T1-	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	4				
25/07/2024 11:25:30,721	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:30,721	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:30,721	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:30,721	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:34,747	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-4 02T1-Disp. Rele Buchholz	TR_87T1_ED_DISP_BUCH	
25/07/2024 11:25:34,747	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-4 02T1-Disp. Rele Buchholz	TR_87T1_ED_DISP_BUCH	
25/07/2024 11:25:34,747	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-4 02T1-Disp. Rele Buchholz	TR_87T1_ED_DISP_BUCH	
25/07/2024 11:25:42,288	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
25/07/2024 11:25:42,288	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
25/07/2024 11:25:42,289	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
25/07/2024 11:25:42,289	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
25/07/2024 11:25:42,304	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:25:42,304	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:25:42,310	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:25:42,310	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:25:42,310	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:25:45,419	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:25:45,419	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:25:45,424	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:45,424	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:25:45,424	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:45,424	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:45,424	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:25:45,424	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:47,518	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:25:47,518	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:25:47,518	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:25:47,520	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:47,520	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:25:47,520	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:47,520	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:47,520	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:25:47,520	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:47,520	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:47,520	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:25:47,520	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:47,521	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:25:47,521	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:25:47,521	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:25:50,891	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:25:50,891	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	
25/07/2024 11:25:54,925	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	
25/07/2024 11:25:54,925	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	
25/07/2024 11:25:54,925	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	
25/07/2024 11:25:58,291	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED4-8 02T1-Disp. Alívio de Pressão CSC	TR_87T1_ED_DISP_DAPC	
25/07/2024 11:25:58,291	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED4-8 02T1-Disp. Alívio de Pressão CSC	TR_87T1_ED_DISP_DAPC	
25/07/2024 11:25:58,322	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
25/07/2024 11:25:58,322	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
25/07/2024 11:25:58,324	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
25/07/2024 11:25:58,324	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
25/07/2024 11:25:58,329	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:25:58,329	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:25:58,331	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:25:58,331	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:25:58,331	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:25:58,335	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:58,335	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:58,335	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:58,335	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:58,336	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:25:58,336	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:25:58,336	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:25:58,342	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:58,342	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:58,342	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:58,342	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:58,342	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:25:58,342	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:26:01,886	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-8 02T1-Disp. Alívio de Pressão CSC	TR_87T1_ED_DISP_DAPC	
25/07/2024 11:26:01,886	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-8 02T1-Disp. Alívio de Pressão CSC	TR_87T1_ED_DISP_DAPC	
25/07/2024 11:26:01,886	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-8 02T1-Disp. Alívio de Pressão CSC	TR_87T1_ED_DISP_DAPC	
25/07/2024 11:26:07,359	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
25/07/2024 11:26:07,359	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
25/07/2024 11:26:07,359	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
25/07/2024 11:26:07,360	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
25/07/2024 11:26:07,360	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
25/07/2024 11:26:07,360	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
25/07/2024 11:26:07,374	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:26:07,374	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:26:07,380	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:26:07,380	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:26:07,380	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:26:09,261	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:26:09,261	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:26:09,261	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:26:09,264	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:26:09,264	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:26:09,264	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:26:09,264	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:26:09,264	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:26:09,264	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:26:09,264	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:26:09,264	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:26:09,264	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:26:10,948	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:26:10,948	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:26:10,948	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:26:10,948	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 11:26:10,950	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:26:10,950	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:26:10,950	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:26:10,950	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:26:10,950	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:26:10,950	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 11:26:10,950	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:26:10,950	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:26:10,950	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 11:26:10,950	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:26:10,950	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:26:10,950	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 11:26:10,951	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:26:10,951	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:26:10,951	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:26:10,951	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 11:26:14,260	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED4-11 11T1-Falha Interna	TR_87T1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
25/07/2024 11:26:14,260	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED4-11 11T1-Falha Interna	TR_87T1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
25/07/2024 11:26:17,716	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-11 11T1-Falha Interna	TR_87T1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
25/07/2024 11:26:17,716	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-11 11T1-Falha Interna	TR_87T1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
25/07/2024 11:26:17,716	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-11 11T1-Falha Interna	TR_87T1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
25/07/2024 13:08:05,134	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
25/07/2024 13:08:05,134	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
25/07/2024 13:08:05,134	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
25/07/2024 13:08:05,134	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
25/07/2024 13:08:06,359	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
25/07/2024 13:08:06,359	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 13:08:06,359	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
25/07/2024 13:08:06,359	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
25/07/2024 13:09:47,675	SE-MAF.02T1.02T1	Rearmar 86	Enviado comando Rearmar 86 do 86T_87	86T_87	operador
25/07/2024 13:09:58,069	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	operador
25/07/2024 13:09:58,069	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	operador
25/07/2024 13:09:58,070	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	operador
25/07/2024 13:09:58,070	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	operador
25/07/2024 13:09:58,070	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	operador
25/07/2024 13:09:58,071	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-11 11T1-Falha Interna	TR_87T1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
25/07/2024 13:09:58,071	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-8 02T1-Disp. Alívio de Pressão CSC	TR_87T1_ED_DISP_DAPC	operador
25/07/2024 13:09:58,071	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	operador
25/07/2024 13:09:58,072	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-4 02T1-Disp. Rele Buchholz	TR_87T1_ED_DISP_BUCH	operador
25/07/2024 13:09:58,072	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-3 02T1-Alarme Rele Buchholz	TR_87T1_ED_ALM_BUCH	operador
25/07/2024 13:09:58,072	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-2 02T1-INOC-Máximo	TR_87T1_ED_INOC_MAX	operador
25/07/2024 13:09:58,073	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-1 02T1-INOC-Mínimo	TR_87T1_ED_INOC_MIN	operador
25/07/2024 13:09:58,073	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-4 02T1-Rele-fluxo-CSC	TR_87T1_ED_RELE_FLUXO_CSC	operador
25/07/2024 13:09:58,073	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-3 02T1-INO-Máximo	TR_87T1_ED_INO_MAX	operador
25/07/2024 13:09:58,073	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-2 02T1-INO-Mínimo	TR_87T1_ED_INO_MIN	operador
25/07/2024 13:09:58,074	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
25/07/2024 13:09:58,074	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2_87	operador
25/07/2024 13:09:58,074	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_87	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 13:09:58,074	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_87	operador
25/07/2024 13:09:58,074	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
25/07/2024 13:09:58,075	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	operador
25/07/2024 13:09:58,075	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	operador
25/07/2024 13:09:58,075	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	operador
25/07/2024 13:09:58,075	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	operador
25/07/2024 13:09:58,076	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Inválido	TR_R90T1_TAP_INVALIDO	operador
25/07/2024 13:09:59,968	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 13:09:59,968	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 13:09:59,968	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 13:09:59,968	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 13:09:59,995	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
25/07/2024 13:09:59,997	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
25/07/2024 13:10:00,003	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 13:10:00,006	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 13:10:00,006	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 13:10:00,006	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 13:10:00,006	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 13:10:00,011	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 13:10:00,011	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 13:10:00,019	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 13:10:00,019	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 13:10:00,019	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 13:10:00,019	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 13:10:01,870	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 13:10:01,870	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 13:10:01,872	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 13:10:01,872	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 13:11:44,858	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	operador
25/07/2024 13:11:44,858	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	operador
25/07/2024 13:11:44,859	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	operador
25/07/2024 13:11:44,859	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	operador
25/07/2024 13:11:44,860	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	operador
25/07/2024 13:12:21,357	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
25/07/2024 13:12:21,358	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
25/07/2024 13:12:21,376	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 13:12:21,383	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 13:12:21,383	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 13:13:48,077	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 13:13:48,077	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 13:13:48,079	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 13:13:48,079	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 13:13:48,099	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 13:13:48,099	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 13:13:48,099	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 13:13:48,099	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 13:13:48,105	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
25/07/2024 13:13:48,108	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 13:13:48,108	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
25/07/2024 13:13:48,128	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 13:13:48,128	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 13:14:45,486	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 13:14:45,486	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 13:14:45,510	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 13:14:45,510	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 13:17:33,377	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 13:17:33,377	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 13:17:33,377	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 13:17:33,379	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 13:17:33,401	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 13:17:33,401	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 13:17:33,403	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 13:17:33,403	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 13:17:37,335	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	operador
25/07/2024 13:17:37,335	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	operador
25/07/2024 13:17:37,336	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 13:17:37,336	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	operador
25/07/2024 13:20:16,659	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 13:20:16,659	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 13:20:16,659	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 13:20:16,659	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 13:20:16,683	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 13:20:16,683	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 13:20:16,687	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 13:20:16,687	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 13:23:06,985	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 13:23:06,985	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 13:23:06,985	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 13:23:06,987	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 13:23:07,007	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 13:23:07,011	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 13:23:07,011	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 13:23:07,011	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 13:30:32,660	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 13:30:32,660	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 13:30:32,662	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 13:30:32,662	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 13:30:32,670	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87i - Disp. Dif. Instantaneo	TR_87T1_TRIP_87I	
25/07/2024 13:30:32,684	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 13:30:32,686	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 13:30:32,686	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 13:30:32,686	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 13:30:32,688	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87i - Disp. Dif. Instantaneo	TR_87T1_TRIP_87I	
25/07/2024 13:32:18,096	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 13:32:18,096	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 13:32:18,096	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 13:32:18,096	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 13:32:18,118	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 13:32:18,118	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 13:32:18,118	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 13:32:18,118	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 13:48:43,644	SE-MAF.02T1.02T1	Rearmar 86	Enviado comando Rearmar 86 do 86T_87	86T_87	operador
25/07/2024 13:48:55,524	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 13:49:15,108	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	operador
25/07/2024 13:49:15,108	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 13:49:15,108	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
25/07/2024 13:49:15,108	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	operador
25/07/2024 13:49:15,108	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 13:49:15,108	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 13:49:15,108	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
25/07/2024 13:49:15,108	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
25/07/2024 13:49:15,108	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 13:49:15,108	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	operador
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	operador
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLQ_TRIP	operador
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	operador
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	operador
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	operador
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12V9_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	operador
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED não sincronizado	LT_12V9_IED_FSINC	operador
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	operador
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 13:49:15,109	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
25/07/2024 13:49:15,110	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador
25/07/2024 13:49:15,110	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
25/07/2024 13:49:15,110	SE-MAF.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	operador
25/07/2024 13:49:15,110	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador
25/07/2024 13:49:15,110	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	operador
25/07/2024 13:49:15,110	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12V9_EM_TESTE	operador
25/07/2024 13:49:15,110	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	TR_12T1_TRIP_81_INST_1	operador
25/07/2024 13:49:15,110	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	operador
25/07/2024 13:49:15,110	SE-MAF.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	operador
25/07/2024 13:49:15,110	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Superado KA²	TR_12T1_SUPERADO_KA2	operador
25/07/2024 13:49:15,110	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87i - Disp. Dif. Instantaneo	TR_87T1_TRIP_87I	operador
25/07/2024 13:49:15,110	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
25/07/2024 13:49:15,110	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
25/07/2024 13:49:15,110	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 13:49:15,110	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 13:49:15,110	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	operador
25/07/2024 13:49:15,110	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 13:49:15,110	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	operador
25/07/2024 13:49:15,110	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 13:49:15,110	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	operador
25/07/2024 13:49:15,110	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	operador
25/07/2024 13:49:15,110	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	operador
25/07/2024 13:49:15,110	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	operador
25/07/2024 13:49:15,110	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
25/07/2024 13:49:15,111	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 13:49:15,111	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P1_EM_TESTE	operador
25/07/2024 13:49:15,111	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	operador
25/07/2024 13:49:15,111	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 13:49:15,111	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 13:49:15,111	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 13:49:15,111	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	operador
25/07/2024 13:49:15,111	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 13:49:15,111	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
25/07/2024 13:49:15,111	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
25/07/2024 13:49:15,111	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	operador
25/07/2024 13:49:15,111	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 13:49:15,111	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 13:49:15,111	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
25/07/2024 13:49:15,111	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 13:49:15,111	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
25/07/2024 13:49:15,111	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	operador
25/07/2024 13:49:15,111	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
25/07/2024 13:49:15,111	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	operador
25/07/2024 13:49:15,111	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 13:51:18,481	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
25/07/2024 13:51:18,483	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	operador
25/07/2024 13:51:18,496	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 13:51:18,498	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 13:51:18,498	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 13:51:30,386	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 13:51:30,387	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 13:51:30,387	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 13:51:30,387	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 13:51:50,973	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 13:51:50,973	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 13:51:50,975	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 13:51:50,975	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 13:51:50,978	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 13:51:50,978	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 13:51:50,978	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 13:51:50,978	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 13:51:50,978	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 13:51:50,978	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 13:51:53,718	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 13:51:53,718	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 13:51:53,718	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 13:51:53,718	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 14:12:34,382	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 14:12:34,382	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 14:12:34,382	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 14:12:34,412	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
25/07/2024 14:12:34,414	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
25/07/2024 14:12:34,418	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:12:34,425	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 14:12:34,425	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 14:12:34,427	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:12:34,427	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:12:34,429	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:12:34,429	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:12:34,430	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 14:12:34,430	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:12:34,430	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:12:34,430	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:12:35,548	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 14:12:36,162	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 14:12:36,162	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 14:12:36,174	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 14:12:36,174	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 14:14:58,072	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 14:14:58,074	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 14:14:58,076	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 14:14:58,076	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 14:15:11,472	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 14:15:11,472	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 14:15:11,474	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 14:15:11,474	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 14:15:50,596	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 14:15:50,596	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 14:15:50,598	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 14:15:50,598	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 14:21:26,472	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 14:21:26,472	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	operador
25/07/2024 14:21:26,472	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	operador
25/07/2024 14:21:26,472	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 14:21:26,472	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 14:21:26,472	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 14:21:26,472	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 14:21:26,472	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	operador
25/07/2024 14:21:26,472	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	operador
25/07/2024 14:21:26,472	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	operador
25/07/2024 14:30:52,321	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 14:30:52,321	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 14:30:52,321	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 14:32:04,384	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 14:32:04,384	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 14:32:04,384	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 14:32:17,658	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 14:32:17,658	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 14:32:17,658	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 14:33:19,246	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 14:33:19,246	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 14:33:19,246	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 14:33:30,425	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 14:33:30,425	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 14:33:30,425	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 14:34:45,389	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 14:34:45,389	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 14:34:45,389	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 14:35:35,618	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 14:35:35,618	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 14:35:35,618	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 14:36:50,066	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 14:36:50,066	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 14:36:50,066	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 14:47:50,589	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	operador
25/07/2024 14:47:50,589	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	operador
25/07/2024 14:47:50,589	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	operador
25/07/2024 14:47:50,589	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	operador
25/07/2024 14:48:29,412	SE-MAF.02T1.02T1	Rearmar 86	Enviado comando Rearmar 86 do 86T_87	86T_87	operador
25/07/2024 14:48:52,830	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 14:48:59,568	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
25/07/2024 14:49:08,105	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	operador
25/07/2024 14:49:08,105	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	operador
25/07/2024 14:49:47,869	SE-MAF.02T1.02T1	Rearmar 86	Enviado comando Rearmar 86 do 86T_87	86T_87	operador
25/07/2024 14:49:53,435	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 14:49:59,212	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
25/07/2024 14:50:08,663	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	operador
25/07/2024 14:50:08,663	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	operador
25/07/2024 14:50:08,663	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	operador
25/07/2024 14:50:08,663	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	operador
25/07/2024 14:50:08,663	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 14:50:08,663	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 14:50:08,663	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 14:50:37,995	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 14:50:37,995	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 14:50:38,019	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 14:50:38,019	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 14:50:56,252	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	operador
25/07/2024 14:50:56,252	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	operador
25/07/2024 14:50:56,252	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	operador
25/07/2024 14:50:56,252	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 14:50:56,252	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 14:50:56,252	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 14:50:56,252	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	operador
25/07/2024 14:51:05,941	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	operador
25/07/2024 14:51:05,942	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 14:51:05,957	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:51:05,968	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:51:05,968	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:51:09,744	SE-MAF.02T1.02T1	Rearmar 86	Enviado comando Rearmar 86 do 86T_87	86T_87	operador
25/07/2024 14:51:23,044	SE-MAF.02T1.02T1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 87	87	operador
25/07/2024 14:51:29,374	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 14:51:29,377	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:51:29,377	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:51:29,377	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:51:32,365	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
25/07/2024 14:51:36,124	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 14:51:36,124	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:51:36,125	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 14:51:36,125	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 14:51:36,128	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:51:36,128	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:51:36,128	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:51:36,128	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:51:36,128	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:51:36,128	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 14:51:39,700	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 14:51:52,981	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 14:51:52,981	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 14:51:53,005	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 14:51:53,005	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 14:51:53,012	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
25/07/2024 14:51:53,014	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
25/07/2024 14:51:53,018	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:51:53,025	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 14:51:53,025	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 14:51:53,026	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:51:53,026	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:51:53,027	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:51:53,027	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:51:53,028	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:51:53,028	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:51:53,028	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:51:53,028	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:51:59,384	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 87	87	operador
25/07/2024 14:52:24,432	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 14:52:24,433	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
25/07/2024 14:52:24,447	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:52:24,458	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:52:24,458	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:52:30,004	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:52:30,007	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:52:30,007	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:52:30,007	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:52:35,798	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:52:35,798	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:52:35,799	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 14:52:35,799	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 14:52:35,808	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:52:35,808	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:52:35,808	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:52:35,808	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:52:35,808	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:52:35,808	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:52:47,992	SE-MAF.02T1.02T1	Rearmar 86	Enviado comando Rearmar 86 do 86T_87	86T_87	operador
25/07/2024 14:52:49,633	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 14:52:49,633	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 14:52:49,655	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 14:52:49,655	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 14:52:49,662	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
25/07/2024 14:52:49,664	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
25/07/2024 14:52:49,668	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:52:49,669	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:52:49,669	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:52:49,675	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 14:52:49,675	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 14:52:49,678	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:52:49,678	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:52:49,688	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:52:49,688	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:52:49,688	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:52:49,688	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:52:55,391	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
25/07/2024 14:53:02,339	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 14:53:07,614	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	operador
25/07/2024 14:53:07,614	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_87T1_EM_TESTE	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 14:53:07,614	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	operador
25/07/2024 14:53:07,614	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	operador
25/07/2024 14:53:07,614	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	87 - Bloqueado	87	operador
25/07/2024 14:53:07,614	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 14:53:07,615	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_87	operador
25/07/2024 14:53:07,615	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 14:53:07,615	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 14:53:07,615	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	operador
25/07/2024 14:53:07,615	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_87T1_BLQ_TRIP	operador
25/07/2024 14:53:46,333	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	operador
25/07/2024 14:53:46,335	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	operador
25/07/2024 14:53:46,347	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:53:46,358	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:53:46,358	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:53:59,629	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	87 - Bloqueado	87	
25/07/2024 14:54:08,979	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 14:54:08,979	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:54:08,980	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 14:54:08,980	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 14:54:08,988	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:54:08,988	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:54:08,988	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 14:54:08,988	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:54:08,988	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:54:08,988	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:54:16,306	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 14:54:16,307	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:54:16,307	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:54:16,307	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:54:35,969	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	87 - Bloqueado	87	
25/07/2024 14:54:35,978	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 14:54:35,978	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 14:54:36,002	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 14:54:36,002	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 14:54:36,006	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:54:36,008	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:54:36,008	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:54:36,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 14:54:36,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 14:54:36,017	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:54:36,019	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:54:36,019	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 14:54:36,026	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
25/07/2024 14:54:36,028	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:54:36,028	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:54:36,028	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:54:36,028	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:54:36,028	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
25/07/2024 14:54:36,029	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:55:17,099	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 14:55:24,614	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
25/07/2024 14:55:24,615	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
25/07/2024 14:55:24,627	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:55:24,638	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:55:24,638	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:55:27,266	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
25/07/2024 14:55:32,031	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:55:32,031	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:55:32,035	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 14:55:32,035	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 14:55:32,038	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:55:32,038	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:55:32,038	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 14:55:32,038	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:55:32,038	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:55:32,038	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:55:33,168	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_87	
25/07/2024 14:55:33,168	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_87	operador
25/07/2024 14:55:36,688	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_87T1_BLK_TRIP	
25/07/2024 14:55:36,708	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_87T1_EM_TESTE	
25/07/2024 14:55:38,956	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:55:38,957	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:55:38,957	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:55:38,957	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:55:43,118	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	operador
25/07/2024 14:55:43,118	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	operador
25/07/2024 14:55:43,118	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	operador
25/07/2024 14:55:43,118	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 14:55:43,118	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 14:55:43,118	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 14:55:43,118	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	operador
25/07/2024 14:55:43,118	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_87	operador
25/07/2024 14:55:43,118	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_87	operador
25/07/2024 14:55:53,474	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 14:55:53,474	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 14:56:06,649	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_87T1_BLQ_TRIP	operador
25/07/2024 14:56:06,678	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:56:06,681	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
25/07/2024 14:56:06,682	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
25/07/2024 14:56:06,688	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:56:06,688	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:56:06,690	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 14:56:06,690	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 14:56:06,693	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:56:06,693	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:56:06,699	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:56:06,699	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:56:06,699	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:56:06,699	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:56:19,178	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_87T1_EM_TESTE	operador
25/07/2024 14:57:00,894	SE-MAF.02T1.02T1	Rearmar 86	Enviado comando Rearmar 86 do 86T_87	86T_87	operador
25/07/2024 14:57:07,499	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
25/07/2024 14:57:10,167	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 14:57:10,167	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 14:57:16,203	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 14:57:35,278	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	operador
25/07/2024 14:57:35,278	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	operador
25/07/2024 14:57:35,278	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	operador
25/07/2024 14:57:35,278	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 14:57:35,278	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87i - Disp. Dif. Instantaneo	TR_87T1_TRIP_87I	operador
25/07/2024 14:57:35,278	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 14:57:35,278	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 14:57:35,278	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	operador
25/07/2024 14:57:35,278	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	operador
25/07/2024 14:57:35,278	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	operador
25/07/2024 14:57:35,506	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
25/07/2024 14:57:35,507	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
25/07/2024 14:57:35,517	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:57:35,528	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:57:35,528	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:57:37,958	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_87	operador
25/07/2024 14:57:37,958	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_87	
25/07/2024 14:57:53,768	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:57:53,777	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:57:53,777	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 14:57:53,777	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:58:03,952	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:58:03,952	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:58:03,955	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 14:58:03,955	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 14:58:03,958	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:58:03,958	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:58:03,958	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:58:03,958	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:58:03,958	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:58:03,958	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:59:11,444	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 14:59:11,444	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 14:59:11,446	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 14:59:11,446	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 14:59:11,454	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	87i - Disp. Dif. Instantaneo	TR_87T1_TRIP_87I	
25/07/2024 14:59:11,466	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
25/07/2024 14:59:11,466	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
25/07/2024 14:59:11,468	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
25/07/2024 14:59:11,468	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
25/07/2024 14:59:11,470	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	87i - Disp. Dif. Instantaneo	TR_87T1_TRIP_87I	
25/07/2024 14:59:11,474	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 14:59:11,476	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
25/07/2024 14:59:11,482	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:59:11,487	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:59:11,487	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:59:11,490	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 14:59:11,490	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 14:59:11,493	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:59:11,493	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:59:11,498	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:59:11,498	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:59:11,498	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:59:11,498	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:59:37,607	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
25/07/2024 14:59:37,607	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
25/07/2024 14:59:37,618	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:59:37,638	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:59:37,638	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:59:44,223	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:59:44,223	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:59:44,225	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 14:59:44,225	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 14:59:44,228	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:59:44,228	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:59:44,228	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:59:44,228	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:59:44,228	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:59:44,228	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:59:52,920	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 14:59:52,927	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 14:59:52,927	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 14:59:52,927	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:00:02,733	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 15:00:10,762	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
25/07/2024 15:00:15,358	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 15:00:15,358	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 15:00:15,358	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 15:00:15,358	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	51G - Disp. Temp. Sobrecor. Neutro BT (retaguarda)	TR_87T1_TRIP_51G_BT	operador
25/07/2024 15:01:29,679	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
25/07/2024 15:01:37,148	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 15:01:42,723	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 15:01:42,723	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 15:01:42,723	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 15:01:42,723	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	51G - Disp. Temp. Sobrecor. Neutro BT (retaguarda)	TR_87T1_TRIP_51G_BT	operador
25/07/2024 15:01:44,036	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	51G - Disp. Temp. Sobrecor. Neutro BT (retaguarda)	TR_87T1_TRIP_51G_BT	
25/07/2024 15:01:44,070	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	51G - Disp. Temp. Sobrecor. Neutro BT (retaguarda)	TR_87T1_TRIP_51G_BT	
25/07/2024 15:01:44,078	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 15:01:44,079	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 15:01:44,079	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 15:01:44,084	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 15:01:44,084	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 15:01:44,087	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:01:44,087	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:01:44,089	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:01:44,089	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:01:44,089	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:01:44,089	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:01:44,097	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 15:01:44,097	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 15:01:44,098	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 15:02:39,510	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 15:02:39,517	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:02:39,517	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:02:39,517	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 15:02:47,556	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 15:02:47,556	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 15:02:47,557	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:02:47,557	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 15:02:47,557	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:02:47,557	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:02:47,557	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 15:02:47,557	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:02:47,559	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 15:02:47,559	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 15:03:02,063	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	51G - Disp. Temp. Sobrecor. Neutro BT (retaguarda)	TR_87T1_TRIP_51G_BT	
25/07/2024 15:03:02,094	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 15:03:02,097	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:03:02,097	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:03:02,099	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 15:03:02,099	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 15:03:02,102	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 15:03:02,102	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 15:03:02,107	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 15:03:02,109	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:03:02,109	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:03:02,109	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:03:02,109	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:03:02,117	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 15:03:02,117	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 15:03:18,781	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	51G - Disp. Temp. Sobrecor. Neutro BT (retaguarda)	TR_87T1_TRIP_51G_BT	
25/07/2024 15:04:06,478	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 15:04:06,478	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 15:04:06,479	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 15:04:06,479	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 15:04:06,487	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:04:06,487	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 15:04:06,487	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:04:06,487	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:04:06,487	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 15:04:06,487	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:04:10,174	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
25/07/2024 15:04:11,174	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 15:04:13,962	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 15:04:13,967	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:04:13,967	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 15:04:13,967	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:04:57,748	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador
25/07/2024 15:04:57,748	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 15:04:57,748	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 15:04:57,748	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 15:04:57,748	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	operador
25/07/2024 15:04:57,748	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 15:04:57,748	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 15:04:57,748	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 15:04:57,748	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 15:04:57,748	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 15:04:57,748	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 15:04:57,749	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 15:04:57,749	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 15:04:57,749	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 15:04:57,749	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 15:04:57,749	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
25/07/2024 15:06:11,230	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 15:06:11,237	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 15:06:11,517	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 15:06:11,960	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
25/07/2024 15:06:11,960	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
25/07/2024 15:06:11,964	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
25/07/2024 15:06:11,966	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
25/07/2024 15:06:11,967	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 15:06:11,968	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
25/07/2024 15:06:11,972	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 15:06:44,702	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 15:06:44,705	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
25/07/2024 15:06:44,706	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 15:06:44,707	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
25/07/2024 15:06:44,707	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
25/07/2024 15:06:44,709	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
25/07/2024 15:06:44,710	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
25/07/2024 15:06:45,278	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 15:06:45,329	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 15:06:45,330	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
25/07/2024 15:07:57,567	SE-MAF.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 15:08:00,737	SE-MAF.02T1	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_87T1_SUP_VCC_120V	
25/07/2024 15:08:28,587	SE-MAF.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 15:11:04,277	SE-MAF.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 15:11:08,288	SE-MAF.02T1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_87T1_SUP_VCC_120V	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 15:11:50,607	SE-MAF.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 15:13:52,455	SE-MAF.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	operador
25/07/2024 15:13:52,455	SE-MAF.02T1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_87T1_SUP_VCC_120V	operador
25/07/2024 15:14:26,967	SE-MAF.02T1BT.11T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11T1	Pos	operador
25/07/2024 15:14:33,601	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
25/07/2024 15:14:41,665	SE-MAF.02T1BT.11T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11T1	Pos	operador
25/07/2024 15:14:50,024	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31T1-4	Pos	operador
25/07/2024 15:14:59,370	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31T1-4	Pos	operador
25/07/2024 15:15:09,064	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31T1-4	Pos	operador
25/07/2024 15:16:07,956	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 15:16:07,956	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED4-10 86T1-Atuado	86T	operador
25/07/2024 15:16:07,956	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 15:16:07,956	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 15:16:20,395	SE-MAF.02T1BT.11T1	SE	Enviado comando N3 do 11T1	N2N3	operador
25/07/2024 15:16:27,531	SE-MAF.02T1BT.11T1	COS	Enviado comando N2 do 11T1	N2N3	operador
25/07/2024 15:17:04,095	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 15:17:04,098	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 15:17:04,107	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:17:04,107	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:17:04,117	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 15:17:10,740	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 15:17:10,744	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 15:17:10,747	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:17:10,747	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 15:17:10,747	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:17:18,795	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
25/07/2024 15:17:18,796	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 15:17:18,797	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:17:18,797	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:17:18,797	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:17:18,807	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 15:17:18,807	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 15:17:18,835	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
25/07/2024 15:17:18,835	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 15:17:32,167	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 15:17:32,167	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:17:32,167	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 15:17:41,517	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 15:17:41,517	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:17:41,517	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 15:17:51,197	SE-MAF.02T1BT.31T1-	Aberta	Estado da Chave	Pos	Svstem

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	4				
25/07/2024 15:17:51,197	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:17:51,197	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 15:17:51,197	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 15:17:51,197	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:17:51,197	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 15:18:13,843	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	ED4-10 86T1-Atuado	86T	
25/07/2024 15:18:13,847	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 15:18:22,904	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED4-10 86T1-Atuado	86T	
25/07/2024 15:18:24,907	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 15:18:24,907	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
25/07/2024 15:18:29,930	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela2	Tabela2	operador
25/07/2024 15:18:57,527	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 15:18:57,527	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 15:19:04,667	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 15:19:04,667	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 15:19:16,297	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
25/07/2024 15:19:16,297	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 15:19:24,747	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 15:19:24,747	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
25/07/2024 15:19:27,395	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela1	Tabela1	operador
25/07/2024 15:21:07,147	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
25/07/2024 15:21:07,147	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
25/07/2024 15:21:07,157	SE-MAF.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 15:21:59,127	SE-MAF.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 15:22:04,618	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
25/07/2024 15:22:04,618	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
25/07/2024 15:22:04,627	SE-MAF.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 15:22:37,649	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
25/07/2024 15:22:37,649	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
25/07/2024 15:22:37,649	SE-MAF.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	operador
25/07/2024 15:22:37,649	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
25/07/2024 15:22:59,077	SE-MAF.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 15:35:29,317	SE-MAF.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 15:36:32,547	SE-MAF.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
25/07/2024 15:50:23,823	SE-MAF.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	operador
25/07/2024 15:57:42,911	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 15:57:43,069	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 15:57:43,108	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 15:57:43,117	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 15:57:43,117	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 15:57:43,127	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 15:59:00,435	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 15:59:00,441	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 15:59:16,053	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 15:59:16,211	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 16:00:24,269	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 16:00:24,277	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
25/07/2024 16:00:39,873	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 16:00:40,033	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 16:01:35,241	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 16:01:35,245	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 16:01:51,617	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 16:01:51,776	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 16:03:09,517	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 16:03:09,521	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
25/07/2024 16:04:58,856	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 16:04:59,014	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 16:05:25,048	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 16:05:25,050	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 16:05:49,152	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 16:05:49,310	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 16:06:59,668	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 16:06:59,672	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 16:07:07,300	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 16:07:07,460	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 16:07:56,934	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 16:07:56,938	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 16:08:28,008	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 16:08:28,166	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 16:09:41,534	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 16:09:41,538	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 16:09:47,156	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 16:09:47,314	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 16:11:32,699	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
25/07/2024 16:11:32,707	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
25/07/2024 16:23:49,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
25/07/2024 16:25:18,725	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	operador
25/07/2024 16:25:18,725	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
25/07/2024 16:25:18,725	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
25/07/2024 16:25:18,725	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador
25/07/2024 16:25:18,725	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador
25/07/2024 16:26:28,376	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 16:26:28,377	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 16:26:28,377	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 16:26:28,377	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 16:26:28,377	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
25/07/2024 16:26:28,377	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 16:26:28,377	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
25/07/2024 16:33:27,133	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
25/07/2024 16:34:31,059	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
25/07/2024 16:35:26,606	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
25/07/2024 16:35:28,382	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:35:28,384	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:35:28,386	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:35:28,388	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:35:28,390	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:35:28,393	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:35:28,794	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:35:28,906	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:36:48,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
25/07/2024 16:36:48,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 16:36:48,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
25/07/2024 16:36:49,888	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 16:36:49,889	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:36:49,891	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:36:49,892	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:36:49,892	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:36:49,895	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:36:49,896	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:36:49,896	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:37:05,845	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 16:37:05,845	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 16:37:05,845	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador
25/07/2024 16:37:05,845	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 16:37:05,845	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 16:37:05,845	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 16:37:05,845	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 16:37:05,846	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 16:37:05,846	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
25/07/2024 16:56:35,690	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
25/07/2024 16:56:42,490	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
25/07/2024 16:56:47,702	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
25/07/2024 16:56:47,702	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
25/07/2024 16:56:48,950	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
25/07/2024 16:56:48,950	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
25/07/2024 16:56:49,841	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 16:56:49,841	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
25/07/2024 16:56:50,583	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
25/07/2024 16:56:54,207	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
25/07/2024 16:56:54,207	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
25/07/2024 16:56:57,653	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
25/07/2024 16:56:57,653	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
25/07/2024 16:56:58,359	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
25/07/2024 16:56:58,359	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
25/07/2024 16:57:08,051	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
25/07/2024 16:57:08,051	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
25/07/2024 16:57:11,563	SE-MAF.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
25/07/2024 16:57:18,529	SE-MAF.02T1.02T1	Atuado	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
25/07/2024 16:57:18,529	SE-MAF.02T1.02T1	Atuado	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
25/07/2024 16:57:18,623	SE-MAF.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
25/07/2024 16:57:18,623	SE-MAF.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
25/07/2024 16:57:18,811	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED não sincronizado	LT_12V9_IED_FSINC	
25/07/2024 16:57:18,811	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED não sincronizado	LT_12V9_IED_FSINC	
25/07/2024 16:57:29,548	SE-MAF.02P1	Falha	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
25/07/2024 16:57:29,548	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
25/07/2024 16:57:29,548	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
25/07/2024 16:57:29,548	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
25/07/2024 16:57:29,548	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
25/07/2024 16:57:29,548	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 16:57:29,548	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
25/07/2024 16:57:29,548	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
25/07/2024 16:57:29,548	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
25/07/2024 16:57:29,548	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
25/07/2024 16:57:29,548	SE-MAF.02P1	Falha	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
25/07/2024 16:57:29,548	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
25/07/2024 16:57:30,548	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
25/07/2024 16:57:30,548	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
25/07/2024 16:57:30,548	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
25/07/2024 16:57:30,548	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
25/07/2024 16:57:30,548	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
25/07/2024 16:57:30,548	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
25/07/2024 16:57:30,548	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
25/07/2024 16:57:30,548	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
25/07/2024 16:57:30,548	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
25/07/2024 16:57:30,548	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
25/07/2024 16:57:30,548	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
25/07/2024 16:57:30,548	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
25/07/2024 16:57:30,548	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
25/07/2024 16:57:30,548	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
25/07/2024 16:57:31,548	SE-MAF.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 16:57:31,548	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
25/07/2024 16:57:31,548	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
25/07/2024 16:57:31,548	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
25/07/2024 16:57:31,548	SE-MAF.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
25/07/2024 16:57:31,548	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
25/07/2024 16:57:43,387	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
25/07/2024 16:57:43,387	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
25/07/2024 16:57:51,617	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
25/07/2024 16:57:51,617	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
25/07/2024 16:58:14,173	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
25/07/2024 16:58:14,174	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 16:58:14,174	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
25/07/2024 16:58:14,626	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:58:14,626	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:58:14,629	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:58:14,629	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:58:14,630	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:58:14,630	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:58:14,632	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:58:14,632	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:58:14,635	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
25/07/2024 16:58:14,635	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:58:14,639	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:58:14,639	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:58:15,133	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:58:15,133	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:58:15,633	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:58:15,633	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:58:16,566	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
25/07/2024 16:58:16,566	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:35:21,565	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:35:21,565	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
26/07/2024 07:35:21,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 07:35:21,565	SE-MAF.01M4.31M4-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 07:35:21,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 07:35:21,565	SE-MAF.01M4.31M4-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 07:35:21,565	SE-MAF.01M4.11M4	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 07:35:21,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/07/2024 07:35:21,565	SE-MAF.01M4.31M4-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/07/2024 07:35:22,676	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:35:22,676	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
26/07/2024 07:35:22,676	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 07:35:22,676	SE-MAF.01M2.31M2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 07:35:22,676	SE-MAF.01M2.11M2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:35:22,676	SE-MAF.01M2.31M2-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/07/2024 07:35:22,676	SE-MAF.01M2.31M2-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/07/2024 07:35:22,676	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 07:35:22,676	SE-MAF.01M2.31M2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 07:35:22,808	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 07:35:22,808	SE-MAF.01M3.31M3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 07:35:22,808	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 07:35:22,808	SE-MAF.01M3.31M3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 07:35:22,808	SE-MAF.01M3.11M3	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 07:35:22,808	SE-MAF.01M3.31M3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/07/2024 07:35:22,808	SE-MAF.01M3.31M3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/07/2024 07:35:23,565	SE-MAF.01H2	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
26/07/2024 07:35:23,574	SE-MAF.01M5.11M5	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 07:35:23,574	SE-MAF.01M5.31M5-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/07/2024 07:35:23,574	SE-MAF.01M5.31M5-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/07/2024 07:35:23,574	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 07:35:23,574	SE-MAF.01M5.31M5-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 07:35:23,574	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:35:23,574	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
26/07/2024 07:35:23,574	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
26/07/2024 07:35:23,574	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 07:35:23,574	SE-MAF.01M5.31M5-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 07:35:23,580	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:35:23,580	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 07:35:23,580	SE-MAF.01T3.31T3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/07/2024 07:35:23,580	SE-MAF.01T3.31T3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/07/2024 07:35:23,580	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
26/07/2024 07:35:23,580	SE-MAF.01T3.31T3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 07:35:23,580	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
26/07/2024 07:35:23,580	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 07:35:23,580	SE-MAF.01T3.31T3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 07:35:23,580	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
26/07/2024 07:35:24,565	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
26/07/2024 07:35:24,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 07:35:24,565	SE-MAF.01M1.31M1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 07:35:24,565	SE-MAF.01M1.11M1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 07:35:24,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/07/2024 07:35:24,565	SE-MAF.01M1.31M1-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/07/2024 07:35:24,565	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:35:24,565	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
26/07/2024 07:35:24,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 07:35:24,565	SE-MAF.01M1.31M1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 07:35:42,739	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
26/07/2024 07:35:42,739	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
26/07/2024 07:35:42,739	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
26/07/2024 07:35:42,739	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:35:42,739	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
26/07/2024 07:35:42,739	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
26/07/2024 07:35:42,739	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
26/07/2024 07:35:42,739	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
26/07/2024 07:36:22,718	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
26/07/2024 07:36:22,718	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
26/07/2024 07:36:22,718	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
26/07/2024 07:36:24,628	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
26/07/2024 07:37:04,717	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
26/07/2024 07:37:04,717	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
26/07/2024 07:37:06,627	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
26/07/2024 07:37:23,643	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
26/07/2024 07:37:27,585	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 07:37:27,585	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_90	System
26/07/2024 07:37:27,585	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	
26/07/2024 07:37:27,585	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	
26/07/2024 07:37:31,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/07/2024 07:37:31,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 07:37:32,594	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
26/07/2024 07:37:32,594	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	
26/07/2024 07:37:32,594	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:37:33,177	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_87	operador
26/07/2024 07:37:33,177	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
26/07/2024 07:37:33,177	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_87	operador
26/07/2024 07:37:33,177	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
26/07/2024 07:37:33,177	SE-MAF.02T1.02T1	Atuado	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
26/07/2024 07:37:34,515	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:37:38,565	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:37:40,659	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:37:41,639	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:37:44,757	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:37:46,761	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:37:48,653	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
26/07/2024 07:37:50,903	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:06,225	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:08,319	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:09,297	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:11,171	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:11,175	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:11,391	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:15,565	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/07/2024 07:38:15,565	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 07:38:15,565	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
26/07/2024 07:38:15,565	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:38:15,565	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
26/07/2024 07:38:15,565	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 07:38:16,208	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:16,208	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:16,565	SE-MAF.USA	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 07:38:16,565	SE-MAF.USA	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 07:38:16,928	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:17,092	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:17,092	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:17,158	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:17,170	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:17,271	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:17,275	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:17,493	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:17,500	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:17,565	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 07:38:17,565	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/07/2024 07:38:17,565	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 07:38:18,040	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:18,040	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:18,169	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:18,169	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:18,476	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:38:18,586	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
26/07/2024 07:38:18,586	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
26/07/2024 07:38:18,586	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
26/07/2024 07:38:19,365	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:19,365	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:19,536	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:19,585	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:19,590	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:19,757	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED não sincronizado	LT_12V9_IED_FSINC	
26/07/2024 07:38:27,784	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
26/07/2024 07:38:27,784	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
26/07/2024 07:38:28,655	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
26/07/2024 07:38:28,655	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
26/07/2024 07:38:28,700	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
26/07/2024 07:38:28,852	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
26/07/2024 07:38:28,852	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
26/07/2024 07:38:29,142	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
26/07/2024 07:38:29,142	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
26/07/2024 07:38:29,163	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
26/07/2024 07:38:29,163	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
26/07/2024 07:38:29,936	SE-MAF.01H2	Normal	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
26/07/2024 07:38:30,382	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:38:30,449	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:30,452	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:30,587	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:30,587	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:30,756	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:31,004	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	
26/07/2024 07:38:31,004	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	
26/07/2024 07:38:33,567	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:33,572	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:33,705	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:33,705	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:33,876	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:34,612	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
26/07/2024 07:38:37,275	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
26/07/2024 07:38:37,275	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
26/07/2024 07:38:38,560	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
26/07/2024 07:38:40,514	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
26/07/2024 07:38:40,515	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 07:38:40,692	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:40,693	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:40,693	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:40,700	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:40,702	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:38:41,667	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
26/07/2024 07:38:43,811	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:43,811	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:43,813	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:43,819	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:43,822	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:45,815	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:45,815	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:45,819	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:45,822	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:45,822	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:48,931	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:48,933	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:48,933	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:48,939	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:48,942	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:48,944	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:48,944	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:49,911	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:49,913	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:49,913	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:49,919	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:49,922	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:38:51,964	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:51,964	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:54,063	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:54,063	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:55,043	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:55,043	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:55,077	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:55,079	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:55,079	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:55,082	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:55,082	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:57,081	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:57,082	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:57,083	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:57,084	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:57,088	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:57,133	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:57,133	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:59,175	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:59,177	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:38:59,180	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:59,182	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:38:59,182	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:39:01,179	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:01,179	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:01,180	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:01,182	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:01,182	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:03,271	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:03,273	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:03,273	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:03,279	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:03,282	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:04,252	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:04,253	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:04,253	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:04,260	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:04,263	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:04,263	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:04,263	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:06,353	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:06,353	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:07,371	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:07,372	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:07,373	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:07,379	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:39:07,382	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:08,354	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:08,354	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:09,283	SE-MAF.USA	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 07:39:09,283	SE-MAF.USA	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 07:39:10,453	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:10,453	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:10,718	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
26/07/2024 07:39:11,433	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:11,433	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:12,447	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:12,449	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:12,450	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:12,452	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:12,452	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:14,541	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:14,542	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:14,543	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:14,549	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:14,552	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:14,553	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:14,553	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:16,545	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:39:16,545	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:16,550	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:16,552	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:16,552	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:17,573	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:17,573	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:21,711	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:21,711	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:21,713	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:21,719	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:21,722	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:22,689	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:22,691	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:22,692	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:22,692	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:22,699	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:25,807	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:25,809	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:25,810	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:25,812	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:25,812	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:26,787	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:26,787	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:39:26,790	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:26,792	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:26,792	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:34,009	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:34,009	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:34,990	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:34,990	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:38,100	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:38,100	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:39,125	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:39,127	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:39,132	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:39,133	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:39,134	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:40,105	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:40,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:40,110	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:40,110	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:40,112	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:40,113	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:40,114	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:42,199	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:42,199	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:39:42,202	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:42,203	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:42,204	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:43,230	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:43,230	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:44,201	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:44,201	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:46,300	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:46,300	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:51,371	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:51,371	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:52,395	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:52,396	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:52,397	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:52,402	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:52,403	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:54,489	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:54,490	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:54,490	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:54,491	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:54,492	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:54,493	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:54,495	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:39:55,469	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:55,469	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:39:55,470	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:55,470	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:55,472	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:55,472	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:55,475	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:57,569	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:57,569	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:58,541	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:39:58,541	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:00,639	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:00,639	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:01,719	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
26/07/2024 07:40:02,640	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:02,640	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:04,733	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:40:04,734	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:04,735	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:40:04,740	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:04,740	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:04,742	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:04,745	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:40:06,737	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:40:06,737	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:40:06,740	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:06,740	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:06,742	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:06,743	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:06,744	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:10,880	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:10,880	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:11,903	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:40:11,903	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:40:11,904	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:11,912	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:11,913	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:12,881	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:40:12,881	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:12,881	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:12,883	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:12,883	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:40:12,884	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:12,892	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:18,049	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:40:18,049	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:40:18,051	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:18,051	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:18,052	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:18,053	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:18,054	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:20,051	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:40:20,053	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:20,053	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:40:20,055	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:20,062	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:21,080	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:21,080	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:23,169	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:40:23,170	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:23,170	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:23,171	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:40:23,172	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:23,173	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:23,175	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:26,197	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:40:26,199	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:40:26,202	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:26,203	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:40:26,204	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:28,668	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
26/07/2024 07:40:29,315	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:29,315	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:40:29,317	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:40:29,322	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:29,323	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:31,318	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:40:31,319	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:40:31,320	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:31,320	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:31,322	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:31,323	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:31,323	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:31,668	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
26/07/2024 07:40:34,437	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:40:34,437	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:40:34,442	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:34,443	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:34,443	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:37,465	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:40:37,467	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
26/07/2024 07:40:37,472	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:37,473	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:37,473	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:37,510	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:37,510	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:39,520	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:39,520	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:43,655	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
26/07/2024 07:40:43,656	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
26/07/2024 07:40:43,660	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:43,663	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:43,664	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:44,634	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
26/07/2024 07:40:44,634	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:44,636	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:44,637	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
26/07/2024 07:40:44,640	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:45,710	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:45,710	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:48,731	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:48,731	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:53,901	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:40:53,901	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:54,921	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:40:54,922	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:40:54,923	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:54,930	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:54,934	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:55,901	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:40:55,902	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:40:55,904	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:55,904	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:55,910	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:55,910	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:55,911	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:40:57,675	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
26/07/2024 07:41:00,042	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:00,043	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:00,044	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:00,050	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:00,050	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:00,050	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:00,054	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:01,024	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:01,024	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:41:01,025	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:01,030	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:01,034	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:03,118	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:03,119	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:03,121	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:03,123	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:03,124	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:04,096	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:04,097	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:04,100	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:04,100	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:04,101	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:04,103	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:04,104	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:07,213	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:07,214	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:07,214	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:07,220	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:07,220	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:07,220	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:07,224	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:10,241	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:41:10,241	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:11,265	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:11,266	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:11,271	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:11,274	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:11,274	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:12,340	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:12,340	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:13,358	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:13,360	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:13,361	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:13,363	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:13,364	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:15,370	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:15,370	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:18,435	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:18,436	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:18,437	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:18,440	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:18,444	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:18,480	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:18,480	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:20,491	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:41:20,491	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:22,581	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:22,581	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:23,601	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:23,601	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:23,602	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:23,603	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:23,604	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:24,581	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:24,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:24,583	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:24,584	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:24,584	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:25,611	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:25,611	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:27,699	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:27,700	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:27,700	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:27,703	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:27,704	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:29,751	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:29,751	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:31,751	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:41:31,752	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:31,754	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:31,754	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:31,760	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:33,802	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:33,802	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:34,869	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:34,870	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:34,870	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:34,874	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:34,874	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:35,901	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:35,901	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:36,874	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:36,874	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:36,875	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:36,881	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:36,881	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:36,881	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:36,884	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:38,968	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:38,969	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:38,971	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:41:38,974	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:38,974	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:39,947	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:39,948	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:39,951	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:39,954	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:39,954	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:42,041	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:42,041	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:42,042	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:42,045	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:42,051	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:42,051	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:42,054	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:43,021	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:43,021	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:44,044	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:44,045	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:44,046	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:44,050	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:44,054	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:46,138	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:46,139	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:41:46,140	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:46,141	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:46,141	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:46,144	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:46,145	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:47,121	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:47,121	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:48,141	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:48,142	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:48,144	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:48,145	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:48,150	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:48,694	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
26/07/2024 07:41:51,259	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:51,260	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:51,260	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:51,264	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:51,264	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:52,291	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:52,291	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:54,290	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:54,290	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:57,359	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:41:57,360	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:41:57,360	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:57,364	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:41:57,364	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:01,503	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:01,504	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:01,504	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:01,510	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:01,511	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:01,511	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:01,514	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:03,509	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:03,510	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:03,511	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:03,514	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:03,514	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:04,541	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:04,541	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:07,651	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:07,651	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:07,652	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:07,652	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:07,652	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:42:07,654	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:07,664	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:12,727	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:12,728	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:12,731	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:12,731	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:12,731	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:12,734	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:12,734	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:16,869	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:16,870	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:16,871	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:16,871	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:16,871	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:16,874	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:16,874	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:17,848	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:17,849	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:17,850	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:17,850	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:17,851	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:17,854	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:17,854	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:42:18,705	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
26/07/2024 07:42:19,942	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:19,943	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:19,945	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:19,950	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:19,950	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:19,950	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:19,954	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:20,921	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:20,922	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:20,924	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:20,924	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:20,930	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:21,951	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:21,951	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:24,039	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:24,040	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:24,041	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:24,041	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:24,041	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:24,044	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:24,045	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:25,018	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:42:25,019	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:25,021	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:25,024	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:25,024	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:27,071	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:27,071	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:35,311	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:35,311	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:36,332	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:36,332	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:36,335	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:36,341	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:36,344	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:37,310	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:37,310	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:37,311	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:37,312	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:37,312	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:37,315	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:37,315	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:39,404	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:39,404	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:39,405	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:42:39,410	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:39,411	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:39,411	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:39,414	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:40,386	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:40,386	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:40,391	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:40,391	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:40,391	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:40,394	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:40,395	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:53,748	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:53,750	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:53,751	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:53,754	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:53,755	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:54,781	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:54,781	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:55,752	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:55,752	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:55,752	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:42:55,753	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:55,753	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:42:55,754	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:42:55,755	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:00,918	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
26/07/2024 07:43:00,918	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
26/07/2024 07:43:00,921	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:00,921	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:00,921	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:00,924	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:00,925	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:01,901	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:01,901	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:03,946	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
26/07/2024 07:43:03,946	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
26/07/2024 07:43:03,951	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:03,954	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:03,955	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:07,064	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
26/07/2024 07:43:07,064	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
26/07/2024 07:43:07,065	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:07,071	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:07,074	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:08,622	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
26/07/2024 07:43:09,068	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:43:09,068	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:43:09,071	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:09,074	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:09,075	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:17,311	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:17,311	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:18,291	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:18,291	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:28,582	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:28,582	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:29,563	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:29,563	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:37,791	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:37,792	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:43:37,794	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:43:37,795	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:37,805	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:39,796	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:43:39,798	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:43:39,801	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:39,805	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:39,805	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:47,014	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:43:47,015	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:47,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:43:47,022	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:47,025	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:47,992	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:43:47,993	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:43:47,993	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:47,995	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:43:47,995	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:44:03,402	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:44:03,403	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:44:03,405	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:44:03,412	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:44:03,415	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:44:05,406	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:44:05,407	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:44:05,412	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:44:05,415	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:44:05,415	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:45:01,673	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
26/07/2024 07:45:52,710	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
26/07/2024 07:46:28,863	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 07:46:28,863	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:46:28,864	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
26/07/2024 07:46:28,866	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:46:28,866	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:46:29,842	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
26/07/2024 07:46:29,843	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:46:29,843	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
26/07/2024 07:46:29,846	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:46:29,846	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:49:10,708	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
26/07/2024 07:49:10,710	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
26/07/2024 07:49:10,714	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:49:10,717	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:49:10,717	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:49:11,688	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
26/07/2024 07:49:11,688	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
26/07/2024 07:49:11,688	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:49:11,694	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:49:11,697	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 07:59:29,995	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
26/07/2024 07:59:29,995	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
26/07/2024 07:59:29,996	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 07:59:29,996	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 07:59:30,014	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 07:59:30,014	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
26/07/2024 07:59:30,016	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 07:59:30,016	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M3.11M3	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01H2	Normal	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01T3.31T3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M5.11M5	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M2.11M2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED não sincronizado	LT_12V9_IED_FSINC	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M5.31M5-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M4.31M4-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M1.31M1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M3.31M3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M5.31M5-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M1.11M1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M4.31M4-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.USA	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M1.31M1-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M2.31M2-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M2.31M2-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M3.31M3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M4.11M4	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.01T3.31T3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	operador
26/07/2024 08:01:23,892	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	operador
26/07/2024 08:07:06,302	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 08:07:06,303	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:07:06,303	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:07:06,303	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:07:06,408	SE-MAF.01M2.11M2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 08:07:06,408	SE-MAF.01M1.11M1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:07:06,414	SE-MAF.01M3.11M3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 08:07:06,416	SE-MAF.01M4.11M4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 08:07:06,421	SE-MAF.01M5.11M5	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 08:07:11,302	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,383	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,383	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,383	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,383	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,383	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/07/2024 08:07:11,383	SE-MAF.01M2.31M2-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/07/2024 08:07:11,383	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,383	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,386	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,386	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/07/2024 08:07:11,386	SE-MAF.01M1.31M1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/07/2024 08:07:11,386	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,386	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,386	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,386	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,386	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:07:11,390	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,390	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/07/2024 08:07:11,390	SE-MAF.01M4.31M4-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/07/2024 08:07:11,390	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,390	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,390	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,390	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,390	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,393	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,393	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,393	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,393	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,393	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,393	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,393	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/07/2024 08:07:11,393	SE-MAF.01M3.31M3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/07/2024 08:07:11,396	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,396	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,396	SE-MAF.01M5.31M5-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/07/2024 08:07:11,396	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/07/2024 08:07:11,396	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:07:11,396	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,396	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,396	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,398	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,398	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,398	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,398	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:07:11,398	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,398	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:07:11,398	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/07/2024 08:07:11,398	SE-MAF.01T3.31T3-7		Estado da Chave	Pos	operador
26/07/2024 08:07:11,398	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:07:11,398	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:07:11,398	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:10:04,806	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
26/07/2024 08:10:04,808	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
26/07/2024 08:10:04,810	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
26/07/2024 08:10:04,832	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
26/07/2024 08:10:04,832	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
26/07/2024 08:10:04,832	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
26/07/2024 08:10:04,845	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 08:10:04,850	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:10:04,861	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:10:04,861	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:10:04,879	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:10:13,772	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
26/07/2024 08:10:13,774	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
26/07/2024 08:10:13,776	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
26/07/2024 08:10:13,930	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
26/07/2024 08:10:13,970	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 08:10:13,972	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:10:13,972	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:12:11,896	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_50_B	operador
26/07/2024 08:12:11,896	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	operador
26/07/2024 08:12:11,896	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 08:12:11,896	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 08:12:11,896	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
26/07/2024 08:12:11,896	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
26/07/2024 08:12:11,896	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	operador
26/07/2024 08:12:11,896	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	operador
26/07/2024 08:12:11,896	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_50N	operador
26/07/2024 08:12:11,896	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador
26/07/2024 08:12:11,896	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:12:49,841	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
26/07/2024 08:12:49,845	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
26/07/2024 08:12:49,849	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
26/07/2024 08:12:49,849	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
26/07/2024 08:13:04,723	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	
26/07/2024 08:13:04,723	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_50_B	
26/07/2024 08:13:04,725	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	
26/07/2024 08:13:04,757	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	
26/07/2024 08:13:04,757	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_50_B	
26/07/2024 08:13:04,757	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	
26/07/2024 08:13:32,883	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	
26/07/2024 08:13:32,885	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_50N	
26/07/2024 08:13:32,917	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	
26/07/2024 08:13:32,917	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_50N	
26/07/2024 08:14:56,375	SE-MAF.02T1BT.11T1	COS	Enviado comando N2 do 11T1	N2N3	operador
26/07/2024 08:15:17,493	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 08:15:44,598	SE-MAF.02T1BT.11T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 08:15:52,726	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 08:16:40,013	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 08:16:40,013	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:17:01,188	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 08:17:01,189	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
26/07/2024 08:17:01,193	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:17:01,193	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:17:01,193	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:17:28,353	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 08:17:28,358	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 08:17:28,362	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:17:28,362	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:17:28,373	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:17:36,418	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 08:17:36,463	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 08:17:36,472	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:17:36,472	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:17:36,472	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:18:11,521	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/07/2024 08:18:11,521	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 08:18:11,521	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
26/07/2024 08:20:03,876	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_50_B	
26/07/2024 08:20:03,878	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	
26/07/2024 08:20:03,880	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	
26/07/2024 08:20:03,916	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:20:03,918	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 08:20:03,921	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:20:03,921	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:20:03,931	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:20:04,008	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	
26/07/2024 08:20:04,010	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_50_B	
26/07/2024 08:20:04,010	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	
26/07/2024 08:20:10,646	SE-MAF.02T1BT.11T1	SE	Enviado comando N3 do 11T1	N2N3	operador
26/07/2024 08:20:18,840	SE-MAF.02T1BT.11T1	COS	Enviado comando N2 do 11T1	N2N3	operador
26/07/2024 08:21:48,660	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
26/07/2024 08:21:48,660	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_50_B	operador
26/07/2024 08:21:48,660	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/07/2024 08:21:48,660	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 08:21:48,660	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
26/07/2024 08:21:48,660	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	operador
26/07/2024 08:21:48,660	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	operador
26/07/2024 08:21:54,407	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/07/2024 08:21:54,407	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 08:22:02,607	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 08:22:02,607	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 08:22:14,876	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 08:22:15,937	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:22:15,937	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 08:22:23,107	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/07/2024 08:22:23,107	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 08:22:25,150	SE-MAF.02T1AT.12T1	COS	Enviado comando N2 do 12T1	N2N3	operador
26/07/2024 08:22:36,182	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/07/2024 08:22:36,182	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/07/2024 08:22:57,567	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/07/2024 08:22:57,567	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 08:23:02,372	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
26/07/2024 08:23:03,372	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
26/07/2024 08:23:34,485	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
26/07/2024 08:23:34,485	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 08:23:49,759	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	operador
26/07/2024 08:23:49,759	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
26/07/2024 08:23:49,759	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
26/07/2024 08:23:49,759	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
26/07/2024 08:23:49,760	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
26/07/2024 08:23:49,760	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
26/07/2024 08:23:49,760	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
26/07/2024 08:23:49,760	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
26/07/2024 08:23:49,760	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
26/07/2024 08:23:58,765	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 08:23:58,766	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:23:58,766	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:23:58,766	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:23:58,766	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
26/07/2024 08:24:08,999	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 08:24:08,999	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 08:24:25,605	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
26/07/2024 08:24:25,605	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
26/07/2024 08:24:25,911	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 08:24:25,911	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 08:24:25,913	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 08:24:25,913	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 08:24:25,914	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 08:24:25,918	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 08:24:25,919	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 08:24:39,181	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/07/2024 08:24:39,181	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 08:24:39,183	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 08:24:39,183	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 08:24:39,186	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 08:24:39,188	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 08:24:39,189	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:24:39,916	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
26/07/2024 08:24:39,916	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
26/07/2024 08:25:58,066	SE-MAF.02T1BT	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_11T1_SUP_VCC_120V	operador
26/07/2024 08:25:58,066	SE-MAF.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	operador
26/07/2024 08:26:02,275	SE-MAF.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 08:26:05,735	SE-MAF.02T1BT	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_11T1_SUP_VCC_120V	
26/07/2024 08:27:06,424	SE-MAF.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 08:27:08,815	SE-MAF.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 08:27:12,724	SE-MAF.02T1BT	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_11T1_SUP_VCC_120V	
26/07/2024 08:27:46,935	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	operador
26/07/2024 08:27:48,915	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	
26/07/2024 08:27:59,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	
26/07/2024 08:28:00,025	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	
26/07/2024 08:28:04,545	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	
26/07/2024 08:28:07,155	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	
26/07/2024 08:28:12,635	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	
26/07/2024 08:28:27,054	SE-MAF.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	operador
26/07/2024 08:29:10,714	SE-MAF.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 08:29:11,724	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	
26/07/2024 08:29:20,664	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	
26/07/2024 08:29:23,743	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	
26/07/2024 08:29:24,374	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	
26/07/2024 08:29:26,903	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:29:27,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	
26/07/2024 08:29:28,943	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	
26/07/2024 08:29:29,573	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	
26/07/2024 08:29:54,544	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
26/07/2024 08:29:59,106	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Mola Descarregada	TR_11T1_MOLA_DESC	operador
26/07/2024 08:29:59,106	SE-MAF.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	operador
26/07/2024 08:29:59,106	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	operador
26/07/2024 08:29:59,106	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	operador
26/07/2024 08:30:07,696	SE-MAF.02T1BT.11T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 08:30:16,153	SE-MAF.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 08:30:17,427	SE-MAF.02T1BT.11T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 08:31:04,083	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Mola Descarregada	TR_11T1_MOLA_DESC	
26/07/2024 08:31:07,172	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Mola Descarregada	TR_11T1_MOLA_DESC	
26/07/2024 08:31:26,362	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 08:31:31,296	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
26/07/2024 08:31:31,636	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
26/07/2024 08:31:32,056	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador
26/07/2024 08:31:32,066	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:31:38,665	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 08:31:38,666	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:31:38,666	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:31:38,666	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:31:52,782	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Cmd Abertura	TR_11T1_FALHA_CMD_AB	
26/07/2024 08:31:52,803	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Cmd Abertura	TR_11T1_FALHA_CMD_AB	
26/07/2024 08:31:58,277	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 08:32:01,573	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 08:32:01,576	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 08:32:01,583	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:32:01,583	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:32:01,593	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:32:08,326	SE-MAF.02T1BT.11T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 08:32:46,903	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 08:32:56,011	SE-MAF.02T1BT.11T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 08:33:11,482	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_11T1_FALHA_CMD_FE	
26/07/2024 08:33:11,502	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_11T1_FALHA_CMD_FE	
26/07/2024 08:33:42,467	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 08:33:42,468	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 08:33:42,472	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:33:42,472	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:33:42,472	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:33:47,093	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31T1-4	Pos	operador
26/07/2024 08:33:52,517	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 08:33:52,518	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:33:52,522	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:33:52,522	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:33:52,532	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:34:31,118	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 08:34:31,121	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:34:31,121	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:34:31,121	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:34:31,122	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 08:34:40,227	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 08:34:40,228	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 08:34:40,231	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:34:40,231	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:34:40,241	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:35:24,102	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31T1-4	Pos	operador
26/07/2024 08:35:36,584	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31T1-4	Pos	operador
26/07/2024 08:35:44,037	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31T1-4	Pos	operador
26/07/2024 08:35:46,270	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Alarme	31T1-4 - Falha Cmd Abertura	TR_11T1_SEC_4_FALHA_AB	
26/07/2024 08:35:46,291	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Normal	31T1-4 - Falha Cmd Abertura	TR_11T1_SEC_4_FALHA_AB	
26/07/2024 08:35:57,406	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31T1-4	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:36:12,756	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_11T1_FALHA_CMD_FE	operador
26/07/2024 08:36:12,756	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
26/07/2024 08:36:12,756	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 08:36:12,756	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Cmd Abertura	TR_11T1_FALHA_CMD_AB	operador
26/07/2024 08:36:12,756	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Normal	31T1-4 - Falha Cmd Abertura	TR_11T1_SEC_4_FALHA_AB	operador
26/07/2024 08:36:15,986	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31T1-4	Pos	operador
26/07/2024 08:36:35,999	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31T1-4	Pos	operador
26/07/2024 08:36:44,816	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31T1-4	Pos	operador
26/07/2024 08:37:23,320	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Alarme	31T1-4 - Falha Cmd Abertura	TR_11T1_SEC_4_FALHA_AB	
26/07/2024 08:37:23,340	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Normal	31T1-4 - Falha Cmd Abertura	TR_11T1_SEC_4_FALHA_AB	
26/07/2024 08:37:33,320	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:37:33,320	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:37:33,320	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:37:44,492	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31T1-4	Pos	operador
26/07/2024 08:37:46,690	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:37:46,690	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:37:46,690	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:38:15,370	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Alarme	31T1-4 - Falha Cmd Abertura	TR_11T1_SEC_4_FALHA_AB	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:38:15,390	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Normal	31T1-4 - Falha Cmd Abertura	TR_11T1_SEC_4_FALHA_AB	
26/07/2024 08:38:25,290	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:38:25,290	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:38:25,290	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:38:31,307	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Normal	31T1-4 - Falha Cmd Fechamento	TR_11T1_SEC_4_FALHA_FE	operador
26/07/2024 08:38:31,307	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Normal	31T1-4 - Falha Cmd Abertura	TR_11T1_SEC_4_FALHA_AB	operador
26/07/2024 08:38:44,041	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Alarme	31T1-4 - Falha Cmd Fechamento	TR_11T1_SEC_4_FALHA_FE	
26/07/2024 08:38:48,309	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela2	Tabela2	operador
26/07/2024 08:39:33,809	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:39:33,809	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:39:33,809	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:39:33,809	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:39:33,809	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:39:33,819	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Normal	31T1-4 - Falha Cmd Fechamento	TR_11T1_SEC_4_FALHA_FE	
26/07/2024 08:39:49,277	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela1	Tabela1	operador
26/07/2024 08:40:32,609	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
26/07/2024 08:40:32,609	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:40:32,619	SE-MAF.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 08:41:25,779	SE-MAF.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 08:41:33,619	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
26/07/2024 08:41:33,619	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
26/07/2024 08:41:33,629	SE-MAF.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 08:42:36,028	SE-MAF.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 08:43:10,183	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Alarme	ED2-3 31T1-4-Manivela Ins.	TR_11T1_ED_MANIVELA	
26/07/2024 08:43:12,970	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Normal	ED2-3 31T1-4-Manivela Ins.	TR_11T1_ED_MANIVELA	
26/07/2024 08:43:21,884	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	ED2-4 11T1-F.Vcc Cubiculo	TR_11T1_ED_FVCC_CUB	
26/07/2024 08:43:24,950	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED2-4 11T1-F.Vcc Cubiculo	TR_11T1_ED_FVCC_CUB	
26/07/2024 08:43:28,054	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	ED2-5 11T1-F.Vcc Motor	TR_11T1_ED_FVCC_MOT	
26/07/2024 08:43:28,059	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:43:30,741	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED2-5 11T1-F.Vcc Motor	TR_11T1_ED_FVCC_MOT	
26/07/2024 08:43:30,748	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:43:34,955	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	ED2-8 11T1-SF6 2o Estagio	TR_11T1_ED_SF6_2EST	
26/07/2024 08:43:34,957	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:43:38,559	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED2-8 11T1-SF6 2o Estagio	TR_11T1_ED_SF6_2EST	
26/07/2024 08:43:38,577	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:45:26,893	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	ED3-5 11T1-Aus. V Saida	TR_11T1_ED_F_DETEC_V	
26/07/2024 08:45:29,450	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED3-5 11T1-Aus. V Saida	TR_11T1_ED_F_DETEC_V	
26/07/2024 08:45:31,782	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	ED3-6 11T1-F.Vcc Cmd Ab.1	TR_11T1_ED_FVCC_CMD_AB1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:45:35,431	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED3-6 11T1-F.Vcc Cmd Ab.1	TR_11T1_ED_FVCC_CMD_AB1	
26/07/2024 08:45:36,663	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	ED3-7 11T1-F.Vcc Cmd Ab.2	TR_11T1_ED_FVCC_CMD_AB2	
26/07/2024 08:45:39,539	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED3-7 11T1-F.Vcc Cmd Ab.2	TR_11T1_ED_FVCC_CMD_AB2	
26/07/2024 08:45:41,023	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	ED3-8 11T1-F.Vcc Cmd Fe.	TR_11T1_ED_FVCC_CMD_FE	
26/07/2024 08:45:43,171	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED3-8 11T1-F.Vcc Cmd Fe.	TR_11T1_ED_FVCC_CMD_FE	
26/07/2024 08:46:58,284	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	ED4-1 11T1-Porta C. Cab. Ab	TR_11T1_ED_CUB_PORTA_AB	
26/07/2024 08:47:01,550	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED4-1 11T1-Porta C. Cab. Ab	TR_11T1_ED_CUB_PORTA_AB	
26/07/2024 08:47:02,523	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	ED4-2 01B1-MDJ TP AB.	TR_11T1_ED_MDJ_TP_AB	
26/07/2024 08:47:06,008	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED4-2 01B1-MDJ TP AB.	TR_11T1_ED_MDJ_TP_AB	
26/07/2024 08:47:08,863	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	ED4-5 11T1-F.Vcc Motor/Cmd.	TR_11T1_ED_FVCC_MOT_CMD	
26/07/2024 08:47:11,861	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED4-5 11T1-F.Vcc Motor/Cmd.	TR_11T1_ED_FVCC_MOT_CMD	
26/07/2024 08:47:13,654	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	ED4-6 11T1-F.Vcc Cmd.	TR_11T1_ED_FVCC_CMD	
26/07/2024 08:47:13,655	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:47:16,090	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED4-6 11T1-F.Vcc Cmd.	TR_11T1_ED_FVCC_CMD	
26/07/2024 08:47:16,096	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:47:18,215	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:47:23,865	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:47:29,055	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	ED4-10 86T1-Atuado	86T	
26/07/2024 08:47:30,056	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:47:32,606	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED4-10 86T1-Atuado	86T	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:47:32,615	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:47:32,615	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/07/2024 08:47:34,734	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	ED4-11 R90T1-Falha Interna	TR_11T1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
26/07/2024 08:47:37,922	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED4-11 R90T1-Falha Interna	TR_11T1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
26/07/2024 08:51:55,433	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 08:52:00,675	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED3-7 11T1-F.Vcc Cmd Ab.2	TR_11T1_ED_FVCC_CMD_AB2	operador
26/07/2024 08:52:00,676	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
26/07/2024 08:52:00,676	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED3-5 11T1-Aus. V Saida	TR_11T1_ED_F_DETEC_V	operador
26/07/2024 08:52:00,676	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED2-5 11T1-F.Vcc Motor	TR_11T1_ED_FVCC_MOT	operador
26/07/2024 08:52:00,676	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED4-6 11T1-F.Vcc Cmd.	TR_11T1_ED_FVCC_CMD	operador
26/07/2024 08:52:00,676	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED4-10 86T1-Atuado	86T	operador
26/07/2024 08:52:00,676	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED4-2 01B1-MDJ TP AB.	TR_11T1_ED_MDJ_TP_AB	operador
26/07/2024 08:52:00,676	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
26/07/2024 08:52:00,676	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED3-8 11T1-F.Vcc Cmd Fe.	TR_11T1_ED_FVCC_CMD_FE	operador
26/07/2024 08:52:00,676	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED3-6 11T1-F.Vcc Cmd Ab.1	TR_11T1_ED_FVCC_CMD_AB1	operador
26/07/2024 08:52:00,676	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED2-8 11T1-SF6 2o Estagio	TR_11T1_ED_SF6_2EST	operador
26/07/2024 08:52:00,676	SE-MAF.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	operador
26/07/2024 08:52:00,676	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED2-4 11T1-F.Vcc Cubiculo	TR_11T1_ED_FVCC_CUB	operador
26/07/2024 08:52:00,676	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED4-11 R90T1-Falha Interna	TR_11T1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
26/07/2024 08:52:00,676	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Normal	ED2-3 31T1-4-Manivela Ins.	TR_11T1_ED_MANIVELA	operador
26/07/2024 08:52:00,676	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED4-5 11T1-F.Vcc Motor/Cmd.	TR_11T1_ED_FVCC_MOT_CMD	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:52:00,676	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED4-1 11T1-Porta C. Cab. Ab	TR_11T1_ED_CUB_PORTA_AB	operador
26/07/2024 08:52:00,676	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
26/07/2024 08:53:04,623	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 08:53:06,723	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
26/07/2024 08:53:06,723	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
26/07/2024 08:53:06,724	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 08:53:06,724	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador
26/07/2024 08:53:06,724	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador
26/07/2024 08:53:29,318	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 08:53:33,710	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
26/07/2024 08:53:33,710	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
26/07/2024 08:53:33,710	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 08:53:40,076	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 08:53:40,078	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
26/07/2024 08:53:40,082	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:53:40,082	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:53:40,082	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:53:59,447	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 08:54:12,553	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
26/07/2024 08:54:12,553	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
26/07/2024 08:54:12,553	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
26/07/2024 08:54:12,583	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
26/07/2024 08:54:12,587	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:54:12,587	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
26/07/2024 08:54:12,598	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 08:54:12,599	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 08:54:12,604	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:54:12,604	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:54:12,613	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:54:47,659	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 08:54:49,284	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 08:54:49,287	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 08:54:49,291	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:54:49,291	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:54:49,291	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:55:05,010	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
26/07/2024 08:55:05,044	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
26/07/2024 08:55:05,047	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 08:55:05,052	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 08:55:05,063	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:55:05,063	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:55:05,071	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:55:13,984	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 08:55:13,987	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 08:55:13,991	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:55:13,991	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:55:13,991	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:55:30,044	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
26/07/2024 08:55:30,078	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
26/07/2024 08:55:30,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 08:55:30,092	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 08:55:30,101	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:55:30,101	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:55:30,111	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:55:44,122	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 08:55:44,127	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 08:55:44,131	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:55:44,131	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:55:44,131	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:55:53,486	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
26/07/2024 08:55:53,522	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
26/07/2024 08:55:53,527	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 08:55:53,530	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 08:55:53,532	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:55:53,532	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:55:53,541	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:56:32,354	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 08:56:32,357	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 08:56:32,361	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:56:32,361	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:56:32,361	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:56:38,433	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 08:56:44,494	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
26/07/2024 08:58:03,139	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
26/07/2024 08:58:03,139	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
26/07/2024 08:58:03,141	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
26/07/2024 08:58:03,185	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 08:58:03,186	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 08:58:03,192	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:58:03,192	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:58:03,200	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:58:03,297	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
26/07/2024 08:58:03,311	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
26/07/2024 08:58:03,319	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
26/07/2024 08:58:03,321	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
26/07/2024 08:58:03,323	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
26/07/2024 08:58:03,328	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:58:03,335	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:58:03,335	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:58:03,345	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:58:16,480	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
26/07/2024 08:58:23,181	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 08:58:23,186	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 08:58:23,190	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:58:23,190	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:58:23,190	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:58:29,228	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 08:58:29,235	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:58:29,235	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:58:29,235	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:58:54,479	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/07/2024 08:58:54,479	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/07/2024 08:58:56,839	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLQ_TRIP	
26/07/2024 08:58:56,859	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
26/07/2024 08:59:08,107	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
26/07/2024 08:59:08,109	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
26/07/2024 08:59:08,111	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
26/07/2024 08:59:23,340	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLQ_TRIP	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 08:59:23,385	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 08:59:23,386	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 08:59:23,390	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:59:23,390	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:59:23,400	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:59:23,511	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
26/07/2024 08:59:36,619	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
26/07/2024 08:59:36,657	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 08:59:36,664	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:59:36,664	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 08:59:36,675	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 08:59:44,803	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
26/07/2024 08:59:44,811	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
26/07/2024 08:59:44,813	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
26/07/2024 08:59:44,815	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
26/07/2024 09:00:01,247	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:00:01,254	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:00:01,254	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:00:01,254	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:00:23,775	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:00:23,776	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:00:23,779	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:00:23,779	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:00:23,779	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:00:49,961	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
26/07/2024 09:01:12,051	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 09:01:30,839	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/07/2024 09:01:30,839	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 09:01:40,200	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 09:02:34,757	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
26/07/2024 09:02:39,190	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
26/07/2024 09:02:39,220	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
26/07/2024 09:02:39,234	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:02:39,236	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:02:39,241	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:02:39,241	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:02:39,249	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:02:56,903	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:02:56,904	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:02:56,908	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:02:56,908	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:02:56,908	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:03:12,887	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
26/07/2024 09:03:12,917	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
26/07/2024 09:03:12,929	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:03:12,933	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:03:12,940	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:03:12,940	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:03:12,948	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:03:25,063	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:03:25,064	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:03:25,068	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:03:25,068	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:03:25,068	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:03:36,478	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/07/2024 09:03:36,478	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 09:03:40,608	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLQ_TRIP	
26/07/2024 09:03:40,628	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
26/07/2024 09:03:54,339	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
26/07/2024 09:04:08,548	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLQ_TRIP	
26/07/2024 09:04:08,589	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:04:08,593	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:04:08,598	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:04:08,598	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:04:08,608	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:04:20,608	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
26/07/2024 09:04:35,055	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
26/07/2024 09:07:35,498	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:07:35,503	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:07:35,507	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:07:35,507	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:07:35,507	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:07:45,298	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
26/07/2024 09:07:45,333	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:07:45,336	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:07:45,340	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:07:45,340	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:07:45,349	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:07:45,456	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
26/07/2024 09:07:45,491	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:07:45,492	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:07:45,492	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:07:45,502	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:07:51,278	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
26/07/2024 09:07:51,296	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
26/07/2024 09:09:21,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
26/07/2024 09:09:21,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLQ_TRIP	operador
26/07/2024 09:09:21,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	operador
26/07/2024 09:09:21,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
26/07/2024 09:09:21,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
26/07/2024 09:09:21,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/07/2024 09:09:21,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 09:09:21,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	operador
26/07/2024 09:09:21,115	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	operador
26/07/2024 09:09:21,115	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 09:09:21,115	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador
26/07/2024 09:09:21,115	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador
26/07/2024 09:09:29,864	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
26/07/2024 09:10:27,608	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 09:10:44,693	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 09:11:02,596	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 09:11:14,891	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 09:11:14,900	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:11:14,900	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:11:14,900	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:11:25,724	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 09:12:00,285	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
26/07/2024 09:12:00,285	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 09:12:12,679	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 09:12:12,682	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
26/07/2024 09:12:12,685	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:12:12,685	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:12:12,685	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:12:21,375	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	
26/07/2024 09:12:21,395	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	
26/07/2024 09:12:21,416	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:12:21,419	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:12:21,428	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:12:21,428	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:12:21,436	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:12:29,767	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:12:29,771	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:12:29,776	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:12:29,776	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:12:29,776	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:12:39,805	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_50_B	
26/07/2024 09:12:39,825	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_50_B	
26/07/2024 09:12:39,842	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:12:39,847	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:12:39,866	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:12:39,866	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:12:39,876	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:12:47,677	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:12:47,681	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:12:47,686	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:12:47,686	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:12:47,686	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:12:54,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	
26/07/2024 09:12:54,125	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	
26/07/2024 09:12:54,146	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:12:54,149	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:12:54,156	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:12:54,156	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:12:54,176	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:12:58,327	SE-MAF.01B1.11B1	COS	Enviado comando N2 do 11B1	N2N3	operador
26/07/2024 09:13:01,016	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
26/07/2024 09:13:10,816	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:13:10,821	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:13:10,825	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:13:10,825	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:13:10,825	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:13:31,045	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/07/2024 09:13:31,045	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 09:13:34,045	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLQ_TRIP	
26/07/2024 09:13:34,065	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
26/07/2024 09:13:42,190	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	
26/07/2024 09:13:42,192	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	
26/07/2024 09:13:43,143	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
26/07/2024 09:13:43,144	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
26/07/2024 09:13:43,147	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
26/07/2024 09:13:55,744	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	
26/07/2024 09:13:55,747	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	
26/07/2024 09:13:55,756	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
26/07/2024 09:13:55,759	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:13:55,760	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
26/07/2024 09:14:02,812	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_50_B	
26/07/2024 09:14:02,816	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	
26/07/2024 09:14:02,818	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	
26/07/2024 09:14:03,768	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
26/07/2024 09:14:03,770	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
26/07/2024 09:14:03,772	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
26/07/2024 09:14:13,295	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLQ_TRIP	
26/07/2024 09:14:13,336	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:14:13,340	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:14:13,345	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:14:13,345	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:14:13,355	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:14:13,466	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
26/07/2024 09:14:19,435	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
26/07/2024 09:14:19,476	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:14:19,483	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:14:19,483	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:14:19,494	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:14:24,207	SE-MAF.01B1.11B1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11B1	Pos	operador
26/07/2024 09:14:24,532	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	
26/07/2024 09:14:24,534	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_50_B	
26/07/2024 09:14:24,534	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
26/07/2024 09:14:24,536	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	
26/07/2024 09:14:24,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
26/07/2024 09:14:24,546	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
26/07/2024 09:14:24,548	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
26/07/2024 09:14:43,415	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 09:14:43,415	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 09:14:46,138	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 09:14:46,145	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:14:46,145	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
26/07/2024 09:14:46,145	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:14:46,150	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
26/07/2024 09:15:16,093	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:15:16,100	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:15:16,100	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
26/07/2024 09:15:16,100	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:15:17,878	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:15:17,880	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:15:17,884	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:15:17,884	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:15:17,884	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:15:25,119	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
26/07/2024 09:15:25,122	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
26/07/2024 09:15:25,123	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
26/07/2024 09:15:25,151	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
26/07/2024 09:15:25,154	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
26/07/2024 09:15:25,154	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
26/07/2024 09:15:25,160	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:15:25,162	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:15:25,165	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:15:25,165	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:15:25,174	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:15:36,561	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
26/07/2024 09:16:09,349	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:16:09,356	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:16:09,356	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:16:09,359	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
26/07/2024 09:16:09,367	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:16:22,337	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:16:22,340	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:16:22,344	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:16:22,344	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:16:22,344	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:16:25,489	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_50_B	
26/07/2024 09:16:25,491	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	
26/07/2024 09:16:25,495	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	
26/07/2024 09:16:25,529	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:16:25,530	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:16:25,535	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:16:25,535	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:16:25,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:16:25,649	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
26/07/2024 09:16:25,659	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_50_B	
26/07/2024 09:16:25,661	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	
26/07/2024 09:16:25,661	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
26/07/2024 09:16:25,663	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	
26/07/2024 09:16:25,682	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:16:25,689	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:16:25,689	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:16:25,699	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:17:16,058	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
26/07/2024 09:17:21,109	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:17:21,110	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:17:21,113	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:17:21,113	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:17:21,113	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:17:21,742	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:17:21,749	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:17:21,749	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:17:21,749	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:17:35,139	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 09:18:19,513	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
26/07/2024 09:18:19,513	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 09:18:19,513	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
26/07/2024 09:18:19,513	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	operador
26/07/2024 09:18:19,514	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/07/2024 09:18:19,514	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	operador
26/07/2024 09:18:19,514	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	operador
26/07/2024 09:18:19,515	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	operador
26/07/2024 09:18:19,515	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_50_B	operador
26/07/2024 09:18:19,515	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:18:19,516	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
26/07/2024 09:18:19,516	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador
26/07/2024 09:18:19,517	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
26/07/2024 09:18:19,517	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	operador
26/07/2024 09:18:19,517	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLQ_TRIP	operador
26/07/2024 09:18:19,518	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
26/07/2024 09:18:28,123	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/07/2024 09:18:28,123	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 09:18:48,284	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
26/07/2024 09:18:48,320	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
26/07/2024 09:18:48,329	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:18:48,330	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:18:48,334	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:18:48,334	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:18:48,344	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:19:00,378	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 09:19:01,233	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/07/2024 09:19:20,381	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:19:20,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:19:20,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:19:20,384	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:19:20,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:19:21,892	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 09:20:07,775	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_50N	
26/07/2024 09:20:07,805	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_50N	
26/07/2024 09:20:07,819	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:20:07,821	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:20:07,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:20:07,824	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:20:07,834	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:20:41,826	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 09:20:45,644	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:20:45,648	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:20:45,652	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:20:45,652	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:20:45,652	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:20:48,890	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_50N	
26/07/2024 09:20:48,914	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_50N	
26/07/2024 09:20:48,929	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:20:48,930	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:20:48,935	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:20:48,935	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:20:48,943	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:20:54,871	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
26/07/2024 09:21:07,154	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:21:07,158	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:21:07,163	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:21:07,163	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:21:07,163	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:21:20,157	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
26/07/2024 09:21:23,648	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_50N	
26/07/2024 09:21:23,668	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_50N	
26/07/2024 09:21:23,689	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:21:23,690	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:21:23,694	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:21:23,694	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:21:23,703	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:21:40,981	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 09:21:48,252	SE-MAF.01B1.11B1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11B1	Pos	operador
26/07/2024 09:22:27,094	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:22:27,098	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:22:27,102	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:22:27,102	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:22:27,102	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:22:40,165	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:22:40,172	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:22:40,172	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:22:40,172	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:22:40,178	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
26/07/2024 09:23:05,452	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
26/07/2024 09:23:09,868	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
26/07/2024 09:23:09,906	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
26/07/2024 09:23:09,909	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:23:09,912	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:23:09,914	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:23:09,914	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:23:09,923	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:23:26,310	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:23:26,311	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:23:26,311	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:23:26,311	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:23:26,312	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:23:33,577	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:23:33,582	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:23:33,582	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:23:33,584	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
26/07/2024 09:23:33,593	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:23:45,731	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/07/2024 09:23:45,731	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/07/2024 09:23:46,349	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
26/07/2024 09:23:48,571	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLK_TRIP	
26/07/2024 09:23:48,591	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
26/07/2024 09:23:51,017	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 09:23:56,743	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_50N	
26/07/2024 09:23:57,488	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
26/07/2024 09:23:58,795	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_50N	
26/07/2024 09:23:58,808	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
26/07/2024 09:24:06,784	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_50N	
26/07/2024 09:24:07,531	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
26/07/2024 09:24:20,392	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLK_TRIP	
26/07/2024 09:24:20,427	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:24:20,432	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:24:20,441	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:24:20.441	SE-MAF.02T1BT.31T1-	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	4				
26/07/2024 09:24:20,451	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:24:20,562	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
26/07/2024 09:24:23,723	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
26/07/2024 09:24:27,021	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
26/07/2024 09:24:27,056	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:24:27,057	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:24:27,057	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:24:27,067	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:24:32,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_50N	
26/07/2024 09:24:32,688	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
26/07/2024 09:24:32,696	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
26/07/2024 09:24:36,321	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/07/2024 09:24:36,321	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 09:24:56,292	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:24:56,297	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:24:56,301	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:24:56,301	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:24:56,301	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:24:58,142	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:24:58,145	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:24:58,145	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:24:58,145	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:25:00,642	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_50N	
26/07/2024 09:25:00,682	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:25:00,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:25:00,692	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:25:00,692	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:25:00,702	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:25:00,800	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
26/07/2024 09:25:00,816	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_50N	
26/07/2024 09:25:00,820	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
26/07/2024 09:25:00,832	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:25:00,835	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:25:00,835	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:25:00,845	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:25:31,714	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:25:31,715	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:25:31,715	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:25:31,715	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:25:36,395	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:25:36,397	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:25:36,402	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:25:36,402	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:25:36,402	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:26:09,104	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:26:09,111	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:26:09,111	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:26:09,111	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:26:09,111	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:26:09,111	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:26:09,111	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:26:09,115	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
26/07/2024 09:26:22,550	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
26/07/2024 09:26:22,586	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:26:22,591	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:26:22,601	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:26:22,601	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:26:22,611	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:26:22,707	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
26/07/2024 09:26:22,722	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
26/07/2024 09:26:22,735	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
26/07/2024 09:26:22,744	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:26:22,745	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:26:22,745	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:26:22,756	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:32:24,546	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 09:32:32,205	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
26/07/2024 09:32:36,343	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
26/07/2024 09:32:36,343	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
26/07/2024 09:32:36,343	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	operador
26/07/2024 09:32:36,343	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLK_TRIP	operador
26/07/2024 09:32:36,343	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	operador
26/07/2024 09:32:36,343	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
26/07/2024 09:32:36,343	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/07/2024 09:32:36,343	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 09:32:36,343	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 09:32:36,343	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	operador
26/07/2024 09:32:36,343	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_50N	operador
26/07/2024 09:32:36,343	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/07/2024 09:32:36,343	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 09:32:36,343	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
26/07/2024 09:34:10,135	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:34:10,138	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:34:10.138	SE-MAF.02T1BT.31T1-	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	4				
26/07/2024 09:34:10,138	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:34:10,139	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:34:17,786	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:34:17,793	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:34:17,793	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:34:17,793	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:36:17,315	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Superado KA²	TR_11T1_SUPERADO_KA2	
26/07/2024 09:36:17,318	SE-MAF.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 09:36:58,937	SE-MAF.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 09:37:06,004	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Superado KA²	TR_11T1_SUPERADO_KA2	
26/07/2024 09:37:06,007	SE-MAF.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 09:37:47,977	SE-MAF.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 09:39:49,017	SE-MAF.02T1.02T1	Rearmar 86	Enviado comando Rearmar 86 do 86T_87	86T_87	operador
26/07/2024 09:39:58,654	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
26/07/2024 09:40:04,739	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 09:40:47,236	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED4-8 02T1-Disp. Alívio de Pressão CSC	TR_87T1_ED_DISP_DAPC	
26/07/2024 09:40:47,236	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED4-8 02T1-Disp. Alívio de Pressão CSC	TR_87T1_ED_DISP_DAPC	
26/07/2024 09:40:47,267	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/07/2024 09:40:47,268	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 09:40:47,268	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:40:47,271	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:40:47,273	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:40:47,273	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:40:47,278	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:40:47,280	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:40:47,288	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:40:47,288	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:40:53,990	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-8 02T1-Disp. Alívio de Pressão CSC	TR_87T1_ED_DISP_DAPC	
26/07/2024 09:40:53,990	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-8 02T1-Disp. Alívio de Pressão CSC	TR_87T1_ED_DISP_DAPC	
26/07/2024 09:41:31,818	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_87	
26/07/2024 09:41:31,818	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_87	System
26/07/2024 09:41:31,818	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_87	
26/07/2024 09:41:31,818	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_87	System
26/07/2024 09:41:31,818	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_87	System
26/07/2024 09:41:34,758	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/07/2024 09:41:34,760	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 09:41:34,760	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 09:41:34,772	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:41:34,777	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:41:44,411	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:41:44,412	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:41:44,412	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:41:44,412	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:41:50,490	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:41:50,492	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:41:50,496	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:41:50,496	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:41:50,496	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:43:48,633	SE-MAF.02T1.02T1	Rearmar 86	Enviado comando Rearmar 86 do 86T_87	86T_87	operador
26/07/2024 09:44:06,602	SE-MAF.02T1.02T1	Rearmar 86	Enviado comando Rearmar 86 do 86T_87	86T_87	operador
26/07/2024 09:44:11,466	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED4-3 02T1-Alarme Rele Buchholz	TR_87T1_ED_ALM_BUCH	
26/07/2024 09:44:11,466	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED4-3 02T1-Alarme Rele Buchholz	TR_87T1_ED_ALM_BUCH	
26/07/2024 09:44:12,545	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
26/07/2024 09:44:14,985	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED4-4 02T1-Disp. Rele Buchholz	TR_87T1_ED_DISP_BUCH	
26/07/2024 09:44:14,985	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED4-4 02T1-Disp. Rele Buchholz	TR_87T1_ED_DISP_BUCH	
26/07/2024 09:44:15,021	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 09:44:15,021	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 09:44:15,023	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/07/2024 09:44:15,027	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:44:15,032	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:44:15,032	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:44:15,037	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:44:15,039	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:44:15,047	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:44:15,047	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:44:19,088	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 09:45:34,469	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/07/2024 09:45:34,471	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 09:45:34,471	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 09:45:34,481	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
26/07/2024 09:45:34,486	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
26/07/2024 09:45:35,466	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 09:45:35,466	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 09:45:35,467	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/07/2024 09:45:35,471	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
26/07/2024 09:45:35,486	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
26/07/2024 09:45:46,504	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-4 02T1-Disp. Rele Buchholz	TR_87T1_ED_DISP_BUCH	
26/07/2024 09:45:46,504	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-4 02T1-Disp. Rele Buchholz	TR_87T1_ED_DISP_BUCH	
26/07/2024 09:45:50,380	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-3 02T1-Alarme Rele Buchholz	TR_87T1_ED_ALM_BUCH	
26/07/2024 09:45:50,380	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-3 02T1-Alarme Rele Buchholz	TR_87T1_ED_ALM_BUCH	
26/07/2024 09:45:52,440	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/07/2024 09:45:52,441	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 09:45:52,441	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 09:45:52,452	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:45:52,456	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:45:58,382	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:45:58,391	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:45:58,391	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:45:58,391	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:46:04,953	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:46:04,956	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:46:04,956	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:46:04,956	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:46:04,957	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:46:12,716	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED3-4 02T1-Rele-fluxo-CSC	TR_87T1_ED_RELE_FLUXO_CSC	
26/07/2024 09:46:12,716	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED3-4 02T1-Rele-fluxo-CSC	TR_87T1_ED_RELE_FLUXO_CSC	
26/07/2024 09:46:15,329	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-4 02T1-Rele-fluxo-CSC	TR_87T1_ED_RELE_FLUXO_CSC	
26/07/2024 09:46:15,329	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-4 02T1-Rele-fluxo-CSC	TR_87T1_ED_RELE_FLUXO_CSC	
26/07/2024 09:46:23,525	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED3-3 02T1-INO-Máximo	TR_87T1_ED_INO_MAX	
26/07/2024 09:46:23,525	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED3-3 02T1-INO-Máximo	TR_87T1_ED_INO_MAX	
26/07/2024 09:46:25,869	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-3 02T1-INO-Máximo	TR_87T1_ED_INO_MAX	
26/07/2024 09:46:25,869	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-3 02T1-INO-Máximo	TR_87T1_ED_INO_MAX	
26/07/2024 09:46:29,324	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED4-2 02T1-INOC-Máximo	TR_87T1_ED_INOC_MAX	
26/07/2024 09:46:29,324	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED4-2 02T1-INOC-Máximo	TR_87T1_ED_INOC_MAX	
26/07/2024 09:46:37,750	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-2 02T1-INOC-Máximo	TR_87T1_ED_INOC_MAX	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:46:37,750	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-2 02T1-INOC-Máximo	TR_87T1_ED_INOC_MAX	
26/07/2024 09:48:12,582	SE-MAF.02T1.02T1	Rearmar 86	Enviado comando Rearmar 86 do 86T_87	86T_87	operador
26/07/2024 09:48:20,307	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
26/07/2024 09:48:27,329	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 09:48:38,706	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	
26/07/2024 09:48:38,706	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	
26/07/2024 09:48:54,020	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	
26/07/2024 09:48:54,020	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	
26/07/2024 09:49:30,537	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED4-8 02T1-Disp. Alívio de Pressão CSC	TR_87T1_ED_DISP_DAPC	
26/07/2024 09:49:30,537	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED4-8 02T1-Disp. Alívio de Pressão CSC	TR_87T1_ED_DISP_DAPC	
26/07/2024 09:49:30,570	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 09:49:30,570	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 09:49:30,571	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/07/2024 09:49:30,576	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:49:30,581	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:49:30,581	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:49:30,581	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:49:30,583	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:49:30,585	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:49:30,585	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:49:45,183	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-8 02T1-Disp. Alívio de Pressão CSC	TR_87T1_ED_DISP_DAPC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 09:49:45,183	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-8 02T1-Disp. Alívio de Pressão CSC	TR_87T1_ED_DISP_DAPC	
26/07/2024 09:49:58,512	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/07/2024 09:49:58,513	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 09:49:58,513	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 09:49:58,531	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:49:58,535	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:50:06,244	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:50:06,251	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:50:06,251	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:50:06,251	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:50:13,280	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 09:50:13,281	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 09:50:13,285	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 09:50:13,285	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 09:50:13,285	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 10:15:12,911	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_87	operador
26/07/2024 10:15:12,911	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-4 02T1-Rele-fluxo-CSC	TR_87T1_ED_RELE_FLUXO_CSC	operador
26/07/2024 10:15:12,912	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	operador
26/07/2024 10:15:12,912	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	operador
26/07/2024 10:15:12,912	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-3 02T1-Alarme Rele Buchholz	TR_87T1_ED_ALM_BUCH	operador
26/07/2024 10:15:12,912	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
26/07/2024 10:15:12,912	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-8 02T1-Disp. Alívio de Pressão CSC	TR_87T1_ED_DISP_DAPC	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:15:12,912	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	operador
26/07/2024 10:15:12,912	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 10:15:12,912	SE-MAF.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	operador
26/07/2024 10:15:12,912	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Superado KA²	TR_11T1_SUPERADO_KA2	operador
26/07/2024 10:15:12,912	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-3 02T1-INO-Máximo	TR_87T1_ED_INO_MAX	operador
26/07/2024 10:15:12,912	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-2 02T1-INOC-Máximo	TR_87T1_ED_INOC_MAX	operador
26/07/2024 10:15:12,912	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 10:15:12,912	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-4 02T1-Disp. Rele Buchholz	TR_87T1_ED_DISP_BUCH	operador
26/07/2024 10:19:05,290	SE-MAF.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 10:19:05,290	SE-MAF.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 10:19:41,859	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_87	
26/07/2024 10:19:41,859	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
26/07/2024 10:19:41,859	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_87	operador
26/07/2024 10:19:41,859	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
26/07/2024 10:19:41,929	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_87	
26/07/2024 10:19:41,929	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	
26/07/2024 10:19:41,929	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_87	
26/07/2024 10:19:41,929	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	
26/07/2024 10:19:44,980	SE-MAF.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 10:19:44,980	SE-MAF.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 10:20:21,145	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	
26/07/2024 10:20:21,145	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	
26/07/2024 10:20:25,389	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:20:25,389	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	
26/07/2024 10:25:34,409	SE-MAF.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 10:25:34,409	SE-MAF.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 10:25:48,688	SE-MAF.02T1.02T1	Rearmar 86	Enviado comando Rearmar 86 do 86T_87	86T_87	operador
26/07/2024 10:25:54,125	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
26/07/2024 10:26:01,374	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 10:26:05,314	SE-MAF.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	operador
26/07/2024 10:26:05,314	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_87	operador
26/07/2024 10:26:05,314	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	operador
26/07/2024 10:26:05,314	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	operador
26/07/2024 10:26:05,314	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
26/07/2024 10:26:05,314	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	operador
26/07/2024 10:26:05,314	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 10:26:05,314	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
26/07/2024 10:26:05,314	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 10:26:05,314	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_87	operador
26/07/2024 10:26:05,314	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
26/07/2024 10:26:12,939	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_87	
26/07/2024 10:26:12,939	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	
26/07/2024 10:26:12,939	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_87	
26/07/2024 10:26:12,939	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:26:13,129	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_87	
26/07/2024 10:26:13,129	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	
26/07/2024 10:26:13,129	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_87	
26/07/2024 10:26:13,129	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	
26/07/2024 10:26:15,919	SE-MAF.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 10:26:15,919	SE-MAF.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 10:26:16,780	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	
26/07/2024 10:26:16,780	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	
26/07/2024 10:26:16,812	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 10:26:16,812	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 10:26:16,813	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/07/2024 10:26:16,818	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 10:26:16,825	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 10:26:16,826	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 10:26:16,827	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 10:26:16,827	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 10:26:16,833	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 10:26:16,833	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 10:26:21,293	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	
26/07/2024 10:26:21,293	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	
26/07/2024 10:27:35,510	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/07/2024 10:27:35,511	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 10:27:35,511	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:27:35,526	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 10:27:35,531	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 10:27:40,963	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 10:27:40,966	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 10:27:40,966	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 10:27:40,966	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 10:27:45,229	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	operador
26/07/2024 10:27:45,229	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	operador
26/07/2024 10:27:45,229	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
26/07/2024 10:27:45,229	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	operador
26/07/2024 10:27:45,229	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 10:27:45,229	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 10:27:48,216	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 10:27:48,217	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 10:27:48,220	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 10:27:48,220	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 10:27:48,220	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 10:27:53,122	SE-MAF.02T1.02T1	Rearmar 86	Enviado comando Rearmar 86 do 86T_87	86T_87	operador
26/07/2024 10:27:54,521	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	
26/07/2024 10:27:54,521	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	
26/07/2024 10:27:54,558	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:27:54,561	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 10:27:54,566	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 10:27:54,567	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 10:27:54,567	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 10:27:54,571	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 10:27:54,571	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 10:27:54,573	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 10:27:54,573	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 10:27:54,573	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/07/2024 10:28:15,054	SE-MAF.02T1.02T1	Rearmar 86	Enviado comando Rearmar 86 do 86T_87	86T_87	operador
26/07/2024 10:28:38,961	SE-MAF.02T1.02T1	Rearmar 86	Enviado comando Rearmar 86 do 86T_87	86T_87	operador
26/07/2024 10:28:47,032	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
26/07/2024 10:28:54,170	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 10:28:58,442	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	operador
26/07/2024 10:28:58,442	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	operador
26/07/2024 10:29:39,991	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	operador
26/07/2024 10:29:39,993	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	operador
26/07/2024 10:29:39,993	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 10:29:40,006	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 10:29:40,018	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 10:29:40,988	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 10:29:40,988	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:29:40,989	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/07/2024 10:29:40,996	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 10:29:41,009	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 10:30:01,932	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/07/2024 10:30:01,933	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 10:30:01,933	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 10:30:01,946	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 10:30:01,959	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 10:30:02,928	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 10:30:02,928	SE-MAF.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 10:30:02,929	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/07/2024 10:30:02,936	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 10:30:02,950	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 10:30:21,485	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	operador
26/07/2024 10:30:21,485	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	
26/07/2024 10:30:25,852	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/07/2024 10:30:25,853	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 10:30:25,853	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/07/2024 10:30:25,866	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 10:30:25,879	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 10:30:33,935	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:30:33,936	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 10:30:33,936	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 10:30:33,936	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 10:30:41,077	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/07/2024 10:30:41,080	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 10:30:41,080	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 10:30:41,080	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 10:30:41,080	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
26/07/2024 10:31:21,029	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 10:31:21,029	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_90	System
26/07/2024 10:31:21,029	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 10:31:21,029	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_90	System
26/07/2024 10:31:38,149	SE-MAF.02T1.02T1	Subir	Enviado comando Subir do TAPE_90	TAPE_90	operador
26/07/2024 10:31:41,219	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_90	
26/07/2024 10:31:41,219	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 10:31:41,219	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_90	
26/07/2024 10:31:41,219	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 10:31:50,684	SE-MAF.02T1.02T1	Descer	Enviado comando Descer do TAPB_90	TAPB_90	operador
26/07/2024 10:32:07,810	SE-MAF.02T1.02T1	Manual	CSC - Automático	CSC_90	operador
26/07/2024 10:32:07,810	SE-MAF.02T1.02T1	Manual	CSC - Automático	CSC_90	
26/07/2024 10:32:07,819	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:32:07,819	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:32:13,589	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:32:13,589	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:32:13,600	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:32:13,600	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:32:18,329	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	operador
26/07/2024 10:32:18,329	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:32:18,349	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:32:18,349	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:32:18,349	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:32:18,349	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:32:18,360	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:32:18,360	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:32:25,719	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:32:25,719	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:32:25,719	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:32:25,719	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:32:25,729	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:32:25,729	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:32:30,489	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:32:30,489	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:32:30,489	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:32:30,489	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:32:30,500	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:32:30,500	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:32:36,740	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:32:36,740	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:32:36,750	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:32:36,750	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:32:36,750	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:32:36,750	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:32:39,076	SE-MAF.02T1.02T1	Automatico	Enviado comando Automatico do CSC_90	CSC_90	operador
26/07/2024 10:32:41,510	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:32:41,510	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:32:41,520	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:32:41,520	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:32:41,520	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:32:41,520	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:32:45,440	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:32:45,440	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:32:45,450	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:32:45,450	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:32:45,450	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:32:45,450	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:32:50,190	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:32:50,190	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:32:50,210	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:32:50,210	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:32:50,220	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:32:50,220	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:33:11,960	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_90	
26/07/2024 10:33:11,960	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 10:33:11,960	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_90	
26/07/2024 10:33:11,960	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 10:33:25,070	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:33:25,070	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:33:25,080	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:33:25,080	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:33:29,820	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:33:29,820	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:33:29,840	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:33:29,840	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:33:29,840	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:33:29,840	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:33:29,850	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:33:29,850	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:33:37,608	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:33:37,608	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:33:37,620	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:33:37,620	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:33:37,620	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:33:37,620	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:33:42,358	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:33:42,358	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:33:42,378	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:33:42,378	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:33:42,388	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:33:42,388	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:34:26,030	SE-MAF.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	
26/07/2024 10:34:26,030	SE-MAF.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	
26/07/2024 10:34:26,039	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:34:26,039	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:35:06,244	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	operador
26/07/2024 10:35:06,244	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_90	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:35:06,244	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	operador
26/07/2024 10:35:06,244	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_90	operador
26/07/2024 10:35:06,244	SE-MAF.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	operador
26/07/2024 10:35:06,244	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	operador
26/07/2024 10:36:31,328	SE-MAF.02T1.02T1	Manual	Enviado comando Manual do CSC_90	CSC_90	operador
26/07/2024 10:36:34,056	SE-MAF.02T1.02T1	Subir	Enviado comando Subir do TAPE_90	TAPE_90	operador
26/07/2024 10:36:54,709	SE-MAF.02T1.02T1	Subir	Enviado comando Subir do TAPE_90	TAPE_90	operador
26/07/2024 10:37:29,887	SE-MAF.02T1.02T1	Descer	Enviado comando Descer do TAPB_90	TAPB_90	operador
26/07/2024 10:37:35,389	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_90	operador
26/07/2024 10:37:35,389	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_90	System
26/07/2024 10:37:35,389	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 10:37:35,389	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_90	System
26/07/2024 10:37:40,159	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 10:37:40,159	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_90	System
26/07/2024 10:37:40,159	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 10:37:40,159	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_90	System
26/07/2024 10:37:40,159	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_90	System
26/07/2024 10:38:03,733	SE-MAF.02T1.02T1	Descer	Enviado comando Descer do TAPB_90	TAPB_90	operador
26/07/2024 10:38:18,369	SE-MAF.02T1.02T1	Manual	CSC - Automático	CSC_90	operador
26/07/2024 10:38:18,369	SE-MAF.02T1.02T1	Manual	CSC - Automático	CSC_90	
26/07/2024 10:38:18,378	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:38:18,378	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:38:21,098	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:38:21,098	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:38:21,109	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:38:21,109	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:38:33,098	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Falha Cmd Elevar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_ELEVAR_TA P	
26/07/2024 10:38:33,098	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Falha Cmd Elevar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_ELEVAR_TA P	
26/07/2024 10:38:33,109	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:38:33,109	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:38:33,118	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:38:33,118	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:38:41,759	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Falha Cmd Elevar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_ELEVAR_TA P	
26/07/2024 10:38:41,759	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:38:41,759	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Falha Cmd Elevar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_ELEVAR_TA P	
26/07/2024 10:38:41,759	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Falha Cmd Elevar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_ELEVAR_TA P	
26/07/2024 10:38:41,759	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:38:41,769	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:38:41,769	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:38:46,499	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:38:46,499	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	operador
26/07/2024 10:38:46,519	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:38:46,519	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:38:46,519	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:38:46,519	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:38:46,529	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:38:46,529	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:39:16,959	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:39:16,959	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:39:16,969	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:39:16,969	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:39:16,969	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:39:16,969	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:39:20,003	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
26/07/2024 10:39:20,003	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
26/07/2024 10:39:20,004	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 10:39:20,004	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 10:39:20,028	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 10:39:20,028	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
26/07/2024 10:39:20,028	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 10:39:20,028	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 10:39:20,028	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
26/07/2024 10:39:20,028	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
26/07/2024 10:39:28,958	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Falha Cmd Baixar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_BAIXAR_TA P	
26/07/2024 10:39:28,958	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Falha Cmd Baixar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_BAIXAR_TA P	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:39:28,969	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:39:28,969	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:39:28,979	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:39:28,979	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:39:28,979	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:39:28,979	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:39:50,798	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Falha Cmd Baixar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_BAIXAR_TAP	
26/07/2024 10:39:50,798	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:39:50,798	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:39:50,798	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Falha Cmd Baixar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_BAIXAR_TAP	
26/07/2024 10:39:50,798	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Falha Cmd Baixar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_BAIXAR_TAP	
26/07/2024 10:39:50,808	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:39:50,808	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:39:50,808	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:39:50,808	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:39:55,537	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:39:55,537	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:39:55,558	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:39:55,558	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:39:55,569	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:39:55,569	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:41:02,080	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:41:02,080	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 10:41:05,358	SE-MAF.02T1	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_R90T1_SUP_VCC_120V	
26/07/2024 10:41:05,358	SE-MAF.02T1	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_R90T1_SUP_VCC_120V	
26/07/2024 10:41:30,899	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 10:41:30,899	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 10:41:34,149	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 10:41:34,149	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 10:42:04,818	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 10:42:04,818	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 10:42:51,038	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 10:42:51,038	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 10:42:54,588	SE-MAF.02T1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_R90T1_SUP_VCC_120V	
26/07/2024 10:42:54,588	SE-MAF.02T1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_R90T1_SUP_VCC_120V	
26/07/2024 10:42:54,588	SE-MAF.02T1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_R90T1_SUP_VCC_120V	
26/07/2024 10:43:20,788	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 10:43:20,788	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 10:45:47,227	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_90	
26/07/2024 10:45:47,227	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 10:45:47,227	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_90	
26/07/2024 10:45:47,227	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 10:45:52,837	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:45:52,837	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:45:52,848	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:45:52,848	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:45:57,579	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:45:57,579	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:45:57,598	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:45:57,598	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:45:57,598	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:45:57,598	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:45:57,608	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:45:57,608	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:46:06,838	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:46:06,838	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:46:06,848	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:46:06,848	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:46:06,848	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:46:06,848	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:46:11,579	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:46:11,579	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:46:11,597	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:46:11,597	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:46:11,607	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:46:11,607	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:46:17,679	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:46:17,679	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:46:17,687	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:46:17,687	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:46:19,936	SE-MAF.02T1.02T1	Subir	Enviado comando Subir do TAPE_90	TAPE_90	operador
26/07/2024 10:46:25,028	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Máximo	TR_R90T1_TAP_MAXIMO	
26/07/2024 10:46:25,028	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Máximo	TR_R90T1_TAP_MAXIMO	
26/07/2024 10:46:25,037	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:46:25,037	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:46:38,898	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Máximo	TR_R90T1_TAP_MAXIMO	
26/07/2024 10:46:38,898	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Máximo	TR_R90T1_TAP_MAXIMO	
26/07/2024 10:46:38,908	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:46:38,908	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:46:40,428	SE-MAF.02T1.02T1	Descer	Enviado comando Descer do TAPB_90	TAPB_90	operador
26/07/2024 10:46:40,758	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:46:40,758	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:46:40,768	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:46:40,768	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:46:50,278	SE-MAF.02T1.02T1	Subir	Enviado comando Subir do TAPE_90	TAPE_90	operador
26/07/2024 10:46:56,985	SE-MAF.02T1.02T1	Subir	Enviado comando Subir do TAPE_90	TAPE_90	operador
26/07/2024 10:47:00,367	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:47:00,367	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:47:00,378	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:47:00,378	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:47:02,468	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Máximo	TR_R90T1_TAP_MAXIMO	
26/07/2024 10:47:02,468	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Máximo	TR_R90T1_TAP_MAXIMO	
26/07/2024 10:47:02,478	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:47:02,478	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:47:04,631	SE-MAF.02T1.02T1	Subir	Enviado comando Subir do TAPE_90	TAPE_90	operador
26/07/2024 10:47:11,118	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Máximo	TR_R90T1_TAP_MAXIMO	
26/07/2024 10:47:11,118	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Máximo	TR_R90T1_TAP_MAXIMO	
26/07/2024 10:47:11,128	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:47:11,128	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:47:11,149	SE-MAF.02T1.02T1	Subir	Enviado comando Subir do TAPE_90	TAPE_90	operador
26/07/2024 10:47:13,778	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:47:13,778	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:47:13,788	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:47:13,788	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:47:17,829	SE-MAF.02T1.02T1	Subir	Enviado comando Subir do TAPE_90	TAPE_90	operador
26/07/2024 10:47:24,148	SE-MAF.02T1.02T1	Subir	Enviado comando Subir do TAPE_90	TAPE_90	operador
26/07/2024 10:47:30,838	SE-MAF.02T1.02T1	Subir	Enviado comando Subir do TAPE_90	TAPE_90	operador
26/07/2024 10:47:37,023	SE-MAF.02T1.02T1	Subir	Enviado comando Subir do TAPE_90	TAPE_90	operador
26/07/2024 10:47:43,516	SE-MAF.02T1.02T1	Subir	Enviado comando Subir do TAPE_90	TAPE_90	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:47:49,823	SE-MAF.02T1.02T1	Subir	Enviado comando Subir do TAPE_90	TAPE_90	operador
26/07/2024 10:47:53,967	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_90	
26/07/2024 10:47:53,967	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 10:47:53,967	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_90	
26/07/2024 10:47:53,967	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 10:47:55,938	SE-MAF.02T1.02T1	Subir	Enviado comando Subir do TAPE_90	TAPE_90	operador
26/07/2024 10:48:02,218	SE-MAF.02T1.02T1	Subir	Enviado comando Subir do TAPE_90	TAPE_90	operador
26/07/2024 10:48:07,228	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:48:07,228	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:48:07,238	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:48:07,238	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:48:08,623	SE-MAF.02T1.02T1	Subir	Enviado comando Subir do TAPE_90	TAPE_90	operador
26/07/2024 10:48:11,968	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:48:11,968	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:48:11,988	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:48:11,988	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:48:11,988	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:48:11,988	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:48:11,997	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:48:11,997	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:48:14,723	SE-MAF.02T1.02T1	Subir	Enviado comando Subir do TAPE_90	TAPE_90	operador
26/07/2024 10:48:20,732	SE-MAF.02T1.02T1	Subir	Enviado comando Subir do TAPE_90	TAPE_90	operador
26/07/2024 10:48:26,966	SE-MAF.02T1.02T1	Subir	Enviado comando Subir do TAPE_90	TAPE_90	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:48:27,718	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:48:27,718	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:48:27,728	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:48:27,728	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:48:27,728	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:48:27,728	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:48:32,468	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:48:32,468	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:48:32,488	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:48:32,488	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 10:48:32,498	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:48:32,498	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:48:37,588	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:48:37,588	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:48:37,598	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:48:37,598	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:48:42,337	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:48:42,337	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 10:48:42,357	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:48:42,357	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:48:42,357	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:48:42,357	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:48:42,367	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:48:42,367	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:48:44,299	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:48:44,299	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:48:44,299	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:48:44,299	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:48:44,308	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:48:44,308	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:48:49,057	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:48:49,057	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:48:49,057	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:48:49,057	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:48:49,067	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:48:49,067	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:48:51,948	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:48:51,948	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:48:51,948	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:48:51,948	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:48:51,958	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:48:51,958	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:48:56,708	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:48:56,708	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:48:56,708	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:48:56,708	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:48:56,718	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:48:56,718	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:48:58,457	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:48:58,457	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:48:58,457	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:48:58,457	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:48:58,468	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:48:58,468	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:03,227	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:03,227	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:03,227	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:03,227	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:03,237	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:03,237	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:05,148	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:05,148	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:05,148	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:05,148	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:05,157	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:49:05,157	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:09,907	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:09,907	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:09,907	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:09,907	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:09,918	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:09,918	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:11,468	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:11,468	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:11,468	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:11,468	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:11,478	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:11,478	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:16,228	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:16,228	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:16,228	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:16,228	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:16,238	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:16,238	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:18,167	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:18,167	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:18,167	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:18,167	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:49:18,178	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:18,178	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:22,927	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:22,927	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:22,927	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:22,927	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:22,937	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:22,937	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:24,357	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:24,357	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:24,357	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:24,357	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:24,368	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:24,368	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:29,117	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:29,117	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:29,117	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:29,117	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:29,127	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:29,127	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:30,848	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:49:30,848	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:30,848	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:30,848	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:30,858	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:30,858	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:35,608	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:35,608	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:35,608	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:35,608	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:35,617	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:35,617	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:37,159	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:37,159	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:37,159	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:37,159	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:37,167	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:37,167	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:41,918	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:41,918	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:41,918	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:41,918	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:41,928	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:41,928	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:49:43,277	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:43,277	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:43,277	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:43,277	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:43,287	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:43,287	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:48,047	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:48,047	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:48,047	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:48,047	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:48,059	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:48,059	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:49,548	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:49,548	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:49,548	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:49,548	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:49,559	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:49,559	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:54,309	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:54,309	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:54,309	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:54,309	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:54,318	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:49:54,318	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:55,968	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:55,968	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:55,968	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:49:55,968	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:49:55,978	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:49:55,978	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:50:00,728	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:50:00,728	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:50:00,728	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:50:00,728	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:50:00,738	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:50:00,738	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:50:02,059	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:50:02,059	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:50:02,059	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:50:02,059	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:50:02,068	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:50:02,068	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:50:06,818	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:50:06,818	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:50:06,818	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:50:06,818	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:50:06,828	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:50:06,828	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:50:08,077	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:50:08,077	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:50:08,077	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:50:08,077	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:50:08,087	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:50:08,087	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:50:12,838	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:50:12,838	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:50:12,838	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:50:12,838	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:50:12,848	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:50:12,848	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:50:14,309	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:50:14,309	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:50:14,309	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:50:14,309	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:50:14,317	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:50:14,317	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:50:19,047	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Máximo	TR_R90T1_TAP_MAXIMO	
26/07/2024 10:50:19,047	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Máximo	TR_R90T1_TAP_MAXIMO	
26/07/2024 10:50:19,067	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:50:19,067	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:50:19,067	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 10:50:19,067	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:50:49,119	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Máximo	TR_R90T1_TAP_MAXIMO	
26/07/2024 10:50:49,119	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Máximo	TR_R90T1_TAP_MAXIMO	
26/07/2024 10:50:49,128	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:50:49,128	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:50:51,919	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Inválido	TR_R90T1_TAP_INVALIDO	
26/07/2024 10:50:51,919	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Inválido	TR_R90T1_TAP_INVALIDO	
26/07/2024 10:50:51,928	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:50:51,928	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:50:51,928	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:50:51,928	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:50:55,319	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Inválido	TR_R90T1_TAP_INVALIDO	
26/07/2024 10:50:55,319	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Inválido	TR_R90T1_TAP_INVALIDO	
26/07/2024 10:50:55,319	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Inválido	TR_R90T1_TAP_INVALIDO	
26/07/2024 10:50:55,327	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:50:55,327	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:50:55,327	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:50:55,327	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:50:55,519	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Máximo	TR_R90T1_TAP_MAXIMO	
26/07/2024 10:50:55,519	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Máximo	TR_R90T1_TAP_MAXIMO	
26/07/2024 10:50:55,528	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:50:55,528	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 10:51:42,203	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED2-1 02T1-CSC 43L/R Loc	TR_R90T1_ED_43LR_LOC	
26/07/2024 10:51:42,203	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED2-1 02T1-CSC 43L/R Loc	TR_R90T1_ED_43LR_LOC	
26/07/2024 10:51:42,208	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:51:42,208	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:51:45,204	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED2-1 02T1-CSC 43L/R Loc	TR_R90T1_ED_43LR_LOC	
26/07/2024 10:51:45,204	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED2-1 02T1-CSC 43L/R Loc	TR_R90T1_ED_43LR_LOC	
26/07/2024 10:51:45,204	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED2-1 02T1-CSC 43L/R Loc	TR_R90T1_ED_43LR_LOC	
26/07/2024 10:51:45,207	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:51:45,207	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:51:48,050	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED2-2 02T1-CSC Mini DJ Desligado	TR_R90T1_ED_CSC_MDJ_DESLIG	
26/07/2024 10:51:48,050	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED2-2 02T1-CSC Mini DJ Desligado	TR_R90T1_ED_CSC_MDJ_DESLIG	
26/07/2024 10:51:48,057	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:51:48,057	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:51:51,884	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED2-2 02T1-CSC Mini DJ Desligado	TR_R90T1_ED_CSC_MDJ_DESLIG	
26/07/2024 10:51:51,884	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED2-2 02T1-CSC Mini DJ Desligado	TR_R90T1_ED_CSC_MDJ_DESLIG	
26/07/2024 10:51:51,884	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED2-2 02T1-CSC Mini DJ Desligado	TR_R90T1_ED_CSC_MDJ_DESLIG	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 10:51:51,887	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:51:51,887	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 10:51:53,581	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED3-8 12T1-Falha Interna	TR_R90T1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
26/07/2024 10:51:53,581	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	ED3-8 12T1-Falha Interna	TR_R90T1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
26/07/2024 10:51:56,704	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-8 12T1-Falha Interna	TR_R90T1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
26/07/2024 10:51:56,704	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-8 12T1-Falha Interna	TR_R90T1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
26/07/2024 10:51:56,704	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	ED3-8 12T1-Falha Interna	TR_R90T1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
26/07/2024 11:15:43,285	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:15:43,285	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	operador
26/07/2024 11:20:44,766	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:20:44,766	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:22:20,094	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_90	
26/07/2024 11:22:20,094	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 11:22:20,094	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_90	
26/07/2024 11:22:20,094	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 11:22:24,465	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:22:24,465	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:22:24,476	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:22:24,476	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:22:29,215	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Máximo	TR_R90T1_TAP_MAXIMO	
26/07/2024 11:22:29,215	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Máximo	TR_R90T1_TAP_MAXIMO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 11:22:29,235	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:22:29,235	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:22:29,245	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:22:29,245	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:22:29,245	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:22:29,245	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:22:34,445	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:22:34,445	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:22:34,455	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:22:34,455	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:22:34,455	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:22:34,455	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:22:39,215	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:22:39,215	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:22:39,225	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:22:39,225	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:22:39,225	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:22:39,225	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:22:43,154	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:22:43,154	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:22:43,164	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:22:43,164	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:22:43,164	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 11:22:43,164	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:22:47,925	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:22:47,925	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:22:47,936	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:22:47,936	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:22:47,936	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:22:47,936	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:22:51,136	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:22:51,136	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:22:51,145	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:22:51,145	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:22:51,145	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:22:51,145	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:22:55,894	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:22:55,894	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:22:55,905	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:22:55,905	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:22:55,905	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:22:55,905	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:22:58,304	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:22:58,304	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 11:22:58,314	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:22:58,314	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:22:58,314	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:22:58,314	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:03,074	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:03,074	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:03,086	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:03,086	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:03,086	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:03,086	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:06,136	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:06,136	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:06,145	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:06,145	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:06,145	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:06,145	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:10,895	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:10,895	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:10,905	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:10,905	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:10,905	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 11:23:10,905	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:13,695	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:13,695	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:13,705	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:13,705	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:13,705	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:13,705	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:18,475	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:18,475	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:18,485	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:18,485	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:18,485	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:18,485	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:20,874	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:20,874	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:20,885	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:20,885	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:20,885	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:20,885	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:25,635	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:25,635	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:25,644	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:25,644	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 11:23:25,644	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:25,644	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:27,865	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:27,865	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:27,875	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:27,875	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:27,875	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:27,875	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:32,635	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:32,635	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:32,645	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:32,645	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:32,645	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:32,645	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:34,715	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:34,715	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:34,724	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:34,724	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:34,724	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:34,724	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:39,475	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 11:23:39,475	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:39,485	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:39,485	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:39,485	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:39,485	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:41,195	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:41,195	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:41,205	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:41,205	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:41,205	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:41,205	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:45,965	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:45,965	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:45,975	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:45,975	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:45,975	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:45,975	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:48,514	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:48,514	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:48,524	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:48,524	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 11:23:48,524	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:48,524	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:53,274	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:53,274	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:53,284	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:53,284	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:53,284	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:53,284	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:55,425	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:55,425	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:23:55,435	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:55,435	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:23:55,435	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:23:55,435	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:24:00,195	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:24:00,195	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:24:00,205	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:24:00,205	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:24:00,205	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:24:00,205	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:24:03,705	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 11:24:03,705	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:24:03,714	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:24:03,714	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:24:03,714	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:24:03,714	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:24:08,464	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:24:08,464	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:24:08,474	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:24:08,474	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:24:08,474	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:24:08,474	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:24:12,124	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:24:12,124	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:24:12,134	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:24:12,134	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:24:12,134	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:24:12,134	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:24:16,895	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:24:16,895	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:24:16,905	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:24:16,905	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 11:24:16,905	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:24:16,905	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:24:20,514	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:24:20,514	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:24:20,524	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:24:20,524	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:24:20,524	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:24:20,524	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:24:25,254	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 11:24:25,254	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 11:24:25,274	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:24:25,274	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:24:25,284	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:24:25,284	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:25:40,474	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:25:40,474	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:26:05,305	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:26:05,305	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:27:16,945	SE-MAF.02T1.02T1	Automatico	Enviado comando Automatico do CSC_90	CSC_90	operador
26/07/2024 11:27:25,133	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_90	
26/07/2024 11:27:25,133	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 11:27:25,133	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_90	
26/07/2024 11:27:25,133	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 11:29:05,253	SE-MAF.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	
26/07/2024 11:29:05,253	SE-MAF.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	
26/07/2024 11:29:05,263	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:29:05,263	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:30:33,083	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:30:33,083	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:31:40,364	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:31:40,364	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:31:45,104	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 11:31:45,104	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 11:31:45,124	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:31:45,124	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:31:47,634	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:31:47,634	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:31:52,405	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:31:52,405	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:31:54,923	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:31:54,923	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:31:59,694	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:31:59,694	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:32:02,204	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 11:32:02,204	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:32:06,964	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:32:06,964	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:32:09,474	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:32:09,474	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:32:14,244	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:32:14,244	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:32:16,753	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:32:16,753	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:32:21,514	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:32:21,514	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:32:22,893	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:32:22,893	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:36:00,623	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:36:00,623	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:36:25,113	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:36:25,113	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:36:29,873	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:36:29,873	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:36:32,833	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:36:32,833	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:36:42,934	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:36:42,934	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 11:36:45,454	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:36:45,454	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:36:50,213	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:36:50,213	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:36:52,724	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:36:52,724	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:36:55,664	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:36:55,664	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:36:57,483	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:36:57,483	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:37:06,964	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:37:06,964	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:37:09,484	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:37:09,484	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:37:14,243	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:37:14,243	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:37:29,084	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Sobre tensao	TR_R90T1_R90_SOBRETENSÃO	
26/07/2024 11:37:29,084	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Sobre tensao	TR_R90T1_R90_SOBRETENSÃO	
26/07/2024 11:37:45,437	SE-MAF.02T1.02T1	Manual	Enviado comando Manual do CSC_90	CSC_90	operador
26/07/2024 11:38:14,132	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Sobre tensao	TR_R90T1_R90_SOBRETENSÃO	
26/07/2024 11:38:14,132	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Sobre tensao	TR_R90T1_R90_SOBRETENSÃO	
26/07/2024 11:38:16,654	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:38:16,654	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 11:38:21,422	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:38:21,422	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:38:23,933	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:38:23,933	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:38:28,693	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:38:28,693	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:38:31,203	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:38:31,203	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:38:32,032	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Sobretensao	TR_R90T1_R90_SOBRETENSAO	
26/07/2024 11:38:32,032	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Sobretensao	TR_R90T1_R90_SOBRETENSAO	
26/07/2024 11:38:35,972	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:38:35,972	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:38:54,863	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Sobretensao	TR_R90T1_R90_SOBRETENSAO	
26/07/2024 11:38:54,863	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Sobretensao	TR_R90T1_R90_SOBRETENSAO	
26/07/2024 11:38:54,863	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Sobretensao	TR_R90T1_R90_SOBRETENSAO	
26/07/2024 11:38:57,382	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:38:57,382	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:39:02,153	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:39:02,153	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:39:04,673	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:39:04,673	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:39:09,433	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:39:09,433	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 11:39:11,942	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:39:11,942	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:39:12,324	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:39:12,324	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:39:16,703	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:39:16,703	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:39:33,974	SE-MAF.02T1.02T1	Manual	CSC - Automático	CSC_90	
26/07/2024 11:39:33,974	SE-MAF.02T1.02T1	Manual	CSC - Automático	CSC_90	
26/07/2024 11:39:33,983	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:39:33,983	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:39:33,983	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:39:33,983	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:39:42,193	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:39:42,193	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:41:08,123	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:41:08,123	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:41:32,563	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:41:32,563	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:45:21,153	SE-MAF.02T1.02T1	Automatico	Enviado comando Automatico do CSC_90	CSC_90	operador
26/07/2024 11:45:34,503	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 11:45:34,503	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 11:46:03,953	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 11:46:03,953	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:46:31,584	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 11:46:31,584	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 11:46:43,963	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:46:43,963	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:46:54,383	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Sobrecorrente	TR_R90T1_R90_SOBRECORRENT E	
26/07/2024 11:46:54,383	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Sobrecorrente	TR_R90T1_R90_SOBRECORRENT E	
26/07/2024 11:47:09,852	SE-MAF.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	
26/07/2024 11:47:09,852	SE-MAF.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	
26/07/2024 11:47:09,852	SE-MAF.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	
26/07/2024 11:47:09,863	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:47:09,863	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:47:09,863	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:47:09,863	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/07/2024 11:47:09,863	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:47:09,863	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/07/2024 11:47:38,394	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Sobrecorrente	TR_R90T1_R90_SOBRECORRENT E	
26/07/2024 11:47:38,394	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Sobrecorrente	TR_R90T1_R90_SOBRECORRENT E	
26/07/2024 11:47:40,913	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:47:40,913	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:47:45,683	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 11:47:45,683	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:47:48,194	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:47:48,194	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:47:52,964	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:47:52,964	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:47:53,383	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Sobrecorrente	TR_R90T1_R90_SOBRECORRENT E	
26/07/2024 11:47:53,383	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Sobrecorrente	TR_R90T1_R90_SOBRECORRENT E	
26/07/2024 11:48:39,233	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Sobrecorrente	TR_R90T1_R90_SOBRECORRENT E	
26/07/2024 11:48:39,233	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Sobrecorrente	TR_R90T1_R90_SOBRECORRENT E	
26/07/2024 11:48:39,233	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Sobrecorrente	TR_R90T1_R90_SOBRECORRENT E	
26/07/2024 11:48:41,762	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:48:41,762	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:48:46,533	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:48:46,533	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:48:49,043	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:48:49,043	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:48:53,813	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:48:53,813	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:48:56,323	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:48:56,323	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:48:58,393	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSAO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 11:48:58,393	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:49:01,093	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:49:01,093	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:49:18,893	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 11:49:18,893	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 11:50:05,092	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 11:50:05,092	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 11:51:09,832	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_90	
26/07/2024 11:51:09,832	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 11:51:09,832	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_90	
26/07/2024 11:51:09,832	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 11:51:12,893	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_R90T1_EM_TESTE	
26/07/2024 11:51:12,893	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_R90T1_EM_TESTE	
26/07/2024 11:51:17,353	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_90	
26/07/2024 11:51:17,353	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 11:51:17,353	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_90	
26/07/2024 11:51:17,353	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 11:51:40,473	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:51:40,473	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:51:42,992	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:51:42,992	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:51:47,753	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:51:47,753	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 11:51:50,262	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:51:50,262	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:51:55,032	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:51:55,032	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:51:57,543	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:51:57,543	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:52:00,912	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_90	
26/07/2024 11:52:00,912	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 11:52:00,912	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_90	
26/07/2024 11:52:00,912	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 11:52:02,303	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:52:02,303	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:52:04,552	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_R90T1_EM_TESTE	
26/07/2024 11:52:04,552	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_R90T1_EM_TESTE	
26/07/2024 11:52:04,552	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_R90T1_EM_TESTE	
26/07/2024 11:52:04,813	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:52:04,813	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:52:07,712	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_90	
26/07/2024 11:52:07,712	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 11:52:07,712	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 11:52:07,712	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_90	
26/07/2024 11:52:07,712	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/07/2024 11:52:07,712	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 11:52:09,583	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:52:09,583	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:52:12,092	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:52:12,092	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:52:16,833	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Máximo	TR_R90T1_TAP_MAXIMO	
26/07/2024 11:52:16,833	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Máximo	TR_R90T1_TAP_MAXIMO	
26/07/2024 11:52:16,852	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:52:16,852	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:52:16,852	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/07/2024 11:52:31,323	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:52:31,323	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:52:39,533	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:52:39,533	SE-MAF.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:52:42,242	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:52:42,242	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:52:46,983	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Máximo	TR_R90T1_TAP_MAXIMO	
26/07/2024 11:52:46,983	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Máximo	TR_R90T1_TAP_MAXIMO	
26/07/2024 11:52:46,983	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Máximo	TR_R90T1_TAP_MAXIMO	
26/07/2024 11:52:47,002	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:52:47,002	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:52:49,523	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:52:49,523	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:52:54,283	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 11:52:54,283	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:52:56,792	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:52:56,792	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:01,552	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:01,552	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:04,063	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:04,063	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:08,833	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:08,833	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:11,343	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:11,343	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:16,103	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:16,103	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:18,612	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:18,612	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:23,372	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:23,372	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:25,883	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:25,883	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:30,643	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:30,643	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:33,152	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:33,152	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 11:53:37,912	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:37,912	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:40,422	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:40,422	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:45,193	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:45,193	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:47,702	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:47,702	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:52,462	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:52,462	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:54,972	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:54,972	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:59,743	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:53:59,743	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:54:02,251	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:54:02,251	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:54:07,011	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:54:07,011	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:54:09,522	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:54:09,522	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:54:14,293	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:54:14,293	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 11:54:16,812	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:54:16,812	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:54:21,572	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:54:21,572	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:54:24,082	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:54:24,082	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:54:28,852	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:54:28,852	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:54:31,362	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:54:31,362	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:54:36,103	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 11:54:36,103	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 11:54:36,103	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/07/2024 11:54:36,123	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:54:36,123	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:54:36,123	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/07/2024 11:54:44,853	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:54:44,853	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 11:54:44,853	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/07/2024 13:19:04,656	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
26/07/2024 13:20:15,629	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
26/07/2024 13:20:54,755	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:20:54,755	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 13:20:56,007	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 13:20:56,007	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:20:56,007	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:20:56,014	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:20:56,014	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:20:56,016	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:20:56,129	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:21:14,582	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
26/07/2024 13:21:56,580	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
26/07/2024 13:21:56,580	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
26/07/2024 13:22:06,451	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 13:22:06,451	SE-MAF.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:22:06,451	SE-MAF.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:22:09,588	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
26/07/2024 13:22:58,479	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:23:05,502	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:23:05,502	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:23:05,502	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 13:23:05,502	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:23:05,536	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
26/07/2024 13:23:05,536	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
26/07/2024 13:23:07,115	SE-MAF.02V9.12V9	Atuado	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 13:23:07,115	SE-MAF.02V9.12V9	Atuado	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:23:07,119	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:23:07,119	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:23:07,119	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:23:10,542	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
26/07/2024 13:23:23,697	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 13:23:23,697	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 13:23:24,037	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
26/07/2024 13:23:24,037	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:23:24,037	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
26/07/2024 13:23:24,037	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:23:24,437	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
26/07/2024 13:23:27,434	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
26/07/2024 13:23:27,434	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
26/07/2024 13:23:46,498	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
26/07/2024 13:23:46,498	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
26/07/2024 13:24:00,447	SE-MAF.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:24:00,447	SE-MAF.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:24:00,447	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 13:24:00,447	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:24:01,655	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:24:01,655	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:24:01,656	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 13:24:01,656	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:24:01,657	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:24:01,657	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:24:01,663	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:24:01,663	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:24:01,664	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:24:01,664	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:24:10,994	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 13:24:35,367	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:24:35,367	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 13:24:42,434	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
26/07/2024 13:24:42,434	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
26/07/2024 13:24:45,740	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:24:45,740	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:24:45,740	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:24:45,745	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:24:45,745	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:24:45,745	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:24:45,747	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:24:45,747	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:24:45,749	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:24:45,749	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:24:54,537	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 13:24:54,537	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:24:54,537	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:25:01,086	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:25:01,086	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:25:02,964	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 13:25:02,964	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 13:25:02,967	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:25:02,967	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:25:04,683	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 13:25:05,014	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:25:05,014	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:25:18,964	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	
26/07/2024 13:25:18,964	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	
26/07/2024 13:25:18,964	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
26/07/2024 13:25:18,964	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
26/07/2024 13:25:18,964	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	
26/07/2024 13:25:18,964	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	
26/07/2024 13:25:36,606	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/07/2024 13:25:36,606	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 13:25:36,606	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 13:25:36,606	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 13:25:36,606	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 13:25:43,005	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:25:43,005	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:25:43,005	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:25:43,005	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:25:43,005	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:25:43,005	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:25:43,007	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:25:43,007	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:25:43,007	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:25:43,008	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:25:43,008	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:25:43,008	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:25:43,012	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:25:43,012	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:25:43,012	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:25:52,164	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/07/2024 13:25:52,164	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 13:25:52,164	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 13:25:52,164	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 13:26:00,400	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
26/07/2024 13:26:00,400	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
26/07/2024 13:26:01,877	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 13:26:02,493	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 13:26:02,493	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:26:02,674	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/07/2024 13:26:02,674	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
26/07/2024 13:26:13,583	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	
26/07/2024 13:26:13,583	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	
26/07/2024 13:26:28,480	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:26:28,480	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:26:28,480	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:26:30,954	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:26:30,954	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:26:30,954	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:26:50,493	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 13:26:50,493	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 13:26:50,493	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/07/2024 13:26:50,493	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 13:26:57,016	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 13:26:57,016	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 13:26:57,016	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 13:26:57,017	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:26:57,017	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:26:57,017	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:26:57,017	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:26:57,017	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 13:26:57,017	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:26:57,024	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:26:57,024	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:26:57,024	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:26:57,025	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:26:57,025	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:26:57,025	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:26:57,025	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:26:57,025	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:26:57,025	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 13:27:21,208	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 13:27:21,208	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 13:27:21,748	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/07/2024 13:27:21,748	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/07/2024 13:27:28,213	SE-MAF.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:27:28,213	SE-MAF.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:27:28,213	SE-MAF.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:29:00,078	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:29:00,078	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:29:00,078	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:31:32,171	SE-MAF.02T1BT.11T1	COS	Enviado comando N2 do 11T1	N2N3	operador
26/07/2024 13:31:40,324	SE-MAF.02T1BT.11T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 13:32:05,974	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 13:33:23,433	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 13:33:23,433	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 13:33:23,433	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 13:33:23,433	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 13:33:23,433	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 13:33:23,433	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 13:33:24,037	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/07/2024 13:33:24,037	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 13:33:24,037	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/07/2024 13:33:24,037	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 13:33:24,037	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/07/2024 13:33:24,037	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 13:33:32,553	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Cmd Abertura	TR_11T1_FALHA_CMD_AB	
26/07/2024 13:33:32,553	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Cmd Abertura	TR_11T1_FALHA_CMD_AB	
26/07/2024 13:33:32,573	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Cmd Abertura	TR_11T1_FALHA_CMD_AB	
26/07/2024 13:33:32,573	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Cmd Abertura	TR_11T1_FALHA_CMD_AB	
26/07/2024 13:33:32,573	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Cmd Abertura	TR_11T1_FALHA_CMD_AB	
26/07/2024 13:33:53,379	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 13:33:53,379	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 13:33:53,379	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 13:33:53,383	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:33:53,383	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 13:33:53,383	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:33:53,383	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:33:53,383	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:33:53,383	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:33:53,394	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 13:33:53,394	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 13:33:53,394	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 13:33:53,409	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 13:33:53,409	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 13:33:53,429	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 13:33:53,429	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 13:33:53,429	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 13:33:53,434	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/07/2024 13:33:53,434	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/07/2024 13:33:53,434	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/07/2024 13:33:58,233	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_11T1_FALHA_CMD_FE	
26/07/2024 13:33:58,233	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_11T1_FALHA_CMD_FE	
26/07/2024 13:33:58,254	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_11T1_FALHA_CMD_FE	
26/07/2024 13:33:58,254	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_11T1_FALHA_CMD_FE	
26/07/2024 13:33:58,254	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_11T1_FALHA_CMD_FE	
26/07/2024 13:34:22,083	SE-MAF.02T1AT.12T1	COS	Enviado comando N2 do 12T1	N2N3	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 13:34:28,873	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
26/07/2024 13:35:03,837	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
26/07/2024 13:35:30,871	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:35:30,871	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:35:56,643	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
26/07/2024 13:35:56,643	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
26/07/2024 13:35:56,643	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
26/07/2024 13:35:56,643	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
26/07/2024 13:35:56,643	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
26/07/2024 13:35:56,643	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
26/07/2024 13:35:56,643	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
26/07/2024 13:35:56,643	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
26/07/2024 13:35:57,790	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
26/07/2024 13:35:57,790	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
26/07/2024 13:35:57,790	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
26/07/2024 13:35:57,790	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
26/07/2024 13:35:57,790	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
26/07/2024 13:35:57,790	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
26/07/2024 13:35:57,790	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
26/07/2024 13:35:57,790	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 13:35:58,525	SE-MAF.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:35:58,525	SE-MAF.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:36:13,405	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 13:36:13,405	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 13:36:13,405	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 13:36:13,405	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 13:36:13,405	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 13:36:13,405	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 13:36:13,780	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:36:13,780	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:36:13,780	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:36:21,195	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
26/07/2024 13:36:21,195	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
26/07/2024 13:36:21,215	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
26/07/2024 13:36:21,215	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
26/07/2024 13:36:21,215	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	
26/07/2024 13:36:25,634	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 13:36:25,634	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 13:36:25,634	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 13:36:25,635	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:36:25,635	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:36:25,635	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 13:36:25,635	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:36:25,635	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:36:25,635	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:36:40,505	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
26/07/2024 13:36:40,505	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
26/07/2024 13:36:40,505	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
26/07/2024 13:36:41,255	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	
26/07/2024 13:36:41,255	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	
26/07/2024 13:36:41,255	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	
26/07/2024 13:36:41,875	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	
26/07/2024 13:36:41,875	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	
26/07/2024 13:36:41,875	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	
26/07/2024 13:36:41,885	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 13:36:41,885	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 13:36:41,885	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 13:36:42,904	SE-MAF.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:36:42,904	SE-MAF.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:36:42,904	SE-MAF.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:36:56,176	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	
26/07/2024 13:36:56,176	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	
26/07/2024 13:36:56,195	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 13:36:56,195	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	
26/07/2024 13:36:56,195	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	
26/07/2024 13:37:21,748	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/07/2024 13:37:21,748	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 13:37:21,748	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/07/2024 13:37:21,748	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 13:37:21,748	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/07/2024 13:37:21,748	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 13:39:10,505	SE-MAF.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:39:10,505	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	
26/07/2024 13:39:54,454	SE-MAF.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:40:25,085	SE-MAF.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:40:26,085	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
26/07/2024 13:40:26,085	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	
26/07/2024 13:40:26,085	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	
26/07/2024 13:40:26,085	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 13:41:08,425	SE-MAF.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
26/07/2024 13:45:19,318	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 13:45:19,324	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:45:19,324	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 13:45:19,324	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 13:45:21,320	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 13:45:21,325	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:45:21,325	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:51:42,423	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 13:51:55,778	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/07/2024 13:53:15,605	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
26/07/2024 13:53:15,635	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
26/07/2024 13:53:15,650	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 13:53:15,653	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 13:53:15,655	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:53:15,655	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:53:15,664	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 13:53:34,243	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 13:53:34,244	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:53:34,244	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 13:53:34,244	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:53:34,244	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 13:53:42,630	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
26/07/2024 13:53:42,670	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 13:53:42,674	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 13:53:42,677	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 13:53:42,677	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:53:42,685	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 13:53:42,787	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
26/07/2024 13:53:42,796	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
26/07/2024 13:53:42,810	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
26/07/2024 13:53:42,823	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 13:53:42,824	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:53:42,824	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:53:47,603	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 13:53:47,605	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:53:47,605	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 13:53:47,605	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:53:47,605	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 13:53:52,094	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 13:53:52,095	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:53:52,095	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:54:13,025	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/07/2024 13:54:13,025	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 13:54:15,784	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/07/2024 13:54:18,424	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLQ_TRIP	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 13:54:18,444	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
26/07/2024 13:55:35,425	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/07/2024 13:55:38,193	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
26/07/2024 13:55:45,414	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLQ_TRIP	
26/07/2024 13:55:45,450	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/07/2024 13:55:45,455	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 13:55:45,464	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:55:45,464	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:55:45,476	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 13:55:45,585	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
26/07/2024 13:55:51,752	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
26/07/2024 13:55:51,786	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 13:55:51,795	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:55:51,795	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 13:55:58,131	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
26/07/2024 13:55:58,151	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
26/07/2024 14:14:44,622	SE-MAF.01M5.11M5	COS	Enviado comando N2 do 11M5	N2N3	operador
26/07/2024 14:14:49,533	SE-MAF.01M5.11M5	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M5	Pos	operador
26/07/2024 14:15:01,382	SE-MAF.01M4.11M4	COS	Enviado comando N2 do 11M4	N2N3	operador
26/07/2024 14:15:05,449	SE-MAF.01M4.11M4	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M4	Pos	operador
26/07/2024 14:15:15,192	SE-MAF.01M3.11M3	COS	Enviado comando N2 do 11M3	N2N3	operador
26/07/2024 14:15:18,344	SE-MAF.01M3.11M3	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M3	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 14:15:28,505	SE-MAF.01M2.11M2	COS	Enviado comando N2 do 11M2	N2N3	operador
26/07/2024 14:15:30,787	SE-MAF.01M2.11M2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M2	Pos	operador
26/07/2024 14:15:41,623	SE-MAF.01M1.11M1	COS	Enviado comando N2 do 11M1	N2N3	operador
26/07/2024 14:15:44,586	SE-MAF.01M1.11M1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M1	Pos	operador
26/07/2024 14:16:06,302	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
26/07/2024 14:16:12,337	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
26/07/2024 14:16:19,423	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
26/07/2024 14:16:29,479	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
26/07/2024 14:16:36,973	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 14:16:36,973	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 14:16:38,076	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
26/07/2024 14:16:42,873	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Falha Cmd Abertura	AL_11M5_FALHA_CMD_AB	
26/07/2024 14:16:42,893	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Cmd Abertura	AL_11M5_FALHA_CMD_AB	
26/07/2024 14:16:53,735	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 14:16:53,735	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 14:16:58,785	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M4_FALHA_CMD_AB	
26/07/2024 14:16:58,805	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M4_FALHA_CMD_AB	
26/07/2024 14:17:07,548	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 14:17:07,548	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 14:17:11,698	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	11M3 - Falha Cmd Abertura	AL_11M3_FALHA_CMD_AB	
26/07/2024 14:17:11,718	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Cmd Abertura	AL_11M3_FALHA_CMD_AB	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 14:17:20,863	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 14:17:20,863	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 14:17:24,143	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Falha Cmd Abertura	AL_11M2_FALHA_CMD_AB	
26/07/2024 14:17:24,163	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Cmd Abertura	AL_11M2_FALHA_CMD_AB	
26/07/2024 14:17:33,992	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 14:17:33,992	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 14:17:37,942	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	11M1 - Falha Cmd Abertura	AL_11M1_FALHA_CMD_AB	
26/07/2024 14:17:37,962	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Cmd Abertura	AL_11M1_FALHA_CMD_AB	
26/07/2024 14:17:46,402	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 14:17:46,403	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 14:17:46,403	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 14:17:46,415	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 14:17:47,922	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 14:17:47,925	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 14:17:47,925	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 14:17:47,935	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 14:17:49,703	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 14:17:49,708	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 14:17:49,708	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 14:17:49,720	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 14:17:51,425	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 14:17:51,433	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 14:17:51,433	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 14:17:51,444	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 14:17:53,275	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/07/2024 14:17:53,283	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 14:17:53,283	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/07/2024 14:17:53,292	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/07/2024 14:17:59,672	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	11M1 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M1_FALHA_CMD_FE	
26/07/2024 14:17:59,692	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M1_FALHA_CMD_FE	
26/07/2024 14:18:05,703	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M2_FALHA_CMD_FE	
26/07/2024 14:18:05,723	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M2_FALHA_CMD_FE	
26/07/2024 14:18:12,788	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	11M3 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M3_FALHA_CMD_FE	
26/07/2024 14:18:12,808	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M3_FALHA_CMD_FE	
26/07/2024 14:18:22,855	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M4_FALHA_CMD_FE	
26/07/2024 14:18:22,875	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M4_FALHA_CMD_FE	
26/07/2024 14:18:31,453	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M5_FALHA_CMD_FE	
26/07/2024 14:18:31,473	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M5_FALHA_CMD_FE	
26/07/2024 14:33:33,291	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
26/07/2024 14:33:40,343	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
26/07/2024 14:33:41,343	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
26/07/2024 14:33:41,343	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
26/07/2024 14:33:47,345	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
26/07/2024 14:34:43,267	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
26/07/2024 14:34:47,267	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
26/07/2024 14:34:52,269	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/07/2024 14:34:53,580	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 14:34:53,581	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 14:34:53,583	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 14:34:53,583	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 14:34:53,585	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 14:34:55,282	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
26/07/2024 14:35:04,283	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
26/07/2024 14:36:12,565	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 14:36:12,565	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 14:36:15,786	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 14:36:15,786	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 14:36:17,565	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 14:36:17,565	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 14:36:22,565	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 14:36:22,565	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 14:36:25,565	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/07/2024 14:36:25,565	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/07/2024 14:36:27,471	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/07/2024 14:36:27,473	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/07/2024 14:36:27,473	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/07/2024 14:36:27,476	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/07/2024 14:36:27,476	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	