

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 08:41:43,565	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
26/03/2024 08:41:43,565	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
26/03/2024 08:41:43,565	SE-MDU.01M3.11M3	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:41:43,565	SE-MDU.01M3.31M3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:43,565	SE-MDU.01M3.31M3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:43,565	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:41:43,565	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:43,565	SE-MDU.01M3.31M3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:43,565	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 08:41:43,565	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 08:41:43,565	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:41:43,565	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:43,565	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:41:43,565	SE-MDU.01M3.31M3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:43,650	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	operador
26/03/2024 08:41:45,106	SE-MDU.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	operador
26/03/2024 08:41:45,746	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:45,746	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:41:45,746	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:45,746	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:41:45,746	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 08:41:45,746	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 08:41:45,746	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 08:41:45,746	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:45,746	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:41:45,746	SE-MDU.01B1.31B1-1	Normal	31B1-1 - Falha Cmd Fechamento	IN_11B1_SEC_1_FALHA_FE	
26/03/2024 08:41:45,746	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:45,746	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
26/03/2024 08:41:45,746	SE-MDU.01B1.11B1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:41:45,746	SE-MDU.01B1.31B1-1	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:45,746	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:45,805	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:41:45,805	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:45,805	SE-MDU.01M4.31M4-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:45,805	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 08:41:45,805	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 08:41:45,805	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
26/03/2024 08:41:45,805	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
26/03/2024 08:41:45,805	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:41:45,805	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:45,805	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:41:45,805	SE-MDU.01M4.31M4-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:45,805	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 08:41:45,805	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 08:41:45,805	SE-MDU.01M4.11M4	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:41:45,805	SE-MDU.01M4.31M4-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:45,805	SE-MDU.01M4.31M4-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:46,563	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_87	
26/03/2024 08:41:46,563	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
26/03/2024 08:41:46,563	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
26/03/2024 08:41:46,563	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.02F3	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F3_FALTA_TENSAO_LT	
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.01M2.11M2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.01M2.31M2-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.01M2.31M2-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.01M2.31M2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.01M2.31M2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:46,565	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01M5.31M5-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	11H1 - Mola Descarregada	BC_11H1_MOLA_DESC	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H1.11H1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H1.31H1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.02T1BT.31T1 -4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.02T1BT.31T1 -7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H2.11H2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H2.31H2-7A	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H2.31H2-7B	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H1.31H1-7A	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H1.31H1-7B	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01M5.31M5-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01M5.11M5	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01M5.31M5-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
26/03/2024 08:41:47,565	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
26/03/2024 08:41:47,860	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 08:41:48,244	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/03/2024 08:41:48,290	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	operador
26/03/2024 08:41:48,598	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	operador
26/03/2024 08:41:48,657	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	operador
26/03/2024 08:41:48,673	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	operador
26/03/2024 08:41:48,858	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	operador
26/03/2024 08:41:48,876	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	operador
26/03/2024 08:41:48,923	SE-MDU.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
26/03/2024 08:41:48,923	SE-MDU.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 08:41:48,966	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	operador
26/03/2024 08:41:49,187	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:49,187	SE-MDU.01T3.31T3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:49,187	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 08:41:49,187	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 08:41:49,187	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:49,187	SE-MDU.01T3.31T3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:49,187	SE-MDU.01T3.31T3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:49,187	SE-MDU.01T3.31T3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:49,187	SE-MDU.01T3.41T3	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:49,282	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	operador
26/03/2024 08:41:49,290	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	operador
26/03/2024 08:41:49,542	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	operador
26/03/2024 08:41:49,842	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	operador
26/03/2024 08:41:51,726	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED não sincronizado	LT_12F3_IED_FSINC	operador
26/03/2024 08:41:51,942	SE-MDU.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
26/03/2024 08:41:52,790	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:41:52,790	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:52,790	SE-MDU.02F2.32F2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:52,790	SE-MDU.02F2.32F2-6	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:52,790	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 08:41:52,790	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 08:41:52,790	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 08:41:52,790	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:52,790	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:41:52,790	SE-MDU.02F2.32F2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:52,790	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:41:52,790	SE-MDU.02F2.32F2-6	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:52,790	SE-MDU.02F2.12F2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:41:52,790	SE-MDU.02F2.32F2-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:52,790	SE-MDU.02F2.32F2-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:52,790	SE-MDU.02F2.32F2-6	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:52,790	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
26/03/2024 08:41:52,790	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
26/03/2024 08:41:53,903	SE-MDU.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
26/03/2024 08:41:54,558	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 08:41:54,558	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 08:41:54,558	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:41:54,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:54,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:41:54,558	SE-MDU.02P7.32P7-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:54,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:41:54,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:54,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:54,558	SE-MDU.02P7.32P7-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:54,558	SE-MDU.02P7.12P7	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 08:41:54,558	SE-MDU.02P7	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P7_FALTA_TENSAO_LT	
26/03/2024 08:41:54,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:41:54,558	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
26/03/2024 08:41:54,558	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:41:54,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:54,558	SE-MDU.02P7.32P7-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:54,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:41:55,680	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED não sincronizado	LT_12P7_IED_FSINC	operador
26/03/2024 08:41:55,904	SE-MDU.02P7	Normal	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
26/03/2024 08:41:55,904	SE-MDU.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
26/03/2024 08:41:55,904	SE-MDU.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
26/03/2024 08:41:57,058	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED não sincronizado	LT_12F2_IED_FSINC	operador
26/03/2024 08:41:57,914	SE-MDU.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
26/03/2024 08:41:58,922	SE-MDU.02F2	Normal	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
26/03/2024 08:41:59,934	SE-MDU.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
26/03/2024 08:41:59,934	SE-MDU.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
26/03/2024 08:42:02,961	SE-MDU.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
26/03/2024 08:42:13,337	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:13,337	SE-MDU.02T1AT.12T1		Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:13,337	SE-MDU.02T1AT.12T1		Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:13,338	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:13.338	SE-MDU.02T1AT.32T1	Aberta	Estado da Chave	Pos	Svstem

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	-4				
26/03/2024 08:42:13,338	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:13,338	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:13,338	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:13,338	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:13,338	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:13,338	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:13,338	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:13,338	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:42:14,792	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:42:14,792	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:42:14,792	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:14,792	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:14,792	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:14,792	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:14,792	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:14,792	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 08:42:14,793	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:14,793	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:14,793	SE-MDU.02T1BT.11T1		Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:14,802	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:14,802	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:14,802	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:14,802	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:14,802	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:14,802	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:19,226	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:19,226	SE-MDU.01M2.11M2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:19,226	SE-MDU.01M2.11M2		Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:19,227	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:19,230	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:19,230	SE-MDU.01M1.31M1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:19,230	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:19,230	SE-MDU.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:19,233	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:19,233	SE-MDU.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:19,233	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:19,233	SE-MDU.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 08:42:19,233	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:19,233	SE-MDU.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:19,233	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:19,233	SE-MDU.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:19,233	SE-MDU.01M2.31M2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:42:19,233	SE-MDU.01M2.31M2-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:42:19,233	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:19,233	SE-MDU.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:19,233	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:19,233	SE-MDU.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:19,234	SE-MDU.01B1.11B1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:19,234	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:19,236	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:19,236	SE-MDU.01H1.11H1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:19,237	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:19,237	SE-MDU.01B1.31B1-1	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:19,237	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:19,237	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:19,237	SE-MDU.01B1.31B1-1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:42:19,237	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 08:42:19,237	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:19,237	SE-MDU.01B1.31B1-1	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:19,237	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:19,237	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:19,237	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:19,237	SE-MDU.01B1.31B1-1	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:19,237	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:19,237	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:19,238	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:19,238	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:19,238	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:19,238	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:19,238	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:19,238	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:19,238	SE-MDU.01H1.31H1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:42:19,238	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:42:19,238	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:19,238	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:19,238	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:19,238	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:19,238	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 08:42:19,238	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:19,247	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
26/03/2024 08:42:19,247	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
26/03/2024 08:42:20,960	SE-MDU.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
26/03/2024 08:42:22,495	SE-MDU.02F2.12F2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:22,495	SE-MDU.02F2.12F2		Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:22,495	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:22,496	SE-MDU.02F3.32F3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:22,496	SE-MDU.02F3.32F3-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:22,496	SE-MDU.02F3.32F3-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:22,496	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:22,498	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:22,498	SE-MDU.02F2.32F2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:22,498	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:22,498	SE-MDU.02F2.32F2-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:22,498	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:22,498	SE-MDU.02F2.32F2-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:22,498	SE-MDU.02F2.32F2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:42:22,498	SE-MDU.02F2.32F2-7		Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:42:22,498	SE-MDU.02F2.32F2-6	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:42:22,498	SE-MDU.02F2.12F2		12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 08:42:22,498	SE-MDU.02F2.32F2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:22,498	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:22,498	SE-MDU.02F2.32F2-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:22,498	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:22,498	SE-MDU.02F2.32F2-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:22,498	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:22,498	SE-MDU.02F2.32F2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:22,498	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:22,498	SE-MDU.02F2.32F2-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:22,498	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:22,498	SE-MDU.02F2.32F2-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:22,506	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:22,506	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:22,506	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:23,974	SE-MDU.02F3	Normal	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	
26/03/2024 08:42:24,910	SE-MDU.01H2.31H2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:42:24,910	SE-MDU.01H2.31H2-7 A		Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:42:24,910	SE-MDU.01H2.31H2-7 B		Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:42:24,910	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:24,910	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:24,910	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 08:42:24,910	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:24,910	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:24,910	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:24,910	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:24,910	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:24,910	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:24,911	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:24,911	SE-MDU.01H2.11H2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:24,912	SE-MDU.01T3.41T3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:42:24,918	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:42:24,918	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:24,918	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:24,918	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:24,920	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:24,920	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:24,920	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:24,920	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:24,920	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:24,920	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 08:42:25,510	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:25,510	SE-MDU.01M3.11M3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:25,510	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:25,511	SE-MDU.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:25,511	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:25,511	SE-MDU.01M3.31M3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:25,511	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:25,511	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:25,511	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:25,511	SE-MDU.01M3.31M3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:42:25,511	SE-MDU.01M3.31M3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:42:25,511	SE-MDU.01M4.11M4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:25,511	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:25,511	SE-MDU.01M3.31M3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:25,511	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:25,511	SE-MDU.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:25,511	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:25,511	SE-MDU.01M3.31M3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:25,511	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:25,511	SE-MDU.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:25,516	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 08:42:25,516	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:25,516	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:25,516	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:25,516	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:25,516	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:25,516	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:25,516	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:25,516	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:28,724	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:28,724	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:28,724	SE-MDU.02P7.12P7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 08:42:28,731	SE-MDU.02P7.32P7-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:42:28,731	SE-MDU.02P7.32P7-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:42:28,731	SE-MDU.02P7.32P7-6	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 08:42:28,731	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:28,731	SE-MDU.02P7.32P7-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:28,731	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:28,731	SE-MDU.02P7.32P7-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:28,731	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:28,731	SE-MDU.02P7.32P7-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 08:42:28,731	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:28,731	SE-MDU.02P7.32P7-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:28,731	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:28,731	SE-MDU.02P7.32P7-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:28,731	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:28,731	SE-MDU.02P7.32P7-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:28,731	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:28,731	SE-MDU.02P7.32P7-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:28,731	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 08:42:28,731	SE-MDU.02P7.32P7-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:28,731	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:42:28,731	SE-MDU.02P7.32P7-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 08:42:32,904	SE-MDU.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
26/03/2024 08:42:35,913	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
26/03/2024 08:51:46,335	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 08:51:46,335	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:51:46,335	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:51:46,335	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 08:51:46,335	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:51:46,450	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 08:51:46,450	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:51:46,450	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 08:51:46,450	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 08:51:46,450	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:23:23,545	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED não sincronizado	LT_12F3_IED_FSINC	
26/03/2024 09:23:23,545	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED não sincronizado	LT_12F3_IED_FSINC	
26/03/2024 09:23:23,545	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED não sincronizado	LT_12F3_IED_FSINC	
26/03/2024 09:23:28,635	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P7_IED_FSINC	
26/03/2024 09:23:28,635	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P7_IED_FSINC	
26/03/2024 09:23:28,635	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P7_IED_FSINC	
26/03/2024 09:23:30,262	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED não sincronizado	LT_12F2_IED_FSINC	
26/03/2024 09:23:30,262	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED não sincronizado	LT_12F2_IED_FSINC	
26/03/2024 09:23:30,262	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED não sincronizado	LT_12F2_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:16,824	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:16,824	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:16,824	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:17,266	SE-MDU.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:17,266	SE-MDU.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:19,500	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:19,500	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:19,500	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:20,130	SE-MDU.02T1.02T1	Atuado	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:20,130	SE-MDU.02T1.02T1	Atuado	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:20,130	SE-MDU.02T1.02T1	Atuado	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 09:24:20,360	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:20,360	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:20,360	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:20,547	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:20,547	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:20,547	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:20,714	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:20,714	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:20,714	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:20,986	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:20,986	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:20,986	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:21,281	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:21,281	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:21,281	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:21,792	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:21,792	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:21,792	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:22,159	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:22,159	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:22,159	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:22,337	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:22,337	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 09:24:22,337	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:22,949	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:22,949	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
26/03/2024 09:24:22,949	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
26/03/2024 09:40:14,186	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,186	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,186	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,187	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,187	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,187	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,187	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,187	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,187	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,187	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,187	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,187	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,193	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,193	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,196	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,196	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,196	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,197	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,197	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 09:40:14,197	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,197	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,197	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,197	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,197	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,197	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,197	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,197	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,197	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,197	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,197	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,197	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,197	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,200	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,200	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,200	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,200	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,200	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,200	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,200	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,200	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,200	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 09:40:14,201	SE-MDU.01M5.11M5	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,201	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,202	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,202	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,202	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,204	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,204	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,204	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,204	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,204	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,204	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,204	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,204	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,204	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,243	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,243	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,243	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,246	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,246	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,246	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,246	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,246	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 09:40:14,246	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,246	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,246	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,246	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,250	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,250	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,250	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,251	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,251	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,251	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,251	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,251	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,251	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,251	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,251	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,251	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,276	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,276	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,284	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,284	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 09:40:14,284	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,287	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,287	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,287	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,287	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,287	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,287	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,287	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,287	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,287	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,287	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,287	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,287	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,292	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,292	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,292	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 09:40:14,293	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,293	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,293	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,293	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,293	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,293	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,293	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 09:40:14,293	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,293	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,293	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,293	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,293	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,295	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,295	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,295	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,295	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,295	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,295	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,295	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,295	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,295	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:14,295	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,295	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:14,295	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:19,157	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,157	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,157	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,161	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,161	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 09:40:19,161	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,167	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,167	SE-MDU.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,167	SE-MDU.01M4.31M4-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 09:40:19,167	SE-MDU.01M4.31M4-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 09:40:19,167	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,167	SE-MDU.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,167	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,167	SE-MDU.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,168	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,168	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:19,168	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:19,168	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,168	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:19,168	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:19,168	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,168	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 09:40:19,168	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 09:40:19,172	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,172	SE-MDU.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,172	SE-MDU.01M5.31M5-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 09:40:19,172	SE-MDU.01M5.31M5-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
		Inválido			
26/03/2024 09:40:19,172	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,172	SE-MDU.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,172	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,172	SE-MDU.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,174	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,174	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,174	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,183	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,183	SE-MDU.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,183	SE-MDU.01T3.31T3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 09:40:19,183	SE-MDU.01T3.31T3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 09:40:19,183	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,183	SE-MDU.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,183	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,183	SE-MDU.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,216	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,216	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,216	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,219	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,219	SE-MDU.02T1BT.31T1	Fechada	Estado da Chave	Pos	Svstem

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	-4				
26/03/2024 09:40:19,219	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,245	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,245	SE-MDU.02F3.32F3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,245	SE-MDU.02F3.32F3-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,245	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,245	SE-MDU.02F3.32F3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,245	SE-MDU.02F3.32F3-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,245	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,245	SE-MDU.02F3.32F3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,245	SE-MDU.02F3.32F3-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,253	SE-MDU.02F2.32F2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,253	SE-MDU.02F2.32F2-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,253	SE-MDU.02F2.32F2-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,253	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,253	SE-MDU.02F2.32F2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,253	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,253	SE-MDU.02F2.32F2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,253	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,253	SE-MDU.02F2.32F2-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,265	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,265	SE-MDU.02P7.32P7-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 09:40:19,265	SE-MDU.02P7.32P7-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,265	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,265	SE-MDU.02P7.32P7-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,265	SE-MDU.02P7.32P7-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,265	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,265	SE-MDU.02P7.32P7-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 09:40:19,265	SE-MDU.02P7.32P7-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:00:36,204	SE-MDU.01H1.11H1	COS	Enviado comando N2 do 11H1	N2N3	operador
26/03/2024 10:00:39,021	SE-MDU.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
26/03/2024 10:00:41,159	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:00:41,159	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:00:41,159	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:00:41,159	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:00:41,159	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:00:41,159	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:00:41,607	SE-MDU.01H1.11H1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H1	Pos	operador
26/03/2024 10:00:44,015	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:00:44,015	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:00:44,015	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:00:44,019	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:00:44,019	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:00:44,019	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:00:44,019	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:00:44,019	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:00:44,019	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:00:44,019	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:00:44,019	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:00:44,019	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:00:46,605	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:00:46,605	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:00:46,605	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:00:46,609	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:00:46,609	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:00:46,609	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:00:46,609	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:00:46,609	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:00:46,609	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:00:46,609	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:00:46,609	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:00:46,609	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:02:58,099	SE-MDU.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:02:58,099	SE-MDU.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:02:58,099	SE-MDU.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:02:58,776	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:02:58,776	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:02:58,776	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/03/2024 10:02:58,776	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:02:58,776	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/03/2024 10:02:58,776	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:02:58,781	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:02:58,781	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:02:58,781	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:02:58,795	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/03/2024 10:02:58,795	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/03/2024 10:02:58,795	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/03/2024 10:02:58,798	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:02:58,798	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:02:58,798	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:02:58,806	SE-MDU.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:02:58,806	SE-MDU.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:02:58,841	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:02:58,841	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:02:58,841	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:03:02,826	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:03:02,826	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:03:02,826	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:03:02,828	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:03:02,828	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/03/2024 10:03:02,828	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/03/2024 10:03:02,829	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:03:02,829	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:03:02,829	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:03:02,851	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/03/2024 10:03:02,851	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/03/2024 10:03:02,851	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/03/2024 10:03:02,855	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:03:02,855	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:03:02,858	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:03:02,858	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:03:02,858	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:03:02,901	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:03:02,901	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:03:02,901	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:03:03,179	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:03:03,179	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:03:03,179	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
26/03/2024 10:04:12,632	SE-MDU.01H1.11H1	SE	Enviado comando N3 do 11H1	N2N3	operador
26/03/2024 10:04:17,599	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:04:17,599	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:04:17,599	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:04:17,599	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:04:17,599	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:04:17,599	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:04:33,435	SE-MDU.01H1.11H1	COS	Enviado comando N2 do 11H1	N2N3	operador
26/03/2024 10:04:38,399	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:04:38,399	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:04:38,399	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:04:38,399	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:04:38,399	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:04:38,399	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:04:39,203	SE-MDU.01H1.11H1	SE	Enviado comando N3 do 11H1	N2N3	operador
26/03/2024 10:04:44,169	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:04:44,169	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:04:44,169	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:04:44,169	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:04:44,169	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:04:44,169	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:04:54,004	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
26/03/2024 10:04:54,004	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	ED6-13 11M1-Falha Detec. V	AL_11M1_ED_F_DETEC_V	operador
26/03/2024 10:04:54,004	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	operador
26/03/2024 10:04:54,004	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	ED3-6 11T1-Porta Cub. Ab.	TR_11T1_ED_CUB_PORTA_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,004	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
26/03/2024 10:04:54,004	SE-MDU.02F3.32F3-7	Normal	32F3-7 - Falha Cmd Fechamento	LT_12F3_SEC_7_FALHA_CMD_FE	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:04:54,004	SE-MDU.01M1.31M1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,004	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
26/03/2024 10:04:54,004	SE-MDU.02F2.32F2-4	Normal	ED4-7 32F2-4-43LR em Local	LT_12F2_ED_SEC_4_43LR_LOC	operador
26/03/2024 10:04:54,004	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
26/03/2024 10:04:54,004	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Normal	ED2-3 31T1-4-F.Vcc Cmd/Motor	TR_11T1_ED_FVCC_CMD_MOT	operador
26/03/2024 10:04:54,004	SE-MDU.01M5.31M5-4	Normal	31M5-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M5_SEC_4_FALHA_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,004	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	ED4-4 11M4-F.Vcc Cubiculo	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_CUB	operador
26/03/2024 10:04:54,004	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M4_FALHA_CMD_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,004	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Normal	31T1-4 - Falha Cmd Fechamento	TR_11T1_SEC_4_FALHA_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,004	SE-MDU.01M3	Normal	ED6-14 11M3-Porta Cub. Ab.	AL_11M3_ED_CUB_PORTA_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,004	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED4-11 11T1-Falha Interna	TR_87T1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
26/03/2024 10:04:54,005	SE-MDU.02F2.12F2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,005	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_FALHA_CMD_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,005	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	operador
26/03/2024 10:04:54,005	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED2-4 12T1-F.Vcc Cmd	TR_12T1_ED_FVCC_CMD_MOT	operador
26/03/2024 10:04:54,005	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M3_FALHA_BOB_AB1	operador
26/03/2024 10:04:54,005	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	ED6-13 11B1-Falha Detec. V	IN_11B1_ED_F_DETEEC_V	operador
26/03/2024 10:04:54,005	SE-MDU.02F2	Normal	ED5-10 PN-EN-01 - Porta Aberta	LT_12F2_ED_PN_PORTA_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,005	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
26/03/2024 10:04:54,005	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	12F2 - Falha Bobina Fe.1	LT_12F2_FALHA_BOB_FE1	operador
26/03/2024 10:04:54,005	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:04:54,005	SE-MDU.02P7.32P7-4	Normal	ED4-6 32P7-4-F.Vcc/Def	LT_12P7_ED_SEC_4_FVCC_DEF	operador
26/03/2024 10:04:54,005	SE-MDU.01B1.31B1-1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,005	SE-MDU.01M2.11M2		IED em LOCAL (N1)	N1	operador
26/03/2024 10:04:54,005	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
26/03/2024 10:04:54,005	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	ED2-7 12F2-SF6 1o Estagio	LT_12F2_ED_SF6_1EST	operador
26/03/2024 10:04:54,005	SE-MDU.01M2.31M2-4	Normal	ED1-3 31M2-4-F.Vcc Cmd/Motor	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_MOT	operador
26/03/2024 10:04:54,005	SE-MDU.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	operador
26/03/2024 10:04:54,005	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,006	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,006	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	ED4-5 11M1-F.Vcc Motor	AL_11M1_ED_FVCC_MOT	operador
26/03/2024 10:04:54,006	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
26/03/2024 10:04:54,006	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M1_FALHA_CMD_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,006	SE-MDU.02F2.32F2-7	Normal	32F2-7 - Falha Cmd Abertura	LT_12F2_SEC_7_FALHA_CMD_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,006	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	ED6-13 11M5-Falha Detec. V	AL_11M5_ED_F_DETEC_V	operador
26/03/2024 10:04:54,006	SE-MDU.02F3.32F3-6	Normal	32F3-6 - Falha Cmd Fechamento	LT_12F3_SEC_6_FALHA_CMD_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,006	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,006	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Modissimo Teste - Ativado	TR_87T1_MODIS_TESTE	operador
26/03/2024 10:04:54,006	SE-MDU.01M5.31M5-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,006	SE-MDU.02T1AT.12T1		12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador
26/03/2024 10:04:54,006	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	ED4-2 11M4-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_AB1	operador
26/03/2024 10:04:54,006	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
26/03/2024 10:04:54,006	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M4_FALHA_BOB_FE1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:04:54,006	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	ED4-6 11T1-F.Vcc Cubiculo	TR_11T1_ED_FVCC_CMD_CUB	operador
26/03/2024 10:04:54,006	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	ED6-13 11H1-Falha Detec. V	BC_11H1_ED_F_DETEC_V	operador
26/03/2024 10:04:54,006	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED4-1 02T1-INOC-Mínimo	TR_87T1_ED_INOC_MIN	operador
26/03/2024 10:04:54,006	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	operador
26/03/2024 10:04:54,007	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,007	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	12P7 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P7_FALHA_CMD_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,007	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,007	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_11T1_FALHA_CMD_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,007	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	ED4-5 11B1-F.Vcc Motor	IN_11B1_ED_FVCC_MOT	operador
26/03/2024 10:04:54,007	SE-MDU.01M3.31M3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,007	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	11B1 - Falha Cmd Fechamento	IN_11B1_FALHA_CMD_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,007	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED não sincronizado	LT_12F3_IED_FSINC	operador
26/03/2024 10:04:54,007	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	ED6-13 11M2-Falha Detec. V	AL_11M2_ED_F_DETEC_V	operador
26/03/2024 10:04:54,007	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	12P7 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P7_FALHA_BOB_AB1	operador
26/03/2024 10:04:54,007	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	ED3-7 01B1-MDJ TP Ab.	TR_11T1_ED_MDJ_TP_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,007	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,007	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED5-11 87T1-Falha Interna	TR_12T1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
26/03/2024 10:04:54,007	SE-MDU.01M2.31M2-4	Normal	31M2-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M2_SEC_4_FALHA_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,007	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	operador
26/03/2024 10:04:54,007	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	ED4-3 11M1-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_AB2	operador
26/03/2024 10:04:54,007	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED2-8 12T1-SF6 2o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_2EST	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:04:54,007	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	11M1 - Mola Descarregada	AL_11M1_MOLA_DESC	operador
26/03/2024 10:04:54,007	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
26/03/2024 10:04:54,008	SE-MDU.02P7.32P7-7	Normal	32P7-7 - Falha Cmd Abertura	LT_12P7_SEC_7_FALHA_CMD_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,008	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	ED4-3 11B1-F.Vcc Cmd Ab.2	IN_11B1_ED_FVCC_CMD_AB2	operador
26/03/2024 10:04:54,008	SE-MDU.01M3.31M3-4	Normal	ED1-3 31M3-4-F.Vcc Cmd/Motor	AL_11M3_ED_FVCC_CMD_MOT	operador
26/03/2024 10:04:54,008	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	ED4-5 11M5-F.Vcc Motor	AL_11M5_ED_FVCC_MOT	operador
26/03/2024 10:04:54,008	SE-MDU.02F3.32F3-4	Normal	32F3-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12F3_SEC_4_FALHA_CMD_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,008	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M5_FALHA_CMD_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,008	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-3 02T1-INO-Máximo	TR_87T1_ED_INO_MAX	operador
26/03/2024 10:04:54,008	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_87	operador
26/03/2024 10:04:54,008	SE-MDU.01M4	Normal	ED6-14 11M4-Porta Cub. Ab.	AL_11M4_ED_CUB_PORTA_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,008	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
26/03/2024 10:04:54,008	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	operador
26/03/2024 10:04:54,008	SE-MDU.01H1	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	BC_11H1_ED_MDJ_TP_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,008	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M4_FALHA_BOB_AB1	operador
26/03/2024 10:04:54,008	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	ED4-4 11T1-F.Vcc Cmd Ab.1	TR_11T1_ED_FVCC_CMD_AB1	operador
26/03/2024 10:04:54,008	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	ED4-5 11H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_FVCC_MOT	operador
26/03/2024 10:04:54,008	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	operador
26/03/2024 10:04:54,008	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
26/03/2024 10:04:54,008	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/03/2024 10:04:54,008	SE-MDU.01H1.31H1-4	Normal	ED1-6 31H1-4-Manivela Ins.	BC_11H1_ED_SEC_4_MANIVELA	operador
26/03/2024 10:04:54,008	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
26/03/2024 10:04:54,008	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:04:54,009	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	11B1 - Mola Descarregada	IN_11B1_MOLA_DESC	operador
26/03/2024 10:04:54,009	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_87T1_EM_TESTE	operador
26/03/2024 10:04:54,009	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	ED4-5 11M2-F.Vcc Motor	AL_11M2_ED_FVCC_MOT	operador
26/03/2024 10:04:54,009	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M2_FALHA_CMD_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,009	SE-MDU.02F3.32F3-6	Normal	ED5-3 32F3-6-F.Vcc/Def	LT_12F3_ED_SEC_6_FVCC_DEF	operador
26/03/2024 10:04:54,009	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	ED2-5 12P7-F.Vcc Motor	LT_12P7_ED_FVCC_GERAL	operador
26/03/2024 10:04:54,009	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
26/03/2024 10:04:54,009	SE-MDU.01M1	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M1_ED_MDJ_TP_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,015	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/03/2024 10:04:54,015	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,015	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	ED4-1 11M1-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,015	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	12F3 - Falha Bobina Ab.2	LT_12F3_FALHA_BOB_AB2	operador
26/03/2024 10:04:54,015	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M1_FALHA_BOB_AB2	operador
26/03/2024 10:04:54,016	SE-MDU.02P7.32P7-6	Normal	32P7-6 - Falha Cmd Abertura	LT_12P7_SEC_6_FALHA_CMD_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,016	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	ED4-3 11M5-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_AB2	operador
26/03/2024 10:04:54,016	SE-MDU.02F3.32F3-6	Normal	ED5-4 32F3-6-43L/R em Local	LT_12F3_ED_SEC_6_43LR_LOC	operador
26/03/2024 10:04:54,016	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	11M5 - Mola Descarregada	AL_11M5_MOLA_DESC	operador
26/03/2024 10:04:54,016	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED2-5 12T1-F.Vcc Motor	TR_12T1_ED_FCC_GERAL	operador
26/03/2024 10:04:54,016	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	ED2-3 12F2-43L/R em Local	LT_12F2_ED_43LR_LOC	operador
26/03/2024 10:04:54,016	SE-MDU.02F3	Normal	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	operador
26/03/2024 10:04:54,016	SE-MDU.01H1	Normal	ED5-2 11H1-Porta C. Cabos Ab.	BC_11H1_ED_CABOS_PORTA_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,016	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	ED4-9 86T1-Atuado	86T	operador
26/03/2024 10:04:54,016	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	ED2-3 12F3-43L/R em Local	LT_12F3_ED_43LR_LOC	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:04:54,017	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
26/03/2024 10:04:54,017	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	ED4-3 11H1-F.Vcc Cmd Ab.2	BC_11H1_ED_FVCC_CMD_AB2	operador
26/03/2024 10:04:54,017	SE-MDU.01M4.31M4-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,017	SE-MDU.02P7.12P7		12P7 - Mola Descarregada	LT_12P7_MOLA_DESC	operador
26/03/2024 10:04:54,017	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	ED6-13 11M3-Falha Detec. V	AL_11M3_ED_F_DETEC_V	operador
26/03/2024 10:04:54,017	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
26/03/2024 10:04:54,017	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,017	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,017	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	Modissimo Teste - Ativado	LT_12P7_MODIS_TESTE	operador
26/03/2024 10:04:54,017	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	ED4-1 11B1-F.Vcc Cmd Fe.	IN_11B1_ED_FVCC_CMD_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,017	SE-MDU.01M3.31M3-4	Normal	31M3-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M3_SEC_4_FALHA_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,017	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	11B1 - Falha Bobina Ab.2	IN_11B1_FALHA_BOB_AB2	operador
26/03/2024 10:04:54,017	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED2-6 12T1-Falta Vca	TR_12T1_ED_FVCA_POLOS	operador
26/03/2024 10:04:54,017	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	ED4-3 11M2-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_AB2	operador
26/03/2024 10:04:54,017	SE-MDU.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	operador
26/03/2024 10:04:54,017	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	11M2 - Mola Descarregada	AL_11M2_MOLA_DESC	operador
26/03/2024 10:04:54,017	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	ED2-3 12P7-43L/R em Local	LT_12P7_ED_43LR_LOC	operador
26/03/2024 10:04:54,017	SE-MDU.01M1	Normal	ED5-2 11M1-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M1_ED_CABOS_PORTA_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,017	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
26/03/2024 10:04:54,017	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	ED3-7 11M1-SF6 1o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_1EST	operador
26/03/2024 10:04:54,017	SE-MDU.02F2.32F2-4	Normal	ED4-6 32F2-4-F.Vcc/Def	LT_12F2_ED_SEC_4_FVCC_DEF	operador
26/03/2024 10:04:54,017	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
26/03/2024 10:04:54,018	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:04:54,018	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H1_FALHA_BOB_FE1	operador
26/03/2024 10:04:54,018	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	ED4-5 11M3-F.Vcc Motor	AL_11M3_ED_FVCC_MOT	operador
26/03/2024 10:04:54,018	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,018	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	operador
26/03/2024 10:04:54,018	SE-MDU.01M5	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M5_ED_MDJ_TP_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,018	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
26/03/2024 10:04:54,018	SE-MDU.02P7.32P7-4	Normal	32P7-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P7_SEC_4_FALHA_CMD_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,018	SE-MDU.01M1.31M1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,018	SE-MDU.01M5.11M5		ED4-1 11M5-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,018	SE-MDU.02F2.32F2-6	Normal	32F2-6 - Falha Cmd Abertura	LT_12F2_SEC_6_FALHA_CMD_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,018	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M5_FALHA_BOB_AB2	operador
26/03/2024 10:04:54,018	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	operador
26/03/2024 10:04:54,018	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	ED2-5 12F2-F.Vcc Motor	LT_12F2_ED_FCC_GERAL	operador
26/03/2024 10:04:54,018	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
26/03/2024 10:04:54,018	SE-MDU.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador
26/03/2024 10:04:54,018	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
26/03/2024 10:04:54,018	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	operador
26/03/2024 10:04:54,018	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	ED4-1 11H1-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H1_ED_FVCC_CMD_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,018	SE-MDU.01M4.31M4-4	Normal	ED1-3 31M4-4-F.Vcc Cmd/Motor	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_MOT	operador
26/03/2024 10:04:54,019	SE-MDU.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	operador
26/03/2024 10:04:54,019	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	12F2 - Mola Descarregada	LT_12F2_MOLA_DESC	operador
26/03/2024 10:04:54,019	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Modissimo Teste - Ativado	AL_11M1_MODIS_TESTE	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:04:54,019	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/03/2024 10:04:54,019	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M3_FALHA_CMD_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,019	SE-MDU.01B1	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	IN_11B1_ED_MDJ_TP_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,019	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	12F3 - Falha Cmd Fechamento	LT_12F3_FALHA_CMD_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,019	SE-MDU.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador
26/03/2024 10:04:54,019	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	ED3-7 11B1-SF6 1o Estagio	IN_11B1_ED_SF6_1EST	operador
26/03/2024 10:04:54,019	SE-MDU.01M2	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M2_ED_MDJ_TP_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,019	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	operador
26/03/2024 10:04:54,019	SE-MDU.02P7.32P7-6	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,019	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	ED4-1 11M2-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,019	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	ED4-2 11T1-SF6 2o Estagio	TR_11T1_ED_SF6_2EST	operador
26/03/2024 10:04:54,019	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,019	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M2_FALHA_BOB_AB2	operador
26/03/2024 10:04:54,019	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
26/03/2024 10:04:54,019	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	ED2-8 12P7-SF6 2o Estagio	LT_12P7_ED_SF6_2EST	operador
26/03/2024 10:04:54,019	SE-MDU.02F3.32F3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,019	SE-MDU.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
26/03/2024 10:04:54,019	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
26/03/2024 10:04:54,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Cmd Abertura	TR_11T1_FALHA_CMD_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,020	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	ED6-13 11M4-Falha Detec. V	AL_11M4_ED_F_DETEC_V	operador
26/03/2024 10:04:54,020	SE-MDU.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
26/03/2024 10:04:54,020	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:04:54,020	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	12F3 - Falha Bobina Fe.1	LT_12F3_FALHA_BOB_FE1	operador
26/03/2024 10:04:54,020	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	ED3-7 11H1-SF6 1o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_1EST	operador
26/03/2024 10:04:54,020	SE-MDU.01M4.31M4-4	Normal	31M4-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M4_SEC_4_FALHA_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,020	SE-MDU.02F2.32F2-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,020	SE-MDU.01H1.11H1		11H1 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H1_FALHA_BOB_AB1	operador
26/03/2024 10:04:54,020	SE-MDU.01M5	Normal	ED5-2 11M5-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M5_ED_CABOS_PORTA_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	operador
26/03/2024 10:04:54,020	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
26/03/2024 10:04:54,020	SE-MDU.02P7.32P7-6	Normal	ED5-4 32P7-6-43L/R em Local	LT_12P7_ED_SEC_6_43LR_LOC	operador
26/03/2024 10:04:54,020	SE-MDU.01M1.31M1-4	Normal	ED1-3 31M1-4-F.Vcc Cmd/Motor	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_MOT	operador
26/03/2024 10:04:54,020	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	ED3-7 11M5-SF6 1o Estagio	AL_11M5_ED_SF6_1EST	operador
26/03/2024 10:04:54,020	SE-MDU.02F2.32F2-4	Normal	32F2-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12F2_SEC_4_FALHA_CMD_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,020	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	operador
26/03/2024 10:04:54,020	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	operador
26/03/2024 10:04:54,021	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	ED4-8 11T1-Porta C. Cabos Ab	TR_11T1_ED_CABOS_PORTA_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,021	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	ED4-3 11M3-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M3_ED_FVCC_CMD_AB2	operador
26/03/2024 10:04:54,021	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
26/03/2024 10:04:54,021	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	11M3 - Mola Descarregada	AL_11M3_MOLA_DESC	operador
26/03/2024 10:04:54,027	SE-MDU.01B1	Normal	ED5-2 11B1-Porta C. Cabos Ab.	IN_11B1_ED_CABOS_PORTA_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,027	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	ED2-7 12F3-SF6 1o Estagio	LT_12F3_ED_SF6_1EST	operador
26/03/2024 10:04:54,027	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	operador
26/03/2024 10:04:54,027	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:04:54,027	SE-MDU.01M2	Normal	ED5-2 11M2-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M2_ED_CABOS_PORTA_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,027	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/03/2024 10:04:54,027	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,027	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	ED3-7 11M2-SF6 1o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_1EST	operador
26/03/2024 10:04:54,027	SE-MDU.01B1.31B1-1	Normal	ED1-3 31B1-1-F.Vcc Cmd/Motor	IN_11B1_ED_FVCC_CMD_MOT	operador
26/03/2024 10:04:54,027	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	operador
26/03/2024 10:04:54,027	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Normal	ED4-7 32T1-4-43L/R em Local	TR_12T1_ED_SEC_4_43LR_LOC	operador
26/03/2024 10:04:54,028	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	ED4-11 R90T1-Falha Interna	TR_11T1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
26/03/2024 10:04:54,028	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	12F3 - Mola Descarregada	LT_12F3_MOLA_DESC	operador
26/03/2024 10:04:54,028	SE-MDU.02F3.32F3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,028	SE-MDU.01H2		Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
26/03/2024 10:04:54,028	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	ED6-16 11M1-Pres. V Saida	AL_11M1_ED_PRES_V_SAIDA	operador
26/03/2024 10:04:54,028	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	operador
26/03/2024 10:04:54,028	SE-MDU.01M1.11M1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,028	SE-MDU.01M5		Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	operador
26/03/2024 10:04:54,028	SE-MDU.02F3.32F3-7	Normal	32F3-7 - Falha Cmd Abertura	LT_12F3_SEC_7_FALHA_CMD_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,028	SE-MDU.01M1.31M1-4	Normal	31M1-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M1_SEC_4_FALHA_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,028	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Modissimo Teste - Ativado	AL_11M5_MODIS_TESTE	operador
26/03/2024 10:04:54,028	SE-MDU.02F2.32F2-6	Normal	ED5-4 32F2-6-43L/R em Local	LT_12F2_ED_SEC_6_43LR_LOC	operador
26/03/2024 10:04:54,028	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:04:54,028	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	ED4-3 11T1-F.Vcc Cmd Fe.	TR_11T1_ED_FVCC_CMD_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,028	SE-MDU.01M5.31M5-4	Normal	ED1-6 31M5-4-Manivela Ins.	AL_11M5_ED_SEC_4_MANIVELA	operador
26/03/2024 10:04:54,028	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_87	operador
26/03/2024 10:04:54,028	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	ED4-5 11M4-F.Vcc Motor	AL_11M4_ED_FVCC_MOT	operador
26/03/2024 10:04:54,028	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,028	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M4_FALHA_CMD_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,028	SE-MDU.02F3.12F3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,028	SE-MDU.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
26/03/2024 10:04:54,029	SE-MDU.01M3	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M3_ED_MDJ_TP_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,029	SE-MDU.02F2.32F2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,029	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED4-3 02T1-Alarme Rele Buchholz	TR_87T1_ED_ALM_BUCH	operador
26/03/2024 10:04:54,029	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	ED4-1 11M3-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M3_ED_FVCC_CMD_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,029	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED4-4 02T1-Disp. Rele Buchholz	TR_87T1_ED_DISP_BUCH	operador
26/03/2024 10:04:54,029	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M3_FALHA_BOB_AB2	operador
26/03/2024 10:04:54,029	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	operador
26/03/2024 10:04:54,029	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	ED5-9 USA1-Falha Interna	LT_12F2_ED_IED_ADJ_DEFEITO_2	operador
26/03/2024 10:04:54,029	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	ED6-16 11B1-Pres. V Saida	IN_11B1_ED_PRES_V_SAIDA	operador
26/03/2024 10:04:54,029	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	ED2-4 12P7-F.Vcc Cmd	LT_12P7_ED_FVCC_CMD_MOT	operador
26/03/2024 10:04:54,029	SE-MDU.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	operador
26/03/2024 10:04:54,029	SE-MDU.01B1.11B1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,029	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	12F2 - Falha Cmd Fechamento	LT_12F2_FALHA_CMD_FE	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:04:54,029	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Modissimo Teste - Ativado	AL_11M2_MODIS_TESTE	operador
26/03/2024 10:04:54,029	SE-MDU.02P7.32P7-6	Normal	ED5-3 32P7-6-F.Vcc/Def	LT_12P7_ED_SEC_6_FVCC_DEF	operador
26/03/2024 10:04:54,029	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/03/2024 10:04:54,029	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	operador
26/03/2024 10:04:54,029	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED não sincronizado	LT_12F2_IED_FSINC	operador
26/03/2024 10:04:54,029	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	ED2-6 12F2-Falta Vca	LT_12F2_ED_FVCA_POLOS	operador
26/03/2024 10:04:54,029	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	ED2-8 12F2-SF6 2o Estagio	LT_12F2_ED_SF6_2EST	operador
26/03/2024 10:04:54,029	SE-MDU.01M2.31M2-4	Normal	ED1-6 31M2-4-Manivela Ins.	AL_11M2_ED_SEC_4_MANIVELA	operador
26/03/2024 10:04:54,029	SE-MDU.01B1.31B1-1	Normal	31B1-1 - Falha Cmd Abertura	IN_11B1_SEC_1_FALHA_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,030	SE-MDU.01M5.31M5-4	Normal	ED1-3 31M5-4-F.Vcc Cmd/Motor	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_MOT	operador
26/03/2024 10:04:54,030	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	ED5-3 11H2-Falha Interna	AL_11M1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
26/03/2024 10:04:54,030	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED4-7 02T1-Alívio de Pressão Trafo	TR_87T1_ED_ALM_DAP	operador
26/03/2024 10:04:54,030	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	operador
26/03/2024 10:04:54,030	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	ED6-16 11M5-Pres. V Saida	AL_11M5_ED_PRES_V_SAIDA	operador
26/03/2024 10:04:54,030	SE-MDU.02F3.32F3-6	Normal	32F3-6 - Falha Cmd Abertura	LT_12F3_SEC_6_FALHA_CMD_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,030	SE-MDU.01M5.11M5	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,030	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2_87	operador
26/03/2024 10:04:54,030	SE-MDU.01M5.31M5-4	Normal	31M5-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M5_SEC_4_FALHA_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,030	SE-MDU.01H2.11H2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,030	SE-MDU.02T1AT	Normal	ED5-10 PN-TR-01 - Porta Aberta	TR_12T1_ED_PN_PORTA_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,030	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	11M4 - Mola Descarregada	AL_11M4_MOLA_DESC	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:04:54,030	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Normal	31T1-4 - Falha Cmd Abertura	TR_11T1_SEC_4_FALHA_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,030	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	ED6-16 11H1-Pres. V Saida	BC_11H1_ED_PRES_V_SAIDA	operador
26/03/2024 10:04:54,030	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED4-2 02T1-INOC-Máximo	TR_87T1_ED_INOC_MAX	operador
26/03/2024 10:04:54,030	SE-MDU.01M3	Normal	ED5-2 11M3-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M3_ED_CABOS_PORTA_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,030	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	operador
26/03/2024 10:04:54,030	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Normal	ED4-6 32T1-4-F.Vcc/Def	TR_12T1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	operador
26/03/2024 10:04:54,030	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	ED4-3 11M4-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_AB2	operador
26/03/2024 10:04:54,031	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	ED3-7 11M3-SF6 1o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_1EST	operador
26/03/2024 10:04:54,031	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	12P7 - Falha Cmd Abertura	LT_12P7_FALHA_CMD_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,031	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	operador
26/03/2024 10:04:54,031	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED1-3 31H2-F.Vcc Cmd/Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	operador
26/03/2024 10:04:54,031	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	ED5-3 41T3-Falha Interna	IN_11B1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
26/03/2024 10:04:54,031	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	operador
26/03/2024 10:04:54,031	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	ED6-16 11M2-Pres. V Saida	AL_11M2_ED_PRES_V_SAIDA	operador
26/03/2024 10:04:54,031	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	12F2 - Falha Bobina Ab.1	LT_12F2_FALHA_BOB_AB1	operador
26/03/2024 10:04:54,031	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	12P7 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P7_FALHA_BOB_FE1	operador
26/03/2024 10:04:54,031	SE-MDU.01M2.11M2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,031	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	operador
26/03/2024 10:04:54,031	SE-MDU.01M2.31M2-4	Normal	31M2-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M2_SEC_4_FALHA_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,031	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
26/03/2024 10:04:54,031	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_FALHA_CMD_FE	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:04:54,031	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	ED4-4 11M1-F.Vcc Cubiculo	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_CUB	operador
26/03/2024 10:04:54,031	SE-MDU.01T3.41T3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,031	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Mola Descarregada	TR_12T1_MOLA_DESC	operador
26/03/2024 10:04:54,031	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Cmd Abertura	AL_11M1_FALHA_CMD_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,031	SE-MDU.01T3.31T3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,031	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Modissimo Teste - Ativado	TR_12T1_MODIS_TESTE	operador
26/03/2024 10:04:54,031	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	ED5-3 11M4-Falha Interna	AL_11M5_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
26/03/2024 10:04:54,031	SE-MDU.02F3.32F3-4	Normal	32F3-4 - Falha Cmd Fechamento	LT_12F3_SEC_4_FALHA_CMD_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,032	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	operador
26/03/2024 10:04:54,032	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,032	SE-MDU.01M4	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M4_ED_MDJ_TP_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,032	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,032	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	ED4-1 11M4-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,038	SE-MDU.01H2.31H2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,038	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M4_FALHA_BOB_AB2	operador
26/03/2024 10:04:54,038	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	ED5-3 11B1-Falha Interna	BC_11H1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
26/03/2024 10:04:54,038	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED2-3 12T1-43L/R em Local	TR_12T1_ED_43LR_LOC	operador
26/03/2024 10:04:54,038	SE-MDU.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	operador
26/03/2024 10:04:54,038	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	ED4-5 11T1-F.Vcc Cmd Ab.2	TR_11T1_ED_FVCC_CMD_AB2	operador
26/03/2024 10:04:54,039	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/03/2024 10:04:54,039	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	ED2-6 12P7-Falta Vca	LT_12P7_ED_FVCA_POLOS	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:04:54,039	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Modissimo Teste - Ativado	AL_11M3_MODIS_TESTE	operador
26/03/2024 10:04:54,039	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	ED5-11 12F2-Falha Interna	LT_12P7_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
26/03/2024 10:04:54,039	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,039	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/03/2024 10:04:54,039	SE-MDU.02T1BT.31T1 -7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,039	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	ED4-4 11B1-F.Vcc Cubiculo	IN_11B1_ED_FVCC_CMD_CUB	operador
26/03/2024 10:04:54,039	SE-MDU.01M3.31M3-4	Normal	ED1-6 31M3-4-Manivela Ins.	AL_11M3_ED_SEC_4_MANIVELA	operador
26/03/2024 10:04:54,039	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	11B1 - Falha Cmd Abertura	IN_11B1_FALHA_CMD_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,039	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	ED5-3 11M1-Falha Interna	AL_11M2_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
26/03/2024 10:04:54,039	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	operador
26/03/2024 10:04:54,039	SE-MDU.02F3.32F3-4	Normal	ED4-6 32F3-4-F.Vcc/Def	LT_12F3_ED_SEC_4_FVCC_DEF	operador
26/03/2024 10:04:54,039	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
26/03/2024 10:04:54,039	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	operador
26/03/2024 10:04:54,039	SE-MDU.01M2.31M2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,039	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
26/03/2024 10:04:54,039	SE-MDU.02T1AT.32T1 -4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,039	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	ED4-2 11M1-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_AB1	operador
26/03/2024 10:04:54,042	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P7_IED_FSINC	operador
26/03/2024 10:04:54,042	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	ED5-11 12P7-Falha Interna	LT_12F3_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
26/03/2024 10:04:54,042	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M1_FALHA_BOB_FE1	operador
26/03/2024 10:04:54,042	SE-MDU.02P7.32P7-7	Normal	32P7-7 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P7_SEC_7_FALHA_CMD_FE	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:04:54,042	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	ED4-4 11M5-F.Vcc Cubiculo	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_CUB	operador
26/03/2024 10:04:54,042	SE-MDU.02F3.32F3-4	Normal	ED4-7 32F3-4-43L/R em Local	LT_12F3_ED_SEC_4_43LR_LOC	operador
26/03/2024 10:04:54,042	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Cmd Abertura	AL_11M5_FALHA_CMD_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,042	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-2 02T1-INO-Mínimo	TR_87T1_ED_INO_MIN	operador
26/03/2024 10:04:54,042	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	operador
26/03/2024 10:04:54,042	SE-MDU.01M4	Normal	ED5-2 11M4-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M4_ED_CABOS_PORTA_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,042	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	ED2-5 12F3-F.Vcc Motor	LT_12F3_ED_FVCC_GERAL	operador
26/03/2024 10:04:54,042	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	ED3-7 11M4-SF6 1o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_1EST	operador
26/03/2024 10:04:54,042	SE-MDU.02F2	Normal	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	operador
26/03/2024 10:04:54,042	SE-MDU.01H1	Normal	ED6-14 11H1-Porta Cub. Ab.	BC_11H1_ED_CUB_PORTA_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,042	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	operador
26/03/2024 10:04:54,042	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Mola Descarregada	TR_11T1_MOLA_DESC	operador
26/03/2024 10:04:54,042	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	ED4-4 11H1-F.Vcc Cubiculo	BC_11H1_ED_FVCC_CMD_CUB	operador
26/03/2024 10:04:54,042	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	operador
26/03/2024 10:04:54,042	SE-MDU.01H1.11H1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,042	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED2-7 12T1-SF6 1o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_1EST	operador
26/03/2024 10:04:54,042	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	ED6-16 11M3-Pres. V Saida	AL_11M3_ED_PRES_V_SAIDA	operador
26/03/2024 10:04:54,043	SE-MDU.01M3.11M3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,043	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Normal	32T1-4 - Falha Cmd Abertura	TR_12T1_SEC_4_FALHA_CMD_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,043	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	ED4-2 11B1-F.Vcc Cmd Ab.1	IN_11B1_ED_FVCC_CMD_AB1	operador
26/03/2024 10:04:54,043	SE-MDU.01M3.31M3-4	Normal	31M3-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M3_SEC_4_FALHA_FE	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:04:54,043	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	11B1 - Falha Bobina Fe.1	IN_11B1_FALHA_BOB_FE1	operador
26/03/2024 10:04:54,043	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-4 02T1-Rele-fluxo-CSC	TR_87T1_ED_RELE_FLUXO_CSC	operador
26/03/2024 10:04:54,043	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	ED4-4 11M2-F.Vcc Cubiculo	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_CUB	operador
26/03/2024 10:04:54,043	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Cmd Abertura	AL_11M2_FALHA_CMD_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,043	SE-MDU.02F2.32F2-6	Normal	ED5-3 32F2-6-F.Vcc/Def	LT_12F2_ED_SEC_6_FVCC_DEF	operador
26/03/2024 10:04:54,043	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	ED2-4 12F2-F.Vcc Cmd	LT_12F2_ED_FVCC_CMD_MOT	operador
26/03/2024 10:04:54,043	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,043	SE-MDU.02T1AT.12T1		12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
26/03/2024 10:04:54,043	SE-MDU.01M1	Normal	ED6-14 11M1-Porta Cub. Ab.	AL_11M1_ED_CUB_PORTA_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,043	SE-MDU.02F2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	operador
26/03/2024 10:04:54,043	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	operador
26/03/2024 10:04:54,043	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,043	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M1_FALHA_BOB_AB1	operador
26/03/2024 10:04:54,043	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
26/03/2024 10:04:54,043	SE-MDU.02P7.32P7-6	Normal	32P7-6 - Falha Cmd Fechamento	LT_12P7_SEC_6_FALHA_CMD_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,043	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	ED4-2 11M5-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_AB1	operador
26/03/2024 10:04:54,043	SE-MDU.01T3.31T3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,044	SE-MDU.02F2.32F2-7		32F2-7 - Falha Cmd Fechamento	LT_12F2_SEC_7_FALHA_CMD_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,044	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M5_FALHA_BOB_FE1	operador
26/03/2024 10:04:54,044	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
26/03/2024 10:04:54,044	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:04:54,044	SE-MDU.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	operador
26/03/2024 10:04:54,044	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	12F2 - Falha Bobina Ab.2	LT_12F2_FALHA_BOB_AB2	operador
26/03/2024 10:04:54,044	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Modissimo Teste - Ativado	AL_11M4_MODIS_TESTE	operador
26/03/2024 10:04:54,044	SE-MDU.02P7	Normal	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	operador
26/03/2024 10:04:54,044	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/03/2024 10:04:54,044	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Normal	32T1-4 - Falha Cmd Fechamento	TR_12T1_SEC_4_FALHA_CMD_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,044	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	ED4-2 11H1-F.Vcc Cmd Ab.1	BC_11H1_ED_FVCC_CMD_AB1	operador
26/03/2024 10:04:54,044	SE-MDU.01M4.31M4-4	Normal	ED1-6 31M4-4-Manivela Ins.	AL_11M4_ED_SEC_4_MANIVELA	operador
26/03/2024 10:04:54,044	SE-MDU.02P7.12P7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,044	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	11H1 - Mola Descarregada	BC_11H1_MOLA_DESC	operador
26/03/2024 10:04:54,044	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	ED5-3 11M2-Falha Interna	AL_11M3_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
26/03/2024 10:04:54,044	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
26/03/2024 10:04:54,044	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	operador
26/03/2024 10:04:54,044	SE-MDU.01H1.31H1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,044	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	12F3 - Falha Cmd Abertura	LT_12F3_FALHA_CMD_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,044	SE-MDU.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	operador
26/03/2024 10:04:54,044	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	ED3-8 11B1-SF6 2o Estagio	IN_11B1_ED_SF6_2EST	operador
26/03/2024 10:04:54,044	SE-MDU.01M3.31M3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,045	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	11B1 - Falha Bobina Ab.1	IN_11B1_FALHA_BOB_AB1	operador
26/03/2024 10:04:54,045	SE-MDU.02P7.32P7-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:04:54,045	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	ED4-2 11M2-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_AB1	operador
26/03/2024 10:04:54,045	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M2_FALHA_BOB_FE1	operador
26/03/2024 10:04:54,045	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,045	SE-MDU.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	operador
26/03/2024 10:04:54,045	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	operador
26/03/2024 10:04:54,045	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Modissimo Teste - Ativado	LT_12F3_MODIS_TESTE	operador
26/03/2024 10:04:54,045	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
26/03/2024 10:04:54,045	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/03/2024 10:04:54,045	SE-MDU.01M5	Normal	ED6-14 11M5-Porta Cub. Ab.	AL_11M5_ED_CUB_PORTA_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,052	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
26/03/2024 10:04:54,052	SE-MDU.02P7.32P7-4	Normal	32P7-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12P7_SEC_4_FALHA_CMD_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,052	SE-MDU.01M1.31M1-4	Normal	ED1-6 31M1-4-Manivela Ins.	AL_11M1_ED_SEC_4_MANIVELA	operador
26/03/2024 10:04:54,052	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	ED3-8 11M5-SF6 2o Estagio	AL_11M5_ED_SF6_2EST	operador
26/03/2024 10:04:54,052	SE-MDU.02F2.32F2-6	Normal	32F2-6 - Falha Cmd Fechamento	LT_12F2_SEC_6_FALHA_CMD_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,053	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M5_FALHA_BOB_AB1	operador
26/03/2024 10:04:54,053	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
26/03/2024 10:04:54,053	SE-MDU.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	operador
26/03/2024 10:04:54,053	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	ED6-16 11M4-Pres. V Saida	AL_11M4_ED_PRES_V_SAIDA	operador
26/03/2024 10:04:54,053	SE-MDU.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
26/03/2024 10:04:54,053	SE-MDU.01M4.11M4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,053	SE-MDU.02T1.02T1		IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	operador
26/03/2024 10:04:54,053	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	12P7 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P7_FALHA_BOB_AB2	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:04:54,053	SE-MDU.01M4.31M4-4	Normal	31M4-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M4_SEC_4_FALHA_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,053	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	ED2-4 12F3-F.Vcc Cmd	LT_12F3_ED_FVCC_CMD_MOT	operador
26/03/2024 10:04:54,053	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H1_FALHA_BOB_AB2	operador
26/03/2024 10:04:54,053	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	ED4-4 11M3-F.Vcc Cubiculo	AL_11M3_ED_FVCC_CMD_CUB	operador
26/03/2024 10:04:54,053	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Cmd Abertura	AL_11M3_FALHA_CMD_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,053	SE-MDU.01B1	Normal	ED6-14 11B1-Porta Cub. Ab.	IN_11B1_ED_CUB_PORTA_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,053	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	ED2-8 12F3-SF6 2o Estagio	LT_12F3_ED_SF6_2EST	operador
26/03/2024 10:04:54,053	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	operador
26/03/2024 10:04:54,053	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	operador
26/03/2024 10:04:54,054	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Modissimo Teste - Ativado	IN_11B1_MODIS_TESTE	operador
26/03/2024 10:04:54,054	SE-MDU.01M2	Normal	ED6-14 11M2-Porta Cub. Ab.	AL_11M2_ED_CUB_PORTA_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,054	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
26/03/2024 10:04:54,054	SE-MDU.02P7.32P7-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,054	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	operador
26/03/2024 10:04:54,054	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	ED4-1 11T1-SF6 1o Estagio	TR_11T1_ED_SF6_1EST	operador
26/03/2024 10:04:54,054	SE-MDU.01B1.31B1-1	Normal	ED1-6 31B1-1-Manivela Ins.	IN_11B1_ED_SEC_1_MANIVELA	operador
26/03/2024 10:04:54,054	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M2_FALHA_BOB_AB1	operador
26/03/2024 10:04:54,054	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Modissimo Teste - Ativado	TR_11T1_MODIS_TESTE	operador
26/03/2024 10:04:54,054	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	ED2-7 12P7-SF6 1o Estagio	LT_12P7_ED_SF6_1EST	operador
26/03/2024 10:04:54,054	SE-MDU.02F3.32F3-6	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,054	SE-MDU.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:04:54,054	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
26/03/2024 10:04:54,054	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
26/03/2024 10:04:54,054	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
26/03/2024 10:04:54,054	SE-MDU.02P7.32P7-4	Normal	ED4-7 32P7-4-43L/R em Local	LT_12P7_ED_SEC_4_43LR_LOC	operador
26/03/2024 10:04:54,054	SE-MDU.01M1.31M1-4	Normal	31M1-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M1_SEC_4_FALHA_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,054	SE-MDU.02F2.32F2-4	Normal	32F2-4 - Falha Cmd Abertura	LT_12F2_SEC_4_FALHA_CMD_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,055	SE-MDU.01M5.31M5-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,055	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador
26/03/2024 10:04:54,055	SE-MDU.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	operador
26/03/2024 10:04:54,055	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	ED5-3 11M3-Falha Interna	AL_11M4_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
26/03/2024 10:04:54,055	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,055	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	operador
26/03/2024 10:04:54,055	SE-MDU.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
26/03/2024 10:04:54,055	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	12F3 - Falha Bobina Ab.1	LT_12F3_FALHA_BOB_AB1	operador
26/03/2024 10:04:54,055	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	ED1-3 31H1-F.Vcc Cmd/Motor	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_CMD_MOT	operador
26/03/2024 10:04:54,055	SE-MDU.01M4.31M4-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,055	SE-MDU.02F2.32F2-6	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,055	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
26/03/2024 10:04:54,055	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	ED4-7 11T1-F.Vcc Motor	TR_11T1_ED_FVCC_MOT	operador
26/03/2024 10:04:54,055	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	ED4-2 11M3-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M3_ED_FVCC_CMD_AB1	operador
26/03/2024 10:04:54,055	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED4-8 02T1-Disp. Alívio de Pressão CSC	TR_87T1_ED_DISP_DAPC	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:04:54,055	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M3_FALHA_BOB_FE1	operador
26/03/2024 10:04:54,055	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Modissimo Teste - Ativado	LT_12F2_MODIS_TESTE	operador
26/03/2024 10:04:54,056	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Normal	ED2-5 31T1-4-Manivela Ins.	TR_11T1_ED_MANIVELA	operador
26/03/2024 10:04:54,057	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
26/03/2024 10:04:54,057	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	12F2 - Falha Cmd Abertura	LT_12F2_FALHA_CMD_AB	operador
26/03/2024 10:04:54,057	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/03/2024 10:04:54,057	SE-MDU.01B1.31B1-1	Normal	31B1-1 - Falha Cmd Fechamento	IN_11B1_SEC_1_FALHA_FE	operador
26/03/2024 10:04:54,057	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
26/03/2024 10:04:54,057	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,057	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	ED2-6 12F3-Falta Vca	LT_12F3_ED_FVCA_POLOS	operador
26/03/2024 10:04:54,057	SE-MDU.01M2.31M2-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 10:04:54,057	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	ED5-11 12F3-Falha Interna	LT_12F2_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
26/03/2024 10:05:01,452	SE-MDU.01H1.11H1	COS	Enviado comando N2 do 11H1	N2N3	operador
26/03/2024 10:05:06,419	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:05:06,419	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:05:06,419	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:05:06,419	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:05:06,419	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:05:06,419	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:05:07,066	SE-MDU.01H1.11H1	SE	Enviado comando N3 do 11H1	N2N3	operador
26/03/2024 10:05:12,040	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:05:12,040	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:05:12,040	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:05:12,040	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:05:12,040	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:05:12,040	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:05:34,898	SE-MDU.01M1.11M1	COS	Enviado comando N2 do 11M1	N2N3	operador
26/03/2024 10:05:39,316	SE-MDU.01M1.11M1	SE	Enviado comando N3 do 11M1	N2N3	operador
26/03/2024 10:05:39,841	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:05:39,841	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:05:39,841	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:05:39,841	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:05:39,841	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:05:39,841	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:05:44,251	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:05:44,251	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:05:44,251	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:05:44,251	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:05:44,251	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:05:44,251	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:06:01,900	SE-MDU.01H1.11H1	COS	Enviado comando N2 do 11H1	N2N3	operador
26/03/2024 10:06:06,859	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:06:06,859	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:06:06,859	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:06:06,859	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:06:06,859	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:06:06,859	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:06:31,260	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:06:31,260	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:06:31,260	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:06:31,260	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:06:31,260	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:06:31,260	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:06:44,410	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:06:44,410	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:06:44,410	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:06:44,410	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:06:44,410	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:06:44,410	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:09:23,090	SE-MDU.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:09:23,090	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:09:23,090	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:09:23,090	SE-MDU.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:09:23,090	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:09:23,090	SE-MDU.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:09:23,090	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:09:23,090	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:09:23,090	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:10:08,879	SE-MDU.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:10:08,879	SE-MDU.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:10:08,879	SE-MDU.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:10:16,249	SE-MDU.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:10:16,249	SE-MDU.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:10:16,249	SE-MDU.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:10:19,569	SE-MDU.01H1	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	BC_11H1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 10:10:19,569	SE-MDU.01H1	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	BC_11H1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 10:10:19,569	SE-MDU.01H1	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	BC_11H1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 10:10:51,779	SE-MDU.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:10:51,779	SE-MDU.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:10:51,779	SE-MDU.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:10:57,309	SE-MDU.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:10:57,309	SE-MDU.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:10:57,309	SE-MDU.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:11:01,049	SE-MDU.01H1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	BC_11H1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 10:11:01,049	SE-MDU.01H1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	BC_11H1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 10:11:01,049	SE-MDU.01H1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	BC_11H1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 10:11:11,940	SE-MDU.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
26/03/2024 10:11:16,935	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:11:16,935	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:11:16,935	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:11:16,939	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:11:16,939	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:11:16,939	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:11:16,939	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:11:16,939	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:11:16,939	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:11:16,939	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:11:16,939	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:11:16,939	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:11:20,651	SE-MDU.01H1.11H1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H1	Pos	operador
26/03/2024 10:11:25,647	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:11:25,647	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:11:25,647	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:11:25,649	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:11:25,649	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:11:25,649	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:11:25,649	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:11:25,649	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:11:25,649	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:11:25,649	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:11:25,649	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:11:25,649	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:11:35,480	SE-MDU.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:11:35,480	SE-MDU.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:11:35,480	SE-MDU.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:11:35,649	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:11:35,649	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:11:35,649	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:11:35,649	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:11:35,649	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:11:35,649	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:11:36,806	SE-MDU.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
26/03/2024 10:11:42,739	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_FALHA_CMD_FE	
26/03/2024 10:11:42,739	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_FALHA_CMD_FE	
26/03/2024 10:11:42,739	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_FALHA_CMD_FE	
26/03/2024 10:11:42,759	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_FALHA_CMD_FE	
26/03/2024 10:11:42,759	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_FALHA_CMD_FE	
26/03/2024 10:11:42,759	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_FALHA_CMD_FE	
26/03/2024 10:11:51,864	SE-MDU.01H1.11H1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H1	Pos	operador
26/03/2024 10:11:53,105	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:11:53,105	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:11:53,105	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:11:53,109	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:11:53,109	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:11:53,109	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:11:53,109	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:11:53,109	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:11:53,109	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:11:53,109	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:11:53,109	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:11:53,109	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:11:57,819	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Cmd Abertura	BC_11H1_FALHA_CMD_AB	
26/03/2024 10:11:57,819	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Cmd Abertura	BC_11H1_FALHA_CMD_AB	
26/03/2024 10:11:57,819	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Cmd Abertura	BC_11H1_FALHA_CMD_AB	
26/03/2024 10:11:57,839	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Cmd Abertura	BC_11H1_FALHA_CMD_AB	
26/03/2024 10:11:57,839	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Cmd Abertura	BC_11H1_FALHA_CMD_AB	
26/03/2024 10:11:57,839	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Cmd Abertura	BC_11H1_FALHA_CMD_AB	
26/03/2024 10:12:31,319	SE-MDU.01H1.11H1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H1	Pos	operador
26/03/2024 10:12:36,345	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:12:36,345	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:12:36,345	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:12:36,349	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:12:36,349	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:12:36,349	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:12:36,349	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:12:36,349	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:12:36,349	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:12:36,349	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:12:36,349	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:12:36,349	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:12:46,349	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:12:46,349	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:12:46,349	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:12:46,349	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:12:46,349	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:12:46,349	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:13:17,067	SE-MDU.01H1.31H1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31H1-4	Pos	operador
26/03/2024 10:13:26,842	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31H1-4	Pos	operador
26/03/2024 10:13:27,069	SE-MDU.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:13:27,069	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:13:27,069	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:13:27,069	SE-MDU.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:13:27,069	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:13:27,069	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:13:27,069	SE-MDU.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:13:27,069	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:13:27,069	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:13:36,839	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:13:36,839	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:13:36,839	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:13:36,839	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:13:36,839	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:13:36,839	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:13:36,839	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:13:36,839	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:13:36,839	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:13:44,293	SE-MDU.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
26/03/2024 10:13:49,325	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:13:49,325	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:13:49,325	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:13:49,329	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:13:49,329	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:13:49,329	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:13:49,329	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:13:49,329	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:13:49,329	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:13:49,329	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:13:49,329	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:13:49,329	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:13:52,219	SE-MDU.01H1.11H1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H1	Pos	operador
26/03/2024 10:13:57,235	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:13:57,235	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:13:57,235	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:13:57,239	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:13:57,239	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:13:57,239	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:13:57,239	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:13:57,239	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:13:57,239	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:13:57,239	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:13:57,239	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:13:57,239	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:14:07,239	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:14:07,239	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:14:07,239	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:14:07,239	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:14:07,239	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:14:07,239	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:14:50,412	SE-MDU.01H1.31H1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31H1-4	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:15:10,369	SE-MDU.01H1.31H1-4	Alarme	31H1-4 - Falha Cmd Abertura	BC_11H1_SEC_4_FALHA_AB	
26/03/2024 10:15:10,369	SE-MDU.01H1.31H1-4	Alarme	31H1-4 - Falha Cmd Abertura	BC_11H1_SEC_4_FALHA_AB	
26/03/2024 10:15:10,369	SE-MDU.01H1.31H1-4	Alarme	31H1-4 - Falha Cmd Abertura	BC_11H1_SEC_4_FALHA_AB	
26/03/2024 10:15:10,389	SE-MDU.01H1.31H1-4	Normal	31H1-4 - Falha Cmd Abertura	BC_11H1_SEC_4_FALHA_AB	
26/03/2024 10:15:10,389	SE-MDU.01H1.31H1-4	Normal	31H1-4 - Falha Cmd Abertura	BC_11H1_SEC_4_FALHA_AB	
26/03/2024 10:15:10,389	SE-MDU.01H1.31H1-4	Normal	31H1-4 - Falha Cmd Abertura	BC_11H1_SEC_4_FALHA_AB	
26/03/2024 10:15:19,569	SE-MDU.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:15:19,569	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:15:19,569	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:15:19,569	SE-MDU.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:15:19,569	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:15:19,569	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:15:19,569	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:15:19,569	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:15:19,569	SE-MDU.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:15:28,849	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31H1-4	Pos	operador
26/03/2024 10:15:48,799	SE-MDU.01H1.31H1-4	Alarme	31H1-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_SEC_4_FALHA_FE	
26/03/2024 10:15:48,799	SE-MDU.01H1.31H1-4	Alarme	31H1-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_SEC_4_FALHA_FE	
26/03/2024 10:15:48,799	SE-MDU.01H1.31H1-4	Alarme	31H1-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_SEC_4_FALHA_FE	
26/03/2024 10:15:48,819	SE-MDU.01H1.31H1-4	Normal	31H1-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_SEC_4_FALHA_FE	
26/03/2024 10:15:48,819	SE-MDU.01H1.31H1-4	Normal	31H1-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_SEC_4_FALHA_FE	
26/03/2024 10:15:48,819	SE-MDU.01H1.31H1-4	Normal	31H1-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_SEC_4_FALHA_FE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:16:50,639	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:16:50,639	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:16:50,639	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:16:50,639	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:16:50,639	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:16:50,639	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:16:53,159	SE-MDU.01H1	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
26/03/2024 10:16:53,159	SE-MDU.01H1	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
26/03/2024 10:16:53,159	SE-MDU.01H1	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
26/03/2024 10:17:03,639	SE-MDU.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
26/03/2024 10:17:03,639	SE-MDU.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
26/03/2024 10:17:03,639	SE-MDU.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
26/03/2024 10:17:21,669	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:17:21,669	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:17:21,669	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:17:21,669	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:17:21,669	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:17:21,669	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:18:16,658	SE-MDU.01H1.11H1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 10:18:21,649	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 10:18:21,649	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 10:18:21,649	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 10:18:21,670	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:18:21,670	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 10:18:21,670	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 10:18:33,089	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 10:18:38,079	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 10:18:38,079	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 10:18:38,079	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 10:18:39,828	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 10:18:44,820	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 10:18:44,820	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 10:18:44,820	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 10:19:28,837	SE-MDU.01H1.11H1	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela2	Tabela2	operador
26/03/2024 10:19:33,819	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
26/03/2024 10:19:33,819	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
26/03/2024 10:19:33,819	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
26/03/2024 10:19:33,819	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
26/03/2024 10:19:33,819	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
26/03/2024 10:19:33,830	SE-MDU.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:19:33,830	SE-MDU.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:19:33,830	SE-MDU.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:19:45,024	SE-MDU.01H1.11H1	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela1	Tabela1	operador
26/03/2024 10:19:50,009	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:19:50,009	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
26/03/2024 10:19:50,009	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
26/03/2024 10:19:50,009	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
26/03/2024 10:19:50,009	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
26/03/2024 10:19:50,009	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
26/03/2024 10:19:55,190	SE-MDU.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:19:55,190	SE-MDU.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:19:55,190	SE-MDU.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:20:08,729	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:20:08,729	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:20:08,729	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:20:08,729	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:20:08,729	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:20:08,729	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:20:19,909	SE-MDU.01H1	Alarme	Modissimo Teste - Ativado	BC_11H1_MODIS_TESTE	
26/03/2024 10:20:19,909	SE-MDU.01H1	Alarme	Modissimo Teste - Ativado	BC_11H1_MODIS_TESTE	
26/03/2024 10:20:19,909	SE-MDU.01H1	Alarme	Modissimo Teste - Ativado	BC_11H1_MODIS_TESTE	
26/03/2024 10:20:19,929	SE-MDU.01H1	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
26/03/2024 10:20:19,929	SE-MDU.01H1	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
26/03/2024 10:20:19,929	SE-MDU.01H1	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
26/03/2024 10:20:38,509	SE-MDU.01H1	Normal	Modissimo Teste - Ativado	BC_11H1_MODIS_TESTE	
26/03/2024 10:20:38,509	SE-MDU.01H1	Normal	Modissimo Teste - Ativado	BC_11H1_MODIS_TESTE	
26/03/2024 10:20:38,509	SE-MDU.01H1	Normal	Modissimo Teste - Ativado	BC_11H1_MODIS_TESTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:20:41,329	SE-MDU.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
26/03/2024 10:20:41,329	SE-MDU.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
26/03/2024 10:20:41,329	SE-MDU.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
26/03/2024 10:21:12,310	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:21:12,310	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:21:12,310	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:21:12,310	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:21:12,310	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:21:12,310	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:21:15,366	SE-MDU.01H1.11H1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 10:21:20,266	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 10:21:20,360	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 10:21:20,360	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 10:21:20,360	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 10:21:25,260	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 10:21:25,260	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 10:21:25,260	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 10:21:29,787	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 27	27	operador
26/03/2024 10:21:34,779	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
26/03/2024 10:21:34,779	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	
26/03/2024 10:21:36,112	SE-MDU.01H1.11H1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 27	27	operador
26/03/2024 10:21:37,775	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
26/03/2024 10:21:37,775	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:21:37,775	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
26/03/2024 10:21:41,107	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
26/03/2024 10:21:41,107	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
26/03/2024 10:21:41,107	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
26/03/2024 10:21:41,110	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
26/03/2024 10:21:41,110	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
26/03/2024 10:21:41,110	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
26/03/2024 10:21:47,630	SE-MDU.01H1.11H1	Automatico	Enviado comando Automatico do BC	BC	operador
26/03/2024 10:21:52,629	SE-MDU.01H1.11H1	Automático	BC - Em Automático	BC	
26/03/2024 10:21:52,629	SE-MDU.01H1.11H1	Automático	BC - Em Automático	BC	
26/03/2024 10:21:52,629	SE-MDU.01H1.11H1	Automático	BC - Em Automático	BC	
26/03/2024 10:21:52,640	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:21:52,640	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:21:52,640	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:21:54,537	SE-MDU.01H1.11H1	Manual	Enviado comando Manual do BC	BC	operador
26/03/2024 10:21:59,489	SE-MDU.01H1.11H1	Manual	BC - Em Automático	BC	
26/03/2024 10:21:59,489	SE-MDU.01H1.11H1	Manual	BC - Em Automático	BC	
26/03/2024 10:21:59,489	SE-MDU.01H1.11H1	Manual	BC - Em Automático	BC	
26/03/2024 10:21:59,500	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:21:59,500	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:21:59,500	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:22:04,821	SE-MDU.01H1.11H1	Ativa	Enviado comando Ativa do CTRLV	CTRLV	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:22:09,799	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
26/03/2024 10:22:09,799	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
26/03/2024 10:22:09,799	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
26/03/2024 10:22:14,478	SE-MDU.01H1.11H1	Desativa	Enviado comando Desativa do CTRLV	CTRLV	operador
26/03/2024 10:22:19,449	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
26/03/2024 10:22:19,449	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
26/03/2024 10:22:19,449	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
26/03/2024 10:22:21,043	SE-MDU.01H1.11H1	Ativa	Enviado comando Ativa do CTRLR	CTRLR	operador
26/03/2024 10:22:25,398	SE-MDU.01H1.11H1	Desativa	Enviado comando Desativa do CTRLR	CTRLR	operador
26/03/2024 10:22:26,009	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
26/03/2024 10:22:26,009	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
26/03/2024 10:22:26,009	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
26/03/2024 10:22:30,379	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
26/03/2024 10:22:30,379	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
26/03/2024 10:22:30,379	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
26/03/2024 10:25:22,294	SE-MDU.01H2.11H2	COS	Enviado comando N2 do 11H2	N2N3	operador
26/03/2024 10:25:27,271	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:25:27,271	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:25:27,271	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:25:27,271	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:25:27,271	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:25:27,271	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 10:25:32,441	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:25:32,441	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:25:32,441	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:25:32,441	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:25:32,441	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:25:32,441	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:25:37,471	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:25:37,471	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:25:37,471	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:25:37,471	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:25:37,471	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:25:37,471	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:26:13,461	SE-MDU.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:26:13,461	SE-MDU.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:26:13,461	SE-MDU.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:26:17,411	SE-MDU.01H2	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	BC_11H2_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 10:26:17,411	SE-MDU.01H2	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	BC_11H2_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 10:26:17,411	SE-MDU.01H2	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	BC_11H2_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 10:26:47,621	SE-MDU.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:26:47,621	SE-MDU.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:26:47,621	SE-MDU.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:26:50,141	SE-MDU.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:26:50,141	SE-MDU.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:26:50,141	SE-MDU.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:26:53,853	SE-MDU.01H2	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	BC_11H2_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 10:26:53,853	SE-MDU.01H2	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	BC_11H2_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 10:26:53,853	SE-MDU.01H2	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	BC_11H2_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 10:27:30,691	SE-MDU.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:27:30,691	SE-MDU.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:27:30,691	SE-MDU.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:27:47,721	SE-MDU.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:27:47,721	SE-MDU.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:27:47,721	SE-MDU.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:28:31,372	SE-MDU.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:28:31,372	SE-MDU.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:28:31,372	SE-MDU.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:28:31,590	SE-MDU.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
26/03/2024 10:28:36,636	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 10:28:36,636	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:28:36,636	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:28:36,641	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:28:36,641	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:28:36,641	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:28:36,641	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:28:36,641	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:28:36,641	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:28:36,641	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:28:36,641	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:28:36,641	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:28:41,218	SE-MDU.01H2.11H2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H2	Pos	operador
26/03/2024 10:28:46,266	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:28:46,266	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:28:46,266	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:28:46,272	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:28:46,272	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:28:46,272	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:28:46,272	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:28:46,272	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:28:46,272	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:28:46,272	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:28:46,272	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:28:46,272	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:28:56,282	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:28:56,282	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:28:56,282	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:28:56,282	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:28:56,282	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:28:56,282	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:29:21,846	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:29:21,846	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:29:21,846	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:29:21,851	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:29:21,851	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:29:21,851	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:29:21,851	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:29:21,851	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:29:21,851	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:29:21,851	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:29:21,851	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:29:21,851	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:29:26,998	SE-MDU.01H2.11H2	Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:29:27,001	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:29:27,001	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:29:27,001	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:29:37,001	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:29:37,001	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:29:37,001	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:29:37,001	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:29:37,001	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:29:37,001	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:29:43,502	SE-MDU.01H2.11H2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:29:56,198	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:29:56,198	SE-MDU.01H2.11H2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:29:56,198	SE-MDU.01H2.11H2		Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:29:56,198	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:29:56,198	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:29:56,201	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:29:56,201	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:29:56,201	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:29:56,201	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:29:56,201	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:29:56,201	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:30:14,292	SE-MDU.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:30:14,292	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:30:14,292	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:30:14,292	SE-MDU.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:30:14,292	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:30:14,292	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:30:14,292	SE-MDU.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:30:14,292	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:30:14,292	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:30:21,465	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:30:21,465	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:30:21,465	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:30:21,465	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:30:21,465	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:30:21,465	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:30:21,465	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:30:21,465	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:30:21,465	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:30:48,229	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31H1-4	Pos	operador
26/03/2024 10:31:42,341	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:31:42,341	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:31:42,341	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:31:42,341	SE-MDU.01H2.31H2-4	Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 10:31:42,341	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:31:42,341	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:31:42,341	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:32:11,551	SE-MDU.01H2.31H2-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 10:32:36,441	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:32:36,441	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:32:36,441	SE-MDU.01H2.31H2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 10:32:36,441	SE-MDU.01H2.31H2-4		Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:32:36,441	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:32:36,441	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:32:36,441	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:32:44,921	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:32:44,921	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:32:44,921	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:32:50,461	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:32:50,461	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 10:32:50,461	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:32:50,461	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:33:17,681	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 10:33:35,561	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:33:35,561	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 10:33:35,561	SE-MDU.01H2.31H2-7 A		Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:33:35,561	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:33:42,561	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:33:42,561	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:33:42,561	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:33:47,791	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:33:47,791	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 10:33:47,791	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:33:47,791	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:34:06,311	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:34:06,311	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:34:06,311	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:34:06,311	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 10:34:21,321	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:34:21,321	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 10:34:21,321	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:34:21,321	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:34:39,851	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:34:39,851	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:34:39,851	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:34:39,851	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 10:35:18,831	SE-MDU.01H2.11H2		IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:35:18,831	SE-MDU.01H2.11H2		IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:35:18,831	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:35:18,831	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:35:18,831	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:35:18,831	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:35:22,311	SE-MDU.01H2	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
26/03/2024 10:35:22,311	SE-MDU.01H2	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
26/03/2024 10:35:22,311	SE-MDU.01H2	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
26/03/2024 10:35:27,961	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
26/03/2024 10:35:27,961	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
26/03/2024 10:35:27,961	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
26/03/2024 10:35:52,171	SE-MDU.01H2	Alarme	Modissimo Teste - Ativado	BC_11H2_MODIS_TESTE	
26/03/2024 10:35:52,171	SE-MDU.01H2	Alarme	Modissimo Teste - Ativado	BC_11H2_MODIS_TESTE	
26/03/2024 10:35:52,171	SE-MDU.01H2	Alarme	Modissimo Teste - Ativado	BC_11H2_MODIS_TESTE	
26/03/2024 10:35:52,191	SE-MDU.01H2	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
26/03/2024 10:35:52,191	SE-MDU.01H2	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
26/03/2024 10:35:52,191	SE-MDU.01H2	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
26/03/2024 10:35:58,301	SE-MDU.01H2	Normal	Modissimo Teste - Ativado	BC_11H2_MODIS_TESTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:35:58,301	SE-MDU.01H2	Normal	Modissimo Teste - Ativado	BC_11H2_MODIS_TESTE	
26/03/2024 10:35:58,301	SE-MDU.01H2	Normal	Modissimo Teste - Ativado	BC_11H2_MODIS_TESTE	
26/03/2024 10:36:00,321	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
26/03/2024 10:36:00,321	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
26/03/2024 10:36:00,321	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
26/03/2024 10:36:03,711	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:36:03,711	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:36:03,711	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:36:03,711	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:36:03,711	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 10:36:03,711	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 10:36:39,481	SE-MDU.01H2.11H2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 10:36:44,492	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 10:36:44,492	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 10:36:44,492	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 10:36:44,511	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 10:36:44,511	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 10:36:44,511	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 10:36:45,054	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 10:36:50,042	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 10:36:50,042	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 10:36:50,042	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:36:52,979	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 10:36:57,361	SE-MDU.01H2.11H2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 10:36:57,961	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 10:36:57,961	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 10:36:57,961	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 10:37:02,361	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 10:37:02,361	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 10:37:02,361	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 10:37:05,692	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 10:37:10,701	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 10:37:10,701	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 10:37:10,701	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 10:37:16,035	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 27	27	operador
26/03/2024 10:37:18,020	SE-MDU.01H2.11H2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 27	27	operador
26/03/2024 10:37:21,041	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
26/03/2024 10:37:21,041	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	
26/03/2024 10:37:22,961	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
26/03/2024 10:37:22,961	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
26/03/2024 10:37:22,961	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
26/03/2024 10:37:25,799	SE-MDU.01H2.11H2	Automatico	Enviado comando Automatico do BC	BC	operador
26/03/2024 10:37:30,802	SE-MDU.01H2.11H2	Automático	BC - Em Automático	BC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:37:30,802	SE-MDU.01H2.11H2	Automático	BC - Em Automático	BC	
26/03/2024 10:37:30,802	SE-MDU.01H2.11H2	Automático	BC - Em Automático	BC	
26/03/2024 10:37:30,811	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:37:30,811	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:37:30,811	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:37:35,134	SE-MDU.01H2.11H2	Manual	Enviado comando Manual do BC	BC	operador
26/03/2024 10:37:40,131	SE-MDU.01H2.11H2	Manual	BC - Em Automático	BC	
26/03/2024 10:37:40,131	SE-MDU.01H2.11H2	Manual	BC - Em Automático	BC	
26/03/2024 10:37:40,131	SE-MDU.01H2.11H2	Manual	BC - Em Automático	BC	
26/03/2024 10:37:40,142	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:37:40,142	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:37:40,142	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:37:43,208	SE-MDU.01H2.11H2	Ativa	Enviado comando Ativa do CTRLV	CTRLV	operador
26/03/2024 10:37:48,191	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
26/03/2024 10:37:48,191	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
26/03/2024 10:37:48,191	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
26/03/2024 10:37:49,638	SE-MDU.01H2.11H2	Desativa	Enviado comando Desativa do CTRLV	CTRLV	operador
26/03/2024 10:37:52,472	SE-MDU.01H2.11H2	Ativa	Enviado comando Ativa do CTRLR	CTRLR	operador
26/03/2024 10:37:54,631	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
26/03/2024 10:37:54,631	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
26/03/2024 10:37:54,631	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
26/03/2024 10:37:55,110	SE-MDU.01H2.11H2	Desativa	Enviado comando Desativa do CTRLR	CTRLR	operador
26/03/2024 10:37:57,451	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:37:57,451	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
26/03/2024 10:37:57,451	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
26/03/2024 10:38:00,101	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
26/03/2024 10:38:00,101	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
26/03/2024 10:38:00,101	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
26/03/2024 10:38:07,131	SE-MDU.01H2.11H2	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela2	Tabela2	operador
26/03/2024 10:38:12,141	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
26/03/2024 10:38:12,141	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
26/03/2024 10:38:12,141	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
26/03/2024 10:38:12,141	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
26/03/2024 10:38:12,141	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
26/03/2024 10:38:12,151	SE-MDU.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:38:12,151	SE-MDU.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:38:12,151	SE-MDU.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:38:17,194	SE-MDU.01H2.11H2	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela1	Tabela1	operador
26/03/2024 10:38:22,201	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
26/03/2024 10:38:22,201	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
26/03/2024 10:38:22,201	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
26/03/2024 10:38:22,201	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
26/03/2024 10:38:22,201	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
26/03/2024 10:38:22,201	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
26/03/2024 10:38:34,451	SE-MDU.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:38:34,451	SE-MDU.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:38:34,451	SE-MDU.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 10:40:46,775	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED1-3 31H2-F.Vcc Cmd/Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
26/03/2024 10:40:46,775	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED1-3 31H2-F.Vcc Cmd/Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
26/03/2024 10:40:46,775	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED1-3 31H2-F.Vcc Cmd/Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
26/03/2024 10:40:55,796	SE-MDU.01H2.31H2-4	Alarme	ED1-6 31H2-4-Manivela Ins.	BC_11H2_ED_SEC_4_MANIVELA	
26/03/2024 10:40:55,796	SE-MDU.01H2.31H2-4	Alarme	ED1-6 31H2-4-Manivela Ins.	BC_11H2_ED_SEC_4_MANIVELA	
26/03/2024 10:40:55,796	SE-MDU.01H2.31H2-4	Alarme	ED1-6 31H2-4-Manivela Ins.	BC_11H2_ED_SEC_4_MANIVELA	
26/03/2024 10:41:03,197	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED3-7 11H2-SF6 1o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_1EST	
26/03/2024 10:41:03,197	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED3-7 11H2-SF6 1o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_1EST	
26/03/2024 10:41:03,197	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED3-7 11H2-SF6 1o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_1EST	
26/03/2024 10:41:19,385	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
26/03/2024 10:41:19,385	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
26/03/2024 10:41:19,385	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
26/03/2024 10:41:19,391	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:41:19,391	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:41:19,391	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:41:25,466	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
26/03/2024 10:41:25,466	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
26/03/2024 10:41:25,466	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
26/03/2024 10:41:28,648	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED4-2 11H2-F.Vcc Cmd Ab.1	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB1	
26/03/2024 10:41:28,648	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED4-2 11H2-F.Vcc Cmd Ab.1	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB1	
26/03/2024 10:41:28,648	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED4-2 11H2-F.Vcc Cmd Ab.1	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:41:31,707	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED4-3 11H2-F.Vcc Cmd Ab.2	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB2	
26/03/2024 10:41:31,707	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED4-3 11H2-F.Vcc Cmd Ab.2	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB2	
26/03/2024 10:41:31,707	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED4-3 11H2-F.Vcc Cmd Ab.2	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB2	
26/03/2024 10:41:39,646	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED4-4 11H2-F.Vcc Cubiculo	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_CUB	
26/03/2024 10:41:39,646	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED4-4 11H2-F.Vcc Cubiculo	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_CUB	
26/03/2024 10:41:39,646	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED4-4 11H2-F.Vcc Cubiculo	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_CUB	
26/03/2024 10:41:42,445	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED4-5 11H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_FVCC_MOT	
26/03/2024 10:41:42,445	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED4-5 11H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_FVCC_MOT	
26/03/2024 10:41:42,445	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED4-5 11H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_FVCC_MOT	
26/03/2024 10:41:52,797	SE-MDU.01H2	Alarme	ED5-2 11H2-Porta C. Cabos Ab.	BC_11H2_ED_CABOS_PORTA_AB	
26/03/2024 10:41:52,797	SE-MDU.01H2	Alarme	ED5-2 11H2-Porta C. Cabos Ab.	BC_11H2_ED_CABOS_PORTA_AB	
26/03/2024 10:41:52,797	SE-MDU.01H2	Alarme	ED5-2 11H2-Porta C. Cabos Ab.	BC_11H2_ED_CABOS_PORTA_AB	
26/03/2024 10:42:03,215	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED5-3 11H1-Falha Interna	BC_11H2_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
26/03/2024 10:42:03,215	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED5-3 11H1-Falha Interna	BC_11H2_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
26/03/2024 10:42:03,215	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED5-3 11H1-Falha Interna	BC_11H2_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
26/03/2024 10:42:10,945	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED6-13 11H2-Falha Detec. V	BC_11H2_ED_F_DETEC_V	
26/03/2024 10:42:10,945	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED6-13 11H2-Falha Detec. V	BC_11H2_ED_F_DETEC_V	
26/03/2024 10:42:10,945	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED6-13 11H2-Falha Detec. V	BC_11H2_ED_F_DETEC_V	
26/03/2024 10:42:14,505	SE-MDU.01H2	Alarme	ED6-14 11H2-Porta Cub. Ab.	BC_11H2_ED_CUB_PORTA_AB	
26/03/2024 10:42:14,505	SE-MDU.01H2	Alarme	ED6-14 11H2-Porta Cub. Ab.	BC_11H2_ED_CUB_PORTA_AB	
26/03/2024 10:42:14,505	SE-MDU.01H2	Alarme	ED6-14 11H2-Porta Cub. Ab.	BC_11H2_ED_CUB_PORTA_AB	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:42:17,236	SE-MDU.01H2	Alarme	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	BC_11H2_ED_MDJ_TP_AB	
26/03/2024 10:42:17,236	SE-MDU.01H2	Alarme	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	BC_11H2_ED_MDJ_TP_AB	
26/03/2024 10:42:17,236	SE-MDU.01H2	Alarme	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	BC_11H2_ED_MDJ_TP_AB	
26/03/2024 10:42:25,436	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED6-16 11H2-Pres. V Saida	BC_11H2_ED_PRES_V_SAIDA	
26/03/2024 10:42:25,436	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED6-16 11H2-Pres. V Saida	BC_11H2_ED_PRES_V_SAIDA	
26/03/2024 10:42:25,436	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED6-16 11H2-Pres. V Saida	BC_11H2_ED_PRES_V_SAIDA	
26/03/2024 10:42:40,786	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
26/03/2024 10:42:40,786	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED4-5 11H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_FVCC_MOT	
26/03/2024 10:42:40,786	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED4-5 11H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_FVCC_MOT	
26/03/2024 10:42:40,786	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
26/03/2024 10:42:40,786	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
26/03/2024 10:42:40,786	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED4-5 11H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_FVCC_MOT	
26/03/2024 10:42:40,787	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
26/03/2024 10:42:40,787	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
26/03/2024 10:42:40,787	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
26/03/2024 10:42:40,788	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED4-4 11H2-F.Vcc Cubiculo	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_CUB	
26/03/2024 10:42:40,788	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED4-2 11H2-F.Vcc Cmd Ab.1	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB1	
26/03/2024 10:42:40,788	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED3-7 11H2-SF6 1o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_1EST	
26/03/2024 10:42:40,788	SE-MDU.01H2	Normal	ED6-14 11H2-Porta Cub. Ab.	BC_11H2_ED_CUB_PORTA_AB	
26/03/2024 10:42:40,788	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED3-7 11H2-SF6 1o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_1EST	
26/03/2024 10:42:40,788	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED4-2 11H2-F.Vcc Cmd Ab.1	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB1	
26/03/2024 10:42:40,788	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED4-4 11H2-F.Vcc Cubiculo	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_CUB	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:42:40,788	SE-MDU.01H2	Normal	ED6-14 11H2-Porta Cub. Ab.	BC_11H2_ED_CUB_PORTA_AB	
26/03/2024 10:42:40,788	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED3-7 11H2-SF6 1o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_1EST	
26/03/2024 10:42:40,788	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED4-2 11H2-F.Vcc Cmd Ab.1	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB1	
26/03/2024 10:42:40,788	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED4-4 11H2-F.Vcc Cubiculo	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_CUB	
26/03/2024 10:42:40,788	SE-MDU.01H2	Normal	ED6-14 11H2-Porta Cub. Ab.	BC_11H2_ED_CUB_PORTA_AB	
26/03/2024 10:42:40,789	SE-MDU.01H2	Normal	ED5-2 11H2-Porta C. Cabos Ab.	BC_11H2_ED_CABOS_PORTA_AB	
26/03/2024 10:42:40,789	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED5-3 11H1-Falha Interna	BC_11H2_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
26/03/2024 10:42:40,789	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED4-3 11H2-F.Vcc Cmd Ab.2	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB2	
26/03/2024 10:42:40,789	SE-MDU.01H2	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	BC_11H2_ED_MDJ_TP_AB	
26/03/2024 10:42:40,789	SE-MDU.01H2	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	BC_11H2_ED_MDJ_TP_AB	
26/03/2024 10:42:40,789	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED4-3 11H2-F.Vcc Cmd Ab.2	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB2	
26/03/2024 10:42:40,789	SE-MDU.01H2	Normal	ED5-2 11H2-Porta C. Cabos Ab.	BC_11H2_ED_CABOS_PORTA_AB	
26/03/2024 10:42:40,789	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED5-3 11H1-Falha Interna	BC_11H2_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
26/03/2024 10:42:40,789	SE-MDU.01H2	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	BC_11H2_ED_MDJ_TP_AB	
26/03/2024 10:42:40,789	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED5-3 11H1-Falha Interna	BC_11H2_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
26/03/2024 10:42:40,789	SE-MDU.01H2	Normal	ED5-2 11H2-Porta C. Cabos Ab.	BC_11H2_ED_CABOS_PORTA_AB	
26/03/2024 10:42:40,789	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED4-3 11H2-F.Vcc Cmd Ab.2	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB2	
26/03/2024 10:42:40,790	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED6-16 11H2-Pres. V Saida	BC_11H2_ED_PRES_V_SAIDA	
26/03/2024 10:42:40,790	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED6-16 11H2-Pres. V Saida	BC_11H2_ED_PRES_V_SAIDA	
26/03/2024 10:42:40,790	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED6-16 11H2-Pres. V Saida	BC_11H2_ED_PRES_V_SAIDA	
26/03/2024 10:42:40,791	SE-MDU.01H2.31H2-4	Normal	ED1-6 31H2-4-Manivela Ins.	BC_11H2_ED_SEC_4_MANIVELA	
26/03/2024 10:42:40,791	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:42:40,791	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED1-3 31H2-F.Vcc Cmd/Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
26/03/2024 10:42:40,791	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED6-13 11H2-Falha Detec. V	BC_11H2_ED_F_DETEC_V	
26/03/2024 10:42:40,791	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED6-13 11H2-Falha Detec. V	BC_11H2_ED_F_DETEC_V	
26/03/2024 10:42:40,791	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:42:40,791	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED1-3 31H2-F.Vcc Cmd/Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
26/03/2024 10:42:40,791	SE-MDU.01H2.31H2-4	Normal	ED1-6 31H2-4-Manivela Ins.	BC_11H2_ED_SEC_4_MANIVELA	
26/03/2024 10:42:40,791	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED6-13 11H2-Falha Detec. V	BC_11H2_ED_F_DETEC_V	
26/03/2024 10:42:40,791	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:42:40,791	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED1-3 31H2-F.Vcc Cmd/Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
26/03/2024 10:42:40,791	SE-MDU.01H2.31H2-4	Normal	ED1-6 31H2-4-Manivela Ins.	BC_11H2_ED_SEC_4_MANIVELA	
26/03/2024 10:42:48,041	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H2_FALHA_BOB_AB1	
26/03/2024 10:42:48,041	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H2_FALHA_BOB_AB1	
26/03/2024 10:42:48,041	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H2_FALHA_BOB_AB1	
26/03/2024 10:42:51,711	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H2_FALHA_BOB_AB2	
26/03/2024 10:42:51,711	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:42:51,711	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H2_FALHA_BOB_AB2	
26/03/2024 10:42:51,711	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:42:51,711	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H2_FALHA_BOB_AB2	
26/03/2024 10:42:51,711	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:42:55,311	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H2_FALHA_BOB_FE1	
26/03/2024 10:42:55,311	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H2_FALHA_BOB_FE1	
26/03/2024 10:42:55,311	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H2_FALHA_BOB_FE1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:43:14,501	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Mola Descarregada	BC_11H2_MOLA_DESC	
26/03/2024 10:43:14,501	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Mola Descarregada	BC_11H2_MOLA_DESC	
26/03/2024 10:43:14,501	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Mola Descarregada	BC_11H2_MOLA_DESC	
26/03/2024 10:43:18,781	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H2_FALHA_BOB_AB1	
26/03/2024 10:43:18,781	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H2_FALHA_BOB_AB2	
26/03/2024 10:43:18,781	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H2_FALHA_BOB_FE1	
26/03/2024 10:43:18,781	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	11H2 - Mola Descarregada	BC_11H2_MOLA_DESC	
26/03/2024 10:43:18,781	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:43:18,781	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H2_FALHA_BOB_AB1	
26/03/2024 10:43:18,781	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H2_FALHA_BOB_AB2	
26/03/2024 10:43:18,781	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H2_FALHA_BOB_FE1	
26/03/2024 10:43:18,781	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	11H2 - Mola Descarregada	BC_11H2_MOLA_DESC	
26/03/2024 10:43:18,781	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:43:18,781	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:43:18,781	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H2_FALHA_BOB_AB1	
26/03/2024 10:43:18,781	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H2_FALHA_BOB_AB2	
26/03/2024 10:43:18,781	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H2_FALHA_BOB_FE1	
26/03/2024 10:43:18,781	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	11H2 - Mola Descarregada	BC_11H2_MOLA_DESC	
26/03/2024 10:43:42,284	SE-MDU.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
26/03/2024 10:43:46,629	SE-MDU.01H2.11H2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H2	Pos	operador
26/03/2024 10:43:47,354	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:43:47,354	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:43:47,354	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:43:47,361	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:43:47,361	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:43:47,361	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:43:47,361	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:43:47,361	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:43:47,361	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:43:47,361	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:43:47,361	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:43:47,361	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:43:51,688	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:43:51,688	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:43:51,688	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:43:51,692	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:43:51,692	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:43:51,692	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:43:51,692	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:43:51,692	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:43:51,692	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:43:51,692	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:43:51,692	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:43:51,692	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:44:01,693	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:44:01,693	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:44:01,693	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:44:01,693	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:44:01,693	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:44:01,693	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:50:10,070	SE-MDU.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
26/03/2024 10:50:13,885	SE-MDU.01H2.11H2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H2	Pos	operador
26/03/2024 10:50:15,146	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:50:15,146	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:50:15,146	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:50:15,151	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:50:15,151	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:50:15,151	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:50:15,151	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:50:15,151	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:50:15,151	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:50:15,151	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:50:15,151	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:50:15,151	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:50:18,958	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:50:18,958	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:50:18,958	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:50:18,961	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:50:18,961	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:50:18,961	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:50:18,961	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:50:18,961	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:50:18,961	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:50:18,961	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:50:18,961	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:50:18,961	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:50:28,076	SE-MDU.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
26/03/2024 10:50:28,961	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:50:28,961	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:50:28,961	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:50:28,961	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:50:28,961	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:50:28,961	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:50:34,071	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_FALHA_CMD_FE	
26/03/2024 10:50:34,071	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_FALHA_CMD_FE	
26/03/2024 10:50:34,071	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_FALHA_CMD_FE	
26/03/2024 10:50:34,092	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_FALHA_CMD_FE	
26/03/2024 10:50:34,092	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_FALHA_CMD_FE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:50:34,092	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_FALHA_CMD_FE	
26/03/2024 10:50:42,626	SE-MDU.01H2.11H2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H2	Pos	operador
26/03/2024 10:50:42,918	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:50:42,918	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:50:42,918	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:50:42,921	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:50:42,921	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:50:42,921	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:50:42,921	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:50:42,921	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:50:42,921	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:50:42,921	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:50:42,921	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:50:42,921	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:50:48,621	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_FALHA_CMD_AB	
26/03/2024 10:50:48,621	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_FALHA_CMD_AB	
26/03/2024 10:50:48,621	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_FALHA_CMD_AB	
26/03/2024 10:50:48,642	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_FALHA_CMD_AB	
26/03/2024 10:50:48,642	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_FALHA_CMD_AB	
26/03/2024 10:50:48,642	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_FALHA_CMD_AB	
26/03/2024 10:51:28,486	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:51:28,486	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:51:28,486	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 10:51:28,491	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:51:28,491	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:51:28,491	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:51:28,491	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:51:28,491	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:51:28,491	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:51:28,491	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:51:28,491	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:51:28,491	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:51:31,810	SE-MDU.01H2.31H2-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31H2-4	Pos	operador
26/03/2024 10:51:38,491	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:51:38,491	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:51:38,491	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:51:38,491	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:51:38,491	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
26/03/2024 10:51:38,491	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:51:41,861	SE-MDU.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:51:41,861	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:51:41,861	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:51:41,861	SE-MDU.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:51:41,861	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:51:41,861	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:51:41,861	SE-MDU.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:51:41,861	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:51:41,861	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:51:42,247	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31H2-4	Pos	operador
26/03/2024 10:51:52,302	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:51:52,302	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:51:52,302	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:51:52,302	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:51:52,302	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:51:52,302	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:51:52,302	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:51:52,302	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:51:52,302	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:52:00,678	SE-MDU.01H2.31H2-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31H2-4	Pos	operador
26/03/2024 10:52:10,731	SE-MDU.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:52:10,731	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:52:10,731	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:52:10,731	SE-MDU.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:52:10,731	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:52:10,731	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:52:10,731	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:52:10,731	SE-MDU.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:52:10,731	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:52:25,313	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31H2-4	Pos	operador
26/03/2024 10:52:45,311	SE-MDU.01H2.31H2-4	Alarme	31H2-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_SEC_4_FALHA_FE	
26/03/2024 10:52:45,311	SE-MDU.01H2.31H2-4	Alarme	31H2-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_SEC_4_FALHA_FE	
26/03/2024 10:52:45,311	SE-MDU.01H2.31H2-4	Alarme	31H2-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_SEC_4_FALHA_FE	
26/03/2024 10:52:45,331	SE-MDU.01H2.31H2-4	Normal	31H2-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_SEC_4_FALHA_FE	
26/03/2024 10:52:45,331	SE-MDU.01H2.31H2-4	Normal	31H2-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_SEC_4_FALHA_FE	
26/03/2024 10:52:45,331	SE-MDU.01H2.31H2-4	Normal	31H2-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_SEC_4_FALHA_FE	
26/03/2024 10:52:50,559	SE-MDU.01H2.31H2-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31H2-4	Pos	operador
26/03/2024 10:52:53,581	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:52:53,581	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:52:53,581	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:52:53,581	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:52:53,581	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:52:53,581	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:52:53,581	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:52:53,581	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:52:53,581	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:53:10,551	SE-MDU.01H2.31H2-4	Alarme	31H2-4 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_SEC_4_FALHA_AB	
26/03/2024 10:53:10,551	SE-MDU.01H2.31H2-4	Alarme	31H2-4 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_SEC_4_FALHA_AB	
26/03/2024 10:53:10,551	SE-MDU.01H2.31H2-4	Alarme	31H2-4 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_SEC_4_FALHA_AB	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 10:53:10,572	SE-MDU.01H2.31H2-4	Normal	31H2-4 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_SEC_4_FALHA_AB	
26/03/2024 10:53:10,572	SE-MDU.01H2.31H2-4	Normal	31H2-4 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_SEC_4_FALHA_AB	
26/03/2024 10:53:10,572	SE-MDU.01H2.31H2-4	Normal	31H2-4 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_SEC_4_FALHA_AB	
26/03/2024 10:53:14,169	SE-MDU.01H2.31H2-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31H2-4	Pos	operador
26/03/2024 10:53:24,231	SE-MDU.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:53:24,231	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:53:24,231	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:53:24,231	SE-MDU.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:53:24,231	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:53:24,231	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:53:24,231	SE-MDU.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 10:53:24,231	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 10:53:24,231	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 10:58:38,023	SE-MDU.01T3.41T3	Aberta	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 10:58:38,023	SE-MDU.01T3.41T3	Aberta	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 10:58:38,023	SE-MDU.01T3.41T3	Aberta	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 10:59:05,523	SE-MDU.01T3.41T3	Fechada	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 10:59:05,523	SE-MDU.01T3.41T3	Fechada	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 10:59:05,523	SE-MDU.01T3.41T3	Fechada	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 10:59:14,043	SE-MDU.01T3.41T3	Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 10:59:41,113	SE-MDU.01T3.41T3	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 10:59:58,733	SE-MDU.01T3.41T3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 11:00:13,573	SE-MDU.01T3.31T3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:00:13,573	SE-MDU.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 11:00:13,573	SE-MDU.01T3.31T3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:00:13,573	SE-MDU.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 11:00:13,573	SE-MDU.01T3.31T3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:00:13,573	SE-MDU.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 11:00:39,623	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:00:39,623	SE-MDU.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 11:00:39,623	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:00:39,623	SE-MDU.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 11:00:39,623	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:00:39,623	SE-MDU.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 11:00:39,623	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:00:39,623	SE-MDU.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 11:00:39,623	SE-MDU.01T3.31T3-4	Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 11:01:15,823	SE-MDU.01T3.31T3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 11:01:36,663	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:01:36,663	SE-MDU.01T3.31T3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 11:01:36,663	SE-MDU.01T3.31T3-4		Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:01:36,663	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:01:36,663	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:01:50,763	SE-MDU.01T3.31T3-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:01:50,763	SE-MDU.01T3.31T3-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:01:50,763	SE-MDU.01T3.31T3-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:02:09,593	SE-MDU.01T3.31T3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 11:02:09,593	SE-MDU.01T3.31T3-7	Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 11:02:09,593	SE-MDU.01T3.31T3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:02:09,593	SE-MDU.01T3.31T3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:02:36,353	SE-MDU.01T3.31T3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 11:02:53,253	SE-MDU.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:02:53,253	SE-MDU.01T3.31T3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
26/03/2024 11:02:53,253	SE-MDU.01T3.31T3-7		Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:02:53,253	SE-MDU.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:02:53,253	SE-MDU.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:03:18,203	SE-MDU.01H2.11H2	SE	Enviado comando N3 do 11H2	N2N3	operador
26/03/2024 11:03:23,073	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 11:03:23,073	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 11:03:23,073	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 11:03:23,073	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 11:03:23,073	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 11:03:23,073	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 11:03:26,734	SE-MDU.01H2.11H2	COS	Enviado comando N2 do 11H2	N2N3	operador
26/03/2024 11:03:31,751	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 11:03:31,751	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 11:03:31,751	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 11:03:31,751	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 11:03:31,751	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 11:03:31,751	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 11:03:36,320	SE-MDU.01T3.41T3	COS	Enviado comando N2 do 41T3	N2N3	operador
26/03/2024 11:03:41,333	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 11:03:41,333	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 11:03:41,333	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 11:03:41,333	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 11:03:41,333	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 11:03:41,333	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 11:03:50,464	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 11:03:50,464	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 11:03:50,464	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 11:03:50,464	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 11:03:50,464	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 11:03:50,464	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 11:03:56,753	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 11:03:56,753	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 11:03:56,753	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 11:03:56,753	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 11:03:56,753	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 11:03:56,753	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 11:04:22,033	SE-MDU.01T3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 11:04:22,033	SE-MDU.01T3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 11:04:22,033	SE-MDU.01T3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 11:04:25,763	SE-MDU.01T3	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SS_41T3_SUP_VCC_120V	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 11:04:25,763	SE-MDU.01T3	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SS_41T3_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 11:04:25,763	SE-MDU.01T3	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SS_41T3_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 11:04:50,053	SE-MDU.01T3	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SS_41T3_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 11:04:50,053	SE-MDU.01T3	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SS_41T3_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 11:04:50,053	SE-MDU.01T3	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SS_41T3_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 11:04:53,793	SE-MDU.01T3.41T3	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela2	Tabela2	operador
26/03/2024 11:04:58,813	SE-MDU.01T3.41T3	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
26/03/2024 11:04:58,813	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
26/03/2024 11:04:58,813	SE-MDU.01T3.41T3	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
26/03/2024 11:04:58,813	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
26/03/2024 11:04:58,813	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
26/03/2024 11:05:01,722	SE-MDU.01T3.41T3	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela1	Tabela1	operador
26/03/2024 11:05:06,743	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
26/03/2024 11:05:06,743	SE-MDU.01T3.41T3	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
26/03/2024 11:05:06,743	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
26/03/2024 11:05:06,743	SE-MDU.01T3.41T3	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
26/03/2024 11:05:06,743	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
26/03/2024 11:05:06,743	SE-MDU.01T3.41T3	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
26/03/2024 11:05:16,403	SE-MDU.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 11:05:16,403	SE-MDU.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 11:05:16,403	SE-MDU.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 11:05:49,843	SE-MDU.01T3.31T3-4	Alarme	ED1-3 31T3-4-F.Vcc Cmd/Motor	SS_41T3_ED_FVCC_CMD_MOT	
26/03/2024 11:05:49,843	SE-MDU.01T3.31T3-4	Alarme	ED1-3 31T3-4-F.Vcc Cmd/Motor	SS_41T3_ED_FVCC_CMD_MOT	
26/03/2024 11:05:49,843	SE-MDU.01T3.31T3-4	Alarme	ED1-3 31T3-4-F.Vcc Cmd/Motor	SS_41T3_ED_FVCC_CMD_MOT	
26/03/2024 11:06:05,814	SE-MDU.01T3.31T3-4	Alarme	ED1-6 31T3-4-Manivela Ins.	SS_41T3_ED_SEC_4_MANIVELA	
26/03/2024 11:06:05,814	SE-MDU.01T3.31T3-4	Alarme	ED1-6 31T3-4-Manivela Ins.	SS_41T3_ED_SEC_4_MANIVELA	
26/03/2024 11:06:05,814	SE-MDU.01T3.31T3-4	Alarme	ED1-6 31T3-4-Manivela Ins.	SS_41T3_ED_SEC_4_MANIVELA	
26/03/2024 11:06:12,575	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	ED3-7 41T3-SF6 1o Estagio	SS_41T3_ED_SF6_1EST	
26/03/2024 11:06:12,575	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	ED3-7 41T3-SF6 1o Estagio	SS_41T3_ED_SF6_1EST	
26/03/2024 11:06:12,575	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	ED3-7 41T3-SF6 1o Estagio	SS_41T3_ED_SF6_1EST	
26/03/2024 11:06:16,802	SE-MDU.01T3.41T3	Atuado	ED3-8 41T3-SF6 2o Estagio	SS_41T3_ED_SF6_2EST	
26/03/2024 11:06:16,802	SE-MDU.01T3.41T3	Atuado	ED3-8 41T3-SF6 2o Estagio	SS_41T3_ED_SF6_2EST	
26/03/2024 11:06:16,802	SE-MDU.01T3.41T3	Atuado	ED3-8 41T3-SF6 2o Estagio	SS_41T3_ED_SF6_2EST	
26/03/2024 11:06:21,575	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	ED4-4 41T3-F.Vcc Cubiculo	SS_41T3_ED_FVCC_CMD_CUB	
26/03/2024 11:06:21,575	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	ED4-4 41T3-F.Vcc Cubiculo	SS_41T3_ED_FVCC_CMD_CUB	
26/03/2024 11:06:21,575	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	ED4-4 41T3-F.Vcc Cubiculo	SS_41T3_ED_FVCC_CMD_CUB	
26/03/2024 11:06:27,403	SE-MDU.01T3	Alarme	ED5-2 41T3-Porta C. Cabos Ab.	SS_41T3_ED_CABOS_PORTA_AB	
26/03/2024 11:06:27,403	SE-MDU.01T3	Alarme	ED5-2 41T3-Porta C. Cabos Ab.	SS_41T3_ED_CABOS_PORTA_AB	
26/03/2024 11:06:27,403	SE-MDU.01T3	Alarme	ED5-2 41T3-Porta C. Cabos Ab.	SS_41T3_ED_CABOS_PORTA_AB	
26/03/2024 11:06:34,842	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	ED5-3 11M5-Falha Interna	SS_41T3_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
26/03/2024 11:06:34,842	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	ED5-3 11M5-Falha Interna	SS_41T3_ED_IED_ADJ_DEFEITO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 11:06:34,842	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	ED5-3 11M5-Falha Interna	SS_41T3_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
26/03/2024 11:06:47,364	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	ED6-11 01B1-MDJ TP Ger. Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_BARRA_AB	
26/03/2024 11:06:47,364	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	ED6-11 01B1-MDJ TP Ger. Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_BARRA_AB	
26/03/2024 11:06:47,364	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	ED6-11 01B1-MDJ TP Ger. Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_BARRA_AB	
26/03/2024 11:06:52,254	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	ED6-13 41T3-Falha Detec. V	SS_41T3_ED_F_DETEC_V	
26/03/2024 11:06:52,254	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	ED6-13 41T3-Falha Detec. V	SS_41T3_ED_F_DETEC_V	
26/03/2024 11:06:52,254	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	ED6-13 41T3-Falha Detec. V	SS_41T3_ED_F_DETEC_V	
26/03/2024 11:06:55,832	SE-MDU.01T3	Alarme	ED6-14 41T3-Porta Cub. Ab.	SS_41T3_ED_CUB_PORTA_AB	
26/03/2024 11:06:55,832	SE-MDU.01T3	Alarme	ED6-14 41T3-Porta Cub. Ab.	SS_41T3_ED_CUB_PORTA_AB	
26/03/2024 11:06:55,832	SE-MDU.01T3	Alarme	ED6-14 41T3-Porta Cub. Ab.	SS_41T3_ED_CUB_PORTA_AB	
26/03/2024 11:06:59,914	SE-MDU.01T3	Alarme	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_AB	
26/03/2024 11:06:59,914	SE-MDU.01T3	Alarme	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_AB	
26/03/2024 11:06:59,914	SE-MDU.01T3	Alarme	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_AB	
26/03/2024 11:07:03,262	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	ED6-16 41T3-Pres. V Saida	SS_41T3_ED_PRES_V_SAIDA	
26/03/2024 11:07:03,262	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	ED6-16 41T3-Pres. V Saida	SS_41T3_ED_PRES_V_SAIDA	
26/03/2024 11:07:03,262	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	ED6-16 41T3-Pres. V Saida	SS_41T3_ED_PRES_V_SAIDA	
26/03/2024 11:07:06,855	SE-MDU.01T3	Normal	ED6-14 41T3-Porta Cub. Ab.	SS_41T3_ED_CUB_PORTA_AB	
26/03/2024 11:07:06,855	SE-MDU.01T3	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_AB	
26/03/2024 11:07:06,855	SE-MDU.01T3	Normal	ED6-14 41T3-Porta Cub. Ab.	SS_41T3_ED_CUB_PORTA_AB	
26/03/2024 11:07:06,855	SE-MDU.01T3	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_AB	
26/03/2024 11:07:06,855	SE-MDU.01T3	Normal	ED6-14 41T3-Porta Cub. Ab.	SS_41T3_ED_CUB_PORTA_AB	
26/03/2024 11:07:06,855	SE-MDU.01T3	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_AB	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 11:07:06,856	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED6-13 41T3-Falha Detec. V	SS_41T3_ED_F_DETEC_V	
26/03/2024 11:07:06,856	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED3-7 41T3-SF6 1o Estagio	SS_41T3_ED_SF6_1EST	
26/03/2024 11:07:06,856	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED3-8 41T3-SF6 2o Estagio	SS_41T3_ED_SF6_2EST	
26/03/2024 11:07:06,856	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED5-3 11M5-Falha Interna	SS_41T3_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
26/03/2024 11:07:06,856	SE-MDU.01T3.31T3-4	Normal	ED1-6 31T3-4-Manivela Ins.	SS_41T3_ED_SEC_4_MANIVELA	
26/03/2024 11:07:06,856	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED6-16 41T3-Pres. V Saida	SS_41T3_ED_PRES_V_SAIDA	
26/03/2024 11:07:06,856	SE-MDU.01T3.31T3-4	Normal	ED1-3 31T3-4-F.Vcc Cmd/Motor	SS_41T3_ED_FVCC_CMD_MOT	
26/03/2024 11:07:06,856	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED6-16 41T3-Pres. V Saida	SS_41T3_ED_PRES_V_SAIDA	
26/03/2024 11:07:06,856	SE-MDU.01T3.31T3-4	Normal	ED1-3 31T3-4-F.Vcc Cmd/Motor	SS_41T3_ED_FVCC_CMD_MOT	
26/03/2024 11:07:06,856	SE-MDU.01T3.31T3-4	Normal	ED1-6 31T3-4-Manivela Ins.	SS_41T3_ED_SEC_4_MANIVELA	
26/03/2024 11:07:06,856	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED3-7 41T3-SF6 1o Estagio	SS_41T3_ED_SF6_1EST	
26/03/2024 11:07:06,856	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED3-8 41T3-SF6 2o Estagio	SS_41T3_ED_SF6_2EST	
26/03/2024 11:07:06,856	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED6-13 41T3-Falha Detec. V	SS_41T3_ED_F_DETEC_V	
26/03/2024 11:07:06,856	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED5-3 11M5-Falha Interna	SS_41T3_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
26/03/2024 11:07:06,856	SE-MDU.01T3.31T3-4	Normal	ED1-3 31T3-4-F.Vcc Cmd/Motor	SS_41T3_ED_FVCC_CMD_MOT	
26/03/2024 11:07:06,856	SE-MDU.01T3.31T3-4	Normal	ED1-6 31T3-4-Manivela Ins.	SS_41T3_ED_SEC_4_MANIVELA	
26/03/2024 11:07:06,856	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED6-16 41T3-Pres. V Saida	SS_41T3_ED_PRES_V_SAIDA	
26/03/2024 11:07:06,856	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED5-3 11M5-Falha Interna	SS_41T3_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
26/03/2024 11:07:06,856	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED6-13 41T3-Falha Detec. V	SS_41T3_ED_F_DETEC_V	
26/03/2024 11:07:06,856	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED3-7 41T3-SF6 1o Estagio	SS_41T3_ED_SF6_1EST	
26/03/2024 11:07:06,856	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED3-8 41T3-SF6 2o Estagio	SS_41T3_ED_SF6_2EST	
26/03/2024 11:07:06,858	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED6-11 01B1-MDJ TP Ger. Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_BARRA_AB	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 11:07:06,858	SE-MDU.01T3	Normal	ED5-2 41T3-Porta C. Cabos Ab.	SS_41T3_ED_CABOS_PORTA_AB	
26/03/2024 11:07:06,858	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED4-4 41T3-F.Vcc Cubiculo	SS_41T3_ED_FVCC_CMD_CUB	
26/03/2024 11:07:06,858	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED6-11 01B1-MDJ TP Ger. Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_BARRA_AB	
26/03/2024 11:07:06,858	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED4-4 41T3-F.Vcc Cubiculo	SS_41T3_ED_FVCC_CMD_CUB	
26/03/2024 11:07:06,858	SE-MDU.01T3	Normal	ED5-2 41T3-Porta C. Cabos Ab.	SS_41T3_ED_CABOS_PORTA_AB	
26/03/2024 11:07:06,858	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED6-11 01B1-MDJ TP Ger. Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_BARRA_AB	
26/03/2024 11:07:06,858	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED4-4 41T3-F.Vcc Cubiculo	SS_41T3_ED_FVCC_CMD_CUB	
26/03/2024 11:07:06,858	SE-MDU.01T3	Normal	ED5-2 41T3-Porta C. Cabos Ab.	SS_41T3_ED_CABOS_PORTA_AB	
26/03/2024 11:10:16,638	SE-MDU.01T3.31T3-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31T3-4	Pos	operador
26/03/2024 11:10:26,693	SE-MDU.01T3.31T3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:10:26,693	SE-MDU.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 11:10:26,693	SE-MDU.01T3.31T3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:10:26,693	SE-MDU.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 11:10:26,693	SE-MDU.01T3.31T3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:10:26,693	SE-MDU.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 11:10:59,543	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:10:59,543	SE-MDU.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 11:10:59,543	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:10:59,543	SE-MDU.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 11:10:59,543	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 11:10:59,543	SE-MDU.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 11:11:03,071	SE-MDU.01T3.31T3-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31T3-4	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 11:11:23,064	SE-MDU.01T3.31T3-4	Alarme	31T3-4 - Falha Cmd Abertura	SS_41T3_SEC_4_FALHA_AB	
26/03/2024 11:11:23,064	SE-MDU.01T3.31T3-4	Alarme	31T3-4 - Falha Cmd Abertura	SS_41T3_SEC_4_FALHA_AB	
26/03/2024 11:11:23,064	SE-MDU.01T3.31T3-4	Alarme	31T3-4 - Falha Cmd Abertura	SS_41T3_SEC_4_FALHA_AB	
26/03/2024 11:11:23,083	SE-MDU.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Abertura	SS_41T3_SEC_4_FALHA_AB	
26/03/2024 11:11:23,083	SE-MDU.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Abertura	SS_41T3_SEC_4_FALHA_AB	
26/03/2024 11:11:23,083	SE-MDU.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Abertura	SS_41T3_SEC_4_FALHA_AB	
26/03/2024 11:19:42,041	SE-MDU.02F2	Falha	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
26/03/2024 11:20:56,121	SE-MDU.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
26/03/2024 11:22:19,093	SE-MDU.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
26/03/2024 11:23:26,115	SE-MDU.02F3	Falha	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	
26/03/2024 11:27:58,114	SE-MDU.02F2	Normal	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
26/03/2024 11:28:55,042	SE-MDU.02F3	Normal	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	
26/03/2024 11:29:24,745	SE-MDU.02P7.12P7	Atuado	Falha goose	LT_12P7_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:29:24,745	SE-MDU.02P7.12P7	Atuado	Falha goose	LT_12P7_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:29:24,965	SE-MDU.02F3.12F3	Atuado	Falha goose	LT_12F3_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:29:24,965	SE-MDU.02F3.12F3	Atuado	Falha goose	LT_12F3_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:29:24,966	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:29:24,966	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:29:24,966	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:29:25,033	SE-MDU.02F2.12F2	Atuado	Falha goose	LT_12F2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:29:25,033	SE-MDU.02F2.12F2	Atuado	Falha goose	LT_12F2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:30:19,067	SE-MDU.02P7	Falha	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 11:30:21,235	SE-MDU.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:30:21,235	SE-MDU.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:30:21,235	SE-MDU.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:30:50,958	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:30:50,958	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:30:50,958	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:30:50,975	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Falha goose	LT_12F3_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:30:50,975	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Falha goose	LT_12F3_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:30:51,043	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Falha goose	LT_12F2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:30:51,043	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Falha goose	LT_12F2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:30:51,835	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	Falha goose	LT_12P7_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:30:51,835	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	Falha goose	LT_12P7_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:30:57,906	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:30:57,906	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:30:57,945	SE-MDU.02F3.12F3	Atuado	Falha goose	LT_12F3_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:30:57,945	SE-MDU.02F3.12F3	Atuado	Falha goose	LT_12F3_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:30:58,012	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:30:58,012	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:30:58,012	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:30:58,013	SE-MDU.02F2.12F2	Atuado	Falha goose	LT_12F2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:30:58,013	SE-MDU.02F2.12F2	Atuado	Falha goose	LT_12F2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:30:58,015	SE-MDU.02P7.12P7	Atuado	Falha goose	LT_12P7_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:30:58,015	SE-MDU.02P7.12P7	Atuado	Falha goose	LT_12P7_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 11:31:09,559	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:31:09,559	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:31:09,559	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:31:13,834	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:31:13,834	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:31:14,317	SE-MDU.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:31:14,317	SE-MDU.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:31:14,317	SE-MDU.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:31:14,324	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:31:14,324	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:31:14,324	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:31:14,328	SE-MDU.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:31:14,328	SE-MDU.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:31:14,328	SE-MDU.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:31:14,332	SE-MDU.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:31:14,332	SE-MDU.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:31:14,332	SE-MDU.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:31:14,351	SE-MDU.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:31:14,351	SE-MDU.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:31:14,351	SE-MDU.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:31:14,416	SE-MDU.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:31:14,420	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:31:14,420	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 11:31:14,420	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:31:23,675	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:31:23,675	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:31:23,675	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:31:39,128	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
26/03/2024 11:31:39,128	SE-MDU.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
26/03/2024 11:31:40,128	SE-MDU.02P7	Normal	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
26/03/2024 11:31:43,052	SE-MDU.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
26/03/2024 11:32:00,395	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Falha goose	LT_12F3_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:00,395	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Falha goose	LT_12F3_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:00,461	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:00,461	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:00,461	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:00,463	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Falha goose	LT_12F2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:00,463	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Falha goose	LT_12F2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:00,465	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	Falha goose	LT_12P7_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:00,465	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	Falha goose	LT_12P7_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:04,225	SE-MDU.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:04,225	SE-MDU.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:06,537	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:06,537	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:06,537	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:06,547	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 11:32:06,547	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:06,547	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:06,554	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:06,554	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:06,554	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:06,562	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:06,562	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:06,562	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:06,581	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:06,581	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:06,581	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:06,629	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:06,629	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:06,629	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:06,636	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:07,328	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:32:07,328	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:32:07,331	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:07,331	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:07,336	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:07,336	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:37,897	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:32:37,897	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 11:32:37,898	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:37,898	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:37,906	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:32:37,906	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:32:37,907	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:37,907	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:37,909	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:37,909	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:37,986	SE-MDU.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:41,251	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:41,251	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:41,251	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:32:59,135	SE-MDU.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
26/03/2024 11:33:00,051	SE-MDU.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
26/03/2024 11:33:01,061	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
26/03/2024 11:33:05,110	SE-MDU.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
26/03/2024 11:33:08,127	SE-MDU.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
26/03/2024 11:33:32,066	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:33:32,066	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:33:32,068	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:33:32,068	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:33:32,069	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:33:32,069	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 11:33:32,141	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:33:32,141	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:33:32,146	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:33:32,149	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:33:32,149	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:33:33,419	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:33:33,419	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:33:33,420	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:33:33,420	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:33:33,426	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:33:33,426	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:33:33,493	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:33:33,493	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:33:33,496	SE-MDU.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:33:33,499	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:33:33,499	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:00,955	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:00,955	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:11,108	SE-MDU.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
26/03/2024 11:34:20,048	SE-MDU.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
26/03/2024 11:34:21,051	SE-MDU.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
26/03/2024 11:34:28,075	SE-MDU.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
26/03/2024 11:34:37,906	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 11:34:37,906	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:34:37,906	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:34:37,906	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:37,911	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:37,911	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:37,980	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:37,980	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:37,981	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:34:37,981	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:34:37,985	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:38,461	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:38,461	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:49,492	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:34:49,492	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:34:49,496	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:49,496	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:49,499	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:49,499	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:49,550	SE-MDU.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:49,550	SE-MDU.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:49,565	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:34:49,565	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:34:49,568	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 11:34:49,568	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:49,575	SE-MDU.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:51,557	SE-MDU.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:51,557	SE-MDU.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:52,594	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:52,594	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:54,638	SE-MDU.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:54,638	SE-MDU.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:57,722	SE-MDU.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:34:57,722	SE-MDU.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:35:24,086	SE-MDU.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
26/03/2024 11:35:32,081	SE-MDU.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
26/03/2024 11:35:34,100	SE-MDU.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
26/03/2024 11:35:35,106	SE-MDU.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
26/03/2024 11:35:36,110	SE-MDU.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
26/03/2024 11:35:42,121	SE-MDU.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
26/03/2024 11:35:43,124	SE-MDU.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
26/03/2024 11:36:06,500	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:36:06,500	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:36:09,527	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:36:09,527	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:36:11,584	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:36:11,584	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 11:36:15,687	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:36:15,687	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:36:17,736	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:36:17,736	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:36:17,742	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:36:17,742	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:36:17,742	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:36:17,742	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:36:17,749	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:36:17,749	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:36:17,815	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:36:17,815	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
26/03/2024 11:36:17,818	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:36:17,818	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:36:17,818	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/03/2024 11:36:46,104	SE-MDU.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
26/03/2024 11:36:53,114	SE-MDU.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
26/03/2024 11:36:56,114	SE-MDU.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
26/03/2024 11:36:59,126	SE-MDU.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
26/03/2024 11:37:04,138	SE-MDU.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
26/03/2024 11:38:20,736	SE-MDU.USA.RET1	Alarme	ED2-1 Ret. 1 - Defeito	SA_USA1_ED_RET1_FALHA	
26/03/2024 11:38:22,039	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-1 Ret. 1 - Defeito	SA_USA1_ED_RET1_FALHA	
26/03/2024 11:38:58,770	SE-MDU.USA.TSA	COS	Enviado comando N2 do TSA	N2N3	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 11:39:03,795	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	System
26/03/2024 11:39:03,795	SE-MDU.USA.TSA	Normal	IED em COI (N3)	N3	
26/03/2024 11:39:14,955	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 11:39:14,955	SE-MDU.USA.TSA	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 11:39:21,135	SE-MDU.USA.TSA	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 11:39:21,135	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 11:39:58,126	SE-MDU.USA	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 11:40:01,345	SE-MDU.USA	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SA_USA1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 11:40:35,855	SE-MDU.USA	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SA_USA1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 11:40:38,165	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 11:40:38,165	SE-MDU.USA.TSA	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 11:40:41,366	SE-MDU.USA	Alarme	IED em Teste - Ativado	SA_USA1_EM_TESTE	
26/03/2024 11:40:48,675	SE-MDU.USA	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 11:40:59,546	SE-MDU.USA	Normal	IED em Teste - Ativado	SA_USA1_EM_TESTE	
26/03/2024 11:41:04,765	SE-MDU.USA.TSA	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
26/03/2024 11:41:04,765	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 11:41:17,673	SE-MDU.USA.TSA	Automatico	Enviado comando Automatico do AUTO_ARCOND	AUTO_ARCOND	
26/03/2024 11:41:22,735	SE-MDU.USA.TSA	Automático	Ar Cond. - Automatico	AUTO_ARCOND	
26/03/2024 11:41:22,746	SE-MDU.USA.TSA	Ligado	AC-Grupo 1	ARCOND1	
26/03/2024 11:41:26,389	SE-MDU.USA.TSA	Manual	Enviado comando Manual do AUTO_ARCOND	AUTO_ARCOND	
26/03/2024 11:41:31,446	SE-MDU.USA.TSA	Manual	Ar Cond. - Automatico	AUTO_ARCOND	
26/03/2024 11:41:35,283	SE-MDU.USA.TSA	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do AUTCC	AUTCC	
26/03/2024 11:41:40,356	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 11:41:40,365	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 11:41:41,691	SE-MDU.USA.TSA	Bloquear	Enviado comando Bloquear do AUTCC	AUTCC	operador
26/03/2024 11:41:44,956	SE-MDU.USA.TSA	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do AUTCC	AUTCC	operador
26/03/2024 11:41:46,756	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
26/03/2024 11:41:46,765	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 11:41:50,006	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
26/03/2024 11:41:50,015	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 11:42:00,515	SE-MDU.USA.TSA	Desligar	Enviado comando Desligar do ARCOND1	ARCOND1	operador
26/03/2024 11:42:02,508	SE-MDU.USA.TSA	Ligar	Enviado comando Ligar do ARCOND1	ARCOND1	operador
26/03/2024 11:42:04,502	SE-MDU.USA.TSA	Desligar	Enviado comando Desligar do ARCOND1	ARCOND1	operador
26/03/2024 11:42:05,575	SE-MDU.USA.TSA	Desligado	AC-Grupo 1	ARCOND1	
26/03/2024 11:42:06,881	SE-MDU.USA.TSA	Ligar	Enviado comando Ligar do ARCOND2	ARCOND2	operador
26/03/2024 11:42:07,565	SE-MDU.USA.TSA	Ligado	AC-Grupo 1	ARCOND1	
26/03/2024 11:42:09,541	SE-MDU.USA.TSA	Desligar	Enviado comando Desligar do ARCOND2	ARCOND2	operador
26/03/2024 11:42:09,565	SE-MDU.USA.TSA	Desligado	AC-Grupo 1	ARCOND1	
26/03/2024 11:42:11,945	SE-MDU.USA.TSA	Ligado	AC-Grupo 2	ARCOND2	
26/03/2024 11:42:14,585	SE-MDU.USA.TSA	Desligado	AC-Grupo 2	ARCOND2	
26/03/2024 11:42:21,929	SE-MDU.USA.TSA	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do LB1	LB1	operador
26/03/2024 11:42:25,453	SE-MDU.USA.TSA	Bloquear	Enviado comando Bloquear do LB1	LB1	operador
26/03/2024 11:42:26,985	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
26/03/2024 11:42:28,585	SE-MDU.USA.TSA	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do LB1	LB1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 11:42:30,505	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
26/03/2024 11:42:32,578	SE-MDU.USA.TSA	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do RB1	RB1	operador
26/03/2024 11:42:33,655	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
26/03/2024 11:42:37,635	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador
26/03/2024 11:42:38,373	SE-MDU.USA.TSA	Bloquear	Enviado comando Bloquear do RB1	RB1	operador
26/03/2024 11:42:40,811	SE-MDU.USA.TSA	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do RB1	RB1	operador
26/03/2024 11:42:43,435	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
26/03/2024 11:42:45,866	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
26/03/2024 11:43:31,200	SE-MDU.USA.RET1	Alarme	ED2-1 Ret. 1 - Defeito	SA_USA1_ED_RET1_FALHA	
26/03/2024 11:43:36,479	SE-MDU.USA.RET1	Alarme	ED2-3 Ret. 1 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CA_ANORMA L	
26/03/2024 11:43:40,920	SE-MDU.USA.RET1	Alarme	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
26/03/2024 11:43:44,841	SE-MDU.USA.RET1	Alarme	ED2-5 Ret. 1 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CC_ANORMA L	
26/03/2024 11:43:45,993	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 11:43:48,043	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 11:43:56,556	SE-MDU.USA.TSA	Bloquear	Enviado comando Bloquear do AUTCC	AUTCC	operador
26/03/2024 11:44:01,615	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
26/03/2024 11:44:01,625	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 11:44:10,959	SE-MDU.USA.RET1	Alarme	ED2-6 Ret. 1 - Fuga a Terra	SA_USA1_ED_RET1_FUGA_TERR A	
26/03/2024 11:44:13,620	SE-MDU.USA.RET1	Alarme	ED2-7 Ret. 1 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET1_FALHA_CONV	
26/03/2024 11:44:18,382	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-1 Ret. 1 - Defeito	SA_USA1_ED_RET1_FALHA	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 11:44:18,382	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-5 Ret. 1 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CC_ANORMA L	
26/03/2024 11:44:18,382	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-7 Ret. 1 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET1_FALHA_CONV	
26/03/2024 11:44:18,383	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-6 Ret. 1 - Fuga a Terra	SA_USA1_ED_RET1_FUGA_TERR A	
26/03/2024 11:44:18,384	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-3 Ret. 1 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CA_ANORMA L	
26/03/2024 11:44:18,384	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
26/03/2024 11:44:36,149	SE-MDU.USA.RET2	Alarme	ED3-1 Ret. 2 - Defeito	SA_USA1_ED_RET2_FALHA	
26/03/2024 11:44:38,099	SE-MDU.USA.RET2	Alarme	ED3-3 Ret. 2 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CA_ANORMA L	
26/03/2024 11:44:39,879	SE-MDU.USA.RET2	Alarme	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
26/03/2024 11:44:41,851	SE-MDU.USA.RET2	Alarme	ED3-5 Ret. 2 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CC_ANORMA L	
26/03/2024 11:44:43,549	SE-MDU.USA.RET2	Alarme	ED3-6 Ret. 2 - Fuga a Terra	SA_USA1_ED_RET2_FUGA_TERR A	
26/03/2024 11:44:45,319	SE-MDU.USA.RET2	Alarme	ED3-7 Ret. 2 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET2_FALHA_CONV	
26/03/2024 11:44:59,702	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-6 Ret. 2 - Fuga a Terra	SA_USA1_ED_RET2_FUGA_TERR A	
26/03/2024 11:44:59,703	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-1 Ret. 2 - Defeito	SA_USA1_ED_RET2_FALHA	
26/03/2024 11:44:59,705	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-3 Ret. 2 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CA_ANORMA L	
26/03/2024 11:44:59,705	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-7 Ret. 2 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET2_FALHA_CONV	
26/03/2024 11:44:59,705	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
26/03/2024 11:44:59,707	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-5 Ret. 2 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CC_ANORMA L	
26/03/2024 11:45:18,173	SE-MDU.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
26/03/2024 11:45:24,599	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-4 QDCA - KM2 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM2_FE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 11:45:28,004	SE-MDU.USA	Aberto	ED4-4 QDCA - KM2 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM2_FE	
26/03/2024 11:45:30,980	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
26/03/2024 11:45:42,692	SE-MDU.USA	Alarme	ED4-11 QDCA - 27/59/Inv. Fase	SA_USA1_ED_27CA1	
26/03/2024 11:45:50,011	SE-MDU.USA	OK	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	operador
26/03/2024 11:45:53,274	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
26/03/2024 11:45:56,960	SE-MDU.USA	OK	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	operador
26/03/2024 11:45:59,325	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	
26/03/2024 11:46:01,410	SE-MDU.USA	OK	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	operador
26/03/2024 11:46:04,073	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	
26/03/2024 11:46:07,892	SE-MDU.USA	OK	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	operador
26/03/2024 11:46:09,924	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	
26/03/2024 11:46:11,600	SE-MDU.USA	OK	ED5-5 SW3 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW3_FA1_OK	operador
26/03/2024 11:46:13,094	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-5 SW3 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW3_FA1_OK	
26/03/2024 11:46:15,770	SE-MDU.USA	OK	ED5-6 SW3 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW3_FA2_OK	operador
26/03/2024 11:46:18,184	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-6 SW3 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW3_FA2_OK	
26/03/2024 11:46:20,914	SE-MDU.USA	OK	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	operador
26/03/2024 11:46:22,555	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
26/03/2024 11:46:24,749	SE-MDU.USA	OK	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	operador
26/03/2024 11:46:25,884	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
26/03/2024 11:46:27,688	SE-MDU.USA	OK	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	operador
26/03/2024 11:46:31,082	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
26/03/2024 11:46:34,540	SE-MDU.USA	Alarme	ED5-15 PN-PO-01 - Porta Aberta	SA_USA1_ED_PN_PORTA_AB	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 11:46:40,942	SE-MDU.USA	Normal	ED5-15 PN-PO-01 - Porta Aberta	SA_USA1_ED_PN_PORTA_AB	
26/03/2024 11:47:14,021	SE-MDU.USA	OK	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
26/03/2024 11:47:14,453	SE-MDU.USA	OK	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	
26/03/2024 11:47:14,992	SE-MDU.USA	OK	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	
26/03/2024 11:47:15,472	SE-MDU.USA	OK	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	
26/03/2024 11:47:15,992	SE-MDU.USA	OK	ED5-5 SW3 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW3_FA1_OK	
26/03/2024 11:47:16,492	SE-MDU.USA	OK	ED5-6 SW3 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW3_FA2_OK	
26/03/2024 11:47:17,801	SE-MDU.USA	OK	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
26/03/2024 11:47:18,413	SE-MDU.USA	OK	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
26/03/2024 11:47:21,238	SE-MDU.USA	Normal	ED4-11 QDCA - 27/59/Inv. Fase	SA_USA1_ED_27CA1	
26/03/2024 11:47:31,651	SE-MDU.USA	OK	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
26/03/2024 11:47:41,671	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 11:47:41,675	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 11:48:17,695	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 11:48:17,696	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:07:37,169	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:07:37,176	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:07:39,183	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:07:39,185	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:10:36,881	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:10:36,885	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:10:50,635	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:10:50,645	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:11:20,244	SE-MDU.USA	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SA_USA1_SUP_VCC_120V	operador
26/03/2024 14:11:20,244	SE-MDU.01T3	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_AB	operador
26/03/2024 14:11:20,244	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-7 Ret. 2 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET2_FALHA_CONV	operador
26/03/2024 14:11:20,244	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	operador
26/03/2024 14:11:20,244	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-1 Ret. 1 - Defeito	SA_USA1_ED_RET1_FALHA	operador
26/03/2024 14:11:20,244	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
26/03/2024 14:11:20,244	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 14:11:20,244	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED5-3 11H1-Falha Interna	BC_11H2_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
26/03/2024 14:11:20,244	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
26/03/2024 14:11:20,244	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
26/03/2024 14:11:20,244	SE-MDU.01H2.31H2-4	Normal	ED1-6 31H2-4-Manivela Ins.	BC_11H2_ED_SEC_4_MANIVELA	operador
26/03/2024 14:11:20,245	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	operador
26/03/2024 14:11:20,245	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	operador
26/03/2024 14:11:20,245	SE-MDU.USA	OK	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	operador
26/03/2024 14:11:20,245	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
26/03/2024 14:11:20,245	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Falha goose	LT_12F2_SUBSX_OK	operador
26/03/2024 14:11:20,245	SE-MDU.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	operador
26/03/2024 14:11:20,245	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 14:11:20,245	SE-MDU.01T3	Normal	ED5-2 41T3-Porta C. Cabos Ab.	SS_41T3_ED_CABOS_PORTA_AB	operador
26/03/2024 14:11:20,245	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-5 Ret. 2 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CC_ANORMA L	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:11:20,245	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 14:11:20,245	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
26/03/2024 14:11:20,245	SE-MDU.01H2	Normal	ED6-14 11H2-Porta Cub. Ab.	BC_11H2_ED_CUB_PORTA_AB	operador
26/03/2024 14:11:20,245	SE-MDU.USA	OK	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	operador
26/03/2024 14:11:20,245	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED4-4 11H2-F.Vcc Cubiculo	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_CUB	operador
26/03/2024 14:11:20,245	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_FALHA_CMD_AB	operador
26/03/2024 14:11:20,245	SE-MDU.01H2.31H2-4	Normal	31H2-4 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_SEC_4_FALHA_AB	operador
26/03/2024 14:11:20,245	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
26/03/2024 14:11:20,245	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	operador
26/03/2024 14:11:20,246	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 14:11:20,246	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
26/03/2024 14:11:20,246	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED não sincronizado	LT_12F3_IED_FSINC	operador
26/03/2024 14:11:20,246	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 14:11:20,246	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
26/03/2024 14:11:20,248	SE-MDU.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	operador
26/03/2024 14:11:20,248	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-3 Ret. 2 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CA_ANORMAL	operador
26/03/2024 14:11:20,248	SE-MDU.01T3.31T3-4	Normal	ED1-6 31T3-4-Manivela Ins.	SS_41T3_ED_SEC_4_MANIVELA	operador
26/03/2024 14:11:20,248	SE-MDU.USA	OK	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	operador
26/03/2024 14:11:20,248	SE-MDU.01T3.41T3	Fechada	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 14:11:20,248	SE-MDU.01H2	Normal	Modissimo Teste - Ativado	BC_11H2_MODIS_TESTE	operador
26/03/2024 14:11:20,248	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H2_FALHA_BOB_FE1	operador
26/03/2024 14:11:20,248	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:11:20,248	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
26/03/2024 14:11:20,248	SE-MDU.USA.TSA	Desligado	AC-Grupo 2	ARCOND2	operador
26/03/2024 14:11:20,248	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED6-13 41T3-Falha Detec. V	SS_41T3_ED_F_DETEC_V	operador
26/03/2024 14:11:20,248	SE-MDU.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Abertura	SS_41T3_SEC_4_FALHA_AB	operador
26/03/2024 14:11:20,248	SE-MDU.01H2	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	BC_11H2_SUP_VCC_120V	operador
26/03/2024 14:11:20,248	SE-MDU.USA	OK	ED5-6 SW3 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW3_FA2_OK	operador
26/03/2024 14:11:20,248	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED4-2 11H2-F.Vcc Cmd Ab.1	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB1	operador
26/03/2024 14:11:20,249	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	operador
26/03/2024 14:11:20,249	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H2_FALHA_BOB_AB1	operador
26/03/2024 14:11:20,249	SE-MDU.02F3	Normal	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	operador
26/03/2024 14:11:20,249	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
26/03/2024 14:11:20,249	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Cmd Abertura	BC_11H1_FALHA_CMD_AB	operador
26/03/2024 14:11:20,249	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	Falha goose	LT_12P7_SUBSX_OK	operador
26/03/2024 14:11:20,249	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
26/03/2024 14:11:20,249	SE-MDU.01H1.31H1-4	Normal	31H1-4 - Falha Cmd Abertura	BC_11H1_SEC_4_FALHA_AB	operador
26/03/2024 14:11:20,249	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 14:11:20,249	SE-MDU.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	operador
26/03/2024 14:11:20,249	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
26/03/2024 14:11:20,249	SE-MDU.USA	Normal	ED5-15 PN-PO-01 - Porta Aberta	SA_USA1_ED_PN_PORTA_AB	operador
26/03/2024 14:11:20,249	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-7 Ret. 1 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET1_FALHA_CONV	operador
26/03/2024 14:11:20,249	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 14:11:20,249	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	operador
26/03/2024 14:11:20,249	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:11:20,249	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	operador
26/03/2024 14:11:20,249	SE-MDU.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador
26/03/2024 14:11:20,249	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED5-3 11M5-Falha Interna	SS_41T3_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
26/03/2024 14:11:20,250	SE-MDU.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	operador
26/03/2024 14:11:20,250	SE-MDU.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador
26/03/2024 14:11:20,250	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	operador
26/03/2024 14:11:20,250	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 14:11:20,250	SE-MDU.USA	Aberto	ED4-4 QDCA - KM2 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM2_FE	operador
26/03/2024 14:11:20,250	SE-MDU.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
26/03/2024 14:11:20,250	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/03/2024 14:11:20,250	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED3-8 41T3-SF6 2o Estagio	SS_41T3_ED_SF6_2EST	operador
26/03/2024 14:11:20,250	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-5 Ret. 1 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CC_ANORMA L	operador
26/03/2024 14:11:20,250	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/03/2024 14:11:20,250	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	operador
26/03/2024 14:11:20,250	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	operador
26/03/2024 14:11:20,250	SE-MDU.01H2.11H2	Manual	BC - Em Automático	BC	operador
26/03/2024 14:11:20,251	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	operador
26/03/2024 14:11:20,251	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
26/03/2024 14:11:20,251	SE-MDU.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
26/03/2024 14:11:20,251	SE-MDU.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	operador
26/03/2024 14:11:20,251	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:11:20,251	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	operador
26/03/2024 14:11:20,251	SE-MDU.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
26/03/2024 14:11:20,251	SE-MDU.01T3.41T3	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
26/03/2024 14:11:20,251	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-3 Ret. 1 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CA_ANORMAL	operador
26/03/2024 14:11:20,251	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED6-13 11H2-Falha Detec. V	BC_11H2_ED_F_DETEC_V	operador
26/03/2024 14:11:20,251	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
26/03/2024 14:11:20,251	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/03/2024 14:11:20,251	SE-MDU.01H2.31H2-7A	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 14:11:20,251	SE-MDU.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
26/03/2024 14:11:20,251	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	operador
26/03/2024 14:11:20,251	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 14:11:20,252	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED não sincronizado	LT_12F2_IED_FSINC	operador
26/03/2024 14:11:20,252	SE-MDU.USA	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	operador
26/03/2024 14:11:20,252	SE-MDU.01T3	Normal	ED6-14 41T3-Porta Cub. Ab.	SS_41T3_ED_CUB_PORTA_AB	operador
26/03/2024 14:11:20,252	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-6 Ret. 2 - Fuga a Terra	SA_USA1_ED_RET2_FUGA_TERRA	operador
26/03/2024 14:11:20,258	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/03/2024 14:11:20,258	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
26/03/2024 14:11:20,258	SE-MDU.01H2	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	BC_11H2_ED_MDJ_TP_AB	operador
26/03/2024 14:11:20,258	SE-MDU.USA	OK	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	operador
26/03/2024 14:11:20,258	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED4-5 11H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_FVCC_MOT	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:11:20,258	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_FALHA_CMD_FE	operador
26/03/2024 14:11:20,258	SE-MDU.01H2.11H2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 14:11:20,258	SE-MDU.01H2.31H2-4	Normal	31H2-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_SEC_4_FALHA_FE	operador
26/03/2024 14:11:20,258	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	operador
26/03/2024 14:11:20,258	SE-MDU.01H1.11H1	Manual	BC - Em Automático	BC	operador
26/03/2024 14:11:20,258	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
26/03/2024 14:11:20,259	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	operador
26/03/2024 14:11:20,259	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	operador
26/03/2024 14:11:20,259	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED1-3 31H2-F.Vcc Cmd/Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	operador
26/03/2024 14:11:20,259	SE-MDU.USA	OK	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	operador
26/03/2024 14:11:20,259	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
26/03/2024 14:11:20,259	SE-MDU.01T3	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SS_41T3_SUP_VCC_120V	operador
26/03/2024 14:11:20,259	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	operador
26/03/2024 14:11:20,259	SE-MDU.01T3.41T3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 14:11:20,259	SE-MDU.01T3.31T3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 14:11:20,259	SE-MDU.01H2	Normal	ED5-2 11H2-Porta C. Cabos Ab.	BC_11H2_ED_CABOS_PORTA_AB	operador
26/03/2024 14:11:20,259	SE-MDU.USA	OK	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	operador
26/03/2024 14:11:20,259	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 14:11:20,259	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED4-3 11H2-F.Vcc Cmd Ab.2	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB2	operador
26/03/2024 14:11:20,259	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	11H2 - Mola Descarregada	BC_11H2_MOLA_DESC	operador
26/03/2024 14:11:20,259	SE-MDU.01H2.31H2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:11:20,259	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
26/03/2024 14:11:20,259	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
26/03/2024 14:11:20,259	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Falha goose	LT_12F3_SUBSX_OK	operador
26/03/2024 14:11:20,260	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	operador
26/03/2024 14:11:20,260	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED6-16 41T3-Pres. V Saida	SS_41T3_ED_PRES_V_SAIDA	operador
26/03/2024 14:11:20,260	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-1 Ret. 2 - Defeito	SA_USA1_ED_RET2_FALHA	operador
26/03/2024 14:11:20,260	SE-MDU.01T3.31T3-4	Normal	ED1-3 31T3-4-F.Vcc Cmd/Motor	SS_41T3_ED_FVCC_CMD_MOT	operador
26/03/2024 14:11:20,260	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	operador
26/03/2024 14:11:20,260	SE-MDU.USA	OK	ED5-5 SW3 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW3_FA1_OK	operador
26/03/2024 14:11:20,260	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	operador
26/03/2024 14:11:20,260	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H2_FALHA_BOB_AB2	operador
26/03/2024 14:11:20,260	SE-MDU.02F2	Normal	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	operador
26/03/2024 14:11:20,260	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	operador
26/03/2024 14:11:20,260	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_FALHA_CMD_FE	operador
26/03/2024 14:11:20,260	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P7_IED_FSINC	operador
26/03/2024 14:11:20,260	SE-MDU.01H1.31H1-4	Normal	31H1-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_SEC_4_FALHA_FE	operador
26/03/2024 14:11:20,260	SE-MDU.USA.TSA	Desligado	AC-Grupo 1	ARCOND1	operador
26/03/2024 14:11:20,260	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED6-11 01B1-MDJ TP Ger. Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_BARRA_AB	operador
26/03/2024 14:11:20,260	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 14:11:20,260	SE-MDU.01T3.31T3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 14:11:20,260	SE-MDU.01H2		Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	operador
26/03/2024 14:11:20,260	SE-MDU.USA	OK	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:11:20,261	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED3-7 11H2-SF6 1o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_1EST	operador
26/03/2024 14:11:20,261	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
26/03/2024 14:11:20,261	SE-MDU.02P7	Normal	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	operador
26/03/2024 14:11:20,261	SE-MDU.01H1	Normal	Modissimo Teste - Ativado	BC_11H1_MODIS_TESTE	operador
26/03/2024 14:11:20,261	SE-MDU.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	operador
26/03/2024 14:11:20,261	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 14:11:20,261	SE-MDU.USA	Normal	ED4-11 QDCA - 27/59/Inv. Fase	SA_USA1_ED_27CA1	operador
26/03/2024 14:11:20,261	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
26/03/2024 14:11:20,261	SE-MDU.USA.TSA	Manual	Ar Cond. - Automatico	AUTO_ARCOND	operador
26/03/2024 14:11:20,261	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED4-4 41T3-F.Vcc Cubiculo	SS_41T3_ED_FVCC_CMD_CUB	operador
26/03/2024 14:11:20,261	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-6 Ret. 1 - Fuga a Terra	SA_USA1_ED_RET1_FUGA_TERRA	operador
26/03/2024 14:11:20,261	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador
26/03/2024 14:11:20,261	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
26/03/2024 14:11:20,261	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	operador
26/03/2024 14:11:20,261	SE-MDU.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	operador
26/03/2024 14:11:20,261	SE-MDU.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
26/03/2024 14:11:20,261	SE-MDU.01H1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	BC_11H1_SUP_VCC_120V	operador
26/03/2024 14:11:20,261	SE-MDU.02T1.02T1	Atuado	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	operador
26/03/2024 14:11:20,261	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:11:20,261	SE-MDU.USA	Normal	IED em Teste - Ativado	SA_USA1_EM_TESTE	operador
26/03/2024 14:11:20,262	SE-MDU.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador
26/03/2024 14:11:20,262	SE-MDU.USA.TSA	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
26/03/2024 14:11:20,262	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador
26/03/2024 14:11:20,262	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	operador
26/03/2024 14:11:20,262	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
26/03/2024 14:11:20,262	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
26/03/2024 14:11:20,262	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED6-16 11H2-Pres. V Saida	BC_11H2_ED_PRES_V_SAIDA	operador
26/03/2024 14:11:20,262	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
26/03/2024 14:11:20,262	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador
26/03/2024 14:11:20,262	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
26/03/2024 14:11:20,262	SE-MDU.01M4		Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
26/03/2024 14:11:20,262	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
26/03/2024 14:11:20,262	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
26/03/2024 14:11:20,262	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	ED3-7 41T3-SF6 1o Estagio	SS_41T3_ED_SF6_1EST	operador
26/03/2024 14:12:30,612	SE-MDU.02F2.12F2	COS	Enviado comando N2 do 12F2	N2N3	operador
26/03/2024 14:12:35,812	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 14:12:35,812	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 14:12:35,812	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 14:12:35,812	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 14:12:36,089	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:12:38,390	SE-MDU.02F2.12F2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 79	79	operador
26/03/2024 14:12:40,775	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador
26/03/2024 14:12:41,283	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
26/03/2024 14:12:43,583	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 14:12:43,583	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 14:12:45,710	SE-MDU.02F2.12F2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do ERAC	ERAC	operador
26/03/2024 14:12:45,963	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
26/03/2024 14:12:50,720	SE-MDU.02F2.12F2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 14:12:50,883	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
26/03/2024 14:12:50,883	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
26/03/2024 14:12:55,933	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 14:12:55,933	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 14:12:55,953	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 14:12:55,953	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 14:12:57,307	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 14:13:02,523	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 14:13:02,523	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 14:13:04,878	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 14:13:06,626	SE-MDU.02F2.12F2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 14:13:10,093	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 14:13:10,093	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:13:11,843	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 14:13:11,843	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 14:17:46,109	SE-MDU.USA.DJR1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor DJR1	Pos	operador
26/03/2024 14:17:49,951	SE-MDU.USA.DJR1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor DJR1	Pos	operador
26/03/2024 14:17:51,349	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:17:51,355	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:17:51,355	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:17:51,355	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:17:55,215	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:17:55,216	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:17:55,216	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:17:55,216	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:18:23,500	SE-MDU.USA.DJR1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor DJR1	Pos	operador
26/03/2024 14:18:28,729	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:18:28,735	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:18:28,735	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:18:28,735	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:18:32,867	SE-MDU.USA.DJR1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor DJR1	Pos	operador
26/03/2024 14:18:38,125	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:18:38,127	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:18:38,127	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:18:38,127	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:18:39,041	SE-MDU.USA.DJR1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor DJR1	Pos	operador
26/03/2024 14:18:44,281	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:18:44,286	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:18:44,286	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:18:44,286	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:18:49,101	SE-MDU.USA.DJR2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor DJR2	Pos	operador
26/03/2024 14:18:52,298	SE-MDU.USA.DJR2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor DJR2	Pos	operador
26/03/2024 14:18:54,367	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 14:18:54,376	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:18:54,376	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:18:54,385	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:18:57,541	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:18:57,545	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:18:57,545	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:18:57,556	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:18:58,268	SE-MDU.USA.DJR2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor DJR2	Pos	operador
26/03/2024 14:19:03,537	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:19:03,545	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:19:03,545	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:19:03,555	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:19:34,770	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
26/03/2024 14:19:38,293	SE-MDU.02F2.12F2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 79	79	operador
26/03/2024 14:19:39,963	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 14:19:39,963	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 14:19:41,797	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
26/03/2024 14:19:43,493	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 14:19:43,493	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 14:19:45,417	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador
26/03/2024 14:19:46,983	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 14:19:46,983	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 14:19:48,713	SE-MDU.02F2.12F2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do ERAC	ERAC	operador
26/03/2024 14:19:50,612	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
26/03/2024 14:19:50,612	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
26/03/2024 14:19:51,543	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador
26/03/2024 14:19:53,912	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
26/03/2024 14:19:53,912	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
26/03/2024 14:19:54,937	SE-MDU.02F2.12F2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 14:19:56,743	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
26/03/2024 14:19:56,743	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
26/03/2024 14:19:58,888	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 14:20:00,153	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:20:00,153	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 14:20:03,720	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 14:20:04,103	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 14:20:04,103	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 14:20:05,668	SE-MDU.02F2.12F2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 14:20:08,933	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 14:20:08,933	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 14:20:10,893	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 14:20:10,893	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 14:22:03,136	SE-MDU.02F2.12F2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12F2	Pos	operador
26/03/2024 14:22:08,388	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:22:08,388	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:22:08,392	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:22:08,392	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:22:08,392	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:22:08,392	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:22:08,392	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:22:08,392	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:22:08,392	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:22:08,392	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:22:08,492	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:22:08,492	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 14:22:09,064	SE-MDU.02F2.12F2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F2	Pos	operador
26/03/2024 14:22:13,966	SE-MDU.02F2.12F2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12F2	Pos	operador
26/03/2024 14:22:14,288	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:22:14,288	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:22:14,292	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:22:14,292	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:22:14,292	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:22:14,292	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:22:14,292	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:22:14,292	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:22:14,292	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:22:14,292	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:22:19,228	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:22:19,228	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:22:19,233	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:22:19,233	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:22:19,233	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:22:19,233	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:22:19,233	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:22:19,233	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:22:19,233	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:22:19,233	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:22:26,798	SE-MDU.02F2.32F2-6	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32F2-6	Pos	operador
26/03/2024 14:22:37,043	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:22:37,043	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:22:37,043	SE-MDU.02F2.32F2-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:22:37,043	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:22:37,043	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:22:37,043	SE-MDU.02F2.32F2-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:22:44,500	SE-MDU.02F2.32F2-6	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32F2-6	Pos	operador
26/03/2024 14:22:54,723	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:22:54,723	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:22:54,723	SE-MDU.02F2.32F2-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:22:54,723	SE-MDU.02F2.32F2-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:22:54,723	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:22:54,723	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:22:56,801	SE-MDU.02F2.32F2-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32F2-4	Pos	operador
26/03/2024 14:23:03,969	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32F2-4	Pos	operador
26/03/2024 14:23:07,033	SE-MDU.02F2.32F2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:23:07,033	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:23:07,033	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:23:07,033	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:23:07,033	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:23:07,033	SE-MDU.02F2.32F2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:23:13,870	SE-MDU.02F2.32F2-7	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32F2-7	Pos	operador
26/03/2024 14:23:14,203	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:23:14,203	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:23:14,203	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:23:14,203	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:23:14,203	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:23:14,203	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:23:22,305	SE-MDU.02F2.32F2-7	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32F2-7	Pos	operador
26/03/2024 14:23:24,093	SE-MDU.02F2.32F2-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:23:24,093	SE-MDU.02F2.32F2-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:23:32,523	SE-MDU.02F2.32F2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:23:32,523	SE-MDU.02F2.32F2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:24:04,266	SE-MDU.02F3.12F3	COS	Enviado comando N2 do 12F3	N2N3	operador
26/03/2024 14:24:07,107	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
26/03/2024 14:24:09,305	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 14:24:09,305	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 14:24:09,305	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 14:24:09,305	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:24:12,146	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
26/03/2024 14:24:17,804	SE-MDU.02F3.12F3	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 79	79	operador
26/03/2024 14:24:22,825	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 14:24:22,825	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 14:24:34,859	SE-MDU.02F3.12F3	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 14:24:39,636	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 14:24:39,895	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 14:24:39,895	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 14:24:39,915	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 14:24:39,915	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 14:24:42,847	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 14:24:44,695	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 14:24:44,695	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 14:24:44,869	SE-MDU.02F3.12F3	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 14:24:47,885	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 14:24:47,885	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 14:24:49,848	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 14:24:49,925	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 14:24:49,925	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 14:24:54,906	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 14:24:54,906	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:25:30,201	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
26/03/2024 14:25:35,235	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 14:25:35,235	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 14:27:56,955	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:27:56,955	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:28:00,303	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador
26/03/2024 14:28:02,987	SE-MDU.02F3.12F3	Bloquear	Enviado comando Bloquear do ERAC	ERAC	operador
26/03/2024 14:28:05,295	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
26/03/2024 14:28:08,025	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
26/03/2024 14:28:08,025	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
26/03/2024 14:28:48,696	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:28:48,696	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:29:09,034	SE-MDU.02F3.12F3	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12F3	Pos	operador
26/03/2024 14:29:14,136	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:29:14,136	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:29:14,147	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:29:14,147	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:29:14,147	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:29:14,147	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:29:14,147	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:29:14,147	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:29:14,147	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:29:14,147	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:29:14,246	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 14:29:14,246	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 14:29:14,282	SE-MDU.02F3.12F3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F3	Pos	operador
26/03/2024 14:29:17,146	SE-MDU.02F3.12F3	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12F3	Pos	operador
26/03/2024 14:29:19,364	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:29:19,364	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:29:19,365	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:29:19,365	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:29:19,365	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:29:19,365	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:29:19,365	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:29:19,365	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:29:19,365	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:29:19,365	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:29:22,244	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:29:22,244	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:29:22,245	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:29:22,245	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:29:22,245	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:29:22,245	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:29:22,245	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:29:22,245	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:29:22,245	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:29:22,245	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:29:29,282	SE-MDU.02F3.32F3-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32F3-4	Pos	operador
26/03/2024 14:29:39,345	SE-MDU.02F3.32F3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:29:39,345	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:29:39,345	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:29:39,345	SE-MDU.02F3.32F3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:29:39,345	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:29:39,345	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:29:48,895	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:29:48,895	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:29:51,585	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32F3-4	Pos	operador
26/03/2024 14:30:01,655	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:30:01,655	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:30:01,655	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:30:01,655	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:30:01,655	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:30:01,655	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:30:05,835	SE-MDU.02F3.32F3-7	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32F3-7	Pos	operador
26/03/2024 14:30:12,790	SE-MDU.02F3.32F3-7	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32F3-7	Pos	operador
26/03/2024 14:30:15,915	SE-MDU.02F3.32F3-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:30:15,915	SE-MDU.02F3.32F3-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:30:22,855	SE-MDU.02F3.32F3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:30:22,855	SE-MDU.02F3.32F3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:30:23,401	SE-MDU.02F3.32F3-6	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32F3-6	Pos	operador
26/03/2024 14:30:30,365	SE-MDU.02F3.32F3-6	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32F3-6	Pos	operador
26/03/2024 14:30:33,475	SE-MDU.02F3.32F3-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:30:33,475	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:30:33,475	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:30:33,475	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:30:33,475	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:30:33,475	SE-MDU.02F3.32F3-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:30:40,435	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:30:40,435	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:30:40,435	SE-MDU.02F3.32F3-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:30:40,435	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:30:40,435	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:30:40,435	SE-MDU.02F3.32F3-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:30:44,867	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:30:44,867	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:31:48,861	SE-MDU.02P7.12P7	COS	Enviado comando N2 do 12P7	N2N3	operador
26/03/2024 14:31:52,269	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
26/03/2024 14:31:54,075	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 14:31:54,075	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 14:31:54,075	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:31:54,075	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 14:31:56,587	SE-MDU.02P7.12P7	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 79	79	operador
26/03/2024 14:31:57,465	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
26/03/2024 14:32:01,795	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 14:32:01,795	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 14:32:58,365	SE-MDU.02P7	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:32:58,365	SE-MDU.02P7	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:33:01,025	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador
26/03/2024 14:33:03,426	SE-MDU.02P7.12P7	Bloquear	Enviado comando Bloquear do ERAC	ERAC	operador
26/03/2024 14:33:06,184	SE-MDU.02P7.12P7	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 14:33:06,235	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
26/03/2024 14:33:08,625	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
26/03/2024 14:33:08,625	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
26/03/2024 14:33:08,737	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 14:33:11,405	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 14:33:11,405	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 14:33:11,425	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 14:33:11,425	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 14:33:11,902	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 14:33:13,975	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 14:33:13,975	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 14:33:14,345	SE-MDU.02P7.12P7	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 14:33:16,343	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:33:17,135	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 14:33:17,135	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 14:33:19,575	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 14:33:19,575	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 14:33:21,545	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 14:33:21,545	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 14:33:54,635	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:33:54,635	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:34:14,205	SE-MDU.02P7	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:34:14,205	SE-MDU.02P7	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:34:22,914	SE-MDU.02P7.12P7	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12P7	Pos	operador
26/03/2024 14:34:25,422	SE-MDU.02P7.12P7	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P7	Pos	operador
26/03/2024 14:34:28,202	SE-MDU.02P7.12P7	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12P7	Pos	operador
26/03/2024 14:34:28,206	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:34:28,206	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:34:28,215	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:34:28,215	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:34:28,215	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:34:28,215	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:34:28,215	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:34:28,215	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:34:28,215	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:34:28,215	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:34:30,696	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:34:30,696	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:34:30,705	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:34:30,705	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:34:30,705	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:34:30,705	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:34:30,705	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:34:30,705	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:34:30,705	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:34:30,705	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:34:33,496	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:34:33,496	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:34:33,505	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:34:33,505	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:34:33,505	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:34:33,505	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:34:33,505	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:34:33,505	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:34:33,505	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:34:33,505	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:34:36,206	SE-MDU.02P7.32P7-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32P7-4	Pos	operador
26/03/2024 14:34:44,738	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32P7-4	Pos	operador
26/03/2024 14:34:46,455	SE-MDU.02P7.32P7-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:34:46,455	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:34:46,455	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:34:46,455	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:34:46,455	SE-MDU.02P7.32P7-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:34:46,455	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:34:54,194	SE-MDU.02P7.32P7-7	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32P7-7	Pos	operador
26/03/2024 14:34:55,005	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:34:55,005	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:34:55,005	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:34:55,005	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:34:55,005	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:34:55,005	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:35:02,150	SE-MDU.02P7.32P7-7	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32P7-7	Pos	operador
26/03/2024 14:35:04,455	SE-MDU.02P7.32P7-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:35:04,455	SE-MDU.02P7.32P7-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:35:10,145	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:35:10,145	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:35:12,415	SE-MDU.02P7.32P7-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:35:12,415	SE-MDU.02P7.32P7-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:35:17,845	SE-MDU.02P7.32P7-6	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32P7-6	Pos	operador
26/03/2024 14:35:25,253	SE-MDU.02P7.32P7-6	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32P7-6	Pos	operador
26/03/2024 14:35:28,095	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:35:28,095	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:35:28,095	SE-MDU.02P7.32P7-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:35:28,095	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:35:28,095	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:35:28,095	SE-MDU.02P7.32P7-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:35:35,495	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:35:35,495	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:35:35,495	SE-MDU.02P7.32P7-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:35:35,495	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:35:35,495	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:35:35,495	SE-MDU.02P7.32P7-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:35:57,748	SE-MDU.02T1AT.12T1	COS	Enviado comando N2 do 12T1	N2N3	operador
26/03/2024 14:36:02,766	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 14:36:02,766	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 14:36:02,766	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 14:36:02,766	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 14:36:08,537	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:36:11,068	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 14:36:13,566	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 14:36:13,566	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 14:36:16,106	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 14:36:16,106	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 14:37:59,905	SE-MDU.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
26/03/2024 14:38:02,498	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
26/03/2024 14:38:04,987	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:38:04,987	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:38:04,996	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:38:04,996	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:38:04,996	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:38:04,996	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:38:04,996	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:38:04,996	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:38:06,680	SE-MDU.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
26/03/2024 14:38:07,575	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:38:07,575	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:38:07,576	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:38:07,576	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:38:07,576	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:38:07,576	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:38:07,576	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:38:07,576	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:38:11,757	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:38:11,757	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:38:11,767	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:38:11,767	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:38:11,767	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:38:11,767	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:38:11,767	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:38:11,767	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:38:15,673	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32T1-4	Pos	operador
26/03/2024 14:38:22,574	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32T1-4	Pos	operador
26/03/2024 14:38:25,716	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:38:25,716	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:38:25,716	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:38:25,716	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:38:25,716	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:38:25,716	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:38:32,596	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:38:32,596	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:38:32,596	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:38:32,596	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:38:32,596	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:38:32,596	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:38:38,135	SE-MDU.02T1AT.32T1-7	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32T1-7	Pos	operador
26/03/2024 14:38:43,166	SE-MDU.02T1AT.32T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:38:43,166	SE-MDU.02T1AT.32T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:38:45,628	SE-MDU.02T1AT.32T1-7	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32T1-7	Pos	operador
26/03/2024 14:38:50,636	SE-MDU.02T1AT.32T1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:38:50,636	SE-MDU.02T1AT.32T1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:38:53,101	SE-MDU.02T1AT.32T1-7	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32T1-7	Pos	operador
26/03/2024 14:38:58,126	SE-MDU.02T1AT.32T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:38:58,126	SE-MDU.02T1AT.32T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:39:49,866	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:39:49,866	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:39:50,866	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
26/03/2024 14:39:50,866	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	
26/03/2024 14:39:50,866	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	
26/03/2024 14:39:50,866	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:39:50,866	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
26/03/2024 14:39:50,866	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	
26/03/2024 14:39:50,866	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	
26/03/2024 14:39:50,866	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:39:54,845	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador
26/03/2024 14:39:57,243	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do ERAC	ERAC	operador
26/03/2024 14:39:59,856	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
26/03/2024 14:40:02,256	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
26/03/2024 14:40:02,256	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
26/03/2024 14:40:32,026	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:40:32,026	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:40:44,656	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:40:44,656	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:40:48,716	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_12T1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 14:40:48,716	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_12T1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 14:41:25,436	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:41:25,436	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:41:29,316	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:41:29,316	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:41:33,316	SE-MDU.02T1AT	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_12T1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 14:41:33,316	SE-MDU.02T1AT	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_12T1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 14:42:12,816	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:42:12,816	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:43:25,410	SE-MDU.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:43:25,410	SE-MDU.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:43:29,440	SE-MDU.02T1	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_87T1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 14:43:29,440	SE-MDU.02T1	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_87T1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 14:43:58,130	SE-MDU.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:43:58,130	SE-MDU.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:44:14,070	SE-MDU.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:44:14,070	SE-MDU.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:44:18,100	SE-MDU.02T1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_87T1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 14:44:18,100	SE-MDU.02T1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_87T1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 14:44:47,540	SE-MDU.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:44:47,540	SE-MDU.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:45:03,815	SE-MDU.02T1.02T1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 87	87	operador
26/03/2024 14:45:06,040	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_87	
26/03/2024 14:45:06,040	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_87	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:45:06,040	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_87	
26/03/2024 14:45:06,040	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_87	System
26/03/2024 14:45:07,125	SE-MDU.02T1.02T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 87	87	operador
26/03/2024 14:45:09,050	SE-MDU.02T1.02T1	Bloqueado	87 - Bloqueado	87	
26/03/2024 14:45:09,050	SE-MDU.02T1.02T1	Bloqueado	87 - Bloqueado	87	
26/03/2024 14:45:12,330	SE-MDU.02T1.02T1	Desbloqueado	87 - Bloqueado	87	
26/03/2024 14:45:12,330	SE-MDU.02T1.02T1	Desbloqueado	87 - Bloqueado	87	
26/03/2024 14:45:56,818	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/03/2024 14:45:56,818	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/03/2024 14:45:56,840	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	ED4-9 86T1-Atuado	86T	
26/03/2024 14:45:56,840	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	ED4-9 86T1-Atuado	86T	
26/03/2024 14:45:57,011	SE-MDU.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/03/2024 14:45:57,011	SE-MDU.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/03/2024 14:46:15,450	SE-MDU.02T1.02T1	Rearmar 86	Enviado comando Rearmar 86 do 86T_87	86T_87	operador
26/03/2024 14:46:20,490	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/03/2024 14:46:20,490	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/03/2024 14:46:20,513	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	ED4-9 86T1-Atuado	86T	
26/03/2024 14:46:20,513	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	ED4-9 86T1-Atuado	86T	
26/03/2024 14:46:20,687	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/03/2024 14:46:20,687	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/03/2024 14:48:30,979	SE-MDU.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:48:30,979	SE-MDU.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:48:35,020	SE-MDU.02T1BT	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_11T1_SUP_VCC_120V	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:48:35,020	SE-MDU.02T1BT	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_11T1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 14:48:52,879	SE-MDU.02T1BT.11T1	COS	Enviado comando N2 do 11T1	N2N3	operador
26/03/2024 14:48:57,919	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 14:48:57,919	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 14:48:57,919	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 14:48:57,919	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 14:49:00,293	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
26/03/2024 14:49:05,298	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 79	79	operador
26/03/2024 14:49:05,349	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
26/03/2024 14:49:10,349	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 14:49:10,349	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 14:49:10,955	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 14:49:13,561	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 14:49:14,339	SE-MDU.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:49:14,339	SE-MDU.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:49:16,011	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 14:49:16,011	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 14:49:18,589	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 14:49:18,589	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 14:50:03,209	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/03/2024 14:50:03,209	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/03/2024 14:50:03,229	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	ED4-9 86T1-Atuado	86T	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:50:03,229	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	ED4-9 86T1-Atuado	86T	
26/03/2024 14:50:03,405	SE-MDU.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/03/2024 14:50:03,405	SE-MDU.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/03/2024 14:50:03,561	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 86T	86T	operador
26/03/2024 14:50:08,621	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/03/2024 14:50:08,621	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/03/2024 14:50:08,649	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	ED4-9 86T1-Atuado	86T	
26/03/2024 14:50:08,649	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	ED4-9 86T1-Atuado	86T	
26/03/2024 14:50:08,820	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/03/2024 14:50:08,820	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/03/2024 14:50:16,769	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/03/2024 14:50:16,769	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/03/2024 14:50:16,797	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	ED4-9 86T1-Atuado	86T	
26/03/2024 14:50:16,797	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	ED4-9 86T1-Atuado	86T	
26/03/2024 14:50:16,964	SE-MDU.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/03/2024 14:50:16,964	SE-MDU.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/03/2024 14:52:07,373	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 86T	86T	operador
26/03/2024 14:52:12,423	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/03/2024 14:52:12,423	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
26/03/2024 14:52:12,448	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	ED4-9 86T1-Atuado	86T	
26/03/2024 14:52:12,448	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	ED4-9 86T1-Atuado	86T	
26/03/2024 14:52:12,624	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
26/03/2024 14:52:12,624	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:53:22,800	SE-MDU.02T1BT.11T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/03/2024 14:53:27,329	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/03/2024 14:53:27,894	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:53:27,894	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:53:27,900	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:53:27,900	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:53:27,900	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:53:27,900	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:53:27,900	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:53:27,900	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:53:29,483	SE-MDU.02T1BT.11T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/03/2024 14:53:32,406	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:53:32,406	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:53:32,411	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:53:32,411	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:53:32,411	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:53:32,411	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:53:32,411	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:53:32,411	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:53:34,596	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:53:34,596	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 14:53:34,600	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:53:34,600	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:53:34,600	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:53:34,600	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:53:34,600	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:53:34,600	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:53:52,747	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31T1-4	Pos	operador
26/03/2024 14:53:59,737	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31T1-4	Pos	operador
26/03/2024 14:54:02,839	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:54:02,839	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:54:02,839	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:54:02,839	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:54:02,839	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:54:02,839	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 14:54:09,819	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:54:09,819	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:54:09,819	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
26/03/2024 14:54:09,819	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
26/03/2024 14:54:09,819	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:54:09,819	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:54:22,711	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31T1-4	Pos	operador
26/03/2024 14:54:32,789	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:54:32,789	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:54:32,789	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
26/03/2024 14:54:32,789	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 14:54:32,789	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 14:54:32,789	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
26/03/2024 14:54:54,160	SE-MDU.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:54:54,160	SE-MDU.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:54:58,199	SE-MDU.02T1BT	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_11T1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 14:54:58,199	SE-MDU.02T1BT	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_11T1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 14:55:37,339	SE-MDU.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:55:37,339	SE-MDU.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:57:31,729	SE-MDU.01M1.11M1	COS	Enviado comando N2 do 11M1	N2N3	operador
26/03/2024 14:57:36,800	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 14:57:36,800	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 14:57:36,800	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 14:57:36,800	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 14:58:33,470	SE-MDU.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:58:33,470	SE-MDU.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:58:37,200	SE-MDU.01M1	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 14:58:37,200	SE-MDU.01M1	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 14:58:49,917	SE-MDU.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:58:49,917	SE-MDU.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:58:53,967	SE-MDU.01M2	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M2_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 14:58:53,967	SE-MDU.01M2	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M2_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 14:59:10,290	SE-MDU.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:59:10,290	SE-MDU.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:59:14,824	SE-MDU.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:59:14,824	SE-MDU.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:59:18,444	SE-MDU.01M3	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M3_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 14:59:18,444	SE-MDU.01M3	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M3_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 14:59:22,727	SE-MDU.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:59:22,727	SE-MDU.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:59:31,888	SE-MDU.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:59:31,888	SE-MDU.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 14:59:35,857	SE-MDU.01M4	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M4_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 14:59:35,857	SE-MDU.01M4	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M4_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 14:59:47,574	SE-MDU.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:59:47,574	SE-MDU.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:59:52,302	SE-MDU.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:59:52,302	SE-MDU.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 14:59:56,302	SE-MDU.01M5	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M5_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 14:59:56,302	SE-MDU.01M5	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M5_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 15:00:05,087	SE-MDU.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:00:05,087	SE-MDU.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:00:06,240	SE-MDU.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:00:06,240	SE-MDU.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:00:09,411	SE-MDU.01M1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 15:00:09,411	SE-MDU.01M1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 15:00:15,117	SE-MDU.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:00:15,117	SE-MDU.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:00:19,117	SE-MDU.01M2	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M2_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 15:00:19,117	SE-MDU.01M2	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M2_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 15:00:24,744	SE-MDU.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:00:24,744	SE-MDU.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:00:28,444	SE-MDU.01M3	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M3_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 15:00:28,444	SE-MDU.01M3	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M3_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 15:00:28,812	SE-MDU.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:00:28,812	SE-MDU.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:00:34,587	SE-MDU.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:00:34,587	SE-MDU.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:00:37,877	SE-MDU.01M4	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M4_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 15:00:37,877	SE-MDU.01M4	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M4_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 15:00:42,080	SE-MDU.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:00:42,080	SE-MDU.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:00:47,092	SE-MDU.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:00:47,092	SE-MDU.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:00:47,347	SE-MDU.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:00:47,347	SE-MDU.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:00:51,132	SE-MDU.01M5	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M5_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 15:00:51,132	SE-MDU.01M5	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M5_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 15:00:57,973	SE-MDU.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:00:57,973	SE-MDU.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:01:07,647	SE-MDU.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:01:07,647	SE-MDU.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:01:23,832	SE-MDU.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:01:23,832	SE-MDU.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:02:03,069	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
26/03/2024 15:02:06,258	SE-MDU.01M1.11M1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 79	79	operador
26/03/2024 15:02:08,150	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
26/03/2024 15:02:09,631	SE-MDU.01M1.11M1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do SEF	SEF	operador
26/03/2024 15:02:11,350	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:02:11,350	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:02:12,683	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do SEF	SEF	operador
26/03/2024 15:02:14,740	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:02:14,740	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:02:17,790	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:02:17,790	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:02:20,824	SE-MDU.01M1.11M1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 15:02:25,931	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 15:02:25,931	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 15:02:25,950	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:02:25,950	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:02:25,950	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:02:25,950	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:02:27,044	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 15:02:31,083	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do SEF	SEF	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:02:32,150	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 15:02:32,150	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 15:02:33,240	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
26/03/2024 15:02:36,191	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:02:36,191	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:02:37,888	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 15:02:38,320	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:02:38,320	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:02:41,771	SE-MDU.01M1.11M1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 15:02:43,000	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:02:43,000	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:02:43,288	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 15:02:46,860	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:02:46,860	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:02:48,391	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:02:48,391	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:03:32,391	SE-MDU.01M1.11M1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M1	Pos	operador
26/03/2024 15:03:34,943	SE-MDU.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
26/03/2024 15:03:37,527	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:03:37,527	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:03:37,530	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:03:37,530	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:03:37,530	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:03:37,530	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:03:37,530	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:03:37,530	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:03:37,611	SE-MDU.01M1.11M1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M1	Pos	operador
26/03/2024 15:03:37,630	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:03:37,630	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:03:40,089	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:03:40,089	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:03:40,091	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:03:40,091	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:03:40,091	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:03:40,091	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:03:40,091	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:03:40,091	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:03:42,759	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:03:42,759	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:03:42,761	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:03:42,761	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:03:42,761	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:03:42,761	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:03:42,761	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:03:42,761	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:03:44,673	SE-MDU.01M1.31M1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M1-4	Pos	operador
26/03/2024 15:03:51,782	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M1-4	Pos	operador
26/03/2024 15:03:54,780	SE-MDU.01M1.31M1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 15:03:54,780	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:03:54,780	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:03:54,780	SE-MDU.01M1.31M1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 15:03:54,780	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:03:54,780	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:04:01,881	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 15:04:01,881	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:04:01,881	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:04:01,881	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 15:04:01,881	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:04:01,881	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:04:12,687	SE-MDU.01M2.11M2	COS	Enviado comando N2 do 11M2	N2N3	operador
26/03/2024 15:04:17,657	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 15:04:17,657	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 15:04:17,657	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 15:04:17,657	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:04:23,910	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
26/03/2024 15:04:27,166	SE-MDU.01M2.11M2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 79	79	operador
26/03/2024 15:04:28,887	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
26/03/2024 15:04:28,887	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:04:29,509	SE-MDU.01M2.11M2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do SEF	SEF	operador
26/03/2024 15:04:31,270	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do SEF	SEF	operador
26/03/2024 15:04:32,147	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:04:32,147	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:04:34,507	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:04:34,507	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:04:36,267	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:04:36,267	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:04:36,893	SE-MDU.01M2.11M2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 15:04:39,484	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 15:04:41,887	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 15:04:41,887	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 15:04:41,907	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:04:41,907	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:04:41,907	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:04:41,907	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:04:42,867	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:04:44,477	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 15:04:44,477	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 15:04:45,020	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do SEF	SEF	operador
26/03/2024 15:04:47,847	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:04:47,847	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:04:49,840	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 15:04:50,017	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:04:50,017	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:04:53,959	SE-MDU.01M2.11M2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 15:04:54,837	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:04:54,837	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:04:55,579	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 15:04:58,947	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:04:58,947	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:05:00,567	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:05:00,567	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:05:37,822	SE-MDU.01M2.11M2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M2	Pos	operador
26/03/2024 15:05:42,868	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:05:42,868	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:05:42,877	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:05:42,877	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:05:42,877	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:05:42,877	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:05:42,877	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:05:42,877	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:05:42,977	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:05:42,977	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:05:48,371	SE-MDU.01M2.31M2-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M2-4	Pos	operador
26/03/2024 15:05:56,397	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M2-4	Pos	operador
26/03/2024 15:05:58,377	SE-MDU.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 15:05:58,377	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:05:58,377	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:05:58,377	SE-MDU.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 15:05:58,377	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:05:58,377	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:06:02,414	SE-MDU.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
26/03/2024 15:06:06,407	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 15:06:06,407	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:06:06,407	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:06:06,407	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 15:06:06,407	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:06:06,407	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:06:07,438	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:06:07,438	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:06:07,447	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:06:07,447	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:06:07,447	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:06:07,447	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:06:07,447	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:06:07,447	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:06:34,765	SE-MDU.01M3.11M3	COS	Enviado comando N2 do 11M3	N2N3	operador
26/03/2024 15:06:37,182	SE-MDU.01M3.11M3	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M3	Pos	operador
26/03/2024 15:06:39,744	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 15:06:39,744	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 15:06:39,744	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 15:06:39,744	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 15:06:40,210	SE-MDU.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
26/03/2024 15:06:42,255	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:06:42,255	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:06:42,264	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:06:42,264	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:06:42,264	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:06:42,264	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:06:42,264	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:06:42,264	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:06:43,879	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
26/03/2024 15:06:45,285	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:06:45,285	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:06:45,294	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:06:45,294	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:06:45,294	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:06:45,294	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:06:45,294	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:06:45,294	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:06:46,324	SE-MDU.01M3.11M3	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 79	79	operador
26/03/2024 15:06:48,873	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
26/03/2024 15:06:50,276	SE-MDU.01M3.11M3	Bloquear	Enviado comando Bloquear do SEF	SEF	operador
26/03/2024 15:06:51,324	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:06:51,324	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:06:53,310	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do SEF	SEF	operador
26/03/2024 15:06:55,133	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:06:55,133	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:06:57,985	SE-MDU.01M3.11M3	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 15:06:58,314	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:06:58,314	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:07:00,396	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 15:07:02,243	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
26/03/2024 15:07:03,014	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:07:03,014	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 15:07:03,033	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:07:03,033	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:07:03,033	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:07:03,033	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:07:03,752	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do SEF	SEF	operador
26/03/2024 15:07:05,424	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 15:07:05,424	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 15:07:06,795	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 15:07:07,244	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:07:07,244	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:07:08,764	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:07:08,764	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:07:09,780	SE-MDU.01M3.11M3	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 15:07:11,814	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:07:11,814	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:07:14,804	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:07:14,804	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:07:55,496	SE-MDU.01M3.11M3	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M3	Pos	operador
26/03/2024 15:08:00,575	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:08:00,575	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:08:00,584	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:08:00,584	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:08:00,584	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:08:00,584	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:08:00,584	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:08:00,584	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:08:00,684	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:08:00,684	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:08:10,279	SE-MDU.01M3.31M3-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M3-4	Pos	operador
26/03/2024 15:08:17,237	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M3-4	Pos	operador
26/03/2024 15:08:20,334	SE-MDU.01M3.31M3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 15:08:20,334	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:08:20,334	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:08:20,334	SE-MDU.01M3.31M3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 15:08:20,334	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:08:20,334	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:08:27,284	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 15:08:27,284	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:08:27,284	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 15:08:27,284	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:08:27,284	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:08:27,284	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:08:37,742	SE-MDU.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
26/03/2024 15:08:42,815	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:08:42,815	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:08:42,824	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:08:42,824	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:08:42,824	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:08:42,824	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:08:42,824	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:08:42,824	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:09:28,660	SE-MDU.01M4.11M4	COS	Enviado comando N2 do 11M4	N2N3	operador
26/03/2024 15:09:31,668	SE-MDU.01M4.11M4	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M4	Pos	operador
26/03/2024 15:09:33,647	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 15:09:33,647	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 15:09:33,647	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 15:09:33,647	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 15:09:36,738	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:09:36,738	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:09:36,748	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:09:36,748	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:09:36,748	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:09:36,748	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:09:36,748	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:09:36,748	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:09:39,987	SE-MDU.01M4.31M4-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M4-4	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:09:46,843	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M4-4	Pos	operador
26/03/2024 15:09:50,057	SE-MDU.01M4.31M4-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 15:09:50,057	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:09:50,057	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:09:50,057	SE-MDU.01M4.31M4-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 15:09:50,057	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:09:50,057	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:09:54,596	SE-MDU.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
26/03/2024 15:09:56,898	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 15:09:56,898	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:09:56,898	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:09:56,898	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 15:09:56,898	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:09:56,898	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:09:57,846	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
26/03/2024 15:09:59,688	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:09:59,688	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:09:59,698	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:09:59,698	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:09:59,698	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:09:59,698	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:09:59,698	SE-MDU.01M4.11M4	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 79	79	operador
26/03/2024 15:09:59,698	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:09:59,698	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:10:02,119	SE-MDU.01M4.11M4	Bloquear	Enviado comando Bloquear do SEF	SEF	operador
26/03/2024 15:10:02,827	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:10:02,827	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
26/03/2024 15:10:04,139	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do SEF	SEF	operador
26/03/2024 15:10:04,707	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:10:04,707	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:10:07,147	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:10:07,147	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:10:08,849	SE-MDU.01M4.11M4	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 15:10:09,167	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:10:09,167	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:10:10,759	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 15:10:12,353	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
26/03/2024 15:10:13,848	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 15:10:13,848	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 15:10:13,868	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:10:13,868	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:10:13,868	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:10:13,868	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:10:13,929	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do SEF	SEF	operador
26/03/2024 15:10:15,659	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:10:15,777	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 15:10:15,777	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 15:10:17,367	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:10:17,367	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:10:17,938	SE-MDU.01M4.11M4	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 15:10:18,948	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:10:18,948	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:10:20,677	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:10:20,677	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:10:21,089	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 15:10:22,967	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:10:22,967	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:10:26,117	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:10:26,117	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:11:09,908	SE-MDU.01M5.11M5	COS	Enviado comando N2 do 11M5	N2N3	operador
26/03/2024 15:11:14,942	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 15:11:14,942	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 15:11:14,942	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 15:11:14,942	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 15:11:15,574	SE-MDU.01M5.11M5	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M5	Pos	operador
26/03/2024 15:11:20,657	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:11:20,657	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:11:20,662	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:11:20,662	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:11:20,662	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:11:20,662	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:11:20,662	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:11:20,662	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:11:41,034	SE-MDU.01M5.31M5-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M5-4	Pos	operador
26/03/2024 15:11:47,892	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M5-4	Pos	operador
26/03/2024 15:11:51,102	SE-MDU.01M5.31M5-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 15:11:51,102	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:11:51,102	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:11:51,102	SE-MDU.01M5.31M5-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 15:11:51,102	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:11:51,102	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:11:57,962	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 15:11:57,962	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:11:57,962	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:11:57,962	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 15:11:57,962	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:11:57,962	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:11:59,047	SE-MDU.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
26/03/2024 15:12:02,088	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:12:04,129	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:12:04,129	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:12:04,132	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:12:04,132	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:12:04,132	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:12:04,132	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:12:04,132	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:12:04,132	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:12:04,632	SE-MDU.01M5.11M5	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 79	79	operador
26/03/2024 15:12:06,856	SE-MDU.01M5.11M5	Bloquear	Enviado comando Bloquear do SEF	SEF	operador
26/03/2024 15:12:07,102	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
26/03/2024 15:12:08,516	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do SEF	SEF	operador
26/03/2024 15:12:09,652	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:12:09,652	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:12:10,584	SE-MDU.01M5.11M5	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 15:12:11,912	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:12:11,912	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:12:13,013	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 15:12:13,552	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:12:13,552	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:12:14,667	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do SEF	SEF	operador
26/03/2024 15:12:15,632	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 15:12:15,632	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:12:15,662	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:12:15,662	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:12:15,662	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:12:15,662	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:12:16,254	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
26/03/2024 15:12:18,062	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 15:12:18,062	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 15:12:19,712	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:12:19,712	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
26/03/2024 15:12:20,179	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 15:12:21,282	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:12:21,282	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
26/03/2024 15:12:22,106	SE-MDU.01M5.11M5	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 15:12:24,923	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
26/03/2024 15:12:25,232	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:12:25,232	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:12:27,152	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:12:27,152	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:12:29,972	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:12:29,972	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
26/03/2024 15:14:26,688	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:14:26,688	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:14:30,408	SE-MDU.01B1	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	IN_11B1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 15:14:30,408	SE-MDU.01B1	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	IN_11B1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 15:14:40,568	SE-MDU.01B1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	IN_11B1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 15:14:40,568	SE-MDU.01B1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	IN_11B1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 15:14:49,268	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:14:49,268	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:15:27,897	SE-MDU.01B1.11B1	COS	Enviado comando N2 do 11B1	N2N3	operador
26/03/2024 15:15:33,138	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 15:15:33,138	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 15:15:33,138	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
26/03/2024 15:15:33,138	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
26/03/2024 15:15:35,524	SE-MDU.01B1.11B1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 15:15:37,811	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
26/03/2024 15:15:40,788	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 15:15:40,788	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 15:15:43,048	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 15:15:43,048	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
26/03/2024 15:15:47,413	SE-MDU.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
26/03/2024 15:15:50,104	SE-MDU.01B1.11B1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11B1	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:15:52,534	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
26/03/2024 15:15:52,534	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
26/03/2024 15:15:52,721	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:15:52,721	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
26/03/2024 15:15:52,728	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:15:52,728	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:15:52,728	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:15:52,728	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:15:52,728	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:15:52,728	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:15:55,224	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
26/03/2024 15:15:55,224	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
26/03/2024 15:15:55,411	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:15:55,411	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 15:15:55,419	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:15:55,419	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:15:55,419	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:15:55,419	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:15:55,419	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:15:55,419	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:15:56,337	SE-MDU.01B1.31B1-1	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31B1-1	Pos	operador
26/03/2024 15:16:03,262	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31B1-1	Pos	operador
26/03/2024 15:16:06,619	SE-MDU.01B1.31B1-1	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:16:06,619	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:16:06,619	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:16:06,619	SE-MDU.01B1.31B1-1	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 15:16:06,619	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:16:06,619	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:16:13,538	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:16:13,538	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:16:13,538	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 15:16:13,538	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
26/03/2024 15:16:13,538	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 15:16:13,538	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 15:18:10,296	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	operador
26/03/2024 15:18:16,274	SE-MDU.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
26/03/2024 15:18:21,315	SE-MDU.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
26/03/2024 15:18:21,315	SE-MDU.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
26/03/2024 15:18:52,257	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
26/03/2024 15:18:56,752	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	
26/03/2024 15:18:56,752	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:18:56,752	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	
26/03/2024 15:18:56,752	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:18:57,827	SE-MDU.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
26/03/2024 15:18:57,827	SE-MDU.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:18:57,864	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
26/03/2024 15:18:57,864	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
26/03/2024 15:18:57,867	SE-MDU.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
26/03/2024 15:18:57,867	SE-MDU.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
26/03/2024 15:18:57,882	SE-MDU.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
26/03/2024 15:18:57,882	SE-MDU.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
26/03/2024 15:18:57,940	SE-MDU.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
26/03/2024 15:18:57,940	SE-MDU.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
26/03/2024 15:18:58,098	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/03/2024 15:18:58,098	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
26/03/2024 15:18:58,101	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/03/2024 15:18:58,101	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
26/03/2024 15:21:04,385	SE-MDU.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/03/2024 15:21:04,385	SE-MDU.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
26/03/2024 15:21:07,395	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Inválido	TR_R90T1_TAP_INVALIDO	
26/03/2024 15:21:07,395	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Inválido	TR_R90T1_TAP_INVALIDO	
26/03/2024 15:21:07,405	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:21:07,405	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:21:07,405	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:21:07,405	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:21:22,283	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
26/03/2024 15:21:23,246	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
26/03/2024 15:21:24,252	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:21:57,856	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_90	System
26/03/2024 15:21:57,856	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_90	System
26/03/2024 15:22:39,915	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:22:39,915	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:28:47,720	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED3-1 TR-01-CSC Pos Tap 01	TR_R90T1_ED_CSC_TAP01	
26/03/2024 15:28:47,726	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Inválido	TR_R90T1_TAP_INVALIDO	
26/03/2024 15:28:47,726	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Inválido	TR_R90T1_TAP_INVALIDO	
26/03/2024 15:28:47,735	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:28:47,735	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:28:47,735	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:28:47,735	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:28:47,926	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/03/2024 15:28:47,926	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/03/2024 15:28:47,936	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:28:47,936	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:49:50,175	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/03/2024 15:49:50,175	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_90	System
26/03/2024 15:49:50,175	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/03/2024 15:49:50,175	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_90	System
26/03/2024 15:50:02,756	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_90	
26/03/2024 15:50:02,756	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/03/2024 15:50:02,756	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_90	
26/03/2024 15:50:02,756	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:50:09,645	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_R90T1_EM_TESTE	
26/03/2024 15:50:09,645	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_R90T1_EM_TESTE	
26/03/2024 15:50:24,616	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_R90T1_EM_TESTE	
26/03/2024 15:50:24,616	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_R90T1_EM_TESTE	
26/03/2024 15:50:29,385	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_90	
26/03/2024 15:50:29,385	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/03/2024 15:50:29,385	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_90	
26/03/2024 15:50:29,385	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
26/03/2024 15:51:51,386	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:51:51,386	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:51:55,425	SE-MDU.02T1	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_R90T1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 15:51:55,425	SE-MDU.02T1	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_R90T1_SUP_VCC_120V	
26/03/2024 15:52:22,675	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:52:22,675	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
26/03/2024 15:52:31,592	SE-MDU.02T1.02T1	Automatico	Enviado comando Automatico do CSC_90	CSC_90	operador
26/03/2024 15:52:35,736	SE-MDU.02T1.02T1	Manual	Enviado comando Manual do CSC_90	CSC_90	operador
26/03/2024 15:52:36,855	SE-MDU.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	
26/03/2024 15:52:36,855	SE-MDU.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	
26/03/2024 15:52:36,865	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:52:36,865	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:52:41,025	SE-MDU.02T1.02T1	Manual	CSC - Automático	CSC_90	
26/03/2024 15:52:41,025	SE-MDU.02T1.02T1	Manual	CSC - Automático	CSC_90	
26/03/2024 15:52:41,035	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:52:41,035	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:52:58,434	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED2-1 02T1-CSC 43L/R Loc	TR_R90T1_ED_43LR_LOC	
26/03/2024 15:52:58,434	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED2-1 02T1-CSC 43L/R Loc	TR_R90T1_ED_43LR_LOC	
26/03/2024 15:52:58,435	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:52:58,435	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:53:03,503	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED2-2 02T1-CSC Mini DJ Desligado	TR_R90T1_ED_CSC_MDJ_DESLIG	
26/03/2024 15:53:03,503	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED2-2 02T1-CSC Mini DJ Desligado	TR_R90T1_ED_CSC_MDJ_DESLIG	
26/03/2024 15:53:13,183	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED3-8 12T1-Falha Interna	TR_R90T1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
26/03/2024 15:53:13,183	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED3-8 12T1-Falha Interna	TR_R90T1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
26/03/2024 15:54:52,353	SE-MDU.02T1.02T1	Subir	Enviado comando Subir do TAPE_90	TAPE_90	operador
26/03/2024 15:54:52,357	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED2-1 02T1-CSC 43L/R Loc	TR_R90T1_ED_43LR_LOC	
26/03/2024 15:54:52,357	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED2-2 02T1-CSC Mini DJ Desligado	TR_R90T1_ED_CSC_MDJ_DESLIG	
26/03/2024 15:54:52,357	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-8 12T1-Falha Interna	TR_R90T1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
26/03/2024 15:54:52,357	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED2-1 02T1-CSC 43L/R Loc	TR_R90T1_ED_43LR_LOC	
26/03/2024 15:54:52,357	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED2-2 02T1-CSC Mini DJ Desligado	TR_R90T1_ED_CSC_MDJ_DESLIG	
26/03/2024 15:54:52,357	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-8 12T1-Falha Interna	TR_R90T1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
26/03/2024 15:54:52,365	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:54:52,365	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:54:57,645	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/03/2024 15:54:57,645	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/03/2024 15:54:57,655	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:54:57,655	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:55:02,184	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED3-2 TR-01-CSC Pos Tap 02	TR_R90T1_ED_CSC_TAP02	
26/03/2024 15:55:02,190	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-1 TR-01-CSC Pos Tap 01	TR_R90T1_ED_CSC_TAP01	
26/03/2024 15:55:02,386	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/03/2024 15:55:02,386	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/03/2024 15:55:02,406	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/03/2024 15:55:02,406	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:55:02,406	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/03/2024 15:55:02,406	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:55:02,416	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:55:02,416	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:55:35,182	SE-MDU.02T1.02T1	Descer	Enviado comando Descer do TAPB_90	TAPB_90	operador
26/03/2024 15:55:40,465	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 15:55:40,465	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 15:55:40,475	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:55:40,475	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:55:40,475	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:55:40,475	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:55:45,004	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED3-1 TR-01-CSC Pos Tap 01	TR_R90T1_ED_CSC_TAP01	
26/03/2024 15:55:45,011	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-2 TR-01-CSC Pos Tap 02	TR_R90T1_ED_CSC_TAP02	
26/03/2024 15:55:45,205	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/03/2024 15:55:45,205	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:55:45,225	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 15:55:45,225	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 15:55:45,236	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:55:45,236	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:57:57,916	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED3-2 TR-01-CSC Pos Tap 02	TR_R90T1_ED_CSC_TAP02	
26/03/2024 15:57:57,916	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED3-3 TR-01-CSC Pos Tap 04	TR_R90T1_ED_CSC_TAP04	
26/03/2024 15:57:57,916	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED3-5 TR-01-CSC Pos Tap 10	TR_R90T1_ED_CSC_TAP10	
26/03/2024 15:57:58,116	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/03/2024 15:57:58,116	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Máximo	TR_R90T1_TAP_MAXIMO	
26/03/2024 15:57:58,116	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/03/2024 15:57:58,116	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Máximo	TR_R90T1_TAP_MAXIMO	
26/03/2024 15:57:58,125	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:57:58,125	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:57:58,125	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:57:58,125	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:57:58,919	SE-MDU.02T1.02T1	Descer	Enviado comando Descer do TAPB_90	TAPB_90	operador
26/03/2024 15:58:04,216	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 15:58:04,216	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 15:58:04,225	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:58:04,225	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:58:08,762	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-1 TR-01-CSC Pos Tap 01	TR_R90T1_ED_CSC_TAP01	
26/03/2024 15:58:08,966	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Máximo	TR_R90T1_TAP_MAXIMO	
26/03/2024 15:58:08,966	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Máximo	TR_R90T1_TAP_MAXIMO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:58:08,985	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 15:58:08,985	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 15:58:08,995	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:58:08,995	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:58:08,995	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:58:08,995	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:58:18,699	SE-MDU.02T1.02T1	Descer	Enviado comando Descer do TAPB_90	TAPB_90	operador
26/03/2024 15:58:23,985	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 15:58:23,985	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 15:58:23,995	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:58:23,995	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:58:23,995	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:58:23,995	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:58:24,970	SE-MDU.02T1.02T1	Descer	Enviado comando Descer do TAPB_90	TAPB_90	operador
26/03/2024 15:58:28,527	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED3-1 TR-01-CSC Pos Tap 01	TR_R90T1_ED_CSC_TAP01	
26/03/2024 15:58:28,533	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-2 TR-01-CSC Pos Tap 02	TR_R90T1_ED_CSC_TAP02	
26/03/2024 15:58:28,755	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 15:58:28,755	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 15:58:28,765	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:58:28,765	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:58:28,765	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:58:28,765	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:58:30,265	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:58:30,265	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 15:58:30,276	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:58:30,276	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:58:30,276	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:58:30,276	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:58:31,346	SE-MDU.02T1.02T1	Descer	Enviado comando Descer do TAPB_90	TAPB_90	operador
26/03/2024 15:58:34,812	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-1 TR-01-CSC Pos Tap 01	TR_R90T1_ED_CSC_TAP01	
26/03/2024 15:58:35,035	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 15:58:35,035	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 15:58:35,045	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:58:35,045	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:58:35,045	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:58:35,045	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:58:36,635	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 15:58:36,635	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 15:58:36,645	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:58:36,645	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:58:36,645	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:58:36,645	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:58:41,176	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED3-1 TR-01-CSC Pos Tap 01	TR_R90T1_ED_CSC_TAP01	
26/03/2024 15:58:41,176	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED3-2 TR-01-CSC Pos Tap 02	TR_R90T1_ED_CSC_TAP02	
26/03/2024 15:58:41,183	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-3 TR-01-CSC Pos Tap 04	TR_R90T1_ED_CSC_TAP04	
26/03/2024 15:58:41,405	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 15:58:41,405	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 15:58:41,415	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:58:41,415	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 15:58:41,415	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 15:58:41,415	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:09,384	SE-MDU.02T1.02T1	Descer	Enviado comando Descer do TAPB_90	TAPB_90	operador
26/03/2024 16:00:12,673	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-1 TR-01-CSC Pos Tap 01	TR_R90T1_ED_CSC_TAP01	
26/03/2024 16:00:14,675	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:00:14,675	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:00:14,685	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:14,685	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:14,685	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:14,685	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:15,638	SE-MDU.02T1.02T1	Descer	Enviado comando Descer do TAPB_90	TAPB_90	operador
26/03/2024 16:00:19,217	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED3-1 TR-01-CSC Pos Tap 01	TR_R90T1_ED_CSC_TAP01	
26/03/2024 16:00:19,224	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-2 TR-01-CSC Pos Tap 02	TR_R90T1_ED_CSC_TAP02	
26/03/2024 16:00:19,446	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:00:19,446	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:00:19,455	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:19,455	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:19,455	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:19,455	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:20,925	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 16:00:20,925	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:00:20,935	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:20,935	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:20,935	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:20,935	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:22,237	SE-MDU.02T1.02T1	Descer	Enviado comando Descer do TAPB_90	TAPB_90	operador
26/03/2024 16:00:25,473	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-1 TR-01-CSC Pos Tap 01	TR_R90T1_ED_CSC_TAP01	
26/03/2024 16:00:25,696	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:00:25,696	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:00:25,705	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:25,705	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:25,705	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:25,705	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:27,535	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:00:27,535	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:00:27,546	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:27,546	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:27,546	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:27,546	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:29,016	SE-MDU.02T1.02T1	Descer	Enviado comando Descer do TAPB_90	TAPB_90	operador
26/03/2024 16:00:32,077	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED3-1 TR-01-CSC Pos Tap 01	TR_R90T1_ED_CSC_TAP01	
26/03/2024 16:00:32,077	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED3-4 TR-01-CSC Pos Tap 08	TR_R90T1_ED_CSC_TAP08	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 16:00:32,087	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-5 TR-01-CSC Pos Tap 10	TR_R90T1_ED_CSC_TAP10	
26/03/2024 16:00:32,306	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:00:32,306	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:00:32,315	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:32,315	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:32,315	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:32,315	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:34,315	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:00:34,315	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:00:34,325	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:34,325	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:34,325	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:34,325	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:36,003	SE-MDU.02T1.02T1	Descer	Enviado comando Descer do TAPB_90	TAPB_90	operador
26/03/2024 16:00:38,863	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-1 TR-01-CSC Pos Tap 01	TR_R90T1_ED_CSC_TAP01	
26/03/2024 16:00:39,085	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:00:39,085	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:00:39,096	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:39,096	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:39,096	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:39,096	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:41,256	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:00:41,256	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 16:00:41,265	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:41,265	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:41,265	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:41,265	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:43,695	SE-MDU.02T1.02T1	Descer	Enviado comando Descer do TAPB_90	TAPB_90	operador
26/03/2024 16:00:45,798	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED3-1 TR-01-CSC Pos Tap 01	TR_R90T1_ED_CSC_TAP01	
26/03/2024 16:00:45,798	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED3-2 TR-01-CSC Pos Tap 02	TR_R90T1_ED_CSC_TAP02	
26/03/2024 16:00:45,798	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED3-3 TR-01-CSC Pos Tap 04	TR_R90T1_ED_CSC_TAP04	
26/03/2024 16:00:45,804	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-4 TR-01-CSC Pos Tap 08	TR_R90T1_ED_CSC_TAP08	
26/03/2024 16:00:46,025	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:00:46,025	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:00:46,035	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:46,035	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:46,035	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:46,035	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:48,985	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:00:48,985	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:00:48,995	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:48,995	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:48,995	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:48,995	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 16:00:51,270	SE-MDU.02T1.02T1	Descer	Enviado comando Descer do TAPB_90	TAPB_90	operador
26/03/2024 16:00:53,533	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-1 TR-01-CSC Pos Tap 01	TR_R90T1_ED_CSC_TAP01	
26/03/2024 16:00:53,756	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:00:53,756	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:00:53,765	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:53,765	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:53,765	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:53,765	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:56,565	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:00:56,565	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:00:56,575	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:56,575	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:56,575	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:00:56,575	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:00:57,602	SE-MDU.02T1.02T1	Descer	Enviado comando Descer do TAPB_90	TAPB_90	operador
26/03/2024 16:01:01,108	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED3-1 TR-01-CSC Pos Tap 01	TR_R90T1_ED_CSC_TAP01	
26/03/2024 16:01:01,114	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-2 TR-01-CSC Pos Tap 02	TR_R90T1_ED_CSC_TAP02	
26/03/2024 16:01:01,335	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:01:01,335	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:01:01,345	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:01:01,345	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:01:01,345	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 16:01:01,345	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:01:02,895	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:01:02,895	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:01:02,906	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:01:02,906	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:01:02,906	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:01:02,906	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:01:05,702	SE-MDU.02T1.02T1	Descer	Enviado comando Descer do TAPB_90	TAPB_90	operador
26/03/2024 16:01:07,453	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-1 TR-01-CSC Pos Tap 01	TR_R90T1_ED_CSC_TAP01	
26/03/2024 16:01:07,675	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:01:07,675	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:01:07,685	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:01:07,685	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:01:07,685	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:01:07,685	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:01:10,995	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:01:10,995	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:01:11,006	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:01:11,006	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:01:11,006	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:01:11,006	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:01:12,310	SE-MDU.02T1.02T1	Descer	Enviado comando Descer do TAPB_90	TAPB_90	operador
26/03/2024 16:01:15,538	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED3-1 TR-01-CSC Pos Tap 01	TR_R90T1_ED_CSC_TAP01	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 16:01:15,538	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED3-2 TR-01-CSC Pos Tap 02	TR_R90T1_ED_CSC_TAP02	
26/03/2024 16:01:15,544	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-3 TR-01-CSC Pos Tap 04	TR_R90T1_ED_CSC_TAP04	
26/03/2024 16:01:15,765	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:01:15,765	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:01:15,775	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:01:15,775	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:01:15,775	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:01:15,775	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:01:17,605	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:01:17,605	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:01:17,616	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:01:17,616	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:01:17,616	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:01:17,616	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:01:18,572	SE-MDU.02T1.02T1	Descer	Enviado comando Descer do TAPB_90	TAPB_90	operador
26/03/2024 16:01:22,153	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-1 TR-01-CSC Pos Tap 01	TR_R90T1_ED_CSC_TAP01	
26/03/2024 16:01:22,375	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:01:22,375	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:01:22,385	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:01:22,385	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:01:22,385	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:01:22,385	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 16:01:23,866	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:01:23,866	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:01:23,875	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:01:23,875	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:01:23,875	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:01:23,875	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:01:28,408	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED3-1 TR-01-CSC Pos Tap 01	TR_R90T1_ED_CSC_TAP01	
26/03/2024 16:01:28,415	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-2 TR-01-CSC Pos Tap 02	TR_R90T1_ED_CSC_TAP02	
26/03/2024 16:01:28,616	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/03/2024 16:01:28,616	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/03/2024 16:01:28,635	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:01:28,635	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:01:28,645	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:01:28,645	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:01:36,355	SE-MDU.02T1.02T1	Subir	Enviado comando Subir do TAPE_90	TAPE_90	operador
26/03/2024 16:01:41,655	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/03/2024 16:01:41,655	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/03/2024 16:01:41,666	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:01:41,666	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:01:53,655	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	CSC - Falha Cmd Elevar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_ELEVAR_TAP	
26/03/2024 16:01:53,655	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	CSC - Falha Cmd Elevar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_ELEVAR_TAP	
26/03/2024 16:01:53,666	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 16:01:53,666	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/03/2024 16:01:53,675	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:01:53,675	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:02:12,808	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED3-2 TR-01-CSC Pos Tap 02	TR_R90T1_ED_CSC_TAP02	
26/03/2024 16:02:12,814	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-1 TR-01-CSC Pos Tap 01	TR_R90T1_ED_CSC_TAP01	
26/03/2024 16:02:13,016	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/03/2024 16:02:13,016	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
26/03/2024 16:02:13,026	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:02:13,026	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:02:19,259	SE-MDU.02T1.02T1	Descer	Enviado comando Descer do TAPB_90	TAPB_90	operador
26/03/2024 16:02:24,555	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:02:24,555	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:02:24,565	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:02:24,565	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:02:24,565	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:02:24,565	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:02:36,555	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	CSC - Falha Cmd Baixar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_BAIXAR_TAP	
26/03/2024 16:02:36,555	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	CSC - Falha Cmd Baixar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_BAIXAR_TAP	
26/03/2024 16:02:36,565	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:02:36,565	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:02:36,576	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 16:02:36,576	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:02:36,576	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:02:36,576	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:03:14,098	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED3-1 TR-01-CSC Pos Tap 01	TR_R90T1_ED_CSC_TAP01	
26/03/2024 16:03:14,099	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED3-5 TR-01-CSC Pos Tap 10	TR_R90T1_ED_CSC_TAP10	
26/03/2024 16:04:51,736	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-1 TR-01-CSC Pos Tap 01	TR_R90T1_ED_CSC_TAP01	
26/03/2024 16:04:51,736	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-2 TR-01-CSC Pos Tap 02	TR_R90T1_ED_CSC_TAP02	
26/03/2024 16:04:56,230	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	ED3-6 TR-01-CSC Pos Tap 20	TR_R90T1_ED_CSC_TAP20	
26/03/2024 16:04:59,235	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Inválido	TR_R90T1_TAP_INVALIDO	
26/03/2024 16:04:59,235	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Inválido	TR_R90T1_TAP_INVALIDO	
26/03/2024 16:04:59,245	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:04:59,245	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:04:59,245	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:04:59,245	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:05:07,744	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-6 TR-01-CSC Pos Tap 20	TR_R90T1_ED_CSC_TAP20	
26/03/2024 16:05:07,745	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Inválido	TR_R90T1_TAP_INVALIDO	
26/03/2024 16:05:07,745	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	CSC - Tap Inválido	TR_R90T1_TAP_INVALIDO	
26/03/2024 16:05:07,755	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:05:07,755	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:05:07,755	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:05:07,755	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 16:17:29,300	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED MTT1	MDU_02T1_TEMP	operador
26/03/2024 16:17:35,574	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Disparo Da Válvula De Alivio Comutador	TR_MTT1_RVAC	
26/03/2024 16:17:43,896	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Disparo Da Válvula De Alivio Comutador	TR_MTT1_RVAC	
26/03/2024 16:17:51,037	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Relé De Fluxo De Óleo Do Comutador	TR_MTT1_RFC	
26/03/2024 16:17:58,870	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Relé De Fluxo De Óleo Do Comutador	TR_MTT1_RFC	
26/03/2024 16:18:04,985	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Alarme Nível De Hidrogênio Alto	TR_MTT1_AHA	
26/03/2024 16:18:09,752	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Alarme Nível De Hidrogênio Alto	TR_MTT1_AHA	
26/03/2024 16:18:12,299	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Alarme Nível De Hidrogênio Muito Alto	TR_MTT1_AHMA	
26/03/2024 16:18:15,654	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Alarme Nível De Hidrogênio Muito Alto	TR_MTT1_AHMA	
26/03/2024 16:18:31,298	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Falha De Hardware Monitor De Hidrogênio	TR_MTT1_FHMH	
26/03/2024 16:18:35,265	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Falha De Hardware Monitor De Hidrogênio	TR_MTT1_FHMH	
26/03/2024 16:19:27,537	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Ventilação Forçada Telecomando=1/Local=0	TR_MTT1_RMEV	
26/03/2024 16:19:37,053	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Ventilação Forçada Telecomando=1/Local=0	TR_MTT1_RMEV	
26/03/2024 16:20:20,041	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Disparo Válvula De Alívio Trafo	TR_MTT1_RVAL	
26/03/2024 16:20:42,852	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Disparo Válvula De Alívio Trafo	TR_MTT1_RVAL	
26/03/2024 16:20:45,638	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Falha De Ventilação Forçada	TR_MTT1_FVF	
26/03/2024 16:20:48,004	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Falha De Ventilação Forçada	TR_MTT1_FVF	
26/03/2024 16:21:12,564	SE-MDU.02T1.02T1	Automático	Automatismo Da Ventilação Forçada/Loc-Ren	VentAutMan	
26/03/2024 16:21:33,358	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Ruptura De Membrana Do Trafo	TR_MTT1_RMB	
26/03/2024 16:21:36,840	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Ruptura De Membrana Do Trafo	TR_MTT1_RMB	
26/03/2024 16:21:42,583	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Alarme Buchholz Do Trafo	TR_MTT1_A63	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 16:21:46,783	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Alarme Buchholz Do Trafo	TR_MTT1_A63	
26/03/2024 16:21:48,838	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Disparo Buchholz Do Trafo	TR_MTT1_R63	
26/03/2024 16:21:52,311	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Disparo Buchholz Do Trafo	TR_MTT1_R63	
26/03/2024 16:22:07,423	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Alarme Nível De Óleo Trafo/Comutador	TR_MTT1_NOTC	
26/03/2024 16:22:12,387	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Alarme Nível De Óleo Trafo/Comutador	TR_MTT1_NOTC	
26/03/2024 16:22:22,271	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Alarme Alta Temperatura Do Óleo Do Comutador	TR_MTT1_ATOC	
26/03/2024 16:22:26,485	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Alarme Alta Temperatura Do Óleo Do Comutador	TR_MTT1_ATOC	
26/03/2024 16:22:39,928	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Falha Na Medição De Temperatura	TR_MTT1_FMT	
26/03/2024 16:22:46,311	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Falha Na Medição De Temperatura	TR_MTT1_FMT	
26/03/2024 16:22:53,678	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Alarme Alta Temperatura Do Óleo Do Trafo	TR_MTT1_ATEO	
26/03/2024 16:23:06,372	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Alarme Alta Temperatura Do Óleo Do Trafo	TR_MTT1_ATEO	
26/03/2024 16:23:08,621	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Alarme Alta Temperatura Do Enrolamento	TR_MTT1_ATEM	
26/03/2024 16:23:24,110	SE-MDU.02T1.02T1	Ligado	Ventilação Forçada Ligada	Ventilacao	
26/03/2024 16:27:48,422	SE-MDU.02T1.02T1	Desligar	Enviado comando Desligar do Ventilacao	Ventilacao	operador
26/03/2024 16:29:11,826	SE-MDU.02T1.02T1	Desligado	Ventilação Forçada Ligada	Ventilacao	
26/03/2024 16:29:28,661	SE-MDU.02T1.02T1	Ligado	Ventilação Forçada Ligada	Ventilacao	
26/03/2024 16:29:48,859	SE-MDU.02T1.02T1	Ligar	Enviado comando Ligar do Ventilacao	Ventilacao	operador
26/03/2024 16:30:06,666	SE-MDU.02T1.02T1	Desligar	Enviado comando Desligar do Ventilacao	Ventilacao	operador
26/03/2024 16:30:53,047	SE-MDU.02T1.02T1	Manual	Enviado comando Manual do VentAutMan	VentAutMan	operador
26/03/2024 16:31:27,471	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Ventilação Forçada Telecomando=1/Local=0	TR_MTT1_RMEV	
26/03/2024 16:31:37,135	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Ventilação Forçada Telecomando=1/Local=0	TR_MTT1_RMEV	
26/03/2024 16:31:48,365	SE-MDU.02T1.02T1	Manual	Automatismo Da Ventilação Forçada/Loc-Ren	VentAutMan	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 16:32:22,809	SE-MDU.02T1.02T1	Automático	Enviado comando Automático do VentAutMan	VentAutMan	operador
26/03/2024 16:34:45,365	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED MTT1	MDU_02T1_TEMP	
26/03/2024 16:49:10,322	SE-MDU.02T1.02T1	Subir	Enviado comando Subir do TAPE_90	TAPE_90	operador
26/03/2024 16:49:15,656	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	CSC - Falha Cmd Elevar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_ELEVAR_TAP	
26/03/2024 16:49:15,656	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/03/2024 16:49:15,656	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:49:15,656	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	CSC - Falha Cmd Elevar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_ELEVAR_TAP	
26/03/2024 16:49:15,656	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/03/2024 16:49:15,656	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:49:15,665	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:49:15,665	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:49:27,656	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	CSC - Falha Cmd Elevar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_ELEVAR_TAP	
26/03/2024 16:49:27,656	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	CSC - Falha Cmd Elevar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_ELEVAR_TAP	
26/03/2024 16:49:27,665	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/03/2024 16:49:27,665	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:49:27,665	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/03/2024 16:49:27,665	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:49:27,675	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:49:27,675	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:49:32,767	SE-MDU.02T1.02T1	Subir	Enviado comando Subir do TAPE_90	TAPE_90	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 16:49:38,105	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	CSC - Falha Cmd Elevar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_ELEVAR_TA P	
26/03/2024 16:49:38,105	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/03/2024 16:49:38,105	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:49:38,105	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	CSC - Falha Cmd Elevar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_ELEVAR_TA P	
26/03/2024 16:49:38,105	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/03/2024 16:49:38,105	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:49:38,116	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:49:38,116	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:49:49,245	SE-MDU.02T1.02T1	Descer	Enviado comando Descer do TAPB_90	TAPB_90	operador
26/03/2024 16:49:50,105	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	CSC - Falha Cmd Elevar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_ELEVAR_TA P	
26/03/2024 16:49:50,105	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	CSC - Falha Cmd Elevar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_ELEVAR_TA P	
26/03/2024 16:49:50,116	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/03/2024 16:49:50,116	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:49:50,116	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
26/03/2024 16:49:50,116	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:49:50,125	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:49:50,125	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:49:54,585	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	CSC - Falha Cmd Baixar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_BAIXAR_TA P	
26/03/2024 16:49:54,585	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:49:54,585	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	CSC - Falha Cmd Baixar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_BAIXAR_TA P	
26/03/2024 16:49:54,585	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 16:49:54,596	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:49:54,596	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:49:54,596	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:49:54,596	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:50:06,585	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	CSC - Falha Cmd Baixar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_BAIXAR_TAP	
26/03/2024 16:50:06,585	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	CSC - Falha Cmd Baixar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_BAIXAR_TAP	
26/03/2024 16:50:06,595	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:50:06,595	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:50:06,605	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:50:06,605	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:50:06,605	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:50:06,605	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:56:04,039	SE-MDU.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
26/03/2024 16:56:04,039	SE-MDU.02F2	Falha	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
26/03/2024 16:56:04,039	SE-MDU.02F3	Falha	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	
26/03/2024 16:56:04,039	SE-MDU.02P7	Falha	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
26/03/2024 16:56:04,039	SE-MDU.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
26/03/2024 16:56:04,039	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
26/03/2024 16:56:04,039	SE-MDU.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
26/03/2024 16:56:04,040	SE-MDU.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 16:56:04,040	SE-MDU.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
26/03/2024 16:56:04,040	SE-MDU.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
26/03/2024 16:56:04,040	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED MTT1	MDU_02T1_TEMP	
26/03/2024 16:56:04,040	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	
26/03/2024 16:56:05,096	SE-MDU.02F2	Normal	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
26/03/2024 16:56:05,096	SE-MDU.02F3	Normal	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	
26/03/2024 16:56:05,096	SE-MDU.02P7	Normal	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
26/03/2024 16:56:05,096	SE-MDU.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
26/03/2024 16:56:05,096	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
26/03/2024 16:56:05,096	SE-MDU.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
26/03/2024 16:56:05,097	SE-MDU.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
26/03/2024 16:56:05,097	SE-MDU.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
26/03/2024 16:56:05,097	SE-MDU.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
26/03/2024 16:57:03,504	SE-MDU.02T1.02T1	Descer	Enviado comando Descer do TAPB_90	TAPB_90	operador
26/03/2024 16:57:08,855	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	CSC - Falha Cmd Baixar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_BAIXAR_TAP	
26/03/2024 16:57:08,855	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:57:08,866	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
26/03/2024 16:57:08,866	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:57:20,855	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	CSC - Falha Cmd Baixar Tap	TR_R90T1_FAL_CMD_BAIXAR_TAP	
26/03/2024 16:57:20,866	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
26/03/2024 16:57:20,875	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 16:57:20,875	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
26/03/2024 16:58:27,045	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
26/03/2024 16:58:32,202	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
26/03/2024 16:58:32,209	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
26/03/2024 16:58:32,209	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 16:58:32,209	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
26/03/2024 18:21:06,185	SE-MDU.02F2	Falha	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
26/03/2024 18:21:07,188	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
26/03/2024 18:21:07,188	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
26/03/2024 18:21:07,188	SE-MDU.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
26/03/2024 18:21:07,188	SE-MDU.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
26/03/2024 18:21:07,188	SE-MDU.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
26/03/2024 18:21:08,197	SE-MDU.02P7	Falha	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
26/03/2024 18:21:08,197	SE-MDU.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
26/03/2024 18:21:08,197	SE-MDU.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
26/03/2024 18:21:08,197	SE-MDU.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
26/03/2024 18:21:08,197	SE-MDU.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
26/03/2024 18:21:08,197	SE-MDU.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
26/03/2024 18:21:09,204	SE-MDU.02F3	Falha	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	
26/03/2024 18:21:09,204	SE-MDU.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
26/03/2024 18:21:09,204	SE-MDU.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
26/03/2024 18:21:09,204	SE-MDU.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	