

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:19:55,148	SE-MDU.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
28/03/2024 09:19:55,565	SE-MDU.01M3.11M3	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:19:55,565	SE-MDU.01M3.31M3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:19:55,565	SE-MDU.01M3.31M3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:19:55,565	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 09:19:55,565	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 09:19:55,565	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
28/03/2024 09:19:55,565	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:55,565	SE-MDU.01M3.31M3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:55,565	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
28/03/2024 09:19:55,565	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:55,565	SE-MDU.01M3.31M3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:55,565	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 09:19:58,565	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
28/03/2024 09:19:58,565	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:58,565	SE-MDU.01M4.31M4-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:58,565	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 09:19:58,565	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 09:19:58,565	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 09:19:58,565	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
28/03/2024 09:19:58,565	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:58,565	SE-MDU.01M4.31M4-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:58,565	SE-MDU.01M4.11M4	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:19:58,565	SE-MDU.01M4.31M4-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:19:58,565	SE-MDU.01M4.31M4-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:19:59,563	SE-MDU.01T3.31T3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:19:59,563	SE-MDU.01T3.31T3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:19:59,563	SE-MDU.01T3.41T3	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:19:59,563	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,563	SE-MDU.01T3.31T3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,563	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,563	SE-MDU.01T3.31T3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01M2.31M2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01M1.31M1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01M2.31M2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01M1.11M1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01M1.31M1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01M1.31M1-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01B1.11B1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01B1.31B1-1	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H2.11H2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01M1.31M1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 09:19:59,565	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,846	SE-MDU.01M5.11M5	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:19:59,846	SE-MDU.01M5.31M5-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:19:59,846	SE-MDU.01M5.31M5-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:19:59,846	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 09:19:59,846	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 09:19:59,846	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:19:59,846	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,846	SE-MDU.01M5.31M5-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,846	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:19:59,846	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,846	SE-MDU.01M5.31M5-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:19:59,846	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 09:20:02,078	SE-MDU.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
28/03/2024 09:20:06,091	SE-MDU.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:20:07,100	SE-MDU.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
28/03/2024 09:20:08,129	SE-MDU.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
28/03/2024 09:20:08,129	SE-MDU.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
28/03/2024 09:20:15,116	SE-MDU.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
28/03/2024 09:20:17,130	SE-MDU.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
28/03/2024 09:20:18,133	SE-MDU.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
28/03/2024 09:20:31,817	SE-MDU.01M1.11M1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:20:31,824	SE-MDU.01M1.31M1-4		Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:20:31,824	SE-MDU.01M1.31M1-7		Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:20:31,824	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:20:31,824	SE-MDU.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:31,824	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:31,824	SE-MDU.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:31,824	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:31,824	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:20:31,824	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:31,824	SE-MDU.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:31,825	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:20:31,825	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:31,825	SE-MDU.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:20:31,825	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
28/03/2024 09:20:31,825	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:31,825	SE-MDU.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:31,825	SE-MDU.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:31,825	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:31,827	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:20:31,827	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:31,827	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:31,827	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:20:31,827	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:20:31,827	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:31,827	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:20:31,827	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:31,827	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:31,827	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:31,828	SE-MDU.01B1.11B1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:20:31,829	SE-MDU.01B1.31B1-1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:20:31,829	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:20:31,829	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:20:31,829	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:31,829	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:20:31,829	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:31,829	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:31,829	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:31,829	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:20:31,829	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:31,829	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:31,829	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:20:37,539	SE-MDU.01M4.11M4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:20:37,539	SE-MDU.01M3.11M3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:20:37,545	SE-MDU.01M3.31M3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:20:37,545	SE-MDU.01M3.31M3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:20:37,545	SE-MDU.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:37,545	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:20:37,545	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:37,545	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:20:37,545	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:37,545	SE-MDU.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:37,545	SE-MDU.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:37,545	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:37,547	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:20:37,547	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:20:38,057	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:38,057	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:20:38,057	SE-MDU.01H2.11H2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:20:38,057	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:38,057	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:38,059	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:20:38,059	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:38,059	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:20:38,059	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:38,059	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:38,059	SE-MDU.01H2.31H2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:20:38,059	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:20:38,059	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:20:38,059	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:20:38,059	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:38,059	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:20:38,059	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:38,059	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:20:38,059	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:38,059	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:38,059	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:20:38,071	SE-MDU.01T3.41T3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:24:12,581	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_87	operador
28/03/2024 09:24:12,581	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
28/03/2024 09:24:12,581	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
28/03/2024 09:24:13,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:24:13,565	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:24:13,565	SE-MDU.02F3.32F3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:13,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
28/03/2024 09:24:13,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:13,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:13,565	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
28/03/2024 09:24:13,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:13,565	SE-MDU.02F3.32F3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:13,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:13,565	SE-MDU.02F3.12F3	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:24:13,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:24:13,565	SE-MDU.02F3.32F3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:24:13,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Intermediário	Estado da Chave	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:24:13,565	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 09:24:13,565	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 09:24:13,565	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:24:13,742	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:13,742	SE-MDU.02T1AT.12T1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:24:13,742	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:24:13,742	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 09:24:13,742	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 09:24:13,742	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:15,604	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 09:24:15,604	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 09:24:15,604	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 09:24:16,708	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 09:24:16,708	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 09:24:16,708	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:24:16,708	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:16,708	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
28/03/2024 09:24:16,708	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
28/03/2024 09:24:16,708	SE-MDU.02F2.32F2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:16,708	SE-MDU.02F2.32F2-6	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:16,708	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 09:24:16,708	SE-MDU.02F2.32F2-6	Fechado	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:24:16,708	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 09:24:16,708	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 09:24:16,708	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:24:16,708	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:16,708	SE-MDU.02F2.32F2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:20,068	SE-MDU.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
28/03/2024 09:24:20,558	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:24:20,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:20,558	SE-MDU.02P7.32P7-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:20,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:20,558	SE-MDU.02P7.12P7	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:24:20,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:24:20,558	SE-MDU.02P7.32P7-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:24:20,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:24:20,558	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 09:24:20,558	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:24:20,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:20,558	SE-MDU.02P7.32P7-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:20,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:20,558	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 09:24:23,080	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
28/03/2024 09:24:25,089	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
28/03/2024 09:24:28,095	SE-MDU.02F3	Normal	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:24:28,095	SE-MDU.02P7	Normal	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
28/03/2024 09:24:36,157	SE-MDU.02F2	Normal	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
28/03/2024 09:24:39,661	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:39,661	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:24:39,661	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:39,661	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:39,662	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:24:40,075	SE-MDU.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
28/03/2024 09:24:47,348	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:24:47,348	SE-MDU.02F3.12F3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:24:47,352	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:24:47,352	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:47,352	SE-MDU.02F2.32F2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:47,352	SE-MDU.02F2.32F2-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:47,352	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:24:47,352	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:47,352	SE-MDU.02F2.32F2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:47,352	SE-MDU.02F2.32F2-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:47,352	SE-MDU.02F2.32F2-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:24:47,352	SE-MDU.02F2.32F2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:47,352	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:47,355	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:24:47,355	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:47,355	SE-MDU.02F3.32F3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:47,355	SE-MDU.02F3.32F3-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:47,355	SE-MDU.02F3.32F3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:24:47,355	SE-MDU.02F3.32F3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:24:47,355	SE-MDU.02F3.32F3-6	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:24:47,355	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:24:47,355	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:47,355	SE-MDU.02F3.32F3-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:47,355	SE-MDU.02F3.32F3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:47,355	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:47,355	SE-MDU.02F3.32F3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:47,355	SE-MDU.02F3.32F3-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:51,678	SE-MDU.02P7.12P7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:24:51,681	SE-MDU.02P7.32P7-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:24:51,681	SE-MDU.02P7.32P7-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
28/03/2024 09:24:51,681	SE-MDU.02P7.32P7-6	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:24:51,681	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:24:51,681	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:51,681	SE-MDU.02P7.32P7-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:51,681	SE-MDU.02P7.32P7-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:51,681	SE-MDU.02P7.32P7-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:51,681	SE-MDU.02P7.32P7-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:51,681	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:51,681	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:24:51,681	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:51,681	SE-MDU.02P7.32P7-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:24:51,681	SE-MDU.02P7.32P7-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:32:11,965	SE-MDU.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
28/03/2024 09:32:11,966	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,966	SE-MDU.01M1.31M1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,966	SE-MDU.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
28/03/2024 09:32:11,966	SE-MDU.02F3.12F3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,966	SE-MDU.01T3.31T3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,966	SE-MDU.02F2	Normal	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	operador
28/03/2024 09:32:11,966	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,966	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	operador
28/03/2024 09:32:11,966	SE-MDU.01M3.31M3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:32:11,966	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,966	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	operador
28/03/2024 09:32:11,966	SE-MDU.02P7	Normal	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	operador
28/03/2024 09:32:11,966	SE-MDU.01M4.11M4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,966	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_50_A	operador
28/03/2024 09:32:11,966	SE-MDU.01M5.11M5	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,966	SE-MDU.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	operador
28/03/2024 09:32:11,966	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	operador
28/03/2024 09:32:11,966	SE-MDU.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador
28/03/2024 09:32:11,966	SE-MDU.02P7.12P7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,967	SE-MDU.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	operador
28/03/2024 09:32:11,967	SE-MDU.01H2.31H2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,967	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_50_C	operador
28/03/2024 09:32:11,967	SE-MDU.01M4.31M4-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,967	SE-MDU.02P7.32P7-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,967	SE-MDU.01M1.31M1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,967	SE-MDU.01M5.31M5-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,967	SE-MDU.02F3.32F3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,967	SE-MDU.02P7.32P7-6	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:32:11,967	SE-MDU.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador
28/03/2024 09:32:11,967	SE-MDU.01M1.11M1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,967	SE-MDU.01M2		Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
28/03/2024 09:32:11,967	SE-MDU.01T3.31T3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,967	SE-MDU.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
28/03/2024 09:32:11,967	SE-MDU.01T3.41T3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,967	SE-MDU.01M3.31M3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,967	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,967	SE-MDU.02F3	Normal	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	operador
28/03/2024 09:32:11,967	SE-MDU.01M3.11M3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,967	SE-MDU.01B1.11B1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,968	SE-MDU.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
28/03/2024 09:32:11,968	SE-MDU.01B1.31B1-1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,968	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,968	SE-MDU.01H2.11H2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,968	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_50_B	operador
28/03/2024 09:32:11,968	SE-MDU.01M4.31M4-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,968	SE-MDU.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:32:11,968	SE-MDU.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
28/03/2024 09:32:11,968	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,968	SE-MDU.02F3.32F3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,968	SE-MDU.02P7.32P7-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,968	SE-MDU.01M5.31M5-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,968	SE-MDU.02F3.32F3-6	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:32:11,968	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 09:32:11,968	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 09:33:37,256	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	ED4-4 11H1-F.Vcc Cubiculo	BC_11H1_ED_FVCC_CMD_CUB	
28/03/2024 09:33:37,256	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	ED4-4 11H1-F.Vcc Cubiculo	BC_11H1_ED_FVCC_CMD_CUB	
28/03/2024 09:33:37,265	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED4-4 11H2-F.Vcc Cubiculo	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_CUB	
28/03/2024 09:33:37,265	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	ED4-4 11H2-F.Vcc Cubiculo	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_CUB	
28/03/2024 09:33:39,268	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,268	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,268	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,268	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,269	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,269	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,269	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,269	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,274	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:33:39,274	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
28/03/2024 09:33:39,278	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,278	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,278	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,278	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,405	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,405	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,407	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,407	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,411	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,411	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,411	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,411	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,425	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,425	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,456	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,456	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,460	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,460	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,470	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,470	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,700	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:33:39,700	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	ED4-4 11H1-F.Vcc Cubiculo	BC_11H1_ED_FVCC_CMD_CUB	
28/03/2024 09:33:39,700	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,700	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,700	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	ED4-4 11H1-F.Vcc Cubiculo	BC_11H1_ED_FVCC_CMD_CUB	
28/03/2024 09:33:39,700	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,700	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,700	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,704	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
28/03/2024 09:33:39,704	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
28/03/2024 09:33:39,706	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,706	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,706	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED4-4 11H2-F.Vcc Cubiculo	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_CUB	
28/03/2024 09:33:39,706	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED4-4 11H2-F.Vcc Cubiculo	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_CUB	
28/03/2024 09:33:39,706	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,707	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,707	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,707	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,708	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,708	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,708	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,708	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,708	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:33:39,708	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,708	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,708	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,708	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,708	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,708	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,708	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:33:39,710	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,710	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,716	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,716	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,717	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,717	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,717	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,720	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,720	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,721	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,721	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,721	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,721	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,721	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:39,721	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:33:54,149	SE-MDU.01M5.11M5	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 09:33:54,155	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:54,155	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:54,155	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:33:59,109	SE-MDU.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:33:59,109	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:33:59,109	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:33:59,109	SE-MDU.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:33:59,109	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:33:59,109	SE-MDU.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:33:59,109	SE-MDU.01T3.31T3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:33:59,109	SE-MDU.01T3.31T3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:33:59,121	SE-MDU.01M4.31M4-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:33:59,121	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:33:59,121	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:33:59,121	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:33:59,126	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:33:59,126	SE-MDU.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:33:59,126	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:33:59,126	SE-MDU.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:33:59,126	SE-MDU.01M5.31M5-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:33:59,126	SE-MDU.01M5.31M5-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:33:59,126	SE-MDU.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:33:59,126	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:33:59,131	SE-MDU.01M4.31M4-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
28/03/2024 09:33:59,131	SE-MDU.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:33:59,131	SE-MDU.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:33:59,131	SE-MDU.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
28/03/2024 09:36:39,899	SE-MDU.02F2.12F2	COS	Enviado comando N2 do 12F2	N2N3	operador
28/03/2024 09:36:46,952	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 09:36:46,952	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 09:36:46,952	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 09:36:46,952	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 09:36:46,952	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 09:37:08,182	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	operador
28/03/2024 09:37:08,182	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	operador
28/03/2024 09:37:08,650	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 09:37:08,650	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 09:37:08,682	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 09:37:08,682	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 09:37:08,712	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:37:08,712	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:37:08,714	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:37:08,714	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:37:08,714	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:37:08,714	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 09:37:08,714	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:37:08,714	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:37:08,714	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:37:08,714	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:37:08,714	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 09:37:08,714	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:37:08,800	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 09:37:08,800	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 09:37:08,803	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 09:37:08,803	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 09:37:08,809	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 09:37:08,809	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 09:37:08,819	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:37:08,819	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:37:08,859	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:37:08,859	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:37:08,862	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:37:08,862	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:37:08,863	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:37:08,863	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:37:08,866	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:37:08,866	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:37:08,866	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:37:08,866	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:37:08,866	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:37:08,866	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:37:08,866	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:37:08,866	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:37:08,868	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:37:08,868	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:37:08,868	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:37:08,868	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:37:08,873	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:37:08,873	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:37:08,878	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:37:08,878	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:37:08,884	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:37:08,884	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:37:08,884	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:37:08,884	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:37:08,884	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:37:08,884	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:37:08,884	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:37:08,884	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:37:09,004	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 09:37:09,004	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 09:37:09,226	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_51N	
28/03/2024 09:37:09,226	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_51N	
28/03/2024 09:37:09,608	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 09:37:09,608	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 09:37:09,616	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_51N	
28/03/2024 09:37:09,616	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 09:37:09,616	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 09:37:09,616	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_51N	
28/03/2024 09:37:09,616	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 09:37:09,616	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 09:37:22,185	SE-MDU.02F2.12F2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F2	Pos	operador
28/03/2024 09:37:24,410	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_51N	operador
28/03/2024 09:37:24,411	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z2_TERRA	operador
28/03/2024 09:37:24,411	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 09:37:24,413	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 09:37:24,413	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:37:24,414	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 09:37:24,416	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 09:37:24,421	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	operador
28/03/2024 09:37:24,422	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 09:37:28,143	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	operador
28/03/2024 09:37:28,143	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 09:37:28,143	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 09:37:28,144	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	ED4-4 11H1-F.Vcc Cubiculo	BC_11H1_ED_FVCC_CMD_CUB	operador
28/03/2024 09:37:28,144	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 09:37:28,144	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 09:37:28,144	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED4-4 11H2-F.Vcc Cubiculo	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_CUB	operador
28/03/2024 09:37:28,144	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 09:37:28,144	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
28/03/2024 09:37:29,269	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:37:29,269	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:37:29,292	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:37:29,292	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:37:29,302	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:37:29,302	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:37:29,302	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:37:29,302	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:37:29,302	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:37:29,302	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:37:29,302	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:37:29,302	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:37:31,842	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 09:37:38,875	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 09:37:38,875	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 09:38:34,277	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 09:38:34,277	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 09:38:34,333	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:38:34,333	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:38:34,334	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:38:34,334	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:38:34,334	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:38:34,334	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:38:34,334	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:38:34,334	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:38:34,334	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:38:34,334	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:38:34,335	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 09:38:34,335	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 09:38:34,361	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 09:38:34,361	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 09:38:49,335	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:38:49,335	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:38:49,335	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 09:38:49,335	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:38:49,344	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 09:38:49,344	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 09:38:49,350	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:38:49,350	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:38:56,424	SE-MDU.02F2.12F2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F2	Pos	operador
28/03/2024 09:39:03,523	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:39:03,523	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:39:03,533	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:39:03,533	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:39:03,533	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:39:03,533	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:39:03,533	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:39:03,533	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:39:03,533	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:39:03,533	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:39:08,678	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 09:39:15,723	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 09:39:15,723	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 09:39:25,553	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 09:39:25,553	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z2_TERRA	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:39:25,613	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:39:25,613	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:39:25,614	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:39:25,614	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:39:25,614	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:39:25,614	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:39:25,614	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:39:25,614	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:39:25,614	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:39:25,614	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:39:25,615	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 09:39:25,615	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 09:39:25,635	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 09:39:25,635	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 09:39:40,615	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 09:39:40,615	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:39:40,615	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 09:39:40,615	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:39:40,624	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 09:39:40,624	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 09:39:40,630	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:39:40,630	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:39:40,755	SE-MDU.02F2.12F2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F2	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:39:47,874	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:39:47,874	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:39:47,885	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:39:47,885	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:39:47,885	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:39:47,885	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:39:47,885	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:39:47,885	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:39:47,885	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:39:47,885	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:42:51,414	SE-MDU.02F2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 09:42:51,414	SE-MDU.02F2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 09:43:41,115	SE-MDU.02F2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 09:43:41,115	SE-MDU.02F2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 09:49:11,278	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z3_TERRA	
28/03/2024 09:49:11,278	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z3_TERRA	
28/03/2024 09:49:11,334	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:49:11,334	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:49:11,335	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:49:11,335	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:49:11,339	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:49:11,339	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:49:11,339	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:49:11,339	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:49:11,339	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:49:11,339	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:49:11,339	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:49:11,339	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:49:11,356	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z3_TERRA	
28/03/2024 09:49:11,356	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z3_TERRA	
28/03/2024 09:49:14,890	SE-MDU.02F2.12F2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F2	Pos	operador
28/03/2024 09:49:21,979	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:49:21,979	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:49:22,004	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:49:22,004	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:49:22,008	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:49:22,008	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:49:22,008	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:49:22,008	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:49:22,008	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:49:22,008	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:49:22,008	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:49:22,008	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:49:37,202	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 09:49:37,202	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:49:37,254	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:49:37,254	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:49:37,255	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:49:37,255	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:49:37,259	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:49:37,259	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:49:37,259	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:49:37,259	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:49:37,259	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:49:37,259	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:49:37,259	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:49:37,259	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:49:37,288	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 09:49:37,288	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 09:49:43,602	SE-MDU.02F2.12F2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F2	Pos	operador
28/03/2024 09:49:50,701	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:49:50,701	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:49:50,725	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:49:50,725	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:49:50,729	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:49:50,729	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:49:50,729	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:49:50,729	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:49:50,729	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:49:50,729	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:49:50,729	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:49:50,729	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:49:56,539	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 09:49:56,539	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 09:49:56,595	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:49:56,595	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:49:56,596	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:49:56,596	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:49:56,600	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:49:56,600	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:49:56,600	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:49:56,600	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:49:56,600	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:49:56,600	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:49:56,600	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:49:56,600	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:49:56,623	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 09:49:56,623	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 09:50:09,095	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z3_FASE	
28/03/2024 09:50:09,095	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z3_FASE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:50:09,179	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z3_FASE	
28/03/2024 09:50:09,179	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z3_FASE	
28/03/2024 09:50:09,594	SE-MDU.02F2.12F2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F2	Pos	operador
28/03/2024 09:50:16,691	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:50:16,691	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:50:16,715	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:50:16,715	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:50:16,719	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:50:16,719	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:50:16,719	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:50:16,719	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:50:16,719	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:50:16,719	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:50:16,719	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:50:16,719	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:50:21,265	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z3_FASE	
28/03/2024 09:50:21,265	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z3_FASE	
28/03/2024 09:50:21,325	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:50:21,325	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:50:21,326	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:50:21,326	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:50:21,330	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:50:21,330	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:50:21,330	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:50:21,330	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:50:21,330	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:50:21,330	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:50:21,330	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:50:21,330	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:50:21,349	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z3_FASE	
28/03/2024 09:50:21,349	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z3_FASE	
28/03/2024 09:50:26,720	SE-MDU.02F2.12F2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F2	Pos	operador
28/03/2024 09:50:33,806	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:50:33,806	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:50:33,825	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:50:33,825	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:50:33,829	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:50:33,829	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:50:33,829	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:50:33,829	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:50:33,829	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:50:33,829	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:50:33,829	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:50:33,829	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:53:06,765	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:53:06,765	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 09:53:06,827	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:53:06,827	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:53:06,830	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:53:06,830	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:53:06,830	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:53:06,830	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:53:06,830	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:53:06,830	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:53:06,830	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:53:06,830	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:53:06,830	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:53:06,830	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:53:06,849	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 09:53:06,849	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 09:53:09,591	SE-MDU.02F2.12F2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F2	Pos	operador
28/03/2024 09:53:11,710	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z3_FASE	operador
28/03/2024 09:53:11,710	SE-MDU.02F2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	operador
28/03/2024 09:53:11,710	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z2_TERRA	operador
28/03/2024 09:53:11,710	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	operador
28/03/2024 09:53:11,710	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	operador
28/03/2024 09:53:11,710	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z3_TERRA	operador
28/03/2024 09:53:11,710	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:53:11,710	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	operador
28/03/2024 09:53:11,710	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 09:53:11,710	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 09:53:11,710	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 09:53:16,696	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:53:16,696	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:53:16,717	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:53:16,717	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:53:16,718	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:53:16,718	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:53:16,718	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:53:16,718	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:53:16,718	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:53:16,718	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:53:16,718	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:53:16,718	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:57:09,547	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 09:57:09,547	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 09:57:09,601	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:57:09,601	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:57:09,602	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:57:09,602	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:57:09,602	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:57:09,602	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:57:09,602	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:57:09,602	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:57:09,602	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:57:09,602	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:57:09,602	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:57:09,602	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:57:09,697	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 09:57:09,697	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 09:57:09,901	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 09:57:09,901	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 09:57:10,723	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 09:57:10,723	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 09:57:10,735	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 09:57:10,735	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 09:57:10,735	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 09:57:10,735	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 09:57:40,808	SE-MDU.02F2.12F2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F2	Pos	operador
28/03/2024 09:57:47,918	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:57:47,918	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 09:57:47,941	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:57:47,941	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 09:57:47,952	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 09:57:47,952	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:57:47,952	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:57:47,952	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:57:47,952	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 09:57:47,952	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:57:47,952	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 09:57:47,952	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:01:28,268	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:01:28,268	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:01:28,324	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:01:28,324	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:01:28,327	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:01:28,327	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:01:28,331	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:01:28,331	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:01:28,331	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:01:28,331	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:01:28,331	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:01:28,331	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:01:28,331	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:01:28,331	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:01:28,419	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:01:28,419	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:01:28,620	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:01:28,620	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:01:33,223	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:01:33,223	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:01:33,232	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:01:33,232	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:01:33,232	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:01:33,232	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:02:22,260	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:02:22,260	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:02:22,409	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:02:22,409	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:02:22,612	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:02:22,612	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:02:27,213	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:02:27,213	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:02:27,225	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:02:27,225	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:02:27,225	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:02:27,225	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:02:48,300	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:02:48,300	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:02:48,449	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:02:48,449	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:02:48,652	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:02:48,652	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:02:50,497	SE-MDU.02F2.12F2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F2	Pos	operador
28/03/2024 10:02:53,255	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:02:53,255	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:02:53,265	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:02:53,265	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:02:53,265	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:02:53,265	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:02:57,622	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:02:57,622	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:02:57,645	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:02:57,645	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:02:57,650	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:02:57,650	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:02:57,650	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:02:57,650	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:02:57,650	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:02:57,650	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:02:57,650	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:02:57,650	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:03:40,483	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:03:40,483	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:03:40,535	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:03:40,535	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:03:40,538	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:03:40,538	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:03:40,542	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:03:40,542	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:03:40,542	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:03:40,542	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:03:40,542	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:03:40,542	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:03:40,542	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:03:40,542	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:03:40,633	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:03:40,633	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:03:40,839	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:03:40,839	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:03:45,435	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:03:45,435	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:03:45,449	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:03:45,449	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:03:45,449	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:03:45,449	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:03:54,553	SE-MDU.02F2.12F2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F2	Pos	operador
28/03/2024 10:04:01,663	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:04:01,663	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:04:01,685	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:04:01,685	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:04:01,692	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:04:01,692	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:04:01,692	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:04:01,692	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:04:01,692	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:04:01,692	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:04:01,692	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:04:01,692	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:04:15,729	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:04:15,729	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:04:15,785	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:04:15,785	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:04:15,788	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:04:15,788	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:04:15,792	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:04:15,792	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:04:15,792	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:04:15,792	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:04:15,792	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:04:15,792	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:04:15,792	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:04:15,792	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:04:15,879	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:04:15,879	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:04:16,081	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:04:16,081	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:04:20,685	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:04:20,685	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:04:20,697	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:04:20,697	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:04:20,697	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:04:20,697	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:04:45,739	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:04:45,739	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:04:45,889	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:04:45,889	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:04:46,091	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:04:46,091	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:04:50,462	SE-MDU.02F2.12F2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F2	Pos	operador
28/03/2024 10:04:50,695	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:04:50,695	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:04:50,707	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:04:50,707	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:04:50,707	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:04:50,707	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:04:57,553	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:04:57,553	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:04:57,575	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:04:57,575	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:04:57,581	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:04:57,581	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:04:57,581	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:04:57,581	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:04:57,581	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:04:57,581	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:04:57,581	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:04:57,581	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:11:19,210	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:11:19,210	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 10:11:21,212	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 10:11:21,212	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 10:11:25,046	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:11:25,046	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:11:25,048	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:11:25,048	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:11:25,050	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:11:25,050	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:11:25,102	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:11:25,102	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:11:25,104	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:11:25,104	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:11:25,104	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:11:25,104	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:11:25,104	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:11:25,104	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:11:25,104	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:11:25,104	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:11:25,104	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:11:25,104	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:11:25,196	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:11:25,196	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:11:31,258	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:11:31,258	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:11:31,434	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:11:31,434	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:11:31,434	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:11:31,434	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:11:31,436	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:11:31,436	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:11:31,612	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:11:31,612	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:11:36,216	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:11:36,216	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:11:36,228	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:11:36,228	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:11:36,228	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 10:11:36,228	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 10:13:37,736	SE-MDU.02F2.12F2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F2	Pos	operador
28/03/2024 10:13:39,305	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	operador
28/03/2024 10:13:39,305	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:13:39,305	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	operador
28/03/2024 10:13:39,305	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	operador
28/03/2024 10:13:39,305	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 10:13:39,305	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	operador
28/03/2024 10:13:39,305	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 10:13:39,305	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	operador
28/03/2024 10:13:39,305	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 10:13:44,859	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:13:44,859	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:13:44,883	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:13:44,883	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:13:44,883	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:13:44,883	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:13:44,883	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:13:44,883	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:13:44,883	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:13:44,883	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:13:44,883	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:13:44,883	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:13:58,891	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 10:13:58,891	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 10:14:00,893	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 10:14:00,893	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:14:04,727	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:14:04,727	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:14:04,729	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:14:04,729	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:14:04,731	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:14:04,731	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:14:04,783	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:14:04,783	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:14:04,784	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:14:04,784	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:14:04,784	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:14:04,784	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:14:04,784	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:14:04,784	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:14:04,784	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:14:04,784	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:14:04,784	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:14:04,784	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:14:04,877	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:14:04,877	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:14:10,897	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:14:10,897	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:14:10,897	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:14:10,897	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:14:10,897	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:14:10,897	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:14:10,899	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:14:10,899	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:19:29,399	SE-MDU.02F2.12F2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F2	Pos	operador
28/03/2024 10:19:32,764	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	operador
28/03/2024 10:19:32,764	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	operador
28/03/2024 10:19:32,764	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	operador
28/03/2024 10:19:32,764	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 10:19:32,764	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	operador
28/03/2024 10:19:32,764	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 10:19:32,764	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 10:19:36,536	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:19:36,536	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:19:36,558	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:19:36,558	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:19:36,564	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:19:36,564	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:19:36,564	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:19:36,564	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:19:36,564	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:19:36,564	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:19:36,564	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:19:36,564	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:20:14,058	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 10:20:14,058	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 10:20:16,060	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 10:20:16,060	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 10:20:19,894	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:20:19,894	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:20:19,896	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:20:19,896	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:20:19,900	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:20:19,900	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:20:19,948	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:20:19,948	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:20:19,951	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:20:19,951	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:20:19,955	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:20:19,955	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:20:19,955	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:20:19,955	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:20:19,955	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:20:19,955	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:20:19,955	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:20:19,955	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:20:20,044	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:20:20,044	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:20:26,064	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:20:26,064	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:20:26,064	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:20:26,064	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:20:26,066	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:20:26,066	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:20:26,066	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:20:26,066	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:25:01,296	SE-MDU.02F2.12F2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F2	Pos	operador
28/03/2024 10:25:03,399	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	operador
28/03/2024 10:25:03,399	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:25:03,399	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	operador
28/03/2024 10:25:03,399	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 10:25:03,399	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	operador
28/03/2024 10:25:03,399	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 10:25:03,399	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 10:25:08,433	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:25:08,433	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:25:08,452	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:25:08,452	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:25:08,455	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:25:08,455	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:25:08,455	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:25:08,455	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:25:08,455	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:25:08,455	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:25:08,455	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:25:08,455	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:25:23,175	SE-MDU.02F2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 10:25:23,175	SE-MDU.02F2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 10:26:08,246	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 10:26:08,246	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 10:26:10,248	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 10:26:10,248	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:26:14,082	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:26:14,082	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:26:14,084	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:26:14,084	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:26:14,086	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:26:14,086	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:26:14,134	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:26:14,134	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:26:14,137	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:26:14,137	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:26:14,137	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:26:14,137	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:26:14,137	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:26:14,137	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:26:14,137	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:26:14,137	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:26:14,137	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:26:14,137	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:26:14,232	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:26:14,232	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:26:20,249	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:26:20,249	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:26:20,251	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:26:20,251	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:26:20,251	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:26:20,251	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:26:20,253	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:26:20,253	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:26:47,544	SE-MDU.02F2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 10:26:47,544	SE-MDU.02F2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 10:27:05,407	SE-MDU.02F2.12F2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F2	Pos	operador
28/03/2024 10:27:09,563	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	operador
28/03/2024 10:27:09,563	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	operador
28/03/2024 10:27:09,563	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	operador
28/03/2024 10:27:09,563	SE-MDU.02F2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	operador
28/03/2024 10:27:09,563	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 10:27:09,563	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	operador
28/03/2024 10:27:09,563	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 10:27:09,563	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 10:27:12,551	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:27:12,551	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:27:12,573	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:27:12,573	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:27:12,574	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:27:12,574	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:27:12,574	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:27:12,574	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:27:12,574	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:27:12,574	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:27:12,574	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:27:12,574	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:27:48,393	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 10:27:55,466	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 10:27:55,466	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 10:30:22,085	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:30:22,085	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	operador
28/03/2024 10:30:31,135	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:30:31,135	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:30:50,265	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:30:50,265	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:30:54,998	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:30:54,998	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:30:55,000	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:30:55,000	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:30:55,004	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:30:55,004	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:30:55,020	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:30:55,020	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:30:55,022	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:30:55,022	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:30:55,022	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:30:55,022	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:30:55,058	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:30:55,058	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:30:55,062	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 10:30:55,062	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 10:30:55,066	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:30:55,066	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:30:55,066	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:30:55,066	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:30:55,066	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:30:55,066	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:30:55,066	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:30:55,066	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:31:05,118	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:31:05,118	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:31:05,126	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:31:05,126	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:31:05,126	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:31:05,126	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:31:05,126	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:31:05,126	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:31:05,126	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:31:05,126	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:31:08,967	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:31:08,967	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:31:32,536	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:31:32,536	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:31:34,138	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:31:34,138	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:31:34,140	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:31:34,140	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:31:34,140	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:31:34,140	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:31:34,142	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 10:31:34,142	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:31:34,170	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:31:34,170	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:31:34,172	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:31:34,172	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:31:34,172	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:31:34,172	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:31:34,198	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:31:34,198	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:31:34,202	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:31:34,202	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:31:34,207	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:31:34,207	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:31:34,207	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:31:34,207	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:31:34,207	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:31:34,207	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:31:34,207	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:31:34,207	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:31:34,307	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 10:31:34,307	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:31:34,312	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:31:34,312	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:31:41,155	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:31:41,155	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:33:27,077	SE-MDU.02F2.12F2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F2	Pos	operador
28/03/2024 10:33:33,199	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 10:33:34,250	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:33:34,250	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:33:34,256	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:33:34,256	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:33:34,256	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:33:34,256	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:33:34,256	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:33:34,256	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:33:34,256	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:33:34,256	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:33:39,176	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	operador
28/03/2024 10:33:39,177	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	operador
28/03/2024 10:33:39,177	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 10:33:39,177	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 10:33:39,177	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 10:33:39,177	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 10:33:39,177	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:33:39,177	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	operador
28/03/2024 10:33:40,297	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 10:33:40,297	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 10:34:16,007	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	operador
28/03/2024 10:34:16,007	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:34:16,926	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:34:16,926	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:34:16,956	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 10:34:16,956	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 10:34:16,974	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 10:34:16,974	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 10:34:17,010	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:34:17,010	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:34:17,013	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 10:34:17,013	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 10:34:17,017	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:34:17,017	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:34:17,017	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:34:17,017	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:34:17,017	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:34:17,017	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:34:17,017	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:34:17,017	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:34:17,047	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:34:17,047	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:34:27,071	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:34:27,071	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:34:27,078	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:34:27,078	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:34:27,078	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:34:27,078	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:34:27,078	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:34:27,078	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:34:27,078	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:34:27,078	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:34:32,058	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:34:32,058	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:35:58,060	SE-MDU.02F3.12F3	COS	Enviado comando N2 do 12F3	N2N3	operador
28/03/2024 10:36:00,195	SE-MDU.02F3.12F3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F3	Pos	operador
28/03/2024 10:36:05,168	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 10:36:05,168	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 10:36:05,168	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:36:05,168	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 10:36:05,168	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 10:36:07,341	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:36:07,341	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 10:36:07,361	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 10:36:07,361	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:36:07,368	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:36:07,368	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:36:07,368	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:36:07,368	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:36:07,368	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:36:07,368	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:36:07,368	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:36:07,368	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:36:14,316	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 10:36:14,316	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:36:14,323	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 10:36:14,323	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:36:14,332	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:36:14,332	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:36:14,332	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:36:14,332	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:36:14,339	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:36:14,339	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:36:14,346	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:36:14,346	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:36:14,346	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:36:14,346	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:36:14,346	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:36:14,346	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:36:14,346	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:36:14,346	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:36:17,554	SE-MDU.02P7.12P7	COS	Enviado comando N2 do 12P7	N2N3	operador
28/03/2024 10:36:24,666	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 10:36:24,666	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 10:36:24,666	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 10:36:24,666	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 10:36:24,666	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 10:36:27,048	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 10:36:27,048	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 10:36:44,489	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 10:36:44,489	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 10:36:44,489	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 10:36:44,489	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 10:36:46,470	SE-MDU.02T1AT.12T1	COS	Enviado comando N2 do 12T1	N2N3	operador
28/03/2024 10:36:47,189	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	Modissimo Teste - Ativado	LT_12F2_MODIS_TESTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:36:47,189	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	Modissimo Teste - Ativado	LT_12F2_MODIS_TESTE	
28/03/2024 10:36:47,207	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	
28/03/2024 10:36:47,207	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	
28/03/2024 10:36:53,573	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 10:36:53,573	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 10:36:53,573	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 10:36:53,573	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 10:36:53,573	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 10:37:01,757	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:37:01,757	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:37:02,758	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 10:37:02,758	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 10:37:02,777	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:37:02,777	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:37:02,906	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_51N	
28/03/2024 10:37:02,906	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_51N	
28/03/2024 10:37:03,092	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:37:03,092	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:37:03,110	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 10:37:03,110	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 10:37:14,008	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Modissimo Teste - Ativado	LT_12F2_MODIS_TESTE	
28/03/2024 10:37:14,008	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Modissimo Teste - Ativado	LT_12F2_MODIS_TESTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:37:14,064	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:37:14,064	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:37:14,065	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:37:14,065	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:37:14,068	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:37:14,068	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:14,068	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:37:14,068	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:14,068	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:37:14,068	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:14,068	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:37:14,068	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:14,177	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 10:37:14,177	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 10:37:14,178	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:37:14,178	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:37:14,184	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:37:14,184	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:37:14,194	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:37:14,194	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:37:20,287	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	
28/03/2024 10:37:20,287	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	
28/03/2024 10:37:20,344	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:37:20,344	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:37:20,344	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:37:20,344	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:37:20,345	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:20,345	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:20,345	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:20,345	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:20,347	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:37:20,347	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:37:20,349	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:37:20,349	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:20,349	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:37:20,349	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:20,349	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:37:20,349	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:37:20,349	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:37:20,349	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:37:20,349	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:20,349	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:20,351	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:37:20,351	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:37:20,358	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:37:20,358	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:20,358	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:37:20,358	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:20,358	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:37:20,358	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:20,358	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:37:20,358	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:37,441	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:37:37,441	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:37:37,453	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:37:37,453	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 10:37:37,453	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 10:37:37,453	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 10:37:37,453	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 10:37:37,453	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:37:37,455	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_51N	
28/03/2024 10:37:37,455	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_51N	
28/03/2024 10:37:53,758	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:37:53,758	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:37:53,762	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:37:53,762	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:37:53,767	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:37:53,767	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:37:53,784	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:37:53,784	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:37:53,784	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:37:53,784	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:37:53,785	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:37:53,785	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:37:53,787	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:53,787	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:37:53,787	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:53,787	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:37:53,787	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:53,787	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:37:53,787	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:53,787	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:37:53,789	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:37:53,789	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:53,789	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:37:53,789	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:53,789	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:37:53,789	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:53,789	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:37:53,789	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:53,793	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:53,793	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:53,793	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:53,793	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:53,798	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:37:53,798	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:37:53,807	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:53,807	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:37:53,807	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:53,807	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:37:53,807	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:53,807	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:37:53,807	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:37:53,807	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:38:22,319	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 10:38:22,319	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 10:38:22,319	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 10:38:22,319	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 10:38:24,309	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	
28/03/2024 10:38:24,309	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:38:27,167	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 10:38:27,167	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 10:38:27,167	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 10:38:27,167	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 10:38:29,297	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	
28/03/2024 10:38:29,297	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	
28/03/2024 10:38:33,873	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 10:38:33,873	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 10:38:33,873	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 10:38:33,873	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 10:38:35,973	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
28/03/2024 10:38:35,973	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
28/03/2024 10:39:02,956	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:39:02,956	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:39:03,933	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 10:39:03,933	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 10:39:03,968	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:39:03,968	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:39:03,993	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:39:03,993	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:39:03,994	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:39:03,994	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:39:03,998	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:39:03,998	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:39:03,998	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:39:03,998	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:39:03,998	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:39:03,998	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:39:03,998	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:39:03,998	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:39:04,083	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_51N	
28/03/2024 10:39:04,083	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:39:04,083	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_51N	
28/03/2024 10:39:04,083	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:39:04,267	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:39:04,267	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:39:04,285	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 10:39:04,285	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 10:39:19,630	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	
28/03/2024 10:39:19,630	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	
28/03/2024 10:39:19,684	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:39:19,684	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:39:19,687	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:39:19,687	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:39:19,690	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:39:19,690	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:39:19,690	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:39:19,690	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:39:19,690	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:39:19,690	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:39:19,690	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:39:19,690	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:39:25,597	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	
28/03/2024 10:39:25,597	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	
28/03/2024 10:39:25,662	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:39:25,662	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:39:25,663	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:39:25,663	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:39:25,667	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:39:25,667	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:39:25,667	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:39:25,667	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:39:25,667	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:39:25,667	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:39:25,667	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:39:25,667	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:39:31,155	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:39:31,155	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
28/03/2024 10:39:31,215	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:39:31,215	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:39:31,225	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:39:31,225	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:39:31,225	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:39:31,225	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:39:43,269	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:39:43,269	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:39:43,279	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 10:39:43,279	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 10:39:43,279	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:39:43,279	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 10:39:43,279	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 10:39:43,279	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:39:43,281	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_51N	
28/03/2024 10:39:43,281	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_51N	
28/03/2024 10:40:55,205	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	operador
28/03/2024 10:40:55,205	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 10:40:55,205	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 10:40:55,205	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 10:40:55,205	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z2_TERRA	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:40:55,205	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 10:40:55,206	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 10:40:55,206	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 10:40:55,206	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	operador
28/03/2024 10:40:55,206	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	operador
28/03/2024 10:40:55,206	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_51N	operador
28/03/2024 10:40:55,206	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Modissimo Teste - Ativado	LT_12F2_MODIS_TESTE	operador
28/03/2024 10:40:55,206	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 10:40:55,206	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 10:40:55,206	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	operador
28/03/2024 10:40:55,206	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 10:40:55,206	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 10:40:55,206	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	operador
28/03/2024 10:40:55,206	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	operador
28/03/2024 10:40:55,206	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 10:40:55,206	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 10:40:55,206	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	operador
28/03/2024 10:40:55,206	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 10:40:55,206	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 10:40:55,206	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 10:40:55,206	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 10:40:55,206	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 10:42:14,586	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:42:14,586	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 10:42:14,586	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 10:42:14,586	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 10:42:15,972	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 10:42:15,972	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 10:42:15,972	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 10:42:15,972	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 10:42:17,547	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 10:42:17,547	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 10:42:17,547	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 10:42:17,547	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 10:42:20,988	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 10:42:20,988	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 10:42:20,988	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 10:42:20,988	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 10:42:31,874	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 10:42:31,874	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:42:31,875	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:42:31,875	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 10:42:31,882	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 10:42:31,882	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:42:31,895	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:42:31,895	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:42:31,897	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:42:31,897	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:42:31,897	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:42:31,897	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:42:31,897	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 10:42:31,897	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:42:31,897	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:42:31,897	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:42:31,897	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:42:31,897	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:42:31,900	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 10:42:31,900	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:42:31,903	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:42:31,903	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:42:31,903	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:42:31,903	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:42:31,903	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 10:42:31,903	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:42:31,903	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:42:31,903	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:42:31,903	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:42:31,903	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:42:31,906	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:42:31,906	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:42:31,906	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:42:31,906	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:42:31,906	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:42:31,906	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:42:31,906	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:42:31,906	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:42:31,907	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:42:31,907	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:42:31,907	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:42:31,907	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:45:33,106	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_50_A	
28/03/2024 10:45:33,106	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_50_B	
28/03/2024 10:45:33,106	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_50_C	
28/03/2024 10:45:33,106	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_50_A	
28/03/2024 10:45:33,106	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_50_B	
28/03/2024 10:45:33,106	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_50_C	
28/03/2024 10:45:33,124	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_50_B	
28/03/2024 10:45:33,124	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_50_B	
28/03/2024 10:45:33,126	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_50_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:45:33,126	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_50_A	
28/03/2024 10:45:33,128	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_50_C	
28/03/2024 10:45:33,128	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_50_C	
28/03/2024 10:45:33,158	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:45:33,158	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:45:33,159	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:45:33,159	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:45:33,161	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:45:33,161	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:45:33,161	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:45:33,161	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:45:33,161	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:45:33,161	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:45:33,161	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:45:33,161	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:45:47,381	SE-MDU.02F2.12F2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F2	Pos	operador
28/03/2024 10:45:50,837	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 10:45:54,525	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:45:54,525	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:45:54,551	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:45:54,551	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:45:54,558	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:45:54,558	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:45:54,558	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:45:54,558	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:45:54,558	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:45:54,558	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:45:54,558	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:45:54,558	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:45:57,958	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 10:45:57,958	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 10:46:03,477	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_50_A	operador
28/03/2024 10:46:03,477	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_50_C	operador
28/03/2024 10:46:03,477	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 10:46:03,477	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 10:46:03,477	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 10:46:03,477	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 10:46:03,477	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 10:46:03,477	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 10:46:03,478	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 10:46:03,478	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 10:46:03,478	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_50_B	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:46:03,478	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 10:47:23,317	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:47:23,317	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	operador
28/03/2024 10:47:55,557	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:47:55,557	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:48:12,652	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 10:48:12,652	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 10:48:12,696	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 10:48:12,696	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 10:48:12,710	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:48:12,710	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:48:12,714	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 10:48:12,714	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 10:48:12,719	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:48:12,719	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:48:12,719	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:48:12,719	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:48:12,719	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:48:12,719	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:48:12,719	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:48:12,719	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:48:20,445	SE-MDU.02F2.12F2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F2	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:48:22,983	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 10:48:27,609	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 10:48:27,609	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 10:48:27,617	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 10:48:27,617	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 10:48:27,630	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:48:27,630	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:48:27,637	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:48:27,637	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:48:27,637	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:48:27,637	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:48:27,637	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:48:27,637	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:48:27,637	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:48:27,637	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:48:30,099	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 10:48:30,099	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 10:48:38,937	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:48:38,937	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:48:45,667	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:48:45,667	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:52:07,958	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 10:52:07,958	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:52:09,960	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 10:52:09,960	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 10:53:30,028	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 10:53:30,028	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 10:55:29,727	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 10:55:29,727	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 10:55:29,789	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:55:29,789	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:55:30,771	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_50N	
28/03/2024 10:55:30,771	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_50N	
28/03/2024 10:55:30,779	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_50_C	
28/03/2024 10:55:30,779	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_50_C	
28/03/2024 10:55:30,791	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_50_C	
28/03/2024 10:55:30,791	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_50_C	
28/03/2024 10:55:30,801	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_50N	
28/03/2024 10:55:30,801	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_50N	
28/03/2024 10:55:30,827	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:55:30,827	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:55:30,830	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:55:30,830	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:55:30,830	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:55:30,830	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:55:30,830	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:55:30,830	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:55:30,830	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:55:30,830	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:55:30,831	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 10:55:30,831	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 10:55:40,887	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:55:40,887	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:55:40,889	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:55:40,889	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:55:40,889	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:55:40,889	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:55:40,889	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:55:40,889	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:55:40,889	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:55:40,889	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:55:43,879	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:55:43,879	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:56:48,169	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:56:48,169	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:56:49,148	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_50_B	
28/03/2024 10:56:49,148	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_50_A	
28/03/2024 10:56:49,148	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_50_A	
28/03/2024 10:56:49,148	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_50_B	
28/03/2024 10:56:49,150	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 10:56:49,150	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 10:56:49,151	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_50_C	
28/03/2024 10:56:49,151	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_50_C	
28/03/2024 10:56:49,207	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:56:49,207	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:56:49,209	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:56:49,209	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:56:49,209	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:56:49,209	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:56:49,209	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:56:49,209	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:56:49,209	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:56:49,209	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:56:49,210	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:56:49,210	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:56:49,299	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:56:49,299	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 10:56:49,299	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:56:49,299	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 10:56:49,305	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:56:49,305	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:56:49,315	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:56:49,315	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:56:49,359	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:56:49,359	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:56:49,360	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:56:49,360	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:56:49,360	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:56:49,360	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:56:49,360	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:56:49,360	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:56:49,360	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:56:49,360	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:56:49,360	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:56:49,360	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:56:49,363	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:56:49,363	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:56:49,369	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:56:49,369	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:56:49,369	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:56:49,369	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:56:49,371	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:56:49,371	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:56:49,373	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:56:49,373	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:56:49,378	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:56:49,378	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:56:49,378	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:56:49,378	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:56:49,378	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:56:49,378	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:56:49,378	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:56:49,378	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:56:49,400	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:56:49,400	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:56:49,400	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:56:49,400	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:56:49,403	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:56:49,403	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:56:51,136	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_50_A	
28/03/2024 10:56:51,136	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_50_B	
28/03/2024 10:56:51,136	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_50_A	
28/03/2024 10:56:51,136	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_50_B	
28/03/2024 10:56:51,139	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_50_C	
28/03/2024 10:56:51,139	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_50_C	
28/03/2024 10:56:51,143	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:56:51,143	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 10:56:51,152	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:56:51,152	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:56:51,152	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 10:56:51,152	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 10:56:51,152	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:56:51,152	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 10:56:51,258	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:56:51,258	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:57:08,020	SE-MDU.02F2.12F2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F2	Pos	operador
28/03/2024 10:57:10,543	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:57:15,185	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:57:15,185	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 10:57:15,207	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:57:15,207	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:57:15,208	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:57:15,208	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:57:15,208	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:57:15,208	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:57:15,208	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:57:15,208	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:57:15,208	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:57:15,208	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:57:17,679	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 10:57:17,679	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 10:59:04,689	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:59:04,689	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:59:05,652	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_50N	
28/03/2024 10:59:05,652	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_50N	
28/03/2024 10:59:05,672	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_50N	
28/03/2024 10:59:05,672	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_50N	
28/03/2024 10:59:05,710	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:59:05,710	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:59:05,711	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:59:05,711	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:59:05,711	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:59:05,711	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 10:59:05,711	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:59:05,711	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:59:05,711	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:59:05,711	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:59:05,711	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 10:59:05,711	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:59:15,770	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:59:15,770	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 10:59:15,771	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:59:15,771	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:59:15,771	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:59:15,771	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:59:15,771	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:59:15,771	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:59:15,771	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 10:59:15,771	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 10:59:18,979	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 10:59:18,979	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 10:59:51,890	SE-MDU.02F2.12F2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 79	79	operador
28/03/2024 10:59:53,786	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 10:59:59,028	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 10:59:59,028	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 10:59:59,035	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 10:59:59,035	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:00:00,878	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:00:00,878	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:00:02,206	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:00:02,206	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:00:02,218	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:00:02,218	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:00:02,224	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:00:02,224	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:00:02,229	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:02,229	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:02,229	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:02,229	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:00:02,229	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:02,229	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:00:02,232	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:00:02,232	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:02,232	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:02,232	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:00:02,232	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:02,232	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:00:02,232	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:02,232	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:00:02,243	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:00:02,243	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:00:02,248	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:02,248	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:00:02,248	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:02,248	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:00:02,248	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:02,248	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:00:02,248	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:02,248	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:00:12,938	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:00:12,938	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:00:13,979	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_50N	
28/03/2024 11:00:13,979	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_50N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:00:14,041	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:00:14,041	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:00:14,045	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:00:14,045	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:00:14,050	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:00:14,050	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:00:14,050	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:14,050	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:00:14,050	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:14,050	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:14,050	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:00:14,050	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:14,129	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 11:00:14,129	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 11:00:14,130	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:00:14,130	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:00:14,135	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:00:14,135	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:00:14,145	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:00:14,145	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:00:14,189	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:00:14,189	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:00:14,190	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:00:14,190	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:00:14,194	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:00:14,194	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:00:14,194	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:14,194	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:00:14,194	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:14,194	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:14,194	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:00:14,194	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:14,194	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:00:14,194	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:00:14,201	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:14,201	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:14,201	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:14,201	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:14,203	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:00:14,203	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:00:14,204	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:00:14,204	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:00:14,208	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:00:14,208	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:14,208	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:00:14,208	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:14,208	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:14,208	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:00:14,208	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:00:14,208	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:14,285	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 11:00:14,285	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 11:00:14,321	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 11:00:14,321	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 11:00:18,633	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_50N	
28/03/2024 11:00:18,633	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_50N	
28/03/2024 11:00:18,637	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 11:00:18,637	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 11:00:18,639	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 11:00:18,639	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 11:00:18,649	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 11:00:18,649	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 11:00:18,778	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:00:18,778	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:00:24,826	SE-MDU.02F2.12F2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F2	Pos	operador
28/03/2024 11:00:27,531	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 11:00:30,636	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:00:30,636	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	operador
28/03/2024 11:00:30,636	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 11:00:30,636	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 11:00:30,636	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	operador
28/03/2024 11:00:30,637	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_50_A	operador
28/03/2024 11:00:30,637	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	operador
28/03/2024 11:00:30,637	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z2_TERRA	operador
28/03/2024 11:00:30,637	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_50_C	operador
28/03/2024 11:00:30,637	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 11:00:30,637	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	operador
28/03/2024 11:00:30,637	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 11:00:30,637	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 11:00:30,637	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_50N	operador
28/03/2024 11:00:30,637	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_50_B	operador
28/03/2024 11:00:30,637	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	operador
28/03/2024 11:00:30,637	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 11:00:30,637	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 11:00:30,637	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 11:00:30,637	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 11:00:30,637	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 11:00:32,006	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:00:32,006	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:00:32,029	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:00:32,029	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:00:32,038	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:32,038	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:00:32,038	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:32,038	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:00:32,038	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:32,038	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:00:32,038	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:00:32,038	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:00:34,658	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:00:34,658	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:01:43,638	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:01:43,638	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 11:01:43,654	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 11:01:43,654	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:01:43,655	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:01:43,655	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 11:01:43,660	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:01:43,660	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:01:43,660	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:01:43,660	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:01:43,661	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:01:43,661	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 11:01:43,665	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:01:43,665	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:01:43,665	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:01:43,665	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:01:43,665	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:01:43,665	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:01:43,665	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:01:43,665	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:01:43,675	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:01:43,675	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 11:01:43,678	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:01:43,678	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:01:43,678	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:01:43,678	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:01:43,678	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:01:43,678	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:01:43,678	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:01:43,678	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:02:10,940	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:02:10,940	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	operador
28/03/2024 11:02:12,889	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:02:12,889	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 11:02:12,889	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 11:02:12,889	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 11:02:12,889	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 11:02:12,889	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 11:02:12,919	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 11:02:12,919	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 11:02:12,923	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 11:02:12,923	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 11:02:12,923	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 11:02:12,923	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 11:02:12,941	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:02:12,941	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:02:12,946	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:02:12,946	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:02:12,951	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:02:12,951	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:02:12,951	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:02:12,951	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:02:12,951	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:02:12,951	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:02:12,951	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:02:12,951	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:02:23,001	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:02:23,001	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:02:23,009	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:02:23,009	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:02:23,009	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:02:23,009	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:02:23,009	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:02:23,009	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:02:23,009	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:02:23,009	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:02:27,079	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:02:27,079	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:02:54,168	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:02:54,168	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:02:56,115	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 11:02:56,115	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 11:02:56,115	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 11:02:56,115	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 11:02:56,116	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:02:56,116	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:02:56,117	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 11:02:56,117	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 11:02:56,171	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:02:56,171	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:02:56,176	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:02:56,176	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:02:56,180	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:02:56,180	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:02:56,180	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:02:56,180	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:02:56,180	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:02:56,180	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:02:56,180	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:02:56,180	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:02:56,265	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 11:02:56,265	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 11:02:56,270	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:02:56,270	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:02:56,276	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:02:56,276	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:02:56,285	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:02:56,285	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:02:56,325	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:02:56,325	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:02:56,331	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:02:56,331	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:02:56,331	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:02:56,331	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:02:56,333	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:02:56,333	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:02:56,336	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:02:56,336	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:02:56,336	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:02:56,336	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:02:56,336	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:02:56,336	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:02:56,336	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:02:56,336	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:02:56,337	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:02:56,337	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:02:56,344	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:02:56,344	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:02:56,345	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:02:56,345	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:02:56,349	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:02:56,349	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:02:56,349	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:02:56,349	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:02:56,349	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:02:56,349	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:02:56,349	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:02:56,349	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:02:57,343	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 11:02:57,343	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	
28/03/2024 11:02:57,349	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 11:02:57,349	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	
28/03/2024 11:02:57,351	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 11:02:57,351	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	
28/03/2024 11:02:57,353	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 11:02:57,353	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	
28/03/2024 11:02:57,368	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:02:57,368	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:03:57,661	SE-MDU.02F2.12F2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F2	Pos	operador
28/03/2024 11:04:03,557	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:04:04,850	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:04:04,850	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:04:04,872	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:04:04,872	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:04:04,878	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:04:04,878	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:04:04,878	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:04:04,878	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:04:04,878	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:04:04,878	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:04:04,878	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:04:04,878	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:04:10,678	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:04:10,678	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:04:21,178	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:04:21,178	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:04:38,648	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:04:38,648	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:11:30,779	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:11:30,779	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:11:36,799	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:11:36,799	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:12:10,089	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:12:10,089	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:12:28,629	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:12:28,629	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:14:34,149	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:14:34,149	SE-MDU.02F2	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:14:40,459	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:14:40,459	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 11:18:31,421	SE-MDU.02F2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 11:18:31,421	SE-MDU.02F2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 11:18:46,904	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_51N	
28/03/2024 11:18:46,904	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_51N	
28/03/2024 11:18:46,932	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_51N	
28/03/2024 11:18:46,932	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_51N	
28/03/2024 11:18:46,964	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:18:46,964	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:18:46,967	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:18:46,967	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:18:46,971	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:18:46,971	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:18:46,971	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:18:46,971	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:18:46,971	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:18:46,971	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:18:46,971	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:18:46,971	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:19:01,967	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:19:01,967	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:19:01,967	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:19:01,967	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:19:01,971	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:19:01,971	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:19:01,977	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:19:01,977	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:19:15,546	SE-MDU.02F2.12F2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F2	Pos	operador
28/03/2024 11:19:18,915	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 11:19:22,767	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:19:22,767	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:19:22,771	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:19:22,771	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:19:22,771	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:19:22,771	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:19:22,771	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:19:22,771	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:19:22,771	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:19:22,771	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:19:24,800	SE-MDU.02F2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 11:19:24,800	SE-MDU.02F2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 11:19:26,070	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:19:26,070	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:19:35,451	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
28/03/2024 11:19:42,620	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
28/03/2024 11:19:42,620	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
28/03/2024 11:20:05,091	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_51N	
28/03/2024 11:20:05,091	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_51N	
28/03/2024 11:20:05,121	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_51N	
28/03/2024 11:20:05,121	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_51N	
28/03/2024 11:20:05,145	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:20:05,145	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:20:05,148	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:20:05,148	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:20:05,151	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:20:05,151	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:20:05,151	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:20:05,151	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:20:05,151	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:20:05,151	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:20:05,151	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:20:05,151	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:20:20,147	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:20:20,147	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:20:20,147	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:20:20,147	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:20:20,151	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:20:20,151	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:20:20,157	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:20:20,157	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:22:12,570	SE-MDU.02F2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 11:22:12,570	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
28/03/2024 11:22:12,570	SE-MDU.02F2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 11:22:12,570	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
28/03/2024 11:22:30,184	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12F2_TRIP_46BC	
28/03/2024 11:22:30,184	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12F2_TRIP_46BC	
28/03/2024 11:22:41,574	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12F2_TRIP_46BC	
28/03/2024 11:22:41,574	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12F2_TRIP_46BC	
28/03/2024 11:23:07,120	SE-MDU.02F2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 11:23:07,120	SE-MDU.02F2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 11:24:52,422	SE-MDU.02F2.12F2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F2	Pos	operador
28/03/2024 11:24:59,639	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:24:59,639	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:24:59,640	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:24:59,640	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:24:59,640	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:24:59,640	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:24:59,640	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:24:59,640	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:24:59,640	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:24:59,640	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:25:04,027	SE-MDU.02F3.12F3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F3	Pos	operador
28/03/2024 11:25:11,215	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:25:11,215	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:25:11,238	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:25:11,238	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:25:11,248	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:25:11,248	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:25:11,248	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:25:11,248	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:25:11,248	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:25:11,248	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:25:11,248	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:25:11,248	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:25:16,114	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 11:25:23,269	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 11:25:23,269	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 11:28:59,590	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 11:28:59,590	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 11:28:59,650	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:28:59,650	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:28:59,651	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:28:59,651	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:28:59,651	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:28:59,651	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:28:59,651	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:28:59,651	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:28:59,651	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:28:59,651	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:28:59,653	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:28:59,653	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:28:59,673	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 11:28:59,673	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 11:29:09,710	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:29:09,710	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:29:09,720	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:29:09,720	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:29:09,720	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:29:09,720	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:29:09,720	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:29:09,720	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:29:09,720	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:29:09,720	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:31:09,688	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:31:09,688	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:41:30,507	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
28/03/2024 11:41:30,507	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
28/03/2024 11:41:30,508	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	operador
28/03/2024 11:41:30,508	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 11:41:30,508	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z1_TERRA	operador
28/03/2024 11:41:30,508	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	operador
28/03/2024 11:41:30,508	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	operador
28/03/2024 11:41:30,508	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 11:41:30,508	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 11:41:30,508	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12F2_TRIP_46BC	operador
28/03/2024 11:41:30,508	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	operador
28/03/2024 11:41:30,508	SE-MDU.02F2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	operador
28/03/2024 11:41:30,508	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 11:41:30,508	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_51N	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:41:30,508	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	operador
28/03/2024 11:41:30,508	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 11:41:30,508	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 11:41:30,508	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 11:41:30,508	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 11:41:30,508	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 11:41:30,508	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 11:41:30,508	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 11:41:30,508	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 11:41:44,977	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 11:41:44,977	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 11:41:45,029	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:41:45,029	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:41:45,030	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:41:45,030	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:41:45,038	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:41:45,038	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:41:45,038	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:41:45,038	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:41:45,038	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:41:45,038	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:41:45,038	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:41:45,038	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:41:45,061	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 11:41:45,061	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 11:41:55,089	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:41:55,089	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:41:55,096	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:41:55,096	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:41:55,096	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:41:55,096	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:41:55,096	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:41:55,096	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:41:55,096	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:41:55,096	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:42:05,765	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z3_TERRA	
28/03/2024 11:42:05,765	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z3_TERRA	
28/03/2024 11:42:05,769	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:42:05,769	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:42:05,819	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:42:05,819	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:42:05,820	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:42:05,820	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:42:05,826	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:42:05,826	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:42:05,826	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:42:05,826	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:42:05,826	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:42:05,826	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:42:05,826	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:42:05,826	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:42:05,849	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z3_TERRA	
28/03/2024 11:42:05,849	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z3_TERRA	
28/03/2024 11:42:05,937	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:42:05,937	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:42:05,940	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:42:05,940	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:42:45,428	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z3_TERRA	
28/03/2024 11:42:45,428	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z3_TERRA	
28/03/2024 11:42:45,431	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:42:45,431	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:42:45,512	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z3_TERRA	
28/03/2024 11:42:45,512	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z3_TERRA	
28/03/2024 11:43:24,791	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z3_TERRA	
28/03/2024 11:43:24,791	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z3_TERRA	
28/03/2024 11:43:24,875	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z3_TERRA	
28/03/2024 11:43:24,875	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z3_TERRA	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:43:55,188	SE-MDU.02F3.12F3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F3	Pos	operador
28/03/2024 11:43:57,141	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 11:44:02,401	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:44:02,401	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:44:02,421	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:44:02,421	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:44:02,428	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:44:02,428	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:44:02,428	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:44:02,428	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:44:02,428	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:44:02,428	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:44:02,428	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:44:02,428	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:44:04,318	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:44:04,318	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:44:11,185	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 11:44:11,185	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 11:44:11,241	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:44:11,241	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:44:11,242	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:44:11,242	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:44:11,248	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:44:11,248	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:44:11,248	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:44:11,248	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:44:11,248	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:44:11,248	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:44:11,248	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:44:11,248	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:44:11,267	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 11:44:11,267	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 11:44:21,302	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:44:21,302	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:44:21,309	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:44:21,309	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:44:21,309	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:44:21,309	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:44:21,309	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:44:21,309	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:44:21,309	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:44:21,309	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:44:32,891	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 11:44:32,891	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 11:44:32,892	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:44:32,892	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:44:32,951	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:44:32,951	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:44:32,952	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:44:32,952	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:44:32,959	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:44:32,959	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:44:32,959	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:44:32,959	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:44:32,959	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:44:32,959	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:44:32,959	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:44:32,959	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:44:32,975	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 11:44:32,975	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 11:44:33,059	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:44:33,059	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:44:33,062	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:44:33,062	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:45:20,607	SE-MDU.02F3.12F3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F3	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:45:23,454	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 11:45:27,812	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:45:27,812	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:45:27,819	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:45:27,819	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:45:27,819	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:45:27,819	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:45:27,819	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:45:27,819	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:45:27,819	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:45:27,819	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:45:30,639	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:45:30,639	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:45:38,492	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z3_FASE	
28/03/2024 11:45:38,492	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z3_FASE	
28/03/2024 11:45:38,554	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:45:38,554	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:45:38,557	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:45:38,557	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:45:38,559	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:45:38,559	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:45:38,559	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:45:38,559	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:45:38,559	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:45:38,559	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:45:38,559	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:45:38,559	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:45:38,574	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z3_FASE	
28/03/2024 11:45:38,574	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z3_FASE	
28/03/2024 11:45:48,612	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:45:48,612	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:45:48,619	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:45:48,619	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:45:48,619	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:45:48,619	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:45:48,619	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:45:48,619	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:45:48,619	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:45:48,619	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:47:48,593	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:47:48,593	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:47:59,101	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:47:59,101	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 11:48:51,856	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	
28/03/2024 11:48:51,856	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_50_B	
28/03/2024 11:48:51,856	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_50_C	
28/03/2024 11:48:51,856	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	
28/03/2024 11:48:51,856	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_50_B	
28/03/2024 11:48:51,856	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_50_C	
28/03/2024 11:48:51,916	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:48:51,916	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:48:51,918	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:48:51,918	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:48:51,921	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:48:51,921	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:48:51,921	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:48:51,921	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:48:51,921	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:48:51,921	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:48:51,921	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:48:51,921	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:48:52,005	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:48:52,005	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	
28/03/2024 11:48:52,012	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:48:52,012	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:48:52,014	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:48:52,014	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:48:52,034	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:48:52,034	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:48:52,066	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:48:52,066	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:48:52,068	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:48:52,068	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:48:52,073	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:48:52,073	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:48:52,073	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:48:52,073	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:48:52,073	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:48:52,073	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:48:52,073	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:48:52,073	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:48:52,196	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 11:48:52,196	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 11:48:52,736	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_51_B	
28/03/2024 11:48:52,736	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:48:52,736	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_51_B	
28/03/2024 11:48:52,736	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_51_C	
28/03/2024 11:48:52,737	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	
28/03/2024 11:48:52,737	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	
28/03/2024 11:49:00,209	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	
28/03/2024 11:49:00,209	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	
28/03/2024 11:49:00,212	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_50_C	
28/03/2024 11:49:00,212	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_50_C	
28/03/2024 11:49:00,213	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_50_B	
28/03/2024 11:49:00,213	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_50_B	
28/03/2024 11:49:00,217	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	
28/03/2024 11:49:00,217	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	
28/03/2024 11:49:00,221	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_51_C	
28/03/2024 11:49:00,221	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_51_C	
28/03/2024 11:49:00,225	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_51_B	
28/03/2024 11:49:00,225	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 11:49:00,225	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	
28/03/2024 11:49:00,225	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	
28/03/2024 11:49:00,225	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_51_B	
28/03/2024 11:49:00,225	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z2_FASE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:49:05,591	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 11:49:05,591	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 11:49:31,303	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:49:31,303	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:49:31,305	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:49:31,305	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:49:31,311	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:49:31,311	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 11:49:31,324	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:49:31,324	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:49:31,326	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:49:31,326	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:49:31,331	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:49:31,331	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:49:31,331	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:49:31,331	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:49:31,331	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:49:31,331	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:49:31,331	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:49:31,331	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:49:31,333	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:49:31,333	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:49:31,333	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:49:31,333	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:49:31,333	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:49:31,333	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:49:31,333	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:49:31,333	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:49:31,333	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:49:31,333	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 11:49:31,334	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 11:49:31,334	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:49:31,340	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:49:31,340	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:49:31,340	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:49:31,340	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:49:31,340	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:49:31,340	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:49:31,340	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:49:31,340	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:49:31,341	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:49:31,341	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:49:31,341	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:49:31,341	SE-MDU.02T1AT.32T1	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	-4				
28/03/2024 11:49:37,275	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 11:49:39,386	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	operador
28/03/2024 11:49:39,386	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z3_FASE	operador
28/03/2024 11:49:39,386	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 11:49:39,386	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_51_B	operador
28/03/2024 11:49:39,386	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_51_C	operador
28/03/2024 11:49:39,387	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 11:49:39,387	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_50_B	operador
28/03/2024 11:49:39,387	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 11:49:39,387	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z3_TERRA	operador
28/03/2024 11:49:39,387	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	operador
28/03/2024 11:49:39,387	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z2_FASE	operador
28/03/2024 11:49:39,387	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z1_FASE	operador
28/03/2024 11:49:39,387	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 11:49:39,387	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 11:49:39,387	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 11:49:39,387	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_50_C	operador
28/03/2024 11:49:39,387	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 11:49:39,387	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	operador
28/03/2024 11:49:39,387	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z2_TERRA	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:49:44,461	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:49:44,461	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:50:39,946	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_50_B	
28/03/2024 11:50:39,946	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_50_C	
28/03/2024 11:50:39,946	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_50_B	
28/03/2024 11:50:39,946	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_50_C	
28/03/2024 11:50:39,948	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	
28/03/2024 11:50:39,948	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	
28/03/2024 11:50:39,966	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	
28/03/2024 11:50:39,966	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_50_B	
28/03/2024 11:50:39,966	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	
28/03/2024 11:50:39,966	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_50_B	
28/03/2024 11:50:39,968	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_50_C	
28/03/2024 11:50:39,968	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_50_C	
28/03/2024 11:50:40,006	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:50:40,006	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:50:40,009	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:50:40,009	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:50:40,012	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:50:40,012	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:50:40,012	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:50:40,012	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:50:40,012	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:50:40,012	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:50:40,012	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:50:40,012	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:50:50,066	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:50:50,066	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:50:50,072	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:50:50,072	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:50:50,072	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:50:50,072	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:50:50,072	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:50:50,072	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:50:50,072	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:50:50,072	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:51:28,382	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 11:51:28,382	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 11:51:28,382	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 11:51:28,382	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 11:51:30,422	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	Modissimo Teste - Ativado	LT_12F3_MODIS_TESTE	
28/03/2024 11:51:30,422	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	Modissimo Teste - Ativado	LT_12F3_MODIS_TESTE	
28/03/2024 11:51:30,443	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	
28/03/2024 11:51:30,443	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	
28/03/2024 11:51:43,989	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_50_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:51:43,989	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_50_C	
28/03/2024 11:51:43,989	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_50_B	
28/03/2024 11:51:43,989	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_50_C	
28/03/2024 11:51:43,990	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:51:43,990	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:51:43,991	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	
28/03/2024 11:51:43,991	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	
28/03/2024 11:51:44,331	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 11:51:44,331	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 11:51:44,871	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	
28/03/2024 11:51:44,871	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_51_B	
28/03/2024 11:51:44,871	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_51_C	
28/03/2024 11:51:44,871	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	
28/03/2024 11:51:44,871	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_51_C	
28/03/2024 11:51:44,871	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_51_B	
28/03/2024 11:51:54,922	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Modissimo Teste - Ativado	LT_12F3_MODIS_TESTE	
28/03/2024 11:51:54,922	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Modissimo Teste - Ativado	LT_12F3_MODIS_TESTE	
28/03/2024 11:51:54,977	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:51:54,977	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:51:54,980	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:51:54,980	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:51:54,982	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:51:54,982	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:51:54,982	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:51:54,982	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:51:54,982	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:51:54,982	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:51:54,982	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:51:54,982	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:51:55,082	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:51:55,082	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:51:55,086	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:51:55,086	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:51:55,091	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	
28/03/2024 11:51:55,091	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	
28/03/2024 11:51:55,100	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:51:55,100	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:52:01,382	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	
28/03/2024 11:52:01,382	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	
28/03/2024 11:52:01,446	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:52:01,446	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:52:01,448	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:52:01,448	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:52:01,449	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:52:01,449	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:52:01,453	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:52:01,453	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:52:01,453	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:01,453	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:52:01,453	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:01,453	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:01,453	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:52:01,453	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:01,453	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:01,453	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:01,453	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:01,453	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:01,456	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:52:01,456	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:52:01,457	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:52:01,457	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:52:01,463	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:52:01,463	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:52:01,463	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:52:01,463	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:01,463	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:52:01,463	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:01,463	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:52:01,463	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:15,893	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	
28/03/2024 11:52:15,893	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_50_B	
28/03/2024 11:52:15,893	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	
28/03/2024 11:52:15,893	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_50_B	
28/03/2024 11:52:15,895	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_50_C	
28/03/2024 11:52:15,895	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_50_C	
28/03/2024 11:52:15,899	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	
28/03/2024 11:52:15,899	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	
28/03/2024 11:52:15,905	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	
28/03/2024 11:52:15,905	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	
28/03/2024 11:52:15,907	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_51_B	
28/03/2024 11:52:15,907	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 11:52:15,907	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_51_C	
28/03/2024 11:52:15,907	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_51_B	
28/03/2024 11:52:15,907	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_51_C	
28/03/2024 11:52:15,907	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z2_FASE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:52:57,893	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:52:57,893	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:52:57,896	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:52:57,896	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:52:57,907	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:52:57,907	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:52:57,915	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:52:57,915	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:52:57,917	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:52:57,917	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:52:57,918	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:52:57,918	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:52:57,921	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:57,921	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:52:57,921	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:57,921	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:52:57,921	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:57,921	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:52:57,921	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:57,921	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:52:57,923	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:52:57,923	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:57,923	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:52:57,923	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:57,923	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:57,923	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:57,923	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:57,923	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:57,923	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:57,923	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:52:57,923	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:57,923	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:52:57,929	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:52:57,929	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:52:57,932	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:57,932	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:52:57,932	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:57,932	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:52:57,932	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:57,932	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:52:57,932	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:52:57,932	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:53:08,463	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 11:53:08,463	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:53:08,463	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 11:53:08,463	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 11:53:55,221	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 11:53:55,221	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 11:53:55,235	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	
28/03/2024 11:53:55,235	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	
28/03/2024 11:53:55,277	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:53:55,277	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:53:55,280	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:53:55,280	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:53:55,283	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:53:55,283	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:53:55,283	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:53:55,283	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:53:55,283	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:53:55,283	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:53:55,283	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:53:55,283	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:53:55,371	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	
28/03/2024 11:53:55,371	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	
28/03/2024 11:53:55,431	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:53:55,431	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:53:55,433	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:53:55,433	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:53:55,433	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:53:55,433	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:53:55,433	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:53:55,433	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:53:55,433	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:53:55,433	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:53:55,434	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:53:55,434	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:53:55,437	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:53:55,437	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:53:55,446	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:53:55,446	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:53:55,446	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:53:55,446	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:53:55,446	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:53:55,446	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:53:55,447	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:53:55,447	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:53:55,451	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:53:55,451	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:53:55,451	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:53:55,451	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:53:55,451	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:53:55,451	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:53:55,451	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:53:55,451	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:53:55,575	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 11:53:55,575	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 11:53:56,115	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	
28/03/2024 11:53:56,115	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	
28/03/2024 11:53:57,238	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	
28/03/2024 11:53:57,238	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	
28/03/2024 11:53:57,238	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	
28/03/2024 11:53:57,238	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	
28/03/2024 11:53:57,247	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	
28/03/2024 11:53:57,247	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	
28/03/2024 11:53:57,250	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 11:53:57,250	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 11:53:57,250	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 11:53:57,250	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 11:54:07,946	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:54:07,946	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:54:07,949	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:54:07,949	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:54:07,957	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:54:07,957	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:54:07,967	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:54:07,967	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:54:07,968	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:54:07,968	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:54:07,972	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:07,972	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:54:07,972	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:07,972	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:54:07,972	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:54:07,972	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:07,972	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:07,972	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:54:07,972	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:07,972	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:54:07,972	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:07,972	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:54:07,973	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:54:07,973	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:54:07,973	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:54:07,973	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:07,973	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:54:07,973	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:07,973	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:54:07,973	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:07,977	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:54:07,977	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:54:07,980	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:54:07,980	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:54:07,981	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:07,981	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:54:07,981	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:07,981	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:54:07,981	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:54:07,981	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:07,981	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:07,981	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:54:07,981	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:07,981	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:54:07,981	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:54:07,981	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:07,984	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:07,984	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:07,984	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:07,984	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:07,984	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:07,984	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:17,470	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 11:54:17,470	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 11:54:17,499	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 11:54:17,499	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 11:54:17,527	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:54:17,527	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:54:17,530	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:54:17,530	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:54:17,533	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:54:17,533	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:17,533	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:54:17,533	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:17,533	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:54:17,533	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:54:17,533	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:54:17,533	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:48,636	SE-MDU.02F3.12F3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F3	Pos	operador
28/03/2024 11:54:50,561	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 11:54:55,837	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:54:55,837	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:54:55,859	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:54:55,859	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:54:55,864	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:55,864	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:54:55,864	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:55,864	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:54:55,864	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:54:55,864	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:55,864	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:54:55,864	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:54:56,046	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 11:54:56,047	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_51_B	operador
28/03/2024 11:54:56,047	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_51_C	operador
28/03/2024 11:54:56,047	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z2_TERRA	operador
28/03/2024 11:54:56,047	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 11:54:56,048	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_50_B	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:54:56,048	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 11:54:56,048	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 11:54:56,048	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 11:54:56,048	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	operador
28/03/2024 11:54:56,049	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z2_FASE	operador
28/03/2024 11:54:56,049	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 11:54:56,049	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z1_TERRA	operador
28/03/2024 11:54:56,050	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 11:54:56,050	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 11:54:56,050	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Modissimo Teste - Ativado	LT_12F3_MODIS_TESTE	operador
28/03/2024 11:54:56,050	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 11:54:56,051	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_50_C	operador
28/03/2024 11:54:56,051	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	operador
28/03/2024 11:54:56,051	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 11:54:56,051	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 11:54:56,051	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 11:54:56,052	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	operador
28/03/2024 11:54:56,052	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 11:54:57,744	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:54:57,744	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:55:14,385	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	
28/03/2024 11:55:14,385	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	
28/03/2024 11:55:14,405	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:55:14,405	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	
28/03/2024 11:55:14,439	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:55:14,439	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:55:14,442	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:55:14,442	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:55:14,444	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:55:14,444	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:55:14,444	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:55:14,444	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:55:14,444	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:55:14,444	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:55:14,444	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:55:14,444	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:55:24,499	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:55:24,499	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:55:24,504	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:55:24,504	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:55:24,504	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:55:24,504	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:55:24,504	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:55:24,504	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:55:24,504	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:55:24,504	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:55:42,602	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 11:55:42,602	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 11:55:42,607	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:55:42,607	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 11:55:42,636	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 11:55:42,636	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 11:55:42,658	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:55:42,658	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:55:42,661	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:55:42,661	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:55:42,664	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:55:42,664	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:55:42,664	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:55:42,664	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:55:42,664	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:55:42,664	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:55:42,664	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:55:42,664	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:55:42,764	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:55:42,764	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 11:55:42,767	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:55:42,767	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:56:24,258	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:56:24,258	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:56:24,264	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:56:24,264	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:56:24,264	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:56:24,264	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:56:24,264	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:56:24,264	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:56:24,264	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:56:24,264	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:56:28,636	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	
28/03/2024 11:56:28,636	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	
28/03/2024 11:56:28,656	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	
28/03/2024 11:56:28,656	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	
28/03/2024 11:56:28,689	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:56:28,689	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:56:28,692	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:56:28,692	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:56:28,697	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:56:28,697	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:56:28,697	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:56:28,697	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:56:28,697	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:56:28,697	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:56:28,697	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:56:28,697	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:57:16,024	SE-MDU.02F3.12F3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F3	Pos	operador
28/03/2024 11:57:17,900	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 11:57:17,900	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 11:57:17,900	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 11:57:17,900	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z1_TERRA	operador
28/03/2024 11:57:17,900	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 11:57:17,900	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	operador
28/03/2024 11:57:17,900	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 11:57:23,248	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:57:23,248	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:57:23,269	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:57:23,269	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:57:23,275	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:57:23,275	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:57:23,275	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:57:23,275	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:57:23,275	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:57:23,275	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:57:23,275	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:57:23,275	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:57:36,765	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 11:57:36,765	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 11:57:47,202	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 11:57:47,202	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 11:57:47,236	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 11:57:47,236	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 11:57:47,236	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 11:57:47,262	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:57:47,262	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:57:47,262	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 11:57:47,263	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:57:47,263	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:57:47,263	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 11:57:47,265	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:57:47,265	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:57:47,265	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:57:47,265	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 11:57:47,265	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:57:47,265	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:57:47,265	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:57:47,265	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:57:47,265	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:57:47,265	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:57:47,265	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 11:57:47,265	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 11:58:27,806	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 11:58:27,806	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 11:58:27,806	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 13:32:52,528	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12F3_TRIP_46BC	
28/03/2024 13:32:58,174	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12F3_TRIP_46BC	
28/03/2024 13:36:02,515	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z3_TERRA	
28/03/2024 13:36:02,545	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z3_TERRA	
28/03/2024 13:36:06,811	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z3_TERRA	
28/03/2024 13:36:06,845	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z3_TERRA	
28/03/2024 13:36:13,325	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z3_TERRA	
28/03/2024 13:36:13,359	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z3_TERRA	
28/03/2024 13:36:53,592	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 13:36:53,622	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z1_TERRA	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 13:37:06,130	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 13:37:06,162	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 13:38:28,592	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12F3_TRIP_50N	
28/03/2024 13:38:28,614	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12F3_TRIP_50N	
28/03/2024 13:51:05,696	SE-MDU.02F3.12F3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F3	Pos	operador
28/03/2024 13:51:08,385	SE-MDU.02F2.12F2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
28/03/2024 13:51:08,385	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_50_B	operador
28/03/2024 13:51:08,385	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F2_TRIP_50BF	operador
28/03/2024 13:51:08,385	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 13:51:08,385	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12F3_TRIP_50N	operador
28/03/2024 13:51:08,385	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_50_C	operador
28/03/2024 13:51:08,386	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 13:51:08,386	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z2_TERRA	operador
28/03/2024 13:51:08,386	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 13:51:08,386	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	ED4-4 11H2-F.Vcc Cubiculo	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_CUB	operador
28/03/2024 13:51:08,386	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Modissimo Teste - Ativado	LT_12F3_MODIS_TESTE	operador
28/03/2024 13:51:08,386	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 13:51:08,386	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z3_FASE	operador
28/03/2024 13:51:08,386	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 13:51:08,386	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z2_TERRA	operador
28/03/2024 13:51:08,386	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z3_FASE	operador
28/03/2024 13:51:08,386	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 13:51:08,386	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 13:51:08,386	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 13:51:08,386	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Modissimo Teste - Ativado	LT_12F2_MODIS_TESTE	operador
28/03/2024 13:51:08,387	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	operador
28/03/2024 13:51:08,387	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 13:51:08,387	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	operador
28/03/2024 13:51:08,387	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
28/03/2024 13:51:08,387	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F2_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 13:51:08,387	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 13:51:08,387	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z1_FASE	operador
28/03/2024 13:51:08,387	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_51_B	operador
28/03/2024 13:51:08,387	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	operador
28/03/2024 13:51:08,387	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_51_C	operador
28/03/2024 13:51:08,387	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z1_TERRA	operador
28/03/2024 13:51:08,388	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_50N	operador
28/03/2024 13:51:08,388	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_50_B	operador
28/03/2024 13:51:08,388	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_50_A	operador
28/03/2024 13:51:08,388	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_51_C	operador
28/03/2024 13:51:08,389	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F2_TRIP_51_B	operador
28/03/2024 13:51:08,389	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z3_TERRA	operador
28/03/2024 13:51:08,389	SE-MDU.02F2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	operador
28/03/2024 13:51:08,389	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 13:51:08,389	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F2_TRIP_51N	operador
28/03/2024 13:51:08,389	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 13:51:08,389	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12F2_TRIP_50_C	operador
28/03/2024 13:51:08,389	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
28/03/2024 13:51:08,389	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z1_TERRA	operador
28/03/2024 13:51:08,389	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 13:51:08,389	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 13:51:08,389	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	operador
28/03/2024 13:51:08,390	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 13:51:08,390	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z1_FASE	operador
28/03/2024 13:51:08,390	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12F2_TRIP_46BC	operador
28/03/2024 13:51:08,390	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 13:51:08,390	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 13:51:08,390	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 13:51:08,390	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	operador
28/03/2024 13:51:08,390	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F2_TRIP_21_Z2_FASE	operador
28/03/2024 13:51:08,390	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	operador
28/03/2024 13:51:08,390	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12F3_TRIP_46BC	operador
28/03/2024 13:51:08,390	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	ED4-4 11H1-F.Vcc Cubiculo	BC_11H1_ED_FVCC_CMD_CUB	operador
28/03/2024 13:51:08,390	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12F2_TRIP_21_Z3_TERRA	operador
28/03/2024 13:51:08,390	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_50_A	operador
28/03/2024 13:51:08,390	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 13:51:08,391	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F2_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 13:51:08,391	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z2_FASE	operador
28/03/2024 13:51:08,391	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 13:51:08,391	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F2_TRIP_FALHA_FUS	operador
28/03/2024 13:51:13,009	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 13:51:13,032	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 13:51:13,036	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 13:51:13,036	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 13:51:13,036	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 13:51:13,036	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 13:52:11,963	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12F3_TRIP_50N	
28/03/2024 13:52:11,983	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12F3_TRIP_50N	
28/03/2024 13:52:12,025	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 13:52:12,027	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 13:52:12,027	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 13:52:12,027	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 13:52:12,027	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 13:52:12,030	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 13:52:28,701	SE-MDU.02F3.12F3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F3	Pos	operador
28/03/2024 13:52:33,487	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 13:52:36,020	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 13:52:36,043	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 13:52:36,047	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 13:52:36,047	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 13:52:36,047	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 13:52:36,047	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 13:52:40,767	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 13:54:04,406	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F3_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 13:54:16,402	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12F3_TRIP_46BC	
28/03/2024 13:54:16,430	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12F3_TRIP_46BC	
28/03/2024 13:55:03,594	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F3_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 13:55:03,644	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12F3_TRIP_50N	
28/03/2024 13:55:03,662	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12F3_TRIP_50N	
28/03/2024 13:55:03,706	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 13:55:03,708	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 13:55:03,708	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 13:55:03,708	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 13:55:03,708	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 13:55:03,711	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 13:55:13,766	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 13:55:13,768	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 13:55:13,768	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 13:55:13,768	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 13:55:13,768	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 13:55:51,014	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12F3_TRIP_50N	
28/03/2024 13:55:51,015	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 13:55:51,076	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 13:55:51,078	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 13:55:51,078	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 13:55:51,078	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 13:55:51,078	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 13:55:51,081	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 13:55:51,164	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	
28/03/2024 13:55:51,169	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 13:55:51,171	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 13:55:51,181	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 13:55:51,224	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 13:55:51,226	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 13:55:51,227	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 13:55:51,233	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 13:55:51,233	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 13:55:51,233	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 13:55:51,233	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 13:55:51,233	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 13:55:51,233	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 13:55:51,238	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 13:55:51,240	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 13:55:51,241	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 13:55:51,241	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 13:55:51,241	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 13:55:51,241	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 13:55:51,366	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F3_TRIP_51N	
28/03/2024 13:55:54,272	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12F3_TRIP_50N	
28/03/2024 13:55:54,278	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	
28/03/2024 13:55:54,290	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F3_TRIP_51N	
28/03/2024 13:59:47,970	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 13:59:47,970	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12F3_TRIP_50N	operador
28/03/2024 13:59:47,970	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 13:59:47,971	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 13:59:47,971	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 13:59:47,971	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 13:59:47,971	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 13:59:47,971	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 13:59:47,971	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 13:59:47,971	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	operador
28/03/2024 13:59:47,971	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12F3_TRIP_46BC	operador
28/03/2024 13:59:47,971	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F3_TRIP_FALHA_FUS	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 13:59:47,971	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F3_TRIP_51N	operador
28/03/2024 13:59:47,971	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 13:59:50,446	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 13:59:50,447	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 13:59:50,454	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 13:59:50,467	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 13:59:50,467	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 13:59:50,468	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 13:59:50,469	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 13:59:50,469	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 13:59:50,469	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 13:59:50,469	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 13:59:50,470	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 13:59:50,470	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 13:59:50,470	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 13:59:50,470	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 13:59:50,477	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 13:59:50,477	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 13:59:50,478	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 13:59:50,478	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 13:59:50,478	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 13:59:50,478	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 13:59:50,478	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:00:04,007	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 14:00:04,042	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 14:00:04,067	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:00:04,069	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:00:04,069	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:00:04,069	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:00:04,069	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:00:04,072	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:00:30,367	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:00:30,388	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:00:30,391	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:00:30,391	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:00:30,391	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:00:30,391	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:00:40,618	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 14:00:40,652	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 14:00:40,678	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:00:40,681	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:00:40,681	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:00:40,681	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:00:40,681	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:00:40,683	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:01:20,534	SE-MDU.02F3.12F3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F3	Pos	operador
28/03/2024 14:01:23,801	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 14:01:27,857	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:01:27,878	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:01:27,880	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:01:27,880	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:01:27,880	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:01:27,880	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:01:38,670	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_51_B	
28/03/2024 14:01:38,672	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	
28/03/2024 14:01:38,672	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_51_C	
28/03/2024 14:01:38,698	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	
28/03/2024 14:01:38,700	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_51_C	
28/03/2024 14:01:38,702	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_51_B	
28/03/2024 14:01:38,728	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:01:38,731	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:01:38,731	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:01:38,731	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:01:38,731	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:01:38,733	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:01:46,571	SE-MDU.02F3.12F3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F3	Pos	operador
28/03/2024 14:01:50,430	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 14:01:53,789	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:01:53,789	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	operador
28/03/2024 14:01:53,789	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_51_C	operador
28/03/2024 14:01:53,789	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:01:53,789	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 14:01:53,789	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z2_FASE	operador
28/03/2024 14:01:53,789	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_51_B	operador
28/03/2024 14:01:53,887	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:01:53,908	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:01:53,910	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:01:53,910	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:01:53,910	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:01:53,910	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:01:57,720	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 14:02:08,690	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_51_B	
28/03/2024 14:02:08,692	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	
28/03/2024 14:02:08,692	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_51_C	
28/03/2024 14:02:08,718	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_51_C	
28/03/2024 14:02:08,722	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:02:08,722	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_51_B	
28/03/2024 14:02:08,750	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:02:08,753	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:02:08,761	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:02:08,761	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:02:08,761	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:02:08,761	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:02:18,080	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	operador
28/03/2024 14:02:18,808	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:02:18,811	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:02:18,811	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:02:18,811	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:02:18,811	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:03:30,891	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F3_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 14:03:34,397	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	
28/03/2024 14:03:34,397	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_51_B	
28/03/2024 14:03:34,398	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:03:34,399	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_51_C	
28/03/2024 14:03:34,451	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:03:34,453	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:03:34,460	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:03:34,460	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:03:34,460	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:03:34,460	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:03:34,547	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	
28/03/2024 14:03:34,552	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 14:03:34,554	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:03:34,568	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:03:34,610	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:03:34,611	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:03:34,611	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:03:34,611	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:03:34,611	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:03:34,611	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:03:34,611	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:03:34,618	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:03:34,618	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:03:34,618	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:03:34,622	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:03:34,627	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:03:34,627	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:03:34,627	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:03:34,627	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:03:40,417	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_51_B	
28/03/2024 14:03:40,417	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:03:40,425	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	
28/03/2024 14:03:40,427	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_51_C	
28/03/2024 14:04:15,400	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 14:05:03,570	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 14:05:41,329	SE-MDU.02F3.12F3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F3	Pos	operador
28/03/2024 14:05:43,761	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 14:05:48,668	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:05:48,691	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:05:48,700	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:05:48,700	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:05:48,700	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:05:48,700	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:05:48,770	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 14:05:51,020	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 14:06:15,932	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F3_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 14:06:21,924	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F3_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 14:06:41,791	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 14:07:17,611	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:07:17,619	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:07:17,632	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:07:17,634	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:07:17,639	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:07:17,639	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:07:17,639	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:07:17,639	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:07:17,639	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:07:17,639	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:07:17,643	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:07:17,648	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:07:17,648	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:07:17,648	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:07:17,648	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:07:27,432	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F3_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 14:07:27,826	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 14:07:27,884	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:07:27,885	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:07:27,891	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:07:27,891	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:07:27,891	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:07:27,891	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:07:27,976	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	
28/03/2024 14:07:27,982	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:07:27,985	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:07:27,994	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:07:28,032	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:07:28,032	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:07:28,037	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:07:28,041	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:07:28,041	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:07:28,041	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:07:28,041	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:07:28,041	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:07:28,041	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:07:28,042	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:07:28,043	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:07:28,048	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:07:28,048	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:07:28,048	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:07:28,048	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:07:28,936	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_51_B	
28/03/2024 14:07:28,936	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_51_C	
28/03/2024 14:07:28,938	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	
28/03/2024 14:07:29,930	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	
28/03/2024 14:07:29,936	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:07:29,940	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	
28/03/2024 14:07:29,940	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_51_C	
28/03/2024 14:07:29,940	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 14:07:44,449	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:07:44,451	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:07:44,458	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:07:44,472	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:07:44,472	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:07:44,480	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:07:44,481	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:07:44,481	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:07:44,481	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:07:44,481	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:07:44,481	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:07:44,481	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:07:44,481	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:07:44,481	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:07:44,482	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:07:44,487	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:07:44,487	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:07:44,487	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:07:44,487	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:07:44,489	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:07:44,489	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:08:05,670	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 14:08:05,670	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 14:08:07,909	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	
28/03/2024 14:08:11,248	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 14:08:11,248	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 14:08:13,277	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	
28/03/2024 14:08:18,930	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 14:08:18,930	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 14:08:20,810	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
28/03/2024 14:08:39,664	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 14:08:39,722	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:08:39,723	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:08:39,723	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:08:39,723	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:08:39,723	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:08:39,725	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:08:39,814	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:08:40,766	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_51_B	
28/03/2024 14:08:40,768	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	
28/03/2024 14:08:40,770	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_51_C	
28/03/2024 14:08:53,289	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	
28/03/2024 14:08:53,353	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:08:53,356	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:08:53,360	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:08:53,360	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:08:53,360	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:08:53,360	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:08:58,397	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	
28/03/2024 14:08:58,462	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:08:58,463	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:08:58,469	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:08:58,469	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:08:58,469	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:08:58,469	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:09:04,321	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
28/03/2024 14:09:04,384	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:09:04,391	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:09:04,391	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:09:15,302	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	
28/03/2024 14:09:15,310	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	
28/03/2024 14:09:15,312	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_51_B	
28/03/2024 14:09:15,312	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_51_C	
28/03/2024 14:09:15,314	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 14:09:29,191	SE-MDU.02F3.12F3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F3	Pos	operador
28/03/2024 14:09:31,418	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 14:09:32,989	SE-MDU.02F3.12F3	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
28/03/2024 14:09:36,520	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:09:36,543	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:09:36,552	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:09:36,552	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:09:36,552	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:09:36,552	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:09:38,692	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 14:09:40,302	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
28/03/2024 14:09:40,322	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
28/03/2024 14:09:42,176	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:09:42,176	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:09:42,176	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:09:42,176	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:09:42,176	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 14:09:42,177	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	operador
28/03/2024 14:09:42,177	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:09:42,177	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 14:09:42,177	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
28/03/2024 14:09:42,177	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 14:09:42,177	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12F3_TRIP_51_B	operador
28/03/2024 14:09:42,177	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12F3_TRIP_51_C	operador
28/03/2024 14:09:42,177	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	operador
28/03/2024 14:09:42,177	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
28/03/2024 14:09:42,177	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 14:09:42,177	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 14:09:42,177	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:09:42,177	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:09:42,177	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:09:42,178	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	operador
28/03/2024 14:09:42,178	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	operador
28/03/2024 14:09:42,178	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12F3_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 14:09:42,178	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z2_FASE	operador
28/03/2024 14:09:42,178	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12F3_TRIP_FALHA_FUS	operador
28/03/2024 14:11:17,060	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
28/03/2024 14:11:24,374	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
28/03/2024 14:11:26,478	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F3_TRIP_51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:11:26,536	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:11:26,537	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:11:26,544	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:11:26,544	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:11:26,544	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:11:26,544	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:11:26,628	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	
28/03/2024 14:11:26,635	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 14:11:26,637	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:11:26,647	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:11:27,401	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:11:27,401	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F3_TRIP_51N	operador
28/03/2024 14:11:27,401	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 14:11:27,401	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 14:11:27,401	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:11:27,402	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	operador
28/03/2024 14:11:28,664	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	
28/03/2024 14:11:28,672	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F3_TRIP_51N	
28/03/2024 14:11:33,099	SE-MDU.02F3.12F3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F3	Pos	operador
28/03/2024 14:11:35,749	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 14:11:40,421	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:11:40,444	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:11:40,455	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:11:40,455	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:11:40,455	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:11:40,455	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:11:43,024	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 14:11:53,950	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F3_TRIP_51N	
28/03/2024 14:11:53,980	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F3_TRIP_51N	
28/03/2024 14:11:54,004	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:11:54,005	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:11:54,005	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:11:54,005	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:11:54,005	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:11:54,007	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:12:04,064	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:12:04,065	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:12:04,065	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:12:04,065	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:12:04,065	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:14:04,042	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:14:54,865	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
28/03/2024 14:15:02,185	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
28/03/2024 14:15:52,812	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12F3_TRIP_46BC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:15:57,772	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12F3_TRIP_46BC	
28/03/2024 14:18:33,493	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z3_TERRA	
28/03/2024 14:18:33,549	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:18:33,549	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:18:33,556	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:18:33,556	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:18:33,556	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:18:33,556	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:18:33,642	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	
28/03/2024 14:18:33,647	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 14:18:33,649	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:18:33,659	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:18:33,893	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	
28/03/2024 14:18:33,901	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z3_TERRA	
28/03/2024 14:18:55,273	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z3_FASE	
28/03/2024 14:18:55,422	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	
28/03/2024 14:18:55,678	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	
28/03/2024 14:18:55,686	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z3_FASE	
28/03/2024 14:20:23,326	SE-MDU.02F3	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F3_FALTA_TENSAO_LT	operador
28/03/2024 14:20:33,757	SE-MDU.02F3	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F3_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 14:23:17,525	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12F3_TRIP_21_Z3_FASE	operador
28/03/2024 14:23:17,525	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:23:17,525	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12F3_TRIP_21_Z3_TERRA	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:23:17,525	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12F3_TRIP_51N	operador
28/03/2024 14:23:17,525	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12F3_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 14:23:17,525	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 14:23:17,525	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:23:17,526	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12F3_TRIP_50BF	operador
28/03/2024 14:23:17,526	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12F3_TRIP_46BC	operador
28/03/2024 14:23:17,526	SE-MDU.02F3	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F3_FALTA_TENSAO_LT	operador
28/03/2024 14:23:20,628	SE-MDU.02F3.12F3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12F3	Pos	operador
28/03/2024 14:23:27,970	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:23:27,990	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:23:27,997	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:23:27,997	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:23:27,997	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:23:27,997	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:29:21,220	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P7_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 14:29:21,300	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P7_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 14:29:32,369	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 14:29:32,369	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 14:29:37,310	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 14:29:37,310	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 14:29:53,815	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:29:53,821	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:29:53,834	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:29:53,838	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:29:53,838	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:29:53,838	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:29:53,838	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:29:53,845	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:29:53,846	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:29:53,846	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:29:53,846	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:29:53,846	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:29:53,847	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:29:53,850	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:29:53,850	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:30:04,526	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 14:30:04,526	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 14:30:06,558	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 14:30:06,558	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 14:30:06,558	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P7_TRIP_21_Z1_TERRA	operador
28/03/2024 14:30:06,558	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 14:30:11,977	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 14:30:19,286	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:30:48,756	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P7_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 14:30:48,824	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:30:48,826	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:30:48,828	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:30:48,828	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:30:48,828	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:30:48,828	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:30:48,842	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P7_TRIP_21_Z1_TERRA	
28/03/2024 14:30:58,894	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:30:58,895	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:30:58,895	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:30:58,895	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:30:58,895	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:31:14,820	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12P7_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 14:31:14,821	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:31:14,894	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:31:14,896	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:31:14,896	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:31:14,896	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:31:14,896	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:31:14,896	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:31:14,902	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12P7_TRIP_21_Z2_TERRA	
28/03/2024 14:31:14,995	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:31:15,001	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:31:21,169	SE-MDU.02P7.12P7	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P7	Pos	operador
28/03/2024 14:31:27,836	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 14:31:28,554	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:31:28,555	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:31:28,555	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:31:28,555	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:31:28,555	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:31:32,746	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:31:32,746	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 14:31:32,746	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	21 - Disp. Z2 Terra	LT_12P7_TRIP_21_Z2_TERRA	operador
28/03/2024 14:31:32,746	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 14:31:32,746	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:31:32,746	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	21 - Disp. Z1 Terra	LT_12P7_TRIP_21_Z1_TERRA	operador
28/03/2024 14:31:35,145	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 14:31:47,074	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12P7_TRIP_21_Z3_TERRA	
28/03/2024 14:31:47,146	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:31:47,148	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:31:47,148	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:31:47,148	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:31:47,148	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:31:47,148	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:31:47,157	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12P7_TRIP_21_Z3_TERRA	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:31:57,217	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:31:57,217	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:31:57,217	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:31:57,217	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:31:57,217	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:32:10,929	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P7_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 14:32:10,933	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:32:10,997	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:32:10,998	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:32:10,999	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:32:10,999	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:32:10,999	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:32:10,999	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:32:11,014	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P7_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 14:32:11,099	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 14:32:11,103	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:32:21,957	SE-MDU.02P7.12P7	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P7	Pos	operador
28/03/2024 14:32:26,087	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 14:32:28,927	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:32:28,928	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12P7_TRIP_21_Z3_TERRA	operador
28/03/2024 14:32:28,928	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P7_TRIP_21_Z1_FASE	operador
28/03/2024 14:32:28,928	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 14:32:28,928	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:32:28,928	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:32:29,346	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:32:29,349	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:32:29,349	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:32:29,349	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:32:29,349	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:32:33,398	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 14:32:40,481	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P7_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 14:32:40,546	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:32:40,548	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:32:40,549	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:32:40,549	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:32:40,549	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:32:40,549	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:32:40,565	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P7_TRIP_21_Z2_FASE	
28/03/2024 14:32:50,616	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:32:50,617	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:32:50,617	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:32:50,617	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:32:50,617	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:34:33,366	SE-MDU.02P7	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 14:34:44,081	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12P7_TRIP_21_Z3_FASE	
28/03/2024 14:34:44,081	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:34:44,147	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:34:44,151	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:34:44,156	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:34:44,156	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:34:44,156	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:34:44,156	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:34:44,163	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12P7_TRIP_21_Z3_FASE	
28/03/2024 14:34:44,256	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 14:34:44,261	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:35:17,359	SE-MDU.02P7.12P7	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P7	Pos	operador
28/03/2024 14:35:22,473	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 14:35:24,737	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:35:24,738	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:35:24,738	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:35:24,738	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:35:24,738	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:35:29,686	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 14:35:29,786	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 14:35:48,528	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12P7_TRIP_21_Z3_FASE	
28/03/2024 14:35:48,598	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:35:48,601	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:35:48,606	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:35:48,606	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:35:48,606	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:35:48,606	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:35:48,616	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12P7_TRIP_21_Z3_FASE	
28/03/2024 14:35:56,355	SE-MDU.02P7.12P7	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 79	79	operador
28/03/2024 14:35:58,668	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:35:58,675	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:35:58,675	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:35:58,675	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:35:58,675	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:35:59,770	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 14:36:03,665	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 14:36:03,671	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:36:07,065	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 14:36:23,678	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12P7_TRIP_21_Z3_TERRA	
28/03/2024 14:36:23,746	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:36:23,747	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:36:23,747	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:36:23,747	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:36:23,747	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:36:23,751	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:36:23,764	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12P7_TRIP_21_Z3_TERRA	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:36:33,818	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:36:33,825	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:36:33,825	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:36:33,825	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:36:33,825	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:38:02,716	SE-MDU.02P7	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 14:38:13,130	SE-MDU.02P7.12P7	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 79	79	operador
28/03/2024 14:38:18,025	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 14:38:20,445	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 14:38:20,451	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:38:25,152	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:38:25,152	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	21 - Disp. Z3 Terra	LT_12P7_TRIP_21_Z3_TERRA	operador
28/03/2024 14:38:25,152	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 14:38:25,152	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	21 - Disp. Z2 Fase	LT_12P7_TRIP_21_Z2_FASE	operador
28/03/2024 14:38:25,153	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 14:38:25,153	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	21 - Disp. Z3 Fase	LT_12P7_TRIP_21_Z3_FASE	operador
28/03/2024 14:38:25,153	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:38:25,153	SE-MDU.02P7	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	operador
28/03/2024 14:38:25,345	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 14:38:56,656	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	operador
28/03/2024 14:39:10,876	SE-MDU.02P7	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 14:40:03,538	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:40:22,953	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P7_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 14:40:22,964	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_50_C	
28/03/2024 14:40:22,964	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_50_B	
28/03/2024 14:40:22,973	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_50_C	
28/03/2024 14:40:22,976	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_50_B	
28/03/2024 14:40:22,988	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P7_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 14:40:23,021	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:40:23,022	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:40:23,026	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:40:23,026	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:40:23,026	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:40:23,026	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:40:33,091	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:40:33,097	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:40:33,097	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:40:33,097	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:40:33,097	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:41:26,285	SE-MDU.02P7	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 14:41:38,102	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P7_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 14:41:38,112	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_50_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:41:38,114	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_50_B	
28/03/2024 14:41:38,114	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_50_C	
28/03/2024 14:41:38,116	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:41:38,132	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_50_B	
28/03/2024 14:41:38,132	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_50_C	
28/03/2024 14:41:38,134	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_50_A	
28/03/2024 14:41:38,146	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P7_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 14:41:38,190	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:41:38,191	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:41:38,196	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:41:38,196	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:41:38,196	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:41:38,196	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:41:38,296	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 14:41:38,301	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:42:14,452	SE-MDU.02P7.12P7	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P7	Pos	operador
28/03/2024 14:42:19,025	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 14:42:19,876	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 14:42:21,840	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:42:21,845	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:42:21,845	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:42:21,845	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:42:21,845	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:42:22,072	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:42:22,072	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P7_TRIP_21_Z1_FASE	operador
28/03/2024 14:42:22,072	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 14:42:22,072	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_50_C	operador
28/03/2024 14:42:22,072	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_50_A	operador
28/03/2024 14:42:22,072	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 14:42:22,072	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:42:22,072	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	operador
28/03/2024 14:42:22,073	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_50_B	operador
28/03/2024 14:42:27,195	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 14:43:43,405	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P7_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 14:43:43,417	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_50_A	
28/03/2024 14:43:43,417	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_50_B	
28/03/2024 14:43:43,417	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_50_C	
28/03/2024 14:43:43,439	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_50_A	
28/03/2024 14:43:43,441	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_50_B	
28/03/2024 14:43:43,441	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_50_C	
28/03/2024 14:43:43,453	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P7_TRIP_21_Z1_FASE	
28/03/2024 14:43:43,481	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:43:43,482	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:43:43,488	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:43:43,488	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:43:43,488	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:43:43,488	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:43:53,553	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:43:53,556	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:43:53,556	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:43:53,556	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:43:53,556	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:43:59,702	SE-MDU.02P7.12P7	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 79	79	operador
28/03/2024 14:44:02,792	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 14:44:07,026	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 14:44:07,032	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:44:10,116	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 14:44:48,166	SE-MDU.02P7	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 14:45:02,274	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_50_A	
28/03/2024 14:45:02,276	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_50_B	
28/03/2024 14:45:02,276	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_50_C	
28/03/2024 14:45:02,294	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_50_B	
28/03/2024 14:45:02,294	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_50_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:45:02,296	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_50_A	
28/03/2024 14:45:02,342	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:45:02,346	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:45:02,346	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:45:02,346	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:45:02,346	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:45:02,346	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:45:12,412	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:45:12,415	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:45:12,415	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:45:12,415	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:45:12,415	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:45:43,006	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 14:46:00,318	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	21 - Disp. Z1 Fase	LT_12P7_TRIP_21_Z1_FASE	operador
28/03/2024 14:46:00,318	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 14:46:00,318	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_50_A	operador
28/03/2024 14:46:00,318	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 14:46:00,318	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:46:00,318	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	operador
28/03/2024 14:46:00,318	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_50_B	operador
28/03/2024 14:46:00,318	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_50_C	operador
28/03/2024 14:46:11,585	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 14:46:11,585	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:46:13,705	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	Modissimo Teste - Ativado	LT_12P7_MODIS_TESTE	
28/03/2024 14:46:13,725	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	
28/03/2024 14:46:28,598	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_50_A	
28/03/2024 14:46:28,600	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_50_B	
28/03/2024 14:46:28,600	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_50_C	
28/03/2024 14:46:28,601	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 14:46:29,346	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_51_A	
28/03/2024 14:46:29,346	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_51_B	
28/03/2024 14:46:29,346	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_51_C	
28/03/2024 14:46:39,085	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	Modissimo Teste - Ativado	LT_12P7_MODIS_TESTE	
28/03/2024 14:46:39,154	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:46:39,156	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:46:39,156	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:46:39,156	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:46:39,156	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:46:39,156	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:46:39,255	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 14:46:39,256	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P7_TRIP_50BF	
28/03/2024 14:46:39,261	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:46:39,276	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:46:43,955	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	
28/03/2024 14:46:44,014	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:46:44,016	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:46:44,017	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:46:44,017	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:46:44,017	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:46:44,017	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:46:44,019	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:46:44,019	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:46:44,019	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:46:44,019	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:46:44,019	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:46:44,019	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:47:01,580	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_50_A	
28/03/2024 14:47:01,582	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_50_C	
28/03/2024 14:47:01,584	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_50_B	
28/03/2024 14:47:01,588	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P7_TRIP_50BF	
28/03/2024 14:47:01,594	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_51_C	
28/03/2024 14:47:01,596	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_51_A	
28/03/2024 14:47:01,596	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_51_B	
28/03/2024 14:49:18,224	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_50_A	
28/03/2024 14:49:18,226	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_50_B	
28/03/2024 14:49:18,226	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_50_C	
28/03/2024 14:49:18,374	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P7_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:49:18,970	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_51_C	
28/03/2024 14:49:18,972	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_51_B	
28/03/2024 14:49:18,974	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_51_A	
28/03/2024 14:50:00,660	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_50_B	
28/03/2024 14:50:00,662	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_50_A	
28/03/2024 14:50:00,662	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_50_C	
28/03/2024 14:50:00,668	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P7_TRIP_50BF	
28/03/2024 14:50:00,674	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_51_A	
28/03/2024 14:50:00,676	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_51_B	
28/03/2024 14:50:00,676	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_51_C	
28/03/2024 14:52:20,144	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:52:20,147	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:52:20,156	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:52:20,168	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:52:20,168	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:52:20,169	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:52:20,169	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:52:20,169	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:52:20,169	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:52:20,176	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:52:20,177	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:52:20,177	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:52:20,177	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:52:20,177	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:52:20,177	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:52:20,177	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:52:20,177	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:52:20,177	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:52:40,764	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 14:53:28,554	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 14:53:28,554	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
28/03/2024 14:53:28,554	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
28/03/2024 14:53:28,554	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador
28/03/2024 14:53:28,554	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:53:28,554	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
28/03/2024 14:53:28,554	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
28/03/2024 14:53:28,844	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 14:53:28,844	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:53:28,844	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
28/03/2024 14:53:28,844	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
28/03/2024 14:53:28,844	SE-MDU.02T1AT.32T1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:53:29,854	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
28/03/2024 14:53:29,854	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	
28/03/2024 14:53:29,854	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	
28/03/2024 14:53:32,134	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 14:53:45,075	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:53:45,076	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 14:53:45,076	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_51_B	operador
28/03/2024 14:53:45,076	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	operador
28/03/2024 14:53:45,076	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:53:45,076	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
28/03/2024 14:53:45,076	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:53:45,077	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	Modissimo Teste - Ativado	LT_12P7_MODIS_TESTE	operador
28/03/2024 14:53:45,077	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador
28/03/2024 14:53:45,077	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_50_C	operador
28/03/2024 14:53:45,077	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
28/03/2024 14:53:45,077	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_50_A	operador
28/03/2024 14:53:45,077	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 14:53:45,077	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_51_C	operador
28/03/2024 14:53:45,077	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 14:53:45,078	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:53:45,078	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 14:53:45,078	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P7_TRIP_50BF	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:53:45,078	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
28/03/2024 14:53:45,078	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
28/03/2024 14:53:45,078	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:53:45,078	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:53:45,078	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	operador
28/03/2024 14:53:45,079	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_50_B	operador
28/03/2024 14:54:00,643	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_50_A	
28/03/2024 14:54:00,646	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_50_B	
28/03/2024 14:54:00,646	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_50_C	
28/03/2024 14:54:00,707	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:54:00,710	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:54:00,716	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:54:00,716	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:54:00,716	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:54:00,716	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:54:00,793	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P7_TRIP_50BF	
28/03/2024 14:54:00,853	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:54:00,856	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:54:00,856	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:54:00,860	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:54:00,860	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:54:00,862	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:54:00,864	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:54:00,869	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:54:00,869	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:54:00,869	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:54:00,869	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:54:00,869	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:54:00,869	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:54:00,869	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:54:00,869	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:54:01,391	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_51_B	
28/03/2024 14:54:01,391	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_51_C	
28/03/2024 14:54:01,393	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_51_A	
28/03/2024 14:54:02,750	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_50_A	
28/03/2024 14:54:02,750	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_50_B	
28/03/2024 14:54:02,751	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_50_C	
28/03/2024 14:54:02,755	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P7_TRIP_50BF	
28/03/2024 14:54:02,763	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_51_C	
28/03/2024 14:54:02,766	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_51_A	
28/03/2024 14:54:02,766	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_51_B	
28/03/2024 14:54:12,175	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:54:12,177	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:54:12,186	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:54:12,193	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:54:12,194	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:54:12,194	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:54:12,198	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:54:12,200	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:54:12,200	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:54:12,200	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:54:12,200	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:54:12,200	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:54:12,207	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:54:12,207	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:54:12,207	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:54:12,207	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:54:12,208	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:54:12,216	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:54:12,216	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:54:12,216	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:54:12,216	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:54:27,897	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 14:54:27,897	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 14:54:29,557	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	
28/03/2024 14:54:31,859	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 14:54:31,859	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:54:33,579	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	
28/03/2024 14:54:38,055	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 14:54:38,055	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 14:54:40,165	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
28/03/2024 14:54:52,472	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_50_A	
28/03/2024 14:54:52,472	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_50_B	
28/03/2024 14:54:52,472	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_50_C	
28/03/2024 14:54:52,538	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:54:52,541	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:54:52,546	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:54:52,546	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:54:52,546	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:54:52,546	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:54:52,622	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P7_TRIP_50BF	
28/03/2024 14:54:53,214	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_51_C	
28/03/2024 14:54:53,218	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_51_A	
28/03/2024 14:54:53,218	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_51_B	
28/03/2024 14:55:03,197	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	
28/03/2024 14:55:03,260	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:55:03,264	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:55:03,269	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:55:03,269	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:55:03,269	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:55:03,269	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:55:06,701	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	
28/03/2024 14:55:06,761	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:55:06,763	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:55:06,770	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:55:06,770	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:55:06,770	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:55:06,770	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:55:11,556	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
28/03/2024 14:55:11,614	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:55:11,617	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:55:11,617	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:55:20,438	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_50_A	
28/03/2024 14:55:20,438	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_50_C	
28/03/2024 14:55:20,440	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_50_B	
28/03/2024 14:55:20,444	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P7_TRIP_50BF	
28/03/2024 14:55:20,452	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_51_B	
28/03/2024 14:55:20,452	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_51_C	
28/03/2024 14:55:20,452	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_51_A	
28/03/2024 14:55:39,379	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:55:39,379	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:55:39,379	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 14:55:39,379	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:55:39,379	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:55:39,379	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	operador
28/03/2024 14:55:39,379	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 14:55:39,379	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_51_B	operador
28/03/2024 14:55:39,380	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:55:39,380	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	operador
28/03/2024 14:55:39,380	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 14:55:39,380	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_50_C	operador
28/03/2024 14:55:39,380	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_50_A	operador
28/03/2024 14:55:39,380	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_51_C	operador
28/03/2024 14:55:39,380	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:55:39,380	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	operador
28/03/2024 14:55:39,380	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P7_TRIP_50BF	operador
28/03/2024 14:55:39,380	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:55:39,380	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:55:39,380	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_50_B	operador
28/03/2024 14:57:30,733	SE-MDU.02P7.12P7	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P7	Pos	operador
28/03/2024 14:57:34,274	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 14:57:34,274	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 14:57:35,573	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 14:57:37,836	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:57:38,110	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:57:38,127	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:57:38,134	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:57:38,134	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:57:38,134	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:57:38,134	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:57:42,904	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 14:57:49,938	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:57:49,939	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:57:49,961	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:57:49,962	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:57:49,967	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:57:49,967	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:57:49,967	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:57:49,967	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:57:49,968	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:57:49,971	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:57:49,971	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:57:49,971	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:57:49,971	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:57:49,977	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:57:49,977	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:57:58,767	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P7_TRIP_50N	
28/03/2024 14:57:58,831	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:57:58,835	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:57:58,835	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:57:58,835	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:57:58,835	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:57:58,835	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:57:58,918	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P7_TRIP_50BF	
28/03/2024 14:57:58,924	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 14:57:58,930	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:57:58,940	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:57:58,976	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:57:58,979	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:57:58,979	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:57:58,982	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:57:58,982	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:57:58,983	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:57:58,983	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:57:58,983	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:57:58,983	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:57:58,985	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 14:57:58,985	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:57:58,989	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:57:58,989	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:57:58,989	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:57:58,989	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:57:59,127	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P7_TRIP_51N	
28/03/2024 14:58:00,082	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P7_TRIP_51N	operador
28/03/2024 14:58:00,082	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:58:00,082	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:58:00,083	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:58:00,083	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:58:00,083	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 14:58:00,083	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 14:58:00,083	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:58:00,083	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P7_TRIP_50BF	operador
28/03/2024 14:58:00,083	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:58:00,083	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P7_TRIP_50N	operador
28/03/2024 14:58:00,083	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:58:01,399	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P7_TRIP_50N	
28/03/2024 14:58:01,406	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	LT_12P7_TRIP_50BF	
28/03/2024 14:58:01,418	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P7_TRIP_51N	
28/03/2024 14:58:07,253	SE-MDU.02P7.12P7	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P7	Pos	operador
28/03/2024 14:58:09,953	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:58:12,109	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:58:12,109	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:58:12,115	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 14:58:12,128	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:58:12,132	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:58:12,132	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:58:12,137	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:58:12,137	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:58:12,137	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:58:12,137	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:58:12,137	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:58:12,137	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:58:12,139	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 14:58:12,141	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:58:12,141	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:58:12,141	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:58:12,141	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:58:12,144	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:58:12,144	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:58:12,144	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:58:12,144	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:58:17,286	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 14:58:23,807	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P7_TRIP_50N	
28/03/2024 14:58:23,827	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P7_TRIP_50N	
28/03/2024 14:58:23,873	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:58:23,876	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:58:23,876	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:58:23,876	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:58:23,876	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:58:23,876	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:58:33,941	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 14:58:33,946	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:58:33,946	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:58:33,946	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 14:58:33,946	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 14:59:26,262	SE-MDU.02P7.12P7	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 79	79	operador
28/03/2024 14:59:31,270	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 14:59:33,596	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 14:59:33,601	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	
28/03/2024 14:59:38,596	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 15:00:55,178	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_51_B	
28/03/2024 15:00:55,180	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_51_A	
28/03/2024 15:00:55,180	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:00:55,208	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_51_B	
28/03/2024 15:00:55,210	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_51_A	
28/03/2024 15:00:55,212	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_51_C	
28/03/2024 15:00:55,246	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:00:55,247	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:00:55,247	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:00:55,247	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:00:55,247	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:00:55,251	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	
28/03/2024 15:01:05,322	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:01:05,325	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:01:05,325	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:01:05,325	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:01:05,325	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:01:59,945	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12P7_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 15:02:26,343	SE-MDU.02P7.12P7	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 79	79	operador
28/03/2024 15:02:29,108	SE-MDU.02P7.12P7	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
28/03/2024 15:02:31,660	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 15:02:33,615	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 15:02:33,620	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:02:36,444	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
28/03/2024 15:02:36,465	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
28/03/2024 15:02:38,994	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 15:03:38,051	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12P7_TRIP_FALHA_FUS	
28/03/2024 15:03:41,700	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
28/03/2024 15:03:49,056	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
28/03/2024 15:03:51,161	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P7_TRIP_51N	
28/03/2024 15:03:51,191	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P7_TRIP_51N	
28/03/2024 15:03:51,225	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:03:51,226	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	
28/03/2024 15:03:51,227	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:03:51,227	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:03:51,227	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:03:51,227	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:04:01,293	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:04:01,296	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:04:01,296	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:04:01,296	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:04:01,296	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:04:52,181	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
28/03/2024 15:04:59,535	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:05:09,532	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P7_TRIP_46BC	
28/03/2024 15:05:21,000	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P7_TRIP_46BC	
28/03/2024 15:05:57,105	SE-MDU.02P7	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P7_FALTA_TENSAO_LT	operador
28/03/2024 15:06:01,270	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	
28/03/2024 15:06:04,505	SE-MDU.02P7	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P7_FALTA_TENSAO_LT	
28/03/2024 15:07:50,085	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	LT_12P7_TRIP_51N	operador
28/03/2024 15:07:50,085	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	LT_12P7_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 15:07:50,086	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
28/03/2024 15:07:50,086	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	LT_12P7_TRIP_51_B	operador
28/03/2024 15:07:50,086	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
28/03/2024 15:07:50,086	SE-MDU.02P7	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P7_FALTA_TENSAO_LT	operador
28/03/2024 15:07:50,086	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Ciclo em Curso	LT_12P7_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 15:07:50,086	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	LT_12P7_TRIP_51_C	operador
28/03/2024 15:07:50,086	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 15:07:50,086	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	Disp. Falha Fusível (Perda Tensao Polarização)	LT_12P7_TRIP_FALHA_FUS	operador
28/03/2024 15:07:50,086	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	LT_12P7_TRIP_46BC	operador
28/03/2024 15:07:50,086	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:07:50,086	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	LT_12P7_TRIP_50N	operador
28/03/2024 15:25:24,912	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 15:25:24,912	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
28/03/2024 15:25:24,912	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
28/03/2024 15:25:24,912	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:26:05,722	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 15:26:22,962	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 15:26:22,962	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 15:26:27,835	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 15:26:27,835	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 15:26:29,737	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 15:26:29,737	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 15:26:53,963	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
28/03/2024 15:26:53,963	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	
28/03/2024 15:26:53,963	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	
28/03/2024 15:26:54,015	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:26:54,023	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:26:54,023	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:26:54,023	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:26:54,123	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
28/03/2024 15:26:54,182	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:26:54,182	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:26:54,185	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:26:54,185	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:26:54,185	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:26:54,185	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:26:54,185	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:26:54,187	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:26:54,189	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:26:54,189	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:26:54,189	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:26:54,189	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:26:54,197	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:26:54,206	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:26:54,206	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:26:54,206	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:26:54,206	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:26:54,236	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:26:54,306	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 15:26:54,312	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:26:54,321	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:26:54,836	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
28/03/2024 15:26:54,836	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
28/03/2024 15:26:54,836	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
28/03/2024 15:26:55,126	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
28/03/2024 15:26:55,126	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	
28/03/2024 15:26:55,130	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	
28/03/2024 15:26:55,132	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
28/03/2024 15:26:55,142	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:26:55,142	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
28/03/2024 15:26:55,142	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
28/03/2024 15:27:08,574	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 15:27:08,575	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:27:08,575	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	operador
28/03/2024 15:27:08,575	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 15:27:08,575	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 15:27:08,575	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:27:08,575	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	operador
28/03/2024 15:27:08,575	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 15:27:08,575	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	operador
28/03/2024 15:27:08,575	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	operador
28/03/2024 15:27:08,575	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 15:27:08,575	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 15:27:08,575	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 15:27:08,575	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:27:08,575	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:27:08,575	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	operador
28/03/2024 15:27:08,575	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	operador
28/03/2024 15:27:08,576	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:27:08,576	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 15:27:15,692	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
28/03/2024 15:27:23,118	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:27:23,123	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:27:23,123	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:27:23,123	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:34:48,866	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
28/03/2024 15:34:48,866	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	
28/03/2024 15:34:48,866	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	
28/03/2024 15:34:48,886	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
28/03/2024 15:34:48,886	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	
28/03/2024 15:34:48,890	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	
28/03/2024 15:34:48,922	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:34:48,927	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:34:48,927	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:34:48,927	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:34:59,339	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
28/03/2024 15:35:06,764	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:35:06,770	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:35:06,770	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:35:06,770	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:35:38,126	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 15:35:38,126	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 15:35:38,130	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 15:35:38,145	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:35:38,145	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:35:38,149	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:35:38,149	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:35:38,149	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:35:38,149	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:35:38,149	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:35:38,149	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:35:38,149	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:35:38,149	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:35:38,152	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:35:38,155	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:35:38,155	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:35:38,155	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:35:38,155	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:36:02,780	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 15:36:02,780	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:36:05,460	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	Modissimo Teste - Ativado	TR_12T1_MODIS_TESTE	
28/03/2024 15:36:05,480	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
28/03/2024 15:36:16,903	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
28/03/2024 15:36:16,904	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	
28/03/2024 15:36:16,904	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	
28/03/2024 15:36:17,775	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
28/03/2024 15:36:17,775	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
28/03/2024 15:36:17,775	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
28/03/2024 15:36:27,070	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Modissimo Teste - Ativado	TR_12T1_MODIS_TESTE	
28/03/2024 15:36:27,135	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:36:27,140	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:36:27,140	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:36:27,140	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:36:27,240	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
28/03/2024 15:36:33,340	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
28/03/2024 15:36:33,396	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:36:33,397	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:36:33,399	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:36:33,399	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:36:33,399	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:36:33,399	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:36:33,400	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:36:33,400	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:36:33,400	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:36:33,400	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:36:33,400	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:36:33,402	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:36:33,411	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:36:33,412	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:36:33,417	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:36:33,417	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:36:33,417	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:36:33,417	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:36:42,732	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
28/03/2024 15:36:42,732	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	
28/03/2024 15:36:42,735	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	
28/03/2024 15:36:42,739	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
28/03/2024 15:36:42,748	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
28/03/2024 15:36:42,748	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
28/03/2024 15:36:42,748	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
28/03/2024 15:36:45,566	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:36:45,566	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:36:45,571	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:36:45,585	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:36:45,587	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:36:45,589	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:36:45,589	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:36:45,589	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:36:45,589	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:36:45,589	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:36:45,589	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:36:45,589	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:36:45,589	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:36:45,592	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:36:45,595	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:36:45,595	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:36:45,595	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:36:45,595	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:36:45,707	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:36:45,710	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:36:45,710	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:36:45,710	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:36:55,309	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 15:36:55,309	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 15:36:56,839	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:36:56,839	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 15:36:58,386	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 15:36:58,386	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 15:37:00,059	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	
28/03/2024 15:37:01,279	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	
28/03/2024 15:37:02,605	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	
28/03/2024 15:37:15,896	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
28/03/2024 15:37:15,898	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	
28/03/2024 15:37:15,898	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	
28/03/2024 15:37:15,954	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:37:15,960	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:37:15,960	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:37:15,960	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:37:16,054	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
28/03/2024 15:37:16,768	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
28/03/2024 15:37:16,768	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
28/03/2024 15:37:16,770	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
28/03/2024 15:37:26,519	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	
28/03/2024 15:37:26,587	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:37:26,591	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:37:26,591	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:37:26,591	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:37:26,591	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:37:26,591	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:37:29,449	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	
28/03/2024 15:37:29,507	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:37:29,510	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:37:29,510	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:37:29,510	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:37:29,510	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:37:29,512	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:37:31,975	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	
28/03/2024 15:37:32,050	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:37:32,051	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:37:32,056	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:37:32,056	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:37:32,056	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:37:32,056	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:37:39,900	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	
28/03/2024 15:37:39,902	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	
28/03/2024 15:37:39,902	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	
28/03/2024 15:37:39,906	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
28/03/2024 15:37:39,914	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:37:39,914	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
28/03/2024 15:37:39,914	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
28/03/2024 15:38:11,725	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 15:38:11,725	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 15:38:11,725	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:38:11,725	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	operador
28/03/2024 15:38:11,725	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 15:38:11,725	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 15:38:11,725	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:38:11,725	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_50_C	operador
28/03/2024 15:38:11,725	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	operador
28/03/2024 15:38:11,725	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 15:38:11,725	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 15:38:11,725	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_50_A	operador
28/03/2024 15:38:11,726	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	operador
28/03/2024 15:38:11,726	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 15:38:11,726	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 15:38:11,726	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	operador
28/03/2024 15:38:11,726	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Modissimo Teste - Ativado	TR_12T1_MODIS_TESTE	operador
28/03/2024 15:38:11,726	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:38:11,726	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:38:11,726	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	operador
28/03/2024 15:38:11,726	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_50_B	operador
28/03/2024 15:38:11,726	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	operador
28/03/2024 15:38:11,726	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	operador
28/03/2024 15:38:41,305	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 15:38:41,307	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 15:38:41,311	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 15:38:41,317	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:38:41,321	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:38:41,321	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:38:41,321	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:38:41,336	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:38:41,336	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:38:41,338	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:38:41,338	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:38:41,338	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:38:41,338	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:38:41,340	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:38:41,340	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:38:41,340	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:38:41,340	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:38:41,347	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:38:41,356	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:38:41,356	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:38:41,356	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:38:41,356	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:38:47,402	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
28/03/2024 15:38:49,500	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 15:38:49,501	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 15:38:49,501	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
28/03/2024 15:38:49,501	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 15:38:49,501	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 15:38:50,790	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 15:38:50,790	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 15:38:52,709	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 15:38:52,709	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 15:38:53,840	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 15:38:53,840	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 15:38:54,780	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
28/03/2024 15:38:55,196	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 15:38:55,196	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 15:39:40,420	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
28/03/2024 15:39:40,478	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:39:40,481	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:39:40,481	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:39:40,481	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:39:40,578	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
28/03/2024 15:39:40,641	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:39:40,641	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:39:40,643	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:39:40,646	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:39:40,650	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:39:40,650	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:39:40,650	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:39:40,650	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:39:40,650	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:39:40,650	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:39:40,650	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:39:40,650	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:39:40,653	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:39:40,656	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:39:40,656	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:39:40,656	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:39:40,656	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:39:40,656	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:39:42,222	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
28/03/2024 15:39:42,738	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
28/03/2024 15:39:42,740	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
28/03/2024 15:39:42,752	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
28/03/2024 15:39:56,525	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:39:56,528	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:39:56,531	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:39:56,548	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:39:56,551	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:39:56,551	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:39:56,551	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:39:56,559	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:39:56,559	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:39:56,560	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:39:56,560	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:39:56,560	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:39:56,560	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:39:56,567	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:39:56,570	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:39:56,570	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:39:56,570	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:39:56,570	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:39:56,576	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:39:56,576	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:39:56,576	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:39:56,576	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:40:08,841	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
28/03/2024 15:40:08,863	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	
28/03/2024 15:40:08,899	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:40:08,904	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:40:08,904	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:40:08,904	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:40:20,097	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
28/03/2024 15:40:27,539	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:40:27,543	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:40:27,543	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:40:27,543	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:41:36,051	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
28/03/2024 15:41:43,452	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
28/03/2024 15:41:44,551	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:41:44,579	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
28/03/2024 15:41:44,609	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:41:44,613	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:41:44,613	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:41:44,613	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:41:48,887	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
28/03/2024 15:41:53,310	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 15:41:53,310	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:41:53,310	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 15:41:53,310	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:41:53,310	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	operador
28/03/2024 15:41:53,310	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 15:41:53,310	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 15:41:53,310	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:41:53,310	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:41:53,310	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_50N	operador
28/03/2024 15:41:53,311	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	operador
28/03/2024 15:41:56,321	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:41:56,324	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:41:56,324	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:41:56,324	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:42:09,688	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
28/03/2024 15:42:09,750	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:42:09,755	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:42:09,755	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:42:09,755	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:42:09,846	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
28/03/2024 15:42:09,902	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:42:09,903	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:42:09,903	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:42:09,903	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:42:09,903	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:42:09,905	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:42:09,909	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:42:09,910	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:42:09,910	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:42:09,910	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:42:09,910	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:42:09,910	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:42:09,920	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:42:09,922	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:42:09,927	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:42:09,927	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:42:09,927	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:42:09,927	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:42:11,042	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
28/03/2024 15:42:11,054	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	
28/03/2024 15:42:16,346	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:42:16,349	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:42:16,357	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:42:16,380	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:42:16,381	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:42:16,381	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:42:16,381	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:42:16,381	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:42:16,381	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:42:16,388	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:42:16,388	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:42:16,388	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:42:16,388	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:42:16,390	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:42:16,396	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:42:16,396	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:42:16,396	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:42:16,396	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:42:16,490	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:42:16,493	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:42:16,493	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:42:16,493	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:43:39,366	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
28/03/2024 15:43:39,366	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
28/03/2024 15:43:39,368	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
28/03/2024 15:43:39,420	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:43:39,423	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:43:39,423	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:43:39,423	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:43:39,524	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
28/03/2024 15:43:39,581	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:43:39,582	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:43:39,585	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:43:39,585	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:43:39,589	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:43:39,589	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:43:39,589	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:43:39,589	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:43:39,592	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:43:39,592	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:43:39,592	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:43:39,592	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:43:39,604	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:43:39,606	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:43:39,607	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:43:39,607	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:43:39,607	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:43:39,607	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:43:41,046	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
28/03/2024 15:43:41,056	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
28/03/2024 15:43:41,056	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
28/03/2024 15:43:41,058	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
28/03/2024 15:43:56,776	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:43:56,779	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:43:56,787	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 15:43:56,800	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:43:56,801	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:43:56,802	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:43:56,802	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:43:56,802	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:43:56,802	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:43:56,808	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:43:56,808	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:43:56,808	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:43:56,808	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:43:56,810	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:43:56,813	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:43:56,813	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:43:56,813	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:43:56,816	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:43:56,817	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:43:56,817	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:43:56,817	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:43:56,817	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:44:10,080	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
28/03/2024 15:44:10,080	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
28/03/2024 15:44:10,082	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
28/03/2024 15:44:10,110	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:44:10,112	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
28/03/2024 15:44:10,114	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
28/03/2024 15:44:10,140	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:44:10,146	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:44:10,146	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:44:10,146	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:45:24,998	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
28/03/2024 15:45:32,420	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:45:32,424	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:45:32,424	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:45:32,424	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:45:39,574	SE-MDU.02T1BT.11T1	COS	Enviado comando N2 do 11T1	N2N3	operador
28/03/2024 15:45:46,961	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 15:45:46,961	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 15:47:45,508	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 15:47:45,508	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:47:45,508	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 15:47:45,508	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 15:47:45,509	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_12T1_TRIP_51N	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:47:45,509	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 15:47:45,509	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	operador
28/03/2024 15:47:45,509	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 15:47:45,509	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:47:45,509	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:47:45,509	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:47:45,510	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	operador
28/03/2024 15:47:45,510	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	operador
28/03/2024 15:51:40,564	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_87	System
28/03/2024 15:51:40,564	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_87	
28/03/2024 15:52:01,440	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_87	operador
28/03/2024 15:55:14,068	SE-MDU.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
28/03/2024 15:55:14,068	SE-MDU.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
28/03/2024 15:55:14,070	SE-MDU.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
28/03/2024 15:55:14,070	SE-MDU.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
28/03/2024 15:55:14,090	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
28/03/2024 15:55:14,090	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
28/03/2024 15:55:14,092	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
28/03/2024 15:55:14,092	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
28/03/2024 15:55:14,127	SE-MDU.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:55:14,128	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
28/03/2024 15:55:14,128	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:55:14,132	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:55:14,132	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:55:14,136	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:55:14,136	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	ED4-9 86T1-Atuado	86T	
28/03/2024 15:55:14,139	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:55:14,139	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:55:41,489	SE-MDU.02T1.02T1	Rearmar 86	Enviado comando Rearmar 86 do 86T_87	86T_87	operador
28/03/2024 15:55:48,902	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
28/03/2024 15:55:48,903	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
28/03/2024 15:55:48,908	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	ED4-9 86T1-Atuado	86T	
28/03/2024 15:55:48,909	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:55:48,912	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:55:50,464	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
28/03/2024 15:55:57,085	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
28/03/2024 15:55:57,899	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:55:57,901	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:55:57,901	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:55:57,901	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:56:04,536	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 15:56:04,537	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 15:56:04,537	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 15:56:04,537	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 15:56:45,995	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	operador
28/03/2024 15:56:45,996	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	ED4-9 86T1-Atuado	86T	operador
28/03/2024 15:56:45,996	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:56:45,996	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	operador
28/03/2024 15:56:45,996	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	operador
28/03/2024 15:56:45,996	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	operador
28/03/2024 15:56:45,996	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	operador
28/03/2024 15:56:45,996	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	operador
28/03/2024 15:56:45,996	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 15:57:22,346	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_87	
28/03/2024 15:57:22,346	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_87	operador
28/03/2024 15:57:24,696	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Modissimo Teste - Ativado	TR_87T1_MODIS_TESTE	
28/03/2024 15:57:24,714	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_87T1_EM_TESTE	
28/03/2024 15:57:28,934	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_87	
28/03/2024 15:57:28,934	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_87	
28/03/2024 16:00:32,661	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_87	operador
28/03/2024 16:00:32,661	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Modissimo Teste - Ativado	TR_87T1_MODIS_TESTE	operador
28/03/2024 16:00:32,661	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_87	operador
28/03/2024 16:00:32,662	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_87T1_EM_TESTE	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:02:06,684	SE-MDU.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 16:02:38,145	SE-MDU.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
28/03/2024 16:02:38,145	SE-MDU.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
28/03/2024 16:02:38,147	SE-MDU.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
28/03/2024 16:02:38,147	SE-MDU.02T1.02T1	Atuada	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	
28/03/2024 16:02:38,155	SE-MDU.02T1.02T1	Atuada	87i - Disp. Dif. Instantaneo	TR_87T1_TRIP_87I	
28/03/2024 16:02:38,525	SE-MDU.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 16:03:10,535	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_87	
28/03/2024 16:03:10,535	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3_87	operador
28/03/2024 16:03:13,694	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Modissimo Teste - Ativado	TR_87T1_MODIS_TESTE	operador
28/03/2024 16:03:13,753	SE-MDU.02T1.02T1	Atuada	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
28/03/2024 16:03:13,753	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:03:13,755	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:03:13,755	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:03:13,755	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
28/03/2024 16:03:13,758	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:03:13,759	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	ED4-9 86T1-Atuado	86T	
28/03/2024 16:03:13,762	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:03:13,762	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:03:32,854	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_87T1_EM_TESTE	operador
28/03/2024 16:03:42,047	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:03:42,049	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	
28/03/2024 16:03:42,049	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	
28/03/2024 16:03:42,049	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	
28/03/2024 16:03:42,053	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	87i - Disp. Dif. Instantaneo	TR_87T1_TRIP_87I	
28/03/2024 16:03:49,726	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_87	
28/03/2024 16:03:49,726	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_87	
28/03/2024 16:04:58,407	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
28/03/2024 16:04:58,408	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	
28/03/2024 16:04:58,417	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:04:58,420	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	ED4-9 86T1-Atuado	86T	
28/03/2024 16:04:58,422	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:04:58,436	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:04:58,445	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:04:58,445	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:04:58,445	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:04:58,449	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:04:58,452	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:04:58,452	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:04:58,452	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:05:05,038	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase B	TR_87T1_TRIP_87_B	operador
28/03/2024 16:05:05,038	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	ED4-9 86T1-Atuado	86T	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:05:05,038	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 16:05:05,038	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_87	operador
28/03/2024 16:05:05,039	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	ED3-1 86T1-Atuado	86T_87	operador
28/03/2024 16:05:05,039	SE-MDU.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_87T1_CARGA_AJUSTE	operador
28/03/2024 16:05:05,039	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase A	TR_87T1_TRIP_87_A	operador
28/03/2024 16:05:05,039	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_87	operador
28/03/2024 16:05:05,039	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	87i - Disp. Dif. Instantaneo	TR_87T1_TRIP_87I	operador
28/03/2024 16:05:05,039	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Diferencial Fase C	TR_87T1_TRIP_87_C	operador
28/03/2024 16:05:05,039	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	87 - Disp. Dif. Porcentual	TR_87T1_TRIP_87P	operador
28/03/2024 16:05:05,039	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	operador
28/03/2024 16:05:05,040	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 16:06:06,684	SE-MDU.02T1.02T1	Atuada	51G - Disp. Temp. Sobrecor. Neutro BT (retaguarda)	TR_87T1_TRIP_51G_BT	
28/03/2024 16:06:06,758	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:06:06,760	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 16:06:06,764	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:06:06,764	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:06:06,764	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:06:20,051	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	51G - Disp. Temp. Sobrecor. Neutro BT (retaguarda)	TR_87T1_TRIP_51G_BT	
28/03/2024 16:06:39,454	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
28/03/2024 16:06:46,905	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 16:06:46,928	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:06:46,934	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:06:46,934	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:06:46,934	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:07:49,600	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 16:07:49,600	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	51G - Disp. Temp. Sobrecor. Neutro BT (retaguarda)	TR_87T1_TRIP_51G_BT	operador
28/03/2024 16:07:49,600	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 16:10:46,861	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 16:10:54,285	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 16:11:00,622	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	
28/03/2024 16:11:00,624	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_50_B	
28/03/2024 16:11:00,624	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	
28/03/2024 16:11:00,642	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	
28/03/2024 16:11:00,644	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_50_B	
28/03/2024 16:11:00,646	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	
28/03/2024 16:11:00,688	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:11:00,695	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:11:00,695	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:11:00,695	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:11:00,726	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 16:11:00,751	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 16:11:00,757	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 16:11:06,635	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:11:08,714	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 16:11:14,110	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:11:14,115	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:11:14,115	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:11:14,115	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:11:16,135	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 16:11:51,995	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 16:11:51,995	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 16:11:54,445	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	Modissimo Teste - Ativado	TR_11T1_MODIS_TESTE	
28/03/2024 16:11:54,466	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
28/03/2024 16:12:06,170	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	
28/03/2024 16:12:06,172	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_50_B	
28/03/2024 16:12:06,172	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	
28/03/2024 16:12:07,186	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
28/03/2024 16:12:07,188	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
28/03/2024 16:12:07,188	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
28/03/2024 16:12:17,435	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Modissimo Teste - Ativado	TR_11T1_MODIS_TESTE	
28/03/2024 16:12:17,508	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:12:17,512	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 16:12:17,516	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:12:17,516	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:12:17,516	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:12:17,536	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 16:12:17,606	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
28/03/2024 16:12:22,805	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
28/03/2024 16:12:22,871	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:12:22,872	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:12:22,872	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:12:22,872	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:12:32,858	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_50_B	
28/03/2024 16:12:32,858	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	
28/03/2024 16:12:32,858	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
28/03/2024 16:12:32,860	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	
28/03/2024 16:12:32,870	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
28/03/2024 16:12:32,872	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
28/03/2024 16:12:32,872	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
28/03/2024 16:12:34,484	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	operador
28/03/2024 16:12:34,484	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador
28/03/2024 16:12:34,484	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 16:12:34,484	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 16:12:34,484	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador
28/03/2024 16:12:34,484	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 16:12:34,484	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_50_B	operador
28/03/2024 16:12:34,484	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Modissimo Teste - Ativado	TR_11T1_MODIS_TESTE	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:12:34,484	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	operador
28/03/2024 16:12:34,484	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 16:12:34,484	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 16:12:34,484	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	operador
28/03/2024 16:12:34,484	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 16:12:34,484	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	operador
28/03/2024 16:13:08,257	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 16:13:08,270	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 16:13:08,279	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 16:13:08,280	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:13:08,280	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:13:08,280	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:13:08,286	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:13:08,286	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:13:08,286	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:13:16,176	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 16:13:16,176	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 16:13:36,842	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
28/03/2024 16:13:44,267	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
28/03/2024 16:14:15,354	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_50N	
28/03/2024 16:14:15,420	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:14:15,424	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:14:15,428	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:14:15,428	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:14:15,428	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:14:15,514	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
28/03/2024 16:14:15,571	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:14:15,581	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:14:15,581	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:14:15,581	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:14:16,642	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
28/03/2024 16:14:18,296	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_50N	
28/03/2024 16:14:18,296	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
28/03/2024 16:14:18,310	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
28/03/2024 16:14:30,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 16:14:30,051	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:14:30,060	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:14:30,061	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:14:30,061	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:14:30,061	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:14:30,067	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:14:30,067	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:14:30,067	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:14:37,310	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_50N	
28/03/2024 16:14:37,334	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_50N	
28/03/2024 16:14:37,378	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:14:37,379	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 16:14:37,388	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:14:37,388	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:14:37,388	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:14:43,562	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
28/03/2024 16:14:45,884	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 16:14:51,009	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 16:14:51,030	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:14:51,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:14:51,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:14:51,037	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:14:53,307	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 16:15:38,108	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
28/03/2024 16:15:38,108	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
28/03/2024 16:15:38,110	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
28/03/2024 16:15:38,140	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:15:38,140	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
28/03/2024 16:15:38,142	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
28/03/2024 16:15:38,170	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:15:38,178	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:15:38,178	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:15:38,178	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:15:38,209	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 16:15:38,224	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 16:15:38,228	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 16:15:51,060	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
28/03/2024 16:15:53,286	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 16:15:58,541	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:15:58,548	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:15:58,548	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:15:58,548	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:16:00,708	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 16:16:32,947	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
28/03/2024 16:16:40,368	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
28/03/2024 16:16:55,145	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:16:58,649	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 16:16:58,649	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 16:16:58,649	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
28/03/2024 16:16:58,649	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador
28/03/2024 16:16:58,649	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 16:16:58,649	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador
28/03/2024 16:16:58,649	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_50N	operador
28/03/2024 16:16:58,649	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	operador
28/03/2024 16:16:58,649	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 16:16:58,649	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 16:16:58,649	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 16:17:02,569	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
28/03/2024 16:17:10,206	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
28/03/2024 16:17:17,629	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
28/03/2024 16:17:22,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
28/03/2024 16:17:22,065	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
28/03/2024 16:17:22,101	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:17:22,109	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:17:22,109	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:17:22,109	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:17:22,140	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 16:17:22,165	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:17:22,169	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 16:19:19,802	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
28/03/2024 16:19:27,270	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:19:27,280	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:19:27,280	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:19:27,280	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:19:43,786	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_90	
28/03/2024 16:19:43,786	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_90	System
28/03/2024 16:20:45,159	SE-MDU.02T1.02T1	Automatico	Enviado comando Automatico do CSC_90	CSC_90	operador
28/03/2024 16:20:52,566	SE-MDU.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	
28/03/2024 16:20:52,576	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
28/03/2024 16:20:52,576	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
28/03/2024 16:21:00,616	SE-MDU.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSAO	operador
28/03/2024 16:21:25,106	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
28/03/2024 16:21:29,876	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
28/03/2024 16:21:38,226	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
28/03/2024 16:21:42,996	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
28/03/2024 16:21:45,506	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	
28/03/2024 16:21:50,276	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
28/03/2024 16:21:52,786	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Elevando	TAPE_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:21:53,426	SE-MDU.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSAO	
28/03/2024 16:21:57,556	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	
28/03/2024 16:22:10,736	SE-MDU.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSAO	
28/03/2024 16:22:35,416	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
28/03/2024 16:22:40,186	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
28/03/2024 16:23:04,665	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
28/03/2024 16:23:09,435	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
28/03/2024 16:23:30,305	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
28/03/2024 16:23:35,076	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
28/03/2024 16:23:37,585	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
28/03/2024 16:23:42,345	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
28/03/2024 16:23:44,855	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
28/03/2024 16:23:49,615	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
28/03/2024 16:23:52,126	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
28/03/2024 16:23:56,886	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
28/03/2024 16:23:59,396	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
28/03/2024 16:24:04,156	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
28/03/2024 16:24:06,666	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
28/03/2024 16:24:10,716	SE-MDU.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Sobretenhao	TR_R90T1_R90_SOBRETENSAO	
28/03/2024 16:24:11,426	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
28/03/2024 16:24:17,576	SE-MDU.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Sobretenhao	TR_R90T1_R90_SOBRETENSAO	
28/03/2024 16:24:20,096	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Tap - Baixando	TAPB_90	
28/03/2024 16:24:21,776	SE-MDU.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Sobretenhao	TR_R90T1_R90_SOBRETENSAO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:24:24,856	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	
28/03/2024 16:26:34,135	SE-MDU.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSAO	
28/03/2024 16:26:34,135	SE-MDU.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Sobretenhao	TR_R90T1_R90_SOBRETENSAO	
28/03/2024 16:27:20,686	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 16:27:43,186	SE-MDU.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSAO	
28/03/2024 16:27:43,386	SE-MDU.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Sobretenhao	TR_R90T1_R90_SOBRETENSAO	
28/03/2024 16:27:48,566	SE-MDU.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Sobrecorrente	TR_R90T1_R90_SOBRECORRENT E	
28/03/2024 16:27:55,386	SE-MDU.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Sobretenhao	TR_R90T1_R90_SOBRETENSAO	
28/03/2024 16:27:55,386	SE-MDU.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Sobrecorrente	TR_R90T1_R90_SOBRECORRENT E	
28/03/2024 16:27:55,386	SE-MDU.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSAO	
28/03/2024 16:27:57,875	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 16:28:23,043	SE-MDU.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Sobrecorrente	TR_R90T1_R90_SOBRECORRENT E	operador
28/03/2024 16:28:23,044	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 16:28:23,044	SE-MDU.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	operador
28/03/2024 16:28:23,044	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Elevando	TAPE_90	operador
28/03/2024 16:28:23,044	SE-MDU.02T1.02T1	Desbloqueado	R90 - Blq. Sobretenhao	TR_R90T1_R90_SOBRETENSAO	operador
28/03/2024 16:28:23,044	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 16:28:23,044	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	operador
28/03/2024 16:28:23,044	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_R90T1_CARGA_AJUSTE	operador
28/03/2024 16:28:23,044	SE-MDU.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSAO	operador
28/03/2024 16:28:23,044	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Tap - Baixando	TAPB_90	operador
28/03/2024 16:28:23,044	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:28:23,044	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3_90	operador
28/03/2024 16:33:40,755	SE-MDU.01M1.11M1	COS	Enviado comando N2 do 11M1	N2N3	operador
28/03/2024 16:33:46,443	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 16:33:48,175	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 16:33:48,175	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
28/03/2024 16:33:53,855	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 16:33:57,643	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 16:34:06,400	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
28/03/2024 16:34:06,402	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
28/03/2024 16:34:06,452	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
28/03/2024 16:34:06,454	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
28/03/2024 16:34:06,454	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
28/03/2024 16:34:06,474	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
28/03/2024 16:34:06,476	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
28/03/2024 16:34:06,478	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
28/03/2024 16:34:06,504	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
28/03/2024 16:34:06,504	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
28/03/2024 16:34:06,510	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:34:06,513	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
28/03/2024 16:34:06,515	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:34:06,515	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:34:06,515	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:34:11,570	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:34:11,575	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:34:11,575	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:34:11,575	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:34:31,878	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:34:31,878	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:34:31,930	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
28/03/2024 16:34:31,930	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
28/03/2024 16:34:31,930	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
28/03/2024 16:34:32,302	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
28/03/2024 16:34:32,302	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
28/03/2024 16:34:32,302	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
28/03/2024 16:34:32,322	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
28/03/2024 16:34:32,324	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
28/03/2024 16:34:32,326	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
28/03/2024 16:34:32,338	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
28/03/2024 16:34:32,338	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
28/03/2024 16:34:32,350	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
28/03/2024 16:34:32,352	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:34:32,352	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:34:32,360	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:34:32,367	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:34:32,367	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:34:32,367	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:34:47,420	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:34:47,426	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:34:47,426	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:34:47,426	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:34:54,160	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:34:54,162	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:34:54,212	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
28/03/2024 16:34:54,214	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
28/03/2024 16:34:54,214	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
28/03/2024 16:34:54,584	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
28/03/2024 16:34:54,584	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
28/03/2024 16:34:54,584	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
28/03/2024 16:34:54,606	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
28/03/2024 16:34:54,608	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
28/03/2024 16:34:54,610	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
28/03/2024 16:34:54,620	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
28/03/2024 16:34:54,620	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
28/03/2024 16:34:54,632	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
28/03/2024 16:34:54,634	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:34:54,636	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:34:54,640	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:34:54,646	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:34:54,646	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:34:54,646	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:35:14,700	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:35:14,706	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:35:14,706	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:35:14,706	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:35:23,120	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
28/03/2024 16:35:23,120	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
28/03/2024 16:35:23,170	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
28/03/2024 16:35:23,172	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
28/03/2024 16:35:23,172	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
28/03/2024 16:35:23,542	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
28/03/2024 16:35:23,542	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
28/03/2024 16:35:23,544	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
28/03/2024 16:35:23,544	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
28/03/2024 16:35:23,562	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
28/03/2024 16:35:23,564	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
28/03/2024 16:35:23,566	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
28/03/2024 16:35:23,578	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
28/03/2024 16:35:23,584	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
28/03/2024 16:35:23,586	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:35:23,588	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
28/03/2024 16:35:23,590	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
28/03/2024 16:35:23,600	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:35:23,604	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 16:35:23,607	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:35:23,607	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:35:23,607	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:35:23,706	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 16:35:23,709	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 16:35:35,915	SE-MDU.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
28/03/2024 16:35:41,412	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 16:35:43,381	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:35:43,386	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:35:43,386	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:35:43,386	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:35:48,826	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 16:35:50,521	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 16:35:50,521	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
28/03/2024 16:35:50,521	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	operador
28/03/2024 16:35:50,521	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 16:35:50,521	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	operador
28/03/2024 16:35:50,521	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 16:35:50,521	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:35:50,521	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 16:35:50,521	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	operador
28/03/2024 16:35:50,521	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 16:35:50,522	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	operador
28/03/2024 16:35:50,522	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	operador
28/03/2024 16:36:33,911	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:36:33,912	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:36:33,963	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_50N	
28/03/2024 16:36:33,985	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_50N	
28/03/2024 16:36:34,003	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:36:34,004	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:36:34,021	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:36:34,024	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
28/03/2024 16:36:34,026	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:36:34,026	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:36:34,026	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:36:44,083	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:36:44,086	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:36:44,086	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:36:44,086	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:37:43,562	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:37:43,562	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:37:45,751	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:37:45,781	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
28/03/2024 16:37:45,784	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:37:45,784	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:37:45,813	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:37:45,818	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:37:45,818	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:37:45,818	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:37:53,243	SE-MDU.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
28/03/2024 16:37:57,929	SE-MDU.01M1.11M1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
28/03/2024 16:38:00,700	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
28/03/2024 16:38:00,707	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 16:38:00,723	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:38:00,728	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:38:00,728	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:38:00,728	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:38:05,378	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
28/03/2024 16:38:05,397	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
28/03/2024 16:38:05,397	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
28/03/2024 16:38:07,025	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 16:38:07,025	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
28/03/2024 16:38:07,025	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:38:07,025	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 16:38:07,025	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
28/03/2024 16:38:07,025	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	operador
28/03/2024 16:38:07,025	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 16:38:07,025	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
28/03/2024 16:38:07,025	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_50N	operador
28/03/2024 16:38:07,025	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
28/03/2024 16:38:13,120	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 16:38:18,491	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
28/03/2024 16:38:20,528	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 16:38:25,928	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
28/03/2024 16:38:25,934	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
28/03/2024 16:38:25,934	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
28/03/2024 16:38:28,121	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
28/03/2024 16:38:28,151	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
28/03/2024 16:38:28,154	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
28/03/2024 16:38:28,154	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
28/03/2024 16:38:28,183	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:38:28,185	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
28/03/2024 16:38:28,188	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:38:28,188	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:38:28,188	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:38:38,244	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:38:38,247	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:38:38,247	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:38:38,247	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:38:52,427	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
28/03/2024 16:38:52,427	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
28/03/2024 16:40:04,328	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	Modissimo Teste - Ativado	AL_11M1_MODIS_TESTE	
28/03/2024 16:40:04,348	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	
28/03/2024 16:40:16,573	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:40:16,574	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:40:17,185	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 16:40:17,186	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
28/03/2024 16:40:17,186	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 16:40:17,186	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	operador
28/03/2024 16:40:17,186	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
28/03/2024 16:40:17,186	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	Modissimo Teste - Ativado	AL_11M1_MODIS_TESTE	operador
28/03/2024 16:40:17,186	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	operador
28/03/2024 16:40:17,186	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
28/03/2024 16:40:18,764	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
28/03/2024 16:40:19,766	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
28/03/2024 16:40:26,718	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Modissimo Teste - Ativado	AL_11M1_MODIS_TESTE	operador
28/03/2024 16:40:26,774	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:40:26,776	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:40:26,778	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:40:26,778	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:40:26,778	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:40:26,878	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 16:40:26,881	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 16:40:26,891	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 16:40:32,828	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	operador
28/03/2024 16:41:24,784	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
28/03/2024 16:41:24,874	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:41:24,878	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 16:41:24,883	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:41:24,883	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:41:24,883	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:41:25,479	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
28/03/2024 16:41:31,299	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
28/03/2024 16:41:31,308	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
28/03/2024 16:41:31,311	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	operador
28/03/2024 16:41:31,314	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
28/03/2024 16:41:31,314	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
28/03/2024 16:41:56,669	SE-MDU.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
28/03/2024 16:42:01,118	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:42:01,118	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
28/03/2024 16:42:04,131	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 16:42:04,155	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:42:04,158	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:42:04,158	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:42:04,158	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:42:10,347	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 16:42:13,368	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do SEF	SEF	operador
28/03/2024 16:42:14,373	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 16:42:14,395	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:42:14,402	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:42:14,402	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:42:14,402	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:42:15,471	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
28/03/2024 16:42:17,778	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 16:42:20,818	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
28/03/2024 16:42:22,919	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
28/03/2024 16:43:23,068	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 16:43:23,068	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 16:43:23,068	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	operador
28/03/2024 16:43:23,068	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 16:43:23,069	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:43:23,069	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 16:43:23,069	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 16:43:23,069	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 16:44:33,407	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
28/03/2024 16:44:33,407	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
28/03/2024 16:44:35,102	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
28/03/2024 16:44:35,102	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
28/03/2024 16:44:35,104	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
28/03/2024 16:44:35,132	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
28/03/2024 16:44:35,136	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
28/03/2024 16:44:35,136	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
28/03/2024 16:44:35,139	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
28/03/2024 16:44:35,141	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
28/03/2024 16:44:35,158	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:44:35,161	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:44:35,161	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:44:35,161	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:44:35,163	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
28/03/2024 16:44:40,228	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:44:40,230	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:44:40,230	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:44:40,230	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:45:46,869	SE-MDU.01M1.11M1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do SEF	SEF	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:45:49,405	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 16:45:49,405	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
28/03/2024 16:45:49,405	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
28/03/2024 16:45:49,405	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	operador
28/03/2024 16:45:49,406	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 16:45:49,406	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
28/03/2024 16:45:49,406	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 16:45:49,406	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	operador
28/03/2024 16:45:54,310	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
28/03/2024 16:46:40,203	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 16:46:42,498	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
28/03/2024 16:46:42,499	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
28/03/2024 16:46:42,999	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
28/03/2024 16:46:43,059	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:46:43,060	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:46:43,060	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:46:43,060	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:46:43,063	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
28/03/2024 16:46:43,157	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
28/03/2024 16:46:43,162	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 16:46:43,168	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
28/03/2024 16:46:43,178	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 16:46:43,235	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:46:43,236	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:46:43,236	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:46:43,236	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:46:43,236	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 16:46:43,335	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
28/03/2024 16:46:43,337	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
28/03/2024 16:46:52,481	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M1_TRIP_46BC	
28/03/2024 16:46:58,779	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
28/03/2024 16:46:58,793	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
28/03/2024 16:46:58,793	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
28/03/2024 16:46:58,795	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
28/03/2024 16:46:58,795	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M1_TRIP_46BC	
28/03/2024 16:46:58,798	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:46:58,799	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:47:07,024	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 16:47:07,024	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
28/03/2024 16:47:07,024	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	operador
28/03/2024 16:47:07,024	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 16:47:07,024	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M1_TRIP_46BC	operador
28/03/2024 16:47:07,024	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 16:47:07,024	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	operador
28/03/2024 16:47:07,024	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:47:07,024	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 16:47:07,024	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 16:47:07,024	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
28/03/2024 16:47:07,024	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 16:47:07,024	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 16:48:16,197	SE-MDU.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
28/03/2024 16:48:18,419	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 16:48:23,664	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 16:48:23,690	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 16:48:23,692	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:48:23,692	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:48:23,692	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:48:25,851	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 16:48:32,167	SE-MDU.01M1.11M1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
28/03/2024 16:48:39,611	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
28/03/2024 16:48:45,198	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do SEF	SEF	operador
28/03/2024 16:48:52,641	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
28/03/2024 16:48:55,636	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	SEF - Disparo	AL_11M1_TRIP_SEF	
28/03/2024 16:49:04,350	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	SEF - Disparo	AL_11M1_TRIP_SEF	
28/03/2024 16:49:56,752	SE-MDU.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
28/03/2024 16:50:03,159	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
28/03/2024 16:50:03,159	SE-MDU.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	operador
28/03/2024 16:50:03,159	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	SEF - Disparo	AL_11M1_TRIP_SEF	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:50:15,775	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	SEF - Disparo	AL_11M1_TRIP_SEF	
28/03/2024 16:50:15,831	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:50:15,832	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:50:15,832	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:50:15,832	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:50:15,835	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
28/03/2024 16:50:21,435	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	SEF - Disparo	AL_11M1_TRIP_SEF	
28/03/2024 16:50:25,891	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:50:25,892	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:50:25,892	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:50:25,892	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:50:37,432	SE-MDU.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	operador
28/03/2024 16:50:57,187	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	SEF - Disparo	AL_11M1_TRIP_SEF	
28/03/2024 16:50:57,241	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:50:57,242	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:50:57,242	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:50:57,242	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:50:58,289	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	SEF - Disparo	AL_11M1_TRIP_SEF	
28/03/2024 16:51:12,303	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:51:12,312	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:51:12,312	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:51:12,312	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:51:20,917	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	SEF - Disparo	AL_11M1_TRIP_SEF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:51:20,971	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:51:20,974	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:51:20,974	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:51:20,974	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:51:21,921	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	SEF - Disparo	AL_11M1_TRIP_SEF	
28/03/2024 16:51:27,579	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 16:51:27,579	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 16:51:27,580	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	SEF - Disparo	AL_11M1_TRIP_SEF	operador
28/03/2024 16:51:41,033	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 16:51:41,042	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:51:41,042	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:51:41,042	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:51:49,163	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	SEF - Disparo	AL_11M1_TRIP_SEF	
28/03/2024 16:51:49,166	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 16:51:49,223	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:51:49,226	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 16:51:49,234	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:51:49,234	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:51:49,234	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:51:49,334	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 16:51:49,336	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 16:51:49,346	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:51:50,061	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	SEF - Disparo	AL_11M1_TRIP_SEF	
28/03/2024 16:52:00,401	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 16:52:00,401	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 16:52:00,401	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 16:52:00,401	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	SEF - Disparo	AL_11M1_TRIP_SEF	operador
28/03/2024 16:52:13,504	SE-MDU.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
28/03/2024 16:52:15,290	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 16:52:20,971	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 16:52:20,993	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 16:52:21,003	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:52:21,003	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:52:21,003	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:52:22,723	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 16:52:26,756	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
28/03/2024 16:52:30,495	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 16:52:34,233	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 16:52:34,256	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 16:52:34,257	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:52:34,257	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:52:34,257	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:52:37,947	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 16:57:16,802	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:57:16,802	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:57:17,438	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
28/03/2024 16:57:17,438	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
28/03/2024 16:57:17,470	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:57:17,470	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
28/03/2024 16:57:17,470	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:57:17,474	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
28/03/2024 16:57:17,496	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:57:17,497	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:57:17,497	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:57:17,497	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:57:17,498	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 16:57:17,508	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:57:17,511	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
28/03/2024 16:57:17,512	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:57:17,512	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:57:17,512	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:57:17,607	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 16:57:17,609	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
28/03/2024 16:57:22,578	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:57:22,580	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:57:22,580	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:57:22,580	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:57:23,556	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
28/03/2024 16:57:23,579	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 16:57:57,868	SE-MDU.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
28/03/2024 16:57:59,998	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 16:58:05,366	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:58:05,375	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:58:05,375	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:58:05,375	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:58:07,435	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 16:58:07,957	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
28/03/2024 16:58:15,410	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 16:58:30,530	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:58:30,532	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:58:31,164	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
28/03/2024 16:58:31,164	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
28/03/2024 16:58:31,198	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:58:31,198	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
28/03/2024 16:58:31,200	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
28/03/2024 16:58:31,200	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
28/03/2024 16:58:31,226	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
28/03/2024 16:58:31,230	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:58:31,230	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
28/03/2024 16:58:31,230	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
28/03/2024 16:58:31,231	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
28/03/2024 16:58:32,171	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
28/03/2024 16:58:32,180	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
28/03/2024 16:58:56,843	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
28/03/2024 16:58:56,843	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
28/03/2024 16:58:56,844	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 16:58:56,844	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
28/03/2024 16:58:56,844	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
28/03/2024 16:58:56,844	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
28/03/2024 16:58:56,844	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
28/03/2024 16:58:56,844	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador
28/03/2024 16:58:56,844	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	operador
28/03/2024 16:58:56,844	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador