

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:30:12,565	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:30:12,565	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:30:12,565	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:12,565	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:12,565	SE-MDU.01M3.31M3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:12,565	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:12,565	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:30:12,565	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/04/2024 07:30:12,565	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:12,565	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:12,565	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:30:12,565	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:12,565	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:12,565	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:12,565	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:30:12,565	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:12,565	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:30:12,565	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:12,565	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:12,565	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:30:12,565	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:12,565	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:30:12,565	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:30:12,565	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.31M5-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.31M4-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.31M1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.31M4-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.11M5	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.31M5-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M5.31M5-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01B1.11B1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01B1.31B1-1	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.11M4	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.31M4-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:16,565	SE-MDU.01M4.31M4-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:30:16,583	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:16,583	SE-MDU.01T3.31T3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:16,583	SE-MDU.01T3.31T3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:16,583	SE-MDU.01T3.31T3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:16,583	SE-MDU.01T3.41T3	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:16,583	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:16,583	SE-MDU.01T3.31T3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:16,583	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:30:16,583	SE-MDU.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:16,583	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,583	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:30:16,583	SE-MDU.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:16,583	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,583	SE-MDU.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:16,583	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:30:16,583	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,583	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:30:16,583	SE-MDU.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:16,583	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,583	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:30:16,583	SE-MDU.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:16,583	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,583	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:30:16,583	SE-MDU.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:16,583	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.31M2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.11M2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.31M2-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.31M2-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.31M2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:16,678	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.11H2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H1.11H1	Manual	BC - Em Automático	BC	operador
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	operador
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	operador
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.31H2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	Svstem

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	A				
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.11H2	Manual	BC - Em Automático	BC	operador
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:17,565	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:30:23,365	SE-MDU.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
02/04/2024 07:30:23,365	SE-MDU.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
02/04/2024 07:30:23,366	SE-MDU.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
02/04/2024 07:30:23,366	SE-MDU.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
02/04/2024 07:30:23,366	SE-MDU.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
02/04/2024 07:30:24,459	SE-MDU.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
02/04/2024 07:30:24,459	SE-MDU.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
02/04/2024 07:30:24,459	SE-MDU.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
02/04/2024 07:30:24,459	SE-MDU.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
02/04/2024 07:30:26,370	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:26,466	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:49,245	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 07:30:49,245	SE-MDU.01M1.11M1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:30:49,245	SE-MDU.01M2.11M2		Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:30:49,245	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 07:30:49,245	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.31M1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.31M1-7		Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,251	SE-MDU.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.31M2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.31M2-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,252	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,263	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:30:49,263	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:30:49,263	SE-MDU.01B1.11B1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:30:49,263	SE-MDU.01H1.11H1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:30:49,263	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:30:49,263	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:30:49,263	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:30:49,263	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,268	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.31H1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:49,270	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,802	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 07:30:55.802	SE-MDU.01M3.11M3	Normalizado o alarme de Intermed. ou	Estado do Disiuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
		Inválido			
02/04/2024 07:30:55,802	SE-MDU.01M4.11M4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:30:55,806	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/04/2024 07:30:55,806	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/04/2024 07:30:55,806	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/04/2024 07:30:55,806	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/04/2024 07:30:55,806	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/04/2024 07:30:55,806	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/04/2024 07:30:55,806	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.31M3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.31M3-7		Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,810	SE-MDU.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,893	SE-MDU.01H2.11H2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:30:55,893	SE-MDU.01H2.11H2		Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:30:55,893	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:30:55,893	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:30:55,893	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:30:55,893	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:30:55,893	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:30:55,893	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:30:55,895	SE-MDU.01T3.41T3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,897	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,900	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,900	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,900	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,900	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,900	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,900	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,900	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,900	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,900	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:30:55,900	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:35:55,211	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:35:55,211	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:35:55,211	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:35:55,211	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:35:55,211	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:35:55,211	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:35:55,211	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:35:55,211	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:35:55,220	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:35:55,220	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:35:55,220	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:35:55,220	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:35:55,220	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:35:55,220	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:35:55,220	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:35:55,220	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:35:55,220	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:35:55,220	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:35:55,220	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:35:55,220	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:35:55,220	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:35:55,220	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:35:55,220	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:35:55,220	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:35:55,220	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:35:55,220	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:35:55,220	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:35:55,220	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:35:55,220	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:35:55,220	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:35:55,227	SE-MDU.01M5.11M5	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:35:55,228	SE-MDU.01M5.11M5		11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:35:55,228	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:35:55,228	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:35:55,228	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:35:55,228	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:35:55,228	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:35:55,228	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:36:00,195	SE-MDU.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,195	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,195	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,195	SE-MDU.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:36:00,195	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,195	SE-MDU.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,195	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,195	SE-MDU.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,195	SE-MDU.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,195	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,195	SE-MDU.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,195	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,195	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,195	SE-MDU.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,195	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,195	SE-MDU.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,195	SE-MDU.01T3.31T3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:36:00,195	SE-MDU.01T3.31T3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:36:00,195	SE-MDU.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,195	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M5.31M5-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M5.31M5-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou	Estado da Chave	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
		Inválido			
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M4.31M4-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M4.31M4-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:00,198	SE-MDU.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:36:05,220	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:36:05,220	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:36:05,220	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:36:05,220	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:36:05,220	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:36:05,220	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:36:05,220	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:36:05,220	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:36:05,220	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:36:05,220	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:36:05,220	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:36:05,220	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:36:05,220	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:36:05,220	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:36:05,220	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:36:05,220	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA.TSA	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-5 SW3 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW3_FA1_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-6 SW3 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW3_FA2_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-5 SW3 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW3_FA1_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-6 SW3 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW3_FA2_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-5 SW3 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW3_FA1_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-6 SW3 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW3_FA2_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-5 SW3 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW3_FA1_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-6 SW3 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW3_FA2_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-5 SW3 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW3_FA1_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-6 SW3 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW3_FA2_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-5 SW3 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW3_FA1_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-6 SW3 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW3_FA2_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
02/04/2024 07:37:34,565	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
02/04/2024 07:37:36,452	SE-MDU.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
02/04/2024 07:37:36,452	SE-MDU.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
02/04/2024 07:37:36,452	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
02/04/2024 07:37:37,449	SE-MDU.02F3	Normal	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	
02/04/2024 07:37:37,526	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:37:37,526	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:37:37,529	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:37:37,529	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:37:37,563	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
02/04/2024 07:37:37,563	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	
02/04/2024 07:37:37,563	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
02/04/2024 07:37:37,563	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:37:37,563	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
02/04/2024 07:37:37,563	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	
02/04/2024 07:37:37,563	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
02/04/2024 07:37:37,563	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	
02/04/2024 07:37:37,563	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
02/04/2024 07:37:37,563	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	
02/04/2024 07:37:37,563	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
02/04/2024 07:37:37,563	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	
02/04/2024 07:37:37,563	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
02/04/2024 07:37:37,563	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F3_FALTA_TENSAO_LT	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F3_FALTA_TENSAO_LT	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F3_FALTA_TENSAO_LT	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F3_FALTA_TENSAO_LT	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F3_FALTA_TENSAO_LT	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.32F3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.12F3	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.32F3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.32F3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F3_FALTA_TENSAO_LT	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:37:37,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:37:38,377	SE-MDU.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
02/04/2024 07:37:38,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:37:38,565	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:37:38,565	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:37:38,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 07:37:38,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:37:38,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:38,565	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:37:38,565	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:37:38,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:37:38,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:37:38,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:38,565	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:37:38,565	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:37:38,565	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:38,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:37:38,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:37:38,565	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:38,565	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:38,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:37:38,565	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:38,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:37:38,565	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:38,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:37:38,565	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:38,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:37:38,894	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:37:38,894	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:37:38,894	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:37:38,894	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:37:38,897	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:37:38,897	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:37:38,898	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:37:38,898	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:37:38,899	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:37:38,899	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:37:38,900	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:37:38,900	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P7_FALTA_TENSAO_LT	
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P7_FALTA_TENSAO_LT	
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P7_FALTA_TENSAO_LT	
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P7_FALTA_TENSAO_LT	
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P7_FALTA_TENSAO_LT	
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P7_FALTA_TENSAO_LT	
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:37:40,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:37:41,565	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:00,315	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/04/2024 07:38:00,315	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/04/2024 07:38:00,315	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/04/2024 07:38:00,315	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/04/2024 07:38:00,315	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/04/2024 07:38:00,315	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/04/2024 07:38:00,315	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/04/2024 07:38:00,316	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:38:00,316	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:38:00,316	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 07:38:00,325	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:38:00,325	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:38:00,325	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:00,325	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:00,325	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:38:00,325	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:00,325	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:00,325	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:38:00,325	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:00,325	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:00,325	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:38:00,325	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:00,325	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:00,325	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:38:00,325	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:00,325	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:00,325	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:38:00,325	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:00,325	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:00,325	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:38:00,325	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:00,325	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:04,378	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:38:04,378	SE-MDU.02T1AT.12T1		Fechado	Estado do Disjuntor	Pos
02/04/2024 07:38:04,384	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:04,384	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:04,384	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:04,384	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:04,384	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:38:04,384	SE-MDU.02T1AT.12T1		Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:38:04,384	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:04,384	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:04,384	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/04/2024 07:38:04,384	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:04,384	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:04,384	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/04/2024 07:38:04,384	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:04,384	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/04/2024 07:38:04,384	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:04,384	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/04/2024 07:38:04,384	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:07,525	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:07,525	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:07,525	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:07,525	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:07,525	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:07,525	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:07,525	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:38:07,525	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:07,525	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:07,525	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:07,525	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:07,525	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:07,525	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:07,525	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:07,525	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:07,525	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:07,525	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:38:07,525	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:38:07,525	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:07,525	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:07,526	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:38:07,536	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:07,536	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:07,536	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:07,536	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:38:07,536	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:07,536	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:07,536	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:11,494	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:38:11,494	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:38:11,494	SE-MDU.02F3.12F3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:38:11,496	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-6	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F2.32F2-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F2.32F2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F2.32F2-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F2.32F2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F2.32F2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F2.32F2-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F2.32F2-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F2.32F2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F2.32F2-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F2.32F2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F2.32F2-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F2.32F2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:11,498	SE-MDU.02F3.32F3-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:16,449	SE-MDU.02P7	Normal	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
02/04/2024 07:38:17,152	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:38:17,153	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/04/2024 07:38:17,153	SE-MDU.02P7.32P7-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:17,153	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:17,153	SE-MDU.02P7.32P7-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:17,153	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:17,153	SE-MDU.02P7.32P7-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:17,153	SE-MDU.02P7.32P7-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:17,153	SE-MDU.02P7.32P7-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:17,153	SE-MDU.02P7.32P7-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:17,153	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:17,153	SE-MDU.02P7.32P7-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:17,153	SE-MDU.02P7.32P7-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:17,153	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:17,153	SE-MDU.02P7.32P7-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:17,153	SE-MDU.02P7.32P7-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:17,153	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:17,153	SE-MDU.02P7.32P7-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:17,153	SE-MDU.02P7.32P7-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:17,153	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 07:38:17,456	SE-MDU.02F2	Normal	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
02/04/2024 07:38:23,975	SE-MDU.USA	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:38:23,975	SE-MDU.USA	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 07:38:39,229	SE-MDU.01M1.31M1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,229	SE-MDU.01H2.31H2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,229	SE-MDU.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
02/04/2024 07:38:39,229	SE-MDU.01B1.31B1-1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,229	SE-MDU.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	operador
02/04/2024 07:38:39,229	SE-MDU.01M5.31M5-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,229	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 07:38:39,229	SE-MDU.01M2.31M2-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,229	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 07:38:39,229	SE-MDU.02F2	Normal	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	operador
02/04/2024 07:38:39,229	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,229	SE-MDU.01H1.11H1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,229	SE-MDU.USA	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 07:38:39,229	SE-MDU.02F3.32F3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,229	SE-MDU.02P7	Normal	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	operador
02/04/2024 07:38:39,229	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,230	SE-MDU.01M5.11M5	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,230	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:38:39,230	SE-MDU.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	operador
02/04/2024 07:38:39,230	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 07:38:39,230	SE-MDU.01M3.31M3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,230	SE-MDU.01M2.11M2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,230	SE-MDU.02F3.12F3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,230	SE-MDU.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
02/04/2024 07:38:39,230	SE-MDU.01M3.11M3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,230	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,230	SE-MDU.01M4.31M4-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,230	SE-MDU.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
02/04/2024 07:38:39,230	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,230	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,230	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 07:38:39,230	SE-MDU.01H1.31H1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,230	SE-MDU.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
02/04/2024 07:38:39,230	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 07:38:39,230	SE-MDU.01B1.11B1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,230	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,231	SE-MDU.02F3.32F3-6	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:38:39,231	SE-MDU.01M1.31M1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,231	SE-MDU.01T3.41T3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,231	SE-MDU.01T3.31T3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,231	SE-MDU.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	operador
02/04/2024 07:38:39,231	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,231	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,231	SE-MDU.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
02/04/2024 07:38:39,231	SE-MDU.01M4.31M4-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,231	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
02/04/2024 07:38:39,231	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/04/2024 07:38:39,231	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,231	SE-MDU.02F3	Normal	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	operador
02/04/2024 07:38:39,231	SE-MDU.01T3.31T3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,231	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 07:38:39,231	SE-MDU.01M1.11M1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,231	SE-MDU.01M3.31M3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,231	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 07:38:39,232	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	operador
02/04/2024 07:38:39,232	SE-MDU.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:38:39,232	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,232	SE-MDU.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador
02/04/2024 07:38:39,232	SE-MDU.01M5.31M5-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,232	SE-MDU.01M4.11M4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,232	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	operador
02/04/2024 07:38:39,232	SE-MDU.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador
02/04/2024 07:38:39,232	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 07:38:39,232	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 07:38:39,232	SE-MDU.01M2.31M2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,232	SE-MDU.02F3.32F3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,232	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,232	SE-MDU.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
02/04/2024 07:38:39,232	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 07:38:39,232	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,232	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,232	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 07:38:39,232	SE-MDU.01H2.11H2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 07:38:39,232	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 07:40:17,187	SE-MDU.01B1.11B1	COS	Enviado comando N2 do 11B1	N2N3	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:40:19,145	SE-MDU.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/04/2024 07:40:21,418	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 07:40:21,418	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:40:21,418	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:40:21,418	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 07:40:21,418	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:40:21,418	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 07:40:21,418	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:40:21,418	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:40:21,418	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 07:40:21,418	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:40:21,418	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 07:40:21,418	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:40:21,418	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 07:40:21,418	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:40:21,418	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 07:40:21,418	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:40:23,411	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:40:23,411	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:40:23,411	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:40:23,411	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:40:23,411	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:40:23,411	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:40:23,411	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 07:40:23,411	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 07:40:23,418	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:23,418	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:40:23,418	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:23,418	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:23,418	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:40:23,418	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:23,418	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:23,418	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:40:23,418	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:23,418	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:23,418	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:40:23,418	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:23,418	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:23,418	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:40:23,418	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:23,418	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:23,418	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:40:23,418	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:40:23,418	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:23,418	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:40:23,418	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:23,418	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:23,418	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:40:23,418	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:23,421	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:40:23,421	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:40:23,421	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:40:23,421	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:40:23,421	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:40:23,421	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:40:23,421	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:40:23,421	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:40:47,816	SE-MDU.01H1.11H1	COS	Enviado comando N2 do 11H1	N2N3	operador
02/04/2024 07:40:50,757	SE-MDU.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
02/04/2024 07:40:52,040	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 07:40:52,040	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:40:52,040	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:40:52,040	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 07:40:52,040	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:40:52,040	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:40:52,040	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:40:52,040	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 07:40:52,040	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:40:52,040	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 07:40:52,040	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:40:52,040	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 07:40:52,040	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:40:52,040	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 07:40:52,040	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:40:52,040	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 07:40:52,040	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:40:52,040	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 07:40:52,040	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 07:40:55,031	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:40:55,031	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:40:55,031	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:40:55,031	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:40:55,031	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:40:55,031	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:40:55,031	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 07:40:55,040	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:55,040	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:40:55,040	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:55,040	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:40:55,040	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:40:55,040	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:55,040	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:55,040	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:40:55,040	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:55,040	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:55,040	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:40:55,040	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:55,040	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:55,040	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:40:55,040	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:55,040	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:55,040	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:40:55,040	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:55,040	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:55,040	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:40:55,040	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:55,040	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:55,040	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:40:55,040	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:42:15,915	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:42:15,915	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:42:15,915	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:42:15,915	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:42:15,915	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:42:15,915	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:42:15,915	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:42:15,915	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:42:16,383	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:42:16,383	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:42:16,383	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:42:16,383	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:42:16,383	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:42:16,383	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:42:16,383	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:42:16,383	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:42:16,383	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:42:16,383	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:42:16,383	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:42:16,383	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:42:16,383	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:42:16,383	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:42:16,386	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:42:16,386	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:42:16,386	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:42:16,386	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:42:16,386	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:42:16,386	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:42:16,386	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:42:16,386	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:42:16,443	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:42:16,443	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:42:16,443	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:42:16,443	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:42:16,443	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:42:16,443	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:42:16,443	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:42:16,443	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:42:16,452	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,452	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:42:16,452	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,452	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:42:16,452	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,452	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:42:16,452	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,452	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,452	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:42:16,452	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,452	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,452	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:42:16,452	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,452	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,452	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:42:16,452	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,452	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,452	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:42:16,452	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,452	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,452	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:42:16,452	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,452	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:42:16,452	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:42:16,542	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:42:16,542	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:42:16,542	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:42:16,542	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:42:16,542	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:42:16,542	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:42:16,542	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:42:16,542	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:42:16,606	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:42:16,606	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:42:16,606	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:42:16,606	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:42:16,606	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:42:16,606	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:42:16,606	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:42:16,606	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 07:42:16,607	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,607	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:42:16,607	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,607	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,607	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:42:16,607	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,607	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,607	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:42:16,607	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,607	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,607	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:42:16,607	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,607	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,607	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:42:16,607	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,607	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,607	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:42:16,607	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,607	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,607	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:42:16,607	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,607	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 07:42:16,607	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:42:16,607	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:42:16,608	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 07:42:16,608	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 07:42:16,608	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 07:42:16,608	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 07:42:16,608	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 07:42:16,608	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 07:42:16,608	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 07:42:16,608	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 07:42:21,574	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:42:21,574	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:42:21,574	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:42:21,574	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:42:21,574	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:42:21,574	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:42:21,574	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:42:21,574	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:42:21,587	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:42:21,587	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:42:21,587	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:42:21,587	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:42:21,587	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:42:21,587	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:42:21,587	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:42:21,587	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:42:21,587	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:42:21,587	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:42:21,587	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:42:21,587	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:42:21,587	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:42:21,587	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:42:21,587	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:42:21,587	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:42:21,593	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:42:21,593	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:42:21,593	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:42:21,593	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:42:21,593	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:42:21,593	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:42:21,593	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:42:21,593	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:42:21,594	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:42:21,594	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:42:21,594	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:42:21,594	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:42:21,594	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:42:21,594	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:42:21,594	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:42:21,594	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:42:26,452	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:42:26,452	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:42:26,452	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:42:26,452	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:42:26,452	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:42:26,452	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:42:26,452	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:42:26,452	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:42:26,452	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:42:26,452	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:42:26,452	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:42:26,452	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 07:42:26,452	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:42:26,452	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:42:26,452	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 07:44:11,366	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:11,366	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:11,366	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:11,366	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:11,366	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:11,366	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:11,366	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:11,366	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:11,833	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:11,833	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:11,833	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:11,833	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:11,833	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:11,833	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:11,833	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:11,833	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:11,833	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:11,833	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:11,833	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:11,833	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:11,833	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:11,833	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:44:11,833	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:11,833	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:11,833	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:11,833	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:11,833	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:11,833	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:11,833	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:11,833	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:11,833	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:11,833	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:11,991	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:11,991	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:11,991	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:11,991	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:11,991	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:11,991	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:11,991	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:11,991	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:15,223	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:15,223	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:44:15,223	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:15,223	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:15,223	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:15,223	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:15,223	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:15,223	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:15,237	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:15,237	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:15,237	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:15,237	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:15,237	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:15,237	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:15,237	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:15,239	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:15,239	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:15,239	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:15,239	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:15,239	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:15,239	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:15,239	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:44:15,241	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:15,241	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:15,241	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:15,241	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:15,241	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:15,241	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:15,241	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:15,241	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:15,242	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:15,242	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:15,242	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:15,242	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:15,242	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:15,242	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:15,242	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:15,242	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:55,024	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:55,024	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:55,024	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:55,024	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:44:55,024	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:55,024	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:55,024	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:55,024	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:55,488	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:55,488	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:55,488	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:55,488	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:55,488	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:55,488	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:55,488	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:55,488	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:55,488	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:55,488	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:55,488	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:55,488	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:55,488	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:55,488	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:55,488	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:55,488	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:55,488	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:55,488	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:55,488	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:44:55,488	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:55,488	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:55,488	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:55,488	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:55,488	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:55,646	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:55,646	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:55,646	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:55,646	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:55,646	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:55,646	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:55,646	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:55,646	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:55,646	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:57,788	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:57,788	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:57,788	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:57,788	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:57,788	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:57,788	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:57,788	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:44:57,788	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 07:44:57,802	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:57,802	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:57,802	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:57,802	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:57,802	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:57,802	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:57,802	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:57,802	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:57,802	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:57,802	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:57,802	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:57,802	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:57,802	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:57,802	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:57,802	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 07:44:57,802	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 07:44:57,808	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:57,808	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:57,808	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 07:44:57,808	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:57,808	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:57,808	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:57,808	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:57,808	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 07:44:57,812	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:57,812	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:57,812	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:57,812	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:57,812	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:57,812	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:57,812	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 07:44:57,812	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:03:42,846	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:03:42,846	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:03:42,846	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:03:42,846	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:03:42,846	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:03:42,846	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:03:42,846	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:03:42,846	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:03:42,861	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:03:42,861	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:03:42,861	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:03:42,861	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:03:42,861	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:03:42,861	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:03:42,861	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:03:42,861	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:03:42,867	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:03:42,867	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:03:42,867	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:03:42,867	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:03:42,867	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:03:42,867	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:03:42,867	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:03:42,867	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:03:42,868	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,868	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:03:42,868	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,868	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,868	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:03:42,868	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:03:42,868	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,868	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:03:42,868	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,868	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,868	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:03:42,868	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,868	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,868	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:03:42,868	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,868	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,868	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:03:42,868	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,868	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,868	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:03:42,868	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,868	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,868	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:03:42,868	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,871	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:03:42,871	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:03:42,871	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:03:42,871	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:03:42,871	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:03:42,871	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:03:42,871	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:03:42,871	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:03:42,875	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,875	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:03:42,875	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,875	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,875	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:03:42,875	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,875	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,875	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:03:42,875	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,875	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,875	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:03:42,875	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,875	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,875	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:03:42,875	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,875	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,875	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:03:42,875	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,875	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,875	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:03:42,875	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,875	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:03:42,875	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:42,875	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:45,200	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:03:45,200	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:03:45,200	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:03:45,200	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:03:45,200	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:03:45,200	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:03:45,200	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:03:45,200	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:03:45,207	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:45,207	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:03:45,207	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:45,207	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:45,207	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:45,207	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:03:45,207	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:45,207	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:03:45,207	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:45,207	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:45,207	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:03:45,207	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:45,207	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:45,207	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:03:45,207	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:45,207	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:45,207	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:03:45,207	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:45,207	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:45,207	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:03:45,207	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:45,207	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:45,207	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:03:45,207	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:03:45,211	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:03:45,211	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:03:45,211	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:03:45,211	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:03:45,211	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:03:45,211	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:03:45,211	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:03:45,211	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:04:02,202	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 08:04:02,202	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 08:04:02,202	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 08:04:02,202	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 08:04:02,202	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 08:04:02,202	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 08:04:02,202	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 08:04:02,669	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:04:02,669	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:04:02,669	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:04:02,669	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:04:02,669	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:04:02,669	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:04:02,669	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:04:02,669	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:04:02,669	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:04:02,669	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:04:02,669	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:04:02,669	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:04:02,669	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:04:02,669	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:04:02,669	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:04:02,669	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:04:02,669	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:04:02,669	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:04:02,669	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:04:02,669	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:04:02,669	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:04:02,669	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:04:02,669	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:04:02,669	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:04:02,827	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:04:02,827	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:04:02,827	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:04:02,827	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:04:02,827	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:04:02,827	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:04:02,827	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:04:02,827	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:04:02,890	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:04:02,890	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:04:02,890	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:04:02,890	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:04:02,890	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:04:02,890	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:04:02,890	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:04:02,890	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:04:02,892	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:04:02,892	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:04:02,892	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:04:02,892	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:04:02,892	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:04:02,892	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:04:02,892	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:04:02,892	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:04:02,895	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:04:02,895	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:04:02,895	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:04:02,895	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:04:02,895	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:04:02,895	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:04:02,895	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:04:02,895	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:04:02,895	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:04:02,895	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:04:02,895	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:04:02,895	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:04:02,895	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:04:02,895	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:04:02,895	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:04:02,895	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:04:02,895	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:04:02,895	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:04:02,895	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:04:02,895	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:04:02,895	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:04:02,895	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:04:02,895	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:04:02,895	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:04:07,979	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:04:07,979	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:04:07,979	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:04:07,979	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:04:07,979	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:04:07,979	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:04:07,979	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:04:07,979	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:04:07,993	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:04:07,993	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:04:07,993	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:04:07,993	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:04:07,993	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:04:07,993	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:04:07,993	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:04:07,993	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:04:07,993	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:04:07,993	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:04:07,993	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:04:07,993	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:04:07,993	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:04:07,993	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:04:07,993	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:04:07,993	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:04:07,997	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:04:07,997	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:04:07,997	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:04:07,997	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:04:07,997	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:04:07,997	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:04:07,997	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:04:07,998	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:04:07,998	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:04:07,998	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:04:07,998	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:04:07,998	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:04:07,998	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:04:07,998	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:07:09,538	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:07:09,538	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 08:07:09,538	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 08:07:09,538	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 08:07:09,538	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 08:07:09,538	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 08:07:09,538	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 08:07:09,538	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 08:07:48,057	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:07:48,057	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:07:48,057	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:07:48,057	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:07:48,057	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:07:48,057	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:07:48,057	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:07:48,057	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:07:48,237	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/04/2024 08:07:48,498	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:07:48,498	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:07:48,498	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 08:07:48,498	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:07:48,498	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:07:48,498	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 08:07:48,498	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:07:48,498	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:07:48,498	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 08:07:48,498	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:07:48,498	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:07:48,498	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 08:07:48,498	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:07:48,498	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:07:48,498	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 08:07:48,498	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:07:48,498	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:07:48,498	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 08:07:48,498	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:07:48,498	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:07:48,498	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 08:07:48,498	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:07:48,498	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:07:48,498	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:07:51,487	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 08:07:51,487	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 08:07:51,487	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 08:07:51,487	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 08:07:51,487	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 08:07:51,487	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 08:07:51,487	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 08:07:51,487	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 08:08:17,520	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:17,520	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:17,520	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:17,520	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:17,520	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:17,520	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:17,520	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:17,520	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:17,986	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:08:17,986	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:08:17,986	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:08:17,986	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:08:17,986	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:08:17,986	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:08:17,986	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:08:17,986	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:08:17,986	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:08:17,986	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:08:17,986	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:08:17,986	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:08:17,986	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:08:17,986	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:08:17,986	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:08:17,986	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:08:17,988	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:08:17,988	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:08:17,988	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:08:17,988	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:08:17,988	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:08:17,988	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:08:17,988	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:08:18,144	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:08:18,144	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:08:18,144	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:08:18,144	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:08:18,144	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:08:18,144	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:08:18,144	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:08:18,144	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:08:18,200	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:08:18,200	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:08:18,200	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:08:18,200	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:08:18,200	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:08:18,200	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:08:18,200	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:08:18,208	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:18,208	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:08:18,208	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:18,208	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:18,208	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:08:18,208	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:18,208	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:18,208	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:08:18,208	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:18,208	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:18,208	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:08:18,208	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:18,208	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:18,208	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:08:18,208	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:18,208	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:18,208	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:08:18,208	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:18,208	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:18,208	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:08:18,208	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:18,208	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:18,208	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:08:18,208	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:20,426	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:08:20,426	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:08:20,426	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:08:20,426	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:08:20,426	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:08:20,426	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:08:20,426	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:08:20,426	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:08:20,440	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:08:20,440	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:08:20,440	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:08:20,440	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:08:20,440	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:08:20,440	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:08:20,440	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:08:20,440	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:08:20,440	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:08:20,440	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:08:20,440	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:08:20,440	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:08:20,440	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:08:20,440	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:08:20,440	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:08:20,440	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:08:20,440	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:08:20,446	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:08:20,446	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:08:20,446	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:08:20,446	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:08:20,446	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:08:20,446	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:08:20,446	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:08:20,446	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:08:20,448	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:20,448	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:20,448	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:20,448	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:20,448	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:20,448	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:20,448	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:20,448	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:20,448	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:20,448	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:20,448	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:20,448	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:20,448	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:20,448	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:20,448	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:08:20,448	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:08:25,994	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:08:25,994	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:08:25,994	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:08:25,994	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:08:25,994	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:08:25,994	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:08:25,994	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:08:25,994	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:08:26,028	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:08:26,028	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:08:26,028	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:08:26,028	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:08:26,028	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:08:26,028	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:08:26,028	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:08:26,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:26,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:08:26,037	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:26,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:26,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:08:26,037	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:26,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:26,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:08:26,037	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:26,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:26,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:08:26,037	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:26,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:26,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:08:26,037	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:26,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:26,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:08:26,037	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:26,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:26,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:08:26,037	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:26,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:26,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:08:26,037	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:30,210	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:08:30,210	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:08:30,210	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:08:30,210	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:08:30,210	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:08:30,210	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:08:30,210	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:08:30,210	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:08:30,217	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:30,217	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:08:30,217	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:30,217	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:30,217	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:08:30,217	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:30,217	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:30,217	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:08:30,217	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:30,217	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:30,217	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:08:30,217	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:30,217	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:30,217	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:08:30,217	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:08:30,217	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:30,217	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:30,217	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:08:30,217	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:30,217	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:08:30,217	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:30,217	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:08:30,217	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:30,217	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:08:30,221	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:30,221	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:30,221	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:30,221	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:30,221	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:30,221	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:30,221	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:08:30,221	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:09:35,529	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:09:35,529	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:09:35,529	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:09:35,529	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:09:35,529	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:09:35,529	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:09:35,529	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:09:35,529	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:09:35,994	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:09:35,994	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:09:35,994	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:09:35,994	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:09:35,994	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:09:35,994	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:09:35,994	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:09:35,994	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:09:35,994	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:09:35,994	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:09:35,994	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:09:35,994	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:09:35,994	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:09:35,994	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:09:35,994	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:09:35,994	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:09:35,994	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:09:35,994	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:09:35,994	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:09:35,994	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:09:35,994	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:09:35,994	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:09:35,994	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:09:35,994	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:09:36,152	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:09:36,152	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:09:36,152	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:09:36,152	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:09:36,152	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:09:36,152	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:09:36,152	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:09:36,152	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:09:36,211	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:09:36,211	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:09:36,211	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:09:36,211	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:09:36,211	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:09:36,211	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:09:36,211	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:09:36,211	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:09:36,218	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,218	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:09:36,218	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,218	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,218	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:09:36,218	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,218	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,218	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:09:36,218	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,218	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,218	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:09:36,218	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,218	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,218	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:09:36,218	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,218	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,218	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:09:36,218	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,218	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:09:36,218	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,218	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:09:36,218	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,218	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:09:36,218	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,228	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:09:36,228	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:09:36,228	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:09:36,228	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:09:36,228	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:09:36,228	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:09:36,228	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:09:36,228	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:09:36,229	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:09:36,229	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:09:36,229	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:09:36,229	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:09:36,229	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:09:36,229	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:09:36,229	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:09:36,231	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,231	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:09:36,231	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:09:36,231	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,231	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:09:36,231	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,231	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,231	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:09:36,231	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,231	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,231	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:09:36,231	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,231	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,231	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:09:36,231	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,231	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,231	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:09:36,231	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,231	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,231	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:09:36,231	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:36,231	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:09:36,231	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:09:36,231	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:38,574	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:09:38,574	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:09:38,574	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:09:38,574	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:09:38,574	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:09:38,574	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:09:38,574	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:09:38,588	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:09:38,588	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:09:38,588	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:09:38,588	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:09:38,588	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:09:38,588	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:09:38,588	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:09:38,588	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:09:38,588	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:09:38,588	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:09:38,588	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:09:38,588	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:09:38,588	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:09:38,588	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:09:38,588	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:09:38,588	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:09:38,592	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:09:38,592	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:09:38,592	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:09:38,592	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:09:38,592	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:09:38,592	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:09:38,592	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:09:38,594	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:09:38,594	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:09:38,594	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:09:38,594	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:09:38,594	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:09:38,594	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:09:38,594	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:09:38,594	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:09:38,595	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:09:38,595	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:09:38,595	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:09:38,595	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:09:38,595	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:09:38,595	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:09:38,595	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:09:38,595	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:09:44,549	SE-MDU.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/04/2024 08:09:48,870	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:09:48,870	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:09:48,870	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:09:48,870	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:09:48,870	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:09:48,870	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:09:48,870	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:09:48,870	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:09:48,877	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:48,877	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:09:48,877	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:48,877	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:48,877	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:09:48,877	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:09:48,877	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:48,877	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:09:48,877	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:48,877	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:48,877	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:09:48,877	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:48,877	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:48,877	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:09:48,877	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:48,877	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:48,877	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:09:48,877	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:48,877	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:48,877	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:09:48,877	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:48,877	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:48,877	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:09:48,877	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:09:48,882	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:09:48,882	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:09:48,882	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:09:48,882	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:09:48,882	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:09:48,882	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:09:48,882	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:09:48,882	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:09:53,266	SE-MDU.02T1BT.11T1	COS	Enviado comando N2 do 11T1	N2N3	operador
02/04/2024 08:09:56,002	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/04/2024 08:09:57,527	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:09:57,527	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 08:09:57,527	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:09:57,527	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 08:09:57,527	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 08:09:57,527	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:09:57,527	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 08:09:57,527	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:09:57,527	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 08:09:57,527	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:09:57,527	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 08:09:57,527	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:09:57,527	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 08:09:57,527	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:09:57,527	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:10:00,305	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:10:00,305	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:10:00,305	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:10:00,305	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:10:00,305	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:10:00,305	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:10:00,305	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:10:00,305	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:10:00,328	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:00,328	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:00,328	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:00,328	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:00,328	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:00,328	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:00,328	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:00,328	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:00,337	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,120	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:10:36,120	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:10:36,120	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:10:36,120	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:10:36,120	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:10:36,120	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:10:36,120	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:10:36,120	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:10:36,576	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:10:36,576	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:10:36,576	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:10:36,576	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:10:36,576	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:10:36,576	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:10:36,576	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:10:36,576	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:10:36,576	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:10:36,576	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:10:36,576	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:10:36,576	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:10:36,576	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:10:36,576	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:10:36,576	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:10:36,576	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:10:36,576	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:10:36,576	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:10:36,576	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:10:36,576	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:10:36,576	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:10:36,576	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:10:36,576	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:10:36,576	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:10:36,636	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:36,636	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:36,636	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:36,636	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:36,636	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:36,636	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:36,636	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:36,636	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:36,639	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:10:36,639	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:10:36,639	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:10:36,639	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:10:36,639	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:10:36,639	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:10:36,639	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:10:36,639	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:10:36,642	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,642	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:36,642	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,642	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,642	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:36,642	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,642	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,642	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:36,642	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,642	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:36,642	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,642	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:36,642	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,642	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,642	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:36,642	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,642	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,642	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:36,642	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:10:36,642	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,642	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:36,642	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,734	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:10:36,734	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:10:36,734	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:10:36,734	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:10:36,734	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:10:36,734	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:10:36,734	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:10:36,742	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 08:10:36,742	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 08:10:36,742	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 08:10:36,742	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 08:10:36,742	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 08:10:36,742	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 08:10:36,742	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 08:10:36,745	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:10:36,745	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:10:36,745	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:10:36,745	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:10:36,745	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:10:36,745	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:10:36,745	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:10:36,745	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:10:36,745	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:10:36,755	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:10:36,755	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:10:36,755	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:10:36,755	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:10:36,755	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:10:36,755	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:10:36,790	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:36,790	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:36,790	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:36,790	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:36,790	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:36,790	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:36,790	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:36,790	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:36,798	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:10:36,806	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:36,806	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:36,806	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:36,806	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:36,806	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:36,806	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:36,806	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:36,806	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:10:36,807	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,807	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:36,807	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,807	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,807	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:36,807	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,807	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,807	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:36,807	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,807	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,807	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:36,807	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,807	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:10:36,807	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:36,807	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,807	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,807	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:36,807	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,807	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,807	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:36,807	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,807	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,807	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:10:36,807	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:10:36,809	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:10:36,809	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:10:36,809	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:10:36,809	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:10:36,809	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:10:36,809	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:10:36,809	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:10:36,809	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:10:38,604	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:10:38,604	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:10:38,604	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:10:38,604	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:10:38,604	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:10:38,604	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:10:38,604	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:10:38,604	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:10:38,604	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:10:38,618	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:10:38,618	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:10:38,618	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:10:38,618	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:10:38,618	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:10:38,618	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:10:38,618	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:10:38,618	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:10:38,618	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:10:38,618	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:10:38,618	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:10:38,618	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:10:38,618	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:10:38,618	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:10:38,618	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:10:38,618	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:10:38,618	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:10:38,618	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:10:38,622	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:10:38,622	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:10:38,622	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:10:38,622	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:10:38,622	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:10:38,622	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:10:38,622	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:10:38,622	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:10:38,622	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:10:38,624	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:10:38,624	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:10:38,624	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:10:38,624	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:10:38,624	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:10:38,624	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:10:38,624	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:10:38,624	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:10:38,624	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:10:38,624	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 08:10:38,624	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 08:10:38,624	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:10:38,624	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 08:10:38,624	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:10:38,624	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 08:10:38,624	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:10:58,364	SE-MDU.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/04/2024 08:11:00,049	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/04/2024 08:11:02,670	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:02,670	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:02,670	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:02,670	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:02,670	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:02,670	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:02,670	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:02,670	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:02,677	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:02,677	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:02,677	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:02,677	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:02,677	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:11:02,677	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:02,677	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:02,677	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:02,677	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:02,677	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:02,677	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:02,677	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:02,677	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:02,677	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:02,677	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:02,677	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:02,677	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:02,677	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:02,677	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:02,677	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:02,677	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:02,677	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:02,677	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:02,677	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:02,680	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:11:02,680	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:11:02,680	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:11:02,680	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:11:02,680	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:11:02,680	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:11:02,680	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:11:02,680	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:11:04,354	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:04,354	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:04,354	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:04,354	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:04,354	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:04,354	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:04,354	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:04,354	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:04,376	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:04,376	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:04,376	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:04,376	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:04,376	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:04,376	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:04,376	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:04,377	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:11:04,377	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:04,377	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:04,377	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:04,377	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:04,377	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:04,377	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:04,377	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:04,377	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:04,377	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:04,377	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:04,377	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:04,377	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:04,377	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:04,377	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:04,377	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:04,377	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:04,377	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:04,377	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:04,377	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:11:04,377	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:04,377	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:04,377	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:04,377	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:17,137	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 08:11:17,137	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:11:17,137	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 08:11:17,137	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:11:17,137	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 08:11:17,137	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:11:17,137	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 08:11:17,137	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:11:17,137	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 08:11:17,137	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:11:17,137	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 08:11:17,137	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:11:17,137	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 08:11:17,137	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:11:17,137	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 08:11:17,137	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 08:11:19,228	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:11:19,228	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/04/2024 08:11:19,228	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/04/2024 08:11:19,228	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/04/2024 08:11:19,228	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/04/2024 08:11:19,228	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/04/2024 08:11:19,228	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/04/2024 08:11:19,228	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/04/2024 08:11:23,564	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:23,564	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:23,564	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:23,564	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:23,564	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:23,564	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:23,564	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:23,564	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:24,022	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:11:24,022	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:11:24,022	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:11:24,022	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:11:24,022	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:11:24,022	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:11:24,022	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:11:24,022	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:11:24,022	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:11:24,022	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:11:24,022	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:11:24,022	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:11:24,022	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:11:24,022	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:11:24,022	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:11:24,022	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:11:24,022	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:11:24,022	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:11:24,022	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:11:24,022	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:11:24,022	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:11:24,022	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:11:24,022	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:11:24,022	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:11:24,076	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:24,076	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:24,076	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:24,076	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:11:24,076	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:24,076	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:24,076	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:24,076	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:24,077	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:24,077	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:24,077	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:24,077	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:24,077	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:24,077	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:24,077	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:24,077	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:24,079	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,079	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:24,079	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,079	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,079	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:24,079	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,079	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,079	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:24,079	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,079	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,079	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:11:24,079	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,079	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,079	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:24,079	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,079	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,079	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:24,079	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,079	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,079	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:24,079	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,079	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,079	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:24,079	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,180	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:11:24,180	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:11:24,180	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:11:24,180	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:11:24,180	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:11:24,180	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:11:24,180	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:11:24,180	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:11:24,267	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:11:24,267	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:24,267	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:24,267	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:24,267	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:24,267	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:24,267	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:24,267	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:24,268	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,268	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:24,268	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,268	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,268	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:24,268	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,268	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,268	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:24,268	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,268	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,268	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:24,268	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,268	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,268	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:11:24,268	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,268	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,268	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:24,268	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,268	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,268	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:24,268	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,268	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,268	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:24,268	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:24,270	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:24,270	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:24,270	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:24,270	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:24,270	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:24,270	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:24,270	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:24,270	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:29,607	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/04/2024 08:11:29,607	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/04/2024 08:11:29,607	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:11:29,607	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/04/2024 08:11:29,607	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/04/2024 08:11:29,607	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/04/2024 08:11:29,607	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/04/2024 08:11:29,607	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/04/2024 08:11:29,607	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/04/2024 08:11:29,670	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:29,670	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:29,670	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:29,670	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:29,670	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:29,670	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:29,670	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:29,670	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:29,679	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:29,679	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:29,679	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:29,679	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:29,679	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:29,679	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:29,679	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:29,679	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:29,679	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:11:29,679	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:29,679	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:29,679	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:29,679	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:29,679	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:29,679	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:29,679	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:29,679	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:29,679	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:29,679	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:29,679	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:29,679	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:29,679	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:29,679	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:29,679	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:31,536	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:11:31,536	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:11:31,536	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:11:31,536	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:11:31,536	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:11:31,536	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:11:31,536	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:11:31,536	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:11:31,536	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:11:31,550	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:11:31,550	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:11:31,550	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:11:31,550	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:11:31,550	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:11:31,550	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:11:31,550	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:11:31,550	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:11:31,550	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:11:31,550	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:11:31,550	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:11:31,550	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:11:31,550	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:11:31,550	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:11:31,550	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:11:31,550	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:11:31,550	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:11:31,558	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:11:31,558	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:11:31,558	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:11:31,558	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:11:31,558	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:11:31,558	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:11:31,558	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:11:31,558	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:11:31,558	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:11:31,560	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:31,560	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:31,560	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:31,560	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:31,560	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:31,560	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:31,560	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:31,560	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:31,561	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:31,561	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:31,561	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:31,561	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:31,561	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:11:31,561	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:11:31,561	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:11:31,561	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:11:40,017	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/04/2024 08:11:41,530	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:41,530	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:41,530	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:41,530	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:41,530	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:41,530	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:41,530	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:41,530	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:41,537	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:41,541	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:41,541	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:41,541	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:41,541	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:41,541	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:41,541	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:41,541	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:41,541	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:11:44,315	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:11:44,315	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:44,315	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:44,315	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:44,315	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:44,315	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:44,315	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:44,315	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:11:44,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:44,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:44,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:44,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:44,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:44,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:44,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:11:44,338	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:44,338	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:44,338	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:44,338	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:44,338	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:44,338	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:44,338	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:11:44,338	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:44,338	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:44,338	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:44,338	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:44,338	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:44,338	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:44,338	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:44,338	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:44,338	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:44,338	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:44,338	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:44,338	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:44,338	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:44,338	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:44,338	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:11:44,338	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:11:44,338	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:10,790	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:10,790	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:10,790	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:10,790	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:10,790	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:10,790	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:10,790	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:10,790	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:11,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:11,313	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:11,313	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:11,313	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:11,313	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:11,313	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:11,313	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:11,313	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:11,313	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:11,314	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:11,314	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:11,314	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:11,314	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:11,314	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:11,314	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:11,314	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:11,314	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:11,322	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,322	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:11,322	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,322	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,322	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:11,322	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,322	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,322	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:11,322	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,322	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:11,322	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,322	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:11,322	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,322	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:11,322	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,322	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,322	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:11,322	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:11,322	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,322	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,322	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:11,322	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,322	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,322	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:11,322	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,407	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:11,407	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:11,407	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:11,407	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:11,407	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:11,407	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:11,407	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:11,407	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:11,407	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:11,470	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:11,470	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:11,470	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:11,470	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:11,470	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:11,470	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:11,470	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:11,470	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:11,477	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:11,477	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:11,477	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:11,477	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:11,477	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:11,477	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:11,477	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:11,477	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:11,478	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,480	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:11,480	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:11,480	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:11,480	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:11,480	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:11,480	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:11,480	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:11,480	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:11,481	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:11,481	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:11,481	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,481	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,481	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:11,481	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,481	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,481	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:11,481	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,481	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,481	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:11,481	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,481	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,481	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:11,481	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,481	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:11,481	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,481	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,481	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,481	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:11,481	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:11,481	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:11,481	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:11,481	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:20,137	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:20,137	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:20,137	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:20,137	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:20,137	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:20,137	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:20,137	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:20,137	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:20,137	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:20,151	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:20,151	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:20,151	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:20,151	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:20,151	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:20,151	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:20,151	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:20,151	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:20,151	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:20,151	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:20,151	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:20,151	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:20,151	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:20,151	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:20,151	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:20,151	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:20,151	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:20,151	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:20,151	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:20,151	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:20,155	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:20,155	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:20,155	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:20,155	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:20,155	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:20,155	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:20,155	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:20,155	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:20,155	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:20,156	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:20,156	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:20,156	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:20,156	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:20,156	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:20,156	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:20,156	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:20,156	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:20,157	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:20,157	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:20,157	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:20,157	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:20,157	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:20,157	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:20,157	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:27,110	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:27,110	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:27,110	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:27,110	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:27,110	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:27,110	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:27,110	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:27,110	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:27,117	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:27,117	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:27,117	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:27,117	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:27,117	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:27,117	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:27,117	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:27,117	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:27,117	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:27,117	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:27,117	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:27,117	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:27,117	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:27,117	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:27,117	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:27,117	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:27,117	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:27,117	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:27,117	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:27,117	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:27,117	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:27,117	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:27,117	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:27,117	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:27,121	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:27,121	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:27,121	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:27,121	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:27,121	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:27,121	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:27,121	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:27,121	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:27,714	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/04/2024 08:12:29,031	SE-MDU.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
02/04/2024 08:12:29,031	SE-MDU.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/04/2024 08:12:29,031	SE-MDU.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/04/2024 08:12:29,031	SE-MDU.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
02/04/2024 08:12:29,031	SE-MDU.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/04/2024 08:12:29,031	SE-MDU.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:29,031	SE-MDU.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/04/2024 08:12:29,031	SE-MDU.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/04/2024 08:12:29,031	SE-MDU.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/04/2024 08:12:29,033	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:29,033	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,033	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:29,033	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,033	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,033	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:29,033	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:29,033	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,033	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:29,033	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,033	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:29,033	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 08:12:29,033	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:29,033	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,033	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:29,033	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,033	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:29,033	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,034	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,035	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,035	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,035	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,035	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,035	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,035	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,035	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,035	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:29,036	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,036	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,036	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,036	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,036	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,036	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,036	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,036	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,070	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/04/2024 08:12:29,070	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/04/2024 08:12:29,070	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/04/2024 08:12:29,070	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/04/2024 08:12:29,070	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/04/2024 08:12:29,070	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/04/2024 08:12:29,070	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/04/2024 08:12:29,070	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/04/2024 08:12:29,070	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/04/2024 08:12:29,071	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:29,071	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:29,071	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:29,071	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:29,071	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:29,071	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:29,071	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:29,071	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:29,071	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:29,073	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,073	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,073	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,073	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,073	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,073	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,073	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,073	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,073	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,074	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:29,075	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,075	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,075	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,075	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,075	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,075	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,075	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,075	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,075	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,076	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,076	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,076	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,076	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,076	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,076	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,076	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:29,076	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:32,016	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:32,016	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:32,016	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:32,016	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:32,016	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:32,016	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:32,016	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:32,016	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:32,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:32,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:32,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:32,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:32,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:32,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:32,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:32,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:32,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:32,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:32,039	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:32,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:32,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:32,039	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:32,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:32,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:32,039	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:32,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:32,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:32,039	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:32,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:32,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:32,039	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:32,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:32,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:32,039	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:32,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:32,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:32,039	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:32,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:32,039	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:32,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:53,241	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:53,241	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:53,241	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:53,241	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:53,241	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:53,241	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:53,241	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:53,241	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:53,698	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:53,698	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:53,698	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:53,698	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:53,698	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:53,698	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:53,698	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:53,698	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:53,698	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:53,698	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:53,698	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:53,698	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:53,698	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:53,698	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:53,698	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:53,698	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:53,700	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:53,700	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:53,700	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:53,700	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:53,700	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:53,700	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:53,700	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:53,700	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:53,762	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:53,762	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:53,762	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:53,762	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:53,762	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:53,762	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:53,762	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:53,762	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:53,764	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:53,764	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:53,764	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:53,764	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:53,764	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:53,764	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:53,764	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:53,767	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,767	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:53,767	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,767	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,767	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:53,767	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,767	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,767	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:53,767	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,767	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,767	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:53,767	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,767	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,767	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:53,767	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,767	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,767	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:53,767	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,767	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,767	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:53,767	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:53,767	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,767	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:53,767	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,856	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:53,856	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:53,856	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:53,856	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:53,856	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:53,856	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:53,856	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:53,856	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:53,921	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:53,921	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:53,921	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:53,921	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:53,921	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:53,921	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:53,921	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:53,921	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:53,927	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:53,927	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:53,927	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:53,927	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:53,927	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:53,927	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:53,927	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:53,927	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:12:53,929	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:12:53,930	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:53,930	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:53,930	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:53,930	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:53,930	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:53,930	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:53,930	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:53,930	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:12:55,738	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:55,738	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:55,738	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:55,738	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:55,738	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:55,738	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:55,738	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:55,738	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:55,738	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:12:55,754	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:55,754	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:55,754	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:55,754	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:55,754	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:55,754	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:55,754	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:55,754	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:55,754	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:55,754	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:55,754	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:55,754	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:55,754	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:55,754	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:12:55,754	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:12:55,760	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:55,760	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:55,760	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:55,760	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:55,760	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:55,760	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:55,760	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:55,760	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:12:55,761	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:55,761	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:55,761	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:55,761	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:55,761	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:55,761	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:55,761	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:55,761	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:55,763	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:55,763	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:12:55,763	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:55,763	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:55,763	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:55,763	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:55,763	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:12:55,763	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:13:01,018	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/04/2024 08:13:01,891	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:01,891	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:01,891	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:01,891	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:01,891	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:01,891	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:01,891	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:01,891	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:01,899	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:01,899	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:01,899	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:01,899	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:01,899	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:01,899	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:01,899	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:01,899	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:13:01,899	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:01,899	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:01,899	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:01,899	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:01,899	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:01,899	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:01,899	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:01,899	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:01,899	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:01,899	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:01,899	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:01,899	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:01,899	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:01,899	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:01,899	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:01,899	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:01,901	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:13:01,901	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:13:01,901	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:13:01,901	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:13:01,901	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:13:01,901	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:13:01,901	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:13:01,901	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:13:05,296	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:13:05,296	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:13:05,296	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:13:05,296	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:13:05,296	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:13:05,296	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:13:05,296	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:13:05,296	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:13:05,317	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:05,317	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:05,317	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:05,317	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:05,317	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:05,317	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:05,317	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:05,317	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:05,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:05,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:05,319	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:05,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:13:05,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:05,319	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:05,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:05,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:05,319	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:05,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:05,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:05,319	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:05,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:05,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:05,319	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:05,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:05,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:05,319	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:05,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:05,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:05,319	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:05,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:05,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:05,319	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:13:22,367	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:13:22,367	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:13:22,367	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:13:22,367	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:13:22,367	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:13:22,367	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:13:22,367	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:13:22,367	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:13:22,823	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:13:22,823	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:13:22,823	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:13:22,823	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:13:22,823	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:13:22,823	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:13:22,823	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:13:22,823	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:13:22,823	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:13:22,823	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:13:22,823	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:13:22,823	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:13:22,823	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:13:22,823	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:13:22,823	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:13:22,823	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:13:22,823	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:13:22,823	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:13:22,823	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:13:22,823	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:13:22,823	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:13:22,823	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:13:22,823	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:13:22,823	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:13:22,885	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:22,885	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:22,885	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:22,885	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:22,885	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:22,885	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:22,885	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:22,885	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:22,886	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:13:22,886	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:13:22,886	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:13:22,886	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:13:22,886	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:13:22,886	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:13:22,886	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:13:22,886	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:13:22,894	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:22,894	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:22,894	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:22,894	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:22,894	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:22,894	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:22,894	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:22,894	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:22,894	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:22,894	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:22,894	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:22,894	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:22,894	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:22,894	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:22,894	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:22,894	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:22,894	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:13:22,894	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:22,894	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:22,894	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:22,894	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:22,894	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:22,894	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:22,894	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:22,983	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:13:22,983	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:13:22,983	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:13:22,983	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:13:22,983	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:13:22,983	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:13:22,983	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:13:22,983	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:13:22,985	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 08:13:22,985	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 08:13:22,985	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 08:13:22,985	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 08:13:22,985	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 08:13:22,985	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:13:22,985	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 08:13:22,985	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 08:13:22,991	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:13:22,991	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:13:22,991	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:13:22,991	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:13:22,991	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:13:22,991	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:13:22,991	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:13:22,991	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:13:22,991	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
02/04/2024 08:13:23,001	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:13:23,001	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:13:23,001	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:13:23,001	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:13:23,001	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:13:23,001	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:13:23,001	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:13:23,041	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:23,041	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:23,041	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:23,041	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:13:23,041	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:23,041	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:23,041	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:23,041	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:23,049	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,049	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:23,049	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,049	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,049	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:23,049	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,049	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,049	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:23,049	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,049	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,049	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:23,049	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,049	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,049	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:23,049	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,049	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,049	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:23,049	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,049	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:13:23,049	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:23,049	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,049	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,049	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:23,049	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,058	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:23,058	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:23,058	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:23,058	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:23,058	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:23,058	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:23,058	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:23,058	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:13:23,061	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:13:24,475	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:13:24,475	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:13:24,475	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:13:24,475	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:13:24,475	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:13:24,475	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:13:24,475	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:13:24,475	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
02/04/2024 08:13:24,489	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:13:24,489	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:13:24,489	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:13:24,489	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:13:24,489	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:13:24,489	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:13:24,489	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:13:24,489	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:13:24,489	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:13:24,489	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:13:24,489	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:13:24,489	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:13:24,489	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:13:24,489	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:13:24,489	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:13:24,489	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:13:24,489	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
02/04/2024 08:13:24,489	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
02/04/2024 08:13:24,497	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:13:24,497	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:13:24,497	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:13:24,497	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:13:24,497	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:13:24,497	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:13:24,497	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:13:24,497	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
02/04/2024 08:13:24,500	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:13:24,500	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:13:24,500	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:13:24,500	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:13:24,500	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:13:24,500	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:13:24,500	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:13:24,500	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:13:24,501	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 08:13:24,501	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 08:13:24,501	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 08:13:24,501	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 08:13:24,501	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 08:13:24,501	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 08:13:24,501	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 08:13:24,501	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 08:14:05,330	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:05,330	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:05,330	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:05,330	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:05,330	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:05,330	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:05,330	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:05,330	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:14:05,337	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:05,337	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:05,337	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:05,337	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:05,337	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:05,337	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:05,337	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:05,337	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:05,337	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:05,337	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:05,337	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:05,337	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:05,337	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:05,337	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:05,337	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:05,337	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:05,337	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:05,337	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:05,337	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:05,337	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:05,337	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:05,337	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:14:05,337	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:05,337	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:05,340	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:14:05,340	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:14:05,340	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:14:05,340	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:14:05,340	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:14:05,340	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:14:05,340	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:14:05,340	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:14:08,253	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,253	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,253	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,253	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,253	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,253	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,253	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,253	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,256	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,256	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,256	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,256	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:14:08,256	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,256	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,256	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,256	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,258	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,258	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,258	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,258	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,258	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,258	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,258	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,258	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,258	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,259	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,259	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,259	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,259	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,259	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,259	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,259	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,261	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,261	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:14:08,261	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,261	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,261	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,261	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,261	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,261	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,276	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,276	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,276	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,276	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,276	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,276	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,276	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 08:14:08,278	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,278	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,278	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,278	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,278	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,278	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,278	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,280	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:14:08,280	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,280	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,280	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,280	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,280	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,280	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,280	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,280	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,280	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,280	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,280	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,280	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,280	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,280	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,280	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,283	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,283	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,283	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,283	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,283	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,283	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,283	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,283	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:14:08,283	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,283	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,283	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,283	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,283	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,283	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,283	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,283	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,283	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,283	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,283	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,283	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,283	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,283	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,283	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,283	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,286	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,286	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,286	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,286	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,286	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,286	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:14:08,286	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,286	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,288	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,291	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,291	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,291	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,291	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,291	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,291	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,291	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,291	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,291	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,292	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,293	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,294	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:14:08,294	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:14:08,294	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:14:08,294	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:14:08,294	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:14:08,294	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:14:08,294	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:14:08,294	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,298	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,319	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,319	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,319	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,319	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,319	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:14:08,319	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,319	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:08,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:08,319	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:12,430	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:12,430	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:12,430	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:12,430	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:12,430	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:12,430	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:12,430	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:12,430	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 08:14:12,437	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:12,437	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:12,437	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:12,437	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:12,437	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:12,437	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:14:12,437	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:12,437	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:12,437	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:12,437	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:12,437	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:12,437	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:12,437	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:12,437	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:12,437	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:12,437	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:12,437	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:12,437	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:12,437	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:12,437	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:12,437	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:12,437	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:12,437	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 08:14:12,437	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 08:14:12,440	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:14:12,440	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:14:12,440	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 08:14:12,440	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:14:12,440	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:14:12,440	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:14:12,440	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:14:12,440	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 08:14:22,161	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 08:14:22,161	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 08:14:22,161	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 08:14:22,161	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 08:14:22,161	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 08:14:22,161	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 08:14:22,162	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 08:14:22,162	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	operador
02/04/2024 08:14:22,162	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
02/04/2024 08:14:22,162	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 08:14:22,162	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 08:14:22,162	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 08:14:22,162	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 08:14:22,162	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 08:14:22,162	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
02/04/2024 08:14:22,162	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 08:14:22,162	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 08:14:22,162	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 08:14:22,162	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:14:22,162	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 08:14:22,162	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 08:14:22,162	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 08:14:22,162	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 08:14:22,162	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 08:14:22,162	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/04/2024 08:14:22,162	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 08:14:22,162	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/04/2024 08:14:22,163	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 08:14:22,163	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/04/2024 08:14:22,163	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 08:14:22,163	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 08:14:22,163	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 08:14:22,163	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 08:14:22,163	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 08:14:22,163	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 08:14:22,163	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 08:14:22,163	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 08:14:22,163	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/04/2024 08:14:22,163	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:14:22,163	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 08:14:22,163	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 08:14:22,163	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 08:14:22,163	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 08:14:22,163	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 08:14:22,163	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 08:14:22,163	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 08:14:22,163	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 08:14:22,163	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	operador
02/04/2024 08:14:22,163	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 08:14:22,163	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 08:14:22,163	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	operador
02/04/2024 08:14:22,164	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 08:14:22,164	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 08:14:22,164	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 08:14:22,164	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/04/2024 08:14:22,164	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 08:14:22,164	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 08:14:22,164	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/04/2024 08:14:22,164	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 08:14:22,164	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 08:14:22,164	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 08:14:22,164	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 08:14:22,164	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 09:21:29,289	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:21:29,289	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:21:29,289	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:21:29,289	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:21:29,289	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:21:29,289	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:21:29,289	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:21:29,289	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:21:29,296	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:21:29,296	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:21:29,296	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:21:29,296	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:21:29,296	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:21:29,296	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:21:29,296	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:21:29,296	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:21:29,296	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:21:29,296	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:21:29,296	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:21:29,296	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:21:29,296	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:21:29,296	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:21:29,296	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:21:29,296	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:21:29,296	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:21:29,296	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:21:29,296	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:21:29,296	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:21:29,296	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:21:29,296	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:21:29,296	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:21:29,296	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:21:29,301	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
02/04/2024 09:21:29,301	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 09:21:29,301	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 09:21:29,301	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 09:21:29,301	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 09:21:29,301	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 09:21:29,301	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 09:21:29,301	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 09:25:46,279	SE-MDU.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
02/04/2024 09:25:50,657	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 09:25:50,657	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:25:50,657	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:25:50,657	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:25:50,657	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:25:50,657	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:25:50,657	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:25:50,657	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:25:50,667	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:25:50,667	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:25:50,667	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:25:50,667	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:25:50,667	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:25:50,667	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:25:50,667	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:25:50,667	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:25:50,667	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:25:50,667	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:25:50,667	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:25:50,667	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:25:50,667	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:25:50,667	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:25:50,667	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:25:50,667	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:25:50,667	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:25:50,667	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:25:50,667	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:25:50,667	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:25:50,667	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:25:50,667	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:25:50,667	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:25:50,667	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:36:13,886	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/04/2024 09:36:13,886	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 09:36:13,886	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 09:36:13,886	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 09:36:13,886	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 09:36:13,886	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 09:36:13,886	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 09:36:13,886	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 09:36:13,886	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 09:36:13,886	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 09:36:13,886	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 09:36:13,886	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 09:36:13,886	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 09:36:13,886	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 09:36:13,886	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 09:36:13,886	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:36:13,886	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 09:37:55,197	SE-MDU.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/04/2024 09:37:59,589	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:37:59,589	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:37:59,589	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:37:59,589	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:37:59,589	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:37:59,589	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:37:59,589	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:37:59,589	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:37:59,596	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:37:59,596	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:37:59,596	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:37:59,596	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:37:59,596	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:37:59,596	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:37:59,596	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:37:59,596	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:37:59,596	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:37:59,596	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:37:59,596	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:37:59,596	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:37:59,596	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:37:59,596	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:37:59,596	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:37:59,596	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:37:59,596	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:37:59,596	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:37:59,596	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:37:59,596	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:37:59,596	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:37:59,596	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:37:59,596	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:37:59,596	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:37:59,599	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 09:37:59,599	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 09:37:59,599	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 09:37:59,599	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 09:37:59,599	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 09:37:59,599	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 09:37:59,599	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 09:37:59,599	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:51:13,417	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 09:51:13,417	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 09:51:13,417	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 09:51:13,417	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 09:51:13,417	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 09:51:13,417	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 09:51:13,417	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 09:51:13,417	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 09:51:13,535	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
02/04/2024 09:51:13,535	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
02/04/2024 09:51:13,535	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
02/04/2024 09:51:13,535	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
02/04/2024 09:51:13,535	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
02/04/2024 09:51:13,535	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
02/04/2024 09:51:13,535	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
02/04/2024 09:51:13,535	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
02/04/2024 09:51:13,587	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:51:13,587	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:51:13,587	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:51:13,587	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:51:13,587	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:51:13,587	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:51:13,587	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:51:13,587	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:51:13,588	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,588	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,588	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:51:13,588	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,588	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,588	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:51:13,588	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,588	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,588	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:51:13,588	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,588	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,588	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:51:13,588	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,588	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,588	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:51:13,588	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,588	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,588	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:51:13,588	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,588	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,588	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:51:13,588	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:51:13,588	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,588	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:51:13,695	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 09:51:13,695	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 09:51:13,695	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 09:51:13,695	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 09:51:13,695	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 09:51:13,695	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 09:51:13,695	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 09:51:13,695	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 09:51:13,759	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:51:13,759	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:51:13,759	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:51:13,759	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:51:13,759	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:51:13,759	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:51:13,759	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:51:13,759	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:51:13,765	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:51:13,765	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:51:13,765	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:51:13,765	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:51:13,765	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:51:13,765	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:51:13,765	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:51:13,765	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:51:13,767	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,772	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,772	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:51:13,772	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,772	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,772	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:51:13,772	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,772	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,772	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:51:13,772	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,772	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,772	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:51:13,772	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,772	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,772	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:51:13,772	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,772	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,772	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:51:13,772	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,772	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,772	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:51:13,772	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,772	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:13,772	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:51:13,772	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:51:14,279	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 09:51:14,279	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 09:51:14,279	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 09:51:14,279	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:51:14,279	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 09:51:14,279	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 09:51:14,279	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 09:51:14,279	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 09:51:14,281	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 09:51:14,281	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 09:51:14,281	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 09:51:14,281	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 09:51:14,281	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 09:51:14,281	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 09:51:14,281	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 09:51:14,281	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 09:51:23,596	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:51:23,596	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:51:23,596	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:51:23,596	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:51:23,596	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:51:23,596	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:51:23,596	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:51:23,596	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:51:23,596	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:51:23,596	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:51:23,596	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:51:23,596	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:51:23,596	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:51:23,596	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:51:23,596	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:51:23,596	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:51:27,274	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
02/04/2024 09:51:31,636	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/04/2024 09:51:31,636	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/04/2024 09:51:41,633	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H1_TRIP_46BC	
02/04/2024 09:51:41,633	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H1_TRIP_46BC	
02/04/2024 09:51:41,633	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H1_TRIP_46BC	
02/04/2024 09:51:41,633	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H1_TRIP_46BC	
02/04/2024 09:51:41,633	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H1_TRIP_46BC	
02/04/2024 09:51:41,633	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H1_TRIP_46BC	
02/04/2024 09:51:41,633	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H1_TRIP_46BC	
02/04/2024 09:51:50,617	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 09:51:50,617	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:51:50,617	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 09:51:50,617	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 09:51:50,617	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 09:51:50,617	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 09:51:50,617	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 09:51:50,617	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 09:51:50,617	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
02/04/2024 09:51:50,631	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
02/04/2024 09:51:50,631	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
02/04/2024 09:51:50,631	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
02/04/2024 09:51:50,631	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
02/04/2024 09:51:50,631	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
02/04/2024 09:51:50,631	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
02/04/2024 09:51:50,631	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
02/04/2024 09:51:50,631	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
02/04/2024 09:51:50,633	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 09:51:50,633	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 09:51:50,633	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 09:51:50,633	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 09:51:50,633	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 09:51:50,633	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:51:50,633	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 09:51:50,633	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 09:51:50,633	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 09:51:50,633	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 09:51:50,633	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 09:51:50,633	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 09:51:50,633	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 09:51:50,633	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 09:51:50,633	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 09:51:50,633	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
02/04/2024 09:51:50,633	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
02/04/2024 09:51:50,635	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H1_TRIP_46BC	
02/04/2024 09:51:50,635	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 09:51:50,635	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 09:51:50,635	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H1_TRIP_46BC	
02/04/2024 09:51:50,635	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 09:51:50,635	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 09:51:50,635	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 09:51:50,635	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H1_TRIP_46BC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:51:50,635	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 09:51:50,635	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H1_TRIP_46BC	
02/04/2024 09:51:50,635	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 09:51:50,635	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H1_TRIP_46BC	
02/04/2024 09:51:50,635	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 09:51:50,635	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 09:51:50,635	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H1_TRIP_46BC	
02/04/2024 09:51:50,635	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 09:51:50,635	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H1_TRIP_46BC	
02/04/2024 09:51:50,635	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 09:51:50,635	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 09:51:50,635	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H1_TRIP_46BC	
02/04/2024 09:51:50,635	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 09:51:50,635	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 09:51:50,635	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H1_TRIP_46BC	
02/04/2024 09:51:50,635	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 09:51:50,635	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 09:52:29,478	SE-MDU.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
02/04/2024 09:52:33,877	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:52:33,877	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:52:33,877	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:52:33,877	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:52:33,877	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:52:33,877	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:52:33,877	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:52:33,877	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:52:33,886	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:33,886	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:52:33,886	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:33,886	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:33,886	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:52:33,886	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:33,886	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:33,886	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:52:33,886	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:33,886	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:33,886	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:52:33,886	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:33,886	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:33,886	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:52:33,886	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:33,886	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:33,886	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:52:33,886	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:33,886	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:52:33,886	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:52:33,886	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:33,886	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:33,886	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:52:33,886	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:37,355	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 27	27	operador
02/04/2024 09:52:41,716	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
02/04/2024 09:52:41,716	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
02/04/2024 09:52:41,716	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/04/2024 09:52:44,711	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:52:44,711	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:52:44,711	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:52:44,711	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:52:44,711	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:52:44,711	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:52:44,711	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:52:44,711	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:52:44,769	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:52:44,769	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:52:44,769	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:52:44,769	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:52:44,769	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:52:44,769	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:52:44,769	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:52:44,769	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:52:44,776	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:44,776	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:44,776	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:52:44,776	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:44,776	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:44,776	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:52:44,776	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:52:44,776	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:44,776	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:44,776	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:44,776	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:44,776	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:52:44,776	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:44,776	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:44,776	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:52:44,776	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:44,776	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:44,776	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:52:44,776	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:52:44,776	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:44,776	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:52:44,776	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:52:44,776	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:44,776	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:52:54,776	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:52:54,776	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:52:54,776	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:52:54,776	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:52:54,776	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:52:54,776	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:52:54,776	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:52:54,776	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:52:54,776	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:52:54,776	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:52:54,776	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:52:54,776	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:52:54,776	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:52:54,776	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:52:54,776	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:52:56,529	SE-MDU.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:53:00,929	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:53:00,929	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:53:00,929	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:53:00,929	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:53:00,929	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:53:00,929	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:53:00,929	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:53:00,929	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:53:00,936	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:00,936	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:53:00,936	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:00,936	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:00,936	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:53:00,936	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:00,936	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:00,936	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:53:00,936	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:00,936	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:00,936	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:53:00,936	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:00,936	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:00,936	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:53:00,936	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:53:00,936	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:00,936	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:53:00,936	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:00,936	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:00,936	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:53:00,936	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:00,936	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:00,936	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:53:00,936	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:01,929	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:53:01,929	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:53:01,929	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:53:01,929	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:53:01,929	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:53:01,929	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:53:01,929	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:53:01,929	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:53:01,936	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:01,936	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:01,936	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:53:01,936	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:01,936	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:53:01,936	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:53:01,936	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:01,936	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:01,936	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:53:01,936	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:01,936	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:01,936	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:53:01,936	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:01,936	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:01,936	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:53:01,936	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:01,936	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:01,936	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:53:01,936	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:01,936	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:01,936	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:53:01,936	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:01,936	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:53:01,936	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:53:11,937	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:53:11,937	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:53:11,937	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:53:11,937	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:53:11,937	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:53:11,937	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:53:11,937	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:53:11,937	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:53:11,937	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:53:11,937	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:53:11,937	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:53:11,937	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:53:11,937	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:53:11,937	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:53:11,937	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:53:11,937	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:53:30,408	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:53:30,408	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:53:30,408	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:53:30,408	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:53:30,408	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:53:30,408	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:53:30,408	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:53:30,408	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:54:47,144	SE-MDU.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
02/04/2024 09:54:51,547	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:54:51,547	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:54:51,547	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:54:51,547	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:54:51,547	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:54:51,547	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:54:51,547	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:54:51,547	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:54:51,556	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:54:51,556	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:54:51,556	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:54:51,556	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:54:51,556	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:54:51,556	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:54:51,556	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:54:51,556	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:54:51,556	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:54:51,556	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:54:51,556	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:54:51,556	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:54:51,556	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:54:51,556	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:54:51,556	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:54:51,556	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:54:51,556	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:54:51,556	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:54:51,556	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:54:51,556	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:54:51,556	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:54:51,556	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:54:51,556	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:54:51,556	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:55:10,519	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:55:10,519	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:55:10,519	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:55:10,519	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:55:10,519	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:55:10,519	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:55:10,519	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:55:10,519	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:55:10,577	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:55:10,577	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:55:10,577	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:55:10,577	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:55:10,577	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:55:10,577	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:55:10,577	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:55:10,577	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:55:10,586	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:55:10,586	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:55:10,586	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:55:10,586	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:55:10,586	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:55:10,586	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:55:10,586	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:55:10,586	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:55:10,586	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:55:10,586	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:55:10,586	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:55:10,586	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:55:10,586	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:55:10,586	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:55:10,586	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:55:10,586	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:55:10,586	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:55:10,586	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:55:10,586	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:55:10,586	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:55:10,586	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:55:10,586	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:55:10,586	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:55:10,586	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:55:20,586	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:55:20,586	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:55:20,586	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:55:20,586	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:55:20,586	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:55:20,586	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:55:20,586	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:55:20,586	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:55:20,586	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:55:20,586	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:55:20,586	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:55:20,586	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:55:20,586	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:55:20,586	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:55:20,586	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:57:16,835	SE-MDU.01H1.11H1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 27	27	operador
02/04/2024 09:57:19,713	SE-MDU.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
02/04/2024 09:57:21,194	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:57:21,194	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:57:21,194	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:57:21,194	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:57:21,194	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:57:21,194	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:57:21,194	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:57:21,194	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:57:21,194	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/04/2024 09:57:21,195	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/04/2024 09:57:21,195	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/04/2024 09:57:21,195	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/04/2024 09:57:21,195	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/04/2024 09:57:21,195	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/04/2024 09:57:21,195	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:57:21,195	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/04/2024 09:57:21,195	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/04/2024 09:57:21,195	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/04/2024 09:57:21,483	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/04/2024 09:57:22,582	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 09:57:22,582	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 09:57:22,583	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
02/04/2024 09:57:22,583	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 09:57:22,583	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 09:57:22,583	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
02/04/2024 09:57:22,583	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 09:57:22,583	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H1_TRIP_46BC	operador
02/04/2024 09:57:22,583	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 09:57:22,583	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 09:57:22,583	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 09:57:22,583	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 09:57:22,583	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	operador
02/04/2024 09:57:22,583	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 09:57:22,584	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 09:57:22,584	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	operador
02/04/2024 09:57:22,584	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 09:57:24,116	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:57:24,116	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:57:24,116	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:57:24,116	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:57:24,116	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:57:24,116	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:57:24,116	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:57:24,116	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:57:24,126	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:24,126	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:57:24,126	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:24,126	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:24,126	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:57:24,126	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:24,126	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:24,126	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:57:24,126	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:24,126	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:24,126	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:57:24,126	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:24,126	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:24,126	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:57:24,126	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:24,126	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:24,126	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:57:24,126	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:24,126	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:24,126	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:57:24,126	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:24,126	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:24,126	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:57:24,126	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:25,880	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 09:57:25,880	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 09:57:25,880	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 09:57:25,880	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 09:57:25,880	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 09:57:25,880	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 09:57:25,880	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 09:57:25,880	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 09:57:25,898	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:57:25,898	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:57:25,898	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:57:25,898	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:57:25,898	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:57:25,898	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:57:25,898	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:57:25,898	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:57:25,903	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:25,903	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:57:25,903	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:25,903	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:25,903	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:57:25,903	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:25,903	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:25,903	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:57:25,903	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:25,903	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:25,903	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:57:25,903	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:25,903	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:25,903	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:57:25,903	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:25,903	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:25,903	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:57:25,903	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:25,903	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:57:25,903	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:57:25,903	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:25,903	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:25,903	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:57:25,903	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:57:57,912	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	
02/04/2024 09:57:57,912	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	
02/04/2024 09:57:57,912	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	
02/04/2024 09:57:57,912	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	
02/04/2024 09:57:57,912	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	
02/04/2024 09:57:57,912	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	
02/04/2024 09:57:57,912	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	
02/04/2024 09:57:57,912	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	
02/04/2024 09:57:57,912	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	
02/04/2024 09:58:40,963	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:58:40,963	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:58:40,963	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:58:40,963	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:58:40,963	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:58:40,963	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:58:40,963	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:58:40,987	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:58:40,987	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:58:40,987	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:58:40,987	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:58:40,987	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:58:40,987	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:58:40,987	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:58:40,987	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:58:40,997	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	
02/04/2024 09:58:40,997	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	
02/04/2024 09:58:40,997	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	
02/04/2024 09:58:40,997	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	
02/04/2024 09:58:40,997	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	
02/04/2024 09:58:40,997	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	
02/04/2024 09:58:40,997	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	
02/04/2024 09:58:40,997	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	
02/04/2024 09:58:41,017	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:58:41,017	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:58:41,017	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:58:41,017	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:58:41,017	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:58:41,017	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:58:41,017	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:58:41,017	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:58:41,026	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:41,026	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:41,026	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:58:41,026	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:41,026	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:41,026	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:58:41,026	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:41,026	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:41,026	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:58:41,026	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:41,026	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:41,026	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:58:41,026	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:41,026	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:41,026	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:58:41,026	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:41,026	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:41,026	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:58:41,026	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:58:41,026	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:41,026	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:58:41,026	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:41,026	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:41,026	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:58:51,026	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:58:51,026	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:58:51,026	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:58:51,026	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:58:51,026	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:58:51,026	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:58:51,026	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:58:51,026	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:58:51,026	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:58:51,026	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:58:51,026	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:58:51,026	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:58:51,026	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:58:51,026	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:58:51,026	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:58:51,026	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:58:52,823	SE-MDU.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:58:57,229	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:58:57,229	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:58:57,229	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:58:57,229	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:58:57,229	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:58:57,229	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:58:57,229	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:58:57,229	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:58:57,236	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:57,236	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:58:57,236	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:57,236	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:57,236	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:58:57,236	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:57,236	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:57,236	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:58:57,236	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:57,236	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:57,236	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:58:57,236	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:57,236	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:57,236	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:58:57,236	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:58:57,236	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:57,236	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:58:57,236	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:57,236	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:57,236	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:58:57,236	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:57,236	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:58:57,236	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:58:57,236	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:59:11,010	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 09:59:11,010	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	operador
02/04/2024 09:59:11,010	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	operador
02/04/2024 09:59:11,010	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 09:59:21,318	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:59:21,318	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:59:21,318	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:59:21,318	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:59:21,318	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:59:21,318	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:59:21,318	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:59:21,318	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:59:21,376	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:59:21,376	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:59:21,376	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:59:21,376	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:59:21,376	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:59:21,376	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:59:21,376	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:59:21,376	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 09:59:21,385	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:59:21,385	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:59:21,385	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:59:21,385	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:59:21,385	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:59:21,385	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:59:21,385	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:59:21,385	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:59:21,385	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:59:21,385	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:59:21,385	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:59:21,385	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:59:21,385	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:59:21,385	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:59:21,385	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:59:21,385	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:59:21,385	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:59:21,385	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:59:21,385	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:59:21,385	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 09:59:21,385	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:59:21,594	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:59:21,594	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:59:21,594	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:59:21,594	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:59:21,594	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:59:21,594	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:59:21,594	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:59:21,594	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:59:21,594	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
02/04/2024 09:59:31,385	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:59:31,385	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:59:31,385	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:59:31,385	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:59:31,385	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 09:59:31,385	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:59:31,385	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:59:31,385	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:59:31,385	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:59:31,385	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:59:31,385	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:59:31,385	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:59:31,385	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 09:59:31,385	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:59:31,385	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 09:59:31,385	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:00:35,573	SE-MDU.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
02/04/2024 10:00:39,986	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:00:39,986	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:00:39,986	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:00:39,986	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:00:39,986	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:00:39,986	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:00:39,986	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:00:39,986	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:00:39,995	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:00:39,995	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:00:39,995	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:00:39,995	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:00:39,995	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:00:39,995	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:00:39,995	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:00:39,995	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:00:39,995	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:00:39,995	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:00:39,995	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:00:39,995	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:00:39,995	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:00:39,995	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:00:39,995	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:00:39,995	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:00:39,995	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:00:39,995	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:00:39,995	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:00:39,995	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:00:39,995	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:00:39,995	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:00:39,995	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:00:39,995	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:15,966	SE-MDU.01H2.11H2	COS	Enviado comando N2 do 11H2	N2N3	operador
02/04/2024 10:04:20,318	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:04:20,318	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:04:20,318	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:04:20,318	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:04:20,318	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:04:20,318	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:04:20,318	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:04:20,318	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:04:20,318	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:04:20,318	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:04:20,318	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:04:20,318	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:04:20,318	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:04:20,318	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:04:20,318	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:04:20,318	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:04:23,920	SE-MDU.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:04:28,346	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:04:28,346	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:04:28,346	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:04:28,346	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:04:28,346	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:04:28,346	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:04:28,346	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:04:28,346	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:04:28,348	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:28,348	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:04:28,348	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:28,348	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:28,348	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:04:28,348	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:28,348	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:28,348	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:04:28,348	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:28,348	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:28,348	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:28,348	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:28,348	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:04:28,348	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:28,348	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:04:28,348	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:04:28,348	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:28,348	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:28,348	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:04:28,348	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:28,348	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:28,348	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:04:28,348	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:31,279	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	operador
02/04/2024 10:04:31,279	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 10:04:31,279	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:04:31,279	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 10:04:52,306	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:04:52,306	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:04:52,306	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:04:52,306	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:04:52,306	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:04:52,306	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:04:52,306	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:04:52,306	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:04:52,306	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:04:52,306	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:04:52,306	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:04:52,306	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:04:52,306	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:04:52,306	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:04:52,306	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:04:52,306	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:04:52,362	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:04:52,362	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:04:52,362	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:04:52,362	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:04:52,362	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:04:52,362	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:04:52,362	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:04:52,364	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:04:52,364	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:04:52,364	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:04:52,364	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:04:52,364	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:04:52,364	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:04:52,364	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:04:52,364	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:04:52,364	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:04:52,364	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:04:52,364	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:04:52,364	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:04:52,364	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:04:52,364	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:04:52,364	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:04:52,364	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:04:52,384	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:04:52,384	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:04:52,384	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:04:52,384	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:04:52,384	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:04:52,384	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:04:52,384	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:04:52,384	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:04:52,384	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:04:52,384	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:04:52,384	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:04:52,384	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:04:52,384	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:04:52,384	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:04:52,384	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:04:52,384	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:04:52,386	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:04:52,386	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:04:52,386	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:04:52,386	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:04:52,386	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:04:52,386	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:04:52,386	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:04:52,386	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:04:52,406	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:04:52,406	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:04:52,406	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:04:52,406	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:04:52,406	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:04:52,406	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:04:52,406	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:04:52,406	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:04:52,406	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:04:52,406	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:04:52,406	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:04:52,406	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:04:52,406	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:04:52,406	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:04:52,406	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:04:52,406	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:04:52,430	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:04:52,430	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:04:52,430	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:04:52,430	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:04:52,430	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:04:52,430	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:04:52,430	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:04:52,430	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:04:52,438	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:52,438	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:52,438	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:04:52,438	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:52,438	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:52,438	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:04:52,438	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:04:52,438	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:52,438	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:04:52,438	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:52,438	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:52,438	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:04:52,438	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:52,438	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:52,438	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:04:52,438	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:52,438	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:52,438	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:04:52,438	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:52,438	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:04:52,438	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:52,438	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:52,438	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:04:52,438	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:05:02,437	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:02,437	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:05:02,437	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:05:02,437	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:02,437	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:05:02,437	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:02,437	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:05:02,437	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:02,437	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:05:02,437	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:02,437	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:05:02,437	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:02,437	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:05:02,437	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:02,437	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:05:02,437	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:08,200	SE-MDU.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
02/04/2024 10:05:12,626	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:12,626	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:12,626	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:12,626	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:12,626	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:12,626	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:12,626	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:05:12,626	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:12,627	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:12,627	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:12,627	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:12,627	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:12,627	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:12,627	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:12,627	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:05:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:12,627	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:28,819	SE-MDU.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/04/2024 10:05:33,229	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:05:33,229	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:33,229	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:33,229	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:33,229	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:33,229	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:33,229	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:33,229	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:33,236	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:33,236	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:33,236	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:33,236	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:33,236	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:33,236	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:33,236	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:33,236	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:33,236	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:05:33,236	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:33,236	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:33,236	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:33,236	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:33,236	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:33,236	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:33,236	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:33,236	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:33,236	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:33,236	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:33,236	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:33,236	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:33,236	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:33,236	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:33,236	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:33,238	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:05:33,238	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:05:33,238	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:05:33,238	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:05:33,238	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:05:33,238	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:05:33,238	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:05:33,238	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:05:44,367	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:05:44,367	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:05:44,367	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:05:44,367	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:05:44,367	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:05:44,367	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:05:44,367	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:05:44,367	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:05:44,367	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:05:44,418	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:05:44,418	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:05:44,418	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:05:44,418	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:05:44,418	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:05:44,418	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:05:44,418	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:05:44,418	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:05:44,420	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:05:44,420	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:05:44,420	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:05:44,420	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:05:44,420	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:05:44,420	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:05:44,420	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:05:44,420	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:05:44,420	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:05:44,420	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:05:44,420	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:05:44,420	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:05:44,420	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:05:44,420	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:05:44,420	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:05:44,420	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:05:44,486	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:44,486	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:44,486	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:44,486	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:44,486	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:44,486	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:44,486	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:44,495	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:05:44,495	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,495	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:05:44,495	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:05:44,495	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,495	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,495	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,495	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,495	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:05:44,495	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,495	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,495	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:05:44,495	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,495	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,495	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:05:44,495	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,495	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,495	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:05:44,495	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,495	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:05:44,495	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:05:44,495	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,495	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,495	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:05:44,576	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:05:44,576	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:05:44,576	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:05:44,576	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:05:44,576	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:05:44,576	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:05:44,576	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:05:44,576	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:05:44,639	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:44,639	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:44,639	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:44,639	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:44,639	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:44,639	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:44,639	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:44,639	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:44,645	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:44,645	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:05:44,645	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:44,645	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:44,645	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:44,645	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:44,645	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:44,645	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,646	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:05:44,650	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,650	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:44,650	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,650	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,650	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:44,650	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:05:44,650	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,650	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:44,650	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,650	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,650	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:44,650	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,650	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,650	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:44,650	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,650	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:44,650	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,650	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,650	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,650	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:44,650	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,650	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,650	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:05:44,650	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
02/04/2024 10:05:44,688	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:05:44,690	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:05:44,690	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:05:44,690	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:05:44,690	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:05:44,690	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:05:44,690	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:05:44,690	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:05:44,690	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:05:44,690	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
02/04/2024 10:05:44,713	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:05:44,713	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:05:44,713	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:05:44,713	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:05:44,713	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:05:44,713	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:05:44,713	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:05:44,713	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:05:44,713	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:05:44,713	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:05:44,713	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:05:44,713	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:05:44,713	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:05:44,713	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:05:44,713	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:05:44,713	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:05:54,503	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:05:54,503	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:54,503	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:05:54,503	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:54,503	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:54,503	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:05:54,503	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:05:54,503	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:54,503	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:05:54,503	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:54,503	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:05:54,503	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:54,503	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:05:54,503	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:05:54,503	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:05:54,503	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:06:40,025	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:06:40,025	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:06:40,025	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:06:40,025	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:06:40,025	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:06:40,025	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:06:40,025	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:06:40,025	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:06:40,047	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:06:40,047	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:06:40,047	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:06:40,047	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:06:40,047	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:06:40,047	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:06:40,047	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,048	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:06:40,055	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,055	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,055	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:06:40,055	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,055	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,055	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:06:40,055	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,055	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:06:40,055	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,055	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,055	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,055	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:06:40,055	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,055	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:06:40,055	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:06:40,055	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,055	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,055	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:06:40,055	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,055	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,055	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:06:40,055	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,055	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:40,055	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:06:40,115	SE-MDU.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
02/04/2024 10:06:44,548	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:06:44,548	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:06:44,548	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:06:44,548	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:06:44,548	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:06:44,548	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:06:44,548	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:06:44,548	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:06:44,555	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:44,555	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:06:44,555	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:06:44,555	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:06:44,555	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:44,555	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:44,555	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:44,555	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:06:44,555	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:44,555	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:44,555	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:06:44,555	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:44,555	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:44,555	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:06:44,555	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:44,555	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:44,555	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:06:44,555	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:44,555	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:44,555	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:06:44,555	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:44,555	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:44,555	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:06:44,555	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:06:45,044	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:06:45,044	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 10:06:45,044	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 10:06:45,044	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:06:45,044	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:06:45,044	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	operador
02/04/2024 10:06:45,044	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:06:45,044	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	operador
02/04/2024 10:06:45,044	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 10:06:45,044	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 10:06:45,044	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 10:06:45,045	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 10:06:45,045	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:06:50,055	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 10:06:50,055	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:06:50,055	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:06:50,055	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:06:50,055	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:06:50,055	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:06:50,055	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:06:50,055	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:06:50,055	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:06:50,055	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:06:50,055	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:06:50,055	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:06:50,055	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:06:50,055	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:06:50,055	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:06:50,055	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:05,745	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:05,745	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:05,745	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:05,745	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:05,745	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:05,745	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:05,745	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:05,745	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:05,745	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:05,745	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:05,745	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:05,745	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:05,745	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:05,745	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:05,745	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:05,745	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:07:05,798	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:05,798	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:05,798	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:05,798	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:05,798	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:05,798	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:05,798	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:05,798	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:05,836	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:07:05,836	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:07:05,836	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:07:05,836	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:07:05,836	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:07:05,836	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:07:05,836	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:07:05,870	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:05,870	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:05,870	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:05,870	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:05,870	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:07:05,870	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:05,870	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:05,870	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:05,875	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:05,875	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:05,875	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:05,875	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:05,875	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:05,875	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:05,875	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:05,875	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:05,875	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:05,875	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:05,875	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:05,875	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:05,875	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:05,875	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:05,875	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:05,875	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:05,875	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:05,875	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:05,875	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:05,875	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:07:05,875	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:05,875	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:05,875	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:05,875	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:05,956	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:07:05,956	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:07:05,956	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:07:05,956	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:07:05,956	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:07:05,956	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:07:05,956	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:07:05,956	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:07:06,017	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:06,017	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:06,017	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:06,017	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:06,017	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:06,017	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:06,017	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:07:06,017	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:06,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:07:06,070	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:06,070	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:06,070	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:06,070	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:06,070	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:06,070	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:06,070	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:06,070	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:07:06,074	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:07:06,074	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:07:06,074	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:07:06,074	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:07:06,074	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:07:06,074	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:07:06,074	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:07:06,074	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:07:06,084	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:07:06,084	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:07:06,084	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:07:06,084	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:07:06,084	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:07:06,084	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:07:06,084	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:07:06,084	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:07:06,085	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:07:06,085	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:07:06,085	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:07:06,085	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:07:06,085	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:07:06,085	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:07:06,085	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:06,085	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:06,089	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:06,089	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:06,089	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:06,089	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:06,089	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:06,089	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:06,089	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:06,089	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:12,900	SE-MDU.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/04/2024 10:07:14,960	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/04/2024 10:07:15,874	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:15,874	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:15,874	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:15,874	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:15,874	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:15,874	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:15,874	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:15,874	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:15,874	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:07:15,874	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:15,874	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:15,874	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:15,874	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:15,874	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:16,874	SE-MDU.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
02/04/2024 10:07:17,309	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:07:17,309	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:17,309	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:17,309	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:17,309	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:17,309	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:17,309	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:17,309	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:17,316	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:17,316	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:17,316	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:17,316	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:17,316	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:17,316	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:17,316	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:07:17,316	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:17,316	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:17,316	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:17,316	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:17,316	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:17,316	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:17,316	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:17,316	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:17,316	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:17,316	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:17,316	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:17,316	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:17,316	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:17,316	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:17,316	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:17,316	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:17,316	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:17,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:17,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:17,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:17,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:17,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:07:17,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:17,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:17,319	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:07:17,748	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	operador
02/04/2024 10:07:17,748	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 10:07:17,748	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
02/04/2024 10:07:17,748	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	operador
02/04/2024 10:07:17,749	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:07:17,749	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
02/04/2024 10:07:17,749	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 10:07:17,749	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 10:07:17,749	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:07:19,346	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:07:19,346	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:07:19,346	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:07:19,346	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:07:19,346	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:07:19,346	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:07:19,346	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:07:19,346	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:07:19,369	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:19,369	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:19,369	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:07:19,369	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:19,369	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:19,369	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:19,369	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:19,369	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:19,379	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:19,379	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:19,379	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:19,379	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:19,379	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:19,379	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:19,379	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:19,379	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:19,379	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:19,379	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:19,379	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:19,379	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:19,379	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:19,379	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:19,379	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:19,379	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:07:19,379	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:19,379	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:19,379	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:19,379	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:19,379	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:19,379	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:19,379	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:19,379	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:21,298	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:21,298	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:21,298	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:21,298	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:21,298	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:21,298	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:21,298	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:21,298	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:21,304	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:29,759	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:07:29,759	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:07:29,759	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:07:29,759	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:07:29,759	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:07:29,759	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:07:29,759	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:07:29,759	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:07:29,808	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:29,808	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:29,808	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:29,808	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:29,808	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:29,808	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:29,808	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:29,808	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:29,808	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:29,830	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:29,830	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:29,830	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:29,830	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:29,830	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:29,830	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:29,830	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:29,830	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:07:29,848	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:07:29,848	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:07:29,848	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:07:29,848	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:07:29,848	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:07:29,848	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:07:29,848	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:07:29,848	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:07:29,884	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:29,884	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:29,884	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:29,884	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:29,884	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:29,884	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:29,884	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:29,884	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:29,885	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:29,885	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:29,885	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:29,885	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:29,885	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:29,885	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:29,885	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:29,885	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:29,885	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:07:29,885	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:29,885	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:29,885	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:29,885	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:29,885	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:29,885	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:29,885	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:29,885	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:29,885	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:29,885	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:29,885	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:29,885	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:29,885	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:29,885	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:29,885	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:39,894	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:39,894	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:39,894	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:39,894	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:39,894	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:39,894	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:39,894	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:07:39,894	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:39,894	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:39,894	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:39,894	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:39,894	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:39,894	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:39,894	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:39,894	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:39,894	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:07:49,910	SE-MDU.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
02/04/2024 10:07:53,905	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/04/2024 10:07:54,334	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:54,334	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:54,334	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:54,334	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:54,334	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:54,334	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:54,334	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:07:54,334	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:07:54,344	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:54,344	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:54,344	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:54,344	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:54,344	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:54,344	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:54,344	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:54,344	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:54,344	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:54,344	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:54,344	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:54,344	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:54,344	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:54,344	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:54,344	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:54,344	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:54,344	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:54,344	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:54,344	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:54,344	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:54,344	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:54,344	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:07:54,344	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:07:54,344	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:07:58,194	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	operador
02/04/2024 10:07:58,194	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 10:07:58,194	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:07:58,194	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 10:07:58,259	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/04/2024 10:07:58,259	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/04/2024 10:07:58,259	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 10:08:10,808	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:10,808	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:10,808	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:10,808	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:10,808	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:10,808	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:10,808	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:10,808	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:10,860	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:08:10,860	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:08:10,860	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:08:10,860	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:08:10,860	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:08:10,860	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:08:10,860	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:08:10,860	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:08:10,904	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:08:10,904	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:08:10,904	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:08:10,904	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:08:10,904	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:08:10,904	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:08:10,904	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:08:10,944	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:10,944	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:10,944	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:10,944	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:10,944	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:10,944	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:10,944	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:10,945	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:10,945	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:08:10,945	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:08:10,945	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:10,945	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:10,945	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:08:10,945	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:10,945	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:10,945	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:08:10,945	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:08:10,945	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:10,945	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:10,945	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:10,945	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:10,945	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:08:10,945	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:10,945	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:10,945	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:08:10,945	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:10,945	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:10,945	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:08:10,945	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:10,945	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:10,945	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:08:11,018	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:08:11,018	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:08:11,018	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:08:11,018	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:08:11,018	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:08:11,018	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:08:11,018	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:08:11,018	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:08:11,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 10:08:11,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 10:08:11,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 10:08:11,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 10:08:11,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 10:08:11,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 10:08:11,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 10:08:11,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 10:08:11,039	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/04/2024 10:08:11,080	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:11,080	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:11,080	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:11,080	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:11,080	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:08:11,080	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:11,080	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:11,080	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:11,086	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,086	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:11,086	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,086	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,086	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:11,086	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,086	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,086	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:11,086	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,086	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,086	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:11,086	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,086	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,086	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:11,086	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,086	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,086	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:11,086	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,086	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,086	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:08:11,086	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,086	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,086	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:11,086	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,088	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:11,088	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:11,088	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:11,088	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:11,088	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:11,088	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:11,088	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:11,088	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:11,091	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:08:11,091	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:08:11,091	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:08:11,091	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:08:11,091	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:08:11,091	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:08:11,091	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:08:11,093	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,093	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:08:11,093	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:11,093	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,093	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:11,093	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,093	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,093	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:11,093	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,093	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,093	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:11,093	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,093	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,093	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:11,093	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,093	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,093	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:11,093	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,093	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,093	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:11,093	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:08:11,093	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,093	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:11,093	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:11,134	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:08:11,134	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:08:11,134	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:08:11,134	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:08:11,134	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:08:11,134	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:08:11,134	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:08:11,134	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
02/04/2024 10:08:11,136	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:08:11,136	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:08:11,136	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:08:11,136	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:08:11,136	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:08:11,136	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:08:11,136	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:08:11,148	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:08:11,148	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:08:11,148	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:08:11,148	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:08:11,148	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:08:11,148	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:08:11,148	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:08:11,148	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:08:11,151	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:11,151	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:11,151	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:11,151	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:11,151	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:11,151	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:11,151	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:11,151	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:11,152	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:11,152	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:11,152	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:11,152	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:11,152	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 10:08:11,152	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:08:11,152	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:08:11,152	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:08:20,831	SE-MDU.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/04/2024 10:08:20,953	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:08:20,953	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:20,953	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:08:20,953	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:20,953	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:08:20,953	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:20,953	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:08:20,953	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:20,953	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:08:20,953	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:20,953	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:08:20,953	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:20,953	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:08:20,953	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:20,953	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:08:20,953	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:22,620	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/04/2024 10:08:24,708	SE-MDU.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
02/04/2024 10:08:25,238	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:25,238	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:08:25,238	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:25,238	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:25,238	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:25,238	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:25,238	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:25,238	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:25,245	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:25,245	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:25,245	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:25,245	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:25,245	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:25,245	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:25,245	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:25,245	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:25,245	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:25,245	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:25,245	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:25,245	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:25,245	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:25,245	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:25,245	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:25,245	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:25,245	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:08:25,245	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:25,245	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:25,245	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:25,245	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:25,245	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:25,245	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:25,245	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:25,248	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:25,248	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:25,248	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:25,248	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:25,248	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:25,248	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:25,248	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:25,248	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:08:27,007	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:08:27,007	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:08:27,007	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:08:27,007	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:08:27,007	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:08:27,007	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:08:27,007	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:08:27,007	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:08:27,028	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:27,028	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:27,028	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:27,028	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:27,028	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:27,028	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:27,028	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:27,028	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:27,029	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:27,029	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:27,029	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:27,029	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:27,029	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:27,029	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:27,029	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:27,029	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:27,029	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:27,029	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:27,029	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:27,029	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:08:27,029	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:27,029	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:27,029	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:27,029	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:27,029	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:27,029	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:27,029	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:27,029	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:27,029	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:27,029	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:27,029	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:27,029	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:29,127	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:29,127	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:29,127	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:29,127	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:29,127	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:29,127	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:29,127	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:08:29,127	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:08:29,132	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:29,132	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:29,132	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:29,132	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:29,132	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:29,132	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:29,132	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:29,132	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:29,132	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:29,132	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:29,132	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:29,132	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:29,132	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:29,132	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:29,132	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:29,132	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:29,132	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:29,132	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:29,132	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:29,132	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:29,132	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:08:29,132	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:08:29,132	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:08:29,132	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:09:47,113	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/04/2024 10:09:47,113	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:09:47,113	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:09:47,113	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:09:47,113	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:09:47,113	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:09:47,113	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:09:47,113	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:09:47,113	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:09:47,113	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:09:47,113	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:09:47,113	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:09:47,113	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:09:47,113	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:09:47,113	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:09:47,113	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:09:51,243	SE-MDU.01H2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	
02/04/2024 10:09:51,243	SE-MDU.01H2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:09:51,243	SE-MDU.01H2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLK_TRIP	
02/04/2024 10:09:51,243	SE-MDU.01H2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLK_TRIP	
02/04/2024 10:09:51,243	SE-MDU.01H2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLK_TRIP	
02/04/2024 10:09:51,243	SE-MDU.01H2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLK_TRIP	
02/04/2024 10:09:51,243	SE-MDU.01H2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLK_TRIP	
02/04/2024 10:09:51,243	SE-MDU.01H2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLK_TRIP	
02/04/2024 10:09:51,263	SE-MDU.01H2	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
02/04/2024 10:09:51,263	SE-MDU.01H2	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
02/04/2024 10:09:51,263	SE-MDU.01H2	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
02/04/2024 10:09:51,263	SE-MDU.01H2	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
02/04/2024 10:09:51,263	SE-MDU.01H2	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
02/04/2024 10:09:51,263	SE-MDU.01H2	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
02/04/2024 10:09:51,263	SE-MDU.01H2	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
02/04/2024 10:09:52,073	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	operador
02/04/2024 10:09:52,073	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 10:09:52,073	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
02/04/2024 10:09:52,073	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	operador
02/04/2024 10:09:52,073	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:09:52,073	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/04/2024 10:09:52,073	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:09:52,073	SE-MDU.01H2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLK_TRIP	operador
02/04/2024 10:09:52,073	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:09:52,073	SE-MDU.01H2	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	operador
02/04/2024 10:09:52,073	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
02/04/2024 10:09:52,073	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 10:09:52,073	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 10:09:52,073	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/04/2024 10:09:52,074	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:10:17,062	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:10:17,062	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:10:17,062	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:10:17,062	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:10:17,062	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:10:17,062	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:10:17,062	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:10:17,062	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:10:18,758	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:10:18,758	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:10:18,758	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:10:18,758	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:10:18,758	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:10:18,758	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:10:18,758	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:10:18,758	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:10:18,758	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:10:18,758	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:10:18,758	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:10:18,758	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:10:18,758	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:10:18,758	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:10:18,758	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:10:18,758	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:10:18,760	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:10:18,760	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:10:18,760	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:10:18,760	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:10:18,760	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:10:18,760	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:10:18,760	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:10:28,144	SE-MDU.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	
02/04/2024 10:10:28,144	SE-MDU.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	
02/04/2024 10:10:28,144	SE-MDU.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	
02/04/2024 10:10:28,144	SE-MDU.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	
02/04/2024 10:10:28,144	SE-MDU.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:10:28,144	SE-MDU.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLK_TRIP	
02/04/2024 10:10:28,144	SE-MDU.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLK_TRIP	
02/04/2024 10:10:28,144	SE-MDU.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLK_TRIP	
02/04/2024 10:10:28,144	SE-MDU.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLK_TRIP	operador
02/04/2024 10:10:28,218	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:28,218	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:28,218	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:28,218	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:28,218	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:28,218	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:28,218	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:28,218	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:28,224	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:28,224	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:28,224	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:10:28,224	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:28,224	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:28,224	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:10:28,224	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:28,224	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:28,224	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:10:28,224	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:28,224	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:10:28,224	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:10:28,224	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:28,224	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:28,224	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:10:28,224	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:28,224	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:28,224	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:10:28,224	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:28,224	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:28,224	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:10:28,224	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:28,224	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:28,224	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:10:28,316	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:10:28,316	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:10:28,316	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:10:28,316	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:10:28,316	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:10:28,316	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:10:28,316	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:10:28,316	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:10:34,194	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
02/04/2024 10:10:34,194	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
02/04/2024 10:10:34,194	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
02/04/2024 10:10:34,194	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
02/04/2024 10:10:34,194	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
02/04/2024 10:10:34,194	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
02/04/2024 10:10:34,194	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
02/04/2024 10:10:34,194	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
02/04/2024 10:10:34,194	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	operador
02/04/2024 10:10:34,259	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:34,259	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:34,259	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:34,259	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:34,259	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:34,259	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:34,259	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:34,259	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:34,266	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,266	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:34,266	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:10:34,266	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,266	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:34,266	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,266	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,266	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:34,266	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,266	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,266	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:34,266	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,266	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,266	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:34,266	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,266	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,266	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:34,266	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,266	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,266	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:34,266	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,266	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,266	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:34,266	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:10:34,269	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:34,269	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:34,269	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:34,269	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:34,269	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:34,269	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:34,269	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:34,269	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:34,272	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:10:34,272	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:10:34,272	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:10:34,272	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:10:34,272	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:10:34,272	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:10:34,272	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:10:34,272	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:10:34,274	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,274	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:34,274	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,274	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,274	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:34,274	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:10:34,274	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,274	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:34,274	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,274	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,274	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:34,274	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,274	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,274	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:34,274	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,274	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,274	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:34,274	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,274	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,274	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:34,274	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,274	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:34,274	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:34,274	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:38,224	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:10:38,224	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:38,224	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:10:38,224	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:38,224	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:10:38,224	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:38,224	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:10:38,224	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:38,224	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:38,224	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:10:38,224	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:10:38,224	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:38,224	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:10:38,224	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:38,224	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:10:38,224	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:39,242	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:10:39,242	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:10:39,242	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:10:39,242	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:10:39,242	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:10:39,242	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:10:39,242	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:10:39,242	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:10:39,258	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:10:39,258	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:10:39,258	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:10:39,258	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:10:39,258	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:10:39,258	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:10:39,258	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:10:39,258	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:10:39,258	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:10:39,258	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:10:39,258	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:10:39,258	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:10:39,258	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:10:39,258	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:10:39,258	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:10:39,260	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:10:39,260	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:10:39,260	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:10:39,260	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:10:39,260	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:10:39,260	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:10:39,260	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:10:39,260	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:10:39,261	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:10:39,261	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:10:39,261	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:10:39,261	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:10:39,261	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:10:39,261	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:10:39,261	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 10:10:39,261	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:10:39,263	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:10:39,263	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:10:39,263	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:10:39,263	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:10:39,263	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:10:39,263	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:10:39,263	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:10:39,263	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:10:40,014	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:10:40,014	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:10:40,014	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:10:40,014	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:10:40,014	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:10:40,014	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:10:40,014	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:10:40,014	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:10:40,014	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:10:40,014	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:10:40,014	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:10:40,014	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:10:40,014	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:10:40,014	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:10:40,014	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:10:40,014	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:10:40,014	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/04/2024 10:10:40,014	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:10:46,238	SE-MDU.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
02/04/2024 10:10:47,929	SE-MDU.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/04/2024 10:10:49,754	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:10:50,666	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:50,666	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:50,666	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:50,666	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:50,666	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:50,666	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:50,666	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:50,666	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:50,674	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:50,674	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:50,674	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:50,674	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:50,674	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:50,674	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:50,674	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:50,674	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:50,674	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:50,674	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:50,674	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:50,674	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:50,674	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:50,674	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:50,674	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:10:50,674	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:50,674	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:50,674	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:50,674	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:50,674	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:50,674	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:50,674	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:50,674	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:50,674	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:52,339	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:52,339	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:52,339	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:52,339	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:52,339	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:52,339	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:52,339	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:52,339	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:52,346	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:52,350	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:10:52,350	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:10:52,350	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:10:52,350	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:10:52,350	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:10:52,350	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:10:52,350	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:10:52,350	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:10:54,158	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:10:54,158	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:10:54,158	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:10:54,158	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:10:54,158	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:10:54,158	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:10:54,158	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:10:54,158	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:10:54,180	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:54,180	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:54,180	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:54,180	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:54,180	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:54,180	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:54,180	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:10:54,181	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:10:54,181	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:54,181	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:54,181	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:54,181	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:54,181	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:54,181	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:54,181	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:54,181	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:54,181	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:54,181	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:54,181	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:54,181	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:54,181	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:54,181	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:54,181	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:54,181	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:54,181	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:54,181	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:54,181	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:10:54,181	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:54,181	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:54,181	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:10:54,181	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:10:56,605	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 10:10:56,605	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 10:10:56,606	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:10:56,606	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 10:10:56,606	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 10:10:56,606	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:10:56,606	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 10:10:56,606	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 10:10:56,606	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 10:10:56,606	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 10:10:56,606	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 10:10:56,606	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:10:56,606	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 10:11:05,199	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:11:05,199	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:11:05,199	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:11:05,199	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:11:05,199	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:11:05,199	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:11:05,199	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:11:05,199	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:11:06,894	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:11:06,894	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:11:06,894	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:11:06,894	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:11:06,894	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:11:06,894	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:11:06,894	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:11:06,894	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:11:06,896	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:11:06,896	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:11:06,896	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:11:06,896	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:11:06,896	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:11:06,896	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:11:06,896	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:11:06,898	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:11:06,898	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:11:06,898	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:11:06,898	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:11:06,898	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:11:06,898	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:11:06,898	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:11:06,898	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:11:06,924	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:11:06,924	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:11:06,924	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:11:06,924	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:11:06,924	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:11:06,924	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:11:06,924	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:11:06,924	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:11:06,926	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:11:06,926	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:11:06,926	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:11:06,926	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:11:06,926	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:11:06,926	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:11:06,926	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:11:06,926	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:11:06,928	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:11:06,928	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:11:06,928	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:11:06,928	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:11:06,928	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:11:06,928	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:11:06,928	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:11:06,928	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:11:06,931	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:11:06,931	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:11:06,931	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:11:06,931	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:11:06,931	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:11:06,931	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:11:06,931	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:11:06,931	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:11:06,956	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:11:06,956	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:11:06,956	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:11:06,956	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:11:06,956	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:11:06,956	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:11:06,956	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:11:06,956	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:11:06,964	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:11:06,964	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:11:06,964	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:11:06,964	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:11:06,964	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:11:06,964	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:11:06,964	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:11:06,964	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:11:06,964	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:11:06,964	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:11:06,964	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:11:06,964	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:11:06,964	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:11:06,964	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:11:06,964	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:11:06,964	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:11:06,964	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:11:06,964	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:11:06,964	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:11:06,964	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:11:06,964	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:11:06,964	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:11:06,964	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:11:06,964	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:11:16,973	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:11:16,973	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:11:16,973	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:11:16,973	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:11:16,973	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:11:16,973	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:11:16,973	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:11:16,973	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:11:16,973	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:11:16,973	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:11:16,973	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:11:16,973	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:11:16,973	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:11:16,973	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:11:16,973	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:11:16,973	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:11:50,112	SE-MDU.01H2.11H2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
02/04/2024 10:11:54,494	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/04/2024 10:11:54,494	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/04/2024 10:11:54,494	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/04/2024 10:11:54,494	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/04/2024 10:11:54,494	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/04/2024 10:11:54,494	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/04/2024 10:11:54,494	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/04/2024 10:11:54,494	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/04/2024 10:11:54,514	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/04/2024 10:11:54,514	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/04/2024 10:11:54,514	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/04/2024 10:11:54,514	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/04/2024 10:11:54,514	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/04/2024 10:11:54,514	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/04/2024 10:11:54,514	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/04/2024 10:11:54,514	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:12:33,267	SE-MDU.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
02/04/2024 10:12:34,120	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
02/04/2024 10:12:34,120	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:12:34,120	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 10:12:34,120	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 10:12:34,120	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 10:12:34,120	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 10:12:34,120	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/04/2024 10:12:34,120	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/04/2024 10:12:37,684	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:12:37,684	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:12:37,684	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:12:37,684	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:12:37,684	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:12:37,684	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:12:37,684	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:12:37,684	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:12:37,693	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:12:37,693	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:12:37,693	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:12:37,693	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:12:37,693	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:12:37,693	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:12:37,693	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:12:37,693	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:12:37,693	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:12:37,693	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:12:37,693	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:12:37,693	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:12:37,693	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:12:37,693	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:12:37,693	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:12:37,693	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:12:37,693	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:12:37,693	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:12:37,693	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:12:37,693	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:12:37,693	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:12:37,693	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:12:37,693	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:12:37,693	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:12:55,253	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
02/04/2024 10:12:59,623	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/04/2024 10:12:59,623	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/04/2024 10:12:59,623	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:12:59,623	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/04/2024 10:12:59,623	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/04/2024 10:12:59,623	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/04/2024 10:12:59,623	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/04/2024 10:12:59,623	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/04/2024 10:12:59,623	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/04/2024 10:12:59,630	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:12:59,630	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:12:59,630	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:12:59,630	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:12:59,630	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:12:59,630	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:12:59,630	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:12:59,630	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:00,218	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:00,218	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:00,218	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:00,218	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:00,218	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:00,218	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:00,218	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:00,218	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:00,248	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:13:00,248	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:00,248	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:00,248	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:00,248	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:00,248	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:00,248	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:00,248	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:00,250	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:00,250	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:00,250	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:00,250	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:00,250	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:00,250	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:00,250	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:00,250	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:00,286	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:00,286	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:00,286	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:00,286	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:00,286	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:00,286	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:13:00,286	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:00,286	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:00,293	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:00,293	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:00,293	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:00,293	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:00,293	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:00,293	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:00,293	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:00,293	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:00,293	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:00,293	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:00,293	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:00,293	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:00,293	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:00,293	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:00,293	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:00,293	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:00,293	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:00,293	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:00,293	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:00,293	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:00,293	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:13:00,293	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:00,293	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:00,293	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:10,293	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:10,293	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:10,293	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:10,293	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:10,293	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:10,293	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:10,293	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:10,293	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:10,293	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:10,293	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:10,293	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:10,293	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:10,293	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:10,293	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:10,293	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:10,293	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:27,935	SE-MDU.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
02/04/2024 10:13:30,253	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
02/04/2024 10:13:30,253	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:13:30,253	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:13:30,253	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 10:13:32,364	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:32,364	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:32,364	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:32,364	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:32,364	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:32,364	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:32,364	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:32,364	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:32,373	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,646	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:45,646	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:45,646	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:45,646	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:45,646	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:45,646	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:13:45,646	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:45,646	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:45,772	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:45,772	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:45,772	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:45,772	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:45,772	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:45,772	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:45,772	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:45,772	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:45,844	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:45,844	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:45,844	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:45,844	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:45,844	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:45,844	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:45,844	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:45,844	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:45,853	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:45,853	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,853	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,853	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,853	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:13:45,853	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:45,853	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,853	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,853	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:45,853	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,853	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,853	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:45,853	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:45,853	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,853	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,853	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,853	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,853	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:45,853	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,853	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,853	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:45,853	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,853	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,853	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:13:45,930	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:13:45,930	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:13:45,930	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:13:45,930	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:13:45,930	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:13:45,930	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:13:45,930	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:13:45,930	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:13:45,988	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:45,988	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:45,988	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:45,988	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:45,988	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:45,988	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:45,988	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:45,988	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:45,996	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,996	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:45,996	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,996	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,996	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:45,996	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:13:45,996	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,996	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:45,996	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,996	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,996	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:45,996	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,996	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,996	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:45,996	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,996	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,996	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:45,996	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,996	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,996	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:45,996	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,996	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,996	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:45,996	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:45,999	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:45,999	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:45,999	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:13:45,999	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:45,999	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:45,999	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:45,999	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:45,999	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:13:46,000	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:13:46,000	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:13:46,000	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:13:46,000	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:13:46,000	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:13:46,000	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:13:46,000	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:13:46,000	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:13:46,006	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:46,006	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:46,006	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:46,006	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:46,006	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:46,006	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:46,006	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:46,006	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:46,006	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:13:46,006	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:46,006	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:46,006	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:46,006	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:46,006	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:46,006	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:46,006	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:46,006	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:46,006	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:46,006	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:46,006	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:46,006	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:46,006	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:46,006	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:46,006	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:13:46,042	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:13:46,042	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:13:46,042	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:13:46,042	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:13:46,042	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:13:46,042	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:13:46,042	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:13:46,042	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:13:46,056	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:46,056	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:46,056	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:46,056	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:46,056	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:46,056	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:46,056	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:46,056	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:13:46,057	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 10:13:46,057	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:46,057	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:46,057	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:46,057	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:46,057	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:46,057	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:46,058	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:46,058	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:46,058	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:13:46,058	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:46,058	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:46,058	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:46,058	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:46,058	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:13:55,853	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:55,853	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:55,853	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:55,853	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:55,853	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:55,853	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:55,853	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:55,853	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:55,853	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:55,853	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:55,853	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:55,853	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:55,853	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:13:55,853	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:13:57,257	SE-MDU.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/04/2024 10:13:58,935	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:14:01,482	SE-MDU.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
02/04/2024 10:14:01,678	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:01,678	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:01,678	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:01,678	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:01,678	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:01,678	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:01,678	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:01,678	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:01,686	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:01,686	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:01,686	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:01,686	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:01,686	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:01,686	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:01,686	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:01,686	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:01,686	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:01,686	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:01,686	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:14:01,686	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:01,686	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:01,686	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:01,686	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:01,686	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:01,686	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:01,686	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:01,686	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:01,686	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:01,686	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:01,686	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:01,686	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:01,686	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:01,690	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:14:01,690	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:14:01,690	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:14:01,690	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:14:01,690	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:14:01,690	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:14:01,690	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:14:01,690	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:14:02,321	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:14:02,321	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 10:14:02,321	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	operador
02/04/2024 10:14:02,321	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:14:02,321	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:14:02,321	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 10:14:02,321	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 10:14:02,321	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 10:14:02,321	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:14:03,346	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:14:03,346	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:14:03,346	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:14:03,346	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:14:03,346	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:14:03,346	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:14:03,346	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:14:03,346	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:14:03,362	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:03,362	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:03,362	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:03,362	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:03,362	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:14:03,362	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:03,362	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:03,362	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:03,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:03,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:03,364	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:03,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:03,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:03,364	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:03,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:03,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:03,364	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:03,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:03,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:03,364	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:03,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:03,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:03,364	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:03,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:03,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:03,364	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:14:03,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:03,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:03,364	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:03,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:03,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:03,364	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:05,912	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:05,912	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:05,912	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:05,912	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:05,912	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:05,912	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:05,912	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:05,912	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:05,913	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:05,913	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:05,913	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:05,913	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:05,913	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:05,913	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:05,913	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:14:05,913	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:05,913	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:05,913	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:05,913	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:05,913	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:05,913	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:05,913	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:05,913	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:05,913	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:05,913	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:05,913	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:05,913	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:05,913	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:05,913	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:05,913	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:05,913	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:05,913	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,628	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:14:56,628	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:14:56,628	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:14:56,628	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:14:56,628	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:14:56,628	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:14:56,628	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:14:56,628	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:14:56,751	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:14:56,751	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:14:56,751	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:14:56,751	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:14:56,751	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:14:56,751	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:14:56,751	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:14:56,821	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:56,821	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:56,821	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:56,821	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:56,821	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:56,821	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:56,821	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:56,827	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,827	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,827	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:14:56,827	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:14:56,827	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,827	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:14:56,827	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,827	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,827	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:14:56,827	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,827	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,827	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:14:56,827	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,827	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,827	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:14:56,827	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,827	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,827	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:14:56,827	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,827	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,827	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:14:56,827	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,827	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,827	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:14:56,909	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:14:56,909	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:14:56,909	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:14:56,909	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:14:56,909	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:14:56,909	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:14:56,909	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:14:56,909	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:14:56,968	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:56,968	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:56,968	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:56,968	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:56,968	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:56,968	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:56,968	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:56,968	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:56,976	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,976	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:56,976	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,976	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,976	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:56,976	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,976	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,976	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:14:56,976	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,976	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,976	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:56,976	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,976	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,976	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:56,976	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,976	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,976	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:56,976	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,976	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,976	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:56,976	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,976	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,976	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:56,976	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,978	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:56,978	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:56,978	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:56,978	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:56,978	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:56,978	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:14:56,978	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:56,978	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:14:56,980	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:14:56,980	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:14:56,980	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:14:56,980	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:14:56,980	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:14:56,980	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:14:56,980	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:14:56,980	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:14:56,985	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,985	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:56,985	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,985	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,985	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:56,985	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,985	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,985	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:56,985	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,985	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,985	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:56,985	SE-MDU.02T1BT.31T1	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	-4				
02/04/2024 10:14:56,985	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,985	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:56,985	SE-MDU.02T1BT.31T1 -4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,985	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,985	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:56,985	SE-MDU.02T1BT.31T1 -4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,985	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,985	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:56,985	SE-MDU.02T1BT.31T1 -4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,985	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:56,985	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:14:56,985	SE-MDU.02T1BT.31T1 -4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:14:57,495	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:14:57,495	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:14:57,495	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:14:57,495	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:14:57,495	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:14:57,495	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:14:57,495	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:14:57,495	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:14:57,497	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:14:57,497	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:14:57,497	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:14:57,497	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:14:57,497	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:14:57,497	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:14:57,497	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:14:57,497	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:15:06,827	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:15:06,827	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:15:06,827	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:15:06,827	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:15:06,827	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:15:06,827	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:15:06,827	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:15:06,827	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:15:06,827	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:15:06,827	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:15:06,827	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:15:06,827	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:15:06,827	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:15:06,827	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:15:06,827	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:15:06,827	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:15:14,775	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
02/04/2024 10:15:19,157	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/04/2024 10:15:19,157	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/04/2024 10:15:19,157	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/04/2024 10:15:19,157	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/04/2024 10:15:19,157	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/04/2024 10:15:19,157	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/04/2024 10:15:19,157	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/04/2024 10:15:19,157	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/04/2024 10:15:29,150	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	
02/04/2024 10:15:29,150	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	
02/04/2024 10:15:29,150	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	
02/04/2024 10:15:29,150	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	
02/04/2024 10:15:29,150	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	
02/04/2024 10:15:29,150	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	
02/04/2024 10:15:29,150	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:15:29,150	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	
02/04/2024 10:15:36,636	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:15:36,636	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:15:36,636	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:15:36,636	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:15:36,636	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:15:36,636	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:15:36,636	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:15:36,636	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:15:36,636	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
02/04/2024 10:15:36,648	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:15:36,648	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:15:36,648	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:15:36,648	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:15:36,648	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:15:36,648	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:15:36,648	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:15:36,648	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
02/04/2024 10:15:36,652	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	
02/04/2024 10:15:36,654	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:15:36,654	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:15:36,654	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:15:36,654	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:15:36,654	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:15:36,654	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:15:36,654	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 10:15:36,654	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:15:36,655	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:15:36,655	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:15:36,655	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:15:36,655	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:15:36,655	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:15:36,655	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:15:36,655	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:16:49,084	SE-MDU.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
02/04/2024 10:16:50,945	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:16:53,516	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:16:53,516	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:16:53,516	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:16:53,516	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:16:53,516	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:16:53,516	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:16:53,516	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:16:53,516	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:16:53,523	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:53,523	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:53,523	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:53,523	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:53,523	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:53,523	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:53,523	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:53,523	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:53,523	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:53,523	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:53,523	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:53,523	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:53,523	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:53,523	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:53,523	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:16:53,523	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:53,523	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:53,523	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:53,523	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:53,523	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:53,523	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:53,523	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:53,523	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:53,523	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:53,833	SE-MDU.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/04/2024 10:16:55,009	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 10:16:55,009	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 10:16:55,009	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:16:55,009	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	operador
02/04/2024 10:16:55,009	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	operador
02/04/2024 10:16:55,009	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 10:16:55,009	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:16:55,009	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 10:16:55,009	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 10:16:55,009	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 10:16:55,009	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 10:16:55,010	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:16:55,357	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:16:55,357	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:16:55,357	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:16:55,357	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:16:55,357	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:16:55,357	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:16:55,357	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:16:55,357	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:16:55,357	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:16:55,380	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:16:55,380	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:16:55,380	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:16:55,380	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:16:55,380	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:16:55,380	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:16:55,380	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:16:55,380	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:55,385	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:58,258	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:16:58,258	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:16:58,258	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:16:58,258	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:16:58,258	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:16:58,258	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:16:58,258	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:16:58,258	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:16:58,265	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:58,265	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:58,265	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:58,265	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:58,265	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:58,265	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:58,265	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:16:58,265	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:58,265	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:58,265	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:58,265	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:58,265	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:58,265	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:58,265	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:58,265	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:58,265	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:58,265	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:58,265	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:58,265	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:58,265	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:58,265	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:58,265	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:58,265	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:16:58,265	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:16:58,270	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:16:58,270	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:16:58,270	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:16:58,270	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:16:58,270	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:16:58,270	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:16:58,270	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:16:58,270	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:17:13,046	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	51NS - Alarme Desequilibrio de Neutro	BC_11H2_ALARME_51NS	
02/04/2024 10:17:13,046	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	51NS - Alarme Desequilibrio de Neutro	BC_11H2_ALARME_51NS	
02/04/2024 10:17:13,046	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	51NS - Alarme Desequilibrio de Neutro	BC_11H2_ALARME_51NS	
02/04/2024 10:17:13,046	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	51NS - Alarme Desequilibrio de Neutro	BC_11H2_ALARME_51NS	
02/04/2024 10:17:13,046	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	51NS - Alarme Desequilibrio de Neutro	BC_11H2_ALARME_51NS	
02/04/2024 10:17:13,046	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	51NS - Alarme Desequilibrio de Neutro	BC_11H2_ALARME_51NS	
02/04/2024 10:17:13,046	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	51NS - Alarme Desequilibrio de Neutro	BC_11H2_ALARME_51NS	
02/04/2024 10:17:13,046	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	51NS - Alarme Desequilibrio de Neutro	BC_11H2_ALARME_51NS	
02/04/2024 10:17:37,877	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51NS - Disparo Desequilibrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	
02/04/2024 10:17:37,877	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51NS - Disparo Desequilibrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	
02/04/2024 10:17:37,877	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51NS - Disparo Desequilibrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	
02/04/2024 10:17:37,877	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51NS - Disparo Desequilibrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	
02/04/2024 10:17:37,877	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51NS - Disparo Desequilibrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	
02/04/2024 10:17:37,877	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51NS - Disparo Desequilibrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	
02/04/2024 10:17:37,877	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	51NS - Disparo Desequilibrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	
02/04/2024 10:17:37,899	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51NS - Disparo Desequilibrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	
02/04/2024 10:17:37,899	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51NS - Disparo Desequilibrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	
02/04/2024 10:17:37,899	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51NS - Disparo Desequilibrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	
02/04/2024 10:17:37,899	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51NS - Disparo Desequilibrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:17:37,899	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	
02/04/2024 10:17:37,899	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	
02/04/2024 10:17:37,899	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	
02/04/2024 10:17:37,899	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	
02/04/2024 10:17:37,899	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	
02/04/2024 10:17:37,913	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_ALARME_51NS	
02/04/2024 10:17:37,913	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_ALARME_51NS	
02/04/2024 10:17:37,913	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_ALARME_51NS	
02/04/2024 10:17:37,913	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_ALARME_51NS	
02/04/2024 10:17:37,913	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_ALARME_51NS	
02/04/2024 10:17:37,913	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_ALARME_51NS	
02/04/2024 10:17:37,913	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_ALARME_51NS	
02/04/2024 10:17:37,913	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_ALARME_51NS	
02/04/2024 10:17:37,945	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:17:37,945	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:17:37,945	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:17:37,945	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:17:37,945	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:17:37,945	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:17:37,945	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:17:37,945	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:17:37,953	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:17:37,953	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:17:37,953	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:17:37,953	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:17:37,953	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:17:37,953	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:17:37,953	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:17:37,953	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:17:37,953	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:17:37,953	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:17:37,953	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:17:37,953	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:17:37,953	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:17:37,953	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:17:37,953	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:17:37,953	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:17:37,953	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:17:37,953	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:17:37,953	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:17:37,953	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:17:37,953	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:17:37,953	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:17:37,953	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:17:37,953	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:17:47,953	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:17:47,953	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:17:47,953	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:17:47,953	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:17:47,953	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:17:47,953	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:17:47,953	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:17:47,953	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:17:47,953	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:17:47,953	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:17:47,953	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:17:47,953	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:17:47,953	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:17:47,953	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:17:47,953	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:17:47,953	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:18:07,627	SE-MDU.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
02/04/2024 10:18:12,065	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:18:12,065	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:18:12,065	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:18:12,065	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:18:12,065	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:18:12,065	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:18:12,065	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:18:12,065	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:18:12,072	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:12,072	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:18:12,072	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:12,072	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:18:12,072	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:12,072	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:12,072	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:12,072	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:18:12,072	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:12,072	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:12,072	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:18:12,072	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:12,072	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:12,072	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:18:12,072	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:12,072	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:12,072	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:18:12,072	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:12,072	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:12,072	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:18:12,072	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:12,072	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:12,072	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:18:12,072	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:12,433	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 27	27	operador
02/04/2024 10:18:16,803	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
02/04/2024 10:18:16,803	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
02/04/2024 10:18:16,803	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/04/2024 10:18:19,799	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:19,799	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:19,799	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:19,799	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:19,799	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:19,799	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:19,799	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:19,873	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:18:19,873	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:18:19,873	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:18:19,873	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:18:19,873	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:18:19,873	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:18:19,873	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:18:19,873	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:18:19,883	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:19,883	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:19,883	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:18:19,883	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:19,883	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:19,883	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:18:19,883	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:19,883	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:19,883	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:18:19,883	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:19,883	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:19,883	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:18:19,883	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:19,883	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:19,883	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:18:19,883	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:19,883	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:19,883	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:18:19,883	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:19,883	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:19,883	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:18:19,883	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:19,883	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:18:19,883	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:18:29,883	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:18:29,883	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:18:29,883	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:18:29,883	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:18:29,883	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:18:29,883	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:18:29,883	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:18:29,883	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:18:29,883	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:18:29,883	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:18:29,883	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:18:29,883	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:18:29,883	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:18:29,883	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:18:29,883	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:18:29,883	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:18:40,282	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:40,282	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:40,282	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:40,282	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:40,282	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:40,282	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:40,282	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:40,282	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:43,300	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:43,300	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:43,300	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:43,300	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:43,300	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:43,300	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:43,300	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:43,300	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:48,750	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:48,750	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:48,750	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:48,750	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:48,750	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:48,750	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:18:48,750	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:18:48,750	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:19:05,234	SE-MDU.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
02/04/2024 10:19:09,676	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:19:09,676	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:19:09,676	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:19:09,676	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:19:09,676	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:19:09,676	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:19:09,676	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:19:09,676	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:19:09,683	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:09,683	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:19:09,683	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:09,683	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:09,683	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:19:09,683	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:09,683	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:09,683	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:19:09,683	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:09,683	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:09,683	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:19:09,683	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:09,683	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:09,683	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:19:09,683	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:09,683	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:09,683	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:19:09,683	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:09,683	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:09,683	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:19:09,683	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:09,683	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:09,683	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:19:09,683	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:23,762	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:19:23,762	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:19:23,762	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:19:23,762	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:19:23,762	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:19:23,762	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:19:23,762	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:19:23,762	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:19:23,834	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:19:23,834	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:19:23,834	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:19:23,834	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:19:23,834	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:19:23,834	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:19:23,834	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:19:23,834	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:19:23,843	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:19:23,843	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:23,843	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:23,843	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:23,843	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:23,843	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:19:23,843	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:23,843	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:23,843	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:19:23,843	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:23,843	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:23,843	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:19:23,843	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:23,843	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:23,843	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:19:23,843	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:19:23,843	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:23,843	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:19:23,843	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:23,843	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:23,843	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:19:23,843	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:23,843	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:19:23,843	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:19:33,842	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:19:33,842	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:19:33,842	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:19:33,842	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:19:33,842	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:19:33,842	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:19:33,842	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:19:33,842	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:19:33,842	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:19:33,842	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:19:33,842	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:19:33,842	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:19:33,842	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:19:33,842	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:19:33,842	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:19:33,842	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:20:38,748	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	
02/04/2024 10:21:42,733	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	
02/04/2024 10:22:49,648	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	operador
02/04/2024 10:22:49,648	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:22:49,648	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_ALARME_51NS	operador
02/04/2024 10:22:49,648	SE-MDU.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	operador
02/04/2024 10:22:49,648	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	operador
02/04/2024 10:22:49,648	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 10:27:57,708	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	
02/04/2024 10:29:19,646	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	operador
02/04/2024 10:29:19,646	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	operador
02/04/2024 10:29:44,508	SE-MDU.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,508	SE-MDU.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,508	SE-MDU.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,508	SE-MDU.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,508	SE-MDU.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,508	SE-MDU.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,508	SE-MDU.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,508	SE-MDU.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:29:44,540	SE-MDU.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,540	SE-MDU.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,540	SE-MDU.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,540	SE-MDU.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,540	SE-MDU.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,540	SE-MDU.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,540	SE-MDU.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,540	SE-MDU.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,541	SE-MDU.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,541	SE-MDU.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,541	SE-MDU.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,541	SE-MDU.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,541	SE-MDU.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,541	SE-MDU.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,541	SE-MDU.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,541	SE-MDU.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,543	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,543	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,543	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,543	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,543	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,543	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,543	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:29:44,543	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,545	SE-MDU.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,545	SE-MDU.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,545	SE-MDU.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,545	SE-MDU.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,545	SE-MDU.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,545	SE-MDU.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,545	SE-MDU.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,545	SE-MDU.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,545	SE-MDU.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,545	SE-MDU.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,545	SE-MDU.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,545	SE-MDU.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,545	SE-MDU.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,545	SE-MDU.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,545	SE-MDU.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,545	SE-MDU.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,546	SE-MDU.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,546	SE-MDU.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,546	SE-MDU.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,546	SE-MDU.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,546	SE-MDU.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,546	SE-MDU.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:29:44,546	SE-MDU.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,546	SE-MDU.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,547	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,547	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,547	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,547	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,547	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,547	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,547	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,547	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,547	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,547	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,555	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,555	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,555	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,555	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,555	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,555	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:29:44,555	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:30:23,755	SE-MDU.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
02/04/2024 10:30:46,208	SE-MDU.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 10:30:46,208	SE-MDU.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 10:30:46,208	SE-MDU.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:30:46,208	SE-MDU.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 10:30:46,208	SE-MDU.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 10:30:46,208	SE-MDU.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 10:30:46,208	SE-MDU.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 10:30:46,208	SE-MDU.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 10:31:14,640	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,640	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,640	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,640	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,640	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,640	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,640	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,640	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,640	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,641	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,641	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,641	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,641	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,641	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,641	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,641	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,641	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,641	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,641	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:31:14,642	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,642	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,642	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,642	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,642	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,642	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,642	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,642	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,642	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,643	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,643	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,643	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,643	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,643	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,643	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,643	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,643	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,643	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,645	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,645	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,645	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,645	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,645	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:31:14,645	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,645	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,645	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,645	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,645	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,645	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,645	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,645	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,645	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,645	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,645	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,645	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,646	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,646	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,646	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,646	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,646	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,646	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,646	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,646	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,646	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,646	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,646	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:31:14,646	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,646	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,646	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,646	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,646	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,646	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,646	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,759	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,759	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,759	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,759	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,759	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,759	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,759	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:14,759	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,788	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,788	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,788	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,788	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,788	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,788	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,788	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,788	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:31:20,832	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:31:20,832	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,832	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:31:20,832	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,832	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:31:20,832	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,832	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:31:20,832	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,832	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,832	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:31:20,832	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:31:20,832	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,832	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:31:20,832	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:31:20,832	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,832	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,836	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,836	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,836	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,836	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,836	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,836	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,836	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:31:20,836	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,838	SE-MDU.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,838	SE-MDU.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,838	SE-MDU.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,838	SE-MDU.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,838	SE-MDU.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,838	SE-MDU.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,838	SE-MDU.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,838	SE-MDU.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,839	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,839	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,839	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,839	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,839	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,839	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,839	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:20,839	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:31:43,786	SE-MDU.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
02/04/2024 10:31:45,690	SE-MDU.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
02/04/2024 10:31:46,969	SE-MDU.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 10:31:46,969	SE-MDU.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 10:31:46,969	SE-MDU.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 10:31:46,969	SE-MDU.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:31:46,969	SE-MDU.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 10:31:46,969	SE-MDU.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 10:31:46,969	SE-MDU.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 10:31:46,969	SE-MDU.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 10:32:19,172	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,172	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:32:19,172	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,172	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:32:19,172	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,172	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:32:19,172	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:32:19,172	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:32:19,172	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,172	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,172	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:32:19,172	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,172	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,172	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:32:19,172	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,172	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:32:19,172	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,177	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,177	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:32:19,177	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,177	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,177	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,177	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,177	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,177	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,177	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:32:19,179	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/04/2024 10:33:06,746	SE-MDU.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
02/04/2024 10:34:01,872	SE-MDU.USA.TSA	COS	Enviado comando N2 do TSA	N2N3	operador
02/04/2024 10:34:06,239	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:34:06,239	SE-MDU.USA.TSA	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:34:06,239	SE-MDU.USA.TSA	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:34:06,239	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:34:06,239	SE-MDU.USA.TSA	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:34:06,239	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:34:06,239	SE-MDU.USA.TSA	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:34:06,239	SE-MDU.USA.TSA	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:34:06,239	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:34:06,239	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:34:06,239	SE-MDU.USA.TSA	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:34:06,239	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:34:06,239	SE-MDU.USA.TSA	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:34:06,239	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:34:06,239	SE-MDU.USA.TSA	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:34:06,239	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 10:34:06,239	SE-MDU.USA.TSA	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:34:06,855	SE-MDU.USA.DJR1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor DJR1	Pos	operador
02/04/2024 10:34:12,219	SE-MDU.USA.DJR1	Alarme	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:34:12,219	SE-MDU.USA.DJR1	Alarme	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:34:12,219	SE-MDU.USA.DJR1	Alarme	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:34:12,219	SE-MDU.USA.DJR1	Alarme	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:34:12,219	SE-MDU.USA.DJR1	Alarme	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:34:12,219	SE-MDU.USA.DJR1	Alarme	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:34:12,219	SE-MDU.USA.DJR1	Alarme	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:34:12,219	SE-MDU.USA.DJR1	Alarme	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:34:12,239	SE-MDU.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:34:12,239	SE-MDU.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:34:12,239	SE-MDU.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:34:12,239	SE-MDU.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:34:12,239	SE-MDU.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:34:12,239	SE-MDU.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:34:12,239	SE-MDU.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:34:12,239	SE-MDU.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:34:12,239	SE-MDU.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:34:28,264	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:34:28,264	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:34:28,264	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:34:28,264	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:34:28,264	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:34:28,264	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:34:28,264	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:34:28,264	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:34:28,269	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:34:28,269	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:34:28,269	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:34:28,269	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:34:28,269	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:34:28,269	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:34:28,269	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:34:28,269	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:34:28,269	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:34:28,269	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:34:28,269	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:34:28,269	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:34:28,269	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:34:28,269	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:34:28,269	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:34:28,269	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:34:28,269	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:34:28,269	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:34:28,269	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:34:28,269	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:34:28,269	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:34:28,269	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:34:28,269	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:34:28,269	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:34:28,428	SE-MDU.USA.DJR1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor DJR1	Pos	operador
02/04/2024 10:34:33,798	SE-MDU.USA.DJR1	Alarme	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:34:33,798	SE-MDU.USA.DJR1	Alarme	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:34:33,798	SE-MDU.USA.DJR1	Alarme	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:34:33,798	SE-MDU.USA.DJR1	Alarme	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:34:33,798	SE-MDU.USA.DJR1	Alarme	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:34:33,798	SE-MDU.USA.DJR1	Alarme	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:34:33,798	SE-MDU.USA.DJR1	Alarme	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:34:33,798	SE-MDU.USA.DJR1	Alarme	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:34:33,819	SE-MDU.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:34:33,819	SE-MDU.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:34:33,819	SE-MDU.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:34:33,819	SE-MDU.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:34:33,819	SE-MDU.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:34:33,819	SE-MDU.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:34:33,819	SE-MDU.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:34:33,819	SE-MDU.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:34:33,819	SE-MDU.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:34:54,933	SE-MDU.USA.DJR2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor DJR2	Pos	operador
02/04/2024 10:35:00,298	SE-MDU.USA.DJR2	Alarme	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:35:00,298	SE-MDU.USA.DJR2	Alarme	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:35:00,298	SE-MDU.USA.DJR2	Alarme	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:35:00,298	SE-MDU.USA.DJR2	Alarme	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:35:00,298	SE-MDU.USA.DJR2	Alarme	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:35:00,298	SE-MDU.USA.DJR2	Alarme	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:35:00,298	SE-MDU.USA.DJR2	Alarme	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:35:00,298	SE-MDU.USA.DJR2	Alarme	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:35:00,318	SE-MDU.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:35:00,318	SE-MDU.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:35:00,318	SE-MDU.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:35:00,318	SE-MDU.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:35:00,318	SE-MDU.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:35:00,318	SE-MDU.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:35:00,318	SE-MDU.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:35:00,318	SE-MDU.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:35:00,318	SE-MDU.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	
02/04/2024 10:35:04,609	SE-MDU.USA.DJR2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor DJR2	Pos	operador
02/04/2024 10:35:06,378	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:35:06,378	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:35:06,378	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:35:06,387	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:35:06,387	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:35:06,387	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:35:06,387	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:35:06,387	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:35:06,387	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:35:06,387	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:35:06,387	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:35:06,387	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:35:06,387	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:35:06,387	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:35:06,387	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:35:06,387	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:35:06,387	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:35:06,387	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:35:06,387	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:35:06,397	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:35:06,397	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:35:06,397	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:35:06,397	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:35:06,397	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:35:06,397	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:35:06,397	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:35:06,397	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:35:09,978	SE-MDU.USA.DJR2	Alarme	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:35:09,978	SE-MDU.USA.DJR2	Alarme	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:35:09,978	SE-MDU.USA.DJR2	Alarme	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:35:09,978	SE-MDU.USA.DJR2	Alarme	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:35:09,978	SE-MDU.USA.DJR2	Alarme	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:35:09,978	SE-MDU.USA.DJR2	Alarme	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:35:09,978	SE-MDU.USA.DJR2	Alarme	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:35:09,978	SE-MDU.USA.DJR2	Alarme	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:35:09,998	SE-MDU.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:35:09,998	SE-MDU.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:35:09,998	SE-MDU.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:35:09,998	SE-MDU.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:35:09,998	SE-MDU.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:35:09,998	SE-MDU.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:35:09,998	SE-MDU.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:35:09,998	SE-MDU.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:35:09,998	SE-MDU.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	
02/04/2024 10:35:51,075	SE-MDU.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
02/04/2024 10:35:55,517	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:35:55,517	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:35:55,517	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:35:55,517	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:35:55,517	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:35:55,517	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:35:55,517	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:35:55,517	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:35:55,524	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:35:55,524	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:35:55,524	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:35:55,524	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:35:55,524	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:35:55,524	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:35:55,524	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:35:55,524	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:35:55,524	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:35:55,524	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:35:55,524	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:35:55,524	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:35:55,524	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:35:55,524	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:35:55,524	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:35:55,524	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:35:55,524	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:35:55,524	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:35:55,524	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:35:55,524	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:35:55,524	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:35:55,524	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:35:55,524	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:35:55,524	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:35:58,715	SE-MDU.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
02/04/2024 10:36:03,165	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:36:03,165	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:36:03,165	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:36:03,165	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:36:03,165	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:36:03,165	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:36:03,165	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:36:03,165	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:36:03,173	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:04,163	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:36:04,163	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:36:04,163	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:36:04,163	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:36:04,163	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:36:04,163	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:36:04,163	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:36:04,163	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:36:04,173	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:04,173	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:04,173	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:36:04,173	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:36:04,173	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:04,173	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:04,173	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:04,173	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:04,173	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:36:04,173	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:04,173	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:04,173	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:36:04,173	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:04,173	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:04,173	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:36:04,173	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:04,173	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:04,173	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:36:04,173	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:04,173	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:04,173	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:36:04,173	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:04,173	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:04,173	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:36:06,971	SE-MDU.01H2.11H2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 27	27	operador
02/04/2024 10:36:11,369	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	operador
02/04/2024 10:36:11,369	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:36:11,369	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:36:11,369	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:36:11,369	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:36:11,369	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:36:11,369	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:36:11,369	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:36:11,369	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/04/2024 10:36:11,372	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/04/2024 10:36:11,372	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/04/2024 10:36:11,372	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/04/2024 10:36:11,372	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/04/2024 10:36:11,372	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/04/2024 10:36:11,372	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/04/2024 10:36:11,372	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/04/2024 10:36:11,372	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:36:12,760	SE-MDU.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
02/04/2024 10:36:14,173	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:36:14,173	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:36:14,173	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:36:14,173	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:36:14,173	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:36:14,173	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:36:14,173	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:36:14,173	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:36:14,173	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:36:14,173	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:36:14,173	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:36:14,173	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:36:14,173	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:36:14,173	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:36:14,173	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:36:14,173	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:36:15,147	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 10:36:15,147	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:36:15,147	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 10:36:15,147	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 10:36:15,148	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
02/04/2024 10:36:15,148	SE-MDU.USA	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 10:36:15,148	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:36:15,148	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
02/04/2024 10:36:15,148	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 10:36:15,148	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 10:36:15,148	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 10:36:15,148	SE-MDU.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	operador
02/04/2024 10:36:15,148	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 10:36:15,148	SE-MDU.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	operador
02/04/2024 10:36:15,148	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 10:36:15,148	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:36:15,148	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:36:15,148	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 10:36:15,148	SE-MDU.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	operador
02/04/2024 10:36:15,148	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 10:36:15,149	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 10:36:15,149	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 10:36:15,149	SE-MDU.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	operador
02/04/2024 10:36:15,149	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:36:15,149	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
02/04/2024 10:36:15,149	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 10:36:15,149	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 10:36:15,149	SE-MDU.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	operador
02/04/2024 10:36:15,149	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 10:36:15,149	SE-MDU.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
02/04/2024 10:36:15,149	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 10:36:15,149	SE-MDU.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	operador
02/04/2024 10:36:15,149	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 10:36:15,149	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
02/04/2024 10:36:15,150	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 10:36:17,205	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:36:17,205	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:36:17,205	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:36:17,205	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:36:17,205	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:36:17,205	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:36:17,205	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:36:17,205	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:36:17,213	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:17,213	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:36:17,213	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:17,213	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:17,213	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:36:17,213	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:17,213	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:17,213	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:36:17,213	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:17,213	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:17,213	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:36:17,213	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:17,213	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:17,213	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:36:17,213	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:17,213	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:17,213	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:36:17,213	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:17,213	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:17,213	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:36:17,213	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:17,213	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:36:17,213	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:36:17,213	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:36:17,213	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:37:54,057	SE-MDU.USA.TSA	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do LB1	LB1	operador
02/04/2024 10:37:58,438	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
02/04/2024 10:37:58,438	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
02/04/2024 10:37:58,438	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:38:02,164	SE-MDU.USA.TSA	Ativar	Enviado comando Ativar do ILB1	ILB1	operador
02/04/2024 10:38:06,538	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:38:06,538	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:38:06,538	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:38:06,538	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:38:06,538	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:38:06,538	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:38:06,538	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:38:08,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:38:08,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:38:08,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:38:08,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:38:08,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:38:08,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:38:08,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:38:08,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:38:08,614	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:08,614	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:08,614	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:08,614	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:08,614	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:08,614	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:08,614	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:08,614	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:08,616	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:08,616	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:08,616	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:08,616	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:08,616	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:08,616	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:08,616	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:08,618	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:08,618	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:38:08,618	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:08,618	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:08,618	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:08,618	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:08,618	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:08,618	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:08,618	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:08,618	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:08,618	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:08,618	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:08,618	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:08,618	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:08,618	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:08,618	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:08,618	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:08,618	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:08,618	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:08,618	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:08,618	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:08,618	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:08,618	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:08,618	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:38:09,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:38:09,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:38:09,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:38:09,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:38:09,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:38:09,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:38:09,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:38:09,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:38:10,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X2	
02/04/2024 10:38:10,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X2	
02/04/2024 10:38:10,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X2	
02/04/2024 10:38:10,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X2	
02/04/2024 10:38:10,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X2	
02/04/2024 10:38:10,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X2	
02/04/2024 10:38:10,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X2	
02/04/2024 10:38:10,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X2	
02/04/2024 10:38:10,616	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:10,616	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:10,616	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:10,616	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:10,616	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:38:10,616	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:10,616	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:10,616	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:10,617	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:10,617	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:10,617	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:10,617	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:10,617	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:10,617	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:10,617	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:10,617	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:10,621	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:10,621	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:10,621	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:10,621	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:10,621	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:10,621	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:10,621	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:10,621	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:10,621	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:10,621	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:10,621	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:10,621	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:38:10,621	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:10,621	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:10,621	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:10,621	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:10,621	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:10,621	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:10,621	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:10,621	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:10,621	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:10,621	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:10,621	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:10,621	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:11,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X2	
02/04/2024 10:38:11,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X2	
02/04/2024 10:38:11,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X2	
02/04/2024 10:38:11,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X2	
02/04/2024 10:38:11,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X2	
02/04/2024 10:38:11,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X2	
02/04/2024 10:38:11,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X2	
02/04/2024 10:38:11,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X2	
02/04/2024 10:38:11,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X2	
02/04/2024 10:38:12,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M3 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:38:12,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M3 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X3	
02/04/2024 10:38:12,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M3 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X3	
02/04/2024 10:38:12,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M3 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X3	
02/04/2024 10:38:12,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M3 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X3	
02/04/2024 10:38:12,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M3 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X3	
02/04/2024 10:38:12,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M3 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X3	
02/04/2024 10:38:12,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M3 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X3	
02/04/2024 10:38:12,623	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:12,623	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:12,623	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:12,623	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:12,623	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:12,623	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:12,623	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:12,623	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:12,624	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:12,624	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:12,624	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:12,624	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:12,624	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:12,624	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:38:12,624	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:12,624	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:12,632	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:12,632	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:12,632	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:12,632	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:12,632	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:12,632	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:12,632	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:12,632	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:12,632	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:12,632	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:12,632	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:12,632	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:12,632	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:12,632	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:12,632	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:12,632	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:12,632	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:12,632	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:12,632	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:12,632	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:12,632	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:38:12,632	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:12,632	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:12,632	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:13,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M3 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X3	
02/04/2024 10:38:13,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M3 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X3	
02/04/2024 10:38:13,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M3 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X3	
02/04/2024 10:38:13,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M3 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X3	
02/04/2024 10:38:13,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M3 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X3	
02/04/2024 10:38:13,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M3 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X3	
02/04/2024 10:38:13,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M3 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X3	
02/04/2024 10:38:13,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M3 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X3	
02/04/2024 10:38:13,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M3 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X3	
02/04/2024 10:38:13,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M3 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X3	
02/04/2024 10:38:13,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M3 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X3	
02/04/2024 10:38:13,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M3 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X3	
02/04/2024 10:38:14,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:38:14,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:38:14,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:38:14,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:38:14,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:38:14,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:38:14,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:38:14,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:38:14,625	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:14,625	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:38:14,625	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:14,625	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:14,625	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:14,625	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:14,625	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:14,625	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:14,626	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:14,626	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:14,626	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:14,626	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:14,626	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:14,626	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:14,626	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:14,626	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:14,626	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:14,626	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:14,626	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:14,626	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:14,626	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:14,626	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:14,626	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:14,626	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:14,626	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:38:14,626	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:14,626	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:14,626	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:14,626	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:14,626	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:14,626	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:14,626	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:14,628	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:14,628	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:14,628	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:14,628	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:14,628	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:14,628	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:14,628	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:14,628	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:15,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:38:15,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:38:15,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:38:15,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:38:15,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:38:15,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:38:15,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:38:15,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:38:16,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:38:16,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:38:16,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:38:16,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:38:16,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:38:16,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:38:16,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:38:16,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:38:16,623	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:16,623	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:16,623	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:16,623	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:16,623	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:16,623	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:16,623	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:16,623	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:16,624	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:16,624	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:16,624	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:16,624	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:38:16,624	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:16,624	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:16,624	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:16,624	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:16,624	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:16,624	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:16,624	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:16,624	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:16,624	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:16,624	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:16,624	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:16,624	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:16,624	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:16,624	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:16,624	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:16,624	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:16,624	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:16,624	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:16,624	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:16,624	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:16,626	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:16,626	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:38:16,626	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:16,626	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:16,626	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:16,626	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:16,626	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:16,626	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:38:17,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:38:17,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:38:17,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:38:17,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:38:17,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:38:17,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:38:17,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:38:17,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:38:18,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:38:18,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:38:18,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:38:18,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:38:18,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:38:18,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:38:18,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:38:18,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:38:18,618	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:38:18,618	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:18,618	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:18,618	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:18,618	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:18,618	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:18,618	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:18,618	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:18,625	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:18,625	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:18,625	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:18,625	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:18,625	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:18,625	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:18,625	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:18,625	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:18,625	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:18,625	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:18,625	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:18,625	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:18,625	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:18,625	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:18,625	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:18,625	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:38:18,625	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:18,625	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:18,625	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:18,625	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:18,625	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:18,625	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:18,625	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:18,625	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:18,628	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:38:18,628	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:38:18,628	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:38:18,628	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:38:18,628	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:38:18,628	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:38:18,628	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
02/04/2024 10:38:18,628	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:38:19,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:38:19,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:38:19,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:38:19,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:38:19,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:38:19,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:38:19,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:38:19,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:38:20,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:38:20,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:38:20,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:38:20,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:38:20,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:38:20,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:38:20,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:38:20,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:38:20,627	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:20,627	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:20,627	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:20,627	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:20,627	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:20,627	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:20,627	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:20,634	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:20,634	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:38:20,634	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:20,634	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:20,634	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:20,634	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:20,634	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:20,634	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:20,634	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:20,634	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:20,634	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:20,634	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:20,634	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:20,634	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:20,634	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:20,634	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:20,634	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:20,634	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:20,634	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:20,634	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:20,634	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:20,634	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:20,634	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:20,634	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:38:21,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:38:21,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:38:21,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:38:21,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:38:21,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:38:21,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:38:21,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:38:21,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:38:22,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:38:22,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:38:22,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:38:22,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:38:22,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:38:22,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:38:22,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:38:22,538	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:38:22,548	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:38:22,548	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:38:22,548	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:38:22,548	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:38:22,548	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:38:22,548	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:38:22,548	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:38:22,548	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:38:22,559	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:38:22,559	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:38:22,559	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:38:22,559	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:38:22,559	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:38:22,559	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:38:22,559	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:38:22,559	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:38:22,622	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:22,622	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:22,622	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:22,622	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:22,622	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:22,622	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:22,622	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:38:22,633	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:22,633	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:38:22,633	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:22,633	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:22,633	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:22,633	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:22,633	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:22,633	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:22,633	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:22,633	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:22,633	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:22,633	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:22,633	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:22,633	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:22,633	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:22,633	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:22,633	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:22,633	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:22,633	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:22,633	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:22,633	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:22,633	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:22,633	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:38:22,633	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:38:23,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:38:23,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:38:23,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:38:23,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:38:23,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:38:23,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:38:23,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:38:23,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:38:30,634	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:30,634	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:30,634	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:30,634	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:30,634	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:30,634	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:30,634	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:30,634	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:30,634	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:30,634	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:30,634	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:38:30,634	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:30,634	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:30,634	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:32,632	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:32,632	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:32,632	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:32,632	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:32,632	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:32,632	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:32,632	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:32,632	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:32,632	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:32,632	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:32,632	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:32,632	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:32,632	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:32,632	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:38:32,632	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:38:32,632	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:40:24,914	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,914	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,914	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,914	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,914	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,914	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,914	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,914	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,917	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,917	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,917	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,917	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,917	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,917	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,917	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,917	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,917	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,917	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,917	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,917	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,917	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,917	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,917	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:40:24,917	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,922	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,922	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,922	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,922	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,922	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,922	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,922	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,922	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,922	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,922	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,922	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,922	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,922	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,922	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,922	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,922	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,922	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,927	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,927	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,927	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,927	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:40:24,927	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,927	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,927	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,927	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,930	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,930	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,930	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,930	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,930	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,930	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,930	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,930	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,930	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,930	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,932	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,932	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,932	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,932	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,932	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,932	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,932	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,932	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,934	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:40:24,934	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,934	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,934	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,934	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,934	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,934	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,934	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,934	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:24,940	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:40:24,940	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,940	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,940	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,940	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,940	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,940	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,940	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,947	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,947	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,947	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,947	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,947	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,947	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,947	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,947	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:40:24,947	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,947	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,947	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,947	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,947	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,947	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,947	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,947	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,947	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,947	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,947	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,947	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,947	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,947	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,947	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,947	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,947	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,949	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,949	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,949	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:40:24,949	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,949	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,949	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,949	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,949	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,949	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,949	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,949	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,949	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,949	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,949	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,949	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,949	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,949	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,953	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,953	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,953	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,953	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,953	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,953	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,953	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,953	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,953	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,953	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:40:24,953	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,953	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,953	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,953	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,953	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,953	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,953	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,953	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,953	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,953	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,953	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,953	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,953	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,953	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,955	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,955	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,955	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,955	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,955	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,955	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,955	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:40:24,955	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,956	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,956	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,956	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,956	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,956	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,956	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,956	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,956	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,956	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,956	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,956	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,956	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,956	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,956	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,956	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,956	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,956	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,956	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,956	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:24,957	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,957	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,957	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,957	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,957	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,957	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:40:24,957	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,957	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,957	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,957	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,957	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,957	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,957	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,957	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,957	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,957	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,957	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,957	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,957	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,957	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,957	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,957	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,957	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,957	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,959	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,959	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,959	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,959	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:40:24,959	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,959	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,959	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,959	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,959	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,959	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,959	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,959	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,959	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,959	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,959	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,959	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,959	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,959	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,959	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,959	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,959	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,959	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,959	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,959	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,964	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,964	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:40:24,964	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,964	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,964	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,964	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,964	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,964	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,964	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,964	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,964	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,964	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,964	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,964	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,964	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,964	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,964	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,964	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,964	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,964	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,964	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,964	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,964	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,964	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:40:24,965	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,965	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,965	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,965	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,965	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,965	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,965	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,965	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,965	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,965	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,965	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,965	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,965	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,965	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,965	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,965	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,965	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,965	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,965	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,965	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,965	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:40:24,965	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:24,965	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:24,965	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:27,662	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:27,662	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:27,662	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:27,662	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:27,662	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:27,662	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:27,662	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:27,662	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:27,671	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:29,348	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:29,348	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:29,348	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:29,348	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:29,348	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:29,348	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:29,348	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:29,348	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:40:29,355	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:29,355	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:29,355	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:29,355	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:29,355	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:29,355	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:29,355	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:29,355	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:29,355	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:29,355	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:29,355	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:29,355	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:29,355	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:29,355	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:29,355	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:29,355	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:29,355	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:29,355	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:29,355	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:29,355	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:29,355	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:40:29,355	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:29,355	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:29,355	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:31,817	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:31,817	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:31,817	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:31,817	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:31,817	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:31,817	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:31,817	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:31,817	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:31,825	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:31,825	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:31,825	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:31,825	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:31,825	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:31,825	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:31,825	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:31,825	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:31,825	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:31,825	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:40:31,825	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:31,825	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:31,825	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:31,825	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:31,825	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:31,825	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:31,825	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:31,825	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:31,825	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:31,825	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:31,825	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:31,825	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:31,825	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:31,825	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:31,829	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:40:31,829	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:40:31,829	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:40:31,829	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:40:31,829	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:40:31,829	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:40:31,829	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:40:31,829	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:40:52,658	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:52,658	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:52,658	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:52,658	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:52,658	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:52,658	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:52,658	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:52,658	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:40:52,659	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:52,659	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:52,659	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:52,659	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:52,659	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:52,659	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:52,659	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:52,659	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:52,663	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:40:53,749	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:40:53,749	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:40:53,749	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:40:53,749	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:40:53,749	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:40:53,749	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:40:53,749	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:40:53,749	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:40:53,749	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:40:53,749	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:40:53,749	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:40:53,749	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:40:53,749	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:40:53,749	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:40:53,749	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:40:53,749	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:40:53,749	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:41:13,013	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:41:13,013	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:41:13,013	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:41:13,013	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:41:13,013	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:41:13,013	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:41:13,013	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:41:13,013	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:41:13,013	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:41:13,013	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:41:13,013	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:41:13,013	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:41:13,013	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:41:13,013	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:41:13,013	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:41:17,134	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
02/04/2024 10:41:17,134	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
02/04/2024 10:41:17,134	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
02/04/2024 10:41:17,134	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
02/04/2024 10:41:17,134	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
02/04/2024 10:41:17,134	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
02/04/2024 10:41:17,134	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
02/04/2024 10:41:17,134	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
02/04/2024 10:41:20,153	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:41:20,153	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:41:20,153	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:41:20,153	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:41:20,153	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:41:20,153	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:41:20,153	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:41:20,153	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:41:20,153	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:41:20,153	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:41:20,153	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:41:20,153	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:41:20,153	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:41:20,153	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:41:20,153	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 10:41:20,153	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 10:44:12,723	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:44:12,723	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:44:12,723	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:44:12,723	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:44:12,723	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:44:12,723	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:44:12,723	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:44:12,723	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:44:19,226	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:44:19,226	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:44:19,226	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:44:19,226	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:44:19,226	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:44:19,226	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:44:19,226	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:44:19,226	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:44:19,228	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:44:19,228	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:44:19,228	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:44:19,228	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:44:19,228	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:44:19,228	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:44:19,228	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:44:19,228	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:44:19,230	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:44:19,230	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:44:19,230	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:44:19,230	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:44:19,230	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:44:19,230	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:44:19,230	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:44:19,300	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:44:19,300	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:44:19,300	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:44:19,300	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:44:19,300	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:44:19,300	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:44:19,300	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:44:19,300	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:44:19,301	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:44:19,301	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:44:19,301	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:44:19,301	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:44:19,301	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:44:19,301	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:44:19,301	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:44:19,301	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:44:19,309	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:44:19,309	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:44:19,309	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:44:19,309	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:44:19,309	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:44:19,309	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:44:19,309	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:44:19,309	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:44:19,309	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:44:19,309	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:44:19,309	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:44:19,309	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:44:19,309	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:44:19,309	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:44:19,309	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:44:19,309	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:44:19,309	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:44:19,309	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:44:19,309	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:44:19,309	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:44:19,309	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:44:19,309	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:44:19,309	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:44:19,309	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:44:26,698	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:44:26,698	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:44:26,698	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:44:26,698	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:44:26,698	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:44:26,698	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:44:26,698	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:44:26,698	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:44:26,700	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:44:26,700	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:44:26,700	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:44:26,700	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:44:26,700	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:44:26,700	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:44:26,700	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:44:26,700	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:44:26,702	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:44:26,702	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:44:26,702	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:44:26,702	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:44:26,702	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:44:26,702	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:44:26,702	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:44:26,705	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:44:26,705	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:44:26,705	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:44:26,705	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:44:26,705	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:44:26,705	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:44:26,705	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:44:26,705	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:45:27,696	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:45:27,696	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:45:27,696	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:45:27,696	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:45:27,696	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:45:27,696	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:45:27,696	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:45:27,696	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:45:27,719	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:45:27,719	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:45:27,719	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:45:27,719	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:45:27,719	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:45:27,719	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:45:27,719	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:45:27,719	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:45:27,720	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:45:27,720	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:45:27,720	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:45:27,720	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:45:27,720	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:45:27,720	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:45:27,720	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:45:27,720	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:45:27,720	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:45:27,720	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:45:27,720	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:45:27,720	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:45:27,720	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:45:27,720	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:45:27,720	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:45:27,720	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:45:27,720	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:45:27,720	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:45:27,720	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:45:27,720	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:45:27,720	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:45:27,720	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:45:27,720	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:45:27,720	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:45:32,070	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:45:32,070	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:45:32,070	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:45:32,070	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:45:32,070	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:45:32,070	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:45:32,070	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:45:32,070	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:45:36,472	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	operador
02/04/2024 10:45:36,472	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:45:36,472	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X2	operador
02/04/2024 10:45:36,472	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 10:45:36,472	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:45:36,472	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/04/2024 10:45:36,472	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	operador
02/04/2024 10:45:36,472	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 10:45:36,472	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	operador
02/04/2024 10:45:36,473	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 10:45:36,473	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 10:45:36,473	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 10:45:36,473	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	operador
02/04/2024 10:45:36,473	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:45:36,473	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:45:36,473	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:45:36,473	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M3 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X3	operador
02/04/2024 10:45:36,473	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:45:36,473	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:45:36,473	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	operador
02/04/2024 10:45:36,473	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:45:36,473	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	operador
02/04/2024 10:45:36,473	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 10:45:36,473	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 10:45:36,473	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 10:45:36,473	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 10:45:36,473	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:45:36,474	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
02/04/2024 10:45:36,474	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	operador
02/04/2024 10:45:36,474	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 10:45:36,474	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 10:45:36,474	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/04/2024 10:45:36,474	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 10:45:36,474	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:45:36,474	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	operador
02/04/2024 10:45:36,474	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 10:45:43,156	SE-MDU.USA.TSA	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do LB1	LB1	operador
02/04/2024 10:45:47,527	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
02/04/2024 10:45:47,527	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:45:47,527	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:45:47,527	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:45:47,527	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:45:47,527	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:45:47,527	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:45:47,527	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:46:06,818	SE-MDU.USA.TSA	Ativar	Enviado comando Ativar do ILB1	ILB1	operador
02/04/2024 10:46:11,206	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:46:11,206	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:46:11,206	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:46:11,206	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:46:11,206	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:46:11,206	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:46:11,206	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:46:13,216	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:46:13,216	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:46:13,216	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:46:13,216	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:46:13,216	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:46:13,216	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:46:13,216	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:46:13,216	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:46:13,716	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:46:13,716	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:46:13,716	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:46:13,716	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:46:13,716	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:46:13,716	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:46:13,716	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:46:13,716	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:46:15,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:46:15,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:46:15,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:46:15,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:46:15,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:46:15,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:46:15,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:46:15,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:46:15,319	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:15,319	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:15,319	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:15,319	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:15,319	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:46:15,319	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:15,319	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:15,319	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:15,320	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:15,320	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:15,320	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:15,320	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:15,320	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:15,320	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:15,320	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:15,320	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:15,320	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:15,320	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:15,320	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:15,320	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:15,320	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:15,320	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:15,320	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:15,320	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:15,320	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:15,320	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:15,320	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:15,320	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:46:15,320	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:15,320	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:15,320	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:15,320	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:15,322	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:46:15,322	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:46:15,322	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:46:15,322	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:46:15,322	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:46:15,322	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:46:15,322	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:46:15,322	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:46:15,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:46:15,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:46:15,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:46:15,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:46:15,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:46:15,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:46:15,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:46:15,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:46:17,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:46:17,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:46:17,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:46:17,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:46:17,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:46:17,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:46:17,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:46:17,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:46:17,317	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:17,317	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:17,317	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:17,317	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:17,317	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:17,317	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:17,317	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:17,317	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:17,319	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:17,319	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:17,319	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:17,319	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:17,319	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:17,319	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:17,319	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:46:17,319	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:17,319	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:17,319	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:17,319	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:17,319	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:17,319	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:17,319	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:17,319	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:17,319	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:17,319	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:17,319	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:17,319	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:17,319	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:17,319	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:17,319	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:17,319	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:17,319	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:17,320	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:46:17,320	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:46:17,320	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:46:17,320	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:46:17,320	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:46:17,320	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:46:17,320	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:46:17,320	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:46:17,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:46:17,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:46:17,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:46:17,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:46:17,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:46:17,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:46:17,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:46:17,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:46:19,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:46:19,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:46:19,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:46:19,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:46:19,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:46:19,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:46:19,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:46:19,304	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:19,304	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:19,304	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:19,304	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:46:19,304	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:19,304	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:19,304	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:19,304	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:19,314	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:19,314	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:19,314	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:19,314	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:19,314	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:19,314	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:19,314	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:19,314	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:19,314	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:19,314	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:19,314	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:19,314	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:19,314	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:19,314	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:19,314	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:19,314	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:19,314	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:19,314	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:19,314	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:46:19,314	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:19,314	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:19,314	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:19,314	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:19,314	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:19,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:46:19,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:46:19,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:46:19,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:46:19,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:46:19,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:46:19,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:46:19,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:46:21,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:46:21,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:46:21,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:46:21,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:46:21,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:46:21,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:46:21,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:46:21,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:46:21,304	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:21,304	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:21,304	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:21,304	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:21,304	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:21,304	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:21,304	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:21,304	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:21,313	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:21,313	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:21,313	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:21,313	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:21,313	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:21,313	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:21,313	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:21,313	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:21,313	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:21,313	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:21,313	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:21,313	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:21,313	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:21,313	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:21,313	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:46:21,313	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:21,313	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:21,313	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:21,313	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:21,313	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:21,313	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:21,313	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:21,313	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:21,313	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:21,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:46:21,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:46:21,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:46:21,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:46:21,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:46:21,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:46:21,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:46:21,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:46:23,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:46:23,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:46:23,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:46:23,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:46:23,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:46:23,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:46:23,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:46:23,226	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:46:23,236	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:46:23,236	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:46:23,236	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:46:23,236	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:46:23,236	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:46:23,236	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:46:23,236	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:46:23,236	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:46:23,246	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:46:23,246	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:46:23,246	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:46:23,246	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:46:23,246	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:46:23,246	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:46:23,246	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:46:23,312	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:23,312	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:46:23,312	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:23,312	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:23,312	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:23,312	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:23,312	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:23,312	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:46:23,321	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:23,321	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:23,321	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:23,321	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:23,321	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:23,321	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:23,321	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:23,321	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:23,321	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:23,321	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:23,321	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:23,321	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:23,321	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:23,321	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:23,321	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:23,321	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:23,321	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:46:23,321	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:23,321	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:23,321	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:23,321	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:23,321	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:23,321	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:46:23,321	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:23,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:46:23,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:46:23,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:46:23,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:46:23,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:46:23,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:46:23,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:46:23,726	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:46:31,313	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:31,313	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:31,313	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:31,313	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:46:31,313	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:31,313	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:31,313	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:31,313	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:31,313	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:31,313	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:31,313	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:31,313	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:31,313	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:31,313	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:31,313	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:31,313	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:31,313	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:31,313	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:33,321	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:33,321	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:33,321	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:33,321	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:33,321	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:33,321	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:33,321	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:33,321	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:33,321	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:46:33,321	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:33,321	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:33,321	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:33,321	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:33,321	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:46:33,321	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:46:33,321	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:47:02,007	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:47:02,007	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:47:02,007	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:47:02,007	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:47:02,007	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:47:02,007	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:47:02,007	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 10:47:02,007	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:47:02,009	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 10:47:02,009	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:47:02,009	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:47:02,009	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:47:02,009	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:47:02,009	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:47:02,009	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:47:02,009	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:57:47,599	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:57:47,599	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:57:47,599	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:57:47,599	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:57:47,599	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:57:47,599	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:57:47,599	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:57:47,599	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:57:47,624	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:47,624	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:47,624	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:47,624	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:47,624	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:47,624	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:47,624	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:47,624	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:47,627	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:47,627	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:47,627	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:57:47,627	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:47,627	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:47,627	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:47,627	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:47,627	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:47,627	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:47,627	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:47,627	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:47,627	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:47,627	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:47,627	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:47,627	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:47,627	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:47,627	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:47,627	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:47,627	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:47,627	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:47,627	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:47,627	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:47,627	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:47,627	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:49,482	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:57:49,482	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:57:49,482	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:57:49,482	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:57:49,482	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:57:49,482	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:57:49,482	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:57:49,482	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:57:49,482	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:57:49,507	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:49,507	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:49,507	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:49,507	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:49,507	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:49,507	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:49,507	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:49,514	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:49,514	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:49,514	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:49,514	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:49,514	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:49,514	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:49,514	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:49,514	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:57:49,514	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:49,514	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:49,514	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:49,514	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:49,514	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:49,514	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:49,514	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:49,514	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:49,514	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:49,514	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:49,514	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:49,514	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:49,514	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:49,514	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:49,514	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:51,057	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:51,057	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:51,057	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:51,057	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:51,057	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:51,057	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:57:51,057	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:51,057	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:51,064	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:51,064	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:51,064	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:51,064	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:51,064	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:51,064	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:51,064	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:51,064	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:51,064	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:51,064	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:51,064	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:51,064	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:51,064	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:51,064	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:51,064	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:51,064	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:51,064	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:51,064	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:51,064	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:51,064	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:51,064	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:57:51,064	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:51,064	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:51,064	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:51,068	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:57:51,068	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:57:51,068	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:57:51,068	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:57:51,068	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:57:51,068	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:57:51,068	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:57:51,068	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:57:52,772	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:52,772	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:52,772	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:52,772	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:52,772	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:52,772	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:52,772	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:52,781	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:52,781	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:52,781	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:57:52,781	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:52,781	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:52,781	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:52,781	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:52,781	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:52,781	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:52,781	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:52,781	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:52,781	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:52,781	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:52,781	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:52,781	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:52,781	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:52,781	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:52,781	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:52,781	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:52,781	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:52,781	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:52,781	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:52,781	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:52,781	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:57:53,905	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:53,905	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:53,905	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:53,905	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:53,905	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:53,905	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:53,905	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:53,905	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:57:53,912	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:53,912	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:53,912	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:53,912	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:53,912	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:53,912	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:53,912	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:53,912	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:53,912	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:53,912	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:53,912	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:53,912	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:53,912	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:53,912	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:53,912	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:57:53,912	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:53,912	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:53,912	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:53,912	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:53,912	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:53,912	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:53,912	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:57:53,912	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:57:53,912	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:07,505	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	operador
02/04/2024 10:58:07,505	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 10:58:07,505	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:58:07,505	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 10:58:07,506	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	operador
02/04/2024 10:58:07,506	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	operador
02/04/2024 10:58:07,506	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 10:58:07,506	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	operador
02/04/2024 10:58:07,506	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:58:07,506	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:58:07,506	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	operador
02/04/2024 10:58:07,506	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:58:07,506	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:58:07,506	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 10:58:07,506	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
02/04/2024 10:58:07,506	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	operador
02/04/2024 10:58:07,506	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 10:58:07,506	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:58:07,506	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	operador
02/04/2024 10:58:10,663	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:58:10,663	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:58:10,663	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:58:10,663	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:58:10,663	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:58:10,663	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:58:10,663	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:58:10,663	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:58:12,224	SE-MDU.USA.TSA	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do LB1	LB1	operador
02/04/2024 10:58:14,535	SE-MDU.USA.TSA	Ativar	Enviado comando Ativar do ILB1	ILB1	operador
02/04/2024 10:58:16,617	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
02/04/2024 10:58:16,617	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:58:16,617	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:58:16,617	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:58:16,617	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:58:16,617	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:58:16,617	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:58:16,617	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:58:18,927	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:58:18,927	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:58:18,927	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:58:18,927	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:58:18,927	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:58:18,927	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:58:18,927	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:58:18,927	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:58:20,928	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:58:20,928	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:58:20,928	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:58:20,928	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:58:20,928	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:58:20,928	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:58:20,928	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:58:21,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:58:21,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:58:21,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:58:21,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:58:21,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:58:21,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:58:21,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:58:21,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:58:22,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:58:22,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:58:22,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:58:22,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:58:22,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:58:22,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:58:22,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:58:22,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:58:23,015	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:23,015	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:23,015	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:23,015	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:23,015	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:23,015	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:23,015	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:58:23,015	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:23,018	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:23,018	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:23,018	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:23,018	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:23,018	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:23,018	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:23,018	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:23,018	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:23,018	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:23,018	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:23,018	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:23,018	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:23,018	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:23,018	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:23,018	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:23,018	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:23,018	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:23,018	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:23,018	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:23,018	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:23,018	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:58:23,018	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:23,018	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:23,018	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:23,020	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:23,020	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:23,020	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:23,020	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:23,020	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:23,020	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:23,020	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:23,020	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:23,437	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:58:23,437	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:58:23,437	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:58:23,437	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:58:23,437	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:58:23,437	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:58:23,437	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 10:58:24,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:58:24,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:58:24,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:58:24,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:58:24,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:58:24,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:58:24,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:58:24,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:58:25,018	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:25,018	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:25,018	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:25,018	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:25,018	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:25,018	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:25,018	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:25,018	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:25,022	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:25,022	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:25,022	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:25,022	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:25,022	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:25,022	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:25,022	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:58:25,022	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:25,025	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:25,025	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:25,025	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:25,025	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:25,025	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:25,025	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:25,025	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:25,025	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:25,025	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:25,025	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:25,025	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:25,025	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:25,025	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:25,025	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:25,025	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:25,025	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:25,025	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:25,025	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:25,025	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:25,025	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:25,025	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:58:25,025	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:25,025	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:25,025	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:25,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:58:25,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:58:25,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:58:25,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:58:25,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:58:25,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:58:25,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:58:25,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:58:26,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:58:26,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:58:26,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:58:26,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:58:26,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:58:26,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:58:26,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:58:26,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:58:27,005	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:27,005	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:58:27,005	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:27,005	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:27,005	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:27,005	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:27,005	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:27,005	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:27,014	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:27,014	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:27,014	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:27,014	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:27,014	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:27,014	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:27,014	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:27,014	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:27,014	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:27,014	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:27,014	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:27,014	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:27,014	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:27,014	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:27,014	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:27,014	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:27,014	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:58:27,014	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:27,014	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:27,014	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:27,014	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:27,014	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:27,014	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:27,014	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:27,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:58:27,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:58:27,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:58:27,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:58:27,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:58:27,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:58:27,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:58:27,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:58:28,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:58:28,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:58:28,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:58:28,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:58:28,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:58:28,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:58:28,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:58:28,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:58:28,993	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:28,993	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:28,993	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:28,993	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:28,993	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:28,993	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:28,993	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:28,993	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:29,002	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:29,002	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:29,002	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:29,002	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:29,002	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:29,002	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:29,002	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:29,002	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:29,002	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:29,002	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:29,002	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:29,002	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:29,002	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:29,002	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:58:29,002	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:29,002	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:29,002	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:29,002	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:29,002	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:29,002	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:29,002	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:29,002	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:29,002	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:29,002	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:29,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:58:29,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:58:29,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:58:29,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:58:29,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:58:29,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:58:29,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:58:29,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 10:58:30,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:58:30,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:58:30,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:58:30,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:58:30,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:58:30,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:58:30,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:58:30,927	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:58:30,937	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:58:30,937	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:58:30,937	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:58:30,937	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:58:30,937	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:58:30,937	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:58:30,937	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:58:30,937	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:58:30,947	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:58:30,947	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:58:30,947	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:58:30,947	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:58:30,947	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:58:30,947	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:58:30,947	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:58:30,947	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:58:31,023	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:31,023	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:31,023	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:31,023	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:31,023	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:31,023	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:31,023	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:31,023	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:31,031	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:31,031	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:31,031	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:31,031	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:31,031	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:31,031	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:31,031	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:31,031	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:31,031	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:31,031	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:31,031	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:31,031	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:58:31,031	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:31,031	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:31,031	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:31,031	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:31,031	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:31,031	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:31,031	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:31,031	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:31,031	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:31,031	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:31,031	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:31,031	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:31,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:58:31,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:58:31,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:58:31,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:58:31,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:58:31,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:58:31,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:58:31,427	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 10:58:35,542	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
02/04/2024 10:58:35,542	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:58:35,542	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:58:35,542	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:58:35,542	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:58:35,542	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:58:35,542	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:58:35,542	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:58:35,543	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:58:35,543	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:58:35,543	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:58:35,543	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:58:35,543	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:58:35,543	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 10:58:35,543	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
02/04/2024 10:58:39,002	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:39,002	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:39,002	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:39,002	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:39,002	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:39,002	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:39,002	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:39,002	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:39,002	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:58:39,002	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:39,002	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:39,002	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:39,002	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:39,002	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:39,002	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:39,002	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:41,031	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:41,031	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:41,031	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:41,031	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:41,031	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:41,031	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:41,031	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:41,031	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:41,031	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:41,031	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:41,031	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:41,031	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:58:41,031	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:41,031	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:41,031	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 10:58:41,031	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:48,758	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	operador
02/04/2024 10:58:48,758	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:58:48,758	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 10:58:48,758	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	operador
02/04/2024 10:58:48,758	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	operador
02/04/2024 10:58:48,758	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:58:48,758	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:58:48,758	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 10:58:48,758	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	operador
02/04/2024 10:58:48,758	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	operador
02/04/2024 10:58:48,758	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:58:48,759	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 10:58:48,759	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
02/04/2024 10:58:48,759	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	operador
02/04/2024 10:58:48,759	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 10:58:48,759	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:58:48,759	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:58:58,591	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 10:58:58,591	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:58,591	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:58,591	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:58,591	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:58,591	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:58,591	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:58,591	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:58,618	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:58,618	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:58,618	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:58,618	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:58,618	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:58,618	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:58,618	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:58:58,619	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:58,619	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:58,619	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:58,619	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:58,619	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:58,619	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:58,619	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:58:58,619	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:58,619	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:58,619	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:58,619	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:58,619	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:58,619	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:58,619	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:58,619	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:58,619	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:58,619	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:58,619	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:58,619	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:58,619	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:58,619	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:58,619	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:58,619	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:58,619	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:59,935	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:59,935	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:59,935	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:59,935	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:58:59,935	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:59,935	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:59,935	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:58:59,935	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 10:58:59,959	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:58:59,959	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:59,959	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:59,959	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:59,959	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:59,959	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:59,959	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:59,959	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:58:59,967	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:02,094	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:59:02,094	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:02,094	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:02,094	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:02,094	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:02,094	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:02,094	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:02,094	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:02,103	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:59:02,103	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:02,103	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:02,103	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:02,103	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:02,103	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:02,103	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:02,103	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:02,103	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:02,103	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:02,103	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:02,103	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:02,103	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:02,103	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:02,103	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:02,103	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:02,103	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:02,103	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:02,103	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:02,103	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:02,103	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:02,103	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:02,103	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:59:02,103	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:02,106	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:59:02,106	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:59:02,106	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:59:02,106	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:59:02,106	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:59:02,106	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:59:02,106	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:59:02,106	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:59:03,532	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:03,532	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:03,532	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:03,532	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:03,532	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:03,532	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:03,532	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:03,532	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:59:03,541	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:03,541	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:03,541	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:03,541	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:03,541	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:03,541	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:59:03,541	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:03,541	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:03,541	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:03,541	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:03,541	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:03,541	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:03,541	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:03,541	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:03,541	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:03,541	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:03,541	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:03,541	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:03,541	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:03,541	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:03,541	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:03,541	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:03,541	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:03,541	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:04,746	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:04,746	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:04,746	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:04,746	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:59:04,746	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:04,746	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:04,746	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:04,746	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:59:04,753	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:04,753	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:04,753	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:04,753	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:04,753	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:04,753	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:04,753	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:04,753	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:04,753	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:04,753	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:04,753	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:04,753	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:04,753	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:04,753	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:04,753	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:04,753	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:04,753	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:04,753	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:04,753	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:59:04,753	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:04,753	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:04,753	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:04,753	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:04,753	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:24,464	SE-MDU.USA.TSA	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do LB1	LB1	operador
02/04/2024 10:59:28,858	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
02/04/2024 10:59:28,858	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:59:28,858	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:59:28,858	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:59:28,858	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:59:28,858	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:59:28,858	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:59:28,858	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:59:31,560	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:59:31,560	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:59:31,560	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:59:31,560	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:59:31,560	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:59:31,560	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:59:31,560	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:59:31,560	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:59:38,064	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:59:38,064	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:59:38,064	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:59:38,064	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:59:38,064	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:59:38,064	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:59:38,064	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:59:38,064	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:59:38,066	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:59:38,066	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:59:38,066	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:59:38,066	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:59:38,066	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:59:38,066	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:59:38,066	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:59:38,068	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:59:38,068	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:59:38,068	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:59:38,068	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:59:38,068	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:59:38,068	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:59:38,068	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:59:38,068	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:59:38,130	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:38,130	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:38,130	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:38,130	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:38,130	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:38,130	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:38,130	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:38,131	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:59:38,131	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:59:38,131	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:59:38,131	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:59:38,131	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:59:38,131	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:59:38,131	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:59:38,131	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:59:38,139	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:38,139	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:38,139	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:38,139	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:38,139	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:38,139	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:38,139	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:38,139	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:38,139	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:38,139	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:38,139	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:38,139	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:38,139	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:38,139	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:38,139	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:38,139	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:38,139	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:38,139	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:38,139	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:38,139	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:38,139	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:59:38,139	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:38,139	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:38,139	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:43,070	SE-MDU.USA.TSA	Bloquear	Enviado comando Bloquear do LB1	LB1	operador
02/04/2024 10:59:43,168	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:59:43,168	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:59:43,168	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:59:43,168	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:59:43,168	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:59:43,168	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:59:43,168	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:59:43,168	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:59:43,168	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 10:59:43,170	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:59:43,170	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:59:43,170	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:59:43,170	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:59:43,170	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:59:43,170	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:59:43,170	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 10:59:43,172	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:59:43,172	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:59:43,172	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:59:43,172	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:59:43,172	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:59:43,172	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:59:43,172	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:59:43,172	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 10:59:43,177	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:59:43,177	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:59:43,177	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:59:43,177	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:59:43,177	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:59:43,177	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:59:43,177	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 10:59:45,471	SE-MDU.USA.TSA	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do LB1	LB1	operador
02/04/2024 10:59:46,282	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 10:59:46,282	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 10:59:46,282	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 10:59:46,282	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 10:59:46,282	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:59:46,282	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 10:59:46,282	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 10:59:46,282	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 10:59:47,468	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:59:47,468	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:59:47,468	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:59:47,468	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:59:47,468	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:59:47,468	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:59:47,468	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:59:47,468	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:59:49,153	SE-MDU.USA.TSA	Ativar	Enviado comando Ativar do ILB1	ILB1	operador
02/04/2024 10:59:49,848	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:59:49,848	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:59:49,848	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:59:49,848	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:59:49,848	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:59:49,848	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:59:49,848	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 10:59:53,548	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:59:53,548	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:59:53,548	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:59:53,548	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:59:53,548	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:59:53,548	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:59:53,548	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:59:53,548	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 10:59:55,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:59:55,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:59:55,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:59:55,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:59:55,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:59:55,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:59:55,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:59:55,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:59:56,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:59:56,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:59:56,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:59:56,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:59:56,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:59:56,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:59:56,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:59:56,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:59:56,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 10:59:57,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:59:57,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:59:57,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:59:57,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:59:57,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:59:57,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:59:57,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:59:57,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:59:57,639	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:57,639	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:57,639	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:57,639	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:57,639	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:57,639	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:57,639	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:57,639	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:57,643	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:59:57,643	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:59:57,643	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:59:57,643	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:59:57,643	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:59:57,643	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:59:57,643	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:59:57,643	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 10:59:57,646	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:57,646	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:57,646	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:57,646	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:57,646	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:57,646	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:57,646	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:57,646	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:57,646	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:57,646	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:57,646	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:57,646	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:57,646	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:57,646	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:57,646	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:57,646	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:57,646	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:57,646	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:57,646	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:57,646	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:57,646	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:59:57,646	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:57,646	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:57,646	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:58,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:59:58,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:59:58,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:59:58,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:59:58,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:59:58,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:59:58,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:59:58,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 10:59:59,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:59:59,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:59:59,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:59:59,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:59:59,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:59:59,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:59:59,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 10:59:59,625	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 10:59:59,629	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:59:59,629	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:59:59,629	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:59:59,629	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:59:59,629	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:59:59,629	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 10:59:59,629	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
02/04/2024 10:59:59,629	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 11:00:00,058	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 11:00:00,058	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 11:00:00,058	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 11:00:00,058	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 11:00:00,058	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 11:00:00,058	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 11:00:00,058	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:00:00,058	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 11:00:01,549	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:00:01,549	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:00:01,549	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:00:01,549	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:00:01,549	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:00:01,549	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:00:01,549	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:00:01,549	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:00:01,628	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:01,628	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:01,628	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:01,628	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:01,628	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:01,628	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:01,628	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:01,628	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:01,635	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:01,635	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:01,635	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:01,635	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:00:01,635	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:01,635	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:01,635	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:01,635	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:01,635	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:01,635	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:01,635	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:01,635	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:01,635	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:01,635	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:01,635	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:01,635	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:01,635	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:01,635	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:01,635	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:01,635	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:01,635	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:01,635	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:01,635	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:00:01,635	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:02,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:00:02,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:00:02,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:00:02,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:00:02,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:00:02,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:00:02,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:00:02,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:00:03,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:00:03,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:00:03,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:00:03,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:00:03,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:00:03,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:00:03,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:00:03,548	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:00:03,557	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:00:03,557	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:00:03,557	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:00:03,557	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:00:03,557	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:00:03,557	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:00:03,557	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:00:03,557	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:00:03,568	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:00:03,568	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:00:03,568	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:00:03,568	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:00:03,568	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:00:03,568	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:00:03,568	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:00:03,568	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:00:03,568	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:00:03,650	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:03,650	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:03,650	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:03,650	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:03,650	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:03,650	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:03,650	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:03,650	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:03,655	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:00:03,655	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:03,655	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:03,655	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:03,655	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:03,655	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:03,655	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:03,655	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:03,655	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:03,655	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:03,655	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:03,655	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:03,655	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:03,655	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:03,655	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:03,655	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:03,655	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:03,655	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:03,655	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:03,655	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:00:03,655	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:03,655	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:03,655	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:03,655	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:04,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:00:04,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:00:04,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:00:04,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:00:04,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:00:04,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:00:04,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:00:04,048	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:00:11,635	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:11,635	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:11,635	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:11,635	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:11,635	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:11,635	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:11,635	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:11,635	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:11,635	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:11,635	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:00:11,635	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:11,635	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:11,635	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:11,635	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:11,635	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:11,635	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:13,655	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:13,655	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:13,655	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:13,655	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:13,655	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:13,655	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:13,655	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:13,655	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:13,655	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:13,655	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:13,655	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:13,655	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:13,655	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:00:13,655	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:13,655	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:00:13,655	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:14,385	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:00:14,385	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:00:14,385	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:00:14,385	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:00:14,385	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:00:14,385	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:00:14,385	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:00:14,385	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 11:00:14,408	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 11:00:14,408	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:14,408	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:14,408	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:14,408	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:14,408	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:14,408	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:14,408	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:14,409	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:14,409	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:14,409	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:14,409	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:14,409	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:14,409	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:00:14,409	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:14,409	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:14,409	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:14,409	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:14,409	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:14,409	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:14,409	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:14,409	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:14,409	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:14,409	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:14,409	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:14,409	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:14,409	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:14,409	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:14,409	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:14,409	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:14,409	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:14,409	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:15,634	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:00:15,634	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:00:15,634	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:00:15,634	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:00:15,634	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:00:15,634	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:00:15,634	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:00:15,634	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:00:15,659	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:15,659	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:15,659	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:15,659	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:15,659	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:15,659	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:15,659	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:15,659	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:15,666	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:15,666	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:15,666	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:15,666	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:15,666	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:15,666	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:15,666	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:15,666	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:15,666	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:15,666	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:15,666	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:00:15,666	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:15,666	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:15,666	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:15,666	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:15,666	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:15,666	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:15,666	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:15,666	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:15,666	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:15,666	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:15,666	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:15,666	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:15,666	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:18,815	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:18,815	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:18,815	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:18,815	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:18,815	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:18,815	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:18,815	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:18,815	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:18,824	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:00:18,824	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:18,824	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:18,824	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:18,824	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:18,824	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:18,824	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:18,824	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:18,824	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:18,824	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:18,824	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:18,824	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:18,824	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:18,824	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:18,824	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:18,824	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:18,824	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:18,824	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:18,824	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:18,824	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:18,824	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:18,824	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:18,824	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:00:18,824	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:18,827	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 11:00:18,827	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 11:00:18,827	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 11:00:18,827	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 11:00:18,827	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 11:00:18,827	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 11:00:18,827	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 11:00:18,827	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 11:00:21,154	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	operador
02/04/2024 11:00:21,154	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 11:00:21,154	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 11:00:21,154	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	operador
02/04/2024 11:00:21,154	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	operador
02/04/2024 11:00:21,154	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	operador
02/04/2024 11:00:21,154	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 11:00:21,154	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 11:00:21,154	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	operador
02/04/2024 11:00:21,154	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 11:00:21,154	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
02/04/2024 11:00:21,154	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 11:00:21,154	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
02/04/2024 11:00:21,154	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:00:21,154	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 11:00:36,585	SE-MDU.USA.TSA	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do LB1	LB1	operador
02/04/2024 11:00:39,089	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 11:00:39,089	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 11:00:39,089	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 11:00:39,089	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 11:00:39,089	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 11:00:39,089	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 11:00:39,089	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 11:00:39,089	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/04/2024 11:00:40,957	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:00:40,957	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:00:40,957	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:00:40,957	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:00:40,957	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:00:40,957	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:00:40,957	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:00:40,957	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
02/04/2024 11:00:45,592	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:00:45,592	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:00:45,592	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:00:45,592	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:00:45,592	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:00:45,592	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:00:45,592	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:00:45,592	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:00:45,594	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:00:45,594	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:00:45,594	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:00:45,594	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:00:45,594	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:00:45,594	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:00:45,594	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:00:45,596	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:00:45,596	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:00:45,596	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:00:45,596	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:00:45,596	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:00:45,596	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:00:45,596	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:00:45,596	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:00:45,658	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:45,658	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:45,658	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:45,658	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:45,658	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:45,658	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:45,658	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:45,658	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:00:45,659	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:45,659	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:45,659	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:45,659	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:45,659	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:45,659	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:45,659	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:45,659	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:45,659	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:00:45,659	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:45,659	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:45,659	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:45,659	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:45,659	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:45,659	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:45,659	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:45,659	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:45,659	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:45,659	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:45,659	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:45,659	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:45,659	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:45,659	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:00:45,659	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:00:45,660	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:00:45,660	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:00:45,660	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:00:45,660	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:00:45,660	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:00:45,660	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:00:45,660	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:00:45,660	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:00:50,026	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:00:50,026	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:00:50,026	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:00:50,026	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:00:50,026	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:00:50,026	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:00:50,026	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:00:50,026	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:00:50,028	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:00:50,028	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:00:50,028	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:00:50,028	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:00:50,028	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:00:50,028	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:00:50,028	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:00:50,028	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:00:50,028	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:00:50,028	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:00:50,028	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:00:50,028	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:00:50,028	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:00:50,028	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:00:50,028	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:00:50,028	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:00:50,028	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:00:50,028	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:00:50,033	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:00:50,033	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:00:50,033	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:00:50,033	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:00:50,033	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:00:50,033	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:00:50,033	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:00:50,033	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:01:37,700	SE-MDU.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 11:01:37,700	SE-MDU.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 11:01:37,700	SE-MDU.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 11:01:37,700	SE-MDU.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:01:37,700	SE-MDU.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 11:01:37,700	SE-MDU.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 11:01:37,700	SE-MDU.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 11:01:37,700	SE-MDU.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 11:02:02,007	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:02:02,007	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:02:02,007	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:02:02,007	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:02:02,007	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:02:02,007	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:02:02,007	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:02:02,007	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:02:02,029	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:02:02,029	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:02:02,029	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:02:02,029	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:02:02,029	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:02:02,029	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:02:02,029	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:02:02,029	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:02:02,030	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:02:02,030	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:02:02,030	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:02:02,030	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:02:02,030	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:02:02,030	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:02:02,030	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:02:02,030	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:02:02,030	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:02:02,030	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:02:02,030	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:02:02,030	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:02:02,030	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:02:02,030	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:02:02,030	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:02:02,030	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:02:02,030	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:02:02,030	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:02:02,030	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:02:02,030	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:02:02,030	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:02:02,030	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:02:02,030	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:02:02,030	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:02:25,461	SE-MDU.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 11:02:25,461	SE-MDU.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 11:02:25,461	SE-MDU.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 11:02:25,461	SE-MDU.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 11:02:25,461	SE-MDU.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 11:02:25,461	SE-MDU.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 11:02:25,461	SE-MDU.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 11:02:25,461	SE-MDU.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 11:02:30,719	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 11:02:30,719	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 11:02:30,719	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 11:02:30,720	SE-MDU.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 11:02:30,720	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 11:02:30,720	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 11:02:30,720	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 11:02:56,749	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:02:56,749	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:02:56,749	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:02:56,749	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:02:56,749	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:02:56,749	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:02:56,749	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:02:56,749	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:02:59,799	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:02:59,799	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:02:59,799	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:02:59,799	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:02:59,799	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:02:59,799	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:02:59,799	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:02:59,799	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:02:59,799	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:03:12,295	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 11:07:11,138	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 11:07:11,138	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:11,138	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:11,138	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:11,138	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:11,138	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:11,138	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:11,138	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:11,145	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:11,145	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:11,145	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:11,145	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:07:11,145	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:11,145	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:11,145	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:11,145	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:11,145	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:11,145	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:11,145	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:11,145	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:11,145	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:11,145	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:11,145	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:11,145	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:11,145	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:11,145	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:11,145	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:11,145	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:11,145	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:11,145	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:11,145	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:11,145	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:12,852	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:07:12,852	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:12,852	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:12,852	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:12,852	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:12,852	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:12,852	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:12,852	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:12,862	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:12,862	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:12,862	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:12,862	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:12,862	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:12,862	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:12,862	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:12,862	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:12,862	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:12,862	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:12,862	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:12,862	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:12,862	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:12,862	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:12,862	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:12,862	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:07:12,862	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:12,862	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:12,862	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:12,862	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:12,862	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:12,862	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:12,862	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:12,862	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:46,707	SE-MDU.USA.TSA	Ativar	Enviado comando Ativar do ILB1	ILB1	operador
02/04/2024 11:07:51,107	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:07:51,107	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:07:51,107	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:07:51,107	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:07:51,107	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:07:51,107	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:07:51,107	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:07:51,107	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:07:53,117	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:07:53,117	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:07:53,117	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:07:53,117	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:07:53,117	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:07:53,117	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:07:53,117	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:07:53,117	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:07:53,617	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:07:53,617	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:07:53,617	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:07:53,617	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:07:53,617	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:07:53,617	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:07:53,617	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:07:53,617	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:07:53,617	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:07:55,117	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:07:55,117	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:07:55,117	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:07:55,117	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:07:55,117	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:07:55,117	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:07:55,117	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:07:55,117	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:07:55,206	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:07:55,206	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:07:55,206	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:55,206	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:07:55,206	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:07:55,206	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:55,206	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:55,206	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:07:55,206	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:55,206	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:07:55,206	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:55,206	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:07:55,206	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:55,206	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:07:55,206	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:55,206	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:07:55,214	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:55,214	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:55,214	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:55,214	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:55,214	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:55,214	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:55,214	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:55,214	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:07:55,214	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:55,214	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:55,214	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:55,214	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:55,214	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:55,214	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:55,214	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:55,214	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:55,214	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:55,214	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:55,214	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:55,214	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:55,214	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:55,214	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:55,214	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:55,214	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:55,617	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:07:55,617	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:07:55,617	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:07:55,617	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:07:55,617	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:07:55,617	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:07:55,617	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:07:55,617	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:07:57,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:07:57,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:07:57,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:07:57,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:07:57,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:07:57,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:07:57,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:07:57,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:07:57,214	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:57,214	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:57,214	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:57,214	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:57,214	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:57,214	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:57,214	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:57,214	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:57,218	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:07:57,218	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:07:57,218	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:07:57,218	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:07:57,218	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:07:57,218	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:07:57,218	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:07:57,218	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:07:57,221	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:57,221	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:57,221	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:57,221	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:57,221	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:57,221	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:57,221	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:57,221	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:57,221	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:57,221	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:57,221	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:57,221	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:57,221	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:57,221	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:57,221	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:57,221	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:57,221	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:57,221	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:07:57,221	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:57,221	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:57,221	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:57,221	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:57,221	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:57,221	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:57,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:07:57,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:07:57,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:07:57,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:07:57,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:07:57,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:07:57,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:07:57,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:07:59,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 11:07:59,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 11:07:59,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 11:07:59,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 11:07:59,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 11:07:59,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 11:07:59,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:07:59,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 11:07:59,207	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:59,207	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:59,207	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:59,207	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:59,207	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:59,207	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:59,207	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:59,207	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:59,207	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:07:59,214	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:07:59,218	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:07:59,218	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:07:59,218	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:07:59,218	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:07:59,218	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:07:59,218	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 11:07:59,218	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:07:59,218	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
02/04/2024 11:07:59,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 11:07:59,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 11:07:59,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 11:07:59,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 11:07:59,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 11:07:59,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 11:07:59,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 11:07:59,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 11:07:59,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	
02/04/2024 11:08:01,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:08:01,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:08:01,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:08:01,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:08:01,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:08:01,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:08:01,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:08:01,205	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:01,205	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:01,205	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:08:01,205	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:01,205	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:01,205	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:01,205	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:01,205	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:01,212	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:01,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:08:01,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:08:01,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:08:01,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:08:01,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:08:01,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:08:01,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:08:01,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:08:01,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	
02/04/2024 11:08:03,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:08:03,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:08:03,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:08:03,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:08:03,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:08:03,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:08:03,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:08:03,127	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:08:03,137	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:08:03,137	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:08:03,137	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:08:03,137	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:08:03,137	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:08:03,137	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:08:03,137	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:08:03,137	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:08:03,147	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:08:03,147	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:08:03,147	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:08:03,147	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:08:03,147	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:08:03,147	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:08:03,147	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:08:03,212	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:03,212	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:08:03,212	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:03,212	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:03,212	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:03,212	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:03,212	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:03,212	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:03,214	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:03,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:08:03,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:08:03,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:08:03,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:08:03,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:08:03,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:08:03,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:08:03,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:08:03,627	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	
02/04/2024 11:08:11,212	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:11,212	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:11,212	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:11,212	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:08:11,212	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:11,212	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:11,212	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:11,212	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:11,212	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:11,212	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:11,212	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:11,212	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:11,212	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:11,212	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:11,212	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:11,212	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:11,212	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:11,212	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:13,214	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:13,214	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:13,214	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:13,214	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:13,214	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:13,214	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:13,214	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:13,214	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:13,214	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:08:13,214	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:13,214	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:13,214	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:13,214	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:13,214	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:13,214	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:13,214	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:08:21,413	SE-MDU.USA.TSA	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do RB1	RB1	operador
02/04/2024 11:08:24,444	SE-MDU.USA.TSA	Ativar	Enviado comando Ativar do IRB1	IRB1	operador
02/04/2024 11:08:25,787	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador
02/04/2024 11:08:25,787	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador
02/04/2024 11:08:25,787	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
02/04/2024 11:08:28,847	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:08:28,847	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:08:28,847	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:08:28,847	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:08:28,847	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:08:28,847	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:08:28,847	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:08:28,847	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:08:29,847	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:08:29,847	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:08:29,847	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:08:29,847	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:08:29,847	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:08:29,847	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:08:29,847	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:08:29,847	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:08:29,911	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:08:29,911	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:08:29,911	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:08:29,911	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:08:29,911	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:08:29,911	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:08:29,911	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:08:29,911	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:08:29,943	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:29,943	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:29,943	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:29,943	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:29,943	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:29,943	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:08:29,943	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:29,943	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:29,944	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:29,944	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:29,944	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:29,944	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:29,944	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:29,944	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:29,944	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:29,944	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:29,944	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:29,944	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:29,944	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:29,944	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:29,944	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:29,944	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:29,944	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:29,944	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:29,944	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:29,944	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:29,944	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:29,944	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:29,944	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:08:29,944	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:29,944	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:29,944	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:30,347	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:08:30,347	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:08:30,347	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:08:30,347	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:08:30,347	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:08:30,347	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:08:30,347	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:08:30,347	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:08:30,847	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:08:30,847	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:08:30,847	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:08:30,847	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:08:30,847	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:08:30,847	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:08:30,847	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:08:30,858	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
02/04/2024 11:08:30,858	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
02/04/2024 11:08:30,858	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:08:30,858	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
02/04/2024 11:08:30,858	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
02/04/2024 11:08:30,858	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
02/04/2024 11:08:30,858	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
02/04/2024 11:08:30,858	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
02/04/2024 11:08:30,867	SE-MDU.USA.TSA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:08:30,867	SE-MDU.USA.TSA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:08:30,867	SE-MDU.USA.TSA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:08:30,867	SE-MDU.USA.TSA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:08:30,867	SE-MDU.USA.TSA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:08:30,867	SE-MDU.USA.TSA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:08:30,867	SE-MDU.USA.TSA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:08:30,867	SE-MDU.USA.TSA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:08:30,910	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:08:30,910	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:08:30,910	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:08:30,910	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:08:30,910	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:08:30,910	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:08:30,910	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:08:30,910	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:08:30,931	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:30,931	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:30,931	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:30,931	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:30,931	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:30,931	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:30,931	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:30,931	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:08:30,933	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:30,933	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:30,933	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:30,933	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:30,933	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:30,933	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:30,933	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:30,933	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:30,933	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:30,933	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:30,933	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:30,933	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:30,933	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:30,933	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:30,933	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:08:30,933	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:30,933	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:30,933	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:30,933	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:30,933	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:30,933	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:30,933	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:30,933	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:08:30,933	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:08:31,347	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:08:31,347	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:08:31,347	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:08:31,347	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:08:31,347	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:08:31,347	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:08:31,347	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:08:31,347	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:08:53,903	SE-MDU.USA.TSA	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do LB1	LB1	operador
02/04/2024 11:08:55,778	SE-MDU.USA.TSA	Ativar	Enviado comando Ativar do ILB1	ILB1	operador
02/04/2024 11:08:58,297	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:08:58,297	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:08:58,297	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:08:58,297	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:08:58,297	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:08:58,297	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:08:58,297	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:08:58,297	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:09:00,177	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:09:00,177	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:09:00,177	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:09:00,177	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:09:00,177	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:09:00,177	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:09:00,177	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:09:02,177	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:09:02,177	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:09:02,177	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:09:02,177	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:09:02,177	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:09:02,177	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:09:02,177	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:09:02,177	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:09:02,677	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:09:02,677	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:09:02,677	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:09:02,677	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:09:02,677	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:09:02,677	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:09:02,677	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:09:02,677	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:09:02,677	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	
02/04/2024 11:09:04,177	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:09:04,177	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:09:04,177	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:09:04,177	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:09:04,177	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:09:04,177	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:09:04,177	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:09:04,277	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:04,277	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:04,277	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:04,277	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:09:04,277	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:04,277	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:04,277	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:04,277	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:04,278	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:04,278	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:04,278	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:04,278	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:04,278	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:04,278	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:04,278	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:04,278	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:04,286	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:04,286	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:04,286	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:04,286	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:04,286	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:04,286	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:04,286	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:04,286	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:04,286	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:04,286	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:04,286	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:09:04,286	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:04,286	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:04,286	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:04,286	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:04,286	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:04,286	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:04,286	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:04,286	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:04,286	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:04,286	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:04,286	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:04,286	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:04,286	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:04,677	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:09:04,677	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:09:04,677	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:09:04,677	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:09:04,677	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:09:04,677	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:09:04,677	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:09:04,677	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	
02/04/2024 11:09:04,677	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:09:06,187	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:09:06,187	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:09:06,187	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:09:06,187	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:09:06,187	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:09:06,187	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:09:06,187	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:09:06,187	SE-MDU.USA	Alarme	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:09:06,197	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:09:06,197	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:09:06,197	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:09:06,197	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:09:06,197	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:09:06,197	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:09:06,197	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:09:06,197	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
02/04/2024 11:09:06,207	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:09:06,207	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:09:06,207	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:09:06,207	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:09:06,207	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:09:06,207	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:09:06,207	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:09:06,207	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:09:06,207	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	
02/04/2024 11:09:06,273	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:06,273	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:06,273	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:06,273	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:06,273	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:06,273	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:06,273	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:06,273	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:06,274	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:06,274	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:06,274	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:06,274	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:06,274	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:06,274	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:06,274	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:06,274	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:06,282	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:09:06,282	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:06,282	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:06,282	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:06,282	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:06,282	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:06,282	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:06,282	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:06,282	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:06,282	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:06,282	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:06,282	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:06,282	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:06,282	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:06,282	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:06,282	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:06,282	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:06,282	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:06,282	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:06,282	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:06,282	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:06,282	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:06,282	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:09:06,282	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:06,687	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:09:06,687	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:09:06,687	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:09:06,687	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:09:06,687	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:09:06,687	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:09:06,687	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:09:06,687	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:09:06,687	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	
02/04/2024 11:09:20,256	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:20,256	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:20,256	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:20,256	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:20,256	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:20,256	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:20,256	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:20,256	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:20,259	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:20,259	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:20,259	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:09:20,259	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:20,259	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:20,259	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:20,259	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:20,259	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:20,263	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:21,848	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:21,848	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:21,848	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:21,848	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:21,848	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:21,848	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:21,848	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:21,848	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:21,850	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:21,850	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:21,850	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:21,850	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:21,850	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:09:21,850	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:21,850	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:21,850	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:21,851	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:31,865	SE-MDU.USA.TSA	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do RB1	RB1	operador
02/04/2024 11:09:36,266	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
02/04/2024 11:09:36,266	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
02/04/2024 11:09:36,266	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
02/04/2024 11:09:36,266	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
02/04/2024 11:09:36,266	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
02/04/2024 11:09:36,266	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
02/04/2024 11:09:36,266	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
02/04/2024 11:09:36,266	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
02/04/2024 11:09:40,519	SE-MDU.USA.TSA	Ativar	Enviado comando Ativar do IRB1	IRB1	operador
02/04/2024 11:09:44,916	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:09:44,916	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:09:44,916	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:09:44,916	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:09:44,916	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:09:44,916	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:09:44,916	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:09:44,916	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:09:45,916	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:09:45,916	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:09:45,916	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:09:45,916	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:09:45,916	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:09:45,916	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:09:45,916	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:09:45,916	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:09:45,982	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:45,982	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:45,982	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:45,982	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:45,982	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:45,982	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:45,982	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:45,982	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:46,015	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:46,015	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:09:46,015	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:46,015	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:46,015	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:46,015	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:46,015	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:46,015	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:46,015	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:46,016	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:46,416	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:09:46,416	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:09:46,416	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:09:46,416	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:09:46,416	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:09:46,416	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:09:46,416	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:09:46,416	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:09:46,416	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	
02/04/2024 11:09:46,916	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:09:46,916	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:09:46,916	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:09:46,916	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:09:46,916	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:09:46,916	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:09:46,916	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:09:46,916	SE-MDU.USA	Alarme	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:09:46,927	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
02/04/2024 11:09:46,927	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
02/04/2024 11:09:46,927	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
02/04/2024 11:09:46,927	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
02/04/2024 11:09:46,927	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
02/04/2024 11:09:46,927	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
02/04/2024 11:09:46,927	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
02/04/2024 11:09:46,927	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
02/04/2024 11:09:46,936	SE-MDU.USA.TSA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:09:46,936	SE-MDU.USA.TSA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:09:46,936	SE-MDU.USA.TSA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:09:46,936	SE-MDU.USA.TSA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:09:46,936	SE-MDU.USA.TSA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:09:46,936	SE-MDU.USA.TSA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:09:46,936	SE-MDU.USA.TSA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:09:46,936	SE-MDU.USA.TSA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:09:46,936	SE-MDU.USA.TSA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	
02/04/2024 11:09:46,979	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:46,979	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:46,979	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:46,979	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:46,979	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:46,979	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:46,979	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:46,979	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:09:46,995	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:46,995	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:46,995	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:46,995	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:46,995	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:46,995	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:09:46,995	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:46,995	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:46,995	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:47,002	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:09:47,416	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:09:47,416	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:09:47,416	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:09:47,416	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:09:47,416	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:09:47,416	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:09:47,416	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:09:47,416	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:09:47,416	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	
02/04/2024 11:11:42,182	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:42,182	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:42,182	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:11:42,182	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:42,182	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:42,182	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:42,182	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:42,182	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:42,182	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:42,182	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:42,182	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:42,182	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:42,182	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:42,182	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:42,182	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/04/2024 11:11:42,182	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:45,902	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:45,902	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:45,902	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:45,902	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:45,902	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:45,902	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:45,902	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:45,902	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:45,902	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:45,902	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:11:45,902	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:45,902	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:45,902	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:45,902	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:45,902	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:45,902	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:50,782	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:50,782	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:50,782	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:50,782	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:50,782	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:50,782	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:50,782	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:50,782	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:50,782	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:50,782	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:50,782	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:50,782	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:50,782	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:50,782	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:50,782	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:50,782	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:11:50,782	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:57,543	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:57,543	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:57,543	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:57,543	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:57,543	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:57,543	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:57,543	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:57,543	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:57,543	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:57,543	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:57,543	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:57,543	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:57,543	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:57,543	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:11:57,543	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:11:57,543	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:12:01,493	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
02/04/2024 11:12:01,493	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
02/04/2024 11:12:01,493	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
02/04/2024 11:12:01,493	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
02/04/2024 11:12:01,493	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
02/04/2024 11:12:01,493	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:12:01,493	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
02/04/2024 11:12:01,493	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
02/04/2024 11:12:01,493	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	operador
02/04/2024 11:12:02,809	SE-MDU.USA.TSA	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do AUTCC	AUTCC	operador
02/04/2024 11:12:07,065	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:12:07,065	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:12:07,065	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:12:07,065	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:12:07,065	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:12:07,065	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:12:07,065	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:12:07,065	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:12:07,065	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:12:07,065	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:12:07,065	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:12:07,065	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:12:07,065	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:12:07,065	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:12:07,065	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:12:07,065	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:12:07,065	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/04/2024 11:12:07,065	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 11:12:07,216	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:12:07,216	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	operador
02/04/2024 11:12:07,216	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	operador
02/04/2024 11:12:07,226	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:12:07,226	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:12:07,226	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:12:07,226	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:12:07,226	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:12:07,226	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:12:07,226	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:12:07,226	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:12:40,911	SE-MDU.USA.RET1	Alarme	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:12:40,911	SE-MDU.USA.RET1	Alarme	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:12:40,911	SE-MDU.USA.RET1	Alarme	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:12:40,911	SE-MDU.USA.RET1	Alarme	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:12:40,911	SE-MDU.USA.RET1	Alarme	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:12:40,911	SE-MDU.USA.RET1	Alarme	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:12:40,911	SE-MDU.USA.RET1	Alarme	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:12:40,911	SE-MDU.USA.RET1	Alarme	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:12:48,916	SE-MDU.USA	Alarme	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:12:48,916	SE-MDU.USA	Alarme	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:12:48,916	SE-MDU.USA	Alarme	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:12:48,916	SE-MDU.USA	Alarme	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:12:48,916	SE-MDU.USA	Alarme	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:12:48,916	SE-MDU.USA	Alarme	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:12:48,916	SE-MDU.USA	Alarme	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:12:48,916	SE-MDU.USA	Alarme	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:12:48,926	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
02/04/2024 11:12:48,926	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:12:48,926	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
02/04/2024 11:12:48,926	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:12:48,926	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
02/04/2024 11:12:48,926	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:12:48,926	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
02/04/2024 11:12:48,926	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:12:48,926	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
02/04/2024 11:12:48,926	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:12:48,926	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
02/04/2024 11:12:48,926	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:12:48,926	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
02/04/2024 11:12:48,926	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:12:48,926	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
02/04/2024 11:12:48,926	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	Reset automatismo CC	RAUTCC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:12:48,936	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:12:48,936	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:12:48,936	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:12:48,936	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:12:48,936	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:12:48,936	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:12:48,936	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:12:48,936	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:13:00,895	SE-MDU.USA.TSA	Reset	Enviado comando Reset do RAUTCC	RAUTCC	operador
02/04/2024 11:13:05,306	SE-MDU.USA	Normal	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:13:05,306	SE-MDU.USA.TSA	Normal	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:13:05,306	SE-MDU.USA	Normal	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:13:05,306	SE-MDU.USA.TSA	Normal	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:13:05,306	SE-MDU.USA	Normal	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:13:05,306	SE-MDU.USA.TSA	Normal	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:13:05,306	SE-MDU.USA	Normal	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:13:05,306	SE-MDU.USA.TSA	Normal	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:13:05,306	SE-MDU.USA	Normal	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:13:05,306	SE-MDU.USA.TSA	Normal	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:13:05,306	SE-MDU.USA	Normal	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:13:05,306	SE-MDU.USA.TSA	Normal	Reset automatismo CC	RAUTCC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:13:05,306	SE-MDU.USA	Normal	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:13:05,306	SE-MDU.USA.TSA	Normal	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:13:05,306	SE-MDU.USA	Normal	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:13:05,306	SE-MDU.USA.TSA	Normal	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:13:10,285	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:10,285	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:10,285	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:10,285	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:10,285	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:10,285	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:10,285	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:10,285	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:10,630	SE-MDU.USA.TSA	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do AUTCC	AUTCC	operador
02/04/2024 11:13:15,036	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
02/04/2024 11:13:15,036	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
02/04/2024 11:13:15,036	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
02/04/2024 11:13:15,036	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
02/04/2024 11:13:15,036	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
02/04/2024 11:13:15,036	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
02/04/2024 11:13:15,036	SE-MDU.USA.TSA	Desbloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
02/04/2024 11:13:15,046	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:13:15,046	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:13:15,046	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:13:15,046	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:13:15,046	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:13:15,046	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:13:15,046	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:13:15,046	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:13:15,046	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:13:17,364	SE-MDU.USA.RET1	Alarme	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:17,364	SE-MDU.USA.RET1	Alarme	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:17,364	SE-MDU.USA.RET1	Alarme	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:17,364	SE-MDU.USA.RET1	Alarme	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:17,364	SE-MDU.USA.RET1	Alarme	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:17,364	SE-MDU.USA.RET1	Alarme	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:17,364	SE-MDU.USA.RET1	Alarme	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:17,364	SE-MDU.USA.RET1	Alarme	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:22,443	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:13:22,443	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:13:22,443	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:13:22,443	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:13:22,443	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:13:22,443	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:13:22,443	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 11:13:22,443	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:13:24,495	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:13:24,495	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:13:24,495	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:13:24,495	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:13:24,495	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:13:24,495	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:13:24,495	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:13:24,495	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:13:29,617	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:29,617	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:29,617	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:29,617	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:29,617	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:29,617	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:29,617	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:29,617	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:29,617	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:29,617	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:57,435	SE-MDU.USA.RET2	Alarme	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:57,435	SE-MDU.USA.RET2	Alarme	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:57,435	SE-MDU.USA.RET2	Alarme	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:57,435	SE-MDU.USA.RET2	Alarme	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:13:57,435	SE-MDU.USA.RET2	Alarme	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:57,435	SE-MDU.USA.RET2	Alarme	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:57,435	SE-MDU.USA.RET2	Alarme	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
02/04/2024 11:13:57,435	SE-MDU.USA.RET2	Alarme	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
02/04/2024 11:14:05,439	SE-MDU.USA	Alarme	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:14:05,439	SE-MDU.USA	Alarme	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:14:05,439	SE-MDU.USA	Alarme	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:14:05,439	SE-MDU.USA	Alarme	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:14:05,439	SE-MDU.USA	Alarme	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:14:05,439	SE-MDU.USA	Alarme	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:14:05,439	SE-MDU.USA	Alarme	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:14:05,439	SE-MDU.USA	Alarme	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:14:05,449	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
02/04/2024 11:14:05,449	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:14:05,449	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
02/04/2024 11:14:05,449	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:14:05,449	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
02/04/2024 11:14:05,449	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:14:05,449	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
02/04/2024 11:14:05,449	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:14:05,449	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
02/04/2024 11:14:05,449	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	Reset automatismo CC	RAUTCC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:14:05,449	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
02/04/2024 11:14:05,449	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
02/04/2024 11:14:05,449	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:14:05,449	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
02/04/2024 11:14:05,449	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:14:05,449	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
02/04/2024 11:14:05,449	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:14:05,459	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:14:05,459	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:14:05,459	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:14:05,459	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:14:05,459	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:14:05,459	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:14:05,459	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:14:05,459	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:14:08,858	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
02/04/2024 11:14:08,858	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
02/04/2024 11:14:08,858	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
02/04/2024 11:14:08,858	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
02/04/2024 11:14:08,858	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:14:08,858	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
02/04/2024 11:14:08,858	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
02/04/2024 11:14:08,858	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
02/04/2024 11:14:08,858	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
02/04/2024 11:14:16,138	SE-MDU.USA.TSA	Reset	Enviado comando Reset do RAUTCC	RAUTCC	operador
02/04/2024 11:14:20,548	SE-MDU.USA	Normal	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:14:20,548	SE-MDU.USA.TSA	Normal	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:14:20,548	SE-MDU.USA	Normal	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:14:20,548	SE-MDU.USA.TSA	Normal	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:14:20,548	SE-MDU.USA	Normal	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:14:20,548	SE-MDU.USA.TSA	Normal	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:14:20,548	SE-MDU.USA	Normal	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:14:20,548	SE-MDU.USA.TSA	Normal	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:14:20,548	SE-MDU.USA	Normal	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:14:20,548	SE-MDU.USA	Normal	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:14:20,548	SE-MDU.USA.TSA	Normal	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:14:20,548	SE-MDU.USA	Normal	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:14:20,548	SE-MDU.USA.TSA	Normal	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:14:20,548	SE-MDU.USA	Normal	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	
02/04/2024 11:14:20,548	SE-MDU.USA.TSA	Normal	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:14:20,548	SE-MDU.USA	Normal	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:14:20,548	SE-MDU.USA.TSA	Normal	Reset automatismo CC	RAUTCC	
02/04/2024 11:18:45,602	SE-MDU.01H1.11H1	Automatico	Enviado comando Automatico do BC	BC	operador
02/04/2024 11:18:49,078	SE-MDU.01H1.11H1	Ativa	Enviado comando Ativa do CTRLV	CTRLV	operador
02/04/2024 11:18:50,013	SE-MDU.01H1.11H1	Automático	BC - Em Automático	BC	
02/04/2024 11:18:50,013	SE-MDU.01H1.11H1	Automático	BC - Em Automático	BC	
02/04/2024 11:18:50,013	SE-MDU.01H1.11H1	Automático	BC - Em Automático	BC	
02/04/2024 11:18:50,013	SE-MDU.01H1.11H1	Automático	BC - Em Automático	BC	
02/04/2024 11:18:50,013	SE-MDU.01H1.11H1	Automático	BC - Em Automático	BC	
02/04/2024 11:18:50,013	SE-MDU.01H1.11H1	Automático	BC - Em Automático	BC	
02/04/2024 11:18:50,013	SE-MDU.01H1.11H1	Automático	BC - Em Automático	BC	
02/04/2024 11:18:50,013	SE-MDU.01H1.11H1	Automático	BC - Em Automático	BC	
02/04/2024 11:18:50,023	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:18:50,023	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:18:50,023	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:18:50,023	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:18:50,023	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:18:50,023	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:18:50,023	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:18:50,023	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:18:50,023	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:18:53,483	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:18:53,483	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:18:53,483	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:18:53,483	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:18:53,483	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:18:53,483	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:18:53,483	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:18:53,483	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:18:53,483	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:18:53,483	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:18:53,483	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:18:53,483	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:18:53,483	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:18:53,483	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:18:53,483	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:18:53,483	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:19:08,556	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:19:08,556	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:19:08,556	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:19:08,556	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:19:08,556	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:19:08,556	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:19:08,556	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:19:08,556	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:19:08,563	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:19:08,563	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:19:08,563	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:19:08,563	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:19:08,563	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:19:08,563	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:19:08,563	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:19:08,563	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:19:24,583	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:19:24,583	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:19:24,583	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:19:24,583	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:19:24,583	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:19:24,583	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:19:24,583	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:19:24,583	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:20:23,323	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:20:23,323	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:20:23,323	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:20:23,323	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:20:23,323	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:20:23,323	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:20:23,323	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:20:23,323	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:20:38,396	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:20:38,396	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:20:38,396	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:20:38,396	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:20:38,396	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:20:38,396	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:20:38,396	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:20:38,396	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:20:38,403	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:20:38,403	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:20:38,403	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:20:38,403	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:20:38,403	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:20:38,403	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:20:38,403	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:20:38,403	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:20:38,403	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:20:38,403	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:20:38,403	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:20:38,403	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:20:38,403	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:20:38,403	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:20:38,403	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:20:38,403	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:20:48,403	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:20:48,403	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:20:48,403	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:20:48,403	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:20:48,403	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:20:48,403	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:20:48,403	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:20:48,403	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:22:02,745	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:22:02,745	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:22:02,745	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:22:02,745	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:22:02,745	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:22:02,745	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:22:02,745	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:22:02,745	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:22:02,752	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:22:02,752	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:22:02,752	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:22:02,752	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:22:02,752	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:22:02,752	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:22:02,752	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:22:02,752	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:24:05,340	SE-MDU.01H2.11H2	Automatico	Enviado comando Automatico do BC	BC	operador
02/04/2024 11:24:09,586	SE-MDU.01H2.11H2	Ativa	Enviado comando Ativa do CTRLV	CTRLV	operador
02/04/2024 11:24:09,771	SE-MDU.01H2.11H2	Automático	BC - Em Automático	BC	
02/04/2024 11:24:09,771	SE-MDU.01H2.11H2	Automático	BC - Em Automático	BC	
02/04/2024 11:24:09,771	SE-MDU.01H2.11H2	Automático	BC - Em Automático	BC	
02/04/2024 11:24:09,771	SE-MDU.01H2.11H2	Automático	BC - Em Automático	BC	
02/04/2024 11:24:09,771	SE-MDU.01H2.11H2	Automático	BC - Em Automático	BC	
02/04/2024 11:24:09,771	SE-MDU.01H2.11H2	Automático	BC - Em Automático	BC	
02/04/2024 11:24:09,771	SE-MDU.01H2.11H2	Automático	BC - Em Automático	BC	
02/04/2024 11:24:09,771	SE-MDU.01H2.11H2	Automático	BC - Em Automático	BC	
02/04/2024 11:24:09,782	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:24:09,782	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:24:09,782	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:24:09,782	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:24:09,782	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:24:09,782	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:24:09,782	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:24:09,782	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:24:09,782	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:24:09,782	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:24:14,001	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:24:14,001	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:24:14,001	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:24:14,001	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:24:14,001	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:24:14,001	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:24:14,001	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:24:14,001	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:24:14,001	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:24:14,001	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:24:14,001	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:24:14,001	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:24:14,001	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:24:14,001	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:24:14,001	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:24:14,001	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:24:55,863	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:24:55,863	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:24:55,863	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:24:55,863	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:24:55,863	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:24:55,863	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:24:55,863	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:24:55,863	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:24:55,871	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:24:55,871	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:24:55,871	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:24:55,871	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:24:55,871	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:24:55,871	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:24:55,871	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:24:55,871	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:25:13,696	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:25:13,696	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:25:13,696	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:25:13,696	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:25:13,696	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:25:13,696	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:25:13,696	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:25:13,696	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:25:13,731	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:25:13,731	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:25:13,731	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:25:13,731	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:25:13,731	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:25:13,731	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:25:13,731	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:25:13,731	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:26:03,616	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:26:03,616	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:26:03,616	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:26:03,616	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:26:03,616	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:26:03,616	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:26:03,616	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:26:03,616	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:26:03,650	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:26:03,650	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:26:03,650	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:26:03,650	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:26:03,650	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:26:03,650	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:26:03,650	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:26:03,650	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:26:18,675	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:26:18,675	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:26:18,675	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:26:18,675	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:26:18,675	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:26:18,675	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:26:18,675	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:26:18,675	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:26:18,682	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:26:18,682	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:26:18,682	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:26:18,682	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:26:18,682	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:26:18,682	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:26:18,682	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:26:18,682	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:26:18,682	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:26:18,682	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:26:18,682	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:26:18,682	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:26:18,682	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:26:18,682	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:26:18,682	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:26:18,682	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:26:28,682	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:26:28,682	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:26:28,682	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:26:28,682	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:26:28,682	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:26:28,682	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:26:28,682	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:26:28,682	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:29:11,789	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:29:11,789	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:29:11,789	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:29:11,789	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:29:11,789	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:29:11,789	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:29:11,789	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:29:11,789	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:29:11,791	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:29:11,791	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:29:11,791	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:29:11,791	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:29:11,791	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:29:11,791	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:29:11,791	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:29:11,791	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:29:11,791	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:29:11,791	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:29:11,791	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:29:11,791	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:29:11,791	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:29:11,791	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:29:11,791	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:29:11,791	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:29:21,790	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:29:21,790	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:29:21,790	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:29:21,790	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:29:21,790	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:29:21,790	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:29:21,790	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:29:21,790	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:29:45,676	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:29:45,676	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:29:45,676	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:29:45,676	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:29:45,676	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:29:45,676	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:29:45,676	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:29:45,676	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:29:45,683	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:29:45,683	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:29:45,683	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:29:45,683	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:29:45,683	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:29:45,683	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:29:45,683	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:29:45,683	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:32:38,791	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:32:38,791	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:32:38,791	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:32:38,791	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:32:38,791	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:32:38,791	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:32:38,791	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:32:38,791	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:32:38,800	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:32:38,800	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:32:38,800	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:32:38,800	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:32:38,800	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:32:38,800	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:32:38,800	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:32:38,800	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:36:19,136	SE-MDU.01H2.11H2	Ativa	Enviado comando Ativa do CTRLR	CTRLR	operador
02/04/2024 11:36:23,562	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
02/04/2024 11:36:23,562	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
02/04/2024 11:36:23,562	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
02/04/2024 11:36:23,562	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
02/04/2024 11:36:23,562	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
02/04/2024 11:36:23,562	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:36:23,562	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
02/04/2024 11:36:23,562	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
02/04/2024 11:36:23,582	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:36:23,582	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:36:23,582	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:36:23,582	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:36:23,582	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:36:23,582	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:36:23,582	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:36:23,582	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:36:23,582	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:36:23,582	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:36:23,582	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:36:23,582	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:36:23,582	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:36:23,582	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:36:23,582	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:36:23,582	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:36:23,582	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:36:23,582	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:36:32,776	SE-MDU.01H1.11H1	Ativa	Enviado comando Ativa do CTRLR	CTRLR	operador
02/04/2024 11:36:37,202	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
02/04/2024 11:36:37,202	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
02/04/2024 11:36:37,202	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:36:37,202	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
02/04/2024 11:36:37,202	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
02/04/2024 11:36:37,202	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
02/04/2024 11:36:37,202	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
02/04/2024 11:36:37,202	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
02/04/2024 11:36:37,223	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:36:37,223	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:36:37,223	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:36:37,223	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:36:37,223	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:36:37,223	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:36:37,223	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:36:37,223	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:36:37,223	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:36:37,223	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:36:37,223	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:36:37,223	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:36:37,223	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:36:37,223	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:36:37,223	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:36:37,223	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:36:37,223	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/04/2024 11:36:39,332	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:36:39,332	SE-MDU.USA.TSA	Normal	Reset automatismo CC	RAUTCC	operador
02/04/2024 11:36:39,332	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 11:36:39,332	SE-MDU.01H1.11H1	Automático	BC - Em Automático	BC	operador
02/04/2024 11:36:39,332	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	operador
02/04/2024 11:36:39,332	SE-MDU.USA	Normal	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	operador
02/04/2024 11:36:39,332	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 11:36:39,332	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	operador
02/04/2024 11:36:39,332	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 11:36:39,332	SE-MDU.01H1.11H1	Automático	BC - Em Automático	BC	operador
02/04/2024 11:36:39,332	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	operador
02/04/2024 11:36:39,333	SE-MDU.01H2.11H2	Automático	BC - Em Automático	BC	operador
02/04/2024 11:36:39,333	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	operador
02/04/2024 11:36:39,333	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 11:36:39,333	SE-MDU.01H2.11H2	Automático	BC - Em Automático	BC	operador
02/04/2024 11:36:39,333	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/04/2024 11:36:39,333	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	operador
02/04/2024 11:36:39,333	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	operador
02/04/2024 11:36:39,333	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 11:36:39,333	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	operador
02/04/2024 11:36:39,333	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	operador
02/04/2024 11:36:39,333	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 11:36:39,333	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	operador
02/04/2024 11:36:39,333	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:36:39,333	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 11:36:39,334	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 11:36:39,334	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 11:36:39,334	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	operador
02/04/2024 11:36:39,334	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	operador
02/04/2024 11:36:39,334	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 11:36:39,334	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 11:36:39,334	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	operador
02/04/2024 11:36:39,334	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador
02/04/2024 11:36:39,334	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 11:36:39,334	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	operador
02/04/2024 11:36:39,334	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 11:36:39,334	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador
02/04/2024 11:36:39,334	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	operador
02/04/2024 11:36:39,334	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 11:36:39,334	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 11:36:39,335	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 11:36:39,335	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
02/04/2024 11:36:39,335	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	operador
02/04/2024 11:36:39,335	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	operador
02/04/2024 11:36:39,335	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	operador
02/04/2024 11:36:39,335	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:36:39,335	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	operador
02/04/2024 11:36:39,335	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 11:36:39,335	SE-MDU.USA.TSA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	operador
02/04/2024 11:36:39,335	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/04/2024 11:36:39,335	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 11:36:39,335	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 11:36:39,335	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	operador
02/04/2024 11:36:39,335	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	operador
02/04/2024 11:37:04,386	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:37:04,386	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:37:04,386	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:37:04,386	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:37:04,386	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:37:04,386	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:37:04,386	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:37:04,386	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:37:04,386	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:37:04,386	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:37:04,386	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:37:04,386	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:37:04,386	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:37:04,386	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:37:04,386	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:37:04,386	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:37:04,388	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:37:04,388	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:37:04,388	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:37:04,388	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:37:04,388	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:37:04,388	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:37:04,388	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:37:04,442	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,442	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,442	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,442	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,442	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,442	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,442	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:37:04,442	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,442	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,445	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,544	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
02/04/2024 11:37:04,544	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
02/04/2024 11:37:04,544	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
02/04/2024 11:37:04,544	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
02/04/2024 11:37:04,544	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
02/04/2024 11:37:04,544	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
02/04/2024 11:37:04,544	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
02/04/2024 11:37:04,544	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
02/04/2024 11:37:04,599	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,599	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,599	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,599	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:37:04,599	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,599	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,599	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,599	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,601	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:37:04,601	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,601	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,601	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:37:04,601	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:37:04,601	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,601	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,601	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:37:04,601	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:37:04,601	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,601	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,601	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:37:04,601	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,601	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:37:04,601	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,601	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,601	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,603	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:37:04,604	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,607	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,607	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,607	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,607	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,607	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,607	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,607	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,607	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:37:04,612	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:37:04,612	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:37:04,612	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:37:04,612	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:37:04,612	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:37:04,612	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:37:04,612	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 11:37:04,612	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 11:37:04,615	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:37:47,061	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:37:47,061	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:37:47,061	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:37:47,061	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:37:47,061	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:37:47,061	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:37:47,061	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:37:47,061	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:37:47,061	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:37:47,061	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:37:47,061	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:37:47,061	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:37:47,061	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:37:47,061	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:37:47,061	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:37:47,061	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:38:02,135	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:38:02,135	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:38:02,135	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:38:02,135	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:38:02,135	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:38:02,135	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:38:02,135	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:38:02,135	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:38:02,142	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:38:02,142	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:38:02,142	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:38:02,142	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:38:02,142	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:38:02,142	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:38:02,142	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:38:02,142	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:38:02,142	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:38:02,142	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:38:02,142	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:38:02,142	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:38:02,142	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:38:02,142	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:38:02,142	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:38:02,142	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:38:12,142	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:38:12,142	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:38:12,142	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:38:12,142	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:38:12,142	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:38:12,142	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:38:12,142	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:38:12,142	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:38:12,142	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:40:55,238	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:40:55,238	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:40:55,238	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:40:55,238	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:40:55,238	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:40:55,238	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:40:55,238	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:40:55,238	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:40:55,240	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:40:55,240	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:40:55,240	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:40:55,240	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:40:55,240	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:40:55,240	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:40:55,240	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:40:55,240	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:40:55,240	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:40:55,240	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:40:55,240	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:40:55,240	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:40:55,240	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:40:55,240	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:40:55,240	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:40:55,240	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:41:05,239	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:41:05,239	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:41:05,239	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:41:05,239	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:41:05,239	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:41:05,239	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:41:05,239	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:41:05,239	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:41:05,239	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 11:41:39,569	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:39,569	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:39,569	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:39,569	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:39,569	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:39,569	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:39,569	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:39,569	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:39,572	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:39,572	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:39,572	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:39,572	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:39,572	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:39,572	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:39,572	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:41:39,572	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:44,570	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:44,570	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:44,570	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:44,570	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:44,570	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:44,570	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:44,570	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:44,570	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:44,572	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:44,572	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:44,572	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:44,572	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:44,572	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:44,572	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:44,572	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:44,572	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:41:59,645	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:41:59,645	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:41:59,645	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:41:59,645	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:41:59,645	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:41:59,645	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:41:59,645	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:41:59,645	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:41:59,645	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:41:59,653	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:41:59,653	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:41:59,653	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:41:59,653	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:41:59,653	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:41:59,653	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:41:59,653	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:41:59,653	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:41:59,653	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:44:52,763	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:44:52,763	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:44:52,763	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:44:52,763	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:44:52,763	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:44:52,763	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:44:52,763	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:44:52,763	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:44:52,763	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 11:44:52,770	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:44:52,770	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:44:52,770	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:44:52,770	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:44:52,770	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:44:52,770	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:44:52,770	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:44:52,770	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:44:52,770	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 11:44:58,481	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
02/04/2024 11:44:58,481	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
02/04/2024 11:44:58,481	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
02/04/2024 11:44:58,481	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
02/04/2024 11:44:58,481	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
02/04/2024 11:44:58,481	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
02/04/2024 11:44:58,481	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
02/04/2024 11:44:58,481	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
02/04/2024 11:44:58,481	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	
02/04/2024 11:44:58,485	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:44:58,485	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:44:58,485	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:44:58,485	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:44:58,485	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:44:58,485	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:44:58,485	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:44:58,485	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:44:58,485	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:44:58,485	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:44:58,485	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	
02/04/2024 11:44:58,487	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:44:58,487	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:44:58,487	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:44:58,487	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:44:58,487	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:44:58,487	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:44:58,487	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:44:58,487	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:44:58,487	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:44:58,487	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:44:58,487	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:44:58,487	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:44:58,487	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:44:58,487	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:44:58,487	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:44:58,487	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:44:58,487	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:44:58,487	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:44:58,487	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	
02/04/2024 11:44:58,487	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	
02/04/2024 11:44:59,060	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:44:59,060	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:44:59,060	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:44:59,060	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:44:59,060	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:44:59,060	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:44:59,060	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:44:59,060	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:44:59,060	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:44:59,062	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:44:59,062	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:44:59,062	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:44:59,062	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:44:59,062	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:44:59,062	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:44:59,062	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:44:59,062	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:44:59,062	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:44:59,062	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
02/04/2024 11:55:33,633	SE-MDU.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
02/04/2024 11:55:33,633	SE-MDU.02F2	Falha	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
02/04/2024 11:55:33,633	SE-MDU.02F3	Falha	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	
02/04/2024 11:55:33,633	SE-MDU.02P7	Falha	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
02/04/2024 11:55:33,633	SE-MDU.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
02/04/2024 11:55:33,633	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
02/04/2024 11:55:33,633	SE-MDU.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
02/04/2024 11:55:33,633	SE-MDU.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
02/04/2024 11:55:33,634	SE-MDU.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
02/04/2024 11:55:33,634	SE-MDU.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
02/04/2024 11:55:33,634	SE-MDU.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
02/04/2024 11:55:33,634	SE-MDU.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
02/04/2024 11:55:33,634	SE-MDU.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
02/04/2024 11:55:33,634	SE-MDU.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
02/04/2024 11:55:33,634	SE-MDU.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
02/04/2024 11:55:33,634	SE-MDU.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 11:55:34,695	SE-MDU.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
02/04/2024 11:55:34,695	SE-MDU.02F2	Normal	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
02/04/2024 11:55:34,695	SE-MDU.02F3	Normal	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	
02/04/2024 11:55:34,695	SE-MDU.02P7	Normal	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
02/04/2024 11:55:34,696	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
02/04/2024 11:55:34,696	SE-MDU.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
02/04/2024 11:55:34,696	SE-MDU.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
02/04/2024 11:55:34,696	SE-MDU.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
02/04/2024 11:55:34,696	SE-MDU.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
02/04/2024 11:55:43,659	SE-MDU.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
02/04/2024 11:55:43,660	SE-MDU.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
02/04/2024 11:55:43,660	SE-MDU.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
02/04/2024 11:55:44,715	SE-MDU.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
02/04/2024 11:55:44,715	SE-MDU.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
02/04/2024 11:55:44,715	SE-MDU.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
02/04/2024 11:55:44,715	SE-MDU.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
02/04/2024 14:00:15,533	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:00:15,533	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:00:15,533	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:00:15,533	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:00:15,533	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:00:15,533	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:00:15,533	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:00:54,062	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,062	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,062	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,062	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,062	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,062	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,062	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,062	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,062	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,062	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,062	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,062	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,062	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,062	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,068	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 14:00:54,068	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 14:00:54,068	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 14:00:54,068	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 14:00:54,068	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 14:00:54,068	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:00:54,068	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:00:54,232	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:00:54,493	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 14:00:54,496	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 14:00:54,496	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 14:00:54,496	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 14:00:54,496	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 14:00:54,496	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/04/2024 14:00:54,496	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:00:54,496	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 14:00:54,496	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/04/2024 14:00:57,213	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:00:57,213	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:00:57,213	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:00:57,213	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:00:57,213	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:00:57,213	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:00:57,213	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:01:52,024	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 14:01:52,024	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/04/2024 14:01:52,024	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 14:01:52,024	SE-MDU.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	operador
02/04/2024 14:01:52,025	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	operador
02/04/2024 14:01:52,025	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	operador
02/04/2024 14:01:52,025	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/04/2024 14:01:52,025	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	operador
02/04/2024 14:01:52,025	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_ALARME_51NS	operador
02/04/2024 14:01:52,025	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 14:01:52,025	SE-MDU.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
02/04/2024 14:01:52,025	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/04/2024 14:01:52,025	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:01:52,025	SE-MDU.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
02/04/2024 14:01:52,025	SE-MDU.01H1.11H1	Automático	BC - Em Automático	BC	operador
02/04/2024 14:01:52,025	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 14:01:52,025	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	operador
02/04/2024 14:01:52,025	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 14:01:52,025	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 14:01:52,025	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
02/04/2024 14:01:52,026	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 14:01:52,026	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 14:01:52,026	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M3 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X3	operador
02/04/2024 14:01:52,026	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 14:01:52,026	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	operador
02/04/2024 14:01:52,026	SE-MDU.02F3	Normal	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	operador
02/04/2024 14:01:52,026	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 14:01:52,026	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 14:01:52,026	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 14:01:52,026	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	operador
02/04/2024 14:01:52,026	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/04/2024 14:01:52,026	SE-MDU.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	operador
02/04/2024 14:01:52,026	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 14:01:52,026	SE-MDU.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 14:01:52,026	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	operador
02/04/2024 14:01:52,026	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:01:52,026	SE-MDU.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	operador
02/04/2024 14:01:52,026	SE-MDU.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador
02/04/2024 14:01:52,027	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 14:01:52,027	SE-MDU.USA.TSA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	operador
02/04/2024 14:01:52,027	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 14:01:52,027	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 14:01:52,027	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 14:01:52,027	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 14:01:52,027	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 14:01:52,027	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	operador
02/04/2024 14:01:52,027	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 14:01:52,027	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 14:01:52,027	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 14:01:52,027	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 14:01:52,027	SE-MDU.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
02/04/2024 14:01:52,027	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/04/2024 14:01:52,027	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	operador
02/04/2024 14:01:52,027	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 14:01:52,027	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	operador
02/04/2024 14:01:52,027	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 14:01:52,027	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H1_TRIP_46BC	operador
02/04/2024 14:01:52,028	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 14:01:52,028	SE-MDU.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:01:52,028	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 14:01:52,028	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 14:01:52,028	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 14:01:52,028	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 14:01:52,028	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 14:01:52,028	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 14:01:52,028	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	operador
02/04/2024 14:01:52,028	SE-MDU.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
02/04/2024 14:01:52,028	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	operador
02/04/2024 14:01:52,028	SE-MDU.USA	Normal	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	operador
02/04/2024 14:01:52,028	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	operador
02/04/2024 14:01:52,028	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/04/2024 14:01:52,028	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	operador
02/04/2024 14:01:52,028	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 14:01:52,028	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 14:01:52,028	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 14:01:52,028	SE-MDU.USA.TSA	Normal	Reset automatismo CC	RAUTCC	operador
02/04/2024 14:01:52,029	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 14:01:52,029	SE-MDU.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	operador
02/04/2024 14:01:52,029	SE-MDU.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	operador
02/04/2024 14:01:52,029	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
02/04/2024 14:01:52,029	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:01:52,029	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	operador
02/04/2024 14:01:52,029	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	operador
02/04/2024 14:01:52,029	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 14:01:52,029	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 14:01:52,029	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 14:01:52,029	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 14:01:52,029	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador
02/04/2024 14:01:52,029	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 14:01:52,029	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	operador
02/04/2024 14:01:52,029	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 14:01:52,029	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 14:01:52,029	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 14:01:52,030	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	operador
02/04/2024 14:01:52,030	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 14:01:52,030	SE-MDU.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	operador
02/04/2024 14:01:52,030	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 14:01:52,030	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 14:01:52,030	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	operador
02/04/2024 14:01:52,030	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 14:01:52,030	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 14:01:52,036	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	operador
02/04/2024 14:01:52,036	SE-MDU.02F2	Normal	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:01:52,036	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 14:01:52,036	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
02/04/2024 14:01:52,036	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	operador
02/04/2024 14:01:52,036	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 14:01:52,036	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/04/2024 14:01:52,037	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 14:01:52,037	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	operador
02/04/2024 14:01:52,037	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 14:01:52,037	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	operador
02/04/2024 14:01:52,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 14:01:52,037	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 14:01:52,037	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 14:01:52,037	SE-MDU.02P7	Normal	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	operador
02/04/2024 14:01:52,037	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 14:01:52,037	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	operador
02/04/2024 14:01:52,037	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 14:01:52,037	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 14:01:52,037	SE-MDU.01H2.11H2	Automático	BC - Em Automático	BC	operador
02/04/2024 14:01:52,037	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 14:01:52,037	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 14:01:52,037	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
02/04/2024 14:01:52,037	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:01:52,037	SE-MDU.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 14:01:52,037	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 14:01:52,037	SE-MDU.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
02/04/2024 14:01:52,037	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 14:01:52,038	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	operador
02/04/2024 14:01:52,038	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	operador
02/04/2024 14:01:52,038	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 14:01:52,038	SE-MDU.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	operador
02/04/2024 14:01:52,038	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 14:01:52,038	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 14:01:52,038	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 14:01:52,038	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	operador
02/04/2024 14:01:52,038	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 14:01:52,039	SE-MDU.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador
02/04/2024 14:01:52,039	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	operador
02/04/2024 14:01:52,039	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 14:01:52,039	SE-MDU.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	operador
02/04/2024 14:01:52,039	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/04/2024 14:01:52,039	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/04/2024 14:01:52,039	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 14:01:52,039	SE-MDU.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
02/04/2024 14:01:52,039	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/04/2024 14:01:52,039	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:01:52,039	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	operador
02/04/2024 14:01:52,039	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 14:01:52,039	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 14:01:52,039	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X2	operador
02/04/2024 14:01:52,039	SE-MDU.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	operador
02/04/2024 14:01:52,039	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	operador
02/04/2024 14:01:52,039	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	operador
02/04/2024 14:01:52,039	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	operador
02/04/2024 14:01:52,039	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 14:01:52,039	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 14:01:52,039	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	operador
02/04/2024 14:01:52,040	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 14:03:28,756	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/04/2024 14:03:28,756	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/04/2024 14:03:28,756	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/04/2024 14:03:28,756	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/04/2024 14:03:28,756	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/04/2024 14:03:28,756	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/04/2024 14:03:28,756	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/04/2024 14:03:28,758	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/04/2024 14:03:28,758	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:03:28,758	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/04/2024 14:03:28,758	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/04/2024 14:03:28,758	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/04/2024 14:03:28,758	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/04/2024 14:03:28,758	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/04/2024 14:03:28,760	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/04/2024 14:03:28,760	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/04/2024 14:03:28,760	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/04/2024 14:03:28,760	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/04/2024 14:03:28,760	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/04/2024 14:03:28,760	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/04/2024 14:03:28,760	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/04/2024 14:03:28,786	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/04/2024 14:03:28,786	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/04/2024 14:03:28,786	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/04/2024 14:03:28,786	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/04/2024 14:03:28,786	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/04/2024 14:03:28,786	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/04/2024 14:03:28,786	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/04/2024 14:03:28,786	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:03:28,788	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/04/2024 14:03:28,788	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/04/2024 14:03:28,788	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/04/2024 14:03:28,788	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/04/2024 14:03:28,788	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/04/2024 14:03:28,788	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/04/2024 14:03:28,788	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/04/2024 14:03:28,788	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/04/2024 14:03:28,790	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/04/2024 14:03:28,790	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/04/2024 14:03:28,790	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/04/2024 14:03:28,790	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/04/2024 14:03:28,790	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/04/2024 14:03:28,790	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/04/2024 14:03:28,790	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/04/2024 14:03:28,790	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/04/2024 14:16:32,747	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Superado KA²	TR_12T1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:16:32,747	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Superado KA²	TR_12T1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:16:32,747	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Superado KA²	TR_12T1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:16:32,747	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Superado KA²	TR_12T1_SUPERADO_KA2	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:16:32,747	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Superado KA²	TR_12T1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:16:32,747	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Superado KA²	TR_12T1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:16:32,747	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Superado KA²	TR_12T1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:16:32,747	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Superado KA²	TR_12T1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:16:32,747	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Superado KA²	TR_12T1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:16:32,749	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:16:32,749	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:16:32,749	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:16:32,749	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:16:32,749	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:16:32,749	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:16:32,749	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:16:32,749	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:17:15,738	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:17:15,738	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:17:15,738	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:17:15,738	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:17:15,738	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:17:15,738	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:17:15,738	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:17:22,813	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Superado KA²	TR_11T1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:17:22,813	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Superado KA²	TR_11T1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:17:22,813	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Superado KA²	TR_11T1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:17:22,813	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Superado KA²	TR_11T1_SUPERADO_KA2	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:17:22,813	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Superado KA²	TR_11T1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:17:22,813	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Superado KA²	TR_11T1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:17:22,813	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Superado KA²	TR_11T1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:17:22,813	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Superado KA²	TR_11T1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:17:22,813	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Superado KA²	TR_11T1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:17:22,814	SE-MDU.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:17:22,814	SE-MDU.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:17:22,814	SE-MDU.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:17:22,814	SE-MDU.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:17:22,814	SE-MDU.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:17:22,814	SE-MDU.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:17:22,814	SE-MDU.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:17:58,797	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	11M1 - Superado KA²	AL_11M1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:17:58,797	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	11M1 - Superado KA²	AL_11M1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:17:58,797	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	11M1 - Superado KA²	AL_11M1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:17:58,797	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	11M1 - Superado KA²	AL_11M1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:17:58,797	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	11M1 - Superado KA²	AL_11M1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:17:58,797	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	11M1 - Superado KA²	AL_11M1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:17:58,797	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	11M1 - Superado KA²	AL_11M1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:17:58,797	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	11M1 - Superado KA²	AL_11M1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:17:58,797	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	11M1 - Superado KA²	AL_11M1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:17:58,800	SE-MDU.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:17:58,800	SE-MDU.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:17:58,800	SE-MDU.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:17:58,800	SE-MDU.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:17:58,800	SE-MDU.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:17:58,800	SE-MDU.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:17:58,800	SE-MDU.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:17,732	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Superado KA²	AL_11M2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:17,732	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Superado KA²	AL_11M2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:17,732	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Superado KA²	AL_11M2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:17,732	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Superado KA²	AL_11M2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:17,732	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	11M2 - Superado KA²	AL_11M2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:17,732	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Superado KA²	AL_11M2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:17,732	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Superado KA²	AL_11M2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:17,732	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Superado KA²	AL_11M2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:17,732	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Superado KA²	AL_11M2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:17,734	SE-MDU.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:17,734	SE-MDU.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:17,734	SE-MDU.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:17,734	SE-MDU.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:17,734	SE-MDU.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:17,734	SE-MDU.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:17,734	SE-MDU.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:32,455	SE-MDU.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:18:32,455	SE-MDU.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:32,455	SE-MDU.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:32,455	SE-MDU.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:32,455	SE-MDU.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:32,455	SE-MDU.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:32,455	SE-MDU.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:32,455	SE-MDU.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:34,802	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	11M3 - Superado KA²	AL_11M3_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:34,802	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	11M3 - Superado KA²	AL_11M3_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:34,802	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	11M3 - Superado KA²	AL_11M3_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:34,802	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	11M3 - Superado KA²	AL_11M3_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:34,802	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	11M3 - Superado KA²	AL_11M3_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:34,802	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	11M3 - Superado KA²	AL_11M3_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:34,802	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	11M3 - Superado KA²	AL_11M3_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:34,802	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	11M3 - Superado KA²	AL_11M3_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:34,802	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	11M3 - Superado KA²	AL_11M3_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:34,806	SE-MDU.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:34,806	SE-MDU.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:34,806	SE-MDU.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:34,806	SE-MDU.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:34,806	SE-MDU.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:34,806	SE-MDU.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:18:34,806	SE-MDU.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:35,280	SE-MDU.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:35,280	SE-MDU.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:35,280	SE-MDU.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:35,280	SE-MDU.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:35,280	SE-MDU.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:35,280	SE-MDU.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:35,280	SE-MDU.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:35,280	SE-MDU.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:50,323	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Superado KA²	AL_11M4_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:50,323	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Superado KA²	AL_11M4_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:50,323	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Superado KA²	AL_11M4_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:50,323	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Superado KA²	AL_11M4_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:50,323	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Superado KA²	AL_11M4_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:50,323	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Superado KA²	AL_11M4_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:50,323	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	11M4 - Superado KA²	AL_11M4_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:50,323	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Superado KA²	AL_11M4_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:50,323	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Superado KA²	AL_11M4_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:18:50,326	SE-MDU.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:50,326	SE-MDU.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:50,326	SE-MDU.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:50,326	SE-MDU.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:18:50,326	SE-MDU.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:50,326	SE-MDU.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:50,326	SE-MDU.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:55,183	SE-MDU.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:55,183	SE-MDU.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:55,183	SE-MDU.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:55,183	SE-MDU.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:55,183	SE-MDU.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:55,183	SE-MDU.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:55,183	SE-MDU.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:18:55,183	SE-MDU.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:19:12,697	SE-MDU.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:19:12,697	SE-MDU.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:19:12,697	SE-MDU.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:19:12,697	SE-MDU.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:19:12,697	SE-MDU.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:19:12,697	SE-MDU.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:19:12,697	SE-MDU.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:19:12,697	SE-MDU.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:19:28,457	SE-MDU.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:19:28,457	SE-MDU.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:19:28,457	SE-MDU.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:19:28,457	SE-MDU.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:19:28,457	SE-MDU.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:19:28,457	SE-MDU.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:19:28,457	SE-MDU.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:19:28,457	SE-MDU.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:19:41,930	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Superado KA²	AL_11M5_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:19:41,930	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Superado KA²	AL_11M5_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:19:41,930	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Superado KA²	AL_11M5_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:19:41,930	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Superado KA²	AL_11M5_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:19:41,930	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	11M5 - Superado KA²	AL_11M5_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:19:41,930	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Superado KA²	AL_11M5_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:19:41,930	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Superado KA²	AL_11M5_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:19:41,930	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Superado KA²	AL_11M5_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:19:41,930	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Superado KA²	AL_11M5_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:19:41,935	SE-MDU.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:19:41,935	SE-MDU.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:19:41,935	SE-MDU.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:19:41,935	SE-MDU.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:19:41,935	SE-MDU.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:19:41,935	SE-MDU.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:19:41,935	SE-MDU.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:10,531	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:20:10,531	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	11B1 - Superado KA²	IN_11B1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:10,531	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	11B1 - Superado KA²	IN_11B1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:10,531	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:10,531	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	11B1 - Superado KA²	IN_11B1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:10,531	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	11B1 - Superado KA²	IN_11B1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:10,531	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:10,531	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	11B1 - Superado KA²	IN_11B1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:10,531	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:10,531	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	11B1 - Superado KA²	IN_11B1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:10,531	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:10,531	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	11B1 - Superado KA²	IN_11B1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:10,531	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:10,531	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	11B1 - Superado KA²	IN_11B1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:10,531	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:10,531	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	11B1 - Superado KA²	IN_11B1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:20,145	SE-MDU.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:20,145	SE-MDU.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:20,145	SE-MDU.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:20,145	SE-MDU.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:20,145	SE-MDU.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:20,145	SE-MDU.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:20,145	SE-MDU.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:20,145	SE-MDU.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:20:38,878	SE-MDU.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:38,878	SE-MDU.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:38,878	SE-MDU.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:38,878	SE-MDU.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:38,878	SE-MDU.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:38,878	SE-MDU.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:38,878	SE-MDU.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:38,883	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Superado KA²	BC_11H1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:38,883	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Superado KA²	BC_11H1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:38,883	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Superado KA²	BC_11H1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:38,883	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Superado KA²	BC_11H1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:38,883	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Superado KA²	BC_11H1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:38,883	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	11H1 - Superado KA²	BC_11H1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:38,883	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Superado KA²	BC_11H1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:38,883	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Superado KA²	BC_11H1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:38,883	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Superado KA²	BC_11H1_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:51,641	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:51,641	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:51,641	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:51,641	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:51,641	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:51,641	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:20:51,641	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:51,641	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:55,974	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Superado KA²	BC_11H2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:55,974	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Superado KA²	BC_11H2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:55,974	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Superado KA²	BC_11H2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:55,974	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Superado KA²	BC_11H2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:55,974	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Superado KA²	BC_11H2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:55,974	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	11H2 - Superado KA²	BC_11H2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:55,974	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Superado KA²	BC_11H2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:55,974	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Superado KA²	BC_11H2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:55,974	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Superado KA²	BC_11H2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:20:55,977	SE-MDU.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:55,977	SE-MDU.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:55,977	SE-MDU.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:55,977	SE-MDU.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:55,977	SE-MDU.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:55,977	SE-MDU.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:20:55,977	SE-MDU.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:21:14,998	SE-MDU.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:21:14,998	SE-MDU.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:21:14,998	SE-MDU.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:21:14,998	SE-MDU.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:21:14,998	SE-MDU.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:21:14,998	SE-MDU.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:21:14,998	SE-MDU.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:21:14,998	SE-MDU.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:21:35,597	SE-MDU.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:21:35,597	SE-MDU.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:21:35,597	SE-MDU.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:21:35,597	SE-MDU.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:21:35,597	SE-MDU.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:21:35,597	SE-MDU.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:21:35,597	SE-MDU.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:21:35,597	SE-MDU.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:21:38,394	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	12F2 - Superado KA²	LT_12F2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:21:38,394	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	12F2 - Superado KA²	LT_12F2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:21:38,394	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	12F2 - Superado KA²	LT_12F2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:21:38,394	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	12F2 - Superado KA²	LT_12F2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:21:38,394	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	12F2 - Superado KA²	LT_12F2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:21:38,394	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	12F2 - Superado KA²	LT_12F2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:21:38,394	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	12F2 - Superado KA²	LT_12F2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:21:38,394	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	12F2 - Superado KA²	LT_12F2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:21:38,394	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	12F2 - Superado KA²	LT_12F2_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:21:38,397	SE-MDU.02F2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:21:38,397	SE-MDU.02F2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:21:38,397	SE-MDU.02F2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:21:38,397	SE-MDU.02F2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:21:38,397	SE-MDU.02F2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:21:38,397	SE-MDU.02F2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:21:38,397	SE-MDU.02F2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:01,810	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	12F3 - Superado KA²	LT_12F3_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:22:01,810	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	12F3 - Superado KA²	LT_12F3_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:22:01,810	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	12F3 - Superado KA²	LT_12F3_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:22:01,810	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	12F3 - Superado KA²	LT_12F3_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:22:01,810	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	12F3 - Superado KA²	LT_12F3_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:22:01,810	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	12F3 - Superado KA²	LT_12F3_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:22:01,810	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	12F3 - Superado KA²	LT_12F3_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:22:01,813	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:01,813	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:01,813	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:01,813	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:01,813	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:01,813	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:01,813	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:23,817	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	12P7 - Superado KA²	LT_12P7_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:22:23,817	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	12P7 - Superado KA²	LT_12P7_SUPERADO_KA2	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:22:23,817	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	12P7 - Superado KA²	LT_12P7_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:22:23,817	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	12P7 - Superado KA²	LT_12P7_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:22:23,817	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	12P7 - Superado KA²	LT_12P7_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:22:23,817	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	12P7 - Superado KA²	LT_12P7_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:22:23,817	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	12P7 - Superado KA²	LT_12P7_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:22:23,820	SE-MDU.02P7	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:23,820	SE-MDU.02P7	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:23,820	SE-MDU.02P7	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:23,820	SE-MDU.02P7	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:23,820	SE-MDU.02P7	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:23,820	SE-MDU.02P7	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:23,820	SE-MDU.02P7	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:27,727	SE-MDU.02F2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:27,727	SE-MDU.02F2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:27,727	SE-MDU.02F2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:27,727	SE-MDU.02F2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:27,727	SE-MDU.02F2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:27,727	SE-MDU.02F2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:27,727	SE-MDU.02F2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:27,727	SE-MDU.02F2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:52,353	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:52,353	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:52,353	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:22:52,353	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:52,353	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:52,353	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:22:52,353	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:23:12,880	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:23:12,880	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:23:12,880	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:23:12,880	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:23:12,880	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:23:12,880	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:23:12,880	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:24:08,487	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:08,487	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:08,487	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:08,487	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:08,487	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:08,487	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:08,487	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:10,240	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P7_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:10,240	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P7_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:10,240	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P7_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:10,240	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P7_IED_FSINC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:24:10,240	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P7_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:10,240	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P7_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:10,240	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P7_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:11,537	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED não sincronizado	LT_12F2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:11,537	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED não sincronizado	LT_12F2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:11,537	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED não sincronizado	LT_12F2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:11,537	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED não sincronizado	LT_12F2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:11,537	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED não sincronizado	LT_12F2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:11,537	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED não sincronizado	LT_12F2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:11,537	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED não sincronizado	LT_12F2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:18,583	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:18,583	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:18,583	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:18,583	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:18,583	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:18,583	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:18,583	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:25,677	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:25,677	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:25,677	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:25,677	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:25,677	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:25,677	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:24:25,677	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:26,481	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:26,481	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:26,481	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:26,481	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:26,481	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:26,481	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:26,481	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:26,481	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:27,237	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:27,237	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:27,237	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:27,237	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:27,237	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:27,237	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:27,237	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:27,527	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:27,527	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:27,527	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:27,527	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:27,527	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:27,527	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:27,527	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:28,627	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:24:28,627	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:28,627	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:28,627	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:28,627	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:28,627	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:28,627	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:30,608	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:30,608	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:30,608	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:30,608	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:30,608	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:30,608	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:30,608	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:32,419	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:32,419	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:32,419	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:32,419	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:32,419	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:32,419	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:32,419	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:34,761	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:34,761	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:34,761	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:24:34,761	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:34,761	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:34,761	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:34,761	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:39,032	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:39,032	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:39,032	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:39,032	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:39,032	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:39,032	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:39,032	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:41,449	SE-MDU.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:41,449	SE-MDU.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:41,449	SE-MDU.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:41,449	SE-MDU.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:41,449	SE-MDU.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:41,449	SE-MDU.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:41,449	SE-MDU.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:52,474	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:52,474	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:52,474	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:52,474	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:52,474	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:24:52,474	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:24:52,474	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:25:00,503	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED não sincronizado	LT_12F3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:25:00,503	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED não sincronizado	LT_12F3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:25:00,503	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED não sincronizado	LT_12F3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:25:00,503	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED não sincronizado	LT_12F3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:25:00,503	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED não sincronizado	LT_12F3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:25:00,503	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED não sincronizado	LT_12F3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:25:00,503	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED não sincronizado	LT_12F3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:21,220	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED não sincronizado	LT_12F3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:21,220	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED não sincronizado	LT_12F3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:21,220	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED não sincronizado	LT_12F3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:21,220	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED não sincronizado	LT_12F3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:21,220	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED não sincronizado	LT_12F3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:21,220	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED não sincronizado	LT_12F3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:21,220	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED não sincronizado	LT_12F3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:21,220	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED não sincronizado	LT_12F3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:21,288	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:21,288	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:21,288	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:21,288	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:21,288	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:40:21,288	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:21,288	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:21,288	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:23,379	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED não sincronizado	LT_12P7_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:23,379	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED não sincronizado	LT_12P7_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:23,379	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED não sincronizado	LT_12P7_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:23,379	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED não sincronizado	LT_12P7_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:23,379	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED não sincronizado	LT_12P7_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:23,379	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED não sincronizado	LT_12P7_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:23,379	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED não sincronizado	LT_12P7_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:23,379	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED não sincronizado	LT_12P7_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:24,418	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED não sincronizado	LT_12F2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:24,418	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED não sincronizado	LT_12F2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:24,418	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED não sincronizado	LT_12F2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:24,418	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED não sincronizado	LT_12F2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:24,418	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED não sincronizado	LT_12F2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:24,418	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED não sincronizado	LT_12F2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:24,418	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED não sincronizado	LT_12F2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:24,418	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED não sincronizado	LT_12F2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:30,339	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:30,339	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:30,339	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:30,339	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:40:30,339	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:30,339	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:30,339	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:30,339	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:37,337	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:37,337	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:37,337	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:37,337	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:37,337	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:37,337	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:37,337	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:37,337	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:37,337	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:38,379	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:38,379	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:38,379	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:38,379	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:38,379	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:38,379	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:38,379	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:38,379	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:39,220	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:39,220	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:39,220	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:40:39,220	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:39,220	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:39,220	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:39,220	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:39,220	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:39,357	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:39,357	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:39,357	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:39,357	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:39,357	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:39,357	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:39,357	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:39,357	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:40,668	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:40,668	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:40,668	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:40,668	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:40,668	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:40,668	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:40,668	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:40,668	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:40,668	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:42,751	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:42,751	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:40:42,751	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:42,751	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:42,751	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:42,751	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:42,751	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:42,751	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:44,721	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:44,721	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:44,721	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:44,721	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:44,721	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:44,721	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:44,721	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:44,721	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:46,465	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:46,465	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:46,465	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:46,465	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:46,465	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:46,465	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:46,465	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:46,465	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:51,391	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:40:51,391	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:51,391	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:51,391	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:51,391	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:51,391	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:51,391	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:51,391	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:53,420	SE-MDU.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:53,420	SE-MDU.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:53,420	SE-MDU.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:53,420	SE-MDU.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:53,420	SE-MDU.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:53,420	SE-MDU.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:53,420	SE-MDU.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:40:53,420	SE-MDU.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:41:04,946	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:41:04,946	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:41:04,946	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:41:04,946	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:41:04,946	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:41:04,946	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:41:04,946	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:41:04,946	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
02/04/2024 14:41:08,278	SE-MDU.01M1.11M1	COS	Enviado comando N2 do 11M1	N2N3	operador
02/04/2024 14:41:12,333	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador
02/04/2024 14:41:12,839	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:12,839	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:12,839	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:12,839	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:12,839	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:12,839	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:12,839	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:12,839	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:12,839	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:12,839	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:12,839	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:12,839	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:12,839	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:12,839	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:12,839	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:16,909	SE-MDU.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/04/2024 14:41:22,661	SE-MDU.01M2.11M2	COS	Enviado comando N2 do 11M2	N2N3	operador
02/04/2024 14:41:24,889	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador
02/04/2024 14:41:27,240	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:41:27,240	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:27,240	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:27,240	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:27,240	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:27,240	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:27,240	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:27,240	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:27,240	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:27,240	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:27,240	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:27,240	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:27,240	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:27,240	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:27,240	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:27,240	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:29,470	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/04/2024 14:41:35,942	SE-MDU.01M3.11M3	COS	Enviado comando N2 do 11M3	N2N3	operador
02/04/2024 14:41:38,791	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador
02/04/2024 14:41:40,521	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:40,521	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:40,521	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:40,521	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:40,521	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:40,521	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:40,521	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:41:40,521	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:40,521	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:40,521	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:40,521	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:40,521	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:40,521	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:40,521	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:40,521	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:43,371	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/04/2024 14:41:43,371	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/04/2024 14:41:46,226	SE-MDU.01M4.11M4	COS	Enviado comando N2 do 11M4	N2N3	operador
02/04/2024 14:41:50,057	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador
02/04/2024 14:41:50,800	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:50,800	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:50,800	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:50,800	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:50,800	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:50,800	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:50,800	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:50,800	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:50,800	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:50,800	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:50,800	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:41:50,800	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:50,800	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:41:50,800	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:41:54,600	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/04/2024 14:42:01,210	SE-MDU.01M5.11M5	COS	Enviado comando N2 do 11M5	N2N3	operador
02/04/2024 14:42:04,968	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador
02/04/2024 14:42:05,779	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:42:05,779	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:42:05,779	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:42:05,779	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:42:05,779	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:42:05,779	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:42:05,779	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:42:05,779	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:42:05,779	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:42:05,779	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:42:05,779	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:42:05,779	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:42:09,539	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/04/2024 14:42:18,728	SE-MDU.02T1AT.12T1	COS	Enviado comando N2 do 12T1	N2N3	operador
02/04/2024 14:42:23,295	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:42:23,295	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:42:23,295	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:42:23,295	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:42:23,295	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:42:23,295	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:42:23,295	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:42:23,295	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:42:23,295	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:42:23,295	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:42:23,295	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:42:23,295	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:42:23,295	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:42:23,295	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:42:23,295	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:42:23,295	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:43:20,775	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:43:20,775	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:43:20,775	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:43:20,775	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:43:20,775	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:43:20,775	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:43:20,775	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:43:24,103	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador
02/04/2024 14:43:28,686	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/04/2024 14:43:38,447	SE-MDU.02F3.12F3	COS	Enviado comando N2 do 12F3	N2N3	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:43:43,032	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:43:43,032	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:43:43,032	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:43:43,032	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:43:43,032	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:43:43,032	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:43:43,032	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:43:43,032	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:43:43,032	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:43:43,032	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:43:43,032	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:43:43,032	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:43:43,032	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:43:43,032	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:44:03,566	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:44:03,566	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:44:03,566	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:44:03,566	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:44:03,566	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:44:03,566	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:44:03,566	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:44:03,566	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:45:06,123	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	12F3 - Superado KA²	LT_12F3_SUPERADO_KA2	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:45:06,123	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	12F3 - Superado KA²	LT_12F3_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:45:06,123	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	12F3 - Superado KA²	LT_12F3_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:45:06,123	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	12F3 - Superado KA²	LT_12F3_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:45:06,123	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	12F3 - Superado KA²	LT_12F3_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:45:06,123	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	12F3 - Superado KA²	LT_12F3_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:45:06,123	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	12F3 - Superado KA²	LT_12F3_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:45:06,123	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	12F3 - Superado KA²	LT_12F3_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:45:06,124	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:45:06,124	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:45:06,124	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:45:06,124	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:45:06,124	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:45:06,124	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:45:06,124	SE-MDU.02F3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:45:25,958	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador
02/04/2024 14:45:30,545	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/04/2024 14:45:30,545	SE-MDU.02F3.12F3	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/04/2024 14:45:40,723	SE-MDU.02P7.12P7	COS	Enviado comando N2 do 12P7	N2N3	operador
02/04/2024 14:45:45,310	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:45:45,310	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:45:45,310	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:45:45,310	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:45:45,310	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:45:45,310	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:45:45,310	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:45:45,310	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:45:45,310	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:45:45,310	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:45:45,310	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:45:45,310	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:45:45,310	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 14:45:45,310	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/04/2024 14:45:55,514	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:45:55,514	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:45:55,514	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:45:55,514	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:45:55,514	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:45:55,514	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:45:55,514	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:45:55,514	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:47:01,999	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	12P7 - Superado KA²	LT_12P7_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:47:01,999	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	12P7 - Superado KA²	LT_12P7_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:47:01,999	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	12P7 - Superado KA²	LT_12P7_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:47:01,999	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	12P7 - Superado KA²	LT_12P7_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:47:01,999	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	12P7 - Superado KA²	LT_12P7_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:47:01,999	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	12P7 - Superado KA²	LT_12P7_SUPERADO_KA2	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:47:01,999	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	12P7 - Superado KA²	LT_12P7_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:47:01,999	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	12P7 - Superado KA²	LT_12P7_SUPERADO_KA2	
02/04/2024 14:47:02,000	SE-MDU.02P7	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:47:02,000	SE-MDU.02P7	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:47:02,000	SE-MDU.02P7	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:47:02,000	SE-MDU.02P7	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:47:02,000	SE-MDU.02P7	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:47:02,000	SE-MDU.02P7	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:47:02,000	SE-MDU.02P7	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:47:52,789	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:47:52,789	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:47:52,789	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:47:52,789	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:47:52,789	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:47:52,789	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:47:52,789	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 14:48:19,421	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,421	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,421	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,421	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,421	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:48:19,421	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 14:48:19,421	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,422	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 14:48:19,422	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,422	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,422	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,422	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,422	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,422	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,424	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,424	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,424	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,424	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,424	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,424	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,424	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,424	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,427	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 14:48:19,427	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,427	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,427	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,427	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,427	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:48:19,427	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,428	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,428	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,428	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,428	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,428	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,428	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,428	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,428	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,428	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,428	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,428	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,428	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,428	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,428	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,428	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,428	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,438	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,438	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,438	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,438	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,438	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,438	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,438	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:48:19,444	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,444	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,444	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,444	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,444	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,444	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,444	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 14:48:19,444	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,446	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 14:48:19,446	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,446	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,446	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,446	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,446	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,446	SE-MDU.02F3.12F3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,447	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,447	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,447	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,447	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,447	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,447	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 14:48:19,449	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:48:19,449	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,449	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,449	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,449	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,449	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,449	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,449	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,449	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,449	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,449	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,449	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,449	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,449	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,449	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,449	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,449	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,449	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,449	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,449	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:48:19,449	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,449	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,449	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,449	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,450	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,450	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,450	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,450	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,450	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,450	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,450	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 14:48:19,450	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,451	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 14:48:19,451	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,451	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,451	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,451	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,451	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,451	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,452	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,452	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:48:19,452	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,452	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,452	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,452	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,452	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,452	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,456	SE-MDU.02P7.12P7	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,458	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,459	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,470	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,470	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:48:19,470	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,470	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,470	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,470	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,470	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,470	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,473	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 14:48:19,473	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 14:48:19,473	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,473	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,473	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,473	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,473	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,473	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,473	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,473	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,473	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,473	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,473	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,473	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,473	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,477	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,481	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 14:48:19,481	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,481	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,481	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,481	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,481	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:48:19,481	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,481	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,482	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,482	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,482	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,482	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,482	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,482	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,482	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,482	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,482	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,482	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,482	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,482	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,482	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,482	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,482	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,482	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,482	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,482	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,482	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,482	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,482	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:48:19,485	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,485	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,485	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,485	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,485	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,485	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,485	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,485	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:48:19,486	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:48:19,510	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 14:48:19,510	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Superado KA²	AL_11M5_SUPERADO_KA2	operador
02/04/2024 14:48:19,510	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	11B1 - Superado KA²	IN_11B1_SUPERADO_KA2	operador
02/04/2024 14:48:19,510	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	operador
02/04/2024 14:48:19,510	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 14:48:19,510	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	11M1 - Superado KA²	AL_11M1_SUPERADO_KA2	operador
02/04/2024 14:48:19,510	SE-MDU.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 14:48:19,510	SE-MDU.02F2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 14:48:19,511	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	operador
02/04/2024 14:48:19,511	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 14:48:19,511	SE-MDU.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 14:48:19,511	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 14:48:19,511	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	operador
02/04/2024 14:48:19,511	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	12P7 - Superado KA²	LT_12P7_SUPERADO_KA2	operador
02/04/2024 14:48:19,511	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	12F3 - Superado KA²	LT_12F3_SUPERADO_KA2	operador
02/04/2024 14:48:19,511	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 14:48:19,511	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	operador
02/04/2024 14:48:19,511	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	11M3 - Superado KA²	AL_11M3_SUPERADO_KA2	operador
02/04/2024 14:48:19,511	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 14:48:19,511	SE-MDU.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:48:19,511	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 14:48:19,511	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 14:48:19,511	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 14:48:19,511	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	operador
02/04/2024 14:48:19,511	SE-MDU.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	operador
02/04/2024 14:48:19,512	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Superado KA²	BC_11H1_SUPERADO_KA2	operador
02/04/2024 14:48:19,512	SE-MDU.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 14:48:19,512	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 14:48:19,512	SE-MDU.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 14:48:19,512	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED não sincronizado	LT_12F2_IED_FSINC	operador
02/04/2024 14:48:19,512	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	operador
02/04/2024 14:48:19,512	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED não sincronizado	LT_12P7_IED_FSINC	operador
02/04/2024 14:48:19,512	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED não sincronizado	LT_12F3_IED_FSINC	operador
02/04/2024 14:48:19,512	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Superado KA²	TR_11T1_SUPERADO_KA2	operador
02/04/2024 14:48:19,512	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	operador
02/04/2024 14:48:19,512	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	12F2 - Superado KA²	LT_12F2_SUPERADO_KA2	operador
02/04/2024 14:48:19,512	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	operador
02/04/2024 14:48:19,512	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 14:48:19,512	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 14:48:19,512	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Superado KA²	AL_11M2_SUPERADO_KA2	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:48:19,512	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 14:48:19,512	SE-MDU.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 14:48:19,512	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 14:48:19,512	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	operador
02/04/2024 14:48:19,512	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 14:48:19,512	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	operador
02/04/2024 14:48:19,512	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	operador
02/04/2024 14:48:19,513	SE-MDU.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 14:48:19,513	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 14:48:19,513	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	operador
02/04/2024 14:48:19,513	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 14:48:19,513	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 14:48:19,513	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Superado KA²	BC_11H2_SUPERADO_KA2	operador
02/04/2024 14:48:19,513	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Superado KA²	TR_12T1_SUPERADO_KA2	operador
02/04/2024 14:48:19,513	SE-MDU.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 14:48:19,513	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 14:48:19,513	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Superado KA²	AL_11M4_SUPERADO_KA2	operador
02/04/2024 14:48:19,513	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 14:48:29,477	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 14:48:29,477	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:29,477	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:29,477	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:48:29,477	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:29,477	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:29,477	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:29,477	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:29,486	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:29,486	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:29,486	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:29,486	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:29,486	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:29,486	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:29,486	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/04/2024 14:48:29,486	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 14:49:11,707	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 14:49:11,707	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 14:49:11,707	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 14:49:11,707	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 14:49:11,707	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 14:49:11,765	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:49:11,765	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:49:11,765	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:49:11,765	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:49:11,765	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:49:11,765	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:49:11,765	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 14:49:11,767	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 14:49:11,768	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:49:11,768	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:49:11,768	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:49:11,768	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:49:11,768	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:49:11,768	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:49:11,768	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 14:49:13,875	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 14:49:13,875	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 14:49:13,875	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 14:49:13,875	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 14:49:13,875	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 15:24:21,829	SE-MDU.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
02/04/2024 15:24:21,829	SE-MDU.02F2	Falha	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
02/04/2024 15:24:21,829	SE-MDU.02F3	Falha	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	
02/04/2024 15:24:21,829	SE-MDU.02P7	Falha	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
02/04/2024 15:24:21,829	SE-MDU.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
02/04/2024 15:24:21,829	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
02/04/2024 15:24:21,829	SE-MDU.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
02/04/2024 15:24:21,829	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
02/04/2024 15:24:21,829	SE-MDU.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
02/04/2024 15:24:21,829	SE-MDU.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
02/04/2024 15:24:21,829	SE-MDU.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
02/04/2024 15:24:21,829	SE-MDU.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
02/04/2024 15:24:21,830	SE-MDU.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
02/04/2024 15:24:21,830	SE-MDU.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
02/04/2024 15:24:21,830	SE-MDU.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
02/04/2024 15:24:21,830	SE-MDU.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
02/04/2024 15:24:21,830	SE-MDU.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
02/04/2024 15:24:21,830	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED MTT1	MDU_02T1_TEMP	
02/04/2024 15:24:21,830	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	
02/04/2024 15:24:23,001	SE-MDU.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
02/04/2024 15:24:23,002	SE-MDU.02F2	Normal	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 15:24:23,002	SE-MDU.02F3	Normal	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	
02/04/2024 15:24:23,002	SE-MDU.02P7	Normal	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
02/04/2024 15:24:23,002	SE-MDU.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
02/04/2024 15:24:23,002	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
02/04/2024 15:24:23,002	SE-MDU.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
02/04/2024 15:24:23,002	SE-MDU.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
02/04/2024 15:24:23,002	SE-MDU.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
02/04/2024 15:24:23,002	SE-MDU.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
02/04/2024 15:24:23,002	SE-MDU.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
02/04/2024 15:24:23,002	SE-MDU.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
02/04/2024 15:24:28,938	SE-MDU.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
02/04/2024 15:24:28,938	SE-MDU.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
02/04/2024 15:24:30,995	SE-MDU.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
02/04/2024 15:24:30,995	SE-MDU.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
02/04/2024 15:25:40,477	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:25:40,477	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:25:40,477	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:25:40,477	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:25:40,477	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:25:40,477	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:25:40,497	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 15:25:40,497	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:25:40,497	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:25:40,497	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:25:40,497	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:25:40,497	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:25:40,506	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:25:40,506	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:25:40,506	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:25:40,506	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:25:40,506	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:25:40,506	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:25:40,506	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:25:40,506	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:25:40,506	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:25:40,506	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:25:40,506	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:25:40,506	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:25:40,506	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:25:40,506	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:25:40,506	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:25:40,506	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:25:40,506	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:25:40,506	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 15:25:40,506	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:25:40,506	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:25:40,506	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:25:40,506	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:25:40,506	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:25:40,506	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:26:07,279	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:26:07,279	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:26:07,279	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:26:07,279	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:26:07,279	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:26:07,339	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:26:07,339	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:26:07,339	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:26:07,339	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:26:07,339	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:26:07,339	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:26:07,342	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:26:07,342	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:26:07,342	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:26:07,342	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 15:26:07,342	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:26:07,342	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:26:07,346	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:26:07,346	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:26:07,346	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:26:07,346	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:26:07,346	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:26:07,346	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:26:07,346	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:26:07,346	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:26:07,346	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:26:07,346	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:26:07,346	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:26:07,346	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:26:07,346	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:26:07,346	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:26:07,346	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:26:07,346	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:26:07,346	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:26:07,346	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:26:07,346	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:26:07,346	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:26:07,346	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 15:26:07,346	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:26:07,346	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:26:07,346	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:26:10,169	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:26:10,169	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:26:10,169	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:26:10,169	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:26:10,169	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:31:55,315	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:31:55,315	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:31:55,315	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:31:55,315	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:31:55,315	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:31:59,081	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:31:59,081	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:31:59,081	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:31:59,081	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:31:59,081	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:36:03,976	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:36:03,976	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:36:03,976	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 15:36:03,976	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:36:03,976	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:36:07,106	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:36:07,106	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:36:07,106	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:36:07,106	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:36:07,106	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:36:10,348	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:36:10,348	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:36:10,348	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:36:10,348	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:36:10,348	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:36:13,478	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:36:13,478	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:36:13,478	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:36:13,478	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:36:13,478	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:45:29,394	SE-MDU.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
02/04/2024 15:45:29,394	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
02/04/2024 15:45:29,394	SE-MDU.02F2	Falha	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
02/04/2024 15:45:29,394	SE-MDU.02F3	Falha	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 15:45:29,394	SE-MDU.02P7	Falha	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
02/04/2024 15:45:29,395	SE-MDU.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
02/04/2024 15:45:29,395	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
02/04/2024 15:45:29,395	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED MTT1	MDU_02T1_TEMP	
02/04/2024 15:45:29,395	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	
02/04/2024 15:45:29,395	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED MTT1	MDU_02T1_TEMP	
02/04/2024 15:45:29,395	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
02/04/2024 15:45:29,395	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	
02/04/2024 15:45:30,465	SE-MDU.02F2	Normal	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
02/04/2024 15:45:30,465	SE-MDU.02F2	Normal	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
02/04/2024 15:45:43,412	SE-MDU.02F3	Normal	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	
02/04/2024 15:45:43,412	SE-MDU.02P7	Normal	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
02/04/2024 15:45:43,412	SE-MDU.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
02/04/2024 15:45:43,412	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
02/04/2024 15:45:43,412	SE-MDU.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
02/04/2024 15:45:43,412	SE-MDU.02P7	Normal	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
02/04/2024 15:45:43,412	SE-MDU.02F3	Normal	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	
02/04/2024 15:45:43,412	SE-MDU.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
02/04/2024 15:45:43,412	SE-MDU.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
02/04/2024 15:45:43,412	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
02/04/2024 15:46:14,677	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 15:46:14,677	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:46:14,677	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:46:14,677	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:46:14,677	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:46:14,710	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:46:14,710	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:46:14,710	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:46:14,710	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:46:14,710	SE-MDU.02F2.12F2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:46:14,716	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:46:14,716	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:46:14,716	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:46:14,716	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:46:14,716	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:46:14,716	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:46:14,716	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:46:14,716	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:46:14,716	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:46:14,716	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:46:14,716	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:46:14,716	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:46:14,716	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:46:14,716	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 15:46:14,716	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:46:14,716	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:46:14,716	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:46:14,716	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:46:14,716	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:46:14,716	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:46:17,800	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:46:17,800	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:46:17,800	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:46:17,800	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:46:17,800	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:46:17,862	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:46:17,862	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:46:17,862	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:46:17,862	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:46:17,862	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:46:17,862	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:46:17,866	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:46:17,866	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:46:17,866	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:46:17,866	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:46:17,866	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 15:46:17,866	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:46:17,866	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:46:17,866	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:46:17,866	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:46:17,866	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:46:17,866	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:46:17,866	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:46:17,866	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:46:17,866	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:46:17,866	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:46:17,866	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:46:17,866	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:46:17,866	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:46:17,866	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:46:17,866	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:46:17,866	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:46:17,866	SE-MDU.02F2.32F2-4	Ativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:46:17,866	SE-MDU.02F2.32F2-6	Ativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:46:17,866	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:46:17,867	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:46:17,867	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:46:17,867	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 15:46:17,867	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:46:17,867	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:46:17,867	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:46:19,712	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:46:19,712	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:46:19,712	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:46:19,712	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:46:19,712	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:46:19,712	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:47:17,304	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F3_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:47:17,304	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F3_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:47:17,304	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F3_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:47:17,304	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F3_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:47:17,304	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F3_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:47:17,362	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:47:17,362	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:47:17,362	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:47:17,362	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:47:17,362	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:47:17,362	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:47:17,366	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:47:17,366	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:47:17,366	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 15:47:17,366	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:47:17,366	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:47:17,366	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:47:17,371	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:47:17,371	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:47:17,371	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:47:17,371	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:47:17,371	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:47:17,371	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:47:17,371	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:47:17,371	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:47:17,371	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:47:17,371	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:47:17,371	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:47:17,371	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:47:17,371	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:47:17,371	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:47:17,371	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:47:17,371	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:47:17,371	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:47:17,371	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:47:17,371	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:47:17,371	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 15:47:17,371	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:47:17,371	SE-MDU.02F3.32F3-4	Ativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:47:17,371	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:47:17,371	SE-MDU.02F3.32F3-6	Ativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:47:19,326	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F3_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:47:19,326	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F3_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:47:19,326	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F3_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:47:19,326	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F3_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:47:19,326	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F3_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:47:19,326	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F3_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:47:59,312	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador
02/04/2024 15:48:03,948	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/04/2024 15:48:03,948	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/04/2024 15:48:04,045	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12P7_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:48:04,045	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12P7_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:48:04,045	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12P7_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:48:04,045	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12P7_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:48:04,045	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12P7_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:48:04,111	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:48:04,111	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:48:04,111	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 15:48:04,111	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:48:04,111	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:48:04,111	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:48:04,115	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:48:04,115	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:48:04,115	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:48:04,115	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:48:04,115	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:48:04,115	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:48:04,118	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:48:04,118	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:48:04,118	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:48:04,118	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:48:04,118	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:48:04,118	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:48:04,118	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:48:04,118	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:48:04,118	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:48:04,118	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:48:04,118	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:48:04,118	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:48:04,118	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:48:04,118	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 15:48:04,118	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:48:04,118	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:48:04,118	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:48:04,118	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:48:04,118	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:48:04,118	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:48:04,118	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:48:04,118	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:48:04,118	SE-MDU.02P7.32P7-6	Ativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:48:04,118	SE-MDU.02P7.32P7-4	Ativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:48:14,245	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12P7_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:48:14,245	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12P7_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:48:14,245	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12P7_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:48:14,245	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12P7_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:48:14,245	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12P7_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:48:14,245	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12P7_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:48:49,997	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	TR_12T1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:49:07,498	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	TR_12T1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:58:48,209	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:58:48,209	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:58:48,209	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 15:58:48,209	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:58:48,263	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:58:48,263	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:58:48,263	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:58:48,263	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:58:48,263	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:58:48,263	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 15:58:48,265	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:58:48,265	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:58:48,265	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:58:48,265	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:58:48,265	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:58:48,265	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 15:58:48,273	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:58:48,273	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:58:48,273	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:58:48,273	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:58:48,273	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:58:48,273	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:58:48,273	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:58:48,273	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:58:48,273	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:58:48,273	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 15:58:48,273	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:58:48,273	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:58:48,273	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:58:48,273	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:58:48,273	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:58:48,273	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:58:48,273	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 15:58:48,273	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 15:58:50,043	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:58:50,043	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:58:50,043	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 15:58:50,043	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:02:17,587	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	TR_12T1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:02:31,901	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	TR_12T1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:07:35,654	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 16:07:35,654	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 16:07:35,654	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 16:07:35,654	SE-MDU.02T1AT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 16:08:13,274	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:08:13,274	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:08:13,274	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:08:13,274	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:08:13,414	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:08:13,414	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 16:08:13,414	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:08:13,414	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 16:08:13,414	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:08:13,414	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:08:13,414	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 16:08:13,414	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:08:13,414	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:08:13,414	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 16:08:13,414	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:08:13,414	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 16:08:13,414	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:08:13,554	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 16:08:13,554	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:08:13,554	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/04/2024 16:08:13,554	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 16:08:13,554	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 16:08:13,554	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:08:13,554	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/04/2024 16:08:13,554	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:08:13,554	SE-MDU.02T1AT.32T1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 16:08:13,554	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 16:08:13,554	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:08:13,554	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/04/2024 16:08:13,554	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 16:08:13,554	SE-MDU.02T1AT.32T1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 16:08:13,554	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/04/2024 16:08:13,554	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:08:13,554	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/04/2024 16:08:13,554	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/04/2024 16:08:13,554	SE-MDU.02T1AT.32T1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/04/2024 16:08:17,904	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 16:08:17,904	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 16:08:17,904	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 16:08:17,904	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	
02/04/2024 16:09:59,848	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador
02/04/2024 16:10:04,505	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/04/2024 16:10:04,505	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/04/2024 16:10:04,505	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/04/2024 16:10:04,505	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/04/2024 16:10:04,601	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	TR_12T1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:10:04,663	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:10:04,663	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:10:04,663	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:10:04,663	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:10:04,666	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:10:04,666	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:10:04,666	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:10:04,666	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:10:04,666	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:10:04,666	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:10:04,666	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:10:04,666	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:10:04,666	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:10:04,666	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:10:04,666	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:10:04,666	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:10:19,799	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	TR_12T1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:11:06,957	SE-MDU.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
02/04/2024 16:11:11,650	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:11:11,650	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:11:11,650	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:11:11,650	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:11:11,672	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:11:11,672	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:11:11,672	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:11:11,672	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:11:11,677	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:11,677	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:11:11,677	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:11,677	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:11,677	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:11:11,677	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:11,677	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:11,677	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:11:11,677	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:11,677	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:11,677	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:11:11,677	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:16,618	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:11:16,618	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:11:16,618	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:11:16,618	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:11:16,674	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:11:16,674	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:11:16,674	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:11:16,674	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:11:16,675	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:11:16,675	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:11:16,675	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:11:16,675	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:11:16,677	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:16,677	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:11:16,677	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:16,677	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:16,677	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:11:16,677	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:16,677	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:11:16,677	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:16,677	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:16,677	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:16,677	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:11:16,677	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:38,352	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:11:38,352	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:11:38,352	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:11:38,352	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:11:38,412	SE-MDU.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
02/04/2024 16:11:39,462	SE-MDU.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:11:39,462	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 16:11:39,462	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/04/2024 16:11:39,462	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 16:11:39,462	SE-MDU.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 16:11:39,462	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	operador
02/04/2024 16:11:39,462	SE-MDU.02F2.12F2	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 16:11:39,462	SE-MDU.02P7	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P7_FALTA_TENSAO_LT	operador
02/04/2024 16:11:39,462	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 16:11:39,463	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 16:11:39,463	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 16:11:39,463	SE-MDU.USA.TSA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - Inicio	IRB1	operador
02/04/2024 16:11:39,463	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 16:11:39,463	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	operador
02/04/2024 16:11:39,463	SE-MDU.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	operador
02/04/2024 16:11:39,463	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	operador
02/04/2024 16:11:39,463	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	operador
02/04/2024 16:11:39,463	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 16:11:39,463	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 16:11:39,463	SE-MDU.02P7.12P7	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12P7_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 16:11:39,463	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 16:11:39,463	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 16:11:39,463	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 16:11:39,463	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:11:39,463	SE-MDU.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 16:11:39,463	SE-MDU.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 16:11:39,463	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/04/2024 16:11:39,463	SE-MDU.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	operador
02/04/2024 16:11:39,464	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/04/2024 16:11:39,464	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Superado KA²	BC_11H1_SUPERADO_KA2	operador
02/04/2024 16:11:39,464	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	operador
02/04/2024 16:11:39,464	SE-MDU.01H1.11H1	Automático	BC - Em Automático	BC	operador
02/04/2024 16:11:39,464	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/04/2024 16:11:39,464	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X1	operador
02/04/2024 16:11:39,464	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F2_TRIP_81_INST_1	operador
02/04/2024 16:11:39,464	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	operador
02/04/2024 16:11:39,464	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 16:11:39,464	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 16:11:39,464	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 16:11:39,464	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X4	operador
02/04/2024 16:11:39,464	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M3 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X3	operador
02/04/2024 16:11:39,464	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Superado KA²	AL_11M4_SUPERADO_KA2	operador
02/04/2024 16:11:39,464	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 16:11:39,464	SE-MDU.01H2.11H2	Automático	BC - Em Automático	BC	operador
02/04/2024 16:11:39,464	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/04/2024 16:11:39,464	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:11:39,464	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	operador
02/04/2024 16:11:39,464	SE-MDU.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	operador
02/04/2024 16:11:39,465	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 16:11:39,465	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 16:11:39,465	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12F3_TRIP_81_INST_1	operador
02/04/2024 16:11:39,465	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X8	operador
02/04/2024 16:11:39,465	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/04/2024 16:11:39,465	SE-MDU.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador
02/04/2024 16:11:39,465	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	operador
02/04/2024 16:11:39,465	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	operador
02/04/2024 16:11:39,465	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 16:11:39,465	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Superado KA²	TR_12T1_SUPERADO_KA2	operador
02/04/2024 16:11:39,465	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_12T1_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 16:11:39,465	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 16:11:39,465	SE-MDU.02F2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F2_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 16:11:39,465	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 16:11:39,465	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	operador
02/04/2024 16:11:39,465	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	operador
02/04/2024 16:11:39,465	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H1_TRIP_46BC	operador
02/04/2024 16:11:39,465	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	operador
02/04/2024 16:11:39,465	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 16:11:39,466	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:11:39,466	SE-MDU.02F3	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F3_FALTA_TENSAO_LT	operador
02/04/2024 16:11:39,466	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 16:11:39,466	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 16:11:39,466	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	operador
02/04/2024 16:11:39,466	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 16:11:39,466	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_12T1_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 16:11:39,466	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_ALARME_51NS	operador
02/04/2024 16:11:39,466	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 16:11:39,466	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED não sincronizado	LT_12F2_IED_FSINC	operador
02/04/2024 16:11:39,466	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/04/2024 16:11:39,466	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-6 SW3 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW3_FA2_OK	operador
02/04/2024 16:11:39,467	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 16:11:39,467	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 16:11:39,467	SE-MDU.02F2	Normal	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	operador
02/04/2024 16:11:39,467	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	operador
02/04/2024 16:11:39,467	SE-MDU.02P7	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P7_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 16:11:39,467	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 16:11:39,467	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 16:11:39,467	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/04/2024 16:11:39,467	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:11:39,467	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 16:11:39,467	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	operador
02/04/2024 16:11:39,467	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 16:11:39,467	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	operador
02/04/2024 16:11:39,467	SE-MDU.01T3.41T3	Normal	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	operador
02/04/2024 16:11:39,467	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/04/2024 16:11:39,468	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 16:11:39,468	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	operador
02/04/2024 16:11:39,468	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 16:11:39,468	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 16:11:39,468	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 16:11:39,468	SE-MDU.02F3.12F3	Atuada	79 - Disparo definitivo	LT_12F3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 16:11:39,468	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	operador
02/04/2024 16:11:39,474	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/04/2024 16:11:39,475	SE-MDU.02P7	Normal	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	operador
02/04/2024 16:11:39,475	SE-MDU.USA.TSA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - Inicio	ILB1	operador
02/04/2024 16:11:39,475	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	11B1 - Superado KA²	IN_11B1_SUPERADO_KA2	operador
02/04/2024 16:11:39,475	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 16:11:39,475	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 16:11:39,475	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	operador
02/04/2024 16:11:39,475	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/04/2024 16:11:39,475	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
02/04/2024 16:11:39,475	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED não sincronizado	LT_12F3_IED_FSINC	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:11:39,475	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/04/2024 16:11:39,475	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	operador
02/04/2024 16:11:39,475	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/04/2024 16:11:39,475	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/04/2024 16:11:39,475	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 16:11:39,475	SE-MDU.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 16:11:39,475	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	operador
02/04/2024 16:11:39,475	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X2	operador
02/04/2024 16:11:39,476	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/04/2024 16:11:39,476	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	11M1 - Superado KA²	AL_11M1_SUPERADO_KA2	operador
02/04/2024 16:11:39,476	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	12F2 - Superado KA²	LT_12F2_SUPERADO_KA2	operador
02/04/2024 16:11:39,476	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/04/2024 16:11:39,476	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/04/2024 16:11:39,476	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
02/04/2024 16:11:39,476	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	operador
02/04/2024 16:11:39,476	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 16:11:39,476	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X5	operador
02/04/2024 16:11:39,476	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/04/2024 16:11:39,476	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	operador
02/04/2024 16:11:39,476	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 16:11:39,476	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/04/2024 16:11:39,476	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
02/04/2024 16:11:39,476	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:11:39,476	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11B1 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X6	operador
02/04/2024 16:11:39,476	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 16:11:39,477	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	operador
02/04/2024 16:11:39,477	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 16:11:39,477	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Superado KA²	AL_11M2_SUPERADO_KA2	operador
02/04/2024 16:11:39,477	SE-MDU.USA	Normal	RB1 - Recomp. Barra 1 - 11M5 - Cmd Fechar	SA_USA1_RB1_CMD_FE_52X5	operador
02/04/2024 16:11:39,477	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	operador
02/04/2024 16:11:39,477	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	operador
02/04/2024 16:11:39,477	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 16:11:39,477	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	12P7 - Superado KA²	LT_12P7_SUPERADO_KA2	operador
02/04/2024 16:11:39,477	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 16:11:39,477	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 16:11:39,477	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 16:11:39,477	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	operador
02/04/2024 16:11:39,477	SE-MDU.02F3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12F3_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 16:11:39,477	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/04/2024 16:11:39,477	SE-MDU.02F3.12F3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 16:11:39,477	SE-MDU.02F2.12F2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 16:11:39,477	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	operador
02/04/2024 16:11:39,477	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	operador
02/04/2024 16:11:39,478	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/04/2024 16:11:39,478	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 16:11:39,478	SE-MDU.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:11:39,478	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 16:11:39,478	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	operador
02/04/2024 16:11:39,478	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	operador
02/04/2024 16:11:39,478	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	operador
02/04/2024 16:11:39,478	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11M4 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X4	operador
02/04/2024 16:11:39,478	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/04/2024 16:11:39,478	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	operador
02/04/2024 16:11:39,478	SE-MDU.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	operador
02/04/2024 16:11:39,478	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_12T1_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 16:11:39,478	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 16:11:39,478	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 16:11:39,478	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	operador
02/04/2024 16:11:39,478	SE-MDU.USA.TSA	Normal	Reset automatismo CC	RAUTCC	operador
02/04/2024 16:11:39,478	SE-MDU.02T1AT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_12T1_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 16:11:39,479	SE-MDU.USA	Normal	LB1 - Limp. Barra 1 - 11H2 - Cmd Abrir	SA_USA1_LB1_CMD_AB_52X9	operador
02/04/2024 16:11:39,479	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/04/2024 16:11:39,479	SE-MDU.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 16:11:39,479	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	operador
02/04/2024 16:11:39,479	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	operador
02/04/2024 16:11:39,479	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 16:11:39,479	SE-MDU.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	operador
02/04/2024 16:11:39,479	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:11:39,479	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 16:11:39,479	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/04/2024 16:11:39,479	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/04/2024 16:11:39,479	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 16:11:39,479	SE-MDU.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 16:11:39,479	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 16:11:39,479	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/04/2024 16:11:39,479	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 16:11:39,479	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	operador
02/04/2024 16:11:39,479	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	LT_12P7_TRIP_81_INST_1	operador
02/04/2024 16:11:39,480	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/04/2024 16:11:39,480	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 16:11:39,480	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-5 SW3 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW3_FA1_OK	operador
02/04/2024 16:11:39,480	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	operador
02/04/2024 16:11:39,480	SE-MDU.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/04/2024 16:11:39,480	SE-MDU.USA	Normal	Automatismo CC - Falha de comando	SA_USA1_ATM_FLH_CMD	operador
02/04/2024 16:11:39,480	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
02/04/2024 16:11:39,480	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED não sincronizado	LT_12P7_IED_FSINC	operador
02/04/2024 16:11:39,480	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 16:11:39,480	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	operador
02/04/2024 16:11:39,480	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:11:39,480	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador
02/04/2024 16:11:39,487	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 16:11:39,487	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 16:11:39,487	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_12T1_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 16:11:39,487	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	operador
02/04/2024 16:11:39,487	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 16:11:39,487	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	operador
02/04/2024 16:11:39,488	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 16:11:39,488	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	operador
02/04/2024 16:11:39,488	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	12F3 - Superado KA²	LT_12F3_SUPERADO_KA2	operador
02/04/2024 16:11:39,488	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/04/2024 16:11:39,488	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	operador
02/04/2024 16:11:39,488	SE-MDU.02F3	Normal	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	operador
02/04/2024 16:11:39,488	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/04/2024 16:11:39,488	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Superado KA²	BC_11H2_SUPERADO_KA2	operador
02/04/2024 16:11:39,488	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
02/04/2024 16:11:39,488	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	operador
02/04/2024 16:11:39,488	SE-MDU.02P7.12P7	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/04/2024 16:11:39,488	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 16:11:39,488	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	operador
02/04/2024 16:11:39,488	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Superado KA²	AL_11M5_SUPERADO_KA2	operador
02/04/2024 16:11:39,488	SE-MDU.02P7.12P7	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 16:11:39,488	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Superado KA²	TR_11T1_SUPERADO_KA2	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:11:39,488	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED MTT1	MDU_02T1_TEMP	operador
02/04/2024 16:11:39,489	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/04/2024 16:11:39,489	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/04/2024 16:11:39,489	SE-MDU.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 16:11:39,489	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 16:11:39,489	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/04/2024 16:11:39,489	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
02/04/2024 16:11:39,489	SE-MDU.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	operador
02/04/2024 16:11:39,489	SE-MDU.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	operador
02/04/2024 16:11:39,489	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	11M3 - Superado KA²	AL_11M3_SUPERADO_KA2	operador
02/04/2024 16:11:39,489	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	operador
02/04/2024 16:11:39,489	SE-MDU.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	operador
02/04/2024 16:11:39,489	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 16:11:39,489	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/04/2024 16:11:39,489	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	operador
02/04/2024 16:11:39,489	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	operador
02/04/2024 16:11:39,489	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	operador
02/04/2024 16:11:39,489	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/04/2024 16:11:39,489	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/04/2024 16:11:43,100	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:11:43,100	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:11:43,100	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:11:43,100	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:11:43,122	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:11:43,122	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:11:43,122	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:11:43,122	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:11:43,127	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:43,127	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:43,127	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:11:43,127	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:43,127	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:43,127	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:11:43,127	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:43,127	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:43,127	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:11:43,127	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:43,127	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:43,127	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:11:48,213	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:11:48,213	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:11:48,213	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:11:48,213	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:11:48,275	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:11:48,275	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:11:48,275	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:11:48,275	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:11:48,276	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:11:48,276	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:11:48,276	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:11:48,276	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:11:48,278	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:48,278	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:11:48,278	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:48,278	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:48,278	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:11:48,278	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:48,278	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:48,278	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:11:48,278	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:48,278	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:11:48,278	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:11:48,278	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:12:12,123	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:12:12,123	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:12:12,123	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:12:12,123	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:22:08,430	SE-MDU.02F2	Falha	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
02/04/2024 16:22:08,430	SE-MDU.02F3	Falha	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	
02/04/2024 16:22:08,430	SE-MDU.02P7	Falha	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
02/04/2024 16:22:08,430	SE-MDU.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
02/04/2024 16:22:08,430	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
02/04/2024 16:22:08,430	SE-MDU.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
02/04/2024 16:22:08,430	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
02/04/2024 16:22:08,431	SE-MDU.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
02/04/2024 16:22:08,431	SE-MDU.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
02/04/2024 16:22:08,431	SE-MDU.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
02/04/2024 16:22:08,431	SE-MDU.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
02/04/2024 16:22:08,431	SE-MDU.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
02/04/2024 16:22:08,431	SE-MDU.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
02/04/2024 16:22:08,431	SE-MDU.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
02/04/2024 16:22:08,431	SE-MDU.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
02/04/2024 16:22:08,431	SE-MDU.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
02/04/2024 16:22:08,431	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED MTT1	MDU_02T1_TEMP	
02/04/2024 16:22:08,431	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	
02/04/2024 16:22:09,463	SE-MDU.02F2	Normal	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
02/04/2024 16:22:09,463	SE-MDU.02F3	Normal	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	
02/04/2024 16:22:09,463	SE-MDU.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:22:09,464	SE-MDU.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
02/04/2024 16:22:10,543	SE-MDU.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
02/04/2024 16:22:15,474	SE-MDU.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
02/04/2024 16:22:17,468	SE-MDU.02P7	Normal	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
02/04/2024 16:22:17,468	SE-MDU.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
02/04/2024 16:22:17,468	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
02/04/2024 16:22:17,469	SE-MDU.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
02/04/2024 16:22:17,469	SE-MDU.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
02/04/2024 16:22:17,469	SE-MDU.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
02/04/2024 16:22:17,469	SE-MDU.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
02/04/2024 16:22:17,469	SE-MDU.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
02/04/2024 16:22:17,469	SE-MDU.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
02/04/2024 16:22:56,357	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:22:56,357	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:22:56,357	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:22:56,382	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:22:56,382	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:22:56,382	SE-MDU.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:22:56,384	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:22:56,384	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:22:56,384	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:22:56,384	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:22:56,384	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:22:56,384	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:22:56,384	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:22:56,384	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:22:56,384	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:22:58,034	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:22:58,034	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:22:58,034	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:22:58,043	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:22:58,043	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:22:58,043	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:22:58,043	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:22:58,043	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:22:58,043	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:22:58,043	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:22:58,043	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:22:58,043	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:23:02,762	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:23:02,762	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:23:02,762	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:23:02,822	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:23:02,822	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:23:02,822	SE-MDU.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:23:02,824	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:23:02,824	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:23:02,824	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:23:02,824	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:23:02,824	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:23:02,824	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:23:02,824	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:23:02,824	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:23:02,824	SE-MDU.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:23:02,827	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:23:02,827	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:23:02,827	SE-MDU.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:23:10,536	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:23:10,536	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:23:10,536	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:23:58,137	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	TR_12T1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:23:58,195	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:23:58,195	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:23:58,195	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:23:58,203	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:23:58,203	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:23:58,203	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:23:58,203	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:23:58,203	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:23:58,203	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:23:58,203	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:23:58,203	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:23:58,203	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:24:00,386	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	TR_12T1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:24:43,733	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M12_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:24:43,733	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M12_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:24:43,733	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M12_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:24:43,791	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:24:43,791	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:24:43,791	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:24:43,792	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:24:43,792	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:24:43,792	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:24:43,796	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:24:43,796	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:24:43,796	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:24:43,796	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:24:43,796	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:24:43,796	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:24:43,796	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:24:43,796	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:24:43,796	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:24:45,567	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M12_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:24:45,567	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M12_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:24:45,567	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M12_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:25:05,288	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M3_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:25:05,288	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M3_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:25:05,288	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M3_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:25:05,362	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:25:05,362	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:25:05,362	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:25:05,365	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:25:05,365	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:25:05,365	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:25:05,369	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:25:05,369	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:25:05,369	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:25:05,369	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:25:05,369	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:25:05,369	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:25:05,369	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:25:05,369	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:25:05,369	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:25:10,906	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M3_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:25:10,906	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M3_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:25:10,906	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M3_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:25:26,544	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M4_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:25:26,544	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M4_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:25:26,544	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M4_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:25:26,614	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:25:26,614	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:25:26,614	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:25:26,617	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:25:26,617	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:25:26,617	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:25:26,617	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:25:26,617	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:25:26,617	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:25:26,617	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:25:26,617	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:25:26,617	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:25:26,619	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:25:26,619	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:25:26,619	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:25:30,836	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M4_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:25:30,836	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M4_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:25:30,836	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M4_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:25:44,911	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M5_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:25:44,911	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M5_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:25:44,911	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M5_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:25:44,980	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:25:44,980	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:25:44,980	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:25:44,981	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:25:44,981	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:25:44,981	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/04/2024 16:25:44,990	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:25:44,990	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:25:44,990	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:25:44,990	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:25:44,990	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:25:44,990	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:25:44,990	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:25:44,990	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:25:44,990	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:25:48,767	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M5_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:25:48,767	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M5_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:25:48,767	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M5_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:27:54,316	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
02/04/2024 16:27:54,317	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED MTT1	MDU_02T1_TEMP	
02/04/2024 16:27:54,317	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	
02/04/2024 16:28:32,414	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
02/04/2024 16:28:37,157	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:28:37,157	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:28:37,166	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:28:37,166	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:28:37,166	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:28:37,166	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:28:37,166	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:28:37,166	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:28:42,905	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	TR_12T1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:28:42,967	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:28:42,967	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:28:42,976	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:28:42,976	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:28:42,976	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:28:42,976	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:28:42,976	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:28:42,976	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:28:44,829	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	TR_12T1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:30:37,994	SE-MDU.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
02/04/2024 16:30:37,995	SE-MDU.02F2	Falha	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
02/04/2024 16:30:37,995	SE-MDU.02P7	Falha	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
02/04/2024 16:30:37,995	SE-MDU.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
02/04/2024 16:30:37,995	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
02/04/2024 16:30:37,995	SE-MDU.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
02/04/2024 16:30:37,995	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
02/04/2024 16:30:37,996	SE-MDU.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
02/04/2024 16:30:37,996	SE-MDU.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
02/04/2024 16:30:37,996	SE-MDU.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
02/04/2024 16:30:37,996	SE-MDU.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
02/04/2024 16:30:37,996	SE-MDU.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:30:37,996	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED MTT1	MDU_02T1_TEMP	
02/04/2024 16:30:37,996	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	
02/04/2024 16:30:39,185	SE-MDU.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
02/04/2024 16:30:39,185	SE-MDU.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
02/04/2024 16:30:39,185	SE-MDU.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
02/04/2024 16:30:39,186	SE-MDU.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
02/04/2024 16:30:39,186	SE-MDU.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
02/04/2024 16:30:51,056	SE-MDU.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
02/04/2024 16:30:51,056	SE-MDU.02F2	Normal	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
02/04/2024 16:30:51,056	SE-MDU.02P7	Normal	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
02/04/2024 16:30:51,056	SE-MDU.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
02/04/2024 16:30:51,056	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
02/04/2024 16:30:51,056	SE-MDU.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
02/04/2024 16:31:15,389	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	TR_12T1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:31:16,867	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	TR_12T1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:31:27,421	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/04/2024 16:31:27,428	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:31:27,428	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:31:27,428	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:31:29,977	SE-MDU.02T1AT.12T1	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	TR_12T1_TRIP_81_INST_1	
02/04/2024 16:31:30,039	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/04/2024 16:31:30,048	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:31:30,048	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/04/2024 16:31:30,048	SE-MDU.02T1AT.32T1 -4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/04/2024 16:31:32,115	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	TR_12T1_TRIP_81_INST_1	