

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_90	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_90	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_90	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_90	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_90	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_90	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_90	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_90	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_90	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_90	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_90	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	
29/07/2024 07:04:43,586	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_90	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.TSA	Ligado	AC-Grupo 2	ARCOND2	
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:44,806	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:45,565	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:45,565	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:45,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:45,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:04:45,565	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:45,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:45,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:45,565	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:45,565	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:45,565	SE-MAF.01M4.11M4	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 07:04:45,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
29/07/2024 07:04:45,565	SE-MAF.01M4.31M4-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
29/07/2024 07:04:45,565	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:45,565	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:45,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:45,565	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:45,565	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:45,565	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:45,565	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:45,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:45,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:45,565	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 07:04:45,565	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
29/07/2024 07:04:45,565	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:45,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01M2.11M2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01M2.31M2-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01M2.31M2-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01M1.11M1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01M1.31M1-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:48,565	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:48,575	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:48,575	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:48,575	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:48,575	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:48,575	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:48,575	SE-MAF.01T3.31T3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:04:48,575	SE-MAF.01T3.31T3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
29/07/2024 07:04:48,575	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:48,575	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:48,575	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:48,575	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:48,575	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:48,575	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:48,575	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:48,575	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:48,575	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:48,575	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:48,575	SE-MAF.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
29/07/2024 07:04:48,575	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:48,575	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.32T1-	Aberta	Estado da Chave	Pos	Svstem



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	7				
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.32T1-	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	Svstem

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	4				
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.32T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:49,579	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
29/07/2024 07:04:49,579	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
29/07/2024 07:04:49,579	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
29/07/2024 07:04:49,579	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
29/07/2024 07:04:49,579	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
29/07/2024 07:04:49,579	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	
29/07/2024 07:04:49,579	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
29/07/2024 07:04:49,579	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
29/07/2024 07:04:49,579	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
29/07/2024 07:04:49,579	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
29/07/2024 07:04:49,579	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
29/07/2024 07:04:49,579	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
29/07/2024 07:04:49,579	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M3.11M3	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M3.31M3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.11M5	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.31M5-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,565	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,570	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:50,589	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
29/07/2024 07:04:50,589	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	
29/07/2024 07:04:50,589	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	
29/07/2024 07:04:50,592	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	
29/07/2024 07:04:50,592	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	
29/07/2024 07:04:51,722	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:51,722	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:51,722	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:51,722	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:51,722	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:51,722	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:51,722	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:51,722	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:51,722	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:51,722	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:51,722	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:51,722	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:51,722	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:51,722	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:04:51,722	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:51,722	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:51,722	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:51,722	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:04:55,565	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:04:56,594	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
29/07/2024 07:04:56,594	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
29/07/2024 07:04:56,594	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
29/07/2024 07:04:58,797	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	
29/07/2024 07:05:13,501	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 07:05:13,501	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 07:05:13,510	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:13,510	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:13,510	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:13,510	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:05:13,510	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:05:13,510	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:13,510	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:05:13,510	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:13,510	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:05:13,510	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:13,510	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:13,510	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:05:13,510	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:13,510	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:18,717	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 07:05:18,717	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:18,722	SE-MAF.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,375	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 07:05:22,378	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:05:22,378	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:05:22,378	SE-MAF.01H1.31H1-7A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,378	SE-MAF.01H1.31H1-7A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:05:22,378	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,378	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:05:22,378	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,378	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:05:22,378	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:05:22,378	SE-MAF.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,378	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:05:22,378	SE-MAF.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,378	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,378	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:05:22,378	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:05:22,378	SE-MAF.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,378	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,378	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:05:22,378	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:05:22,378	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:22,466	SE-MAF.02V9.32V9-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,514	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,574	SE-MAF.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,574	SE-MAF.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,574	SE-MAF.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,574	SE-MAF.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,574	SE-MAF.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,574	SE-MAF.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,574	SE-MAF.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,584	SE-MAF.01B1.31B1-7A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,584	SE-MAF.01B1.31B1-7A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,584	SE-MAF.01B1.31B1-7A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,584	SE-MAF.01B1.31B1-7A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,584	SE-MAF.01B1.31B1-7A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,584	SE-MAF.01B1.31B1-7A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,584	SE-MAF.01B1.31B1-7A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:24,584	SE-MAF.01B1.31B1-7A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:30,528	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:30,528	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:05:30,528	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:30,528	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:30,528	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,777	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 07:05:31,780	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	Svstem



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
A					
29/07/2024 07:14:53,852	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:14:53,852	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:14:53,852	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:14:53,852	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:14:53,852	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:14:53,852	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:14:53,852	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:14:54,089	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:14:54,089	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:14:54,089	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:14:54,089	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 07:14:54,089	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 08:04:38,601	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
29/07/2024 09:03:49,976	SE-MAF.02P1	Falha	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
29/07/2024 09:03:49,976	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
29/07/2024 09:03:49,976	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
29/07/2024 09:03:49,976	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
29/07/2024 09:03:49,976	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
29/07/2024 09:03:49,976	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
29/07/2024 09:03:49,976	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
29/07/2024 09:03:49,976	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
29/07/2024 09:03:49,976	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:03:49,976	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
29/07/2024 09:03:49,976	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
29/07/2024 09:03:49,976	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
29/07/2024 09:03:49,976	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
29/07/2024 09:03:49,976	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
29/07/2024 09:03:49,976	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
29/07/2024 09:03:49,976	SE-MAF.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
29/07/2024 09:03:51,146	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
29/07/2024 09:03:51,146	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
29/07/2024 09:03:51,146	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
29/07/2024 09:03:51,146	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
29/07/2024 09:03:51,146	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
29/07/2024 09:03:51,146	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
29/07/2024 09:03:51,146	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
29/07/2024 09:03:51,146	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
29/07/2024 09:03:51,146	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
29/07/2024 09:03:51,146	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
29/07/2024 09:03:51,146	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
29/07/2024 09:03:51,146	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
29/07/2024 09:03:51,146	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
29/07/2024 09:03:51,146	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:03:51,146	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
29/07/2024 09:03:51,146	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.01M3.31M3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.01M5.11M5	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,579	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.01M4.31M4-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.01H2.11H2		Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA		ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02P1		Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.01M1.11M1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,580	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01M1.11M1		51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01M1.31M1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01M4.11M4		Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01M2.11M2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01T3.41T3		Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01M5.31M5-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01M1.31M1-4		Estado da Chave	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,581	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.USA.TSA	Ligado	AC-Grupo 2	ARCOND2	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSÃO	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.USA.TSA	Ligado	AC-Grupo 2	ARCOND2	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSAO	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSAO	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.USA.TSA	Ligado	AC-Grupo 2	ARCOND2	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSAO	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.USA.TSA	Ligado	AC-Grupo 2	ARCOND2	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSAO	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.USA.TSA	Ligado	AC-Grupo 2	ARCOND2	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.USA.TSA	Ligado	AC-Grupo 2	ARCOND2	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.USA.TSA	Ligado	AC-Grupo 2	ARCOND2	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.USA.TSA	Ligado	AC-Grupo 2	ARCOND2	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSAO	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.USA.TSA	Ligado	AC-Grupo 2	ARCOND2	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.USA.TSA	Ligado	AC-Grupo 2	ARCOND2	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01M3.11M3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02V9.12V9		ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01T3.31T3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01M2.31M2-4		Estado da Chave	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1AT.12T1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.USA.TSA	Ligado	AC-Grupo 2	ARCOND2	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	CSC - Tap Mínimo	TR_R90T1_TAP_MINIMO	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.USA.TSA	Ligado	AC-Grupo 2	ARCOND2	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01M2.31M2-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1BT.11T1		79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSAO	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01M4.11M4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01M3		Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,582	SE-MAF.USA.DJR2		Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,583	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,583	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:07,583	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,583	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,583	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:37:07,583	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,583	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,583	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:07,583	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,583	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,583	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,583	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:07,583	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:07,583	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,583	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:07,583	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 09:37:07,583	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,583	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:07,583	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:37:07,583	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:07,583	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 09:37:17,323	SE-MAF.01M1.11M1	COS	Enviado comando N2 do 11M1	N2N3	operador
29/07/2024 09:37:21,963	SE-MAF.01M1.11M1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 09:37:25,842	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 09:37:29,753	SE-MAF.01M1.11M1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 09:37:31,161	SE-MAF.01M1.11M1		Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 09:37:47,900	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:37:47,900	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
29/07/2024 09:37:48,023	SE-MAF.01M1.31M1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M1-4	Pos	operador
29/07/2024 09:37:56,811	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M1-4	Pos	operador
29/07/2024 09:38:02,330	SE-MAF.01M1.31M1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:02,330	SE-MAF.01M1.31M1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
29/07/2024 09:38:06,889	SE-MAF.01M1.31M1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M1-4	Pos	operador
29/07/2024 09:38:07,498	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 09:38:07,498	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 09:38:07,503	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,503	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,503	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,503	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,503	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,503	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,503	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,503	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,503	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,503	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:38:07,503	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,503	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,503	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,503	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,503	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,503	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,503	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,503	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,503	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,503	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,503	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,503	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,504	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 09:38:07,504	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 09:38:07,504	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 09:38:07,506	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,506	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,506	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,506	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:38:07,506	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,506	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,613	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 09:38:07,618	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,618	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,618	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,618	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,618	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,618	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,618	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,618	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,618	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,618	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,618	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,618	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,618	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,618	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,618	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:07,622	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 09:38:07,622	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 09:38:07,628	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:38:07,628	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:38:07,628	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:38:07,628	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:38:07,628	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:38:07,628	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:38:07,628	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:38:07,631	SE-MAF.01M2.11M2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 09:38:07,643	SE-MAF.01M5.11M5	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 09:38:07,643	SE-MAF.01M4.11M4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 09:38:07,645	SE-MAF.01M3.11M3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 09:38:12,608	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
29/07/2024 09:38:12,608	SE-MAF.01M2.31M2-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
29/07/2024 09:38:12,608	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,608	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,611	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,614	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,614	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,614	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
29/07/2024 09:38:12,614	SE-MAF.01M5.31M5-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
29/07/2024 09:38:12,614	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,614	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:38:12,614	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,614	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,614	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,614	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,618	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,618	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,618	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,618	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,618	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,618	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,618	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
29/07/2024 09:38:12,618	SE-MAF.01M4.31M4-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
29/07/2024 09:38:12,618	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,618	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,619	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,619	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:38:12,619	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,619	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
29/07/2024 09:38:12,619	SE-MAF.01T3.31T3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
29/07/2024 09:38:12,619	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,619	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:38:12,619	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,619	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,619	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:38:12,619	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:38:12,619	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,619	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,619	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:38:12,622	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
29/07/2024 09:38:12,622	SE-MAF.01M3.31M3-7		Estado da Chave	Pos	
29/07/2024 09:38:12,622	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,622	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,622	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:12,622	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:38:54,161	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 09:38:54,161	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 09:38:58,861	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 09:38:58,870	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:58,870	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:38:58,880	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:39:02,741	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 09:39:02,750	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:39:02,750	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:39:02,750	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:39:08,061	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 09:39:08,070	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:39:08,070	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:39:08,080	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:39:29,900	SE-MAF.01M1.31M1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:39:29,900	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:39:29,900	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:39:38,690	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:39:38,690	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:39:38,690	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:39:48,770	SE-MAF.01M1.31M1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:39:48,770	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:39:48,770	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:40:06,159	SE-MAF.01M1.31M1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:40:06,215	SE-MAF.01M1.11M1	SE	Enviado comando N3 do 11M1	N2N3	operador
29/07/2024 09:40:14,935	SE-MAF.01M1.11M1	COS	Enviado comando N2 do 11M1	N2N3	operador
29/07/2024 09:40:16,670	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:40:16,670	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:40:16,670	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:40:16,670	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:40:29,049	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 09:40:29,049	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:40:34,851	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 09:40:34,859	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:40:34,859	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:40:34,859	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:40:40,071	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 09:40:40,079	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:40:40,090	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:40:40,090	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:40:48,240	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:40:48,240	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:40:48,240	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:40:55,974	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 09:40:59,299	SE-MAF.01M1.31M1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:40:59,299	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:40:59,299	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:41:03,940	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 09:41:03,940	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 09:41:43,060	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 09:41:43,060	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 09:41:51,780	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 09:41:51,780	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 09:42:05,800	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 09:42:05,800	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:42:12,530	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 09:42:12,530	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 09:42:22,947	SE-MAF.01M1.11M1	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela2	Tabela2	operador
29/07/2024 09:42:32,893	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 09:42:32,900	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:42:32,900	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:42:32,900	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:43:18,365	SE-MAF.01M1.11M1	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela1	Tabela1	operador
29/07/2024 09:43:59,800	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 09:43:59,800	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
29/07/2024 09:43:59,810	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 09:44:47,980	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 09:44:55,230	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
29/07/2024 09:44:55,230	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
29/07/2024 09:44:55,240	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 09:45:51,790	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 09:46:15,155	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 09:46:15,155	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 09:46:15,155	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 09:46:15,155	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 09:46:15,156	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:15,156	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:15,156	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:46:15,156	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:15,163	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:15,163	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:15,975	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:15,978	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:15,978	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:15,978	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:15,979	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:15,979	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:15,980	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:15,981	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:43,595	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:43,598	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:43,598	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:43,598	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:43,598	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:43,599	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:43,600	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:43,601	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:43,804	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:43,804	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:44,243	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 09:46:44,243	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:46:44,243	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 09:46:44,243	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 09:46:44,246	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:44,246	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:44,246	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:46:44,246	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 09:47:37,330	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 09:47:40,960	SE-MAF.01M1	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M1_SUP_VCC_120V	
29/07/2024 09:47:59,220	SE-MAF.01M1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M1_SUP_VCC_120V	
29/07/2024 09:48:10,291	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 09:48:43,912	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	11M1 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M1_FALHA_BOB_AB1	
29/07/2024 09:48:48,441	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M1_FALHA_BOB_AB1	
29/07/2024 09:48:57,601	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	11M1 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M1_FALHA_BOB_AB2	
29/07/2024 09:48:58,531	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	11M1 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M1_FALHA_BOB_FE1	
29/07/2024 09:49:01,362	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M1_FALHA_BOB_FE1	
29/07/2024 09:49:02,171	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M1_FALHA_BOB_AB2	
29/07/2024 09:49:16,197	SE-MAF.01M1.11M1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 09:49:26,568	SE-MAF.01M1.11M1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 09:49:32,305	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 09:49:38,027	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 09:49:47,388	SE-MAF.01M1.11M1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 09:49:53,730	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	11M1 - Mola Descarregada	AL_11M1_MOLA_DESC	
29/07/2024 09:50:05,160	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Mola Descarregada	AL_11M1_MOLA_DESC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:50:39,054	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 09:50:50,684	SE-MAF.01M1.11M1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 09:50:54,040	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	11M1 - Falha Cmd Abertura	AL_11M1_FALHA_CMD_AB	
29/07/2024 09:50:54,060	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Cmd Abertura	AL_11M1_FALHA_CMD_AB	
29/07/2024 09:51:03,477	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 09:51:03,480	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:51:03,490	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:51:03,490	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:51:10,140	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	11M1 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M1_FALHA_CMD_FE	
29/07/2024 09:51:10,160	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M1_FALHA_CMD_FE	
29/07/2024 09:51:14,938	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 09:51:14,940	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:51:14,940	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:51:14,940	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:51:20,701	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M1-4	Pos	operador
29/07/2024 09:51:24,298	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 09:51:24,300	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:51:24,311	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:51:24,311	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:51:35,755	SE-MAF.01M1.31M1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M1-4	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:51:51,547	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M1-4	Pos	operador
29/07/2024 09:52:12,774	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M1-4	Pos	operador
29/07/2024 09:52:15,978	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 09:52:15,980	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:52:15,980	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:52:15,980	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:52:27,596	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 09:52:27,601	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:52:27,611	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:52:27,611	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:52:31,754	SE-MAF.01M1.31M1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M1-4	Pos	operador
29/07/2024 09:52:54,167	SE-MAF.01M1.31M1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M1-4	Pos	operador
29/07/2024 09:53:02,591	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:53:02,591	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:53:02,591	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:53:17,640	SE-MAF.01M1.31M1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:53:17,640	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:53:17,640	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:53:43,391	SE-MAF.01M1.31M1-4	Alarme	31M1-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M1_SEC_4_FALHA_FE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:53:43,411	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normal	31M1-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M1_SEC_4_FALHA_FE	
29/07/2024 09:53:54,660	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:53:54,660	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:53:54,660	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:54:23,620	SE-MAF.01M1.31M1-4	Alarme	31M1-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M1_SEC_4_FALHA_AB	
29/07/2024 09:54:23,640	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normal	31M1-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M1_SEC_4_FALHA_AB	
29/07/2024 09:54:36,050	SE-MAF.01M1.31M1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 09:54:36,050	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 09:54:36,050	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:55:25,229	SE-MAF.01M1.31M1-4	Alarme	ED1-3 Seccionadora 31M1-4-F.Vcc Motor	AL_11M1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
29/07/2024 09:55:25,231	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:55:29,845	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M1-4-F.Vcc Motor	AL_11M1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
29/07/2024 09:55:29,851	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:55:31,479	SE-MAF.01M1.31M1-4	Alarme	ED1-4 31M1-4-F.Vcc Cmd	AL_11M1_ED_FVCC_CMD	
29/07/2024 09:55:31,481	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:55:34,025	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normal	ED1-4 31M1-4-F.Vcc Cmd	AL_11M1_ED_FVCC_CMD	
29/07/2024 09:55:34,031	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:55:36,629	SE-MAF.01M1.31M1-4	Alarme	ED1-6 31M1-4-Manivela Ins.	AL_11M1_ED_SEC_4_MANIVELA	
29/07/2024 09:55:38,926	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normal	ED1-6 31M1-4-Manivela Ins.	AL_11M1_ED_SEC_4_MANIVELA	
29/07/2024 09:56:30,730	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	
29/07/2024 09:56:30,731	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:56:30,740	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:56:33,395	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:56:33,410	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:56:33,410	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:56:45,828	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	ED4-1 11M1-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_FE	
29/07/2024 09:56:49,308	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	ED4-2 11M1-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_AB1	
29/07/2024 09:56:50,018	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	ED4-3 11M1-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_AB2	
29/07/2024 09:56:50,839	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	ED4-4 11M1-F.Vcc Cubiculo	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_CUB	
29/07/2024 09:56:51,908	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	ED4-5 11M1-F.Vcc Motor	AL_11M1_ED_FVCC_MOT	
29/07/2024 09:56:51,910	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:57:00,225	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED4-5 11M1-F.Vcc Motor	AL_11M1_ED_FVCC_MOT	
29/07/2024 09:57:00,231	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 09:57:00,934	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED4-4 11M1-F.Vcc Cubiculo	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_CUB	
29/07/2024 09:57:01,534	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED4-3 11M1-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_AB2	
29/07/2024 09:57:02,235	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED4-2 11M1-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_AB1	
29/07/2024 09:57:02,963	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED4-1 11M1-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_FE	
29/07/2024 09:58:21,841	SE-MAF.01M1	Alarme	ED5-2 11M1-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M1_ED_CABOS_PORTA_AB	
29/07/2024 09:58:24,853	SE-MAF.01M1	Normal	ED5-2 11M1-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M1_ED_CABOS_PORTA_AB	
29/07/2024 09:58:26,569	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	ED5-3 11M2-Falha Interna	AL_11M1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
29/07/2024 09:58:29,194	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED5-3 11M2-Falha Interna	AL_11M1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
29/07/2024 09:59:21,961	SE-MAF.01M1	Alarme	ED6-14 11M1-Porta Cub. Ab.	AL_11M1_ED_CUB_PORTA_AB	
29/07/2024 09:59:24,335	SE-MAF.01M1	Normal	ED6-14 11M1-Porta Cub. Ab.	AL_11M1_ED_CUB_PORTA_AB	
29/07/2024 09:59:25,770	SE-MAF.01M1	Alarme	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M1_ED_MDJ_TP_AB	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 09:59:30,023	SE-MAF.01M1	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M1_ED_MDJ_TP_AB	
29/07/2024 09:59:31,729	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	ED6-16 11M1-Pres. V Saida	AL_11M1_ED_PRES_V_SAIDA	
29/07/2024 09:59:34,954	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED6-16 11M1-Pres. V Saida	AL_11M1_ED_PRES_V_SAIDA	
29/07/2024 10:15:38,669	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 10:16:26,442	SE-MAF.01H2.11H2	COS	Enviado comando N2 do 11H2	N2N3	operador
29/07/2024 10:16:34,118	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 10:18:03,315	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 10:18:03,315	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 10:18:38,764	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:18:38,765	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:18:38,765	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:18:38,765	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:18:38,765	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:18:42,180	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:18:42,180	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:18:42,338	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 10:18:42,378	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:18:42,378	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:18:42,378	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:18:42,381	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:18:42,381	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:18:42,381	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:18:42,381	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:18:42,387	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:18:42,387	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:18:42,387	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:18:42,387	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:18:42,387	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:18:42,387	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:18:42,387	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:18:42,387	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:20:02,128	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 10:20:02,134	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:20:02,137	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:20:02,137	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:20:02,137	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:20:02,137	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:20:02,138	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:20:12,140	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:20:12,141	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:20:12,141	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:20:12,141	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:20:12,141	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:20:15,556	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:20:15,714	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 10:21:24,256	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 10:21:24,262	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:21:24,264	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:21:24,265	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:21:24,265	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:21:24,265	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:21:24,265	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:21:34,672	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:21:34,673	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:21:34,673	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:21:34,673	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:21:34,673	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:21:38,088	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:21:38,246	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 10:22:40,296	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 10:22:40,302	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:22:40,304	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:22:40,305	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:22:40,305	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:22:40,305	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:22:40,305	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:22:57,920	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:22:57,921	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:22:57,921	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:22:57,921	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:22:57,921	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:23:01,336	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:23:01,494	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 10:24:17,134	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 10:24:17,140	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:24:17,142	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:24:17,143	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:24:17,143	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:24:17,143	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:24:17,143	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:34:21,428	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:34:21,428	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
29/07/2024 10:34:21,428	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:34:21,428	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
29/07/2024 10:34:21,431	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:34:21,433	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:34:21,433	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
29/07/2024 10:34:21,435	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:34:21,435	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:34:21,436	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:34:23,623	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
29/07/2024 10:34:23,623	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
29/07/2024 10:34:23,624	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:34:23,624	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:34:23,624	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:34:23,624	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:34:23,624	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:34:23,624	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:34:23,626	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:34:23,650	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
29/07/2024 10:34:23,650	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
29/07/2024 10:34:23,652	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:34:23,652	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:34:23,654	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:34:23,654	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:34:23,654	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:34:23,654	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:34:23,656	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M1_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED6-16 11M1-Pres. V Saida	AL_11M1_ED_PREV_V_SAIDA	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED4-5 11M1-F.Vcc Motor	AL_11M1_ED_FVCC_MOT	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_50N	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED4-3 11M1-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_AB2	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normal	ED1-4 31M1-4-F.Vcc Cmd	AL_11M1_ED_FVCC_CMD	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.01M1	Normal	ED6-14 11M1-Porta Cub. Ab.	AL_11M1_ED_CUB_PORTA_AB	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 10:34:33,390	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED4-1 11M1-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_FE	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M1_FALHA_CMD_FE	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M1_SUP_VCC_120V	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Mola Descarregada	AL_11M1_MOLA_DESC	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M1_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED5-3 11M2-Falha Interna	AL_11M1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED4-4 11M1-F.Vcc Cubiculo	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_CUB	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normal	ED1-6 31M1-4-Manivela Ins.	AL_11M1_ED_SEC_4_MANIVELA	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M1	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M1_ED_MDJ_TP_AB	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normal	31M1-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M1_SEC_4_FALHA_FE	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED4-2 11M1-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_AB1	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M1-4-F.Vcc Motor	AL_11M1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M1	Normal	ED5-2 11M1-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M1_ED_CABOS_PORTA_AB	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Cmd Abertura	AL_11M1_FALHA_CMD_AB	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normal	31M1-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M1_SEC_4_FALHA_AB	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M1_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
29/07/2024 10:34:33,391	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
29/07/2024 10:34:55,125	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 10:35:00,713	SE-MAF.01M1.11M1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M1	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:35:08,080	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:35:08,081	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:35:08,081	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:35:08,081	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:35:08,081	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:35:08,122	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
29/07/2024 10:35:08,124	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_50N	
29/07/2024 10:35:08,156	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
29/07/2024 10:35:08,156	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_50N	
29/07/2024 10:35:08,160	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:35:08,161	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:35:08,161	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:35:08,161	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:35:08,161	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:35:25,330	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:35:25,331	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:35:25,331	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:35:25,331	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:35:25,331	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:35:25,372	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
29/07/2024 10:35:25,372	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_50N	
29/07/2024 10:35:25,404	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
29/07/2024 10:35:25,404	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_50N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:35:25,419	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:35:25,419	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:35:25,419	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:35:25,419	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:35:25,420	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:35:36,090	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:35:36,092	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:35:36,092	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:35:36,092	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:35:36,092	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:35:36,132	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
29/07/2024 10:35:36,134	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_50N	
29/07/2024 10:35:36,162	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_50N	
29/07/2024 10:35:36,164	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
29/07/2024 10:35:36,172	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:35:36,172	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:35:36,172	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:35:36,172	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:35:36,172	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:36:32,051	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
29/07/2024 10:36:32,075	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 10:36:32,080	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:36:32,080	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:36:32,080	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:36:37,675	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:36:37,676	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:36:37,680	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:36:37,690	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:36:37,690	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:37:28,727	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:37:28,727	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:37:28,727	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:37:28,727	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:37:28,728	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:37:28,768	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
29/07/2024 10:37:28,768	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
29/07/2024 10:37:28,770	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
29/07/2024 10:37:28,898	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
29/07/2024 10:37:28,900	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
29/07/2024 10:37:28,902	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
29/07/2024 10:37:28,912	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:37:28,913	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:37:28,913	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:37:28,913	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:37:28,913	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:37:47,317	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:37:47,317	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:37:47,317	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:37:47,317	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:37:47,318	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:37:47,360	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
29/07/2024 10:37:47,362	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
29/07/2024 10:37:47,362	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
29/07/2024 10:37:47,492	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
29/07/2024 10:37:47,494	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
29/07/2024 10:37:47,494	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
29/07/2024 10:37:47,503	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:37:47,503	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:37:47,503	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:37:47,503	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:37:47,505	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:40:15,850	SE-MAF.02T1BT.11T1	COS	Enviado comando N2 do 11T1	N2N3	operador
29/07/2024 10:40:30,116	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 10:40:38,661	SE-MAF.01M1.11M1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 10:40:48,602	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M1-4	Pos	operador
29/07/2024 10:40:58,220	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 10:41:05,951	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:41:14,093	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
29/07/2024 10:41:14,093	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
29/07/2024 10:41:14,093	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
29/07/2024 10:41:14,093	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	operador
29/07/2024 10:41:14,093	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 10:41:14,093	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	operador
29/07/2024 10:41:14,093	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 10:41:14,093	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	operador
29/07/2024 10:41:52,751	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 10:41:52,751	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 10:41:52,751	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 10:41:52,751	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 10:41:52,751	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 10:42:07,045	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:42:07,078	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:42:07,079	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:42:07,079	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:42:07,079	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:42:15,588	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:42:15,589	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:42:15,590	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:42:15,598	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:42:15,598	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:42:16,381	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 10:42:16,391	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:42:16,391	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:42:16,391	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:42:17,021	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 10:42:30,529	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 10:42:30,529	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:42:30,529	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:42:30,529	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 10:42:30,529	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:42:30,529	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:42:30,529	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:42:30,529	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 10:42:30,529	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 10:42:30,529	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:42:30,529	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:42:35,155	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:42:35,178	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:42:35,179	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:42:35,179	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:42:35,179	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:42:42,883	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:42:42,883	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:42:42,883	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:42:42,883	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:42:42,888	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:42:42,888	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:42:42,888	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
29/07/2024 10:42:42,888	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:42:42,891	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:42:42,891	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:42:42,891	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:42:42,891	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:42:42,891	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:42:42,891	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:42:42,891	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:42:42,891	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:42:42,891	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:42:42,891	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:42:42,891	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:42:42,891	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:43:23,215	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 10:43:50,171	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:44:10,042	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 10:44:34,132	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:44:34,132	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:44:34,132	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:44:34,132	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:44:34,132	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:44:35,528	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:44:35,562	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:44:35,564	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:44:35,564	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:44:35,564	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:44:35,564	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:44:35,564	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:44:35,588	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:44:35,590	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:44:35,590	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:44:35,591	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:44:35,600	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:45:00,145	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:45:00,168	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:45:00,169	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:45:00,169	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:45:00,169	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:45:13,856	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:45:13,856	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:45:13,856	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:45:13,856	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:45:13,858	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:45:15,252	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:45:15,286	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:45:15,288	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:45:15,288	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:45:15,288	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:45:15,288	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:45:15,288	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:45:15,318	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:45:15,319	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:45:15,319	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:45:15,320	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:45:15,329	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:45:27,105	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:45:27,128	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:45:27,129	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:45:27,129	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:45:27,129	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:45:35,384	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:45:35,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:45:35,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:45:35,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:45:35,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:45:36,778	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:45:36,812	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:45:36,814	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:45:36,814	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:45:36,814	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:45:36,814	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:45:36,814	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:45:36,838	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:45:36,839	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:45:36,839	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:45:36,840	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:45:36,849	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:45:46,975	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:45:47,000	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:45:47,009	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:45:47,009	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:45:47,009	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:46:05,477	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 10:46:10,652	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:47:19,615	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
29/07/2024 10:47:29,247	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:47:29,247	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:47:29,247	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:47:29,247	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:47:29,250	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:47:30,644	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:47:30,644	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:47:30,646	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:47:30,698	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:47:30,699	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:47:30,699	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:47:30,701	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:47:30,709	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:47:30,802	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 10:47:30,814	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 10:47:30,824	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:47:30,826	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:47:30,828	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:47:30,831	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:47:30,831	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:47:30,831	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:47:30,831	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:47:30,832	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:47:30,848	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:47:30,848	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:47:30,848	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:47:30,848	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:47:30,851	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:47:30,851	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:47:30,851	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:47:30,851	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:47:30,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:47:30,857	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:47:30,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:47:30,857	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:47:30,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:47:30,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:47:30,857	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:47:30,857	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:47:30,869	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:47:30,869	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:47:30,869	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:47:30,869	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:47:42,415	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:47:42,440	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:47:42,449	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:47:42,449	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:47:42,449	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:47:47,584	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:47:47,584	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:47:47,584	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:47:47,584	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:47:47,585	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:47:47,585	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:47:47,585	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:47:47,585	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:47:47,587	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:47:47,587	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:47:47,587	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:47:47,587	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:47:47,587	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:47:47,587	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:47:47,587	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:47:47,587	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:47:47,587	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:47:47,587	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:47:47,587	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:47:47,587	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:48:00,388	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 10:48:00,388	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 10:48:03,848	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLQ_TRIP	
29/07/2024 10:48:03,868	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	
29/07/2024 10:48:11,658	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:48:11,658	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:48:11,658	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:48:11,658	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:48:11,660	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:48:13,053	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:48:13,053	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:48:13,055	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:48:15,134	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:48:29,078	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLK_TRIP	
29/07/2024 10:48:29,139	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:48:29,140	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:48:29,148	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:48:29,148	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:48:29,158	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:48:29,249	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 10:48:38,212	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 10:48:39,828	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	
29/07/2024 10:48:39,874	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:48:39,874	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:48:39,874	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:48:39,874	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:48:39,875	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:48:39,875	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:48:39,875	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:48:39,875	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:48:39,877	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:48:39,877	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:48:39,877	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:48:39,877	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:48:39,877	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:48:39,877	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:48:39,877	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:48:39,877	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:48:39,889	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:48:39,889	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:48:39,889	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:48:39,889	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:48:47,259	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 10:48:47,267	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:48:47,269	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:48:47,271	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:48:47,274	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:48:47,274	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:48:47,274	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:48:47,274	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:48:47,274	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:48:56,566	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:48:56,566	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:48:56,566	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:48:56,566	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:48:56,567	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:48:56,567	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:48:56,567	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:48:56,567	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:48:56,567	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:48:56,567	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:48:56,567	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:48:56,567	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:48:56,567	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:48:56,567	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:48:56,567	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:48:56,567	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:48:56,569	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:48:56,569	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:48:56,569	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:48:56,569	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:49:00,427	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 10:49:00,427	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 10:49:00,427	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 10:49:00,427	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 10:49:00,427	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 10:49:00,427	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:49:00,427	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 10:49:00,427	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 10:49:03,157	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 10:49:03,157	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 10:49:03,157	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 10:49:03,157	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 10:49:10,540	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:49:10,557	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:49:10,558	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:49:10,558	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:49:10,558	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:49:25,848	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:49:25,848	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:49:25,848	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:49:25,848	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:49:25,849	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:49:27,243	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:49:27,243	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:49:27,245	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:49:27,299	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:49:27,300	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:49:27,308	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:49:27,308	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:49:27,318	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:49:27,401	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 10:49:36,297	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 10:49:36,297	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 10:49:36,297	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 10:49:36,297	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 10:49:36,344	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:49:36,344	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:49:36,344	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:49:36,344	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:49:36,346	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:49:36,346	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:49:36,346	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:49:36,346	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:49:36,348	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:49:36,348	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:49:36,348	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:49:36,348	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:49:36,348	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:49:36,348	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:49:36,348	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:49:36,348	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:49:36,358	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:49:36,358	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:49:36,358	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:49:36,358	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:49:41,749	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 10:49:41,757	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:49:41,761	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:49:41,761	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:49:41,764	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:49:41,764	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:49:41,764	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:49:41,764	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:49:41,765	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:49:47,326	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 10:49:47,326	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 10:49:47,326	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 10:49:47,326	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 10:49:47,326	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 10:49:47,326	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 10:49:47,326	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:49:47,326	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 10:49:52,083	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:49:52,083	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:49:52,083	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:49:52,083	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:49:52,084	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:49:52,084	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:49:52,084	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:49:52,084	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:49:52,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:49:52,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:49:52,087	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:49:52,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:49:52,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:49:52,087	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:49:52,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:49:52,087	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:49:52,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:49:52,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:49:52,087	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:49:52,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:49:52,519	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
29/07/2024 10:50:11,518	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 10:50:11,518	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 10:50:15,160	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:50:15,178	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:50:15,179	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:50:15,179	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:50:15,179	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:51:29,428	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 10:55:30,687	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 10:55:40,382	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
29/07/2024 10:55:53,394	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:55:53,394	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:55:53,394	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:55:53,394	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:55:53,395	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:55:54,788	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:55:54,790	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:55:54,792	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:55:54,818	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:55:54,820	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:55:54,822	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:55:54,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:55:54,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:55:54,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:55:54,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:55:54,825	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:55:54,844	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:55:54,845	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
29/07/2024 10:55:54,849	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:55:54,849	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:55:54,859	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:55:59,902	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:55:59,908	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:55:59,908	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:55:59,908	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:56:00,812	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:56:00,812	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:56:00,812	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:56:00,812	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:56:00,813	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:56:02,208	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:56:02,210	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:56:02,210	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:56:02,238	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:56:02,238	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:56:02,242	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:56:02,244	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:56:02,244	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:56:02,244	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:56:02,244	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:56:02,245	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:56:02,264	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:56:02,269	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:56:02,269	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:56:02,279	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:56:17,324	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:56:17,328	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:56:17,328	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:56:17,328	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:56:18,232	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:56:18,232	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:56:18,232	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:56:18,232	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:56:18,233	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:56:19,628	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:56:19,628	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:56:19,630	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:56:19,660	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:56:19,662	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:56:19,662	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:56:19,664	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:56:19,664	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:56:19,664	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:56:19,664	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:56:19,665	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:56:19,682	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:56:19,689	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:56:19,689	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:56:19,699	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:56:39,742	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:56:39,748	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:56:39,748	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:56:39,748	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:56:40,654	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:56:40,654	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:56:40,654	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:56:40,654	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:56:40,655	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:56:42,048	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:56:42,050	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:56:42,050	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:56:42,050	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
29/07/2024 10:56:42,080	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:56:42,082	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:56:42,082	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:56:42,084	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:56:42,084	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:56:42,084	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:56:42,084	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:56:42,085	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:56:42,102	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:56:42,105	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:56:42,109	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:56:42,109	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:56:42,119	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:56:42,219	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 10:56:42,220	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:57:07,664	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:57:07,669	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:57:07,669	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:57:07,669	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:57:17,288	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 10:57:36,498	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:57:36,498	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:57:36,498	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:57:36,498	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:57:36,500	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:57:37,894	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:57:37,894	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:57:37,896	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:57:37,926	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:57:37,928	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:57:37,928	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:57:37,930	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:57:37,930	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:57:37,930	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:57:37,930	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:57:37,932	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:57:37,954	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:57:37,955	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:57:37,959	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:57:37,959	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:57:37,971	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:57:40,918	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:57:40,918	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:57:40,918	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:57:40,918	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:57:40,918	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:57:42,314	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:57:42,314	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:57:42,316	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:57:42,346	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:57:42,348	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:57:42,348	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:57:42,350	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:57:42,350	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:57:42,350	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:57:42,350	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:57:42,350	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:57:43,014	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:57:43,019	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:57:43,019	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:57:43,019	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:57:56,759	SE-MAF.01M1.11M1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 79	79	operador
29/07/2024 10:57:57,114	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:57:57,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:57:57,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:57:57,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:57:57,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:57:58,510	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:57:58,510	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:57:58,512	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:57:58,542	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:57:58,544	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:57:58,544	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:57:58,546	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:57:58,546	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:57:58,546	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:57:58,546	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:57:58,548	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 10:57:58,564	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:57:58,569	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:57:58,569	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:57:58,579	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:57:59,534	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:57:59,534	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:57:59,534	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:57:59,534	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:57:59,534	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:58:00,930	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:58:00,930	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:58:00,932	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:58:00,962	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:58:00,964	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:58:00,964	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:58:00,966	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:58:00,966	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:58:00,966	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:58:00,966	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:58:00,968	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:58:13,624	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:58:13,629	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:58:13,629	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:58:13,629	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:58:23,510	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 10:58:56,752	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:58:56,752	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:58:56,752	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:58:56,752	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:58:56,752	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:58:58,148	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:58:58,148	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:58:58,150	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:58:58,178	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:58:58,180	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:58:58,182	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:58:58,184	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:58:58,184	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:58:58,184	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:58:58,184	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:58:58,184	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:58:58,204	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:58:58,209	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:58:58,209	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:58:58,219	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:58:58,472	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:58:58,472	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:58:58,472	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:58:58,472	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:58:58,472	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:58:59,868	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:58:59,868	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:58:59,870	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:58:59,900	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:58:59,902	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:58:59,902	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:58:59,904	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:58:59,904	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:58:59,904	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:58:59,904	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:58:59,904	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:59:18,265	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:59:18,270	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:59:18,270	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:59:18,270	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:59:33,669	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 10:59:33,671	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
29/07/2024 10:59:40,792	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:59:40,792	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:59:40,792	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:59:40,792	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:59:40,792	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:59:42,189	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:59:42,189	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:59:42,191	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:59:42,219	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:59:42,221	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:59:42,223	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:59:42,224	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:59:42,224	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:59:42,224	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:59:42,224	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:59:42,224	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:59:42,245	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 10:59:42,246	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 10:59:42,250	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:59:42,250	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 10:59:42,260	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 10:59:48,212	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:59:48,212	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:59:48,212	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:59:48,212	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 10:59:48,212	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:59:49,607	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:59:49,609	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:59:49,611	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:59:49,637	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 10:59:49,641	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 10:59:49,641	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 10:59:49,642	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:59:49,642	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 10:59:49,642	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:59:49,642	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 10:59:49,642	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:00:00,451	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:00:00,487	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:00:00,490	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:00:00,490	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:00:00,490	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:00:04,178	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	operador
29/07/2024 11:00:04,179	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	operador
29/07/2024 11:00:04,179	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:00:04,179	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
29/07/2024 11:00:04,179	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 11:00:04,180	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 11:00:04,180	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	operador
29/07/2024 11:00:04,180	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 11:00:04,180	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	operador
29/07/2024 11:00:04,181	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	operador
29/07/2024 11:00:04,181	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLQ_TRIP	operador
29/07/2024 11:00:04,181	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
29/07/2024 11:00:08,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 11:00:08,384	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
29/07/2024 11:00:08,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
29/07/2024 11:00:08,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	operador
29/07/2024 11:00:08,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 11:00:08,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
29/07/2024 11:00:08,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
29/07/2024 11:01:41,953	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
29/07/2024 11:02:08,096	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 11:02:53,748	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 11:03:01,034	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
29/07/2024 11:03:18,878	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 11:03:18,886	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:03:18,886	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:03:18,886	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:03:18,886	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:03:18,888	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:03:21,082	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
29/07/2024 11:03:21,112	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
29/07/2024 11:03:21,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:03:21,114	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:03:21,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:03:21,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:03:21,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:03:21,148	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:03:21,149	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:03:21,149	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:03:21,150	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:03:21,159	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:03:45,045	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:03:45,068	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:03:45,069	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:03:45,069	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:03:45,069	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:03:57,482	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:03:57,482	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:03:57,482	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:03:57,482	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:03:57,483	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:03:59,678	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
29/07/2024 11:03:59,738	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:03:59,739	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:03:59,739	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:03:59,740	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:03:59,749	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:03:59,836	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 11:03:59,842	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 11:03:59,856	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
29/07/2024 11:03:59,858	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:03:59,858	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:03:59,858	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:03:59,858	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:03:59,859	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:03:59,879	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:03:59,879	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:03:59,879	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:03:59,879	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:03:59,884	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:03:59,884	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:03:59,884	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:03:59,884	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:03:59,890	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:03:59,890	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:03:59,890	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:03:59,890	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:03:59,890	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:03:59,890	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:03:59,890	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:03:59,890	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:03:59,899	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:03:59,899	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:03:59,899	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:03:59,899	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:04:30,705	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:04:30,728	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:04:30,729	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:04:30,729	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:04:30,729	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:04:37,998	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:04:37,998	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:04:37,998	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:04:37,998	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:04:37,999	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:04:37,999	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:04:37,999	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:04:37,999	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:04:37,999	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:04:37,999	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:04:37,999	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:04:37,999	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:04:37,999	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:04:37,999	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:04:37,999	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:04:37,999	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:04:37,999	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:04:37,999	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:04:37,999	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:04:37,999	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:04:50,407	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:04:50,407	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:04:50,407	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:04:50,407	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:04:50,407	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:04:50,407	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:04:50,407	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:04:50,407	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 11:04:52,567	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:04:52,567	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:04:52,567	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:04:52,567	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:04:59,389	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:04:59,389	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 11:05:02,259	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLK_TRIP	
29/07/2024 11:05:02,279	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:05:19,656	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:05:19,656	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:05:19,656	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:05:19,656	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:05:19,658	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:05:21,852	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
29/07/2024 11:05:35,018	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLK_TRIP	
29/07/2024 11:05:35,086	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:05:35,089	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:05:35,089	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:05:35,090	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:05:35,098	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
29/07/2024 11:05:35,190	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 11:05:42,728	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:05:53,627	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:05:53,627	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:05:53,627	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:05:53,627	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:05:53,675	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:05:53,675	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:05:53,675	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:05:53,675	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:05:53,676	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:05:53,676	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:05:53,676	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:05:53,676	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:05:53,679	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:05:53,679	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:05:53,679	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:05:53,679	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:05:53,679	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:05:53,679	SE-MAF.02T1BT.31T1-	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	4				
29/07/2024 11:05:53,679	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:05:53,679	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:05:53,688	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:05:53,688	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:05:53,688	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:05:53,688	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:06:03,592	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 11:06:03,604	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
29/07/2024 11:06:03,606	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:06:03,606	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:06:03,606	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:06:03,606	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:06:03,608	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:06:29,634	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
29/07/2024 11:07:46,579	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:07:46,579	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:07:46,579	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:07:46,579	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:07:46,580	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:07:46,580	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:07:46,580	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:07:46,580	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:07:46,588	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:07:46,588	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:07:46,588	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:07:46,588	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:07:46,588	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:07:46,588	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:07:46,588	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:07:46,588	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:07:46,588	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:07:46,588	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:07:46,588	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:07:46,588	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:07:49,975	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:07:49,998	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:07:49,999	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:07:49,999	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:07:49,999	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:07:52,289	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:07:52,289	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:07:53,129	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:07:56,158	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:07:56,158	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:07:56,158	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:07:56,158	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:07:56,158	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:07:56,158	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:07:56,158	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:07:56,158	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:08:06,549	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 11:08:15,925	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:08:15,925	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:08:15,925	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:08:15,925	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:08:15,925	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:08:18,121	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
29/07/2024 11:08:18,149	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
29/07/2024 11:08:18,150	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:08:18,151	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:08:18,151	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:08:18,151	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:08:18,151	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:08:18,181	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:08:18,182	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:08:18,190	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:08:18,190	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:08:18,200	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:08:28,241	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:08:28,250	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:08:28,250	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:08:28,250	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:08:29,153	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:08:29,153	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:08:29,153	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:08:29,153	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:08:29,153	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:08:31,349	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
29/07/2024 11:08:31,377	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
29/07/2024 11:08:31,378	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:08:31,379	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:08:31,379	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:08:31,379	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:08:31,379	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:08:31,409	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:08:31,410	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:08:31,410	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:08:31,420	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:08:46,471	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:08:46,479	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:08:46,479	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:08:46,479	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:08:47,381	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:08:47,381	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:08:47,381	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:08:47,381	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:08:47,381	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:08:49,575	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
29/07/2024 11:08:49,603	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
29/07/2024 11:08:49,605	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:08:49,605	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:08:49,605	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:08:49,605	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:08:49,605	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:08:49,631	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:08:49,640	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:08:49,640	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:08:49,650	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:09:09,691	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:09:09,699	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:09:09,699	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:09:09,699	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:09:10,604	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:09:10,605	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:09:10,605	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:09:10,605	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:09:10,605	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:09:12,801	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
29/07/2024 11:09:12,801	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
29/07/2024 11:09:12,833	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
29/07/2024 11:09:12,834	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:09:12,835	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:09:12,835	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:09:12,835	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:09:12,835	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:09:12,861	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:09:12,862	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:09:12,870	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:09:12,870	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:09:12,880	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:09:12,970	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:09:12,976	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:09:30,108	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:09:30,109	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:09:30,109	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:09:30,109	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:10:42,972	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do SEF	SEF	operador
29/07/2024 11:12:19,918	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
29/07/2024 11:12:22,913	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	SEF - Disparo	AL_11M1_TRIP_SEF	
29/07/2024 11:13:25,631	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	SEF - Disparo	AL_11M1_TRIP_SEF	
29/07/2024 11:13:36,452	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 11:13:36,452	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
29/07/2024 11:13:36,452	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
29/07/2024 11:13:36,452	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	operador
29/07/2024 11:13:36,452	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 11:13:36,452	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 11:13:36,452	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
29/07/2024 11:13:36,452	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	operador
29/07/2024 11:13:36,452	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 11:13:36,452	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	SEF - Disparo	AL_11M1_TRIP_SEF	operador
29/07/2024 11:13:36,452	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	operador
29/07/2024 11:13:36,452	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	operador
29/07/2024 11:13:36,452	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
29/07/2024 11:13:36,452	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:13:36,452	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 11:13:36,452	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
29/07/2024 11:13:36,452	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	operador
29/07/2024 11:13:36,452	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLQ_TRIP	operador
29/07/2024 11:14:02,242	SE-MAF.01M1.11M1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do SEF	SEF	operador
29/07/2024 11:14:06,690	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	SEF - Disparo	AL_11M1_TRIP_SEF	operador
29/07/2024 11:14:06,690	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
29/07/2024 11:14:31,042	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 11:14:44,508	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 11:15:00,975	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 11:15:26,005	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	SEF - Disparo	AL_11M1_TRIP_SEF	
29/07/2024 11:15:26,269	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	SEF - Disparo	AL_11M1_TRIP_SEF	
29/07/2024 11:15:31,057	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 11:15:37,124	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
29/07/2024 11:15:39,187	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
29/07/2024 11:15:55,533	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:15:55,535	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:15:55,535	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:15:55,535	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:15:55,535	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:15:55,583	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
29/07/2024 11:15:55,609	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
29/07/2024 11:15:55,621	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:15:55,623	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:15:55,623	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:15:55,623	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:15:55,623	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:15:55,641	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:15:55,644	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:15:55,648	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:15:55,648	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:15:55,658	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:16:07,989	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:16:08,011	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:16:08,017	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:16:08,017	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:16:08,017	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:16:14,899	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:16:14,900	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:16:14,900	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:16:14,900	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:16:14,900	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:16:14,949	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
29/07/2024 11:16:14,975	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
29/07/2024 11:16:14,987	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:16:14,988	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:16:14,988	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:16:14,988	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:16:14,988	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:16:15,011	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:16:15,014	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:16:15,018	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:16:15,018	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:16:15,028	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:16:21,469	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:16:21,491	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:16:21,497	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:16:21,497	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:16:21,497	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:16:28,491	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:16:28,492	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:16:28,492	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:16:28,492	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:16:28,492	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:16:28,541	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
29/07/2024 11:16:28,567	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
29/07/2024 11:16:28,579	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:16:28,580	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:16:28,580	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:16:28,580	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:16:28,580	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:16:28,611	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:16:28,614	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:16:28,618	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:16:28,618	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:16:28,628	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:16:37,939	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:16:37,961	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:16:37,967	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:16:37,967	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:16:37,967	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:16:57,019	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:16:57,020	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:16:57,020	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:16:57,020	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:16:57,020	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:16:57,069	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
29/07/2024 11:16:57,069	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
29/07/2024 11:16:57,071	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
29/07/2024 11:16:57,131	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:16:57,134	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:16:57,138	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:16:57,138	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:16:57,148	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:16:57,227	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 11:16:57,241	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
29/07/2024 11:16:57,243	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
29/07/2024 11:16:57,243	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
29/07/2024 11:16:57,245	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 11:16:57,258	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:16:57,258	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:16:57,258	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:16:57,258	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:16:57,259	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:16:57,274	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:16:57,274	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:16:57,274	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:16:57,274	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:16:57,276	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:16:57,276	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:16:57,276	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:16:57,276	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:16:57,279	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:16:57,279	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:16:57,279	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:16:57,279	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:16:57,279	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:16:57,279	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:16:57,279	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:16:57,279	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:16:57,287	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:16:57,287	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:16:57,287	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:16:57,287	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:17:08,029	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:17:08,053	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:17:08,057	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:17:08,057	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:17:08,057	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:17:14,097	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:17:14,097	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:17:14,097	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:17:14,097	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:17:14,098	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:17:14,098	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:17:14,098	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:17:14,098	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:17:14,098	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:17:14,098	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:17:14,098	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:17:14,098	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:17:14,098	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:17:14,098	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:17:14,098	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:17:14,098	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:17:14,100	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:17:14,100	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:17:14,100	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:17:14,100	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:17:22,488	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:17:22,488	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:17:22,488	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:17:22,488	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:17:22,488	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:17:22,488	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:17:22,488	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:17:22,488	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 11:17:24,888	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLQ_TRIP	
29/07/2024 11:17:24,888	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLQ_TRIP	
29/07/2024 11:17:24,888	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLQ_TRIP	
29/07/2024 11:17:24,888	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLQ_TRIP	
29/07/2024 11:17:24,908	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:17:24,908	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:17:24,908	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:17:24,908	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:17:27,148	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLQ_TRIP	
29/07/2024 11:17:27,148	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLQ_TRIP	
29/07/2024 11:17:27,148	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLQ_TRIP	
29/07/2024 11:17:27,148	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLQ_TRIP	
29/07/2024 11:17:27,148	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLQ_TRIP	
29/07/2024 11:17:27,148	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLQ_TRIP	
29/07/2024 11:17:27,148	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLQ_TRIP	
29/07/2024 11:17:34,677	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:17:34,677	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 11:17:38,367	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLQ_TRIP	
29/07/2024 11:17:38,387	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:17:45,884	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:17:45,885	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:17:45,885	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:17:45,885	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:17:45,885	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:17:45,933	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
29/07/2024 11:17:45,933	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
29/07/2024 11:17:45,935	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
29/07/2024 11:17:46,405	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 11:17:46,407	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 11:17:46,407	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 11:17:58,557	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLK_TRIP	
29/07/2024 11:17:58,623	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:17:58,624	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:17:58,627	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:17:58,627	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:17:58,638	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:17:58,729	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 11:18:05,221	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
29/07/2024 11:18:09,148	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:18:18,537	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:18:18,537	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:18:18,537	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:18:18,537	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:18:18,584	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:18:18,584	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:18:18,584	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:18:18,584	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:18:18,586	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:18:18,586	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:18:18,586	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:18:18,586	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:18:18,589	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:18:18,589	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:18:18,589	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:18:18,589	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:18:18,589	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:18:18,589	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:18:18,589	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:18:18,589	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:18:18,597	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:18:18,597	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:18:18,597	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:18:18,597	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:18:24,113	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:18:24,115	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
29/07/2024 11:18:24,117	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
29/07/2024 11:18:24,117	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 11:18:24,125	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 11:18:24,127	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 11:18:24,127	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 11:18:24,129	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:18:24,130	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:18:24,130	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:18:24,130	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:18:24,130	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:18:28,838	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:18:28,838	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:18:28,838	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:18:28,838	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:18:28,839	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:18:28,839	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:18:28,839	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:18:28,839	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:18:28,847	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:18:28,847	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:18:28,847	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:18:28,847	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:18:28,847	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:18:28,847	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:18:28,847	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:18:28,847	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:18:28,847	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:18:28,847	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:18:28,847	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:18:28,847	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:18:34,949	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:18:34,973	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:18:34,977	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:18:34,977	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:18:34,977	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:18:38,708	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:18:38,708	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:18:42,717	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:18:42,717	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:18:42,717	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:18:42,717	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:18:42,717	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:18:42,717	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:18:42,717	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:18:42,717	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:19:42,118	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 11:19:53,119	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 11:19:58,270	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:19:58,270	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:19:58,270	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:19:58,270	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:19:58,272	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:19:58,317	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
29/07/2024 11:19:58,319	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
29/07/2024 11:19:58,321	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
29/07/2024 11:19:58,337	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
29/07/2024 11:19:58,339	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
29/07/2024 11:19:58,341	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
29/07/2024 11:19:58,354	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:19:58,354	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:19:58,354	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:19:58,354	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:19:58,354	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:19:58,373	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:19:58,374	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
29/07/2024 11:19:58,378	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:19:58,378	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:19:58,388	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:20:03,433	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:20:03,437	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:20:03,437	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:20:03,437	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:20:04,338	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:20:04,338	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:20:04,338	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:20:04,338	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:20:04,340	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:20:04,387	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
29/07/2024 11:20:04,389	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
29/07/2024 11:20:04,391	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
29/07/2024 11:20:04,861	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 11:20:04,861	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 11:20:04,863	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 11:20:04,881	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
29/07/2024 11:20:04,883	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
29/07/2024 11:20:04,885	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:20:04,895	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 11:20:04,895	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 11:20:04,895	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 11:20:04,898	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:20:04,898	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:20:04,898	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:20:04,898	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:20:04,898	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:20:04,923	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:20:04,928	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:20:04,928	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:20:04,938	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:20:19,983	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:20:19,987	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:20:19,987	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:20:19,987	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:20:20,881	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:20:20,882	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:20:20,882	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:20:20,882	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:20:20,882	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:20:20,931	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
29/07/2024 11:20:20,933	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
29/07/2024 11:20:20,935	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
29/07/2024 11:20:21,405	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 11:20:21,405	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 11:20:21,407	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 11:20:21,425	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
29/07/2024 11:20:21,427	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
29/07/2024 11:20:21,429	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
29/07/2024 11:20:21,439	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 11:20:21,439	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 11:20:21,439	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 11:20:21,441	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:20:21,442	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:20:21,442	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:20:21,442	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:20:21,442	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:20:21,471	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:20:21,478	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:20:21,478	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:20:21,488	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:20:41,533	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:20:41,537	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:20:41,537	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:20:41,537	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:20:42,427	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:20:42,428	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:20:42,428	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:20:42,428	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:20:42,428	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:20:42,477	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
29/07/2024 11:20:42,477	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
29/07/2024 11:20:42,479	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
29/07/2024 11:20:42,949	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 11:20:42,949	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 11:20:42,949	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
29/07/2024 11:20:42,951	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 11:20:42,971	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
29/07/2024 11:20:42,973	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
29/07/2024 11:20:42,973	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:20:42,983	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 11:20:42,983	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
29/07/2024 11:20:42,983	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
29/07/2024 11:20:42,986	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:20:42,986	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:20:42,986	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:20:42,986	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:20:42,987	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:20:43,005	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:20:43,008	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:20:43,008	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:20:43,009	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:20:43,018	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:20:43,108	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 11:20:43,109	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:21:30,105	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:21:30,108	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:21:30,108	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:21:30,108	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:21:30,740	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:21:30,741	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
29/07/2024 11:21:30,741	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 11:21:30,741	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	operador
29/07/2024 11:21:30,741	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	operador
29/07/2024 11:21:30,742	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	operador
29/07/2024 11:21:30,742	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	operador
29/07/2024 11:21:30,742	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	operador
29/07/2024 11:21:30,742	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	operador
29/07/2024 11:21:30,742	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	operador
29/07/2024 11:21:30,743	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 11:21:30,743	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	operador
29/07/2024 11:21:30,743	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	operador
29/07/2024 11:21:30,743	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLQ_TRIP	operador
29/07/2024 11:21:30,744	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
29/07/2024 11:21:57,184	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 11:22:07,192	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 11:22:16,103	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
29/07/2024 11:23:15,955	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:23:15,955	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:23:15,955	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:23:15,955	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:23:15,957	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:23:16,006	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_50N	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:23:16,030	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_50N	
29/07/2024 11:23:16,046	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:23:16,046	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:23:16,046	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:23:16,046	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:23:16,047	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:23:16,072	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:23:16,073	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:23:16,078	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:23:16,078	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:23:16,087	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:23:34,153	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:23:34,174	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:23:34,177	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:23:34,177	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:23:34,177	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:23:39,873	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:23:39,874	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:23:39,874	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:23:39,874	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:23:39,874	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:23:39,924	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_50N	
29/07/2024 11:23:39,992	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:23:39,993	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:23:39,997	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:23:39,997	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:23:40,007	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:23:40,084	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 11:23:40,098	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_50N	
29/07/2024 11:23:40,102	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 11:23:40,113	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:23:40,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:23:40,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:23:40,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:23:40,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:23:40,134	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:23:40,134	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:23:40,134	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:23:40,134	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:23:40,139	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:23:40,139	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:23:40,139	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:23:40,139	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:23:40,147	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:23:40,147	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:23:40,147	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:23:40,147	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:23:40,147	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:23:40,147	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:23:40,147	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:23:40,147	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:23:40,157	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:23:40,157	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:23:40,157	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:23:40,157	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:23:44,159	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:23:44,184	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:23:44,187	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:23:44,187	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:23:44,187	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:23:53,082	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:23:53,082	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:23:53,082	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:23:53,082	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:23:53,084	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:23:53,084	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:23:53,084	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:23:53,084	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:23:53,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:23:53,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:23:53,087	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:23:53,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:23:53,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:23:53,087	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:23:53,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:23:53,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:23:53,087	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:23:53,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:23:53,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:23:53,087	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:24:19,986	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:24:19,986	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:24:19,986	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:24:19,986	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:24:19,986	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:24:19,986	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:24:19,986	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:24:19,986	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:24:22,356	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:24:22,356	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:24:22,356	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:24:22,356	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:24:25,297	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:24:25,297	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:24:25,297	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:24:25,297	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:24:25,297	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:24:25,297	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:24:25,297	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:24:25,297	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:24:28,236	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:24:28,236	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:24:28,236	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:24:28,236	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:24:28,236	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:24:28,236	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:24:28,236	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:24:28,236	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:24:33,087	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:24:33,087	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 11:24:35,587	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLQ_TRIP	
29/07/2024 11:24:35,607	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:24:42,651	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:24:42,651	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:24:42,651	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:24:42,651	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:24:42,651	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:24:42,700	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_50N	
29/07/2024 11:24:43,042	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
29/07/2024 11:24:43,294	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 11:24:53,027	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLQ_TRIP	
29/07/2024 11:24:53,084	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:24:53,087	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:24:53,087	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:24:53,089	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:24:53,097	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:24:53,200	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 11:24:59,337	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:25:08,866	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:25:08,866	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:25:08,866	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:25:08,866	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:25:08,866	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 11:25:08,909	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:25:08,909	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:25:08,909	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:25:08,909	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:25:08,912	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:25:08,912	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:25:08,912	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:25:08,912	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:25:08,919	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:25:08,919	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:25:08,919	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:25:08,919	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:25:08,919	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:25:08,919	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:25:08,919	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:25:08,919	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:25:08,927	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:25:08,927	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:25:08,927	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:25:08,927	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:25:11,607	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
29/07/2024 11:25:13,428	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_50N	
29/07/2024 11:25:13,428	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
29/07/2024 11:25:13,442	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
29/07/2024 11:25:13,442	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
29/07/2024 11:25:13,446	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:25:13,446	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:25:13,446	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:25:13,446	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:25:13,447	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:25:32,913	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:25:32,913	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:25:32,913	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:25:32,913	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:25:32,914	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:25:32,914	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:25:32,914	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:25:32,914	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:25:32,916	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:25:32,916	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:25:32,916	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:25:32,916	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:25:32,916	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:25:32,916	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:25:32,916	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:25:32,916	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:25:32,916	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:25:32,916	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:25:32,916	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:25:32,916	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:25:35,313	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:25:35,334	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:25:35,337	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:25:35,337	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:25:35,337	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:26:41,707	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:26:41,707	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:26:41,707	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:26:41,707	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:26:41,707	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:26:41,707	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:26:41,707	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:26:41,707	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:26:41,707	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:26:41,707	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:26:46,067	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 11:26:46,067	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:26:48,537	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 11:27:02,620	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:02,622	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:02,622	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:02,622	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:02,622	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:02,670	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_50N	
29/07/2024 11:27:02,694	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_50N	
29/07/2024 11:27:02,708	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:02,710	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:02,710	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:02,710	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:02,710	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:02,736	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:27:02,737	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:27:02,737	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:27:02,739	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
29/07/2024 11:27:02,747	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:27:12,796	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:27:12,797	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:27:12,797	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:27:12,797	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:27:13,692	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:13,694	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:13,694	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:13,694	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:13,694	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:13,746	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_50N	
29/07/2024 11:27:14,086	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
29/07/2024 11:27:14,110	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_50N	
29/07/2024 11:27:14,122	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
29/07/2024 11:27:14,126	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:14,126	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:14,126	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:14,126	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:14,126	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:14,146	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:27:14,148	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:27:14,148	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:27:14,157	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:27:29,206	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:27:29,207	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:27:29,207	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:27:29,207	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:27:30,108	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:30,110	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:30,110	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:30,110	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:30,110	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:30,160	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_50N	
29/07/2024 11:27:30,500	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
29/07/2024 11:27:30,520	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_50N	
29/07/2024 11:27:30,536	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
29/07/2024 11:27:30,540	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:30,540	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:30,540	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:30,540	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:30,540	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:30,556	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:27:30,557	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:27:30,557	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:27:30,567	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:27:50,614	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:27:50,617	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:27:50,617	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:27:50,617	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:27:51,522	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:51,524	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:51,524	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:51,524	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:51,524	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:51,576	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_50N	
29/07/2024 11:27:51,914	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
29/07/2024 11:27:51,919	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	
29/07/2024 11:27:51,936	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_50N	
29/07/2024 11:27:51,948	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
29/07/2024 11:27:51,950	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:51,952	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:51,952	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:51,952	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:27:51,952	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:27:51,974	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:27:51,977	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:27:51,977	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:27:51,979	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:27:51,989	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:27:52,077	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 11:27:52,079	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:27:57,866	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
29/07/2024 11:28:06,124	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 11:29:34,827	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
29/07/2024 11:29:43,136	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:29:43,137	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:29:43,137	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:29:43,137	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:29:45,128	SE-MAF.01M1.11M1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
29/07/2024 11:29:54,255	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
29/07/2024 11:30:21,545	SE-MAF.01M1.11M1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
29/07/2024 11:30:47,353	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
29/07/2024 11:30:56,180	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:30:56,185	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:30:56,185	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:30:56,185	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:30:56,185	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:30:57,627	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
29/07/2024 11:30:57,659	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	
29/07/2024 11:30:57,660	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 11:30:57,665	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:30:57,665	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:30:57,665	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:30:57,665	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 11:30:57,687	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:30:57,688	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:30:57,688	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:30:57,689	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:30:57,698	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:31:15,875	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 11:31:22,087	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
29/07/2024 11:31:22,108	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
29/07/2024 11:31:31,218	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
29/07/2024 11:31:45,572	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M1_TRIP_46BC	
29/07/2024 11:31:52,542	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M1_TRIP_46BC	
29/07/2024 11:31:58,507	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
29/07/2024 11:32:00,226	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:32:03,285	SE-MAF.01M1.11M1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do ERAC	ERAC	operador
29/07/2024 11:32:24,307	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
29/07/2024 11:32:28,176	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador
29/07/2024 11:32:34,302	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M1_TRIP_46BC	
29/07/2024 11:32:38,870	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M1_TRIP_46BC	
29/07/2024 11:32:49,120	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
29/07/2024 11:32:52,853	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:32:52,878	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:32:52,887	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:32:52,887	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:32:52,887	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:32:55,023	SE-MAF.01M1.11M1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do ERAC	ERAC	operador
29/07/2024 11:33:15,717	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 11:33:37,167	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 11:33:40,226	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
29/07/2024 11:33:55,586	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 11:34:05,097	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
29/07/2024 11:34:05,158	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
29/07/2024 11:34:05,186	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	
29/07/2024 11:34:05,218	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:34:05,219	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:34:05,227	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:34:05,227	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:34:05,237	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:34:26,098	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 11:34:26,118	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 11:34:26,127	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:34:26,127	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:34:26,127	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:34:26,127	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:34:26,127	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:34:26,127	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:34:26,127	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:34:26,127	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:34:26,127	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:34:26,127	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 11:34:26,127	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:34:26,127	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:34:26,127	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:34:26,127	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:34:26,127	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:34:26,127	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 11:34:31,966	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:34:49,036	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 11:34:49,036	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	11M1 - Superado KA²	AL_11M1_SUPERADO_KA2	
29/07/2024 11:35:27,986	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 11:35:46,851	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Superado KA²	AL_11M1_SUPERADO_KA2	
29/07/2024 11:35:46,856	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 11:36:25,576	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 11:51:02,214	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
29/07/2024 11:52:38,676	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 11:52:38,676	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 11:52:38,676	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 11:52:40,172	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
29/07/2024 11:52:40,172	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
29/07/2024 11:52:40,173	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:52:40,173	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:52:40,173	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:52:40,173	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:52:40,173	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:52:40,174	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
29/07/2024 11:52:40,176	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 11:52:40,176	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 11:52:40,177	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 11:52:40,177	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 11:52:40,177	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:52:40,177	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 11:53:34,214	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
29/07/2024 11:54:24,811	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:54:24,811	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:54:24,811	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:54:24,811	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:54:24,811	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 11:54:24,814	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
29/07/2024 11:54:24,814	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
29/07/2024 11:54:24,815	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
29/07/2024 11:54:24,816	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 11:54:24,816	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 11:54:24,816	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 11:54:24,816	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 11:54:24,817	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 11:54:24,817	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 11:54:41,365	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
29/07/2024 11:54:41,365	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
29/07/2024 11:54:41,885	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 11:54:42,176	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:55:27,877	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:55:27,877	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 11:55:27,877	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 11:55:27,877	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 11:55:27,877	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 11:55:27,877	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 11:55:27,877	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 11:55:27,877	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 11:55:27,877	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 11:56:03,596	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 11:56:03,596	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:24:21,292	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
29/07/2024 13:24:46,302	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
29/07/2024 13:25:08,306	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
29/07/2024 13:25:21,268	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
29/07/2024 13:25:45,275	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
29/07/2024 13:25:57,749	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 13:25:57,749	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 13:25:57,749	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
29/07/2024 13:25:57,749	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 13:25:57,749	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:25:57,749	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 13:25:57,749	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:25:58,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 13:25:58,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 13:25:58,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 13:25:58,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 13:25:58,686	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 13:25:58,688	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 13:25:58,688	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
29/07/2024 13:25:58,688	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 13:25:58,688	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 13:25:58,688	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 13:25:58,688	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
29/07/2024 13:25:58,691	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 13:25:58,691	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 13:25:58,694	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
29/07/2024 13:26:11,278	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
29/07/2024 13:26:20,299	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
29/07/2024 13:26:22,631	SE-MAF.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:26:22,631	SE-MAF.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:26:44,310	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
29/07/2024 13:26:44,738	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:26:44,738	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:26:57,630	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:26:57,630	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:27:13,213	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
29/07/2024 13:27:21,977	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:27:21,977	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 13:27:21,977	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:27:22,971	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
29/07/2024 13:27:39,289	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
29/07/2024 13:27:47,505	SE-MAF.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:27:47,505	SE-MAF.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:28:01,290	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
29/07/2024 13:28:13,292	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
29/07/2024 13:28:21,094	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:28:21,094	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:28:21,292	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 13:28:21,417	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 13:28:21,417	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 13:28:21,558	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 13:28:21,558	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 13:28:21,558	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 13:28:30,229	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
29/07/2024 13:28:37,233	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
29/07/2024 13:28:43,153	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 13:29:04,236	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
29/07/2024 13:29:08,734	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 13:29:09,084	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
29/07/2024 13:29:26,654	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 13:29:26,654	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 13:29:26,654	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
29/07/2024 13:29:26,973	SE-MAF.01T3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:29:26,973	SE-MAF.01T3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:29:27,074	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 13:29:27,354	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
29/07/2024 13:29:36,270	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
29/07/2024 13:29:44,049	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
29/07/2024 13:29:44,379	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	operador
29/07/2024 13:29:44,641	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
29/07/2024 13:29:44,641	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
29/07/2024 13:29:44,641	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 13:29:47,050	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
29/07/2024 13:30:13,238	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:30:13,238	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:30:17,818	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 13:30:17,818	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 13:30:17,818	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 13:30:17,818	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 13:30:17,820	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 13:30:17,821	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 13:30:17,821	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
29/07/2024 13:30:17,822	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 13:30:17,822	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 13:30:17,823	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
29/07/2024 13:30:17,827	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
29/07/2024 13:30:17,827	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 13:30:17,827	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
29/07/2024 13:30:17,827	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 13:30:17,827	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 13:30:17,827	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 13:30:18,452	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
29/07/2024 13:30:24,424	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:30:24,424	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:30:40,432	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	operador
29/07/2024 13:30:41,072	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
29/07/2024 13:30:43,003	SE-MAF.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:30:43,003	SE-MAF.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:30:44,072	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
29/07/2024 13:30:44,193	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:30:44,193	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:30:44,908	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 13:30:44,908	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 13:30:44,908	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 13:30:44,908	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 13:30:44,908	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 13:30:44,908	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 13:30:44,908	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 13:30:44,908	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 13:30:44,908	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 13:31:20,535	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:31:20,535	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:31:35,479	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:31:35,479	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:31:57,802	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:31:57,802	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:32:17,102	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:32:17,102	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:34:08,007	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:34:08,007	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:35:05,727	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:35:05,727	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 13:50:58,040	SE-MAF.01M2.11M2	COS	Enviado comando N2 do 11M2	N2N3	operador
29/07/2024 13:51:09,451	SE-MAF.01M2.11M2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 79	79	operador
29/07/2024 13:51:11,269	SE-MAF.01M2.11M2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do SEF	SEF	operador
29/07/2024 13:52:35,085	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 13:52:35,085	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 13:52:35,085	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 13:52:35,085	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 13:52:46,505	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 13:52:46,505	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 13:52:48,345	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
29/07/2024 13:52:48,345	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
29/07/2024 14:09:46,716	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
29/07/2024 14:09:46,716	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
29/07/2024 14:09:46,716	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 14:09:46,716	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 14:09:46,717	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 14:09:49,161	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 14:09:49,161	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador
29/07/2024 14:09:49,161	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
29/07/2024 14:09:49,161	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
29/07/2024 14:09:49,161	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 14:09:49,161	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
29/07/2024 14:09:49,161	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	operador
29/07/2024 14:09:49,161	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	operador
29/07/2024 14:09:49,161	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	operador
29/07/2024 14:09:49,161	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	operador
29/07/2024 14:09:49,161	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 14:09:49,161	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:09:49,161	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
29/07/2024 14:09:49,161	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 14:09:49,161	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 14:09:49,161	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 14:09:49,161	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 14:09:49,161	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 14:09:49,161	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 14:09:49,161	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 14:09:49,161	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 14:09:49,161	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_50N	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M1_TRIP_81_INST_1	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M1_79_EM_CURSO	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLK_TRIP	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M1_TRIP_46BC	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	operador
29/07/2024 14:09:49,162	SE-MAF.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	operador
29/07/2024 14:09:49,163	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador
29/07/2024 14:09:49,163	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
29/07/2024 14:09:49,163	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	operador
29/07/2024 14:09:49,163	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
29/07/2024 14:09:49,163	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M1_TRIP_51N	operador
29/07/2024 14:09:49,163	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLK_TRIP	operador
29/07/2024 14:09:49,163	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 14:09:49,163	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
29/07/2024 14:09:49,163	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Superado KA²	AL_11M1_SUPERADO_KA2	operador
29/07/2024 14:09:49,163	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 14:09:49,163	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 14:09:49,163	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:09:49,163	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 14:22:46,568	SE-MAF.01M2.11M2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 14:22:50,839	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 14:23:01,351	SE-MAF.01M2.11M2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 14:23:10,506	SE-MAF.01M2.31M2-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M2-4	Pos	operador
29/07/2024 14:23:18,178	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M2-4	Pos	operador
29/07/2024 14:23:27,568	SE-MAF.01M2.31M2-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M2-4	Pos	operador
29/07/2024 14:24:23,709	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 14:24:23,709	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 14:24:23,713	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:24:23,713	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:24:23,713	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:24:23,713	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:24:23,713	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:24:23,713	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:24:27,979	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 14:24:27,979	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 14:24:27,982	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:24:27,982	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:24:27,982	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:24:27,982	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:24:27,982	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:24:27,982	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:24:31,985	SE-MAF.01M2.11M2	SE	Enviado comando N3 do 11M2	N2N3	operador
29/07/2024 14:24:37,669	SE-MAF.01M2.11M2	COS	Enviado comando N2 do 11M2	N2N3	operador
29/07/2024 14:24:38,499	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 14:24:38,499	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 14:24:38,503	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:24:38,503	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:24:38,503	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:24:38,503	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:24:38,503	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:24:38,503	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:24:52,623	SE-MAF.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 14:24:52,623	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:24:52,623	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:24:52,623	SE-MAF.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 14:24:52,623	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:24:52,623	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:25:00,293	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 14:25:00,293	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:25:00,293	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:25:00,293	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:25:00,293	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:25:00,293	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:25:09,683	SE-MAF.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 14:25:09,683	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:25:09,683	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:25:09,683	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:25:09,683	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:25:09,683	SE-MAF.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 14:25:30,813	SE-MAF.01M2.31M2-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 14:25:30,813	SE-MAF.01M2.31M2-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 14:25:40,473	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 14:25:40,473	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 14:25:40,473	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 14:25:40,473	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 14:25:40,473	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 14:25:40,473	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 14:26:03,574	SE-MAF.01M2.11M2	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela2	Tabela2	operador
29/07/2024 14:26:09,073	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 14:26:09,073	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 14:26:09,073	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 14:26:09,073	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 14:26:14,753	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:26:14,753	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 14:26:14,753	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 14:26:14,753	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 14:26:14,753	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 14:26:14,753	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 14:26:14,753	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 14:26:23,942	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 14:26:23,942	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 14:26:23,942	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 14:26:23,942	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 14:26:29,342	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 14:26:29,342	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 14:26:29,342	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 14:26:29,342	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 14:26:29,342	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 14:26:29,342	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 14:26:56,049	SE-MAF.01M2.11M2	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela1	Tabela1	operador
29/07/2024 14:27:40,684	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 14:27:40,684	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
29/07/2024 14:27:40,684	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
29/07/2024 14:27:40,684	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
29/07/2024 14:27:40,694	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 14:27:40,694	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:28:27,572	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 14:28:27,572	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 14:28:31,342	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
29/07/2024 14:28:32,350	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
29/07/2024 14:28:32,350	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
29/07/2024 14:28:33,152	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
29/07/2024 14:28:33,152	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
29/07/2024 14:28:33,152	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
29/07/2024 14:28:33,152	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
29/07/2024 14:28:33,152	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
29/07/2024 14:28:33,152	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
29/07/2024 14:28:33,162	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 14:28:33,162	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 14:29:30,252	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 14:29:30,252	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 14:29:48,665	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:29:48,665	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:29:48,665	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:29:48,666	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:29:48,666	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:29:48,666	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:29:48,850	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:29:48,850	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:29:49,400	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:29:49,400	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:29:49,402	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:29:49,402	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:29:49,403	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:29:49,403	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:29:49,405	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:29:49,405	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:29:49,408	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:29:49,408	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:29:49,409	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:29:49,409	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:29:49,413	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:29:49,413	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,070	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,070	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,070	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,639	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,639	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,639	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,639	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,639	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:30:00,639	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,640	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,640	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,640	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,642	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,642	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,642	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,642	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,642	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,642	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,643	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,643	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,643	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,645	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,645	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,645	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,713	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:30:00,713	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:30:00,713	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:30:00,716	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,716	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,716	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 14:30:00,716	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:30:52,002	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 14:30:52,002	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 14:30:56,072	SE-MAF.01M2	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M2_SUP_VCC_120V	
29/07/2024 14:30:56,072	SE-MAF.01M2	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M2_SUP_VCC_120V	
29/07/2024 14:31:11,342	SE-MAF.01M2	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M2_SUP_VCC_120V	
29/07/2024 14:31:11,342	SE-MAF.01M2	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M2_SUP_VCC_120V	
29/07/2024 14:31:11,342	SE-MAF.01M2	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M2_SUP_VCC_120V	
29/07/2024 14:31:24,672	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 14:31:24,672	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 14:31:24,672	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 14:31:45,032	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M2_FALHA_BOB_FE1	
29/07/2024 14:31:45,032	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:31:45,032	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M2_FALHA_BOB_FE1	
29/07/2024 14:31:45,032	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:31:47,272	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M2_FALHA_BOB_AB1	
29/07/2024 14:31:47,272	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M2_FALHA_BOB_AB1	
29/07/2024 14:31:50,342	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M2_FALHA_BOB_AB2	
29/07/2024 14:31:50,342	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M2_FALHA_BOB_AB2	
29/07/2024 14:31:53,172	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M2_FALHA_BOB_AB2	
29/07/2024 14:31:53,172	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M2_FALHA_BOB_AB2	
29/07/2024 14:31:53,172	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M2_FALHA_BOB_AB2	
29/07/2024 14:31:54,392	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M2_FALHA_BOB_AB1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:31:54,392	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M2_FALHA_BOB_AB1	
29/07/2024 14:31:54,392	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M2_FALHA_BOB_AB1	
29/07/2024 14:31:55,332	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M2_FALHA_BOB_FE1	
29/07/2024 14:31:55,332	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:31:55,332	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M2_FALHA_BOB_FE1	
29/07/2024 14:31:55,332	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M2_FALHA_BOB_FE1	
29/07/2024 14:31:55,332	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:32:00,623	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 14:32:06,336	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 14:32:12,851	SE-MAF.01M2.11M2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 14:32:18,798	SE-MAF.01M2.11M2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 14:32:46,172	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Mola Descarregada	AL_11M2_MOLA_DESC	
29/07/2024 14:32:46,172	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:32:46,172	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Mola Descarregada	AL_11M2_MOLA_DESC	
29/07/2024 14:32:46,172	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:32:48,942	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Mola Descarregada	AL_11M2_MOLA_DESC	
29/07/2024 14:32:48,942	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Mola Descarregada	AL_11M2_MOLA_DESC	
29/07/2024 14:32:48,942	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Mola Descarregada	AL_11M2_MOLA_DESC	
29/07/2024 14:32:48,942	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:32:48,942	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:33:38,702	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M2_FALHA_CMD_FE	
29/07/2024 14:33:38,702	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M2_FALHA_CMD_FE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:33:38,722	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M2_FALHA_CMD_FE	
29/07/2024 14:33:38,722	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M2_FALHA_CMD_FE	
29/07/2024 14:33:38,722	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M2_FALHA_CMD_FE	
29/07/2024 14:33:43,491	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 14:33:43,491	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 14:33:43,492	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:33:43,492	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:33:43,492	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:33:43,492	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:33:43,492	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:33:43,492	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:33:50,922	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Falha Cmd Abertura	AL_11M2_FALHA_CMD_AB	
29/07/2024 14:33:50,922	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Falha Cmd Abertura	AL_11M2_FALHA_CMD_AB	
29/07/2024 14:33:50,942	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Cmd Abertura	AL_11M2_FALHA_CMD_AB	
29/07/2024 14:33:50,942	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Cmd Abertura	AL_11M2_FALHA_CMD_AB	
29/07/2024 14:33:50,942	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Cmd Abertura	AL_11M2_FALHA_CMD_AB	
29/07/2024 14:33:55,953	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 14:33:55,953	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 14:33:55,962	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:33:55,962	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:33:55,962	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:33:55,962	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:33:55,962	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:33:55,962	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:34:00,228	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 14:34:06,078	SE-MAF.01M2.11M2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 14:34:42,676	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M2-4	Pos	operador
29/07/2024 14:34:57,134	SE-MAF.01M2.31M2-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M2-4	Pos	operador
29/07/2024 14:35:17,822	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M2-4	Pos	operador
29/07/2024 14:35:37,382	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 14:35:37,382	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 14:35:37,391	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:35:37,391	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:35:37,391	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:35:37,391	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:35:37,391	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:35:37,391	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:35:39,524	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M2-4	Pos	operador
29/07/2024 14:35:43,224	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 14:35:43,224	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 14:35:43,231	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:35:43,231	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:35:43,231	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:35:43,231	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:35:43,231	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:35:43,231	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:35:52,163	SE-MAF.01M2.31M2-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M2-4	Pos	operador
29/07/2024 14:36:15,829	SE-MAF.01M2.31M2-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M2-4	Pos	operador
29/07/2024 14:36:24,811	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:36:24,811	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 14:36:24,811	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:36:24,811	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 14:36:24,811	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:36:24,811	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:36:39,262	SE-MAF.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 14:36:39,262	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:36:39,262	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:36:39,262	SE-MAF.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 14:36:39,262	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:36:39,262	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:37:09,892	SE-MAF.01M2.31M2-4	Alarme	31M2-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M2_SEC_4_FALHA_FE	
29/07/2024 14:37:09,892	SE-MAF.01M2.31M2-4	Alarme	31M2-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M2_SEC_4_FALHA_FE	
29/07/2024 14:37:09,912	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	31M2-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M2_SEC_4_FALHA_FE	
29/07/2024 14:37:09,912	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	31M2-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M2_SEC_4_FALHA_FE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:37:09,912	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	31M2-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M2_SEC_4_FALHA_FE	
29/07/2024 14:37:21,662	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 14:37:21,662	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:37:21,662	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:37:21,662	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 14:37:21,662	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:37:21,662	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:37:44,241	SE-MAF.01M2.31M2-4	Alarme	31M2-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M2_SEC_4_FALHA_AB	
29/07/2024 14:37:44,241	SE-MAF.01M2.31M2-4	Alarme	31M2-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M2_SEC_4_FALHA_AB	
29/07/2024 14:37:44,261	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	31M2-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M2_SEC_4_FALHA_AB	
29/07/2024 14:37:44,261	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	31M2-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M2_SEC_4_FALHA_AB	
29/07/2024 14:37:44,261	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	31M2-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M2_SEC_4_FALHA_AB	
29/07/2024 14:37:57,961	SE-MAF.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 14:37:57,961	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:37:57,961	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:37:57,961	SE-MAF.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 14:37:57,961	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:37:57,961	SE-MAF.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 14:37:57,961	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:37:57,961	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:38:36,174	SE-MAF.01M2.31M2-4	Alarme	ED1-3 Seccionadora 31M2-4-F.Vcc Motor	AL_11M2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
29/07/2024 14:38:36,174	SE-MAF.01M2.31M2-4	Alarme	ED1-3 Seccionadora 31M2-4-F.Vcc Motor	AL_11M2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
29/07/2024 14:38:36,181	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:38:36,181	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:38:38,938	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M2-4-F.Vcc Motor	AL_11M2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
29/07/2024 14:38:38,938	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M2-4-F.Vcc Motor	AL_11M2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
29/07/2024 14:38:38,938	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M2-4-F.Vcc Motor	AL_11M2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
29/07/2024 14:38:38,941	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:38:38,941	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:38:40,796	SE-MAF.01M2.31M2-4	Alarme	ED1-4 31M2-4-F.Vcc Cmd	AL_11M2_ED_FVCC_CMD	
29/07/2024 14:38:40,796	SE-MAF.01M2.31M2-4	Alarme	ED1-4 31M2-4-F.Vcc Cmd	AL_11M2_ED_FVCC_CMD	
29/07/2024 14:38:40,801	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:38:40,801	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:38:43,430	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	ED1-4 31M2-4-F.Vcc Cmd	AL_11M2_ED_FVCC_CMD	
29/07/2024 14:38:43,430	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	ED1-4 31M2-4-F.Vcc Cmd	AL_11M2_ED_FVCC_CMD	
29/07/2024 14:38:43,430	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	ED1-4 31M2-4-F.Vcc Cmd	AL_11M2_ED_FVCC_CMD	
29/07/2024 14:38:43,431	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:38:43,431	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:38:45,643	SE-MAF.01M2.31M2-4	Alarme	ED1-6 31M2-4-Manivela Ins.	AL_11M2_ED_SEC_4_MANIVELA	
29/07/2024 14:38:45,643	SE-MAF.01M2.31M2-4	Alarme	ED1-6 31M2-4-Manivela Ins.	AL_11M2_ED_SEC_4_MANIVELA	
29/07/2024 14:38:47,839	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	ED1-6 31M2-4-Manivela Ins.	AL_11M2_ED_SEC_4_MANIVELA	
29/07/2024 14:38:47,839	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	ED1-6 31M2-4-Manivela Ins.	AL_11M2_ED_SEC_4_MANIVELA	
29/07/2024 14:38:47,839	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	ED1-6 31M2-4-Manivela Ins.	AL_11M2_ED_SEC_4_MANIVELA	
29/07/2024 14:39:32,274	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:39:32,274	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	
29/07/2024 14:39:32,281	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:39:32,281	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:39:34,836	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	
29/07/2024 14:39:34,836	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	
29/07/2024 14:39:34,836	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	
29/07/2024 14:39:34,841	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:39:34,841	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:40:09,604	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	ED4-1 11M2-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_FE	
29/07/2024 14:40:09,604	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	ED4-1 11M2-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_FE	
29/07/2024 14:40:11,827	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED4-1 11M2-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_FE	
29/07/2024 14:40:11,827	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED4-1 11M2-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_FE	
29/07/2024 14:40:11,827	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED4-1 11M2-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_FE	
29/07/2024 14:40:12,954	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	ED4-2 11M2-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_AB1	
29/07/2024 14:40:12,954	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	ED4-2 11M2-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_AB1	
29/07/2024 14:40:15,168	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED4-2 11M2-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_AB1	
29/07/2024 14:40:15,168	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED4-2 11M2-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_AB1	
29/07/2024 14:40:15,168	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED4-2 11M2-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_AB1	
29/07/2024 14:40:15,998	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	ED4-3 11M2-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_AB2	
29/07/2024 14:40:15,998	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	ED4-3 11M2-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_AB2	
29/07/2024 14:40:17,840	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED4-3 11M2-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_AB2	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:40:17,840	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED4-3 11M2-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_AB2	
29/07/2024 14:40:17,840	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED4-3 11M2-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_AB2	
29/07/2024 14:40:19,235	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	ED4-4 11M2-F.Vcc Cubiculo	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_CUB	
29/07/2024 14:40:19,235	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	ED4-4 11M2-F.Vcc Cubiculo	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_CUB	
29/07/2024 14:40:21,550	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED4-4 11M2-F.Vcc Cubiculo	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_CUB	
29/07/2024 14:40:21,550	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED4-4 11M2-F.Vcc Cubiculo	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_CUB	
29/07/2024 14:40:21,550	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED4-4 11M2-F.Vcc Cubiculo	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_CUB	
29/07/2024 14:40:22,665	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	ED4-5 11M2-F.Vcc Motor	AL_11M2_ED_FVCC_MOT	
29/07/2024 14:40:22,665	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	ED4-5 11M2-F.Vcc Motor	AL_11M2_ED_FVCC_MOT	
29/07/2024 14:40:22,671	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:40:22,671	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:40:25,421	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED4-5 11M2-F.Vcc Motor	AL_11M2_ED_FVCC_MOT	
29/07/2024 14:40:25,421	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED4-5 11M2-F.Vcc Motor	AL_11M2_ED_FVCC_MOT	
29/07/2024 14:40:25,421	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED4-5 11M2-F.Vcc Motor	AL_11M2_ED_FVCC_MOT	
29/07/2024 14:40:25,422	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:40:25,422	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:41:14,506	SE-MAF.01M2	Alarme	ED5-2 11M2-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M2_ED_CABOS_PORTA_AB	
29/07/2024 14:41:14,506	SE-MAF.01M2	Alarme	ED5-2 11M2-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M2_ED_CABOS_PORTA_AB	
29/07/2024 14:41:16,393	SE-MAF.01M2	Normal	ED5-2 11M2-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M2_ED_CABOS_PORTA_AB	
29/07/2024 14:41:16,393	SE-MAF.01M2	Normal	ED5-2 11M2-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M2_ED_CABOS_PORTA_AB	
29/07/2024 14:41:16,393	SE-MAF.01M2	Normal	ED5-2 11M2-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M2_ED_CABOS_PORTA_AB	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:41:18,655	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	ED5-3 11M3-Falha Interna	AL_11M2_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
29/07/2024 14:41:18,655	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	ED5-3 11M3-Falha Interna	AL_11M2_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
29/07/2024 14:41:22,161	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED5-3 11M3-Falha Interna	AL_11M2_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
29/07/2024 14:41:22,161	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED5-3 11M3-Falha Interna	AL_11M2_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
29/07/2024 14:41:22,161	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED5-3 11M3-Falha Interna	AL_11M2_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
29/07/2024 14:42:02,449	SE-MAF.01M2	Alarme	ED6-14 11M2-Porta Cub. Ab.	AL_11M2_ED_CUB_PORTA_AB	
29/07/2024 14:42:02,449	SE-MAF.01M2	Alarme	ED6-14 11M2-Porta Cub. Ab.	AL_11M2_ED_CUB_PORTA_AB	
29/07/2024 14:42:04,722	SE-MAF.01M2	Normal	ED6-14 11M2-Porta Cub. Ab.	AL_11M2_ED_CUB_PORTA_AB	
29/07/2024 14:42:04,722	SE-MAF.01M2	Normal	ED6-14 11M2-Porta Cub. Ab.	AL_11M2_ED_CUB_PORTA_AB	
29/07/2024 14:42:04,722	SE-MAF.01M2	Normal	ED6-14 11M2-Porta Cub. Ab.	AL_11M2_ED_CUB_PORTA_AB	
29/07/2024 14:42:07,018	SE-MAF.01M2	Alarme	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M2_ED_MDJ_TP_AB	
29/07/2024 14:42:07,018	SE-MAF.01M2	Alarme	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M2_ED_MDJ_TP_AB	
29/07/2024 14:42:09,662	SE-MAF.01M2	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M2_ED_MDJ_TP_AB	
29/07/2024 14:42:09,662	SE-MAF.01M2	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M2_ED_MDJ_TP_AB	
29/07/2024 14:42:09,662	SE-MAF.01M2	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M2_ED_MDJ_TP_AB	
29/07/2024 14:42:11,669	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	ED6-16 11M2-Pres. V Saida	AL_11M2_ED_PRES_V_SAIDA	
29/07/2024 14:42:11,669	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	ED6-16 11M2-Pres. V Saida	AL_11M2_ED_PRES_V_SAIDA	
29/07/2024 14:42:14,343	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED6-16 11M2-Pres. V Saida	AL_11M2_ED_PRES_V_SAIDA	
29/07/2024 14:42:14,343	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED6-16 11M2-Pres. V Saida	AL_11M2_ED_PRES_V_SAIDA	
29/07/2024 14:42:14,343	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED6-16 11M2-Pres. V Saida	AL_11M2_ED_PRES_V_SAIDA	
29/07/2024 14:44:54,044	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:44:54,044	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:44:54,044	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:44:54,044	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:44:54,044	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:44:57,466	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 14:44:57,466	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 14:44:57,468	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 14:44:57,468	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 14:44:57,469	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 14:44:57,469	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 14:44:57,470	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 14:44:57,470	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 14:44:57,490	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:44:57,490	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:44:57,490	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:44:57,490	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:44:57,490	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:44:57,494	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 14:44:57,494	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 14:44:57,494	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 14:44:57,494	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 14:44:57,494	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 14:44:57,494	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 14:45:03,124	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:45:03,124	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 14:45:03,124	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 14:45:03,124	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 14:45:03,124	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 14:45:06,544	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 14:45:06,544	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 14:45:06,544	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 14:45:06,544	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 14:45:06,546	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 14:45:06,546	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 14:45:06,702	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 14:45:06,702	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 14:45:06,737	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 14:45:06,737	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 14:45:06,737	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 14:45:06,737	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 14:45:06,742	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 14:45:06,742	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 14:45:06,742	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 14:45:06,742	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 14:45:06,745	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:45:06,745	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:45:06.745	SE-MAF.02T1BT.31T1-	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	4				
29/07/2024 14:45:06,745	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:45:06,745	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:45:06,745	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:45:06,745	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:45:06,745	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:45:06,757	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:45:06,757	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:45:06,757	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:45:06,757	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:45:56,005	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 14:45:56,005	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 14:45:56,011	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 14:45:56,011	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 14:45:56,011	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 14:45:56,011	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 14:45:56,011	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 14:45:56,011	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 14:45:56,011	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 14:45:56,011	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 14:45:56,014	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:45:56,014	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 14:45:56,014	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 14:45:56,014	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 14:45:56,014	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 14:46:21,246	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 14:46:21,246	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 14:46:21,246	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 14:46:21,246	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 14:46:21,246	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 14:46:21,801	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
29/07/2024 14:46:21,801	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
29/07/2024 14:46:21,959	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 14:46:21,959	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 14:46:24,669	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 14:46:24,669	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 14:46:31,227	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
29/07/2024 14:46:31,227	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
29/07/2024 14:47:28,573	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 14:47:28,573	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 14:47:28,573	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 14:47:28,579	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 14:47:28,579	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 14:47:28,579	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:47:28,587	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
29/07/2024 14:47:28,587	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
29/07/2024 14:47:28,587	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
29/07/2024 14:47:28,589	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
29/07/2024 14:47:28,589	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:47:28,589	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:47:28,589	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
29/07/2024 14:47:28,589	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:47:28,589	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
29/07/2024 14:47:28,589	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:47:28,589	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:55:10,684	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 14:55:17,926	SE-MAF.01M2.11M2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 14:55:39,243	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:55:39,243	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:55:39,244	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:55:39,244	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:55:39,244	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:55:39,285	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 14:55:39,285	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 14:55:39,285	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:55:39,285	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 14:55:39,287	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 14:55:39,287	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 14:55:39,317	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 14:55:39,317	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 14:55:39,319	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 14:55:39,319	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 14:55:39,321	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 14:55:39,321	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 14:55:39,327	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:55:39,327	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:55:39,328	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:55:39,328	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:55:39,328	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:55:57,969	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:55:57,969	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:55:57,969	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:55:57,969	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:55:57,969	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:55:58,012	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:55:58,012	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 14:55:58,015	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 14:55:58,015	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 14:55:58,047	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 14:55:58,047	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 14:55:58,047	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 14:55:58,047	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 14:55:58,047	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 14:55:58,059	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:55:58,059	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:55:58,059	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:55:58,059	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:55:58,059	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:56:47,827	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 14:56:47,827	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 14:56:47,880	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 14:56:47,880	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 14:56:47,890	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:56:47,890	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:56:47,890	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:56:47,890	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:56:47,890	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:56:47,890	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:56:55,122	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 14:56:55,122	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 14:56:55,122	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 14:56:55,127	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 14:56:55,127	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 14:56:55,127	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 14:56:55,131	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:56:55,131	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:56:55,131	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:56:55,131	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:56:55,131	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:56:55,131	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:56:55,131	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:56:55,131	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 14:56:55,131	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 14:57:45,383	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:57:45,383	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:57:45,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:57:45,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:57:45,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 14:57:45,424	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 14:57:45,424	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 14:57:45,424	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 14:57:45,424	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 14:57:45,426	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 14:57:45,426	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 14:57:45,556	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 14:57:45,556	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 14:57:45,556	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 14:57:45,558	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 14:57:45,558	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 14:57:45,558	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 14:57:45,558	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 14:57:45,558	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 14:57:45,558	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 14:57:45,572	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 14:57:45,572	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 14:57:45,572	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 14:57:45,572	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 14:57:45,573	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:57:45,573	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 14:57:45,573	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:04:31,346	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
29/07/2024 15:04:31,346	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
29/07/2024 15:04:31,346	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
29/07/2024 15:04:31,346	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
29/07/2024 15:04:31,347	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
29/07/2024 15:04:31,347	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
29/07/2024 15:04:31,347	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
29/07/2024 15:04:31,347	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
29/07/2024 15:04:31,347	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
29/07/2024 15:04:31,347	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
29/07/2024 15:04:31,347	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
29/07/2024 15:04:32,447	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
29/07/2024 15:04:32,447	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
29/07/2024 15:04:32,447	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
29/07/2024 15:04:32,447	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
29/07/2024 15:04:32,447	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
29/07/2024 15:04:32,447	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
29/07/2024 15:04:32,447	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
29/07/2024 15:04:32,447	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
29/07/2024 15:04:32,447	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:04:32,447	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
29/07/2024 15:04:32,447	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
29/07/2024 15:05:02,064	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	operador
29/07/2024 15:05:02,064	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED5-3 11M3-Falha Interna	AL_11M2_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.01M2	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M2_ED_MDJ_TP_AB	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M2_FALHA_BOB_AB2	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Cmd Abertura	AL_11M2_FALHA_CMD_AB	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED4-5 11M2-F.Vcc Motor	AL_11M2_ED_FVCC_MOT	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	ED1-6 31M2-4-Manivela Ins.	AL_11M2_ED_SEC_4_MANIVELA	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED4-4 11M2-F.Vcc Cubiculo	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_CUB	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M2_FALHA_BOB_FE1	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLQ_TRIP	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED4-2 11M2-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_AB1	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	ED1-4 31M2-4-F.Vcc Cmd	AL_11M2_ED_FVCC_CMD	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	operador
29/07/2024 15:05:02,065	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	31M2-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M2_SEC_4_FALHA_FE	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.01M2	Normal	ED6-14 11M2-Porta Cub. Ab.	AL_11M2_ED_CUB_PORTA_AB	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.01M2	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M2_SUP_VCC_120V	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M2-4-F.Vcc Motor	AL_11M2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED4-3 11M2-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_AB2	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M2_FALHA_BOB_AB1	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Mola Descarregada	AL_11M2_MOLA_DESC	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
29/07/2024 15:05:02,066	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M2_FALHA_CMD_FE	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01M2	Normal	ED5-2 11M2-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M2_ED_CABOS_PORTA_AB	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED4-1 11M2-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M2_ED_FVCC_CMD_FE	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	31M2-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M2_SEC_4_FALHA_AB	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
29/07/2024 15:05:02,067	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	operador
29/07/2024 15:05:02,068	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED6-16 11M2-Pres. V Saida	AL_11M2_ED_PRES_V_SAIDA	operador
29/07/2024 15:05:02,068	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
29/07/2024 15:09:34,233	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
29/07/2024 15:09:42,263	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M2-4	Pos	operador
29/07/2024 15:09:51,587	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 15:11:05,892	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 15:11:11,396	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:11:11,396	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 15:11:11,397	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:11:11,397	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
29/07/2024 15:11:11,405	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:11:11,405	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:11:11,405	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:11:11,405	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:11:11,405	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:11:11,405	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:11:20,984	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 15:11:24,411	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 15:11:24,411	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:11:24,411	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:11:24,411	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 15:11:24,411	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:11:24,411	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 15:11:24,411	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:11:24,411	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:11:24,411	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:11:24,411	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:11:24,411	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:11:24,411	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:11:24,411	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:11:28,731	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 15:11:28,733	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
29/07/2024 15:11:28,741	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:11:28,741	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:11:28,741	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:11:36,918	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:12:22,268	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:12:22,268	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:12:22,268	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:12:23,661	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:12:23,691	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:12:23,691	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:12:23,691	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:12:23,694	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:12:23,694	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:12:23,694	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:12:23,699	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:12:23,699	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:12:23,699	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:12:31,370	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 15:12:37,008	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
29/07/2024 15:12:43,051	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:12:43,056	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:12:43,059	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:12:43,059	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:12:43,059	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:12:46,604	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:12:46,604	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:12:46,605	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:12:47,999	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 15:12:48,026	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:12:48,029	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:12:48,031	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 15:12:48,034	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:12:48,034	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:12:48,035	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:12:48,039	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:12:48,039	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:12:48,039	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:12:58,141	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:12:58,146	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:12:58,149	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:12:58,149	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:12:58,149	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:13:05,082	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:13:05,082	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:13:05,083	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:13:06,481	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 15:13:06,508	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:13:06,508	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:13:06,509	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:13:06,511	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 15:13:06,512	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:13:06,515	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:13:06,515	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:13:06,515	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:13:06,515	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:13:14,077	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:13:14,081	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:13:14,084	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:13:14,084	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:13:14,084	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:13:56,046	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:13:56,046	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:13:56,046	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:13:57,447	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:13:57,447	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 15:13:57,449	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 15:13:57,472	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:13:57,477	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:13:57,484	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:13:57,484	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:13:57,484	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:13:57,605	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 15:13:57,617	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 15:13:57,626	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:13:57,626	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:13:57,626	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:13:57,627	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:13:57,629	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 15:13:57,629	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 15:13:57,642	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:13:57,642	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:13:57,646	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:13:57,646	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:13:57,647	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:13:57,647	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:13:57,647	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:13:57,647	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:13:57,655	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:13:57,655	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:14:08,523	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:14:08,525	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:14:08,528	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:14:08,528	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:14:08,528	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:14:14,180	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:14:14,180	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:14:14,181	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:14:14,181	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:14:14,189	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:14:14,189	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:14:14,189	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:14:14,189	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:14:14,189	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:14:14,189	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:14:23,209	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 15:14:23,209	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 15:14:23,209	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 15:14:23,209	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 15:14:25,770	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 15:14:25,770	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 15:14:30,646	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
29/07/2024 15:14:33,048	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:14:33,048	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 15:14:35,648	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLK_TRIP	
29/07/2024 15:14:35,668	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
29/07/2024 15:14:45,878	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:14:45,882	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:14:45,882	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:14:47,271	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:14:47,271	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 15:14:47,275	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 15:15:01,308	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLK_TRIP	
29/07/2024 15:15:01,340	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:15:01,343	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:15:01,348	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:15:01,348	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:15:01,348	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:15:01,481	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 15:15:07,873	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
29/07/2024 15:15:16,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 15:15:16,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 15:15:16,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 15:15:16,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
29/07/2024 15:15:16,146	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:15:16,146	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:15:16,147	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:15:16,147	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:15:16,155	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:15:16,155	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:15:16,155	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:15:16,155	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:15:16,167	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:15:16,167	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:15:21,889	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 15:15:21,897	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:15:21,899	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 15:15:21,899	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:15:21,899	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:15:21,900	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:15:21,901	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 15:15:26,375	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:15:26,375	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:15:26,376	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:15:26,376	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:15:26,376	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:15:26,376	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:15:26,376	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:15:26,376	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:15:26,376	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:15:26,376	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:15:30,235	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 15:15:30,235	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 15:15:30,235	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 15:15:30,235	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 15:15:30,235	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 15:15:30,235	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 15:15:30,235	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 15:15:30,235	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 15:15:35,327	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:15:35,330	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:15:35,333	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:15:35,333	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:15:35,333	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:15:38,543	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 15:15:38,543	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 15:16:01,993	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 15:16:07,768	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 15:16:32,717	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:16:32,717	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:16:32,718	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:16:34,111	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 15:16:34,113	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:16:34,115	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 15:16:34,140	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
29/07/2024 15:16:34,141	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:16:34,143	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:16:34,145	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 15:16:34,145	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 15:16:34,147	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:16:34,147	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:16:34,148	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:16:34,148	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:16:34,148	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:16:34,148	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:16:39,173	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:16:39,178	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:16:39,178	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:16:39,178	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:16:40,135	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:16:40,135	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:16:40,138	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:16:41,529	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:16:41,533	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 15:16:41,533	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 15:16:41,559	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:16:41,561	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 15:16:41,563	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 15:16:41,563	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:16:41,566	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:16:41,567	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:16:41,567	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:16:41,568	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:16:41,568	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:16:41,568	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:16:56,593	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:16:56,598	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:16:56,598	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:16:56,598	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:16:57,553	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:16:57,553	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:16:57,554	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:16:58,949	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:16:58,949	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 15:16:58,951	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 15:16:58,979	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 15:16:58,981	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 15:16:58,983	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:16:58,985	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLKQ_INST	
29/07/2024 15:16:58,985	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:16:58,985	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLKQ_INST	
29/07/2024 15:16:58,988	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLKQ_INST	
29/07/2024 15:16:58,990	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:16:58,990	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:16:58,990	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:17:19,013	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:17:19,018	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:17:19,018	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:17:19,018	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:17:19,973	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLKQ_INST	
29/07/2024 15:17:19,973	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLKQ_INST	
29/07/2024 15:17:19,974	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLKQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:17:21,369	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 15:17:21,369	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 15:17:21,370	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
29/07/2024 15:17:21,371	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:17:21,399	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:17:21,403	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 15:17:21,403	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 15:17:21,404	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:17:21,405	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:17:21,405	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:17:21,405	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:17:21,406	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:17:21,408	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:17:21,408	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:17:21,408	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:17:21,508	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 15:17:21,515	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:17:39,152	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:17:39,158	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:17:39,158	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:17:39,158	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:17:58,981	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 15:18:13,532	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 15:18:17,810	SE-MAF.01M2.11M2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
29/07/2024 15:18:25,506	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
29/07/2024 15:18:52,899	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
29/07/2024 15:19:05,281	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 15:19:21,041	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:19:21,041	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:19:21,042	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:19:23,237	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
29/07/2024 15:19:23,265	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:19:23,265	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
29/07/2024 15:19:23,266	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:19:23,267	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:19:23,267	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:19:23,268	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:19:23,268	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:19:23,268	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:19:23,268	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:19:36,145	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:19:36,145	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:19:36,148	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:19:36,148	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:19:36,148	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:19:44,139	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:19:44,139	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:19:44,140	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:19:46,335	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
29/07/2024 15:19:46,365	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:19:46,366	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:19:46,368	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:19:46,368	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:19:46,368	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:19:46,493	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 15:19:46,499	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 15:19:46,513	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
29/07/2024 15:19:46,515	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:19:46,515	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:19:46,518	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:19:46,532	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:19:46,532	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:19:46,537	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:19:46,537	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:19:46,547	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:19:46,547	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:19:46,547	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:19:46,547	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:19:46,555	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:19:46,555	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:19:50,685	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:19:50,686	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:19:50,688	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:19:50,688	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:19:50,688	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:19:54,958	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
29/07/2024 15:19:54,978	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
29/07/2024 15:20:02,677	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:20:02,677	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:20:02,682	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:20:02,682	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:20:02,684	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:20:02,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:20:02,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:20:02,684	SE-MAF.02T1BT.31T1-	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	4				
29/07/2024 15:20:02,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:20:02,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:20:21,695	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
29/07/2024 15:20:30,047	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
29/07/2024 15:20:30,056	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:20:30,057	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:20:30,057	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:20:32,250	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
29/07/2024 15:20:32,278	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
29/07/2024 15:20:32,281	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:20:32,281	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:20:32,281	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:20:32,284	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:20:32,284	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:20:32,287	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:20:32,287	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:20:32,287	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:20:42,444	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:20:42,444	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:20:42,447	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:20:42,447	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:20:42,447	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:20:58,877	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 15:20:58,877	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 15:21:02,447	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLK_TRIP	
29/07/2024 15:21:02,467	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
29/07/2024 15:21:12,891	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:21:12,891	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:21:12,892	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:21:15,086	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
29/07/2024 15:21:20,640	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 15:21:30,593	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
29/07/2024 15:21:33,458	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLK_TRIP	
29/07/2024 15:21:33,494	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:21:33,495	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:21:33,498	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:21:33,498	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:21:33,498	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:21:33,630	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 15:21:40,208	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
29/07/2024 15:21:40,251	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:21:40,251	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:21:40,252	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:21:40,252	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:21:40,254	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:21:40,254	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:21:40,254	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:21:40,254	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:21:40,266	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:21:40,266	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:21:45,512	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 15:21:45,524	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
29/07/2024 15:21:45,527	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:21:45,527	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:21:45,528	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:21:58,868	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:21:58,868	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:21:58,871	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:21:58,871	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:21:58,874	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:21:58,874	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:21:58,874	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:21:58,874	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:21:58,874	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:21:58,874	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:22:46,088	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 15:22:48,657	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 15:22:48,657	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 15:22:57,796	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:22:57,797	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:22:57,797	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:22:57,797	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:22:57,799	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:23:07,727	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 15:23:15,491	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:23:15,491	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:23:15,492	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:23:17,686	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
29/07/2024 15:23:17,714	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
29/07/2024 15:23:17,714	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
29/07/2024 15:23:17,716	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:23:17,717	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:23:17,717	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:23:17,717	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:23:17,717	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:23:17,717	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:23:17,718	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:23:27,746	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:23:27,747	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:23:27,747	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:23:27,747	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:23:28,717	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:23:28,717	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:23:28,718	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:23:30,912	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
29/07/2024 15:23:30,940	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
29/07/2024 15:23:30,943	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:23:30,943	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:23:30,944	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:23:30,946	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:23:30,947	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:23:30,947	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:23:30,947	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:23:45,976	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:23:45,977	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:23:45,977	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:23:45,977	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:23:46,943	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:23:46,943	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:23:46,944	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:23:49,138	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
29/07/2024 15:23:49,166	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
29/07/2024 15:23:49,169	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:23:49,169	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:23:49,170	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:23:49,174	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:23:49,177	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:23:49,177	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:23:49,177	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:24:09,206	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:24:09,208	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:24:09,208	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:24:09,208	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:24:10,169	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:24:10,169	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:24:10,169	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:24:12,364	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
29/07/2024 15:24:12,364	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
29/07/2024 15:24:12,394	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
29/07/2024 15:24:12,394	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:24:12,396	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:24:12,397	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:24:12,397	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:24:12,397	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:24:12,397	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:24:12,397	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:24:12,397	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:24:12,497	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 15:24:12,504	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:24:23,246	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:24:23,247	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:24:23,247	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:24:23,247	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:25:02,812	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do SEF	SEF	operador
29/07/2024 15:25:26,294	SE-MAF.01M2.11M2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do SEF	SEF	operador
29/07/2024 15:26:39,967	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
29/07/2024 15:26:42,962	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	SEF - Disparo	AL_11M2_TRIP_SEF	
29/07/2024 15:26:50,852	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	SEF - Disparo	AL_11M2_TRIP_SEF	
29/07/2024 15:27:03,437	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
29/07/2024 15:27:25,732	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 15:27:35,242	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 15:27:50,405	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 15:28:15,231	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 15:28:20,714	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:28:44,401	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:28:44,401	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:28:44,401	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:28:44,450	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 15:28:44,475	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:28:44,476	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 15:28:44,478	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:28:44,487	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:28:44,487	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:28:44,487	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:28:44,489	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:28:44,489	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:28:44,489	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:29:02,898	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:29:02,899	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:29:02,899	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:29:02,899	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:29:02,899	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:29:07,731	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:29:07,731	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:29:07,732	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:29:07,780	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 15:29:07,805	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:29:07,806	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 15:29:07,808	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:29:07,809	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:29:07,809	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:29:07,809	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:29:07,819	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:29:07,819	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:29:07,820	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:29:12,408	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:29:12,409	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:29:12,417	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:29:12,417	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:29:12,417	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:29:19,422	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
29/07/2024 15:29:21,613	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:29:21,613	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:29:21,614	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:29:21,662	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 15:29:21,688	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 15:29:21,695	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:29:21,698	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:29:21,701	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:29:21,701	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:29:21,701	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:29:21,709	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:29:21,709	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:29:21,709	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:29:22,131	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 15:29:27,568	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:29:27,569	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:29:27,577	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:29:27,577	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:29:27,577	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:29:28,711	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
29/07/2024 15:29:46,065	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:29:46,065	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:29:46,066	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:29:46,114	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 15:29:46,116	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 15:29:46,118	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 15:29:46,144	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:29:46,146	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:29:46,147	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:29:46,147	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:29:46,147	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:29:46,272	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 15:29:46,286	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 15:29:46,288	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 15:29:46,290	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 15:29:46,292	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 15:29:46,303	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:29:46,303	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:29:46,304	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:29:46,312	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:29:46,312	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:29:46,317	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:29:46,317	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:29:46,326	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:29:46,326	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:29:46,326	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:29:46,326	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:29:46,334	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:29:46,334	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:29:52,400	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:29:52,404	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:29:52,407	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:29:52,407	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:29:52,407	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:29:57,885	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:29:57,885	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:29:57,886	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:29:57,886	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:29:57,894	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:29:57,894	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:29:57,894	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:29:57,894	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:29:57,894	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:29:57,894	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:30:17,038	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 15:30:17,038	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 15:30:19,448	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLQ_TRIP	
29/07/2024 15:30:19,468	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
29/07/2024 15:30:25,245	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:30:25,245	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:30:25,245	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:30:25,292	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:30:25,294	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 15:30:25,296	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 15:30:25,766	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 15:30:25,768	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:30:25,768	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 15:30:36,108	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLQ_TRIP	
29/07/2024 15:30:36,135	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:30:36,140	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:30:36,148	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:30:36,148	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:30:36,148	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:30:36,278	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 15:30:42,838	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
29/07/2024 15:30:42,883	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:30:42,883	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:30:42,887	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:30:42,887	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:30:42,888	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:30:42,888	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:30:42,888	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:30:42,888	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:30:42,896	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:30:42,896	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:30:48,330	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 15:30:48,330	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 15:30:48,334	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 15:30:48,336	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 15:30:48,342	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 15:30:48,344	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:30:48,344	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 15:30:48,347	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:30:48,349	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:30:48,349	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:30:51,528	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 15:30:51,528	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 15:30:56,599	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:30:56,599	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:30:56,603	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:30:56,603	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:30:56,606	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:30:56,606	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:30:56,606	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:30:56,606	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:30:56,606	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:30:56,606	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:30:59,300	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:30:59,305	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:30:59,308	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:30:59,308	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:30:59,308	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:31:05,848	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 15:31:45,011	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 15:32:08,845	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 15:32:20,441	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:32:20,441	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:32:20,441	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:32:20,489	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 15:32:20,491	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 15:32:20,493	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 15:32:20,511	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 15:32:20,513	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 15:32:20,513	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:32:20,518	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
29/07/2024 15:32:20,519	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:32:20,526	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:32:20,526	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:32:20,526	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:32:20,529	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:32:20,529	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:32:20,529	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:32:25,549	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:32:25,556	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:32:25,556	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:32:25,556	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:32:26,511	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:32:26,511	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:32:26,511	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:32:26,559	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 15:32:26,563	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 15:32:26,563	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 15:32:27,033	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:32:27,033	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 15:32:27,035	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 15:32:27,055	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 15:32:27,055	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:32:27,057	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 15:32:27,067	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 15:32:27,069	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:32:27,069	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:32:27,069	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 15:32:27,073	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:32:27,073	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:32:27,073	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:32:27,076	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:32:27,076	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:32:27,076	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:32:42,099	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:32:42,106	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:32:42,106	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:32:42,106	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:32:43,057	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:32:43,057	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:32:43,057	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:32:43,105	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 15:32:43,107	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:32:43,107	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 15:32:43,577	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 15:32:43,577	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 15:32:43,579	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:32:43,597	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 15:32:43,599	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 15:32:43,601	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 15:32:43,609	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:32:43,611	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:32:43,611	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 15:32:43,611	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 15:32:43,615	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:32:43,615	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:32:43,615	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:32:43,618	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:32:43,618	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:32:43,618	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:33:03,637	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:33:03,638	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:33:03,638	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:33:03,638	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:33:04,601	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:33:04,601	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:33:04,602	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:33:04,647	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 15:33:04,649	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 15:33:04,651	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 15:33:05,121	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 15:33:05,123	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:33:05,123	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 15:33:05,123	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
29/07/2024 15:33:05,141	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 15:33:05,143	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 15:33:05,145	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 15:33:05,148	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:33:05,149	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:33:05,155	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:33:05,155	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
29/07/2024 15:33:05,155	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
29/07/2024 15:33:05,158	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:33:05,158	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:33:05,158	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:33:05,159	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:33:05,159	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:33:05,160	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:33:05,266	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 15:33:05,273	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:33:22,180	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:33:22,187	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:33:22,187	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:33:22,187	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:33:32,075	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:33:32,075	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:33:32,076	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:33:32,124	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 15:33:32,124	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 15:33:32,126	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 15:33:32,144	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 15:33:32,148	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 15:33:32,148	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 15:33:32,159	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:33:32,160	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:33:32,161	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:33:32,161	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:33:32,162	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:33:32,169	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:33:32,169	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:33:32,169	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:33:38,145	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:33:38,145	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:33:38,146	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:33:38,194	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 15:33:38,196	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 15:33:38,198	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 15:33:38,214	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 15:33:38,216	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 15:33:38,218	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 15:33:38,231	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:33:38,231	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:33:38,232	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:33:46,020	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:33:46,024	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:33:46,027	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:33:46,027	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:33:46,027	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:34:01,178	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 15:34:14,153	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:34:19,367	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
29/07/2024 15:34:31,466	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
29/07/2024 15:34:33,404	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 15:34:43,094	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 15:35:30,139	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:35:30,139	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:35:30,139	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:35:30,191	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 15:35:30,211	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 15:35:30,219	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:35:30,219	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:35:30,227	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:35:30,227	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:35:30,227	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:35:30,231	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:35:30,231	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:35:30,231	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:35:38,351	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:35:38,354	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:35:38,357	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:35:38,357	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:35:38,357	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:35:41,237	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
29/07/2024 15:35:46,381	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:35:46,381	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:35:46,381	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:35:46,451	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 15:35:46,479	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:35:46,481	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:35:46,487	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:35:46,487	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:35:46,487	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:35:46,609	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 15:35:46,621	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 15:35:46,625	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 15:35:46,641	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:35:46,641	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:35:46,641	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:35:46,656	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:35:46,656	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:35:46,659	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:35:46,659	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:35:46,666	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:35:46,666	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:35:46,666	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:35:46,666	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:35:46,674	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:35:46,674	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:35:51,321	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:35:51,324	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:35:51,327	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:35:51,327	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:35:51,327	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:35:56,551	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:35:56,551	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:35:56,552	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:35:56,552	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:35:56,554	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:35:56,554	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:35:56,554	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:35:56,554	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:35:56,554	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:35:56,554	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:36:01,991	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:36:01,991	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:36:01,991	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:36:02,041	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 15:36:02,069	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:36:02,071	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:36:02,077	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:36:02,077	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:36:02,077	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:36:02,199	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 15:36:02,215	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 15:36:02,219	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 15:36:02,229	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:36:02,229	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:36:02,231	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:36:02,246	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:36:02,246	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:36:02,249	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:36:02,249	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:36:02,256	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:36:02,256	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:36:02,256	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:36:02,256	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:36:02,266	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:36:02,266	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:36:08,651	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:36:08,651	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:36:08,652	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:36:08,652	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:36:08,654	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:36:08,654	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:36:08,654	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:36:08,654	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:36:08,654	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:36:08,654	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:36:10,581	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:36:10,584	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:36:10,587	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:36:10,587	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:36:10,587	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:36:12,288	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 15:36:13,681	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:36:13,681	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:36:13,681	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:36:13,731	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 15:36:13,755	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 15:36:13,759	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:36:13,761	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:36:13,767	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:36:13,767	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:36:13,767	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:36:13,771	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:36:13,771	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:36:13,771	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:36:13,995	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
29/07/2024 15:36:20,271	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:36:20,274	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:36:20,277	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:36:20,277	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:36:20,277	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:36:38,827	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 15:36:38,827	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 15:36:42,117	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLK_TRIP	
29/07/2024 15:36:42,137	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
29/07/2024 15:36:46,641	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:36:46,641	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:36:46,643	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:36:46,694	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 15:36:47,034	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
29/07/2024 15:36:47,286	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:36:56,197	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLK_TRIP	
29/07/2024 15:36:56,229	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:36:56,232	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:36:56,237	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:36:56,237	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:36:56,237	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:36:56,370	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 15:37:03,637	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
29/07/2024 15:37:03,682	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:37:03,682	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:37:03,683	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:37:03,683	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:37:03,686	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:37:03,686	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:37:03,686	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:37:03,686	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:37:03,695	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:37:03,695	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:37:09,518	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 15:37:09,522	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
29/07/2024 15:37:09,532	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:37:09,534	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
29/07/2024 15:37:09,537	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:37:09,537	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:37:09,537	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:37:18,421	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:37:18,421	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:37:18,422	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:37:18,422	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:37:18,427	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:37:18,427	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:37:18,427	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:37:18,427	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:37:18,427	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:37:18,427	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:37:36,956	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 15:37:36,956	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:37:43,186	SE-MAF.01M2.11M2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
29/07/2024 15:37:49,473	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:37:49,474	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:37:49,477	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:37:49,477	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:37:49,477	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:37:51,137	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 15:38:02,973	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:38:02,973	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:38:02,973	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:38:03,103	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:38:03,103	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:38:03,105	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:38:15,867	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:38:15,867	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:38:15,868	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:38:16,258	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
29/07/2024 15:38:16,289	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
29/07/2024 15:38:16,291	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:38:16,294	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
29/07/2024 15:38:16,297	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:38:16,297	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:38:16,298	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:38:16,298	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:38:16,298	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:38:16,298	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:38:26,319	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:38:26,327	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:38:26,327	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:38:26,327	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:38:57,161	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
29/07/2024 15:38:59,687	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 15:39:20,347	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
29/07/2024 15:39:21,654	SE-MAF.01M2.11M2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 79	79	operador
29/07/2024 15:39:24,281	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 15:39:32,335	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:39:32,335	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:39:32,338	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:39:32,385	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 15:39:32,977	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:39:33,001	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 15:39:33,011	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:39:33,013	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:39:33,013	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:39:33,013	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:39:33,016	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:39:33,018	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:39:33,018	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:39:33,018	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:39:44,001	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:39:44,001	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:39:44,004	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:39:44,051	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 15:39:44,643	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:39:44,667	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 15:39:44,677	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:39:44,679	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:39:44,679	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:39:44,682	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:39:48,043	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:39:48,047	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:39:48,047	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:39:48,047	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:39:53,048	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 15:40:00,669	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:40:00,669	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:40:00,670	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:40:00,717	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 15:40:01,309	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:40:01,333	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 15:40:01,343	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:40:01,343	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:40:01,345	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:40:01,345	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:40:01,348	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:40:01,348	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:40:01,348	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:40:01,348	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:40:21,373	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:40:21,377	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:40:21,377	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:40:21,377	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:40:22,331	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:40:22,331	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:40:22,333	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:40:22,385	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 15:40:22,975	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:40:22,979	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:40:22,997	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 15:40:23,003	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:40:23,004	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:40:23,007	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:40:23,007	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:40:23,007	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:40:23,009	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:40:23,011	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:40:23,011	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:40:23,013	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:40:23,107	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 15:40:23,109	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:40:34,306	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 15:40:34,594	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
29/07/2024 15:40:36,853	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:40:36,856	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:40:36,856	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:40:36,856	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:40:39,230	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:40:39,230	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:40:39,231	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:40:39,279	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 15:40:39,303	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 15:40:39,313	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:40:39,314	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
29/07/2024 15:40:39,317	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:40:39,318	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:40:39,318	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:40:39,318	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:40:39,318	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:40:39,318	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:40:42,514	SE-MAF.01M2.11M2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
29/07/2024 15:40:49,343	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:40:49,346	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:40:49,346	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:40:49,346	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:40:50,306	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:40:50,306	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:40:50,307	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:40:50,355	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 15:40:50,947	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:40:50,971	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:40:50,981	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
29/07/2024 15:40:50,981	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:40:50,984	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:40:50,984	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:40:50,987	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:40:50,987	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:40:50,987	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:40:50,987	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:40:58,796	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 15:40:58,803	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
29/07/2024 15:41:01,463	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:41:01,466	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:41:01,466	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:41:01,466	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:41:06,667	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:41:06,668	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:41:06,668	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:41:06,715	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 15:41:06,739	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 15:41:06,743	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:41:06,744	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:41:06,746	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:41:06,746	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:41:06,746	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:41:06,752	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:41:06,752	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:41:06,753	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:41:16,371	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
29/07/2024 15:41:17,740	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:41:17,740	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:41:17,742	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:41:17,789	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 15:41:17,813	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
29/07/2024 15:41:17,830	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:41:17,830	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 15:41:17,830	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:41:30,223	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:41:30,224	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:41:30,226	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:41:30,226	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:41:30,226	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:41:39,395	SE-MAF.01M2.11M2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
29/07/2024 15:42:11,756	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
29/07/2024 15:42:19,676	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
29/07/2024 15:42:29,312	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:42:52,508	SE-MAF.01M2.11M2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do ERAC	ERAC	operador
29/07/2024 15:42:53,537	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
29/07/2024 15:42:54,733	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador
29/07/2024 15:42:58,580	SE-MAF.01M2.11M2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do ERAC	ERAC	operador
29/07/2024 15:43:03,533	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
29/07/2024 15:43:14,335	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
29/07/2024 15:43:16,567	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
29/07/2024 15:43:28,077	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador
29/07/2024 15:43:41,449	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 15:43:45,042	SE-MAF.01M2.11M2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do ERAC	ERAC	operador
29/07/2024 15:44:06,457	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 15:44:19,677	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 15:44:29,657	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
29/07/2024 15:44:31,876	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
29/07/2024 15:44:35,726	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
29/07/2024 15:44:51,686	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 15:45:05,226	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
29/07/2024 15:45:05,289	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M2_TRIP_81_INST_1	
29/07/2024 15:45:05,321	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M2_TRIP_81_INST_1	
29/07/2024 15:45:05,324	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:45:05,325	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:45:05,326	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:45:05,326	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:45:05,326	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:45:18,625	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:45:18,626	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:45:18,626	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:45:18,626	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:45:18,628	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:45:22,186	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
29/07/2024 15:45:36,582	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Superado KA²	AL_11M2_SUPERADO_KA2	
29/07/2024 15:45:36,588	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 15:46:39,256	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 15:46:42,253	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Superado KA²	AL_11M2_SUPERADO_KA2	
29/07/2024 15:46:42,256	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 15:47:43,316	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 15:48:57,149	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:48:57,149	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:48:57,149	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:48:57,189	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 15:48:57,189	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 15:48:57,191	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:48:57,221	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 15:48:57,223	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 15:48:57,223	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 15:48:57,223	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 15:48:57,227	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 15:48:57,233	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:48:57,233	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:48:57,235	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:48:57,238	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:48:57,238	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 15:48:57,238	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 15:49:07,739	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:49:07,739	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:49:07,741	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 15:49:07,781	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
29/07/2024 15:49:07,781	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 15:49:07,783	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 15:49:07,913	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
29/07/2024 15:49:07,913	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
29/07/2024 15:49:07,915	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 15:49:07,929	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:49:07,929	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 15:49:07,931	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
29/07/2024 16:00:47,927	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
29/07/2024 16:00:53,421	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	operador
29/07/2024 16:00:53,421	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	operador
29/07/2024 16:00:53,421	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	operador
29/07/2024 16:00:53,421	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	operador
29/07/2024 16:00:53,421	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
29/07/2024 16:00:53,421	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
29/07/2024 16:00:53,421	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
29/07/2024 16:00:53,421	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
29/07/2024 16:00:53,421	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Superado KA²	AL_11M2_SUPERADO_KA2	operador
29/07/2024 16:00:53,421	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	operador
29/07/2024 16:00:53,421	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
29/07/2024 16:00:53,421	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
29/07/2024 16:00:53,421	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
29/07/2024 16:00:53,421	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
29/07/2024 16:00:53,421	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M2_TRIP_81_INST_1	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	SEF - Disparo	AL_11M2_TRIP_SEF	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
29/07/2024 16:00:53,422	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
29/07/2024 16:00:53,423	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLK_TRIP	operador
29/07/2024 16:00:53,423	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	operador
29/07/2024 16:01:06,313	SE-MAF.01M3.11M3	COS	Enviado comando N2 do 11M3	N2N3	operador
29/07/2024 16:02:25,112	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 16:02:25,113	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 16:02:25,116	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:02:25,116	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:02:25,116	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:02:25,116	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:02:25,116	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:02:25,116	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 16:02:25,116	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:02:25,116	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:02:25,116	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:02:25,116	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:02:25,116	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:02:25,116	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:02:25,116	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:02:25,116	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:02:25,116	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:02:43,483	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 16:02:43,483	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 16:05:47,946	SE-MAF.01M3.11M3	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M3	Pos	operador
29/07/2024 16:05:51,510	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
29/07/2024 16:05:56,140	SE-MAF.01M3.11M3	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M3	Pos	operador
29/07/2024 16:06:04,606	SE-MAF.01M3.31M3-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M3-4	Pos	operador
29/07/2024 16:06:12,689	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M3-4	Pos	operador
29/07/2024 16:06:20,806	SE-MAF.01M3.31M3-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M3-4	Pos	operador
29/07/2024 16:07:14,877	SE-MAF.01M3.11M3	SE	Enviado comando N3 do 11M3	N2N3	operador
29/07/2024 16:07:20,523	SE-MAF.01M3.11M3	COS	Enviado comando N2 do 11M3	N2N3	operador
29/07/2024 16:07:25,159	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 16:07:25,164	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 16:07:25,164	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:07:25,164	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:07:25,264	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 16:07:25,264	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 16:07:25,264	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
29/07/2024 16:07:28,721	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 16:07:28,724	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:07:28,724	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:07:28,724	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:07:33,359	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 16:07:33,364	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:07:33,364	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:07:33,364	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:07:46,824	SE-MAF.01M3.31M3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 16:07:46,824	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:07:46,824	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:07:54,894	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 16:07:54,894	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:07:54,894	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:08:03,014	SE-MAF.01M3.31M3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 16:08:03,014	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:08:03,014	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 16:08:12,315	SE-MAF.01M3.31M3-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 16:08:22,754	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 16:08:22,754	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 16:08:22,754	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 16:08:45,295	SE-MAF.01M3.11M3	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela2	Tabela2	operador
29/07/2024 16:08:52,044	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 16:08:52,044	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 16:08:57,694	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 16:08:57,694	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 16:08:57,694	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 16:08:57,694	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
29/07/2024 16:09:04,283	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 16:09:04,283	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 16:09:09,603	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 16:09:09,603	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 16:09:09,603	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 16:09:09,603	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 16:09:09,603	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
29/07/2024 16:09:09,603	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
29/07/2024 16:09:38,241	SE-MAF.01M3.11M3	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela1	Tabela1	operador
29/07/2024 16:10:22,484	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
29/07/2024 16:10:22,484	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
29/07/2024 16:10:22,493	SE-MAF.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 16:11:10,697	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 16:11:15,437	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
29/07/2024 16:11:15,437	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
29/07/2024 16:11:15,437	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
29/07/2024 16:11:15,437	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
29/07/2024 16:11:15,437	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
29/07/2024 16:11:15,437	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
29/07/2024 16:11:15,448	SE-MAF.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 16:11:52,418	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
29/07/2024 16:11:53,421	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
29/07/2024 16:12:03,447	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 16:12:57,548	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
29/07/2024 16:12:57,552	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
29/07/2024 16:12:57,553	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
29/07/2024 16:12:57,554	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
29/07/2024 16:12:57,554	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
29/07/2024 16:12:57,555	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
29/07/2024 16:12:57,555	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
29/07/2024 16:12:57,605	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:12:57,605	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 16:12:58,371	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 16:13:08,571	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 16:13:08,631	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 16:13:08,635	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 16:13:08,635	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 16:13:08,635	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 16:13:08,777	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
29/07/2024 16:13:08,779	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
29/07/2024 16:13:08,782	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
29/07/2024 16:13:08,784	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
29/07/2024 16:13:08,784	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
29/07/2024 16:13:08,784	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
29/07/2024 16:13:08,786	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
29/07/2024 16:13:08,786	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
29/07/2024 16:13:08,786	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
29/07/2024 16:13:53,524	SE-MAF.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 16:13:57,404	SE-MAF.01M3	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M3_SUP_VCC_120V	
29/07/2024 16:14:12,604	SE-MAF.01M3	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M3_SUP_VCC_120V	
29/07/2024 16:14:12,604	SE-MAF.01M3	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M3_SUP_VCC_120V	
29/07/2024 16:14:12,604	SE-MAF.01M3	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M3_SUP_VCC_120V	
29/07/2024 16:14:26,114	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 16:14:26,114	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 16:14:26,114	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
29/07/2024 16:14:56,594	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	11M3 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M3_FALHA_BOB_FE1	
29/07/2024 16:14:56,594	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 16:15:00,024	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M3_FALHA_BOB_FE1	
29/07/2024 16:15:00,024	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:15:00,024	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M3_FALHA_BOB_FE1	
29/07/2024 16:15:00,024	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M3_FALHA_BOB_FE1	
29/07/2024 16:15:09,153	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	11M3 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M3_FALHA_BOB_AB1	
29/07/2024 16:15:12,803	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M3_FALHA_BOB_AB1	
29/07/2024 16:15:12,803	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M3_FALHA_BOB_AB1	
29/07/2024 16:15:12,803	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M3_FALHA_BOB_AB1	
29/07/2024 16:15:16,983	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	11M3 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M3_FALHA_BOB_AB2	
29/07/2024 16:15:19,443	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M3_FALHA_BOB_AB2	
29/07/2024 16:15:19,443	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M3_FALHA_BOB_AB2	
29/07/2024 16:15:19,443	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M3_FALHA_BOB_AB2	
29/07/2024 16:15:29,360	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
29/07/2024 16:15:38,802	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
29/07/2024 16:15:47,776	SE-MAF.01M3.11M3	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M3	Pos	operador
29/07/2024 16:16:20,134	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	11M3 - Mola Descarregada	AL_11M3_MOLA_DESC	
29/07/2024 16:16:20,134	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:16:23,204	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Mola Descarregada	AL_11M3_MOLA_DESC	
29/07/2024 16:16:23,204	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:16:23,204	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Mola Descarregada	AL_11M3_MOLA_DESC	
29/07/2024 16:16:23,204	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Mola Descarregada	AL_11M3_MOLA_DESC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 16:16:37,946	SE-MAF.01M3.11M3	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M3	Pos	operador
29/07/2024 16:16:45,883	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
29/07/2024 16:17:07,524	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	11M3 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M3_FALHA_CMD_FE	
29/07/2024 16:17:07,544	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M3_FALHA_CMD_FE	
29/07/2024 16:17:07,544	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M3_FALHA_CMD_FE	
29/07/2024 16:17:07,544	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M3_FALHA_CMD_FE	
29/07/2024 16:17:16,033	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 16:17:16,034	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:17:16,034	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:17:16,034	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:17:20,349	SE-MAF.01M3.11M3	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M3	Pos	operador
29/07/2024 16:17:25,944	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	11M3 - Falha Cmd Abertura	AL_11M3_FALHA_CMD_AB	
29/07/2024 16:17:25,964	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Cmd Abertura	AL_11M3_FALHA_CMD_AB	
29/07/2024 16:17:25,964	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Cmd Abertura	AL_11M3_FALHA_CMD_AB	
29/07/2024 16:17:25,964	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Cmd Abertura	AL_11M3_FALHA_CMD_AB	
29/07/2024 16:17:32,714	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M3-4	Pos	operador
29/07/2024 16:17:43,546	SE-MAF.01M3.31M3-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M3-4	Pos	operador
29/07/2024 16:17:59,904	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M3-4	Pos	operador
29/07/2024 16:18:15,162	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 16:18:15,164	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 16:18:15,164	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:18:15,164	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:18:23,112	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 16:18:23,114	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:18:23,114	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:18:23,114	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:18:23,283	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M3-4	Pos	operador
29/07/2024 16:18:44,748	SE-MAF.01M3.31M3-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M3-4	Pos	operador
29/07/2024 16:18:57,572	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 16:18:57,574	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:18:57,574	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:18:57,574	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:19:14,944	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 16:19:14,944	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:19:14,944	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:19:23,508	SE-MAF.01M3.31M3-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M3-4	Pos	operador
29/07/2024 16:19:25,774	SE-MAF.01M3.31M3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 16:19:25,774	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:19:25,774	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:19:52,074	SE-MAF.01M3.31M3-4	Alarme	31M3-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M3_SEC_4_FALHA_FE	
29/07/2024 16:19:52,094	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	31M3-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M3_SEC_4_FALHA_FE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 16:19:52,094	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	31M3-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M3_SEC_4_FALHA_FE	
29/07/2024 16:19:52,094	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	31M3-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M3_SEC_4_FALHA_FE	
29/07/2024 16:20:05,514	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 16:20:05,514	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:20:05,514	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:20:36,903	SE-MAF.01M3.31M3-4	Alarme	31M3-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M3_SEC_4_FALHA_AB	
29/07/2024 16:20:36,923	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	31M3-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M3_SEC_4_FALHA_AB	
29/07/2024 16:20:36,923	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	31M3-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M3_SEC_4_FALHA_AB	
29/07/2024 16:20:36,923	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	31M3-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M3_SEC_4_FALHA_AB	
29/07/2024 16:21:05,744	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:21:05,744	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:21:05,744	SE-MAF.01M3.31M3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 16:21:05,744	SE-MAF.01M3.31M3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 16:21:05,744	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:21:05,744	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:21:05,744	SE-MAF.01M3.31M3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
29/07/2024 16:21:46,807	SE-MAF.01M3.31M3-4	Alarme	ED1-3 Seccionadora 31M3-4-F.Vcc Motor	AL_11M3_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
29/07/2024 16:21:46,814	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:21:50,733	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M3-4-F.Vcc Motor	AL_11M3_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
29/07/2024 16:21:50,733	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M3-4-F.Vcc Motor	AL_11M3_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
29/07/2024 16:21:50,733	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M3-4-F.Vcc Motor	AL_11M3_ED_SEC_4_FVCC_MOT	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 16:21:50,734	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:21:53,527	SE-MAF.01M3.31M3-4	Alarme	ED1-4 31M3-4-F.Vcc Cmd	AL_11M3_ED_FVCC_CMD	
29/07/2024 16:21:53,534	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:21:56,834	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:21:56,834	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	ED1-4 31M3-4-F.Vcc Cmd	AL_11M3_ED_FVCC_CMD	
29/07/2024 16:21:56,834	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	ED1-4 31M3-4-F.Vcc Cmd	AL_11M3_ED_FVCC_CMD	
29/07/2024 16:21:56,834	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	ED1-4 31M3-4-F.Vcc Cmd	AL_11M3_ED_FVCC_CMD	
29/07/2024 16:22:01,439	SE-MAF.01M3.31M3-4	Alarme	ED1-6 31M3-4-Manivela Ins.	AL_11M3_ED_SEC_4_MANIVELA	
29/07/2024 16:22:04,586	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	ED1-6 31M3-4-Manivela Ins.	AL_11M3_ED_SEC_4_MANIVELA	
29/07/2024 16:22:04,586	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	ED1-6 31M3-4-Manivela Ins.	AL_11M3_ED_SEC_4_MANIVELA	
29/07/2024 16:22:04,586	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	ED1-6 31M3-4-Manivela Ins.	AL_11M3_ED_SEC_4_MANIVELA	
29/07/2024 16:22:46,779	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	
29/07/2024 16:22:46,784	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:22:49,774	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	
29/07/2024 16:22:49,774	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	
29/07/2024 16:22:49,774	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	
29/07/2024 16:22:49,784	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:22:56,088	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	ED4-1 11M3-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M3_ED_FVCC_CMD_FE	
29/07/2024 16:22:58,722	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED4-1 11M3-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M3_ED_FVCC_CMD_FE	
29/07/2024 16:22:58,722	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED4-1 11M3-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M3_ED_FVCC_CMD_FE	
29/07/2024 16:22:58,722	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED4-1 11M3-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M3_ED_FVCC_CMD_FE	
29/07/2024 16:23:01,718	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	ED4-2 11M3-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M3_ED_FVCC_CMD_AB1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 16:23:04,283	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED4-2 11M3-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M3_ED_FVCC_CMD_AB1	
29/07/2024 16:23:04,283	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED4-2 11M3-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M3_ED_FVCC_CMD_AB1	
29/07/2024 16:23:04,283	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED4-2 11M3-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M3_ED_FVCC_CMD_AB1	
29/07/2024 16:23:06,940	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	ED4-3 11M3-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M3_ED_FVCC_CMD_AB2	
29/07/2024 16:23:08,933	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED4-3 11M3-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M3_ED_FVCC_CMD_AB2	
29/07/2024 16:23:08,933	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED4-3 11M3-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M3_ED_FVCC_CMD_AB2	
29/07/2024 16:23:08,933	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED4-3 11M3-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M3_ED_FVCC_CMD_AB2	
29/07/2024 16:23:11,808	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	ED4-4 11M3-F.Vcc Cubiculo	AL_11M3_ED_FVCC_CMD_CUB	
29/07/2024 16:23:13,573	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED4-4 11M3-F.Vcc Cubiculo	AL_11M3_ED_FVCC_CMD_CUB	
29/07/2024 16:23:13,573	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED4-4 11M3-F.Vcc Cubiculo	AL_11M3_ED_FVCC_CMD_CUB	
29/07/2024 16:23:13,573	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED4-4 11M3-F.Vcc Cubiculo	AL_11M3_ED_FVCC_CMD_CUB	
29/07/2024 16:23:16,027	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	ED4-5 11M3-F.Vcc Motor	AL_11M3_ED_FVCC_MOT	
29/07/2024 16:23:16,033	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:23:17,914	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED4-5 11M3-F.Vcc Motor	AL_11M3_ED_FVCC_MOT	
29/07/2024 16:23:17,914	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED4-5 11M3-F.Vcc Motor	AL_11M3_ED_FVCC_MOT	
29/07/2024 16:23:17,914	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED4-5 11M3-F.Vcc Motor	AL_11M3_ED_FVCC_MOT	
29/07/2024 16:23:17,923	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:24:07,799	SE-MAF.01M3	Alarme	ED5-2 11M3-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M3_ED_CABOS_PORTA_AB	
29/07/2024 16:24:10,763	SE-MAF.01M3	Normal	ED5-2 11M3-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M3_ED_CABOS_PORTA_AB	
29/07/2024 16:24:10,763	SE-MAF.01M3	Normal	ED5-2 11M3-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M3_ED_CABOS_PORTA_AB	
29/07/2024 16:24:10,763	SE-MAF.01M3	Normal	ED5-2 11M3-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M3_ED_CABOS_PORTA_AB	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 16:24:13,578	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	ED5-3 11M4-Falha Interna	AL_11M3_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
29/07/2024 16:24:15,862	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED5-3 11M4-Falha Interna	AL_11M3_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
29/07/2024 16:24:15,862	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED5-3 11M4-Falha Interna	AL_11M3_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
29/07/2024 16:24:15,862	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED5-3 11M4-Falha Interna	AL_11M3_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
29/07/2024 16:24:19,911	SE-MAF.01M3	Alarme	ED6-14 11M3-Porta Cub. Ab.	AL_11M3_ED_CUB_PORTA_AB	
29/07/2024 16:24:22,895	SE-MAF.01M3	Normal	ED6-14 11M3-Porta Cub. Ab.	AL_11M3_ED_CUB_PORTA_AB	
29/07/2024 16:24:22,895	SE-MAF.01M3	Normal	ED6-14 11M3-Porta Cub. Ab.	AL_11M3_ED_CUB_PORTA_AB	
29/07/2024 16:24:22,895	SE-MAF.01M3	Normal	ED6-14 11M3-Porta Cub. Ab.	AL_11M3_ED_CUB_PORTA_AB	
29/07/2024 16:24:25,621	SE-MAF.01M3	Alarme	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M3_ED_MDJ_TP_AB	
29/07/2024 16:24:28,335	SE-MAF.01M3	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M3_ED_MDJ_TP_AB	
29/07/2024 16:24:28,335	SE-MAF.01M3	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M3_ED_MDJ_TP_AB	
29/07/2024 16:24:28,335	SE-MAF.01M3	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M3_ED_MDJ_TP_AB	
29/07/2024 16:24:30,521	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	ED6-16 11M3-Pres. V Saida	AL_11M3_ED_PRES_V_SAIDA	
29/07/2024 16:24:33,046	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED6-16 11M3-Pres. V Saida	AL_11M3_ED_PRES_V_SAIDA	
29/07/2024 16:24:33,046	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED6-16 11M3-Pres. V Saida	AL_11M3_ED_PRES_V_SAIDA	
29/07/2024 16:24:33,046	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED6-16 11M3-Pres. V Saida	AL_11M3_ED_PRES_V_SAIDA	
29/07/2024 16:36:45,711	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:36:45,712	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:36:46,264	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
29/07/2024 16:36:46,265	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 16:36:46,422	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
29/07/2024 16:36:46,468	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 16:36:46,468	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 16:36:46,468	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 16:36:46,473	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 16:36:46,473	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 16:36:46,473	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 16:36:46,478	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:36:46,478	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:36:46,478	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:36:46,478	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:36:46,478	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:36:46,478	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:36:46,488	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:36:46,488	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:36:46,488	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:36:49,134	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
29/07/2024 16:36:55,700	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M3_TRIP_46BC	
29/07/2024 16:37:54,843	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
29/07/2024 16:37:54,849	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
29/07/2024 16:37:54,849	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
29/07/2024 16:37:54,849	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
29/07/2024 16:37:54,857	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
29/07/2024 16:37:54,857	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M3_TRIP_46BC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 16:37:54,858	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:37:54,858	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:38:03,526	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:38:03,526	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:38:04,081	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
29/07/2024 16:38:04,241	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
29/07/2024 16:38:06,951	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
29/07/2024 16:38:13,517	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M3_TRIP_46BC	
29/07/2024 16:39:02,936	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
29/07/2024 16:39:02,942	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
29/07/2024 16:39:02,942	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
29/07/2024 16:39:02,942	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
29/07/2024 16:39:02,950	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
29/07/2024 16:39:02,952	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M3_TRIP_46BC	
29/07/2024 16:39:02,953	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:39:02,955	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:39:14,351	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:39:14,351	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:39:14,906	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
29/07/2024 16:39:15,064	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
29/07/2024 16:39:17,778	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
29/07/2024 16:39:24,342	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M3_TRIP_46BC	
29/07/2024 16:41:29,930	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 16:41:29,930	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
29/07/2024 16:41:29,930	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
29/07/2024 16:41:29,936	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
29/07/2024 16:41:29,936	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
29/07/2024 16:41:29,936	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
29/07/2024 16:41:29,944	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
29/07/2024 16:41:29,944	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
29/07/2024 16:41:29,944	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
29/07/2024 16:41:29,946	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M3_TRIP_46BC	
29/07/2024 16:41:29,946	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M3_TRIP_46BC	
29/07/2024 16:41:29,946	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M3_TRIP_46BC	
29/07/2024 16:41:29,946	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:41:29,946	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:52:39,480	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
29/07/2024 16:53:13,732	SE-MAF.01M3.11M3	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M3	Pos	operador
29/07/2024 16:53:22,428	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
29/07/2024 16:53:25,239	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:53:25,241	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:53:25,282	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
29/07/2024 16:53:25,282	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
29/07/2024 16:53:25,284	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
29/07/2024 16:53:25,316	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 16:53:25,316	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
29/07/2024 16:53:25,316	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
29/07/2024 16:53:25,329	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:53:25,331	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:53:42,724	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:53:42,725	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:53:42,766	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
29/07/2024 16:53:42,768	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
29/07/2024 16:53:42,800	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
29/07/2024 16:53:42,800	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
29/07/2024 16:53:42,800	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
29/07/2024 16:53:42,802	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
29/07/2024 16:53:42,806	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:53:42,807	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:54:16,736	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 16:54:16,740	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 16:54:16,743	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:54:16,743	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:54:16,743	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:54:51,019	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 16:54:51,022	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:54:51,022	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:54:51,022	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:54:51,023	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 16:54:59,678	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 16:54:59,719	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 16:54:59,722	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:54:59,722	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:54:59,722	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:56:04,575	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:56:04,575	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:56:04,615	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
29/07/2024 16:56:04,615	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
29/07/2024 16:56:04,617	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
29/07/2024 16:56:04,699	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 16:56:04,699	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 16:56:04,699	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 16:56:04,702	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:56:04,702	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:56:04,702	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:56:04,702	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 16:56:04,702	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:56:04,702	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:56:04,702	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:56:04,702	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 16:56:04,702	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
29/07/2024 16:56:04,703	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 16:56:04,703	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 16:56:04,703	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
29/07/2024 16:56:04,745	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
29/07/2024 16:56:04,745	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
29/07/2024 16:56:04,745	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
29/07/2024 16:56:04,747	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
29/07/2024 16:56:04,747	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
29/07/2024 16:56:04,747	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
29/07/2024 16:56:04,749	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
29/07/2024 16:56:04,749	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
29/07/2024 16:56:04,749	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
29/07/2024 16:56:04,761	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:56:04,761	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:56:04,761	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
29/07/2024 16:56:04,763	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 16:56:04,763	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 16:56:04,763	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
29/07/2024 17:01:34,454	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
29/07/2024 17:01:34,454	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
29/07/2024 17:01:34,454	SE-MAF.02P1	Falha	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
29/07/2024 17:01:34,454	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
29/07/2024 17:01:34,454	SE-MAF.02P1	Falha	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
29/07/2024 17:01:34,454	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
29/07/2024 17:01:34,454	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
29/07/2024 17:01:34,454	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
29/07/2024 17:01:34,454	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
29/07/2024 17:01:34,454	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
29/07/2024 17:01:34,454	SE-MAF.02P1	Falha	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
29/07/2024 17:01:34,454	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
29/07/2024 17:01:34,454	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
29/07/2024 17:01:34,454	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
29/07/2024 17:01:34,454	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
29/07/2024 17:01:34,454	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
29/07/2024 17:01:34,454	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
29/07/2024 17:01:34,454	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
29/07/2024 17:01:35,454	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
29/07/2024 17:01:35,454	SE-MAF.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
29/07/2024 17:01:35,454	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 17:01:35,454	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
29/07/2024 17:01:35,454	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
29/07/2024 17:01:35,454	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
29/07/2024 17:01:35,454	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
29/07/2024 17:01:35,454	SE-MAF.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
29/07/2024 17:01:35,454	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
29/07/2024 17:01:35,454	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
29/07/2024 17:01:35,454	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
29/07/2024 17:01:35,454	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
29/07/2024 17:01:35,454	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
29/07/2024 17:01:35,454	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
29/07/2024 17:01:35,454	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
29/07/2024 17:01:35,454	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
29/07/2024 17:01:35,454	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
29/07/2024 17:01:35,454	SE-MAF.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
29/07/2024 17:01:37,463	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
29/07/2024 17:01:37,463	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
29/07/2024 17:01:37,463	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
29/07/2024 17:01:37,463	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
29/07/2024 17:01:37,463	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
29/07/2024 17:01:37,463	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 17:01:37,463	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
29/07/2024 17:01:37,463	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
29/07/2024 17:01:37,463	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
29/07/2024 17:01:45,464	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
29/07/2024 17:01:45,464	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
29/07/2024 17:01:45,464	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
29/07/2024 17:02:25,473	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:25,473	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:25,473	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:27,401	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:27,401	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:27,401	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:27,409	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:27,409	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:27,409	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:28,033	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:28,033	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:28,033	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:28,033	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:28,033	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:28,033	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
29/07/2024 17:02:28,034	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:28,034	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:28,034	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:28,035	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:28,035	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:28,035	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:28,039	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:28,039	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:28,039	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:28,043	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:28,043	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:28,043	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
29/07/2024 17:02:29,713	SE-MAF.01H2.11H2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 17:02:29,713	SE-MAF.01H2.11H2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 17:02:29,713	SE-MAF.01H2.11H2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
29/07/2024 17:02:29,720	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 17:02:29,720	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 17:02:29,720	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 17:02:29,720	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 17:02:29,720	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
29/07/2024 17:02:29,720	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M4.31M4-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M1.31M1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M1.11M1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M1.31M1-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M4.11M4	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M4.31M4-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M4.31M4-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 07:12:34,565	SE-MAF.01M1.31M1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 07:12:35,565	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 07:12:35,565	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 07:12:35,565	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
30/07/2024 07:12:35,565	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 07:12:35,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 07:12:35,565	SE-MAF.01M5.31M5-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 07:12:35,565	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 07:12:35,565	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
30/07/2024 07:12:35,565	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 07:12:35,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 07:12:35,565	SE-MAF.01M5.31M5-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 07:12:35,565	SE-MAF.01M5.11M5	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 07:12:35,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
30/07/2024 07:12:35,565	SE-MAF.01M5.31M5-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.11M3	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.31M3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M2.11M2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M2.31M2-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M2.31M2-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.31M3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.31M3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M2.31M2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M2.31M2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 07:12:36,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 07:12:38,185	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
30/07/2024 07:12:38,185	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 07:12:38,185	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 07:12:38,185	SE-MAF.01T3.31T3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 07:12:38,185	SE-MAF.01T3.31T3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
30/07/2024 07:12:38,185	SE-MAF.01T3.31T3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
30/07/2024 07:12:39,565	SE-MAF.01H2	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
30/07/2024 07:12:39,565	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 07:12:40,565	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
30/07/2024 07:13:16,581	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	
30/07/2024 07:13:16,581	SE-MAF.02T1.02T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	
30/07/2024 07:13:19,513	SE-MAF.01H2.11H2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 07:13:19,518	SE-MAF.01H2.11H2		11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 07:13:19,518	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 07:13:19,518	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 07:13:19,518	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 07:13:19,518	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 07:13:19,518	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 07:13:20,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
30/07/2024 07:13:22,563	SE-MAF.02T1.02T1	Atuado	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
30/07/2024 07:13:22,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 07:13:22,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 07:13:22,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 07:13:22,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 07:13:22,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
30/07/2024 07:13:23,591	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	
30/07/2024 07:13:23,591	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	
30/07/2024 07:13:30,766	SE-MAF.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
30/07/2024 07:13:30,766	SE-MAF.USA	Alarme	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
30/07/2024 07:13:31,864	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED não sincronizado	LT_12V9_IED_FSINC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 07:13:32,205	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
30/07/2024 07:13:32,252	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
30/07/2024 07:13:32,798	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
30/07/2024 07:13:32,998	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
30/07/2024 07:13:33,039	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
30/07/2024 07:13:33,082	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
30/07/2024 07:13:33,134	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
30/07/2024 07:13:33,195	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
30/07/2024 07:13:34,565	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
30/07/2024 07:13:34,565	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
30/07/2024 07:13:34,904	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 07:27:37,993	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
30/07/2024 07:27:39,893	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
30/07/2024 07:27:42,900	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
30/07/2024 07:28:14,914	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
30/07/2024 07:28:15,976	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
30/07/2024 07:28:15,976	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
30/07/2024 07:28:15,976	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
30/07/2024 07:28:15,976	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
30/07/2024 07:28:15,976	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
30/07/2024 07:28:16,958	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
30/07/2024 07:28:16,958	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
30/07/2024 07:28:17,968	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 07:28:18,998	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
30/07/2024 07:28:18,998	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
30/07/2024 07:28:18,998	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
30/07/2024 07:28:20,973	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
30/07/2024 07:33:48,319	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 07:33:48,319	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
30/07/2024 07:33:48,319	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 07:33:48,319	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
30/07/2024 07:33:48,319	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 07:33:48,319	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
30/07/2024 07:33:48,325	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 07:33:48,325	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
30/07/2024 07:33:48,325	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 07:33:48,325	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
30/07/2024 07:33:48,325	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 07:33:48,325	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
30/07/2024 07:33:51,465	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 07:33:51,465	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
30/07/2024 07:33:51,465	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 07:33:51,465	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
30/07/2024 07:33:51,465	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 07:33:51,465	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
30/07/2024 07:33:51,487	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
30/07/2024 07:33:51,487	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
30/07/2024 07:33:51,487	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
30/07/2024 07:33:51,489	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 07:33:51,489	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 07:33:51,489	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 07:52:53,929	SE-MAF.02P1	Falha	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
30/07/2024 07:52:53,929	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
30/07/2024 07:52:53,929	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
30/07/2024 07:52:54,929	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
30/07/2024 07:52:54,929	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
30/07/2024 07:52:54,929	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
30/07/2024 07:52:54,929	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
30/07/2024 07:52:54,929	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
30/07/2024 07:52:54,929	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
30/07/2024 07:52:54,929	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
30/07/2024 07:52:55,929	SE-MAF.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
30/07/2024 07:52:55,929	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
30/07/2024 07:52:55,929	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
30/07/2024 07:52:55,929	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
30/07/2024 07:52:55,929	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 07:52:55,929	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
30/07/2024 07:57:42,936	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
30/07/2024 07:57:45,936	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
30/07/2024 07:57:45,936	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
30/07/2024 07:57:45,936	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
30/07/2024 07:58:23,970	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
30/07/2024 07:58:23,970	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
30/07/2024 07:58:24,971	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
30/07/2024 07:58:24,971	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
30/07/2024 07:58:24,971	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
30/07/2024 07:58:25,971	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
30/07/2024 07:58:25,972	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
30/07/2024 07:58:25,972	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
30/07/2024 07:58:26,972	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
30/07/2024 07:58:27,972	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
30/07/2024 07:58:27,972	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
30/07/2024 07:58:28,972	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
30/07/2024 08:02:18,817	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
30/07/2024 08:02:18,817	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	
30/07/2024 08:02:19,098	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	
30/07/2024 08:02:19,098	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:02:19,197	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
30/07/2024 08:02:19,197	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	
30/07/2024 08:02:19,269	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
30/07/2024 08:02:19,269	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
30/07/2024 08:02:19,295	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	
30/07/2024 08:02:19,417	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED não sincronizado	LT_12V9_IED_FSINC	
30/07/2024 08:02:19,597	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	
30/07/2024 08:02:19,606	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	
30/07/2024 08:02:20,142	SE-MAF.01H2	Normal	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	
30/07/2024 08:02:20,242	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
30/07/2024 08:02:20,242	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	
30/07/2024 08:02:20,345	SE-MAF.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
30/07/2024 08:02:20,345	SE-MAF.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	
30/07/2024 08:02:20,557	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
30/07/2024 08:02:20,557	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	
30/07/2024 08:02:21,307	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	
30/07/2024 08:02:21,746	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	
30/07/2024 08:02:22,959	SE-MAF.01M1.11M1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:02:22,968	SE-MAF.01M3.11M3		Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:02:22,968	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:02:22,968	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:02:22,968	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:02:22,968	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:02:22,968	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:02:22,970	SE-MAF.01M4.11M4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:02:22,976	SE-MAF.01M3.11M3		11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:02:22,976	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:02:22,977	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:02:22,977	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:02:23,806	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:02:23,807	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:02:23,807	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:02:23,959	SE-MAF.01M2.11M2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:02:23,968	SE-MAF.01M2.11M2		11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:02:23,968	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:02:23,968	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:02:23,968	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:02:27,916	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
30/07/2024 08:02:27,916	SE-MAF.01T3.31T3-7		Estado da Chave	Pos	
30/07/2024 08:02:27,916	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:02:27,916	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:27,916	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:02:27,916	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:27,916	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:02:27,916	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:27,916	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:27,916	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:27,916	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:02:27,918	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:27,918	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:27,918	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:27,918	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:27,918	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:27,918	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:27,918	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
30/07/2024 08:02:27,918	SE-MAF.01M1.31M1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
30/07/2024 08:02:27,918	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:27,918	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:27,927	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:27,927	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
30/07/2024 08:02:27,927	SE-MAF.01M3.31M3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
30/07/2024 08:02:27,927	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
30/07/2024 08:02:27,927	SE-MAF.01M4.31M4-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:02:27,927	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:27,927	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:27,927	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:27,927	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:27,927	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:27,927	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:27,927	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:27,927	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:27,927	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:27,927	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:27,927	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:28,908	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:28,908	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:28,908	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:28,908	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:28,908	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:28,908	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:28,908	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:28,908	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:02:28,908	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
30/07/2024 08:02:28,908	SE-MAF.01M2.31M2-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
30/07/2024 08:02:53,500	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:02:53,500	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	
30/07/2024 08:03:00,863	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	
30/07/2024 08:04:36,565	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:04:36,565	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
30/07/2024 08:04:36,565	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:04:36,565	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
30/07/2024 08:04:36,593	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
30/07/2024 08:04:36,593	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
30/07/2024 08:04:36,595	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:04:36,595	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:07:57,896	SE-MAF.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 08:07:57,896	SE-MAF.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 08:08:47,105	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 08:08:47,105	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 08:10:27,957	SE-MAF.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 08:10:27,957	SE-MAF.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 08:11:19,366	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 08:11:19,366	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 08:12:26,882	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 08:12:26,882	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 08:13:15,752	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 08:13:15,752	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 08:16:17,895	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED4-1 11M3-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M3_ED_FVCC_CMD_FE	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:16:17,896	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
30/07/2024 08:16:17,896	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
30/07/2024 08:16:17,896	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	operador
30/07/2024 08:16:17,896	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED6-16 11M3-Pres. V Saida	AL_11M3_ED_PRES_V_SAIDA	operador
30/07/2024 08:16:17,896	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	operador
30/07/2024 08:16:17,896	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
30/07/2024 08:16:17,896	SE-MAF.02T1BT.11T1		IED em LOCAL (N1)	N1	operador
30/07/2024 08:16:17,896	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	operador
30/07/2024 08:16:17,896	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
30/07/2024 08:16:17,896	SE-MAF.01M5.31M5-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
30/07/2024 08:16:17,896	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
30/07/2024 08:16:17,896	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 08:16:17,896	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
30/07/2024 08:16:17,896	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	ED1-6 31M3-4-Manivela Ins.	AL_11M3_ED_SEC_4_MANIVELA	operador
30/07/2024 08:16:17,896	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
30/07/2024 08:16:17,896	SE-MAF.02T1BT.11T1		Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
30/07/2024 08:16:17,896	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
30/07/2024 08:16:17,896	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	operador
30/07/2024 08:16:17,896	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED4-5 11M3-F.Vcc Motor	AL_11M3_ED_FVCC_MOT	operador
30/07/2024 08:16:17,896	SE-MAF.01M1.11M1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:16:17,896	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	31M3-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M3_SEC_4_FALHA_AB	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M3_FALHA_BOB_AB1	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M4.31M4-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	ED1-4 31M3-4-F.Vcc Cmd	AL_11M3_ED_FVCC_CMD	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M3_FALHA_BOB_AB2	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M2.31M2-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M3_FALHA_CMD_FE	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01H2.11H2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.02T1.02T1		IED não sincronizado	TR_87T1_IED_FSINC	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M3-4-F.Vcc Motor	AL_11M3_ED_SEC_4_FVCC_MOT	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLQ_TRIP	operador
30/07/2024 08:16:17,897	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.01M3	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M3_SUP_VCC_120V	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED4-2 11M3-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M3_ED_FVCC_CMD_AB1	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED não sincronizado	SS_41T3_IED_FSINC	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.01M5.11M5	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M3_TRIP_46BC	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.01M3.31M3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.01M4.11M4		Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.01M3	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M3_ED_MDJ_TP_AB	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.01M5.31M5-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED não sincronizado	BC_11H1_IED_FSINC	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED não sincronizado	LT_12V9_IED_FSINC	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED não sincronizado	TR_12T1_IED_FSINC	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.01T3.31T3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.01M2.11M2		Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.01H2	Normal	IED não sincronizado	BC_11H2_IED_FSINC	operador
30/07/2024 08:16:17,898	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED5-3 11M4-Falha Interna	AL_11M3_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
30/07/2024 08:16:17,899	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
30/07/2024 08:16:17,899	SE-MAF.01M3.11M3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 08:16:17,899	SE-MAF.01M4.31M4-4		Estado da Chave	Pos	operador
30/07/2024 08:16:17,899	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	operador
30/07/2024 08:16:17,899	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	operador
30/07/2024 08:16:17,899	SE-MAF.01M3	Normal	ED6-14 11M3-Porta Cub. Ab.	AL_11M3_ED_CUB_PORTA_AB	operador
30/07/2024 08:16:17,899	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	31M3-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M3_SEC_4_FALHA_FE	operador
30/07/2024 08:16:17,899	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	operador
30/07/2024 08:16:17,899	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 08:16:17,899	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	operador
30/07/2024 08:16:17,899	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M3_FALHA_BOB_FE1	operador
30/07/2024 08:16:17,899	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
30/07/2024 08:16:17,899	SE-MAF.01M3.11M3		11M3 - Falha Cmd Abertura	AL_11M3_FALHA_CMD_AB	operador
30/07/2024 08:16:17,899	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED não sincronizado	IN_11B1_IED_FSINC	operador
30/07/2024 08:16:17,899	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Mola Descarregada	AL_11M3_MOLA_DESC	operador
30/07/2024 08:16:17,899	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
30/07/2024 08:16:17,899	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	operador
30/07/2024 08:16:17,899	SE-MAF.01M1.31M1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
30/07/2024 08:16:17,899	SE-MAF.01M1.11M1		Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:16:17,899	SE-MAF.01M3	Normal	ED5-2 11M3-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M3_ED_CABOS_PORTA_AB	operador
30/07/2024 08:16:17,899	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	operador
30/07/2024 08:16:17,899	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	operador
30/07/2024 08:16:17,907	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	operador
30/07/2024 08:16:17,907	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	operador
30/07/2024 08:16:17,907	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 08:16:17,907	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	operador
30/07/2024 08:16:17,907	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED4-4 11M3-F.Vcc Cubiculo	AL_11M3_ED_FVCC_CMD_CUB	operador
30/07/2024 08:16:17,907	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	operador
30/07/2024 08:16:17,907	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
30/07/2024 08:16:17,907	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	operador
30/07/2024 08:16:17,907	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
30/07/2024 08:16:17,907	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	operador
30/07/2024 08:16:17,907	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED4-3 11M3-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M3_ED_FVCC_CMD_AB2	operador
30/07/2024 08:16:17,907	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
30/07/2024 08:16:17,908	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	operador
30/07/2024 08:16:17,908	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED não sincronizado	TR_11T1_IED_FSINC	operador
30/07/2024 08:16:17,908	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 08:18:36,963	SE-MAF.01M3.11M3	COS	Enviado comando N2 do 11M3	N2N3	operador
30/07/2024 08:19:06,633	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:19:24,515	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:19:42,466	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:20:04,668	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:20:12,045	SE-MAF.02T1BT.11T1	COS	Enviado comando N2 do 11T1	N2N3	operador
30/07/2024 08:20:14,934	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 08:20:14,934	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 08:20:14,934	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:20:14,934	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 08:20:14,934	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:20:14,934	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 08:20:36,501	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:20:36,501	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:20:36,502	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:20:36,502	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:20:36,502	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:20:36,502	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:20:37,895	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:20:37,895	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:20:37,925	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:20:37,925	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:20:37,927	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:20:37,927	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:20:37,928	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:20:37,928	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:20:37,928	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:20:37,928	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:20:37,985	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:20:37,985	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:20:37,986	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:20:37,986	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:20:37,986	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:20:37,986	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:20:37,986	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:20:37,986	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:20:37,986	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:20:37,986	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:20:44,652	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:20:44,652	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:20:44,697	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:20:44,697	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:20:44,705	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:20:44,705	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:20:44,705	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:20:44,705	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:20:44,705	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:20:44,705	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:20:55,203	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:20:55,203	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:20:55,204	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:20:55,204	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:20:55,204	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:20:55,204	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:20:56,597	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:20:56,597	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:20:56,631	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:20:56,631	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:20:56,633	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:20:56,633	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:20:56,634	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:20:56,634	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:20:56,634	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:20:56,634	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:20:56,685	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:20:56,685	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:20:56,686	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:20:56,686	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:20:56,686	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:20:56,686	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:20:56,686	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:20:56,686	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:20:56,686	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:20:56,686	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:21:02,532	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:21:02,532	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:21:02,575	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:21:02,575	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:21:02,576	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:02,576	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:21:02,576	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:02,576	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:02,576	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:21:02,576	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:11,717	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 08:21:11,965	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:21:11,965	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:21:11,968	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:21:11,968	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:21:11,968	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:21:11,968	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:21:13,359	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:21:13,359	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:21:13,389	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:21:13,389	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:21:13,391	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:21:13,391	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:21:13,392	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:21:13,392	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:21:13,392	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:21:13,392	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:21:13,447	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:21:13,447	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:21:13,451	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:21:13,451	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:21:13,456	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:13,456	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:21:13,456	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:13,456	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:13,456	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:21:13,456	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:20,482	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:21:20,482	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:21:20,527	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:21:20,527	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:21:20,536	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:20,536	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:21:20,536	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:20,536	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:20,536	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:21:20,536	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:33,529	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:21:33,529	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:21:33,529	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:21:33,529	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:21:33,529	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:21:33,529	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:21:34,922	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:21:34,922	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:21:34,924	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:21:34,924	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:21:34,926	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:21:34,926	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:21:35,016	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:21:35,016	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:21:35,021	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:21:35,021	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:21:35,025	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:35,025	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:21:35,025	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:35,025	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:35,025	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:21:35,025	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:35,080	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:21:35,080	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:21:35,092	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:21:35,092	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:21:35,102	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:21:35,102	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:21:35,104	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:21:35,104	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:21:35,106	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:21:35,106	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:21:35,109	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:21:35,109	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:21:35,109	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:21:35,109	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:21:35,109	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:21:35,109	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:21:35,125	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:21:35,125	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:21:35,125	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:21:35,125	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:21:35,129	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:21:35,129	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:21:35,129	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:21:35,129	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:21:35,136	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:35,136	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:35,136	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:35,136	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:35,136	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:35,136	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:35,136	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:35,136	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:42,696	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:21:42,696	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:21:42,728	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:21:42,728	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:21:42,733	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:42,733	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:21:42,733	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:42,733	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:42,733	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:21:42,733	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:21:50,026	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:21:50,026	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 08:21:50,026	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 08:21:50,026	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 08:22:01,307	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 08:22:10,545	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 08:22:10,545	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:22:10,545	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 08:22:10,545	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:22:13,063	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	
30/07/2024 08:22:13,063	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	
30/07/2024 08:22:13,083	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
30/07/2024 08:22:13,083	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
30/07/2024 08:22:37,647	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:22:44,247	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:22:46,494	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	operador
30/07/2024 08:22:46,504	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:22:46,504	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:22:46,504	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:22:46,504	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:22:47,104	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	operador
30/07/2024 08:22:49,743	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:22:49,743	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:22:49,743	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:22:49,743	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:22:49,744	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:22:49,744	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:22:49,744	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:22:49,744	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:22:49,744	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:22:49,744	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:22:49,744	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:22:49,744	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:22:49,744	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:22:49,744	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:22:49,744	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:22:49,744	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:22:49,745	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:22:49,745	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:22:49,745	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:22:49,745	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:23:01,633	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:23:01,633	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:23:01,633	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:23:01,633	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:23:01,634	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:23:01,634	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:23:03,026	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:23:03,026	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:23:03,028	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:23:03,028	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:23:03,030	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:23:03,030	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:23:17,784	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	
30/07/2024 08:23:17,784	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	
30/07/2024 08:23:17,874	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:23:17,874	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:23:17,875	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:23:17,875	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:23:17,875	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:23:17,875	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:23:17,875	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:23:17,875	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:23:17,875	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:23:17,875	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:23:17,958	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:23:17,958	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:23:27,505	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
30/07/2024 08:23:27,505	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
30/07/2024 08:23:27,546	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:23:27,546	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:23:27,546	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:23:27,546	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:23:27,551	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:23:27,551	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:23:27,551	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:23:27,551	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:23:27,556	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:23:27,556	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:23:27,556	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:23:27,556	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:23:27,556	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:23:27,556	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:23:27,556	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:23:27,556	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:23:27,564	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:23:27,564	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:23:27,564	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:23:27,564	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:23:31,356	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:23:31,356	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:23:31,364	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:23:31,364	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:23:31,368	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:23:31,368	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:23:31,368	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:23:31,368	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:23:31,371	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:23:31,371	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:23:31,371	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:23:31,371	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:23:31,372	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:23:31,372	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:23:39,333	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:23:39,333	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:23:39,333	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:23:39,333	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:23:39,334	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:23:39,334	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:23:39,334	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:23:39,334	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:23:39,334	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:23:39,334	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:23:39,334	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:23:39,334	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:23:39,334	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:23:39,334	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:23:39,334	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:23:39,334	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:23:39,336	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:23:39,336	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:23:39,336	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:23:39,336	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:24:04,224	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 08:24:04,224	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:24:04,224	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 08:24:04,224	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:24:13,101	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:24:15,675	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:24:15,675	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:24:15,716	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:24:15,716	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:24:15,724	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:24:15,724	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:24:15,724	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:24:15,724	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:24:15,724	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:24:15,724	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:24:22,224	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
30/07/2024 08:24:22,224	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
30/07/2024 08:24:51,419	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:24:51,419	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:24:51,419	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:24:51,419	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:24:51,419	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:24:51,419	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:24:52,812	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:24:52,812	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:24:52,814	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:24:52,814	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:24:52,816	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:24:52,816	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:24:52,842	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:24:52,842	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:24:52,844	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:24:52,844	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:24:52,846	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:24:52,846	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:24:52,849	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:24:52,849	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:24:52,849	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:24:52,849	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:24:52,849	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:24:52,849	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:24:52,906	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:24:52,906	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:24:52,910	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:24:52,910	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
30/07/2024 08:24:52,915	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:24:52,915	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:24:52,915	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:24:52,915	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:24:52,915	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:24:52,915	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:24:58,006	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:24:58,006	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:24:58,014	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:24:58,014	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:24:58,014	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:24:58,014	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:24:58,014	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:24:58,014	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:24:58,837	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:24:58,837	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:24:58,837	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:24:58,837	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:24:58,837	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:24:58,837	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:00,232	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:25:00,232	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:25:00,232	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:25:00,232	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:25:00,236	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:25:00,236	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:25:00,264	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:25:00,264	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:25:00,264	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:25:00,264	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:25:00,266	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:25:00,266	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:25:00,269	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:00,269	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:00,269	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:00,269	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:00,269	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:00,269	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:00,326	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:25:00,326	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:25:00,335	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:25:00,335	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:25:00,335	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:25:00,335	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:25:00,335	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:25:00,335	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:25:15,426	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:25:15,426	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:25:15,434	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:25:15,434	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:25:15,434	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:25:15,434	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:25:15,434	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:25:16,257	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:16,257	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:16,257	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:16,257	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:16,257	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:16,257	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:17,652	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:25:17,652	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:25:17,652	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:25:17,652	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:25:17,654	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:25:17,654	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:25:17,684	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:25:17,684	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:25:17,684	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:25:17,684	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:25:17,686	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:25:17,686	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:25:17,689	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:17,689	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:17,689	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:17,689	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:17,689	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:17,689	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:17,748	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:25:17,748	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:25:17,755	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:25:17,755	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:25:17,755	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:25:17,755	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:25:17,755	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:25:17,755	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:25:37,845	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:25:37,845	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:25:37,853	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:25:37,853	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:25:37,853	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:25:37,853	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:25:37,853	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:25:37,853	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:25:38,677	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:38,677	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:38,677	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:38,677	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:38,677	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:38,677	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:40,071	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:25:40,071	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:25:40,071	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:25:40,071	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:25:40,073	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:25:40,073	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:25:40,075	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
30/07/2024 08:25:40,075	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
30/07/2024 08:25:40,101	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:25:40,101	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:25:40,105	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:25:40,105	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:25:40,105	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:25:40,105	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:25:40,109	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:40,109	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:40,109	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:40,109	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:40,109	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:40,109	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:25:40,159	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:25:40,159	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:25:40,160	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:25:40,160	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:25:40,164	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:25:40,164	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:25:40,164	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:25:40,164	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:25:40,164	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:25:40,164	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:25:40,264	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 08:25:40,264	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 08:25:40,270	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:25:40,270	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:25:51,167	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:25:51,167	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:25:51,174	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:25:51,174	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:25:51,174	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:25:51,174	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:25:51,174	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:25:51,174	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:25:57,456	SE-MAF.01M3.11M3	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
30/07/2024 08:26:17,051	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
30/07/2024 08:26:33,859	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:27:35,456	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
30/07/2024 08:27:35,456	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
30/07/2024 08:27:35,476	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
30/07/2024 08:27:35,476	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
30/07/2024 08:27:35,476	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
30/07/2024 08:27:35,476	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:27:51,744	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:27:55,043	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
30/07/2024 08:27:55,043	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
30/07/2024 08:27:55,051	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:27:55,051	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:27:55,051	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:27:55,051	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:27:55,051	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:27:55,051	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:27:56,922	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 08:27:57,246	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:27:57,246	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:27:57,274	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:27:57,274	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:27:57,277	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:27:57,277	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:27:57,277	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:27:57,277	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:27:57,277	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:27:57,277	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:27:57,338	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:27:57,338	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:27:57,340	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:27:57,340	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:27:57,345	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:27:57,345	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:27:57,345	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:27:57,345	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:27:57,345	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:27:57,345	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:28:11,880	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:28:11,880	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:28:11,928	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:28:11,928	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:28:11,933	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:28:11,933	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:28:11,933	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:28:11,933	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:28:11,933	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:28:11,933	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:28:20,910	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:28:25,204	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 08:28:28,845	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
30/07/2024 08:28:31,393	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 08:28:31,393	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:28:31,393	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:28:31,393	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:28:33,613	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	
30/07/2024 08:28:33,613	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	
30/07/2024 08:28:33,633	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
30/07/2024 08:28:33,633	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
30/07/2024 08:28:49,510	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:28:49,510	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:28:49,511	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:28:49,511	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:28:49,511	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:28:49,511	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:28:51,705	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:28:51,705	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:29:04,514	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	
30/07/2024 08:29:04,514	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	
30/07/2024 08:29:04,607	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:29:04,607	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:29:04,610	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:29:04,610	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:29:04,614	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:04,614	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:29:04,614	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:04,614	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:29:04,614	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMF	System
30/07/2024 08:29:04,614	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:04,685	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:29:04,685	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:29:12,940	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:29:14,244	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
30/07/2024 08:29:14,244	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
30/07/2024 08:29:14,295	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:29:14,295	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:29:14,295	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:29:14,295	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:29:14,296	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:29:14,296	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:29:14,296	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:29:14,296	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:29:14,306	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:14,306	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:14,306	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:14,306	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:14,306	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:14.306	SE-MAF.02T1BT.31T1-	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	4				
30/07/2024 08:29:14,306	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:14,306	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:14,314	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:29:14,314	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:29:14,314	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:29:14,314	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:29:19,111	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:29:19,111	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:29:19,125	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:29:19,125	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:29:19,128	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:29:19,128	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:29:19,129	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:29:19,129	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:29:19,129	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:29:19,129	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:29:24,514	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 08:29:24,514	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:29:24,514	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 08:29:24,514	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:29:29,775	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:29:29,775	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:29:29,817	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:29:29,817	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:29:29,823	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:29,823	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:29:29,823	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:29,823	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:29,823	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:29:29,823	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:34,945	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:29:34,945	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:29:34,945	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:29:34,945	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:29:34,946	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:29:34,946	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:29:34,946	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:29:34,946	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:29:34,954	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:34,954	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:29:34,954	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:34,954	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:34,954	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:29:34,954	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:29:34,954	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:34,954	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:34,954	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:29:34,954	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:34,954	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:34,954	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:29:42,959	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
30/07/2024 08:29:45,857	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:29:49,474	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:29:49,474	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:29:49,475	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:29:49,475	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:29:49,475	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:29:49,475	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:29:51,671	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:29:51,671	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:29:51,761	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:29:51,761	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:29:51,764	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:51,764	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:29:51,764	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:51,764	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:29:51,764	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:51,764	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:29:51,764	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:51,764	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:29:51,831	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:29:51,831	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:29:51,837	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:29:51,837	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:29:51,849	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:29:51,849	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:29:51,852	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:29:51,852	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:29:51,853	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:29:51,853	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:29:51,853	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:29:51,853	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:29:51,880	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:29:51,880	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:29:51,880	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:29:51,880	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:29:51,883	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:29:51,883	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:29:51,883	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:29:51,883	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:29:51,886	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:51,886	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:51,886	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:51,886	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:51,886	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:51,886	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:51,886	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:51,886	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:51,896	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:29:51,896	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:29:51,896	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:29:51,896	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:29:58,944	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:29:58,944	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:29:58,979	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:29:58,979	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:29:58,983	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:58,983	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:29:58,983	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:58,983	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:29:58,983	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:29:58,983	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:30:03,225	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:30:03,225	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:30:03,225	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:30:03,225	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:30:03,226	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:30:03,226	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:30:03,226	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:30:03,226	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:30:03,234	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:30:03,234	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:30:03,234	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:30:03,234	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:30:03,234	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:30:03,234	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:30:03,234	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:30:03,234	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:30:03,234	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:30:03,234	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:30:03,234	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:30:03,234	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:30:06,824	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 08:30:06,824	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 08:30:39,518	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:30:39,518	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:30:39,519	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:30:39,519	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:30:39,519	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:30:39,519	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:30:41,713	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:30:41,713	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:30:41,741	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:30:41,741	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:30:41,744	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:30:41,744	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:30:41,745	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:30:41,745	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:30:41,745	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:30:41,745	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:30:41,803	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:30:41,803	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:30:41,804	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:30:41,804	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:30:41,804	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:30:41,804	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
30/07/2024 08:30:41,804	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:30:41,804	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:30:41,804	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:30:41,804	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
30/07/2024 08:30:50,969	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
30/07/2024 08:30:50,969	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
30/07/2024 08:30:50,974	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 08:30:50,974	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 08:30:51,019	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:30:51,019	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:30:51,024	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:30:51,024	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:30:51,024	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:30:51,024	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:30:51,024	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:30:51,024	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:30:57,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:30:57,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:30:57,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:30:57,857	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:30:57,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:30:57,857	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:00,051	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:31:00,051	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:31:00,079	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:31:00,079	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:31:00,083	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:00,083	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:00,083	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:00,083	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:00,083	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:00,083	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:00,131	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:31:00,131	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:31:00,134	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:31:00,134	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:31:00,134	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:31:00,134	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:31:00,134	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:31:00,134	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:31:00,134	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:31:00,134	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:31:06,323	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:31:11,083	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:11,083	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:11,083	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:11,083	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:11,083	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:11,083	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:13,277	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:31:13,277	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:31:13,305	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:31:13,305	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:31:13,309	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:13,309	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:13,309	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:13,309	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:13,309	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:13,309	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:20,934	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 08:31:20,934	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 08:31:20,949	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:31:20,949	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:31:23,929	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:31:23,929	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:31:23,934	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:31:23,934	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:31:23,934	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:31:23,934	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:31:23,934	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:31:23,934	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:31:30,245	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:31:30,245	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:31:30,245	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:31:30,245	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:31:30,245	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:31:30,245	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:31:32,439	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:31:32,439	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:31:32,469	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:31:32,469	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:31:32,473	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:31:32,473	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:31:32,473	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:31:32,473	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:31:32,473	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:31:32,473	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:31:32,521	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:31:32,521	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:31:32,524	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:31:32,524	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:31:32,524	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:31:32,524	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
30/07/2024 08:31:32,524	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:31:32,524	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:31:32,524	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:31:32,524	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
30/07/2024 08:31:37,012	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:31:42,611	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:31:42,611	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:31:42,613	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:31:42,613	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:31:42,613	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:31:42,613	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:31:42,613	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:31:42,613	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:31:43,471	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:31:43,471	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:31:43,471	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:43,471	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:43,471	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:43,471	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:45,665	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:31:45,665	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:31:45,693	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:31:45,693	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:31:45,696	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:45,696	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:45,697	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:45,697	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:45,697	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:45,697	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:31:45,751	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:31:45,751	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:31:45,754	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:31:45,754	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:31:45,754	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:31:45,754	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:31:45,754	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:31:45,754	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:32:00,841	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:32:00,841	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:32:00,844	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:32:00,844	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:32:00,844	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:32:00,844	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:32:00,844	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:32:00,844	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:32:01,696	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:32:01,696	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:32:01,697	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:32:01,697	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:32:01,697	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:32:01,697	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:32:03,891	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:32:03,891	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:32:03,921	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:32:03,921	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:32:03,924	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:32:03,924	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:32:03,925	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:32:03,925	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:32:03,925	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:32:03,925	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:32:03,971	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:32:03,971	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:32:03,974	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:32:03,974	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:32:03,974	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:32:03,974	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:32:03,974	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:32:03,974	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:32:24,069	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:32:24,069	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:32:24,073	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:32:24,073	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:32:24,073	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:32:24,073	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:32:24,073	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:32:24,073	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:32:24,922	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:32:24,922	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:32:24,923	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:32:24,923	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:32:24,923	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:32:24,923	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:32:27,117	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:32:27,117	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:32:27,119	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
30/07/2024 08:32:27,119	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
30/07/2024 08:32:27,149	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:32:27,149	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:32:27,152	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:32:27,152	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:32:27,153	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:32:27,153	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:32:27,153	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:32:27,153	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:32:27,203	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:32:27,203	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:32:27,204	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:32:27,204	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:32:27,204	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:32:27,204	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:32:27,204	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:32:27,204	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:32:27,204	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:32:27,204	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:32:27,304	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 08:32:27,304	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 08:32:27,309	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:32:27,309	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:32:44,393	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:32:44,393	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:32:44,394	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:32:44,394	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:32:44,394	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:32:44,394	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:32:44,394	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:32:44,394	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:32:46,754	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:32:46,754	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:32:46,755	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:32:46,755	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:32:46,755	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:32:46,755	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:32:48,949	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:32:48,949	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:32:48,977	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:32:48,977	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:32:48,980	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:32:48,980	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:32:48,981	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:32:48,981	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:32:48,981	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:32:48,981	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:32:49,031	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:32:49,031	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:32:49,034	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:32:49,034	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:32:49,034	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:32:49,034	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:32:49,034	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:32:49,034	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:32:49,035	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:32:49,035	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:32:59,980	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:32:59,980	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:32:59,981	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:32:59,981	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:32:59,981	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:32:59,981	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:33:02,175	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:33:02,175	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:33:02,203	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:33:02,203	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
30/07/2024 08:33:02,206	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:33:02,206	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:33:02,207	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:33:02,207	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:33:02,207	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:33:02,207	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:33:15,050	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:33:15,050	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:33:15,089	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:33:15,089	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:33:15,094	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:33:15,094	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:33:15,094	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:33:15,094	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:33:15,094	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:33:15,094	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:33:36,198	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do SEF	SEF	operador
30/07/2024 08:33:52,025	SE-MAF.01M3.11M3	Bloquear	Enviado comando Bloquear do SEF	SEF	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:35:13,147	SE-MAF.01M3.11M3	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
30/07/2024 08:35:14,202	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
30/07/2024 08:35:14,202	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
30/07/2024 08:35:16,416	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:35:17,197	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	SEF - Disparo	AL_11M3_TRIP_SEF	
30/07/2024 08:35:17,197	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	SEF - Disparo	AL_11M3_TRIP_SEF	
30/07/2024 08:35:23,329	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	SEF - Disparo	AL_11M3_TRIP_SEF	
30/07/2024 08:35:23,329	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	SEF - Disparo	AL_11M3_TRIP_SEF	
30/07/2024 08:35:30,033	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
30/07/2024 08:35:30,033	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
30/07/2024 08:35:45,914	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:36:04,240	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:36:33,592	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:36:39,826	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:36:39,826	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:36:39,826	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:36:39,826	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:36:39,828	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:36:39,828	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:36:39,879	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:36:39,879	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:36:39,903	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:36:39,903	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:36:39,916	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:36:39,916	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:36:39,916	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:36:39,916	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:36:39,918	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:36:39,918	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:36:39,965	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:36:39,965	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:36:39,969	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:36:39,969	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:36:39,974	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:36:39,974	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:36:39,974	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:36:39,974	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:36:39,974	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:36:39,974	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:36:46,412	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 08:36:51,153	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:36:51,153	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
30/07/2024 08:36:54,459	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:36:54,459	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:36:54,495	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:36:54,495	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:36:54,503	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:36:54,503	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:36:54,503	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:36:54,503	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:36:54,503	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:36:54,503	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:37:17,956	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:37:17,956	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:37:17,956	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:37:17,956	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:37:17,957	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:37:17,957	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:37:18,005	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:37:18,005	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:37:18,031	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:37:18,031	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:37:18,042	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:37:18,042	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:37:18,042	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:37:18,042	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:37:18,043	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:37:18,043	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:37:18,095	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:37:18,095	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:37:18,099	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:37:18,099	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:37:18,104	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:37:18,104	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:37:18,104	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:37:18,104	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:37:18,104	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:37:18,104	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:37:23,959	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:37:23,959	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:37:24,001	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:37:24,001	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:37:24,003	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:37:24,003	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:37:24,003	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:37:24,003	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:37:24,003	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:37:24,003	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
30/07/2024 08:37:32,071	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 08:37:34,322	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:37:34,322	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:37:34,322	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:37:34,322	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:37:34,323	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:37:34,323	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:37:34,373	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:37:34,373	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:37:34,399	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:37:34,399	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:37:34,411	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:37:34,411	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:37:34,412	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:37:34,412	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:37:34,412	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:37:34,412	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:37:34,471	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:37:34,471	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:37:34,474	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:37:34,474	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:37:34,474	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:37:34,474	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:37:34,474	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:37:34,474	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:37:34,474	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:37:34,474	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:37:42,279	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:37:42,279	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:37:42,315	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:37:42,315	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:37:42,323	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:37:42,323	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:37:42,323	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:37:42,323	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:37:42,323	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:37:42,323	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:37:59,842	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:37:59,842	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:37:59,842	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:37:59,842	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:37:59,844	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:37:59,844	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:37:59,892	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:37:59,892	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:37:59,894	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:37:59,894	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:37:59,896	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:37:59,896	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:37:59,984	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:37:59,984	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:37:59,989	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:37:59,989	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:37:59,993	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:37:59,993	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:37:59,993	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:37:59,993	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:37:59,993	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:37:59,993	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:00,052	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:38:00,052	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:38:00,064	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:38:00,064	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:38:00,064	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:38:00,064	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:38:00,066	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:38:00,066	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:38:00,068	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:38:00,068	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:38:00,082	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:38:00,082	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:38:00,082	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:38:00,082	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:38:00,082	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:38:00,082	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:38:00,095	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:38:00,095	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:38:00,095	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:38:00,095	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:38:00,098	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:38:00,098	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:38:00,098	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:38:00,098	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:38:00,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:38:00,105	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:00,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:00,105	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:00,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:00,105	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:00,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:00,105	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:00,115	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:38:00,115	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:38:00,115	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:38:00,115	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:38:05,825	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:38:08,373	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
30/07/2024 08:38:11,629	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:38:11,629	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:38:11,664	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:38:11,664	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:38:11,672	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:11,672	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:38:11,672	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:11,672	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:38:11,672	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:38:11,672	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:24,438	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:38:24,438	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:38:24,438	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:38:24,438	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:38:24,440	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:38:24,440	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:38:24,440	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:38:24,440	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:38:24,444	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:24,444	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:24,444	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:38:24,444	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:24,444	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:24,444	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:38:24,444	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:24,444	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:38:24,444	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:24,444	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:38:24,444	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:38:24,444	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:30,893	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 08:38:30,893	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:38:30,893	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 08:38:30,893	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:38:32,953	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLQ_TRIP	
30/07/2024 08:38:32,953	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLQ_TRIP	
30/07/2024 08:38:32,972	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
30/07/2024 08:38:32,972	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
30/07/2024 08:38:37,062	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:38:37,062	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:38:37,062	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:38:37,062	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:38:37,064	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:38:37,064	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:38:37,110	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:38:37,110	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:38:37,112	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:38:37,112	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:38:37,114	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:38:37,114	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:38:37,584	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:38:37,584	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:38:37,586	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:38:37,586	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:38:37,586	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:38:37,586	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:38:45,742	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLQ_TRIP	
30/07/2024 08:38:45,742	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLQ_TRIP	
30/07/2024 08:38:45,834	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:38:45,834	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:38:45,839	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:38:45,839	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:38:45,843	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:45,843	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:38:45,843	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:45,843	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:45,843	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:38:45,843	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:45,916	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:38:45,916	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:38:55,012	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
30/07/2024 08:38:55,012	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
30/07/2024 08:38:55,055	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:38:55,055	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:38:55,055	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:38:55,055	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:38:55,058	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:38:55,058	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:38:55,058	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:38:55,058	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:38:55,065	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:55,065	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:55,065	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:55,065	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:55,065	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:55,065	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:55,065	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:55,065	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:38:55,074	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:38:55,074	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:38:55,074	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:38:55,074	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:38:58,921	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:38:58,921	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:38:58,923	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:38:58,923	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:38:58,925	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:38:58,925	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:38:58,925	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:38:58,925	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:38:58,935	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:38:58,935	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:38:58,935	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:38:58,935	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:38:58,935	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:38:58,935	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:38:58,936	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:38:58,936	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:38:58,936	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:38:58,936	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:38:58,938	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:38:58,938	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:39:10,100	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:39:10,100	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:39:10,100	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:39:10,100	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:39:10,104	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:39:10,104	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:39:10,104	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:39:10,104	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:39:10,104	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:39:10,104	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:39:10,104	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:39:10,104	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:39:10,104	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:39:10,104	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:39:10,104	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:39:10,104	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:39:10,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:39:10,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:39:10,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:39:10,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:39:32,092	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 08:39:32,092	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:39:32,092	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 08:39:32,092	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:39:43,381	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:39:43,870	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:39:43,870	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:39:43,907	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:39:43,907	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:39:43,914	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:39:43,914	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:39:43,914	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:39:43,914	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:39:43,914	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:39:43,914	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:39:46,342	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 08:39:46,342	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 08:40:09,489	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:09,489	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:09,489	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:09,489	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:09,490	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:09,490	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:09,540	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:40:09,540	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:40:09,540	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:40:09,540	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:40:09,542	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:40:09,542	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:40:09,562	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:40:09,562	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:40:09,564	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:40:09,564	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:40:09,566	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:40:09,566	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:40:09,577	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:09,577	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:09,577	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:09,577	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:09,578	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:09,578	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:09,626	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:40:09,626	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:40:09,631	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
30/07/2024 08:40:09,631	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:40:09,635	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:09,635	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:40:09,635	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:09,635	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:09,635	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:40:09,635	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:09,970	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:40:14,718	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:40:14,718	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:40:14,725	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:14,725	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:40:14,725	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:14,725	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:14,725	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:40:14,725	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:15,562	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:15,562	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:15,563	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:15,563	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:15,563	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:15,563	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:40:15,610	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:40:15,610	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:40:15,612	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:40:15,612	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:40:15,614	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:40:15,614	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:40:16,084	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:40:16,084	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:40:16,086	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:40:16,086	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:40:16,086	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:40:16,086	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:40:16,106	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:40:16,106	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:40:16,108	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:40:16,108	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:40:16,110	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:40:16,110	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:40:16,118	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:40:16,118	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:40:16,120	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:40:16,120	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:40:16,120	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:40:16,120	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:40:16,122	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:16,122	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:16,123	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:16,123	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:16,123	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:16,123	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:16,168	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:40:16,168	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:40:16,175	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:16,175	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:40:16,175	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:16,175	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:16,175	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:40:16,175	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:31,258	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:40:31,258	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:40:31,265	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:31,265	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:40:31,265	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:31,265	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:31,265	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:40:31,265	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:32,106	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:32,106	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:32,107	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:32,107	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:32,107	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:32,107	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:32,154	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:40:32,154	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:40:32,156	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:40:32,156	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:40:32,158	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:40:32,158	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:40:32,628	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:40:32,628	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:40:32,628	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:40:32,628	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:40:32,630	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:40:32,630	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:40:32,650	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:40:32,650	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:40:32,652	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:40:32,652	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:40:32,652	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:40:32,652	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:40:32,664	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:40:32,664	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:40:32,664	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:40:32,664	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:40:32,664	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:40:32,664	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:40:32,665	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:32,665	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:32,665	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:32,665	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:32,666	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:40:32,666	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:32,718	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:40:32,718	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:40:32,725	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:32,725	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:40:32,725	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:32,725	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:32,725	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:40:32,725	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:52,805	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:40:52,805	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:40:52,814	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:52,814	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:40:52,814	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:52,814	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:52,814	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:40:52,814	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:53,648	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:53,648	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:53,648	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:53,648	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:53,649	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:40:53,649	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:40:53,697	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:40:53,697	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:40:53,701	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:40:53,701	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:40:53,701	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:40:53,701	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:40:54,171	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:40:54,171	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:40:54,171	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:40:54,171	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:40:54,173	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:40:54,173	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:40:54,175	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
30/07/2024 08:40:54,175	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
30/07/2024 08:40:54,193	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:40:54,193	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:40:54,193	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:40:54,193	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:40:54,195	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:40:54,195	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:40:54,205	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:40:54,205	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
30/07/2024 08:40:54,207	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:40:54,207	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:40:54,207	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
30/07/2024 08:40:54,207	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:40:54,208	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:40:54,208	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:40:54,208	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:40:54,208	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:40:54,209	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:40:54,209	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:40:54,255	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:40:54,255	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:40:54,260	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:40:54,260	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:40:54,264	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:54,264	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:40:54,264	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:54,264	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:40:54,264	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:40:54,264	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:40:54,364	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 08:40:54,364	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 08:40:54,370	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:40:54,370	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:41:21,467	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:41:21,467	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:41:21,474	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:41:21,474	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:41:21,474	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:41:21,474	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:41:21,474	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:41:21,474	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:41:30,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:41:30,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:41:30,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:41:30,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:41:30,545	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:41:30,545	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:41:30,593	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:41:30,593	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:41:30,595	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:41:30,595	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:41:30,597	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:41:30,597	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:41:30,615	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:41:30,615	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:41:30,615	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:41:30,615	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:41:30,617	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:41:30,617	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:41:30,631	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:41:30,631	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:41:30,632	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:41:30,632	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:41:30,632	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:41:30,632	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:41:30,675	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:41:30,675	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:41:30,680	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:41:30,680	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:41:30,684	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:41:30,684	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:41:30,684	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:41:30,684	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:41:30,684	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:41:30,684	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:41:36,612	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:41:36,612	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:41:36,612	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:41:36,612	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:41:36,613	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:41:36,613	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:41:36,663	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:41:36,663	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:41:36,665	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:41:36,665	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:41:36,667	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:41:36,667	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:41:36,685	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:41:36,685	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
30/07/2024 08:41:36,685	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:41:36,685	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
30/07/2024 08:41:36,687	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:41:36,687	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
30/07/2024 08:41:36,701	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:41:36,701	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:41:36,702	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:41:36,702	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:41:36,702	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:41:36,702	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:41:47,990	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:41:47,990	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:41:48,033	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:41:48,033	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:41:48,034	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:41:48,034	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:41:48,034	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:41:48,034	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:41:48,034	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:41:48,034	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:41:52,422	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:42:19,203	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:42:33,735	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:42:38,894	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 08:42:54,927	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:42:59,784	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 08:43:12,635	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:43:17,177	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:43:17,177	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:43:17,177	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:43:17,177	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:43:17,178	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:43:17,178	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:43:17,264	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:43:17,264	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:43:17,284	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:43:17,284	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:43:17,299	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:43:17,299	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:43:17,299	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:43:17,299	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:43:17,300	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:43:17,300	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:43:17,346	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:43:17,346	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:43:17,349	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:43:17,349	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:43:17,353	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:43:17,353	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:43:17,353	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:43:17,353	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:43:17,353	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:43:17,353	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:43:30,449	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:43:30,449	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:43:30,486	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:43:30,486	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:43:30,493	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:43:30,493	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:43:30,493	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:43:30,493	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:43:30,493	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:43:30,493	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:43:45,769	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:43:45,769	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:43:45,769	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:43:45,769	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:43:45,770	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:43:45,770	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:43:45,822	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:43:45,822	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:43:45,844	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:43:45,844	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:43:45,862	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:43:45,862	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:43:45,863	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:43:45,863	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:43:45,863	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:43:45,863	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:43:45,906	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:43:45,906	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:43:45,909	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:43:45,909	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:43:45,913	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:43:45,913	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:43:45,913	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:43:45,913	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:43:45,913	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:43:45,913	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:43:57,249	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:43:57,249	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:43:57,296	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:43:57,296	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:43:57,303	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:43:57,303	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:43:57,303	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:43:57,303	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:43:57,303	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:43:57,303	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:04,809	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:04,809	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:04,809	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:04,809	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:04,809	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:04,809	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:04,896	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:44:04,896	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:44:04,988	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:44:04,988	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:44:04,989	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:44:04,989	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:44:04,993	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:04,993	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:04,993	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:04,993	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:04,993	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:04,993	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:05,056	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:44:05,056	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:44:05,068	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:44:05,068	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:44:05,068	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:44:05,068	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:44:05,085	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:05,085	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:05,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:05,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:05,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:05,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:05,100	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:44:05,100	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:44:05,100	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:44:05,100	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:44:05,103	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:44:05,103	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:44:05,103	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:44:05,103	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:44:05,106	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:05,106	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:05,106	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:05,106	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:05,106	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:05,106	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:05,106	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:05,106	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:05,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:05,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:05,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:05,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:11,769	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:44:11,769	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:44:11,808	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:44:11,808	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:44:11,813	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:11,813	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:11,813	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:11,813	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:11,813	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:11,813	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:12,413	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 08:44:16,817	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
30/07/2024 08:44:16,933	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:44:16,933	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:44:16,933	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:44:16,933	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:44:16,934	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:16,934	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:16,934	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:16,934	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:16,934	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:16,934	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:16,934	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:16,934	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:44:16,934	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:16,934	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:16,934	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:16,934	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:16,936	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:44:16,936	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:44:16,936	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:44:16,936	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:44:27,233	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:44:27,233	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:44:27,233	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:44:27,233	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:44:27,233	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:44:27,233	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:44:27,282	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:44:27,282	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:44:27,368	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:44:27,368	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:44:27,369	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:44:27,369	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:44:27,373	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:44:27,373	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:27,373	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:27,373	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:27,373	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:27,373	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:27,442	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:44:27,442	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:44:27,456	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:44:27,456	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:44:27,460	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:44:27,460	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:44:27,469	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:27,469	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:27,469	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:27,469	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:27,469	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:27,469	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:27,490	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:44:27,490	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:44:27,490	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:44:27,490	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:44:27,491	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:44:27,491	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:44:27,491	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:44:27,491	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:44:27,494	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:27,494	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:27,494	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:27,494	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:27,494	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:27,494	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:27,494	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:27,494	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:27,506	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:27,506	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:27,506	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:27,506	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:32,974	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:44:32,974	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:44:33,008	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:44:33,008	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:44:33,013	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:33,013	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:44:33,013	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:33,013	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:33,013	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:33,013	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:37,822	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:44:37,822	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:44:37,822	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:44:37,822	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:44:37,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:37,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:37,824	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:37,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:37,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:37,824	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:37,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:37,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:37,824	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:37,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:37,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:37,825	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:44:37,825	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:44:37,825	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:44:37,825	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:44:43,147	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:43,147	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:43,147	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:43,147	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:43,147	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:43,147	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:43,196	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:44:43,196	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:44:43,220	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:44:43,220	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:44:43,235	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:43,235	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:43,235	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:43,235	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:43,235	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:43,235	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:44:43,288	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:44:43,288	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:44:43,289	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:44:43,289	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:44:43,293	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:43,293	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:43,293	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:43,293	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:43,293	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:43,293	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:50,669	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:44:50,669	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:44:50,708	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:44:50,708	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:44:50,713	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:50,713	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:50,713	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:50,713	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:44:50,713	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:44:50,713	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:45:04,314	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 08:45:04,314	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:45:04,314	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 08:45:04,314	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:45:06,103	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLQ_TRIP	
30/07/2024 08:45:06,103	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLQ_TRIP	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:45:06,123	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
30/07/2024 08:45:06,123	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
30/07/2024 08:45:10,118	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:45:10,118	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:45:10,118	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:45:10,118	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:45:10,119	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:45:10,119	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:45:10,169	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:45:10,169	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:45:10,763	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:45:10,763	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:45:21,313	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLQ_TRIP	
30/07/2024 08:45:21,313	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLQ_TRIP	
30/07/2024 08:45:21,399	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:45:21,399	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:45:21,400	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:45:21,400	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:45:21,404	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:45:21,404	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:45:21,404	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:45:21,404	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:45:21,404	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:45:21,404	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:45:21,485	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:45:21,485	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:45:28,053	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
30/07/2024 08:45:28,053	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
30/07/2024 08:45:28,100	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:45:28,100	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:45:28,100	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:45:28,100	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:45:28,102	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:45:28,102	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:45:28,102	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:45:28,102	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:45:28,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:45:28,105	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:45:28,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:45:28,105	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:45:28,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:45:28,105	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:45:28,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:45:28,105	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:45:28,116	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:45:28,116	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:45:28,116	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:45:28,116	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:45:32,269	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:45:32,269	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:45:32,271	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:45:32,271	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
30/07/2024 08:45:32,279	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:45:32,279	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:45:32,281	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:45:32,281	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:45:32,283	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:45:32,283	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:45:32,283	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:45:32,283	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:45:36,744	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:45:36,744	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:45:36,779	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:45:36,779	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:45:36,783	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:45:36,783	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:45:36,783	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:45:36,783	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:45:36,783	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:45:36,783	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:45:38,624	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 08:45:38,624	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:45:38,624	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 08:45:38,624	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:45:50,450	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:45:50,450	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:45:50,450	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:45:50,450	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:45:50,451	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:45:50,451	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:45:50,451	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:45:50,451	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:45:50,460	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:45:50,460	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:45:50,460	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:45:50,460	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:45:50,460	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:45:50,460	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:45:50,460	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:45:50,460	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:45:50,460	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:45:50,460	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:45:50,460	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:45:50,460	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:45:54,812	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 08:45:54,812	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 08:46:17,701	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:46:44,512	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:46:55,375	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:46:55,375	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:46:55,375	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:46:55,375	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:46:55,376	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:46:55,376	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:46:55,424	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:46:55,424	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:46:55,448	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:46:55,448	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:46:55,461	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:46:55,461	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:46:55,461	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:46:55,461	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:46:55,462	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:46:55,462	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:46:55,508	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:46:55,508	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:46:55,509	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
30/07/2024 08:46:55,509	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
30/07/2024 08:46:55,513	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:46:55,513	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:46:55,513	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:46:55,513	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:46:55,513	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:46:55,513	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:05,599	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:47:05,599	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:47:05,603	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:05,603	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:47:05,603	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:05,603	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:47:05,603	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:47:05,603	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:06,449	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:47:06,449	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:47:06,449	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:47:06,449	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:47:06,449	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:47:06,449	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:47:06,499	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:47:06,499	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:47:07,093	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:47:07,093	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:47:07,115	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:47:07,115	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:47:07,127	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:47:07,127	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:47:07,129	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:47:07,129	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:47:07,129	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:47:07,129	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:47:07,129	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:47:07,129	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:47:07,179	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:47:07,179	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:47:07,184	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:07,184	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:47:07,184	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:07,184	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:07,184	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:47:07,184	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:22,269	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:47:22,269	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:47:22,273	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:22,273	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:47:22,273	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:22,273	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:22,273	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:47:22,273	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:23,117	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:23,117	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:23,117	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:23,117	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:23,117	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:23,117	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:23,167	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:47:23,167	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:47:23,759	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:47:23,759	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:47:23,783	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:47:23,783	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:47:23,793	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:47:23,793	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:47:23,795	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:23,795	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:23,795	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:23,795	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:23,795	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:23,795	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:23,849	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:47:23,849	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:47:23,854	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:23,854	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:47:23,854	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:23,854	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:23,854	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:47:23,854	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:43,939	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:47:43,939	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:47:43,944	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:43,944	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:47:43,944	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:43,944	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:43,944	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:47:43,944	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:44,782	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:44,782	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:44,782	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:44,782	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:44,783	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:44,783	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:44,833	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:47:44,833	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:47:45,425	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:47:45,425	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:47:45,429	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
30/07/2024 08:47:45,429	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
30/07/2024 08:47:45,449	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:47:45,449	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:47:45,459	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:47:45,459	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
30/07/2024 08:47:45,460	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:45,460	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:45,460	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:45,460	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:45,461	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:45,461	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:45,509	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:47:45,509	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:47:45,510	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:47:45,510	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:47:45,514	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:45,514	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:47:45,514	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:45,514	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:45,514	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:47:45,514	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:45,613	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 08:47:45,613	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:47:45,619	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:47:45,619	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:47:55,779	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:47:55,779	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:47:55,783	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:55,783	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:47:55,783	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:55,783	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:55,783	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:47:55,783	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:59,782	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:59,782	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:59,782	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:59,782	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:59,784	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:59,784	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:59,832	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:47:59,832	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:47:59,856	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:47:59,856	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:47:59,868	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:59,868	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:59,868	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:47:59,868	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:59,870	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:59,870	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:47:59,918	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:47:59,918	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:47:59,919	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:47:59,919	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:47:59,923	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:59,923	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:59,923	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:47:59,923	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:59,923	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:47:59,923	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:48:10,856	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:48:10,856	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:48:10,856	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:48:10,856	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:48:10,858	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:48:10,858	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 08:48:10,906	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:48:10,906	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:48:10,930	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
30/07/2024 08:48:10,930	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:48:10,942	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:48:10,942	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:48:10,942	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:48:10,942	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 08:48:10,944	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:48:10,944	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 08:48:22,553	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:48:22,553	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:48:22,588	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:48:22,588	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:48:22,592	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:48:22,592	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:48:22,592	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:48:22,592	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:48:22,592	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:48:22,592	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:48:29,193	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
30/07/2024 08:49:06,538	SE-MAF.01M3.11M3	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
30/07/2024 08:50:07,213	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
30/07/2024 08:50:07,213	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
30/07/2024 08:50:08,068	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador
30/07/2024 08:50:17,210	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M3_TRIP_46BC	
30/07/2024 08:50:17,210	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M3_TRIP_46BC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:50:24,093	SE-MAF.01M3.11M3	Bloquear	Enviado comando Bloquear do ERAC	ERAC	operador
30/07/2024 08:50:28,570	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M3_TRIP_46BC	
30/07/2024 08:50:28,570	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M3_TRIP_46BC	
30/07/2024 08:50:44,542	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
30/07/2024 08:50:44,542	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
30/07/2024 08:50:50,330	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
30/07/2024 08:51:46,062	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
30/07/2024 08:51:46,062	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
30/07/2024 08:51:46,124	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M3_TRIP_81_INST_1	
30/07/2024 08:51:46,124	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M3_TRIP_81_INST_1	
30/07/2024 08:51:46,154	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M3_TRIP_81_INST_1	
30/07/2024 08:51:46,154	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M3_TRIP_81_INST_1	
30/07/2024 08:51:46,208	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:51:46,208	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:51:46,209	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:51:46,209	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:51:46,213	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:51:46,213	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:51:46,213	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:51:46,213	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:51:46,213	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:51:46,213	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:52:02,083	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
30/07/2024 08:52:02,083	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
30/07/2024 08:52:28,368	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:52:28,368	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 08:52:28,410	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:52:28,410	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:52:28,412	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:52:28,412	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:52:28,412	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:52:28,412	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:52:28,412	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:52:28,412	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:52:28,412	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:52:28,412	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:52:28,412	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:52:28,412	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:52:28,412	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:52:28,412	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:52:28,412	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:52:28,412	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:52:28,412	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:52:28,412	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:52:28,412	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:52:28,412	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:52:28,412	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:52:28,412	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:52:35,610	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	11M3 - Superado KA²	AL_11M3_SUPERADO_KA2	
30/07/2024 08:52:35,610	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	11M3 - Superado KA²	AL_11M3_SUPERADO_KA2	
30/07/2024 08:52:35,613	SE-MAF.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 08:52:35,613	SE-MAF.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 08:53:14,492	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 08:53:14,492	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 08:53:30,780	SE-MAF.01M4.11M4	COS	Enviado comando N2 do 11M4	N2N3	operador
30/07/2024 08:53:31,369	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Superado KA²	AL_11M3_SUPERADO_KA2	
30/07/2024 08:53:31,369	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Superado KA²	AL_11M3_SUPERADO_KA2	
30/07/2024 08:53:31,372	SE-MAF.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 08:53:31,372	SE-MAF.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 08:53:36,383	SE-MAF.01M4.11M4	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 08:53:39,809	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 08:53:43,583	SE-MAF.01M4.11M4	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 08:53:50,529	SE-MAF.01M4.31M4-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M4-4	Pos	operador
30/07/2024 08:53:59,442	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M4-4	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:54:11,642	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 08:54:11,642	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 08:54:17,119	SE-MAF.01M4.31M4-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M4-4	Pos	operador
30/07/2024 08:55:08,775	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:55:08,775	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 08:55:08,775	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:55:08,775	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 08:55:08,942	SE-MAF.01M4.11M4	SE	Enviado comando N3 do 11M4	N2N3	operador
30/07/2024 08:55:14,461	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:55:14,461	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:55:14,465	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:55:14,465	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:55:14,465	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:55:14,465	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:55:14,465	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:55:14,465	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:55:14,565	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 08:55:14,565	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 08:55:15,619	SE-MAF.01M4.11M4	COS	Enviado comando N2 do 11M4	N2N3	operador
30/07/2024 08:55:17,891	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:55:17,891	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:55:17,895	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:55:17,895	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:55:17,895	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:55:17,895	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:55:17,895	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:55:17,895	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:55:21,671	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:55:21,671	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 08:55:21,675	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:55:21,675	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:55:21,675	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:55:21,675	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:55:21,675	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:55:21,675	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:55:33,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:55:33,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:55:33,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:55:33,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:55:33,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:55:33,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:55:42,485	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:55:42,485	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:55:42,485	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:55:42,485	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:55:42,485	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:55:42,485	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:56:00,155	SE-MAF.01M4.31M4-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:56:00,155	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:56:00,155	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:56:00,155	SE-MAF.01M4.31M4-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:56:00,155	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 08:56:00,155	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 08:56:16,785	SE-MAF.01M4.31M4-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:56:16,785	SE-MAF.01M4.31M4-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:56:25,085	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:56:25,085	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:56:25,085	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:56:25,085	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 08:56:46,944	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:56:46,944	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 08:56:46,944	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:56:46,944	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 08:56:53,625	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:56:53,625	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 08:56:53,625	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 08:56:53,625	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 08:56:53,625	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 08:56:53,625	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 08:57:06,215	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 08:57:06,215	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:57:06,215	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 08:57:06,215	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:57:12,235	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 08:57:12,235	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:57:12,235	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 08:57:12,235	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 08:58:17,606	SE-MAF.01M4.11M4	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela2	Tabela2	operador
30/07/2024 08:59:15,003	SE-MAF.01M4.11M4	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela1	Tabela1	operador
30/07/2024 08:59:55,624	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 08:59:55,624	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
30/07/2024 08:59:55,624	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 08:59:55,624	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
30/07/2024 08:59:55,634	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 08:59:55,634	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 09:00:44,167	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 09:00:44,167	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 09:00:53,026	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
30/07/2024 09:00:53,026	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 09:00:53,026	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
30/07/2024 09:00:53,026	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
30/07/2024 09:00:53,037	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 09:00:53,037	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 09:01:13,055	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
30/07/2024 09:01:14,055	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
30/07/2024 09:01:50,844	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 09:01:50,844	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 09:02:37,871	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:02:37,871	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:02:37,871	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:02:37,873	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:37,873	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:37,873	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:38,079	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:38,079	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:38,081	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:38,081	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:38,081	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:38,081	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:38,081	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:38,081	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:38,085	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 09:02:38,085	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:38,086	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:38,086	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:38,091	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:38,091	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:38,471	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:38,471	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:50,335	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:50,335	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:50,336	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:50,336	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:50,339	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:50,339	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:50,341	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:50,341	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:50,341	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:50,341	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:50,342	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:50,342	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:50,342	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:50,342	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:50,528	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:02:50,528	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 09:02:50,528	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 09:02:50,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:50,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:50,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:50,710	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:02:50,710	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 09:03:08,796	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 09:03:17,071	SE-MAF.01M4.11M4	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 09:03:28,797	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M4-4	Pos	operador
30/07/2024 09:03:34,417	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 09:04:46,893	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 09:04:46,893	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 09:04:46,895	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:04:46,895	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:04:46,895	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:04:46,895	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:04:46,895	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:04:46,895	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:04:55,165	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 09:04:55,165	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 09:04:55,175	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:04:55,175	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:04:55,175	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 09:04:55,175	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:04:55,175	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:04:55,175	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:05:11,845	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 09:05:11,845	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:05:11,845	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:05:11,845	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 09:05:11,845	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:05:11,845	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:05:12,515	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 09:05:12,515	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 09:05:12,525	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:05:12,525	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:05:12,525	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:05:12,525	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:05:12,525	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:05:12,525	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:18:29,145	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 09:18:29,145	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 09:18:32,746	SE-MAF.01M4	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M4_SUP_VCC_120V	
30/07/2024 09:18:32,746	SE-MAF.01M4	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M4_SUP_VCC_120V	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 09:18:50,945	SE-MAF.01M4	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M4_SUP_VCC_120V	
30/07/2024 09:18:50,945	SE-MAF.01M4	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M4_SUP_VCC_120V	
30/07/2024 09:19:03,615	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 09:19:03,615	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 09:20:42,283	SE-MAF.01M5.11M5	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 09:20:42,288	SE-MAF.01M5.11M5		11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
30/07/2024 09:20:42,288	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 09:20:42,288	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 09:20:42,288	SE-MAF.01M5.31M5-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
30/07/2024 09:20:42,288	SE-MAF.01M5.31M5-4		Estado da Chave	Pos	operador
30/07/2024 09:20:42,288	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
30/07/2024 09:20:42,288	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 09:20:42,288	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 09:20:52,824	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M4_FALHA_BOB_FE1	
30/07/2024 09:20:52,824	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M4_FALHA_BOB_FE1	
30/07/2024 09:20:56,545	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M4_FALHA_BOB_AB1	
30/07/2024 09:20:56,545	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M4_FALHA_BOB_AB1	
30/07/2024 09:21:00,675	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M4_FALHA_BOB_AB2	
30/07/2024 09:21:00,675	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M4_FALHA_BOB_AB2	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 09:21:03,124	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M4_FALHA_BOB_AB2	
30/07/2024 09:21:03,124	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M4_FALHA_BOB_AB2	
30/07/2024 09:21:04,625	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M4_FALHA_BOB_AB1	
30/07/2024 09:21:04,625	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M4_FALHA_BOB_AB1	
30/07/2024 09:21:05,575	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M4_FALHA_BOB_FE1	
30/07/2024 09:21:05,575	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M4_FALHA_BOB_FE1	
30/07/2024 09:21:19,462	SE-MAF.01M4.11M4	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 09:21:25,574	SE-MAF.01M4.11M4	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 09:21:31,429	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 09:21:38,727	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 09:22:11,325	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Mola Descarregada	AL_11M4_MOLA_DESC	
30/07/2024 09:22:11,325	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Mola Descarregada	AL_11M4_MOLA_DESC	
30/07/2024 09:22:14,795	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Mola Descarregada	AL_11M4_MOLA_DESC	
30/07/2024 09:22:14,795	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Mola Descarregada	AL_11M4_MOLA_DESC	
30/07/2024 09:22:23,477	SE-MAF.01M4.11M4	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 09:22:31,055	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 09:22:50,520	SE-MAF.01M4.11M4	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 09:22:58,474	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M4_FALHA_CMD_AB	
30/07/2024 09:22:58,474	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M4_FALHA_CMD_AB	
30/07/2024 09:22:58,494	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M4_FALHA_CMD_AB	
30/07/2024 09:22:58,494	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M4_FALHA_CMD_AB	
30/07/2024 09:23:00,636	SE-MAF.01M4.31M4-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M4-4	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 09:23:03,679	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 09:23:03,679	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 09:23:03,684	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:23:03,684	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:23:03,684	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:23:03,684	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:23:03,684	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:23:03,684	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:23:09,338	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M4-4	Pos	operador
30/07/2024 09:23:10,434	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M4_FALHA_CMD_FE	
30/07/2024 09:23:10,434	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M4_FALHA_CMD_FE	
30/07/2024 09:23:10,454	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M4_FALHA_CMD_FE	
30/07/2024 09:23:10,454	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M4_FALHA_CMD_FE	
30/07/2024 09:23:16,829	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 09:23:16,829	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 09:23:16,835	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:23:16,835	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:23:16,835	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:23:16,835	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:23:16,835	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:23:16,835	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:23:29,506	SE-MAF.01M4.31M4-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M4-4	Pos	operador
30/07/2024 09:23:51,635	SE-MAF.01M4.31M4-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M4-4	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 09:24:01,581	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 09:24:01,581	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 09:24:01,586	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:24:01,586	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:24:01,586	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:24:01,586	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:24:01,586	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:24:01,586	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:24:02,341	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M4-4	Pos	operador
30/07/2024 09:24:09,151	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 09:24:09,151	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 09:24:09,155	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:24:09,155	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:24:09,155	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:24:09,155	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:24:09,155	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:24:09,155	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:24:24,069	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M4-4	Pos	operador
30/07/2024 09:24:28,631	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 09:24:28,631	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 09:24:28,635	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:24:28,635	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:24:28,635	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 09:24:28,635	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:24:28,635	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:24:28,635	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:24:43,695	SE-MAF.01M4.31M4-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 09:24:43,695	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:24:43,695	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:24:43,695	SE-MAF.01M4.31M4-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 09:24:43,695	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:24:43,695	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:24:52,405	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 09:24:52,405	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:24:52,405	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:24:52,405	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 09:24:52,405	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:24:52,405	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:25:22,585	SE-MAF.01M4.31M4-4	Alarme	31M4-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M4_SEC_4_FALHA_AB	
30/07/2024 09:25:22,585	SE-MAF.01M4.31M4-4	Alarme	31M4-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M4_SEC_4_FALHA_AB	
30/07/2024 09:25:22,605	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	31M4-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M4_SEC_4_FALHA_AB	
30/07/2024 09:25:22,605	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	31M4-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M4_SEC_4_FALHA_AB	
30/07/2024 09:25:34,695	SE-MAF.01M4.31M4-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 09:25:34,695	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:25:34,695	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 09:25:34,695	SE-MAF.01M4.31M4-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 09:25:34,695	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:25:34,695	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:25:55,355	SE-MAF.01M4.31M4-4	Alarme	31M4-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M4_SEC_4_FALHA_FE	
30/07/2024 09:25:55,355	SE-MAF.01M4.31M4-4	Alarme	31M4-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M4_SEC_4_FALHA_FE	
30/07/2024 09:25:55,375	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	31M4-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M4_SEC_4_FALHA_FE	
30/07/2024 09:25:55,375	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	31M4-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M4_SEC_4_FALHA_FE	
30/07/2024 09:26:07,125	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 09:26:07,125	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:26:07,125	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:26:07,125	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:26:07,125	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 09:26:07,125	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 09:26:07,125	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:26:07,125	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:26:07,125	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:26:07,125	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 09:26:07,125	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:26:07,125	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:26:07,125	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:26:07,125	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:26:48,229	SE-MAF.01M4.31M4-4	Alarme	ED1-3 Seccionadora 31M4-4-F.Vcc Motor	AL_11M4_ED_SEC_4_FVCC_MOT	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 09:26:48,229	SE-MAF.01M4.31M4-4	Alarme	ED1-3 Seccionadora 31M4-4-F.Vcc Motor	AL_11M4_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
30/07/2024 09:26:48,235	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:26:48,235	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:26:52,463	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M4-4-F.Vcc Motor	AL_11M4_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
30/07/2024 09:26:52,463	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M4-4-F.Vcc Motor	AL_11M4_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
30/07/2024 09:26:52,465	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:26:52,465	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:26:54,169	SE-MAF.01M4.31M4-4	Alarme	ED1-4 31M4-4-F.Vcc Cmd	AL_11M4_ED_FVCC_CMD	
30/07/2024 09:26:54,169	SE-MAF.01M4.31M4-4	Alarme	ED1-4 31M4-4-F.Vcc Cmd	AL_11M4_ED_FVCC_CMD	
30/07/2024 09:26:54,175	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:26:54,175	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:26:57,145	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:26:57,145	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	ED1-4 31M4-4-F.Vcc Cmd	AL_11M4_ED_FVCC_CMD	
30/07/2024 09:26:57,145	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:26:57,145	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	ED1-4 31M4-4-F.Vcc Cmd	AL_11M4_ED_FVCC_CMD	
30/07/2024 09:27:00,390	SE-MAF.01M4.31M4-4	Alarme	ED1-6 31M4-4-Manivela Ins.	AL_11M4_ED_SEC_4_MANIVELA	
30/07/2024 09:27:00,390	SE-MAF.01M4.31M4-4	Alarme	ED1-6 31M4-4-Manivela Ins.	AL_11M4_ED_SEC_4_MANIVELA	
30/07/2024 09:27:02,848	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	ED1-6 31M4-4-Manivela Ins.	AL_11M4_ED_SEC_4_MANIVELA	
30/07/2024 09:27:02,848	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	ED1-6 31M4-4-Manivela Ins.	AL_11M4_ED_SEC_4_MANIVELA	
30/07/2024 09:27:44,897	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	
30/07/2024 09:27:44,897	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	
30/07/2024 09:27:44,904	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 09:27:44,904	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:27:47,629	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	
30/07/2024 09:27:47,629	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	
30/07/2024 09:27:47,634	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:27:47,634	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:27:52,685	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	ED4-1 11M4-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_FE	
30/07/2024 09:27:52,685	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	ED4-1 11M4-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_FE	
30/07/2024 09:27:53,999	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED4-1 11M4-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_FE	
30/07/2024 09:27:53,999	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED4-1 11M4-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_FE	
30/07/2024 09:27:55,695	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	ED4-2 11M4-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_AB1	
30/07/2024 09:27:55,695	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	ED4-2 11M4-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_AB1	
30/07/2024 09:27:57,110	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED4-2 11M4-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_AB1	
30/07/2024 09:27:57,110	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED4-2 11M4-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_AB1	
30/07/2024 09:27:59,047	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	ED4-3 11M4-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_AB2	
30/07/2024 09:27:59,047	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	ED4-3 11M4-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_AB2	
30/07/2024 09:28:00,970	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED4-3 11M4-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_AB2	
30/07/2024 09:28:00,970	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED4-3 11M4-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_AB2	
30/07/2024 09:28:02,155	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	ED4-4 11M4-F.Vcc Cubiculo	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_CUB	
30/07/2024 09:28:02,155	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	ED4-4 11M4-F.Vcc Cubiculo	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_CUB	
30/07/2024 09:28:05,220	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED4-4 11M4-F.Vcc Cubiculo	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_CUB	
30/07/2024 09:28:05,220	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED4-4 11M4-F.Vcc Cubiculo	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_CUB	
30/07/2024 09:28:10,826	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	ED4-5 11M4-F.Vcc Motor	AL_11M4_ED_FVCC_MOT	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 09:28:10,826	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	ED4-5 11M4-F.Vcc Motor	AL_11M4_ED_FVCC_MOT	
30/07/2024 09:28:10,834	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
30/07/2024 09:28:10,834	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
30/07/2024 09:28:13,051	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED4-5 11M4-F.Vcc Motor	AL_11M4_ED_FVCC_MOT	
30/07/2024 09:28:13,051	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED4-5 11M4-F.Vcc Motor	AL_11M4_ED_FVCC_MOT	
30/07/2024 09:28:13,054	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
30/07/2024 09:28:13,054	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
30/07/2024 09:29:15,018	SE-MAF.01M4	Alarme	ED5-2 11M4-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M4_ED_CABOS_PORTA_AB	
30/07/2024 09:29:15,018	SE-MAF.01M4	Alarme	ED5-2 11M4-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M4_ED_CABOS_PORTA_AB	
30/07/2024 09:29:17,361	SE-MAF.01M4	Normal	ED5-2 11M4-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M4_ED_CABOS_PORTA_AB	
30/07/2024 09:29:17,361	SE-MAF.01M4	Normal	ED5-2 11M4-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M4_ED_CABOS_PORTA_AB	
30/07/2024 09:29:19,276	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	ED5-3 11M5-Falha Interna	AL_11M4_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
30/07/2024 09:29:19,276	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	ED5-3 11M5-Falha Interna	AL_11M4_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
30/07/2024 09:29:21,481	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED5-3 11M5-Falha Interna	AL_11M4_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
30/07/2024 09:29:21,481	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED5-3 11M5-Falha Interna	AL_11M4_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
30/07/2024 09:29:26,137	SE-MAF.01M4	Alarme	ED6-14 11M4-Porta Cub. Ab.	AL_11M4_ED_CUB_PORTA_AB	
30/07/2024 09:29:26,137	SE-MAF.01M4	Alarme	ED6-14 11M4-Porta Cub. Ab.	AL_11M4_ED_CUB_PORTA_AB	
30/07/2024 09:29:28,822	SE-MAF.01M4	Normal	ED6-14 11M4-Porta Cub. Ab.	AL_11M4_ED_CUB_PORTA_AB	
30/07/2024 09:29:28,822	SE-MAF.01M4	Normal	ED6-14 11M4-Porta Cub. Ab.	AL_11M4_ED_CUB_PORTA_AB	
30/07/2024 09:29:29,926	SE-MAF.01M4	Alarme	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M4_ED_MDJ_TP_AB	
30/07/2024 09:29:29,926	SE-MAF.01M4	Alarme	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M4_ED_MDJ_TP_AB	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 09:29:32,540	SE-MAF.01M4	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M4_ED_MDJ_TP_AB	
30/07/2024 09:29:32,540	SE-MAF.01M4	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M4_ED_MDJ_TP_AB	
30/07/2024 09:29:33,819	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 09:29:33,897	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	ED6-16 11M4-Pres. V Saida	AL_11M4_ED_PRES_V_SAIDA	
30/07/2024 09:29:33,897	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	ED6-16 11M4-Pres. V Saida	AL_11M4_ED_PRES_V_SAIDA	
30/07/2024 09:29:36,020	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED6-16 11M4-Pres. V Saida	AL_11M4_ED_PRES_V_SAIDA	
30/07/2024 09:29:36,020	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED6-16 11M4-Pres. V Saida	AL_11M4_ED_PRES_V_SAIDA	
30/07/2024 09:31:11,933	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 09:31:11,933	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 09:31:11,934	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:31:11,934	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:31:11,934	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:31:11,934	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:31:11,934	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:31:11,934	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:46:01,657	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:46:01,657	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:46:01,657	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:46:01,659	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:46:01,659	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:46:02,214	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 09:46:02,214	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 09:46:02,302	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 09:46:02,302	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 09:46:02,303	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 09:46:02,303	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 09:46:02,307	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:46:02,307	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:46:02,307	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:46:02,307	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:46:02,307	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:46:02,307	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:46:02,374	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 09:46:02,374	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 09:46:02,418	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 09:46:02,418	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 09:46:02,418	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 09:46:02,423	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 09:46:02,423	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 09:46:02,423	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 09:46:02,424	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:46:02,424	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:46:02,424	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:46:02,424	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 09:46:02,424	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:46:02,424	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 09:46:02,432	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:46:02,432	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:46:02,432	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 09:46:05,060	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 09:46:05,060	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 09:46:11,648	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
30/07/2024 09:46:11,648	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
30/07/2024 09:47:08,286	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 09:47:08,286	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 09:47:08,292	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 09:47:08,292	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 09:47:08,297	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 09:47:08,297	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 09:47:08,300	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
30/07/2024 09:47:08,300	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
30/07/2024 09:47:08,300	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:47:08,300	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:47:08,301	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:47:08,301	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:47:08,301	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 09:47:21,766	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 09:47:21,766	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 09:47:21,766	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 09:47:21,768	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 09:47:21,768	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 09:47:22,320	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 09:47:22,320	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 09:47:22,480	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 09:47:22,480	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 09:47:25,189	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 09:47:25,189	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 09:47:31,756	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
30/07/2024 09:47:31,756	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
30/07/2024 09:48:29,746	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 09:48:29,746	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 09:48:29,752	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 09:48:29,752	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 09:48:29,760	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 09:48:29,760	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 09:48:29,762	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
30/07/2024 09:48:29,762	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 09:48:29,762	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 09:48:29,762	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 09:48:29,763	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:48:29,763	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:48:29,763	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:48:43,380	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:48:43,380	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:48:43,381	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:48:43,381	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:48:43,381	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:48:43,936	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 09:48:43,936	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 09:48:44,096	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 09:48:44,096	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 09:48:46,804	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 09:48:46,804	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 09:48:53,370	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
30/07/2024 09:48:53,370	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
30/07/2024 09:49:46,846	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 09:49:46,846	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 09:49:46,852	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 09:49:46,852	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 09:49:46,860	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 09:49:46,860	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 09:49:46,862	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 09:49:46,862	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
30/07/2024 09:49:46,863	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:49:46,863	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:49:46,863	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:49:46,863	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:49:46,863	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:49:57,155	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:49:57,155	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:49:57,155	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:49:57,155	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:49:57,155	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:49:57,710	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 09:49:57,710	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 09:49:57,870	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 09:49:57,870	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 09:50:00,582	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 09:50:00,582	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 09:50:07,144	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
30/07/2024 09:50:07,144	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
30/07/2024 09:50:54,644	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 09:50:54,644	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 09:50:54,650	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 09:50:54,650	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 09:50:54,658	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 09:50:54,658	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 09:50:54,660	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
30/07/2024 09:50:54,660	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:50:54,660	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
30/07/2024 09:50:54,660	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:50:54,661	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:50:54,661	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:50:54,661	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:51:09,061	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:51:09,061	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:51:09,061	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:51:09,062	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:51:09,062	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:51:09,616	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 09:51:09,616	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 09:51:09,776	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 09:51:09,776	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 09:51:12,486	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 09:51:12,486	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 09:51:19,050	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
30/07/2024 09:51:19,050	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
30/07/2024 09:52:48,102	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 09:52:48,102	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 09:52:48,108	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 09:52:48,108	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 09:52:48,114	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 09:52:48,114	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 09:52:48,116	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
30/07/2024 09:52:48,116	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
30/07/2024 09:52:48,117	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:52:48,117	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:52:48,117	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:52:48,119	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 09:52:48,119	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:03:19,051	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 10:03:25,074	SE-MAF.01M4.11M4	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 10:03:26,241	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:03:26,241	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:03:26,241	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:03:26,241	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:03:26,241	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:03:26,281	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:03:26,281	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:03:26,284	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:03:26,284	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:03:26,285	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:03:26,285	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:03:26,313	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:03:26,313	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:03:26,316	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:03:26,316	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:03:26,317	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:03:26,317	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:03:26,329	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:03:26,329	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:03:26,329	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:03:26,329	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:03:26,329	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:03:41,768	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:03:41,768	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:03:41,768	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:03:41,769	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:03:41,769	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:03:41,809	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:03:41,809	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:03:41,811	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:03:41,811	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:03:41,844	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:03:41,844	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:03:41,844	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:03:41,844	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:03:41,848	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:03:41,848	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:03:41,848	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:03:41,849	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:03:41,849	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:04:19,818	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:04:19,818	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:04:19,818	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:04:19,820	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:04:19,820	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:04:19,857	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:04:19,857	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:04:19,857	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:04:19,857	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:04:19,859	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:04:19,859	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:04:19,989	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:04:19,989	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:04:19,989	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:04:19,989	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:04:19,991	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:04:19,991	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:04:20,006	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:04:20,006	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:04:20,006	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:04:20,008	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:04:20,008	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:04:37,638	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 10:04:44,163	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 10:04:50,195	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	31M4-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M4_SEC_4_FALHA_FE	operador
30/07/2024 10:04:50,195	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	operador
30/07/2024 10:04:50,195	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Superado KA²	AL_11M3_SUPERADO_KA2	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED6-16 11M4-Pres. V Saida	AL_11M4_ED_PRES_V_SAIDA	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED4-5 11M4-F.Vcc Motor	AL_11M4_ED_FVCC_MOT	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M4_FALHA_CMD_AB	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED4-3 11M4-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_AB2	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M4_FALHA_BOB_FE1	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED4-1 11M4-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_FE	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M4_FALHA_BOB_AB1	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	ED1-6 31M4-4-Manivela Ins.	AL_11M4_ED_SEC_4_MANIVELA	operador
30/07/2024 10:04:50,196	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M4	Normal	ED6-14 11M4-Porta Cub. Ab.	AL_11M4_ED_CUB_PORTA_AB	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M4-4-F.Vcc Motor	AL_11M4_ED_SEC_4_FVCC_MOT	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M4	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M4_SUP_VCC_120V	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	31M4-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M4_SEC_4_FALHA_AB	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M3_TRIP_46BC	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M3_TRIP_81_INST_1	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED5-3 11M5-Falha Interna	AL_11M4_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M4_FALHA_CMD_FE	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	SEF - Disparo	AL_11M3_TRIP_SEF	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED4-4 11M4-F.Vcc Cubiculo	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_CUB	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Mola Descarregada	AL_11M4_MOLA_DESC	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLQ_TRIP	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED4-2 11M4-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_AB1	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M4_FALHA_BOB_AB2	operador
30/07/2024 10:04:50,197	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
30/07/2024 10:04:50,198	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
30/07/2024 10:04:50,198	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 10:04:50,198	SE-MAF.01M4	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M4_ED_MDJ_TP_AB	operador
30/07/2024 10:04:50,198	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	operador
30/07/2024 10:04:50,198	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	operador
30/07/2024 10:04:50,198	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	operador
30/07/2024 10:04:50,198	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	ED1-4 31M4-4-F.Vcc Cmd	AL_11M4_ED_FVCC_CMD	operador
30/07/2024 10:04:50,198	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	operador
30/07/2024 10:04:50,198	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
30/07/2024 10:04:50,198	SE-MAF.01M4	Normal	ED5-2 11M4-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M4_ED_CABOS_PORTA_AB	operador
30/07/2024 10:04:50,198	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	operador
30/07/2024 10:04:50,198	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
30/07/2024 10:04:50,198	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:04:50,198	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
30/07/2024 10:04:50,198	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	operador
30/07/2024 10:04:57,156	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:04:57,156	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:04:57,199	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:04:57,199	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:04:57,205	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:04:57,205	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:04:57,205	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:04:57,205	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:04:57,205	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:04:57,205	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:05:03,207	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:05:03,207	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:05:03,211	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:05:03,211	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:05:03,215	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:05:03,215	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:05:03,215	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:05:03,215	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:05:03,215	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:05:03,215	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:05:20,309	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 10:05:38,848	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 10:05:59,921	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 10:06:14,468	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 10:06:15,745	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:06:15,745	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:06:15,746	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:06:15,746	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:06:15,754	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:06:15,754	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:06:15,754	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:06:15,754	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:06:15,754	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:06:15,754	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:06:19,604	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 10:06:22,269	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:06:22,269	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:06:22,269	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:06:22,272	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:06:22,272	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:06:22,272	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:06:22,272	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:06:22,272	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:06:22,272	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:06:22,272	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:06:22,272	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:06:22,272	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:06:22,274	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:06:22,274	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:06:22,274	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:06:47,444	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:06:47,444	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:06:47,444	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:06:47,445	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:06:47,445	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:06:48,839	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:06:48,839	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:06:48,873	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:06:48,873	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:06:48,876	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:06:48,876	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:06:48,876	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:06:48,877	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:06:48,877	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:06:48,880	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:06:48,880	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:06:48,885	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:06:48,885	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:06:48,886	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:06:48,886	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:06:48,886	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:06:48,886	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:06:48,886	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:06:48,886	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:06:58,416	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:06:58,416	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:06:58,417	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:06:58,417	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:06:58,425	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:06:58,425	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:06:58,425	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:06:58,425	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:06:58,425	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:06:58,425	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:07:09,232	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:07:09,232	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:07:09,232	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:07:09,232	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:07:09,232	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:07:10,626	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:07:10,626	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:07:10,656	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:07:10,656	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:07:10,658	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:07:10,658	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:07:10,658	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:07:10,658	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:07:10,658	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:07:10,671	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:07:10,671	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:07:10,676	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:07:10,676	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:07:10,677	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:10,677	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:07:10,677	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:10,677	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:10,677	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:07:10,677	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:16,956	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:07:16,956	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:07:16,957	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:07:16,957	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:07:16,965	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:16,965	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:07:16,965	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:16,965	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:16,965	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:07:16,965	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:23,429	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 10:07:26,226	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:07:26,226	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:07:26,226	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:07:26,226	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:07:26,226	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:07:27,058	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
30/07/2024 10:07:27,620	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:07:27,620	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:07:27,654	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:07:27,654	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:07:27,656	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:07:27,656	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:07:27,656	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:07:27,656	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:07:27,656	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:07:27,661	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:07:27,661	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:07:27,662	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:07:27,662	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:07:27,667	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:27,667	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:07:27,667	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:27,667	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:27,667	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:07:27,667	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:38,026	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:07:38,026	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:07:38,027	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:07:38,027	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:07:38,035	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:38,035	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:07:38,035	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:38,035	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:07:38,035	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:07:38,035	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:45,430	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:07:45,430	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:07:45,430	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:07:45,430	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:07:45,430	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:07:46,826	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:07:46,826	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:07:46,826	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:07:46,826	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:07:46,828	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:07:46,828	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:07:46,871	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:07:46,871	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:07:46,876	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:07:46,876	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:07:46,877	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:46,877	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:07:46,877	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:46,877	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:07:46,877	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:07:46,877	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:46,984	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:07:46,984	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:07:46,996	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:07:46,996	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:07:47,006	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:07:47,006	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:07:47,008	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:07:47,008	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:07:47,010	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:07:47,010	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:07:47,012	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:07:47,012	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:07:47,012	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:07:47,012	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:07:47,012	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:07:47,028	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:07:47,028	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:07:47,028	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:07:47,032	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:07:47,032	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:07:47,032	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:07:47,033	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:47,033	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:47,033	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:47,033	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:47,033	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:47,033	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:47,042	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:07:47,042	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:07:47,042	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:07:52,578	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:07:52,578	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:07:52,581	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:07:52,581	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:07:52,585	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:52,585	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:52,585	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:07:52,585	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:52,585	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:07:52,585	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:57,708	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:07:57,708	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:07:57,708	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:07:57,712	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:57,712	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:07:57,712	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:57,712	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:57,712	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:07:57,712	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:57,712	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:57,712	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:07:57,712	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:07:57,713	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:07:57,713	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:07:57,713	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:07:58,361	SE-MAF.01M4.11M4	Bloquear	Enviado comando Bloquear do SEF	SEF	operador
30/07/2024 10:08:01,210	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	operador
30/07/2024 10:08:01,210	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
30/07/2024 10:08:01,210	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	operador
30/07/2024 10:08:01,210	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
30/07/2024 10:08:01,210	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	operador
30/07/2024 10:08:01,210	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 10:08:01,210	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:08:01,210	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
30/07/2024 10:08:01,210	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	operador
30/07/2024 10:08:01,210	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 10:08:01,210	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	operador
30/07/2024 10:08:01,210	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
30/07/2024 10:08:01,211	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
30/07/2024 10:08:01,211	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLQ_TRIP	operador
30/07/2024 10:08:01,211	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
30/07/2024 10:08:13,424	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 10:08:13,424	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:08:13,424	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 10:08:13,424	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
30/07/2024 10:08:16,184	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLQ_TRIP	
30/07/2024 10:08:16,184	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLQ_TRIP	
30/07/2024 10:08:16,205	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
30/07/2024 10:08:16,205	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
30/07/2024 10:08:18,717	SE-MAF.01M4.11M4	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
30/07/2024 10:08:20,925	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 10:08:22,408	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:08:22,408	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:08:22,408	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:08:22,409	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:08:22,409	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:08:23,801	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:08:23,801	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:08:23,801	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:08:23,801	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:08:23,803	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:08:23,803	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:08:32,685	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLQ_TRIP	
30/07/2024 10:08:32,685	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLQ_TRIP	
30/07/2024 10:08:32,731	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:08:32,731	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:08:32,735	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:08:32,735	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:08:32,745	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:08:32,745	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:08:32,745	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:08:32,745	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:08:32,745	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:08:32,745	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:08:32,855	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:08:32,855	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:08:40,825	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
30/07/2024 10:08:40,825	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
30/07/2024 10:08:40,863	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:08:40,863	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:08:40,863	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:08:40,868	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:08:40,868	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:08:40,868	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:08:40,872	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:08:40,872	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:08:40,872	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:08:40,872	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:08:40,872	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:08:40,872	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:08:40,884	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:08:40,884	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:08:40,884	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:08:46,073	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:08:46,073	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:08:46,083	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:08:46,083	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:08:46,085	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:08:46,085	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:08:46,087	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:08:46,087	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:08:46,091	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:08:46,091	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:08:46,091	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:08:46,091	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:08:46,091	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:08:48,567	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:08:48,567	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:08:48,571	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:08:48,571	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:08:48,575	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:08:48,575	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:08:48,575	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:08:48,575	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:08:48,575	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:08:48,575	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:08:50,505	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 10:08:50,505	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:08:50,505	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 10:08:50,505	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:09:01,523	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:09:01,523	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:09:01,523	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:09:01,524	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:09:01,524	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:09:01,524	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:09:01,532	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:09:01,532	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:09:01,532	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:09:01,532	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:09:01,532	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:09:01,532	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:09:01,532	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:09:01,532	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:09:01,532	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:09:05,114	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
30/07/2024 10:09:05,114	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 10:09:36,444	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
30/07/2024 10:09:36,444	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
30/07/2024 10:09:45,927	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:09:56,794	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
30/07/2024 10:09:56,794	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
30/07/2024 10:10:07,127	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 10:10:17,104	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:10:17,104	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:10:17,104	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:10:17,105	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:10:17,105	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:10:18,497	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:10:18,497	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:10:18,499	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:10:18,499	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:10:18,501	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:10:18,501	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:10:18,527	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:10:18,527	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:10:18,529	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:10:18,529	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:10:18,531	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:10:18,531	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:10:18,534	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:10:18,534	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:10:18,534	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:10:18,535	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:10:18,535	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:10:18,540	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
30/07/2024 10:10:18,540	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
30/07/2024 10:10:18,545	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:10:18,545	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:10:18,546	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:10:18,546	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:10:18,546	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:10:18,546	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:10:18,546	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:10:18,546	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:10:23,587	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:10:23,587	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:10:23,594	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:10:23,594	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:10:23,594	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:10:23,594	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:10:23,594	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:10:23,594	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:10:24,522	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:10:24,522	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:10:24,522	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:10:24,523	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:10:24,523	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:10:25,915	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:10:25,915	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:10:25,917	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:10:25,917	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:10:25,919	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:10:25,919	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:10:25,947	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:10:25,947	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:10:25,949	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:10:25,949	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:10:25,949	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:10:25,949	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:10:25,952	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:10:25,952	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:10:25,952	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:10:25,953	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:10:25,953	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:10:25,975	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:10:25,975	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:10:25,984	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:10:25,984	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:10:25,984	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:10:25,984	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:10:25,984	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:10:25,984	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:10:41,015	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:10:41,015	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:10:41,024	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:10:41,024	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:10:41,024	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:10:41,024	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:10:41,024	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:10:41,024	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:10:41,943	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:10:41,943	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:10:41,944	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:10:41,944	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:10:41,944	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:10:42,274	SE-MAF.01M4.11M4	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
30/07/2024 10:10:43,335	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:10:43,335	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:10:43,337	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:10:43,337	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:10:43,337	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:10:43,337	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:10:43,365	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:10:43,365	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:10:43,369	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:10:43,369	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:10:43,369	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:10:43,369	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:10:43,372	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:10:43,372	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:10:43,372	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:10:43,373	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:10:43,373	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:10:43,385	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:10:43,385	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:10:43,386	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:10:43,386	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:10:43,386	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:10:43,386	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:10:43,386	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:10:43,386	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:11:03,437	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:11:03,437	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:11:03,444	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:11:03,444	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:11:03,444	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:11:03,444	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:11:03,444	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:11:03,444	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:11:04,360	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:11:04,360	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:11:04,360	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:11:04,360	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:11:04,360	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:11:05,755	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:11:05,755	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
30/07/2024 10:11:05,755	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:11:05,755	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
30/07/2024 10:11:05,757	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:11:05,757	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:11:05,757	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:11:05,757	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:11:05,785	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:11:05,785	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:11:05,787	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:11:05,787	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:11:05,789	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:11:05,789	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:11:05,792	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:11:05,792	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:11:05,792	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:11:05,792	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:11:05,792	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:11:05,805	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:11:05,805	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:11:05,806	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:11:05,806	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:11:05,806	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:11:05,806	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:11:05,806	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:11:05,806	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:11:05,806	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:11:05,806	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:11:05,914	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 10:11:05,914	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 10:11:05,920	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:11:05,920	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:11:24,027	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:11:24,027	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:11:24,034	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:11:24,034	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:11:24,034	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:11:24,034	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:11:24,034	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:11:24,034	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:11:28,210	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:11:28,210	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:11:28,210	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:11:28,210	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:11:28,210	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:11:29,605	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:11:29,605	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:11:29,607	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:11:29,607	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:11:29,609	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:11:29,609	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:11:29,635	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:11:29,635	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:11:29,637	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:11:29,637	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:11:29,639	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:11:29,639	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:11:29,642	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:11:29,642	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:11:29,642	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:11:29,642	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:11:29,642	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:11:29,645	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:11:29,645	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:11:29,647	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:11:29,647	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:11:29,656	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:11:29,656	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:11:29,656	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:11:29,656	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:11:29,656	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:11:29,656	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:11:35,630	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:11:35,630	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:11:35,630	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:11:35,630	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:11:35,630	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:11:37,025	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:11:37,025	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:11:37,025	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:11:37,025	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:11:37,027	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:11:37,027	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:11:37,055	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:11:37,055	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:11:37,057	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:11:37,057	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:11:37,059	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:11:37,059	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:11:37,062	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:11:37,062	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:11:37,062	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:11:37,062	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:11:37,062	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:11:45,227	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:11:45,227	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:11:45,230	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:11:45,230	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:11:45,234	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:11:45,234	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:11:45,234	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:11:45,234	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:11:45,234	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:11:45,234	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:12:14,660	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
30/07/2024 10:12:20,355	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
30/07/2024 10:12:20,355	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
30/07/2024 10:12:29,782	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 10:12:43,580	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 10:12:56,211	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 10:13:01,201	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 10:13:52,744	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:13:52,744	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
30/07/2024 10:13:52,752	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:13:52,752	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:13:52,752	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:13:52,753	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:13:52,753	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:13:54,947	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:13:54,947	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:13:54,975	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:13:54,975	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:13:54,978	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:13:54,978	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:13:54,978	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:13:54,979	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:13:54,979	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:13:54,995	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:13:54,995	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:13:54,997	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:13:54,997	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:13:54,997	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:13:54,997	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:13:54,997	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:13:54,997	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:13:54,997	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:13:54,997	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:13:59,067	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 10:14:07,897	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:14:07,897	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:14:07,901	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:14:07,901	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:14:07,905	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:07,905	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:14:07,905	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:07,905	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:07,905	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:14:07,905	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:11,216	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:14:11,216	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:14:11,216	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:14:11,217	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:14:11,217	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:14:13,411	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:14:13,411	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:14:13,439	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:14:13,439	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:14:13,442	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:14:13,442	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:14:13,442	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:14:13,443	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:14:13,443	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:14:13,456	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:14:13,456	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:14:13,457	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:14:13,457	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:14:13,466	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:13,466	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:14:13,466	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:13,466	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:13,466	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:14:13,466	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:21,679	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:14:21,679	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:14:21,681	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:14:21,681	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:14:21,685	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:21,685	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:14:21,685	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:14:21,685	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:21,685	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:14:21,685	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:24,490	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:14:24,490	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:14:24,490	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:14:24,491	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:14:24,491	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:14:26,685	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:14:26,685	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:14:26,726	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:14:26,726	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:14:26,729	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:14:26,729	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:14:26,736	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:26,736	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:14:26,736	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:26,736	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:14:26,736	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:26,736	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:26,843	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:14:26,843	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:14:26,849	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:14:26,849	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:14:26,863	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:14:26,863	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:14:26,866	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:14:26,866	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:14:26,866	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:14:26,867	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:14:26,867	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:14:26,883	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:14:26,883	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:14:26,883	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:14:26,886	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:14:26,886	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:14:26,886	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:14:26,893	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:26,893	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:26,893	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:26,893	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:26,893	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:26,893	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:14:26,904	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:14:26,904	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:14:26,904	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:14:29,978	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 10:14:33,947	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
30/07/2024 10:14:34,327	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:14:34,327	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:14:34,331	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:14:34,331	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:14:34,335	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:34,335	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:14:34,335	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:34,335	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:34,335	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:14:34,335	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:39,306	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:14:39,306	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:14:39,306	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:14:39,308	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:14:39,308	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:14:39,308	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:14:39,311	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:39,311	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:14:39,311	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:39,311	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:39,311	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:14:39,311	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:39,311	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:39,311	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:14:39,311	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:14:47,895	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
30/07/2024 10:14:47,895	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:14:47,895	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 10:14:47,895	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:14:51,735	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLK_TRIP	
30/07/2024 10:14:51,735	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLK_TRIP	
30/07/2024 10:14:51,755	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
30/07/2024 10:14:51,755	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
30/07/2024 10:14:59,204	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:14:59,204	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:14:59,204	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:14:59,205	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:14:59,205	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:15:01,399	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:15:01,399	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:15:16,065	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLQ_TRIP	
30/07/2024 10:15:16,065	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLQ_TRIP	
30/07/2024 10:15:16,106	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:15:16,106	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:15:16,109	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:15:16,109	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:15:16,115	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:15:16,115	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:15:16,115	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:15:16,115	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:15:16,115	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:15:16,115	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:15:16,235	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:15:16,235	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:15:22,985	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
30/07/2024 10:15:22,985	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
30/07/2024 10:15:23,033	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:15:23,033	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:15:23,033	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:15:23,034	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:15:23,034	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:15:23,034	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:15:23,043	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:15:23,043	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:15:23,043	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:15:23,043	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:15:23,043	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:15:23,043	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:15:23,051	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:15:23,051	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:15:23,051	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:15:26,589	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:15:26,589	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:15:26,601	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:15:26,601	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:15:26,604	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:15:26,604	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:15:26,604	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:15:26,605	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:15:26,605	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:15:37,176	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:15:37,176	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:15:37,176	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:15:37,177	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:15:37,177	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:15:37,177	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:15:37,181	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:15:37,181	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:15:37,181	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:15:37,181	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:15:37,181	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:15:37,181	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:15:37,181	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:15:37,181	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:15:37,181	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:15:56,705	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 10:15:56,705	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:15:56,705	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 10:15:56,705	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:16:08,091	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:16:08,091	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:16:08,095	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:16:08,095	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:16:08,095	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:16:08,095	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:16:08,095	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:16:08,095	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:16:08,096	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:16:08,096	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:16:10,354	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 10:16:12,015	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 10:16:12,015	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 10:16:38,556	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:16:38,556	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:16:38,556	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:16:38,556	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:16:38,556	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:16:40,751	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:16:40,751	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:16:40,779	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:16:40,779	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:16:40,782	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:16:40,782	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:16:40,782	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:16:40,782	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:16:40,782	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:16:40,796	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
30/07/2024 10:16:40,796	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
30/07/2024 10:16:40,799	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:16:40,799	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:16:40,806	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:16:40,806	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:16:40,806	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:16:40,806	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:16:40,806	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:16:40,806	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:16:50,119	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 10:16:50,841	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:16:50,841	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:16:50,845	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:16:50,845	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:16:50,845	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:16:50,845	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:16:50,845	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:16:50,845	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:16:51,782	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:16:51,782	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:16:51,782	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:16:51,782	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:16:51,782	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:16:53,977	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:16:53,977	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:16:54,005	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:16:54,005	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:16:54,008	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:16:54,008	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:16:54,008	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:16:54,008	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:16:54,008	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:16:54,029	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:16:54,029	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:16:54,035	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:16:54,035	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:16:54,035	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:16:54,035	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:16:54,035	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:16:54,035	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:17:09,071	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:17:09,071	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:17:09,074	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:17:09,074	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:17:09,074	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:17:09,074	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:17:09,074	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:17:09,074	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:17:10,008	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:17:10,008	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:17:10,008	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:17:10,008	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:17:10,008	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:17:12,205	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:17:12,205	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:17:12,237	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:17:12,237	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:17:12,240	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:17:12,240	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:17:12,240	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:17:12,240	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:17:12,240	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:17:12,249	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:17:12,249	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:17:12,256	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:17:12,256	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:17:12,256	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:17:12,256	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:17:12,256	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:17:12,256	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:17:32,291	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:17:32,291	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:17:32,294	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:17:32,294	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:17:32,294	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:17:32,294	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:17:32,294	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:17:32,294	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:17:33,240	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:17:33,240	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:17:33,240	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:17:33,240	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:17:33,240	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:17:35,435	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:17:35,435	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:17:35,435	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:17:35,435	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
30/07/2024 10:17:35,463	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:17:35,463	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:17:35,466	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:17:35,466	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:17:35,466	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:17:35,466	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:17:35,466	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:17:35,475	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:17:35,475	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:17:35,479	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:17:35,479	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:17:35,486	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:17:35,486	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:17:35,486	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:17:35,486	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:17:35,486	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:17:35,486	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:17:35,584	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 10:17:35,584	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 10:17:35,590	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:17:35,590	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:17:48,453	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:17:48,453	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:17:48,454	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:17:48,454	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:17:48,454	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:17:48,454	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:17:48,454	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:17:48,454	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:17:52,362	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:17:52,362	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:17:52,362	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:17:52,362	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:17:52,362	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:17:54,557	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:17:54,557	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:17:54,585	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:17:54,585	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:17:54,588	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:17:54,588	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:17:54,589	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:17:54,589	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:17:54,589	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:17:54,605	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:17:54,605	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:17:54,607	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:17:54,607	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:17:54,614	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:17:54,614	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:17:54,614	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:17:54,614	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:17:54,614	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:17:54,614	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:18:05,588	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:18:05,588	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:18:05,589	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:18:05,589	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:18:05,589	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:18:07,785	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:18:07,785	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:18:07,813	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:18:07,813	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:18:07,813	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
30/07/2024 10:18:07,814	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:18:07,814	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:18:07,815	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:18:07,815	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:18:07,815	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:18:28,233	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:18:28,233	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:18:28,238	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:18:28,238	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:18:28,238	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:18:28,238	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:18:28,238	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:18:28,238	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:18:28,238	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:18:28,238	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:18:36,359	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do SEF	SEF	operador
30/07/2024 10:18:53,523	SE-MAF.01M4.11M4	Bloquear	Enviado comando Bloquear do SEF	SEF	operador
30/07/2024 10:20:14,444	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
30/07/2024 10:20:14,444	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
30/07/2024 10:20:17,439	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	SEF - Disparo	AL_11M4_TRIP_SEF	
30/07/2024 10:20:17,439	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	SEF - Disparo	AL_11M4_TRIP_SEF	
30/07/2024 10:20:19,241	SE-MAF.01M4.11M4	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
30/07/2024 10:20:23,839	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	SEF - Disparo	AL_11M4_TRIP_SEF	
30/07/2024 10:20:23,839	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	SEF - Disparo	AL_11M4_TRIP_SEF	
30/07/2024 10:20:23,839	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	SEF - Disparo	AL_11M4_TRIP_SEF	
30/07/2024 10:20:31,614	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
30/07/2024 10:20:31,614	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:20:31,614	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
30/07/2024 10:20:34,677	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 10:20:45,130	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 10:21:02,026	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 10:21:20,779	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 10:21:28,328	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 10:21:57,314	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
30/07/2024 10:21:57,314	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
30/07/2024 10:21:57,314	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
30/07/2024 10:22:02,492	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:22:02,492	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:22:02,492	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:22:02,492	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:22:02,492	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:22:02,541	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:22:02,541	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:22:02,565	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:22:02,565	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:22:02,580	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:22:02,580	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:22:02,580	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:22:02,580	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:22:02,580	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:22:02,586	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:22:02,586	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:22:02,591	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:22:02,591	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:22:02,596	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:02,596	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:22:02,596	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:02,596	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:02,596	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:22:02,596	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:10,681	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 10:22:12,793	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:22:12,793	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:22:12,794	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:12,794	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:22:12,794	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:12,794	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:12,794	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:22:12,794	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:12,795	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:22:12,795	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:22:16,591	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:22:17,785	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:22:17,785	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:22:17,786	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:22:17,786	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:22:17,786	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:22:17,835	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:22:17,835	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:22:17,861	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:22:17,861	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:22:17,874	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:22:17,874	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:22:17,874	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:22:17,874	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:22:17,874	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:22:17,876	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:22:17,876	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:22:17,881	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:22:17,881	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:22:17,884	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:17,884	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:17,884	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:22:17,884	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:17,884	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:22:17,884	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:23,253	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:22:23,253	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:22:23,254	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:23,254	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:22:23,254	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:23,254	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:23,254	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:22:23,254	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:23,256	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:22:23,256	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:22:31,683	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:22:31,683	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:22:31,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:22:31,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:22:31,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:22:31,733	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:22:31,733	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:22:31,757	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:22:31,757	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:22:31,771	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:22:31,771	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:22:31,772	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:22:31,772	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:22:31,772	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:22:31,776	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:22:31,776	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:22:31,781	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:22:31,781	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:22:31,784	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:31,784	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:22:31,784	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:31,784	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:31,784	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:22:31,784	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:40,143	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:22:40,143	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:22:40,144	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:40,144	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:22:40,144	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:40,144	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:40,144	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:22:40,144	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:40,145	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:22:40,145	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:22:52,439	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:22:52,439	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:22:52,440	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:22:52,440	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:22:52,440	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:22:52,487	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:22:52,487	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:22:52,489	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:22:52,489	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:22:52,491	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:22:52,491	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:22:52,530	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:22:52,530	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:22:52,533	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:22:52,533	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:22:52,536	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:52,536	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:22:52,536	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:52,536	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:52,536	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:22:52,536	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:52,645	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:22:52,645	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:22:52,659	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:22:52,659	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:22:52,659	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:22:52,659	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:22:52,659	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:22:52,659	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:22:52,663	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:22:52,663	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:22:52,678	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:22:52,678	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:22:52,678	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:22:52,678	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:22:52,678	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:22:52,683	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:22:52,683	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:22:52,683	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:22:52,690	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:22:52,690	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:22:52,690	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:22:52,693	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:22:52,693	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:52,693	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:52,693	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:52,693	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:52,693	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:52,702	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:22:52,702	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:22:52,702	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:22:58,893	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:22:58,893	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:22:58,894	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:58,894	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:22:58,894	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:58,894	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:58,894	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:22:58,894	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:22:58,895	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:22:58,895	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:23:06,441	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:23:06,441	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:23:06,441	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:23:06,442	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:23:06,442	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:23:06,442	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:23:06,450	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:23:06,450	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:23:06,450	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:23:06,450	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:23:06,450	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:23:06,450	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:23:06,450	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:23:06,450	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:23:06,450	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:23:14,314	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 10:23:14,314	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:23:14,314	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 10:23:14,314	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:23:17,044	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLQ_TRIP	
30/07/2024 10:23:17,044	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLQ_TRIP	
30/07/2024 10:23:17,064	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
30/07/2024 10:23:17,064	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
30/07/2024 10:23:22,207	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:23:22,207	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:23:22,207	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:23:22,208	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:23:22,208	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:23:22,257	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:23:22,257	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:23:22,257	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:23:22,257	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:23:22,259	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:23:22,259	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:23:22,731	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:23:22,731	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:23:22,731	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:23:22,731	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:23:22,731	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:23:22,731	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:23:30,134	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLQ_TRIP	
30/07/2024 10:23:30,134	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLQ_TRIP	
30/07/2024 10:23:30,175	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:23:30,175	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:23:30,179	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:23:30,179	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:23:30,184	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:23:30,184	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:23:30,184	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:23:30,184	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:23:30,184	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:23:30,184	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:23:30,305	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:23:30,305	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:23:37,884	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
30/07/2024 10:23:37,884	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
30/07/2024 10:23:37,926	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:23:37,926	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:23:37,926	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:23:37,929	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:23:37,929	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:23:37,929	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:23:37,932	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:23:37,932	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:23:37,932	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:23:37,932	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:23:37,932	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:23:37,932	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:23:37,940	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:23:37,940	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:23:37,940	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:23:40,629	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:23:40,629	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:23:40,629	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:23:40,629	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:23:40,631	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:23:40,631	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:23:40,633	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:23:40,633	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:23:40,641	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:23:40,641	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:23:40,643	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:23:40,643	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:23:40,643	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:23:40,643	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:23:40,645	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:23:40,645	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:23:40,645	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:23:40,646	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:23:40,646	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:23:43,063	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:23:43,063	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:23:43,064	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:23:43,064	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:23:43,064	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:23:43,064	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:23:43,064	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:23:43,064	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:23:43,066	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:23:43,066	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:23:45,904	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 10:23:45,904	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:23:45,904	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 10:23:45,904	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:23:48,793	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:23:48,793	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:23:48,793	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:23:48,796	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:23:48,796	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:23:48,796	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:23:48,800	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:23:48,800	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:23:48,800	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:23:48,800	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:23:48,800	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:23:48,800	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:23:48,800	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:23:48,800	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:23:48,800	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:23:54,644	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 10:23:54,644	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 10:24:09,784	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 10:24:35,099	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 10:24:49,238	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:24:49,238	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:24:49,238	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:24:49,240	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:24:49,240	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:24:49,287	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:24:49,287	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:24:49,289	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:24:49,289	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:24:49,291	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:24:49,291	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:24:49,309	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:24:49,309	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:24:49,311	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:24:49,311	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:24:49,311	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:24:49,311	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:24:49,326	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:24:49,326	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
30/07/2024 10:24:49,326	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:24:49,326	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:24:49,326	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
30/07/2024 10:24:49,328	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:24:49,328	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:24:49,333	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:24:49,333	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:24:49,337	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:24:49,337	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:24:49,337	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:24:49,337	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:24:49,337	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:24:49,337	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:24:54,375	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:24:54,375	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:24:54,384	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:24:54,384	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:24:54,384	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:24:54,384	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:24:54,384	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:24:54,384	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:24:55,308	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:24:55,308	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:24:55,308	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:24:55,312	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:24:55,312	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:24:55,357	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:24:55,357	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:24:55,361	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:24:55,361	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:24:55,361	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:24:55,361	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:24:55,831	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:24:55,831	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:24:55,831	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:24:55,831	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:24:55,833	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:24:55,833	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:24:55,851	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:24:55,851	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:24:55,853	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:24:55,853	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:24:55,855	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:24:55,855	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:24:55,865	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:24:55,865	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:24:55,865	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:24:55,865	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:24:55,865	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:24:55,865	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:24:55,868	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:24:55,868	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:24:55,868	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:24:55,870	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:24:55,870	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:24:55,873	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:24:55,873	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:24:55,876	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:24:55,876	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:24:55,876	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:24:55,876	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:24:55,876	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:24:55,876	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:25:10,915	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:25:10,915	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:25:10,924	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:25:10,924	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:25:10,924	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:25:10,924	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:25:10,924	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:25:10,924	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:25:11,852	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:25:11,852	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:25:11,852	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:25:11,854	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:25:11,854	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:25:11,900	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:25:11,900	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:25:11,902	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:25:11,902	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:25:11,904	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:25:11,904	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:25:12,374	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:25:12,374	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:25:12,374	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:25:12,374	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:25:12,376	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:25:12,376	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:25:12,396	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:25:12,396	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:25:12,396	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:25:12,396	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:25:12,398	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:25:12,398	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:25:12,408	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:25:12,408	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:25:12,410	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:25:12,410	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:25:12,410	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:25:12,410	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:25:12,414	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:25:12,414	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:25:12,414	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:25:12,416	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:25:12,416	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:25:12,420	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:25:12,420	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:25:12,424	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:25:12,424	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:25:12,424	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:25:12,424	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:25:12,424	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:25:12,424	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:25:32,464	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:25:32,464	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:25:32,474	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:25:32,474	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:25:32,474	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:25:32,474	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:25:32,474	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:25:32,474	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:25:33,398	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:25:33,398	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:25:33,398	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:25:33,398	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:25:33,398	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:25:33,446	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:25:33,446	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:25:33,448	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:25:33,448	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:25:33,448	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:25:33,448	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:25:33,918	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:25:33,918	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:25:33,920	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
30/07/2024 10:25:33,920	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:25:33,920	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:25:33,920	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:25:33,920	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:25:33,920	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:25:33,938	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:25:33,938	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:25:33,940	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:25:33,940	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:25:33,942	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:25:33,942	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:25:33,952	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:25:33,952	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:25:33,952	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:25:33,952	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:25:33,952	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
30/07/2024 10:25:33,954	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:25:33,954	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:25:33,954	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
30/07/2024 10:25:33,958	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:25:33,958	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:25:33,958	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:25:33,958	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:25:33,958	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:25:33,960	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:25:33,960	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:25:33,962	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:25:33,962	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:25:33,965	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:25:33,965	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:25:33,965	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:25:33,965	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:25:33,965	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:25:33,965	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:25:34,064	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 10:25:34,064	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 10:25:34,070	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:25:34,070	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:25:47,902	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:25:47,902	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:25:47,904	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:25:47,904	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:25:47,904	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:25:47,904	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:25:47,904	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:25:47,904	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:25:52,158	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:25:52,158	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:25:52,158	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:25:52,158	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:25:52,158	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:25:52,206	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:25:52,206	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:25:52,206	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:25:52,206	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:25:52,208	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:25:52,208	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:25:52,228	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:25:52,228	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:25:52,230	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:25:52,230	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:25:52,232	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:25:52,232	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:25:52,247	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:25:52,247	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:25:52,248	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:25:52,248	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:25:52,248	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:25:52,250	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:25:52,250	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:25:52,252	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:25:52,252	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:25:52,256	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:25:52,256	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:25:52,256	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:25:52,256	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:25:52,256	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:25:52,256	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:25:52,784	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 10:25:58,230	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:25:58,230	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:25:58,230	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:25:58,230	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:25:58,230	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:25:58,276	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:25:58,276	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:25:58,278	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:25:58,278	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:25:58,280	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:25:58,280	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:25:58,298	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:25:58,298	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:25:58,298	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
30/07/2024 10:25:58,300	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:25:58,300	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:25:58,300	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
30/07/2024 10:25:58,302	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:25:58,302	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:25:58,302	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
30/07/2024 10:25:58,315	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:25:58,315	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:25:58,316	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:25:58,316	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:25:58,316	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:26:02,616	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 10:26:08,294	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 10:26:13,223	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:26:13,223	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:26:13,224	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:26:13,224	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:26:13,224	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:26:13,224	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:26:13,224	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:26:13,224	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:26:13,225	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:26:13,225	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:26:54,192	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 10:27:10,353	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
30/07/2024 10:27:21,497	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:27:21,497	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:27:21,497	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:27:21,497	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:27:21,497	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:27:21,547	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:27:21,547	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:27:21,571	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:27:21,571	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:27:21,583	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:27:21,583	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:27:21,583	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:27:21,583	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:27:21,583	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:27:21,590	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:27:21,590	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:27:21,592	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:27:21,592	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:27:21,596	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:21,596	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:27:21,596	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:21,596	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:21,596	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:27:21,596	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:30,903	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:27:30,903	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:27:30,904	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:30,904	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:27:30,904	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:30,904	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:27:30,904	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:30,904	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:30,905	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:27:30,905	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:27:35,053	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:27:35,053	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:27:35,053	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:27:35,053	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:27:35,053	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:27:35,103	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:27:35,103	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:27:35,150	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:27:35,150	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:27:35,152	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:27:35,152	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:27:35,155	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:35,155	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:35,155	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:27:35,155	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:35,155	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:35,155	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:27:35,260	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:27:35,260	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:27:35,276	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:27:35,276	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:27:35,279	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:27:35,279	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:27:35,289	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:27:35,289	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:27:35,289	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:27:35,289	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:27:35,289	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:27:35,302	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:27:35,302	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:27:35,302	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:27:35,303	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:27:35,303	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:27:35,303	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:27:35,312	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:35,312	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:35,312	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:35,312	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:35,312	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:35,312	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:35,324	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:27:35,324	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:27:35,324	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:27:40,743	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:27:40,743	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:27:40,744	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:40,744	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:27:40,744	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:27:40,744	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:40,744	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:27:40,744	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:40,745	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:27:40,745	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:27:46,413	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:27:46,413	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:27:46,413	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:27:46,417	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:27:46,417	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:27:46,417	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:27:46,421	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:46,421	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:27:46,421	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:46,421	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:46,421	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:46,421	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:27:46,421	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:46,421	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:27:46,421	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:27:54,124	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:27:54,124	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:27:54,124	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 10:27:54,124	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:27:56,044	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLK_TRIP	
30/07/2024 10:27:56,044	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLK_TRIP	
30/07/2024 10:27:56,064	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
30/07/2024 10:27:56,064	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
30/07/2024 10:28:00,745	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:28:00,745	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:28:00,745	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:28:00,747	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:28:00,747	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:28:00,795	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:28:00,795	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:28:01,388	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:28:01,388	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:28:06,904	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLK_TRIP	
30/07/2024 10:28:06,904	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLK_TRIP	
30/07/2024 10:28:06,904	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLK_TRIP	
30/07/2024 10:28:06,960	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:28:06,960	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:28:06,960	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:28:06,960	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:28:06,964	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:28:06,964	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:28:06,964	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:28:06,964	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:28:06,964	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:28:06,964	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:28:07,075	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:28:07,075	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:28:12,964	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
30/07/2024 10:28:12,964	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
30/07/2024 10:28:12,964	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
30/07/2024 10:28:13,013	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:28:13,013	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:28:13,013	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:28:13,016	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:28:13,016	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:28:13,016	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:28:13,023	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:28:13,023	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:28:13,023	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:28:13,023	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:28:13,023	SE-MAF.02T1BT.31T1-	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	4				
30/07/2024 10:28:13,023	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:28:13,031	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:28:13,031	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:28:13,031	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:28:16,750	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:28:16,750	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:28:16,754	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:28:16,754	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:28:16,754	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
30/07/2024 10:28:16,759	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:28:16,759	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:28:16,760	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:28:16,760	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:28:16,760	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:28:16,762	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:28:16,762	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:28:20,122	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:28:20,122	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:28:20,125	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:28:20,125	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:28:20,129	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:28:20,129	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:28:20,129	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:28:20,129	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:28:20,129	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:28:20,129	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:28:22,059	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 10:28:22,059	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:28:22,059	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 10:28:22,059	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:28:22,059	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 10:28:22,059	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:28:32,294	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:28:32,294	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:28:32,294	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:28:32,297	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:28:32,297	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:28:32,297	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:28:32,301	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:28:32,301	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:28:32,301	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:28:32,301	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:28:32,301	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:28:32,301	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:28:32,301	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:28:32,301	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:28:32,301	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:28:46,933	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 10:28:48,429	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 10:28:48,429	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 10:29:10,176	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 10:29:21,938	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:29:21,938	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:29:21,938	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:29:21,938	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:29:21,938	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:29:21,987	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:29:21,987	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:29:22,011	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:29:22,011	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:29:22,024	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:29:22,024	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:29:22,025	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:29:22,025	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:29:22,025	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:29:22,031	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
30/07/2024 10:29:22,031	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
30/07/2024 10:29:22,033	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:29:22,033	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:29:22,036	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:29:22,036	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:29:22,036	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:29:22,036	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:29:22,036	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:29:22,036	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:29:32,077	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:29:32,077	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:29:32,085	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:29:32,085	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:29:32,085	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:29:32,085	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:29:32,085	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:29:32,085	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:29:33,012	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:29:33,012	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:29:33,013	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:29:33,013	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:29:33,013	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:29:33,061	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:29:33,061	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:29:33,653	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:29:33,653	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:29:33,677	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:29:33,677	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:29:33,687	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:29:33,687	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:29:33,690	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:29:33,690	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:29:33,690	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:29:33,690	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:29:33,690	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:29:33,697	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:29:33,697	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:29:33,706	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:29:33,706	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:29:33,706	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:29:33,706	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:29:33,706	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:29:33,706	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:29:48,747	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:29:48,747	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:29:48,755	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:29:48,755	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:29:48,755	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:29:48,755	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:29:48,755	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:29:48,755	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:29:49,674	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:29:49,674	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:29:49,674	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:29:49,674	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:29:49,674	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:29:49,727	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:29:49,727	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:29:50,317	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:29:50,317	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:29:50,339	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:29:50,339	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:29:50,351	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:29:50,351	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:29:50,354	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:29:50,354	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:29:50,354	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:29:50,354	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:29:50,354	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:29:50,363	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:29:50,363	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:29:50,365	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:29:50,365	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:29:50,365	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:29:50,365	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:29:50,365	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:29:50,365	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:30:10,407	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:30:10,407	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:30:10,415	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:30:10,415	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:30:10,415	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:30:10,415	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:30:10,415	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:30:10,415	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:30:11,338	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:30:11,338	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:30:11,339	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:30:11,339	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:30:11,339	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:30:11,391	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:30:11,391	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:30:11,981	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:30:11,981	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:30:11,986	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
30/07/2024 10:30:11,986	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
30/07/2024 10:30:11,986	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
30/07/2024 10:30:12,003	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:30:12,003	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:30:12,013	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:30:12,013	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:30:12,013	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
30/07/2024 10:30:12,017	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:30:12,017	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:30:12,017	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:30:12,018	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:30:12,018	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:30:12,021	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:30:12,021	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:30:12,025	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:30:12,025	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:30:12,036	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:30:12,036	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:30:12,036	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:30:12,036	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:30:12,036	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:30:12,036	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:30:12,135	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 10:30:12,135	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 10:30:12,135	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 10:30:12,141	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:30:12,141	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:30:25,059	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:30:25,059	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:30:25,066	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:30:25,066	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:30:25,066	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:30:25,066	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:30:25,066	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:30:25,066	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:30:28,364	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:30:28,364	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:30:28,365	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:30:28,365	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:30:28,365	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:30:28,415	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:30:28,415	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:30:28,439	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:30:28,439	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:30:28,450	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:30:28,450	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:30:28,451	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:30:28,451	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:30:28,451	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:30:28,452	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:30:28,452	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:30:28,457	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:30:28,457	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:30:28,458	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:30:28,458	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:30:28,458	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:30:28,458	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:30:28,458	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:30:28,458	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:30:39,438	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:30:39,438	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:30:39,439	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:30:39,439	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:30:39,439	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:30:39,489	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:30:39,489	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:30:39,509	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:30:39,509	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:30:39,509	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
30/07/2024 10:30:39,524	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:30:39,524	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 10:30:39,525	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:30:39,525	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:30:39,525	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 10:30:42,062	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
30/07/2024 10:30:48,317	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:30:48,317	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:30:48,318	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:30:48,318	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:30:48,326	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:30:48,326	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:30:48,326	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:30:48,326	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:30:48,326	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:30:48,326	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:31:09,291	SE-MAF.01M4.11M4	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
30/07/2024 10:32:20,154	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 10:32:20,154	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
30/07/2024 10:32:23,826	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador
30/07/2024 10:32:30,151	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
30/07/2024 10:32:30,151	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
30/07/2024 10:32:38,233	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
30/07/2024 10:32:38,233	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
30/07/2024 10:32:38,233	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
30/07/2024 10:32:39,592	SE-MAF.01M4.11M4	Bloquear	Enviado comando Bloquear do ERAC	ERAC	operador
30/07/2024 10:32:47,384	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
30/07/2024 10:32:47,384	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
30/07/2024 10:32:47,384	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
30/07/2024 10:34:01,905	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
30/07/2024 10:34:01,905	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
30/07/2024 10:34:01,975	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M4_TRIP_81_INST_1	
30/07/2024 10:34:01,975	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M4_TRIP_81_INST_1	
30/07/2024 10:34:02,005	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M4_TRIP_81_INST_1	
30/07/2024 10:34:02,005	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M4_TRIP_81_INST_1	
30/07/2024 10:34:02,005	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M4_TRIP_81_INST_1	
30/07/2024 10:34:02,026	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:34:02,026	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:34:02,027	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:34:02,027	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:34:02,035	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:34:02,035	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:34:02,035	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:34:02,035	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:34:02,035	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:34:02,035	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:34:17,674	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
30/07/2024 10:34:17,674	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
30/07/2024 10:34:17,674	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
30/07/2024 10:34:37,999	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Superado KA²	AL_11M4_SUPERADO_KA2	
30/07/2024 10:34:37,999	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Superado KA²	AL_11M4_SUPERADO_KA2	
30/07/2024 10:34:38,004	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 10:34:38,004	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 10:35:18,245	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 10:35:18,245	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 10:35:25,711	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Superado KA²	AL_11M4_SUPERADO_KA2	
30/07/2024 10:35:25,711	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Superado KA²	AL_11M4_SUPERADO_KA2	
30/07/2024 10:35:25,711	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Superado KA²	AL_11M4_SUPERADO_KA2	
30/07/2024 10:35:25,715	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 10:35:25,715	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:36:05,445	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 10:36:05,445	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 10:36:05,445	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 10:41:28,787	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
30/07/2024 10:43:06,924	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:43:06,924	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:43:06,924	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:43:06,925	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:43:06,925	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:43:06,925	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:43:06,925	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:43:06,925	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:43:06,925	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:43:06,925	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:43:06,925	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:43:06,925	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:43:06,925	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:43:06,925	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:43:06,925	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:43:06,925	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:43:06,925	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:43:06,925	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:43:06,925	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:43:06,925	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:43:06,925	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:43:06,925	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:43:06,925	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:43:06,926	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:43:06,926	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:43:06,926	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 10:44:34,677	SE-MAF.01M5.11M5	COS	Enviado comando N2 do 11M5	N2N3	operador
30/07/2024 10:44:37,340	SE-MAF.01M5.11M5	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 10:44:41,875	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 10:44:46,259	SE-MAF.01M5.11M5	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 10:44:57,205	SE-MAF.01M5.31M5-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M5-4	Pos	operador
30/07/2024 10:45:05,469	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M5-4	Pos	operador
30/07/2024 10:45:14,972	SE-MAF.01M5.31M5-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M5-4	Pos	operador
30/07/2024 10:45:56,607	SE-MAF.01M5.11M5	SE	Enviado comando N3 do 11M5	N2N3	operador
30/07/2024 10:46:02,564	SE-MAF.01M5.11M5	COS	Enviado comando N2 do 11M5	N2N3	operador
30/07/2024 10:46:12,766	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:46:12,766	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 10:46:12,766	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:46:12,766	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 10:46:15,469	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:46:15,469	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:46:15,476	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:46:15,476	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:46:15,476	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:46:15,476	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:46:15,476	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:46:15,476	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:46:15,576	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 10:46:15,576	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 10:46:15,576	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 10:46:20,009	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:46:20,009	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:46:20,016	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:46:20,016	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:46:20,016	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:46:20,016	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:46:20,016	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:46:20,016	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:46:24,395	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:46:24,395	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:46:24,396	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:46:24,396	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:46:24,396	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:46:24,396	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:46:24,396	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:46:24,396	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:46:40,336	SE-MAF.01M5.31M5-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 10:46:40,336	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:46:40,336	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:46:40,336	SE-MAF.01M5.31M5-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 10:46:40,336	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:46:40,336	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:46:48,596	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 10:46:48,596	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:46:48,596	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:46:48,596	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 10:46:48,596	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:46:48,596	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:46:58,106	SE-MAF.01M5.31M5-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 10:46:58,106	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:46:58,106	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:46:58,106	SE-MAF.01M5.31M5-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 10:46:58,106	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:46:58,106	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:47:05,866	SE-MAF.01M5.31M5-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 10:47:05,866	SE-MAF.01M5.31M5-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 10:47:13,626	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 10:47:13,626	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 10:47:13,626	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 10:47:13,626	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 10:47:34,697	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:47:34,697	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 10:47:34,697	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:47:34,697	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 10:47:40,657	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:47:40,657	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 10:47:40,657	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:47:40,657	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 10:47:40,657	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 10:47:40,657	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 10:47:41,683	SE-MAF.01M5.11M5	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela2	Tabela2	operador
30/07/2024 10:47:47,627	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 10:47:47,627	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:47:47,627	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 10:47:47,627	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:47:54,137	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:47:54,137	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:47:54,137	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 10:47:54,137	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:47:54,137	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 10:47:54,137	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 10:48:45,704	SE-MAF.01M5.11M5	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela1	Tabela1	operador
30/07/2024 10:49:19,796	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 10:49:19,796	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
30/07/2024 10:49:19,796	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
30/07/2024 10:49:19,796	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
30/07/2024 10:49:19,806	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 10:49:19,806	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 10:50:19,136	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 10:50:19,136	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 10:50:23,816	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
30/07/2024 10:50:23,816	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
30/07/2024 10:50:23,816	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
30/07/2024 10:50:23,816	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
30/07/2024 10:50:23,816	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
30/07/2024 10:50:23,816	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
30/07/2024 10:50:23,826	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 10:50:23,826	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 10:51:06,149	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
30/07/2024 10:51:07,153	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:51:07,153	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
30/07/2024 10:51:12,126	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 10:51:12,126	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 10:52:18,639	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:52:18,639	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:52:18,646	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:18,646	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:19,241	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:19,241	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:19,424	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:19,424	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:19,426	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:19,426	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:19,427	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:19,427	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:19,427	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:19,427	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:19,435	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:19,435	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:19,436	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:19,436	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:52:19,440	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:19,440	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:32,511	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:32,511	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:32,511	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:32,704	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:32,704	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:32,704	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:32,705	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:32,705	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:32,705	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:32,705	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:32,705	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:32,705	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:32,706	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:32,706	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:32,706	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:32,706	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:32,706	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:32,706	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:32,706	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:32,706	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:32,706	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:52:32,710	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:32,710	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:32,710	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:33,096	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:52:33,096	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 10:52:33,101	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:33,101	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:33,101	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 10:52:58,676	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 10:52:58,676	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 10:53:02,216	SE-MAF.01M5	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M5_SUP_VCC_120V	
30/07/2024 10:53:02,216	SE-MAF.01M5	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M5_SUP_VCC_120V	
30/07/2024 10:53:18,456	SE-MAF.01M5	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M5_SUP_VCC_120V	
30/07/2024 10:53:18,456	SE-MAF.01M5	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M5_SUP_VCC_120V	
30/07/2024 10:53:18,456	SE-MAF.01M5	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M5_SUP_VCC_120V	
30/07/2024 10:53:32,195	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 10:53:32,195	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 10:53:32,195	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 10:53:50,855	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M5_FALHA_BOB_AB1	
30/07/2024 10:53:50,855	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M5_FALHA_BOB_AB1	
30/07/2024 10:53:52,555	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M5_FALHA_BOB_AB1	
30/07/2024 10:53:52,555	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M5_FALHA_BOB_AB1	
30/07/2024 10:53:52,555	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M5_FALHA_BOB_AB1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:53:54,845	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M5_FALHA_BOB_AB2	
30/07/2024 10:53:54,845	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M5_FALHA_BOB_AB2	
30/07/2024 10:53:56,026	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M5_FALHA_BOB_AB2	
30/07/2024 10:53:56,026	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M5_FALHA_BOB_AB2	
30/07/2024 10:53:56,026	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M5_FALHA_BOB_AB2	
30/07/2024 10:53:59,195	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:53:59,195	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M5_FALHA_BOB_FE1	
30/07/2024 10:53:59,195	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:53:59,195	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M5_FALHA_BOB_FE1	
30/07/2024 10:54:02,476	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M5_FALHA_BOB_FE1	
30/07/2024 10:54:02,476	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:54:02,476	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M5_FALHA_BOB_FE1	
30/07/2024 10:54:02,476	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:54:02,476	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M5_FALHA_BOB_FE1	
30/07/2024 10:54:10,603	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 10:54:18,567	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 10:54:25,277	SE-MAF.01M5.11M5	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 10:54:29,413	SE-MAF.01M5.11M5	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 10:55:02,596	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Mola Descarregada	AL_11M5_MOLA_DESC	
30/07/2024 10:55:02,596	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:55:02,596	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Mola Descarregada	AL_11M5_MOLA_DESC	
30/07/2024 10:55:02,596	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:55:05,266	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Mola Descarregada	AL_11M5_MOLA_DESC	
30/07/2024 10:55:05,266	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:55:05,266	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Mola Descarregada	AL_11M5_MOLA_DESC	
30/07/2024 10:55:05,266	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:55:05,266	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Mola Descarregada	AL_11M5_MOLA_DESC	
30/07/2024 10:55:20,430	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 10:55:24,857	SE-MAF.01M5.11M5	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 10:55:36,247	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M5-4	Pos	operador
30/07/2024 10:55:44,319	SE-MAF.01M5.31M5-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M5-4	Pos	operador
30/07/2024 10:55:49,706	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M5_FALHA_CMD_FE	
30/07/2024 10:55:49,706	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M5_FALHA_CMD_FE	
30/07/2024 10:55:49,726	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M5_FALHA_CMD_FE	
30/07/2024 10:55:49,726	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M5_FALHA_CMD_FE	
30/07/2024 10:55:49,726	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M5_FALHA_CMD_FE	
30/07/2024 10:55:56,713	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:55:56,713	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:55:56,716	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:55:56,716	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:55:56,716	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:55:56,716	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:55:56,716	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:55:56,716	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:56:01,813	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M5-4	Pos	operador
30/07/2024 10:56:04,356	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Falha Cmd Abertura	AL_11M5_FALHA_CMD_AB	
30/07/2024 10:56:04,356	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Falha Cmd Abertura	AL_11M5_FALHA_CMD_AB	
30/07/2024 10:56:04,376	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Cmd Abertura	AL_11M5_FALHA_CMD_AB	
30/07/2024 10:56:04,376	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Cmd Abertura	AL_11M5_FALHA_CMD_AB	
30/07/2024 10:56:04,376	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Cmd Abertura	AL_11M5_FALHA_CMD_AB	
30/07/2024 10:56:07,563	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:56:07,563	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:56:07,566	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:56:07,566	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:56:07,566	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:56:07,566	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:56:07,566	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:56:07,566	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:56:20,695	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M5-4	Pos	operador
30/07/2024 10:56:29,037	SE-MAF.01M5.31M5-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M5-4	Pos	operador
30/07/2024 10:56:58,584	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:56:58,584	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:56:58,587	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:56:58,587	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:56:58,587	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:56:58,587	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:56:58,587	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:56:58,587	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:57:03,014	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:57:03,014	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 10:57:03,017	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:57:03,017	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:57:03,017	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:57:03,017	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:57:03,017	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:57:03,017	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:57:19,407	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 10:57:19,407	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:57:19,407	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:57:19,407	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 10:57:19,407	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:57:19,407	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:57:27,467	SE-MAF.01M5.31M5-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:57:27,467	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:57:27,467	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:57:27,467	SE-MAF.01M5.31M5-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 10:57:27,467	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:57:27,467	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:57:54,916	SE-MAF.01M5.31M5-4	Alarme	31M5-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M5_SEC_4_FALHA_FE	
30/07/2024 10:57:54,916	SE-MAF.01M5.31M5-4	Alarme	31M5-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M5_SEC_4_FALHA_FE	
30/07/2024 10:57:54,936	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	31M5-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M5_SEC_4_FALHA_FE	
30/07/2024 10:57:54,936	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	31M5-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M5_SEC_4_FALHA_FE	
30/07/2024 10:57:54,936	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	31M5-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M5_SEC_4_FALHA_FE	
30/07/2024 10:58:03,856	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 10:58:03,856	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:58:03,856	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:58:03,856	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:58:03,856	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:58:03,856	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 10:58:03,856	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:58:03,856	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:58:03,856	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 10:58:03,856	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:58:03,856	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:58:03,856	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:58:03,856	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 10:58:03,856	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 10:58:22,126	SE-MAF.01M5.31M5-4	Alarme	31M5-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M5_SEC_4_FALHA_AB	
30/07/2024 10:58:22,126	SE-MAF.01M5.31M5-4	Alarme	31M5-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M5_SEC_4_FALHA_AB	
30/07/2024 10:58:22,146	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	31M5-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M5_SEC_4_FALHA_AB	
30/07/2024 10:58:22,146	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	31M5-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M5_SEC_4_FALHA_AB	
30/07/2024 10:58:22,146	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	31M5-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M5_SEC_4_FALHA_AB	
30/07/2024 10:58:50,678	SE-MAF.01M5.31M5-4	Alarme	ED1-4 31M5-4-F.Vcc Cmd	AL_11M5_ED_FVCC_CMD	
30/07/2024 10:58:50,678	SE-MAF.01M5.31M5-4	Alarme	ED1-4 31M5-4-F.Vcc Cmd	AL_11M5_ED_FVCC_CMD	
30/07/2024 10:58:50,686	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:58:50,686	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:58:54,933	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	ED1-4 31M5-4-F.Vcc Cmd	AL_11M5_ED_FVCC_CMD	
30/07/2024 10:58:54,933	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	ED1-4 31M5-4-F.Vcc Cmd	AL_11M5_ED_FVCC_CMD	
30/07/2024 10:58:54,933	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	ED1-4 31M5-4-F.Vcc Cmd	AL_11M5_ED_FVCC_CMD	
30/07/2024 10:58:54,936	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:58:54,936	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:58:55,928	SE-MAF.01M5.31M5-4	Alarme	ED1-3 Seccionadora 31M5-4-F.Vcc Motor	AL_11M5_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
30/07/2024 10:58:55,928	SE-MAF.01M5.31M5-4	Alarme	ED1-3 Seccionadora 31M5-4-F.Vcc Motor	AL_11M5_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
30/07/2024 10:58:55,936	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:58:55,936	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:58:58,492	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M5-4-F.Vcc Motor	AL_11M5_ED_SEC_4_FVCC_MOT	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:58:58,492	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M5-4-F.Vcc Motor	AL_11M5_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
30/07/2024 10:58:58,492	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M5-4-F.Vcc Motor	AL_11M5_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
30/07/2024 10:58:58,496	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:58:58,496	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 10:59:00,017	SE-MAF.01M5.31M5-4	Alarme	ED1-6 31M5-4-Manivela Ins.	AL_11M5_ED_SEC_4_MANIVELA	
30/07/2024 10:59:00,017	SE-MAF.01M5.31M5-4	Alarme	ED1-6 31M5-4-Manivela Ins.	AL_11M5_ED_SEC_4_MANIVELA	
30/07/2024 10:59:02,452	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	ED1-6 31M5-4-Manivela Ins.	AL_11M5_ED_SEC_4_MANIVELA	
30/07/2024 10:59:02,452	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	ED1-6 31M5-4-Manivela Ins.	AL_11M5_ED_SEC_4_MANIVELA	
30/07/2024 10:59:02,452	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	ED1-6 31M5-4-Manivela Ins.	AL_11M5_ED_SEC_4_MANIVELA	
30/07/2024 10:59:41,018	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	ED3-8 11M5-SF6 2o Estagio	AL_11M5_ED_SF6_2EST	
30/07/2024 10:59:41,018	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	ED3-8 11M5-SF6 2o Estagio	AL_11M5_ED_SF6_2EST	
30/07/2024 10:59:41,026	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
30/07/2024 10:59:41,026	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
30/07/2024 10:59:43,360	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED3-8 11M5-SF6 2o Estagio	AL_11M5_ED_SF6_2EST	
30/07/2024 10:59:43,360	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED3-8 11M5-SF6 2o Estagio	AL_11M5_ED_SF6_2EST	
30/07/2024 10:59:43,360	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED3-8 11M5-SF6 2o Estagio	AL_11M5_ED_SF6_2EST	
30/07/2024 10:59:43,365	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
30/07/2024 10:59:43,365	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
30/07/2024 10:59:47,687	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	ED4-1 11M5-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_FE	
30/07/2024 10:59:47,687	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	ED4-1 11M5-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_FE	
30/07/2024 10:59:49,191	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED4-1 11M5-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_FE	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 10:59:49,191	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED4-1 11M5-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_FE	
30/07/2024 10:59:49,191	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED4-1 11M5-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_FE	
30/07/2024 10:59:50,707	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	ED4-2 11M5-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_AB1	
30/07/2024 10:59:50,707	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	ED4-2 11M5-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_AB1	
30/07/2024 10:59:53,341	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED4-2 11M5-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_AB1	
30/07/2024 10:59:53,341	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED4-2 11M5-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_AB1	
30/07/2024 10:59:53,341	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED4-2 11M5-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_AB1	
30/07/2024 10:59:54,837	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	ED4-3 11M5-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_AB2	
30/07/2024 10:59:54,837	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	ED4-3 11M5-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_AB2	
30/07/2024 10:59:57,092	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED4-3 11M5-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_AB2	
30/07/2024 10:59:57,092	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED4-3 11M5-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_AB2	
30/07/2024 10:59:57,092	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED4-3 11M5-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_AB2	
30/07/2024 10:59:58,787	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	ED4-4 11M5-F.Vcc Cubiculo	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_CUB	
30/07/2024 10:59:58,787	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	ED4-4 11M5-F.Vcc Cubiculo	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_CUB	
30/07/2024 11:00:00,981	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED4-4 11M5-F.Vcc Cubiculo	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_CUB	
30/07/2024 11:00:00,981	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED4-4 11M5-F.Vcc Cubiculo	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_CUB	
30/07/2024 11:00:00,981	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED4-4 11M5-F.Vcc Cubiculo	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_CUB	
30/07/2024 11:00:02,517	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	ED4-5 11M5-F.Vcc Motor	AL_11M5_ED_FVCC_MOT	
30/07/2024 11:00:02,517	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	ED4-5 11M5-F.Vcc Motor	AL_11M5_ED_FVCC_MOT	
30/07/2024 11:00:02,526	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 11:00:02,526	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 11:00:04,371	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED4-5 11M5-F.Vcc Motor	AL_11M5_ED_FVCC_MOT	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 11:00:04,371	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED4-5 11M5-F.Vcc Motor	AL_11M5_ED_FVCC_MOT	
30/07/2024 11:00:04,371	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED4-5 11M5-F.Vcc Motor	AL_11M5_ED_FVCC_MOT	
30/07/2024 11:00:04,376	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 11:00:04,376	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 11:00:49,369	SE-MAF.01M5	Alarme	ED5-2 11M5-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M5_ED_CABOS_PORTA_AB	
30/07/2024 11:00:49,369	SE-MAF.01M5	Alarme	ED5-2 11M5-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M5_ED_CABOS_PORTA_AB	
30/07/2024 11:00:51,821	SE-MAF.01M5	Normal	ED5-2 11M5-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M5_ED_CABOS_PORTA_AB	
30/07/2024 11:00:51,821	SE-MAF.01M5	Normal	ED5-2 11M5-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M5_ED_CABOS_PORTA_AB	
30/07/2024 11:00:51,821	SE-MAF.01M5	Normal	ED5-2 11M5-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M5_ED_CABOS_PORTA_AB	
30/07/2024 11:00:54,968	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	ED5-3 41T3-Falha Interna	AL_11M5_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
30/07/2024 11:00:54,968	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	ED5-3 41T3-Falha Interna	AL_11M5_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
30/07/2024 11:00:56,872	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED5-3 41T3-Falha Interna	AL_11M5_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
30/07/2024 11:00:56,872	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED5-3 41T3-Falha Interna	AL_11M5_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
30/07/2024 11:00:56,872	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED5-3 41T3-Falha Interna	AL_11M5_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
30/07/2024 11:00:59,500	SE-MAF.01M5	Alarme	ED6-14 11M5-Porta Cub. Ab.	AL_11M5_ED_CUB_PORTA_AB	
30/07/2024 11:00:59,500	SE-MAF.01M5	Alarme	ED6-14 11M5-Porta Cub. Ab.	AL_11M5_ED_CUB_PORTA_AB	
30/07/2024 11:01:02,213	SE-MAF.01M5	Normal	ED6-14 11M5-Porta Cub. Ab.	AL_11M5_ED_CUB_PORTA_AB	
30/07/2024 11:01:02,213	SE-MAF.01M5	Normal	ED6-14 11M5-Porta Cub. Ab.	AL_11M5_ED_CUB_PORTA_AB	
30/07/2024 11:01:02,213	SE-MAF.01M5	Normal	ED6-14 11M5-Porta Cub. Ab.	AL_11M5_ED_CUB_PORTA_AB	
30/07/2024 11:01:03,278	SE-MAF.01M5	Alarme	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M5_ED_MDJ_TP_VSINC	
30/07/2024 11:01:03,278	SE-MAF.01M5	Alarme	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M5_ED_MDJ_TP_VSINC	
30/07/2024 11:01:06,502	SE-MAF.01M5	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M5_ED_MDJ_TP_VSINC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 11:01:06,502	SE-MAF.01M5	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M5_ED_MDJ_TP_VSINC	
30/07/2024 11:01:06,502	SE-MAF.01M5	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M5_ED_MDJ_TP_VSINC	
30/07/2024 11:01:08,249	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	ED6-16 11M5-Pres. V Saida	AL_11M5_ED_PRES_V_SAIDA	
30/07/2024 11:01:08,249	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	ED6-16 11M5-Pres. V Saida	AL_11M5_ED_PRES_V_SAIDA	
30/07/2024 11:01:10,983	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED6-16 11M5-Pres. V Saida	AL_11M5_ED_PRES_V_SAIDA	
30/07/2024 11:01:10,983	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED6-16 11M5-Pres. V Saida	AL_11M5_ED_PRES_V_SAIDA	
30/07/2024 11:01:10,983	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED6-16 11M5-Pres. V Saida	AL_11M5_ED_PRES_V_SAIDA	
30/07/2024 11:02:45,287	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:02:45,287	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:02:45,289	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:02:45,289	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:02:45,841	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 11:02:45,841	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 11:02:45,842	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 11:02:45,842	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 11:02:45,999	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 11:02:45,999	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 11:02:46,048	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 11:02:46,048	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 11:02:46,049	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 11:02:46,049	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 11:02:46,054	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 11:02:46,054	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 11:02:46,054	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 11:02:46,054	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 11:02:46,062	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 11:02:46,062	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 11:02:48,711	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 11:02:48,711	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 11:02:55,277	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
30/07/2024 11:02:55,277	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
30/07/2024 11:03:53,556	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 11:03:53,556	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 11:03:53,562	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 11:03:53,562	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 11:03:53,562	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 11:03:53,570	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 11:03:53,570	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 11:03:53,571	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:03:53,571	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:03:53,572	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:03:53,572	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:03:53,572	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 11:03:53,572	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
30/07/2024 11:04:03,163	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:04:03,163	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:04:03,164	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:04:03,164	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:04:03,720	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 11:04:03,720	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 11:04:03,878	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 11:04:03,878	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 11:04:06,588	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 11:04:06,588	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 11:04:13,154	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
30/07/2024 11:04:13,154	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
30/07/2024 11:05:15,231	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 11:05:15,231	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 11:05:15,237	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 11:05:15,237	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 11:05:15,237	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 11:05:15,245	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 11:05:15,245	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 11:05:15,247	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
30/07/2024 11:05:15,247	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
30/07/2024 11:05:15,249	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 11:05:15,249	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:05:15,250	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:05:15,250	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:05:25,609	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:05:25,609	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:05:25,610	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:05:25,610	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:05:26,163	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 11:05:26,163	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 11:05:26,321	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 11:05:26,321	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 11:05:29,035	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 11:05:29,035	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 11:05:35,597	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
30/07/2024 11:05:35,597	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
30/07/2024 11:07:54,879	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 11:07:54,879	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 11:07:54,879	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 11:07:54,885	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 11:07:54,885	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 11:07:54,885	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 11:07:54,893	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 11:07:54,893	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 11:07:54,893	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 11:07:54,895	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:07:54,895	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
30/07/2024 11:07:54,895	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
30/07/2024 11:07:54,895	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:07:54,895	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
30/07/2024 11:07:54,896	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:07:54,896	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:17:39,795	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 11:17:44,825	SE-MAF.01M5.11M5	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 11:17:49,482	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:17:49,482	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:17:49,488	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:17:49,488	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:17:49,523	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 11:17:49,523	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 11:17:49,523	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 11:17:49,523	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 11:17:49,525	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 11:17:49,525	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 11:17:49,555	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 11:17:49,555	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 11:17:49,557	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 11:17:49,557	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 11:17:49,557	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 11:17:49,557	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 11:17:49,566	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:17:49,566	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:17:49,572	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:17:49,572	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:18:03,780	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:18:03,780	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:18:03,786	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:18:03,786	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:18:03,821	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 11:18:03,821	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 11:18:03,823	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 11:18:03,823	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 11:18:03,851	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 11:18:03,851	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 11:18:03,851	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 11:18:03,855	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 11:18:03,855	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 11:18:03,860	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:18:03,860	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:18:03,866	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:18:03,866	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:18:47,596	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:18:47,596	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:18:47,598	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:18:47,598	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:18:47,637	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 11:18:47,637	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 11:18:47,637	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 11:18:47,637	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 11:18:47,639	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 11:18:47,639	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 11:18:47,769	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 11:18:47,769	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 11:18:47,769	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 11:18:47,771	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 11:18:47,771	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 11:18:47,771	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 11:18:47,771	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 11:18:47,771	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 11:18:47,771	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 11:18:47,784	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:18:47,784	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:18:47,784	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:18:47,786	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:18:47,786	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:18:47,786	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 11:19:17,962	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 11:19:17,962	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 11:19:18,009	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 11:19:18,009	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 11:19:18,016	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 11:19:18,016	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 11:19:18,016	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 11:19:18,016	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 11:19:18,016	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 11:19:18,016	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 11:19:23,041	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 11:19:23,041	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 11:19:23,042	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 11:19:23,042	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 11:19:23,046	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 11:19:23,046	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 11:19:23,046	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 11:19:23,046	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 11:19:23,046	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 11:19:23,046	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 11:33:51,940	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 11:33:59,705	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 11:35:30,109	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 11:35:30,109	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 11:35:30,109	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 11:35:30,112	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 11:35:30,112	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 11:35:30,112	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 11:35:30,116	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 11:35:30,116	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 11:35:30,116	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 11:35:30,116	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 11:35:30,116	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 11:35:30,116	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 11:35:30,116	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 11:35:30,116	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 11:35:30,116	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 11:35:37,875	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 11:35:37,875	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 11:35:37,875	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 11:35:37,879	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 11:35:37,879	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 11:35:37,879	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 11:35:37,882	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 11:35:37,882	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 11:35:37,882	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 11:35:37,882	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 11:35:37,882	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 11:35:37,882	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 11:35:37,882	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 11:35:37,882	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 11:35:37,882	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 13:18:16,634	SE-MAF.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:18:16,634	SE-MAF.02P1	Falha	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
30/07/2024 13:18:16,634	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
30/07/2024 13:18:16,634	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
30/07/2024 13:18:16,634	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
30/07/2024 13:18:16,634	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
30/07/2024 13:18:16,634	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
30/07/2024 13:18:16,634	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
30/07/2024 13:18:16,634	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
30/07/2024 13:18:16,634	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
30/07/2024 13:18:16,634	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
30/07/2024 13:18:16,635	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
30/07/2024 13:18:16,635	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
30/07/2024 13:18:16,635	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
30/07/2024 13:18:17,739	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
30/07/2024 13:18:17,739	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
30/07/2024 13:18:17,739	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
30/07/2024 13:18:17,739	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
30/07/2024 13:18:17,739	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
30/07/2024 13:18:17,739	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
30/07/2024 13:18:17,739	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
30/07/2024 13:18:17,739	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:18:17,739	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
30/07/2024 13:18:17,739	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
30/07/2024 13:18:17,739	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
30/07/2024 13:18:17,739	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
30/07/2024 13:18:17,739	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
30/07/2024 13:18:17,739	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
30/07/2024 13:34:04,168	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 13:34:49,964	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 13:50:32,051	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:50:32,053	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:50:32,097	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 13:50:32,103	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 13:50:32,140	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 13:50:32,145	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 13:50:32,146	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 13:50:32,146	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 13:50:32,146	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 13:50:32,255	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:50:32,295	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 13:50:32,299	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 13:50:32,306	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:50:32,306	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 13:50:32,314		Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 13:50:32,445	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 13:50:32,505	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:50:32,619	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:50:33,033	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:51:00,518	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 13:51:00,520	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 13:51:00,528	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 13:51:10,554	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:51:10,560	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:51:10,562	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:51:10,562	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:51:10,567	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:51:10,567	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:51:58,974	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 13:52:13,018	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:52:13,018	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:52:13,069	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 13:52:13,071	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 13:52:13,227	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:52:13,411	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 13:52:13,559	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:52:16,637	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 13:52:16,639	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:52:16,643	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 13:52:16,653	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:52:16,653	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 13:52:16,654	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:52:16,654	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:52:24,248	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:52:24,248	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:52:24,299	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 13:52:24,301	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 13:52:24,457	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:52:24,641	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 13:52:24,789	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:52:27,867	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 13:52:27,869	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:52:27,873	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 13:52:27,883	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:52:27,883	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 13:52:27,884	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:52:27,884	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:52:35,644	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:52:35,644	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:52:35,695	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 13:52:35,697	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 13:52:35,853	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:52:36,037	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 13:52:36,185	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:52:39,263	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 13:52:39,265	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:52:39,269	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 13:52:39,279	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:52:39,279	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 13:52:39,280	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:52:39,280	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:52:49,702	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:52:49,703	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:52:50,260	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:52:50,418	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:52:50,658	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:52:50,658	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:52:50,802	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 13:52:54,652	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 13:52:54,726	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:52:54,738	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:52:54,738	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:52:54,738	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:52:54,740	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:52:54,741	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:52:55,504	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:52:55,505	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:52:56,023	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 13:52:56,062	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:52:56,220	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:52:56,458	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:52:56,460	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:52:56,636	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 13:53:00,552	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 13:53:00,626	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:53:00,638	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:53:00,638	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:53:00,640	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:53:00,642	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:00,643	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:01,386	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:01,387	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:01,944	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:53:02,102	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:53:02,344	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:53:02,344	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:53:02,524	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 13:53:06,440	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 13:53:06,520	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:53:06,532	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:53:06,532	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:53:06,534	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:53:06,536	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:06,537	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:07,290	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:07,291	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:07,848	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:53:07,848	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:53:08,006	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:53:08,398	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:53:08,470	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 13:53:12,224	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 13:53:12,242	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 13:53:12,322	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:53:12,334	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:53:12,334	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:53:12,336	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:12,337	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:13,074	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:13,075	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:13,632	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:53:13,632	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:53:13,790	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:53:14,178	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 13:53:14,468	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 13:53:17,990	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 13:53:18,028	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 13:53:18,102	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:53:18,116	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:53:18,116	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:53:18,118	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:18,119	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:18,868	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:18,869	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:19,426	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:53:19,426	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:53:19,584	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:53:20,006	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 13:53:20,008	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 13:53:23,854	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 13:53:23,854	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 13:53:23,934	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:53:23,946	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:53:23,946	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:53:23,948	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:23,949	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:24,700	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:24,701	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:25,258	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:53:25,258	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:53:25,260	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:53:25,416	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:53:25,800	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:53:25,808	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 13:53:26,096	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 13:53:29,616	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 13:53:29,640	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 13:53:29,660	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 13:53:29,746	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:53:29,748	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:53:29,752	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:53:29,754	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:53:29,758	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:29,759	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:30,492	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:30,493	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:30,542	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 13:53:30,616	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 13:53:30,630	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:30,631	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:31,392	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:31,393	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:31,442	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:53:31,516	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 13:53:31,530	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:31,531	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:32,271	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:32,272	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:32,320	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 13:53:32,394	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 13:53:32,408	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:32,409	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:33,182	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:33,183	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:33,232	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 13:53:33,232	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 13:53:33,306	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 13:53:33,306	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 13:53:33,321	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:33,322	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:34,086	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:34,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:34,136	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 13:53:34,136	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 13:53:34,210	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 13:53:34,210	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:53:34,226	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:34,227	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:34,988	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:34,989	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:35,038	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 13:53:35,038	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 13:53:35,112	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 13:53:35,112	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 13:53:35,126	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:35,127	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:35,892	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:35,893	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:35,944	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 13:53:35,946	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 13:53:35,946	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 13:53:36,016	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 13:53:36,018	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 13:53:36,020	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 13:53:36,036	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:36,037	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:53:57,003	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 13:54:06,662	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:54:06,662	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:54:07,192	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 13:54:07,350	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:54:09,066	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:54:10,280	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:54:10,286	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:54:10,294	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 13:54:10,296	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:54:10,296	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:54:17,876	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:54:17,876	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:54:18,406	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 13:54:18,564	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:54:20,282	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:54:21,494	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:54:21,502	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:54:21,508	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 13:54:21,510	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:54:21,510	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:54:29,100	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:54:29,100	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:54:29,630	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:54:29,788	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:54:31,506	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:54:32,718	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:54:32,724	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:54:32,732	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 13:54:32,734	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:54:32,734	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:54:45,644	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:54:45,644	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:54:49,562	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:54:49,562	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:54:51,514	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:54:51,514	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:54:55,412	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:54:55,412	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:54:57,382	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:54:57,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:55:01,270	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:55:01,270	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:55:03,224	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:55:03,224	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:55:07,124	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:55:07,124	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:55:07,373	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 13:55:09,066	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:55:09,066	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:55:12,982	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:55:12,984	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:55:14,936	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:55:14,936	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:55:18,838	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:55:18,838	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:55:20,778	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:55:20,778	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:55:24,720	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:55:24,720	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:55:24,794	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:55:24,794	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:55:24,812	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:55:24,812	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:55:25,594	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:55:25,594	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:55:35,574	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
30/07/2024 13:55:45,680	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:55:45,758	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:55:45,760	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:55:45,760	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:55:45,770	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
30/07/2024 13:55:46,530	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:55:46,530	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:55:53,524	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:55:53,596	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:55:53,598	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:55:53,598	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:55:54,390	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:55:54,390	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:55:58,104	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:55:58,182	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:55:58,186	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:55:58,186	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:55:59,046	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:55:59,046	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:56:01,442	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:56:01,520	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:56:01,522	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:56:01,523	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:56:02,510	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:56:02,511	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:04,158	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:56:04,240	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:56:04,243	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:04,244	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:05,030	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:05,031	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:06,332	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:56:06,420	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:56:06,422	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:06,423	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:07,222	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:07,223	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:08,272	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:56:08,354	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:56:08,356	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:08,357	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:09,168	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:09,169	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:10,042	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:56:10,126	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:56:10,128	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:10,129	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:56:10,898	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:10,899	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:11,660	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:56:11,748	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:56:11,750	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:11,751	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:12,562	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:12,563	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:13,194	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:56:13,280	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:56:13,282	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:13,283	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:14,066	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:14,067	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:14,116	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 13:56:14,274	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:56:14,594	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:56:14,664	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:56:14,666	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 13:56:14,678	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:56:14,680	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:14,681	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:15,468	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:56:15,469	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:56:25,448	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
30/07/2024 13:56:35,558	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:56:35,630	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:56:35,632	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:56:35,633	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:56:35,644	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
30/07/2024 13:56:36,418	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:56:36,419	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:56:43,412	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:56:43,484	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:56:43,486	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:56:43,487	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:56:44,274	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:56:44,275	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:56:47,990	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:56:48,066	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:56:48,069	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:56:48,073	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:56:48,883	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:56:48,887	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:56:51,280	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:56:51,366	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:56:51,369	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:51,373	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:52,223	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:52,227	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:53,870	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:56:53,952	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:56:53,957	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:53,959	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:54,775	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:54,779	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:56,074	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:56:56,154	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:56:56,157	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:56,161	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:56,979	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:56,983	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:58,032	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:56:58,120	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:56:58,123	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:58,127	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:58,911	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:56:58,915	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:56:59,786	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:56:59,870	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:56:59,873	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:56:59,877	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:00,663	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:00,665	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:01,422	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:57:01,510	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:57:01,511	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:01,517	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:02,295	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:02,301	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:02,928	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:57:03,014	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:57:03,015	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:03,021	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:03,829	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:03,835	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:03,878	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 13:57:04,036	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:57:04,358	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:57:04,438	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 13:57:04,438	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:57:04,448	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:57:04,451	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:04,455	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:05,251	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:05,259	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:09,653	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 13:57:15,228	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
30/07/2024 13:57:19,549	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 13:57:25,338	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:57:25,414	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:57:25,415	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:25,421	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:25,426	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
30/07/2024 13:57:26,207	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:26,213	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:33,202	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:57:33,284	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:57:33,285	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:33,291	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:34,075	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:34,081	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:37,790	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:57:37,870	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:57:37,871	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:37,877	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:38,631	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:38,637	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:41,028	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:57:41,114	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:57:41,115	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:41,121	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:41,925	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:41,931	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:43,572	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:57:43,654	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:57:43,655	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:43,661	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:44,447	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:44,453	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:45,748	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:57:45,838	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:57:45,839	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:45,845	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:46,631	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:46,637	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:47,682	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:57:47,764	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:57:47,765	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:47,771	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:48,555	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:48,556	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:49,428	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:57:49,514	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:57:49,515	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:49,516	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:50,277	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:50,278	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:57:51,042	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:57:51,130	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:57:51,131	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:57:51,132	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:57:51,921	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:57:51,922	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:57:52,554	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:57:52,640	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:57:52,641	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:57:52,642	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:57:53,425	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:57:53,426	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:57:53,474	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 13:57:53,634	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:57:53,952	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:57:54,030	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 13:57:54,032	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 13:57:54,042	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 13:57:54,044	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:57:54,045	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:57:54,837	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 13:57:54,838	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 13:58:04,816	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
30/07/2024 13:58:14,926	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:58:14,926	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:58:15,000	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:58:15,000	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:58:15,002	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:58:15,002	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:58:15,012	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
30/07/2024 13:58:15,804	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:58:15,806	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:58:22,798	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:58:22,798	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:58:22,878	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 13:58:22,878	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 13:58:22,880	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:58:22,880	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:58:23,698	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:58:23,698	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:58:26,650	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:58:26,650	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 13:58:47,942	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 13:58:47,943	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 13:58:47,951	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 13:58:47,951	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 13:58:47,951	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 13:58:51,803	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 13:58:57,838	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 13:58:57,839	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 13:58:57,844	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 13:58:57,844	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 13:58:57,844	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 13:59:51,562	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 14:00:22,756	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
30/07/2024 14:00:22,756	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
30/07/2024 14:00:22,756	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	operador
30/07/2024 14:00:22,756	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 14:00:22,756	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	operador
30/07/2024 14:00:22,756	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED5-3 41T3-Falha Interna	AL_11M5_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
30/07/2024 14:00:22,756	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
30/07/2024 14:00:22,756	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED4-4 11M4-F.Vcc Cubiculo	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_CUB	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Cmd Abertura	AL_11M5_FALHA_CMD_AB	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.USA	Normal	IED não sincronizado	SA_USA1_IED_FSINC	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED6-16 11M5-Pres. V Saida	AL_11M5_ED_PRES_V_SAIDA	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Superado KA²	AL_11M4_SUPERADO_KA2	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M5	Normal	ED5-2 11M5-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M5_ED_CABOS_PORTA_AB	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED4-2 11M4-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_AB1	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Mola Descarregada	AL_11M4_MOLA_DESC	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED5-3 11M5-Falha Interna	AL_11M4_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED não sincronizado	AL_11M4_IED_FSINC	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED4-1 11M4-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_FE	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 14:00:22,757	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED6-16 11M4-Pres. V Saida	AL_11M4_ED_PRES_V_SAIDA	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	31M5-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M5_SEC_4_FALHA_FE	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M4-4-F.Vcc Motor	AL_11M4_ED_SEC_4_FVCC_MOT	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M5	Normal	ED6-14 11M5-Porta Cub. Ab.	AL_11M5_ED_CUB_PORTA_AB	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLQ_TRIP	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M5	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M5_ED_MDJ_TP_VSINC	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M4_FALHA_BOB_FE1	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M5_FALHA_BOB_AB1	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M4	Normal	ED6-14 11M4-Porta Cub. Ab.	AL_11M4_ED_CUB_PORTA_AB	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED não sincronizado	AL_11M5_IED_FSINC	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	31M4-4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M4_SEC_4_FALHA_FE	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	SEF - Disparo	AL_11M3_TRIP_SEF	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED4-1 11M5-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_FE	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED4-3 11M5-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_AB2	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M3_TRIP_46BC	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
30/07/2024 14:00:22,758	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	ED1-4 31M4-4-F.Vcc Cmd	AL_11M4_ED_FVCC_CMD	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	ED1-6 31M5-4-Manivela Ins.	AL_11M5_ED_SEC_4_MANIVELA	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M5_FALHA_CMD_FE	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M5-4-F.Vcc Motor	AL_11M5_ED_SEC_4_FVCC_MOT	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M4_FALHA_CMD_AB	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED não sincronizado	AL_11M1_IED_FSINC	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	SEF - Disparo	AL_11M4_TRIP_SEF	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M3_TRIP_81_INST_1	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED não sincronizado	AL_11M3_IED_FSINC	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED4-5 11M5-F.Vcc Motor	AL_11M5_ED_FVCC_MOT	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 14:00:22,759	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
30/07/2024 14:00:22,760	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLQ_TRIP	operador
30/07/2024 14:00:22,760	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
30/07/2024 14:00:22,760	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	operador
30/07/2024 14:00:22,760	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
30/07/2024 14:00:22,768	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
30/07/2024 14:00:22,768	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
30/07/2024 14:00:22,768	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Mola Descarregada	AL_11M5_MOLA_DESC	operador
30/07/2024 14:00:22,768	SE-MAF.02T1.02T1	Normal	IED não sincronizado	TR_R90T1_IED_FSINC	operador
30/07/2024 14:00:22,768	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	operador
30/07/2024 14:00:22,768	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED4-5 11M4-F.Vcc Motor	AL_11M4_ED_FVCC_MOT	operador
30/07/2024 14:00:22,768	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M5_FALHA_BOB_AB2	operador
30/07/2024 14:00:22,768	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador
30/07/2024 14:00:22,768	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:00:22,768	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	31M5-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M5_SEC_4_FALHA_AB	operador
30/07/2024 14:00:22,768	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED4-3 11M4-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M4_ED_FVCC_CMD_AB2	operador
30/07/2024 14:00:22,768	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
30/07/2024 14:00:22,768	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
30/07/2024 14:00:22,768	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
30/07/2024 14:00:22,768	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
30/07/2024 14:00:22,768	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
30/07/2024 14:00:22,768	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Superado KA²	AL_11M3_SUPERADO_KA2	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M4_FALHA_BOB_AB1	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M5_FALHA_BOB_FE1	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	ED1-6 31M4-4-Manivela Ins.	AL_11M4_ED_SEC_4_MANIVELA	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED3-8 11M5-SF6 2o Estagio	AL_11M5_ED_SF6_2EST	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M4_TRIP_81_INST_1	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED4-4 11M5-F.Vcc Cubiculo	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_CUB	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M4_FALHA_BOB_AB2	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED não sincronizado	AL_11M2_IED_FSINC	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 14:00:22,769	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:00:22,770	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
30/07/2024 14:00:22,770	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	operador
30/07/2024 14:00:22,770	SE-MAF.01M4	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	AL_11M4_ED_MDJ_TP_AB	operador
30/07/2024 14:00:22,770	SE-MAF.01M4	Normal	ED5-2 11M4-Porta C. Cabos Ab.	AL_11M4_ED_CABOS_PORTA_AB	operador
30/07/2024 14:00:22,770	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	31M4-4 - Falha Cmd Abertura	AL_11M4_SEC_4_FALHA_AB	operador
30/07/2024 14:00:22,770	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	operador
30/07/2024 14:00:22,770	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	operador
30/07/2024 14:00:22,770	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M4_FALHA_CMD_FE	operador
30/07/2024 14:00:22,770	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED4-2 11M5-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M5_ED_FVCC_CMD_AB1	operador
30/07/2024 14:00:22,770	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 14:00:22,770	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 14:00:22,770	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
30/07/2024 14:00:22,770	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	operador
30/07/2024 14:00:22,770	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	operador
30/07/2024 14:00:22,770	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador
30/07/2024 14:00:22,770	SE-MAF.01M4	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M4_SUP_VCC_120V	operador
30/07/2024 14:00:22,770	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	operador
30/07/2024 14:00:22,770	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
30/07/2024 14:00:22,770	SE-MAF.01M5	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	AL_11M5_SUP_VCC_120V	operador
30/07/2024 14:00:22,770	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
30/07/2024 14:00:22,770	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
30/07/2024 14:00:22,770	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:00:22,770	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
30/07/2024 14:00:22,770	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
30/07/2024 14:00:22,771	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	ED1-4 31M5-4-F.Vcc Cmd	AL_11M5_ED_FVCC_CMD	operador
30/07/2024 14:00:22,771	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
30/07/2024 14:00:22,771	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	operador
30/07/2024 14:00:22,771	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	operador
30/07/2024 14:00:22,771	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	operador
30/07/2024 14:00:22,771	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	operador
30/07/2024 14:00:22,771	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 14:00:41,879	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 14:01:11,073	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 14:01:28,999	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 14:01:59,770	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 14:02:04,363	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 14:02:09,638	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:02:09,638	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:02:11,034	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:02:11,068	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:02:11,070	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:02:11,070	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:02:11,079	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:02:11,080	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:02:11,083	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:02:11,083	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:02:11,083	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:02:20,180	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:02:20,183	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:02:20,183	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:02:20,183	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:02:20,184	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:02:33,916	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:02:33,918	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:02:35,312	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 14:02:35,346	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 14:02:35,348	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:02:35,348	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:02:35,359	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:02:35,360	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:02:35,365	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:02:35,365	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:02:35,365	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:02:42,850	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 14:02:49,380	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:02:49,383	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:02:49,383	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:02:49,383	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:02:49,384	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:02:53,526	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:02:53,526	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:02:54,922	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 14:02:54,956	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 14:02:54,958	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:02:54,958	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:02:54,959	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:02:54,962	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:02:54,963	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:02:54,963	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:02:54,963	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:03:07,300	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:03:07,303	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:03:07,303	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:03:07,303	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:03:07,304	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:03:24,951	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 14:03:27,994	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:03:27,995	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:03:28,560	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 14:03:29,390	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:03:29,390	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 14:03:29,392	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 14:03:29,429	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:03:29,432	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:03:29,435	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:03:29,435	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:03:29,435	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:03:29,548	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 14:03:29,560	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 14:03:29,570	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:03:29,572	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 14:03:29,574	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 14:03:29,575	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:03:29,576	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:03:29,592	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:03:29,596	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:03:29,603	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:03:29,603	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:03:29,611	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:03:31,580	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
30/07/2024 14:03:38,072	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:03:38,073	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:03:38,073	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:03:38,073	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:03:38,075	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:03:42,666	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:03:42,667	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:03:42,671	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:03:42,671	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:03:42,671	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:04:00,023	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 14:04:00,023	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
30/07/2024 14:04:06,637	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:04:06,637	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:04:08,032	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 14:04:08,034	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:04:08,036	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 14:04:08,079	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:04:08,080	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:04:08,085	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:04:08,085	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:04:08,085	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:04:08,190	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 14:04:08,232	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:04:08,235	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:04:08,242	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:04:08,242	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:04:08,250	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:04:12,398	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 14:04:12,408	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 14:04:12,410	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 14:04:12,412	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:04:12,413	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:04:12,416	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:04:15,913	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLQ_TRIP	
30/07/2024 14:04:15,935	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
30/07/2024 14:04:21,147	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:04:21,150	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:04:21,150	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:04:21.150	SE-MAF.02T1BT.31T1-	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
4					
30/07/2024 14:04:21,151	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:04:24,482	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:04:24,484	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:04:24,485	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:04:24,485	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:04:24,485	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:04:31,965	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:04:31,966	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 14:04:33,360	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 14:04:33,362	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:04:33,364	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 14:04:43,243	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLK_TRIP	
30/07/2024 14:04:43,289	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:04:43,290	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:04:43,293	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:04:43,293	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:04:43,293	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:04:43,414	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 14:04:50,643	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
30/07/2024 14:04:50,682	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:04:50,687	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:04:50,692	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:04:50,692	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:04:50,700	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:04:53,771	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 14:04:53,782	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:04:53,784	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 14:04:53,786	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 14:04:53,787	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:04:53,788	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:04:57,793	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 14:04:57,793	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 14:05:03,258	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:05:03,261	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:05:03,261	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:05:03,261	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:05:03,262	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:05:06,871	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:05:06,873	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:05:06,873	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:05:06,873	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:05:06,874	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:05:09,832	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:05:40,695	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 14:06:20,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:06:20,115	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 14:06:21,507	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 14:06:21,509	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:06:21,511	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 14:06:21,537	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:06:21,539	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 14:06:21,541	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 14:06:21,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:06:21,545	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 14:06:21,548	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
30/07/2024 14:06:21,553	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:06:21,554	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:06:21,554	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:06:21,554	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:06:26,594	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:06:26,603	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:06:26,603	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:06:26,603	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:06:27,531	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:06:27,532	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:06:28,925	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:06:28,929	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 14:06:28,929	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 14:06:28,955	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:06:28,957	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 14:06:28,959	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 14:06:28,961	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:06:28,962	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:06:28,973	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:06:28,974	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:06:28,974	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:06:28,974	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:06:44,014	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:06:44,022	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:06:44,022	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:06:44,022	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:06:44,949	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:06:44,950	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:06:46,343	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:06:46,345	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 14:06:46,347	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:06:46,374	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:06:46,374	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 14:06:46,375	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 14:06:46,377	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:06:46,378	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:06:46,391	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:06:46,395	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:06:46,395	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:06:46,395	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:07:02,752	SE-MAF.01M5.11M5	Bloquear	Enviado comando Bloquear do SEF	SEF	operador
30/07/2024 14:07:06,431	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:07:06,433	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:07:06,433	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:07:06,433	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:07:07,367	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:07:07,367	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:07:08,761	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 14:07:08,763	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:07:08,763	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 14:07:08,764	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:07:08,791	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 14:07:08,794	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 14:07:08,795	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:07:08,797	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:07:08,797	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:07:08,798	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:07:08,803	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:07:08,816	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:07:08,816	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:07:08,816	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:07:08,914	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 14:07:08,918	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:07:13,636	SE-MAF.01M5.11M5	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
30/07/2024 14:07:18,973	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:07:18,982	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:07:18,982	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:07:18,982	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:07:52,304	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
30/07/2024 14:08:13,292	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 14:08:26,046	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:08:41,042	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
30/07/2024 14:08:44,068	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 14:08:51,922	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
30/07/2024 14:08:51,942	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
30/07/2024 14:09:30,572	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
30/07/2024 14:09:30,579	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 14:09:30,580	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:09:32,775	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 14:09:32,803	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 14:09:32,806	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:09:32,807	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 14:09:32,818	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:09:32,821	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:09:32,824	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:09:32,824	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:09:32,824	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:09:39,433	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 14:09:51,595	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:09:51,598	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:09:51,602	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:09:51,602	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:09:51,602	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:09:54,160	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:09:54,161	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 14:09:56,353	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 14:09:56,381	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 14:09:56,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:09:56,385	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 14:09:56,394	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:09:56,397	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:09:56,404	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:09:56,404	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:09:56,404	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:10:04,347	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:10:04,348	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:10:04,352	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:10:04,352	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:10:04,352	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:10:09,281	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 14:10:09,284	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:10:11,477	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 14:10:11,523	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:10:11,525	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:10:11,532	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:10:11,532	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:10:11,532	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:10:11,635	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 14:10:11,641	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 14:10:11,655	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 14:10:11,657	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:10:11,658	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:10:11,678	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:10:11,682	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:10:11,693	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:10:11,693	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:10:11,702	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:10:16,972	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 14:10:22,235	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:10:22,238	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:10:22,243	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:10:22,243	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:10:22,243	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:10:28,151	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
30/07/2024 14:10:34,152	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:10:34,152	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 14:10:37,552	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLQ_TRIP	
30/07/2024 14:10:37,572	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
30/07/2024 14:10:42,981	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:10:42,982	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:10:45,179	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 14:10:54,272	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLQ_TRIP	
30/07/2024 14:10:54,314	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:10:54,317	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:10:54,322	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:10:54,322	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:10:54,322	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:10:54,445	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 14:11:04,193	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
30/07/2024 14:11:11,859	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 14:11:11,871	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 14:11:11,874	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:11:11,875	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:11:14,226	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:11:14,229	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:11:14,233	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:11:14,233	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:11:14,233	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:11:17,233	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLQ_TRIP	
30/07/2024 14:11:17,253	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
30/07/2024 14:11:17,732	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:11:17,733	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:11:17,741	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:11:17,741	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:11:17,741	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:11:26,320	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:11:26,320	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:11:28,516	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 14:11:34,913	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLQ_TRIP	
30/07/2024 14:11:34,954	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:11:34,956	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:11:34,963	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:11:34,963	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:11:34,963	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:11:35,086	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 14:11:42,755	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
30/07/2024 14:11:42,802	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:11:42,802	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:11:42,813	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:11:42,813	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:11:42,821	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:11:47,522	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 14:11:47,534	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 14:11:47,536	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:11:47,538	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:11:50,536	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:11:50,539	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:11:50,543	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:11:50,543	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:11:50,543	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:11:52,863	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 14:11:52,863	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 14:11:55,272	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:11:55,273	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:11:55,281	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:11:55,281	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:11:55,281	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:12:06,413	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 14:12:57,360	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 14:13:20,886	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:13:20,886	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:13:23,079	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:13:23,109	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 14:13:23,112	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:13:23,114	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:13:23,124	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
30/07/2024 14:13:23,126	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:13:23,133	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:13:23,133	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:13:23,133	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:13:33,167	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:13:33,173	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:13:33,173	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:13:33,173	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:13:34,110	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:13:34,112	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:13:36,306	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 14:13:36,335	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 14:13:36,338	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:13:36,340	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:13:36,350	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:13:36,355	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:13:36,355	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:13:36,355	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:13:51,387	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:13:51,393	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:13:51,393	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:13:51,393	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:13:52,338	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:13:52,338	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:13:54,531	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 14:13:54,561	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 14:13:54,566	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:13:54,566	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:13:54,575	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:13:54,584	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:13:54,584	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:13:54,584	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:14:14,618	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:14:14,623	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:14:14,623	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:14:14,623	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:14:15,562	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:14:15,562	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:14:17,758	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:14:17,758	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
30/07/2024 14:14:17,790	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
30/07/2024 14:14:17,791	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:14:17,792	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:14:17,804	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:14:17,807	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:14:17,813	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:14:17,813	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:14:17,813	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:14:17,924	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 14:14:17,928	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:14:35,655	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:14:35,662	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:14:35,662	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:14:35,662	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:15:07,588	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do SEF	SEF	operador
30/07/2024 14:15:32,069	SE-MAF.01M5.11M5	Bloquear	Enviado comando Bloquear do SEF	SEF	operador
30/07/2024 14:16:18,190	SE-MAF.01M5.11M5	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
30/07/2024 14:16:45,872	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
30/07/2024 14:16:48,867	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	SEF - Disparo	AL_11M5_TRIP_SEF	
30/07/2024 14:16:56,237	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	SEF - Disparo	AL_11M5_TRIP_SEF	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:17:10,352	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
30/07/2024 14:17:31,077	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 14:17:53,321	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 14:17:56,483	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
30/07/2024 14:18:06,431	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 14:18:24,321	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 14:18:29,588	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 14:18:59,926	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 14:18:59,926	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:18:59,972	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 14:18:59,998	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 14:19:00,010	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 14:19:00,012	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:19:00,019	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:19:00,022	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:19:00,025	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:19:00,025	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:19:00,025	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:19:09,378	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:19:09,379	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:19:09,383	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:19:09,383	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:19:09,383	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:19:10,554	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 14:19:17,237	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
30/07/2024 14:19:19,804	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:19:19,806	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:19:19,854	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 14:19:19,878	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 14:19:19,892	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:19:19,892	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:19:19,895	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:19:19,900	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:19:19,905	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:19:19,905	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:19:19,905	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:19:31,639	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:19:31,643	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:19:31,643	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:19:31,643	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:19:31,644	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:19:33,074	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:19:33,076	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 14:19:33,121	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 14:19:33,145	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 14:19:33,160	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 14:19:33,160	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:19:33,174	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:19:33,179	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:19:33,183	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:19:33,183	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:19:33,183	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:19:44,739	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:19:44,742	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:19:44,742	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:19:44,742	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:19:44,744	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:19:54,642	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:19:54,644	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 14:19:54,691	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 14:19:54,693	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 14:19:54,695	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 14:19:54,734	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:19:54,739	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:19:54,743	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:19:54,743	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:19:54,743	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:19:54,849	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 14:19:54,863	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 14:19:54,863	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 14:19:54,865	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 14:19:54,865	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 14:19:54,880	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:19:54,880	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:19:54,893	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:19:54,898	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:19:54,903	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:19:54,903	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:19:54,913	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:20:02,641	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:20:02,643	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:20:02,643	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:20:02,643	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:20:02,644	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:20:07,910	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:20:07,911	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:20:07,911	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:20:07,911	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:20:07,912	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:20:13,392	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 14:20:13,392	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 14:20:16,152	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLK_TRIP	
30/07/2024 14:20:16,173	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
30/07/2024 14:20:21,258	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:20:21,260	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 14:20:21,305	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 14:20:21,307	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 14:20:21,309	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 14:20:21,780	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 14:20:21,782	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:20:21,782	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 14:20:28,303	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLK_TRIP	
30/07/2024 14:20:28,345	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:20:28,350	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:20:28,353	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:20:28,353	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:20:28,353	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:20:28,474	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 14:20:34,623	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
30/07/2024 14:20:34,667	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:20:34,668	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:20:34,673	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:20:34,673	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:20:34,681	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:20:37,662	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 14:20:37,662	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 14:20:37,664	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 14:20:37,666	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 14:20:37,676	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 14:20:37,678	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:20:37,678	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 14:20:37,680	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:20:37,680	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:20:39,790	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:20:39,793	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:20:39,793	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:20:39,793	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:20:39,794	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:20:41,983	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:20:41,983	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 14:20:48,860	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:20:48,861	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:20:48,861	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:20:48,861	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:20:48,862	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:20:55,513	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 14:21:01,744	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 14:21:43,318	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:21:43,320	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 14:21:43,368	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 14:21:43,370	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 14:21:43,372	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 14:21:43,390	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 14:21:43,390	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 14:21:43,392	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 14:21:43,404	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:21:43,406	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 14:21:43,409	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
30/07/2024 14:21:43,410	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:21:43,415	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:21:43,415	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:21:43,415	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:21:48,450	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:21:48,453	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:21:48,453	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:21:48,453	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:21:49,388	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:21:49,390	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:21:49,438	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 14:21:49,438	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 14:21:49,442	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 14:21:49,912	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:21:49,912	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 14:21:49,912	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 14:21:49,934	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 14:21:49,934	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 14:21:49,936	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 14:21:49,946	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 14:21:49,948	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:21:49,948	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 14:21:49,950	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:21:49,950	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:21:49,962	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:21:49,965	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:21:49,965	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:21:49,965	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:22:05,004	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:22:05,013	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:22:05,013	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:22:05,013	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:22:05,934	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:22:05,936	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 14:22:05,984	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 14:22:05,984	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 14:22:05,986	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 14:22:06,456	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 14:22:06,458	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:22:06,458	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 14:22:06,478	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 14:22:06,478	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 14:22:06,480	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 14:22:06,490	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:22:06,490	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 14:22:06,490	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 14:22:06,492	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:22:06,494	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:22:06,500	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:22:06,503	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:22:06,503	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:22:06,503	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:22:26,544	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:22:26,553	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:22:26,553	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:22:26,553	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:22:27,477	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:22:27,477	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:22:27,528	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 14:22:27,530	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 14:22:27,530	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 14:22:28,002	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:22:28,002	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 14:22:28,002	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
30/07/2024 14:22:28,005	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
30/07/2024 14:22:28,024	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
30/07/2024 14:22:28,026	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
30/07/2024 14:22:28,026	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
30/07/2024 14:22:28,036	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
30/07/2024 14:22:28,036	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:22:28,038	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:22:28,041	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:22:28,041	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:22:28,049	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:22:28,054	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:22:28,064	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:22:28,064	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:22:28,064	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:22:28,174	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 14:22:28,179	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:22:31,360	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 14:22:40,042	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:22:40,044	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:22:40,044	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:22:40,044	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:22:53,691	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 14:22:58,779	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 14:23:43,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 14:23:58,799	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:23:58,800	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:23:58,848	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 14:23:58,872	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 14:23:58,887	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:23:58,888	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:23:58,889	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:23:58,894	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:23:58,895	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:23:58,895	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:23:58,895	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:23:59,011	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
30/07/2024 14:24:09,684	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:24:09,685	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:24:09,693	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:24:09,693	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:24:09,693	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:24:21,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:24:21,546	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:24:21,594	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 14:24:21,644	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:24:21,644	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:24:21,645	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:24:21,645	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:24:21,645	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:24:21,754	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 14:24:21,768	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 14:24:21,772	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 14:24:21,784	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:24:21,784	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:24:21,798	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:24:21,802	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:24:21,803	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:24:21,803	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:24:21,812	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:24:32,012	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:24:32,014	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:24:32,015	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:24:32,015	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:24:32,015	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:24:37,082	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:24:37,083	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:24:37,091	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:24:37,091	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:24:37,091	SE-MAF.02T1BT.31T1-	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	4				
30/07/2024 14:24:41,843	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 14:24:41,843	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 14:24:44,133	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLK_TRIP	
30/07/2024 14:24:44,153	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
30/07/2024 14:24:49,080	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:24:49,081	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 14:24:49,130	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 14:24:49,722	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:25:01,543	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLK_TRIP	
30/07/2024 14:25:01,594	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:25:01,594	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:25:01,603	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:25:01,603	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:25:01,603	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:25:01,718	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 14:25:07,603	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
30/07/2024 14:25:07,648	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:25:07,652	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:25:07,653	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:25:07,653	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:25:07,662	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:25:10,712	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 14:25:10,716	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
30/07/2024 14:25:10,724	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:25:10,726	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:25:10,727	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 14:25:13,664	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:25:13,665	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:25:13,673	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:25:13,673	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:25:13,673	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:25:15,913	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 14:25:15,913	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 14:25:21,421	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:25:21,422	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:25:21,422	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:25:21,422	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:25:21,423	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:25:37,283	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 14:25:48,648	SE-MAF.01M5.11M5	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 79	79	operador
30/07/2024 14:25:51,030	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
30/07/2024 14:26:50,874	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:26:50,874	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:26:50,921	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 14:26:50,945	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 14:26:50,958	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
30/07/2024 14:26:50,962	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:26:50,962	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:26:50,963	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:26:50,973	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:26:50,973	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:26:50,973	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:27:01,005	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:27:01,012	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:27:01,012	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:27:01,012	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:27:12,294	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 14:27:26,922	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 14:27:26,924	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
30/07/2024 14:27:29,303	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 14:27:40,539	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:27:40,539	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:27:40,588	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 14:27:40,612	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:27:40,627	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 14:27:40,627	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:27:40,634	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
30/07/2024 14:27:40,636	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:27:40,645	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:27:40,645	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:27:40,645	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:27:50,686	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:27:50,693	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:27:50,693	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:27:50,693	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:27:51,613	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:27:51,614	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 14:27:51,662	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 14:27:52,255	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:27:52,280	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 14:27:52,290	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:27:52,293	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:27:52,294	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 14:27:52,306	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:27:52,313	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:27:52,313	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:27:52,313	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:28:07,356	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:28:07,363	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:28:07,363	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:28:07,363	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:28:08,281	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:28:08,282	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 14:28:08,330	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 14:28:08,922	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:28:08,946	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 14:28:08,956	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:28:08,959	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 14:28:08,959	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:28:08,966	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:28:08,973	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:28:08,973	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:28:08,973	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:28:29,016	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:28:29,023	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:28:29,023	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:28:29,023	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:28:29,948	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 14:28:29,950	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 14:28:29,996	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:28:30,590	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:28:30,595	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
30/07/2024 14:28:30,612	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
30/07/2024 14:28:30,624	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
30/07/2024 14:28:30,628	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:28:30,630	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:28:30,635	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:28:30,636	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:28:30,644	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:28:30,644	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:28:30,644	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:28:30,753	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
30/07/2024 14:28:30,759	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 14:28:50,626	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:28:50,633	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:28:50,633	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:28:50,633	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:29:16,650	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
30/07/2024 14:29:37,786	SE-MAF.01M5.11M5	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
30/07/2024 14:30:06,164	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:30:42,596	SE-MAF.01M5.11M5	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
30/07/2024 14:30:54,954	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
30/07/2024 14:31:16,084	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
30/07/2024 14:31:34,884	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do ERAC	ERAC	operador
30/07/2024 14:31:44,467	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
30/07/2024 14:31:44,735	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
30/07/2024 14:31:54,464	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
30/07/2024 14:32:02,468	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
30/07/2024 14:32:20,897	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
30/07/2024 14:33:13,163	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
30/07/2024 14:33:13,226	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M5_TRIP_81_INST_1	
30/07/2024 14:33:13,258	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M5_TRIP_81_INST_1	
30/07/2024 14:33:13,274	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:33:13,275	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:33:13,275	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:33:13,275	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:33:23,060	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:33:23,063	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:33:23,063	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:33:23,063	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:33:23,063	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:33:23,063	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:33:23,063	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:33:23,063	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:33:23,063	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:33:23,063	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:33:23,063	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:33:23,063	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:33:23,063	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:33:23,063	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:33:23,063	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:33:53,948	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Superado KA²	AL_11M5_SUPERADO_KA2	
30/07/2024 14:33:53,954	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 14:34:48,433	SE-MAF.01H1.11H1	COS	Enviado comando N2 do 11H1	N2N3	operador
30/07/2024 14:34:51,273	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 14:35:06,112	SE-MAF.01H1.11H1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 27	27	operador
30/07/2024 14:35:13,102	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Superado KA²	AL_11M5_SUPERADO_KA2	
30/07/2024 14:35:13,103	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 14:36:10,963	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 14:36:26,720	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 14:36:26,720	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 14:36:44,405	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	operador
30/07/2024 14:36:44,410	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:37:19,556	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 14:37:23,437	SE-MAF.01H1.11H1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 14:37:46,002	SE-MAF.01H1.31H1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31H1-4	Pos	operador
30/07/2024 14:37:54,507	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31H1-4	Pos	operador
30/07/2024 14:38:04,158	SE-MAF.01H1.31H1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31H1-4	Pos	operador
30/07/2024 14:38:57,878	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 14:38:57,881	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:38:57,881	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:38:57,881	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:39:01,758	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:39:01,761	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:39:01,761	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:39:01,761	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 14:39:11,761	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 14:39:11,761	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:39:21,120	SE-MAF.01H1.11H1	SE	Enviado comando N3 do 11H1	N2N3	operador
30/07/2024 14:39:25,726	SE-MAF.01H1.11H1	COS	Enviado comando N2 do 11H1	N2N3	operador
30/07/2024 14:39:29,330	SE-MAF.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:39:29,330	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:39:29,330	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:39:37,830	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:39:37,830	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:39:37,830	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:39:47,480	SE-MAF.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:39:47,480	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:39:47,480	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:40:02,790	SE-MAF.01H1.31H1-7 A	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:40:11,480	SE-MAF.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:40:11,480	SE-MAF.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:40:11,480	SE-MAF.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:40:11,480	SE-MAF.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:40:11,480	SE-MAF.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:40:11,480	SE-MAF.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:40:11,480	SE-MAF.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:40:11,480	SE-MAF.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:40:11,480	SE-MAF.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:40:19,970	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:40:28,350	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:40:28,350	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:40:28,350	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:40:28,350	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:40:28,350	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:40:28,350	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:40:28,350	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:40:59,400	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 14:40:59,400	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 14:41:04,011	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 14:41:04,011	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 14:41:04,011	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
30/07/2024 14:41:11,040	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 14:41:11,040	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 14:41:15,300	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 14:41:15,300	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 14:41:59,720	SE-MAF.01H1.11H1	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela2	Tabela2	operador
30/07/2024 14:42:52,187	SE-MAF.01H1.11H1	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela1	Tabela1	operador
30/07/2024 14:43:38,030	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 14:43:38,030	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
30/07/2024 14:43:38,040	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 14:44:24,240	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 14:44:30,500	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:44:30,500	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
30/07/2024 14:44:30,510	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 14:45:26,211	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 14:45:38,763	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
30/07/2024 14:45:39,083	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:45:39,087	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
30/07/2024 14:45:39,087	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 14:45:39,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:45:39,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 14:45:39,088	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
30/07/2024 14:45:39,171	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
30/07/2024 14:45:54,400	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:45:54,405	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 14:45:54,407	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 14:45:54,407	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 14:45:54,407	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
30/07/2024 14:45:54,407	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
30/07/2024 14:45:54,491	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
30/07/2024 14:45:54,513	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
30/07/2024 14:46:17,381	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 14:46:20,511	SE-MAF.01H1	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	BC_11H1_SUP_VCC_120V	
30/07/2024 14:46:36,710	SE-MAF.01H1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	BC_11H1_SUP_VCC_120V	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:46:48,750	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 14:47:14,540	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 14:47:24,659	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 14:47:30,410	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H1_FALHA_BOB_AB1	
30/07/2024 14:47:33,550	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H1_FALHA_BOB_AB2	
30/07/2024 14:47:33,550	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:47:33,753	SE-MAF.01H1.11H1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 14:47:35,390	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H1_FALHA_BOB_FE1	
30/07/2024 14:47:36,620	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H1_FALHA_BOB_AB1	
30/07/2024 14:47:38,540	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H1_FALHA_BOB_AB2	
30/07/2024 14:47:40,040	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H1_FALHA_BOB_FE1	
30/07/2024 14:47:40,040	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:47:42,995	SE-MAF.01H1.11H1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 14:48:11,543	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 14:48:17,194	SE-MAF.01H1.11H1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 14:48:32,859	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Mola Descarregada	BC_11H1_MOLA_DESC	
30/07/2024 14:48:32,859	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:48:35,559	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Mola Descarregada	BC_11H1_MOLA_DESC	
30/07/2024 14:48:35,559	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:48:40,898	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31H1-4	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:48:50,182	SE-MAF.01H1.31H1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31H1-4	Pos	operador
30/07/2024 14:48:53,819	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_FALHA_CMD_FE	
30/07/2024 14:48:53,839	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_FALHA_CMD_FE	
30/07/2024 14:49:02,986	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:49:02,989	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:49:02,989	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:49:02,989	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:49:05,723	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31H1-4	Pos	operador
30/07/2024 14:49:13,039	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Cmd Abertura	BC_11H1_FALHA_CMD_AB	
30/07/2024 14:49:13,059	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Cmd Abertura	BC_11H1_FALHA_CMD_AB	
30/07/2024 14:49:21,316	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:49:21,319	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:49:21,319	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:49:21,319	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 14:49:27,814	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31H1-4	Pos	operador
30/07/2024 14:49:31,324	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 14:49:31,324	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:49:37,327	SE-MAF.01H1.31H1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31H1-4	Pos	operador
30/07/2024 14:49:49,883	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:49:49,884	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:49:49,884	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:49:49,884	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:49:55,531	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 14:49:55,534	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:49:55,534	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:49:55,534	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 14:50:05,534	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 14:50:05,534	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:50:24,234	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:50:24,234	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:50:24,234	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:50:33,519	SE-MAF.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:50:33,519	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:50:33,519	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:50:59,009	SE-MAF.01H1.31H1-4	Alarme	31H1-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_SEC_4_FALHA_FE	
30/07/2024 14:50:59,029	SE-MAF.01H1.31H1-4	Normal	31H1-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_SEC_4_FALHA_FE	
30/07/2024 14:51:11,129	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:51:11,129	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:51:11,129	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:51:11,129	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:51:11,129	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:51:11,129	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:51:11,129	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:51:11,129	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:51:11,129	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:51:11,129	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:51:11,129	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:51:11,129	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:51:11,129	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:51:11,129	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
30/07/2024 14:51:11,129	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:51:30,619	SE-MAF.01H1.31H1-4	Alarme	31H1-4 - Falha Cmd Abertura	BC_11H1_SEC_4_FALHA_AB	
30/07/2024 14:51:30,639	SE-MAF.01H1.31H1-4	Normal	31H1-4 - Falha Cmd Abertura	BC_11H1_SEC_4_FALHA_AB	
30/07/2024 14:52:12,351	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	ED1-3 31H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
30/07/2024 14:52:12,359	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:52:15,895	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED1-3 31H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
30/07/2024 14:52:15,899	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:52:19,731	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	ED1-4 31H1-F.Vcc Cmd	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
30/07/2024 14:52:19,739	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:52:21,958	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED1-4 31H1-F.Vcc Cmd	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
30/07/2024 14:52:21,959	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 14:52:24,050	SE-MAF.01H1.31H1-4	Alarme	ED1-6 31H1-4-Manivela Ins.	BC_11H1_ED_SEC_4_MANIVELA	
30/07/2024 14:52:26,035	SE-MAF.01H1.31H1-4	Normal	ED1-6 31H1-4-Manivela Ins.	BC_11H1_ED_SEC_4_MANIVELA	
30/07/2024 14:53:48,304	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
30/07/2024 14:53:48,309	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:53:50,646	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
30/07/2024 14:53:50,649	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 14:53:55,643	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	ED4-1 11H1-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H1_ED_FVCC_CMD_FE	
30/07/2024 14:53:57,428	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED4-1 11H1-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H1_ED_FVCC_CMD_FE	
30/07/2024 14:53:59,363	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	ED4-2 11H1-F.Vcc Cmd Ab.1	BC_11H1_ED_FVCC_CMD_AB1	
30/07/2024 14:54:01,267	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED4-2 11H1-F.Vcc Cmd Ab.1	BC_11H1_ED_FVCC_CMD_AB1	
30/07/2024 14:54:02,985	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	ED4-3 11H1-F.Vcc Cmd Ab.2	BC_11H1_ED_FVCC_CMD_AB2	
30/07/2024 14:54:04,697	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED4-3 11H1-F.Vcc Cmd Ab.2	BC_11H1_ED_FVCC_CMD_AB2	
30/07/2024 14:54:06,403	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	ED4-4 11H1-F.Vcc Cubiculo	BC_11H1_ED_FVCC_CMD_CUB	
30/07/2024 14:54:08,046	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED4-4 11H1-F.Vcc Cubiculo	BC_11H1_ED_FVCC_CMD_CUB	
30/07/2024 14:54:10,130	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	ED4-5 11H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_FVCC_MOT	
30/07/2024 14:54:10,139	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:54:11,756	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED4-5 11H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_FVCC_MOT	
30/07/2024 14:54:11,759	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 14:55:08,794	SE-MAF.01H1	Alarme	ED5-2 11H1-Porta C. Cabos Ab.	BC_11H1_ED_CABOS_PORTA_AB	
30/07/2024 14:55:10,428	SE-MAF.01H1	Normal	ED5-2 11H1-Porta C. Cabos Ab.	BC_11H1_ED_CABOS_PORTA_AB	
30/07/2024 14:55:12,194	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	ED5-3 11H2-Falha Interna	BC_11H1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
30/07/2024 14:55:14,118	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED5-3 11H2-Falha Interna	BC_11H1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
30/07/2024 14:56:03,802	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Alarme	ED6-6 31H1-7B-F.VCC Motor	BC_11H1_ED_SEC_7B_FVCC_MOT	
30/07/2024 14:56:05,414	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Normal	ED6-6 31H1-7B-F.VCC Motor	BC_11H1_ED_SEC_7B_FVCC_MOT	
30/07/2024 14:56:06,832	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Alarme	ED6-7 31H1-7B-F.VCC Cmd	BC_11H1_ED_SEC_7B_FVCC_CMD	
30/07/2024 14:56:08,356	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Normal	ED6-7 31H1-7B-F.VCC Cmd	BC_11H1_ED_SEC_7B_FVCC_CMD	
30/07/2024 14:56:09.752	SE-MAF.01H1.31H1-7	Alarme	ED6-8 31H1-7B-Falta Vca	BC 11H1 ED SEC 7B FVCA	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	B				
30/07/2024 14:56:11,157	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Normal	ED6-8 31H1-7B-Falta Vca	BC_11H1_ED_SEC_7B_FVCA	
30/07/2024 14:56:12,674	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Alarme	ED6-9 31H1-7B-43L/R em Local	BC_11H1_ED_SEC_7B_43LR_LOC	
30/07/2024 14:56:14,075	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Normal	ED6-9 31H1-7B-43L/R em Local	BC_11H1_ED_SEC_7B_43LR_LOC	
30/07/2024 14:56:15,592	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Alarme	ED6-10 31H1-7B-Porta Aberta	BC_11H1_ED_SEC_7B_PORTA_AB	
30/07/2024 14:56:17,075	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Normal	ED6-10 31H1-7B-Porta Aberta	BC_11H1_ED_SEC_7B_PORTA_AB	
30/07/2024 14:56:23,992	SE-MAF.01H1	Alarme	ED6-14 11H1-Porta Cub. Ab.	BC_11H1_ED_CUB_PORTA_AB	
30/07/2024 14:56:25,583	SE-MAF.01H1	Normal	ED6-14 11H1-Porta Cub. Ab.	BC_11H1_ED_CUB_PORTA_AB	
30/07/2024 14:56:27,292	SE-MAF.01H1	Alarme	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	BC_11H1_ED_MDJ_TP_AB	
30/07/2024 14:56:30,866	SE-MAF.01H1	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	BC_11H1_ED_MDJ_TP_AB	
30/07/2024 14:56:37,612	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	ED6-16 11H1-Pres. V Saida	BC_11H1_ED_PRES_V_SAIDA	
30/07/2024 14:56:39,713	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED6-16 11H1-Pres. V Saida	BC_11H1_ED_PRES_V_SAIDA	
30/07/2024 15:14:25,996	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 15:14:28,017	SE-MAF.01H1.11H1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
30/07/2024 15:15:24,396	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 15:15:45,935	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:15:45,936	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:15:46,253	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
30/07/2024 15:15:46,287	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
30/07/2024 15:15:46,289	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:15:46,290	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:16:06,346	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
30/07/2024 15:16:06,366	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
30/07/2024 15:16:15,574	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:16:15,575	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:16:22,067	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
30/07/2024 15:16:22,225	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:16:22,271	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 15:16:22,274	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:16:22,279	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:16:22,279	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:16:22,289	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:17:27,420	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
30/07/2024 15:17:27,420	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:17:27,423	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:17:27,424	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:17:36,593	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:17:36,594	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:17:43,084	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
30/07/2024 15:17:43,244	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:19:02,749	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:19:02,751	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:19:02,753	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:19:02,754	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:19:12,419	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:19:12,420	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:19:18,913	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 15:19:19,073	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:21:42,474	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:21:42,476	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 15:21:42,479	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:21:42,479	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:22:33,001	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:22:33,001	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:22:39,494	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 15:22:39,652	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:22:43,524	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:22:43,528	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 15:22:43,531	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:22:43,531	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:22:58,527	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:22:58,527	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:23:05,020	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 15:23:05,178	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:24:01,592	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:24:01,596	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 15:24:01,598	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:24:01,601	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:24:13,763	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:24:13,765	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:24:19,874	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 15:24:20,032	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:25:25,565	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:25:25,571	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 15:25:25,571	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:25:25,572	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:30:02,593	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:30:02,594	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:30:04,509	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
30/07/2024 15:30:04,511	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
30/07/2024 15:30:04,511	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 15:30:04,667	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:30:50,243	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:30:50,251	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
30/07/2024 15:30:50,251	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:30:50,253	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
30/07/2024 15:30:50,257	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:30:50,258	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:30:52,641	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:30:52,644	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:30:54,557	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
30/07/2024 15:30:54,559	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
30/07/2024 15:30:54,559	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 15:30:54,715	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:35:59,651	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:35:59,659	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 15:35:59,659	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
30/07/2024 15:35:59,661	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
30/07/2024 15:35:59,662	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:35:59,664	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:36:21,979	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:36:21,979	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:36:22,029	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_50_B	
30/07/2024 15:36:22,031	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_50_A	
30/07/2024 15:36:22,033	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_50_C	
30/07/2024 15:36:22,051	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_50_C	
30/07/2024 15:36:22,055	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_50_A	
30/07/2024 15:36:22,055	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_50_B	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:36:22,067	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:36:22,067	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:36:38,579	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51NS - Disparo Desequilibrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
30/07/2024 15:36:38,581	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:36:38,581	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:36:38,615	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilibrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
30/07/2024 15:36:38,627	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:36:38,627	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:37:05,219	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:37:05,219	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:37:05,267	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_50N	
30/07/2024 15:37:05,269	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_50_A	
30/07/2024 15:37:05,295	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_50_A	
30/07/2024 15:37:05,295	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_50N	
30/07/2024 15:37:05,307	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:37:05,307	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:37:16,251	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 15:37:23,162	SE-MAF.01H1.11H1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 15:37:58,357	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:37:58,358	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:37:58,407	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_50_B	
30/07/2024 15:37:58,409	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_50_A	
30/07/2024 15:37:58,409	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_50_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:37:58,531	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_50_C	
30/07/2024 15:37:58,533	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_50_B	
30/07/2024 15:37:58,535	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_50_A	
30/07/2024 15:37:58,551	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:37:58,552	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:38:46,448	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 15:38:54,673	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:38:54,674	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:38:54,674	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:38:54,674	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:39:01,549	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:39:01,554	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:39:01,554	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:39:01,554	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:39:11,554	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:39:11,554	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:40:14,497	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 15:40:24,819	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:40:24,820	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 15:40:24,828	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:40:24,828	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:40:24,828	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:40:41,706	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 15:41:04,817	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 15:41:21,415	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 15:41:36,863	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 15:41:40,239	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 15:41:52,911	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:41:52,914	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:41:52,914	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:41:52,914	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:42:05,476	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:42:05,478	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:42:06,769	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
30/07/2024 15:42:06,799	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
30/07/2024 15:42:06,802	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:42:06,802	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:42:06,849	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:42:06,854	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:42:06,854	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:42:06,854	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:42:16,853	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:42:16,853	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:42:20,120	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:42:20,123	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:42:20,123	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:42:20,123	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:42:29,555	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:42:29,560	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:42:30,850	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
30/07/2024 15:42:30,884	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
30/07/2024 15:42:30,887	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:42:30,892	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:42:30,930	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:42:30,933	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:42:30,933	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:42:30,933	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:42:33,759	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 15:42:37,281	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 15:42:40,933	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:42:40,933	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:42:43,230	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:42:43,233	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:42:43,233	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:42:43,233	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:42:46,171	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:42:46,176	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:42:47,464	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 15:42:47,494	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 15:42:47,497	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:42:47,502	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:42:47,540	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:42:47,544	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:42:47,544	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:42:47,544	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:42:57,543	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:42:57,543	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:42:59,830	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:42:59,833	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:42:59,833	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:42:59,833	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:43:04,719	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:43:04,724	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:43:06,014	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 15:43:06,090	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:43:06,093	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:43:06,093	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:43:06,093	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:43:06,172	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:43:06,184	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:43:06,194	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 15:43:06,197	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:43:06,202	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:43:06,219	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 15:43:06,224	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:43:06,233	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:43:06,233	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:43:06,245	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:43:15,236	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:43:15,239	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 15:43:15,243	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:43:15,243	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:43:15,243	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:43:16,093	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:43:16,093	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:43:18,651	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:43:18,653	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:43:18,653	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:43:18,653	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:43:36,383	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 15:43:36,383	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 15:43:39,233	SE-MAF.01H1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLQ_TRIP	
30/07/2024 15:43:39,253	SE-MAF.01H1	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
30/07/2024 15:43:42,773	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:43:42,775	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:43:44,067	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 15:43:53,053	SE-MAF.01H1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLQ_TRIP	
30/07/2024 15:43:53,131	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:43:53,133	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:43:53,133	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:43:53,133	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:43:53,224	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:44:01,493	SE-MAF.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
30/07/2024 15:44:01,534	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 15:44:01,539	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:44:01,550	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:44:01,550	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:44:01,558	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:44:03,133	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:44:03,133	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:44:04,708	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:44:04,719	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 15:44:04,721	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:44:04,721	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:44:09,773	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 15:44:09,773	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 15:44:12,149	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:44:12,150	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 15:44:12,158	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:44:12,158	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:44:12,158	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:44:15,691	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:44:15,695	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:44:15,695	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:44:15,695	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:46:16,428	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:46:16,428	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:46:17,721	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 15:46:17,799	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:46:17,804	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:46:17,804	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:46:17,804	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:46:17,879	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:46:17,921	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 15:46:17,924	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:46:17,931	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:46:17,931	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:46:17,939	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:46:27,804	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:46:27,804	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:46:45,510	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 15:46:50,086	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 15:46:51,371	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:46:51,383	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 15:46:51,385	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:46:51,386	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:46:53,374	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
30/07/2024 15:46:53,374	SE-MAF.01H1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	BC_11H1_SUP_VCC_120V	operador
30/07/2024 15:46:53,374	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	operador
30/07/2024 15:46:53,374	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 15:46:53,374	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
30/07/2024 15:46:53,374	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Normal	ED6-8 31H1-7B-Falta Vca	BC_11H1_ED_SEC_7B_FVCA	operador
30/07/2024 15:46:53,374	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
30/07/2024 15:46:53,374	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Superado KA²	AL_11M5_SUPERADO_KA2	operador
30/07/2024 15:46:53,374	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 15:46:53,374	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	operador
30/07/2024 15:46:53,374	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 15:46:53,374	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED5-3 11H2-Falha Interna	BC_11H1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
30/07/2024 15:46:53,374	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 15:46:53,374	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 15:46:53,374	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 15:46:53,374	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Normal	ED6-6 31H1-7B-F.VCC Motor	BC_11H1_ED_SEC_7B_FVCC_MOT	operador
30/07/2024 15:46:53,374	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 15:46:53,374	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 15:46:53,374	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:46:53,374	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	operador
30/07/2024 15:46:53,374	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	operador
30/07/2024 15:46:53,374	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED4-4 11H1-F.Vcc Cubiculo	BC_11H1_ED_FVCC_CMD_CUB	operador
30/07/2024 15:46:53,374	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Cmd Abertura	BC_11H1_FALHA_CMD_AB	operador
30/07/2024 15:46:53,374	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLQ_TRIP	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_50N	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED4-2 11H1-F.Vcc Cmd Ab.1	BC_11H1_ED_FVCC_CMD_AB1	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H1_FALHA_BOB_FE1	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1.31H1-4	Normal	31H1-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_SEC_4_FALHA_FE	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	BC_11H1_ED_MDJ_TP_AB	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_50_B	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H1_FALHA_BOB_AB1	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1	Normal	ED5-2 11H1-Porta C. Cabos Ab.	BC_11H1_ED_CABOS_PORTA_AB	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED1-3 31H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Normal	ED6-9 31H1-7B-43L/R em Local	BC_11H1_ED_SEC_7B_43LR_LOC	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED6-16 11H1-Pres. V Saida	BC_11H1_ED_PRES_V_SAIDA	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
30/07/2024 15:46:53,375	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01H1	Normal	ED6-14 11H1-Porta Cub. Ab.	BC_11H1_ED_CUB_PORTA_AB	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_50_A	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED1-4 31H1-F.Vcc Cmd	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_CMD	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01H1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLQ_TRIP	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01H1.31H1-4	Normal	31H1-4 - Falha Cmd Abertura	BC_11H1_SEC_4_FALHA_AB	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Normal	ED6-7 31H1-7B-F.VCC Cmd	BC_11H1_ED_SEC_7B_FVCC_CMD	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	81 Inst. - Disp. Subfrequencia instantânea	AL_11M5_TRIP_81_INST_1	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED4-5 11H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_FVCC_MOT	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_FALHA_CMD_FE	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	SEF - Disparo	AL_11M5_TRIP_SEF	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED4-3 11H1-F.Vcc Cmd Ab.2	BC_11H1_ED_FVCC_CMD_AB2	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Mola Descarregada	BC_11H1_MOLA_DESC	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01H1.31H1-4	Normal	ED1-6 31H1-4-Manivela Ins.	BC_11H1_ED_SEC_4_MANIVELA	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_50_C	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED4-1 11H1-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H1_ED_FVCC_CMD_FE	operador
30/07/2024 15:46:53,376	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H1_FALHA_BOB_AB2	operador
30/07/2024 15:46:53,377	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
30/07/2024 15:46:53,377	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
30/07/2024 15:46:53,377	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
30/07/2024 15:46:53,377	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:46:53,377	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	operador
30/07/2024 15:46:53,377	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Normal	ED6-10 31H1-7B-Porta Aberta	BC_11H1_ED_SEC_7B_PORTA_AB	operador
30/07/2024 15:46:53,377	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
30/07/2024 15:46:53,377	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
30/07/2024 15:46:53,377	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	operador
30/07/2024 15:46:53,377	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
30/07/2024 15:46:53,377	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
30/07/2024 15:46:53,377	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
30/07/2024 15:47:56,305	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:47:56,305	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:47:57,600	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 15:47:57,760	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:48:17,158	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:48:17,170	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 15:48:17,173	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:48:17,173	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:48:17,286	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 15:48:23,883	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:48:23,885	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 15:48:23,889	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:48:23,889	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:48:23,889	SE-MAF.02T1BT.31T1-	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	4				
30/07/2024 15:48:28,500	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:48:28,503	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:48:28,503	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:48:28,503	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:48:39,171	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:48:39,171	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:48:40,464	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 15:48:40,496	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 15:48:40,499	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:48:40,501	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:48:40,542	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:48:40,543	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:48:40,543	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:48:40,543	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:48:50,543	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:48:50,543	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:49:52,949	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
30/07/2024 15:49:55,701	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:49:55,704	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:49:55,704	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:49:55,704	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:50:06,446	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:50:26,330	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 15:50:32,309	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 15:51:31,313	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 15:51:31,321	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:51:31,321	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:51:32,412	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
30/07/2024 15:51:32,440	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
30/07/2024 15:51:32,443	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:51:32,443	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:51:32,490	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:51:32,493	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:51:32,493	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:51:32,493	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:51:42,493	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:51:42,493	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:51:44,870	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:51:44,873	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:51:44,873	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:51:44,873	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:51:50,257	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:51:50,258	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:51:51,348	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
30/07/2024 15:51:51,430	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:51:51,433	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:51:51,433	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:51:51,433	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:51:51,506	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:51:51,518	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:51:51,530	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
30/07/2024 15:51:51,533	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:51:51,534	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:51:51,554	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 15:51:51,555	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:51:51,560	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:51:51,560	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:51:51,568	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:51:52,795	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 15:52:01,433	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:52:01,433	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:52:04,727	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:52:04,728	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:52:04,728	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:52:04,728	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:52:04,729	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 15:52:10,730	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:52:10,733	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:52:10,733	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:52:10,733	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:52:46,183	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 15:52:46,183	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
30/07/2024 15:52:48,553	SE-MAF.01H1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLQ_TRIP	
30/07/2024 15:52:48,574	SE-MAF.01H1	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
30/07/2024 15:52:55,193	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:52:55,194	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:52:56,284	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
30/07/2024 15:53:06,283	SE-MAF.01H1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLQ_TRIP	
30/07/2024 15:53:06,360	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:53:06,363	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:53:06,363	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:53:06,363	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:53:06,454	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:53:11,333	SE-MAF.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
30/07/2024 15:53:11,380	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 15:53:11,385	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:53:11,391	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:53:11,391	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:53:11,399	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:53:15,036	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:53:15,048	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
30/07/2024 15:53:15,051	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:53:15,052	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:53:16,363	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:53:16,363	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:53:31,187	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:53:31,189	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:53:31,189	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:53:31,189	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:53:31,190	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 15:53:44,777	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 15:54:00,344	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 15:54:00,344	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 15:54:00,485	SE-MAF.01H1.11H1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
30/07/2024 15:55:14,767	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:55:23,200	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:55:23,203	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:55:23,203	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:55:23,203	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:55:38,823	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
30/07/2024 15:55:40,222	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 15:56:00,498	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 15:56:20,574	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 15:56:24,489	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 15:56:40,879	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:56:40,881	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:56:40,929	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_50_A	
30/07/2024 15:56:40,955	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_50_A	
30/07/2024 15:56:40,971	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:56:40,971	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:56:41,001	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:56:41,006	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:56:41,006	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:56:41,006	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:56:51,014	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:56:51,014	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:56:53,191	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:56:53,194	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:56:53,194	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:56:53,194	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:57:05,683	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:57:05,684	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:57:05,733	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_50_B	
30/07/2024 15:57:05,759	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_50_B	
30/07/2024 15:57:05,771	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:57:05,771	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:57:05,811	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:57:05,815	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:57:05,815	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:57:05,815	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:57:08,915	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 15:57:11,566	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 15:57:15,814	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:57:15,814	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:57:18,641	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:57:18,644	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:57:18,644	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:57:18,644	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:57:23,649	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:57:23,649	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:57:23,698	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_50_C	
30/07/2024 15:57:23,724	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_50_C	
30/07/2024 15:57:23,741	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:57:23,741	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:57:23,780	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:57:23,783	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:57:23,783	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:57:23,783	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:57:33,783	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:57:33,783	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:57:38,920	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:57:38,923	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:57:38,923	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:57:38,923	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:57:49,223	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:57:49,223	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:57:49,272	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_50_B	
30/07/2024 15:57:49,274	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_50_A	
30/07/2024 15:57:49,276	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_50_C	
30/07/2024 15:57:49,350	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:57:49,353	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:57:49,353	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:57:49,353	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:57:49,432	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:57:49,444	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_50_C	
30/07/2024 15:57:49,446	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_50_B	
30/07/2024 15:57:49,448	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_50_A	
30/07/2024 15:57:49,450	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:57:49,463	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 15:57:49,463	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 15:57:49,480	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 15:57:49,481	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:57:49,491	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:57:49,491	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:57:49,499	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:57:58,951	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:57:58,955	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 15:57:58,958	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:57:58,958	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:57:58,958	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:57:59,353	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:57:59,353	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:58:02,912	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:58:02,913	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:58:02,913	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:58:02,913	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:58:08,953	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 15:58:08,953	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 15:58:12,763	SE-MAF.01H1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLQ_TRIP	
30/07/2024 15:58:12,783	SE-MAF.01H1	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
30/07/2024 15:58:16,517	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:58:16,517	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:58:16,566	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_50_A	
30/07/2024 15:58:16,566	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_50_B	
30/07/2024 15:58:16,568	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_50_C	
30/07/2024 15:58:16,884	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
30/07/2024 15:58:16,884	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
30/07/2024 15:58:16,884	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 15:58:24,423	SE-MAF.01H1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLQ_TRIP	
30/07/2024 15:58:24,500	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:58:24,503	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:58:24,503	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:58:24,503	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:58:24,596	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:58:30,133	SE-MAF.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
30/07/2024 15:58:30,180	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 15:58:30,181	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:58:30,190	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:58:30,190	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:58:30,201	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:58:33,740	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_50_B	
30/07/2024 15:58:33,742	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_50_A	
30/07/2024 15:58:33,744	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_50_C	
30/07/2024 15:58:33,746	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 15:58:33,754	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 15:58:33,754	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
30/07/2024 15:58:33,756	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
30/07/2024 15:58:33,759	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:58:33,761	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 15:58:34,503	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 15:58:34,503	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:58:41,903	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 15:58:41,903	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 15:58:47,283	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:58:47,286	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 15:58:47,290	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 15:58:47,290	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:58:47,290	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:58:49,990	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 15:58:49,993	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:58:49,993	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 15:58:49,993	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 15:59:20,749	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 15:59:35,659	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 15:59:38,215	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 16:00:23,810	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 16:00:27,832	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 16:00:39,454	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 16:00:39,457	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 16:00:39,504	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_50N	
30/07/2024 16:00:39,528	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_50N	
30/07/2024 16:00:39,544	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 16:00:39,545	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 16:00:39,580	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:00:39,583	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:00:39,583	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:00:39,583	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:00:49,583	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 16:00:49,583	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:00:59,180	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:00:59,183	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:00:59,183	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:00:59,183	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:01:03,810	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 16:01:03,811	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 16:01:03,858	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_50N	
30/07/2024 16:01:03,940	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:01:03,943	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:01:03,943	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:01:03,943	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:01:04,016	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 16:01:04,032	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_50N	
30/07/2024 16:01:04,036	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 16:01:04,048	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 16:01:04,049	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 16:01:04,062	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 16:01:04,065	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:01:04,073	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:01:04,073	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 16:01:04,082	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:01:13,943	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:01:13,943	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:01:14,035	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:01:14,037	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 16:01:14,041	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:01:14,041	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:01:14,041	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:01:16,650	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:01:16,653	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:01:16,653	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:01:16,653	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:01:28,933	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 16:01:28,933	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
30/07/2024 16:01:31,873	SE-MAF.01H1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLK_TRIP	
30/07/2024 16:01:31,893	SE-MAF.01H1	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
30/07/2024 16:01:34,599	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 16:01:34,600	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 16:01:34,650	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_50N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 16:01:35,030	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
30/07/2024 16:01:45,383	SE-MAF.01H1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLQ_TRIP	
30/07/2024 16:01:45,460	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:01:45,463	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:01:45,463	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:01:45,463	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:01:45,554	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 16:01:53,133	SE-MAF.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
30/07/2024 16:01:53,180	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 16:01:53,183	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:01:53,190	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:01:53,190	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:01:53,199	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:01:55,463	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:01:55,463	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:01:56,774	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_50N	
30/07/2024 16:01:56,778	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 16:01:56,788	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
30/07/2024 16:01:56,791	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 16:01:56,791	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 16:01:59,713	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
30/07/2024 16:01:59,713	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 16:02:02,205	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:02:02,208	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:02:02,208	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:02:02,208	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:02:02,210	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 16:02:06,262	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:02:06,263	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:02:06,263	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:02:06,263	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:02:37,688	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
30/07/2024 16:02:53,197	SE-MAF.01H1.11H1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
30/07/2024 16:03:14,755	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
30/07/2024 16:03:42,513	SE-MAF.01H1.11H1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
30/07/2024 16:04:16,065	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 16:04:31,573	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
30/07/2024 16:04:53,123	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
30/07/2024 16:04:54,471	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 27	27	operador
30/07/2024 16:05:03,120	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H1_TRIP_46BC	
30/07/2024 16:05:13,106	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H1_TRIP_46BC	
30/07/2024 16:05:20,883	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
30/07/2024 16:05:46,027	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 16:06:26,761	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 16:06:32,843	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
30/07/2024 16:06:50,693	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 16:06:52,678	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
30/07/2024 16:06:52,760	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:06:52,763	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:06:52,763	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:06:52,763	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:07:02,763	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:07:02,763	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:07:11,844	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
30/07/2024 16:07:13,907	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 16:07:20,512	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
30/07/2024 16:07:20,790	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
30/07/2024 16:07:23,808	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
30/07/2024 16:07:24,472	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:07:24,473	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:07:24,473	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:07:24,473	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:07:25,462	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:07:25,463	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:07:25,463	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:07:25,463	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:07:35,463	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 16:07:35,463	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:07:36,928	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
30/07/2024 16:07:39,946	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
30/07/2024 16:07:54,862	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
30/07/2024 16:08:05,192	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:08:05,193	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:08:05,193	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:08:05,193	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:08:13,393	SE-MAF.01H1.11H1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 27	27	operador
30/07/2024 16:08:15,246	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
30/07/2024 16:08:15,322	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:08:15,323	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:08:15,323	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:08:15,323	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:08:21,606	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
30/07/2024 16:08:25,323	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:08:25,323	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:08:29,132	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:08:29,133	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:08:29,133	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:08:29,133	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 16:08:38,247	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
30/07/2024 16:08:38,321	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:08:38,324	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:08:38,324	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:08:38,324	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:08:44,939	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
30/07/2024 16:08:48,324	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:08:48,324	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:08:52,343	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:08:52,344	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:08:52,344	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:08:52,344	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:09:51,773	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
30/07/2024 16:11:30,617	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Superado KA²	BC_11H1_SUPERADO_KA2	
30/07/2024 16:11:30,624	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 16:12:08,043	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 16:12:15,276	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Superado KA²	BC_11H1_SUPERADO_KA2	
30/07/2024 16:12:15,283	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Superado KA²	BC_11H1_SUPERADO_KA2	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H1_TRIP_46BC	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_50_C	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_50_A	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLK_TRIP	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_50N	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_50_B	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
30/07/2024 16:12:41,795	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
30/07/2024 16:12:49,974	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 16:12:51,863	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
30/07/2024 16:12:55,023	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
30/07/2024 16:13:44,258	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	operador
30/07/2024 16:13:44,258	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
30/07/2024 16:13:44,258	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
30/07/2024 16:13:44,258	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
30/07/2024 16:13:44,258	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 16:13:45,917	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 16:13:49,530	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 16:13:49,531	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 16:13:50,424	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
30/07/2024 16:13:50,502	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:13:50,503	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:13:50,503	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:13:50,503	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:13:50,582	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 16:13:50,631	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
30/07/2024 16:13:50,633	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:13:50,640	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:13:50,640	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:13:50,650	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:14:00,503	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:14:00,503	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:14:10,842	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
30/07/2024 16:14:10,854	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
30/07/2024 16:14:10,857	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
30/07/2024 16:14:10,859	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
30/07/2024 16:14:19,818	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 16:14:21,081	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 16:14:21,081	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
30/07/2024 16:14:21,081	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	operador
30/07/2024 16:14:21,082	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
30/07/2024 16:14:21,082	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
30/07/2024 16:14:21,082	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	operador
30/07/2024 16:14:21,082	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 16:14:28,422	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 16:14:28,423	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:14:28,423	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:14:28,423	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:14:33,437	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 16:14:33,440	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:14:33,440	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:14:33,440	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:14:33,440	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:14:33,440	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:14:33,440	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:14:33,440	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:14:33,440	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 16:14:33,440	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:14:33,441	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
30/07/2024 16:14:49,889	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 16:14:49,891	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 16:14:50,786	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
30/07/2024 16:14:50,822	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
30/07/2024 16:14:50,825	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 16:14:50,825	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 16:14:50,860	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:14:50,863	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:14:50,863	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:14:50,863	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:15:00,863	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:15:00,863	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:15:24,362	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
30/07/2024 16:15:24,363	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:15:24,363	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:15:24,363	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:15:31,521	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 16:15:31,522	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 16:15:38,016	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
30/07/2024 16:15:38,016	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
30/07/2024 16:15:38,016	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 16:15:38,042	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
30/07/2024 16:15:38,042	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
30/07/2024 16:15:38,042	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
30/07/2024 16:15:38,044	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
30/07/2024 16:15:38,045	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
30/07/2024 16:15:38,092	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:15:38,093	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:15:38,093	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:15:38,093	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:15:48,093	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:15:48,093	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:15:58,262	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:15:58,263	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:15:58,263	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:15:58,263	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:16:52,620	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 16:17:42,425	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	51NS - Alarme Desequilibrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	
30/07/2024 16:17:54,015	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51NS - Alarme Desequilibrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	
30/07/2024 16:18:17,861	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51NS - Disparo Desequilibrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
30/07/2024 16:18:17,885	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilibrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 16:18:17,941	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:18:17,943	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:18:17,943	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:18:17,943	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:18:27,942	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:18:27,942	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:18:31,071	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:18:31,072	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:18:31,072	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:18:31,072	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:18:38,013	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51NS - Disparo Desequilibrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
30/07/2024 16:18:38,091	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:18:38,092	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:18:38,092	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:18:38,092	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:18:38,189	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilibrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
30/07/2024 16:18:48,092	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:18:48,092	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:21:34,048	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 16:22:15,898	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 16:23:12,502	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:23:12,503	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 16:23:12,503	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:23:12,503	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:23:19,525	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 16:23:23,328	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
30/07/2024 16:23:23,402	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:23:23,403	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:23:23,403	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:23:23,403	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:23:33,316	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	
30/07/2024 16:23:33,413	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:23:33,413	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:23:54,352	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:23:54,353	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:23:54,353	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:23:54,353	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:23:55,362	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:23:55,363	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:23:55,363	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:23:55,363	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:24:05,363	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:24:05,363	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:24:15,072	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 16:24:15,078	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	
30/07/2024 16:24:57,971	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:24:57,972	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:24:57,972	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:24:57,972	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:25:15,125	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
30/07/2024 16:25:15,201	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:25:15,202	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:25:15,202	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:25:15,202	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:25:25,113	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	
30/07/2024 16:25:25,202	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:25:25,202	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:25:55,939	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
30/07/2024 16:27:00,099	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
30/07/2024 16:27:00,099	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	
30/07/2024 16:27:00,107	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	
30/07/2024 16:27:00,107	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	
30/07/2024 16:27:34,393	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:27:34,402	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:27:34,402	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:27:34,402	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:38:16,280	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 27	27	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 16:38:37,735	SE-MAF.01H1.11H1	Ativa	Enviado comando Ativa do CTRLV	CTRLV	operador
30/07/2024 16:39:00,226	SE-MAF.01H1.11H1	Automatico	Enviado comando Automatico do BC	BC	operador
30/07/2024 16:39:54,680	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
30/07/2024 16:39:57,674	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
30/07/2024 16:39:57,750	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:39:57,751	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:39:57,751	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:39:57,751	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:39:57,751	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:39:57,751	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:39:57,751	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:39:57,751	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:39:57,751	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:39:57,751	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:40:07,751	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:40:07,751	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:40:16,121	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
30/07/2024 16:40:33,284	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
30/07/2024 16:40:38,631	SE-MAF.01H1.11H1	Automático	BC - Em Automático	BC	
30/07/2024 16:40:38,641	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:43:06,160	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 16:43:33,251	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:43:33,260	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:43:48,850	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
30/07/2024 16:44:01,360	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
30/07/2024 16:44:28,449	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:44:28,450	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:44:28,450	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:44:38,450	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:44:52,070	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
30/07/2024 16:44:52,270	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
30/07/2024 16:45:19,360	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:45:19,369	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:45:56,859	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
30/07/2024 16:45:57,059	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
30/07/2024 16:46:08,933	SE-MAF.01H1.11H1	Automatico	Enviado comando Automatico do BC	BC	operador
30/07/2024 16:46:24,151	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:46:24,160	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:46:24,160	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:46:34,160	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:46:47,737	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
30/07/2024 16:46:47,740	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
30/07/2024 16:46:47,740	SE-MAF.01H1.11H1	Manual	BC - Em Automático	BC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 16:46:47,750	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:47:38,191	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
30/07/2024 16:47:47,340	SE-MAF.01H1.11H1	Automático	BC - Em Automático	BC	
30/07/2024 16:47:47,350	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
30/07/2024 16:48:04,849	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
30/07/2024 16:48:31,940	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:48:31,949	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:48:49,649	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
30/07/2024 16:49:00,479	SE-MAF.01H1.11H1	Ativa	Enviado comando Ativa do CTRLR	CTRLR	operador
30/07/2024 16:49:05,379	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
30/07/2024 16:49:32,470	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:49:32,470	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 16:49:32,479	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:49:32,479	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
30/07/2024 16:49:32,479	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:49:42,479	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:49:42,479	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
30/07/2024 16:50:38,869	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
30/07/2024 16:50:38,869	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
30/07/2024 16:50:38,889	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
30/07/2024 16:50:38,889	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
30/07/2024 16:50:38,889	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 16:50:38,889	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
30/07/2024 16:53:31,166	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
30/07/2024 16:53:31,169	SE-MAF.01H1.11H1	Manual	BC - Em Automático	BC	
30/07/2024 16:53:31,169	SE-MAF.01H1.11H1	Manual	BC - Em Automático	BC	
30/07/2024 16:53:31,179	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMF	System
30/07/2024 16:53:31,179	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMF	System
30/07/2024 17:03:33,630	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
30/07/2024 17:03:58,480	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
30/07/2024 17:03:58,480	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
30/07/2024 17:04:38,907	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
30/07/2024 17:04:38,907	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
30/07/2024 17:04:38,907	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
30/07/2024 17:04:38,907	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
30/07/2024 17:04:39,907	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
30/07/2024 17:04:39,907	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
30/07/2024 17:04:39,907	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
30/07/2024 17:04:39,907	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
30/07/2024 17:04:39,907	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
30/07/2024 17:04:39,907	SE-MAF.02P1	Falha	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
30/07/2024 17:04:39,907	SE-MAF.02P1	Falha	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
30/07/2024 17:04:39,907	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
30/07/2024 17:04:39,907	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 17:04:39,907	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
30/07/2024 17:04:39,907	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
30/07/2024 17:04:39,907	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
30/07/2024 17:04:39,907	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
30/07/2024 17:04:39,907	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
30/07/2024 17:04:40,907	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
30/07/2024 17:04:40,907	SE-MAF.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
30/07/2024 17:04:40,907	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
30/07/2024 17:04:40,907	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
30/07/2024 17:04:40,907	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
30/07/2024 17:04:40,907	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
30/07/2024 17:04:40,907	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
30/07/2024 17:04:40,907	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
30/07/2024 17:04:40,907	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
30/07/2024 17:04:40,907	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
30/07/2024 17:04:40,907	SE-MAF.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
30/07/2024 17:04:40,907	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
30/07/2024 17:04:40,907	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
30/07/2024 17:04:40,907	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
30/07/2024 17:05:34,459	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
30/07/2024 17:05:34,459	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
30/07/2024 17:05:34,460	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
30/07/2024 17:05:36,197	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
30/07/2024 17:05:36,197	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
30/07/2024 17:05:36,198	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
30/07/2024 17:05:36,198	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
30/07/2024 17:05:36,199	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
30/07/2024 17:05:36,199	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
30/07/2024 17:05:36,200	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
30/07/2024 17:05:36,200	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
30/07/2024 17:05:36,206	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
30/07/2024 17:05:36,206	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
30/07/2024 17:05:36,206	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
30/07/2024 17:05:36,206	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
30/07/2024 17:05:36,208	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
30/07/2024 17:05:36,208	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
30/07/2024 17:05:36,211	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
30/07/2024 17:05:36,211	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
30/07/2024 17:05:38,296	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
30/07/2024 17:05:38,296	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 07:03:24,565	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 07:03:24,565	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 07:03:24,565	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 07:03:24,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 07:03:24,565	SE-MAF.01M3.31M3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 07:03:24,565	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 07:03:24,565	SE-MAF.01M3.11M3	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 07:03:24,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
31/07/2024 07:03:24,565	SE-MAF.01M3.31M3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
31/07/2024 07:03:24,565	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 07:03:24,565	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 07:03:24,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 07:03:24,565	SE-MAF.01M3.31M3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 07:03:24,565	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 07:03:24,565	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 07:03:24,646	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 07:03:24,646	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 07:03:24,646	SE-MAF.01M4.31M4-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 07:03:24,646	SE-MAF.01M4.31M4-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
31/07/2024 07:03:24,646	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 07:03:24,646	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 07:03:24,646	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 07:03:24,646	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 07:03:24,646	SE-MAF.01M4.11M4	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 07:03:24,646	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 07:03:24,646	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 07:03:24,646	SE-MAF.01M4.31M4-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 07:03:24,646	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 07:03:24,646	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 07:03:24,646	SE-MAF.01M4.31M4-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
31/07/2024 07:03:25,565	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 07:03:25,565	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 07:03:25,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 07:03:25,565	SE-MAF.01M1.31M1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 07:03:25,565	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 07:03:25,565	SE-MAF.01M2.31M2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 07:03:25,565	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 07:03:25,565	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 07:03:25,565	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 07:03:25,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 07:03:25,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 07:03:25,565	SE-MAF.01M1.31M1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 07:03:25,565	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
31/07/2024 07:03:25,565	SE-MAF.01M2.11M2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 07:03:25,565	SE-MAF.01M2.31M2-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
31/07/2024 07:03:25,565	SE-MAF.01M2.31M2-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
31/07/2024 07:03:25,565	SE-MAF.01M1.11M1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 07:03:25,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
31/07/2024 07:03:25,565	SE-MAF.01M1.31M1-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
31/07/2024 07:03:25,565	SE-MAF.01M2.31M2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 07:03:25,565	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 07:03:25,565	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 07:03:25,579	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 07:03:25,579	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 07:03:25,579	SE-MAF.01T3.31T3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 07:03:25,579	SE-MAF.01T3.31T3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
31/07/2024 07:03:25,579	SE-MAF.01T3.31T3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
31/07/2024 07:03:25,579	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 07:03:25,579	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 07:03:25,579	SE-MAF.01T3.31T3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 07:03:26,565	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 07:03:26,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 07:03:26,565	SE-MAF.01M5.31M5-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 07:03:26,565	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 07:03:26,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 07:03:26,565	SE-MAF.01M5.31M5-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 07:03:26,565	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 07:03:26,565	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 07:03:26,565	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 07:03:26,565	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 07:03:26,565	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 07:03:26,565	SE-MAF.01M5.11M5	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 07:03:26,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 07:03:26,565	SE-MAF.01M5.31M5-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
31/07/2024 07:03:26,565	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 07:03:26,567	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 07:03:26,567	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 07:03:36,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 07:03:36,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 07:03:36,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 07:03:37,594	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	
31/07/2024 07:03:37,594	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	
31/07/2024 07:03:42,619	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
31/07/2024 07:03:42,624	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
31/07/2024 07:03:42,625	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
31/07/2024 07:03:42,625	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
31/07/2024 07:03:42,625	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
31/07/2024 07:03:42,628	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
31/07/2024 07:03:42,629	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
31/07/2024 07:03:42,631	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
31/07/2024 07:03:45,349	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 07:04:06,155	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
31/07/2024 07:04:06,156	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 07:20:01,217	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
31/07/2024 07:20:01,217	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
31/07/2024 07:20:02,323	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 07:20:02,323	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
31/07/2024 07:20:02,323	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
31/07/2024 07:20:02,323	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
31/07/2024 07:20:02,323	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
31/07/2024 07:20:02,323	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
31/07/2024 07:20:02,323	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
31/07/2024 07:20:02,323	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
31/07/2024 07:20:02,323	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
31/07/2024 07:20:02,323	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
31/07/2024 07:20:02,323	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
31/07/2024 07:20:02,323	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
31/07/2024 07:20:42,312	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
31/07/2024 07:20:43,312	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
31/07/2024 07:29:05,155	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador
31/07/2024 07:29:05,155	SE-MAF.01M2.31M2-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
31/07/2024 07:29:05,155	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_ALARME_51NS	operador
31/07/2024 07:29:05,155	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
31/07/2024 07:29:05,155	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	operador
31/07/2024 07:29:05,155	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador
31/07/2024 07:29:05,155	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	operador
31/07/2024 07:29:05,155	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.01H1.11H1	Manual	BC - Em Automático	BC	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.01M1.31M1-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.01M3.11M3	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.01M5.31M5-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.01M4.31M4-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.01M5.11M5	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.01M3.31M3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.01M2.31M2-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.01T3.31T3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.01M1.31M1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
31/07/2024 07:29:05,156	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
31/07/2024 07:29:05,157	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
31/07/2024 07:29:05,157	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	operador
31/07/2024 07:29:05,157	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H1_TRIP_51NS	operador
31/07/2024 07:29:05,157	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	operador
31/07/2024 07:29:05,157	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
31/07/2024 07:29:05,157	SE-MAF.01M2.11M2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 07:29:05,157	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 07:29:05,157	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 07:29:05,157	SE-MAF.01M5.31M5-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
31/07/2024 07:29:05,157	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	operador
31/07/2024 07:29:05,157	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 07:29:05,157	SE-MAF.01M1.11M1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 07:29:05,157	SE-MAF.01M3.31M3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
31/07/2024 07:29:05,157	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 07:29:05,157	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 07:29:05,157	SE-MAF.01M4.31M4-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
31/07/2024 07:29:05,157	SE-MAF.01M4.11M4	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 07:29:05,157	SE-MAF.01T3.31T3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	operador
31/07/2024 07:30:45,928	SE-MAF.01H1.11H1	COS	Enviado comando N2 do 11H1	N2N3	operador
31/07/2024 07:30:50,222	SE-MAF.01H1.11H1	Automatico	Enviado comando Automatico do BC	BC	operador
31/07/2024 07:31:54,490	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	operador
31/07/2024 07:31:57,508	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
31/07/2024 07:32:07,587	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
31/07/2024 07:32:25,614	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 07:32:25,614	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 07:32:29,934	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 07:32:29,934	SE-MAF.01H1.11H1	Automático	BC - Em Automático	BC	
31/07/2024 07:32:29,944	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 07:33:07,551	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 07:33:12,551	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 07:33:39,638	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 07:33:39,641	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 07:34:33,039	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 07:34:55,036	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 07:35:22,121	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 07:35:22,128	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 07:35:22,128	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 07:35:27,537	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 07:35:30,245	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
31/07/2024 07:35:30,247	SE-MAF.01H1.11H1	Manual	BC - Em Automático	BC	
31/07/2024 07:35:32,137	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 07:35:32,137	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 07:59:48,389	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
31/07/2024 07:59:48,389	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
31/07/2024 07:59:48,390	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 07:59:48,390	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 07:59:48,418	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
31/07/2024 07:59:48,418	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
31/07/2024 07:59:48,420	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 07:59:48,420	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 08:23:25,973	SE-MAF.01M1.11M1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 08:23:25,973	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 08:23:25,975	SE-MAF.01M2.11M2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 08:23:25,976	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 08:23:25,976	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 08:23:25,981	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 08:23:25,981	SE-MAF.01M4.11M4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 08:23:25,981	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 08:23:25,981	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 08:23:25,982	SE-MAF.01M5.11M5	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 08:23:25,982	SE-MAF.01M3.11M3		Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 08:23:25,983	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 08:23:25,983	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 08:23:25,983	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 08:23:25,983	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 08:23:25,984	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 08:23:25,984	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 08:23:25,984	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 08:23:25,984	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 08:23:25,986	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 08:23:25,986	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 08:23:25,986	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 08:23:25,986	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 08:23:30,972	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
31/07/2024 08:23:30,972	SE-MAF.01M1.31M1-7		Estado da Chave	Pos	operador
31/07/2024 08:23:30,972	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,972	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,972	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,972	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,972	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 08:23:30,972	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,976	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,976	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,976	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,976	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,976	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
31/07/2024 08:23:30,976	SE-MAF.01M2.31M2-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
31/07/2024 08:23:30,976	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,976	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,976	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,976	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,977	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,977	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 08:23:30,977	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,977	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
31/07/2024 08:23:30,977	SE-MAF.01T3.31T3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
31/07/2024 08:23:30,977	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,977	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,977	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 08:23:30,977	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,977	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 08:23:30,977	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,977	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 08:23:30,977	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,977	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,979	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,979	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,979	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,979	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,979	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,979	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,979	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,979	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,979	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,979	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,979	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,979	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,979	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
31/07/2024 08:23:30,979	SE-MAF.01M5.31M5-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
31/07/2024 08:23:30,979	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
31/07/2024 08:23:30,979	SE-MAF.01M4.31M4-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 08:23:30,979	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,979	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,979	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,979	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,981	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,981	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,981	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
31/07/2024 08:23:30,981	SE-MAF.01M3.31M3-7		Estado da Chave	Pos	operador
31/07/2024 08:23:30,981	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,981	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,981	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,981	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,981	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:23:30,981	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 08:37:49,070	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
31/07/2024 08:37:49,070	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
31/07/2024 08:37:49,071	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
31/07/2024 08:37:49,071	SE-MAF.01H1.11H1	Manual	BC - Em Automático	BC	operador
31/07/2024 08:37:49,071	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 08:37:49,071	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 08:37:49,071	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	operador
31/07/2024 08:37:49,071	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 08:37:49,071	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 09:29:45,130	SE-MAF.01H1.11H1	Automatico	Enviado comando Automatico do BC	BC	operador
31/07/2024 09:31:21,240	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	operador
31/07/2024 09:31:24,428	SE-MAF.01H1.11H1	Automático	BC - Em Automático	BC	
31/07/2024 09:31:24,438	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 09:31:26,568	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 09:31:53,657	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 09:31:53,664	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 09:32:27,046	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 09:32:32,043	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 09:32:59,136	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 09:32:59,143	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 09:32:59,143	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 09:32:59,143	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 09:32:59,143	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 09:32:59,143	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 09:32:59,143	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 09:32:59,143	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 09:33:09,143	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 09:35:54,049	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 09:35:56,587	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 09:35:56,589	SE-MAF.01H1.11H1	Manual	BC - Em Automático	BC	
31/07/2024 09:35:56,599	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 09:37:05,243	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
31/07/2024 09:37:15,329	SE-MAF.01H1.11H1	Automatico	Enviado comando Automatico do BC	BC	operador
31/07/2024 09:37:20,306	SE-MAF.01H1.11H1	Ativa	Enviado comando Ativa do CTRLV	CTRLV	operador
31/07/2024 09:38:54,613	SE-MAF.01H1.11H1	Automático	BC - Em Automático	BC	
31/07/2024 09:38:54,625	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 09:38:59,574	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
31/07/2024 09:38:59,594	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	operador
31/07/2024 09:39:41,895	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 09:39:41,895	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
31/07/2024 09:39:41,895	SE-MAF.01H1.11H1	Manual	BC - Em Automático	BC	operador
31/07/2024 09:39:41,895	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	operador
31/07/2024 09:39:41,895	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	operador
31/07/2024 09:39:41,895	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	operador
31/07/2024 09:39:41,895	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 09:39:41,895	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	operador
31/07/2024 09:39:41,895	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 09:39:41,895	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	operador
31/07/2024 09:39:41,895	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 09:39:41,895	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 09:39:41,895	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	operador
31/07/2024 09:39:41,895	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	operador
31/07/2024 09:39:41,895	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 09:39:41,895	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	operador
31/07/2024 09:39:41,895	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	operador
31/07/2024 09:39:41,895	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 09:39:41,895	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	operador
31/07/2024 09:39:41,895	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	operador
31/07/2024 09:39:41,895	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	operador
31/07/2024 09:39:48,856	SE-MAF.01H2.11H2	COS	Enviado comando N2 do 11H2	N2N3	operador
31/07/2024 09:40:37,671	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 09:40:52,515	SE-MAF.01H2.11H2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 27	27	operador
31/07/2024 09:40:58,643	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 09:41:03,652	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 09:41:05,078	SE-MAF.01H2.11H2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 09:41:06,516	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
31/07/2024 09:41:06,522	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H1_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 09:41:06,522	SE-MAF.01H1.11H1	Manual	BC - Em Automático	BC	
31/07/2024 09:41:06,532	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 09:41:06,532	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 09:41:06,532	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 09:41:06,532	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 09:41:06,532	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 09:41:06,532	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 09:41:16,795	SE-MAF.01H2.31H2-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31H2-4	Pos	operador
31/07/2024 09:41:24,976	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31H2-4	Pos	operador
31/07/2024 09:41:28,126	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 09:41:28,126	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 09:41:33,051	SE-MAF.01H2.31H2-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31H2-4	Pos	operador
31/07/2024 09:42:17,035	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 09:42:17,036	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 09:42:17,036	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 09:42:17,036	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 09:42:18,043	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 09:42:18,045	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 09:42:18,045	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 09:42:18,045	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 09:42:28,046	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 09:42:28,046	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 09:42:31,801	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	operador
31/07/2024 09:42:31,804	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
31/07/2024 09:42:31,804	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
31/07/2024 09:42:37,878	SE-MAF.01H2.11H2	SE	Enviado comando N3 do 11H2	N2N3	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 09:42:38,003	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 09:42:38,004	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 09:42:38,004	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 09:42:38,004	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 09:42:42,215	SE-MAF.01H2.11H2	COS	Enviado comando N2 do 11H2	N2N3	operador
31/07/2024 09:42:44,425	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 09:42:44,434	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 09:42:44,434	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 09:42:44,434	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 09:42:54,434	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 09:42:54,434	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 09:43:01,104	SE-MAF.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 09:43:01,104	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 09:43:01,104	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 09:43:09,284	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 09:43:09,284	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 09:43:09,284	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 09:43:17,354	SE-MAF.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 09:43:17,354	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 09:43:17,354	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 09:44:17,148	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 09:44:17,148	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 09:44:21,478	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 09:44:21,478	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 09:44:27,068	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 09:44:27,068	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 09:44:27,251	SE-MAF.01H2.11H2	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela2	Tabela2	operador
31/07/2024 09:44:32,028	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 09:44:32,028	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 09:44:32,028	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 09:45:18,484	SE-MAF.01H2.11H2	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela1	Tabela1	operador
31/07/2024 09:46:06,540	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
31/07/2024 09:46:06,540	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
31/07/2024 09:46:06,550	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 09:46:52,479	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 09:46:57,769	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
31/07/2024 09:46:57,769	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
31/07/2024 09:46:57,769	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
31/07/2024 09:46:57,769	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
31/07/2024 09:46:57,779	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 09:47:44,437	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
31/07/2024 09:47:44,858	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 09:48:23,367	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
31/07/2024 09:48:24,367	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
31/07/2024 09:48:24,367	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 09:48:53,381	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
31/07/2024 09:48:54,381	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
31/07/2024 09:48:54,381	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
31/07/2024 09:48:54,981	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:48:54,981	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:48:54,981	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:48:55,132	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 09:48:55,132	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 09:48:55,132	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 09:48:55,739	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:48:55,739	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:48:55,739	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:48:55,739	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:48:55,740	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:48:55,740	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:48:55,741	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:48:55,741	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:48:55,742	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:48:55,742	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:48:55,749	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:48:55,749	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 09:48:55,751	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:48:55,751	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:48:55,751	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:48:55,755	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:48:55,755	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:48:55,755	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:06,388	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
31/07/2024 09:49:06,388	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
31/07/2024 09:49:27,455	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:27,455	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:27,455	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:27,459	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:27,459	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:27,459	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:27,459	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:27,459	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:27,459	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:27,459	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:27,459	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:27,459	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:27,459	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:27,459	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:27,461	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 09:49:27,461	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:27,461	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:27,461	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:27,461	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:27,461	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:27,462	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:27,462	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:27,462	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:27,866	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 09:49:27,866	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 09:49:27,866	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 09:49:27,872	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:27,872	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:27,872	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:34,381	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:34,381	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:34,548	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 09:49:34,548	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 09:49:34,624	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 09:49:34,624	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 09:49:34,624	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:34,624	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 09:49:34,624	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 09:49:34,624	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:34,629	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:34,629	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:34,635	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:34,635	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:34,635	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:58,140	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 09:49:58,140	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 09:49:58,140	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 09:49:58,141	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:58,141	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:58,141	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:58,146	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:58,146	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:58,146	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:58,147	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:58,147	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:59,102	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 09:49:59,102	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 09:49:59,111	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:49:59,111	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:50:08,576	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:50:08,576	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 09:50:09,015	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:50:09,020	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:50:09,366	SE-MAF.02V9.12V9	Atuado	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:50:09,366	SE-MAF.02V9.12V9	Atuado	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:50:09,368	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:50:09,368	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:50:28,436	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:50:28,440	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:50:28,796	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:50:28,796	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:50:28,796	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:50:28,799	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:50:28,799	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:50:28,799	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:50:29,436	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:50:29,436	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 09:50:53,695	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 09:50:56,884	SE-MAF.01H2	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	BC_11H2_SUP_VCC_120V	
31/07/2024 09:51:08,034	SE-MAF.01H2	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	BC_11H2_SUP_VCC_120V	
31/07/2024 09:51:08,034	SE-MAF.01H2	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	BC_11H2_SUP_VCC_120V	
31/07/2024 09:51:25,035	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 09:51:48,553	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H2_FALHA_BOB_AB1	
31/07/2024 09:51:50,443	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H2_FALHA_BOB_AB1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 09:51:50,443	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H2_FALHA_BOB_AB1	
31/07/2024 09:51:52,403	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H2_FALHA_BOB_AB2	
31/07/2024 09:51:54,203	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H2_FALHA_BOB_AB2	
31/07/2024 09:51:54,203	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H2_FALHA_BOB_AB2	
31/07/2024 09:51:56,893	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H2_FALHA_BOB_FE1	
31/07/2024 09:51:56,893	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 09:51:58,683	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H2_FALHA_BOB_FE1	
31/07/2024 09:51:58,683	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 09:51:58,683	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H2_FALHA_BOB_FE1	
31/07/2024 09:52:01,790	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 09:52:12,384	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 09:52:22,089	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 09:52:26,541	SE-MAF.01H2.11H2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 09:52:33,348	SE-MAF.01H2.11H2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 09:52:43,008	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31H2-4	Pos	operador
31/07/2024 09:52:53,812	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Mola Descarregada	BC_11H2_MOLA_DESC	
31/07/2024 09:52:53,812	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 09:52:55,592	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Mola Descarregada	BC_11H2_MOLA_DESC	
31/07/2024 09:52:55,592	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 09:52:55,592	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Mola Descarregada	BC_11H2_MOLA_DESC	
31/07/2024 09:53:42,041	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 09:53:42,061	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_FALHA_CMD_FE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 09:53:52,641	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 09:53:52,661	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 09:54:01,438	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 09:54:01,441	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 09:54:01,441	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 09:54:01,441	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 09:54:06,801	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_FALHA_CMD_AB	
31/07/2024 09:54:06,821	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_FALHA_CMD_AB	
31/07/2024 09:54:12,700	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 09:54:12,701	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 09:54:12,701	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 09:54:12,701	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 09:54:22,701	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 09:54:22,701	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 09:54:27,311	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 09:54:27,311	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 09:54:27,311	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 10:02:50,376	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 10:04:30,631	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 10:04:30,651	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 10:31:26,254	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 10:33:06,510	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 10:33:06,530	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 10:43:58,487	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
31/07/2024 10:45:37,539	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 10:45:38,744	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
31/07/2024 10:45:38,944	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 10:45:38,944	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 10:45:38,944	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 10:45:38,944	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 10:45:38,944	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 10:45:38,945	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
31/07/2024 10:45:38,945	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
31/07/2024 10:45:38,947	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 10:45:38,947	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 10:45:38,947	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 10:45:38,950	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
31/07/2024 10:45:38,950	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
31/07/2024 10:45:38,952	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 10:45:38,952	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 10:46:52,406	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
31/07/2024 10:47:28,979	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 10:47:28,979	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 10:47:28,979	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 10:47:28,980	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 10:47:28,980	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 10:47:28,981	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 10:47:28,981	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 10:47:28,982	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
31/07/2024 10:47:28,982	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
31/07/2024 10:47:28,984	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
31/07/2024 10:47:28,985	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
31/07/2024 10:47:28,985	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
31/07/2024 10:47:28,986	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 10:47:28,986	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 10:47:28,986	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 10:47:43,466	SE-MAF.01H2.11H2	COS	Enviado comando N2 do 11H2	N2N3	operador
31/07/2024 10:47:46,380	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 10:48:57,022	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 10:48:57,022	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 10:49:22,731	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 10:49:22,731	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 10:49:26,632	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 10:49:26,651	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 10:49:51,371	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 10:50:09,792	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
31/07/2024 10:51:50,052	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 10:51:50,072	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 10:56:41,349	SE-MAF.01M1.11M1	COS	Enviado comando N2 do 11M1	N2N3	operador
31/07/2024 10:56:46,934	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
31/07/2024 10:58:05,295	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 10:58:05,295	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 10:58:05,295	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 10:58:05,297	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 10:58:05,297	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 10:58:05,297	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 10:58:05,297	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 10:58:05,297	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 10:58:05,297	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 10:58:05,297	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 10:58:05,297	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 10:58:05,397	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
31/07/2024 10:58:05,397	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
31/07/2024 10:58:05,397	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
31/07/2024 10:58:20,627	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 10:58:20,627	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 10:58:20,627	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 10:58:20,627	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 10:58:20,627	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 10:58:20,627	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 10:58:20,627	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 10:58:27,197	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	11M1 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M1_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 10:58:27,197	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	11M1 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M1_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 10:58:27,217	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M1_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 10:58:27,217	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M1_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 10:58:27,217	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M1_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 10:58:38,672	SE-MAF.01H2.31H2-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31H2-4	Pos	operador
31/07/2024 11:00:32,936	SE-MAF.01H2.31H2-4	Alarme	31H2-4 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_SEC_4_FALHA_AB	
31/07/2024 11:00:32,956	SE-MAF.01H2.31H2-4	Normal	31H2-4 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_SEC_4_FALHA_AB	
31/07/2024 11:06:14,475	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 11:06:48,214	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 11:06:48,904	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 11:07:41,994	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 11:13:04,424	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
31/07/2024 11:14:10,446	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:14:10,845	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:14:10,845	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:14:10,845	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 11:14:10,846	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 11:14:10,846	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 11:14:10,846	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 11:14:10,847	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 11:14:10,847	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 11:14:10,851	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:14:10,851	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:14:10,853	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:14:10,853	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:14:11,099	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:14:11,099	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:14:27,469	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
31/07/2024 11:15:26,908	SE-MAF.01H1.11H1	COS	Enviado comando N2 do 11H1	N2N3	operador
31/07/2024 11:15:29,353	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
31/07/2024 11:15:37,565	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 11:15:37,565	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 11:15:38,693	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 11:15:38,693	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 11:15:38,694	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 11:15:38,694	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 11:15:38,694	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 11:15:38,695	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:15:38,695	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 11:15:38,695	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:15:38,697	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:15:38,697	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:15:38,700	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:15:38,700	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:15:38,701	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:15:38,701	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:15:38,702	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:15:38,702	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:16:17,422	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 11:16:47,451	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 11:16:47,501	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 11:17:06,185	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 11:17:06,185	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 11:17:09,625	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 11:17:09,645	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 11:17:34,450	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 11:23:50,446	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
31/07/2024 11:24:39,474	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
31/07/2024 11:25:29,731	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 11:25:29,731	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:25:29,731	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 11:25:30,822	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 11:25:31,043	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:25:31,043	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 11:25:31,043	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 11:25:31,043	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 11:25:31,043	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:25:31,043	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 11:25:31,043	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 11:25:31,048	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:25:31,048	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:25:31,049	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:25:31,049	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:25:31,052	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:25:31,052	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:25:31,052	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:26:17,986	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 11:26:17,986	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 11:26:43,496	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
31/07/2024 11:26:43,496	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
31/07/2024 11:27:09,504	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
31/07/2024 11:27:09,504	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
31/07/2024 11:27:58,210	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 11:27:58,210	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 11:27:58,210	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 11:27:58,210	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 11:27:58,210	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 11:27:58,210	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 11:27:58,210	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 11:27:58,213	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:27:58,213	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:27:58,213	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:27:58,213	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:27:58,213	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:27:58,213	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:27:58,213	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:27:58,218	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:27:58,218	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:27:58,218	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:27:58,218	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:27:58,218	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:27:58,218	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:27:58,338	SE-MAF.01H2.11H2	COS	Enviado comando N2 do 11H2	N2N3	operador
31/07/2024 11:27:58,492	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:27:58,492	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
31/07/2024 11:28:00,328	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 11:28:00,328	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 11:28:01,603	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 11:28:57,978	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 11:28:57,978	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 11:28:57,978	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 11:28:57,978	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 11:29:00,781	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 11:29:00,781	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 11:29:00,781	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 11:29:00,781	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 11:29:16,685	SE-MAF.01H1.11H1	COS	Enviado comando N2 do 11H1	N2N3	operador
31/07/2024 11:29:20,997	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
31/07/2024 11:29:37,628	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 11:29:37,628	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 11:29:37,628	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 11:29:37,628	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 11:29:37,628	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 11:29:37,628	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 11:29:37,628	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 11:29:38,620	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 11:29:38,620	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 11:29:38,620	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 11:29:41,918	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 11:29:41,918	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 11:29:41,938	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_FALHA_CMD_FE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 11:29:41,938	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 11:29:41,938	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 11:29:49,218	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 11:29:49,218	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 11:30:55,969	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 11:30:55,969	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 11:30:55,969	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 11:30:55,969	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 11:30:55,969	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 11:30:55,969	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 11:30:55,969	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 11:31:01,269	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 11:31:01,269	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 11:31:01,289	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 11:31:01,289	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 11:31:01,289	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 11:35:17,247	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 11:35:27,363	SE-MAF.01H2.11H2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 11:36:23,690	SE-MAF.01H2.11H2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 11:36:51,446	SE-MAF.01M1.31M1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M1-4	Pos	operador
31/07/2024 11:36:56,622	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 11:36:56,622	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 11:36:56,627	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 11:36:56,627	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:36:56,627	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 11:36:56,627	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 11:36:56,627	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:36:56,627	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 11:37:04,142	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M1-4	Pos	operador
31/07/2024 11:37:07,637	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_FALHA_CMD_AB	
31/07/2024 11:37:07,637	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_FALHA_CMD_AB	
31/07/2024 11:37:07,657	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_FALHA_CMD_AB	
31/07/2024 11:37:07,657	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_FALHA_CMD_AB	
31/07/2024 11:37:07,657	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_FALHA_CMD_AB	
31/07/2024 11:37:19,265	SE-MAF.01H2.31H2-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31H2-4	Pos	operador
31/07/2024 11:37:41,550	SE-MAF.01H2.31H2-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31H2-4	Pos	operador
31/07/2024 11:37:50,207	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31H2-4	Pos	operador
31/07/2024 11:38:03,062	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 11:38:03,062	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 11:38:03,062	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 11:38:03,067	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 11:38:03,067	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 11:38:03,067	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 11:38:03,067	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 11:38:03,067	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 11:38:03,067	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 11:38:03,067	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 11:38:13,066	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 11:38:13,066	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:38:13,066	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 11:38:13,066	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:38:13,066	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 11:38:35,763	SE-MAF.01M1.31M1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 11:38:35,763	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 11:38:35,763	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:38:35,763	SE-MAF.01M1.31M1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 11:38:35,763	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 11:38:35,763	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:38:48,463	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 11:38:48,463	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 11:38:48,463	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:38:48,463	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 11:38:48,463	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 11:38:48,463	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 11:38:48,463	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 11:38:48,463	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:38:48,463	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 11:38:48,463	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:38:48,463	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:38:48,463	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 11:38:48,463	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:39:13,656	SE-MAF.01H2.31H2-4	Alarme	31H2-4 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_SEC_4_FALHA_AB	
31/07/2024 11:39:13,656	SE-MAF.01H2.31H2-4	Alarme	31H2-4 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_SEC_4_FALHA_AB	
31/07/2024 11:39:13,676	SE-MAF.01H2.31H2-4	Normal	31H2-4 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_SEC_4_FALHA_AB	
31/07/2024 11:39:13,676	SE-MAF.01H2.31H2-4	Normal	31H2-4 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_SEC_4_FALHA_AB	
31/07/2024 11:39:13,676	SE-MAF.01H2.31H2-4	Normal	31H2-4 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_SEC_4_FALHA_AB	
31/07/2024 11:39:25,866	SE-MAF.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 11:39:25,866	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 11:39:25,866	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:39:25,866	SE-MAF.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 11:39:25,866	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 11:39:25,866	SE-MAF.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 11:39:25,866	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 11:39:25,866	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:39:44,535	SE-MAF.01H2.31H2-4	Alarme	31H2-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_SEC_4_FALHA_FE	
31/07/2024 11:39:44,535	SE-MAF.01H2.31H2-4	Alarme	31H2-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_SEC_4_FALHA_FE	
31/07/2024 11:39:44,555	SE-MAF.01H2.31H2-4	Normal	31H2-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_SEC_4_FALHA_FE	
31/07/2024 11:39:44,555	SE-MAF.01H2.31H2-4	Normal	31H2-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_SEC_4_FALHA_FE	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 11:39:44,555	SE-MAF.01H2.31H2-4	Normal	31H2-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_SEC_4_FALHA_FE	
31/07/2024 11:44:25,126	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED1-3 31H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
31/07/2024 11:44:25,126	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED1-3 31H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
31/07/2024 11:44:25,135	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:44:25,135	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:44:28,371	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED1-3 31H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
31/07/2024 11:44:28,371	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED1-3 31H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
31/07/2024 11:44:28,371	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED1-3 31H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
31/07/2024 11:44:28,375	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:44:28,375	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:44:30,276	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED1-4 31H2-F.Vcc Cmd	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
31/07/2024 11:44:30,276	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED1-4 31H2-F.Vcc Cmd	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
31/07/2024 11:44:30,284	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:44:30,284	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:44:32,460	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED1-4 31H2-F.Vcc Cmd	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
31/07/2024 11:44:32,460	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED1-4 31H2-F.Vcc Cmd	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
31/07/2024 11:44:32,460	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED1-4 31H2-F.Vcc Cmd	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
31/07/2024 11:44:32,464	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:44:32,464	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:44:32,464	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:44:34,875	SE-MAF.01H2.31H2-4	Alarme	ED1-6 31H2-4-Manivela Ins.	BC_11H2_ED_SEC_4_MANIVELA	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 11:44:34,875	SE-MAF.01H2.31H2-4	Alarme	ED1-6 31H2-4-Manivela Ins.	BC_11H2_ED_SEC_4_MANIVELA	
31/07/2024 11:44:37,109	SE-MAF.01H2.31H2-4	Normal	ED1-6 31H2-4-Manivela Ins.	BC_11H2_ED_SEC_4_MANIVELA	
31/07/2024 11:44:37,109	SE-MAF.01H2.31H2-4	Normal	ED1-6 31H2-4-Manivela Ins.	BC_11H2_ED_SEC_4_MANIVELA	
31/07/2024 11:44:37,109	SE-MAF.01H2.31H2-4	Normal	ED1-6 31H2-4-Manivela Ins.	BC_11H2_ED_SEC_4_MANIVELA	
31/07/2024 11:45:26,947	SE-MAF.01H2.11H2	Atuado	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
31/07/2024 11:45:26,947	SE-MAF.01H2.11H2	Atuado	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
31/07/2024 11:45:26,954	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:45:26,954	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:45:28,902	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
31/07/2024 11:45:28,902	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
31/07/2024 11:45:28,902	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
31/07/2024 11:45:28,904	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:45:28,904	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:45:32,518	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
31/07/2024 11:45:32,518	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
31/07/2024 11:45:35,763	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
31/07/2024 11:45:35,763	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
31/07/2024 11:45:35,763	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
31/07/2024 11:45:37,635	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED4-2 11H2-F.Vcc Cmd Ab.1	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB1	
31/07/2024 11:45:37,635	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED4-2 11H2-F.Vcc Cmd Ab.1	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB1	
31/07/2024 11:45:40,860	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-2 11H2-F.Vcc Cmd Ab.1	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB1	
31/07/2024 11:45:40,860	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-2 11H2-F.Vcc Cmd Ab.1	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 11:45:40,860	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-2 11H2-F.Vcc Cmd Ab.1	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB1	
31/07/2024 11:45:42,827	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED4-3 11H2-F.Vcc Cmd Ab.2	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB2	
31/07/2024 11:45:42,827	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED4-3 11H2-F.Vcc Cmd Ab.2	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB2	
31/07/2024 11:45:46,162	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-3 11H2-F.Vcc Cmd Ab.2	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB2	
31/07/2024 11:45:46,162	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-3 11H2-F.Vcc Cmd Ab.2	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB2	
31/07/2024 11:45:46,162	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-3 11H2-F.Vcc Cmd Ab.2	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB2	
31/07/2024 11:45:48,335	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED4-4 11H2-F.Vcc Cubiculo	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_CUB	
31/07/2024 11:45:48,335	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED4-4 11H2-F.Vcc Cubiculo	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_CUB	
31/07/2024 11:45:50,890	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-4 11H2-F.Vcc Cubiculo	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_CUB	
31/07/2024 11:45:50,890	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-4 11H2-F.Vcc Cubiculo	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_CUB	
31/07/2024 11:45:50,890	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-4 11H2-F.Vcc Cubiculo	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_CUB	
31/07/2024 11:45:52,595	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED4-5 11H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_FVCC_MOT	
31/07/2024 11:45:52,595	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED4-5 11H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_FVCC_MOT	
31/07/2024 11:45:52,604	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:45:52,604	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:45:55,730	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-5 11H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_FVCC_MOT	
31/07/2024 11:45:55,730	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-5 11H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_FVCC_MOT	
31/07/2024 11:45:55,730	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-5 11H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_FVCC_MOT	
31/07/2024 11:45:55,734	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:45:55,734	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 11:45:55,734	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 11:46:59,327	SE-MAF.01H2	Alarme	ED5-2 11H2-Porta C. Cabos Ab.	BC_11H2_ED_CABOS_PORTA_AB	
31/07/2024 11:46:59,327	SE-MAF.01H2	Alarme	ED5-2 11H2-Porta C. Cabos Ab.	BC_11H2_ED_CABOS_PORTA_AB	
31/07/2024 11:47:03,200	SE-MAF.01H2	Normal	ED5-2 11H2-Porta C. Cabos Ab.	BC_11H2_ED_CABOS_PORTA_AB	
31/07/2024 11:47:03,200	SE-MAF.01H2	Normal	ED5-2 11H2-Porta C. Cabos Ab.	BC_11H2_ED_CABOS_PORTA_AB	
31/07/2024 11:47:03,200	SE-MAF.01H2	Normal	ED5-2 11H2-Porta C. Cabos Ab.	BC_11H2_ED_CABOS_PORTA_AB	
31/07/2024 11:47:05,897	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED5-3 11M1-Falha Interna	BC_11H2_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
31/07/2024 11:47:05,897	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED5-3 11M1-Falha Interna	BC_11H2_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
31/07/2024 11:47:09,730	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED5-3 11M1-Falha Interna	BC_11H2_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
31/07/2024 11:47:09,730	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED5-3 11M1-Falha Interna	BC_11H2_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
31/07/2024 11:47:09,730	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED5-3 11M1-Falha Interna	BC_11H2_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
31/07/2024 11:47:14,807	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Alarme	ED6-6 31H2-7B-FVCC Motor	BC_11H2_ED_SEC_7B_FVCC_MOT	
31/07/2024 11:47:14,807	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Alarme	ED6-6 31H2-7B-FVCC Motor	BC_11H2_ED_SEC_7B_FVCC_MOT	
31/07/2024 11:47:18,790	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Normal	ED6-6 31H2-7B-FVCC Motor	BC_11H2_ED_SEC_7B_FVCC_MOT	
31/07/2024 11:47:18,790	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Normal	ED6-6 31H2-7B-FVCC Motor	BC_11H2_ED_SEC_7B_FVCC_MOT	
31/07/2024 11:47:18,790	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Normal	ED6-6 31H2-7B-FVCC Motor	BC_11H2_ED_SEC_7B_FVCC_MOT	
31/07/2024 11:47:20,494	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Alarme	ED6-7 31H2-7B-FVCC Cmd	BC_11H2_ED_SEC_7B_FVCC_CMD	
31/07/2024 11:47:20,494	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Alarme	ED6-7 31H2-7B-FVCC Cmd	BC_11H2_ED_SEC_7B_FVCC_CMD	
31/07/2024 11:47:23,350	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Normal	ED6-7 31H2-7B-FVCC Cmd	BC_11H2_ED_SEC_7B_FVCC_CMD	
31/07/2024 11:47:23,350	SE-MAF.01H2.31H2-7	Normal	ED6-7 31H2-7B-FVCC Cmd	BC 11H2 ED SEC 7B FVCC CMD	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	B				
31/07/2024 11:47:23,350	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Normal	ED6-7 31H2-7B-FVCC Cmd	BC_11H2_ED_SEC_7B_FVCC_CMD	
31/07/2024 11:47:24,757	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Alarme	ED6-8 31H2-7B-Falta Vca	BC_11H2_ED_SEC_7B_FVCA	
31/07/2024 11:47:24,757	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Alarme	ED6-8 31H2-7B-Falta Vca	BC_11H2_ED_SEC_7B_FVCA	
31/07/2024 11:47:27,060	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Normal	ED6-8 31H2-7B-Falta Vca	BC_11H2_ED_SEC_7B_FVCA	
31/07/2024 11:47:27,060	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Normal	ED6-8 31H2-7B-Falta Vca	BC_11H2_ED_SEC_7B_FVCA	
31/07/2024 11:47:27,060	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Normal	ED6-8 31H2-7B-Falta Vca	BC_11H2_ED_SEC_7B_FVCA	
31/07/2024 11:47:28,944	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Alarme	ED6-9 31H2-7B-43L/R em Local	BC_11H2_ED_SEC_7B_43LR_LOC	
31/07/2024 11:47:28,944	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Alarme	ED6-9 31H2-7B-43L/R em Local	BC_11H2_ED_SEC_7B_43LR_LOC	
31/07/2024 11:47:31,511	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Normal	ED6-9 31H2-7B-43L/R em Local	BC_11H2_ED_SEC_7B_43LR_LOC	
31/07/2024 11:47:31,511	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Normal	ED6-9 31H2-7B-43L/R em Local	BC_11H2_ED_SEC_7B_43LR_LOC	
31/07/2024 11:47:31,511	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Normal	ED6-9 31H2-7B-43L/R em Local	BC_11H2_ED_SEC_7B_43LR_LOC	
31/07/2024 11:47:33,197	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Alarme	ED6-10 31H2-7B-Porta Aberta	BC_11H2_ED_SEC_7B_PORTA_AB	
31/07/2024 11:47:33,197	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Alarme	ED6-10 31H2-7B-Porta Aberta	BC_11H2_ED_SEC_7B_PORTA_AB	
31/07/2024 11:47:35,909	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Normal	ED6-10 31H2-7B-Porta Aberta	BC_11H2_ED_SEC_7B_PORTA_AB	
31/07/2024 11:47:35,909	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Normal	ED6-10 31H2-7B-Porta Aberta	BC_11H2_ED_SEC_7B_PORTA_AB	
31/07/2024 11:47:35,909	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Normal	ED6-10 31H2-7B-Porta Aberta	BC_11H2_ED_SEC_7B_PORTA_AB	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 11:47:37,985	SE-MAF.01H2	Alarme	ED6-14 11H2-Porta Cub. Ab.	BC_11H2_ED_CUB_PORTA_AB	
31/07/2024 11:47:37,985	SE-MAF.01H2	Alarme	ED6-14 11H2-Porta Cub. Ab.	BC_11H2_ED_CUB_PORTA_AB	
31/07/2024 11:47:41,203	SE-MAF.01H2	Normal	ED6-14 11H2-Porta Cub. Ab.	BC_11H2_ED_CUB_PORTA_AB	
31/07/2024 11:47:41,203	SE-MAF.01H2	Normal	ED6-14 11H2-Porta Cub. Ab.	BC_11H2_ED_CUB_PORTA_AB	
31/07/2024 11:47:41,203	SE-MAF.01H2	Normal	ED6-14 11H2-Porta Cub. Ab.	BC_11H2_ED_CUB_PORTA_AB	
31/07/2024 11:47:42,724	SE-MAF.01H2	Alarme	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	BC_11H2_ED_MDJ_TP_AB	
31/07/2024 11:47:42,724	SE-MAF.01H2	Alarme	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	BC_11H2_ED_MDJ_TP_AB	
31/07/2024 11:47:45,380	SE-MAF.01H2	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	BC_11H2_ED_MDJ_TP_AB	
31/07/2024 11:47:45,380	SE-MAF.01H2	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	BC_11H2_ED_MDJ_TP_AB	
31/07/2024 11:47:45,380	SE-MAF.01H2	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	BC_11H2_ED_MDJ_TP_AB	
31/07/2024 11:47:47,674	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED6-16 11H2-Pres. V Saida	BC_11H2_ED_PRES_V_SAIDA	
31/07/2024 11:47:47,674	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED6-16 11H2-Pres. V Saida	BC_11H2_ED_PRES_V_SAIDA	
31/07/2024 11:47:49,801	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED6-16 11H2-Pres. V Saida	BC_11H2_ED_PRES_V_SAIDA	
31/07/2024 11:47:49,801	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED6-16 11H2-Pres. V Saida	BC_11H2_ED_PRES_V_SAIDA	
31/07/2024 11:47:49,801	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED6-16 11H2-Pres. V Saida	BC_11H2_ED_PRES_V_SAIDA	
31/07/2024 12:03:10,952	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 12:03:10,952	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 12:04:05,672	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 12:04:05,672	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 12:04:06,573	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 12:04:06,573	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 12:04:55,450	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 12:04:55,450	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 12:04:55,450	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 13:21:44,689	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
31/07/2024 13:21:44,689	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
31/07/2024 13:21:44,689	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
31/07/2024 13:21:44,689	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
31/07/2024 13:21:44,689	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
31/07/2024 13:21:45,811	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
31/07/2024 13:21:45,811	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
31/07/2024 13:21:45,811	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
31/07/2024 13:21:45,811	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
31/07/2024 13:21:45,811	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
31/07/2024 13:38:48,634	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:38:48,634	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:38:48,634	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:38:48,951	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
31/07/2024 13:38:49,111	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 13:38:49,156	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 13:38:49,156	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 13:38:49,158	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 13:38:49,158	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 13:38:49,167	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 13:38:49,167	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 13:38:49,167	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 13:38:49,167	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 13:38:55,137	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
31/07/2024 13:38:58,624	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	
31/07/2024 13:40:18,800	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 13:40:18,804	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
31/07/2024 13:40:18,811	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:40:18,811	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:40:18,812	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:40:18,814	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
31/07/2024 13:40:18,816	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	
31/07/2024 13:40:29,973	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:40:29,973	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:40:29,974	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:40:30,294	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
31/07/2024 13:40:30,454	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 13:40:36,480	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
31/07/2024 13:40:39,968	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	
31/07/2024 13:41:33,023	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 13:41:33,027	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 13:41:33,037	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
31/07/2024 13:41:33,039	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	
31/07/2024 13:41:33,040	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:41:33,042	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:41:33,042	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:41:42,689	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:41:42,690	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:41:42,690	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:41:43,009	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
31/07/2024 13:41:43,169	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 13:41:49,195	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
31/07/2024 13:41:52,679	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	
31/07/2024 13:42:44,073	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 13:42:44,077	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
31/07/2024 13:42:44,087	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
31/07/2024 13:42:44,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:42:44,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:42:44,088	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:42:44,089	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	
31/07/2024 13:43:03,865	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:43:03,865	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:43:03,866	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 13:43:04,185	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
31/07/2024 13:43:04,345	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 13:43:10,373	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
31/07/2024 13:43:13,855	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	
31/07/2024 13:44:28,375	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 13:44:28,377	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
31/07/2024 13:44:28,387	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
31/07/2024 13:44:28,389	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:44:28,389	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	
31/07/2024 13:44:28,389	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:44:28,390	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:51:47,521	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:51:47,521	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:51:47,521	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:51:49,787	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:51:49,787	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:51:49,787	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:52:17,791	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:52:17,791	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:52:17,791	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:52:19,707	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
31/07/2024 13:52:19,709	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 13:52:19,709	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
31/07/2024 13:52:19,865	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 13:56:22,422	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 13:56:27,733	SE-MAF.01H2.11H2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 13:57:00,869	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 13:57:00,877	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
31/07/2024 13:57:00,879	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
31/07/2024 13:57:00,881	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
31/07/2024 13:57:00,883	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:57:00,883	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:57:00,883	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:57:17,423	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:57:17,423	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:57:17,423	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:57:17,471	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
31/07/2024 13:57:17,473	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
31/07/2024 13:57:17,473	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
31/07/2024 13:57:17,495	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
31/07/2024 13:57:17,497	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
31/07/2024 13:57:17,497	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
31/07/2024 13:57:17,513	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 13:57:17,513	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 13:57:17,513	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 13:57:29,349	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 13:57:29,349	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 13:57:29,349	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 13:57:29,397	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
31/07/2024 13:57:29,399	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
31/07/2024 13:57:29,423	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
31/07/2024 13:57:29,425	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
31/07/2024 13:57:29,435	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 13:57:29,435	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 13:57:29,435	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 13:58:01,899	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 13:58:01,904	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 13:58:01,904	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 13:58:01,904	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 13:58:07,209	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 13:58:07,214	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 13:58:07,214	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 13:58:07,214	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 13:58:17,213	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 13:58:17,213	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 13:58:22,060	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 13:58:26,415	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 13:58:26,415	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 13:58:26,415	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H1_FALHA_CMD_FE	operador
31/07/2024 13:58:26,415	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED6-16 11H2-Pres. V Saida	BC_11H2_ED_PREV_V_SAIDA	operador
31/07/2024 13:58:26,415	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 13:58:26,415	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-4 11H2-F.Vcc Cubiculo	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_CUB	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Normal	ED6-7 31H2-7B-FVCC Cmd	BC_11H2_ED_SEC_7B_FVCC_CMD	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Normal	ED6-10 31H2-7B-Porta Aberta	BC_11H2_ED_SEC_7B_PORTA_AB	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-2 11H2-F.Vcc Cmd Ab.1	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB1	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_FALHA_CMD_FE	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Normal	ED6-6 31H2-7B-FVCC Motor	BC_11H2_ED_SEC_7B_FVCC_MOT	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED1-3 31H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H2	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	BC_11H2_ED_MDJ_TP_AB	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H2_FALHA_BOB_AB1	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H2	Normal	ED5-2 11H2-Porta C. Cabos Ab.	BC_11H2_ED_CABOS_PORTA_AB	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H2	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	BC_11H2_SUP_VCC_120V	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED5-3 11M1-Falha Interna	BC_11H2_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H2.31H2-4	Normal	31H2-4 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_SEC_4_FALHA_AB	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Cmd Fechamento	AL_11M1_FALHA_CMD_FE	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
31/07/2024 13:58:26,416	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-3 11H2-F.Vcc Cmd Ab.2	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_AB2	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Cmd Abertura	BC_11H2_FALHA_CMD_AB	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED1-4 31H2-F.Vcc Cmd	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Mola Descarregada	BC_11H2_MOLA_DESC	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H2_FALHA_BOB_FE1	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H2_FALHA_BOB_AB2	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.01H2	Normal	ED6-14 11H2-Porta Cub. Ab.	BC_11H2_ED_CUB_PORTA_AB	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Normal	ED6-8 31H2-7B-Falta Vca	BC_11H2_ED_SEC_7B_FVCA	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 13:58:26,417	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Normal	ED6-9 31H2-7B-43L/R em Local	BC_11H2_ED_SEC_7B_43LR_LOC	operador
31/07/2024 13:58:26,418	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 13:58:26,418	SE-MAF.01H2.31H2-4	Normal	ED1-6 31H2-4-Manivela Ins.	BC_11H2_ED_SEC_4_MANIVELA	operador
31/07/2024 13:58:26,418	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
31/07/2024 13:58:26,418	SE-MAF.01H2.31H2-4	Normal	31H2-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_SEC_4_FALHA_FE	operador
31/07/2024 13:58:26,418	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 13:58:26,418	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	operador
31/07/2024 13:58:26,418	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 13:58:26,418	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
31/07/2024 13:58:26,418	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-5 11H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_FVCC_MOT	operador
31/07/2024 13:58:26,418	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	operador
31/07/2024 13:58:26,418	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 13:58:26,418	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
31/07/2024 13:58:26,418	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 13:58:26,418	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 13:58:26,418	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	operador
31/07/2024 13:58:26,418	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 13:58:26,418	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
31/07/2024 13:58:35,346	SE-MAF.02T1BT.11T1	COS	Enviado comando N2 do 11T1	N2N3	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 13:59:02,033	SE-MAF.01H2.11H2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 13:59:05,392	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 13:59:05,392	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 13:59:05,392	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 13:59:05,441	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
31/07/2024 13:59:05,445	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
31/07/2024 13:59:05,447	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
31/07/2024 13:59:05,565	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
31/07/2024 13:59:05,567	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
31/07/2024 13:59:05,567	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
31/07/2024 13:59:05,582	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 13:59:05,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 13:59:05,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 13:59:06,601	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31H2-4	Pos	operador
31/07/2024 13:59:23,496	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31H2-4	Pos	operador
31/07/2024 13:59:36,915	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31H2-4	Pos	operador
31/07/2024 13:59:50,042	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31H2-4	Pos	operador
31/07/2024 13:59:57,996	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:00:01,494	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:00:01,503	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:00:01,503	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:00:01,503	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:00:06,374	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:00:08,338	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 14:00:08,338	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
31/07/2024 14:00:08,338	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 14:00:08,338	SE-MAF.01H2.31H2-4	Normal	31H2-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_SEC_4_FALHA_FE	operador
31/07/2024 14:00:14,745	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 14:00:14,745	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 14:00:14,745	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 14:00:15,418	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
31/07/2024 14:00:41,466	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:00:41,473	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:00:41,473	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:00:41,473	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:00:49,470	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:00:50,405	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	operador
31/07/2024 14:00:50,415	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:00:50,415	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:00:51,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	operador
31/07/2024 14:00:51,473	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:00:51,473	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:01:00,983	SE-MAF.01H2.31H2-4	Alarme	31H2-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_SEC_4_FALHA_FE	
31/07/2024 14:01:01,003	SE-MAF.01H2.31H2-4	Normal	31H2-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_SEC_4_FALHA_FE	
31/07/2024 14:01:09,314	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:01:17,883	SE-MAF.01H2.31H2-4	Alarme	31H2-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_SEC_4_FALHA_FE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:01:17,903	SE-MAF.01H2.31H2-4	Normal	31H2-4 - Falha Cmd Fechamento	BC_11H2_SEC_4_FALHA_FE	
31/07/2024 14:01:23,829	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:01:34,483	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:01:34,483	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 14:01:34,483	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:01:34,483	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 14:01:34,483	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:01:34,483	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 14:01:34,483	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 14:01:34,483	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:01:34,483	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:01:34,483	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:01:34,483	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 14:01:37,436	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:01:37,443	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:01:37,443	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:01:37,443	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:01:42,686	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
31/07/2024 14:01:45,823	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 14:01:45,823	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:01:45,825	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:01:45,825	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:01:45,825	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:01:45,825	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:01:45,825	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:01:45,825	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:01:45,826	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
31/07/2024 14:01:45,826	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:01:46,225	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:01:54,844	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 14:01:54,852	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:01:54,852	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:01:54,852	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:01:54,852	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:01:54,852	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:01:54,852	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:01:54,852	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:01:54,852	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:01:54,852	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:01:54,852	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:02:14,676	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:02:14,676	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:02:14,678	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:02:15,970	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
31/07/2024 14:02:16,000	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
31/07/2024 14:02:16,002	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:02:16,002	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:02:16,002	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:02:16,016	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:02:16,024	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:02:16,024	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:02:16,024	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:02:26,033	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:02:26,033	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:02:28,904	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:02:28,913	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:02:28,913	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:02:28,913	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:02:34,332	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:02:34,332	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:02:34,334	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:02:35,626	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:02:35,656	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
31/07/2024 14:02:35,658	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:02:35,658	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:02:35,658	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 14:02:35,684	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:02:35,693	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:02:35,693	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:02:35,693	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:02:45,703	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:02:45,703	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:02:48,666	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:02:48,666	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:02:48,668	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 14:02:48,746	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:02:48,753	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:02:48,753	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:02:48,753	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:02:49,960	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
31/07/2024 14:02:49,990	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
31/07/2024 14:02:49,992	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 14:02:49,992	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:02:49,992	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:02:50,006	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:02:50,014	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:02:50,014	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:02:50,014	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:03:00,013	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:03:00,013	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:03:03,256	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:03:03,263	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:03:03,263	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:03:03,263	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:03:12,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:03:12,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:03:12,016	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 14:03:13,310	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
31/07/2024 14:03:13,310	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
31/07/2024 14:03:13,312	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
31/07/2024 14:03:13,356	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:03:13,364	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:03:13,364	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:03:13,364	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:03:13,468	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 14:03:13,482	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 14:03:13,490	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:03:13,492	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
31/07/2024 14:03:13,494	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
31/07/2024 14:03:13,497	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:03:13,497	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:03:13,498	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:03:13,516	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:03:13,516	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:03:13,517	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:03:13,517	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:03:13,526	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:03:13,526	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:03:13,526	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:03:13,526	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:03:13,536	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:03:13,536	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:03:17,392	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
31/07/2024 14:03:20,300	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:03:22,135	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:03:22,135	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:03:22,136	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:03:22,136	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:03:22,144	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:03:22,144	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:03:22,144	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:03:22,144	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:03:22,144	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:03:22,144	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:03:23,363	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:03:23,363	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:03:25,666	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:03:25,673	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:03:25,673	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:03:25,673	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:03:33,964	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 14:03:33,964	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 14:03:33,964	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 14:03:33,964	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 14:03:36,804	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
31/07/2024 14:03:36,804	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
31/07/2024 14:03:39,262	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:03:39,263	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:03:39,263	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:03:40,556	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
31/07/2024 14:03:40,558	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
31/07/2024 14:03:40,560	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
31/07/2024 14:03:40,606	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:03:40,613	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:03:40,613	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:03:40,613	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:03:40,714	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 14:03:41,766	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 14:03:41,774	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
31/07/2024 14:03:41,776	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
31/07/2024 14:03:41,778	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
31/07/2024 14:03:41,780	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 14:03:41,781	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:03:41,781	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:03:50,613	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:03:50,613	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:03:50,623	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 14:03:50,623	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:03:54,293	SE-MAF.01H2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLK_TRIP	
31/07/2024 14:03:54,313	SE-MAF.01H2	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
31/07/2024 14:03:57,588	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:03:57,593	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:03:57,593	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:03:57,593	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:04:12,713	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:04:12,713	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:04:12,714	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 14:04:14,006	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
31/07/2024 14:04:14,008	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
31/07/2024 14:04:14,010	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
31/07/2024 14:04:20,107	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	operador
31/07/2024 14:04:20,107	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	operador
31/07/2024 14:04:20,107	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 14:04:20,107	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
31/07/2024 14:04:20,107	SE-MAF.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLK_TRIP	operador
31/07/2024 14:04:20,107	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	operador
31/07/2024 14:04:20,107	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
31/07/2024 14:04:20,107	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 14:04:20,107	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
31/07/2024 14:04:20,107	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
31/07/2024 14:04:20,107	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:04:20,107	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
31/07/2024 14:04:20,107	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	operador
31/07/2024 14:04:20,107	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	operador
31/07/2024 14:04:20,107	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
31/07/2024 14:04:20,107	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 14:04:20,107	SE-MAF.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	operador
31/07/2024 14:04:25,033	SE-MAF.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLK_TRIP	
31/07/2024 14:04:25,084	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:04:25,093	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:04:25,093	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:04:25,093	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:04:25,204	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 14:04:26,975	SE-MAF.01H2.11H2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
31/07/2024 14:04:30,793	SE-MAF.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
31/07/2024 14:04:35,093	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:04:35,093	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:04:41,674	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
31/07/2024 14:04:41,674	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
31/07/2024 14:04:41,715	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:04:41,715	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:04:41,719	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:04:41,719	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:04:41,726	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:04:41,726	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:04:41,726	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:04:41,726	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:04:41,734	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:04:41,734	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:04:47,040	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 14:04:47,050	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
31/07/2024 14:04:47,052	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
31/07/2024 14:04:47,054	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
31/07/2024 14:04:47,057	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:04:47,057	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:04:47,058	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:04:49,873	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 14:04:49,873	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 14:04:51,221	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
31/07/2024 14:04:52,944	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 14:04:52,944	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 14:04:52,944	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 14:04:52,944	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 14:04:56,837	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:04:56,837	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:04:56,840	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:04:56,840	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:04:56,844	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:04:56,844	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:04:56,844	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:04:56,844	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:04:56,844	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:04:56,844	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:04:59,746	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:04:59,753	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:04:59,753	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:04:59,753	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:05:05,544	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:05:33,374	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:05:40,920	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
31/07/2024 14:06:06,384	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
31/07/2024 14:06:06,404	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
31/07/2024 14:06:30,643	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
31/07/2024 14:06:30,649	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:06:30,649	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:06:30,650	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 14:06:31,740	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:06:31,768	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
31/07/2024 14:06:31,770	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:06:31,771	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:06:31,771	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:06:31,787	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:06:31,793	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:06:31,793	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:06:31,793	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:06:41,793	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:06:41,793	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:06:44,987	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:06:44,993	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:06:44,993	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:06:44,993	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:06:59,371	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:06:59,371	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:06:59,372	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:07:00,463	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
31/07/2024 14:07:00,507	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:07:00,514	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:07:00,514	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:07:00,514	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:07:00,620	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:07:00,631	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 14:07:00,643	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
31/07/2024 14:07:00,645	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:07:00,645	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:07:00,646	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 14:07:00,665	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:07:00,665	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:07:00,667	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:07:00,667	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:07:00,676	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:07:00,676	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:07:00,676	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:07:00,676	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:07:00,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:07:00,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:07:08,792	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:07:10,523	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:07:10,523	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:07:11,483	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
31/07/2024 14:07:12,819	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:07:12,823	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:07:12,823	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:07:12,823	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:07:20,372	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:07:20,372	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:07:20,374	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:07:20,374	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:07:20,375	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:07:20,375	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:07:20,375	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:07:20,375	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:07:20,375	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:07:20,375	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:07:30,423	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 14:07:30,423	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 14:07:34,033	SE-MAF.01H2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	
31/07/2024 14:07:34,053	SE-MAF.01H2	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
31/07/2024 14:07:42,940	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:07:42,940	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:07:42,942	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:07:44,032	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
31/07/2024 14:07:53,473	SE-MAF.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:07:53,522	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:07:53,523	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:07:53,523	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:07:53,523	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:07:53,652	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
31/07/2024 14:07:53,654	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:07:53,654	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:07:53,656	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 14:08:03,523	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:08:03,523	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:08:13,506	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:08:13,513	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:08:13,513	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:08:13,513	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:08:15,383	SE-MAF.01H2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLK_TRIP	
31/07/2024 14:08:20,055	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:08:20,055	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:08:20,057	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 14:08:21,146	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
31/07/2024 14:08:25,863	SE-MAF.01H2.11H2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
31/07/2024 14:08:28,623	SE-MAF.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLK_TRIP	
31/07/2024 14:08:28,672	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:08:28,673	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:08:28,673	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:08:28,673	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:08:28,794	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 14:08:36,153	SE-MAF.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
31/07/2024 14:08:36,205	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:08:36,205	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:08:36,209	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:08:36,209	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:08:36,214	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:08:36,214	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:08:36,214	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:08:36,214	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:08:36,224	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:08:36,224	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:08:38,673	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:08:38,673	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:08:40,498	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 14:08:40,512	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	
31/07/2024 14:08:40,515	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:08:40,515	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:08:40,517	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:08:40,573	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 14:08:40,573	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 14:08:47,505	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:08:48,236	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:08:48,243	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:08:48,243	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:08:48,243	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:08:50,933	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:08:50,933	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:08:50,935	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:08:50,935	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:08:50,936	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:08:50,936	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:08:50,936	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:08:50,936	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:08:50,936	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:08:50,936	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:09:07,269	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:09:25,621	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:09:43,943	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
31/07/2024 14:09:47,299	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:10:05,283	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
31/07/2024 14:10:14,885	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:10:14,885	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:10:14,885	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:10:14,934	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
31/07/2024 14:10:14,958	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
31/07/2024 14:10:14,973	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:10:14,973	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:10:14,973	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:10:14,976	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:10:14,984	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:10:14,984	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:10:14,984	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:10:24,993	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:10:24,993	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:10:26,947	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:10:26,953	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:10:26,953	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:10:26,953	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:10:34,527	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:10:34,527	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:10:34,527	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:10:34,577	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:10:34,601	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
31/07/2024 14:10:34,615	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:10:34,615	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:10:34,617	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:10:34,627	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:10:34,634	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:10:34,634	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:10:34,634	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:10:44,633	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:10:44,633	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
31/07/2024 14:10:46,717	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:10:46,724	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:10:46,724	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
31/07/2024 14:10:46,724	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:10:47,199	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:10:50,353	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
31/07/2024 14:10:51,067	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:10:51,067	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:10:51,067	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:10:51,117	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:10:51,143	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
31/07/2024 14:10:51,153	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:10:51,153	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:10:51,153	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:10:51,165	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:10:51,174	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:10:51,174	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:10:51,174	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:11:01,173	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:11:01,173	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:11:05,065	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:11:05,073	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:11:05,073	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:11:05,073	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:11:13,540	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:11:13,540	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:11:13,541	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:11:13,591	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
31/07/2024 14:11:13,593	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
31/07/2024 14:11:13,595	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
31/07/2024 14:11:13,639	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:11:13,646	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:11:13,646	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:11:13,646	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:11:13,749	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 14:11:13,763	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
31/07/2024 14:11:13,767	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
31/07/2024 14:11:13,767	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
31/07/2024 14:11:13,771	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 14:11:13,778	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:11:13,778	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:11:13,779	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 14:11:13,795	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:11:13,795	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:11:13,800	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:11:13,800	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:11:13,805	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:11:13,805	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:11:13,805	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:11:13,805	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:11:13,815	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:11:13,815	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:11:23,390	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:11:23,390	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:11:23,394	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:11:23,394	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:11:23,394	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:11:23,394	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:11:23,394	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:11:23,394	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:11:23,395	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:11:23,395	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:11:23,653	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:11:23,653	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:11:26,736	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:11:26,743	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:11:26,743	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:11:26,743	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:11:36,063	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 14:11:36,063	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 14:11:38,373	SE-MAF.01H2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLK_TRIP	
31/07/2024 14:11:38,393	SE-MAF.01H2	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
31/07/2024 14:11:42,773	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 14:11:42,773	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:11:42,773	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 14:11:42,773	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 14:11:44,973	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
31/07/2024 14:11:44,973	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
31/07/2024 14:11:50,920	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:11:50,920	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:11:50,921	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 14:11:50,970	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
31/07/2024 14:11:50,974	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
31/07/2024 14:11:50,974	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
31/07/2024 14:11:51,290	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
31/07/2024 14:11:51,292	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
31/07/2024 14:11:51,292	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
31/07/2024 14:11:58,963	SE-MAF.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLK_TRIP	
31/07/2024 14:11:59,008	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:11:59,013	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:11:59,013	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:11:59,013	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:11:59,134	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 14:12:05,103	SE-MAF.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
31/07/2024 14:12:09,023	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:12:09,023	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:12:12,924	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:12:12,924	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
31/07/2024 14:12:12,970	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:12:12,970	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:12:12,970	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:12:12,970	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:12:12,974	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:12:12,974	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:12:12,974	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:12:12,974	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:12:12,986	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:12:12,986	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:12:17,466	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	
31/07/2024 14:12:17,466	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	
31/07/2024 14:12:17,470	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	
31/07/2024 14:12:17,470	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 14:12:17,478	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
31/07/2024 14:12:17,478	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
31/07/2024 14:12:17,482	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
31/07/2024 14:12:17,484	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:12:17,484	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:12:17,488	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:12:19,869	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:12:20,013	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 14:12:20,013	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 14:12:22,683	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 14:12:22,683	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 14:12:22,683	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 14:12:22,683	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 14:12:26,634	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:12:26,643	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:12:26,643	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:12:26,643	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:12:29,794	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:12:29,794	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:12:29,795	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:12:29,795	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:12:29,803	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:12:29,803	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:12:29,803	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:12:29,803	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:12:29,803	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:12:29,803	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:12:52,729	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:13:11,249	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:13:19,997	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
31/07/2024 14:13:40,804	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:13:40,804	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:13:40,807	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 14:13:41,254	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
31/07/2024 14:13:41,290	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
31/07/2024 14:13:41,292	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:13:41,292	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:13:41,293	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 14:13:41,298	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:13:41,303	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:13:41,303	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:13:41,303	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:13:51,302	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:13:51,302	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:13:54,195	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
31/07/2024 14:13:59,316	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:13:59,322	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:13:59,322	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:13:59,322	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:14:19,614	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:14:19,614	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:14:19,616	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:14:19,662	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
31/07/2024 14:14:19,686	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
31/07/2024 14:14:19,698	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:14:19,698	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:14:19,700	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:14:19,706	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:14:19,715	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:14:19,715	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:14:19,715	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:14:29,723	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:14:29,723	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:14:32,176	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:14:32,183	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:14:32,183	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:14:32,183	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:14:36,188	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:14:36,188	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:14:36,190	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:14:36,236	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
31/07/2024 14:14:36,294	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:14:36,303	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:14:36,303	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:14:36,303	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:14:36,396	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 14:14:36,410	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
31/07/2024 14:14:36,414	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 14:14:36,422	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:14:36,422	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 14:14:36,424	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 14:14:36,440	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:14:36,440	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:14:36,442	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:14:36,442	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:14:36,445	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:14:36,445	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:14:36,445	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:14:36,445	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:14:36,456	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:14:36,456	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:14:43,057	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:14:46,303	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:14:46,303	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:14:50,686	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:14:50,693	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:14:50,693	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:14:50,693	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:14:56,243	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 14:14:56,243	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 14:14:59,436	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:14:59,436	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:14:59,440	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:14:59,440	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:14:59,443	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:14:59,443	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:14:59,443	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:14:59,443	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:14:59,443	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:14:59,443	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:14:59,883	SE-MAF.01H2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	
31/07/2024 14:14:59,903	SE-MAF.01H2	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
31/07/2024 14:15:08,605	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:15:08,606	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:15:08,606	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:15:08,652	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
31/07/2024 14:15:09,566	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
31/07/2024 14:15:09,566	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
31/07/2024 14:15:09,566	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
31/07/2024 14:15:15,873	SE-MAF.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	
31/07/2024 14:15:15,916	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:15:15,923	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:15:15,923	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:15:15,923	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:15:16,046	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 14:15:19,263	SE-MAF.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
31/07/2024 14:15:19,310	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:15:19,310	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:15:19,314	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:15:19,314	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:15:19,315	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:15:19,315	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:15:19,315	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:15:19,315	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:15:19,324	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:15:19,324	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:15:22,952	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	
31/07/2024 14:15:22,954	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	
31/07/2024 14:15:22,962	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	
31/07/2024 14:15:22,962	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	
31/07/2024 14:15:22,962	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	
31/07/2024 14:15:22,964	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:15:22,964	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:15:22,965	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 14:15:25,923	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:15:25,923	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:15:33,654	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:15:33,654	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:15:33,655	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:15:33,655	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 14:15:33,664	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:15:33,664	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:15:33,664	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:15:33,664	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:15:33,664	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:15:33,664	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:16:06,593	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 14:16:06,593	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 14:16:22,514	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:16:22,524	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:16:22,524	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:16:22,524	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:16:25,478	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:16:44,195	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:17:05,864	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_ALARME_51NS	
31/07/2024 14:17:14,094	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_ALARME_51NS	
31/07/2024 14:17:40,694	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:17:45,594	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	
31/07/2024 14:17:45,638	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:17:45,644	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:17:45,644	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:17:45,644	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:17:55,582	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_ALARME_51NS	
31/07/2024 14:17:55,642	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_ALARME_51NS	
31/07/2024 14:17:55,642	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	
31/07/2024 14:17:55,643	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:17:55,643	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:18:04,926	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:18:04,933	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:18:04,933	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:18:04,933	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:18:09,318	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	
31/07/2024 14:18:09,350	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	
31/07/2024 14:18:09,374	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:18:09,383	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:18:09,383	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:18:09,383	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:18:19,383	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:18:19,383	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:18:23,644	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:18:23,653	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:18:23,653	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:18:23,653	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:18:31,885	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 27	27	operador
31/07/2024 14:18:32,540	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	
31/07/2024 14:18:32,584	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:18:32,593	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:18:32,593	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:18:32,593	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:18:32,722	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	
31/07/2024 14:18:42,592	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:18:42,592	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:18:50,440	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:19:04,848	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:19:19,287	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:19:20,144	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:19:20,152	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:19:20,152	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:19:20,152	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:20:11,313	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
31/07/2024 14:20:14,308	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
31/07/2024 14:20:14,355	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:20:14,363	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:20:14,363	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:20:14,363	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:20:24,363	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:20:24,363	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:20:29,896	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:20:29,903	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:20:29,903	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:20:29,903	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:20:30,901	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:20:30,903	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:20:30,903	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:20:30,903	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:20:40,902	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:20:40,902	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:20:44,296	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:20:44,303	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:20:44,303	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:20:44,303	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:20:45,300	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:20:45,302	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:20:45,302	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:20:45,302	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:20:55,302	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:20:55,302	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:20:58,744	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:20:58,752	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:20:58,752	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:20:58,752	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:20:59,750	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:20:59,753	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:20:59,753	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:20:59,753	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:21:09,753	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:21:09,753	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:21:17,583	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:21:52,440	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:22:03,196	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
31/07/2024 14:22:10,306	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
31/07/2024 14:22:48,398	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
31/07/2024 14:22:57,036	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:22:57,043	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:22:57,043	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:22:57,043	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:23:04,820	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:23:08,926	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
31/07/2024 14:23:08,974	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:23:08,983	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:23:08,983	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:23:08,983	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:23:18,983	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:23:18,983	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:23:31,894	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:23:31,903	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:23:31,903	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:23:31,903	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:23:32,900	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:23:32,902	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:23:32,902	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:23:32,902	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:23:42,902	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:23:42,902	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:23:55,026	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:24:44,264	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:24:44,273	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:24:44,273	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:24:44,273	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:24:45,270	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:24:45,272	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:24:45,272	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:24:45,272	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:24:50,470	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:24:55,272	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:24:55,272	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:25:10,728	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	operador
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_51_A	operador
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	operador
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51NS - Alarme Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_ALARME_51NS	operador
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H2_TRIP_50BF	operador
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	operador
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_50N	operador
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_50_B	operador
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H2_TRIP_51N	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	operador
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H2_TRIP_51_B	operador
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51NS - Disparo Desequilíbrio de Neutro	BC_11H2_TRIP_51NS	operador
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
31/07/2024 14:25:20,725	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
31/07/2024 14:25:20,726	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
31/07/2024 14:25:20,726	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 14:25:20,726	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
31/07/2024 14:25:20,726	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_50_C	operador
31/07/2024 14:25:20,726	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H2_TRIP_50_A	operador
31/07/2024 14:25:20,726	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H2_TRIP_51_C	operador
31/07/2024 14:25:31,682	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:25:34,484	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:25:34,492	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:25:34,492	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:25:34,492	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:25:50,518	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:25:50,574	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:25:50,583	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:25:50,583	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:25:50,583	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:26:00,582	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:26:00,582	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:26:19,138	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
31/07/2024 14:26:22,720	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:26:29,924	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:26:29,932	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:26:29,932	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:26:29,932	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:26:48,442	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
31/07/2024 14:26:48,483	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:26:48,492	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:26:48,492	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:26:48,492	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:26:58,492	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:26:58,492	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:27:02,739	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	operador
31/07/2024 14:27:11,134	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 14:27:11,142	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:27:11,142	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:27:11,142	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:27:26,011	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
31/07/2024 14:27:26,054	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:27:26,063	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:27:26,063	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:27:26,063	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:27:27,565	SE-MAF.01H2.11H2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 27	27	operador
31/07/2024 14:27:30,172	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
31/07/2024 14:27:36,062	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:27:36,062	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:27:41,430	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
31/07/2024 14:28:02,175	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:28:02,182	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:28:02,182	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:28:02,182	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:28:35,583	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
31/07/2024 14:28:46,682	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
31/07/2024 14:28:46,723	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:28:46,733	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:28:46,733	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:28:46,733	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:28:56,732	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:28:56,732	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:29:03,489	SE-MAF.01H2.11H2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
31/07/2024 14:29:06,999	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
31/07/2024 14:29:07,002	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
31/07/2024 14:29:09,636	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:29:09,642	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:29:09,642	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:29:09,642	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:30:15,012	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
31/07/2024 14:30:25,010	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	
31/07/2024 14:30:31,870	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	
31/07/2024 14:30:42,922	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
31/07/2024 14:31:13,258	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Superado KA²	BC_11H2_SUPERADO_KA2	
31/07/2024 14:31:13,263	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 14:31:48,182	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 14:32:47,493	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 14:32:47,496	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Superado KA²	BC_11H2_SUPERADO_KA2	
31/07/2024 14:33:24,423	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 14:33:31,848	SE-MAF.01H2.11H2	Ativa	Enviado comando Ativa do CTRLV	CTRLV	operador
31/07/2024 14:33:40,094	SE-MAF.01H2.11H2	Automatico	Enviado comando Automatico do BC	BC	operador
31/07/2024 14:34:24,330	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 27	27	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:34:39,336	SE-MAF.01H2.11H2	Automatico	Enviado comando Automatico do BC	BC	operador
31/07/2024 14:35:11,273	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
31/07/2024 14:35:19,523	SE-MAF.01H2.11H2	Automático	BC - Em Automático	BC	
31/07/2024 14:35:19,534	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:35:58,232	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 14:36:03,772	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	
31/07/2024 14:36:04,860	SE-MAF.01H2.11H2	Ativa	Enviado comando Ativa do CTRLR	CTRLR	operador
31/07/2024 14:36:06,766	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
31/07/2024 14:36:06,772	SE-MAF.01H2.11H2	Manual	BC - Em Automático	BC	
31/07/2024 14:36:06,772	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 14:36:06,783	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:36:06,814	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:36:06,823	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:36:06,823	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:36:06,823	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:36:09,514	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
31/07/2024 14:36:16,822	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:36:16,822	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:36:18,782	SE-MAF.01H2.11H2	Automático	BC - Em Automático	BC	
31/07/2024 14:36:18,793	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:37:44,282	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 14:37:44,282	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
31/07/2024 14:37:44,302	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:38:00,117	SE-MAF.01H2.11H2	Automatico	Enviado comando Automatico do BC	BC	operador
31/07/2024 14:38:11,335	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:38:11,342	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:38:25,482	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 14:38:30,482	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 14:38:57,534	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:38:57,543	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:38:57,543	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:39:07,543	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:39:19,484	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 14:39:21,940	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
31/07/2024 14:39:21,943	SE-MAF.01H2.11H2	Manual	BC - Em Automático	BC	
31/07/2024 14:39:21,953	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
31/07/2024 14:39:30,106	SE-MAF.01H2.11H2	Ativa	Enviado comando Ativa do CTRLV	CTRLV	operador
31/07/2024 14:39:35,260	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
31/07/2024 14:39:39,563	SE-MAF.01H2.11H2	Automático	BC - Em Automático	BC	
31/07/2024 14:39:39,574	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
31/07/2024 14:41:09,533	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 14:41:09,533	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
31/07/2024 14:41:09,553	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
31/07/2024 14:41:36,586	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:41:36,593	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:41:41,737	SE-MAF.01H2.11H2	Automatico	Enviado comando Automatico do BC	BC	operador
31/07/2024 14:41:49,903	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 14:41:50,104	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 14:42:17,154	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:42:17,162	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:42:17,162	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:42:27,163	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:42:33,520	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
31/07/2024 14:42:33,523	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 14:42:33,523	SE-MAF.01H2.11H2	Manual	BC - Em Automático	BC	
31/07/2024 14:42:33,532	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:43:06,853	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
31/07/2024 14:43:21,182	SE-MAF.01H2.11H2	Automático	BC - Em Automático	BC	
31/07/2024 14:43:21,192	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:45:01,088	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
31/07/2024 14:45:01,091	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:45:01,547	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
31/07/2024 14:45:01,549	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:45:31,151	SE-MAF.01H2.11H2	Automatico	Enviado comando Automatico do BC	BC	operador
31/07/2024 14:45:42,602	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 14:46:12,603	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Falha	BC_11H2_BC_EM_FALHA	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:46:12,613	SE-MAF.01H2.11H2	Manual	BC - Em Automático	BC	
31/07/2024 14:46:12,613	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 14:46:12,623	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:46:15,603	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Falha	BC_11H2_BC_EM_FALHA	
31/07/2024 14:47:10,603	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 14:47:10,603	SE-MAF.01H2.11H2	Automático	BC - Em Automático	BC	
31/07/2024 14:47:10,613	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:47:37,656	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:47:37,663	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:56:33,053	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:56:33,062	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:56:33,062	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:56:43,062	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:57:10,019	SE-MAF.01H2.11H2	Automatico	Enviado comando Automatico do BC	BC	operador
31/07/2024 14:57:10,127	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:57:10,132	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:57:12,719	SE-MAF.01H2.11H2	Ativa	Enviado comando Ativa do CTRLR	CTRLR	operador
31/07/2024 14:57:36,802	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 14:57:37,002	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 14:58:07,006	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Falha	BC_11H2_BC_EM_FALHA	
31/07/2024 14:58:07,016	SE-MAF.01H2.11H2	Manual	BC - Em Automático	BC	
31/07/2024 14:58:07,016	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 14:58:07,027	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:58:10,006	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Falha	BC_11H2_BC_EM_FALHA	
31/07/2024 14:58:21,575	SE-MAF.01H2.11H2	Automatico	Enviado comando Automatico do BC	BC	operador
31/07/2024 14:58:41,239	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
31/07/2024 14:58:41,287	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 14:58:41,296	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:58:41,296	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 14:58:41,296	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:58:44,765	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
31/07/2024 14:58:49,486	SE-MAF.01H2.11H2	Automático	BC - Em Automático	BC	
31/07/2024 14:58:51,296	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
31/07/2024 14:58:52,166	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
31/07/2024 14:58:52,186	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
31/07/2024 14:59:16,483	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 14:59:46,483	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Falha	BC_11H2_BC_EM_FALHA	
31/07/2024 14:59:46,493	SE-MAF.01H2.11H2	Manual	BC - Em Automático	BC	
31/07/2024 14:59:46,493	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 14:59:46,504	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 14:59:49,483	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Falha	BC_11H2_BC_EM_FALHA	
31/07/2024 15:00:01,033	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 15:00:01,033	SE-MAF.01H2.11H2	Automático	BC - Em Automático	BC	
31/07/2024 15:00:01,043	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 15:00:28,083	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 15:00:28,092	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:00:45,482	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 15:00:51,012	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 15:01:21,013	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	BC - Automatismo em Falha	BC_11H2_BC_EM_FALHA	
31/07/2024 15:01:21,022	SE-MAF.01H2.11H2	Manual	BC - Em Automático	BC	
31/07/2024 15:01:21,022	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	
31/07/2024 15:01:21,033	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:01:24,013	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Falha	BC_11H2_BC_EM_FALHA	
31/07/2024 15:02:08,661	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
31/07/2024 15:02:08,713	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 15:02:08,722	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:02:08,722	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:02:08,722	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 15:02:08,722	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:02:08,722	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:02:08,722	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:02:08,722	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:02:08,722	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:02:08,722	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:02:08,722	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:02:08,722	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 15:02:18,722	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:02:18,722	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:02:18,722	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:02:18,722	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:02:18,722	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
31/07/2024 15:02:18,722	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:03:54,360	SE-MAF.01B1.11B1	COS	Enviado comando N2 do 11B1	N2N3	operador
31/07/2024 15:03:57,686	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 15:04:01,227	SE-MAF.01B1.11B1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 15:04:11,942	SE-MAF.01B1.31B1-1	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31B1-1	Pos	operador
31/07/2024 15:04:20,440	SE-MAF.01B1.31B1-1	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31B1-1	Pos	operador
31/07/2024 15:04:35,774	SE-MAF.01B1.31B1-1	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31B1-1	Pos	operador
31/07/2024 15:05:27,117	SE-MAF.01B1.11B1	SE	Enviado comando N3 do 11B1	N2N3	operador
31/07/2024 15:05:32,826	SE-MAF.01B1.11B1	COS	Enviado comando N2 do 11B1	N2N3	operador
31/07/2024 15:05:33,811	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 15:05:33,811	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 15:05:37,164	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 15:05:37,171	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:05:37,171	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:05:37,171	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:05:37,174	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 15:05:37,174	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 15:05:40,706	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 15:05:40,711	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:05:40,711	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:05:40,711	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:05:40,714	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 15:05:40,714	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 15:05:56,421	SE-MAF.01B1.31B1-1	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 15:05:56,421	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:05:56,421	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:06:04,921	SE-MAF.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 15:06:04,921	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:06:04,921	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:06:20,261	SE-MAF.01B1.31B1-1	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 15:06:20,261	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:06:20,261	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:06:23,341	SE-MAF.01B1.31B1-7A	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 15:06:33,531	SE-MAF.01B1.31B1-7A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 15:06:33,531	SE-MAF.01B1.31B1-7A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 15:06:33,531	SE-MAF.01B1.31B1-7A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 15:06:33,531	SE-MAF.01B1.31B1-7A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 15:06:33,531	SE-MAF.01B1.31B1-7A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 15:06:33,531	SE-MAF.01B1.31B1-7A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 15:07:06,561	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 15:07:06,561	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 15:07:12,271	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 15:07:12,271	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 15:07:12,271	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 15:07:20,701	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 15:07:20,701	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 15:07:25,611	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 15:07:25,611	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 15:20:58,186	SE-MAF.01B1.11B1	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela2	Tabela2	operador
31/07/2024 15:22:03,663	SE-MAF.01B1.11B1	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela1	Tabela1	operador
31/07/2024 15:22:37,671	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
31/07/2024 15:22:37,671	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
31/07/2024 15:22:37,680	SE-MAF.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 15:23:39,050	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 15:23:43,130	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
31/07/2024 15:23:43,130	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
31/07/2024 15:23:43,140	SE-MAF.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 15:24:25,861	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
31/07/2024 15:24:26,862	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
31/07/2024 15:24:36,060	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 15:25:34,133	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 15:25:34,133	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 15:25:34,534	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 15:25:34,565	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
31/07/2024 15:25:34,566	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
31/07/2024 15:25:34,567	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
31/07/2024 15:25:34,568	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
31/07/2024 15:25:34,571	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
31/07/2024 15:25:34,571	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
31/07/2024 15:25:34,575	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
31/07/2024 15:25:57,014	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 15:25:57,062	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
31/07/2024 15:25:57,062	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
31/07/2024 15:25:57,064	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
31/07/2024 15:25:57,066	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
31/07/2024 15:25:57,068	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
31/07/2024 15:25:57,068	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
31/07/2024 15:25:57,072	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
31/07/2024 15:25:57,355	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 15:25:57,362	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
31/07/2024 15:26:19,400	SE-MAF.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 15:26:23,261	SE-MAF.01B1	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	IN_11B1_SUP_VCC_120V	
31/07/2024 15:26:32,370	SE-MAF.01B1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	IN_11B1_SUP_VCC_120V	
31/07/2024 15:26:47,771	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 15:27:12,361	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	11B1 - Falha Bobina Ab.1	IN_11B1_FALHA_BOB_AB1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 15:27:14,221	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Falha Bobina Ab.1	IN_11B1_FALHA_BOB_AB1	
31/07/2024 15:27:16,740	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	11B1 - Falha Bobina Ab.2	IN_11B1_FALHA_BOB_AB2	
31/07/2024 15:27:19,560	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Falha Bobina Ab.2	IN_11B1_FALHA_BOB_AB2	
31/07/2024 15:27:22,940	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:27:22,940	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	11B1 - Falha Bobina Fe.1	IN_11B1_FALHA_BOB_FE1	
31/07/2024 15:27:24,430	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Falha Bobina Fe.1	IN_11B1_FALHA_BOB_FE1	
31/07/2024 15:27:24,430	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:27:27,261	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 15:27:33,210	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 15:27:38,799	SE-MAF.01B1.11B1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 15:28:01,439	SE-MAF.01B1.11B1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 15:28:17,680	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 15:28:20,900	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	11B1 - Mola Descarregada	IN_11B1_MOLA_DESC	
31/07/2024 15:28:20,900	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:28:23,557	SE-MAF.01B1.11B1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 15:28:29,750	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Mola Descarregada	IN_11B1_MOLA_DESC	
31/07/2024 15:28:29,750	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:28:44,371	SE-MAF.01B1.31B1-1	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31B1-1	Pos	operador
31/07/2024 15:28:53,191	SE-MAF.01B1.31B1-1	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31B1-1	Pos	operador
31/07/2024 15:29:07,741	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	11B1 - Falha Cmd Fechamento	IN_11B1_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 15:29:07,760	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Falha Cmd Fechamento	IN_11B1_FALHA_CMD_FE	
31/07/2024 15:29:12,685	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 15:29:12,691	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:29:12,691	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:29:12,691	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:29:12,695	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 15:29:13,705	SE-MAF.01B1.31B1-1	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31B1-1	Pos	operador
31/07/2024 15:29:19,250	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	11B1 - Falha Cmd Abertura	IN_11B1_FALHA_CMD_AB	
31/07/2024 15:29:19,270	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Falha Cmd Abertura	IN_11B1_FALHA_CMD_AB	
31/07/2024 15:29:38,351	SE-MAF.01B1.31B1-1	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31B1-1	Pos	operador
31/07/2024 15:29:40,947	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 15:29:40,951	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:29:40,951	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:29:40,951	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:29:40,955	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 15:29:52,648	SE-MAF.01B1.31B1-1	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31B1-1	Pos	operador
31/07/2024 15:29:57,185	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 15:29:57,190	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:29:57,190	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:29:57,190	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:29:57,195	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 15:30:03,045	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 15:30:03,051	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 15:30:03,051	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:30:03,051	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:30:03,055	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 15:30:28,870	SE-MAF.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 15:30:28,870	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:30:28,870	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:30:37,700	SE-MAF.01B1.31B1-1	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 15:30:37,700	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:30:37,700	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:31:08,225	SE-MAF.01B1.31B1-1	Alarme	31B1-1 - Falha Cmd Fechamento	IN_11B1_SEC_1_FALHA_FE	
31/07/2024 15:31:08,245	SE-MAF.01B1.31B1-1	Normal	31B1-1 - Falha Cmd Fechamento	IN_11B1_SEC_1_FALHA_FE	
31/07/2024 15:31:22,845	SE-MAF.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 15:31:22,845	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:31:22,845	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:31:22,845	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:31:22,845	SE-MAF.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 15:31:22,845	SE-MAF.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 15:31:22,845	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:31:22,845	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:31:22,845	SE-MAF.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
31/07/2024 15:31:47,245	SE-MAF.01B1.31B1-1	Alarme	31B1-1 - Falha Cmd Abertura	IN_11B1_SEC_1_FALHA_AB	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 15:31:47,265	SE-MAF.01B1.31B1-1	Normal	31B1-1 - Falha Cmd Abertura	IN_11B1_SEC_1_FALHA_AB	
31/07/2024 15:32:41,511	SE-MAF.01B1.31B1-1	Alarme	ED1-3 Seccionadora 31B1-1-F.Vcc Motor	IN_11B1_ED_SEC_1_FVCC_MOT	
31/07/2024 15:32:41,520	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:32:45,289	SE-MAF.01B1.31B1-1	Normal	ED1-3 Seccionadora 31B1-1-F.Vcc Motor	IN_11B1_ED_SEC_1_FVCC_MOT	
31/07/2024 15:32:45,290	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:32:48,302	SE-MAF.01B1.31B1-1	Alarme	ED1-4 31B1-1-F.Vcc Cmd	IN_11B1_ED_FVCC_CMD	
31/07/2024 15:32:48,310	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:32:50,927	SE-MAF.01B1.31B1-1	Normal	ED1-4 31B1-1-F.Vcc Cmd	IN_11B1_ED_FVCC_CMD	
31/07/2024 15:32:50,931	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:32:52,732	SE-MAF.01B1.31B1-1	Alarme	ED1-6 31B1-1-Manivela Ins.	IN_11B1_ED_SEC_1_MANIVELA	
31/07/2024 15:32:55,337	SE-MAF.01B1.31B1-1	Normal	ED1-6 31B1-1-Manivela Ins.	IN_11B1_ED_SEC_1_MANIVELA	
31/07/2024 15:33:35,173	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	ED3-8 11B1-SF6 2o Estagio	IN_11B1_ED_SF6_2EST	
31/07/2024 15:33:35,181	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
31/07/2024 15:33:38,375	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	ED3-8 11B1-SF6 2o Estagio	IN_11B1_ED_SF6_2EST	
31/07/2024 15:33:38,381	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
31/07/2024 15:34:13,682	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	ED4-1 11B1-F.Vcc Cmd Fe.	IN_11B1_ED_FVCC_CMD_FE	
31/07/2024 15:34:16,906	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	ED4-1 11B1-F.Vcc Cmd Fe.	IN_11B1_ED_FVCC_CMD_FE	
31/07/2024 15:34:18,821	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	ED4-2 11B1-F.Vcc Cmd Ab.1	IN_11B1_ED_FVCC_CMD_AB1	
31/07/2024 15:34:21,307	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	ED4-2 11B1-F.Vcc Cmd Ab.1	IN_11B1_ED_FVCC_CMD_AB1	
31/07/2024 15:34:23,412	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	ED4-3 11B1-F.Vcc Cmd Ab.2	IN_11B1_ED_FVCC_CMD_AB2	
31/07/2024 15:34:25,556	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	ED4-3 11B1-F.Vcc Cmd Ab.2	IN_11B1_ED_FVCC_CMD_AB2	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 15:34:26,882	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	ED4-4 11B1-F.Vcc Cubiculo	IN_11B1_ED_FVCC_CMD_CUB	
31/07/2024 15:34:29,036	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	ED4-4 11B1-F.Vcc Cubiculo	IN_11B1_ED_FVCC_CMD_CUB	
31/07/2024 15:34:30,542	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	ED4-5 11B1-F.Vcc Motor	IN_11B1_ED_FVCC_MOT	
31/07/2024 15:34:30,551	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:34:32,776	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	ED4-5 11B1-F.Vcc Motor	IN_11B1_ED_FVCC_MOT	
31/07/2024 15:34:32,780	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:35:35,593	SE-MAF.01B1	Alarme	ED5-2 11B1-Porta C. Cabos Ab.	IN_11B1_ED_CABOS_PORTA_AB	
31/07/2024 15:35:38,567	SE-MAF.01B1	Normal	ED5-2 11B1-Porta C. Cabos Ab.	IN_11B1_ED_CABOS_PORTA_AB	
31/07/2024 15:35:40,532	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	ED5-3 11H1-Falha Interna	IN_11B1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
31/07/2024 15:35:43,476	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	ED5-3 11H1-Falha Interna	IN_11B1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
31/07/2024 15:36:18,625	SE-MAF.01B1	Alarme	ED6-14 11B1-Porta Cub. Ab.	IN_11B1_ED_CUB_PORTA_AB	
31/07/2024 15:36:22,134	SE-MAF.01B1	Normal	ED6-14 11B1-Porta Cub. Ab.	IN_11B1_ED_CUB_PORTA_AB	
31/07/2024 15:36:24,381	SE-MAF.01B1	Alarme	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	IN_11B1_ED_MDJ_TP_AB	
31/07/2024 15:36:26,534	SE-MAF.01B1	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	IN_11B1_ED_MDJ_TP_AB	
31/07/2024 15:36:28,571	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	ED6-16 11B1-Pres. V Saida	IN_11B1_ED_PRES_V_SAIDA	
31/07/2024 15:36:30,675	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	ED6-16 11B1-Pres. V Saida	IN_11B1_ED_PRES_V_SAIDA	
31/07/2024 15:41:20,961	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 15:41:21,119	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 15:41:21,164	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 15:41:21,169	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 15:41:21,174	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 15:41:21,174	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 15:41:21,182	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 15:41:23,767	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
31/07/2024 15:42:47,013	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 15:42:47,025	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
31/07/2024 15:42:47,033	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 15:43:03,173	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 15:43:03,331	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 15:43:05,979	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
31/07/2024 15:44:22,885	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 15:44:22,891	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
31/07/2024 15:44:22,901	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 15:44:35,281	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 15:44:35,441	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 15:44:38,089	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 15:46:00,777	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 15:46:00,785	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 15:46:00,793	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 15:46:53,055	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 15:46:53,213	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 15:46:55,863	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 15:47:16,985	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 15:47:16,993	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 15:47:17,003	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 15:47:24,087	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 15:47:24,245	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 15:47:26,895	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 15:48:12,467	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 15:48:12,475	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 15:48:12,483	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 15:48:37,119	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 15:48:37,277	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 15:48:39,925	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 15:49:30,796	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 15:49:30,804	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 15:49:30,812	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 15:49:36,324	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 15:49:36,484	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 15:49:39,128	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 15:51:39,488	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 15:51:39,494	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 15:51:39,504	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 15:51:56,952	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 15:51:57,110	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 15:51:59,760	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 15:52:31,010	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 15:52:31,020	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 15:52:31,028	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 16:17:00,668	SE-MAF.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 16:17:43,232	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 16:17:43,392	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:17:46,038	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
31/07/2024 16:18:54,448	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 16:19:06,335	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:19:06,343	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
31/07/2024 16:19:06,353	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 16:19:08,731	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 16:19:08,889	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:19:11,537	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
31/07/2024 16:20:22,007	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:20:22,015	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
31/07/2024 16:20:22,023	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 16:20:24,277	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:20:24,435	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:20:27,083	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 16:23:30,517	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:23:30,527	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 16:23:30,535	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 16:23:48,739	SE-MAF.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 16:25:29,338	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 16:32:53,682	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
31/07/2024 16:32:53,684	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_50N	
31/07/2024 16:32:53,842	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:32:54,101	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 16:32:54,413	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 16:32:54,470	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:32:54,482	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
31/07/2024 16:32:54,482	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_50N	
31/07/2024 16:32:54,485	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 16:32:54,485	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 16:33:35,744	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 16:33:42,684	SE-MAF.01B1.11B1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 16:33:48,445	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:33:48,445	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
31/07/2024 16:33:48,446	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
31/07/2024 16:33:48,478	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
31/07/2024 16:33:48,481	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
31/07/2024 16:33:48,481	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
31/07/2024 16:34:03,119	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
31/07/2024 16:34:03,121	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_50N	
31/07/2024 16:34:03,153	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_50N	
31/07/2024 16:34:03,155	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
31/07/2024 16:35:15,351	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:35:15,358	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:35:15,358	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:35:15,358	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:35:15,360	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 16:35:22,291	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:35:22,299	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:35:22,299	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:35:22,299	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:35:22,302	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 16:36:00,111	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:36:06,211	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
31/07/2024 16:36:21,220	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 16:36:21,220	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	ED4-4 11B1-F.Vcc Cubiculo	IN_11B1_ED_FVCC_CMD_CUB	operador
31/07/2024 16:36:21,220	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Falha Bobina Ab.2	IN_11B1_FALHA_BOB_AB2	operador
31/07/2024 16:36:21,220	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 16:36:21,220	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 16:36:21,220	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_50N	operador
31/07/2024 16:36:21,220	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	ED4-2 11B1-F.Vcc Cmd Ab.1	IN_11B1_ED_FVCC_CMD_AB1	operador
31/07/2024 16:36:21,220	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 16:36:21,220	SE-MAF.01B1.31B1-1	Normal	ED1-4 31B1-1-F.Vcc Cmd	IN_11B1_ED_FVCC_CMD	operador
31/07/2024 16:36:21,220	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
31/07/2024 16:36:21,220	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	operador
31/07/2024 16:36:21,220	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
31/07/2024 16:36:21,220	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
31/07/2024 16:36:21,220	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 16:36:21,220	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
31/07/2024 16:36:21,220	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 16:36:21,220	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01H2.11H2	Manual	BC - Em Automático	BC	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	ED3-8 11B1-SF6 2o Estagio	IN_11B1_ED_SF6_2EST	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01B1.31B1-1	Normal	31B1-1 - Falha Cmd Fechamento	IN_11B1_SEC_1_FALHA_FE	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Curso	BC_11H2_BC_EM_CURSO	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01B1	Normal	ED6-14 11B1-Porta Cub. Ab.	IN_11B1_ED_CUB_PORTA_AB	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	ED6-16 11B1-Pres. V Saida	IN_11B1_ED_PRES_V_SAIDA	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Falha Cmd Abertura	IN_11B1_FALHA_CMD_AB	operador
31/07/2024 16:36:21,221	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	operador
31/07/2024 16:36:21,222	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 16:36:21,222	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 16:36:21,222	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
31/07/2024 16:36:21,222	SE-MAF.01B1	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	IN_11B1_SUP_VCC_120V	operador
31/07/2024 16:36:21,222	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	ED4-5 11B1-F.Vcc Motor	IN_11B1_ED_FVCC_MOT	operador
31/07/2024 16:36:21,222	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Falha Bobina Fe.1	IN_11B1_FALHA_BOB_FE1	operador
31/07/2024 16:36:21,222	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 16:36:21,222	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	operador
31/07/2024 16:36:21,222	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Falha Bobina Ab.1	IN_11B1_FALHA_BOB_AB1	operador
31/07/2024 16:36:21,222	SE-MAF.01B1.31B1-1	Normal	ED1-6 31B1-1-Manivela Ins.	IN_11B1_ED_SEC_1_MANIVELA	operador
31/07/2024 16:36:21,222	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
31/07/2024 16:36:21,222	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	operador
31/07/2024 16:36:21,222	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 16:36:21,222	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	operador
31/07/2024 16:36:21,222	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	ED4-1 11B1-F.Vcc Cmd Fe.	IN_11B1_ED_FVCC_CMD_FE	operador
31/07/2024 16:36:21,222	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
31/07/2024 16:36:21,222	SE-MAF.01B1.31B1-1	Normal	ED1-3 Seccionadora 31B1-1-F.Vcc Motor	IN_11B1_ED_SEC_1_FVCC_MOT	operador
31/07/2024 16:36:21,222	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
31/07/2024 16:36:21,222	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Superado KA²	BC_11H2_SUPERADO_KA2	operador
31/07/2024 16:36:21,222	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	ED4-3 11B1-F.Vcc Cmd Ab.2	IN_11B1_ED_FVCC_CMD_AB2	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:36:21,223	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
31/07/2024 16:36:21,223	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	operador
31/07/2024 16:36:21,223	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 16:36:21,223	SE-MAF.01B1.31B1-1	Normal	31B1-1 - Falha Cmd Abertura	IN_11B1_SEC_1_FALHA_AB	operador
31/07/2024 16:36:21,223	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 16:36:21,223	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador
31/07/2024 16:36:21,223	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	BC_11H2_TRIP_46BC	operador
31/07/2024 16:36:21,223	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	BC - Automatismo em Falha	BC_11H2_BC_EM_FALHA	operador
31/07/2024 16:36:21,223	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
31/07/2024 16:36:21,223	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	operador
31/07/2024 16:36:21,223	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
31/07/2024 16:36:21,223	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 16:36:21,223	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 16:36:21,223	SE-MAF.01B1	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	IN_11B1_ED_MDJ_TP_AB	operador
31/07/2024 16:36:21,223	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	operador
31/07/2024 16:36:21,223	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Falha Cmd Fechamento	IN_11B1_FALHA_CMD_FE	operador
31/07/2024 16:36:21,223	SE-MAF.01B1	Normal	ED5-2 11B1-Porta C. Cabos Ab.	IN_11B1_ED_CABOS_PORTA_AB	operador
31/07/2024 16:36:21,223	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	ED5-3 11H1-Falha Interna	IN_11B1_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
31/07/2024 16:36:21,223	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Mola Descarregada	IN_11B1_MOLA_DESC	operador
31/07/2024 16:36:21,223	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:36:21,223	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
31/07/2024 16:36:21,223	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
31/07/2024 16:36:21,224	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 16:36:21,224	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
31/07/2024 16:36:40,665	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
31/07/2024 16:36:40,665	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
31/07/2024 16:36:40,666	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
31/07/2024 16:36:40,797	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
31/07/2024 16:36:40,801	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
31/07/2024 16:36:40,801	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
31/07/2024 16:36:50,753	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 16:37:17,838	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 16:37:26,510	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 16:37:39,710	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:37:39,717	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:37:39,717	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:37:39,717	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:37:39,723	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 16:37:45,775	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:37:45,778	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 16:37:45,782	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:37:45,782	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:37:45,782	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:37:50,791	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
31/07/2024 16:37:52,825	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 16:38:22,220	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
31/07/2024 16:38:22,300	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:38:22,308	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:38:22,308	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:38:22,308	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:38:22,310	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
31/07/2024 16:38:22,354	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
31/07/2024 16:38:30,350	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:38:30,357	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:38:30,357	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:38:30,357	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:38:30,360	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 16:38:44,112	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
31/07/2024 16:38:44,190	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:38:44,198	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:38:44,198	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:38:44,198	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:38:44,200	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 16:38:44,246	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
31/07/2024 16:38:57,450	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:38:57,457	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:38:57,457	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:38:57,457	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:38:57,460	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 16:38:58,196	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 16:38:58,326	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 16:38:58,450	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:38:58,458	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:38:58,458	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:38:58,458	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:38:58,460	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 16:39:06,112	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:39:06,117	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:39:06,117	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:39:06,117	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:39:06,120	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 16:39:22,038	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:39:22,038	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
31/07/2024 16:39:22,040	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 16:39:22,120	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:39:22,127	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:39:22,127	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:39:22,127	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:39:22,132	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 16:39:22,196	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:39:22,206	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:39:22,218	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
31/07/2024 16:39:22,220	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 16:39:22,222	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
31/07/2024 16:39:22,237	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 16:39:22,242	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:39:22,253	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:39:22,253	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:39:22,261	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:39:30,352	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:39:30,353	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 16:39:30,361	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:39:30,361	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:39:30,361	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:39:32,430	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:39:32,437	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:39:32,437	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:39:32,437	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:39:32,440	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 16:39:44,041	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 16:39:44,041	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 16:39:46,151	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
31/07/2024 16:39:51,537	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 16:39:51,537	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 16:39:53,657	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLQ_TRIP	
31/07/2024 16:39:53,677	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
31/07/2024 16:39:58,810	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
31/07/2024 16:39:58,810	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
31/07/2024 16:39:58,812	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 16:40:10,317	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLQ_TRIP	
31/07/2024 16:40:10,400	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:40:10,408	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:40:10,408	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:40:10,408	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:40:10,488	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:40:17,907	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
31/07/2024 16:40:17,910	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 16:40:27,081	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
31/07/2024 16:40:27,123	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 16:40:27,128	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:40:27,134	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:40:27,134	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:40:27,142	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:40:30,886	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:40:30,898	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
31/07/2024 16:40:30,900	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
31/07/2024 16:40:30,900	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 16:41:48,529	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 16:41:50,636	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
31/07/2024 16:43:02,693	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 16:43:02,693	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 16:43:13,707	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 16:43:13,707	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 16:43:28,142	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:43:28,147	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:43:28,147	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:43:28,147	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:43:28,150	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 16:43:30,206	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:43:30,208	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 16:43:30,212	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:43:30,212	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:43:30,212	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:43:48,987	SE-MAF.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 16:44:06,507	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 16:44:08,434	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
31/07/2024 16:44:22,841	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
31/07/2024 16:44:24,849	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 16:44:27,546	SE-MAF.01B1.11B1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
31/07/2024 16:44:48,047	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 16:44:50,170	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
31/07/2024 16:45:02,178	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
31/07/2024 16:45:04,323	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 16:45:30,362	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 16:45:30,442	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:45:30,447	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:45:30,447	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:45:30,447	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:45:30,455	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 16:45:30,520	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:45:30,569	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 16:45:30,571	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:45:30,574	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:45:30,574	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:45:30,583	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:45:32,606	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:45:32,622	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 16:45:46,112	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:45:46,117	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:45:46,117	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:45:46,117	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:45:46,121	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 16:45:48,009	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:45:48,013	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:45:48,013	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:45:48,013	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:45:48,014	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 16:45:55,192	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 16:45:55,272	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:45:55,277	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:45:55,277	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:45:55,277	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:45:55,281	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 16:45:55,350	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:45:55,360	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:45:55,374	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 16:45:55,394	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 16:45:55,399	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:45:55,404	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:45:55,404	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:45:55,414	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:46:02,419	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:46:02,423	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:46:02,423	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:46:02,423	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:46:02,424	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 16:46:04,462	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:46:04,467	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:46:04,467	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:46:04,467	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:46:04,471	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:46:07,097	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
31/07/2024 16:46:29,717	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
31/07/2024 16:46:32,718	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 16:46:32,792	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:46:32,797	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:46:32,797	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:46:32,797	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:46:32,800	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 16:46:32,878	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:46:32,884	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:46:32,898	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 16:46:32,923	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 16:46:32,928	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:46:32,932	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:46:32,932	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:46:32,942	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:46:41,758	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:46:41,763	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:46:41,763	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:46:41,763	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:46:41,763	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 16:46:43,912	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:46:43,917	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:46:43,917	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:46:43,917	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:46:43,920	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 16:46:52,261	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 16:46:52,261	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 16:46:54,761	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
31/07/2024 16:46:58,567	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 16:46:58,567	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 16:47:00,747	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLK_TRIP	
31/07/2024 16:47:00,767	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
31/07/2024 16:47:04,004	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 16:47:06,112	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
31/07/2024 16:47:11,888	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 16:47:25,427	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLK_TRIP	
31/07/2024 16:47:25,500	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:47:25,507	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:47:25,507	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:47:25,507	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:47:25,598	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:47:29,308	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:47:33,207	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
31/07/2024 16:47:33,211	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 16:47:40,952	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
31/07/2024 16:47:40,998	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 16:47:40,999	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:47:41,004	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:47:41,004	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:47:41,012	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:47:44,466	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:47:44,482	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 16:47:49,419	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 16:48:02,655	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 16:48:17,371	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 16:48:19,488	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
31/07/2024 16:48:28,601	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 16:48:28,601	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 16:48:34,147	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 16:48:34,147	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 16:48:43,612	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:48:43,617	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:48:43,617	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:48:43,617	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:48:43,620	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 16:48:45,690	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:48:45,693	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:48:45,693	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:48:45,693	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:48:45,693	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 16:48:58,388	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
31/07/2024 16:48:58,408	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
31/07/2024 16:48:58,462	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:48:58,467	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:48:58,467	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:48:58,467	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:48:58,470	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 16:49:08,920	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:49:08,927	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:49:08,927	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:49:08,927	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:49:08,930	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 16:49:17,862	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 16:49:19,796	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
31/07/2024 16:49:21,966	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
31/07/2024 16:49:21,986	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:49:22,042	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:49:22,047	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:49:22,047	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:49:22,047	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:49:22,051	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 16:49:29,042	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:49:29,047	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:49:29,047	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:49:29,047	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:49:29,051	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 16:49:32,994	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
31/07/2024 16:49:33,014	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
31/07/2024 16:49:33,072	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:49:33,077	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:49:33,077	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:49:33,077	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:49:33,081	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 16:49:42,272	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:49:42,277	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:49:42,277	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:49:42,277	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:49:42,281	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:49:50,664	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
31/07/2024 16:49:50,668	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
31/07/2024 16:49:50,742	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:49:50,747	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:49:50,747	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:49:50,747	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:49:50,751	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 16:49:50,822	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:49:50,834	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
31/07/2024 16:49:50,834	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:49:50,836	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
31/07/2024 16:49:50,868	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 16:49:50,873	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:49:50,874	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:49:50,874	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:49:50,882	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:49:56,960	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:49:56,967	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:49:56,967	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:49:56,967	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:49:56,971	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 16:49:59,073	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:49:59,074	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 16:49:59,082	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:49:59,082	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:49:59,082	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:50:10,262	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 16:50:10,262	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 16:50:12,272	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
31/07/2024 16:50:15,158	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 16:50:15,158	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 16:50:17,488	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLK_TRIP	
31/07/2024 16:50:17,508	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
31/07/2024 16:50:23,616	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 16:50:24,247	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
31/07/2024 16:50:24,251	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
31/07/2024 16:50:25,201	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
31/07/2024 16:50:25,201	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
31/07/2024 16:50:25,203	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 16:50:32,798	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLK_TRIP	
31/07/2024 16:50:32,893	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:50:32,898	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:50:32,898	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:50:32,898	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:50:32,969	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:50:36,788	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
31/07/2024 16:50:36,790	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 16:50:37,425	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
31/07/2024 16:50:40,112	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 16:50:43,472	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
31/07/2024 16:50:43,518	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 16:50:43,522	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:50:43,523	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:50:43,523	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:50:43,532	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:50:47,127	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
31/07/2024 16:50:47,129	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
31/07/2024 16:50:47,129	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:50:47,137	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
31/07/2024 16:50:47,139	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
31/07/2024 16:50:47,141	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 16:50:50,701	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 16:50:50,701	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 16:50:52,728	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:50:52,728	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 16:50:57,473	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:50:57,478	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:50:57,478	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:50:57,478	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:50:57,480	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 16:50:59,372	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:50:59,373	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 16:50:59,381	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:50:59,381	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:50:59,381	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:51:31,122	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
31/07/2024 16:51:33,316	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 16:51:54,768	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_50N	
31/07/2024 16:51:54,790	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_50N	
31/07/2024 16:51:54,842	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:51:54,848	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:51:54,848	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:51:54,848	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:51:54,851	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 16:52:03,212	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:52:03,218	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:52:03,218	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:52:03,218	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:52:03,221	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 16:52:08,490	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_50N	
31/07/2024 16:52:08,572	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:52:08,578	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:52:08,578	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:52:08,578	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:52:08,581	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 16:52:08,648	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:52:08,660	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_50N	
31/07/2024 16:52:08,662	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:52:08,693	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 16:52:08,695	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:52:08,704	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:52:08,704	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:52:08,712	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:52:17,005	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:52:17,008	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 16:52:17,012	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:52:17,012	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:52:17,012	SE-MAF.02T1BT.31T1-	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	4				
31/07/2024 16:52:19,723	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:52:19,728	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:52:19,728	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:52:19,728	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:52:19,731	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 16:52:27,892	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 16:52:27,892	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 16:52:30,482	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
31/07/2024 16:52:33,638	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 16:52:33,638	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 16:52:36,419	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLK_TRIP	
31/07/2024 16:52:36,438	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
31/07/2024 16:52:43,355	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_50N	
31/07/2024 16:52:44,111	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 16:52:44,751	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
31/07/2024 16:52:49,198	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLK_TRIP	
31/07/2024 16:52:49,273	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:52:49,279	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:52:49,279	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:52:49,279	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:52:49,369	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:52:53,668	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:52:53,671	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 16:53:00,022	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
31/07/2024 16:53:00,063	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 16:53:00,065	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:53:00,074	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:53:00,074	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:53:00,084	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:53:04,169	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_50N	
31/07/2024 16:53:04,171	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 16:53:04,181	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
31/07/2024 16:53:04,185	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 16:53:06,722	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 16:53:06,722	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 16:53:08,829	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
31/07/2024 16:53:08,829	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 16:53:10,685	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:53:10,688	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 16:53:10,692	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:53:10,692	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:53:10,692	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:53:12,933	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 16:53:12,938	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 16:53:12,938	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 16:53:12,938	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 16:53:12,941	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 17:03:57,458	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
31/07/2024 17:03:59,973	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 17:04:04,080	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
31/07/2024 17:04:04,080	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_50N	operador
31/07/2024 17:04:04,080	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 17:04:04,080	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLQ_TRIP	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	operador
31/07/2024 17:04:04,081	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 17:04:26,041	SE-MAF.01M2.11M2	COS	Enviado comando N2 do 11M2	N2N3	operador
31/07/2024 17:04:28,405	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
31/07/2024 17:04:32,490	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 17:04:32,490	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
31/07/2024 17:04:48,909	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
31/07/2024 17:04:51,372	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 17:04:53,372	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
31/07/2024 17:04:54,985	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
31/07/2024 17:04:54,985	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	operador
31/07/2024 17:04:54,985	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 17:04:54,985	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	operador
31/07/2024 17:04:54,985	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 17:04:54,985	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
31/07/2024 17:04:54,985	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
31/07/2024 17:04:54,985	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	operador
31/07/2024 17:04:54,985	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 17:04:54,985	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	operador
31/07/2024 17:04:54,986	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
31/07/2024 17:05:19,309	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 17:05:21,155	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 17:05:21,197	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
31/07/2024 17:05:21,197	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
31/07/2024 17:05:21,199	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
31/07/2024 17:05:21,224	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 17:05:21,227	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:05:21,228	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 17:05:21,228	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:05:21,228	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:05:21,355	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
31/07/2024 17:05:21,402	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:05:21,403	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 17:05:21,413	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:05:21,413	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:05:21,422	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:05:21,443	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:05:21,447	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:05:21,447	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:05:21,447	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:05:21,517	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
31/07/2024 17:05:21,517	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
31/07/2024 17:05:21,517	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
31/07/2024 17:05:21,519	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 17:05:21,967	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 17:05:22,176	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 17:05:22,176	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	operador
31/07/2024 17:05:22,176	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	operador
31/07/2024 17:05:22,176	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
31/07/2024 17:05:22,609	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 17:05:24,377	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
31/07/2024 17:05:24,377	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
31/07/2024 17:05:24,381	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
31/07/2024 17:05:24,383	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
31/07/2024 17:05:24,383	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
31/07/2024 17:05:24,385	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
31/07/2024 17:05:24,385	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
31/07/2024 17:05:24,387	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
31/07/2024 17:05:24,387	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
31/07/2024 17:05:24,393	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
31/07/2024 17:05:24,394	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 17:05:24,395	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 17:05:37,044	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:05:37,047	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 17:05:37,051	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:05:37,051	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:05:37,051	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:05:39,591	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:05:39,596	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:05:39,596	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:05:39,596	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:05:39,600	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 17:06:05,577	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
31/07/2024 17:06:05,577	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 17:06:05,577	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
31/07/2024 17:06:07,986	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 17:06:07,988	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:06:07,988	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:06:07,988	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:06:07,989	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
31/07/2024 17:06:14,117	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 17:06:15,731	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 17:06:15,772	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
31/07/2024 17:06:15,772	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
31/07/2024 17:06:15,774	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
31/07/2024 17:06:15,803	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 17:06:15,806	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:06:15,808	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:06:15,808	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:06:15,808	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:06:15,930	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
31/07/2024 17:06:15,960	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
31/07/2024 17:06:15,964	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
31/07/2024 17:06:15,966	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
31/07/2024 17:06:15,968	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 17:06:15,972	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 17:06:15,976	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:06:15,981	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 17:06:15,985	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:06:15,985	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:06:15,993	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:06:16,011	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:06:16,016	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:06:16,016	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:06:16,016	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:06:16,020	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
31/07/2024 17:06:28,486	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:06:28,488	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:06:28,488	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:06:28,488	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:06:28,489	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 17:06:30,992	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:06:30,997	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:06:30,997	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:06:30,997	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:06:31,000	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 17:06:32,964	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 17:06:32,968	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 17:06:32,972	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:06:32,972	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:06:32,972	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:06:39,680	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
31/07/2024 17:06:39,682	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
31/07/2024 17:06:39,700	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
31/07/2024 17:06:39,702	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
31/07/2024 17:06:39,762	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:06:39,767	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:06:39,767	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:06:39,767	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:06:39,771	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
31/07/2024 17:06:58,932	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:06:58,937	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:06:58,937	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:06:58,937	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:06:58,940	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 17:07:00,322	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
31/07/2024 17:07:06,245	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
31/07/2024 17:07:07,458	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 17:07:07,499	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 17:07:07,499	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
31/07/2024 17:07:07,501	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
31/07/2024 17:07:07,524	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 17:07:07,527	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:07:07,529	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:07:07,529	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:07:07,529	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:07:07,657	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
31/07/2024 17:07:07,687	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
31/07/2024 17:07:07,691	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
31/07/2024 17:07:07,693	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
31/07/2024 17:07:07,695	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
31/07/2024 17:07:07,703	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 17:07:07,704	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:07:07,706	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 17:07:07,714	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:07:07,714	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:07:07,724	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:07:07,742	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:07:07,749	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 17:07:07,749	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:07:07,749	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:07:07,755	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
31/07/2024 17:07:24,876	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
31/07/2024 17:07:24,876	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	operador
31/07/2024 17:07:24,876	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 17:07:24,876	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	operador
31/07/2024 17:07:24,876	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	operador
31/07/2024 17:07:24,876	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 17:07:24,876	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
31/07/2024 17:07:24,876	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
31/07/2024 17:07:24,876	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	operador
31/07/2024 17:07:24,876	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 17:07:24,877	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	operador
31/07/2024 17:07:24,877	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	operador
31/07/2024 17:07:24,877	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
31/07/2024 17:07:24,877	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	operador
31/07/2024 17:07:27,141	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 17:07:53,741	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:07:53,746	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:07:53,746	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 17:07:53,746	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:07:53,750	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 17:08:39,917	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:08:39,918	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 17:08:39,922	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:08:39,922	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:08:39,922	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:08:45,829	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:08:45,830	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 17:08:45,838	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:08:45,838	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:08:45,838	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:08:51,932	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 17:08:52,924	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
31/07/2024 17:08:52,924	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
31/07/2024 17:08:52,928	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 17:08:52,950	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 17:08:52,954	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 17:08:52,956	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
31/07/2024 17:08:52,958	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
31/07/2024 17:08:53,000	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:08:53,006	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 17:08:53,006	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:08:53,006	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:08:53,011	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 17:09:06,750	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
31/07/2024 17:09:06,755	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:09:06,755	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:09:06,755	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:09:06,761	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 17:09:13,276	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
31/07/2024 17:10:52,114	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
31/07/2024 17:10:52,116	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
31/07/2024 17:10:52,120	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
31/07/2024 17:10:52,148	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:10:52,149	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 17:10:52,157	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:10:52,157	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:10:52,157	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:10:52,274	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
31/07/2024 17:10:52,298	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
31/07/2024 17:10:52,298	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
31/07/2024 17:10:52,298	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
31/07/2024 17:10:52,298	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 17:10:52,298	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
31/07/2024 17:10:52,298	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
31/07/2024 17:10:52,300	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
31/07/2024 17:10:52,300	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
31/07/2024 17:10:52,303	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 17:10:52,324	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 17:10:52,329	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:10:52,334	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:10:52,334	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:10:52,342	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:10:52,353	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:10:52,358	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:10:52,358	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:10:52,358	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:10:52,363	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 17:13:06,959	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
31/07/2024 17:13:09,159	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
31/07/2024 17:14:01,853	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
31/07/2024 17:14:46,554	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:14:46,554	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 17:14:46,558	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 17:14:46,558	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 17:14:46,562	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:14:46,562	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:14:46,562	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:14:46,562	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:14:46,562	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:14:46,562	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:14:46,562	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:14:46,562	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:14:46,562	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:14:46,562	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:14:46,562	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:14:46,562	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:14:48,780	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:14:48,785	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:14:48,785	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:14:48,785	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:14:48,790	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
31/07/2024 17:14:52,652	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 17:14:53,642	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 17:14:53,647	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
31/07/2024 17:14:53,648	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 17:14:53,668	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 17:14:53,668	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
31/07/2024 17:14:53,676	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
31/07/2024 17:14:53,676	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 17:14:53,676	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
31/07/2024 17:14:53,676	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
31/07/2024 17:14:53,679	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
31/07/2024 17:14:53,679	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
31/07/2024 17:14:53,720	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:14:53,720	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:14:53,726	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:14:53,726	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:14:53,726	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:14:53,726	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:14:53,726	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:14:53,726	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:14:53,726	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:14:53,726	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 17:14:53,726	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:14:53,726	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:14:53,726	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:14:53,726	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:14:53,730	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 17:14:53,730	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
31/07/2024 17:15:13,171	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	11B1 - Superado KA²	IN_11B1_SUPERADO_KA2	
31/07/2024 17:15:13,176	SE-MAF.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 17:15:41,440	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:15:41,440	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
31/07/2024 17:15:41,443	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 17:15:41,443	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
31/07/2024 17:15:41,447	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:15:41,447	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:15:41,447	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:15:41,447	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
31/07/2024 17:15:41,447	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:15:41,447	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:15:41,447	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:15:41,447	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:15:41,447	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
31/07/2024 17:15:41,447	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 17:15:54,266	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 17:16:07,880	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Superado KA²	IN_11B1_SUPERADO_KA2	
31/07/2024 17:16:07,880	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Superado KA²	IN_11B1_SUPERADO_KA2	
31/07/2024 17:16:07,885	SE-MAF.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 17:16:47,959	SE-MAF.02P1	Falha	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
31/07/2024 17:16:47,959	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
31/07/2024 17:16:47,959	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
31/07/2024 17:16:47,959	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
31/07/2024 17:16:47,959	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
31/07/2024 17:16:47,959	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
31/07/2024 17:16:47,959	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
31/07/2024 17:16:47,959	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
31/07/2024 17:16:47,959	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
31/07/2024 17:16:47,959	SE-MAF.02P1	Falha	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
31/07/2024 17:16:47,986	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 17:16:47,986	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
31/07/2024 17:17:45,056	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
31/07/2024 17:17:45,056	SE-MAF.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
31/07/2024 17:17:45,056	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
31/07/2024 17:17:45,056	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
31/07/2024 17:17:45,056	SE-MAF.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
31/07/2024 17:17:45,056	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
31/07/2024 17:17:45,056	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
31/07/2024 17:17:45,056	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
31/07/2024 17:17:45,056	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
31/07/2024 17:17:45,056	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
31/07/2024 17:17:45,056	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
31/07/2024 17:17:45,056	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
31/07/2024 17:17:45,056	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
31/07/2024 17:17:45,056	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
31/07/2024 17:17:45,056	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
31/07/2024 17:17:45,056	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
31/07/2024 17:17:45,056	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
31/07/2024 17:17:45,056	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
31/07/2024 17:17:45,056	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
31/07/2024 17:17:45,056	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
31/07/2024 17:17:45,056	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
31/07/2024 17:17:45,056	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
01/08/2024 07:06:02,565	SE-MAF.01M4.11M4	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 07:06:02,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 07:06:02,565	SE-MAF.01M4.31M4-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 07:06:02,565	SE-MAF.01M1.11M1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 07:06:02,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 07:06:02,565	SE-MAF.01M1.31M1-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 07:06:02,565	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 07:06:02,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 07:06:02,565	SE-MAF.01M1.31M1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 07:06:02,565	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 07:06:02,565	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/08/2024 07:06:02,565	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 07:06:02,565	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 07:06:02,565	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 07:06:02,565	SE-MAF.01M1.31M1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 07:06:02,565	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 07:06:02,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 07:06:02,565	SE-MAF.01M4.31M4-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 07:06:02,565	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 07:06:02,565	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 07:06:02,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 07:06:02,565	SE-MAF.01M4.31M4-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 07:06:02,582	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 07:06:02,582	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 07:06:02,582	SE-MAF.01T3.31T3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 07:06:02,582	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/08/2024 07:06:02,582	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 07:06:02,582	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 07:06:02,582	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 07:06:02,582	SE-MAF.01T3.31T3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 07:06:02,582	SE-MAF.01T3.31T3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 07:06:02,582	SE-MAF.01T3.31T3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 07:06:03,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 07:06:03,565	SE-MAF.01M3.31M3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 07:06:03,565	SE-MAF.01M3.11M3	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 07:06:03,565	SE-MAF.USA.TSA	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 07:06:03,565	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 07:06:03,565	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 07:06:03,565	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 07:06:03,565	SE-MAF.USA.TSA	Desbloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
01/08/2024 07:06:03,565	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/08/2024 07:06:03,565	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 07:06:03,565	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 07:06:03,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 07:06:03,565	SE-MAF.01M3.31M3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 07:06:03,565	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/08/2024 07:06:03,565	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 07:06:03,565	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 07:06:03,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 07:06:03,565	SE-MAF.01M3.31M3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 07:06:03,565	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01M5.31M5-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01M5.31M5-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01M2.31M2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01M2.31M2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01M5.11M5	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01M5.31M5-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01M2.11M2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01M2.31M2-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 07:06:04,565	SE-MAF.01M2.31M2-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 07:06:06,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 07:06:06,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/08/2024 07:06:06,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 07:06:06,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 07:06:07,586	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 07:06:07,586	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 07:06:11,565	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 07:06:11,565	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 07:06:11,565	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 07:06:11,565	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 07:06:11,565	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 07:06:11,565	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 07:06:11,565	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 07:06:12,586	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 07:06:12,586	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 07:06:12,586	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 07:06:28,667	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 07:06:39,604	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 07:06:39,609	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 07:06:46,924	SE-MAF.01T3.41T3	Fechada	Estado da Chave	Pos	operador
01/08/2024 07:21:43,188	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
01/08/2024 07:21:43,188	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
01/08/2024 07:21:43,188	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
01/08/2024 07:21:43,188	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
01/08/2024 07:21:43,188	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
01/08/2024 07:21:43,188	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
01/08/2024 07:21:43,188	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
01/08/2024 07:21:43,188	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
01/08/2024 07:21:43,188	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
01/08/2024 07:21:43,188	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
01/08/2024 07:21:43,188	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
01/08/2024 07:21:43,188	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
01/08/2024 07:21:43,188	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
01/08/2024 07:21:43,188	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
01/08/2024 07:21:43,188	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
01/08/2024 07:21:43,188	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
01/08/2024 07:23:43,659	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 07:23:43,659	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
01/08/2024 07:23:43,659	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 07:23:43,660	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 07:23:43,660	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 07:23:43,684	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 07:23:43,684	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 07:23:43,684	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 07:23:43,684	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 07:23:43,684	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 07:23:43,684	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 07:38:58,092	SE-MAF.02P1	Falha	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
01/08/2024 07:40:10,315	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
01/08/2024 07:40:10,315	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
01/08/2024 07:40:10,315	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
01/08/2024 07:40:10,521	SE-MAF.02V9.12V9	Atuado	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
01/08/2024 07:40:10,521	SE-MAF.02V9.12V9	Atuado	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
01/08/2024 07:40:10,521	SE-MAF.02V9.12V9	Atuado	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
01/08/2024 07:40:10,533	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 07:40:10,533	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 07:40:10,533	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 07:41:42,003	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
01/08/2024 07:41:42,003	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 07:41:42,003	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
01/08/2024 07:48:36,173	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
01/08/2024 07:48:58,192	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 07:48:58,192	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
01/08/2024 07:48:58,192	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 07:48:58,192	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 07:48:58,192	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
01/08/2024 07:48:58,192	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
01/08/2024 07:48:58,192	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
01/08/2024 07:48:58,192	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
01/08/2024 07:48:58,413	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
01/08/2024 07:48:58,413	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
01/08/2024 07:48:58,413	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
01/08/2024 07:48:58,413	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
01/08/2024 07:48:58,413	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
01/08/2024 07:48:59,643	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
01/08/2024 07:48:59,643	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
01/08/2024 07:48:59,643	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
01/08/2024 07:48:59,643	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
01/08/2024 07:48:59,643	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	
01/08/2024 08:10:20,709	SE-MAF.01M2.11M2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 08:10:20,710	SE-MAF.01M1.11M1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 08:10:20,714	SE-MAF.01M4.11M4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 08:10:20,716	SE-MAF.01M3.11M3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 08:10:20,716	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:10:20,716	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:10:20,716	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:10:20,716	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:10:20,717	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:10:20,717	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:10:20,717	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:10:20,717	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:10:20,718	SE-MAF.01M5.11M5	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 08:10:20,719	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:10:20,719	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:10:20,719	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:10:20,719	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:10:20,722	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:10:20,722	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:10:20,722	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:10:20,722	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:10:20,723	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 08:10:20,723	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:10:20,723	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:10:20,723	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:10:25,707	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,707	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,707	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,707	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,707	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,707	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,707	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,707	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,707	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,707	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,707	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,707	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,707	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,707	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,707	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,707	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:10:25,707	SE-MAF.01M1.31M1-4		Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,707	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 08:10:25,707	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:10:25,707	SE-MAF.01M1.31M1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:10:25,707	SE-MAF.01M2.31M2-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:10:25,707	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,713	SE-MAF.01M4.31M4-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:10:25,713	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:10:25,713	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,713	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,713	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,713	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,713	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,713	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,713	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,713	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,713	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,719	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,719	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,719	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
01/08/2024 08:10:25,719	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,719	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,719	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 08:10:25,719	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,719	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,719	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,719	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,719	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:10:25,719	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,719	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,719	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,719	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,719	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:10:25,719	SE-MAF.01M5.31M5-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:10:25,719	SE-MAF.01T3.31T3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:10:25,719	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:10:25,719	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,719	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:10:25,722	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:10:25,722	SE-MAF.01M3.31M3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:10:25,722	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,722	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,722	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,722	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 08:10:25,722	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,722	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,722	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,722	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:10:25,722	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M2.31M2-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M3.31M3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Superado KA²	IN_11B1_SUPERADO_KA2	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01T3.31T3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M2.11M2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M5.31M5-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M4.11M4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M5.11M5	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M1.31M1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M3.11M3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M1.11M1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01M4.31M4-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01B1.11B1		Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/08/2024 08:18:07,729	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	operador
01/08/2024 08:25:57,143	SE-MAF.01T3.41T3	COS	Enviado comando N2 do 41T3	N2N3	operador
01/08/2024 08:26:32,539	SE-MAF.01T3.31T3-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31T3-4	Pos	operador
01/08/2024 08:26:40,363	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31T3-4	Pos	operador
01/08/2024 08:26:48,260	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31T3-4	Pos	operador
01/08/2024 08:27:37,668	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:27:37,668	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 08:27:37,668	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:27:37,668	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 08:28:05,705	SE-MAF.01T3.41T3	Aberta	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:28:05,705	SE-MAF.01T3.41T3	Aberta	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:28:18,105	SE-MAF.01T3.31T3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:28:18,105	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 08:28:18,105	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:28:18,105	SE-MAF.01T3.31T3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:28:18,105	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 08:28:18,105	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:28:18,105	SE-MAF.01T3.31T3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:28:18,105	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:28:35,875	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	
01/08/2024 08:28:35,875	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	
01/08/2024 08:28:35,875	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	
01/08/2024 08:28:35,895	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	
01/08/2024 08:28:35,895	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	
01/08/2024 08:28:35,895	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	
01/08/2024 08:29:06,650	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 08:29:06,650	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:29:06,650	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 08:29:06,650	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:29:06,650	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 08:29:06,650	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:38:58,667	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31T3-4	Pos	operador
01/08/2024 08:40:16,761	SE-MAF.01T3.41T3	Fechada	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:40:16,761	SE-MAF.01T3.41T3	Fechada	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:40:16,761	SE-MAF.01T3.41T3	Fechada	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:44:20,359	SE-MAF.01T3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	operador
01/08/2024 08:44:20,359	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 08:44:20,359	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/08/2024 08:44:20,359	SE-MAF.01T3.41T3	Fechada	Estado da Chave	Pos	operador
01/08/2024 08:44:20,359	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	operador
01/08/2024 08:44:46,303	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31T3-4	Pos	operador
01/08/2024 08:45:00,492	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31T3-4	Pos	operador
01/08/2024 08:45:44,654	SE-MAF.01T3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:45:44,654	SE-MAF.01T3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:45:44,654	SE-MAF.01T3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:45:56,406	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31T3-4	Pos	operador
01/08/2024 08:46:15,044	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:46:15,044	SE-MAF.01T3.41T3	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/08/2024 08:46:15,044	SE-MAF.01T3.41T3	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 08:46:15,044	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:46:15,044	SE-MAF.01T3.41T3	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/08/2024 08:46:15,044	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:46:15,124	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:46:15,124	SE-MAF.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 08:46:15,124	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:46:15,124	SE-MAF.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 08:46:15,124	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:46:15,124	SE-MAF.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 08:46:18,130	SE-MAF.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	operador
01/08/2024 08:46:18,130	SE-MAF.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 08:46:18,130	SE-MAF.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:46:35,560	SE-MAF.01T3.41T3	Aberta	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:46:35,560	SE-MAF.01T3.41T3	Aberta	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:46:35,560	SE-MAF.01T3.41T3	Aberta	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:47:29,687	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/08/2024 08:47:29,687	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:47:29,687	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 08:47:29,687	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:47:29,687	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 08:47:29,687	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:47:30,332	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31T3-4	Pos	operador
01/08/2024 08:47:51,867	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	
01/08/2024 08:47:51,867	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	
01/08/2024 08:47:51,867	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	
01/08/2024 08:47:51,887	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	
01/08/2024 08:47:51,887	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	
01/08/2024 08:47:51,887	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	
01/08/2024 08:49:03,006	SE-MAF.01T3.31T3-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31T3-4	Pos	operador
01/08/2024 08:49:25,791	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	
01/08/2024 08:49:25,791	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	
01/08/2024 08:49:25,791	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	
01/08/2024 08:49:25,812	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 08:49:25,812	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	
01/08/2024 08:49:25,812	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	
01/08/2024 08:49:33,311	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 08:49:33,311	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:49:33,311	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 08:49:33,311	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:49:33,311	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 08:49:33,311	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:50:11,041	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:50:11,041	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 08:50:11,041	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:50:11,041	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:50:11,041	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 08:50:11,041	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:50:11,041	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:50:11,041	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 08:50:11,041	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:50:25,199	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31T3-4	Pos	operador
01/08/2024 08:50:30,824	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 08:50:30,824	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 08:50:30,824	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 08:50:30,824	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:50:30,824	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 08:50:30,824	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:50:41,882	SE-MAF.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	operador
01/08/2024 08:50:41,882	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/08/2024 08:50:41,882	SE-MAF.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/08/2024 08:50:41,883	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/08/2024 08:50:41,883	SE-MAF.01T3.41T3	Aberta	Estado da Chave	Pos	operador
01/08/2024 08:50:41,883	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	operador
01/08/2024 08:50:48,504	SE-MAF.01T3.31T3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:50:48,504	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 08:50:48,504	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:50:48,504	SE-MAF.01T3.31T3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:50:48,504	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 08:50:48,504	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:50:48,504	SE-MAF.01T3.31T3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:50:48,504	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 08:50:48,504	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:51:42,100	SE-MAF.01T3.31T3-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31T3-4	Pos	operador
01/08/2024 08:51:43,266	SE-MAF.01T3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:51:43,266	SE-MAF.01T3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:51:43,266	SE-MAF.01T3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:51:49,964	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31T3-4	Pos	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 08:52:10,706	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:52:10,706	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:52:10,706	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 08:52:10,706	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:52:10,706	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:52:10,706	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 08:52:10,706	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:52:10,706	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:52:10,706	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 08:52:20,747	SE-MAF.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:52:20,747	SE-MAF.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:52:20,747	SE-MAF.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:53:06,583	SE-MAF.01T3.41T3	Fechada	Estado da Chave	Pos	operador
01/08/2024 08:53:06,583	SE-MAF.01T3.41T3	Fechada	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:53:06,583	SE-MAF.01T3.41T3	Fechada	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:53:14,754	SE-MAF.01T3.41T3	Aberta	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:53:14,754	SE-MAF.01T3.41T3	Aberta	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:53:14,754	SE-MAF.01T3.41T3	Aberta	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:53:14,754	SE-MAF.01T3.41T3	Aberta	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:53:14,754	SE-MAF.01T3.41T3	Aberta	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:53:14,754	SE-MAF.01T3.41T3	Aberta	Estado da Chave	Pos	
01/08/2024 08:53:27,591	SE-MAF.01T3.31T3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:53:27,591	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 08:53:27,591	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 08:53:27,591	SE-MAF.01T3.31T3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:53:27,591	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 08:53:27,591	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:53:27,591	SE-MAF.01T3.31T3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:53:27,591	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 08:53:27,591	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:53:30,808	SE-MAF.01T3.41T3	SE	Enviado comando N3 do 41T3	N2N3	operador
01/08/2024 08:53:34,846	SE-MAF.01T3.41T3	COS	Enviado comando N2 do 41T3	N2N3	operador
01/08/2024 08:53:35,461	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:53:35,461	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 08:53:35,461	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:53:35,461	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:53:35,461	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 08:53:35,461	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:53:35,461	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:53:35,461	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 08:53:35,461	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:53:46,231	SE-MAF.01T3.31T3-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:53:46,231	SE-MAF.01T3.31T3-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:53:46,231	SE-MAF.01T3.31T3-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:53:55,891	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:53:55,891	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:53:55,891	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 08:54:06,011	SE-MAF.01T3.31T3-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:54:06,011	SE-MAF.01T3.31T3-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:54:06,011	SE-MAF.01T3.31T3-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:54:33,840	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:54:33,840	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:54:33,840	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:54:41,640	SE-MAF.01T3.31T3-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:54:41,640	SE-MAF.01T3.31T3-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:54:41,640	SE-MAF.01T3.31T3-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:54:42,280	SE-MAF.01T3.41T3	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela2	Tabela2	operador
01/08/2024 08:55:11,270	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/08/2024 08:55:11,270	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 08:55:11,270	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:55:11,270	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 08:55:11,270	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:55:11,270	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 08:55:15,300	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:55:15,300	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 08:55:15,300	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:55:15,300	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 08:55:15,300	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 08:55:15,300	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:55:15,300	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 08:55:15,300	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 08:55:15,300	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 08:55:18,860	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 08:55:18,860	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:55:18,860	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 08:55:18,860	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:55:18,860	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 08:55:18,860	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:55:21,220	SE-MAF.01T3.41T3	Ativar	Enviado comando Ativar do Tabela1	Tabela1	operador
01/08/2024 08:55:27,275	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:55:27,275	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 08:55:27,275	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 08:55:27,275	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 08:55:27,275	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 08:55:27,275	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:55:27,275	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:55:27,275	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 08:55:27,275	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:55:27,275	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 08:56:22,755	SE-MAF.01T3.41T3	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 08:56:22,755	SE-MAF.01T3.41T3	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 08:56:22,755	SE-MAF.01T3.41T3	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
01/08/2024 08:56:22,755	SE-MAF.01T3.41T3	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 08:56:22,755	SE-MAF.01T3.41T3	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/08/2024 08:56:22,755	SE-MAF.01T3.41T3	Ativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
01/08/2024 08:56:22,766	SE-MAF.01T3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:56:22,766	SE-MAF.01T3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:56:22,766	SE-MAF.01T3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:56:56,974	SE-MAF.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:56:56,974	SE-MAF.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:56:56,974	SE-MAF.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:57:01,693	SE-MAF.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 08:57:01,693	SE-MAF.01T3.41T3	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
01/08/2024 08:57:01,693	SE-MAF.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 08:57:01,693	SE-MAF.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 08:57:01,693	SE-MAF.01T3.41T3	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
01/08/2024 08:57:01,693	SE-MAF.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 08:57:01,693	SE-MAF.01T3.41T3	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
01/08/2024 08:57:01,693	SE-MAF.01T3.41T3	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
01/08/2024 08:57:01,693	SE-MAF.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 08:57:01,693	SE-MAF.01T3.41T3	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	
01/08/2024 08:57:01,703	SE-MAF.01T3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:57:01,703	SE-MAF.01T3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:57:01,703	SE-MAF.01T3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:57:10,608	SE-MAF.01T3.31T3-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31T3-4	Pos	operador
01/08/2024 08:57:18,869	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31T3-4	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 08:57:34,128	SE-MAF.01T3.31T3-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31T3-4	Pos	operador
01/08/2024 08:57:39,400	SE-MAF.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:57:39,400	SE-MAF.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:57:39,400	SE-MAF.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:58:06,266	SE-MAF.01T3.31T3-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31T3-4	Pos	operador
01/08/2024 08:58:15,190	SE-MAF.01T3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:58:15,190	SE-MAF.01T3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:58:15,190	SE-MAF.01T3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:58:19,200	SE-MAF.01T3	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SS_41T3_SUP_VCC_120V	
01/08/2024 08:58:19,200	SE-MAF.01T3	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SS_41T3_SUP_VCC_120V	
01/08/2024 08:58:19,200	SE-MAF.01T3	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SS_41T3_SUP_VCC_120V	
01/08/2024 08:58:25,578	SE-MAF.01T3.31T3-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31T3-4	Pos	operador
01/08/2024 08:58:31,348	SE-MAF.01T3	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SS_41T3_SUP_VCC_120V	
01/08/2024 08:58:31,348	SE-MAF.01T3	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SS_41T3_SUP_VCC_120V	
01/08/2024 08:58:31,348	SE-MAF.01T3	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SS_41T3_SUP_VCC_120V	
01/08/2024 08:58:31,348	SE-MAF.01T3	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SS_41T3_SUP_VCC_120V	
01/08/2024 08:58:31,348	SE-MAF.01T3	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SS_41T3_SUP_VCC_120V	
01/08/2024 08:58:37,598	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31T3-4	Pos	operador
01/08/2024 08:58:40,398	SE-MAF.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:58:40,398	SE-MAF.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:58:40,398	SE-MAF.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:58:40,398	SE-MAF.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 08:58:40,398	SE-MAF.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 08:58:46,918	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:58:46,918	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:58:46,918	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:58:46,918	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:58:46,918	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:58:46,918	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:58:56,098	SE-MAF.01T3.31T3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:58:56,098	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 08:58:56,098	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:58:56,098	SE-MAF.01T3.31T3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:58:56,098	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 08:58:56,098	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:58:56,098	SE-MAF.01T3.31T3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:58:56,098	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 08:58:56,098	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:59:04,358	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:59:04,358	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 08:59:04,358	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:59:04,358	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 08:59:04,358	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 08:59:04,358	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:59:04,358	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 08:59:04,358	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 08:59:04,358	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 08:59:29,565	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	31T3-4 - Falha Cmd Abertura	SS_41T3_SEC_4_FALHA_AB	
01/08/2024 08:59:29,565	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	31T3-4 - Falha Cmd Abertura	SS_41T3_SEC_4_FALHA_AB	
01/08/2024 08:59:29,565	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	31T3-4 - Falha Cmd Abertura	SS_41T3_SEC_4_FALHA_AB	
01/08/2024 08:59:29,585	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Abertura	SS_41T3_SEC_4_FALHA_AB	
01/08/2024 08:59:29,585	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Abertura	SS_41T3_SEC_4_FALHA_AB	
01/08/2024 08:59:29,585	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Abertura	SS_41T3_SEC_4_FALHA_AB	
01/08/2024 09:00:01,705	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	31T3-4 - Falha Cmd Abertura	SS_41T3_SEC_4_FALHA_AB	
01/08/2024 09:00:01,705	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	31T3-4 - Falha Cmd Abertura	SS_41T3_SEC_4_FALHA_AB	
01/08/2024 09:00:01,705	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	31T3-4 - Falha Cmd Abertura	SS_41T3_SEC_4_FALHA_AB	
01/08/2024 09:00:01,725	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Abertura	SS_41T3_SEC_4_FALHA_AB	
01/08/2024 09:00:01,725	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Abertura	SS_41T3_SEC_4_FALHA_AB	
01/08/2024 09:00:01,725	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Abertura	SS_41T3_SEC_4_FALHA_AB	
01/08/2024 09:00:01,725	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Abertura	SS_41T3_SEC_4_FALHA_AB	
01/08/2024 09:00:01,725	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Abertura	SS_41T3_SEC_4_FALHA_AB	
01/08/2024 09:00:11,075	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:00:11,075	SE-MAF.01T3.31T3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 09:00:11,075	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:00:11,075	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:00:11,075	SE-MAF.01T3.31T3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 09:00:11,075	SE-MAF.01T3.31T3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:00:11,075	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:00:11,075	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:00:11,075	SE-MAF.01T3.31T3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 09:00:11,075	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:00:11,075	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:00:11,075	SE-MAF.01T3.31T3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 09:00:11,075	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:00:11,075	SE-MAF.01T3.31T3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 09:00:11,075	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:00:11,075	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:00:11,075	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:00:11,075	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:00:33,032	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	
01/08/2024 09:00:33,032	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	
01/08/2024 09:00:33,032	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	
01/08/2024 09:00:33,052	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	
01/08/2024 09:00:33,052	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	
01/08/2024 09:00:33,052	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	
01/08/2024 09:00:33,052	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	
01/08/2024 09:00:33,052	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	
01/08/2024 09:01:18,494	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	ED1-3 31T3-4-F.Vcc Motor	SS_41T3_ED_FVCC_MOT	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:01:18,494	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	ED1-3 31T3-4-F.Vcc Motor	SS_41T3_ED_FVCC_MOT	
01/08/2024 09:01:18,494	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	ED1-3 31T3-4-F.Vcc Motor	SS_41T3_ED_FVCC_MOT	
01/08/2024 09:01:21,030	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	ED1-3 31T3-4-F.Vcc Motor	SS_41T3_ED_FVCC_MOT	
01/08/2024 09:01:21,030	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	ED1-3 31T3-4-F.Vcc Motor	SS_41T3_ED_FVCC_MOT	
01/08/2024 09:01:21,030	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	ED1-3 31T3-4-F.Vcc Motor	SS_41T3_ED_FVCC_MOT	
01/08/2024 09:01:21,030	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	ED1-3 31T3-4-F.Vcc Motor	SS_41T3_ED_FVCC_MOT	
01/08/2024 09:01:21,030	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	ED1-3 31T3-4-F.Vcc Motor	SS_41T3_ED_FVCC_MOT	
01/08/2024 09:01:21,030	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	ED1-3 31T3-4-F.Vcc Motor	SS_41T3_ED_FVCC_MOT	
01/08/2024 09:01:23,142	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	ED1-4 31T3-4-F.Vcc Cmd	SS_41T3_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 09:01:23,142	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	ED1-4 31T3-4-F.Vcc Cmd	SS_41T3_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 09:01:23,142	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	ED1-4 31T3-4-F.Vcc Cmd	SS_41T3_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 09:01:25,889	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	ED1-4 31T3-4-F.Vcc Cmd	SS_41T3_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 09:01:25,889	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	ED1-4 31T3-4-F.Vcc Cmd	SS_41T3_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 09:01:25,889	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	ED1-4 31T3-4-F.Vcc Cmd	SS_41T3_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 09:01:25,889	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	ED1-4 31T3-4-F.Vcc Cmd	SS_41T3_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 09:01:25,889	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	ED1-4 31T3-4-F.Vcc Cmd	SS_41T3_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 09:01:27,632	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	ED1-6 31T3-4-Manivela Ins.	SS_41T3_ED_SEC_4_MANIVELA	
01/08/2024 09:01:27,632	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	ED1-6 31T3-4-Manivela Ins.	SS_41T3_ED_SEC_4_MANIVELA	
01/08/2024 09:01:27,632	SE-MAF.01T3.31T3-4	Alarme	ED1-6 31T3-4-Manivela Ins.	SS_41T3_ED_SEC_4_MANIVELA	
01/08/2024 09:01:30,067	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	ED1-6 31T3-4-Manivela Ins.	SS_41T3_ED_SEC_4_MANIVELA	
01/08/2024 09:01:30,067	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	ED1-6 31T3-4-Manivela Ins.	SS_41T3_ED_SEC_4_MANIVELA	
01/08/2024 09:01:30,067	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	ED1-6 31T3-4-Manivela Ins.	SS_41T3_ED_SEC_4_MANIVELA	
01/08/2024 09:01:30,067	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	ED1-6 31T3-4-Manivela Ins.	SS_41T3_ED_SEC_4_MANIVELA	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:01:30,067	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	ED1-6 31T3-4-Manivela Ins.	SS_41T3_ED_SEC_4_MANIVELA	
01/08/2024 09:02:13,284	SE-MAF.01T3.41T3	Atuado	ED3-8 41T3-SF6 2o Estagio	SS_41T3_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 09:02:13,284	SE-MAF.01T3.41T3	Atuado	ED3-8 41T3-SF6 2o Estagio	SS_41T3_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 09:02:13,284	SE-MAF.01T3.41T3	Atuado	ED3-8 41T3-SF6 2o Estagio	SS_41T3_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 09:02:15,788	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED3-8 41T3-SF6 2o Estagio	SS_41T3_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 09:02:15,788	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED3-8 41T3-SF6 2o Estagio	SS_41T3_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 09:02:15,788	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED3-8 41T3-SF6 2o Estagio	SS_41T3_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 09:02:15,788	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED3-8 41T3-SF6 2o Estagio	SS_41T3_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 09:02:15,788	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED3-8 41T3-SF6 2o Estagio	SS_41T3_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 09:02:20,402	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	ED4-2 41T3-F.Vcc Bob 1	SS_41T3_ED_FVCC_BOB1	
01/08/2024 09:02:20,402	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	ED4-2 41T3-F.Vcc Bob 1	SS_41T3_ED_FVCC_BOB1	
01/08/2024 09:02:20,402	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	ED4-2 41T3-F.Vcc Bob 1	SS_41T3_ED_FVCC_BOB1	
01/08/2024 09:02:23,250	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED4-2 41T3-F.Vcc Bob 1	SS_41T3_ED_FVCC_BOB1	
01/08/2024 09:02:23,250	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED4-2 41T3-F.Vcc Bob 1	SS_41T3_ED_FVCC_BOB1	
01/08/2024 09:02:23,250	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED4-2 41T3-F.Vcc Bob 1	SS_41T3_ED_FVCC_BOB1	
01/08/2024 09:02:23,250	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED4-2 41T3-F.Vcc Bob 1	SS_41T3_ED_FVCC_BOB1	
01/08/2024 09:02:23,250	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED4-2 41T3-F.Vcc Bob 1	SS_41T3_ED_FVCC_BOB1	
01/08/2024 09:02:25,546	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	ED4-4 41T3-F.Vcc Cubiculo	SS_41T3_ED_FVCC_CMD_CUB	
01/08/2024 09:02:25,546	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	ED4-4 41T3-F.Vcc Cubiculo	SS_41T3_ED_FVCC_CMD_CUB	
01/08/2024 09:02:25,546	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	ED4-4 41T3-F.Vcc Cubiculo	SS_41T3_ED_FVCC_CMD_CUB	
01/08/2024 09:02:28,540	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED4-4 41T3-F.Vcc Cubiculo	SS_41T3_ED_FVCC_CMD_CUB	
01/08/2024 09:02:28,540	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED4-4 41T3-F.Vcc Cubiculo	SS_41T3_ED_FVCC_CMD_CUB	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:02:28,540	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED4-4 41T3-F.Vcc Cubiculo	SS_41T3_ED_FVCC_CMD_CUB	
01/08/2024 09:02:28,540	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED4-4 41T3-F.Vcc Cubiculo	SS_41T3_ED_FVCC_CMD_CUB	
01/08/2024 09:02:28,540	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED4-4 41T3-F.Vcc Cubiculo	SS_41T3_ED_FVCC_CMD_CUB	
01/08/2024 09:02:32,213	SE-MAF.01T3	Alarme	ED5-2 41T3-Porta C. Cabos Ab.	SS_41T3_ED_CABOS_PORTA_AB	
01/08/2024 09:02:32,213	SE-MAF.01T3	Alarme	ED5-2 41T3-Porta C. Cabos Ab.	SS_41T3_ED_CABOS_PORTA_AB	
01/08/2024 09:02:32,213	SE-MAF.01T3	Alarme	ED5-2 41T3-Porta C. Cabos Ab.	SS_41T3_ED_CABOS_PORTA_AB	
01/08/2024 09:02:35,598	SE-MAF.01T3	Normal	ED5-2 41T3-Porta C. Cabos Ab.	SS_41T3_ED_CABOS_PORTA_AB	
01/08/2024 09:02:35,598	SE-MAF.01T3	Normal	ED5-2 41T3-Porta C. Cabos Ab.	SS_41T3_ED_CABOS_PORTA_AB	
01/08/2024 09:02:35,598	SE-MAF.01T3	Normal	ED5-2 41T3-Porta C. Cabos Ab.	SS_41T3_ED_CABOS_PORTA_AB	
01/08/2024 09:02:35,598	SE-MAF.01T3	Normal	ED5-2 41T3-Porta C. Cabos Ab.	SS_41T3_ED_CABOS_PORTA_AB	
01/08/2024 09:02:35,598	SE-MAF.01T3	Normal	ED5-2 41T3-Porta C. Cabos Ab.	SS_41T3_ED_CABOS_PORTA_AB	
01/08/2024 09:02:36,711	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	ED5-3 11B1-Falha Interna	SS_41T3_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
01/08/2024 09:02:36,711	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	ED5-3 11B1-Falha Interna	SS_41T3_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
01/08/2024 09:02:36,711	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	ED5-3 11B1-Falha Interna	SS_41T3_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
01/08/2024 09:02:40,954	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED5-3 11B1-Falha Interna	SS_41T3_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
01/08/2024 09:02:40,954	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED5-3 11B1-Falha Interna	SS_41T3_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
01/08/2024 09:02:40,954	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED5-3 11B1-Falha Interna	SS_41T3_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
01/08/2024 09:02:40,954	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED5-3 11B1-Falha Interna	SS_41T3_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
01/08/2024 09:02:40,954	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED5-3 11B1-Falha Interna	SS_41T3_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
01/08/2024 09:02:40,954	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED5-3 11B1-Falha Interna	SS_41T3_ED_IED_ADJ_DEFEITO	
01/08/2024 09:03:25,122	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	ED6-11 01B1-MDJ TP Ger. Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_BARRA_AB	
01/08/2024 09:03:25,122	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	ED6-11 01B1-MDJ TP Ger. Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_BARRA_AB	
01/08/2024 09:03:25,122	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	ED6-11 01B1-MDJ TP Ger. Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_BARRA_AB	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:03:27,155	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED6-11 01B1-MDJ TP Ger. Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_BARRA_AB	
01/08/2024 09:03:27,155	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED6-11 01B1-MDJ TP Ger. Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_BARRA_AB	
01/08/2024 09:03:27,155	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED6-11 01B1-MDJ TP Ger. Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_BARRA_AB	
01/08/2024 09:03:27,155	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED6-11 01B1-MDJ TP Ger. Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_BARRA_AB	
01/08/2024 09:03:27,155	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED6-11 01B1-MDJ TP Ger. Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_BARRA_AB	
01/08/2024 09:03:29,334	SE-MAF.01T3	Alarme	ED6-14 41T3-Porta Cub. Ab.	SS_41T3_ED_CUB_PORTA_AB	
01/08/2024 09:03:29,334	SE-MAF.01T3	Alarme	ED6-14 41T3-Porta Cub. Ab.	SS_41T3_ED_CUB_PORTA_AB	
01/08/2024 09:03:29,334	SE-MAF.01T3	Alarme	ED6-14 41T3-Porta Cub. Ab.	SS_41T3_ED_CUB_PORTA_AB	
01/08/2024 09:03:31,403	SE-MAF.01T3	Normal	ED6-14 41T3-Porta Cub. Ab.	SS_41T3_ED_CUB_PORTA_AB	
01/08/2024 09:03:31,403	SE-MAF.01T3	Normal	ED6-14 41T3-Porta Cub. Ab.	SS_41T3_ED_CUB_PORTA_AB	
01/08/2024 09:03:31,403	SE-MAF.01T3	Normal	ED6-14 41T3-Porta Cub. Ab.	SS_41T3_ED_CUB_PORTA_AB	
01/08/2024 09:03:31,403	SE-MAF.01T3	Normal	ED6-14 41T3-Porta Cub. Ab.	SS_41T3_ED_CUB_PORTA_AB	
01/08/2024 09:03:31,403	SE-MAF.01T3	Normal	ED6-14 41T3-Porta Cub. Ab.	SS_41T3_ED_CUB_PORTA_AB	
01/08/2024 09:03:33,329	SE-MAF.01T3	Alarme	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_AB	
01/08/2024 09:03:33,329	SE-MAF.01T3	Alarme	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_AB	
01/08/2024 09:03:33,329	SE-MAF.01T3	Alarme	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_AB	
01/08/2024 09:03:37,035	SE-MAF.01T3	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_AB	
01/08/2024 09:03:37,035	SE-MAF.01T3	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_AB	
01/08/2024 09:03:37,035	SE-MAF.01T3	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_AB	
01/08/2024 09:03:37,035	SE-MAF.01T3	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_AB	
01/08/2024 09:03:37,035	SE-MAF.01T3	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_AB	
01/08/2024 09:03:39,329	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	ED6-16 41T3-Pres. V Saida	SS_41T3_ED_PRES_V_SAIDA	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:03:39,329	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	ED6-16 41T3-Pres. V Saida	SS_41T3_ED_PRES_V_SAIDA	
01/08/2024 09:03:39,329	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	ED6-16 41T3-Pres. V Saida	SS_41T3_ED_PRES_V_SAIDA	
01/08/2024 09:03:41,324	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED6-16 41T3-Pres. V Saida	SS_41T3_ED_PRES_V_SAIDA	
01/08/2024 09:03:41,324	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED6-16 41T3-Pres. V Saida	SS_41T3_ED_PRES_V_SAIDA	
01/08/2024 09:03:41,324	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED6-16 41T3-Pres. V Saida	SS_41T3_ED_PRES_V_SAIDA	
01/08/2024 09:03:41,324	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED6-16 41T3-Pres. V Saida	SS_41T3_ED_PRES_V_SAIDA	
01/08/2024 09:03:41,324	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED6-16 41T3-Pres. V Saida	SS_41T3_ED_PRES_V_SAIDA	
01/08/2024 09:03:41,324	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED6-16 41T3-Pres. V Saida	SS_41T3_ED_PRES_V_SAIDA	
01/08/2024 09:29:17,011	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED5-3 11B1-Falha Interna	SS_41T3_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
01/08/2024 09:29:17,011	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED3-8 41T3-SF6 2o Estagio	SS_41T3_ED_SF6_2EST	operador
01/08/2024 09:29:17,011	SE-MAF.01T3	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_AB	operador
01/08/2024 09:29:17,011	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/08/2024 09:29:17,011	SE-MAF.01T3	Normal	ED5-2 41T3-Porta C. Cabos Ab.	SS_41T3_ED_CABOS_PORTA_AB	operador
01/08/2024 09:29:17,011	SE-MAF.01T3.41T3	Aberta	Estado da Chave	Pos	operador
01/08/2024 09:29:17,011	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	ED1-4 31T3-4-F.Vcc Cmd	SS_41T3_ED_FVCC_CMD	operador
01/08/2024 09:29:17,011	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED4-2 41T3-F.Vcc Bob 1	SS_41T3_ED_FVCC_BOB1	operador
01/08/2024 09:29:17,011	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	operador
01/08/2024 09:29:17,011	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED6-11 01B1-MDJ TP Ger. Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_BARRA_AB	operador
01/08/2024 09:29:17,011	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Abertura	SS_41T3_SEC_4_FALHA_AB	operador
01/08/2024 09:29:17,011	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED4-4 41T3-F.Vcc Cubiculo	SS_41T3_ED_FVCC_CMD_CUB	operador
01/08/2024 09:29:17,011	SE-MAF.01T3.41T3	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
01/08/2024 09:29:17,011	SE-MAF.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	operador
01/08/2024 09:29:17,011	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:29:17,011	SE-MAF.01T3	Normal	ED6-14 41T3-Porta Cub. Ab.	SS_41T3_ED_CUB_PORTA_AB	operador
01/08/2024 09:29:17,011	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	ED1-6 31T3-4-Manivela Ins.	SS_41T3_ED_SEC_4_MANIVELA	operador
01/08/2024 09:29:17,011	SE-MAF.01T3	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SS_41T3_SUP_VCC_120V	operador
01/08/2024 09:29:17,011	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	ED1-3 31T3-4-F.Vcc Motor	SS_41T3_ED_FVCC_MOT	operador
01/08/2024 09:29:17,011	SE-MAF.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/08/2024 09:29:17,011	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED6-16 41T3-Pres. V Saida	SS_41T3_ED_PRES_V_SAIDA	operador
01/08/2024 09:29:17,011	SE-MAF.01T3.41T3	Aberta	Estado da Chave	Pos	operador
01/08/2024 09:29:17,011	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/08/2024 09:29:17,011	SE-MAF.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/08/2024 09:31:15,260	SE-MAF.USA.TSA	COS	Enviado comando N2 do TSA	N2N3	operador
01/08/2024 09:31:47,844	SE-MAF.USA.TSA	Bloquear	Enviado comando Bloquear do AUTCC	AUTCC	operador
01/08/2024 09:31:55,065	SE-MAF.USA.DJR1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor DJR1	Pos	operador
01/08/2024 09:32:01,827	SE-MAF.USA.DJR1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor DJR1	Pos	operador
01/08/2024 09:32:06,914	SE-MAF.USA.DJR1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor DJR1	Pos	operador
01/08/2024 09:32:13,375	SE-MAF.USA.DJR2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor DJR2	Pos	operador
01/08/2024 09:32:18,464	SE-MAF.USA.DJR2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor DJR2	Pos	operador
01/08/2024 09:32:55,671	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 09:32:55,671	SE-MAF.USA.TSA	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 09:32:55,671	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 09:32:55,671	SE-MAF.USA.TSA	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 09:33:28,251	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
01/08/2024 09:33:28,251	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:33:28,251	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
01/08/2024 09:33:28,251	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
01/08/2024 09:33:28,251	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
01/08/2024 09:33:28,261	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:33:28,261	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:33:28,261	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:33:35,514	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:33:35,514	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:33:35,514	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:33:35,521	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:33:35,521	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:33:35,521	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:33:35,521	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:33:35,521	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:33:35,521	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:33:35,521	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:33:42,298	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:33:42,298	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:33:42,298	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:33:42,301	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:33:42,301	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:33:42,301	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:33:42,301	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:33:42,301	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:33:42,301	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:33:42,301	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:33:42,301	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:33:42,301	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:33:47,354	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:33:47,354	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:33:47,354	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:33:47,361	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:33:47,361	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:33:47,361	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:33:47,361	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:33:47,361	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:33:47,361	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:33:47,361	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:33:47,361	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:33:47,361	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:33:53,832	SE-MAF.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:33:53,832	SE-MAF.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:33:53,832	SE-MAF.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/08/2024 09:33:53,841	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:33:53,841	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:33:53,841	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:33:53,841	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:33:53,841	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:33:53,841	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:33:53,851	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:33:53,851	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:33:53,851	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:33:58,900	SE-MAF.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:33:58,900	SE-MAF.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:33:58,900	SE-MAF.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:33:58,909	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:33:58,909	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:33:58,909	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:33:58,909	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:33:58,909	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:33:58,909	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:33:58,919	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:33:58,919	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:33:58,919	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:34:08,363	SE-MAF.USA.TSA	SE	Enviado comando N3 do TSA	N2N3	operador
01/08/2024 09:34:20,603	SE-MAF.USA.TSA	COS	Enviado comando N2 do TSA	N2N3	operador
01/08/2024 09:35:42,265	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
01/08/2024 09:35:43,266	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
01/08/2024 09:35:43,266	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
01/08/2024 09:35:43,266	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
01/08/2024 09:35:48,778	SE-MAF.USA.TSA	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 09:35:48,778	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 09:35:48,778	SE-MAF.USA.TSA	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 09:35:48,778	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 09:35:48,778	SE-MAF.USA.TSA	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 09:35:48,778	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 09:36:01,016	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 09:36:01,016	SE-MAF.USA.TSA	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 09:36:01,016	SE-MAF.USA.TSA	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 09:36:01,016	SE-MAF.USA.TSA	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 09:36:01,016	SE-MAF.USA.TSA	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 09:36:01,016	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 09:36:01,016	SE-MAF.USA.TSA	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 09:36:01,016	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 09:36:01,016	SE-MAF.USA.TSA	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:36:07,786	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 09:36:07,786	SE-MAF.USA.TSA	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 09:36:07,786	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 09:36:07,786	SE-MAF.USA.TSA	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 09:36:07,786	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 09:36:07,786	SE-MAF.USA.TSA	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 09:36:15,236	SE-MAF.USA.TSA	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 09:36:15,236	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 09:36:15,236	SE-MAF.USA.TSA	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 09:36:15,236	SE-MAF.USA.TSA	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 09:36:15,236	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 09:36:15,236	SE-MAF.USA.TSA	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 09:36:15,236	SE-MAF.USA.TSA	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 09:36:15,236	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 09:36:15,236	SE-MAF.USA.TSA	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 09:36:15,236	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 09:36:15,236	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 09:36:15,236	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 09:36:19,265	SE-MAF.USA.DJR1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor DJR1	Pos	operador
01/08/2024 09:36:30,379	SE-MAF.USA.DJR1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor DJR1	Pos	operador
01/08/2024 09:36:38,698	SE-MAF.USA.DJR1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor DJR1	Pos	operador
01/08/2024 09:36:45,444	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:45,444	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:36:45,444	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:46,031	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/08/2024 09:36:46,031	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:46,031	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/08/2024 09:36:46,031	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:46,031	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/08/2024 09:36:46,031	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:46,032	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/08/2024 09:36:46,032	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/08/2024 09:36:46,032	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/08/2024 09:36:46,032	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/08/2024 09:36:46,036	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:46,036	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:46,036	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:46,037	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:46,037	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:46,037	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:46,037	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:46,038	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:46,038	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:46,038	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:50,016	SE-MAF.USA.DJR1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor DJR1	Pos	operador
01/08/2024 09:36:56,074	SE-MAF.USA.DJR2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor DJR2	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:36:56,227	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/08/2024 09:36:56,227	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/08/2024 09:36:56,227	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/08/2024 09:36:56,227	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/08/2024 09:36:56,228	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/08/2024 09:36:56,228	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/08/2024 09:36:56,228	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:56,228	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/08/2024 09:36:56,228	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:56,228	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/08/2024 09:36:56,228	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:56,228	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:56,228	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/08/2024 09:36:56,231	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:56,231	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:56,231	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:56,231	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:56,237	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:56,237	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:56,237	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:56,237	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:56,237	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:56,238	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:36:56,238	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:56,238	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:56,238	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:56,676	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:56,676	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:56,676	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:56,676	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:56,676	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:36:56,676	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
01/08/2024 09:37:02,191	SE-MAF.USA.DJR2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor DJR2	Pos	operador
01/08/2024 09:37:08,846	SE-MAF.USA.DJR2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor DJR2	Pos	operador
01/08/2024 09:37:16,924	SE-MAF.USA	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 09:37:16,924	SE-MAF.USA	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 09:37:16,924	SE-MAF.USA	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 09:37:17,507	SE-MAF.USA.DJR2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor DJR2	Pos	operador
01/08/2024 09:37:20,845	SE-MAF.USA	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SA_USA1_SUP_VCC_120V	
01/08/2024 09:37:20,845	SE-MAF.USA	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SA_USA1_SUP_VCC_120V	
01/08/2024 09:37:20,845	SE-MAF.USA	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SA_USA1_SUP_VCC_120V	
01/08/2024 09:37:35,084	SE-MAF.USA	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SA_USA1_SUP_VCC_120V	
01/08/2024 09:37:35,084	SE-MAF.USA	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SA_USA1_SUP_VCC_120V	
01/08/2024 09:37:35,084	SE-MAF.USA	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SA_USA1_SUP_VCC_120V	
01/08/2024 09:37:35,084	SE-MAF.USA	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SA_USA1_SUP_VCC_120V	
01/08/2024 09:37:35,084	SE-MAF.USA	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SA_USA1_SUP_VCC_120V	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:37:35,084	SE-MAF.USA	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SA_USA1_SUP_VCC_120V	
01/08/2024 09:37:42,604	SE-MAF.USA.DJR1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor DJR1	Pos	operador
01/08/2024 09:37:47,358	SE-MAF.USA.DJR1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor DJR1	Pos	operador
01/08/2024 09:37:51,185	SE-MAF.USA	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 09:37:51,185	SE-MAF.USA	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 09:37:51,185	SE-MAF.USA	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 09:37:51,185	SE-MAF.USA	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 09:37:51,185	SE-MAF.USA	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 09:37:51,185	SE-MAF.USA	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 09:37:56,634	SE-MAF.USA.DJR2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor DJR2	Pos	operador
01/08/2024 09:38:00,703	SE-MAF.USA.DJR1	Alarme	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	
01/08/2024 09:38:00,703	SE-MAF.USA.DJR1	Alarme	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	
01/08/2024 09:38:00,703	SE-MAF.USA.DJR1	Alarme	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	
01/08/2024 09:38:00,722	SE-MAF.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	
01/08/2024 09:38:00,722	SE-MAF.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	
01/08/2024 09:38:00,722	SE-MAF.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	
01/08/2024 09:38:00,722	SE-MAF.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	
01/08/2024 09:38:00,722	SE-MAF.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
				_FE	
01/08/2024 09:38:00,722	SE-MAF.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD _FE	
01/08/2024 09:38:01,131	SE-MAF.USA.DJR2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor DJR2	Pos	operador
01/08/2024 09:38:10,841	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:38:10,841	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:38:10,841	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:38:10,843	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:38:10,843	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:38:10,843	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:38:10,843	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:38:10,843	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:38:10,843	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:38:10,843	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:38:10,843	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:38:10,843	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:38:20,272	SE-MAF.USA.DJR1	Alarme	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD _AB	
01/08/2024 09:38:20,272	SE-MAF.USA.DJR1	Alarme	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD _AB	
01/08/2024 09:38:20,272	SE-MAF.USA.DJR1	Alarme	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD _AB	
01/08/2024 09:38:20,293	SE-MAF.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD _AB	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:38:20,293	SE-MAF.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 09:38:20,293	SE-MAF.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 09:38:20,293	SE-MAF.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 09:38:20,293	SE-MAF.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 09:38:20,293	SE-MAF.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 09:38:30,457	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:38:30,457	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:38:30,457	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:38:30,462	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:38:30,462	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:38:30,462	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:38:30,462	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:38:30,462	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:38:30,462	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:38:30,462	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:38:30,462	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:38:30,462	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:38:37,472	SE-MAF.USA.DJR2	Alarme	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	
01/08/2024 09:38:37,472	SE-MAF.USA.DJR2	Alarme	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:38:37,472	SE-MAF.USA.DJR2	Alarme	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	
01/08/2024 09:38:37,493	SE-MAF.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	
01/08/2024 09:38:37,493	SE-MAF.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	
01/08/2024 09:38:37,493	SE-MAF.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	
01/08/2024 09:38:37,493	SE-MAF.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	
01/08/2024 09:38:37,493	SE-MAF.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	
01/08/2024 09:38:37,493	SE-MAF.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	
01/08/2024 09:38:42,663	SE-MAF.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:38:42,663	SE-MAF.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:38:42,663	SE-MAF.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:38:42,672	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:38:42,672	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:38:42,672	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:38:42,672	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:38:42,672	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:38:42,672	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:38:42,682	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:38:42,682	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:38:42,682	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:38:50,403	SE-MAF.USA.DJR2	Alarme	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 09:38:50,403	SE-MAF.USA.DJR2	Alarme	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 09:38:50,403	SE-MAF.USA.DJR2	Alarme	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 09:38:50,422	SE-MAF.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 09:38:50,422	SE-MAF.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 09:38:50,422	SE-MAF.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 09:38:50,422	SE-MAF.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 09:38:50,422	SE-MAF.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 09:38:50,422	SE-MAF.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 09:38:57,945	SE-MAF.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:38:57,945	SE-MAF.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:38:57,945	SE-MAF.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:38:57,953	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:38:57,953	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:38:57,953	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:38:57,953	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:38:57,953	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:38:57,953	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:38:57,963	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:38:57,963	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:38:57,963	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:39:23,068	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:39:23,068	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:39:23,068	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:39:23,071	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:39:23,071	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:39:23,071	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:39:23,071	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:39:23,071	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:39:23,071	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:39:23,071	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:39:23,071	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:39:23,071	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:39:27,796	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:39:27,796	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:39:27,796	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:39:27,801	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:39:27,801	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:39:27,801	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:39:27,801	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:39:27,801	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:39:27,801	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:39:27,801	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:39:27,801	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:39:27,801	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:39:37,092	SE-MAF.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:39:37,092	SE-MAF.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:39:37,092	SE-MAF.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:39:37,101	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:39:37,101	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:39:37,101	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:39:37,101	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:39:37,101	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:39:37,101	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:39:37,111	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:39:37,111	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:39:37,111	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:39:41,574	SE-MAF.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:39:41,574	SE-MAF.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:39:41,574	SE-MAF.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:39:41,581	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:39:41,581	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:39:41,581	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:39:41,581	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:39:41,581	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:39:41,581	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:39:41,591	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:39:41,591	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:39:41,591	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:40:11,628	SE-MAF.USA.RET1	Alarme	ED2-1 Ret. 1 - Defeito	SA_USA1_ED_RET1_FALHA	
01/08/2024 09:40:11,628	SE-MAF.USA.RET1	Alarme	ED2-1 Ret. 1 - Defeito	SA_USA1_ED_RET1_FALHA	
01/08/2024 09:40:11,628	SE-MAF.USA.RET1	Alarme	ED2-1 Ret. 1 - Defeito	SA_USA1_ED_RET1_FALHA	
01/08/2024 09:40:13,143	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-1 Ret. 1 - Defeito	SA_USA1_ED_RET1_FALHA	
01/08/2024 09:40:13,143	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-1 Ret. 1 - Defeito	SA_USA1_ED_RET1_FALHA	
01/08/2024 09:40:13,143	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-1 Ret. 1 - Defeito	SA_USA1_ED_RET1_FALHA	
01/08/2024 09:40:13,143	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-1 Ret. 1 - Defeito	SA_USA1_ED_RET1_FALHA	
01/08/2024 09:40:13,143	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-1 Ret. 1 - Defeito	SA_USA1_ED_RET1_FALHA	
01/08/2024 09:40:13,143	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-1 Ret. 1 - Defeito	SA_USA1_ED_RET1_FALHA	
01/08/2024 09:40:17,218	SE-MAF.USA.RET1	Alarme	ED2-3 Ret. 1 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CA_ANORMA L	
01/08/2024 09:40:17,218	SE-MAF.USA.RET1	Alarme	ED2-3 Ret. 1 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CA_ANORMA L	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:40:17,218	SE-MAF.USA.RET1	Alarme	ED2-3 Ret. 1 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CA_ANORMA L	
01/08/2024 09:40:18,600	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-3 Ret. 1 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CA_ANORMA L	
01/08/2024 09:40:18,600	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-3 Ret. 1 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CA_ANORMA L	
01/08/2024 09:40:18,600	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-3 Ret. 1 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CA_ANORMA L	
01/08/2024 09:40:18,600	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-3 Ret. 1 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CA_ANORMA L	
01/08/2024 09:40:18,600	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-3 Ret. 1 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CA_ANORMA L	
01/08/2024 09:40:18,600	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-3 Ret. 1 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CA_ANORMA L	
01/08/2024 09:40:21,667	SE-MAF.USA.RET1	Alarme	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
01/08/2024 09:40:21,667	SE-MAF.USA.RET1	Alarme	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
01/08/2024 09:40:21,667	SE-MAF.USA.RET1	Alarme	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
01/08/2024 09:40:23,571	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
01/08/2024 09:40:23,571	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
01/08/2024 09:40:23,571	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
01/08/2024 09:40:23,571	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
01/08/2024 09:40:23,571	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	
01/08/2024 09:40:25,917	SE-MAF.USA.RET1	Alarme	ED2-5 Ret. 1 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CC_ANORMA L	
01/08/2024 09:40:25,917	SE-MAF.USA.RET1	Alarme	ED2-5 Ret. 1 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CC_ANORMA L	
01/08/2024 09:40:25,917	SE-MAF.USA.RET1	Alarme	ED2-5 Ret. 1 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CC_ANORMA L	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:40:27,391	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-5 Ret. 1 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CC_ANORMA L	
01/08/2024 09:40:27,391	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-5 Ret. 1 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CC_ANORMA L	
01/08/2024 09:40:27,391	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-5 Ret. 1 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CC_ANORMA L	
01/08/2024 09:40:27,391	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-5 Ret. 1 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CC_ANORMA L	
01/08/2024 09:40:27,391	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-5 Ret. 1 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CC_ANORMA L	
01/08/2024 09:40:27,391	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-5 Ret. 1 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CC_ANORMA L	
01/08/2024 09:40:29,057	SE-MAF.USA.RET1	Alarme	ED2-6 Ret. 1 - Fuga a Terra	SA_USA1_ED_RET1_FUGA_TERR A	
01/08/2024 09:40:29,057	SE-MAF.USA.RET1	Alarme	ED2-6 Ret. 1 - Fuga a Terra	SA_USA1_ED_RET1_FUGA_TERR A	
01/08/2024 09:40:29,057	SE-MAF.USA.RET1	Alarme	ED2-6 Ret. 1 - Fuga a Terra	SA_USA1_ED_RET1_FUGA_TERR A	
01/08/2024 09:40:30,749	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-6 Ret. 1 - Fuga a Terra	SA_USA1_ED_RET1_FUGA_TERR A	
01/08/2024 09:40:30,749	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-6 Ret. 1 - Fuga a Terra	SA_USA1_ED_RET1_FUGA_TERR A	
01/08/2024 09:40:30,749	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-6 Ret. 1 - Fuga a Terra	SA_USA1_ED_RET1_FUGA_TERR A	
01/08/2024 09:40:30,749	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-6 Ret. 1 - Fuga a Terra	SA_USA1_ED_RET1_FUGA_TERR A	
01/08/2024 09:40:30,749	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-6 Ret. 1 - Fuga a Terra	SA_USA1_ED_RET1_FUGA_TERR A	
01/08/2024 09:40:32,669	SE-MAF.USA.RET1	Alarme	ED2-7 Ret. 1 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET1_FALHA_CONV	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:40:32,669	SE-MAF.USA.RET1	Alarme	ED2-7 Ret. 1 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET1_FALHA_CONV	
01/08/2024 09:40:32,669	SE-MAF.USA.RET1	Alarme	ED2-7 Ret. 1 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET1_FALHA_CONV	
01/08/2024 09:40:35,441	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-7 Ret. 1 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET1_FALHA_CONV	
01/08/2024 09:40:35,441	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-7 Ret. 1 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET1_FALHA_CONV	
01/08/2024 09:40:35,441	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-7 Ret. 1 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET1_FALHA_CONV	
01/08/2024 09:40:35,441	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-7 Ret. 1 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET1_FALHA_CONV	
01/08/2024 09:40:35,441	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-7 Ret. 1 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET1_FALHA_CONV	
01/08/2024 09:40:35,441	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-7 Ret. 1 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET1_FALHA_CONV	
01/08/2024 09:42:20,125	SE-MAF.USA.RET2	Alarme	ED3-1 Ret. 2 - Defeito	SA_USA1_ED_RET2_FALHA	
01/08/2024 09:42:20,125	SE-MAF.USA.RET2	Alarme	ED3-1 Ret. 2 - Defeito	SA_USA1_ED_RET2_FALHA	
01/08/2024 09:42:20,125	SE-MAF.USA.RET2	Alarme	ED3-1 Ret. 2 - Defeito	SA_USA1_ED_RET2_FALHA	
01/08/2024 09:42:21,459	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-1 Ret. 2 - Defeito	SA_USA1_ED_RET2_FALHA	
01/08/2024 09:42:21,459	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-1 Ret. 2 - Defeito	SA_USA1_ED_RET2_FALHA	
01/08/2024 09:42:21,459	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-1 Ret. 2 - Defeito	SA_USA1_ED_RET2_FALHA	
01/08/2024 09:42:21,459	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-1 Ret. 2 - Defeito	SA_USA1_ED_RET2_FALHA	
01/08/2024 09:42:21,459	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-1 Ret. 2 - Defeito	SA_USA1_ED_RET2_FALHA	
01/08/2024 09:42:21,459	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-1 Ret. 2 - Defeito	SA_USA1_ED_RET2_FALHA	
01/08/2024 09:42:23,305	SE-MAF.USA.RET2	Alarme	ED3-3 Ret. 2 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CA_ANORMA L	
01/08/2024 09:42:23,305	SE-MAF.USA.RET2	Alarme	ED3-3 Ret. 2 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CA_ANORMA L	
01/08/2024 09:42:23,305	SE-MAF.USA.RET2	Alarme	ED3-3 Ret. 2 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CA_ANORMA L	
01/08/2024 09:42:25,498	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-3 Ret. 2 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CA_ANORMA L	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:42:25,498	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-3 Ret. 2 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CA_ANORMA L	
01/08/2024 09:42:25,498	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-3 Ret. 2 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CA_ANORMA L	
01/08/2024 09:42:25,498	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-3 Ret. 2 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CA_ANORMA L	
01/08/2024 09:42:25,498	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-3 Ret. 2 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CA_ANORMA L	
01/08/2024 09:42:25,498	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-3 Ret. 2 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CA_ANORMA L	
01/08/2024 09:42:26,895	SE-MAF.USA.RET2	Alarme	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
01/08/2024 09:42:26,895	SE-MAF.USA.RET2	Alarme	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
01/08/2024 09:42:26,895	SE-MAF.USA.RET2	Alarme	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
01/08/2024 09:42:29,109	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
01/08/2024 09:42:29,109	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
01/08/2024 09:42:29,109	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
01/08/2024 09:42:29,109	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
01/08/2024 09:42:29,109	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
01/08/2024 09:42:29,109	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	
01/08/2024 09:42:30,415	SE-MAF.USA.RET2	Alarme	ED3-5 Ret. 2 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CC_ANORMA L	
01/08/2024 09:42:30,415	SE-MAF.USA.RET2	Alarme	ED3-5 Ret. 2 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CC_ANORMA L	
01/08/2024 09:42:30,415	SE-MAF.USA.RET2	Alarme	ED3-5 Ret. 2 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CC_ANORMA L	
01/08/2024 09:42:32,699	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-5 Ret. 2 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CC_ANORMA L	
01/08/2024 09:42:32.699	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-5 Ret. 2 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CC_ANORMA	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
				L	
01/08/2024 09:42:32,699	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-5 Ret. 2 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CC_ANORMA L	
01/08/2024 09:42:32,699	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-5 Ret. 2 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CC_ANORMA L	
01/08/2024 09:42:32,699	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-5 Ret. 2 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CC_ANORMA L	
01/08/2024 09:42:32,699	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-5 Ret. 2 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CC_ANORMA L	
01/08/2024 09:42:34,265	SE-MAF.USA.RET2	Alarme	ED3-6 Ret. 2 - Fuga a Terra	SA_USA1_ED_RET2_FUGA_TERR A	
01/08/2024 09:42:34,265	SE-MAF.USA.RET2	Alarme	ED3-6 Ret. 2 - Fuga a Terra	SA_USA1_ED_RET2_FUGA_TERR A	
01/08/2024 09:42:34,265	SE-MAF.USA.RET2	Alarme	ED3-6 Ret. 2 - Fuga a Terra	SA_USA1_ED_RET2_FUGA_TERR A	
01/08/2024 09:42:38,118	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-6 Ret. 2 - Fuga a Terra	SA_USA1_ED_RET2_FUGA_TERR A	
01/08/2024 09:42:38,118	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-6 Ret. 2 - Fuga a Terra	SA_USA1_ED_RET2_FUGA_TERR A	
01/08/2024 09:42:38,118	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-6 Ret. 2 - Fuga a Terra	SA_USA1_ED_RET2_FUGA_TERR A	
01/08/2024 09:42:38,118	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-6 Ret. 2 - Fuga a Terra	SA_USA1_ED_RET2_FUGA_TERR A	
01/08/2024 09:42:38,118	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-6 Ret. 2 - Fuga a Terra	SA_USA1_ED_RET2_FUGA_TERR A	
01/08/2024 09:42:38,118	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-6 Ret. 2 - Fuga a Terra	SA_USA1_ED_RET2_FUGA_TERR A	
01/08/2024 09:42:40,474	SE-MAF.USA.RET2	Alarme	ED3-7 Ret. 2 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET2_FALHA_CONV	
01/08/2024 09:42:40,474	SE-MAF.USA.RET2	Alarme	ED3-7 Ret. 2 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET2_FALHA_CONV	
01/08/2024 09:42:40,474	SE-MAF.USA.RET2	Alarme	ED3-7 Ret. 2 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET2_FALHA_CONV	
01/08/2024 09:42:41,961	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-7 Ret. 2 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET2_FALHA_CONV	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:42:41,961	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-7 Ret. 2 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET2_FALHA_CONV	
01/08/2024 09:42:41,961	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-7 Ret. 2 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET2_FALHA_CONV	
01/08/2024 09:42:41,961	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-7 Ret. 2 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET2_FALHA_CONV	
01/08/2024 09:42:41,961	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-7 Ret. 2 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET2_FALHA_CONV	
01/08/2024 09:42:41,961	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-7 Ret. 2 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET2_FALHA_CONV	
01/08/2024 09:45:54,345	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 09:45:54,345	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
01/08/2024 09:45:54,345	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 09:45:54,547	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 09:45:54,547	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 09:45:54,547	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 09:45:58,805	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 09:45:58,805	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 09:45:58,805	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 09:45:59,006	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 09:45:59,006	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 09:45:59,006	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 09:45:59,006	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 09:46:05,801	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-4 QDCA - KM2 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM2_FE	
01/08/2024 09:46:05,801	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-4 QDCA - KM2 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM2_FE	
01/08/2024 09:46:05,801	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-4 QDCA - KM2 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM2_FE	
01/08/2024 09:46:09,025	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-4 QDCA - KM2 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM2_FE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:46:09,025	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-4 QDCA - KM2 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM2_FE	
01/08/2024 09:46:09,025	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-4 QDCA - KM2 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM2_FE	
01/08/2024 09:46:09,025	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-4 QDCA - KM2 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM2_FE	
01/08/2024 09:46:09,025	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-4 QDCA - KM2 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM2_FE	
01/08/2024 09:46:09,025	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-4 QDCA - KM2 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM2_FE	
01/08/2024 09:46:11,041	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:46:11,041	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:46:11,041	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:11,041	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:11,041	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:46:11,041	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:46:11,041	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:11,041	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:11,041	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:46:11,041	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:46:11,041	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:11,041	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:16,047	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:46:16,047	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:46:16,047	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:46:16,047	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:46:16,047	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:46:16,047	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:46:16,051	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:46:16,051	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:16,051	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:16,051	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:46:16,051	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:46:16,051	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:16,051	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:16,051	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:46:16,051	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:46:16,051	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:46:16,051	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:16,051	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:19,563	SE-MAF.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:46:19,563	SE-MAF.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:46:19,563	SE-MAF.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:46:19,571	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:46:19,571	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:19,571	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:46:19,571	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:19,571	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:46:19,571	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:19,582	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:19,582	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:19,582	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:22,895	SE-MAF.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:46:22,895	SE-MAF.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:46:22,895	SE-MAF.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:46:22,895	SE-MAF.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:46:22,895	SE-MAF.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:46:22,895	SE-MAF.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 09:46:22,901	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:22,901	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:46:22,901	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:46:22,901	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:22,901	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:46:22,901	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:22,901	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:22,901	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:46:22,901	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:46:22,901	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:22,901	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:46:22,901	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 09:46:22,901	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:22,911	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:22,911	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:22,911	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:22,911	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:22,911	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:22,911	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 09:46:28,810	SE-MAF.USA	Alarme	ED4-11 QDCA - 27/59/Inv. Fase	SA_USA1_ED_27CA1	
01/08/2024 09:46:28,810	SE-MAF.USA	Alarme	ED4-11 QDCA - 27/59/Inv. Fase	SA_USA1_ED_27CA1	
01/08/2024 09:46:28,810	SE-MAF.USA	Alarme	ED4-11 QDCA - 27/59/Inv. Fase	SA_USA1_ED_27CA1	
01/08/2024 09:46:33,784	SE-MAF.USA	Normal	ED4-11 QDCA - 27/59/Inv. Fase	SA_USA1_ED_27CA1	
01/08/2024 09:46:33,784	SE-MAF.USA	Normal	ED4-11 QDCA - 27/59/Inv. Fase	SA_USA1_ED_27CA1	
01/08/2024 09:46:33,784	SE-MAF.USA	Normal	ED4-11 QDCA - 27/59/Inv. Fase	SA_USA1_ED_27CA1	
01/08/2024 09:46:33,784	SE-MAF.USA	Normal	ED4-11 QDCA - 27/59/Inv. Fase	SA_USA1_ED_27CA1	
01/08/2024 09:46:33,784	SE-MAF.USA	Normal	ED4-11 QDCA - 27/59/Inv. Fase	SA_USA1_ED_27CA1	
01/08/2024 09:46:33,784	SE-MAF.USA	Normal	ED4-11 QDCA - 27/59/Inv. Fase	SA_USA1_ED_27CA1	
01/08/2024 09:46:53,531	SE-MAF.USA	OK	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
01/08/2024 09:46:53,531	SE-MAF.USA	OK	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
01/08/2024 09:46:53,531	SE-MAF.USA	OK	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
01/08/2024 09:46:54,836	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:46:54,836	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
01/08/2024 09:46:54,836	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
01/08/2024 09:46:58,981	SE-MAF.USA	OK	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
01/08/2024 09:46:58,981	SE-MAF.USA	OK	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
01/08/2024 09:46:58,981	SE-MAF.USA	OK	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
01/08/2024 09:47:01,420	SE-MAF.USA	OK	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	
01/08/2024 09:47:01,420	SE-MAF.USA	OK	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	
01/08/2024 09:47:01,420	SE-MAF.USA	OK	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	
01/08/2024 09:47:04,900	SE-MAF.USA	OK	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	
01/08/2024 09:47:04,900	SE-MAF.USA	OK	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	
01/08/2024 09:47:04,900	SE-MAF.USA	OK	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	
01/08/2024 09:47:13,328	SE-MAF.USA	OK	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	
01/08/2024 09:47:13,328	SE-MAF.USA	OK	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	
01/08/2024 09:47:13,328	SE-MAF.USA	OK	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	
01/08/2024 09:47:22,392	SE-MAF.USA	OK	ED5-5 SW3 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW3_FA1_OK	
01/08/2024 09:47:22,392	SE-MAF.USA	OK	ED5-5 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/08/2024 09:47:27,269	SE-MAF.USA	OK	ED5-6 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/08/2024 09:47:27,269	SE-MAF.USA	OK	ED5-6 SW3 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW3_FA2_OK	
01/08/2024 09:47:37,780	SE-MAF.USA	OK	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/08/2024 09:47:40,195	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/08/2024 09:47:42,590	SE-MAF.USA	OK	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/08/2024 09:47:49,367	SE-MAF.USA	OK	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/08/2024 09:47:51,194	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:47:52,277	SE-MAF.USA	OK	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/08/2024 09:47:56,507	SE-MAF.USA	OK	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/08/2024 09:47:56,507	SE-MAF.USA	OK	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/08/2024 09:48:01,958	SE-MAF.USA	Alarme	ED5-15 PN-PO-01 - Porta Aberta	SA_USA1_ED_PN_PORTA_AB	
01/08/2024 09:48:01,958	SE-MAF.USA	Alarme	ED5-15 PN-PO-01 - Porta Aberta	SA_USA1_ED_PN_PORTA_AB	
01/08/2024 09:48:01,958	SE-MAF.USA	Alarme	ED5-15 PN-PO-01 - Porta Aberta	SA_USA1_ED_PN_PORTA_AB	
01/08/2024 09:48:04,010	SE-MAF.USA	Normal	ED5-15 PN-PO-01 - Porta Aberta	SA_USA1_ED_PN_PORTA_AB	
01/08/2024 09:48:04,010	SE-MAF.USA	Normal	ED5-15 PN-PO-01 - Porta Aberta	SA_USA1_ED_PN_PORTA_AB	
01/08/2024 09:48:04,010	SE-MAF.USA	Normal	ED5-15 PN-PO-01 - Porta Aberta	SA_USA1_ED_PN_PORTA_AB	
01/08/2024 09:55:36,846	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	
01/08/2024 09:55:36,846	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	
01/08/2024 09:55:36,846	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	
01/08/2024 09:55:36,846	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	
01/08/2024 09:55:36,846	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	
01/08/2024 09:55:36,846	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	
01/08/2024 09:55:37,466	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	
01/08/2024 09:55:37,466	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	
01/08/2024 09:55:37,466	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	
01/08/2024 09:55:37,466	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	
01/08/2024 09:55:37,466	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	
01/08/2024 09:55:37,466	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	
01/08/2024 09:55:38,076	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	
01/08/2024 09:55:38,076	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 09:55:38,076	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	
01/08/2024 09:55:38,076	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	
01/08/2024 09:55:38,076	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	
01/08/2024 09:55:38,076	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	
01/08/2024 09:55:38,466	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
01/08/2024 09:55:38,466	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
01/08/2024 09:55:38,466	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
01/08/2024 09:55:38,466	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
01/08/2024 09:55:38,466	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
01/08/2024 09:55:38,466	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
01/08/2024 09:56:04,774	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-6 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/08/2024 09:56:04,774	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/08/2024 09:56:05,566	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/08/2024 09:56:05,566	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-5 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/08/2024 10:00:29,952	SE-MAF.USA	Alarme	ED5-15 PN-PO-01 - Porta Aberta	SA_USA1_ED_PN_PORTA_AB	
01/08/2024 10:00:29,952	SE-MAF.USA	Alarme	ED5-15 PN-PO-01 - Porta Aberta	SA_USA1_ED_PN_PORTA_AB	
01/08/2024 10:00:29,952	SE-MAF.USA	Alarme	ED5-15 PN-PO-01 - Porta Aberta	SA_USA1_ED_PN_PORTA_AB	
01/08/2024 10:00:32,464	SE-MAF.USA	Normal	ED5-15 PN-PO-01 - Porta Aberta	SA_USA1_ED_PN_PORTA_AB	
01/08/2024 10:00:32,464	SE-MAF.USA	Normal	ED5-15 PN-PO-01 - Porta Aberta	SA_USA1_ED_PN_PORTA_AB	
01/08/2024 10:00:32,464	SE-MAF.USA	Normal	ED5-15 PN-PO-01 - Porta Aberta	SA_USA1_ED_PN_PORTA_AB	
01/08/2024 10:00:32,464	SE-MAF.USA	Normal	ED5-15 PN-PO-01 - Porta Aberta	SA_USA1_ED_PN_PORTA_AB	
01/08/2024 10:00:32,464	SE-MAF.USA	Normal	ED5-15 PN-PO-01 - Porta Aberta	SA_USA1_ED_PN_PORTA_AB	
01/08/2024 10:00:32,464	SE-MAF.USA	Normal	ED5-15 PN-PO-01 - Porta Aberta	SA_USA1_ED_PN_PORTA_AB	
01/08/2024 10:00:32,464	SE-MAF.USA	Normal	ED5-15 PN-PO-01 - Porta Aberta	SA_USA1_ED_PN_PORTA_AB	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 10:00:35,075	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/08/2024 10:00:35,075	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/08/2024 10:00:35,075	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/08/2024 10:00:36,213	SE-MAF.USA	OK	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/08/2024 10:00:36,213	SE-MAF.USA	OK	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/08/2024 10:00:36,213	SE-MAF.USA	OK	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/08/2024 10:00:36,213	SE-MAF.USA	OK	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/08/2024 10:45:21,872	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-6 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/08/2024 10:45:21,872	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-6 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/08/2024 10:45:26,756	SE-MAF.USA	OK	ED5-6 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/08/2024 10:45:26,756	SE-MAF.USA	OK	ED5-6 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/08/2024 10:45:29,232	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-5 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/08/2024 10:45:29,232	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-5 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/08/2024 10:45:30,476	SE-MAF.USA	OK	ED5-5 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/08/2024 10:45:30,476	SE-MAF.USA	OK	ED5-5 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/08/2024 10:47:04,269	SE-MAF.02P1.12P1	COS	Enviado comando N2 do 12P1	N2N3	operador
01/08/2024 10:47:06,889	SE-MAF.02P1.12P1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12P1	Pos	operador
01/08/2024 10:48:44,669	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 10:48:44,669	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 10:48:44,669	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 10:48:44,669	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 10:48:44,669	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 10:48:44,669	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 10:48:47,366	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 10:48:47,366	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 10:48:47,370	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:48:47,370	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:48:47,370	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:48:47,370	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:48:47,370	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:48:47,370	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:48:56,959	SE-MAF.02P1.12P1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12P1	Pos	operador
01/08/2024 10:49:11,410	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	operador
01/08/2024 10:49:11,410	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 10:49:12,709	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 10:49:12,709	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	operador
01/08/2024 10:49:14,920	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	operador
01/08/2024 10:49:14,920	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 10:49:14,930	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:49:14,930	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:49:17,440	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
01/08/2024 10:49:23,564	SE-MAF.02P1.12P1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12P1	Pos	operador
01/08/2024 10:49:40,979	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 10:49:40,979	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 10:49:40,979	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 10:49:40,979	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 10:49:45,120	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 10:49:45,120	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 10:49:45,130	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:49:45,130	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:49:45,130	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:49:45,130	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:49:45,130	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:49:45,130	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:49:45,130	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:49:45,130	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:49:50,948	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 10:49:50,948	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 10:49:50,951	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:49:50,951	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:49:50,951	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:49:50,951	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:49:50,951	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:49:50,951	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:49:50,960	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:49:50,960	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:50:01,148	SE-MAF.02P1.12P1	Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 10:50:01,150	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 10:50:01,150	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:50:01,150	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:50:01,150	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:50:01,150	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:50:01,150	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:50:01,159	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:50:01,159	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:50:21,809	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 10:50:21,809	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 10:50:21,829	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 10:50:21,829	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 10:50:29,919	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 10:50:29,919	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 10:50:29,919	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 10:50:29,919	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 10:50:38,349	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 10:50:38,349	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 10:50:38,369	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 10:50:38,369	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 10:50:38,369	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 10:50:38,369	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 10:50:49,596	SE-MAF.02P1.12P1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 10:50:49,599	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:50:49,599	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:50:49,599	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:50:49,599	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:50:49,599	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:50:49,599	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:50:49,610	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:50:49,610	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:50:57,916	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 10:50:57,916	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 10:50:57,919	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:50:57,919	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:50:57,919	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:50:57,919	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:50:57,919	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:50:57,919	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:50:57,919	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:50:57,919	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:51:04,036	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 10:51:04,036	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 10:51:04,039	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:51:04,039	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 10:51:04,039	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:51:04,039	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:51:04,039	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:51:04,039	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:51:04,049	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:51:04,049	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:51:11,057	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	ED2-8 12P1-SF6 2o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 10:51:11,057	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	ED2-8 12P1-SF6 2o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 10:51:11,059	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:51:11,059	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:51:25,119	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 10:51:25,119	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 10:51:25,119	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 10:51:25,119	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 10:51:34,658	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 10:51:34,658	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 10:51:34,658	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 10:51:34,658	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 10:51:45,704	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-8 12P1-SF6 2o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 10:51:45,704	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-8 12P1-SF6 2o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 10:51:45,719	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:51:45,719	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 10:52:04,420	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Mola Descarregada	LT_12P1_MOLA_DESC	
01/08/2024 10:52:04,420	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:52:04,420	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Mola Descarregada	LT_12P1_MOLA_DESC	
01/08/2024 10:52:04,420	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:52:18,898	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 10:52:18,898	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 10:52:18,898	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 10:52:18,898	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 10:52:28,488	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 10:52:28,488	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 10:52:28,488	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 10:52:28,488	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 10:52:30,098	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Mola Descarregada	LT_12P1_MOLA_DESC	
01/08/2024 10:52:30,098	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Mola Descarregada	LT_12P1_MOLA_DESC	
01/08/2024 10:52:30,098	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Mola Descarregada	LT_12P1_MOLA_DESC	
01/08/2024 10:52:30,098	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Mola Descarregada	LT_12P1_MOLA_DESC	
01/08/2024 10:52:30,108	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:52:30,108	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:52:37,968	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 10:52:37,968	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:52:37,968	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 10:52:37,968	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:52:43,308	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 10:52:43,308	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 10:52:44,028	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 10:52:44,028	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 10:52:55,498	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 10:52:55,498	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 10:52:55,498	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 10:52:55,498	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 10:53:05,918	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 10:53:05,918	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 10:53:05,918	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 10:53:05,918	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 10:56:13,947	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
01/08/2024 10:56:53,848	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:56:53,848	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:56:53,848	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:56:53,848	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:56:53,848	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:56:53,849	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:56:53,849	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:56:53,849	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 10:56:53,855	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:56:53,855	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:56:53,855	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:56:53,855	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:56:53,857	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:56:53,857	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:56:53,892	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:56:53,892	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:56:54,029	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:56:54,029	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:57:10,202	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:57:10,202	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:57:10,202	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:57:10,202	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:57:10,202	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:57:10,203	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:57:10,203	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:57:10,206	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:57:10,206	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:57:10,206	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:57:10,206	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:57:10,209	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:57:10,209	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 10:57:10,209	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:57:10,261	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:57:10,261	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:57:10,638	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:57:10,638	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:57:11,972	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
01/08/2024 10:57:12,972	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
01/08/2024 10:57:12,972	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
01/08/2024 10:57:15,366	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:57:15,366	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:57:15,368	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:57:15,368	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:57:15,368	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:57:15,368	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:57:15,368	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:57:15,369	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:57:15,369	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:57:15,369	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:57:15,373	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:57:15,373	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:57:15,376	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:57:15,376	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:57:15,421	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 10:57:15,421	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:57:16,537	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:57:16,537	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:57:35,973	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
01/08/2024 10:57:35,973	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
01/08/2024 10:58:09,639	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:58:09,639	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:58:09,639	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:58:09,639	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:58:09,639	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:58:09,640	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:09,640	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:09,640	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:09,644	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:09,644	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:09,644	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:09,644	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:09,645	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:09,645	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:09,691	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:09,691	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:09,691	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:09,691	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 10:58:09,837	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:09,837	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:09,837	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:09,837	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:19,927	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:58:19,927	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:58:19,928	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:19,928	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:20,374	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:20,374	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:20,375	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:20,375	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:58:20,375	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:58:20,375	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:20,384	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:20,384	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:31,534	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 10:58:31,534	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 10:58:41,847	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:58:41,847	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:58:41,847	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:58:41,853	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:41,853	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 10:58:41,853	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:41,853	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:41,854	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:41,854	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:41,854	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:41,854	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:41,854	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:41,855	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:41,855	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:41,855	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:41,855	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:42,011	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:58:42,011	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:58:42,011	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:58:42,011	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/08/2024 10:58:42,018	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:42,018	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:42,018	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:42,018	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/08/2024 10:58:54,531	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 10:58:54,531	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 10:59:35,454	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:59:35,454	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:59:35,454	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 10:59:35,454	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:59:35,454	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:59:35,454	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:59:35,634	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 10:59:35,634	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
01/08/2024 10:59:35,634	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:59:35,634	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/08/2024 10:59:35,634	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/08/2024 10:59:35,634	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/08/2024 10:59:35,634	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 10:59:35,634	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 10:59:35,634	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 10:59:35,634	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 10:59:35,634	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:59:35,634	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 10:59:35,634	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 10:59:35,634	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 10:59:35,634	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 10:59:35,634	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 10:59:35,634	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 10:59:35,634	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 10:59:35,784	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 10:59:35,784	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 10:59:35,784	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 10:59:35,784	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:59:35,784	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 10:59:35,784	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 10:59:35,784	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:59:35,784	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 10:59:35,784	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 10:59:35,784	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 10:59:35,784	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 10:59:35,784	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 10:59:35,794	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:59:35,794	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:59:35,894	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 10:59:35,894	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 10:59:36,794	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 10:59:36,794	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 10:59:36,794	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 10:59:36,794	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:59:36,794	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 10:59:36,794	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 10:59:36,794	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 10:59:36,794	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 10:59:40,534	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 10:59:40,534	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 10:59:55,204	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 10:59:55,204	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:00:07,181	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:00:07,351	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:00:07,351	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:00:07,351	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:00:07,351	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:00:07,351	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 11:00:07,351	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:00:07,351	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 11:00:07,351	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
01/08/2024 11:00:07,351	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	operador
01/08/2024 11:00:07,351	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	operador
01/08/2024 11:00:07,351	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	operador
01/08/2024 11:00:07,351	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:00:07,351	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/08/2024 11:00:07,351	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/08/2024 11:00:07,351	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
01/08/2024 11:00:07,351	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:00:07,351	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:00:08,002	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 11:00:08,002	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:00:08,002	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:00:08,002	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:00:08,002	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:00:08,002	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 11:00:08,002	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:00:08,002	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 11:00:08,002	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:00:08,002	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:00:08,002	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:00:08,002	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 11:00:08,002	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:00:09,011	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:00:09,011	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:00:09,011	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:00:09,011	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:00:09,011	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:00:09,011	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:00:16,441	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:00:16,441	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:00:28,574	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:00:28,574	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:00:34,864	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:00:34,864	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:01:01,064	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:01:01,064	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:01:01,064	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:01:01,064	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:03:18,584	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:03:18,584	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:03:43,020	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:03:43,020	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:03:57,192	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:03:57,192	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:04:03,062	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:04:03,062	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:04:31,733	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:04:31,733	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:04:31,733	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:04:31,733	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:04:31,733	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:04:31,733	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:04:31,892	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:04:31,892	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:04:31,892	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:04:31,892	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:04:31,892	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:04:31,892	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:04:31,892	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:04:31,892	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:04:31,892	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:04:31,892	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:04:31,892	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:04:31,892	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:04:31,892	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:04:31,892	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:04:32,312	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:04:32,312	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:04:32,312	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:04:32,312	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:04:32,312	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:04:32,312	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:04:32,312	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:04:32,312	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:04:32,312	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:04:32,312	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:04:32,322	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:04:32,322	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:04:32,432	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:04:32,432	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:04:33,332	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:04:33,332	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:04:33,332	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:04:33,332	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:04:33,332	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:04:33,332	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:04:37,102	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:04:37,102	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:04:50,359	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 11:04:50,359	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:04:50,359	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:04:50,359	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:04:50,359	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:04:50,359	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:04:50,359	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:04:50,359	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:04:50,359	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:04:50,359	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 11:04:50,359	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:04:50,359	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:04:50,359	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:04:50,359	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:04:50,359	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:04:50,359	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:04:50,359	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 11:04:50,359	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:04:50,919	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 11:04:50,919	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:04:50,919	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:04:50,919	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:04:50,919	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 11:04:50,919	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:04:50,919	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 11:04:50,919	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:04:50,919	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:04:50,919	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:04:50,919	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 11:04:50,919	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:04:51,928	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:04:51,928	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:04:51,928	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:04:51,928	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:04:51,928	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:04:51,928	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:04:59,148	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:04:59,148	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:05:06,352	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:05:06,352	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:05:06,352	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:05:06,352	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:05:54,191	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:05:54,191	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:05:58,821	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:05:58,821	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:06:04,961	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:06:04,961	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:06:04,961	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:06:04,961	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:06:05,481	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:06:05,481	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:06:08,521	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:06:08,521	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:06:09,591	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:06:09,591	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:06:09,591	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:06:09,591	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:06:30,331	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:06:30,331	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:06:30,331	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:06:30,331	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:06:40,621	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:06:40,621	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:06:40,621	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:06:40,621	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:06:40,621	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:06:40,621	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:06:43,481	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:06:43,481	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:06:43,481	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:06:43,481	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:06:45,148	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:06:45,148	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:06:45,151	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:06:45,151	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:06:45,151	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:06:45,151	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:06:45,151	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:06:45,151	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:06:45,151	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:06:45,151	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:08:58,401	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:08:58,401	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:09:05,651	SE-MAF.02V9.12V9	COS	Enviado comando N2 do 12V9	N2N3	operador
01/08/2024 11:09:17,420	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:09:17,420	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:09:17,420	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:09:17,420	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:09:20,801	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:09:20,801	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 11:09:20,801	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:09:20,801	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 11:09:26,670	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:09:26,670	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:09:26,807	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:09:26,807	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:09:26,808	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:09:26,808	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:09:26,808	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:09:26,808	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:09:26,808	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:09:26,908	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:09:26,908	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:09:35,960	SE-MAF.02P1.12P1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12P1	Pos	operador
01/08/2024 11:09:43,660	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:09:43,660	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:09:47,390	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:09:47,390	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:09:52,637	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
01/08/2024 11:10:02,227	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:10:02,227	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:10:12,187	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:10:12,187	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:10:12,187	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:10:12,187	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:10:12,187	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:10:12,187	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:10:12,347	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:10:12,347	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:10:12,347	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:10:12,347	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:10:12,347	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:10:12,347	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:10:12,347	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 11:10:12,347	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:10:12,347	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:10:12,347	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:10:12,347	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:10:12,347	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:10:12,347	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:10:12,347	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:10:12,347	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 11:10:12,347	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:10:12,818	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:10:12,818	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:10:12,818	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:10:12,818	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 11:10:12,818	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:10:12,818	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:10:12,818	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:10:12,818	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 11:10:12,818	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:10:12,818	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:10:12,818	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:10:12,818	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:10:12,828	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:10:12,927	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:10:12,927	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:10:13,827	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:10:13,827	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:10:13,827	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:10:13,827	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:10:18,209	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:10:18,209	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:10:18,218	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:10:18,218	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:10:18,218	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:10:18,218	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:10:18,218	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:10:18,218	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:10:18,218	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:10:18,218	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:10:21,158	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:10:21,158	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:10:22,997	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:10:22,997	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 11:10:22,997	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:10:22,997	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 11:10:29,809	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:10:29,809	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:10:29,809	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:10:29,809	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:10:29,809	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:10:29,809	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:10:29,809	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:10:29,809	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:10:29,809	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:10:29,809	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:10:29,809	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:10:29,809	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:10:29,969	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:10:29,969	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:10:29,969	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:10:29,969	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:10:29,969	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:10:29,969	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:10:29,969	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:10:29,969	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:10:29,969	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:10:29,969	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:10:36,109	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:10:36,109	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:10:45,465	SE-MAF.02P1.12P1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12P1	Pos	operador
01/08/2024 11:10:46,056	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 11:10:46,056	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:10:46,056	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 11:10:46,056	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 11:10:46,056	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 11:11:06,369	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:11:06,369	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:11:16,446	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:11:16,446	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:11:16,450	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:11:16,450	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:11:16,450	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:11:16,450	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:11:16,450	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:11:16,450	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:11:16,550	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:11:16,550	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:11:18,943	SE-MAF.02P1.12P1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12P1	Pos	operador
01/08/2024 11:11:26,430	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:11:26,430	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:11:26,440	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:11:26,440	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:11:33,096	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:11:33,096	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:11:33,099	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:11:33,099	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:11:33,099	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:11:33,099	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:11:33,099	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:11:33,099	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:11:33,099	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:11:33,099	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:11:41,599	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:11:41,599	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:11:43,069	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:11:43,069	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:11:43,069	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:11:43,069	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:11:46,096	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:11:46,096	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:11:46,100	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:11:46,100	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:11:46,100	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:11:46,100	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:11:46,100	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:11:46,100	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:11:59,779	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:11:59,779	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:11:59,779	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:11:59,779	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:11:59,789	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:11:59,789	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:12:03,686	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:12:03,686	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:12:03,689	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:12:03,689	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:12:03,689	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:12:03,689	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:12:03,689	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:12:03,689	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:12:03,689	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:12:03,689	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:12:05,624	SE-MAF.02P1.12P1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12P1	Pos	operador
01/08/2024 11:12:07,059	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:12:07,059	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:12:07,059	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:12:07,059	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:12:25,956	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:12:25,956	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:12:25,959	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:12:25,959	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:12:25,959	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:12:25,959	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:12:25,959	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:12:25,959	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:12:25,969	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:12:25,969	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:12:59,425	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:12:59,425	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:12:59,429	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:12:59,429	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:12:59,429	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:12:59,429	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:12:59,429	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:12:59,429	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:12:59,429	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:12:59,429	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:13:09,460	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:13:09,460	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:13:09,460	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:13:09,460	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:13:22,388	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:13:22,388	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:13:22,388	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:13:22,388	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:13:46,105	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:13:46,105	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:13:46,108	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:13:46,108	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:13:46,108	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:13:46,108	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:13:46,108	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:13:46,108	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:13:46,118	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:13:46,118	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:13:49,565	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32P1-4	Pos	operador
01/08/2024 11:13:51,937	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:13:51,937	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:13:51,937	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:13:51,937	SE-MAF.02P1.12P1	Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:13:51,937	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:13:51,937	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:13:51,937	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:13:51,947	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:13:51,947	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:13:57,347	SE-MAF.02P1.32P1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32P1-4	Pos	operador
01/08/2024 11:14:00,034	SE-MAF.02P1.12P1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:14:00,038	SE-MAF.02P1.12P1		12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:14:00,038	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:14:00,038	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:14:00,038	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:14:00,038	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:14:00,038	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:14:00,047	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:14:00,047	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:14:09,987	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:14:09,987	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:14:09,987	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:14:09,987	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:14:12,625	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:14:12,625	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:14:12,627	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:14:12,627	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:14:12,627	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:14:12,627	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:14:12,627	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:14:12,627	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:14:12,627	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:14:12,627	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:14:18,994	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:14:18,994	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:14:18,994	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:14:18,994	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:14:18,998	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:14:18,998	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:14:18,998	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:14:18,998	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:14:18,998	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:14:18,998	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:14:19,007	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:14:19,007	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:14:24,826	SE-MAF.02P1.12P1	Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:14:24,827	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:14:24,827	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:14:24,827	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:14:24,827	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:14:24,827	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:14:24,827	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:14:24,837	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:14:24,837	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:14:37,265	SE-MAF.02P1.12P1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:14:37,268	SE-MAF.02P1.32P1-4		32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:14:37,268	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:14:37,268	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:14:37,268	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:14:37,268	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:14:37,268	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:14:37,277	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:14:37,277	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:14:47,604	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	ED2-8 12P1-SF6 2o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:14:47,604	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	ED2-8 12P1-SF6 2o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:14:47,607	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:14:47,607	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:15:00,087	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:15:00,087	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:15:00,087	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:15:00,087	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:15:16,398	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:15:16,398	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:15:16,398	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:15:16,398	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:15:25,602	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-8 12P1-SF6 2o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:15:25,602	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-8 12P1-SF6 2o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:15:25,618	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:15:25,618	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:15:25,618	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:15:25,618	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:15:25,628	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:15:25,628	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:15:34,987	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:15:34,987	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:15:34,987	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:15:34,987	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:15:34,987	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:15:34,987	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:15:34,997	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:15:34,997	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:15:42,778	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:15:42,778	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:15:42,778	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:15:42,778	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:15:42,778	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:15:42,778	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:15:42,787	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:15:42,787	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:15:50,796	SE-MAF.02P1.32P1-4	Alarme	ED4-6 32P2-4-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:15:50,796	SE-MAF.02P1.32P1-4	Alarme	ED4-6 32P2-4-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:15:50,798	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:15:50,798	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:16:09,778	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:16:09,778	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:16:09,778	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:16:09,778	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:16:23,651	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	ED4-6 32P2-4-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:16:23,651	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	ED4-6 32P2-4-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:16:23,651	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	ED4-6 32P2-4-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:16:23,651	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	ED4-6 32P2-4-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:16:23,667	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:16:23,667	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:17:17,724	SE-MAF.02P1.32P1-6	Alarme	ED5-3 32P2-6-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:17:17,724	SE-MAF.02P1.32P1-6	Alarme	ED5-3 32P2-6-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:17:17,727	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:17:17,727	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:17:25,662	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	ED5-3 32P2-6-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:17:25,662	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	ED5-3 32P2-6-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:17:25,668	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:17:25,668	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:17:58,717	SE-MAF.02P1.32P1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:17:58,717	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:17:58,717	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:17:58,717	SE-MAF.02P1.32P1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:17:58,717	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:17:58,717	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:18:07,866	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:18:07,866	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:18:07,866	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:18:07,866	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:18:07,866	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:18:07,866	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:18:07,866	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:18:07,866	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:18:07,866	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:18:07,866	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:18:07,866	SE-MAF.02P1.32P1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:18:07,866	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:18:18,177	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:18:18,177	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:18:18,177	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:18:18,177	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:18:18,177	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:18:18,177	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:18:18,196	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:18:18,196	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:18:26,507	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:18:26,507	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:18:26,507	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:18:26,507	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:18:26,507	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:18:26,507	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:18:26,526	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:18:26,526	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:18:30,933	SE-MAF.02P1.32P1-6	Alarme	ED5-3 32P2-6-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:18:30,933	SE-MAF.02P1.32P1-6	Alarme	ED5-3 32P2-6-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:18:30,937	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:18:30,937	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:18:45,297	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:18:45,297	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:18:45,297	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:18:45,297	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:18:45,831	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	ED5-3 32P2-6-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:18:45,831	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	ED5-3 32P2-6-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:18:45,837	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:18:45,837	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:18:54,155	SE-MAF.02P1.32P1-6	Alarme	ED5-3 32P2-6-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_6_FVCC_DEF	

## HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:18:54,155	SE-MAF.02P1.32P1-6	Alarme	ED5-3 32P2-6-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:18:54,157	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:18:54,157	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:19:05,238	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	ED5-3 32P2-6-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:19:05,238	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	ED5-3 32P2-6-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:19:05,238	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	ED5-3 32P2-6-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:19:05,238	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	ED5-3 32P2-6-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:19:05,246	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:19:05,246	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:22:58,562	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32P1-4	Pos	operador
01/08/2024 11:24:44,005	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:24:44,005	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:24:44,005	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:24:44,005	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:24:44,005	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:24:44,005	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:24:44,015	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:24:44,015	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:24:54,760	SE-MAF.02P1.32P1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32P1-4	Pos	operador
01/08/2024 11:24:59,617	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:24:59,617	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:24:59,617	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:24:59,617	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:25:11,245	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:25:11,245	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:25:11,245	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:25:11,245	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:25:26,012	SE-MAF.02P1.12P1	Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:25:26,016	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:25:26,016	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:25:26,016	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:25:26,016	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:25:26,016	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:25:26,016	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:25:26,025	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:25:26,025	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:25:37,245	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:25:37,245	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:25:37,245	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:25:37,245	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:25:49,785	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:25:49,785	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:25:49,785	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:25:49,785	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:26:16,226	SE-MAF.02P1.32P1-6	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32P1-6	Pos	operador
01/08/2024 11:26:28,191	SE-MAF.02P1.12P1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:26:28,191	SE-MAF.02P1.12P1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:26:28,191	SE-MAF.02P1.12P1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:26:28,195	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:26:28,195	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:26:28,195	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:26:28,195	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:26:28,195	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:26:28,195	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:26:28,204	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:26:28,204	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:26:39,554	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:26:39,554	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:26:39,554	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:26:39,554	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:26:39,554	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:26:39,554	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:26:39,554	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:26:39,554	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:26:39,554	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:26:39,564	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:26:39,564	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:26:40,205	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:26:40,205	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:26:40,205	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:26:40,205	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:26:44,856	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:26:44,856	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:26:44,856	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:26:44,856	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:26:44,866	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:26:44,866	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:26:44,866	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:26:44,866	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:26:44,866	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:26:44,866	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:27:03,966	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:27:03,966	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:27:03,966	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:27:03,966	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:27:03,966	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:27:03,966	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:27:03,966	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:27:03,966	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:27:03,976	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:27:03,976	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:27:05,415	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:27:05,415	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:27:05,415	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:27:05,415	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:27:05,425	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:27:05,425	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:27:05,425	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:27:05,425	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:27:05,425	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:27:05,425	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:27:16,216	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:27:16,216	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:27:16,216	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:27:16,216	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:27:24,455	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:27:24,455	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:27:24,455	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:27:24,455	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:27:24,455	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:27:24,455	SE-MAF.02P1.32P1-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:27:24,476	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:27:24,476	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:27:35,936	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:27:35,936	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:27:35,936	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:27:35,936	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:28:01,665	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:28:01,665	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:28:01,665	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:28:01,665	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:28:01,665	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:28:01,665	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:28:01,665	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:28:01,665	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:28:01,665	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:28:01,665	SE-MAF.02P1.32P1-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:28:01,665	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:28:01,665	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:28:01,685	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:28:01,685	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:28:08,263	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	ED2-8 12P1-SF6 2o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:28:08,263	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	ED2-8 12P1-SF6 2o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:28:08,265	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:28:08,265	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:28:08,275	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:28:08,275	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:28:08,285	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:28:08,285	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:28:16,184	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:28:16,184	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:28:16,184	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:28:16,184	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:28:28,545	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:28:28,545	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:28:28,545	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:28:28,545	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:32:39,853	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:32:39,853	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:33:35,623	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:33:35,623	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:33:35,744	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:33:35,744	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:33:35,744	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:33:35,744	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:33:35,744	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:33:35,744	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:33:35,744	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:33:35,744	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:33:35,744	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:33:35,744	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:33:35,953	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:33:35,953	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:33:35,953	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:33:35,953	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:33:35,953	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:33:35,953	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:33:35,953	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:33:35,953	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:33:35,953	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:33:35,953	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:33:36,063	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:33:36,063	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:33:40,634	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:33:40,634	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:36:51,695	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-8 12P1-SF6 2o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:36:51,695	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-8 12P1-SF6 2o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:36:51,695	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-8 12P1-SF6 2o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:36:51,695	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	ED2-8 12P1-SF6 2o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:36:51,713	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:36:51,713	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:36:51,713	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:36:51,713	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:36:51,724	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:36:51,724	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:37:00,513	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:37:00,513	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:37:12,443	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:37:12,443	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:37:12,443	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:37:12,443	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:37:22,803	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:37:22,803	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:37:23,823	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:37:23,823	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:37:23,823	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:37:23,823	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:37:23,823	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:37:23,823	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:39:07,132	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:39:07,132	SE-MAF.02P1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:40:10,322	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:40:10,322	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:40:10,322	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:40:10,322	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:40:10,322	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:40:10,322	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:40:10,322	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:40:10,322	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:40:10,332	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:40:10,332	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:40:10,442	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:40:10,442	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:40:10,442	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:40:10,442	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:40:10,442	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:40:10,442	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:40:10,442	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:40:10,442	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:40:10,442	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:40:10,442	SE-MAF.02P1	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:40:10,442	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:40:10,442	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:40:10,442	SE-MAF.02P1.12P1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:40:10,442	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:40:10,622	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:40:10,622	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:40:10,622	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:40:10,622	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:40:10,622	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:40:10,622	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:40:10,622	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:40:10,622	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:40:10,622	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:40:10,622	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:40:10,622	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:40:10,622	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:40:10,622	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:40:10,622	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:40:10,622	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:40:10,622	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:40:10,622	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:40:10,622	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:40:10,622	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:40:10,622	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:40:10,632	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:40:10,632	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:40:10,632	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:40:10,632	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:40:10,632	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:40:10,632	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:40:10,632	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:40:10,632	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:40:10,632	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:40:10,632	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:40:10,642	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:40:10,642	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:40:10,642	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:40:10,642	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:40:10,732	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:40:10,732	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:40:10,732	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:40:10,732	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:40:15,732	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:40:15,732	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:40:15,732	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:40:15,732	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:41:39,993	SE-MAF.02V9.12V9	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12V9	Pos	operador
01/08/2024 11:41:41,339	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:41:41,339	SE-MAF.02V9	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:41:52,343	SE-MAF.02V9.32V9-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-4	Pos	operador
01/08/2024 11:42:35,428	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:42:35,428	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:42:35,428	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:42:35,428	SE-MAF.02V9	Normal	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:42:35,428	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:42:35,428	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:42:35,428	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:42:35,428	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:42:35,428	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:42:35,428	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 11:42:35,428	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:42:35,428	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:42:35,428	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:42:35,428	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:42:35,428	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:42:35,428	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:42:35,428	SE-MAF.02V9.12V9	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 11:42:35,428	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:42:35,769	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:42:35,769	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:42:35,769	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:42:35,769	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:42:35,769	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 11:42:35,769	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:42:35,769	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:42:35,769	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:42:35,769	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:42:35,769	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:42:35,769	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:42:35,769	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:42:35,769	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 11:42:35,769	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:42:35,769	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 11:42:35,769	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 11:42:35,769	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 11:42:35,769	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:42:35,769	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 11:42:35,769	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	
01/08/2024 11:42:36,778	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:42:36,778	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:42:36,778	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:42:36,778	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:42:36,778	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:42:36,778	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:42:36,778	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 11:42:36,778	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 11:42:38,191	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
01/08/2024 11:42:40,058	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:42:40,058	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:42:40,058	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:42:40,058	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 11:42:46,890	SE-MAF.02V9.12V9	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12V9	Pos	operador
01/08/2024 11:43:20,497	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:43:20,497	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:43:20,498	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:43:20,498	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:43:20,498	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:43:20,498	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:43:20,498	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:43:20,498	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:43:20,508	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:43:20,508	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:43:20,598	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:43:20,598	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:43:20,598	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:43:20,598	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 11:43:37,798	SE-MAF.02V9.32V9-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:43:37,798	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:43:37,798	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:43:37,798	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:43:37,798	SE-MAF.02V9.32V9-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:43:37,808	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:18,697	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:44:18,697	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:44:18,698	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:44:18,698	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:18,698	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:18,698	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:18,698	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:18,698	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:44:18,698	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:18,698	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:18,698	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:18,698	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:44:27,388	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:44:27,388	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:44:27,389	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:44:27,389	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:27,389	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:44:27,389	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:27,398	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:27,398	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:27,398	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:27,398	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:27,398	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:27,398	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:33,348	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:44:33,348	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:33,348	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:33,348	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:33,348	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:33,348	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:33,348	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:44:33,348	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:33,348	SE-MAF.02V9.12V9	Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:44:33,358	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:33,358	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:44:40,928	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:44:40,928	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:44:40,928	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:44:40,928	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:44:45,208	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 11:44:45,208	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 11:44:45,228	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 11:44:45,228	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 11:44:45,228	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 11:44:45,228	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_FALHA_CMD_AB	
01/08/2024 11:44:52,886	SE-MAF.02V9.12V9	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:44:52,888	SE-MAF.02V9.12V9		12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:44:52,888	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:52,888	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:44:52,888	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:52,898	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:52,898	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:52,898	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:52,898	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:52,898	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:44:52,898	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:45:03,810	SE-MAF.02V9.12V9	Atuado	ED2-8 12V9-SF6 2o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_2EST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:45:03,810	SE-MAF.02V9.12V9	Atuado	ED2-8 12V9-SF6 2o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:45:03,819	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:45:03,819	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:45:03,829	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:45:03,829	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:45:03,839	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:45:03,839	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:45:14,249	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:45:14,249	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:45:14,249	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:45:14,249	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:45:21,083	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-8 12V9-SF6 2o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:45:21,083	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-8 12V9-SF6 2o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:45:21,099	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:45:21,099	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:45:21,099	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:45:21,099	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:45:21,109	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:45:21,109	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:45:44,359	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
01/08/2024 11:45:49,289	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Mola Descarregada	LT_12V9_MOLA_DESC	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:45:49,289	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:45:49,289	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:45:49,289	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Mola Descarregada	LT_12V9_MOLA_DESC	
01/08/2024 11:45:57,408	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:45:57,408	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:45:57,408	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:45:57,408	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:46:05,038	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:46:05,038	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:46:05,038	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:46:05,038	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:46:08,208	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Mola Descarregada	LT_12V9_MOLA_DESC	
01/08/2024 11:46:08,208	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Mola Descarregada	LT_12V9_MOLA_DESC	
01/08/2024 11:46:08,208	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Mola Descarregada	LT_12V9_MOLA_DESC	
01/08/2024 11:46:08,208	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Mola Descarregada	LT_12V9_MOLA_DESC	
01/08/2024 11:46:08,218	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:46:08,218	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:46:12,768	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:46:12,768	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:46:12,768	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:46:12,768	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:46:13,086	SE-MAF.02V9.12V9	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12V9	Pos	operador
01/08/2024 11:46:19,588	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:46:19,588	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:46:19,588	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:46:19,588	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:46:28,388	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:46:28,388	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:46:28,388	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:46:28,388	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:46:30,188	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:46:30,188	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:46:30,188	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:46:30,188	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 11:46:30,198	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:46:30,198	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:47:24,869	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:47:24,869	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:47:24,878	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:47:24,878	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:47:24,878	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:47:24,878	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:47:24,878	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:47:24,878	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:47:24,878	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:47:24,878	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:47:24,878	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:47:24,878	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:47:33,868	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:47:33,868	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:47:33,868	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:47:33,868	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:47:44,587	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:47:44,587	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:47:44,587	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:47:44,587	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:47:53,597	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:47:53,597	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:47:53,598	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:47:53,598	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:47:53,598	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:47:53,598	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:47:53,608	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:47:53,608	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:47:53,608	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:47:53,608	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:47:53,608	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:47:53,608	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:01,588	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	ED2-3 12V9-43L/R em Local	LT_12V9_ED_43LR_LOC	
01/08/2024 11:48:01,588	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	ED2-3 12V9-43L/R em Local	LT_12V9_ED_43LR_LOC	
01/08/2024 11:48:01,597	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:01,597	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:04,774	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-3 12V9-43L/R em Local	LT_12V9_ED_43LR_LOC	
01/08/2024 11:48:04,774	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-3 12V9-43L/R em Local	LT_12V9_ED_43LR_LOC	
01/08/2024 11:48:04,774	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-3 12V9-43L/R em Local	LT_12V9_ED_43LR_LOC	
01/08/2024 11:48:04,774	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-3 12V9-43L/R em Local	LT_12V9_ED_43LR_LOC	
01/08/2024 11:48:04,777	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:04,777	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:05,119	SE-MAF.02V9.12V9	Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:48:05,127	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:48:05,127	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:05,127	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:05,127	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:05,127	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:48:05,127	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:05,127	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:48:05,127	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:05,137	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:05,137	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:16,088	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:48:16,088	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:48:16,088	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:48:16,088	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:48:23,705	SE-MAF.02V9.12V9	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:48:23,705	SE-MAF.02V9.12V9		Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:48:23,705	SE-MAF.02V9.12V9		Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:48:23,708	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:23,708	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:48:23,708	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:48:23,708	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:23,718	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:23,718	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:23,718	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:23,718	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:23,718	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:23,718	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:48:24,548	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:48:24,548	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:48:24,548	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:48:24,548	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:48:30,898	SE-MAF.02V9.12V9	Atuado	ED2-8 12V9-SF6 2o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:48:30,898	SE-MAF.02V9.12V9	Atuado	ED2-8 12V9-SF6 2o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:48:30,908	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:30,908	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:30,918	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:30,918	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:30,928	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:30,928	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:37,057	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:48:37,057	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:48:37,057	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:48:37,057	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:48:43,847	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:48:43,847	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:48:43,847	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:48:43,847	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:48:47,273	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-8 12V9-SF6 2o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:48:47,273	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-8 12V9-SF6 2o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:48:47,288	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:48:47,288	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:47,288	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:47,288	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:47,297	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:47,297	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:51,366	SE-MAF.02V9.32V9-4	Alarme	ED4-6 32F3-4-F.Vcc/Def	LT_12V9_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:48:51,366	SE-MAF.02V9.32V9-4	Alarme	ED4-6 32F3-4-F.Vcc/Def	LT_12V9_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:48:51,368	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:51,368	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:48:56,107	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:48:56,107	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:48:56,107	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:48:56,107	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:49:04,316	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	ED4-6 32F3-4-F.Vcc/Def	LT_12V9_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:49:04,316	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	ED4-6 32F3-4-F.Vcc/Def	LT_12V9_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:49:04,316	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	ED4-6 32F3-4-F.Vcc/Def	LT_12V9_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:49:04,316	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	ED4-6 32F3-4-F.Vcc/Def	LT_12V9_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:49:04,329	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:49:04,329	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:49:04,803	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32V9-4	Pos	operador
01/08/2024 11:49:08,198	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:49:08,198	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:49:08,198	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:49:08,198	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:49:34,496	SE-MAF.02V9.32V9-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-4	Pos	operador
01/08/2024 11:49:42,877	SE-MAF.02V9.12V9	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12V9	Pos	operador
01/08/2024 11:50:00,119	SE-MAF.02V9.32V9-6	Alarme	ED5-3 32F3-6-F.Vcc/Def	LT_12V9_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:50:00,119	SE-MAF.02V9.32V9-6	Alarme	ED5-3 32F3-6-F.Vcc/Def	LT_12V9_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:50:00,128	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:50:00,128	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:50:05,157	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:50:05,157	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:50:05,157	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:50:05,157	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:50:10,464	SE-MAF.02V9.12V9	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12V9	Pos	operador
01/08/2024 11:50:16,477	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:50:16,477	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:50:16,477	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:50:16,477	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:50:21,576	SE-MAF.02V9.32V9-6	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32V9-6	Pos	operador
01/08/2024 11:50:22,513	SE-MAF.02V9.32V9-6	Normal	ED5-3 32F3-6-F.Vcc/Def	LT_12V9_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:50:22,513	SE-MAF.02V9.32V9-6	Normal	ED5-3 32F3-6-F.Vcc/Def	LT_12V9_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:50:22,513	SE-MAF.02V9.32V9-6	Normal	ED5-3 32F3-6-F.Vcc/Def	LT_12V9_ED_SEC_6_FVCC_DEF	
01/08/2024 11:50:22,513	SE-MAF.02V9.32V9-6	Normal	ED5-3 32F3-6-F.Vcc/Def	LT_12V9_ED_SEC_6_FVCC_DEF	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:50:22,517	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:50:22,517	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:50:50,257	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:50:50,257	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:50:50,257	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:50:50,257	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:50:50,257	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:50:50,257	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:50:50,267	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:50:50,267	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:50:55,274	SE-MAF.02V9.32V9-6	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32V9-6	Pos	operador
01/08/2024 11:50:58,657	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:50:58,657	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:50:58,657	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:50:58,657	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:51:10,976	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:51:10,976	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:51:10,976	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:51:10,976	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:51:19,956	SE-MAF.02V9.32V9-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:51:19,956	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:51:19,956	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:51:19,956	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:51:19,956	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:51:19,956	SE-MAF.02V9.32V9-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:51:19,956	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:51:19,956	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:51:19,956	SE-MAF.02V9.32V9-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:51:19,956	SE-MAF.02V9.32V9-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:51:19,956	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:51:19,967	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:51:19,967	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:51:23,388	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:51:23,388	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:51:23,397	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:51:23,397	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:51:23,397	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:51:23,397	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:51:23,397	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:51:23,397	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:51:23,397	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:51:23,397	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:51:23,397	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:51:23,397	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:51:31,976	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:51:31,976	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:51:31,976	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:51:31,976	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:51:43,336	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:51:43,336	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:51:43,336	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:51:43,336	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:51:50,966	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:51:50,966	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:51:50,966	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:51:50,966	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 11:51:50,967	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:51:50,967	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:51:50,967	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:51:50,967	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:51:50,967	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:51:50,967	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:51:50,976	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:51:50,976	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:51:50,976	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:51:50,976	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:51:50,976	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:51:50,976	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:07,036	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:52:07,036	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:07,036	SE-MAF.02V9.32V9-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:52:07,036	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:52:07,036	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:07,036	SE-MAF.02V9.32V9-6	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:52:07,057	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:07,057	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:12,847	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:52:12,847	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:52:12,847	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:52:12,847	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:52:24,886	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:52:24,886	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:52:24,886	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:52:24,886	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:52:28,447	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:28,447	SE-MAF.02V9.12V9	Atuado	ED2-8 12V9-SF6 2o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:52:28,447	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:52:28,447	SE-MAF.02V9.12V9	Atuado	ED2-8 12V9-SF6 2o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:52:28,457	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:28,457	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:34,202	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-8 12V9-SF6 2o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:52:34,202	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-8 12V9-SF6 2o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:52:34,217	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:34,217	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:34,217	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:34,217	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:40,687	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:52:40,687	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:40,687	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:52:40,687	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:52:40,687	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:40,687	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:40,687	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:52:40,687	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:52:40,687	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:40,687	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:52:40,687	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 11:52:40,687	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:52:40,687	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:52:40,687	SE-MAF.02V9.32V9-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 11:52:40,707	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:40,707	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:43,129	SE-MAF.02V9.12V9	Atuado	ED2-8 12V9-SF6 2o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:52:43,129	SE-MAF.02V9.12V9	Atuado	ED2-8 12V9-SF6 2o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:52:43,136	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:43,136	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:43,147	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:43,147	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:43,156	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:43,156	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:49,036	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:52:49,036	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:52:49,036	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:52:49,036	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:52:56,432	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-8 12V9-SF6 2o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:52:56,432	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-8 12V9-SF6 2o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:52:56,432	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-8 12V9-SF6 2o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:52:56,432	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-8 12V9-SF6 2o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 11:52:56,446	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:56,446	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:56,446	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 11:52:56,446	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:56,446	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:56,446	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:56,446	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:56,446	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:56,456	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:56,456	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:56,456	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:52:56,456	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 11:53:01,007	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:53:01,007	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:53:01,007	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:53:01,007	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:53:01,007	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 11:53:01,007	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:53:01,007	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 11:53:01,007	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 12:19:25,031	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/08/2024 12:19:25,031	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/08/2024 12:19:25,033	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 12:19:25,033	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-5 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 12:19:25,033	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-6 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/08/2024 12:19:25,033	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 12:19:25,033	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-5 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/08/2024 12:19:25,033	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-6 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/08/2024 12:19:25,035	SE-MAF.USA	OK	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/08/2024 12:19:25,035	SE-MAF.USA	OK	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/08/2024 12:19:25,037	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 12:19:25,037	SE-MAF.USA	OK	ED5-5 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/08/2024 12:19:25,037	SE-MAF.USA	OK	ED5-6 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/08/2024 12:19:25,037	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 12:19:25,037	SE-MAF.USA	OK	ED5-5 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/08/2024 12:19:25,037	SE-MAF.USA	OK	ED5-6 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/08/2024 12:19:27,752	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/08/2024 12:19:27,752	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/08/2024 12:19:27,754	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 12:19:27,754	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-5 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/08/2024 12:19:27,754	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-6 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/08/2024 12:19:27,754	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 12:19:27,754	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-5 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/08/2024 12:19:27,754	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-6 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/08/2024 12:19:27,757	SE-MAF.USA	OK	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/08/2024 12:19:27,757	SE-MAF.USA	OK	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 12:19:27,758	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 12:19:27,758	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 12:19:27,759	SE-MAF.USA	OK	ED5-5 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/08/2024 12:19:27,759	SE-MAF.USA	OK	ED5-6 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/08/2024 12:19:27,759	SE-MAF.USA	OK	ED5-5 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/08/2024 12:19:27,759	SE-MAF.USA	OK	ED5-6 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/08/2024 12:19:48,340	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/08/2024 12:19:48,340	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/08/2024 12:19:48,342	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 12:19:48,342	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-5 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/08/2024 12:19:48,342	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-6 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/08/2024 12:19:48,342	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 12:19:48,342	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-5 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/08/2024 12:19:48,342	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-6 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/08/2024 12:19:48,376	SE-MAF.USA	OK	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/08/2024 12:19:48,376	SE-MAF.USA	OK	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/08/2024 12:19:48,376	SE-MAF.USA	OK	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/08/2024 12:19:48,376	SE-MAF.USA	OK	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/08/2024 12:19:48,378	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 12:19:48,378	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 12:19:48,378	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/08/2024 12:19:48,378	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 12:19:48,379	SE-MAF.USA	OK	ED5-6 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/08/2024 12:19:48,379	SE-MAF.USA	OK	ED5-5 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/08/2024 12:19:48,379	SE-MAF.USA	OK	ED5-5 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/08/2024 12:19:48,379	SE-MAF.USA	OK	ED5-5 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/08/2024 12:19:48,379	SE-MAF.USA	OK	ED5-6 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/08/2024 12:19:48,379	SE-MAF.USA	OK	ED5-5 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/08/2024 12:19:48,379	SE-MAF.USA	OK	ED5-6 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/08/2024 12:19:48,379	SE-MAF.USA	OK	ED5-6 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/08/2024 13:25:33,979	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
01/08/2024 13:25:33,979	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
01/08/2024 13:25:33,979	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
01/08/2024 13:25:33,979	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
01/08/2024 13:25:33,979	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
01/08/2024 13:25:33,979	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
01/08/2024 13:25:33,979	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
01/08/2024 13:25:33,979	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
01/08/2024 13:25:33,979	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
01/08/2024 13:25:33,979	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
01/08/2024 13:25:33,979	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
01/08/2024 13:25:35,047	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
01/08/2024 13:25:35,047	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
01/08/2024 13:25:35,047	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
01/08/2024 13:25:35,047	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 13:25:35,047	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
01/08/2024 13:25:35,047	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
01/08/2024 13:25:35,047	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
01/08/2024 13:25:35,047	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
01/08/2024 13:25:35,047	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
01/08/2024 13:25:35,047	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
01/08/2024 13:25:35,047	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
01/08/2024 13:39:09,894	SE-MAF.02T1AT.12T1	COS	Enviado comando N2 do 12T1	N2N3	operador
01/08/2024 13:39:43,219	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
01/08/2024 13:39:46,851	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
01/08/2024 13:39:59,931	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
01/08/2024 13:40:12,759	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
01/08/2024 13:40:19,373	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
01/08/2024 13:40:22,973	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
01/08/2024 13:40:25,483	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 13:40:26,783	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 13:40:28,833	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador
01/08/2024 13:40:50,402	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:40:50,402	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 13:40:50,402	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 13:40:53,057	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 13:41:23,756	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 13:41:23,763	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 13:41:23,763	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 13:41:23,773	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:41:27,396	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 13:41:27,403	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 13:41:27,403	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:41:27,403	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 13:41:40,466	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 13:41:40,473	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 13:41:40,473	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 13:41:40,483	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:41:53,306	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 13:41:53,313	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 13:41:53,313	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:41:53,313	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 13:42:08,623	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 13:42:08,623	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:42:19,403	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 13:42:19,403	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:42:33,605	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 13:42:33,612	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 13:42:33,612	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 13:42:33,622	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:42:40,529	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	ED2-8 12T1-SF6 2o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 13:42:40,532	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:42:53,912	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 13:42:53,912	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:43:05,303	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 13:43:05,303	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:43:11,936	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED2-8 12T1-SF6 2o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 13:43:11,953	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:43:18,851	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
01/08/2024 13:43:18,853	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:43:32,812	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 13:43:32,812	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:43:43,213	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 13:43:43,213	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:43:44,345	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
01/08/2024 13:43:44,363	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:44:02,952	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Mola Descarregada	TR_12T1_MOLA_DESC	
01/08/2024 13:44:02,952	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:44:11,503	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 13:44:11,503	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:44:21,053	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:44:21,053	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 13:44:22,343	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Mola Descarregada	TR_12T1_MOLA_DESC	
01/08/2024 13:44:22,343	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Mola Descarregada	TR_12T1_MOLA_DESC	
01/08/2024 13:44:22,353	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:44:35,903	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 13:44:35,903	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:44:41,583	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 13:44:41,583	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:44:50,093	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 13:44:50,093	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 13:44:50,103	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:44:52,453	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 13:44:52,453	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:44:57,763	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 13:44:58,375	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 13:44:58,375	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:45:05,043	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 13:45:05,053	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:45:09,877	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32T1-4	Pos	operador
01/08/2024 13:45:21,783	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 13:45:24,038	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
01/08/2024 13:45:24,512	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 13:45:25,192	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 13:45:25,192	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:45:38,122	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 13:45:38,122	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:45:49,854	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
01/08/2024 13:45:49,883	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:45:49,883	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 13:45:54,953	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 13:45:54,953	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 13:45:54,963	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:45:55,592	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 13:45:55,592	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 13:46:55,423	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 13:46:55,423	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 13:46:55,423	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:47:04,450	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 13:47:04,453	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 13:47:04,453	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:47:04,453	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 13:47:11,662	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 13:47:11,662	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:47:21,183	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 13:47:21,183	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:47:30,409	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 13:47:30,412	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 13:47:30,422	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:47:30,422	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:47:35,522	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:47:35,522	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	ED2-8 12T1-SF6 2o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 13:47:35,532	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:47:40,632	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 13:47:40,632	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:47:45,686	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32T1-4	Pos	operador
01/08/2024 13:47:48,058	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED2-8 12T1-SF6 2o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 13:47:48,072	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:47:48,072	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:47:49,592	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 13:47:49,592	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:47:57,703	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Alarme	ED4-6 32T1-4-F.Vcc/Def	TR_12T1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
01/08/2024 13:47:57,712	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 13:48:02,348	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normal	ED4-6 32T1-4-F.Vcc/Def	TR_12T1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
01/08/2024 13:48:02,363	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:48:02,372	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 13:48:02,372	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:48:03,434	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Alarme	ED4-6 32T1-4-F.Vcc/Def	TR_12T1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
01/08/2024 13:48:03,442	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:48:11,648	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normal	ED4-6 32T1-4-F.Vcc/Def	TR_12T1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
01/08/2024 13:48:11,648	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normal	ED4-6 32T1-4-F.Vcc/Def	TR_12T1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	
01/08/2024 13:48:11,662	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:48:14,642	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 13:48:14,642	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:48:14,642	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:48:14,642	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 13:48:17,207	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32T1-4	Pos	operador
01/08/2024 13:48:28,500	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 12T1	Pos	operador
01/08/2024 13:48:35,696	SE-MAF.02T1AT.12T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 12T1	Pos	operador
01/08/2024 13:49:31,241	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:49:31,241	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 13:49:31,241	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 13:49:51,194	SE-MAF.02T1BT.11T1	COS	Enviado comando N2 do 11T1	N2N3	operador
01/08/2024 13:50:00,585	SE-MAF.02T1BT.11T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11T1	Pos	operador
01/08/2024 13:50:02,761	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 13:50:02,761	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 13:50:02,761	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:50:09,040	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 13:50:09,042	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 13:50:09,042	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:50:09,042	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:50:16,251	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 13:50:16,251	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 13:50:16,253	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 13:50:16,253	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 13:50:16,262	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:50:16,262	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:50:18,596	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuada	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
01/08/2024 13:50:18,602	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:50:22,589	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	
01/08/2024 13:50:22,589	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 13:50:22,602	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:50:26,675	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	ED2-8 12T1-SF6 2o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 13:50:26,682	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:50:26,692	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:50:33,110	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED2-8 12T1-SF6 2o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 13:50:33,110	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED2-8 12T1-SF6 2o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 13:50:33,123	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:50:33,123	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:50:33,123	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:51:31,700	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 13:51:31,700	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:51:31,700	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 13:51:41,151	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 13:51:41,160	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 13:51:41,160	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 13:53:06,921	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	operador
01/08/2024 13:53:06,931	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:53:07,391	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	operador
01/08/2024 13:53:23,347	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	ED2-8 11T1-SF6 2o Estagio	TR_11T1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 13:53:23,351	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:53:31,041	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 13:53:31,041	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:53:41,581	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 13:53:41,581	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:53:59,631	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 13:53:59,631	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:54:11,081	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 13:54:11,081	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:54:31,123	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED2-8 11T1-SF6 2o Estagio	TR_11T1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 13:54:33,380	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Mola Descarregada	TR_11T1_MOLA_DESC	
01/08/2024 13:54:48,100	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 13:54:48,100	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:55:02,410	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 13:55:02,410	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:57:05,518	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	ED3-8 11T1-F.Vcc Cmd Fe.	TR_11T1_ED_FVCC_CMD_FE	
01/08/2024 13:57:14,834	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED3-8 11T1-F.Vcc Cmd Fe.	TR_11T1_ED_FVCC_CMD_FE	
01/08/2024 13:57:14,834	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED3-8 11T1-F.Vcc Cmd Fe.	TR_11T1_ED_FVCC_CMD_FE	
01/08/2024 13:57:26,790	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 13:57:27,380	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 13:57:32,180	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Mola Descarregada	TR_11T1_MOLA_DESC	
01/08/2024 13:57:32,180	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Mola Descarregada	TR_11T1_MOLA_DESC	
01/08/2024 13:57:37,481	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
01/08/2024 13:57:40,030	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 13:57:40,030	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 13:57:40,590	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 13:57:40,590	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 13:57:55,630	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:57:58,111	SE-MAF.02T1BT.11T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11T1	Pos	operador
01/08/2024 13:58:26,849	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32T1-4	Pos	operador
01/08/2024 13:58:34,567	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 32T1-4	Pos	operador
01/08/2024 13:58:57,049	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31T1-4	Pos	operador
01/08/2024 13:59:18,055	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 13:59:18,060	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 13:59:18,060	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:59:18,060	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 13:59:23,410	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 13:59:23,410	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:59:34,540	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 13:59:34,540	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 13:59:38,687	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 13:59:38,690	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 13:59:38,690	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 13:59:38,700	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 13:59:45,969	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	ED2-8 11T1-SF6 2o Estagio	TR_11T1_ED_SF6_2EST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 13:59:45,970	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:00:12,402	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 14:00:12,402	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:00:12,402	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:00:20,123	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 14:00:20,123	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:00:20,123	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:00:20,123	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 14:00:20,123	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:00:20,123	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:00:42,630	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 14:00:42,630	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:00:51,820	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:00:51,820	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:01:02,160	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:01:02,160	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:01:14,017	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED2-8 11T1-SF6 2o Estagio	TR_11T1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 14:01:14,031	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:01:14,031	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 14:01:28,630	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	ED4-5 11T1-F.Vcc Motor/Cmd.	TR_11T1_ED_FVCC_MOT_CMD	
01/08/2024 14:01:30,738	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED4-5 11T1-F.Vcc Motor/Cmd.	TR_11T1_ED_FVCC_MOT_CMD	
01/08/2024 14:01:31,641	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	ED4-6 11T1-F.Vcc Cmd.	TR_11T1_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 14:01:31,650	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:01:38,703	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	ED4-5 11T1-F.Vcc Motor/Cmd.	TR_11T1_ED_FVCC_MOT_CMD	
01/08/2024 14:01:44,997	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED4-6 11T1-F.Vcc Cmd.	TR_11T1_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 14:01:44,997	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED4-6 11T1-F.Vcc Cmd.	TR_11T1_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 14:01:45,001	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:01:45,898	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED4-5 11T1-F.Vcc Motor/Cmd.	TR_11T1_ED_FVCC_MOT_CMD	
01/08/2024 14:01:50,020	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:01:54,690	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:10:01,470	SE-MAF.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 14:11:02,150	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:11:02,150	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:11:02,160	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:11:02,460	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:11:02,470	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:11:02,470	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:11:02,660	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 14:11:02,660	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:11:02,660	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:11:02,660	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/08/2024 14:11:02,660	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/08/2024 14:11:03,290	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:11:03,290	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 14:11:03,290	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 14:11:03,290	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 14:11:03,290	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 14:11:03,302	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:11:03,302	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:11:12,550	SE-MAF.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 14:11:12,550	SE-MAF.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 14:11:19,258	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	ED4-5 11T1-F.Vcc Motor/Cmd.	TR_11T1_ED_FVCC_MOT_CMD	
01/08/2024 14:11:19,270	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:11:20,245	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31T1-4	Pos	operador
01/08/2024 14:11:33,265	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31T1-4	Pos	operador
01/08/2024 14:11:33,470	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:11:33,470	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:11:44,870	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 14:11:50,330	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:11:50,330	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:11:50,330	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:11:50,330	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:11:52,512	SE-MAF.02T1BT.11T1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11T1	Pos	operador
01/08/2024 14:11:55,156	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED4-5 11T1-F.Vcc Motor/Cmd.	TR_11T1_ED_FVCC_MOT_CMD	
01/08/2024 14:11:55,156	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED4-5 11T1-F.Vcc Motor/Cmd.	TR_11T1_ED_FVCC_MOT_CMD	
01/08/2024 14:11:55,170	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:13:05,830	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 14:13:05,830	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:13:05,830	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:13:18,850	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 14:13:18,850	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:13:18,850	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:13:18,850	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 14:13:18,850	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:13:25,459	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 14:13:25,460	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:13:25,460	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 14:13:25,460	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:13:28,108	SE-MAF.01B1.11B1	COS	Enviado comando N2 do 11B1	N2N3	operador
01/08/2024 14:13:33,099	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 14:13:33,099	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 14:13:33,100	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:13:33,100	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:13:33,110	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:13:33,110	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:13:35,469	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	ED2-8 11T1-SF6 2o Estagio	TR_11T1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 14:13:35,471	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:13:35,480	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:13:47,827	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED2-8 11T1-SF6 2o Estagio	TR_11T1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 14:13:47,827	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED2-8 11T1-SF6 2o Estagio	TR_11T1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 14:13:47,840	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:13:47,840	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:13:47,840	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:13:47,840	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:15:08,645	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:15:08,645	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 14:15:08,645	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 14:15:47,352	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
01/08/2024 14:16:17,519	SE-MAF.01B1.11B1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11B1	Pos	operador
01/08/2024 14:17:27,974	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/08/2024 14:17:27,976	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:17:27,976	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:17:27,976	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:17:27,980	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/08/2024 14:17:38,215	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:17:38,215	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:17:48,086	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:17:48,086	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:17:58,144	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 14:17:58,144	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 14:17:58,145	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:17:58,145	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:17:58,145	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:17:58,148	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/08/2024 14:18:03,616	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	ED3-8 11B1-SF6 2o Estagio	IN_11B1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 14:18:03,625	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:18:08,936	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:18:08,936	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 14:18:20,545	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:18:20,545	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:18:21,546	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	ED3-8 11B1-SF6 2o Estagio	IN_11B1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 14:18:21,555	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:18:44,015	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	11B1 - Mola Descarregada	IN_11B1_MOLA_DESC	
01/08/2024 14:18:44,015	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:18:53,146	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:18:53,146	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:19:01,955	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:19:01,955	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:19:03,375	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Mola Descarregada	IN_11B1_MOLA_DESC	
01/08/2024 14:19:03,375	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:19:03,375	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Mola Descarregada	IN_11B1_MOLA_DESC	
01/08/2024 14:19:09,475	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	11B1 - Falha Bobina Fe.1	IN_11B1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 14:19:09,475	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:19:13,506	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:19:13,506	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:19:19,735	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:19:19,735	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:19:20,035	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Falha Bobina Fe.1	IN_11B1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 14:19:20,035	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:19:20,035	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Falha Bobina Fe.1	IN_11B1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 14:19:23,115	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	11B1 - Falha Bobina Ab.1	IN_11B1_FALHA_BOB_AB1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 14:19:23,825	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	11B1 - Falha Bobina Ab.2	IN_11B1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 14:19:23,825	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:19:27,206	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:19:27,206	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:19:34,115	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Falha Bobina Ab.2	IN_11B1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 14:19:34,115	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:19:34,115	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Falha Bobina Ab.2	IN_11B1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 14:19:35,645	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Falha Bobina Ab.1	IN_11B1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 14:19:35,645	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Falha Bobina Ab.1	IN_11B1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 14:19:37,345	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:19:37,345	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:30:12,285	SE-MAF.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 14:30:48,774	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:30:48,774	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:30:48,778	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/08/2024 14:30:48,894	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:30:48,894	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:30:48,894	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:30:48,894	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:30:48,894	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/08/2024 14:30:49,204	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:30:49,204	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 14:30:49,204	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:30:49,204	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 14:30:49,204	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 14:30:49,208	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/08/2024 14:30:49,208	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/08/2024 14:30:52,944	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 14:30:52,944	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 14:31:34,384	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:31:34,384	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	ED3-8 11B1-SF6 2o Estagio	IN_11B1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 14:31:35,696	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	ED3-8 11B1-SF6 2o Estagio	IN_11B1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 14:31:35,704	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:32:12,678	SE-MAF.01B1.31B1-1	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31B1-1	Pos	operador
01/08/2024 14:33:41,274	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	ED3-8 11B1-SF6 2o Estagio	IN_11B1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 14:33:41,275	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:33:58,265	SE-MAF.01B1.31B1-1	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 14:33:58,265	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:33:58,265	SE-MAF.01B1.31B1-1	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 14:33:58,265	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:34:19,635	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:34:19,635	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:34:26,556	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	ED3-8 11B1-SF6 2o Estagio	IN_11B1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 14:34:26,556	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	ED3-8 11B1-SF6 2o Estagio	IN_11B1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 14:34:26,565	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

## HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 14:34:26,565	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:34:26,585	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:34:29,055	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:34:29,055	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:34:42,056	SE-MAF.01B1.31B1-1	Alarme	ED1-4 31B1-1-F.Vcc Cmd	IN_11B1_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 14:34:42,065	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:34:54,704	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:34:54,704	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:35:02,924	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:35:02,924	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:35:07,889	SE-MAF.01B1.31B1-1	Normal	ED1-4 31B1-1-F.Vcc Cmd	IN_11B1_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 14:35:07,889	SE-MAF.01B1.31B1-1	Normal	ED1-4 31B1-1-F.Vcc Cmd	IN_11B1_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 14:35:07,904	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:35:09,883	SE-MAF.01B1.31B1-1	Alarme	ED1-3 Seccionadora 31B1-1-F.Vcc Motor	IN_11B1_ED_SEC_1_FVCC_MOT	
01/08/2024 14:35:09,885	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:35:14,704	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:35:14,704	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:35:28,915	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:35:28,915	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:35:28,915	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:35:28,915	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 14:35:36,029	SE-MAF.01B1.31B1-1	Normal	ED1-3 Seccionadora 31B1-1-F.Vcc Motor	IN_11B1_ED_SEC_1_FVCC_MOT	
01/08/2024 14:35:36,029	SE-MAF.01B1.31B1-1	Normal	ED1-3 Seccionadora 31B1-1-F.Vcc Motor	IN_11B1_ED_SEC_1_FVCC_MOT	
01/08/2024 14:35:36,044	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:35:36,044	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:44:15,252	SE-MAF.01M1.11M1	COS	Enviado comando N2 do 11M1	N2N3	operador
01/08/2024 14:45:14,416	SE-MAF.01M1.11M1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M1	Pos	operador
01/08/2024 14:45:24,515	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
01/08/2024 14:45:41,380	SE-MAF.01M1.11M1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M1	Pos	operador
01/08/2024 14:45:55,817	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:45:55,817	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 14:45:55,817	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 14:46:55,008	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 14:46:55,018	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:46:55,018	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:46:55,018	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:47:05,108	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 14:47:05,118	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:47:05,118	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:47:05,118	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:47:08,607	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:47:08,607	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 14:47:17,807	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:47:17,807	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:47:21,968	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 14:47:21,978	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:47:21,978	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:47:21,978	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:47:24,112	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 14:47:24,117	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:47:29,757	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:47:29,757	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:47:40,847	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:47:40,847	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:47:43,836	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 14:47:43,837	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:48:00,847	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	11M1 - Mola Descarregada	AL_11M1_MOLA_DESC	
01/08/2024 14:48:00,847	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:48:14,517	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:48:14,517	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:48:24,167	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Mola Descarregada	AL_11M1_MOLA_DESC	
01/08/2024 14:48:24,167	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:48:24,167	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Mola Descarregada	AL_11M1_MOLA_DESC	
01/08/2024 14:48:25,327	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:48:25,327	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 14:48:32,708	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	11M1 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 14:48:32,708	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
01/08/2024 14:48:37,707	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:48:37,707	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:48:46,207	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:48:46,207	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:48:52,447	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 14:48:52,447	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
01/08/2024 14:48:52,447	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M1_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 14:48:54,457	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	11M1 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 14:48:55,267	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	11M1 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 14:48:55,267	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
01/08/2024 14:48:58,928	SE-MAF.01M2.11M2	COS	Enviado comando N2 do 11M2	N2N3	operador
01/08/2024 14:48:59,887	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:48:59,887	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:49:01,227	SE-MAF.01M2.11M2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M2	Pos	operador
01/08/2024 14:49:10,967	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 14:49:10,967	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
01/08/2024 14:49:10,967	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M1_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 14:49:11,447	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 14:49:11,447	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M1_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 14:49:35,225	SE-MAF.01M2.11M2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M2	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 14:50:39,500	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 14:50:39,500	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 14:50:39,500	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:50:41,827	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 14:50:41,830	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:50:41,830	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:50:41,830	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:50:45,490	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:50:45,490	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:50:52,246	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 14:50:52,251	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:50:52,251	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:50:52,251	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:51:07,740	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:51:07,740	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:51:15,826	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 14:51:15,830	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:51:15,830	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:51:15,830	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:51:19,584	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 14:51:19,590	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:51:25,820	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:51:25,820	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 14:51:36,470	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:51:36,470	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:52:04,891	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 14:52:04,896	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
01/08/2024 14:52:28,660	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 14:52:28,667	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
01/08/2024 14:52:30,481	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 14:52:30,486	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
01/08/2024 14:52:35,056	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M2_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 14:52:35,056	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
01/08/2024 14:52:36,606	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M2_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 14:52:36,606	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
01/08/2024 14:53:44,268	SE-MAF.01M3.11M3	COS	Enviado comando N2 do 11M3	N2N3	operador
01/08/2024 14:53:51,992	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
01/08/2024 14:53:51,992	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M2_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 14:54:04,790	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:54:04,790	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:54:13,481	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M2_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 14:54:13,481	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
01/08/2024 14:54:13,481	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M2_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 14:54:15,460	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:54:15,460	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:54:21,240	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M2_FALHA_BOB_AB1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 14:54:21,881	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M2_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 14:54:21,881	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:54:27,090	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:54:27,090	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:54:34,443	SE-MAF.01M3.11M3	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M3	Pos	operador
01/08/2024 14:54:37,460	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M2_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 14:54:37,460	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:54:37,460	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M2_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 14:54:38,110	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M2_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 14:54:38,110	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M2_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 14:54:42,510	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:54:42,510	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:54:55,060	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	11M2 - Mola Descarregada	AL_11M2_MOLA_DESC	
01/08/2024 14:54:55,060	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:55:01,441	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:55:01,441	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:55:08,100	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Mola Descarregada	AL_11M2_MOLA_DESC	
01/08/2024 14:55:08,100	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:55:08,100	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Mola Descarregada	AL_11M2_MOLA_DESC	
01/08/2024 14:55:10,660	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:55:10,660	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:55:24,829	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 14:55:24,829	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 14:55:24,829	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 14:55:32,279	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:55:32,279	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:55:43,140	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:55:43,140	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:55:47,851	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 14:55:47,859	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:55:55,419	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:55:55,419	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:56:05,415	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 14:56:05,419	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:56:08,009	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:56:08,009	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:56:15,067	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 14:56:15,069	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:56:15,069	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:56:15,069	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 14:56:17,641	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 14:56:17,650	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:56:23,809	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 14:56:23,809	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 14:56:42,466	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 14:56:42,469	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:56:44,381	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 14:56:44,389	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:57:20,236	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 14:57:20,239	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 14:58:57,319	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	11M3 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M3_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 14:58:57,319	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:08:41,929	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M3_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 15:08:41,929	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:08:45,129	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	11M3 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M3_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 15:08:45,129	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:09:15,138	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:09:15,138	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:09:17,976	SE-MAF.01M4.11M4	COS	Enviado comando N2 do 11M4	N2N3	operador
01/08/2024 15:09:20,488	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:09:20,488	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:09:28,689	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:09:28,689	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:09:31,398	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M3_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 15:09:31,398	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:09:31,398	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M3_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 15:09:35,368	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	11M3 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M3_FALHA_BOB_AB1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 15:09:36,458	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	11M3 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M3_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 15:09:36,458	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:09:44,689	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:09:44,689	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:09:53,928	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:09:53,928	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:10:00,468	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M3_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 15:10:00,468	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:10:00,468	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M3_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 15:10:02,278	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M3_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 15:10:02,278	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M3_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 15:10:27,518	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	11M3 - Mola Descarregada	AL_11M3_MOLA_DESC	
01/08/2024 15:10:27,518	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:10:33,368	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:10:33,368	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:10:42,758	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Mola Descarregada	AL_11M3_MOLA_DESC	
01/08/2024 15:10:42,758	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:10:42,758	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Mola Descarregada	AL_11M3_MOLA_DESC	
01/08/2024 15:10:43,468	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:10:43,468	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:10:58,554	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 15:10:58,554	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 15:10:58,554	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 15:11:06,013	SE-MAF.01M4.11M4	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M4	Pos	operador
01/08/2024 15:11:18,835	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:11:18,835	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:11:31,604	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:11:31,604	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:12:31,807	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:12:31,807	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:12:40,797	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:12:40,797	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:12:46,642	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 15:12:46,647	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:12:46,647	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:12:46,647	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:12:52,268	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 15:12:52,277	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:14:18,544	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:14:18,544	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:14:29,849	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 15:14:29,854	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:14:38,314	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:14:38,314	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 15:15:01,694	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Mola Descarregada	AL_11M4_MOLA_DESC	
01/08/2024 15:15:01,694	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:15:46,964	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:15:46,964	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:15:56,634	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:15:56,634	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:15:58,494	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Mola Descarregada	AL_11M4_MOLA_DESC	
01/08/2024 15:15:58,494	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:15:58,494	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Mola Descarregada	AL_11M4_MOLA_DESC	
01/08/2024 15:16:10,294	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M4_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 15:16:10,294	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:18:23,261	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 15:18:25,980	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 15:19:13,494	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:19:13,494	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:19:18,312	SE-MAF.01M5.11M5	COS	Enviado comando N2 do 11M5	N2N3	operador
01/08/2024 15:19:23,284	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:19:23,284	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:19:26,334	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M4_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 15:19:26,334	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:19:26,334	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M4_FALHA_BOB_FE1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 15:19:34,564	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M4_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 15:19:35,484	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	11M4 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M4_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 15:19:35,484	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:20:02,650	SE-MAF.01M5.11M5	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M5	Pos	operador
01/08/2024 15:20:06,124	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:20:06,124	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:20:15,304	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:20:15,304	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:20:24,164	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M4_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 15:20:24,164	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:20:24,164	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M4_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 15:20:25,274	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M4_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 15:20:25,274	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M4_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 15:20:58,908	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:20:58,908	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 15:20:58,908	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/08/2024 15:21:24,688	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:21:24,688	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:21:37,417	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:21:37,417	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:21:43,278	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 15:21:43,288	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 15:21:43,288	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:21:43,288	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:21:48,835	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 15:21:48,839	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:22:08,118	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:22:08,118	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 15:22:15,549	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	ED3-8 11M5-SF6 2o Estagio	AL_11M5_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 15:22:15,558	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:23:01,988	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:23:01,988	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:23:15,118	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:23:15,118	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:23:19,993	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED3-8 11M5-SF6 2o Estagio	AL_11M5_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 15:23:19,999	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:24:26,498	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Mola Descarregada	AL_11M5_MOLA_DESC	
01/08/2024 15:24:26,498	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:24:49,988	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:24:49,988	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:25:02,988	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:25:02,988	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:25:09,457	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Mola Descarregada	AL_11M5_MOLA_DESC	
01/08/2024 15:25:09,457	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 15:25:09,457	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Mola Descarregada	AL_11M5_MOLA_DESC	
01/08/2024 15:25:14,328	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M5_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 15:25:14,328	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:26:12,538	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:26:12,538	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:26:19,698	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:26:19,698	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:26:27,588	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M5_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 15:26:27,588	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:26:29,579	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M5_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 15:26:30,598	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M5_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 15:26:30,598	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:27:03,139	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:27:03,139	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:27:14,858	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:27:14,858	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:28:28,135	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:28:28,135	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:36:48,175	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 15:37:11,186	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 15:37:22,605	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:37:22,605	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 15:37:22,725	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:37:22,725	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:37:22,725	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:37:22,725	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/08/2024 15:37:22,725	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/08/2024 15:37:22,725	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/08/2024 15:37:22,885	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:37:22,885	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:37:22,885	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:37:22,885	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 15:37:22,885	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 15:37:22,995	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 15:37:26,395	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 15:37:31,647	SE-MAF.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 15:37:54,837	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:37:54,837	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:37:54,958	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:37:54,958	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:37:54,958	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:37:54,958	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/08/2024 15:37:54,958	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
01/08/2024 15:37:54,958	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 15:37:54,958	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
01/08/2024 15:37:54,958	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/08/2024 15:37:54,958	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/08/2024 15:37:55,108	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:37:55,108	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:37:55,108	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/08/2024 15:37:55,108	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 15:37:55,108	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 15:37:55,108	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 15:37:55,108	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/08/2024 15:37:55,108	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:37:55,217	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 15:37:55,514	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 15:37:59,297	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 15:38:06,078	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:38:06,078	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:38:06,207	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:38:06,207	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:38:06,207	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:38:06,207	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/08/2024 15:38:06,207	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
01/08/2024 15:38:06,207	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/08/2024 15:38:06,207	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 15:38:06,207	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/08/2024 15:38:06,207	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/08/2024 15:38:06,628	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:38:06,628	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:38:06,628	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:38:06,628	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/08/2024 15:38:06,628	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 15:38:06,628	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 15:38:06,628	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 15:38:06,628	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/08/2024 15:38:06,737	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 15:38:11,417	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 15:38:16,037	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 15:38:34,034	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:38:34,034	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:38:34,314	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:38:34,314	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:38:34,314	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:38:34,314	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/08/2024 15:38:34,314	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
01/08/2024 15:38:34,314	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 15:38:34,314	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
01/08/2024 15:38:34,314	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/08/2024 15:38:34,314	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/08/2024 15:38:34,704	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:38:34,704	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:38:34,704	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:38:34,704	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/08/2024 15:38:34,704	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 15:38:34,704	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 15:38:34,704	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/08/2024 15:38:34,704	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 15:38:34,814	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 15:38:38,604	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 15:39:12,867	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:39:12,867	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:39:12,977	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:39:12,977	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:39:12,977	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/08/2024 15:39:12,977	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
01/08/2024 15:39:12,977	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
01/08/2024 15:39:12,977	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/08/2024 15:39:12,977	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/08/2024 15:39:12,977	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M5_FALHA_BOB_AB1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 15:39:12,977	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M5_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 15:39:13,227	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:39:13,227	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:39:13,227	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:39:13,227	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/08/2024 15:39:13,227	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 15:39:13,227	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 15:39:13,227	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 15:39:13,227	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/08/2024 15:39:13,337	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 15:39:14,237	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M5_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 15:39:14,237	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M5_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 15:39:14,237	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:39:16,287	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 15:40:27,447	SE-MAF.01M1.31M1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M1-4	Pos	operador
01/08/2024 15:40:39,097	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
01/08/2024 15:40:51,625	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 15:41:05,257	SE-MAF.01M1.11M1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M1	Pos	operador
01/08/2024 15:41:25,511	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M1-4	Pos	operador
01/08/2024 15:41:26,025	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:41:26,025	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:41:26,175	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:41:26,175	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 15:41:26,175	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:41:26,175	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 15:41:26,175	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 15:41:26,175	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 15:41:26,585	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:41:26,585	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:41:26,585	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:41:26,585	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 15:41:26,585	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 15:41:26,695	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 15:41:29,145	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 15:42:13,085	SE-MAF.01M1.31M1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 15:42:13,085	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:42:13,085	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:42:19,742	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 15:42:19,745	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:42:19,745	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:42:19,745	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:42:32,955	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:42:32,955	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:42:41,144	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 15:42:41,144	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:42:45,901	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 15:42:45,904	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:42:45,904	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:42:45,904	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:42:53,587	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 15:42:53,594	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:43:11,154	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 15:43:11,154	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:43:11,154	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:45:59,120	SE-MAF.01M1.31M1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M1-4	Pos	operador
01/08/2024 15:46:22,444	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 15:46:56,855	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:46:56,904	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:46:56,994	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:46:56,994	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 15:46:56,994	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 15:46:56,994	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 15:46:56,994	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:46:57,465	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:46:57,465	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 15:46:57,465	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 15:46:57,574	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 15:46:59,804	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 15:47:33,710	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 15:47:33,715	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:47:33,715	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:47:44,776	SE-MAF.01M1.31M1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 15:47:44,776	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:47:44,776	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:47:46,019	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 15:47:46,024	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:47:46,024	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:47:57,194	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:47:57,194	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:48:06,444	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:48:06,444	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:48:21,960	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 15:48:21,964	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:48:21,964	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:48:31,237	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	ED4-1 11M1-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_FE	
01/08/2024 15:48:50,286	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	ED4-2 11M1-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_AB1	
01/08/2024 15:48:55,338	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	ED4-3 11M1-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_AB2	
01/08/2024 15:49:06,832	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED4-3 11M1-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_AB2	
01/08/2024 15:49:07,774	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED4-2 11M1-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_AB1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 15:49:09,171	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED4-1 11M1-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_FE	
01/08/2024 15:49:13,556	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	ED4-5 11M1-F.Vcc Motor	AL_11M1_ED_FVCC_MOT	
01/08/2024 15:49:13,564	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:49:26,132	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED4-5 11M1-F.Vcc Motor	AL_11M1_ED_FVCC_MOT	
01/08/2024 15:49:26,132	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED4-5 11M1-F.Vcc Motor	AL_11M1_ED_FVCC_MOT	
01/08/2024 15:49:26,135	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:49:43,466	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	ED4-1 11M1-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_FE	
01/08/2024 15:49:48,799	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	ED4-2 11M1-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_AB1	
01/08/2024 15:49:49,907	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	ED4-3 11M1-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_AB2	
01/08/2024 15:49:57,212	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED4-1 11M1-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_FE	
01/08/2024 15:49:57,212	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED4-1 11M1-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_FE	
01/08/2024 15:49:57,932	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED4-2 11M1-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_AB1	
01/08/2024 15:49:57,932	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED4-2 11M1-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_AB1	
01/08/2024 15:49:59,221	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED4-3 11M1-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_AB2	
01/08/2024 15:49:59,221	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED4-3 11M1-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_AB2	
01/08/2024 15:50:04,347	SE-MAF.01M1.31M1-4	Alarme	ED1-4 31M1-4-F.Vcc Cmd	AL_11M1_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 15:50:04,354	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:50:15,944	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normal	ED1-4 31M1-4-F.Vcc Cmd	AL_11M1_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 15:50:15,945	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:50:17,837	SE-MAF.01M1.31M1-4	Alarme	ED1-3 Seccionadora 31M1-4-F.Vcc Motor	AL_11M1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
01/08/2024 15:50:17,845	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:54:14,044	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 15:54:14,044	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:54:22,885	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:54:22,885	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:54:28,466	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M1-4-F.Vcc Motor	AL_11M1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
01/08/2024 15:54:28,466	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M1-4-F.Vcc Motor	AL_11M1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
01/08/2024 15:54:28,474	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:54:30,859	SE-MAF.01M1.31M1-4	Alarme	ED1-4 31M1-4-F.Vcc Cmd	AL_11M1_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 15:54:30,864	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:54:40,114	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:54:40,114	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:54:49,424	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:54:49,424	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:54:49,424	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 15:54:53,295	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normal	ED1-4 31M1-4-F.Vcc Cmd	AL_11M1_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 15:54:53,295	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normal	ED1-4 31M1-4-F.Vcc Cmd	AL_11M1_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 15:54:53,304	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:55:33,687	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 15:55:52,085	SE-MAF.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 15:56:14,024	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 15:56:16,265	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:56:16,265	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:56:16,405	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:56:16,405	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 15:56:16,405	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 15:56:16,405	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/08/2024 15:56:16,405	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 15:56:16,405	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 15:56:16,405	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 15:56:16,405	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/08/2024 15:56:16,405	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:56:17,036	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:56:17,036	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:56:17,036	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:56:17,036	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/08/2024 15:56:17,036	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 15:56:17,036	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 15:56:17,036	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 15:56:17,036	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/08/2024 15:56:17,036	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 15:56:17,036	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/08/2024 15:56:17,036	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 15:56:17,036	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/08/2024 15:56:17,036	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 15:56:17,145	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 15:56:17,145	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 15:56:20,687	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 15:56:20,687	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 15:56:26,535	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:56:26,535	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:56:26,655	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:56:26,655	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:56:26,655	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:56:26,655	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 15:56:26,655	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/08/2024 15:56:26,655	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 15:56:26,655	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 15:56:26,655	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 15:56:26,655	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/08/2024 15:56:26,975	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:56:26,975	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:56:26,975	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:56:26,975	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/08/2024 15:56:26,975	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 15:56:26,975	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 15:56:26,975	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 15:56:26,975	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/08/2024 15:56:26,975	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 15:56:26,975	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 15:56:26,975	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/08/2024 15:56:26,975	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/08/2024 15:56:26,975	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 15:56:27,085	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 15:56:27,085	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 15:56:31,655	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 15:56:31,655	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 15:56:39,947	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 15:56:48,435	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:56:48,435	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:56:48,534	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:56:48,534	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:56:48,534	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:56:48,534	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 15:56:48,534	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/08/2024 15:56:48,534	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 15:56:48,534	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 15:56:48,534	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 15:56:48,534	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/08/2024 15:56:48,834	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:56:48,834	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:56:48,834	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:56:48,834	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 15:56:48,834	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 15:56:48,834	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 15:56:48,834	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 15:56:48,834	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/08/2024 15:56:48,834	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 15:56:48,834	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/08/2024 15:56:48,834	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/08/2024 15:56:48,834	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 15:56:48,834	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 15:56:48,944	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 15:56:48,944	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 15:56:51,944	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 15:56:51,944	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 15:57:26,577	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:57:26,577	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:57:26,687	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:57:26,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:57:26,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 15:57:26,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/08/2024 15:57:26,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 15:57:26,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 15:57:26,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 15:57:26,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/08/2024 15:57:26,687	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M5_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 15:57:26,687	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M5_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 15:57:26,977	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/08/2024 15:57:26,977	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 15:57:26,977	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 15:57:26,977	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/08/2024 15:57:26,977	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 15:57:26,977	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMF	System
01/08/2024 15:57:26,977	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:57:26,977	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/08/2024 15:57:26,977	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 15:57:26,977	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/08/2024 15:57:26,977	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 15:57:26,977	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/08/2024 15:57:26,977	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 15:57:27,087	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 15:57:27,087	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 15:57:27,987	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M5_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 15:57:27,987	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M5_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 15:57:27,987	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMF	System
01/08/2024 15:57:30,117	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 15:57:30,117	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 15:57:59,581	SE-MAF.01M2.31M2-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M2-4	Pos	operador
01/08/2024 15:58:06,333	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
01/08/2024 15:58:11,506	SE-MAF.01M2.11M2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M2	Pos	operador
01/08/2024 15:58:41,959	SE-MAF.01M2.31M2-4	Alarme	ED1-3 Seccionadora 31M2-4-F.Vcc Motor	AL_11M2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
01/08/2024 15:58:41,966	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:59:08,795	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:59:08,795	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M2-4-F.Vcc Motor	AL_11M2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
01/08/2024 15:59:16,160	SE-MAF.01M2.31M2-4	Alarme	ED1-4 31M2-4-F.Vcc Cmd	AL_11M2_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 15:59:16,166	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:59:18,507	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	ED1-4 31M2-4-F.Vcc Cmd	AL_11M2_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 15:59:18,516	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:59:20,788	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 15:59:20,795	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:59:20,795	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:59:24,913	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 15:59:24,915	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:59:24,915	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:59:45,245	SE-MAF.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 15:59:45,245	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 15:59:45,245	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:59:45,245	SE-MAF.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 15:59:45,245	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:59:46,984	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 15:59:46,985	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:59:46,985	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:59:46,985	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:59:52,166	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 15:59:52,177	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 15:59:52,177	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:59:52,177	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:59:53,473	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 15:59:53,476	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:59:53,476	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:59:55,022	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 15:59:55,027	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:59:55,027	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 15:59:56,632	SE-MAF.01M2.31M2-4	Alarme	ED1-3 Seccionadora 31M2-4-F.Vcc Motor	AL_11M2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
01/08/2024 15:59:56,635	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:00:00,777	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M2-4-F.Vcc Motor	AL_11M2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
01/08/2024 16:00:00,785	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:00:03,860	SE-MAF.01M2.31M2-4	Alarme	ED1-4 31M2-4-F.Vcc Cmd	AL_11M2_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 16:00:03,865	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 16:00:06,299	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	ED1-4 31M2-4-F.Vcc Cmd	AL_11M2_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 16:00:06,305	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:27:08,485	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
01/08/2024 16:27:43,796	SE-MAF.01M2.11M2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M2	Pos	operador
01/08/2024 16:28:49,166	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 16:28:49,173	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 16:28:49,173	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:28:49,173	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:29:13,003	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:29:13,003	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:29:19,173	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:29:19,173	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:29:24,478	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 16:29:24,478	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 16:29:24,483	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 16:29:24,483	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:29:24,483	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:29:24,483	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 16:29:32,385	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 16:29:32,393	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:29:32,393	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:29:44,073	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 16:29:44,073	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:29:53,773	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:29:53,773	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:30:01,260	SE-MAF.01M3.31M3-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M3-4	Pos	operador
01/08/2024 16:30:01,688	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 16:30:01,688	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 16:30:01,693	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:30:01,693	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:30:01,693	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:30:04,513	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:30:04,513	SE-MAF.01M2.31M2-4	Alarme	ED1-3 Seccionadora 31M2-4-F.Vcc Motor	AL_11M2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
01/08/2024 16:30:10,424	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:30:10,424	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:30:11,881	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
01/08/2024 16:30:18,713	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:30:18,713	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:30:21,257	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M2-4-F.Vcc Motor	AL_11M2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
01/08/2024 16:30:21,257	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M2-4-F.Vcc Motor	AL_11M2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
01/08/2024 16:30:21,263	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:30:22,964	SE-MAF.01M2.31M2-4	Alarme	ED1-4 31M2-4-F.Vcc Cmd	AL_11M2_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 16:30:22,974	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:30:30,224	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:30:30,224	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 16:30:37,418	SE-MAF.01M3.11M3	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M3	Pos	operador
01/08/2024 16:30:48,218	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	ED1-4 31M2-4-F.Vcc Cmd	AL_11M2_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 16:30:48,218	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	ED1-4 31M2-4-F.Vcc Cmd	AL_11M2_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 16:30:48,224	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:30:48,224	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:30:50,493	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:30:50,493	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:30:50,493	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:30:50,493	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:31:46,964	SE-MAF.01M3.31M3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 16:31:46,964	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 16:31:46,964	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:31:46,964	SE-MAF.01M3.31M3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 16:31:46,964	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 16:31:52,584	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 16:31:52,585	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 16:31:52,585	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:31:52,585	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:32:03,354	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:32:03,354	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:32:12,764	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 16:32:12,764	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:32:18,115	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 16:32:18,115	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 16:32:18,124	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 16:32:18,124	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:32:18,124	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:32:18,124	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 16:32:31,789	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 16:32:31,794	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:32:31,794	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:32:37,644	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:32:37,644	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:32:50,585	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:32:50,585	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:32:54,073	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 16:32:54,073	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 16:32:54,074	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:32:54,074	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:32:54,074	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:33:00,758	SE-MAF.01M3.31M3-4	Alarme	ED1-3 Seccionadora 31M3-4-F.Vcc Motor	AL_11M3_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
01/08/2024 16:33:00,764	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:33:07,295	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:33:07,295	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 16:33:15,954	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:33:15,954	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:33:43,843	SE-MAF.01M4.31M4-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M4-4	Pos	operador
01/08/2024 16:33:55,748	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
01/08/2024 16:34:08,213	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M3-4-F.Vcc Motor	AL_11M3_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
01/08/2024 16:34:08,213	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M3-4-F.Vcc Motor	AL_11M3_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
01/08/2024 16:34:08,214	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:34:13,487	SE-MAF.01M3.31M3-4	Alarme	ED1-4 31M3-4-F.Vcc Cmd	AL_11M3_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 16:34:13,494	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:34:27,637	SE-MAF.01M4.11M4	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M4	Pos	operador
01/08/2024 16:34:31,744	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:34:31,744	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:34:40,255	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:34:40,255	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:34:40,255	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:34:40,255	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:34:45,264	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:34:45,264	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	ED1-4 31M3-4-F.Vcc Cmd	AL_11M3_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 16:34:45,264	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:34:45,264	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	ED1-4 31M3-4-F.Vcc Cmd	AL_11M3_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 16:35:29,545	SE-MAF.01M4.31M4-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 16:35:29,545	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 16:35:29,545	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 16:35:29,545	SE-MAF.01M4.31M4-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 16:35:29,545	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 16:35:36,455	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 16:35:36,464	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 16:35:36,464	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:35:36,464	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:35:53,424	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:35:53,424	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:36:04,264	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:36:04,264	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:36:08,346	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 16:36:08,346	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 16:36:08,355	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 16:36:08,355	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:36:08,355	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:36:08,355	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 16:36:17,505	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 16:36:17,514	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:36:17,514	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:36:24,855	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:36:24,855	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:36:40,799	SE-MAF.01M5.31M5-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M5-4	Pos	operador
01/08/2024 16:36:42,774	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 16:36:42,774	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:36:47,987	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 16:36:47,987	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 16:36:47,994	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:36:47,994	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:36:47,994	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:36:50,888	SE-MAF.01M4.31M4-4	Alarme	ED1-4 31M4-4-F.Vcc Cmd	AL_11M4_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 16:36:50,894	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:36:58,044	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:36:58,044	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:37:10,965	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:37:10,965	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:37:15,123	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	ED1-4 31M4-4-F.Vcc Cmd	AL_11M4_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 16:37:15,123	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	ED1-4 31M4-4-F.Vcc Cmd	AL_11M4_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 16:37:15,124	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:37:16,719	SE-MAF.01M4.31M4-4	Alarme	ED1-3 Seccionadora 31M4-4-F.Vcc Motor	AL_11M4_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
01/08/2024 16:37:16,725	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:37:23,016	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:37:23,016	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:37:38,045	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:37:38,045	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:37:38,045	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:37:38,045	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 16:37:41,564	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M4-4-F.Vcc Motor	AL_11M4_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
01/08/2024 16:37:41,564	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M4-4-F.Vcc Motor	AL_11M4_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
01/08/2024 16:37:41,567	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:37:41,567	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:37:58,842	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
01/08/2024 16:38:26,495	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 16:38:26,495	SE-MAF.01M5.31M5-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 16:38:26,495	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 16:38:26,495	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:38:26,495	SE-MAF.01M5.31M5-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 16:38:31,695	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	11M5 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M5_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 16:38:32,076	SE-MAF.01M5.11M5	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M5	Pos	operador
01/08/2024 16:38:39,286	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M5_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 16:38:39,286	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M5_FALHA_BOB_FE1	
01/08/2024 16:38:40,475	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M5_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 16:38:40,475	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M5_FALHA_BOB_AB1	
01/08/2024 16:38:40,475	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:38:41,395	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M5_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 16:38:41,395	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M5_FALHA_BOB_AB2	
01/08/2024 16:39:39,541	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 16:39:39,546	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 16:39:39,546	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:39:39,546	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:39:55,716	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:39:55,716	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:40:06,666	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:40:06,666	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:40:12,773	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 16:40:12,773	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 16:40:12,776	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 16:40:12,776	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:40:12,776	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:40:12,776	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 16:40:18,675	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	ED3-8 11M5-SF6 2o Estagio	AL_11M5_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 16:40:18,676	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:40:18,676	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:40:27,146	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:40:27,146	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:40:53,968	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED3-8 11M5-SF6 2o Estagio	AL_11M5_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 16:40:53,968	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED3-8 11M5-SF6 2o Estagio	AL_11M5_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 16:40:53,976	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:40:53,976	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 16:40:53,976	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:41:30,644	SE-MAF.01M5.31M5-4	Alarme	ED1-3 Seccionadora 31M5-4-F.Vcc Motor	AL_11M5_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
01/08/2024 16:41:30,647	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:41:35,556	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:41:35,556	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:41:41,726	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:41:41,726	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:41:54,025	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:41:54,025	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:42:00,678	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M5-4-F.Vcc Motor	AL_11M5_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
01/08/2024 16:42:00,678	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M5-4-F.Vcc Motor	AL_11M5_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
01/08/2024 16:42:00,685	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:42:02,308	SE-MAF.01M5.31M5-4	Alarme	ED1-4 31M5-4-F.Vcc Cmd	AL_11M5_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 16:42:02,316	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 16:42:09,946	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:42:09,946	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:42:09,946	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/08/2024 16:42:09,946	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 16:42:22,642	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	ED1-4 31M5-4-F.Vcc Cmd	AL_11M5_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 16:42:22,642	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	ED1-4 31M5-4-F.Vcc Cmd	AL_11M5_ED_FVCC_CMD	
01/08/2024 16:42:22,646	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 16:42:22,646	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 17:00:38,941	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 17:01:14,391	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 17:01:14,391	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 17:01:14,561	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 17:01:14,561	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 17:01:14,561	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 17:01:14,561	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 17:01:14,561	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 17:01:14,561	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 17:01:14,871	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 17:01:14,871	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 17:01:14,871	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 17:01:14,871	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 17:01:14,871	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 17:01:14,981	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 17:01:18,041	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 17:01:20,938	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M1-4	Pos	operador
01/08/2024 17:02:41,928	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 17:02:41,931	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 17:02:41,931	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 17:02:48,911	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 17:02:48,911	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	
01/08/2024 17:02:48,921	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 17:02:48,921	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 17:03:06,641	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 17:03:06,641	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 17:03:06,641	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 17:03:06,641	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 17:03:06,641	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/08/2024 17:04:56,920	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 17:05:34,390	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 17:05:34,390	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 17:05:34,640	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 17:05:34,640	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 17:05:34,640	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 17:05:34,640	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 17:05:34,640	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 17:05:34,640	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 17:05:34,950	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 17:05:34,950	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 17:05:34,950	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 17:05:34,950	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 17:05:34,950	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 17:05:35,061	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 17:05:38,390	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 17:10:34,017	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
01/08/2024 17:12:14,738	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 17:12:14,741	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 17:12:14,741	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 17:12:14,741	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 17:13:57,000	SE-MAF.01M1.11M1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M1	Pos	operador
01/08/2024 17:14:25,961	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 17:14:59,231	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
01/08/2024 17:14:59,231	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
01/08/2024 17:15:03,490	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 17:15:03,610	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 17:15:03,610	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 17:15:03,610	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/08/2024 17:15:03,610	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 17:15:03,610	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 17:15:03,610	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 17:15:03,970	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/08/2024 17:15:03,970	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 17:15:03,970	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 17:15:03,970	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

## HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 17:15:03,970	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/08/2024 17:15:03,970	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 17:15:03,970	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/08/2024 17:15:06,820	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 17:15:06,820	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
01/08/2024 17:15:17,212	SE-MAF.02P1	Falha	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
01/08/2024 17:15:17,212	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
01/08/2024 17:15:17,212	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
01/08/2024 17:15:17,212	SE-MAF.02P1	Falha	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
01/08/2024 17:15:17,212	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
01/08/2024 17:15:17,212	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
01/08/2024 17:15:18,212	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
01/08/2024 17:15:18,212	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
01/08/2024 17:15:18,212	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
01/08/2024 17:15:18,212	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
01/08/2024 17:15:18,212	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
01/08/2024 17:15:18,212	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
01/08/2024 17:15:18,212	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
01/08/2024 17:15:18,212	SE-MAF.02V9	Falha	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
01/08/2024 17:15:18,212	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
01/08/2024 17:15:18,212	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
01/08/2024 17:15:18,212	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
01/08/2024 17:15:18,212	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 17:15:18,212	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
01/08/2024 17:15:18,212	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
01/08/2024 17:15:19,212	SE-MAF.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
01/08/2024 17:15:19,212	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
01/08/2024 17:15:19,212	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
01/08/2024 17:15:19,212	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
01/08/2024 17:15:19,212	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
01/08/2024 17:15:19,212	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
01/08/2024 17:15:19,212	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
01/08/2024 17:15:19,212	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
01/08/2024 17:15:19,212	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
01/08/2024 17:15:19,212	SE-MAF.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
01/08/2024 17:15:37,719	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 17:15:37,719	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/08/2024 17:15:37,720	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 17:15:37,720	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 17:15:37,720	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 17:15:37,720	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 17:15:37,720	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/08/2024 17:15:37,720	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/08/2024 17:15:37,820	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/08/2024 17:15:37,820	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 07:00:07,185	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 07:00:07,185	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:00:07,185	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:07,185	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:00:07,185	SE-MAF.01T3.31T3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:07,185	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:07,185	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:07,185	SE-MAF.01T3.31T3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:07,185	SE-MAF.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:00:07,185	SE-MAF.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:00:07,185	SE-MAF.01T3.31T3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:00:07,185	SE-MAF.01T3.31T3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M4.11M4	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M4.31M4-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M3.31M3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M4.31M4-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M3.11M3	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M3.31M3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M4.31M4-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:07,565	SE-MAF.01M3.31M3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 07:00:07,567	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 07:00:07,567	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:00:07,567	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:00:07,567	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:07,567	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:07,567	SE-MAF.01M1.31M1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:07,567	SE-MAF.01M1.11M1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:00:07,567	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 07:00:07,567	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:00:07,567	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:00:07,567	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:07,567	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:00:07,567	SE-MAF.01M1.31M1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:07,567	SE-MAF.USA.TSA	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 07:00:07,567	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:00:07,567	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-5 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
02/08/2024 07:00:07,567	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-6 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
02/08/2024 07:00:07,567	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
02/08/2024 07:00:07,567	SE-MAF.01M1.31M1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:00:07,567	SE-MAF.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:00:07,567	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:00:07,567	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:07,567	SE-MAF.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 07:00:07,567	SE-MAF.USA.TSA	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:00:07,567	SE-MAF.01M1.31M1-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:00:08,565	SE-MAF.01M2.11M2	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:00:08,565	SE-MAF.01M2.31M2-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:00:08,565	SE-MAF.01M2.31M2-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:00:08,565	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 07:00:08,565	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:00:08,565	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:00:08,565	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:08,565	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:08,565	SE-MAF.01M2.31M2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:08,565	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 07:00:08,565	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:00:08,565	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:00:08,565	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:08,565	SE-MAF.01M2.31M2-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:08,565	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 07:00:08,565	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:00:08,565	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:08,565	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
02/08/2024 07:00:08,565	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/08/2024 07:00:08,565	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 07:00:08,565	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 07:00:08,565	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:08,565	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
02/08/2024 07:00:08,565	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
02/08/2024 07:00:08,565	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:09,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 07:00:09,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:00:09,565	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:00:09,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:09,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:09,565	SE-MAF.01M5.31M5-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:09,565	SE-MAF.01M5.11M5	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:00:09,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:00:09,565	SE-MAF.01M5.31M5-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:00:09,565	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 07:00:09,565	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:00:09,565	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:00:09,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:09,565	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:09,565	SE-MAF.01M5.31M5-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:09,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:09,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 07:00:09,565	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 07:00:09,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 07:00:09,565	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:00:09,565	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:00:10,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 07:00:10,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:00:10,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	
02/08/2024 07:00:10,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	
02/08/2024 07:00:10,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:10,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 07:00:10,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:00:10,592	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	
02/08/2024 07:00:10,592	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	
02/08/2024 07:00:10,592	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	
02/08/2024 07:00:11,873	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/08/2024 07:00:12,123	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/08/2024 07:00:12,565	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:12,565	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 07:00:12,565	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:00:12,565	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:00:12,565	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:13,591	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	
02/08/2024 07:00:14,565	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 07:00:14,565	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:00:14,565	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:14,565	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:14,565	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:00:15,585	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	
02/08/2024 07:00:15,585	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	
02/08/2024 07:00:15,585	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	
02/08/2024 07:00:32,146	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:32,147	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:00:32,158	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:00:32,166	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:35,214	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:00:35,217	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:00:35,217	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:35,227	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:43,336	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:43,336	SE-MAF.01B1.31B1-1	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:43,338	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:43,338	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:00:43,344	SE-MAF.02P1.12P1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:00:43,346	SE-MAF.02V9.12V9	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:00:43,349	SE-MAF.02V9.12V9	Desativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 07:00:43,349	SE-MAF.02V9.32V9-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:43,349	SE-MAF.02P1.12P1	Desativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:00:43,349	SE-MAF.02P1.32P1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:43,349	SE-MAF.02P1.32P1-6	Ativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:43,349	SE-MAF.02V9.32V9-6	Ativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:43,359	SE-MAF.02P1.32P1-4	Ativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:43,359	SE-MAF.02V9.32V9-4	Ativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:43,369	SE-MAF.02V9.32V9-7	Ativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:43,369	SE-MAF.02P1.32P1-7	Ativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:00:50,018	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:00:50,018	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:00:50,018	SE-MAF.01T3.41T3	Aberta	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:17:16,937	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
02/08/2024 07:17:16,937	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
02/08/2024 07:17:16,937	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
02/08/2024 07:17:16,937	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
02/08/2024 07:17:16,937	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
02/08/2024 07:17:16,937	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
02/08/2024 07:17:16,937	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
02/08/2024 07:17:17,981	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
02/08/2024 07:17:17,981	SE-MAF.02P1	Normal	Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	
02/08/2024 07:17:17,981	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 07:17:17,981	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
02/08/2024 07:17:17,981	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
02/08/2024 07:17:18,868	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	
02/08/2024 07:17:18,868	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
02/08/2024 07:17:18,868	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
02/08/2024 07:17:18,868	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
02/08/2024 07:19:09,087	SE-MAF.02T1BT.11T1	COS	Enviado comando N2 do 11T1	N2N3	operador
02/08/2024 07:19:36,073	SE-MAF.02T1AT.12T1	COS	Enviado comando N2 do 12T1	N2N3	operador
02/08/2024 07:19:48,380	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 32T1-4	Pos	operador
02/08/2024 07:20:50,466	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 07:20:50,466	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:20:50,466	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:20:50,466	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 07:20:50,466	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:21:17,457	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:21:17,457	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 07:21:17,457	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:21:17,457	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 07:21:17,457	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 07:21:34,787	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:21:34.787	SE-MAF.02T1AT.32T1-	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	4				
02/08/2024 07:21:34,787	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/08/2024 07:21:34,787	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:21:34,787	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:21:34,787	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/08/2024 07:21:34,787	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/08/2024 07:21:34,787	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:43:37,390	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/08/2024 07:43:37,390	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
02/08/2024 07:43:37,395	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/08/2024 07:43:37,395	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/08/2024 07:43:44,228	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/08/2024 07:43:44,228	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/08/2024 07:43:44,233	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/08/2024 07:43:44,233	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/08/2024 07:43:48,043	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/08/2024 07:43:48,043	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/08/2024 07:43:48,085	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
02/08/2024 07:43:48,085	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 07:56:14,331	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:56:14,331	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:56:14,331	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:56:14,331	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:56:14,338	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:56:14,338	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,338	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,338	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,338	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:56:14,338	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,338	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,338	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,338	SE-MAF.02V9.32V9-6	Desativado	32V9-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,338	SE-MAF.02V9.32V9-7	Desativado	32V9-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,338	SE-MAF.02V9.32V9-4	Desativado	32V9-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,338	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	12V9 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:56:14,340	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,340	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,340	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,340	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:56:14,340	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,340	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,340	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 07:56:14,340	SE-MAF.02P1.32P1-4	Desativado	32P1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,340	SE-MAF.02P1.32P1-7	Desativado	32P1-7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,340	SE-MAF.02P1.32P1-6	Desativado	32P1-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,340	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:56:14,340	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	12P1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:56:14,386	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:56:14,386	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:56:14,386	SE-MAF.01M1.11M1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:56:14,386	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 07:56:14,386	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:56:14,386	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 07:56:14,388	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:56:14,388	SE-MAF.01M2.11M2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:56:14,388	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 07:56:14,389	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:56:14,389	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:56:14,389	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:56:14,389	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:56:14,389	SE-MAF.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:56:14,389	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 07:56:14,393	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 07:56:14,393	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,393	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:56:14,393	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:56:14,393	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 07:56:14,393	SE-MAF.01M4.11M4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:56:14,393	SE-MAF.01M3.11M3		Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:56:14,393	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,394	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,394	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,395	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:56:14,395	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:56:14,396	SE-MAF.01M5.11M5	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:56:14,396	SE-MAF.01M5.11M5		Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:56:14,396	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 07:56:14,397	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:56:14,397	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,397	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,397	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:56:14,397	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 07:56:14,401	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,401	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,402	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,402	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,402	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,402	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,419	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:56:14,419	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 07:56:14,420	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:56:14,420	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,420	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,420	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:56:14,420	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,420	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,420	SE-MAF.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,420	SE-MAF.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:14,420	SE-MAF.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:56:14,459	SE-MAF.01T3.41T3	Fechada	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:56:14,459	SE-MAF.01T3.41T3	Fechada	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:56:19,288	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,288	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 07:56:19,288	SE-MAF.02V9.32V9-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,290	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,290	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,290	SE-MAF.02P1.32P1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,386	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,386	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,386	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,392	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,392	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,392	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,392	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,392	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,392	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,392	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,392	SE-MAF.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,392	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,392	SE-MAF.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,392	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:56:19,392	SE-MAF.01M3.31M3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:56:19,392	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:56:19,392	SE-MAF.01M4.31M4-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou	Estado da Chave	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
		Inválido			
02/08/2024 07:56:19,393	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:56:19,393	SE-MAF.01M2.31M2-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:56:19,393	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,393	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,393	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,393	SE-MAF.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,393	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,394	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,394	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,394	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,394	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,394	SE-MAF.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,394	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:56:19,394	SE-MAF.01M1.31M1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:56:19,395	SE-MAF.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,395	SE-MAF.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,395	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 07:56:19,395	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:19,395	SE-MAF.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,395	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 07:56:19,395	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:19,395	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:19,401	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,401	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,401	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,401	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,401	SE-MAF.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,401	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:56:19,401	SE-MAF.01M5.31M5-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:56:19,409	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:56:19,409	SE-MAF.01T3.31T3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	
02/08/2024 07:56:19,409	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,409	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:19,409	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,409	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,409	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 07:56:19,409	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,409	SE-MAF.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,409	SE-MAF.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 07:56:19,409	SE-MAF.01T3.31T3-4	Desativado	31T3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:10:01,882	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:10:01,882	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:10:01,882	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:10:01,882	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:11:05,142	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:11:05,142	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:11:05,142	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:11:05,142	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:11:05,322	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:11:05,322	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:11:05,322	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:11:05,322	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 08:11:05,322	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 08:11:05,322	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 08:11:05,322	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:11:05,322	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:11:05,322	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 08:11:05,322	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 08:11:05,322	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 08:11:05,322	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:11:05,322	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:11:05,322	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:11:05,322	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 08:11:05,322	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 08:11:05,322	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:11:05,322	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:11:05,322	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:11:05,322	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:11:05,322	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:11:05,322	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:11:05,622	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:11:05,622	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:11:05,622	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:11:05,622	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:11:05,622	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:11:05,622	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:11:05,622	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:11:05,622	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:11:05,622	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:11:05,622	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:11:05,622	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:11:05,622	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:11:05,622	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:11:05,622	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:11:05,622	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:11:05,622	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:11:10,402	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:11:10,402	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:11:10,402	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:11:10,402	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:11:21,852	SE-MAF.01M1.11M1	COS	Enviado comando N2 do 11M1	N2N3	operador
02/08/2024 08:11:27,760	SE-MAF.01M1.11M1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M1	Pos	operador
02/08/2024 08:11:35,405	SE-MAF.01M1.31M1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M1-4	Pos	operador
02/08/2024 08:11:51,246	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M1-4	Pos	operador
02/08/2024 08:13:03,272	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:13:03,272	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:13:03,272	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:13:03,272	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:13:03,272	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:13:03,272	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:13:03,272	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:13:09,214	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:13:09,214	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:13:09,214	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:13:09,214	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:13:09,222	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:13:09,222	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:13:09,222	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:13:09,222	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:13:09,222	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:13:09,222	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:13:09,222	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:13:09,222	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:13:09,222	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:13:09,222	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:13:09,222	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:13:09,222	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:13:09,332	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:13:09,332	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:13:09,332	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:13:09,332	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:13:21,863	SE-MAF.01M1.31M1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:13:21,863	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:13:21,863	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:13:21,863	SE-MAF.01M1.31M1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:13:21,863	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:13:21,863	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:13:21,863	SE-MAF.01M1.31M1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:13:21,863	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:13:21,863	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:13:21,863	SE-MAF.01M1.31M1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:13:21,863	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:13:21,863	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:13:37,702	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:13:37,702	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:13:37,702	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:13:37,702	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:13:37,702	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:13:37,702	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:13:37,702	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:13:37,702	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:13:37,702	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:13:37,702	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:13:37,702	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:13:37,702	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:15:13,751	SE-MAF.01M1.31M1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M1-4	Pos	operador
02/08/2024 08:15:15,314	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:15:15,314	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:15:15,314	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:15:15,314	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:15:41,801	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M1-4	Pos	operador
02/08/2024 08:15:57,067	SE-MAF.01M1.31M1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M1-4	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:16:15,809	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
02/08/2024 08:16:16,461	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:16:16,461	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:16:16,461	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:16:16,461	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:16:16,461	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:16:16,461	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:16:16,461	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:16:16,461	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:16:16,591	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 08:16:16,591	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:16:16,591	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:16:16,591	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:16:16,591	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:16:16,591	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:16:16,591	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 08:16:16,591	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:16:16,591	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:16:16,591	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:16:16,591	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:16:16,591	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:16:16,591	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:16:16,591	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:16:16,591	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:16:16,591	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:16:16,591	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:16:16,591	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:16:16,591	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:16:16,591	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:16:16,591	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:16:16,591	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:16:16,591	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:16:16,591	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:16:16,821	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:16:16,821	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:16:16,821	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:16:16,821	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:16:16,821	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:16:16,821	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:16:16,821	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:16:16,821	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:16:16,821	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:16:16,821	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:16:16,821	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:16:16,821	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:16:16,821	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:16:16,821	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:16:16,821	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:16:16,821	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:16:16,821	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:16:16,821	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:16:16,821	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:16:16,821	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:16:16,932	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:16:16,932	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:16:16,932	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:16:16,932	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:16:21,661	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:16:21,661	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:16:21,661	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:16:21,661	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:16:23,046	SE-MAF.01M1.11M1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M1	Pos	operador
02/08/2024 08:17:00,211	SE-MAF.01M1.31M1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:17:00,211	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:17:00,211	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:17:00,211	SE-MAF.01M1.31M1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:17:00,211	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:17:00,211	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:17:00,211	SE-MAF.01M1.31M1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:17:00,211	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:17:00,211	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:17:00,211	SE-MAF.01M1.31M1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:17:00,211	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:17:00,211	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:17:28,252	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:17:28,252	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:17:28,252	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:17:28,252	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:17:28,252	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:17:28,252	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:17:28,252	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:17:28,252	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:17:28,252	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:17:28,252	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:17:28,252	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:17:28,252	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:17:43,522	SE-MAF.01M1.31M1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:17:43,522	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:17:43,522	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:17:43,522	SE-MAF.01M1.31M1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:17:43,522	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:17:43,522	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:17:43,522	SE-MAF.01M1.31M1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:17:43,522	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:17:43,522	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:17:43,522	SE-MAF.01M1.31M1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:17:43,522	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:17:43,522	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:17:57,266	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:17:57,266	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:17:57,266	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:17:57,266	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:17:57,272	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:17:57,272	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:17:57,272	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:17:57,272	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:17:57,272	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:17:57,272	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:17:57,272	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:17:57,272	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:17:57,272	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:17:57,272	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:17:57,272	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:17:57,272	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:04,506	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:18:04,506	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:18:04,506	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:18:04,506	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:18:04,512	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:18:04,512	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:04,512	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:04,512	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:04,512	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:04,512	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:18:04,512	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:18:04,512	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:04,512	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:04,512	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:18:04,512	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:04,512	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:19,331	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:18:19,331	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:18:19,331	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:18:19,331	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:18:19,332	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:19,332	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:19,332	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:19,332	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:19,332	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:19,332	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:19,332	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:19,332	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:20,644	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:18:20,644	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:18:20,644	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:18:20,644	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:18:20,652	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:20,652	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:20,652	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:20,652	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:20,652	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:20,652	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:20,652	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:20,652	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:18:22,005	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:18:22,005	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:18:22,005	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:18:22,005	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:18:22,012	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:22,012	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:22,012	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:22,012	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:22,012	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:22,012	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:22,012	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:22,012	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:22,012	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:22,012	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:33,804	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:18:33,804	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:18:33,804	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:18:33,804	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:18:33,812	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:33,812	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:33,812	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:33,812	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:33,812	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:33,812	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:18:33,812	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:18:33,812	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:26:36,459	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:26:36,459	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:26:36,459	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:26:36,459	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:27:41,641	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:27:41,641	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:27:41,641	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:27:41,641	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:27:41,641	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:27:41,641	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:27:41,641	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:27:41,641	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:27:41,891	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:27:41,891	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:27:41,891	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:27:41,891	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:27:41,891	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:27:41,891	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:27:41,891	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:27:41,891	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:27:41,891	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:27:41,891	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:27:41,891	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:27:41,891	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:27:41,891	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:27:41,891	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:27:41,891	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:27:41,891	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:27:41,891	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:27:41,891	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:27:41,891	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:27:41,891	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:27:41,891	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:27:41,891	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:27:41,891	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:27:41,891	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:27:42,611	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:27:42,611	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:27:42,611	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:27:42,611	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:27:42,611	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:27:42,611	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:27:42,611	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:27:42,611	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:27:42,611	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:27:42,611	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:27:42,611	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:27:42,611	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:27:42,611	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:27:42,611	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:27:42,611	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:27:42,611	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:27:42,611	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:27:42,611	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:27:42,611	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:27:42,611	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:27:42,721	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:27:42,721	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:27:42,721	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:27:42,721	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:27:47,311	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:27:47,311	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:27:47,311	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:27:47,311	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:28:29,651	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:28:29,651	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:28:29,651	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:28:29,651	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:29:26,500	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:29:26,500	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:29:26,500	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:29:26,500	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:29:26,500	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:29:26,500	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:29:26,500	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:29:26,500	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:29:26,650	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:29:26,650	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:29:26,650	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:29:26,650	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:29:26,650	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:29:26,650	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:29:26,650	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:29:26,650	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:29:26,650	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:29:26,650	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:29:26,650	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:29:26,650	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:29:26,650	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:29:26,650	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:29:26,650	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:29:26,650	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:29:26,650	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:29:26,650	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:29:26,650	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:29:26,650	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:29:26,650	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:29:26,650	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:29:26,650	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:29:26,650	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:29:27,320	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:29:27,320	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:29:27,320	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:29:27,320	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:29:27,320	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:29:27,320	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:29:27,320	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:29:27,320	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:29:27,320	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:29:27,320	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:29:27,320	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:29:27,320	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:29:27,320	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:29:27,320	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:29:27,320	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:29:27,320	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:29:27,320	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:29:27,320	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:29:27,320	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:29:27,320	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:29:27,430	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:29:27,430	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:29:27,430	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:29:27,430	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:29:34,330	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:29:34,330	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:29:34,330	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:29:34,330	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:29:55,451	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:29:55,451	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:29:55,451	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:29:55,451	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:30:48,511	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:30:48,511	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:30:48,511	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:30:48,511	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:30:48,511	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:30:48,511	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:30:48,511	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:30:48,511	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:30:48,681	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:30:48,681	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:30:48,681	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:30:48,681	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:30:48,681	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:30:48,681	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:30:48,681	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:30:48,681	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:30:48,681	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:30:48,681	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:30:48,681	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:30:48,681	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:30:48,681	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:30:48,681	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:30:48,681	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:30:48,681	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:30:48,681	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:30:48,681	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:30:48,681	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:30:48,681	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:30:48,681	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:30:48,681	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:30:48,681	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:30:48,681	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:30:49,081	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:30:49,081	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:30:49,081	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:30:49,081	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:30:49,081	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:30:49,081	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:30:49,081	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:30:49,081	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:30:49,081	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:30:49,081	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:30:49,081	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:30:49,081	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:30:49,081	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:30:49,081	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:30:49,081	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:30:49,081	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:30:49,081	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:30:49,081	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:30:49,081	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:30:49,081	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:30:49,191	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:30:49,191	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:30:49,191	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:30:49,191	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:30:53,561	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:30:53,561	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:30:53,561	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:30:53,561	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:32:50,298	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:32:50,298	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:32:50,298	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:32:50,298	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:32:50,298	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:33:00,853	SE-MAF.01M2.11M2	COS	Enviado comando N2 do 11M2	N2N3	operador
02/08/2024 08:33:12,686	SE-MAF.01M2.11M2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M2	Pos	operador
02/08/2024 08:33:16,206	SE-MAF.01M2.31M2-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M2-4	Pos	operador
02/08/2024 08:33:38,878	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M2-4	Pos	operador
02/08/2024 08:33:52,391	SE-MAF.01M2.31M2-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M2-4	Pos	operador
02/08/2024 08:33:54,247	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:33:54,247	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:33:54,247	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:33:54,247	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:33:54,247	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 08:33:54,437	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:33:54,877	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:33:59,068	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:33:59,068	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:33:59,068	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:33:59,068	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:33:59,068	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:34:01,209	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
02/08/2024 08:34:08,924	SE-MAF.01M2.11M2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M2	Pos	operador
02/08/2024 08:34:42,297	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:34:42,297	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:34:42,297	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:34:42,297	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:34:42,297	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:34:42,297	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:34:42,297	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:34:42,297	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:34:48,749	SE-MAF.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:34:48,749	SE-MAF.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:34:48,749	SE-MAF.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:34:48,749	SE-MAF.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:34:54,160	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:34:54,160	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:34:54,160	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:34:54,160	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:34:54,160	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:34:54,167	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:34:54,167	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:34:54,167	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:34:54,167	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:34:54,167	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:34:54,167	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:34:54,167	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:34:54,167	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:34:54,167	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:34:54,167	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:34:54,167	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:34:54,167	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:34:54,167	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:34:54,167	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:34:54,167	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:34:54,267	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:34:54,267	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:34:54,267	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:34:54,267	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:34:54,267	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:35:02,677	SE-MAF.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:35:02,677	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:02,677	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:02,677	SE-MAF.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:35:02,677	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:02,677	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:02,677	SE-MAF.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:35:02,677	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:02,677	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:02,677	SE-MAF.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:35:02,677	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:02,677	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:02,677	SE-MAF.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:35:02,677	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:02,677	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:10,111	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:35:10,111	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:35:10,111	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:35:10,111	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:35:24,218	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:24,218	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:24,218	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:35:24,218	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 08:35:24,308	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:35:24,618	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:35:25,347	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:35:25,347	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:25,347	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:35:25,347	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:25,347	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:25,347	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:35:25,347	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:25,347	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:25,347	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:35:25,347	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:25,347	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:25,347	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:35:25,347	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:25,347	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:25,347	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:35:28,168	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:35:28,168	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:35:28,168	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:35:28,168	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:35:29,518	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:35:29,518	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:35:29,518	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:35:29,518	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:35:33,793	SE-MAF.01M3.11M3	COS	Enviado comando N2 do 11M3	N2N3	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:35:38,857	SE-MAF.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:35:38,857	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:38,857	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:38,857	SE-MAF.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:35:38,857	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:38,857	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:38,857	SE-MAF.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:35:38,857	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:38,857	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:38,857	SE-MAF.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:35:38,857	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:38,857	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:38,857	SE-MAF.01M2.31M2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:35:38,857	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:38,857	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:42,680	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:35:42,680	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:35:42,680	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:35:42,680	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:35:42,680	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:35:42,687	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:42,687	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:35:42,687	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:42,687	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:42,687	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:42,687	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:42,687	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:42,687	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:42,687	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:42,687	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:42,687	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:42,687	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:42,687	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:42,687	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:42,687	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:50,400	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:35:50,400	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:35:50,400	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:35:50,400	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:35:50,400	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:35:50,407	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:50,407	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:50,407	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:50,407	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:35:50,407	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:50,407	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:50,407	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:50,407	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:50,407	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:50,407	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:50,407	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:35:50,407	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:50,407	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:50,407	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:35:50,407	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:02,536	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:36:02,536	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:36:02,536	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:36:02,536	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:36:02,536	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:36:02,537	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:02,537	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:02,537	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:02,537	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:02,537	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:36:02,537	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:02,537	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:02,537	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:02,537	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:02,537	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:02,730	SE-MAF.01M3.11M3	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M3	Pos	operador
02/08/2024 08:36:03,861	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:03,861	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:03,861	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:03,861	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:36:04,000	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:36:04,140	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:36:05,517	SE-MAF.01M3.31M3-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M3-4	Pos	operador
02/08/2024 08:36:07,800	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:36:07,800	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:36:07,800	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:36:07,800	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:36:12,757	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:36:12,757	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:36:12,757	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:36:12,757	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:36:12,757	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:36:12,767	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:12,767	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:12,767	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:12,767	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:12,767	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:12,767	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:12,767	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:36:12,767	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:12,767	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:12,767	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:15,158	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:15,158	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:15,158	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:15,158	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 08:36:15,338	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:36:15,688	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:36:19,228	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:36:19,228	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:36:19,228	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:36:19,228	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:37:15,218	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:37:15,218	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:37:15,218	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:37:15,218	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:37:15,218	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:37:15,218	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:37:15,218	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:37:44,201	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:37:44,201	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:37:44,201	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:37:44,201	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:37:44,208	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:37:44,208	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:37:44,208	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:37:44,208	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:37:44,208	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:37:44,208	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:37:44,208	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:37:44,208	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:37:44,208	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:37:44,208	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:37:44,208	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:37:44,208	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:37:44,308	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:37:44,308	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:37:44,308	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:37:44,308	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:37:51,998	SE-MAF.01M3.31M3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:37:51,998	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:37:51,998	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:37:51,998	SE-MAF.01M3.31M3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:37:51,998	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:37:51,998	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:37:51,998	SE-MAF.01M3.31M3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:37:51,998	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:37:51,998	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:37:51,998	SE-MAF.01M3.31M3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:37:51,998	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:37:51,998	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:38:31,780	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M3-4	Pos	operador
02/08/2024 08:38:45,422	SE-MAF.01M3.31M3-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M3-4	Pos	operador
02/08/2024 08:38:53,669	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
02/08/2024 08:38:55,428	SE-MAF.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:38:55,428	SE-MAF.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:38:55,428	SE-MAF.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:38:55,428	SE-MAF.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:39:00,852	SE-MAF.01M3.11M3	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M3	Pos	operador
02/08/2024 08:39:35,018	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:39:35,018	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:39:35,018	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:39:35,018	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:39:35,018	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:39:35,018	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:39:35,018	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:39:35,018	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:39:35,148	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:39:35,408	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:39:40,158	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:39:40,158	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:39:40,158	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:39:40,158	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:39:56,450	SE-MAF.01M4.11M4	COS	Enviado comando N2 do 11M4	N2N3	operador
02/08/2024 08:40:18,258	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:40:18,258	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:40:18,258	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:18,258	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:40:18,258	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:40:18,258	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:18,258	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:18,258	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:40:18,258	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:40:18,258	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:40:18,258	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:40:18,258	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:31,908	SE-MAF.01M3.31M3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:40:31,908	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:40:31,908	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:31,908	SE-MAF.01M3.31M3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:40:31,908	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:31,908	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:40:31,908	SE-MAF.01M3.31M3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:40:31,908	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:40:31,908	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:31,908	SE-MAF.01M3.31M3-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:40:31,908	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:40:31,908	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:35,167	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:40:35,167	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:40:35,167	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:40:35,167	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:40:35,168	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:40:35,168	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:35,168	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:35,168	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:40:35,168	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:35,168	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:35,168	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:40:35,168	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:35,168	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:35,168	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:40:35,168	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:35,168	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:42,351	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:40:42,351	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:40:42,351	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:40:42,351	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:40:42,358	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:40:42,358	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:42,358	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:40:42,358	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:42,358	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:42,358	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:40:42,358	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:42,358	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:42,358	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:42,358	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:40:42,358	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:42,358	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:48,294	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:40:48,294	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:40:48,294	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:40:48,294	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:40:48,298	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:48,298	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:48,298	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:48,298	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:48,298	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:48,298	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:48,298	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:48,298	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:53,390	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:40:53,390	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:40:53,390	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:40:53,390	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:40:53,398	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:53,398	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:53,398	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:53,398	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:53,398	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:53,398	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:53,398	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:40:53,398	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:41:32,518	SE-MAF.01M4.11M4	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M4	Pos	operador
02/08/2024 08:41:34,886	SE-MAF.01M4.31M4-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M4-4	Pos	operador
02/08/2024 08:41:37,901	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:41:37,901	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:41:37,901	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:41:37,901	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:41:37,901	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:41:37,901	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:41:37,901	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:41:46,891	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:41:46,891	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:41:46,891	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:41:46,891	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:41:53,095	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M4-4	Pos	operador
02/08/2024 08:42:03,706	SE-MAF.01M4.31M4-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M4-4	Pos	operador
02/08/2024 08:42:15,713	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
02/08/2024 08:42:21,788	SE-MAF.01M4.11M4	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M4	Pos	operador
02/08/2024 08:42:34,690	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:42:34,690	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:42:34,690	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:42:34,690	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:42:34,820	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:42:35,031	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:42:39,370	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:42:39,370	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:42:39,370	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:42:39,370	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:43:14,013	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:43:14,013	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:43:14,013	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:43:14,013	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:43:14,020	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:43:14,020	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:43:14,020	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:43:14,020	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:43:14,020	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:43:14,020	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:43:14,020	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:43:14,020	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:43:14,020	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:43:14,020	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:43:14,020	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:43:14,020	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:43:14,120	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:43:14,120	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:43:14,120	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:43:14,120	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:43:21,350	SE-MAF.01M4.31M4-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:43:21,350	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:43:21,350	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:43:21,350	SE-MAF.01M4.31M4-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:43:21,350	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:43:21,350	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:43:21,350	SE-MAF.01M4.31M4-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:43:21,350	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:43:21,350	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:43:21,350	SE-MAF.01M4.31M4-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:43:21,350	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:43:21,350	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:43:39,581	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:43:39,581	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:43:39,581	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:43:39,581	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:43:39,581	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:43:39,581	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:43:39,581	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:43:39,581	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:43:39,581	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:43:39,581	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:43:39,581	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:43:39,581	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:43:50,180	SE-MAF.01M4.31M4-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:43:50,180	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:43:50,180	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:43:50,180	SE-MAF.01M4.31M4-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:43:50,180	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:43:50,180	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:43:50,180	SE-MAF.01M4.31M4-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:43:50,180	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:43:50,180	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:43:50,180	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:43:50,180	SE-MAF.01M4.31M4-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:43:50,180	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:43:57,205	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:43:57,205	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:43:57,205	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:43:57,205	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:43:57,210	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:43:57,210	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:43:57,210	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:43:57,210	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:43:57,210	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:43:57,210	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:43:57,210	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:43:57,210	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:43:57,210	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:43:57,210	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:43:57,210	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:43:57,210	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:44:03,281	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:44:03,281	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:44:03,281	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:44:03,281	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:44:03,291	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:44:03,291	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:44:03,291	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:44:03,291	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:44:03,291	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:44:03,291	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:44:03,291	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:44:03,291	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:44:03,291	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:44:03,291	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:44:03,291	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:44:03,291	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:44:14,253	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:44:14,253	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:44:14,253	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:44:14,253	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:44:14,260	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:44:14,260	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:44:14,260	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:44:14,260	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:44:14,260	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:44:14,260	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:44:14,260	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:44:14,260	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:44:21,386	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:44:21,386	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:44:21,386	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:44:21,386	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:44:21,392	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:44:21,392	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:44:21,392	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:44:21,392	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:44:21,392	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:44:21,392	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:44:21,392	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:44:21,392	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:45:10,707	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:45:10,707	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:45:10,707	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:45:10,707	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:45:35,329	SE-MAF.01M5.11M5	COS	Enviado comando N2 do 11M5	N2N3	operador
02/08/2024 08:45:38,464	SE-MAF.01M5.11M5	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M5	Pos	operador
02/08/2024 08:45:41,657	SE-MAF.01M5.31M5-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M5-4	Pos	operador
02/08/2024 08:46:02,696	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M5-4	Pos	operador
02/08/2024 08:46:13,445	SE-MAF.01M5.31M5-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31M5-4	Pos	operador
02/08/2024 08:46:15,967	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:46:15,967	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:46:15,967	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:46:15,967	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:46:16,137	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:46:16,567	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:46:20,967	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:46:20,967	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:46:20,967	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:46:20,967	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:46:22,010	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
02/08/2024 08:46:29,969	SE-MAF.01M5.11M5	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11M5	Pos	operador
02/08/2024 08:47:16,777	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:47:16,777	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:47:16,777	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:47:16,777	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:47:16,777	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:47:16,777	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:47:16,777	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 08:47:19,964	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:47:19,964	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:47:19,964	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:47:19,964	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:47:19,967	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:47:19,967	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:47:19,967	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:47:19,967	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:47:19,967	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:47:19,967	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:47:19,967	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:47:19,967	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:47:19,967	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:47:19,967	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:47:19,967	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:47:19,967	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:47:20,067	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:47:20,067	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:47:20,067	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:47:20,067	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:47:28,137	SE-MAF.01M5.31M5-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:47:28,137	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:47:28,137	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:47:28,137	SE-MAF.01M5.31M5-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:47:28,137	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:47:28,137	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:47:28,137	SE-MAF.01M5.31M5-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:47:28,137	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:47:28,137	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:47:28,137	SE-MAF.01M5.31M5-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:47:28,137	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:47:28,137	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:47:49,187	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:47:49,187	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:47:49,187	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:47:49,187	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:47:49,187	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:47:49,187	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:47:49,187	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:47:49,187	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:47:49,187	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:47:49,187	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:47:49,187	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:47:49,187	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:47:59,937	SE-MAF.01M5.31M5-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:47:59,937	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:47:59,937	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:47:59,937	SE-MAF.01M5.31M5-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:47:59,937	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:47:59,937	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:47:59,937	SE-MAF.01M5.31M5-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:47:59,937	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:47:59,937	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:47:59,937	SE-MAF.01M5.31M5-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 08:47:59,937	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:47:59,937	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:03,504	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:48:03,504	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:48:03,504	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:48:03,504	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:48:03,507	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:48:03,507	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:03,507	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:03,507	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:48:03,507	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:03,507	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:03,507	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:48:03,507	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:03,507	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:48:03,507	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:03,507	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:03,507	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:11,464	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:48:11,464	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:48:11,464	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:48:11,464	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 08:48:11,467	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:48:11,467	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:11,467	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:11,467	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:48:11,467	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:48:11,467	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:11,467	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:11,467	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:11,467	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:11,467	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:48:11,467	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:11,467	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:19,026	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	ED3-8 11M5-SF6 2o Estagio	AL_11M5_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:48:19,026	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	ED3-8 11M5-SF6 2o Estagio	AL_11M5_ED_SF6_2EST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:48:19,026	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	ED3-8 11M5-SF6 2o Estagio	AL_11M5_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:48:19,026	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	ED3-8 11M5-SF6 2o Estagio	AL_11M5_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:48:19,027	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:19,027	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:19,027	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:19,027	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:19,027	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:19,027	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:19,027	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:19,027	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:24,579	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED3-8 11M5-SF6 2o Estagio	AL_11M5_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:48:24,579	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED3-8 11M5-SF6 2o Estagio	AL_11M5_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:48:24,579	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED3-8 11M5-SF6 2o Estagio	AL_11M5_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:48:24,579	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED3-8 11M5-SF6 2o Estagio	AL_11M5_ED_SF6_2EST	
02/08/2024 08:48:24,587	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:24,587	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:24,587	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:24,587	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:24,587	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:24,587	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:24,587	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:48:24,587	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:51:59,499	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:51:59,499	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:51:59,499	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:51:59,499	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:53:04,807	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:53:04,807	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:53:04,807	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:53:04,807	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:53:04,807	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:53:04,807	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:53:04,807	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:53:04,807	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:53:04,907	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:53:04,907	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:53:04,907	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:53:04,907	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:53:04,907	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:53:04,907	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:53:04,907	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:53:04,907	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:53:05,037	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:53:05,467	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:53:05,577	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:53:05,577	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:53:05,577	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:53:05,577	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:53:09,748	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:53:09,748	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:53:09,748	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:53:09,748	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:54:59,326	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:54:59,326	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:54:59,326	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:54:59,326	SE-MAF.01M5	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:56:05,468	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:56:05,468	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:56:05,468	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:56:05,468	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:56:05,468	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:56:05,468	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:56:05,468	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:56:05,468	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:56:05,687	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:56:06,347	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:56:06,457	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:56:06,457	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:56:06,457	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:56:06,457	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:56:11,018	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:56:11,018	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:56:11,018	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:56:11,018	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:56:49,211	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:56:49,211	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:56:49,211	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:56:49,211	SE-MAF.01M4	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:57:51,340	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:57:51,340	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:57:51,340	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:57:51,340	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:57:51,340	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:57:51,340	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:57:51,340	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:57:51,340	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:57:51,501	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:57:51,900	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:57:52,010	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:57:52,010	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:57:52,010	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:57:52,010	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:57:55,502	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:57:55,502	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:57:55,502	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:57:55,502	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:58:28,756	SE-MAF.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:58:28,756	SE-MAF.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:58:28,756	SE-MAF.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:58:28,756	SE-MAF.01M3	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:59:08,407	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:59:08,407	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:59:08,407	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:59:08,407	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:59:08,407	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:59:08,407	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:59:08,407	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:59:08,407	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:59:08,526	SE-MAF.01M3.11M3	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 08:59:09,116	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 08:59:09,226	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:59:09,226	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:59:09,226	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:59:09,226	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 08:59:13,556	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:59:13,556	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:59:13,556	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:59:13,556	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:59:41,597	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:59:41,597	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:59:41,597	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:59:41,597	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 08:59:41,597	SE-MAF.01M2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:00:45,845	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:00:45,845	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:00:45,845	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:00:45,845	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:00:45,845	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:00:45,845	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:00:45,845	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:00:45,845	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:00:45,845	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:00:45,845	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:00:46,085	SE-MAF.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:00:46,515	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:00:46,627	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 09:00:46,627	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 09:00:46,627	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 09:00:46,627	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 09:00:46,627	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 09:00:50,266	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:00:50,266	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:00:50,266	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:00:50,266	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:00:50,266	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:01:16,169	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:01:16,169	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:01:16,169	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:01:16,169	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:02:07,129	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:02:07,129	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:02:07,129	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:02:07,129	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:02:07,129	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:02:07,129	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:02:07,129	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:02:07,129	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:02:07,299	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:02:07,299	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:02:07,299	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:02:07,299	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:02:07,299	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 09:02:07,299	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 09:02:07,299	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:02:07,299	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:02:07,299	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:02:07,299	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:02:07,299	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:02:07,299	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 09:02:07,299	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 09:02:07,299	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:02:07,299	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:02:07,299	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 09:02:07,299	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 09:02:07,299	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:02:07,299	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:02:07,299	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:02:07,299	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:02:07,299	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 09:02:07,299	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 09:02:07,299	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:02:07,699	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:02:07,699	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:02:07,699	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:02:07,699	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 09:02:07,699	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:02:07,699	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:02:07,699	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:02:07,699	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:02:07,699	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 09:02:07,699	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:02:07,699	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:02:07,699	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:02:07,699	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:02:07,699	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 09:02:07,699	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:02:07,699	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:02:07,699	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:02:07,699	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:02:07,699	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
02/08/2024 09:02:07,699	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:02:07,809	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 09:02:07,809	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 09:02:07,809	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 09:02:07,809	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 09:02:11,699	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:02:11,699	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:02:11,699	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:02:11,699	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:21:39,290	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:21:39,290	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:21:39,290	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:21:39,290	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:22:02,505	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:22:02,505	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:22:02,505	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:22:02,505	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:22:17,770	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:22:17,770	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:17,770	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:17,770	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:17,770	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:17,770	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:17,880	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 09:22:17,880	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:17,880	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:22:17,880	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 09:22:17,880	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 09:22:17,880	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 09:22:17,880	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	
02/08/2024 09:22:17,880	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 09:22:17,880	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:17,880	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:22:17,880	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 09:22:17,880	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 09:22:17,880	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 09:22:17,880	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	operador
02/08/2024 09:22:17,880	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:22:17,880	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 09:22:17,880	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:22:17,880	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 09:22:17,880	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:17,880	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:22:17,880	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 09:22:17,880	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 09:22:17,880	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 09:22:17,880	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:22:18,360	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:22:22,350	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:22:22,350	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:22:22,350	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:22:22,350	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:22:28,360	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:22:28,360	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:22:28,360	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:22:28,360	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:22:28,360	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:22:28,360	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:22:28,360	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:22:28,360	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:22:36,936	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:36,936	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:36,936	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:36,936	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:36,936	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:36,936	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:37,136	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 09:22:37,136	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:37,136	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:22:37,136	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 09:22:37,136	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:37,136	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:22:37,136	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 09:22:37,136	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 09:22:37,136	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 09:22:37,136	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:37,136	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:22:37,136	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 09:22:37,136	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 09:22:37,136	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 09:22:37,136	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 09:22:37,136	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:22:37,136	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:22:37,136	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 09:22:37,136	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 09:22:37,136	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 09:22:37,136	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	operador
02/08/2024 09:22:37,136	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 09:22:37,136	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 09:22:37,136	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:22:37,365	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:22:40,745	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:22:40,745	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:22:40,745	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:22:40,745	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:22:47,365	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:22:47,365	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:22:47,365	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:22:47,365	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:22:47,365	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:22:47,365	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:22:47,365	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:22:47,365	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:24:18,406	SE-MAF.01H1.11H1	COS	Enviado comando N2 do 11H1	N2N3	operador
02/08/2024 09:24:52,331	SE-MAF.01H1.11H1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 27	27	operador
02/08/2024 09:25:12,208	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
02/08/2024 09:25:33,699	SE-MAF.01H1.11H1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H1	Pos	operador
02/08/2024 09:25:59,889	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:25:59,889	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 09:25:59,889	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:25:59,889	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 09:25:59,889	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 09:25:59,889	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 09:25:59,889	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 09:26:33,826	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/08/2024 09:26:33,826	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/08/2024 09:26:33,826	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/08/2024 09:26:33,826	SE-MAF.01H1.11H1	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/08/2024 09:26:33,826	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	
02/08/2024 09:26:33,826	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	operador
02/08/2024 09:26:33,829	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:26:33,829	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:26:53,772	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 09:26:53,772	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:26:53,772	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 09:26:53,772	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 09:26:53,779	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:26:53,779	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:26:53,779	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:26:53,779	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:26:53,779	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:26:53,779	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:26:53,779	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:26:53,779	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:26:53,779	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:26:53,779	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:26:53,779	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:26:53,779	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:26:59,629	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:26:59,629	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:26:59,629	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:26:59,629	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:26:59,629	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:26:59,629	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 09:26:59,629	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:26:59,629	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 09:27:10,849	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:27:10,849	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:27:10,849	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:27:10,849	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:27:10,849	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:27:10,849	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:27:10,849	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:27:10,849	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:27:15,260	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:27:15,260	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:27:15,260	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:27:15,260	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:27:15,269	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:27:15,269	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:27:15,269	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:27:15,269	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:27:15,269	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:27:15,269	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:27:15,269	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:27:15,269	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:27:15,269	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:27:15,269	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:27:15,269	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:27:15,269	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:27:23,947	SE-MAF.01H2.11H2	Atuado	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:27:23,947	SE-MAF.01H2.11H2	Atuado	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:27:23,947	SE-MAF.01H2.11H2	Atuado	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:27:23,947	SE-MAF.01H2.11H2	Atuado	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:27:23,949	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:27:23,949	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:27:23,949	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:27:23,949	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:27:25,269	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:27:25,269	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:27:25,269	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:27:25,269	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:27:25,269	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:27:25,269	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:27:25,269	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:27:25,269	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:27:27,521	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:27:27,521	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:27:27,521	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:27:27,521	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:27:27,529	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:27:27,529	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:27:27,529	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:27:27,529	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:27:35,254	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:27:35,254	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:27:35,254	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:27:35,254	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:27:35,260	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:27:35,260	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:27:35,260	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:27:35,260	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:27:40,089	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:27:40,089	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:27:40,089	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:27:40,089	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:27:40,089	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:27:40,089	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:27:40,089	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:27:40,089	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:28:25,145	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:28:25,145	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:28:25,145	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:28:25,145	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:28:25,149	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:28:25,149	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:28:25,149	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:28:25,149	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:28:29,699	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:28:29,699	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:28:29,699	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:28:29,699	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:28:29,699	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:28:29,699	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:28:29,699	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:28:29,699	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:28:41,908	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
02/08/2024 09:28:51,549	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Mola Descarregada	BC_11H1_MOLA_DESC	
02/08/2024 09:28:51,549	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:28:51,549	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Mola Descarregada	BC_11H1_MOLA_DESC	
02/08/2024 09:28:51,549	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:28:51,549	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Mola Descarregada	BC_11H1_MOLA_DESC	
02/08/2024 09:28:51,549	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:28:51,549	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Mola Descarregada	BC_11H1_MOLA_DESC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:28:51,549	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:28:57,209	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:28:57,209	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:28:57,209	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:28:57,209	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:28:57,209	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:28:57,209	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:28:57,209	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:28:57,209	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:29:05,169	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Mola Descarregada	BC_11H1_MOLA_DESC	
02/08/2024 09:29:05,169	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:29:05,169	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Mola Descarregada	BC_11H1_MOLA_DESC	
02/08/2024 09:29:05,169	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:29:05,169	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Mola Descarregada	BC_11H1_MOLA_DESC	
02/08/2024 09:29:05,169	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:29:05,169	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Mola Descarregada	BC_11H1_MOLA_DESC	
02/08/2024 09:29:05,169	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:29:05,969	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:29:05,969	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:29:05,969	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:29:05,969	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:29:05,969	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:29:05,969	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:29:05,969	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:29:05,969	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:29:13,180	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H1_FALHA_BOB_FE1	
02/08/2024 09:29:13,180	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/08/2024 09:29:13,180	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H1_FALHA_BOB_FE1	
02/08/2024 09:29:13,180	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/08/2024 09:29:13,180	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H1_FALHA_BOB_FE1	
02/08/2024 09:29:13,180	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/08/2024 09:29:13,180	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H1_FALHA_BOB_FE1	
02/08/2024 09:29:13,180	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/08/2024 09:29:19,769	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:29:19,769	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:29:19,769	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:29:19,769	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:29:19,769	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:29:19,769	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:29:19,769	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:29:19,769	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:29:28,389	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:29:28,389	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:29:28,389	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:29:28,389	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:29:28,389	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:29:28,389	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:29:28,389	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:29:28,389	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:29:33,319	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H1_FALHA_BOB_FE1	
02/08/2024 09:29:33,319	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:29:33,319	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H1_FALHA_BOB_FE1	
02/08/2024 09:29:33,319	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:29:33,319	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:29:33,319	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H1_FALHA_BOB_FE1	
02/08/2024 09:29:33,319	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H1_FALHA_BOB_FE1	
02/08/2024 09:29:33,319	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:29:36,569	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H1_FALHA_BOB_AB1	
02/08/2024 09:29:36,569	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H1_FALHA_BOB_AB1	
02/08/2024 09:29:36,569	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H1_FALHA_BOB_AB1	
02/08/2024 09:29:36,569	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H1_FALHA_BOB_AB1	
02/08/2024 09:29:37,059	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H1_FALHA_BOB_AB2	
02/08/2024 09:29:37,059	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:29:37,059	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H1_FALHA_BOB_AB2	
02/08/2024 09:29:37,059	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:29:37,059	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H1_FALHA_BOB_AB2	
02/08/2024 09:29:37,059	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:29:37,059	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	11H1 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H1_FALHA_BOB_AB2	
02/08/2024 09:29:37,059	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:29:41,819	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:29:41,819	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:29:41,819	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:29:41,819	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:29:41,819	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:29:41,819	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:29:41,819	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:29:41,819	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:29:43,062	SE-MAF.01H1.11H1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H1	Pos	operador
02/08/2024 09:29:48,919	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H1_FALHA_BOB_AB2	
02/08/2024 09:29:48,919	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:29:48,919	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:29:48,919	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H1_FALHA_BOB_AB2	
02/08/2024 09:29:48,919	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:29:48,919	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H1_FALHA_BOB_AB2	
02/08/2024 09:29:48,919	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H1_FALHA_BOB_AB2	
02/08/2024 09:29:48,919	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:29:49,631	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H1_FALHA_BOB_AB1	
02/08/2024 09:29:49,631	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H1_FALHA_BOB_AB1	
02/08/2024 09:29:49,631	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H1_FALHA_BOB_AB1	
02/08/2024 09:29:49,631	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H1_FALHA_BOB_AB1	
02/08/2024 09:29:50,690	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:29:50,690	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:29:50,690	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:29:50,690	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:29:50,690	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:29:50,690	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:29:50,690	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:29:50,690	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:30:11,119	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:30:11,119	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:30:11,119	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:30:11,119	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:30:23,480	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:30:23,480	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:30:23,480	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:30:23,480	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:30:23,489	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:30:23,489	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:30:23,489	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:30:23,489	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:30:23,489	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:30:23,489	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:30:23,489	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:30:23,489	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:30:23,489	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:30:23,489	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:30:23,489	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:30:23,489	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:31:24,620	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:31:24,620	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:31:24,620	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:31:24,620	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:31:24,629	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:31:24,629	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:31:24,629	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:31:24,629	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:31:24,629	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:31:24,629	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:31:24,629	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:31:24,629	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:31:24,629	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:31:24,629	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:31:24,629	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:31:24,629	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:31:34,629	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:31:34,629	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:31:34,629	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:31:34,629	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:31:34,629	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:31:34,629	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:31:34,629	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:31:34,629	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:32:43,236	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
02/08/2024 09:32:46,441	SE-MAF.01H1.11H1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H1	Pos	operador
02/08/2024 09:33:05,970	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:33:05,970	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:33:05,970	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:33:05,970	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:33:42,460	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:33:42,460	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:33:42,460	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:33:42,460	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:33:42,460	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:33:42,460	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:33:42,460	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:33:42,460	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:33:42,580	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:33:42,970	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:33:46,920	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:33:46,920	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:33:46,920	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:33:46,920	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:33:52,980	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:33:52,980	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:33:52,980	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:33:52,980	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:33:52,980	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:33:52,980	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:33:52,980	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:33:52,980	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:34:24,800	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:34:24,800	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:34:24,800	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:34:24,800	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:34:24,809	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:34:24,809	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:34:24,809	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:34:24,809	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:34:24,809	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:34:24,809	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:34:24,809	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:34:24,809	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:34:24,809	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:34:24,809	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:34:24,809	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:34:24,809	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:34:28,011	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:34:28,011	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:34:28,011	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:34:28,011	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:34:28,019	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:34:28,019	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:34:28,019	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:34:28,019	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:34:28,019	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:34:28,019	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:34:28,019	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:34:28,019	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:34:28,019	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:34:28,019	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:34:28,019	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:34:28,019	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:34:38,019	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:34:38,019	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:34:38,019	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:34:38,019	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:34:38,019	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:34:38,019	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:34:38,019	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:34:38,019	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:36:06,980	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:36:06,980	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:36:06,980	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:36:06,980	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:36:39,471	SE-MAF.01H1.31H1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31H1-4	Pos	operador
02/08/2024 09:36:43,439	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:36:43,439	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:36:43,439	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:36:43,439	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:36:43,439	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:36:43,439	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:36:43,439	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:36:43,439	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:36:43,550	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:36:43,969	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:36:48,500	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:36:48,500	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:36:48,500	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:36:48,500	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:36:53,969	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:36:53,969	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:36:53,969	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:36:53,969	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:37:00,398	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:37:13,869	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:37:13,869	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:37:13,869	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:37:13,869	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:37:13,869	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:37:13,869	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:37:13,869	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:37:13,869	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:37:18,912	SE-MAF.01H1.11H1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H1	Pos	operador
02/08/2024 09:37:32,609	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:37:32,609	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:37:32,609	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:37:32,609	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:37:32,609	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:37:32,609	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:37:32,609	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:37:32,609	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:38:08,939	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:38:08,939	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:38:08,939	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:38:08,939	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:38:08,939	SE-MAF.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:38:08,949	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:38:08,949	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:38:08,949	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:38:08,949	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:38:25,999	SE-MAF.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:38:25,999	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:38:25,999	SE-MAF.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:38:25,999	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:38:25,999	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:38:25,999	SE-MAF.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:38:25,999	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:38:25,999	SE-MAF.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:38:25,999	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:38:25,999	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:38:41,972	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:38:41,972	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:38:41,972	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:38:41,972	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:38:41,979	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:38:41,979	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:38:41,979	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:38:41,979	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:38:41,979	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:38:41,979	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:38:41,979	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:38:41,979	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:38:41,979	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:38:41,979	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:38:41,979	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:38:41,979	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:38:47,669	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:38:47,669	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:38:47,669	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:38:47,669	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:38:47,669	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:38:47,669	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:38:47,669	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:38:47,669	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:38:55,259	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:38:55,259	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:38:55,259	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:38:55,259	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:38:55,259	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:38:55,259	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:38:55,259	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:38:55,259	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:39:00,490	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:39:00,490	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:39:00,490	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:39:00,490	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:39:00,499	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:39:00,499	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:00,499	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:39:00,499	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:00,499	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:00,499	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:39:00,499	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:39:00,499	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:39:00,499	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:00,499	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:39:00,499	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:39:00,499	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:39:05,323	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:39:05,323	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:39:05,323	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:39:05,323	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:39:05,329	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:05,329	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:05,329	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:05,329	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:10,499	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:39:10,499	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:39:10,499	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:39:10,499	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:39:10,635	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:39:10,635	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:39:10,635	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:39:10,635	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:39:10,639	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:10,639	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:10,639	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:10,639	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:10,639	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:10,639	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:10,639	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:10,639	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:12,339	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:39:12,339	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:39:12,339	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:39:12,339	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:39:12,339	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:39:12,339	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:39:12,339	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:39:12,339	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:39:12,475	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:39:12,475	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:39:12,475	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:39:12,475	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:39:12,479	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:12,479	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:12,479	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:12,479	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:12,479	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:12,479	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:12,479	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:12,479	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:16,390	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31H1-4	Pos	operador
02/08/2024 09:39:21,706	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:39:21,706	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:39:21,706	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:39:21,706	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:39:21,709	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:21,709	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:21,709	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:21,709	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:21,709	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:21,709	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:21,709	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:21,709	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:22,799	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:39:22,799	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:39:22,799	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:39:22,799	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:39:22,799	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:39:22,799	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:39:22,799	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:39:22,799	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:39:30,183	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	ED1-4 31H1-F.Vcc Cmd	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
02/08/2024 09:39:30,183	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	ED1-4 31H1-F.Vcc Cmd	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
02/08/2024 09:39:30,183	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	ED1-4 31H1-F.Vcc Cmd	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
02/08/2024 09:39:30,183	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	ED1-4 31H1-F.Vcc Cmd	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
02/08/2024 09:39:30,189	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:39:30,189	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:30,189	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:30,189	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:35,509	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:39:35,509	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:39:35,509	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:39:35,509	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:39:35,509	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:39:35,509	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:39:35,509	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:39:35,509	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:39:37,421	SE-MAF.01H1.31H1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31H1-4	Pos	operador
02/08/2024 09:39:41,839	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED1-4 31H1-F.Vcc Cmd	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
02/08/2024 09:39:41,839	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:41,839	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:41,839	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED1-4 31H1-F.Vcc Cmd	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
02/08/2024 09:39:41,839	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:41,839	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED1-4 31H1-F.Vcc Cmd	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
02/08/2024 09:39:41,839	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED1-4 31H1-F.Vcc Cmd	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
02/08/2024 09:39:41,839	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:41,970	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:39:41,970	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:39:41,970	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:39:41,970	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:39:41,970	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:39:41,970	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:39:41,970	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:39:41,970	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:39:44,113	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	ED1-3 31H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
02/08/2024 09:39:44,113	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	ED1-3 31H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
02/08/2024 09:39:44,113	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	ED1-3 31H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
02/08/2024 09:39:44,113	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	ED1-3 31H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
02/08/2024 09:39:44,120	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:44,120	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:44,120	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:44,120	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:46,667	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED1-3 31H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
02/08/2024 09:39:46,667	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED1-3 31H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
02/08/2024 09:39:46,667	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED1-3 31H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
02/08/2024 09:39:46,667	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED1-3 31H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
02/08/2024 09:39:46,670	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:46,670	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:46,670	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:39:46,670	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:39:47,862	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	ED1-3 31H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
02/08/2024 09:39:47,862	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	ED1-3 31H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
02/08/2024 09:39:47,862	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	ED1-3 31H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
02/08/2024 09:39:47,862	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	ED1-3 31H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
02/08/2024 09:39:47,871	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMF	System
02/08/2024 09:39:47,871	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMF	System
02/08/2024 09:39:47,871	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMF	System
02/08/2024 09:39:47,871	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMF	System
02/08/2024 09:39:50,690	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:39:50,690	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:39:50,690	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:39:50,690	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:39:50,690	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:39:50,690	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:39:50,690	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:39:50,690	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:40:00,099	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:40:00,099	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:40:00,099	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:40:00,099	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:40:00,099	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:40:00,099	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:40:00,099	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:40:00,099	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:40:01,197	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED1-3 31H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
02/08/2024 09:40:01,197	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED1-3 31H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
02/08/2024 09:40:01,197	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED1-3 31H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
02/08/2024 09:40:01,197	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED1-3 31H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
02/08/2024 09:40:01,199	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:40:01,199	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:40:01,199	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:40:01,199	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:41:02,930	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:41:02,930	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:41:02,930	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:41:02,930	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:41:02,930	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:41:02,930	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:41:02,930	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:41:02,930	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:41:02,930	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:41:02,930	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:41:02,930	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:41:02,930	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:41:23,949	SE-MAF.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:41:23,949	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:41:23,949	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:41:23,949	SE-MAF.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:41:23,949	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:41:23,949	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:41:23,949	SE-MAF.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:41:23,949	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:41:23,949	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:41:23,949	SE-MAF.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:41:23,949	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:41:23,949	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:42:34,691	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31H1-4	Pos	operador
02/08/2024 09:42:45,159	SE-MAF.01H1.31H1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31H1-4	Pos	operador
02/08/2024 09:42:53,950	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:42:53,950	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:42:53,950	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:42:53,950	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:42:58,673	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
02/08/2024 09:43:05,240	SE-MAF.01H1.11H1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H1	Pos	operador
02/08/2024 09:43:31,429	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:43:31,429	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:43:31,429	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:43:31,429	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:43:31,429	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:43:31,429	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:43:31,429	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:43:31,429	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:43:31,519	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:43:31,939	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:43:36,369	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:43:36,369	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:43:36,369	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:43:36,369	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:43:41,939	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:43:41,939	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:43:41,939	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:43:41,939	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:43:41,939	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:43:41,939	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:43:41,939	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:43:41,939	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:43:41,939	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:43:41,939	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:44:21,229	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:44:21,229	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:44:21,229	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:44:21,229	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:44:21,229	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:44:21,229	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:44:21,229	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:44:21,229	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:44:21,229	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:44:21,229	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:44:21,229	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:44:21,229	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:44:31,699	SE-MAF.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:44:31,699	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:44:31,699	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:44:31,699	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:44:31,699	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:44:31,699	SE-MAF.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:44:31,699	SE-MAF.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:44:31,699	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:44:31,699	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:44:31,699	SE-MAF.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:44:31,699	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:44:31,699	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:44:40,252	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:44:40,252	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:44:40,252	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:44:40,252	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:44:40,260	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:44:40,260	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:44:40,260	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:44:40,260	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:44:40,260	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:44:40,260	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:44:40,260	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:44:40,260	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:44:40,260	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:44:40,260	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:44:40,260	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:44:40,260	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:44:46,822	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:44:46,822	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:44:46,822	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:44:46,822	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:44:46,829	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:44:46,829	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:44:46,829	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:44:46,829	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:44:46,829	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:44:46,829	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:44:46,829	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:44:46,829	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:44:46,829	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:44:46,829	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:44:46,829	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:44:46,829	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:44:56,829	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:44:56,829	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:44:56,829	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:44:56,829	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:44:56,829	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:44:56,829	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:44:56,829	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:44:56,829	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:45:04,295	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:45:04,295	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:45:04,295	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:45:04,295	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:45:04,299	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:45:04,299	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:45:04,299	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:45:04,299	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:45:04,299	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:45:04,299	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:45:04,299	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:45:04,299	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:45:08,626	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:45:08,626	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:45:08,626	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:45:08,626	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:45:08,629	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:45:08,629	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:45:08,629	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:45:08,629	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:45:08,629	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:45:08,629	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:45:08,629	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:45:08,629	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:47:49,399	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:47:49,399	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:47:49,399	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:47:49,399	SE-MAF.01H1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:47:50,525	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31H1-4	Pos	operador
02/08/2024 09:48:02,516	SE-MAF.01H1.31H1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31H1-4	Pos	operador
02/08/2024 09:48:26,879	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:48:26,879	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:48:26,879	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:48:26,879	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:48:26,879	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:48:26,879	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:48:26,879	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:48:26,879	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:48:27,039	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:48:27,599	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:48:32,199	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:48:32,199	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:48:32,199	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:48:32,199	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:48:37,609	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:48:37,609	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:48:37,609	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:48:37,609	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:48:37,609	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:48:37,609	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:48:37,609	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:48:37,609	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:48:46,728	SE-MAF.01H2.11H2	COS	Enviado comando N2 do 11H2	N2N3	operador
02/08/2024 09:49:37,068	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:49:37,068	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:49:37,068	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:49:37,068	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:49:37,068	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:49:37,068	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:49:37,068	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:49:37,068	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:49:37,068	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:49:37,068	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:49:37,068	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:49:37,068	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:49:47,390	SE-MAF.01H2.11H2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 27	27	operador
02/08/2024 09:49:49,059	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:49:49,059	SE-MAF.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:49:49,059	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:49:49,059	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:49:49,059	SE-MAF.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:49:49,059	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:49:49,059	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:49:49,059	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:49:49,059	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:49:49,059	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:49:49,059	SE-MAF.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:49:49,059	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:49:49,059	SE-MAF.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:49:49,059	SE-MAF.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:49:56,488	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
02/08/2024 09:50:15,369	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:50:15,369	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:50:15,369	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:50:15,369	SE-MAF.01H2	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:50:17,216	SE-MAF.01H2.11H2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H2	Pos	operador
02/08/2024 09:50:28,230	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:50:28,230	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 09:50:28,230	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 09:50:28,230	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 09:50:28,230	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:50:28,230	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 09:50:28,230	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 09:50:51,060	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:50:51,060	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:50:51,060	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:50:51,060	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:50:51,060	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:50:51,060	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:50:51,060	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:50:51,060	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:50:51,260	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:50:51,260	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:50:51,260	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:50:51,260	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:50:51,260	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:50:51,260	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:50:51,260	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:50:51,260	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:50:51,260	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:50:51,260	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:50:51,260	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 09:50:51,260	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:50:51,260	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:50:51,260	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:50:51,260	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:50:51,260	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:50:51,260	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 09:50:51,260	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:50:51,260	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:50:51,260	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:50:51,260	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:50:51,260	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:50:51,260	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:50:51,260	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:50:51,700	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:50:51,700	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:50:51,700	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:50:51,700	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:50:51,700	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:50:51,700	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:50:51,700	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:50:51,700	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:50:51,700	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:50:51,700	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:50:51,700	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:50:51,700	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:50:51,700	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:50:51,700	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:50:51,700	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:50:51,700	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 09:50:51,700	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:50:51,700	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:50:51,700	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:50:51,700	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:50:51,700	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:50:51,700	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
02/08/2024 09:50:51,700	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:50:51,700	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
02/08/2024 09:50:54,400	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:50:54,400	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:50:54,400	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:50:54,400	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 09:51:01,710	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:51:01,710	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/08/2024 09:51:01,710	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:51:01,710	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/08/2024 09:51:01,710	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:51:01,710	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/08/2024 09:51:01,710	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/08/2024 09:51:01,710	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:51:28,888	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	operador
02/08/2024 09:51:28,888	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/08/2024 09:51:28,888	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/08/2024 09:51:28,888	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/08/2024 09:51:28,888	SE-MAF.01H2.11H2	Atuada	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/08/2024 09:51:28,888	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	
02/08/2024 09:51:28,889	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:51:28,889	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
02/08/2024 09:51:38,080	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:51:38,080	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 09:51:38,080	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 09:51:38,080	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 09:51:38,089	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:51:38,089	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:51:38,089	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:51:38,089	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:51:38,089	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:51:38,089	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:51:38,089	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:51:38,089	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:51:38,089	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:51:38,089	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:51:38,089	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:51:38,089	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:51:38,089	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:51:38,089	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:51:46,360	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:51:46,360	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:51:46,360	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:51:46,360	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:51:46,360	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:51:46,360	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:51:46,360	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:51:46,360	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:51:54,279	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:51:54,279	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:51:54,279	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:51:54,279	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:51:54,279	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:51:54,279	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:51:54,279	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:51:54,279	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:51:58,810	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:51:58,810	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:51:58,810	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:51:58,810	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:51:58,819	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:51:58,819	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:51:58,819	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:51:58,819	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:51:58,819	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:51:58,819	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:51:58,819	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:51:58,819	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:51:58,819	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:51:58,819	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:51:58,819	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:51:58,819	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:52:05,774	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:52:05,774	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:52:05,774	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:52:05,774	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:52:05,779	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:05,779	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:05,779	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:05,779	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:05,779	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:05,779	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:05,779	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:05,779	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:08,820	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:52:08,820	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:08,820	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:52:08,820	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:08,820	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:52:08,820	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:08,820	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:52:08,820	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:10,579	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:52:10,579	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:52:10,579	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:52:10,579	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:52:10,579	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:52:10,579	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:52:10,579	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:52:10,579	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:52:12,990	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:52:12,990	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:52:12,990	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:52:12,990	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:52:12,999	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:52:12,999	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:12,999	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:52:12,999	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:52:12,999	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:52:12,999	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:12,999	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:52:12,999	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:12,999	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:52:12,999	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:12,999	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:52:12,999	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:52:29,486	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:52:29,486	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:52:29,486	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:52:29,486	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:52:29,489	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:29,489	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:29,489	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:29,489	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:29,489	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:29,489	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:29,489	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:29,489	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:29,489	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:29,489	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:52:31,090	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:52:31,090	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:52:31,090	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:52:31,090	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:52:31,099	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:52:31,099	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:52:31,099	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:52:31,099	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:52:31,099	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:52:31,099	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:52:31,099	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:52:31,099	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:52:31,099	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:52:31,099	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:52:31,099	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:52:31,099	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:52:40,586	SE-MAF.01H2.11H2	Atuado	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:52:40,586	SE-MAF.01H2.11H2	Atuado	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:52:40,586	SE-MAF.01H2.11H2	Atuado	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:52:40,586	SE-MAF.01H2.11H2	Atuado	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:52:41,099	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:52:41,099	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:52:41,099	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:52:41,099	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:52:47,199	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:52:47,199	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:52:47,199	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

## HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:52:47,199	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:52:47,199	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:52:47,199	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:52:47,199	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:52:47,199	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:52:52,769	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:52:52,769	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:52:52,769	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:52:52,769	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:52:52,769	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:52:52,769	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:52:52,769	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:52:52,769	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:53:10,899	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:53:10,899	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:53:10,899	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:53:10,899	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:53:10,899	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:53:10,899	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:53:10,899	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:53:10,899	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:53:16,260	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:53:16,260	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:53:16,260	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:53:16,260	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:53:16,269	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:53:16,269	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:53:16,269	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:53:16,269	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:53:32,269	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Mola Descarregada	BC_11H2_MOLA_DESC	
02/08/2024 09:53:32,269	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:53:32,269	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Mola Descarregada	BC_11H2_MOLA_DESC	
02/08/2024 09:53:32,269	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:53:32,269	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Mola Descarregada	BC_11H2_MOLA_DESC	
02/08/2024 09:53:32,269	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:53:32,269	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:53:32,269	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Mola Descarregada	BC_11H2_MOLA_DESC	
02/08/2024 09:53:40,380	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:53:40,380	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:53:40,380	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:53:40,380	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:53:40,380	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:53:40,380	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:53:40,380	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:53:40,380	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:53:49,589	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:53:49,589	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:53:49,589	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:53:49,589	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:53:49,589	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:53:49,589	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:53:49,589	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:53:49,589	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:53:52,209	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Mola Descarregada	BC_11H2_MOLA_DESC	
02/08/2024 09:53:52,209	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:53:52,209	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Mola Descarregada	BC_11H2_MOLA_DESC	
02/08/2024 09:53:52,209	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:53:52,209	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Mola Descarregada	BC_11H2_MOLA_DESC	
02/08/2024 09:53:52,209	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:53:52,209	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Mola Descarregada	BC_11H2_MOLA_DESC	
02/08/2024 09:53:52,209	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:53:56,156	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
02/08/2024 09:53:56,156	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
02/08/2024 09:53:56,156	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
02/08/2024 09:53:56,156	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
02/08/2024 09:54:00,022	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
02/08/2024 09:54:00,022	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
02/08/2024 09:54:00,022	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:54:00,022	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
02/08/2024 09:54:06,917	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
02/08/2024 09:54:06,917	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
02/08/2024 09:54:06,917	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
02/08/2024 09:54:06,917	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
02/08/2024 09:54:15,052	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
02/08/2024 09:54:15,052	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
02/08/2024 09:54:15,052	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
02/08/2024 09:54:15,052	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	
02/08/2024 09:54:19,781	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H2_FALHA_BOB_FE1	
02/08/2024 09:54:19,781	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:54:19,781	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H2_FALHA_BOB_FE1	
02/08/2024 09:54:19,781	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:54:19,781	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H2_FALHA_BOB_FE1	
02/08/2024 09:54:19,781	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:54:19,781	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H2_FALHA_BOB_FE1	
02/08/2024 09:54:19,781	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:54:22,968	SE-MAF.01H2.31H2-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31H2-4	Pos	operador
02/08/2024 09:54:28,320	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:54:28,320	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:54:28,320	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:54:28,320	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:54:28,320	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:54:28,320	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:54:28,320	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:54:28,320	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:54:32,300	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
02/08/2024 09:54:36,650	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:54:36,650	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:54:36,650	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:54:36,650	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:54:36,650	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:54:36,650	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:54:36,650	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:54:36,650	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:54:44,070	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H2_FALHA_BOB_FE1	
02/08/2024 09:54:44,070	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/08/2024 09:54:44,070	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H2_FALHA_BOB_FE1	
02/08/2024 09:54:44,070	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/08/2024 09:54:44,070	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H2_FALHA_BOB_FE1	
02/08/2024 09:54:44,070	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/08/2024 09:54:44,070	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H2_FALHA_BOB_FE1	
02/08/2024 09:54:44,070	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFEE	System
02/08/2024 09:54:47,270	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H2_FALHA_BOB_AB1	
02/08/2024 09:54:47,270	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H2_FALHA_BOB_AB1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:54:47,270	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H2_FALHA_BOB_AB1	
02/08/2024 09:54:47,270	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H2_FALHA_BOB_AB1	
02/08/2024 09:54:48,141	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H2_FALHA_BOB_AB2	
02/08/2024 09:54:48,141	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:54:48,141	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H2_FALHA_BOB_AB2	
02/08/2024 09:54:48,141	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:54:48,141	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H2_FALHA_BOB_AB2	
02/08/2024 09:54:48,141	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:54:48,141	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	11H2 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H2_FALHA_BOB_AB2	
02/08/2024 09:54:48,141	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:54:52,580	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:54:52,580	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:54:52,580	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:54:52,580	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:54:52,580	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:54:52,580	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:54:52,580	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:54:52,580	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:55:00,000	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H2_FALHA_BOB_AB2	
02/08/2024 09:55:00,000	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:55:00,000	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H2_FALHA_BOB_AB2	
02/08/2024 09:55:00,000	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:55:00,000	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H2_FALHA_BOB_AB2	
02/08/2024 09:55:00,000	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:55:00,000	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H2_FALHA_BOB_AB2	
02/08/2024 09:55:00,000	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:55:00,910	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H2_FALHA_BOB_AB1	
02/08/2024 09:55:00,910	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H2_FALHA_BOB_AB1	
02/08/2024 09:55:00,910	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H2_FALHA_BOB_AB1	
02/08/2024 09:55:00,910	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H2_FALHA_BOB_AB1	
02/08/2024 09:55:01,780	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:55:01,780	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:55:01,780	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:55:01,780	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:55:01,780	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:55:01,780	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:55:01,780	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:55:01,780	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:55:07,679	SE-MAF.01H2.11H2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H2	Pos	operador
02/08/2024 09:55:19,201	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:55:19,201	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:55:19,201	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:55:19,201	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:55:19,210	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:55:19,210	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:55:19,210	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:55:19,210	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:55:24,124	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:55:24,124	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:55:24,124	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:55:24,124	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:55:24,124	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:55:24,124	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:55:24,124	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:55:24,124	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:55:35,084	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:55:35,084	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:55:35,084	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:55:35,084	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:55:35,084	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:55:35,084	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:55:35,084	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:55:35,084	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:55:36,714	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:55:36,714	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:55:36,714	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:55:36,714	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:55:36,714	SE-MAF.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:55:36,724	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:55:36,724	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:55:36,724	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:55:36,724	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:56:09,524	SE-MAF.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:56:09,524	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:56:09,524	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:56:09,524	SE-MAF.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:56:09,524	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:56:09,524	SE-MAF.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:56:09,524	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:56:09,524	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:56:09,524	SE-MAF.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:56:09,524	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:56:13,905	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:56:13,905	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:56:13,905	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:56:13,905	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:56:13,914	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:56:13,914	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:56:13,914	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:56:13,914	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:56:13,914	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:56:13,914	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:56:13,914	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:56:13,914	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:56:13,914	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:56:13,914	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:56:13,914	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:56:13,914	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:56:13,914	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:56:13,914	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:56:13,914	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:56:18,674	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:56:18,674	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:56:18,674	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:56:18,674	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:56:18,674	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:56:18,674	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:56:18,674	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:56:18,674	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:56:25,138	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:56:25,138	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:56:25,138	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:56:25,138	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:56:25,138	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:56:25,138	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:56:25,138	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:56:25,138	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:56:30,783	SE-MAF.01H2.11H2	Atuado	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:56:30,783	SE-MAF.01H2.11H2	Atuado	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:56:30,783	SE-MAF.01H2.11H2	Atuado	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:56:30,783	SE-MAF.01H2.11H2	Atuado	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:56:30,788	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:56:30,788	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:56:30,788	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:56:30,788	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:56:35,728	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:56:35,728	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:56:35,728	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:56:35,728	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:56:35,728	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:56:35,728	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:56:35,728	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:56:35,728	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:56:37,665	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31H2-4	Pos	operador
02/08/2024 09:56:42,830	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:56:42,830	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:56:42,830	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:56:42,830	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:56:42,839	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:56:42,839	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:56:42,839	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:56:42,839	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:56:45,099	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:56:45,099	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:56:45,099	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:56:45,099	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:56:45,099	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:56:45,099	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:56:45,099	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:56:45,099	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:56:49,060	SE-MAF.01H2.31H2-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31H2-4	Pos	operador
02/08/2024 09:56:49,289	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:56:49,289	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:56:49,289	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:56:49,289	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:56:49,299	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:56:49,299	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:56:49,299	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:56:49,299	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:56:49,299	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:56:49,299	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:56:49,299	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:56:49,299	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:56:49,299	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:56:58,025	SE-MAF.01H2.11H2	Atuado	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:56:58,025	SE-MAF.01H2.11H2	Atuado	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:56:58,025	SE-MAF.01H2.11H2	Atuado	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:56:58,025	SE-MAF.01H2.11H2	Atuado	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:56:58,028	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:56:58,028	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:56:58,028	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:56:58,028	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:56:59,299	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:56:59,299	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:56:59,299	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:56:59,299	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:57:03,260	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador
02/08/2024 09:57:06,438	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:57:06,438	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:57:06,438	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:57:06,438	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:57:06,438	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:57:06,438	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:57:06,438	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:57:06,438	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:57:08,465	SE-MAF.01H2.11H2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H2	Pos	operador
02/08/2024 09:57:13,938	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:57:13,938	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:57:13,938	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:57:13,938	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:57:13,938	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:57:13,938	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:57:13,938	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:57:13,938	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:57:15,759	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:57:15,759	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:57:15,759	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:57:15,759	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:57:15,768	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:57:15,768	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:57:15,768	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:57:15,768	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:57:15,768	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:57:15,768	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:57:15,768	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:57:15,768	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:57:19,984	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED1-3 31H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
02/08/2024 09:57:19,984	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED1-3 31H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
02/08/2024 09:57:19,984	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED1-3 31H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
02/08/2024 09:57:19,984	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED1-3 31H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
02/08/2024 09:57:19,988	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:57:19,988	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:57:19,988	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:57:19,988	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:57:27,329	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:57:27,329	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:57:27,329	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:57:27,329	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:57:27,329	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:57:27,329	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:57:27,329	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:57:27,329	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:57:33,809	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED1-3 31H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
02/08/2024 09:57:33,809	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED1-3 31H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
02/08/2024 09:57:33,809	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED1-3 31H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
02/08/2024 09:57:33,809	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED1-3 31H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	
02/08/2024 09:57:33,810	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:57:33,810	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:57:33,810	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:57:33,810	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:57:37,515	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED1-4 31H2-F.Vcc Cmd	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
02/08/2024 09:57:37,515	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED1-4 31H2-F.Vcc Cmd	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
02/08/2024 09:57:37,515	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED1-4 31H2-F.Vcc Cmd	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
02/08/2024 09:57:37,515	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	ED1-4 31H2-F.Vcc Cmd	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
02/08/2024 09:57:37,519	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:57:37,519	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:57:37,519	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:57:37,519	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:57:37,739	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:57:37,739	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:57:37,739	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:57:37,739	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:57:37,739	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:57:37,739	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:57:37,739	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:57:37,739	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:57:45,679	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:57:45,679	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:57:45,679	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:57:45,679	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:57:45,679	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:57:45,679	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:57:45,679	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:57:45,679	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:57:51,431	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED1-4 31H2-F.Vcc Cmd	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
02/08/2024 09:57:51,431	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED1-4 31H2-F.Vcc Cmd	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
02/08/2024 09:57:51,431	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED1-4 31H2-F.Vcc Cmd	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	
02/08/2024 09:57:51,431	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED1-4 31H2-F.Vcc Cmd	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:57:51,439	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:57:51,439	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:57:51,439	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:57:51,439	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:57:54,429	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:57:54,429	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:57:54,429	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:57:54,429	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:57:54,429	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:57:54,429	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:57:54,429	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:57:54,429	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:57:54,429	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 09:57:54,429	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 09:58:08,949	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31H2-4	Pos	operador
02/08/2024 09:58:19,338	SE-MAF.01H2.31H2-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31H2-4	Pos	operador
02/08/2024 09:58:24,221	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:58:24,221	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:58:24,221	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:58:24,221	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:58:24,221	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:58:24,221	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:58:24,221	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:58:24,221	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:58:24,221	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:58:24,221	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:58:24,221	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:58:24,221	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:58:35,601	SE-MAF.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:58:35,601	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:58:35,601	SE-MAF.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:58:35,601	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:58:35,601	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:58:35,601	SE-MAF.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:58:35,601	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:58:35,601	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:58:35,601	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:58:35,601	SE-MAF.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:58:35,601	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:58:35,601	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:58:44,867	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:58:44,867	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:58:44,867	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:58:44,867	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:58:44,871	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:58:44,871	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:58:44,871	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:58:44,871	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:58:44,871	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:58:44,871	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:58:44,871	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:58:44,871	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:58:44,871	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:58:44,871	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:58:44,871	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:58:44,871	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:58:50,061	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:58:50,061	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:58:50,061	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:58:50,061	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 09:58:50,071	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:58:50,071	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:58:50,071	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:58:50,071	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:58:50,071	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:58:50,071	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:58:50,071	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:58:50,071	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:58:50,071	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:58:50,071	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:58:50,071	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:58:50,071	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:58:50,071	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:58:56,917	SE-MAF.01H2.11H2	Atuado	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:58:56,917	SE-MAF.01H2.11H2	Atuado	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:58:56,917	SE-MAF.01H2.11H2	Atuado	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:58:56,917	SE-MAF.01H2.11H2	Atuado	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:58:56,921	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:58:56,921	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:58:56,921	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:58:56,921	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:59:00,080	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:59:00,080	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:59:00,080	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:59:00,080	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 09:59:03,121	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:59:03,121	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	

## HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:59:03,121	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:59:03,121	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	
02/08/2024 09:59:03,130	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:59:03,130	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:59:03,130	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:59:03,130	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:59:03,130	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:59:03,130	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:59:03,130	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:59:03,130	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:59:03,130	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:59:55,500	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:59:55,500	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:59:55,500	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:59:55,500	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:59:55,500	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:59:55,500	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:59:55,500	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:59:55,500	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 09:59:55,500	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 09:59:55,500	SE-MAF.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 09:59:55,500	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 09:59:55,500	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 10:00:05,890	SE-MAF.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 10:00:05,890	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:00:05,890	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 10:00:05,890	SE-MAF.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 10:00:05,890	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:00:05,890	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 10:00:05,890	SE-MAF.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 10:00:05,890	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:00:05,890	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 10:00:05,890	SE-MAF.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 10:00:05,890	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:00:05,890	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 10:00:05,890	SE-MAF.01H2.31H2-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 10:00:05,890	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:10:15,158	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-7 Ret. 2 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET2_FALHA_CONV	operador
02/08/2024 10:10:15,158	SE-MAF.USA	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SA_USA1_SUP_VCC_120V	operador
02/08/2024 10:10:15,158	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED4-4 41T3-F.Vcc Cubiculo	SS_41T3_ED_FVCC_CMD_CUB	operador
02/08/2024 10:10:15,158	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 10:10:15,158	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Falha Cmd Abertura	LT_12P1_FALHA_CMD_AB	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	ED1-4 31M3-4-F.Vcc Cmd	AL_11M3_ED_FVCC_CMD	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Mola Descarregada	AL_11M1_MOLA_DESC	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-1 Ret. 1 - Defeito	SA_USA1_ED_RET1_FALHA	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Mola Descarregada	LT_12V9_MOLA_DESC	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M1_FALHA_BOB_AB2	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H2_FALHA_BOB_FE1	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.02P1.32P1-4	Normal	ED4-6 32P2-4-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M4-4-F.Vcc Motor	AL_11M4_ED_SEC_4_FVCC_MOT	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED6-11 01B1-MDJ TP Ger. Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_BARRA_AB	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.USA.TSA	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Abertura	SS_41T3_SEC_4_FALHA_AB	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	12P1 - Mola Descarregada	LT_12P1_MOLA_DESC	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.1	LT_12V9_FALHA_BOB_AB1	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.01M1.11M1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,159	SE-MAF.02P1.12P1		79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	ED3-8 11B1-SF6 2o Estagio	IN_11B1_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.USA	Normal	ED5-15 PN-PO-01 - Porta Aberta	SA_USA1_ED_PN_PORTA_AB	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.01T3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SS_41T3_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	ED1-4 31M5-4-F.Vcc Cmd	AL_11M5_ED_FVCC_CMD	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED4-1 11M1-F.Vcc Cmd Fe.	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_FE	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_FE	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.02P1.12P1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.02T1BT.11T1		ED4-5 11T1-F.Vcc Motor/Cmd.	TR_11T1_ED_FVCC_MOT_CMD	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.01M2.31M2-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.01M1		Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.02V9	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12V9_FALTA_TENSAO_LT	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.01T3.41T3	Fechada	Estado da Chave	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M5_FALHA_BOB_AB1	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Fechamento	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_FE	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M1_FALHA_BOB_AB1	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED não sincronizado	LT_12P1_IED_FSINC	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED1-4 31H1-F.Vcc Cmd	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_CMD	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M3_FALHA_BOB_AB1	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.01M4.31M4-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 10:10:15,160	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.01M3.31M3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Mola Descarregada	BC_11H2_MOLA_DESC	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Mola Descarregada	AL_11M2_MOLA_DESC	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	ED1-4 31T3-4-F.Vcc Cmd	SS_41T3_ED_FVCC_CMD	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED1-4 31H2-F.Vcc Cmd	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	ED1-4 31M2-4-F.Vcc Cmd	AL_11M2_ED_FVCC_CMD	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-4 Ret. 2 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET2_BAT_DESC	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED3-8 11T1-F.Vcc Cmd Fe.	TR_11T1_ED_FVCC_CMD_FE	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.01M1.11M1		IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-6 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-6 Ret. 1 - Fuga a Terra	SA_USA1_ED_RET1_FUGA_TERRA	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-5 Ret. 2 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CC_ANORMAL	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.USA	OK	ED5-5 SW3 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW3_FA1_OK	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.01T3.31T3-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.02V9	Normal	Falha de Comunicação IED 12V9	LT_ZT0_12V9	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:10:15,161	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 10:10:15,162	SE-MAF.USA.TSA	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:10:15,162	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,162	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 10:10:15,162	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 10:10:15,162	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	ED1-3 31T3-4-F.Vcc Motor	SS_41T3_ED_FVCC_MOT	operador
02/08/2024 10:10:15,162	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Mola Descarregada	AL_11M4_MOLA_DESC	operador
02/08/2024 10:10:15,162	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	operador
02/08/2024 10:10:15,162	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Falha Bobina Ab.2	IN_11B1_FALHA_BOB_AB2	operador
02/08/2024 10:10:15,167	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	operador
02/08/2024 10:10:15,167	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M2_FALHA_BOB_FE1	operador
02/08/2024 10:10:15,167	SE-MAF.02V9.32V9-6	Normal	ED5-3 32F3-6-F.Vcc/Def	LT_12V9_ED_SEC_6_FVCC_DEF	operador
02/08/2024 10:10:15,167	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador
02/08/2024 10:10:15,167	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M5-4-F.Vcc Motor	AL_11M5_ED_SEC_4_FVCC_MOT	operador
02/08/2024 10:10:15,167	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M1-4-F.Vcc Motor	AL_11M1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	operador
02/08/2024 10:10:15,167	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-5 Ret. 1 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CC_ANORMA L	operador
02/08/2024 10:10:15,167	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:10:15,167	SE-MAF.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:10:15,167	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 10:10:15,167	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	operador
02/08/2024 10:10:15,167	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,167	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
02/08/2024 10:10:15,167	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
02/08/2024 10:10:15,167	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED6-16 41T3-Pres. V Saida	SS_41T3_ED_PRES_V_SAIDA	operador
02/08/2024 10:10:15,167	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M5_FALHA_BOB_AB2	operador
02/08/2024 10:10:15,167	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	12T1 - Mola Descarregada	TR_12T1_MOLA_DESC	operador
02/08/2024 10:10:15,167	SE-MAF.01B1.31B1-1	Normal	ED1-4 31B1-1-F.Vcc Cmd	IN_11B1_ED_FVCC_CMD	operador
02/08/2024 10:10:15,167	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED4-3 11M1-F.Vcc Cmd Ab.2	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_AB2	operador
02/08/2024 10:10:15,167	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	operador
02/08/2024 10:10:15,167	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 10:10:15,167	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Fe.1	TR_12T1_FALHA_BOB_FE1	operador
02/08/2024 10:10:15,167	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Ab.2	LT_12V9_FALHA_BOB_AB2	operador
02/08/2024 10:10:15,167	SE-MAF.02P1	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P1_FALTA_TENSAO_LT	operador
02/08/2024 10:10:15,167	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_12T1_FALHA_BOB_AB1	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.02V9	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12V9_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M3_FALHA_BOB_AB2	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.01M1.31M1-4	Normal	ED1-4 31M1-4-F.Vcc Cmd	AL_11M1_ED_FVCC_CMD	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-1 Ret. 2 - Defeito	SA_USA1_ED_RET2_FALHA	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Falha Bobina Ab.1	IN_11B1_FALHA_BOB_AB1	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED3-8 11M5-SF6 2o Estagio	AL_11M5_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.02P1.32P1-6	Normal	ED5-3 32P2-6-F.Vcc/Def	LT_12P1_ED_SEC_6_FVCC_DEF	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.01M5.31M5-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.01M5.11M5		ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.01T3	Normal	ED6-15 01B1-MDJ TP Ab.	SS_41T3_ED_MDJ_TP_AB	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H1_FALHA_BOB_FE1	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Fe.1	LT_12P1_FALHA_BOB_FE1	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	12V9 - Falha Cmd Abertura	LT_12V9_FALHA_CMD_AB	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-3 12V9-43L/R em Local	LT_12V9_ED_43LR_LOC	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M4_FALHA_BOB_FE1	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED5-5 86T1-Atuado	86T	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 10:10:15,168	SE-MAF.02P1.12P1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.02V9.12V9	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.01H1.11H1		11H1 - Mola Descarregada	BC_11H1_MOLA_DESC	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.02P1.12P1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED4-2 41T3-F.Vcc Bob 1	SS_41T3_ED_FVCC_BOB1	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M5_FALHA_BOB_FE1	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.USA.DJR2	Normal	CC1-DJR2 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR2_FALHA_CMD_AB	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	11M1 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M1_FALHA_BOB_FE1	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H2_FALHA_BOB_AB1	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H2_FALHA_BOB_AB2	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.USA	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Mola Descarregada	TR_11T1_MOLA_DESC	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.01M3		Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.01T3.41T3	Desativado	Tabela 2 - Ativada	Tabela2	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Normal	ED4-6 32T1-4-F.Vcc/Def	TR_12T1_ED_SEC_4_FVCC_DEF	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.02V9.12V9	Alarme	12V9 - Falha Bobina Fe.1	LT_12V9_FALHA_BOB_FE1	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	31T3-4 - Falha Cmd Fechamento	SS_41T3_SEC_4_FALHA_FE	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M4_FALHA_BOB_AB2	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.USA.DJR1	Normal	CC1-DJR1 - Falha Cmd Abertura	SA_USA1_CC1_DJR1_FALHA_CMD_AB	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normal	ED1-6 31T3-4-Manivela Ins.	SS_41T3_ED_SEC_4_MANIVELA	operador
02/08/2024 10:10:15,169	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-7 Ret. 1 - Falha conv.	SA_USA1_ED_RET1_FALHA_CONV	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:10:15,170	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:10:15,170	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
02/08/2024 10:10:15,170	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED1-3 31H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	operador
02/08/2024 10:10:15,170	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,170	SE-MAF.01B1.31B1-1	Normal	ED1-3 Seccionadora 31B1-1-F.Vcc Motor	IN_11B1_ED_SEC_1_FVCC_MOT	operador
02/08/2024 10:10:15,170	SE-MAF.02P1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	LT_12P1_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 10:10:15,170	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:10:15,170	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Falha Bobina Fe.1	AL_11M3_FALHA_BOB_FE1	operador
02/08/2024 10:10:15,170	SE-MAF.01T3	Normal	ED6-14 41T3-Porta Cub. Ab.	SS_41T3_ED_CUB_PORTA_AB	operador
02/08/2024 10:10:15,170	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,170	SE-MAF.02P1.12P1		ED2-8 12P1-SF6 2o Estagio	LT_12P1_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 10:10:15,170	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,170	SE-MAF.01B1.11B1		Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 10:10:15,170	SE-MAF.01M3.11M3	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,170	SE-MAF.01H2.11H2		51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 10:10:15,176	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED3-8 41T3-SF6 2o Estagio	SS_41T3_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 10:10:15,176	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	operador
02/08/2024 10:10:15,176	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 10:10:15,176	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.01T3	Normal	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	SS_41T3_SUP_VCC_120V	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-6 Ret. 2 - Fuga a Terra	SA_USA1_ED_RET2_FUGA_TERR A	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.01M3.31M3-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M3-4-F.Vcc Motor	AL_11M3_ED_SEC_4_FVCC_MOT	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.USA	Aberto	ED4-4 QDCA - KM2 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM2_FE	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.USA	OK	ED5-6 SW3 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW3_FA2_OK	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.01T3.31T3-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.02P1		Falha de Comunicação IED 12P1	LT_ZT0_12P1	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	11M5 - Mola Descarregada	AL_11M5_MOLA_DESC	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED1-3 31H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.01M4.31M4-4	Normal	ED1-4 31M4-4-F.Vcc Cmd	AL_11M4_ED_FVCC_CMD	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.USA	Normal	ED4-11 QDCA - 27/59/Inv. Fase	SA_USA1_ED_27CA1	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.01M1.31M1-7	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.02T1AT.12T1		Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-5 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.2	LT_12P1_FALHA_BOB_AB2	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED2-8 11T1-SF6 2o Estagio	TR_11T1_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.01T3	Normal	ED5-2 41T3-Porta C. Cabos Ab.	SS_41T3_ED_CABOS_PORTA_AB	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.01M2.31M2-4	Normal	ED1-3 Seccionadora 31M2-4-F.Vcc Motor	AL_11M2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.USA.RET2	Normal	ED3-3 Ret. 2 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CA_ANORMA L	operador
02/08/2024 10:10:15,177	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	11M3 - Mola Descarregada	AL_11M3_MOLA_DESC	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.01M5.11M5	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.01M3.11M3		79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-4 Ret. 1 - Bat. Em Desc.	SA_USA1_ED_RET1_BAT_DESC	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.01M2.11M2	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.01M1.11M1		ED4-2 11M1-F.Vcc Cmd Ab.1	AL_11M1_ED_FVCC_CMD_AB1	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.01M4.11M4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.02V9.12V9		79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M2_FALHA_BOB_AB1	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	11M2 - Falha Bobina Ab.2	AL_11M2_FALHA_BOB_AB2	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.02V9.32V9-4	Normal	ED4-6 32F3-4-F.Vcc/Def	LT_12V9_ED_SEC_4_FVCC_DEF	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	11M4 - Falha Bobina Ab.1	AL_11M4_FALHA_BOB_AB1	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.02V9.12V9	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.02P1.12P1	Alarme	12P1 - Falha Bobina Ab.1	LT_12P1_FALHA_BOB_AB1	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.USA.RET1	Normal	ED2-3 Ret. 1 - CA Anormal	SA_USA1_ED_RET1_CA_ANORMA L	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	ED4-6 11T1-F.Vcc Cmd.	TR_11T1_ED_FVCC_CMD	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	12T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_12T1_FALHA_BOB_AB2	operador
02/08/2024 10:10:15,178	SE-MAF.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:10:15,179	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:10:15,179	SE-MAF.01T3.41T3	Normal	ED5-3 11B1-Falha Interna	SS_41T3_ED_IED_ADJ_DEFEITO	operador
02/08/2024 10:10:15,179	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 10:10:15,179	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	ED2-8 12T1-SF6 2o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 10:10:15,179	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Mola Descarregada	IN_11B1_MOLA_DESC	operador
02/08/2024 10:10:15,179	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:10:15,179	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED4-5 11M1-F.Vcc Motor	AL_11M1_ED_FVCC_MOT	operador
02/08/2024 10:10:15,179	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador
02/08/2024 10:10:15,179	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 10:10:15,179	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	11B1 - Falha Bobina Fe.1	IN_11B1_FALHA_BOB_FE1	operador
02/08/2024 10:10:15,179	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H1_FALHA_BOB_AB1	operador
02/08/2024 10:10:15,179	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H1_FALHA_BOB_AB2	operador
02/08/2024 10:10:15,179	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,179	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	ED2-8 12V9-SF6 2o Estagio	LT_12V9_ED_SF6_2EST	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:10:15,179	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:10:15,179	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:10:15,179	SE-MAF.01M5.31M5-4	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado da Chave	Pos	operador
02/08/2024 10:10:15,179	SE-MAF.01M5		Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 10:10:15,179	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:10:15,179	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 10:10:15,179	SE-MAF.02V9.12V9	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:10:15,179	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	operador
02/08/2024 10:11:13,984	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:11:13,984	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 10:11:13,984	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:11:13,984	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 10:11:13,984	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:11:13,984	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:11:17,064	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
02/08/2024 10:11:18,064	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
02/08/2024 10:11:30,722	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 10:11:30,722	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 10:11:30,722	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:11:30,722	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:11:30,722	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:11:30,722	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:11:30,722	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:11:30,722	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:11:30,722	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 10:11:30,722	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 10:11:30,722	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:11:30,722	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:11:30,722	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 10:11:30,722	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:11:30,722	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 10:11:30,722	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:11:30,722	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:11:30,722	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador
02/08/2024 10:11:50,031	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:11:50,031	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 10:11:50,031	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:11:50,031	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 10:11:50,031	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:11:50,031	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:11:57,013	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
02/08/2024 10:11:57,013	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
02/08/2024 10:11:58,013	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
02/08/2024 10:11:58,013	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 10:12:03,416	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 10:12:03,417	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 10:12:03,417	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 10:12:03,417	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 10:12:03,417	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:12:03,417	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:12:03,417	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:12:03,417	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 10:12:03,417	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:12:03,417	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 10:12:03,417	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 10:12:03,417	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 10:12:03,417	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 10:12:03,417	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 10:12:03,417	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:12:03,417	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:12:03,417	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:12:03,417	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:12:03,417	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 10:12:04,013	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:12:05,013	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
02/08/2024 10:12:21,797	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:12:21,797	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:12:21,797	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:12:21,798	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:21,798	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 10:12:21,798	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:21,798	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 10:12:21,798	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:21,798	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 10:12:21,798	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:21,798	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 10:12:21,801	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:21,801	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:21,804	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:21,804	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:21,804	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:21,808	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:21,808	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:21,808	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:22,007	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:22,007	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:22,007	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:12:26,636	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 10:12:26,636	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 10:12:26,636	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 10:12:26,636	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:12:26,636	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:12:26,636	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 10:12:26,636	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 10:12:26,636	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 10:12:26,636	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 10:12:26,636	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 10:12:26,636	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 10:12:26,636	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:12:26,636	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:12:26,636	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 10:12:26,636	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 10:12:26,636	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:12:26,636	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:12:26,636	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
02/08/2024 10:12:26,636	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 10:12:26,636	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 10:12:26,636	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:12:26,636	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:12:26,636	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:12:26,636	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:12:26,636	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 10:12:37,039	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
02/08/2024 10:12:38,039	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
02/08/2024 10:12:45,723	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 10:12:45,723	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:12:45,723	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:12:45,723	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 10:12:45,723	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:12:45,723	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 10:12:45,723	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:12:45,723	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 10:12:45,723	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 10:12:45,723	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 10:12:45,723	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
02/08/2024 10:12:45,723	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:12:45,723	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 10:12:45,723	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED3-8 11M5-SF6 2o Estagio	AL_11M5_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 10:12:45,723	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 10:12:45,723	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:12:45,723	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:12:45,723	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 10:12:45,723	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:12:45,723	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 10:12:45,724	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:12:45,724	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 10:12:45,724	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:12:47,363	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:12:47,363	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:12:47,363	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:12:47,364	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:47,364	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:12:47,364	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:47,364	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:47,364	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:12:47,364	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:12:47,364	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:12:47,368	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:47,368	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:47,368	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:47,368	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:47,368	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:47,368	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:47,368	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:47,371	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:47,371	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:12:47,857	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:47,857	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:12:47,857	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:00,543	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:00,543	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:00,543	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:00,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:00,544	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:00,544	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:00,544	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:00,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:00,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:00,544	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:00,548	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:00,548	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:00,548	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:00,548	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:00,548	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:00,548	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:00,548	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:00,551	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:00,551	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:00,932	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:13:00,932	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:00,932	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:00,932	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:09,428	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 10:13:09,428	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:13:09,428	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 10:13:09,428	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:13:09,428	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:13:09,428	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:13:09,428	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:13:12,441	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:12,441	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:12,441	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:12,441	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:12,788	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:12,788	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:12,788	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 10:13:12,790	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 10:13:12,790	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:12,790	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:12,790	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:12,791	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:12,791	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:13:12,794	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:13:12,794	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:12,794	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:12,798	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:12,798	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:12,798	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:13:12,798	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:13:12,798	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:12,798	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:12,798	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:15,283	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:15,283	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:15,283	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:15,514	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:15,514	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:15,514	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:15,515	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:15,515	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:15,515	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:15,516	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:15,516	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:15,516	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:15,516	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:13:15,518	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:15,518	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:15,518	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:15,518	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:15,518	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:15,518	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:15,518	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:15,521	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:15,521	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:17,079	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
02/08/2024 10:13:18,079	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
02/08/2024 10:13:26,746	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:26,746	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:26,746	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:26,746	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:26,746	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:26,746	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:26,746	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:26,747	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:26,747	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:26,747	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:26,748	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:26,748	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:13:26,748	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:26,749	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:26,749	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:26,749	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:26,749	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:26,751	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:26,751	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:26,773	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:26,773	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:26,773	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:31,672	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:31,672	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:31,672	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:31,791	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:31,791	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:31,792	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:31,792	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:31,792	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:31,794	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:31,794	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:31,794	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:31,794	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:31,794	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:13:31,794	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:31,794	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:31,798	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:31,798	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:31,798	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:31,799	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:31,799	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:31,799	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:31,799	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:43,016	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:43,016	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:43,016	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:43,016	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:43,017	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:43,017	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:43,017	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:43,018	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:43,018	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:43,018	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:43,018	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:43,018	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:43,018	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:43,018	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:13:43,022	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:43,022	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:43,023	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:43,023	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:43,023	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:43,172	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:43,172	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:43,172	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:48,066	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:48,066	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:48,066	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:48,222	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:48,222	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:48,223	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:48,223	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:48,223	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:48,224	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:48,224	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:48,224	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:48,224	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:48,224	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:48,224	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:13:48,224	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:13:48,228	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:48,228	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:48,228	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:48,228	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:48,228	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:48,228	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:13:48,228	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:02,030	SE-MAF.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
02/08/2024 10:14:03,030	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
02/08/2024 10:14:03,406	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:03,406	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:03,406	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:03,542	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:03,542	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:03,542	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:03,542	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:03,543	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:03,543	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:03,543	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:03,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:03,544	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:03,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:03,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:14:03,544	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:03,548	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:03,548	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:03,548	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:03,548	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:03,548	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:03,548	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:03,548	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:14,390	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:14,390	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:14,390	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:14,398	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:14,398	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:14,398	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:15,171	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:15,171	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:15,171	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:15,173	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:15,173	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:15,174	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:15,174	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:15,174	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:15,178	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:14:15,178	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:15,178	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:26,393	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:26,393	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:26,393	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:26,394	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:26,394	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:26,394	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:26,398	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:26,398	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:26,398	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:26,402	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:26,402	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:26,636	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:26,636	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:26,636	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:26,638	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:26,638	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:26,638	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:32,257	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:32,257	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:32,257	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:32,600	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:14:32,600	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:32,600	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:32,600	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:32,829	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:32,829	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:32,829	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:32,830	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:32,830	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:32,830	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:32,832	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:32,832	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:32,834	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:32,834	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:32,834	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:32,838	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:32,838	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:32,838	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:32,838	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:32,838	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:32,838	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:37,079	SE-MAF.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
02/08/2024 10:14:38,079	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
02/08/2024 10:14:41,770	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:14:41,770	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:41,770	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:41,770	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:42,002	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:42,002	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:42,002	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:42,003	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:42,003	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:42,003	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:14:42,004	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:42,004	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:42,004	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:42,008	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:42,008	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:42,008	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:42,008	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:42,008	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:42,008	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:42,011	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:42,011	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:42,088	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:14:42,088	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 10:14:42,088	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:14:42,088	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:14:42,088	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 10:14:42,088	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:14:42,089	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:14:42,089	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
02/08/2024 10:14:42,089	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 10:14:42,089	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:14:42,089	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED1-4 31H1-F.Vcc Cmd	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_CMD	operador
02/08/2024 10:14:42,089	SE-MAF.02T1AT.12T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:14:42,089	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador
02/08/2024 10:14:42,089	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:14:42,089	SE-MAF.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	operador
02/08/2024 10:14:42,089	SE-MAF.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	operador
02/08/2024 10:14:42,089	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
02/08/2024 10:14:42,089	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H1_FALHA_BOB_FE1	operador
02/08/2024 10:14:42,089	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:14:42,089	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 10:14:42,089	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Mola Descarregada	BC_11H1_MOLA_DESC	operador
02/08/2024 10:14:42,089	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	operador
02/08/2024 10:14:42,089	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	operador
02/08/2024 10:14:42,089	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:14:42,089	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED1-3 31H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	operador
02/08/2024 10:14:42,089	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	BC - Controle Tensão	CTRLV	operador
02/08/2024 10:14:42,089	SE-MAF.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:14:42,089	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 10:14:42,089	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 10:14:42,089	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:14:42,089	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:14:42,090	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/08/2024 10:14:42,090	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:14:42,090	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H1_FALHA_BOB_AB1	operador
02/08/2024 10:14:42,090	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H1_FALHA_BOB_AB2	operador
02/08/2024 10:14:42,090	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:14:42,577	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:42,577	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:14:42,577	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:07,481	SE-MAF.02V9.12V9	Atuado	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:07,481	SE-MAF.02V9.12V9	Atuado	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:07,482	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:07,482	SE-MAF.02P1.12P1	Atuado	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:07,488	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:07,488	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:07,488	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:07,490	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:15:07,490	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:07,490	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:07,490	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:07,558	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:07,558	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:17,111	SE-MAF.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
02/08/2024 10:15:18,111	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
02/08/2024 10:15:43,292	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:43,292	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:43,298	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:43,298	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:43,298	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:43,299	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:43,299	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:43,300	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:43,300	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:43,300	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:43,300	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:43,468	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:43,468	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:47,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:47,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:47,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:15:47,018	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:47,018	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:15:50,885	SE-MAF.01B1.11B1	COS	Enviado comando N2 do 11B1	N2N3	operador
02/08/2024 10:15:53,036	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 10:16:10,619	SE-MAF.01B1.11B1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 10:16:15,664	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:15,664	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:15,664	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:15,668	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:15,668	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:33,125	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:33,125	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:33,145	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:16:33,145	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:16:33,798	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:33,798	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:34,036	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:34,036	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:34,036	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:34,042	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:34,042	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:34,042	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:34,042	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:16:34,042	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:34,042	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:34,042	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:34,044	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:34,044	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:34,044	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:34,046	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:34,046	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:34,046	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:34,048	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:34,048	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:34,048	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:34,051	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:34,051	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:54,487	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:54,487	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:54,487	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:54,487	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:54,487	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:54,487	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:54,488	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:54,488	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:54,488	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:16:54,491	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:54,491	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:54,492	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:54,492	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:54,492	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:54,492	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:54,492	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:54,492	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:54,492	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:54,493	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:54,493	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:54,493	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:55,268	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:55,268	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:55,319	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:16:55,319	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:16:55,325	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:16:55,325	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:17:32,407	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 10:17:32,407	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 10:17:32,407	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
02/08/2024 10:17:34,632	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:17:34,632	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:17:34,632	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 10:17:34,638	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:17:34,638	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 10:17:34,638	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:17:34,638	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:17:34,638	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 10:17:34,638	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:17:34,638	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:17:34,638	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 10:17:34,638	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:17:34,644	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:17:34,644	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:17:52,232	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 10:17:52,232	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 10:17:52,232	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 10:17:52,238	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:17:52,238	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 10:17:52,238	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:17:52,238	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:17:52,238	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 10:17:52,238	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:17:52,238	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:17:52,238	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 10:17:52,238	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:17:52,241	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:17:52,241	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:18:01,069	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
02/08/2024 10:18:02,069	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
02/08/2024 10:18:11,914	SE-MAF.01B1.11B1	Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 10:18:11,918	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:18:11,918	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:18:11,918	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:18:11,918	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:18:11,918	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:18:11,918	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:18:11,921	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:18:11,921	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:18:25,840	SE-MAF.01B1.11B1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 10:18:25,848	SE-MAF.01B1.11B1		11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:18:25,848	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:18:25,848	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:18:25,848	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:18:25,848	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:18:25,848	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:18:25,853	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:18:25,853	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:18:34,838	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 10:18:34,838	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 10:18:34,838	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 10:18:34,838	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:18:34,838	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 10:18:34,838	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 10:18:39,658	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/08/2024 10:18:39,658	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/08/2024 10:18:39,658	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/08/2024 10:18:39,661	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:18:39,661	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:18:47,428	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/08/2024 10:18:47,428	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/08/2024 10:18:47,428	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/08/2024 10:18:47,432	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:18:47,432	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:18:50,718	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 10:18:50,718	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 10:18:50,718	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 10:18:50,718	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 10:18:50,718	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:18:50,718	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 10:19:18,682	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 10:19:18,682	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 10:19:18,682	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 10:19:18,682	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H2_FALHA_BOB_FE1	operador
02/08/2024 10:19:18,682	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:19:18,682	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:19:18,682	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:19:18,682	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:19:18,682	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Mola Descarregada	BC_11H2_MOLA_DESC	operador
02/08/2024 10:19:18,682	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED1-4 31H2-F.Vcc Cmd	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H2_FALHA_BOB_AB1	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H2_FALHA_BOB_AB2	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01B1.11B1	Normalizado o alarme de Intermed. ou Inválido	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.02T1BT.11T1		Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED1-3 31H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	BC - Controle Reativa	CTRLR	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 10:19:18,683	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
02/08/2024 10:19:18,684	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	operador
02/08/2024 10:19:18,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 10:19:32,298	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:32,298	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:32,358	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:19:32,358	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:19:32,551	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:19:32,551	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:32,551	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:32,551	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:19:32,555	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:32,555	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:32,558	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:32,558	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:40,700	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:19:40,700	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:40,700	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:40,700	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:19:40,702	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:40,702	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:40,706	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:19:40,706	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:41,720	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:41,720	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:41,720	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:41,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:19:41,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:19:41,861	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:41,861	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:41,864	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:41,864	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:41,868	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:41,868	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:42,628	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:42,628	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:42,628	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:50,778	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:50,778	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:50,778	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:51,029	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:19:51,029	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:19:51,031	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:51,031	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:19:51,031	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:19:51,031	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:19:51,034	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:51,034	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:51,038	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:51,038	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:51,038	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:51,038	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:51,190	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:51,190	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:19:51,190	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/08/2024 10:23:02,868	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:23:02,868	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:23:02,871	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:23:02,871	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:23:08,688	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:23:08,688	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:23:08,689	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:23:08,689	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:24:43,353	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:24:43,353	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:24:43,354	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:24:43,354	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:24:46,719	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:24:46,719	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:24:46,720	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 10:24:46,720	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 10:25:18,811	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:25:18,811	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:25:18,812	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 10:25:18,812	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 10:25:40,043	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:25:40,043	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:25:40,044	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 10:25:40,044	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 10:27:15,531	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:27:15,531	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:27:15,532	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 10:27:15,532	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 10:27:31,340	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 10:27:31,340	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 10:27:31,341	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:27:31,341	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:28:02,879	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:28:02,879	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 10:28:02,879	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:28:02,879	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:28:16,051	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:28:16,051	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:28:16,053	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:28:16,053	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:28:51,083	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:28:51,083	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:28:51,083	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:28:51,083	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:29:01,111	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:29:01,111	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:29:01,112	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:29:01,112	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:29:38,287	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:29:38,287	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:29:38,288	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:29:38,288	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:29:48,639	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:29:48,639	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:29:48,640	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:29:48,640	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:31:13,601	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:31:13,601	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 10:31:13,602	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:31:13,602	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:31:24,221	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 10:31:24,221	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 10:31:24,222	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:31:24,222	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:31:55,130	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:31:55,130	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:31:55,131	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 10:31:55,131	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 10:32:04,002	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:32:04,002	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:32:04,003	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 10:32:04,003	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 10:39:56,341	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:39:56,341	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 10:39:56,341	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 10:39:56,341	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 10:39:56,341	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:39:56,341	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
02/08/2024 10:39:56,341	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
02/08/2024 10:39:56,341	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	operador
02/08/2024 10:39:56,341	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 10:40:07,391	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:40:07,391	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 10:40:07,396	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:40:07,396	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 10:40:07,396	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:40:07,396	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:40:07,396	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 10:40:07,396	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:40:07,401	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:40:07,401	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:40:11,223	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 10:40:11,223	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 10:40:11,226	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:40:11,226	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 10:40:11,226	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:40:11,226	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:40:11,226	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 10:40:11,226	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:40:11,231	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:40:11,231	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 10:41:18,944	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 10:41:18,944	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 10:41:18,945	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 10:41:18,945	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 10:41:18,948	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 10:41:18,948	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 10:41:19,101	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
02/08/2024 10:41:19,101	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
02/08/2024 10:41:19,125	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
02/08/2024 10:41:19,125	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
02/08/2024 10:41:19,133	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 10:41:19,133	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 10:41:19,136	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 10:41:19,136	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 10:41:19,137	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 10:41:19,137	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 10:41:19,142	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 10:41:19,142	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 10:41:19,147	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 10:41:19,147	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 10:41:19,156	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:41:19,156	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:41:19,156	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 10:41:19,156	SE-MAF.02T1BT.31T1-	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	4				
02/08/2024 10:41:41,501	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 10:41:41,501	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 10:41:41,504	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 10:41:41,504	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 10:41:41,505	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 10:41:41,505	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 10:41:41,660	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
02/08/2024 10:41:41,660	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
02/08/2024 10:41:45,293	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
02/08/2024 10:41:45,293	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
02/08/2024 10:41:45,301	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 10:41:45,301	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 10:41:45,301	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 10:41:45,301	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 10:41:45,305	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 10:41:45,305	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:03:57,725	SE-MAF.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 11:03:57,725	SE-MAF.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 11:04:13,222	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:04:37,355	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:04:37,355	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:04:37,355	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:04:37,355	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:04:37,359	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:04:37,359	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:04:37,505	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 11:04:37,505	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:04:37,505	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:04:37,505	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 11:04:37,505	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 11:04:37,505	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:04:37,505	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:04:37,505	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 11:04:37,855	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 11:04:37,855	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:04:37,855	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:04:37,855	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 11:04:37,855	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 11:04:37,855	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:04:37,855	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:04:37,855	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:04:37,859	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:04:37,859	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:04:39,838	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 11:04:39,838	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 11:04:39,838	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 11:04:39,838	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 11:04:39,838	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 11:04:39,838	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
02/08/2024 11:04:39,838	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	operador
02/08/2024 11:04:39,838	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 11:04:41,766	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 11:04:41,766	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 11:05:00,248	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:05:00,248	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:05:00,248	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:05:00,248	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:05:00,250	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:05:00,250	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:05:00,406	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:05:00,406	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:05:09,068	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:05:09,068	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:05:09,078	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:05:09,078	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:05:09,080	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:05:09,080	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:05:09,082	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:05:09,082	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:05:51,954	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.1	TR_11T1_FALHA_BOB_AB1	operador
02/08/2024 11:05:51,964	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:05:51,964	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:05:52,374	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	11T1 - Falha Bobina Ab.2	TR_11T1_FALHA_BOB_AB2	operador
02/08/2024 11:05:54,815	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:05:54,815	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:05:54,816	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:05:54,816	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 11:05:54,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:05:54,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:05:54,824	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:05:54,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:05:54,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:05:54,824	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:08:56,546	SE-MAF.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 11:08:56,546	SE-MAF.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 11:09:35,095	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:09:35,095	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:09:35,095	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:09:35,095	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:09:35,099	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:09:35,099	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:09:35,255	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 11:09:35,255	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:09:35,255	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:09:35,255	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 11:09:35,255	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 11:09:35,255	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:09:35,255	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:09:35,255	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 11:09:35,566	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 11:09:35,566	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:09:35,566	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:09:35,566	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 11:09:35,566	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 11:09:35,566	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:09:35,566	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:09:35,566	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 11:09:35,571	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:09:35,571	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:09:39,745	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 11:09:39,745	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 11:14:10,477	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 11:14:15,435	SE-MAF.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 11:14:15,435	SE-MAF.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 11:14:20,080	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 11:14:21,751	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 11:14:21,751	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 11:14:21,751	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 11:14:21,751	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 11:14:21,751	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 11:14:21,751	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:14:21,751	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 11:14:21,751	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 11:14:21,751	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	operador
02/08/2024 11:14:21,751	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 11:14:21,751	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 11:14:21,751	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 11:14:53,935	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:14:53,935	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:14:53,935	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:14:53,935	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:14:53,939	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:14:53,939	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:14:54,095	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:14:54,095	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:14:54,095	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:14:54,095	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:14:54,099	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:14:54,099	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:14:54,205	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:14:54,205	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 11:14:54,205	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:14:54,205	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 11:14:54,205	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:14:54,205	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 11:14:54,205	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:14:54,205	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 11:14:54,209	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:14:54,209	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:14:54,555	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:14:54,555	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:14:54,555	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:14:54,555	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 11:14:54,555	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 11:14:54,555	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:14:54,555	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:14:54,555	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
02/08/2024 11:14:54,559	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:14:54,559	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:14:58,445	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 11:14:58,445	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 11:15:08,131	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:15:08,131	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:15:19,400	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 11:15:29,724	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 11:15:33,113	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:15:33,113	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:15:33,115	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:15:33,115	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:15:33,117	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:15:33,117	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:15:33,271	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:15:33,271	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:15:33,316	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:15:33,316	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:15:33,321	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:15:33,321	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:15:33,326	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:15:33,326	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:15:33,326	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:15:33,326	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:15:33,334	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:15:33,334	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:15:39,403	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:15:39,403	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:15:39,403	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:15:39,403	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:15:39,403	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:15:39,403	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:15:39,405	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:15:39,405	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:15:39,411	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:15:39,411	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:15:52,103	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:15:52,103	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:15:52,104	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:15:52,104	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:15:52,104	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:15:52,104	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:15:52,104	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:15:52,104	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:15:52,106	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:15:52,106	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:16:01,731	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:16:01,731	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:16:01,736	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:16:01,736	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:16:01,736	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:16:01,736	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:16:01,736	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:16:01,736	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:16:01,741	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:16:01,741	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:16:08,295	SE-MAF.01B1.11B1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 11:16:33,951	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:16:33,951	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:16:33,953	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:16:33,953	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:16:33,957	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:16:33,957	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:16:34,031	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:16:34,031	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:16:34,036	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:16:34,036	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:16:34,036	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:16:34,036	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:16:34,036	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:16:34,036	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:16:34,109	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:16:34,109	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:16:34,146	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:16:34,146	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:16:34,153	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:16:34,153	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:16:34,154	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:16:34,154	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:16:34,154	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:16:34,154	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:16:34,167	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:16:34,167	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:16:40,307	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:16:40,307	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:16:40,307	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:16:40,307	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:16:40,309	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:16:40,309	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:16:40,311	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:16:40,311	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:16:40,317	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 11:16:40,317	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:16:44,025	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:16:44,025	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:16:49,283	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:16:49,283	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:17:01,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:17:01,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:17:01,016	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:17:01,016	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:17:01,024	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:17:01,024	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:17:01,024	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:17:01,024	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:17:01,024	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:17:01,024	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:17:11,373	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:17:11,373	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:17:11,375	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:17:11,375	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:17:11,375	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:17:11,375	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:17:11,375	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:17:11,375	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:17:11,379	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:17:11,379	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:17:49,932	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:17:49,932	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:17:49,935	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:17:49,935	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:17:49,935	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:17:49,935	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:17:49,935	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:17:49,935	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:17:49,939	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:17:49,939	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:17:53,077	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:17:53,077	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:17:56,931	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:17:56,931	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:19:19,442	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M4-4	Pos	operador
02/08/2024 11:19:24,105	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M3-4	Pos	operador
02/08/2024 11:19:27,817	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M2-4	Pos	operador
02/08/2024 11:19:31,436	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M1-4	Pos	operador
02/08/2024 11:19:46,121	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31M5-4	Pos	operador
02/08/2024 11:20:06,606	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
02/08/2024 11:20:10,382	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
02/08/2024 11:20:14,230	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
02/08/2024 11:20:17,793	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
02/08/2024 11:20:21,305	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
02/08/2024 11:20:38,835	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 11:20:50,922	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:20:50,922	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 11:20:50,922	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 11:20:50,922	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:20:50,922	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
02/08/2024 11:20:50,922	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 11:20:50,922	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	operador
02/08/2024 11:20:50,922	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 11:21:06,053	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 11:21:06,053	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 11:21:06,053	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:06,053	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:06,053	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:06,053	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 11:21:06,053	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:06,053	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:06,053	SE-MAF.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 11:21:06,053	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:06,053	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:10,720	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 11:21:10,720	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:10,720	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:10,720	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 11:21:10,720	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:21:10,720	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:10,720	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:10,720	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 11:21:10,720	SE-MAF.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 11:21:10,720	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:10,720	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:14,438	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:14,438	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:14,438	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 11:21:14,438	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 11:21:14,438	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:14,438	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 11:21:14,438	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:14,438	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:14,438	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 11:21:14,438	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:14,438	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:14,438	SE-MAF.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 11:21:14,438	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:14,438	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:18,043	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:21:18,043	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:18,043	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:18,043	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 11:21:18,043	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 11:21:18,043	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:18,043	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:18,043	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:18,043	SE-MAF.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 11:21:18,043	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:18,043	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:32,744	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:32,744	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 11:21:32,744	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 11:21:32,744	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:32,744	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:32,744	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 11:21:32,744	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:32,744	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:32,744	SE-MAF.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 11:21:32,744	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:32,744	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:21:48,234	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:21:48,234	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:21:48,234	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:21:48,235	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:48,235	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:48,235	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:48,235	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:48,235	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:48,235	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:48,235	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:48,235	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:48,235	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:48,235	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:48,235	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:48,235	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:52,009	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:21:52,009	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:21:52,009	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:21:52,016	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:52,016	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:52,016	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:52,016	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:52,016	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:21:52,016	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:52,016	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:52,016	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:52,016	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:52,016	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:52,016	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:52,016	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:55,857	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:21:55,857	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:21:55,857	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:21:55,860	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:55,860	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:55,860	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:55,860	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:55,860	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:55,860	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:55,860	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:55,860	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:55,860	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:55,860	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:55,860	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:21:55,860	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:59,392	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:21:59,392	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:21:59,392	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:21:59,392	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:21:59,397	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:59,397	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:59,397	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:59,397	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:59,397	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:59,397	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:59,397	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:59,397	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:59,397	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:59,397	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:59,397	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:21:59,397	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:59,397	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:59,397	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:21:59,397	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:22:02,916	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:22:02,916	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:22:02,916	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:22:02,923	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:22:02,923	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:22:02,923	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:22:02,923	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:22:02,923	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:22:02,923	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:22:02,923	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:22:02,923	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:22:02,923	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:22:20,433	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 11:22:37,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 11:22:39,184	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 11:22:44,353	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
02/08/2024 11:23:05,892	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 11:23:09,894	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
02/08/2024 11:23:30,730	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 11:23:37,532	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
02/08/2024 11:23:40,224	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 11:23:40,225	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	operador
02/08/2024 11:23:40,225	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 11:23:40,225	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador
02/08/2024 11:23:40,225	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:23:40,225	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	operador
02/08/2024 11:23:40,225	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:23:40,225	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:23:40,225	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 11:23:40,225	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 11:23:40,225	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 11:23:40,225	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	operador
02/08/2024 11:23:40,225	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 11:23:40,225	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	operador
02/08/2024 11:23:40,225	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 11:23:50,274	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:23:50,274	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:23:50,275	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:23:50,275	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:23:50,324	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:23:50,324	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:23:50,324	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:23:50,324	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:23:50,324	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:23:50,324	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:23:50,326	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:23:50,326	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:23:50,326	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:23:50,353	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:23:50,353	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:23:50,353	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:23:50,358	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:23:50,358	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:23:50,358	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:23:50,365	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:23:50,365	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:23:50,365	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:23:50,365	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:23:50,365	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:23:50,365	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:23:50,365	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:23:50,365	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:23:50,365	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:23:50,482	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:23:50,482	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:23:50,482	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:23:50,508	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:23:50,508	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:23:50,508	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:23:50,510	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:23:50,510	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:23:50,510	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:23:50,512	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:23:50,512	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:23:50,512	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:23:50,512	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:23:50,512	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:23:50,512	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:23:50,514	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:23:50,514	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:23:50,521	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:23:50,521	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:23:50,526	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:23:50,526	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:23:50,526	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:23:50,526	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:23:50,527	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:23:50,527	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:23:50,545	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:23:50,545	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:23:50,545	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:23:50,545	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:23:50,554	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:23:50,554	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:24:02,457	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 11:24:19,008	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:24:19,008	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:24:19,011	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:24:19,011	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:24:19,013	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:19,013	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:24:19,013	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:19,013	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:19,013	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:24:19,013	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:20,773	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:24:20,773	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:24:25,968	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:24:25,968	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:24:25,968	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:24:25,973	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:24:25,973	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:24:25,973	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:24:25,974	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:25,974	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:24:25,974	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:25,974	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:25,974	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:24:25,974	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:25,974	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:25,974	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:24:25,974	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:34,652	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:24:34,652	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:24:34,653	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:24:34,653	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:24:34,702	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:24:34,702	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:24:34,702	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:24:34,704	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:24:34,704	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:24:34,704	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:24:34,706	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:24:34,706	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:24:34,706	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:24:34,733	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:24:34,733	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:24:34,733	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:24:34,738	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:24:34,738	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:24:34,738	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:24:34,744	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:34,744	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:24:34,744	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:34,744	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:34,744	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:24:34,744	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:34,744	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:34,744	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:24:34,744	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:34,860	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:24:34,860	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:24:34,860	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:24:34,884	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:24:34,884	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:24:34,884	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:24:34,884	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:24:34,884	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:24:34,886	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:24:34,886	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:24:34,886	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:24:34,888	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:24:34,888	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:24:34,888	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:24:34,888	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:24:34,888	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:24:34,888	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:24:34,900	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:24:34,900	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:24:34,901	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:24:34,901	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:24:34,901	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:24:34,901	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:24:34,908	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:24:34,908	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:24:34,914	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:34,914	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:34,914	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:34,914	SE-MAF.02T1BT.31T1-	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	4				
02/08/2024 11:24:34,924	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:24:34,924	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:24:47,518	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:24:47,518	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:24:47,521	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:24:47,521	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:24:47,524	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:47,524	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:24:47,524	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:47,524	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:47,524	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:24:47,524	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:51,497	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:24:51,497	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:24:51,497	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:24:51,498	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:24:51,498	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:24:51,498	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:24:51,504	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:51,504	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:24:51,504	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:51,504	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:51,504	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:24:51,504	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:51,504	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:51,504	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:24:51,504	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:55,258	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:24:55,258	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:24:55,259	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:24:55,259	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:24:55,666	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:24:55,666	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:24:55,666	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:24:55,666	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:24:55,666	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:24:55,666	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:24:55,666	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:24:55,666	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:24:55,690	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:24:55,690	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:24:55,690	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:24:55,690	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:24:55,691	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:24:55,691	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:24:55,702	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:24:55,702	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:24:55,702	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:24:55,702	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:24:55,702	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:24:55,702	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:24:55,704	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:24:55,704	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:24:55,704	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:24:55,705	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:24:55,705	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:24:55,708	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:24:55,708	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:24:55,709	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:24:55,709	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:24:55,709	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:24:55,716	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:55,716	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:24:55,716	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:55,716	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:24:55,716	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:24:55,716	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:55,716	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:55,716	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:24:55,716	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:55,726	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:55,726	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:55,726	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:55,726	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:24:55,744	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:24:55,744	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:25:09,666	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:25:09,666	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:25:09,667	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:25:09,667	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:25:09,984	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:25:09,984	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:25:09,984	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:25:09,984	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:25:09,984	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:25:09,984	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:25:10,010	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:25:10,010	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:25:10,011	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:25:10,011	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:25:10,020	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:25:10,020	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:25:10,026	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:25:10,026	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:25:10,032	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:25:10,032	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:25:12,348	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:25:12,348	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:25:12,351	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:25:12,351	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:25:12,354	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:25:12,354	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:25:12,354	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:25:12,354	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:25:12,354	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:25:12,354	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:25:19,149	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:25:19,149	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:25:19,149	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:25:19,153	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:25:19,153	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:25:19,153	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:25:19,154	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:25:19,154	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:25:19,154	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:25:19,154	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:25:19,154	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:25:19,154	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:25:19,154	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:25:19,154	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:25:19,154	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:25:44,053	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:25:44,053	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 11:25:47,282	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:25:47,282	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:25:47,283	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:25:47,283	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:25:47,614	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:25:47,614	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:25:47,614	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:25:47,614	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:25:47,614	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:25:47,614	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:25:47,614	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:25:47,614	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:25:47,650	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:25:47,650	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:25:47,650	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:25:47,650	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:25:47,650	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:25:47,650	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:25:47,651	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:25:47,651	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:25:47,652	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:25:47,652	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:25:47,652	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:25:47,655	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:25:47,655	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:25:47,657	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:25:47,657	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:25:47,657	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:25:47,660	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:25:47,660	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:25:47,660	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:25:47,660	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:25:47,660	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:25:47,660	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:25:47,673	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:25:47,673	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:25:47,673	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:25:47,673	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:25:47,673	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:25:47,673	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:25:47,673	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:25:47,673	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:25:47,673	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:25:47,674	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:25:47,674	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:25:47,674	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:25:47,674	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:25:47,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:25:47,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:25:52,698	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:25:52,698	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:25:52,704	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:25:52,704	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:25:52,704	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:25:52,704	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:25:52,704	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:25:52,704	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:25:53,701	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:25:53,701	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:25:53,724	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:25:53,724	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:26:52,492	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
02/08/2024 11:26:55,421	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 11:26:58,258	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	operador
02/08/2024 11:26:58,258	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 11:26:58,258	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 11:26:58,258	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador
02/08/2024 11:26:58,258	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:26:58,258	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:26:58,258	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 11:26:58,258	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 11:26:58,258	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 11:26:58,258	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 11:26:58,258	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 11:28:34,109	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:28:34,109	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:28:34,109	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:28:34,112	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:28:34,112	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:28:34,112	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:28:34,113	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:28:34,113	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:28:34,113	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:28:34,113	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:28:34,113	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:28:34,113	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:28:34,113	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:28:34,113	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:28:34,113	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:28:37,023	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:28:37,023	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:28:58,198	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:28:58,198	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:28:58,198	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:28:58,198	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:28:58,530	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:28:58,530	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:28:58,530	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:28:58,530	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:28:58,532	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:28:58,532	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:28:58,532	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:28:58,532	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:28:58,564	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:28:58,564	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:28:58,564	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:28:58,564	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:28:58,566	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:28:58,566	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:28:58,566	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:28:58,566	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:28:58,566	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:28:58,566	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:28:58,566	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:28:58,567	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:28:58,567	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:28:58,567	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:28:58,570	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:28:58,570	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:28:58,572	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:28:58,572	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:28:58,574	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:28:58,574	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:28:58,580	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:28:58,580	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:28:58,584	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:28:58,584	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:28:58,584	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:28:58,584	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:28:58,584	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:28:58,584	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:28:58,584	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:28:58,584	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:28:58,584	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:28:58,585	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:28:58,585	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:28:58,585	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:28:58,585	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:28:58,603	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:28:58,603	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:29:03,612	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:29:03,612	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:29:03,613	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:29:03,613	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:29:03,613	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:29:03,613	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:29:03,613	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:29:03,613	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:29:04,615	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:29:04,615	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:29:04,644	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:29:04,644	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:30:26,876	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
02/08/2024 11:30:35,657	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 11:30:59,065	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	operador
02/08/2024 11:30:59,065	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 11:30:59,065	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:30:59,065	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:30:59,065	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:30:59,065	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 11:30:59,065	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 11:30:59,065	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 11:30:59,065	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 11:30:59,065	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 11:30:59,065	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 11:32:08,499	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:32:08,499	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:32:08,499	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:32:08,502	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:32:08,502	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:32:08,502	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:32:08,503	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:32:08,503	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:32:08,503	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:32:08,503	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:32:08,503	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:32:08,503	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:32:08,503	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:32:08,503	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:32:08,503	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:32:17,262	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:32:17,262	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:32:46,823	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:32:46,823	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:32:46,824	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:32:46,824	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:32:47,155	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:32:47,155	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:32:47,155	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:32:47,155	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:32:47,155	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:32:47,155	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:32:47,155	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:32:47,155	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:32:47,191	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:32:47,191	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:32:47,191	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:32:47,191	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:32:47,191	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:32:47,191	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:32:47,192	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:32:47,192	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:32:47,197	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:32:47,197	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:32:47,200	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:32:47,200	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:32:47,201	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:32:47,201	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:32:47,203	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:32:47,203	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:32:47,214	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:32:47,214	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:32:47,214	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:32:47,214	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:32:47,223	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:32:47,223	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:32:52,244	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:32:52,244	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:32:52,253	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:32:52,253	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:32:52,253	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:32:52,253	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:32:52,253	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:32:52,253	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:32:53,245	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:32:53,245	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:32:53,273	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:32:53,273	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:38:38,837	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 11:40:05,691	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:40:05,691	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:40:05,692	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:40:05,692	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:40:07,457	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:40:07,457	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:40:07,457	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:40:07,459	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:40:07,459	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:40:07,459	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:40:07,459	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:40:07,459	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:40:07,459	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:40:07,615	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:40:07,615	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:40:07,615	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:40:07,639	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:40:07,639	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:40:07,639	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:40:07,647	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:40:07,647	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:40:07,647	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:40:07,649	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:40:07,649	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:40:07,649	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:40:07,651	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:40:07,651	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:40:07,651	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:40:07,656	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:40:07,656	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:40:07,657	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:40:07,657	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:40:07,658	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:40:07,658	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:40:07,659	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:40:07,659	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:40:07,666	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:40:07,666	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:40:07,666	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:40:07,666	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:40:07,676	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:40:07,676	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:40:20,479	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:40:20,479	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:40:20,481	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:40:20,481	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:40:20,484	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:40:20,484	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:40:20,484	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:40:20,484	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:40:20,484	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:40:20,484	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:41:01,141	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:41:01,141	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:41:01,141	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:41:01,141	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:41:01,827	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:41:01,827	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:41:01,827	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:41:01,827	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:41:01,827	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:41:01,827	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:41:01,829	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:41:01,829	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:41:01,829	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:41:01,861	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:41:01,861	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:41:01,861	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:41:01,861	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:41:01,861	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:41:01,861	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:41:01,863	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:41:01,863	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:41:01,863	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:41:01,867	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:01,867	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:01,867	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:01,867	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:41:13,207	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:13,207	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:13,207	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:13,207	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:13,819	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:41:13,819	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:41:13,819	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:41:13,821	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:41:13,821	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:41:13,821	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:41:13,821	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:41:13,821	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:41:13,821	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:41:13,853	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:41:13,853	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:41:13,853	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:41:13,855	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:41:13,855	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:41:13,855	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:41:13,855	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:41:13,855	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:41:13,855	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:41:13,859	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:41:13,859	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:13,859	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:13,859	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:25,605	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:25,605	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:25,605	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:25,605	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:25,655	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:41:25,655	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:41:25,655	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:41:25,657	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:41:25,657	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:41:25,657	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:41:25,657	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:41:25,657	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:41:25,657	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:41:25,675	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:41:25,675	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:41:25,675	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:41:25,677	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:41:25,677	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:41:25,677	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:41:25,679	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:41:25,679	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:41:25,679	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:41:25,693	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:25,693	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:25,693	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:25,693	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:37,529	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:37,529	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:37,529	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:37,529	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:38,083	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:41:38,083	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:41:38,083	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:41:38,083	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:41:38,083	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:41:38,083	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:41:38,085	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:41:38,085	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:41:38,085	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:41:38,117	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:41:38,117	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:41:38,117	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:41:38,117	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:41:38,117	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:41:38,117	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:41:38,117	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:41:38,117	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:41:38,117	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:41:38,121	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:38,121	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:38,121	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:38,121	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:50,411	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:50,411	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:50,411	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:50,411	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:50,463	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:41:50,463	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:41:50,463	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:41:50,463	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:41:50,463	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:41:50,463	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:41:50,463	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:41:50,463	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:41:50,463	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:41:50,483	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:41:50,483	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:41:50,483	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:41:50,485	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:41:50,485	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:41:50,485	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:41:50,487	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:41:50,487	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:41:50,487	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:41:50,501	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:50,501	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:50,501	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:41:50,501	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:42:05,123	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:42:05,123	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:42:05,123	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:42:05,123	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:42:05,678	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:42:05,678	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:42:05,678	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:42:05,678	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:42:05,678	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:42:05,678	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:42:05,678	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:42:05,678	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:42:05,678	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:42:05,712	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:42:05,712	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:42:05,712	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:42:05,714	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:42:05,714	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:42:05,714	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:42:05,714	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:42:05,714	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:42:05,714	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:42:05,717	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:42:05,717	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:42:05,717	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:42:05,717	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:42:19,224	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 11:43:02,837	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 11:43:17,419	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 11:43:24,500	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 11:43:35,589	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 11:43:54,443	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:43:54,443	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:43:54,443	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:43:54,443	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:43:54,445	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:43:54,445	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:43:54,479	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:43:54,479	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:43:54,479	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:43:54,479	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:43:54,479	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:43:54,479	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:43:54,486	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:43:54,486	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:43:54,489	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:43:54,489	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:43:54,496	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:43:54,496	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:43:54,496	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:43:54,496	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:43:54,514	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:43:54,514	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:43:55,368	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 11:44:00,853	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:44:00,853	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:44:00,855	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:44:00,855	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:44:00,855	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:44:00,855	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:44:00,855	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:44:00,855	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:44:00,856	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:44:00,856	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:44:05,192	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	operador
02/08/2024 11:44:05,192	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 11:44:05,192	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 11:44:05,193	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_50_B	operador
02/08/2024 11:44:05,193	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:44:05,193	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 11:44:05,193	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 11:44:05,193	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador
02/08/2024 11:44:05,193	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 11:44:05,193	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	operador
02/08/2024 11:44:05,193	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:44:05,193	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	operador
02/08/2024 11:44:05,193	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 11:44:05,193	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	operador
02/08/2024 11:44:05,193	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 11:44:05,193	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	operador
02/08/2024 11:44:05,193	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 11:44:05,193	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	operador
02/08/2024 11:44:05,193	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 11:44:05,193	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 11:44:11,545	SE-MAF.01B1.11B1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 11:44:44,513	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:44:44,513	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:44:44,515	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:44:44,515	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:44:44,515	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:44:44,515	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:44:44,515	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:44:44,515	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:44:44,517	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:44:44,517	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:44:52,707	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:44:52,707	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:44:52,709	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:44:52,709	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:44:52,709	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:44:52,709	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:44:52,743	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:44:52,743	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:44:52,743	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:44:52,743	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:44:52,751	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:44:52,751	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:44:52,752	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:44:52,752	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:44:52,753	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:44:52,753	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:44:52,757	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:44:52,757	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:44:52,757	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:44:52,757	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:44:52,807	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:44:52,807	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:44:59,061	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:44:59,061	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:44:59,062	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:44:59,062	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:44:59,065	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:44:59,065	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:44:59,065	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:44:59,065	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:44:59,065	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:44:59,065	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:00,527	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 11:45:02,487	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:45:02,487	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:45:02,487	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:45:02,487	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:45:02,489	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:45:02,489	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:45:02,523	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:45:02,523	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:45:02,523	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:45:02,523	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:45:02,523	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:45:02,523	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:45:02,532	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:45:02,532	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:45:02,533	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:45:02,533	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:45:02,536	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:02,536	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:02,536	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:02,536	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:02,545	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:45:02,545	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:45:04,658	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:45:06,141	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:45:06,141	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:45:06,142	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:45:06,142	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:45:06,144	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:06,144	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:45:06,144	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:06,144	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:06,144	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:45:06,144	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:12,181	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:45:12,181	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:45:12,183	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:45:12,183	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:45:12,183	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:45:12,183	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:45:12,217	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:45:12,217	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:45:12,217	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:45:12,217	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:45:12,217	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:45:12,217	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:45:12,222	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:45:12,222	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:45:12,223	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:45:12,223	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:45:12,226	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:12,226	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:12,226	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:12,226	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:12,246	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:45:12,246	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:45:17,231	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:45:17,231	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:45:17,232	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:45:17,232	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:45:17,235	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:17,235	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:45:17,235	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:17,235	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:17,235	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:45:17,235	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:23,571	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:45:26,474	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 11:45:31,203	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:45:31,203	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:45:31,203	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:45:31,203	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:45:31,203	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:45:31,203	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:45:31,236	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:45:31,236	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:45:31,237	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:45:31,237	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:45:31,239	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:45:31,239	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:45:31,239	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:45:31,239	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:45:31,241	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:45:31,241	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:45:31,245	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:31,245	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:31,245	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:45:31,245	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:31,258	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:45:31,258	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:45:35,444	SE-MAF.01M1.11M1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 79	79	operador
02/08/2024 11:45:37,001	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:45:37,001	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:45:37,002	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:45:37,002	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:45:37,007	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:37,007	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:45:37,007	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:37,007	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:37,007	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:45:37,007	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:37,162	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 11:45:53,224	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:45:53,224	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:45:53,225	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:53,225	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:45:53,225	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:45:53,225	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:53,225	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:45:53,225	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:45:53,229	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
02/08/2024 11:45:53,229	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:46:03,110	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:46:03,110	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:46:03,111	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:46:03,111	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:46:03,164	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:46:03,164	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:46:03,164	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:46:03,322	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:46:03,322	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:46:03,322	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:46:03,348	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:46:03,348	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:46:03,348	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:46:03,350	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:46:03,350	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:46:03,350	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:46:03,367	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:46:03,367	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:46:03,367	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:46:03,367	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:46:03,368	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:46:03,368	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:46:03,372	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:46:03,372	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:46:03,387	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:46:03,387	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:46:03,387	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:46:03,387	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:46:03,395	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:46:03,395	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:46:05,131	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	operador
02/08/2024 11:46:05,131	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 11:46:05,131	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:46:05,131	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador
02/08/2024 11:46:05,131	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 11:46:05,131	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	operador
02/08/2024 11:46:05,131	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:46:05,131	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:46:05,131	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
02/08/2024 11:46:05,131	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
02/08/2024 11:46:05,131	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 11:46:05,131	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 11:46:05,131	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 11:46:05,131	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	operador
02/08/2024 11:46:05,131	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 11:46:05,131	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 11:46:05,131	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 11:46:26,105	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 11:46:32,806	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 11:46:42,174	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:46:42,174	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:46:42,175	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:46:42,175	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:46:42,175	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:46:42,175	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:46:42,175	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:46:42,175	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:46:42,177	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:46:42,177	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:46:46,275	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:46:46,275	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 11:46:49,272	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:46:49,272	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:46:49,273	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:46:49,273	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:46:49,788	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:46:49,788	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:46:49,788	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:46:49,788	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:46:49,790	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:46:49,790	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:46:49,790	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:46:49,790	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:46:49,822	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:46:49,822	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:46:49,823	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:46:49,823	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:46:49,823	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:46:49,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:46:49,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:46:49,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:46:49,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:46:49,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:46:49,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:46:49,826	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:46:49,826	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:46:49,826	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:46:49,827	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:46:49,827	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:46:49,830	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:46:49,830	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:46:49,832	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:46:49,832	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:46:49,833	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:46:49,833	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:46:49,845	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:46:49,845	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:46:49,845	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:46:49,845	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:46:49,845	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:46:49,845	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:46:49,845	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:46:49,845	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:46:49,845	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:46:49,849	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:46:49,849	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:46:49,849	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:46:49,849	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:46:49,867	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:46:49,867	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:46:54,874	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:46:54,874	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:46:54,875	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:46:54,875	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:46:54,875	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:46:54,875	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:46:54,875	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:46:54,875	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:46:55,877	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:46:55,877	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:46:55,905	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:46:55,905	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:46:55,977	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 11:46:57,716	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 11:46:59,169	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 11:46:59,169	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:46:59,169	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 11:46:59,169	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	operador
02/08/2024 11:46:59,169	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:46:59,169	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 11:46:59,169	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 11:46:59,169	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	operador
02/08/2024 11:46:59,169	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:47:05,209	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:47:05,209	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:47:05,209	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:47:05,213	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:47:05,213	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:47:05,213	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:47:05,215	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:47:05,215	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:47:05,215	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:47:05,215	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:47:05,215	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:47:05,215	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:47:05,215	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:47:05,215	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:47:05,215	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:47:08,074	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 11:47:08,074	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:47:08,074	SE-MAF.01M1.11M1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:47:17,034	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:47:17,034	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:47:17,034	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:47:18,784	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:47:18,784	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:47:28,609	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:47:28,609	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:47:28,611	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:47:28,611	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:47:29,127	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:47:29,127	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:47:29,127	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:47:29,127	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:47:29,127	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:47:29,127	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:47:29,127	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:47:29,127	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:47:29,163	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:47:29,163	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:47:29,163	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:47:29,163	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:47:29,163	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:47:29,163	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:47:29,163	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:47:29,163	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:47:29,167	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:47:29,167	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:47:29,167	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:47:29,167	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:47:29,172	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:47:29,172	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:47:29,175	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:47:29,175	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:47:29,187	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:47:29,187	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:47:29,187	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:47:29,187	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:47:29,195	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:47:29,195	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:47:34,215	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:47:34,215	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:47:34,225	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:47:34,225	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:47:34,225	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:47:34,225	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:47:34,225	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:47:34,225	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:47:35,216	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:47:35,216	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:47:35,244	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:47:35,244	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:47:49,890	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 11:48:07,784	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:48:07,784	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:48:07,785	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:48:07,785	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:48:07,785	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:48:07,785	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:48:07,785	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:48:07,785	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:48:07,790	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:48:07,790	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:48:10,281	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 11:48:12,183	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 11:48:14,425	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 11:48:14,425	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:48:17,356	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	operador
02/08/2024 11:48:17,356	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 11:48:17,356	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 11:48:17,356	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	operador
02/08/2024 11:48:17,356	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 11:48:17,356	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 11:48:17,356	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador
02/08/2024 11:48:17,356	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 11:48:17,356	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	operador
02/08/2024 11:48:17,356	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:48:17,356	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 11:48:17,356	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 11:48:17,356	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	operador
02/08/2024 11:48:17,356	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 11:48:17,356	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:48:17,356	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 11:48:17,356	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 11:48:17,756	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:48:17,756	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:48:17,808	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:48:17,808	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:48:17,808	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:48:17,968	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:48:17,968	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:48:17,968	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:48:17,992	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:48:17,992	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:48:17,992	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:48:17,995	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:48:17,995	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:48:17,995	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:48:17,995	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:48:17,995	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:48:18,010	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:48:18,010	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:48:18,012	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:48:18,012	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:48:18,016	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:48:18,016	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:48:18,017	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:48:18,017	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:48:18,017	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:48:18,017	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:48:18,027	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:48:18,027	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:48:18,054	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:48:18,054	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:48:18,055	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:48:18,055	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:48:18,055	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:48:18,055	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:48:18,055	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:48:18,055	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:48:18,055	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:48:18,055	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:48:18,055	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:48:18,060	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:48:18,060	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:48:37,618	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:48:37,618	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:48:37,622	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:48:37,622	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:48:37,625	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:48:37,625	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:48:37,625	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:48:37,625	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:48:37,625	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:48:37,625	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:48:38,769	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 11:48:39,325	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:48:39,325	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:48:40,555	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 11:48:46,260	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:48:46,260	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:48:46,262	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:48:46,262	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:48:46,778	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:48:46,778	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:48:46,778	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:48:46,778	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:48:46,778	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:48:46,778	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:48:46,780	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:48:46,780	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:48:46,816	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:48:46,816	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:48:46,816	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:48:46,816	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:48:46,816	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:48:46,816	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:48:46,818	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:48:46,818	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:48:46,818	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:48:46,822	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:48:46,822	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:48:46,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:48:46,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:48:46,827	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:48:46,827	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:48:46,827	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:48:46,827	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:48:46,835	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:48:46,835	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:48:46,864	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:48:46,864	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:48:46,864	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:48:46,864	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:48:46,864	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:48:46,864	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:48:46,864	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:48:46,864	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:48:46,864	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:48:46,864	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:48:46,864	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:48:46,864	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:48:46,864	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:48:46,864	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:48:46,864	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:48:46,864	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:48:46,864	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:48:46,868	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:48:46,868	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:48:46,868	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:48:46,868	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:48:51,866	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:48:51,866	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:48:51,875	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:48:51,875	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:48:51,875	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:48:51,875	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:48:51,875	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:48:51,875	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:48:52,867	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:48:52,867	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:48:52,895	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:48:52,895	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:49:05,794	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 11:49:07,703	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 11:49:08,568	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 11:49:08,568	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	operador
02/08/2024 11:49:08,568	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 11:49:08,568	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	operador
02/08/2024 11:49:08,568	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:49:08,568	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 11:49:08,568	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 11:49:08,568	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	operador
02/08/2024 11:49:08,568	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	operador
02/08/2024 11:49:31,505	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:49:31,505	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:49:34,058	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:49:34,058	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:49:34,059	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:49:34,059	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:49:34,112	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:49:34,112	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:49:34,112	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:49:34,114	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:49:34,114	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:49:34,114	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:49:34,116	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:49:34,116	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:49:34,116	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:49:34,272	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:49:34,272	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:49:34,272	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:49:34,305	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:49:34,305	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:49:34,313	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:49:34,313	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:49:34,316	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:49:34,316	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:49:34,327	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:49:34,327	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:49:34,327	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:49:34,327	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:49:34,335	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:49:34,335	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:49:34,348	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:49:34,348	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:49:34,348	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:49:34,348	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:49:34,348	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:49:34,348	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:49:34,348	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:49:34,348	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:49:34,348	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:49:34,350	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:49:34,350	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:49:34,350	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:49:34,367	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:49:34,367	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:49:34,368	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:49:34,368	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:49:36,662	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 11:49:38,672	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 11:49:51,928	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:49:51,928	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:49:51,932	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:49:51,932	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:49:51,935	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:49:51,935	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:49:51,935	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:49:51,935	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:49:51,935	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:49:51,935	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:49:53,805	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:49:53,805	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:50:00,924	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	operador
02/08/2024 11:50:00,924	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 11:50:00,924	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:50:00,924	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	operador
02/08/2024 11:50:00,924	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:50:00,924	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 11:50:00,924	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 11:50:09,782	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:50:09,782	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:50:09,783	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:50:09,783	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:50:09,836	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:50:09,836	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:50:09,836	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:50:09,838	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:50:09,838	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:50:09,838	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:50:09,840	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:50:09,840	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:50:09,840	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:50:09,994	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:50:09,994	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:50:09,994	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:50:10,018	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:50:10,018	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:50:10,018	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:50:10,018	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:50:10,018	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:50:10,018	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:50:10,018	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:50:10,018	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:50:10,018	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:50:10,020	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:50:10,020	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:50:10,020	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:50:10,027	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:50:10,027	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:50:10,036	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:50:10,036	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:50:10,037	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:50:10,037	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:50:10,038	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:50:10,038	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:50:10,039	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:50:10,039	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:50:10,039	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:50:10,039	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:50:10,057	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:50:10,057	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:50:20,418	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:50:20,418	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:50:20,425	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:50:20,425	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:50:20,425	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:50:20,425	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:50:20,425	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:50:20,425	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:50:22,175	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:50:22,175	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:50:26,465	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
02/08/2024 11:50:29,917	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 11:50:31,507	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:50:31,507	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:50:31,508	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:50:31,508	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:50:31,558	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:50:31,558	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:50:31,558	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:50:31,560	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:50:31,560	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:50:31,560	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:50:31,564	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:50:31,564	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:50:31,564	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:50:31,716	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:50:31,716	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:50:31,716	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:50:31,738	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:50:31,738	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:50:31,738	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	
02/08/2024 11:50:31,740	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:50:31,740	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:50:31,740	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:50:31,740	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:50:31,740	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:50:31,740	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:50:31,742	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:50:31,742	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:50:31,742	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	
02/08/2024 11:50:31,747	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:50:31,747	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:50:31,757	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:50:31,757	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:50:31,758	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:50:31,758	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:50:31,763	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:50:31,763	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:50:31,768	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:50:31,768	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:50:31,769	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:50:31,769	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:50:31,769	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:50:31,769	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:50:31,785	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:50:31,785	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:50:47,438	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:50:47,438	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:50:47,442	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:50:47,442	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:50:47,445	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:50:47,445	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:50:47,445	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:50:47,445	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:50:47,445	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:50:47,445	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:50:49,325	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:50:49,325	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:50:55,357	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 11:50:55,805	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:50:55,805	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:50:55,806	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:50:55,806	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:50:55,860	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:50:55,860	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:50:55,860	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:50:56,018	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:50:56,018	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:50:56,018	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:50:56,040	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:50:56,040	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:50:56,040	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:50:56,042	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:50:56,042	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:50:56,042	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:50:56,047	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:50:56,047	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:50:56,058	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:50:56,058	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:50:56,059	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:50:56,059	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:50:56,062	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:50:56,062	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:50:56,066	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:50:56,066	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:50:56,077	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:50:56,077	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:50:56,077	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:50:56,077	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:50:56,095	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:50:56,095	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:51:18,307	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:51:18,307	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:51:18,312	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:51:18,312	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:51:18,316	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:51:18,316	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:51:18,316	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:51:18,316	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:51:18,316	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:51:18,316	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:51:20,294	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:51:20,294	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:51:38,365	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 11:51:40,563	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	operador
02/08/2024 11:51:40,563	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 11:51:40,563	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador
02/08/2024 11:51:40,563	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:51:40,563	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:51:40,563	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 11:51:40,563	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 11:51:40,563	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 11:51:40,563	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 11:51:40,563	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 11:51:40,563	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 11:51:48,587	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:51:48,587	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:51:48,589	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:51:48,589	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:51:49,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:51:49,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:51:49,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:51:49,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:51:49,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:51:49,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:51:49,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:51:49,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:51:49,141	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:51:49,141	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:51:49,141	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:51:49,141	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:51:49,141	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:51:49,141	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:51:49,141	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:51:49,141	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:51:49,143	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:51:49,143	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:51:49,143	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:51:49,146	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:51:49,146	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:51:49,147	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:51:49,147	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:51:49,147	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:51:49,147	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:51:49,147	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:51:49,147	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:51:49,149	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:51:49,149	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:51:49,149	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:51:49,149	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:51:49,150	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:51:49,150	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:51:49,150	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:51:49,165	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:51:49,165	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:51:49,165	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:51:49,165	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:51:49,165	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:51:49,165	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:51:49,165	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:51:49,165	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:51:49,165	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:51:49,166	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:51:49,166	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:51:54,189	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:51:54,189	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:51:54,195	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:51:54,195	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:51:54,195	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:51:54,195	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:51:54,195	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:51:54,195	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:51:55,192	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:51:55,192	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:51:55,214	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:51:55,214	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:51:58,232	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 11:52:08,110	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:52:08,110	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:52:08,110	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:52:08,112	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:52:08,112	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:52:08,112	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:52:08,113	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:52:08,113	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:52:08,113	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:52:08,113	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:52:08,113	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:52:08,113	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:52:08,113	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:52:08,113	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:52:08,113	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:52:11,534	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:52:11,534	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:52:12,876	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 11:52:14,342	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:52:14,342	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 11:52:14,342	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 11:52:14,342	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 11:52:14,343	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 11:52:14,343	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador
02/08/2024 11:52:14,343	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 11:52:14,343	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	operador
02/08/2024 11:52:14,343	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	operador
02/08/2024 11:52:14,343	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:52:14,343	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 11:52:14,343	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 11:52:14,343	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 11:52:14,343	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:52:14,343	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 11:52:14,343	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 11:52:14,343	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:52:17,314	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 11:52:23,379	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:52:23,379	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:52:23,381	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:52:23,381	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:52:23,895	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:52:23,895	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:52:23,895	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:52:23,895	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:52:23,897	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:52:23,897	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:52:23,897	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:52:23,897	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:52:23,929	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:52:23,929	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:52:23,931	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:52:23,931	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:52:23,931	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:52:23,931	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:52:23,931	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:52:23,931	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:52:23,936	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:52:23,936	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:52:23,937	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:52:23,937	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:52:23,937	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:52:23,937	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:52:23,939	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:52:23,939	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:52:23,940	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:52:23,940	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:52:23,940	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:52:23,940	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:52:23,956	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:52:23,956	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:52:28,979	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:52:28,979	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:52:28,984	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:52:28,984	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:52:28,984	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:52:28,984	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:52:28,984	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:52:28,984	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:52:29,982	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:52:29,982	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:52:30,004	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:52:30,004	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:52:36,985	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:52:36,985	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:52:40,961	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:52:40,961	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:52:40,963	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:52:40,963	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:52:41,477	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:52:41,477	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:52:41,477	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:52:41,477	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:52:41,479	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:52:41,479	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:52:41,479	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:52:41,479	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:52:41,511	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:52:41,511	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:52:41,513	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:52:41,513	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:52:41,513	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:52:41,513	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:52:41,513	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:52:41,513	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:52:41,516	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:52:41,516	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:52:41,517	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:52:41,517	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:52:41,517	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:52:41,517	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:52:41,519	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:52:41,519	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:52:41,537	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:52:41,537	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:52:41,537	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:52:41,537	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:52:41,545	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:52:41,545	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:52:46,559	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:52:46,559	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:52:46,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:52:46,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:52:46,565	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:52:46,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:52:46,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:52:46,565	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:52:47,562	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:52:47,562	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:52:47,585	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:52:47,585	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:53:19,985	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:53:19,985	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:53:26,090	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:53:26,090	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:53:26,092	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:53:26,092	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:53:26,606	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:53:26,606	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:53:26,606	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:53:26,606	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:53:26,608	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:53:26,608	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:53:26,608	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:53:26,608	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:53:26,646	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:53:26,646	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:53:26,646	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:53:26,646	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:53:26,646	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:53:26,646	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:53:26,646	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:53:26,646	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:53:26,646	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:53:26,647	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:53:26,647	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:53:26,650	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:53:26,650	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:53:26,655	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:53:26,655	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:53:26,655	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:53:26,655	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:53:26,667	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:53:26,667	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:53:26,690	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:53:26,690	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:53:26,690	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:53:26,690	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:53:26,690	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:53:26,690	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:53:26,690	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:53:26,692	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:53:26,692	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:53:26,692	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:53:26,692	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:53:26,692	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:53:26,692	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:53:26,692	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:53:26,692	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:53:26,692	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:53:26,692	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:53:26,698	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:53:26,698	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:53:26,698	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:53:26,698	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:53:31,690	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:53:31,690	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:53:31,695	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:53:31,695	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:53:31,695	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:53:31,695	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:53:31,695	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:53:31,695	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:53:32,692	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:53:32,692	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:53:32,715	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:53:32,715	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:53:39,855	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:53:39,855	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:53:42,666	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:53:42,666	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:53:42,668	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:53:42,668	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:53:43,184	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:53:43,184	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:53:43,184	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:53:43,184	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:53:43,184	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:53:43,184	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:53:43,184	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:53:43,184	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:53:43,220	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:53:43,220	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:53:43,220	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:53:43,222	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:53:43,222	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:53:43,222	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:53:43,222	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:53:43,222	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:53:43,222	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:53:43,223	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:53:43,223	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:53:43,228	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:53:43,228	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:53:43,237	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:53:43,237	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:53:43,237	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:53:43,237	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:53:43,247	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:53:43,247	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:53:43,344	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:53:43,344	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:53:43,348	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:53:43,348	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:53:43,348	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:53:43,372	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:53:43,372	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 11:53:43,372	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:53:43,372	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:53:43,375	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:53:43,375	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:53:43,379	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:53:43,379	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:53:43,380	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:53:43,380	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:53:43,380	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:53:43,380	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:53:43,380	SE-MAF.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:53:43,380	SE-MAF.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:53:49,642	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:53:49,642	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:53:49,642	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:53:49,650	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:53:49,650	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:53:49,654	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:53:49,654	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:53:49,654	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:53:49,656	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:53:49,656	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:53:49,656	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:53:49,656	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:53:49,656	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:53:49,656	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:53:49,656	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:53:49,656	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:53:49,658	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:53:49,658	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:53:49,658	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:53:49,658	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:53:49,658	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:53:49,658	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:53:49,658	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 11:53:49,658	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:53:49,660	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:53:49,660	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:53:54,530	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:53:54,530	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:53:54,533	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:53:54,533	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:53:54,535	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:53:54,535	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:53:54,535	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:53:54,535	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:53:54,535	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:53:54,535	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:53:58,935	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:53:58,935	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 11:56:04,936	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:56:04,936	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:56:04,937	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:56:04,937	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:56:04,992	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:56:04,992	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:56:04,992	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:56:05,012	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:56:05,012	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:56:05,012	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:56:05,030	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:56:05,030	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:56:05,031	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:56:05,031	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:57:46,466	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:57:46,466	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:57:46,467	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:57:46,467	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:57:46,519	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:57:46,519	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:57:46,519	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:57:46,539	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:57:46,539	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:57:46,539	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 11:57:46,551	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:57:46,551	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:57:46,551	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:57:46,554	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:57:46,554	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:57:46,554	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:57:46,554	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:57:46,554	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:57:46,554	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:57:46,554	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:57:46,554	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:57:46,554	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:57:46,559	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:57:46,559	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:57:46,560	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:57:46,560	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:58:15,498	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 11:58:20,342	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
02/08/2024 11:58:29,489	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 11:58:47,186	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	operador
02/08/2024 11:58:47,186	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 11:58:47,186	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 11:58:47,187	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 11:58:47,187	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 11:58:47,187	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 11:58:47,187	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:59:02,776	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:59:02,776	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 11:59:02,777	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:59:02,777	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 11:59:03,330	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:59:03,330	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:59:03,330	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:59:03,330	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:59:03,330	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:59:03,330	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:59:03,332	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:59:03,332	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:59:03,332	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:59:03,333	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:59:03,333	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:59:03,333	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:59:03,488	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:59:03,488	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:59:03,488	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:59:03,515	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:59:03,515	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 11:59:03,532	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:59:03,532	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:59:03,534	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:59:03,534	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:59:03,535	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:59:03,535	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:59:03,535	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:59:03,535	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:59:03,547	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:59:03,547	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:59:21,541	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:59:21,541	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:59:21,541	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 11:59:21,555	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:59:21,555	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:59:21,555	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 11:59:21,557	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:59:21,557	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:59:21,557	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:59:21,557	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:59:21,557	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 11:59:21,557	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 11:59:21,560	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:59:21,560	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 11:59:21,561	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:59:21,561	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 11:59:54,563	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 11:59:54,563	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 11:59:54,563	SE-MAF.01M1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 11:59:57,154	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:59:57,154	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 11:59:57,155	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:59:57,155	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:59:57,155	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:59:57,155	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:59:57,155	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 11:59:57,155	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 11:59:57,157	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 11:59:57,157	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:00:01,991	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:00:01,991	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:00:01,991	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:00:01,992	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:00:01,992	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:00:01,992	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:00:01,993	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:00:01,993	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:00:01,993	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:00:01,993	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:00:01,993	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:00:01,993	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:00:01,993	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:00:01,993	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:00:01,993	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:00:11,115	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:00:11,115	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:00:11,540	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 12:00:13,585	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
02/08/2024 12:00:17,166	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 12:00:17,166	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 12:00:17,166	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 12:00:17,166	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 12:00:17,166	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 12:00:17,166	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	operador
02/08/2024 12:00:17,166	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 12:00:17,166	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 12:00:17,166	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 12:00:17,166	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:00:17,166	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 12:00:17,166	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 12:00:18,144	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 12:00:54,843	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 12:00:54,843	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 12:00:54,843	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 12:01:29,952	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:01:29,952	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:01:29,953	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:01:29,953	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:01:30,505	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:01:30,505	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:01:30,505	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:01:30,505	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:01:30,505	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:01:30,505	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:01:30,505	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:01:30,505	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:01:30,505	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:01:30,536	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:01:30,536	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:01:30,536	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:01:30,543	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:01:30,543	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:01:30,543	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:01:30,544	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:01:30,544	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:01:30,544	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:01:30,544	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:01:30,544	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:01:30,544	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:01:30,544	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:01:30,544	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:01:30,544	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:01:30,665	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:01:30,665	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:01:30,665	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:01:30,694	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:01:30,694	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:01:30,712	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:01:30,712	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:01:30,716	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:01:30,716	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:01:30,718	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:01:30,718	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:01:30,718	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:01:30,718	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:01:30,726	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:01:30,726	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:01:36,237	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
02/08/2024 12:01:42,681	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:01:42,681	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:01:42,681	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:01:42,687	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:01:42,687	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:01:42,687	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:01:42,689	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:01:42,689	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:01:42,689	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:01:42,689	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:01:42,689	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:01:42,689	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:01:42,692	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:01:42,692	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:01:42,693	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:01:42,693	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:01:53,193	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:01:53,193	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:01:53,195	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:01:53,195	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:01:53,195	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:01:53,195	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:01:53,195	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:01:53,195	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:01:53,196	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:01:53,196	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:01:55,233	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:01:55,233	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:01:55,233	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:01:55,236	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:01:55,236	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:01:55,236	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:01:55,243	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:01:55,243	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:01:55,243	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:01:55,243	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:01:55,243	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:01:55,243	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:01:55,243	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:01:55,243	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:01:55,243	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:01:59,764	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 12:01:59,764	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:02:03,249	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:02:03,249	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:02:03,251	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:02:03,251	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:02:03,805	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:02:03,805	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:02:03,805	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:02:03,805	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:02:03,805	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:02:03,805	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:02:03,805	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:02:03,805	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:02:03,805	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:02:03,841	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:02:03,841	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:02:03,841	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:02:03,842	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:02:03,842	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:02:03,842	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:02:03,843	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:02:03,843	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:02:03,843	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:02:03,843	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:02:03,843	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:02:03,843	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:02:03,843	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:02:03,843	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:02:03,843	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:02:03,845	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:02:03,845	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:02:03,845	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:02:03,845	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:02:03,845	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:02:03,845	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:02:03,845	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:02:03,845	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:02:03,845	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:02:03,845	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:02:03,845	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:02:03,847	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:02:03,847	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:02:48,833	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:02:48,833	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:02:48,834	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:02:48,834	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:02:49,389	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:02:49,389	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:02:49,389	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:02:49,389	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:02:49,389	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:02:49,389	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:02:49,389	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:02:49,389	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:02:49,389	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:02:49,425	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:02:49,425	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:02:49,425	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:02:49,425	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:02:49,425	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:02:49,425	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:02:49,425	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:02:49,425	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:02:49,425	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:02:49,427	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:02:49,427	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:02:49,428	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:02:49,428	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:03:17,894	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:03:17,894	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:03:17,894	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:03:17,897	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:03:17,897	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:03:17,897	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:03:17,904	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:03:17,904	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:03:17,904	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:03:17,904	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:03:17,904	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:03:17,904	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:03:17,904	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:03:17,904	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:03:17,904	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:05:27,134	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
02/08/2024 12:05:33,962	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 12:06:28,455	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:06:28,455	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:06:28,456	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:06:28,456	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:06:29,011	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:06:29,011	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:06:29,011	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:06:29,011	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:06:29,011	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:06:29,011	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:06:29,011	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:06:29,011	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:06:29,011	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:06:29,011	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:06:29,011	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:06:29,011	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:06:29,011	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:06:29,011	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:06:29,011	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:06:29,011	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:06:29,011	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:06:29,041	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:06:29,041	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:06:29,041	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:06:29,045	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:06:29,045	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:06:29,045	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:06:29,047	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:06:29,047	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:06:29,047	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:06:29,047	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:06:29,047	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:06:29,047	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:06:29,047	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:06:29,047	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:06:29,047	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:06:29,047	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:06:29,047	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:06:29,047	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:06:29,047	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:06:29,047	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:06:29,047	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:06:29,047	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:06:29,047	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:06:29,050	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:06:29,050	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:06:29,051	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:06:29,051	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:06:29,052	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:06:29,052	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:06:29,055	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:06:29,055	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:06:29,055	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:06:29,055	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:06:29,055	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:06:29,055	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:06:29,055	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:06:29,055	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:06:29,055	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:06:29,055	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:06:29,055	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:06:29,060	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:06:29,060	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:06:29,060	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:06:29,060	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:06:29,075	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:06:29,075	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:06:34,097	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:06:34,097	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:06:34,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:06:34,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:06:34,105	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:06:34,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:06:34,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:06:34,105	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:06:35,102	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:06:35,102	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:06:35,125	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:06:35,125	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:07:06,230	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 12:07:08,785	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:07:08,785	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:07:08,785	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:07:08,786	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:07:08,786	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:07:08,786	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:07:08,792	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:07:08,792	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:07:08,792	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:07:08,792	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:07:08,792	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:07:08,792	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:07:08,792	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:07:08,792	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:07:08,792	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:07:08,976	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 12:07:10,502	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	operador
02/08/2024 12:07:10,502	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 12:07:10,502	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 12:07:10,502	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:07:10,502	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 12:07:10,502	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador
02/08/2024 12:07:10,502	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 12:07:10,502	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	operador
02/08/2024 12:07:10,502	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 12:07:10,503	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 12:07:10,503	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 12:07:10,503	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 12:07:10,503	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 12:07:10,503	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 12:07:10,503	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	operador
02/08/2024 12:07:10,503	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 12:07:10,503	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 12:07:15,594	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:07:15,594	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:07:35,593	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 12:07:53,591	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:07:53,591	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:07:53,592	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:07:53,592	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:07:53,645	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 12:07:53,645	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 12:07:53,645	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 12:07:53,803	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:07:53,803	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:07:53,803	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:07:53,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:07:53,824	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:07:53,827	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 12:07:53,827	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 12:07:53,827	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 12:07:53,833	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:07:53,833	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:07:53,833	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:07:53,846	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:07:53,846	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:07:53,846	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:07:53,846	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:07:53,847	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:07:53,847	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:07:53,849	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:07:53,849	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:07:53,864	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:07:53,864	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:07:53,864	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:07:53,864	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:07:53,874	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:07:53,874	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:08:10,065	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 12:08:12,150	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	operador
02/08/2024 12:08:12,150	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 12:08:12,150	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 12:08:12,150	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 12:08:12,150	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 12:08:12,150	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador
02/08/2024 12:08:12,150	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 12:08:12,150	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 12:08:12,150	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 12:08:12,150	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 12:08:12,150	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 12:08:12,150	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 12:08:12,150	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:08:12,150	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 12:08:36,463	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 12:08:38,230	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	operador
02/08/2024 12:08:38,230	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 12:08:38,230	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 12:08:38,230	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 12:08:38,230	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 12:08:38,230	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador
02/08/2024 12:08:38,230	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 12:08:38,230	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 12:08:38,230	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 12:08:38,230	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 12:08:38,231	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 12:08:38,231	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 12:08:47,891	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:08:47,891	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:08:47,892	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:08:47,892	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:08:47,897	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:08:47,897	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:08:47,897	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:08:47,897	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:08:47,897	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:08:47,897	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:08:50,614	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:08:50,614	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:08:53,549	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 12:08:54,348	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	operador
02/08/2024 12:08:54,348	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 12:08:54,348	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 12:08:54,349	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 12:08:54,349	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 12:08:54,349	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador
02/08/2024 12:08:54,349	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 12:08:54,349	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 12:08:54,349	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 12:08:54,349	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 12:08:54,349	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 12:08:54,349	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 12:09:00,394	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:09:00,394	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:09:00,397	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:09:00,397	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:09:00,949	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:00,949	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:00,949	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:00,949	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:00,949	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:00,949	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:09:00,949	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:00,949	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:00,949	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:09:00,949	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:00,949	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:00,949	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:00,949	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:00,949	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:00,951	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:00,951	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:00,951	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:00,981	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:09:00,981	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:09:00,981	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:09:00,983	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:00,983	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:00,983	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:00,983	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:00,983	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:00,985	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:00,985	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:00,985	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:09:00,985	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:00,985	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:00,985	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:09:00,985	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:00,985	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:00,985	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:00,985	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:00,985	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:09:00,985	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:00,985	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:00,985	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:09:00,985	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:09:00,987	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:09:00,987	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:09:00,988	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:09:00,988	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:09:00,992	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:00,992	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:09:00,992	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:00,992	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:00,992	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:09:00,992	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:00,992	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:00,992	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:09:00,992	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:00,996	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:09:00,996	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:09:00,999	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:09:00,999	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:09:01,008	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:01,008	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:01,008	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:01,008	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:09:01,017	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:09:01,017	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:09:06,041	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:09:06,041	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:09:06,046	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:06,046	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:09:06,046	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:06,046	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:06,046	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:09:06,046	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:07,042	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:09:07,042	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:09:07,064	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:09:07,064	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:09:12,542	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 12:09:12,905	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:09:12,905	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:09:12,905	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:09:12,906	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:09:12,906	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:09:12,906	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:09:12,912	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:12,912	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:09:12,912	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:12,912	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:12,912	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:09:12,912	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:12,912	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:09:12,912	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:12,912	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:12,912	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:12,912	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:09:12,912	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:14,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	operador
02/08/2024 12:09:14,544	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 12:09:14,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 12:09:14,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 12:09:14,544	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 12:09:14,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador
02/08/2024 12:09:14,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 12:09:14,544	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 12:09:14,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 12:09:14,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:09:14,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 12:09:14,545	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 12:09:17,235	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:09:17,235	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:09:22,265	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:09:22,265	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:09:22,266	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:09:22,266	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:09:22,821	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:22,821	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:22,821	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:22,821	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:09:22,821	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:22,821	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:22,821	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:09:22,821	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:22,821	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:22,821	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:22,821	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:22,821	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:09:22,821	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:22,821	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:22,823	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:22,823	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:22,823	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:22,855	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:22,855	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:22,855	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:22,855	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:22,855	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:22,857	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:22,857	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:22,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:22,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:22,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:09:22,857	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:22,857	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:22,857	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:22,857	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:22,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:09:22,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:22,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:09:22,859	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:09:22,859	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:09:22,860	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:09:22,860	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:09:22,866	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:09:22,866	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:09:22,871	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:09:22,871	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:09:22,885	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:22,885	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:22,885	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:22,885	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:22,897	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:09:22,897	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:09:27,911	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:09:27,911	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:09:27,915	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:27,915	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:09:27,915	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:27,915	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:09:27,915	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:09:27,915	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:28,912	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:09:28,912	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:09:28,934	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:09:28,934	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:09:51,705	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:09:51,705	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:09:56,251	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:09:56,251	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:09:56,252	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:09:56,252	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:09:56,805	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:09:56,805	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:56,805	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:56,805	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:09:56,807	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:56,807	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:56,807	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:56,807	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:56,807	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:09:56,807	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:56,807	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:56,807	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:56,807	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:56,807	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:56,807	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:56,807	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:56,807	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:56,846	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:09:56,846	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:09:56,851	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:09:56,851	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:09:56,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:56,857	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:56,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:56,857	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:09:56,859	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:56,859	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:56,859	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:09:56,859	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:56,859	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:09:56,861	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:56,861	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:56,861	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:56,861	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:56,861	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:09:56,861	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:56,861	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:56,861	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:09:56,861	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:56,861	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:09:56,861	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:56,861	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:09:56,866	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:09:56,866	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:09:56,869	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:09:56,869	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:09:56,870	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:09:56,870	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:10:01,891	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:10:01,891	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:10:01,895	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:10:01,895	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:10:01,895	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:10:01,895	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:10:01,895	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:10:01,895	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:10:02,892	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:10:02,892	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:10:02,915	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:10:02,915	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:10:18,085	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:10:18,085	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:10:22,459	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:10:22,459	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:10:22,460	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:10:22,460	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:10:23,013	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:10:23,013	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:10:23,013	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:10:23,013	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:10:23,014	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:10:23,014	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:10:23,014	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:10:23,014	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:10:23,014	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:10:23,014	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:10:23,014	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:10:23,014	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:10:23,014	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:10:23,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:10:23,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:10:23,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:10:23,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:10:23,056	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:10:23,056	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:10:23,061	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:10:23,061	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:10:23,066	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:10:23,066	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:10:23,066	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:10:23,066	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:10:23,075	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:10:23,075	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:10:23,097	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:10:23,097	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:10:23,098	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:10:23,098	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:10:23,098	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:10:23,098	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:10:23,098	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:10:23,098	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:10:23,098	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:10:23,098	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:10:23,098	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:10:23,099	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:10:23,099	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:10:23,099	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:10:23,099	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:10:23,099	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:10:23,099	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:10:23,101	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:10:23,101	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:10:23,102	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:10:23,102	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:10:28,101	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:10:28,101	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:10:28,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:10:28,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:10:28,105	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:10:28,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:10:28,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:10:28,105	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:10:29,102	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:10:29,102	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:10:29,124	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:10:29,124	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:10:35,185	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:10:35,185	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:10:42,068	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:10:42,068	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:10:42,068	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:10:42,068	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:10:42,622	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:10:42,622	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:10:42,622	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:10:42,622	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:10:42,622	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:10:42,622	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:10:42,622	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:10:42,622	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:10:42,622	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:10:42,622	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:10:42,622	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:10:42,622	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:10:42,622	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:10:42,624	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:10:42,624	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:10:42,624	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:10:42,624	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:10:42,667	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:10:42,667	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:10:42,672	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:10:42,672	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:10:42,675	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:10:42,675	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:10:42,675	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:10:42,675	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:10:42,685	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:10:42,685	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:10:42,756	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:10:42,756	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:10:42,756	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:10:42,756	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:10:42,756	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:10:42,756	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:10:42,756	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:10:42,756	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:10:42,756	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:10:42,756	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:10:42,756	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:10:42,758	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:10:42,758	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:10:42,758	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:10:42,758	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:10:42,758	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:10:42,758	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:10:42,760	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:10:42,760	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:10:42,760	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:10:42,760	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:10:47,712	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:10:47,712	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:10:47,715	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:10:47,715	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:10:47,715	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:10:47,715	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:10:47,715	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:10:47,715	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:10:48,712	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:10:48,712	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:10:48,735	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:10:48,735	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:10:54,175	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:10:54,175	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:11:38,696	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 12:12:18,459	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 12:12:33,796	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 12:12:54,906	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 12:13:06,457	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:13:06,457	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:13:06,458	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:13:06,458	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:13:07,013	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:13:07,013	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:13:07,013	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:13:07,015	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:13:07,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:13:07,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:13:07,015	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:13:07,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:13:07,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:13:07,015	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:13:07,015	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:13:07,015	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:13:07,015	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:13:07,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:13:07,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:13:07,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:13:07,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:13:07,062	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:13:07,062	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:13:07,063	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:13:07,063	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:13:07,066	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:13:07,066	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:13:07,066	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:13:07,066	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:13:07,075	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:13:07,075	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:13:07,151	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:13:07,151	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:13:07,151	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:13:07,151	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:13:07,151	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:13:07,151	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:13:07,151	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:13:07,151	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:13:07,151	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:13:07,151	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:13:07,151	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:13:07,151	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:13:07,151	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:13:07,151	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:13:07,151	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:13:07,151	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:13:07,151	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:13:07,153	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:13:07,153	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:13:07,154	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:13:07,154	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:13:12,113	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:13:12,113	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:13:12,115	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:13:12,115	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:13:12,115	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:13:12,115	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:13:12,115	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:13:12,115	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:13:13,116	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:13:13,116	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:13:13,145	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:13:13,145	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:13:20,335	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:13:20,335	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:13:27,281	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:13:27,281	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:13:27,282	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:13:27,282	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:13:27,836	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:13:27,836	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:13:27,836	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:13:27,836	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:13:27,836	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:13:27,836	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:13:27,836	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:13:27,836	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:13:27,836	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:13:27,837	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:13:27,837	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:13:27,837	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:13:27,837	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:13:27,837	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:13:27,837	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:13:27,837	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:13:27,837	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:13:27,882	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:13:27,882	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:13:27,883	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:13:27,883	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:13:27,887	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:13:27,887	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:13:27,887	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:13:27,887	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:13:27,895	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:13:27,895	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:13:27,994	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:13:27,994	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:13:27,994	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:13:27,997	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:13:27,997	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:13:28,022	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:13:28,022	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:13:28,022	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:13:28,022	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:13:28,025	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:13:28,025	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:13:54,560	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:13:54,560	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:13:54,560	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:13:54,564	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:13:54,564	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:13:54,566	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:13:54,566	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:13:54,566	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:13:54,568	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:13:54,568	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:13:54,568	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:13:54,568	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:13:54,568	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:13:54,568	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:13:54,569	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:13:54,569	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:13:54,569	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:13:54,569	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:13:54,572	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:13:54,572	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:13:54,572	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:13:54,572	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:13:54,572	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:13:54,572	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:13:54,572	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:13:54,572	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:14:00,128	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:14:00,128	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:14:00,132	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:14:00,132	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:14:00,134	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:14:00,134	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:14:00,134	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:14:00,134	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:14:00,134	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:14:00,134	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:14:15,434	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:14:15,434	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:14:19,216	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:14:19,216	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:14:19,216	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:14:19,216	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:14:19,770	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:14:19,770	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:14:19,770	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:14:19,770	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:14:19,770	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:14:19,770	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:14:19,772	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:14:19,772	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:14:19,772	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:14:19,772	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:14:19,772	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:14:19,772	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:14:19,772	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:14:19,773	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:14:19,773	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:14:19,773	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:14:19,773	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:14:19,812	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:14:19,812	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:14:19,812	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:14:19,812	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:14:19,816	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:14:19,816	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:14:19,816	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:14:19,816	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:14:19,825	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:14:19,825	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:14:19,904	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:14:19,904	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:14:19,904	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:14:19,905	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:14:19,905	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:14:19,906	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:14:19,906	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:14:19,906	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:14:19,906	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:14:19,906	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:14:19,906	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:14:19,908	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:14:19,908	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:14:19,908	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:14:19,908	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:14:19,908	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:14:19,908	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:14:19,909	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:14:19,909	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:14:19,910	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:14:19,910	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:14:24,866	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:14:24,866	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:14:24,875	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:14:24,875	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:14:24,875	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:14:24,875	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:14:24,875	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:14:24,875	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:14:25,866	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:14:25,866	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:14:25,895	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:14:25,895	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:14:36,534	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:14:36,534	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:16:10,027	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 79	79	operador
02/08/2024 12:17:10,455	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 12:17:51,674	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:17:51,674	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:18:01,461	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:18:01,461	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:18:01,462	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:18:01,462	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:18:02,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:18:02,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:18:02,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:18:02,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:18:02,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:18:02,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:18:02,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:18:02,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:18:02,016	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:18:02,016	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:18:02,016	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:18:02,016	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:18:02,016	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:18:02,016	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:18:02,018	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:18:02,018	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:18:02,018	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:18:02,062	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:18:02,062	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:18:02,067	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:18:02,067	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:18:02,074	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:18:02,074	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:18:02,074	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:18:02,074	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:18:02,086	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:18:02,086	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:18:02,149	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:18:02,149	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:18:02,149	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:18:02,149	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:18:02,149	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:18:02,149	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:18:02,149	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:18:02,149	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:18:02,150	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:18:02,150	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:18:02,150	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:18:02,152	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:18:02,152	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:18:02,152	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:18:02,152	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:18:02,152	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:18:02,152	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:18:02,156	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:18:02,156	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:18:02,157	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:18:02,157	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:18:52,137	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:18:52,137	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:18:52,141	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 12:18:52,142	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:18:52,142	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:18:52,145	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:18:52,145	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:18:52,145	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:18:52,145	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:18:52,145	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:18:52,145	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:19:01,457	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	operador
02/08/2024 12:19:01,457	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:19:01,457	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 12:19:01,457	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 12:19:01,457	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 12:19:01,457	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador
02/08/2024 12:19:01,457	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 12:19:01,457	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	operador
02/08/2024 12:19:01,457	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	operador
02/08/2024 12:19:01,457	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 12:19:01,457	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 12:19:01,457	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 12:19:01,457	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 12:19:01,457	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	operador
02/08/2024 12:19:01,457	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 12:19:01,457	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 12:19:24,033	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 12:20:15,043	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 12:20:15,809	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:20:15,809	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:20:15,810	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:20:15,810	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:20:15,862	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 12:20:15,862	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 12:20:15,862	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 12:20:16,020	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:20:16,020	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:20:16,020	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:20:16,072	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:20:16,072	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:20:16,074	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:20:16,074	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:20:16,077	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:20:16,077	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:20:16,077	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:20:16,077	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:20:16,085	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:20:16,085	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:20:16,148	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 12:20:16,148	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	
02/08/2024 12:20:16,148	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:20:16,154	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:20:16,154	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:20:16,154	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	
02/08/2024 12:20:16,165	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:20:16,165	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:20:16,168	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:20:16,168	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:20:33,810	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:20:33,810	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:20:33,813	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:20:33,813	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 12:20:33,815	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:20:33,815	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:20:33,815	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:20:33,815	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:20:33,815	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:20:33,815	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:20:36,964	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 12:20:38,962	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	operador
02/08/2024 12:20:38,962	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 12:20:38,962	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:20:38,962	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 12:20:38,962	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 12:20:38,962	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador
02/08/2024 12:20:38,962	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 12:20:38,962	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 12:20:38,962	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 12:20:38,962	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 12:20:38,962	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 12:20:38,962	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 12:21:05,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:21:05,684	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 12:21:12,259	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:21:12,259	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:21:12,259	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:21:12,259	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:21:12,813	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:21:12,813	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:21:12,813	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:21:12,813	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:21:12,813	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:21:12,813	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:21:12,813	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:21:12,813	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:21:12,813	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:21:12,813	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:21:12,813	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:21:12,813	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:21:12,813	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:21:12,813	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:21:12,813	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:21:12,815	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:21:12,815	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:21:12,856	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:21:12,856	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:21:12,859	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:21:12,859	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:21:12,866	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:21:12,866	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:21:12,866	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:21:12,866	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:21:12,874	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:21:12,874	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:21:12,947	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:21:12,947	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:21:12,947	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:21:12,947	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:21:12,947	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:21:12,949	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:21:12,949	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:21:12,949	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:21:12,949	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:21:12,949	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:21:12,949	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:21:12,949	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:21:12,949	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:21:12,949	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:21:12,949	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:21:12,949	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:21:12,949	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:21:12,955	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 12:21:12,955	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:21:12,957	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:21:12,957	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:21:17,903	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:21:17,903	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:21:17,904	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:21:17,904	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:21:17,904	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:21:17,904	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:21:17,904	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:21:17,904	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:21:18,906	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:21:18,906	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:21:18,934	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:21:18,934	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:21:56,694	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:21:56,694	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:22:03,714	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:22:03,714	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:22:03,715	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:22:03,715	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:22:04,268	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:22:04,268	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:22:04,268	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:22:04,268	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:22:04,270	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:22:04,270	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:22:04,270	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:22:04,270	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:22:04,270	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:22:04,270	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:22:04,270	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:22:04,270	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:22:04,270	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:22:04,270	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:22:04,272	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:22:04,272	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:22:04,272	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:22:04,305	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:22:04,305	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:22:04,310	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:22:04,310	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:22:04,315	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:22:04,315	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:22:04,315	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:22:04,315	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:22:04,325	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:22:04,325	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:22:04,402	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:22:04,402	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:22:04,404	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:22:04,404	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:22:04,404	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:22:04,404	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:22:04,404	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:22:04,404	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:22:04,404	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:22:04,404	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	
02/08/2024 12:22:04,404	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 12:22:04,406	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:22:04,406	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:22:04,406	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:22:04,406	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:22:04,406	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	
02/08/2024 12:22:04,406	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	
02/08/2024 12:22:04,408	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 12:22:04,408	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 12:22:04,409	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:22:04,409	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 12:22:09,352	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:22:09,352	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 12:22:09,354	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:22:09,354	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:22:09,354	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:22:09,354	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:22:09,354	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:22:09,354	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 12:22:09,354	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:22:09,354	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:22:09,354	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 12:22:10,355	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:22:10,355	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 12:22:10,383	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:22:10,383	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:22:18,614	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 12:22:18,614	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 13:24:05,204	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
02/08/2024 13:24:05,204	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:24:05,204	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
02/08/2024 13:24:05,204	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
02/08/2024 13:24:05,204	SE-MAF.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
02/08/2024 13:24:05,204	SE-MAF.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
02/08/2024 13:24:05,204	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
02/08/2024 13:24:05,204	SE-MAF.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
02/08/2024 13:24:05,204	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
02/08/2024 13:24:06,219	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
02/08/2024 13:24:06,219	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
02/08/2024 13:24:06,219	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
02/08/2024 13:24:06,219	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
02/08/2024 13:24:06,219	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
02/08/2024 13:24:06,219	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
02/08/2024 13:24:06,219	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
02/08/2024 13:24:06,219	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
02/08/2024 13:24:06,219	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
02/08/2024 13:30:05,832	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:30:05,833	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:30:06,381	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 13:30:06,381	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 13:30:06,381	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:30:06,381	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 13:30:06,424	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 13:30:06,427	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:30:06,432	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:30:06,432	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:30:06,444	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:30:06,511	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:30:06,511	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 13:30:06,512	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:30:06,515	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 13:30:06,517	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 13:30:06,517	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 13:30:11,467	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:30:11,472	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:30:11,472	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:30:11,472	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:30:12,469	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 13:30:12,492	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 13:30:38,343	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:30:38,343	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:30:39,109	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:30:39,111	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:30:41,729	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 13:30:41,731	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 13:30:42,277	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 13:30:42,277	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 13:30:42,279	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 13:30:42,279	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 13:30:42,314	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:30:42,317	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:30:42,324	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:30:42,324	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:30:42,344	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:30:42,409	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 13:30:42,409	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 13:30:42,411	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 13:30:42,411	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 13:30:42,413	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 13:30:42,413	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 13:30:52,872	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 13:30:52,873	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 13:30:53,421	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 13:30:53,421	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 13:30:53,423	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:30:53,423	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 13:30:53,551	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 13:30:53,551	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:30:53,552	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:30:53,555	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 13:30:53,557	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 13:30:53,557	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 13:32:45,626	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 13:32:48,051	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 13:33:19,069	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 13:34:19,382	SE-MAF.02T1BT	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 13:34:27,329	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:34:27,332	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 13:34:29,759	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:34:29,762	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:34:29,762	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:34:29,762	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:34:50,677	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:34:50,679	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:34:51,225	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 13:34:51,225	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 13:34:51,225	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:34:51,225	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 13:34:51,264	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:34:51,264	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:34:51,266	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:34:51,266	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:34:51,267	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:34:51,267	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:34:51,267	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:34:51,267	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:34:51,267	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:34:51,267	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:34:51,269	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:34:51,270	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 13:34:51,271	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 13:34:51,276	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:34:51,276	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:34:51,294	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:34:51,355	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:34:51,355	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:34:51,359	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 13:34:51,359	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 13:34:51,359	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:34:56,319	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:34:56,322	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:34:56,322	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:34:56,322	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:34:57,319	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 13:34:57,343	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 13:35:00,772	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 13:35:04,736	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:35:04,736	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:35:04,739	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:35:04,739	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:35:04,745	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:35:04,745	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:35:04,745	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:35:04,745	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:35:04,745	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:35:04,745	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:35:24,999	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:35:25,000	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:35:25,547	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 13:35:25,547	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 13:35:25,547	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:35:25,547	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 13:35:25,589	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 13:35:25,591	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:35:25,594	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:35:25,594	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:35:25,604	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:35:25,679	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 13:35:25,679	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 13:35:25,680	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 13:35:25,683	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 13:35:25,683	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 13:35:25,683	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 13:35:26,550	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 13:35:26,552	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 13:35:42,432	SE-MAF.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	
02/08/2024 13:38:26,475	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 13:40:08,214	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:40:08,221	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:40:08,221	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:40:08,221	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:44:28,926	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 13:46:10,642	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:48:31,829	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 13:48:35,619	SE-MAF.01M1.11M1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M1	Pos	operador
02/08/2024 13:49:58,838	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 13:49:58,839	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 13:49:59,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 13:49:59,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 13:49:59,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 13:49:59,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 13:49:59,416	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 13:49:59,416	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 13:49:59,417	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 13:49:59,418	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 13:49:59,419	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:49:59,419	SE-MAF.01M1.11M1	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:49:59,420	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 13:49:59,420	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 13:49:59,422	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:49:59,422	SE-MAF.01M1.11M1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:49:59,429	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 13:49:59,430	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:49:59,437	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:49:59,437	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:49:59,437	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:49:59,437	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:49:59,437	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:49:59,437	SE-MAF.01M1.31M1-4	Ativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:49:59,445	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:49:59,445	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:49:59,454	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:50:04,480	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:50:04,481	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:50:04,481	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:50:04,481	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:50:05,482	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 13:50:05,511	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 13:50:13,540	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 13:50:17,352	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:50:17,352	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:50:17,354	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:50:17,354	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:50:17,355	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:50:17,355	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:50:17,355	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:50:17,355	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:50:17,355	SE-MAF.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:50:17,355	SE-MAF.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:50:33,261	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:50:33,261	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:50:33,808	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 13:50:33,808	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 13:50:33,808	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 13:50:33,808	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 13:50:33,840	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:50:33,840	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 13:50:33,841	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 13:50:33,841	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:50:33,842	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 13:50:33,844	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 13:50:33,844	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 13:50:33,848	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:50:33,862	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:50:33,862	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:50:33,871	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:50:34,812	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 13:50:34,820	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 13:51:07,330	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 13:51:10,509	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 13:51:10,509	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 13:51:10,509	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 13:51:10,509	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 13:51:10,509	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 13:51:10,509	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 13:51:10,509	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H2_FALHA_BOB_FE1	operador
02/08/2024 13:51:10,509	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H2_FALHA_BOB_AB2	operador
02/08/2024 13:51:10,509	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 13:51:10,509	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 13:51:10,509	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 13:51:10,509	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.01T3.41T3	Fechada	Estado da Chave	Pos	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED1-4 31H1-F.Vcc Cmd	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_CMD	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.02V9.12V9	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_50_A	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED1-4 31H2-F.Vcc Cmd	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.02T1BT	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	TR_11T1_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_50_B	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 13:51:10,510	SE-MAF.02P1.12P1	Normal	Falha goose	LT_12P1_SUBSX_OK	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:51:10,511	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 13:51:10,511	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 13:51:10,511	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 13:51:10,511	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 13:51:10,511	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	operador
02/08/2024 13:51:10,511	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 13:51:10,511	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 13:51:10,511	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 13:51:10,511	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 13:51:10,511	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
02/08/2024 13:51:10,511	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Mola Descarregada	BC_11H2_MOLA_DESC	operador
02/08/2024 13:51:10,511	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
02/08/2024 13:51:10,511	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
02/08/2024 13:51:10,511	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 13:51:10,511	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H1_FALHA_BOB_FE1	operador
02/08/2024 13:51:10,511	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 13:51:10,511	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H1_FALHA_BOB_AB2	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.02P1.12P1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_50_C	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED3-8 11M5-SF6 2o Estagio	AL_11M5_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	TR_11T1_TRIP_50BF	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Mola Descarregada	BC_11H1_MOLA_DESC	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H2_FALHA_BOB_AB1	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 13:51:10,512	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:51:10,513	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 13:51:10,513	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	operador
02/08/2024 13:51:10,513	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 13:51:10,513	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 13:51:10,513	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
02/08/2024 13:51:10,513	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED1-3 31H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	operador
02/08/2024 13:51:10,513	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 13:51:10,513	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 13:51:10,513	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 13:51:10,513	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 13:51:10,513	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 13:51:10,513	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 13:51:10,513	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	operador
02/08/2024 13:51:10,513	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 13:51:10,513	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 13:51:10,518	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 13:51:10,518	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 13:51:10,518	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 13:51:10,518	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
02/08/2024 13:51:10,518	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador
02/08/2024 13:51:10,518	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 13:51:10,518	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 13:51:10,518	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED1-3 31H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:51:10,518	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 13:51:10,518	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 13:51:10,518	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	operador
02/08/2024 13:51:10,518	SE-MAF.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 13:51:10,518	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 13:51:10,518	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 13:51:10,518	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 13:51:10,518	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 13:51:10,518	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 13:51:10,518	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 13:51:10,518	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 13:51:10,518	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 13:51:10,518	SE-MAF.02V9.12V9	Normal	Falha goose	LT_12V9_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 13:51:10,518	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	operador
02/08/2024 13:51:10,518	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	operador
02/08/2024 13:51:10,518	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 13:51:10,518	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 13:51:10,519	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 13:51:10,519	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 13:51:10,519	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 13:51:10,519	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 13:51:10,519	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 13:51:10,519	SE-MAF.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:51:10,519	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 13:51:10,519	SE-MAF.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 13:51:10,519	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H1_FALHA_BOB_AB1	operador
02/08/2024 13:51:10,519	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	operador
02/08/2024 13:51:10,519	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 13:51:10,519	SE-MAF.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 13:51:10,519	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 13:51:10,519	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 13:51:10,519	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 13:51:10,519	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 13:52:11,707	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 13:52:49,071	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:52:49,074	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:52:49,074	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:52:49,074	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:53:53,431	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 13:54:35,879	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
02/08/2024 13:55:10,345	SE-MAF.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
02/08/2024 13:55:12,485	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 13:55:17,204	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 13:55:47,438	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 13:55:49,710	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:56:04,820	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 13:56:04,823	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 13:56:05,366	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 13:56:05,366	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 13:56:05,368	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 13:56:05,368	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 13:56:05,398	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 13:56:05,398	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 13:56:05,398	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:56:05,398	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:56:05,398	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:56:05,400	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 13:56:05,401	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 13:56:05,401	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:56:05,401	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:56:05,401	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:56:05,402	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 13:56:05,402	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 13:56:05,408	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:05,408	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:56:05,408	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:05,408	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:05,408	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:56:05,408	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:05,408	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:05,408	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:05,408	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:56:05,409	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 13:56:05,414	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:56:05,424	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:05,424	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:05,445	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:56:10,458	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:56:10,463	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:10,463	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:56:10,463	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:11,461	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 13:56:11,483	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 13:56:17,621	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:56:17,621	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:56:17,621	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:56:17,623	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:56:17,623	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:56:17,623	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:56:17,626	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:17,626	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:56:17,626	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:17,626	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:56:17,626	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:17,626	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:17,626	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:56:17,626	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:17,626	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:27,895	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:56:27,896	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:56:28,442	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 13:56:28,442	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 13:56:28,442	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 13:56:28,442	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 13:56:28,473	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:56:28,474	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:56:28,474	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 13:56:28,476	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 13:56:28,478	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 13:56:28,478	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:56:28,478	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:56:28,478	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:56:28,478	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:56:28,481	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:56:28,481	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:56:28,481	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:56:28,481	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:56:28,486	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:56:28,486	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:28,486	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:56:28,486	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:28,486	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:28,486	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:56:28,486	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:28,486	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:28,486	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:56:28,486	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:28,495	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:28,495	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:28,514	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:56:52,081	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:56:52,081	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:56:52,081	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:56:52,083	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:56:52,083	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:56:52,083	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:56:52,086	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:52,086	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:56:52,086	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:52,086	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:52,086	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:56:52,086	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:52,086	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:52,086	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:56:52,086	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:54,226	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:56:54,230	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:56:54,233	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:54,233	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:56:54,233	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:56:58,933	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 13:57:04,995	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:57:04,998	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:57:05,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:57:05,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 13:57:05,546	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 13:57:05,546	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 13:57:05,573	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:57:05,576	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 13:57:05,576	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:57:05,578	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 13:57:05,580	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 13:57:05,580	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 13:57:05,585	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 13:57:05,588	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:57:05,595	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:57:05,595	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:57:05,603	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:57:06,550	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 13:57:06,553	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 13:57:29,162	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 13:57:31,445	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:57:31,452	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:57:31,452	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:57:31,452	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:57:31,768	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 13:57:32,546	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 13:57:32,546	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 13:57:32,546	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 13:57:32,546	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 13:57:32,546	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 13:57:32,546	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 13:57:35,726	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
02/08/2024 13:57:35,726	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
02/08/2024 13:57:35,726	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
02/08/2024 13:57:51,881	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:57:51,881	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:57:52,427	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 13:57:52,427	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 13:57:52,429	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 13:57:52,429	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 13:57:52,455	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:57:52,457	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 13:57:52,457	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:57:52,461	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:57:52,461	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 13:57:52,463	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 13:57:52,474	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 13:57:52,477	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:57:52,478	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:57:52,478	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:57:52,494	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:57:53,430	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 13:57:53,432	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 13:58:40,347	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 13:58:40,347	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 13:58:40,347	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 13:58:40,347	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 13:58:40,347	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 13:58:40,347	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 13:58:40,348	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 13:58:40,348	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador
02/08/2024 13:58:40,348	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 13:58:40,348	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 13:58:40,348	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	operador



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:58:40,348	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 13:58:40,348	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 13:58:40,348	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	operador
02/08/2024 13:58:40,348	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 13:58:42,099	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:58:42,102	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:58:42,102	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:58:42,102	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:59:01,336	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
02/08/2024 13:59:01,336	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
02/08/2024 13:59:01,336	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
02/08/2024 13:59:13,492	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 13:59:19,359	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:59:19,359	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:59:19,905	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 13:59:19,905	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 13:59:19,907	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 13:59:19,907	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 13:59:19,933	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:59:19,935	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 13:59:19,935	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 13:59:19,939	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 13:59:19,943	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 13:59:19,943	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:59:19,943	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:59:19,943	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:59:19,943	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 13:59:19,943	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:59:19,943	SE-MAF.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 13:59:19,943	SE-MAF.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 13:59:19,957	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:59:19,957	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:59:19,957	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:59:19,957	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:59:19,957	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:59:19,957	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:59:19,957	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:59:19,957	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 13:59:19,957	SE-MAF.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 13:59:20,912	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 13:59:21,912	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:00:01,936	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:00:01,936	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:00:01,936	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:00:01,936	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:00:01,936	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:00:01,936	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:00:09,353	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:00:09,353	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:00:09,353	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:00:09,356	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:00:09,356	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:00:09,356	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:00:09,356	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:00:09,356	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:00:09,356	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:00:09,356	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:00:09,356	SE-MAF.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:00:09,356	SE-MAF.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:00:09,358	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:00:09,358	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:00:09,358	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:00:42,527	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:00:42,527	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:00:43,077	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:00:43,077	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:00:43,077	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:00:43,077	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:00:43,107	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 14:00:43,107	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:00:43,109	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 14:00:43,113	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:00:43,113	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:00:43,113	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:00:43,125	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:00:43,125	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:00:43,126	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:00:43,126	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:00:43,129	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:00:43,132	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:00:43,132	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:00:43,133	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:00:43,133	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:00:43,133	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:00:43,133	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:00:43,133	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:00:43,133	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:00:43,146	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:00:43,272	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:00:44,200	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:00:46,799	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
02/08/2024 14:00:48,844	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 14:01:40,870	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
02/08/2024 14:01:42,731	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 14:02:02,630	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
02/08/2024 14:02:06,910	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 14:02:25,952	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:02:25,961	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:02:25,961	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:02:25,961	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:02:27,300	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 14:02:28,558	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:02:28,558	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:02:28,560	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:02:28,560	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:02:28,561	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:02:28,561	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:02:28,561	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:02:28,561	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:02:28,561	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:02:28,561	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:02:30,572	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:02:34,630	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 14:02:34,631	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 14:02:35,176	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:02:35,176	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:02:35,178	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:02:35,178	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:02:35,206	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:02:35,206	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 14:02:35,207	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 14:02:35,210	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:02:35,212	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:02:35,212	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:02:35,219	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 14:02:35,224	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:02:35,225	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:02:35,225	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:02:35,226	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:02:35,226	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:02:35,231	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:02:35,231	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:02:35,231	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:02:35,231	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:02:35,231	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:02:35,231	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:02:35,233	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:02:35,233	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:02:35,254	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:02:40,270	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:02:40,272	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:02:40,272	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:02:40,272	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:02:41,273	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 14:02:41,303	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:02:49,418	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 14:03:17,150	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 14:03:22,628	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:03:22,628	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:03:22,630	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:03:22,630	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:03:22,631	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:03:22,631	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:03:22,631	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:03:22,631	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:03:22,631	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:03:22,631	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:03:24,462	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:03:28,729	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:03:28,729	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:03:29,275	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:03:29,275	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:03:29,277	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:03:29,277	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:03:29,305	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:03:29,305	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:03:29,305	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:03:29,309	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:03:29,311	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:03:29,311	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:03:29,319	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 14:03:29,321	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:03:29,325	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:03:29,325	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:03:29,326	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:03:29,326	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:03:29,327	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:03:29,327	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:03:29,331	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:03:29,331	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:03:29,331	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:03:29,331	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:03:29,331	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:03:29,331	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:03:29,336	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:03:34,363	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:03:34,372	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:03:34,372	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:03:34,372	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:03:35,364	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 14:03:35,392	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:03:38,058	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 14:03:44,388	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:03:44,388	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:03:44,390	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:03:44,390	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:03:44,391	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:03:44,391	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:03:44,391	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:03:44,391	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:03:44,391	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:03:44,391	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:03:48,642	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:03:54,397	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:03:54,397	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:03:54,945	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:03:54,945	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:03:54,945	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:03:54,945	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:03:54,975	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:03:54,975	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:03:54,975	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:03:54,979	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:03:54,981	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:03:54,981	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:03:54,990	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 14:03:54,991	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:03:54,995	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:03:54,995	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:03:55,004	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:03:55,949	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 14:03:55,952	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:04:01,863	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
02/08/2024 14:04:09,043	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:04:09,044	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:04:09,044	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:04:09,044	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:04:11,451	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:04:11,451	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:04:11,451	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:04:11,451	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:04:19,912	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
02/08/2024 14:04:19,912	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
02/08/2024 14:04:31,144	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:04:32,285	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 79	79	operador
02/08/2024 14:04:34,766	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 14:04:40,605	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:04:40,605	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:04:41,153	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:04:41,153	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:04:41,153	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:04:41,153	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:04:41,183	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 14:04:41,183	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:04:41,183	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 14:04:41,187	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:04:41,189	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:04:41,189	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:04:41,190	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 14:04:41,195	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:04:41,204	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:04:41,204	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:04:41,212	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:04:42,159	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 14:04:42,162	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:04:56,811	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:04:56,811	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:04:56,811	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:04:56,811	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:04:58,905	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:04:58,912	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:04:58,912	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:04:58,912	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:05:06,541	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:05:06,541	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:05:06,541	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:05:06,541	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:05:12,191	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
02/08/2024 14:05:12,191	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
02/08/2024 14:05:18,281	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:05:18,281	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:05:18,281	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:05:18,281	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:05:19,792	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:05:30,651	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:05:30,651	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:05:31,197	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:05:31,197	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:05:31,197	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:05:31,199	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:05:31,227	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:05:31,227	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 14:05:31,227	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 14:05:31,231	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:05:31,233	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:05:31,233	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:05:31,246	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:05:31,246	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:05:31,251	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:05:31,251	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:05:31,251	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:05:31,251	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:05:31,251	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:05:31,251	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:05:32,202	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:05:33,203	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:05:41,262	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:05:41,262	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:05:43,612	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
02/08/2024 14:05:43,628	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:05:43,628	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:05:43,632	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:05:43,632	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:05:43,632	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:05:43,632	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:05:43,632	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:05:43,632	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:05:47,552	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:05:47,552	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:06:14,022	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:06:16,502	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:06:27,565	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:06:27,565	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:06:28,113	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:06:28,113	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:06:28,113	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:06:28,143	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:06:28,143	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:06:28,149	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:06:28,149	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:06:28,150	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:06:28,151	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:06:28,155	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:06:28,172	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:06:28,172	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:06:28,189	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:06:28,194	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:06:28,194	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:06:38,512	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:06:38,512	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:06:44,862	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:06:48,782	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
02/08/2024 14:06:57,547	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:06:57,552	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:06:57,552	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:06:57,552	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:07:29,262	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
02/08/2024 14:07:48,675	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:07:48,675	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:07:49,221	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:07:49,223	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:07:49,223	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:07:49,253	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:07:49,253	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:07:49,255	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:07:49,257	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:07:49,257	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:07:49,267	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:07:49,274	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:07:49,274	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:07:49,282	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:07:49,299	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:07:49,319	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:07:49,324	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:08:11,043	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:08:11,047	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:08:11,047	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:08:11,047	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:08:11,051	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:08:12,142	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
02/08/2024 14:08:15,252	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:08:21,015	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:08:21,022	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:08:21,022	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:08:21,022	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:08:28,812	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:08:28,812	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:08:37,567	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:08:38,115	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:08:38,115	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:08:38,115	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:08:38,115	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:08:38,145	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:08:38,145	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:08:38,151	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:08:38,151	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:08:38,151	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:08:38,160	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 14:08:38,165	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:08:38,165	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:08:38,165	SE-MAF.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:08:38,166	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:08:38,166	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:08:38,168	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:08:38,168	SE-MAF.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:08:38,172	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:08:38,172	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:08:38,172	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:08:38,172	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:08:38,172	SE-MAF.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:08:38,172	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:08:38,174	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:08:43,203	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:08:43,212	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:08:43,212	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:08:43,212	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:08:44,204	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 14:08:44,232	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:09:18,904	SE-MAF.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
02/08/2024 14:09:24,077	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 14:10:08,851	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
02/08/2024 14:10:13,854	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 14:10:17,061	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:10:17,061	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:10:17,061	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:10:17,061	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:10:19,371	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
02/08/2024 14:10:19,371	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
02/08/2024 14:10:40,100	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 14:10:43,212	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 14:10:51,221	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:10:51,221	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:10:51,221	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:10:51,221	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:11:00,670	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:11:00,670	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:11:00,671	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:11:00,671	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:11:00,671	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:11:00,671	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:11:00,671	SE-MAF.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:11:00,671	SE-MAF.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:11:00,674	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:11:00,674	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:11:05,812	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:11:08,224	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 14:11:10,616	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 14:11:21,971	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:11:22,111	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:11:29,407	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:11:29,953	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:11:29,953	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:11:29,953	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:11:29,953	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:11:29,985	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:11:29,985	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:11:29,987	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:11:29,989	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:11:29,989	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:11:29,994	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 14:11:29,998	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:11:29,998	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:11:29,999	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:11:29,999	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:11:29,999	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:11:30,004	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:11:30,004	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:11:30,005	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:11:30,005	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:11:30,005	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:11:30,005	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:11:30,005	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:11:30,005	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:11:30,022	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:11:35,039	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:11:35,042	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:11:35,042	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:11:35,042	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:11:36,039	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 14:11:36,062	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:11:39,913	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 14:11:45,631	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:11:45,631	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:11:45,631	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:11:45,631	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:11:48,492	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
02/08/2024 14:11:48,492	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
02/08/2024 14:11:50,602	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:11:50,602	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:11:50,603	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:11:50,603	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:11:50,603	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:11:50,603	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:11:50,603	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:11:50,603	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:11:50,603	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:11:50,603	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:11:51,251	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:11:51,251	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:11:51,251	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:11:51,251	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:11:55,592	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:12:07,091	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:12:07,637	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:12:07,637	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:12:07,639	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:12:07,639	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:12:07,669	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:12:07,669	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:12:07,669	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:12:07,671	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:12:07,671	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:12:07,674	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 14:12:07,677	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:12:07,692	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:12:07,692	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:12:07,705	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:12:08,639	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 14:12:08,642	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:12:21,871	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:12:21,872	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:12:21,872	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:12:21,872	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:12:23,523	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:12:23,523	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:12:23,523	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:12:23,523	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:12:24,952	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 14:12:25,793	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
02/08/2024 14:12:25,793	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
02/08/2024 14:12:26,491	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	
02/08/2024 14:12:35,875	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 14:12:36,421	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:12:36,421	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:12:36,423	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:12:36,423	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:12:36,453	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:12:36,453	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:12:36,455	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:12:36,457	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 14:12:36,457	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:12:36,464	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 14:12:36,467	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:12:36,474	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:12:36,474	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:12:36,492	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:12:37,424	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 14:12:37,432	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:12:44,433	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
02/08/2024 14:12:44,433	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
02/08/2024 14:12:49,522	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:12:49,522	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:12:49,522	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:12:49,522	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:12:49,989	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:12:49,992	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:12:49,992	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:12:49,992	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:12:52,352	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:12:57,362	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:12:57,362	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:12:59,732	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
02/08/2024 14:13:06,785	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:13:07,331	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:13:07,333	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:13:07,333	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:13:07,363	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:13:07,365	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:13:07,367	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:13:07,367	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:13:07,369	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:13:07,372	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:13:07,372	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:13:07,384	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:13:07,404	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:13:07,434	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:13:07,443	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:13:14,942	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
02/08/2024 14:13:17,262	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:13:17,262	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:13:21,681	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:13:21,683	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:13:21,683	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:13:21,683	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:13:34,878	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 14:13:37,350	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 14:13:39,291	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 14:13:41,222	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
02/08/2024 14:14:08,212	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 14:14:08,212	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:14:45,405	SE-MAF.01M4.11M4	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M4	Pos	operador
02/08/2024 14:14:55,593	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 14:15:10,327	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 14:15:10,856	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 14:15:10,856	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:15:10,856	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	operador
02/08/2024 14:15:10,856	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:15:10,856	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 14:15:10,856	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 14:15:10,857	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:15:10,857	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:15:10,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
02/08/2024 14:15:10,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:15:10,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:15:10,857	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	operador
02/08/2024 14:15:10,857	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:15:10,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador
02/08/2024 14:15:10,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	operador
02/08/2024 14:15:10,857	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 14:15:10,857	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:15:10,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 14:15:10,857	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 14:15:10,857	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:15:10,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	operador
02/08/2024 14:15:10,857	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:15:10,857	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 14:15:10,857	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 14:15:10,873	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:15:10,873	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:15:10,873	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:15:10,875	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:15:10,907	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:15:10,907	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:15:10,907	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:15:10,909	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:15:10,909	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:15:10,910	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:15:10,911	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:15:10,916	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:15:10,916	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:15:10,921	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:15:10,921	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:15:10,924	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:15:10,924	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:15:10,924	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:15:10,924	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:15:10,924	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:15:10,924	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:15:10,953	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:15:11,033	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:15:11,033	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:15:16,609	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:15:16,612	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:15:19,103	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:15:19,104	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:15:19,104	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:15:19,104	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:15:21,004	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:15:21,004	SE-MAF.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:15:22,993	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:15:22,993	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:15:23,004	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:15:23,004	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:15:23,004	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:15:23,004	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:15:23,004	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:15:23,004	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:15:28,713	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:15:29,259	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:15:29,259	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:15:29,259	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:15:29,259	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:15:29,291	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:15:29,291	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:15:29,293	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:15:29,295	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:15:29,295	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:15:29,300	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 14:15:29,303	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:15:29,308	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:15:29,308	SE-MAF.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:15:29,311	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:15:29,311	SE-MAF.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:15:29,314	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:15:29,314	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:15:29,314	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:15:29,314	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:15:29,314	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:15:29,314	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:15:29,314	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:15:29,314	SE-MAF.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:15:29,325	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:15:29,413	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:15:29,413	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:15:29,418	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:15:29,418	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:15:31,779	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
02/08/2024 14:15:33,744	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 14:15:34,341	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:15:34,343	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:15:34,343	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:15:34,343	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:15:35,344	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:15:35,373	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:16:00,367	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 14:16:02,831	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 14:16:27,173	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:16:27,173	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:16:27,182	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:16:27,182	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:16:27,182	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:16:27,182	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:16:27,182	SE-MAF.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:16:27,182	SE-MAF.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:16:37,332	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:16:41,544	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 14:16:43,634	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 14:17:01,209	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:17:01,755	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:17:01,755	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:17:01,755	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:17:01,755	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:17:01,785	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:17:01,785	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:17:01,789	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:17:01,789	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:17:01,789	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:17:01,800	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 14:17:01,801	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:17:01,802	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:17:01,802	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:17:01,803	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:17:01,803	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:17:01,803	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:17:01,803	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:17:01,803	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:17:01,803	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:17:01,803	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:17:01,803	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:17:01,806	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:17:01,806	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:17:01,823	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:17:06,843	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:17:06,852	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:17:06,852	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:17:06,852	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:17:07,844	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 14:17:07,873	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:17:13,552	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:17:13,552	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:17:13,553	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:17:13,553	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:17:13,561	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:17:13,561	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:17:13,561	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:17:13,561	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:17:13,561	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:17:13,561	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:17:15,482	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:17:29,233	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:17:29,777	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:17:29,777	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:17:29,779	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:17:29,779	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:17:29,809	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:17:29,809	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:17:29,811	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:17:29,811	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:17:29,813	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:17:29,820	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 14:17:29,823	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:17:29,834	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:17:29,834	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:17:29,845	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:17:30,780	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 14:17:30,783	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:17:42,102	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:17:43,011	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:17:43,011	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:17:43,011	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:17:43,011	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:17:44,593	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:17:44,602	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:17:44,602	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:17:44,602	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:17:53,141	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
02/08/2024 14:17:53,141	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
02/08/2024 14:17:58,164	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:17:58,164	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:17:58,171	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:17:58,171	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:17:58,171	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:17:58,171	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:17:58,171	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:17:58,171	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:18:00,314	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:18:00,314	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:18:00,322	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:18:00,322	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:18:00,322	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:18:00,322	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:18:00,322	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:18:00,322	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:18:10,101	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:18:10,175	SE-MAF.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
02/08/2024 14:18:10,645	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:18:10,645	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:18:10,647	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:18:10,647	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:18:10,675	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:18:10,675	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:18:10,677	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:18:10,679	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:18:10,679	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:18:10,680	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 14:18:10,685	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:18:10,696	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:18:10,696	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:18:10,712	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:18:11,649	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 14:18:11,652	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:18:13,188	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
02/08/2024 14:18:23,293	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:18:23,302	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:18:23,302	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:18:23,302	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:18:23,671	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:18:23,671	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
02/08/2024 14:18:25,372	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:18:27,771	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:18:27,771	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:18:27,771	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:18:27,771	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:18:32,892	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:18:32,892	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:18:35,182	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
02/08/2024 14:18:42,527	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:18:43,073	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:18:43,075	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:18:43,075	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:18:43,103	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:18:43,107	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:18:43,109	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:18:43,109	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:18:43,115	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:18:43,124	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:18:43,124	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:18:43,134	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:18:43,144	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:18:43,169	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:18:43,172	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:19:06,633	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:19:06,633	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:19:06,633	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:19:06,633	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:19:09,333	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
02/08/2024 14:19:09,333	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
02/08/2024 14:19:18,752	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
02/08/2024 14:19:20,815	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:19:20,822	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:19:20,822	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:19:20,822	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:19:23,092	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:19:25,862	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:19:25,862	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:19:35,513	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:19:36,059	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:19:36,059	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
02/08/2024 14:19:36,061	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:19:36,061	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:19:36,089	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:19:36,089	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:19:36,093	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:19:36,095	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:19:36,095	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:19:36,100	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 14:19:36,105	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:19:36,112	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:19:36,112	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:19:36,112	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:19:36,112	SE-MAF.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:19:36,113	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:19:36,113	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:19:36,113	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:19:36,113	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:19:36,113	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:19:36,113	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:19:36,113	SE-MAF.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:19:36,113	SE-MAF.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:19:36,134	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:19:41,147	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:19:41,152	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:19:41,152	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:19:41,152	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:19:42,149	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
02/08/2024 14:19:42,172	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:19:47,272	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
02/08/2024 14:19:47,272	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
02/08/2024 14:19:50,822	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:19:50,822	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:19:50,822	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:19:50,822	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:19:51,944	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:19:51,944	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:19:51,947	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:19:51,947	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:19:51,951	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:19:51,951	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:19:51,951	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:19:51,951	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:19:51,951	SE-MAF.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:19:51,951	SE-MAF.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:19:54,932	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:20:29,785	SE-MAF.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
02/08/2024 14:21:14,387	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
02/08/2024 14:21:23,877	SE-MAF.01H1.11H1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H1	Pos	operador
02/08/2024 14:21:45,216	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechar	Enviado comando de fechar da Seccionadora 31H1-4	Pos	operador
02/08/2024 14:22:11,592	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:22:11,592	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:22:11,593	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:22:11,593	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:22:11,593	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:22:11,593	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:22:11,593	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:22:11,593	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:22:23,928	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:22:24,472	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:22:24,472	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:22:24,472	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:22:24,500	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:22:24,506	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:22:24,508	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:22:24,508	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:22:24,514	SE-MAF.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:22:24,524	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:22:24,524	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:22:24,532	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:22:24,543	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:22:24,559	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
02/08/2024 14:22:24,563	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
02/08/2024 14:22:25,050	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
02/08/2024 14:22:25,050	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 14:22:25,050	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 14:22:25,050	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	operador
02/08/2024 14:22:25,050	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:22:25,050	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	operador
02/08/2024 14:22:25,050	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:22:25,050	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	TR_11T1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 14:22:25,050	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:22:25,050	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 14:22:25,050	SE-MAF.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:22:25,050	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:22:25,051	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:22:25,051	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:22:25,051	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	operador
02/08/2024 14:22:25,051	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 14:22:25,051	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	TR_11T1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 14:22:25,051	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	TR_11T1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 14:22:25,051	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:22:25,051	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:22:25,051	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	operador
02/08/2024 14:22:25,051	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:22:35,853	SE-MAF.01H1.31H1-4	Abrir	Enviado comando de abrir da Seccionadora 31H1-4	Pos	operador
02/08/2024 14:22:56,158	SE-MAF.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:22:56,161	SE-MAF.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:22:56,161	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:22:56,161	SE-MAF.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:23:05,682	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:23:05,682	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:23:05,684	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:23:05,684	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:23:05,684	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 14:23:05,684	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
02/08/2024 14:23:05,684	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:23:05,684	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:23:15,683	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:23:15,683	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:23:15,683	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 14:23:15,683	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:23:31,973	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 14:23:31,973	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:23:31,973	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:23:31,973	SE-MAF.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 14:23:31,973	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:23:31,973	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:24:04,333	SE-MAF.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
02/08/2024 14:24:05,336	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
02/08/2024 14:24:05,336	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
02/08/2024 14:24:05,336	SE-MAF.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
02/08/2024 14:24:06,336	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
02/08/2024 14:24:07,337	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
02/08/2024 14:24:17,341	SE-MAF.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
02/08/2024 14:24:18,341	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
02/08/2024 14:24:22,613	SE-MAF.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 14:24:22,613	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:24:22,613	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:24:22,613	SE-MAF.01H1.31H1-4	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
02/08/2024 14:24:22,613	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:24:22,613	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:24:45,347	SE-MAF.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
02/08/2024 14:24:46,347	SE-MAF.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
02/08/2024 14:24:47,347	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
02/08/2024 14:24:47,347	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
02/08/2024 14:25:14,684	SE-MAF.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:14,936	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:14,936	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:25:14,940	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:14,942	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:15,266	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:24,437	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:24,884	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:25,136	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:25:25,137	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:25,141	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:25,142	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:27,484	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:25:27,486	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:27,486	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:25:27,491	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:27,492	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:27,531	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:27,531	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:36,658	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:25:36,660	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:36,662	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:36,666	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:36,667	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:37,181	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:37,181	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:38,576	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:38,576	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:25:38,580	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:38,582	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:38,586	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:38,791	SE-MAF.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:45,706	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:25:45,707	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:45,710	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:45,712	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:45,715	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:46,401	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:25:46,866	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:25:46,867	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:46,870	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:46,872	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:46,875	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:46,998	SE-MAF.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:56,040	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:25:56,042	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:56,046	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:56,046	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:56,050	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:56,184	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:56,667	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:56,668	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:25:56,672	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:56,675	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:56,680	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:25:56,681	SE-MAF.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:04,821	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:26:04,822	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:04,825	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:04,827	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:04,830	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:26:04,841	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:06,021	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:26:06,022	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:06,025	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:06,027	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:06,030	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:06,174	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:06,792	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:06,792	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:27,885	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:26:27,887	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:27,890	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:27,892	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:28,024	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:28,426	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:28,662	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:28,662	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:34,077	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:26:34,078	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:34,080	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:34,084	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:34,214	SE-MAF.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:34,452	SE-MAF.01H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:26:34,625	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:42,775	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:43,251	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:43,251	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:26:43,252	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:43,257	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:43,394	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:26:43,632	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:28:35,949	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 14:28:35,950	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 14:28:35,950	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED3-8 11H1-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H1_ED_CUB_SF6_2EST	operador
02/08/2024 14:28:35,950	SE-MAF.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 14:28:35,950	SE-MAF.01M3	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M3_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 14:28:35,950	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:28:35,950	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 14:28:35,950	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H2_FALHA_BOB_FE1	operador
02/08/2024 14:28:35,950	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H2_FALHA_BOB_AB2	operador
02/08/2024 14:28:35,950	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 14:28:35,950	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 14:28:35,950	SE-MAF.01H2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H2_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 14:28:35,950	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 14:28:35,950	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 14:28:35,950	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:28:35,950	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 14:28:35,950	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
02/08/2024 14:28:35,950	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED1-4 31H1-F.Vcc Cmd	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_CMD	operador
02/08/2024 14:28:35,950	SE-MAF.01M1.11M1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:28:35,950	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	operador
02/08/2024 14:28:35,950	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 14:28:35,950	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:28:35,950	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	operador
02/08/2024 14:28:35,950	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 14:28:35,950	SE-MAF.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
02/08/2024 14:28:35,950	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Fe.1	BC_11H1_FALHA_BOB_FE1	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Ab.2	BC_11H1_FALHA_BOB_AB2	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H2_TRIP_27	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	ED3-8 11M3-SF6 2o Estagio	AL_11M3_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M1_TRIP_50BF	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED1-4 31H2-F.Vcc Cmd	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_CMD	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	ED3-8 11M4-SF6 2o Estagio	AL_11M4_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_50_B	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Mola Descarregada	BC_11H2_MOLA_DESC	operador
02/08/2024 14:28:35,951	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	11H2 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H2_FALHA_BOB_AB1	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01M5	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M5_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED3-8 11H2-SF6 2o Est. Cub.	BC_11H2_ED_CUB_SF6_2EST	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	ED1-3 31H1-F.Vcc Motor	BC_11H1_ED_SEC_4_FVCC_MOT	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01M4	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M4_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED4-1 11H2-F.Vcc Cmd Fe.	BC_11H2_ED_FVCC_CMD_FE	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	ED3-8 11M5-SF6 2o Estagio	AL_11M5_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01H1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	BC_11H1_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	27 - Disp. Subtensão	BC_11H1_TRIP_27	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Mola Descarregada	BC_11H1_MOLA_DESC	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:28:35,952	SE-MAF.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador
02/08/2024 14:28:35,953	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 14:28:35,953	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	ED1-3 31H2-F.Vcc Motor	BC_11H2_ED_SEC_4_FVCC_MOT	operador
02/08/2024 14:28:35,953	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:28:35,953	SE-MAF.01M1.11M1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 14:28:35,953	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M1_TRIP_50_C	operador
02/08/2024 14:28:35,953	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 14:28:35,953	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 14:28:35,953	SE-MAF.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 14:28:35,953	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 14:28:35,953	SE-MAF.01M1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M1_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 14:28:35,953	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 14:28:35,953	SE-MAF.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 14:28:35,959	SE-MAF.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:28:35,959	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 14:28:35,959	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M1_TRIP_50_A	operador
02/08/2024 14:28:35,959	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:28:35,959	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:28:35,959	SE-MAF.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 14:28:35,959	SE-MAF.01H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 14:28:35,959	SE-MAF.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 14:28:35,959	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	ED3-8 11M1-SF6 2o Estagio	AL_11M1_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 14:28:35,959	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 14:28:35,959	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:28:35,959	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 14:28:35,959	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	11H1 - Falha Bobina Ab.1	BC_11H1_FALHA_BOB_AB1	operador
02/08/2024 14:28:35,959	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 14:28:35,959	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:28:35,959	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 14:28:35,959	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 14:28:35,959	SE-MAF.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
02/08/2024 14:29:19,179	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:30:41,574	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:30:42,120	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:30:42,120	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:30:42,120	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:30:42,148	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:30:42,154	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:30:42,156	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:30:42,156	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:30:42,204	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:30:42,206	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:30:42,206	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:30:42,206	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:30:42,211	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
02/08/2024 14:31:00,982	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:31:00,986	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:31:00,986	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:31:00,986	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:31:00,989	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 14:31:05,786	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:31:05,940	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
02/08/2024 14:31:05,942	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
02/08/2024 14:31:05,942	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
02/08/2024 14:31:05,970	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
02/08/2024 14:31:05,972	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
02/08/2024 14:31:05,974	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
02/08/2024 14:31:06,014	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:31:06,017	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:31:06,017	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:31:06,017	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:31:06,021	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:31:08,928	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	operador
02/08/2024 14:31:08,928	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 14:31:08,928	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	operador
02/08/2024 14:31:08,929	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 14:31:08,929	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 14:31:08,929	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:31:08,929	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 14:31:08,929	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	operador
02/08/2024 14:31:08,929	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 14:31:44,554	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:32:17,421	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	operador
02/08/2024 14:32:17,421	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	operador
02/08/2024 14:32:17,421	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 14:32:17,421	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 14:32:17,421	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 14:32:17,421	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:32:17,421	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 14:32:17,421	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	operador
02/08/2024 14:32:17,421	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 14:32:47,592	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:32:47,596	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:32:47,596	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:32:47,596	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:32:47,599	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:32:54,765	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:33:09,265	SE-MAF.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
02/08/2024 14:33:16,046	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:33:16,592	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:33:16,592	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:33:16,592	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:33:16,620	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:33:16,628	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:33:16,628	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:33:16,628	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:33:16,674	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:33:16,676	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:33:16,676	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:33:16,676	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:33:16,681	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 14:33:26,352	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:33:26,356	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:33:26,356	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:33:26,356	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:33:26,359	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 14:33:30,516	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
02/08/2024 14:33:30,518	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
02/08/2024 14:33:30,520	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
02/08/2024 14:33:30,548	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
02/08/2024 14:33:30,550	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
02/08/2024 14:33:30,550	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
02/08/2024 14:33:30,594	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:33:30,598	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:33:30,598	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:33:30,598	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:33:30,601	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 14:33:48,557	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:34:03,323	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:34:03,323	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:34:05,923	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	
02/08/2024 14:34:18,093	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 14:34:18,093	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 14:34:18,096	SE-MAF.USA	Atuado	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:34:18,098	SE-MAF.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:34:18,102	SE-MAF.02T1BT.11T1	Atuado	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:34:18,103	SE-MAF.02T1AT.12T1	Atuado	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:34:18,175	SE-MAF.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:34:30,151	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:34:31,348	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
02/08/2024 14:34:36,583	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:34:36,586	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:34:36,586	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:34:36,586	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:34:47,045	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:34:47,045	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:34:47,045	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:34:47,079	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:34:47,081	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:34:47,081	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:34:47,125	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:34:47,126	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:34:47,126	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:34:47,126	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:35:05,397	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:35:30,354	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:35:30,355	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:35:30,355	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:35:30,355	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:35:43,068	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:35:43,068	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:35:43,070	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:35:43,072	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:35:43,074	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:35:43,165	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
02/08/2024 14:36:00,532	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
02/08/2024 14:36:00,534	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
02/08/2024 14:36:00,534	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
02/08/2024 14:36:00,562	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
02/08/2024 14:36:00,564	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
02/08/2024 14:36:00,566	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
02/08/2024 14:36:00,612	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:36:00,617	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:36:00,617	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:36:00,617	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:36:00,621	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:36:11,954	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:36:11,955	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:36:11,955	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:36:11,955	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:36:11,961	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:36:22,864	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:36:23,410	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:36:23,412	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:36:23,412	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:36:23,440	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:36:23,444	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:36:23,444	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:36:23,446	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:36:23,482	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:36:23,485	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:36:23,485	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:36:23,485	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:36:23,491	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:36:47,214	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:36:47,215	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:36:47,215	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:36:47,215	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:36:47,219	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:36:48,763	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	
02/08/2024 14:36:50,604	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:36:50,604	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:36:54,263	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:36:54,263	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:36:56,643	SE-MAF.01H1	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
02/08/2024 14:37:21,154	SE-MAF.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:37:21,163	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:37:21,163	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:37:21,163	SE-MAF.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:37:35,735	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:37:36,279	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:37:36,279	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:37:36,281	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:37:36,309	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:37:36,313	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:37:36,313	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:37:36,313	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:37:36,355	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:37:36,356	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:37:36,356	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:37:36,356	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:37:36,361	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:38:41,390	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:38:47,122	SE-MAF.01H2.11H2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H2	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:39:37,373	SE-MAF.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
02/08/2024 14:39:40,073	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:39:40,073	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:40:23,212	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:40:23,217	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:40:23,217	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:40:23,217	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:40:23,221	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:40:28,946	SE-MAF.01H2.11H2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:40:28,953	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:40:28,953	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:40:28,953	SE-MAF.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:40:31,593	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:40:31,593	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:40:42,360	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:40:42,904	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:40:42,906	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:40:42,906	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:40:42,934	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:40:42,938	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:40:42,940	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:40:42,940	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:40:42,984	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:40:42,987	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:40:42,987	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:40:42,987	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:40:42,991	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:40:54,317	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:41:00,302	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:41:00,302	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:41:04,016	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:41:04,016	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:41:08,064	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:41:08,067	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:41:08,067	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:41:08,067	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:41:08,071	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:41:16,186	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:41:16,730	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:41:16,732	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:41:16,732	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:41:16,760	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:41:16,764	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:41:16,766	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:41:16,766	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:41:16,804	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:41:16,807	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:41:16,807	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:41:16,807	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:41:16,811	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 14:42:27,196	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:42:27,196	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:42:36,135	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:42:36,137	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:42:36,137	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:42:36,137	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:42:36,141	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 14:42:36,471	SE-MAF.01H2.11H2	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H2	Pos	operador
02/08/2024 14:42:40,493	SE-MAF.01H1.11H1	Abrir	Enviado comando de abrir do Disjuntor 11H1	Pos	operador
02/08/2024 14:42:48,465	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
02/08/2024 14:42:48,467	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
02/08/2024 14:42:48,467	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
02/08/2024 14:42:48,495	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
02/08/2024 14:42:48,497	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
02/08/2024 14:42:48,499	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
02/08/2024 14:42:48,545	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:42:48,546	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:42:48,546	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:42:48,546	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:42:48,550	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 14:42:51,834	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	ED3-8 11M2-SF6 2o Estagio	AL_11M2_ED_SF6_2EST	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.01H2.11H2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.USA	Normal	Falha goose	SA_USA1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.02T1AT.12T1	Normal	Falha goose	TR_12T1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 14:42:51,835	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
02/08/2024 14:42:51,836	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:42:51,836	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 14:42:51,836	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	operador
02/08/2024 14:42:51,836	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	operador
02/08/2024 14:42:51,836	SE-MAF.01M2	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	AL_11M2_CARGA_AJUSTE	operador
02/08/2024 14:42:51,836	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:42:51,836	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 14:42:51,836	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
02/08/2024 14:42:51,836	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
02/08/2024 14:42:51,836	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	operador
02/08/2024 14:42:51,836	SE-MAF.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
02/08/2024 14:42:51,836	SE-MAF.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
02/08/2024 14:42:51,836	SE-MAF.02T1BT.11T1	Normal	Falha goose	TR_11T1_SUBSX_OK	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:42:56,434	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:43:30,395	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:43:56,572	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:44:18,305	SE-MAF.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:44:18,312	SE-MAF.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:44:18,312	SE-MAF.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:44:18,312	SE-MAF.01H2.11H2	Bloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 14:44:22,324	SE-MAF.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:44:22,333	SE-MAF.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:44:22,333	SE-MAF.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:44:22,333	SE-MAF.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 14:44:27,835	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:44:28,312	SE-MAF.01H2.11H2	Desbloqueado	BC - 11H2 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H2_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 14:44:28,312	SE-MAF.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:44:32,333	SE-MAF.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:44:32,333	SE-MAF.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
02/08/2024 14:44:38,264	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:44:38,265	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:44:38,265	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:44:38,265	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:44:38,269	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:44:52,820	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:45:02,142	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:45:02,690	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:45:02,692	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:45:02,692	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:45:02,720	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:45:02,724	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:45:02,726	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:45:02,726	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:45:02,764	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:45:02,766	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:45:02,766	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:45:02,766	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:45:02,770	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:45:12,224	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:45:12,225	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:45:12,225	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:45:12,225	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:45:12,230	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:45:23,580	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
02/08/2024 14:45:23,582	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
02/08/2024 14:45:23,582	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
02/08/2024 14:45:23,612	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
02/08/2024 14:45:23,612	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
02/08/2024 14:45:23,614	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
02/08/2024 14:45:23,654	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:45:23,657	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:45:23,657	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:45:23,657	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:45:23,661	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:45:38,394	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:45:38,395	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:45:38,395	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:45:38,395	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:45:38,398	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:45:53,673	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:45:53,673	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:46:01,110	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:46:01,658	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:46:01,658	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:46:01,658	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:46:01,688	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:46:01,692	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:46:01,694	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:46:01,694	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:46:01,734	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:46:01,735	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:46:01,735	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:46:01,735	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:46:01,740	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:46:07,093	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	
02/08/2024 14:46:09,664	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:46:09,665	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:46:09,665	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:46:09,665	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:46:09,668	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:46:10,008	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:46:19,448	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:46:19,994	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:46:19,996	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:46:19,996	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:46:20,028	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:46:20,028	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:46:20,030	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:46:20,030	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:46:20,074	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:46:20,077	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:46:20,077	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:46:20,077	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:46:20,080	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:46:29,884	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	
02/08/2024 14:46:31,734	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:46:31,734	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:46:34,644	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:46:34,645	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:46:34,645	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:46:34,645	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:46:34,650	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:46:37,205	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:46:37,205	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:46:44,222	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:46:44,770	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:46:44,770	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:46:44,772	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:46:44,800	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:46:44,804	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:46:44,806	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:46:44,806	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:46:44,844	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:46:44,845	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:46:44,845	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:46:44,845	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:46:44,850	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:46:45,375	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:46:51,353	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:46:51,355	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:46:51,355	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:46:51,355	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:46:51,358	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:46:54,505	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/08/2024 14:47:03,382	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:47:03,930	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:47:03,932	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:47:03,932	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:47:03,960	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:47:03,964	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:47:03,966	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:47:03,966	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:47:04,004	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:47:04,006	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:47:04,006	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:47:04,006	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:47:09,165	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/08/2024 14:47:09,168	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:47:11,645	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:47:11,645	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:47:43,139	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:47:51,834	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:47:51,836	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:47:51,836	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:47:51,836	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:47:51,840	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:48:07,361	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:48:16,892	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:48:19,970	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:48:20,516	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:48:20,516	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:48:20,518	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:48:20,548	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:48:20,550	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:48:20,550	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:48:20,550	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:48:20,594	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:48:20,597	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:48:20,597	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:48:20,597	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:48:20,600	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:48:27,193	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:48:27,196	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:48:27,196	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:48:27,196	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:48:27,200	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:48:58,530	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:48:58,530	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:48:58,530	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	operador
02/08/2024 14:48:58,530	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	operador
02/08/2024 14:48:58,530	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:48:58,530	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 14:48:58,530	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
02/08/2024 14:48:58,530	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 14:48:58,531	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:48:58,531	SE-MAF.01M1.11M1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:48:58,531	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	operador
02/08/2024 14:48:58,531	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:48:58,531	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
02/08/2024 14:48:58,531	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	operador
02/08/2024 14:48:58,531	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	operador
02/08/2024 14:48:58,531	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:48:58,531	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 14:48:58,531	SE-MAF.01M1.11M1	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	operador
02/08/2024 14:48:59,617	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
02/08/2024 14:48:59,617	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
02/08/2024 14:48:59,617	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
02/08/2024 14:48:59,649	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
02/08/2024 14:48:59,649	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:48:59,649	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
02/08/2024 14:48:59,693	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:48:59,696	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:48:59,696	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:48:59,696	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:48:59,700	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:49:24,973	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:49:24,975	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:49:24,975	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:49:24,975	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:49:24,978	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:49:33,984	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:49:33,984	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:49:41,943	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:49:42,491	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:49:42,493	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:49:42,493	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:49:42,521	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:49:42,525	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:49:42,527	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:49:42,527	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:49:42,573	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:49:42,575	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:49:42,575	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:49:42,575	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:49:42,581	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:49:48,474	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
02/08/2024 14:49:49,173	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:49:49,175	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:49:49,175	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:49:49,175	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:49:49,181	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:49:50,310	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:49:54,013	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:49:54,561	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:49:54,561	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:49:54,561	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:49:54,591	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:49:54,595	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:49:54,597	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:49:54,597	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:49:54,643	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:49:54,645	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:49:54,645	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:49:54,645	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:49:54,650	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:49:58,474	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
02/08/2024 14:49:58,723	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:49:58,725	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:49:58,725	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:49:58,725	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:49:58,729	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:50:01,634	SE-MAF.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:50:01,634	SE-MAF.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:50:05,105	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:50:05,105	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:50:12,643	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:50:13,191	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:50:13,191	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:50:13,191	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:50:13,221	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:50:13,227	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:50:13,227	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:50:13,227	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:50:13,273	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:50:13,275	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:50:13,275	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:50:13,275	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:50:13,280	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 14:50:16,695	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/08/2024 14:50:16,698	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
02/08/2024 14:50:23,435	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 14:50:23,983	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:50:23,983	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:50:23,983	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:50:24,013	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
02/08/2024 14:50:24,017	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:50:24,019	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:50:24,019	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:50:29,189	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:50:38,232	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:50:51,225	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:51:13,073	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:51:13,076	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:51:13,076	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:51:13,076	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:51:15,685	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	operador
02/08/2024 14:51:17,026	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:51:17,026	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:51:26,196	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:51:26,741	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:51:26,744	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:51:26,744	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:51:26,772	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:51:26,776	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:51:26,777	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:51:26,777	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:51:26,824	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:51:26,826	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:51:26,826	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:51:26,826	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:51:26,830	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 14:51:32,143	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:51:32,146	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:51:32,146	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:51:32,146	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:51:32,150	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:51:47,147	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
02/08/2024 14:51:47,149	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:51:47,151	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
02/08/2024 14:51:47,179	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
02/08/2024 14:51:47,179	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
02/08/2024 14:51:47,181	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
02/08/2024 14:51:47,223	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:51:47,226	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:51:47,226	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:51:47,226	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:51:47,230	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:51:59,029	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 14:51:59,029	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 14:51:59,029	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	operador
02/08/2024 14:51:59,029	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	operador
02/08/2024 14:51:59,029	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 14:51:59,029	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:51:59,029	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:51:59,030	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:51:59,030	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	operador
02/08/2024 14:51:59,030	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	operador
02/08/2024 14:51:59,030	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:51:59,030	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 14:51:59,030	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	operador
02/08/2024 14:51:59,030	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 14:51:59,030	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:52:07,179	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:52:07,179	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:52:11,013	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:52:11,015	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:52:11,015	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:52:11,015	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:52:11,018	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:52:13,887	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:52:14,431	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:52:14,431	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:52:14,433	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:52:14,461	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:52:14,465	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:52:14,467	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:52:14,467	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:52:14,513	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:52:14,515	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:52:14,515	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:52:14,515	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:52:14,520	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:52:19,909	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
02/08/2024 14:52:20,063	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:52:20,065	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:52:20,065	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:52:20,065	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:52:20,068	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:52:24,027	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:52:26,346	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:52:26,891	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:52:26,893	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:52:26,893	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:52:26,921	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:52:26,925	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:52:26,927	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:52:26,927	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:52:26,963	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:52:26,965	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:52:26,965	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:52:26,965	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:52:26,970	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:52:33,044	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:52:33,045	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:52:33,045	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:52:33,045	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:52:33,050	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:52:33,199	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
02/08/2024 14:52:34,889	SE-MAF.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:52:34,889	SE-MAF.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:52:41,795	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:52:41,795	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:52:47,228	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:52:47,774	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:52:47,776	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:52:47,776	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:52:47,804	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:52:47,808	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:52:47,808	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:52:47,810	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:52:47,854	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:52:47,855	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:52:47,855	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:52:47,855	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:52:47,860	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:52:50,521	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:52:52,684	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:52:52,686	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:52:52,686	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:52:52,686	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:52:52,690	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:52:54,755	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/08/2024 14:53:03,248	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:53:03,792	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:53:03,794	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:53:03,794	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:53:03,824	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:53:03,826	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:53:03,828	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:53:03,828	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:53:03,874	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:53:03,875	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:53:03,875	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:53:03,875	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:53:10,897	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/08/2024 14:53:10,900	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:53:12,145	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:53:13,564	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:53:13,565	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:53:13,565	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:53:13,565	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:53:13,568	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:53:15,935	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:53:15,935	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:53:24,717	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:53:58,778	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:53:59,322	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:53:59,322	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:53:59,324	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:53:59,352	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:53:59,356	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:53:59,356	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:53:59,356	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:53:59,404	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:53:59,407	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:53:59,407	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:53:59,407	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:53:59,410	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 14:54:05,844	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:54:05,846	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:54:05,846	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:54:05,846	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:54:05,850	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:54:17,646	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:54:17,646	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	operador
02/08/2024 14:54:17,647	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	operador
02/08/2024 14:54:17,647	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	operador
02/08/2024 14:54:17,647	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	operador
02/08/2024 14:54:17,647	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 14:54:17,647	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	operador
02/08/2024 14:54:17,647	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:54:17,647	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
02/08/2024 14:54:17,647	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	operador
02/08/2024 14:54:17,647	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
02/08/2024 14:54:17,647	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:54:17,647	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	operador
02/08/2024 14:54:17,647	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	operador
02/08/2024 14:54:17,647	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:54:22,022	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
02/08/2024 14:54:22,024	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
02/08/2024 14:54:22,024	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
02/08/2024 14:54:22,052	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
02/08/2024 14:54:22,054	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
02/08/2024 14:54:22,056	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
02/08/2024 14:54:22,104	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:54:22,107	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:54:22,107	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:54:22,107	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:54:22,110	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:54:32,344	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:54:32,346	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:54:32,346	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:54:32,346	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:54:32,348	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:54:37,212	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:54:37,212	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:54:46,679	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:54:47,227	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:54:47,227	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:54:47,227	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:54:47,257	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:54:47,263	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:54:47,263	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:54:47,263	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:54:47,303	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:54:47,306	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:54:47,306	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:54:47,306	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:54:47,310	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:54:52,732	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
02/08/2024 14:54:53,973	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:54:53,975	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:54:53,975	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:54:53,975	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:54:53,978	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:54:57,645	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:54:58,291	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:54:58,839	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:54:58,839	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:54:58,841	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:54:58,869	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:54:58,871	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:54:58,875	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:54:58,875	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:54:58,913	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:54:58,916	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:54:58,916	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:54:58,916	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:54:58,920	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:55:05,712	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
02/08/2024 14:55:06,553	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:55:06,555	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:55:06,555	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:55:06,555	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:55:06,558	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:55:08,362	SE-MAF.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:55:08,362	SE-MAF.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:55:13,166	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:55:13,166	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:55:15,394	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:55:17,545	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:55:18,093	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:55:18,093	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:55:18,095	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:55:18,123	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:55:18,127	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:55:18,129	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:55:18,129	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:55:18,173	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:55:18,176	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:55:18,176	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:55:18,176	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:55:18,181	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:55:23,473	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:55:23,475	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:55:23,475	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:55:23,475	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:55:23,479	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:55:25,735	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/08/2024 14:55:31,933	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:55:32,479	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:55:32,481	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:55:32,481	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:55:32,509	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:55:32,513	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:55:32,516	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:55:32,516	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:55:32,553	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:55:32,555	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:55:32,555	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:55:32,555	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:55:33,083	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:55:37,955	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/08/2024 14:55:37,961	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:55:40,623	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:55:40,625	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:55:40,625	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:55:40,625	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:55:40,629	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:55:42,955	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:55:42,955	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:55:46,965	SE-MAF.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
02/08/2024 14:56:32,537	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:56:33,085	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:56:33,085	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:56:33,085	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:56:33,117	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:56:33,119	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:56:33,121	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:56:33,121	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:56:33,163	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:56:33,165	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:56:33,165	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:56:33,165	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:56:33,170	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
02/08/2024 14:56:39,473	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:56:39,474	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:56:39,474	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:56:39,474	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:56:39,480	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:56:51,967	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:56:51,969	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
02/08/2024 14:56:51,969	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
02/08/2024 14:56:51,997	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
02/08/2024 14:56:52,001	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
02/08/2024 14:56:52,001	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
02/08/2024 14:56:52,043	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:56:52,045	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:56:52,045	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:56:52,045	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:56:52,050	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:56:57,223	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:56:57,224	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:56:57,224	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:56:57,224	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:56:57,228	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:57:02,480	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:57:02,480	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:57:09,043	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:57:09,587	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:57:09,589	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	



# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:57:09,589	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:57:09,617	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:57:09,621	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:57:09,623	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:57:09,623	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:57:09,663	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:57:09,664	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:57:09,664	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:57:09,664	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:57:09,670	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:57:14,903	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:57:14,904	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:57:14,904	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:57:14,904	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:57:14,908	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:57:16,470	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
02/08/2024 14:57:22,951	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:57:23,499	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:57:23,499	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:57:23,499	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:57:23,529	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:57:23,533	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:57:23,535	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:57:23,535	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:57:23,573	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:57:23,574	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:57:23,574	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:57:23,574	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:57:23,580	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:57:28,590	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
02/08/2024 14:57:28,793	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:57:28,794	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:57:28,794	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:57:28,794	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:57:28,798	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:57:31,030	SE-MAF.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:57:31,030	SE-MAF.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
02/08/2024 14:57:34,794	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
02/08/2024 14:57:34,794	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
02/08/2024 14:57:39,259	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:57:39,807	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:57:39,807	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:57:39,807	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:57:39,837	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:57:39,841	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:57:39,843	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:57:39,843	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:57:39,883	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:57:39,886	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:57:39,886	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:57:39,886	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:57:39,890	SE-MAF.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:57:45,183	SE-MAF.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:57:45,185	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:57:45,185	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:57:45,185	SE-MAF.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:57:45,190	SE-MAF.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:57:47,534	SE-MAF.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
02/08/2024 14:57:52,127	SE-MAF.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
02/08/2024 14:57:52,673	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:57:52,673	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:57:52,673	SE-MAF.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:57:52,703	SE-MAF.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

# HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
02/08/2024 14:57:52,707	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
02/08/2024 14:57:52,709	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
02/08/2024 14:57:52,709	SE-MAF.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
02/08/2024 14:57:52,753	SE-MAF.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
02/08/2024 14:57:52,755	SE-MAF.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
02/08/2024 14:57:52,755	SE-MAF.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
02/08/2024 14:57:52,755	SE-MAF.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System