

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.11M2	Atuado	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Atuado	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:25,565	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Atuado	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.31M1-4	Desativado	31M1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 07:13:28,682	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Atuado	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01H1.11H1	Atuado	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:29,565	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
01/04/2024 07:13:30,565	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:30,565	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:13:30,565	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:30,565	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:30,565	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:30,565	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:13:30,565	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/04/2024 07:13:30,565	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:30,565	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:30,565	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:13:30,565	SE-MDU.01B1.11B1	Atuado	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/04/2024 07:13:30,565	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:30,565	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:30,565	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:30,565	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:30,565	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:30,565	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:13:30,565	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:30,565	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:30,565	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:30,565	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:30,565	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:30,565	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:13:30,565	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Atuado	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01H2.11H2	Atuado	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01H2.31H2-4	Desativado	31H2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:13:31,565	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:32,563	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:13:32,563	SE-MDU.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:32,563	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:32,563	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:32,563	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:32,563	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:13:32,563	SE-MDU.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:32,563	SE-MDU.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:32,563	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:13:32,563	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:32,563	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:13:32,563	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:13:32,563	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:32,563	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:13:32,563	SE-MDU.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:32,563	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:13:32,563	SE-MDU.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:32,563	SE-MDU.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:32,563	SE-MDU.01T3.31T3-4	Ativado	31T3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:13:32,563	SE-MDU.01T3.41T3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:13:41,894	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:41,894	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:13:41,894	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:41,894	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:41,894	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:41,894	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:42,004	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:42,004	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:42,004	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:42,004	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:42,004	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:42,004	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:13:42,004	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	11H2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:14:04,787	SE-MDU.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,787	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:14:04,787	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,787	SE-MDU.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,787	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,787	SE-MDU.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,787	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,787	SE-MDU.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,787	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,787	SE-MDU.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:14:04,787	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,787	SE-MDU.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,787	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:14:04,787	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,787	SE-MDU.01M2.31M2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,787	SE-MDU.01M2.31M2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,791	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,791	SE-MDU.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,791	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:14:04,791	SE-MDU.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,791	SE-MDU.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,791	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:14:04,791	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,791	SE-MDU.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,791	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:14:04,791	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,791	SE-MDU.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,791	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:14:04,791	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,791	SE-MDU.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,791	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:14:04,791	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,791	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:14:04,791	SE-MDU.01M1.31M1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,791	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:14:04,791	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,791	SE-MDU.01M1.11M1	Desativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:14:04,792	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 07:14:04,792	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 07:14:04,792	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 07:14:04,792	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 07:14:04,792	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 07:14:04,792	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 07:14:04,793	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 07:14:04,793	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 07:14:04,793	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 07:14:04,793	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 07:14:04,793	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 07:14:04,793	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:04,794	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.31B1-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.31B1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	Svstem

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	A				
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.31B1-1	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:04,799	SE-MDU.01B1.31B1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
	A				
01/04/2024 07:14:10,482	SE-MDU.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:10,482	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:10,482	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:10,482	SE-MDU.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:10,482	SE-MDU.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:10,482	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:10,482	SE-MDU.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:10,482	SE-MDU.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:10,482	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:10,482	SE-MDU.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:10,482	SE-MDU.01M3.31M3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:10,482	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:10,482	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:10,482	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:10,489	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:14:10,489	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:14:10,489	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:14:10,489	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:14:10,489	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:14:10,489	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:14:10,493	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:14:10,493	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:14:10,493	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:14:11,871	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 07:14:11,871	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 07:14:11,871	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 07:14:11,871	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 07:14:11,871	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 07:14:11,871	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-7 A	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.11H2	Desativado	11H2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H2.31H2-4	Ativado	31H2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:14:11,874	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:20:40,846	SE-MDU.02T1	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_R90T1_SUP_VCC_120V	
01/04/2024 07:20:46,588	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Elevar Tap	PERME	System
01/04/2024 07:20:46,588	SE-MDU.02T1.02T1	Desativado	CSC - Permissão Cmd Baixar Tap	PERMB	System
01/04/2024 07:20:46,588	SE-MDU.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:20:46,588	SE-MDU.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSAO	
01/04/2024 07:20:46,588	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_90	System
01/04/2024 07:20:47,565	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:47,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:20:47,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:47,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:20:47,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:20:47,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:47,565	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:47,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:47,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:20:47,565	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:47,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:47,565	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:47,565	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:47,565	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:47,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:47,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:47,565	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:48,565	SE-MDU.02T1AT.32T1-7	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:20:49,179	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	
01/04/2024 07:20:49,179	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
01/04/2024 07:20:49,179	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	
01/04/2024 07:20:49,179	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
01/04/2024 07:20:49,179	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	
01/04/2024 07:20:49,179	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	
01/04/2024 07:20:49,179	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	
01/04/2024 07:20:49,179	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F3_FALTA_TENSAO_LT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F3_FALTA_TENSAO_LT	
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F3_FALTA_TENSAO_LT	
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F3_FALTA_TENSAO_LT	
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F3_FALTA_TENSAO_LT	
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-6	Desativado	32F3-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.32F3-4	Desativado	32F3-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F3_FALTA_TENSAO_LT	
01/04/2024 07:20:50,565	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	12F3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P7_FALTA_TENSAO_LT	
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P7_FALTA_TENSAO_LT	
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P7_FALTA_TENSAO_LT	
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P7_FALTA_TENSAO_LT	
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P7_FALTA_TENSAO_LT	
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-6	Desativado	32P7-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.32P7-4	Desativado	32P7-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P7_FALTA_TENSAO_LT	
01/04/2024 07:20:56,558	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	12P7 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	12F2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-6	Desativado	32F2-6 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:20:57,565	SE-MDU.02F2.32F2-4	Desativado	32F2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 07:21:11,357	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:11,357	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:11,357	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:11,357	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:11,357	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:11,357	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:11,357	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:11,357	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:13,635	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:13,635	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:13,635	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:13,635	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:13,635	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:21:13,635	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:13,635	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:13,635	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:13,635	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:13,635	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:13,635	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:13,635	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:13,635	SE-MDU.02T1BT.31T1-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:13,635	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,168	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,168	SE-MDU.02F2.32F2-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,168	SE-MDU.02F2.32F2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,168	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,168	SE-MDU.02F2.32F2-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,168	SE-MDU.02F2.32F2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,168	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,168	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,168	SE-MDU.02F2.32F2-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,168	SE-MDU.02F2.32F2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:21:22,168	SE-MDU.02F2.32F2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,168	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,168	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,168	SE-MDU.02F2.32F2-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,168	SE-MDU.02F2.32F2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,168	SE-MDU.02F2.32F2-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,168	SE-MDU.02F2.32F2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,168	SE-MDU.02F2.32F2-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,168	SE-MDU.02F2.32F2-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,168	SE-MDU.02F2.32F2-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,168	SE-MDU.02F2.32F2-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.32F3-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.32F3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.32F3-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.32F3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.32F3-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.32F3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.32F3-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.32F3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.32F3-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.32F3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.32F3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.32F3-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.12F3	Desativado	12F3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.32F3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.32F3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,169	SE-MDU.02F3.32F3-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:22,178	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:21:22,178	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:21:22,178	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:21:22,178	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:21:22,178	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:21:22,178	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:21:22,178	SE-MDU.02F2.12F2	Desativado	12F2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.32P7-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.32P7-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.32P7-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.32P7-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.32P7-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.32P7-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.32P7-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.32P7-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.32P7-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.32P7-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.32P7-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.32P7-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.32P7-6	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.32P7-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.12P7	Desativado	12P7 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:21:26,532	SE-MDU.02P7.32P7-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:23,789	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:29:23,789	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:29:23,789	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:29:23,789	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:29:23,789	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:29:23,789	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 07:29:28,702	SE-MDU.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,702	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,702	SE-MDU.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,702	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,702	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,702	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:29:28,702	SE-MDU.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,702	SE-MDU.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,702	SE-MDU.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,702	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,702	SE-MDU.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,702	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,702	SE-MDU.01T3.31T3-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,702	SE-MDU.01T3.31T3-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,757	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,757	SE-MDU.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,757	SE-MDU.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,757	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,757	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,757	SE-MDU.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,757	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,757	SE-MDU.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,757	SE-MDU.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,757	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,757	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,757	SE-MDU.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,757	SE-MDU.01M4.31M4-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,757	SE-MDU.01M4.31M4-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,759	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 07:29:28,759	SE-MDU.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,759	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,759	SE-MDU.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,759	SE-MDU.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,759	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,759	SE-MDU.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,759	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,759	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,759	SE-MDU.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,759	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,759	SE-MDU.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,759	SE-MDU.01M5.31M5-4	Fechada	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 07:29:28,759	SE-MDU.01M5.31M5-7	Aberta	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 08:00:42,023	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 08:00:42,023	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 08:00:42,024	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:00:42,024	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:00:42,024	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:00:42,024	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:00:42,026	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 08:00:42,026	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 08:00:42,047	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 08:00:42,047	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 08:00:42,050	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:00:42,050	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:00:42,050	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:00:42,050	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:01:01,846	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:01:01,846	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:01:01,848	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:01:01,848	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:19:14,013	SE-MDU.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
01/04/2024 08:19:14,014	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED MTT1	MDU_02T1_TEMP	
01/04/2024 08:19:14,014	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	
01/04/2024 08:20:33,737	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 08:20:33,737	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 08:20:33,752	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 08:20:33,752	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 08:20:33,758	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 08:20:33,758	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 08:20:33,759	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:20:33,759	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:20:33,759	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 08:20:33,759	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:20:33,759	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:20:33,759	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:20:33,759	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:20:33,759	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:20:33,759	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:20:33,759	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:20:33,759	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:20:33,759	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:20:33,759	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:20:33,759	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:20:33,759	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:20:33,759	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:20:33,759	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:20:33,759	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:20:33,765	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:20:33,765	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:20:33,765	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:20:33,765	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 08:20:33,765	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:20:33,765	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:20:33,765	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:20:33,765	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:20:33,765	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:20:33,765	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:20:33,765	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:20:33,765	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:20:33,765	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:20:33,765	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:20:33,765	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:20:33,765	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:20:33,765	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:20:33,765	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:20:33,765	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:20:33,765	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:20:33,765	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:11,110	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 08:21:11,110	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 08:21:11,110	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 08:21:11,110	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 08:21:11,110	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 08:21:11,110	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 08:21:11,110	SE-MDU.02T1AT.12T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 08:21:11,119	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:11,119	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:21:11,119	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:11,119	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:11,119	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:21:11,119	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:11,119	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:11,119	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:21:11,119	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:11,119	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:11,119	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:11,119	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:21:11,119	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:11,119	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:21:11,119	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:11,119	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:11,119	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:21:11,119	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:11,119	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:11,119	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 08:21:11,119	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Ativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:24,940	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 08:21:24,940	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 08:21:24,940	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 08:21:24,940	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 08:21:24,940	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 08:21:24,940	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 08:21:24,940	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 08:21:24,949	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:24,949	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:21:24,949	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:24,949	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:21:24,949	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:24,949	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:21:24,949	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:24,949	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:24,949	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:24,949	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:21:24,949	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:24,949	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:24,949	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 08:21:24,949	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:24,949	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:24,949	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:24,949	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:21:24,949	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:24,949	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:24,949	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:21:24,949	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:24,949	SE-MDU.02T1AT.12T1	Desativado	12T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:21:24,949	SE-MDU.02T1AT.32T1-4	Desativado	32T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:24,949	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	12T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:21:54,943	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	ED2-7 12T1-SF6 1o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_1EST	
01/04/2024 08:21:54,943	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	ED2-7 12T1-SF6 1o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_1EST	
01/04/2024 08:21:54,943	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	ED2-7 12T1-SF6 1o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_1EST	
01/04/2024 08:21:54,943	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	ED2-7 12T1-SF6 1o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_1EST	
01/04/2024 08:21:54,943	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	ED2-7 12T1-SF6 1o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_1EST	
01/04/2024 08:21:54,943	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	ED2-7 12T1-SF6 1o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_1EST	
01/04/2024 08:21:54,943	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	ED2-7 12T1-SF6 1o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_1EST	
01/04/2024 08:22:07,165	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED2-7 12T1-SF6 1o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_1EST	
01/04/2024 08:22:07,165	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED2-7 12T1-SF6 1o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_1EST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 08:22:07,165	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED2-7 12T1-SF6 1o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_1EST	
01/04/2024 08:22:07,165	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED2-7 12T1-SF6 1o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_1EST	
01/04/2024 08:22:07,165	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED2-7 12T1-SF6 1o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_1EST	
01/04/2024 08:22:07,165	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED2-7 12T1-SF6 1o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_1EST	
01/04/2024 08:22:07,165	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED2-7 12T1-SF6 1o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_1EST	
01/04/2024 08:30:18,067	SE-MDU.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
01/04/2024 08:30:39,109	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
01/04/2024 08:32:16,063	SE-MDU.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-5 SW3 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW3_FA1_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-6 SW3 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW3_FA2_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA.RET2	Alarme	ED3-5 Ret. 2 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CC_ANORMA L	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-5 SW3 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW3_FA1_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-6 SW3 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW3_FA2_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-6 SW3 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW3_FA2_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-5 SW3 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW3_FA1_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-5 SW3 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW3_FA1_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-6 SW3 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW3_FA2_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA.RET2	Alarme	ED3-5 Ret. 2 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CC_ANORMA L	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-5 SW3 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW3_FA1_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-6 SW3 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW3_FA2_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-5 SW3 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW3_FA1_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-6 SW3 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW3_FA2_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 08:33:43,647	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	
01/04/2024 08:33:44,695	SE-MDU.USA	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
01/04/2024 08:33:44,695	SE-MDU.USA	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
01/04/2024 08:33:45,038	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
01/04/2024 08:33:45,038	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	
01/04/2024 08:33:45,039	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
01/04/2024 08:33:45,039	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	
01/04/2024 08:33:45,040	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
01/04/2024 08:33:45,040	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	
01/04/2024 08:33:45,041	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
01/04/2024 08:33:45,041	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	
01/04/2024 08:33:45,042	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
01/04/2024 08:33:45,042	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	
01/04/2024 08:33:45,043	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/04/2024 08:33:45,043	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	
01/04/2024 08:33:45,045	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
01/04/2024 08:33:45,045	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	
01/04/2024 08:33:45,046	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
01/04/2024 08:33:45,046	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	
01/04/2024 08:34:03,896	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 08:34:03,896	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 08:34:03,896	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 08:34:03,896	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 08:34:04,308	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
01/04/2024 08:34:04,308	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
01/04/2024 08:34:04,308	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
01/04/2024 08:34:04,308	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 08:34:04,308	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 08:34:04,308	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 08:34:04,308	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
01/04/2024 08:34:04,308	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
01/04/2024 08:34:04,308	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
01/04/2024 08:34:04,308	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 08:34:04,308	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
01/04/2024 08:34:04,308	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
01/04/2024 08:34:04,308	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
01/04/2024 08:34:04,308	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 08:34:04,308	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
01/04/2024 08:34:04,308	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
01/04/2024 08:34:04,308	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
01/04/2024 08:34:04,308	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
01/04/2024 08:34:04,308	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
01/04/2024 08:34:04,308	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 08:34:04,308	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 08:34:04,308	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	
01/04/2024 08:34:04,308	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	
01/04/2024 08:34:04,308	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	
01/04/2024 08:34:04,308	SE-MDU.USA.TSA	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 08:34:16,247	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:34:16,247	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:34:16,247	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:34:16,247	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:34:23,058	SE-MDU.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
01/04/2024 08:36:04,303	SE-MDU.USA	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
01/04/2024 08:36:04,303	SE-MDU.USA	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	
01/04/2024 08:36:05,052	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-5 Ret. 2 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CC_ANORMA L	
01/04/2024 08:36:05,052	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-5 Ret. 2 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CC_ANORMA L	
01/04/2024 08:36:30,848	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/04/2024 08:36:30,848	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/04/2024 08:36:30,848	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/04/2024 08:36:30,848	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/04/2024 08:36:30,848	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/04/2024 08:36:30,848	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 08:36:30,849	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 08:36:30,849	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 08:36:30,849	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 08:36:30,852	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:36:30,852	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:36:30,852	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:36:30,852	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:36:30,852	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:36:30,852	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:36:30,852	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:36:30,852	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:36:30,852	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:36:30,852	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:36:30,852	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:36:30,852	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 08:36:30,852	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:36:30,862	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:36:30,862	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:36:30,862	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:36:30,862	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:36:30,862	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 08:36:30,862	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:02:58,421	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:02:58,421	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 09:02:58,421	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 09:02:58,421	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 09:02:58,421	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 09:02:58,421	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 09:02:58,421	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 09:02:58,422	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 09:02:58,422	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 09:02:58,422	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 09:02:58,422	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 09:02:58,422	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 09:02:58,422	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 09:02:58,422	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 09:02:58,474	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:02:58,474	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:02:58,474	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:02:58,474	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:02:58,474	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:02:58,474	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:02:58,474	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:02:58,476	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:02:58,476	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:02:58,476	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:02:58,476	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:02:58,476	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:02:58,476	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:02:58,476	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:02:58,476	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:02:58,476	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:02:58,476	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:02:58,476	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:02:58,476	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:02:58,476	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:02:58,476	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:02:58,494	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:02:58,494	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:02:58,494	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:02:58,494	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:02:58,494	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:02:58,494	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:02:58,496	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:02:58,496	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:02:58,496	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:02:58,496	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:02:58,496	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:02:58,496	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:02:58,496	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:02:58,498	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:02:58,498	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:02:58,498	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:02:58,498	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:02:58,498	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:02:58,498	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:02:58,498	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:02:58,525	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:02:58,525	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:02:58,525	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:02:58,525	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:02:58,525	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:02:58,525	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:02:58,525	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:02:58,526	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:02:58,526	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:02:58,526	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:02:58,526	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:02:58,526	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:02:58,526	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:02:58,526	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:02:58,536	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:02:58,536	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:02:58,536	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:02:58,536	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:02:58,536	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:02:58,536	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:02:58,536	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:02:58,538	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:02:58,538	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:02:58,538	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:02:58,538	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:02:58,538	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:02:58,538	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:02:58,539	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:02:58,539	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:02:58,539	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:02:58,539	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:02:58,539	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:02:58,539	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:02:58,539	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:02:58,539	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:02:58,539	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:02:58,539	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:02:58,539	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:02:58,539	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:02:58,539	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:02:58,539	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:02:58,539	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:02:58,539	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:02:58,539	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:02:58,539	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:02:58,539	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:02:58,539	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:02:58,539	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:03:15,952	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:03:15,952	SE-MDU.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/04/2024 09:03:15,952	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:03:15,952	SE-MDU.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:03:15,952	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:03:15,952	SE-MDU.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/04/2024 09:03:15,952	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:03:15,952	SE-MDU.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/04/2024 09:03:15,952	SE-MDU.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/04/2024 09:03:15,952	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:03:15,952	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:03:15,952	SE-MDU.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/04/2024 09:03:15,952	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:03:15,952	SE-MDU.USA	Aberto	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
01/04/2024 09:03:15,953	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:03:15,953	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:03:15,953	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:03:15,953	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:03:15,953	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:03:15,953	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:03:15,953	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:03:15,957	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:03:15,957	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,957	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:03:15,957	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,957	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:03:15,957	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,957	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:03:15,957	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,957	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:03:15,957	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,957	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:03:15,957	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,957	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:03:15,957	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,965	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/04/2024 09:03:15,965	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/04/2024 09:03:15,965	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/04/2024 09:03:15,965	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/04/2024 09:03:15,965	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/04/2024 09:03:15,965	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/04/2024 09:03:15,965	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	
01/04/2024 09:03:15,966	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:03:15,966	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:03:15,966	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:03:15,966	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:03:15,966	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:03:15,966	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:03:15,966	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:03:15,968	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:03:15,977	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,977	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,977	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,977	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,977	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,977	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:03:15,977	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:24,516	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 09:04:24,517	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 09:04:24,517	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 09:04:24,517	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
01/04/2024 09:04:24,517	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 09:04:24,517	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
01/04/2024 09:04:24,517	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:04:24,517	SE-MDU.02T1.02T1	Automático	CSC - Automático	CSC_90	operador
01/04/2024 09:04:24,517	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 09:04:24,517	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	operador
01/04/2024 09:04:24,517	SE-MDU.USA.DJR2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 09:04:24,517	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 09:04:24,517	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 09:04:24,517	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 09:04:24,518	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
01/04/2024 09:04:24,518	SE-MDU.02P7	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P7_FALTA_TENSAO_LT	operador
01/04/2024 09:04:24,518	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-6 SW3 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW3_FA2_OK	operador
01/04/2024 09:04:24,518	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 09:04:24,518	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador
01/04/2024 09:04:24,518	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 09:04:24,518	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 09:04:24,518	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	operador
01/04/2024 09:04:24,518	SE-MDU.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	operador
01/04/2024 09:04:24,518	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 09:04:24,518	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 09:04:24,518	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador
01/04/2024 09:04:24,518	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	operador
01/04/2024 09:04:24,519	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 09:04:24,519	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	operador
01/04/2024 09:04:24,519	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:04:24,519	SE-MDU.USA.DJR1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 09:04:24,519	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 09:04:24,519	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 09:04:24,519	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/04/2024 09:04:24,519	SE-MDU.02T1	Alarme	Tensao de Alimentação abaixo de 120Vcc	TR_R90T1_SUP_VCC_120V	operador
01/04/2024 09:04:24,519	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 09:04:24,519	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
01/04/2024 09:04:24,519	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 09:04:24,519	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	operador
01/04/2024 09:04:24,519	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
01/04/2024 09:04:24,519	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
01/04/2024 09:04:24,520	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 09:04:24,520	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
01/04/2024 09:04:24,520	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 09:04:24,520	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED MTT1	MDU_02T1_TEMP	operador
01/04/2024 09:04:24,520	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 09:04:24,520	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	operador
01/04/2024 09:04:24,520	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
01/04/2024 09:04:24,520	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	operador
01/04/2024 09:04:24,520	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 09:04:24,520	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 09:04:24,520	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 09:04:24,520	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:04:24,520	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
01/04/2024 09:04:24,520	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 09:04:24,521	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 09:04:24,521	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
01/04/2024 09:04:24,521	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	operador
01/04/2024 09:04:24,521	SE-MDU.USA	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	operador
01/04/2024 09:04:24,521	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 09:04:24,521	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador
01/04/2024 09:04:24,521	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 09:04:24,521	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED2-7 12T1-SF6 1o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_1EST	operador
01/04/2024 09:04:24,521	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
01/04/2024 09:04:24,521	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-5 SW3 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW3_FA1_OK	operador
01/04/2024 09:04:24,521	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 09:04:24,521	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 09:04:24,521	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 09:04:24,521	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	operador
01/04/2024 09:04:24,522	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 09:04:24,522	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	operador
01/04/2024 09:04:24,522	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 09:04:24,522	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
01/04/2024 09:04:24,522	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	operador
01/04/2024 09:04:24,522	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-5 Ret. 2 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CC_ANORMA L	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:04:24,522	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 09:04:24,522	SE-MDU.02T1.02T1	Bloqueado	R90 - Blq. Subtensao	TR_R90T1_R90_SUBTENSAO	operador
01/04/2024 09:04:24,522	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 09:04:24,522	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/04/2024 09:04:24,522	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 09:04:24,522	SE-MDU.02F3	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F3_FALTA_TENSAO_LT	operador
01/04/2024 09:04:24,522	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 09:04:24,522	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	operador
01/04/2024 09:04:24,522	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	operador
01/04/2024 09:04:24,523	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 09:04:39,484	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 09:04:39,484	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:04:39,484	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:04:39,484	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:04:39,484	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:04:39,484	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:04:39,484	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:04:39,484	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:04:39,504	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	Pos
01/04/2024 09:04:39,504	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:04:39,504	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:04:39,504	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:04:39,504	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:04:39,504	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:04:39,504	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 09:04:39,507	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,507	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,507	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,507	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,507	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,507	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,507	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,507	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,507	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,507	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,507	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,507	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,507	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,507	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,507	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,507	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,507	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,507	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,507	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,507	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,507	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:04:39,572	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:04:39,572	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:04:39,572	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:04:39,572	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:04:39,572	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:04:39,572	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:04:39,572	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:04:39,578	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,578	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,578	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,578	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,578	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,578	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,578	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,578	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,578	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,578	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,578	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,578	SE-MDU.USA.DJR2	Ativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,578	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,589	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:04:39,589	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,589	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,589	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,589	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,589	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,589	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,600	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:04:39,600	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 09:04:39,608	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,608	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,608	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,608	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,608	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,608	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,608	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,608	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,608	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,608	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,608	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,608	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,608	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:04:39,608	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,608	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,608	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,608	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,608	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,608	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,608	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:04:39,608	SE-MDU.USA.DJR1	Desativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,608	SE-MDU.USA.DJR2	Desativado	CC1-DJR2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:04:39,608	SE-MDU.USA.DJR1	Ativado	CC1-DJR1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:05:14,998	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 09:05:46,240	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:05:46,240	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:05:46,240	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:05:46,240	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:05:46,240	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:05:46,240	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:05:46,240	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:05:46,241	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:05:46,241	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:05:46,241	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:05:46,241	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 09:05:46,241	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 09:05:46,241	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 09:05:46,241	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 09:05:46,291	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:05:46,291	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:05:46,291	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:05:46,291	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:05:46,291	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:05:46,291	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:05:46,293	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:05:46,293	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:05:46,293	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:05:46,293	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:05:46,293	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:05:46,293	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:05:46,293	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:05:46,293	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:05:46,293	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:05:46,293	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:05:46,293	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:05:46,293	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:05:46,293	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:05:46,293	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:05:46,311	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:05:46,311	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:05:46,311	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:05:46,311	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:05:46,311	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:05:46,311	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:05:46,311	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:05:46,313	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:05:46,313	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:05:46,313	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:05:46,313	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:05:46,313	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:05:46,313	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:05:46,313	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:05:46,313	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:05:46,313	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:05:46,313	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:05:46,313	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:05:46,313	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:05:46,313	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:05:46,313	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:05:46,341	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:05:46,341	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:05:46,341	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:05:46,341	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:05:46,341	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:05:46,341	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:05:46,341	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:05:46,342	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:05:46,342	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:05:46,342	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:05:46,342	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:05:46,342	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:05:46,342	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:05:46,342	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:05:46,347	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:05:46,347	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:05:46,347	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:05:46,347	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:05:46,347	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:05:46,347	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:05:46,347	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:05:46,350	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:06:21,268	SE-MDU.01M2.11M2	COS	Enviado comando N2 do 11M2	N2N3	operador
01/04/2024 09:06:22,779	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 09:06:22,779	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 09:06:22,779	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 09:06:22,779	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 09:06:22,779	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 09:06:22,779	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 09:06:22,779	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 09:06:22,779	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 09:06:22,779	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 09:06:22,779	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 09:06:22,779	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 09:06:22,779	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 09:06:22,779	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:06:51,338	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 09:06:52,850	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 09:06:52,850	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 09:06:52,850	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 09:06:52,866	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:06:52,866	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:06:52,866	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:06:52,866	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:06:52,866	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:06:52,866	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:06:52,866	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:06:54,591	SE-MDU.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
01/04/2024 09:06:56,157	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:06:56,157	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:06:56,157	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:06:56,157	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:06:56,157	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:06:56,157	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:06:56,157	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:06:56,160	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:06:56,160	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:06:56,160	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:06:56,160	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:06:56,160	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:06:56,160	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:06:56,160	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:06:56,160	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:06:56,160	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:06:56,160	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:06:56,160	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:06:56,160	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:06:56,160	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:06:56,160	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:06:56,160	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:06:56,160	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:06:56,160	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:06:56,160	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:06:56,160	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:06:56,160	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:06:56,160	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:06,342	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:07:06,342	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:07:06,342	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:07:06,342	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:07:06,342	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:07:06,342	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:07:06,342	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:07:06,343	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:07:06,343	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:07:06,343	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:07:06,343	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:07:06,343	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:07:06,343	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:07:06,343	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:07:06,397	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:07:06,397	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:07:06,397	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:07:06,397	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:07:06,397	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:07:06,397	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:07:06,397	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:07:06,397	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:07:06,397	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:07:06,397	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:07:06,397	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:07:06,397	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:07:06,397	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:07:06,397	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:07:06,397	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:07:06,397	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:07:06,397	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:07:06,397	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:07:06,397	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:07:06,397	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:07:06,397	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:07:06,417	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:07:06,417	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:07:06,417	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:07:06,417	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:07:06,417	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:07:06,417	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:07:06,417	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:07:06,417	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:07:06,417	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:07:06,417	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:07:06,417	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:07:06,417	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:07:06,417	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:07:06,417	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:07:06,419	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:07:06,419	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:07:06,419	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:07:06,419	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:07:06,419	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:07:06,419	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:07:06,419	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:07:06,446	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:07:06,446	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:07:06,446	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:07:06,446	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:07:06,446	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:07:06,446	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:07:06,446	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:07:06,447	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:07:06,447	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:07:06,447	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:07:06,447	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 09:07:06,447	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 09:07:06,447	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 09:07:06,447	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 09:07:06,459	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:07:06,459	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:07:06,459	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:07:06,459	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:07:06,459	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:07:06,459	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:07:06,459	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:07:06,460	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:06,460	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:06,460	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:07:06,460	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:06,460	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:06,460	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:06,460	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:07:06,460	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:06,460	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:06,460	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:07:06,460	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:06,460	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:07:06,460	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:07:06,460	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:06,460	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:07:06,460	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:06,460	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:07:06,460	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:06,460	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:06,460	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:07:06,460	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:06,461	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 09:07:06,461	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 09:07:06,461	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 09:07:06,461	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 09:07:06,461	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 09:07:06,461	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 09:07:06,461	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 09:07:11,517	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:07:11,517	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:07:11,517	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:07:11,517	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:07:11,517	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:07:11,517	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:07:11,517	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:07:11,520	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:11,520	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:07:11,520	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:11,520	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:11,520	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:07:11,520	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:11,520	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:11,520	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:07:11,520	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:11,520	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:11,520	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:07:11,520	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:11,520	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:11,520	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:07:11,520	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:11,520	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:11,520	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:07:11,520	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:11,520	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:07:11,520	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:07:11,520	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:08:28,676	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 09:08:28,676	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 09:08:28,676	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 09:08:28,676	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 09:08:28,676	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 09:08:28,676	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 09:08:28,676	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 09:08:28,677	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 09:08:28,677	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 09:08:28,677	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 09:08:28,677	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 09:08:28,677	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 09:08:28,677	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 09:08:28,677	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 09:08:28,727	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:08:28,727	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:08:28,727	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:08:28,727	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:08:28,727	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:08:28,727	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:08:28,729	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:08:28,729	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:08:28,729	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:08:28,729	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:08:28,729	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:08:28,729	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:08:28,729	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:08:28,729	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:08:28,729	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:08:28,729	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:08:28,729	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:08:28,729	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:08:28,729	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:08:28,729	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:08:28,729	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:08:28,729	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:08:28,729	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:08:28,729	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:08:29,099	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 09:08:29,099	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 09:08:29,099	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 09:08:29,099	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 09:08:29,099	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 09:08:29,099	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 09:08:29,099	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 09:08:29,099	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 09:08:29,101	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:08:29,101	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 09:08:29,101	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 09:08:29,101	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 09:08:29,101	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 09:08:29,101	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 09:08:29,101	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 09:08:29,101	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 09:08:29,101	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 09:08:29,101	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 09:08:29,101	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 09:08:29,101	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 09:08:29,101	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 09:08:29,101	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 09:08:29,159	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:08:29,159	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:08:29,159	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:08:29,159	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:08:29,159	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:08:29,159	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:08:29,159	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:08:29,161	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:08:29,161	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:08:29,161	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:08:29,161	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:08:29,161	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:08:29,161	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:08:29,161	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:08:29,161	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:08:29,161	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:08:29,161	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:08:29,161	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:08:29,161	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:08:29,161	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:08:29,161	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:08:29,161	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:08:29,161	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:08:29,161	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:08:29,161	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:08:29,161	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:08:29,161	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:08:29,161	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:08:29,257	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 09:08:29,257	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 09:08:29,257	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 09:08:29,257	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 09:08:29,257	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 09:08:29,257	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 09:08:29,257	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 09:08:29,261	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 09:08:29,261	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 09:08:29,261	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 09:08:29,261	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 09:08:29,261	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 09:08:29,261	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 09:08:29,261	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 09:08:29,267	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 09:08:29,267	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 09:08:29,267	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 09:08:29,267	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 09:08:29,267	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 09:08:29,267	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 09:08:29,267	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 09:08:29,277	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:08:29,277	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:08:29,277	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:08:29,277	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:08:29,277	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:08:29,277	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:08:29,277	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:08:29,324	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:08:29,324	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:08:29,324	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:08:29,324	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:08:29,324	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:08:29,324	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:08:29,324	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:08:29,328	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:08:29,328	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:08:29,328	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:08:29,328	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:08:29,328	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:08:29,328	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:08:29,328	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:08:29,332	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:08:29,332	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:08:29,332	SE-MDU.02T1BT.31T1	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	-4				
01/04/2024 09:08:29,332	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:08:29,332	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:08:29,332	SE-MDU.02T1BT.31T1	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
	-4				
01/04/2024 09:08:29,332	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:08:29,332	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:08:29,332	SE-MDU.02T1BT.31T1	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
	-4				
01/04/2024 09:08:29,332	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:08:29,332	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:08:29,332	SE-MDU.02T1BT.31T1	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
	-4				
01/04/2024 09:08:29,332	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:08:29,332	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:08:29,332	SE-MDU.02T1BT.31T1	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
	-4				
01/04/2024 09:08:29,332	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:08:29,332	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:08:29,332	SE-MDU.02T1BT.31T1	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
	-4				
01/04/2024 09:08:29,332	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:08:29,332	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:08:29,332	SE-MDU.02T1BT.31T1	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
	-4				
01/04/2024 09:08:29,369	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:08:29,369	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:08:29,369	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 09:08:29,369	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:08:29,369	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:08:29,369	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 09:08:29,369	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:08:29,369	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:08:29,369	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 09:08:29,369	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:08:29,369	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:08:29,369	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 09:08:29,369	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:08:29,369	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:08:29,369	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 09:08:29,369	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 09:08:29,369	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:08:29,369	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:08:29,369	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 09:08:29,369	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 09:08:29,369	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 09:08:29,373	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:08:29,373	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:08:29,373	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:08:29,373	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:08:29,373	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:08:29,373	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:08:29,373	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 09:08:29,383	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 09:08:29,383	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 09:08:29,383	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 09:08:29,383	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 09:08:29,383	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 09:08:29,383	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 09:08:29,383	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 09:08:29,385	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 09:08:29,385	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 09:08:29,385	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 09:08:29,385	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 09:08:29,385	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 09:08:29,385	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 09:08:29,385	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 09:08:29,395	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:08:29,395	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 09:08:29,395	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 09:08:29,395	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 09:08:29,395	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 09:08:29,395	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 09:08:29,395	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 09:08:29,398	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:08:29,398	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:08:29,398	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:08:29,398	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:08:29,398	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:08:29,398	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:08:29,398	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:08:29,399	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:08:29,399	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:08:29,399	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:08:29,399	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:08:29,399	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 09:08:29,399	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:34:47,178	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	operador
01/04/2024 09:57:56,454	SE-MDU.02F3	Falha	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	
01/04/2024 09:57:56,454	SE-MDU.02P7	Falha	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
01/04/2024 09:57:56,454	SE-MDU.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
01/04/2024 09:57:56,454	SE-MDU.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
01/04/2024 09:57:56,454	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
01/04/2024 09:57:56,454	SE-MDU.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
01/04/2024 09:57:56,454	SE-MDU.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
01/04/2024 09:57:56,454	SE-MDU.02F2	Falha	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
01/04/2024 09:57:56,455	SE-MDU.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
01/04/2024 09:57:56,455	SE-MDU.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
01/04/2024 09:57:56,455	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED MTT1	MDU_02T1_TEMP	
01/04/2024 09:57:56,455	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	
01/04/2024 09:57:57,498	SE-MDU.02F2	Normal	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
01/04/2024 09:57:57,498	SE-MDU.02F3	Normal	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	
01/04/2024 09:57:57,498	SE-MDU.02P7	Normal	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
01/04/2024 09:57:57,498	SE-MDU.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
01/04/2024 09:57:57,498	SE-MDU.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
01/04/2024 09:57:57,498	SE-MDU.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
01/04/2024 09:57:57,498	SE-MDU.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
01/04/2024 09:57:57,499	SE-MDU.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:57:57,499	SE-MDU.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
01/04/2024 09:57:57,499	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	
01/04/2024 09:58:57,319	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:58:57,319	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:58:57,319	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:58:57,319	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:58:57,319	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:58:57,319	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:58:57,330	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:58:57,330	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:58:57,330	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:58:57,330	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:58:57,330	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 09:58:57,344	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:58:57,344	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:58:57,344	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:58:57,344	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:58:57,344	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:58:57,344	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:58:57,347	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:58:57,347	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:58:57,347	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:58:57,347	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:58:57,347	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:58:57,347	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:58:57,347	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:58:57,347	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:58:57,347	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:58:57,347	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:58:57,347	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:58:57,347	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:58:57,347	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:58:57,347	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:58:57,347	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:58:57,347	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:58:57,347	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:58:57,347	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:58:57,352	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:58:57,352	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:58:57,352	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:58:57,352	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:58:57,352	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:58:57,352	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 09:58:57,359	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:58:57,359	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:58:57,359	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:58:57,359	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:58:57,359	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:58:57,359	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:58:57,359	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:58:57,359	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:58:57,359	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:58:57,359	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:58:57,359	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:58:57,359	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:58:57,359	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:58:57,359	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:58:57,359	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:58:57,359	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:58:57,359	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:58:57,359	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:58:57,359	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:58:57,359	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 09:58:57,359	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 09:59:14,960	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:59:14,960	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 09:59:14,960	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 09:59:14,960	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 09:59:14,960	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 09:59:14,960	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 09:59:14,960	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 09:59:14,960	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 09:59:14,960	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 09:59:14,960	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 09:59:14,960	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 09:59:14,960	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 09:59:20,090	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 09:59:20,090	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 09:59:20,090	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 09:59:20,090	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 09:59:20,090	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 09:59:20,090	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 09:59:20,110	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	
01/04/2024 09:59:20,110	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	
01/04/2024 09:59:20,110	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	
01/04/2024 09:59:20,110	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	
01/04/2024 09:59:20,110	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	
01/04/2024 09:59:20,110	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:59:29,920	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 09:59:29,920	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 09:59:29,920	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 09:59:29,920	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 09:59:29,920	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 09:59:29,920	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 09:59:33,220	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	
01/04/2024 09:59:33,220	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	
01/04/2024 09:59:33,220	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	
01/04/2024 09:59:33,220	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	
01/04/2024 09:59:33,220	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	
01/04/2024 09:59:33,220	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	
01/04/2024 09:59:35,520	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 09:59:35,520	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 09:59:35,520	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 09:59:35,520	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 09:59:35,520	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 09:59:35,520	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 09:59:35,520	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 09:59:35,520	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 09:59:35,520	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 09:59:35,520	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 09:59:35,520	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:59:35,520	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 09:59:35,520	SE-MDU.02F2.12F2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 09:59:52,988	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 09:59:52,988	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 09:59:52,988	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 09:59:52,988	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 09:59:52,988	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 09:59:52,988	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 09:59:52,988	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 09:59:52,988	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 09:59:52,988	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 09:59:52,988	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 09:59:52,988	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 09:59:52,988	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 09:59:56,079	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F3_BLQ_TRIP	
01/04/2024 09:59:56,079	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F3_BLQ_TRIP	
01/04/2024 09:59:56,079	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F3_BLQ_TRIP	
01/04/2024 09:59:56,079	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F3_BLQ_TRIP	
01/04/2024 09:59:56,079	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F3_BLQ_TRIP	
01/04/2024 09:59:56,079	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F3_BLQ_TRIP	
01/04/2024 09:59:56,099	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	
01/04/2024 09:59:56,099	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	
01/04/2024 09:59:56,099	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 09:59:56,099	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	
01/04/2024 09:59:56,099	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	
01/04/2024 09:59:56,099	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	
01/04/2024 10:00:04,668	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F3_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:00:04,668	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F3_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:00:04,668	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F3_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:00:04,668	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F3_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:00:04,668	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F3_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:00:04,668	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F3_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:00:07,259	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	
01/04/2024 10:00:07,259	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	
01/04/2024 10:00:07,259	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	
01/04/2024 10:00:07,259	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	
01/04/2024 10:00:07,259	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	
01/04/2024 10:00:07,259	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	
01/04/2024 10:00:09,378	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:00:09,378	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:00:09,378	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:00:09,378	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:00:09,378	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:00:09,378	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:00:09,378	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:00:09,378	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:00:09,378	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:00:09,378	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:00:09,378	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:00:09,378	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:00:09,378	SE-MDU.02F3.12F3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:00:14,363	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:00:14,363	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:00:14,363	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:00:14,363	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:00:14,363	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:00:14,363	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:00:14,363	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:00:14,363	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:00:14,363	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:00:14,363	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:00:14,363	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:00:14,363	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:00:17,893	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12P7_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:00:17,893	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12P7_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:00:17,893	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12P7_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:00:17,893	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12P7_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:00:17,893	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12P7_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:00:17,893	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12P7_BLQ_TRIP	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:00:17,913	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	
01/04/2024 10:00:17,913	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	
01/04/2024 10:00:17,913	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	
01/04/2024 10:00:17,913	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	
01/04/2024 10:00:17,913	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	
01/04/2024 10:00:17,913	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	
01/04/2024 10:00:35,173	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12P7_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:00:35,173	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12P7_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:00:35,173	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12P7_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:00:35,173	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12P7_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:00:35,173	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12P7_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:00:35,173	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12P7_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:00:36,893	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	
01/04/2024 10:00:36,893	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	
01/04/2024 10:00:36,893	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	
01/04/2024 10:00:36,893	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	
01/04/2024 10:00:36,893	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	
01/04/2024 10:00:36,893	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	
01/04/2024 10:00:39,463	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:00:39,463	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:00:39,463	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:00:39,463	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:00:39,463	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:00:39,463	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:00:39,463	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:00:39,463	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:00:39,463	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:00:39,463	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:00:39,463	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:00:39,463	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:00:39,463	SE-MDU.02P7.12P7	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:01:27,139	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:01:27,139	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:01:27,139	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:01:27,139	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:01:27,139	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:01:27,139	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:01:27,139	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:01:27,139	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:01:27,139	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:01:27,139	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:01:27,139	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:01:27,139	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:01:31,659	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:01:31,659	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:01:31,659	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLK_TRIP	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:01:31,659	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:01:31,659	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:01:31,659	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:01:31,680	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:01:31,680	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:01:31,680	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:01:31,680	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:01:31,680	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:01:31,680	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:01:38,019	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:01:38,019	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:01:38,019	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:01:38,019	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:01:38,019	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:01:38,019	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:01:40,369	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:01:40,369	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:01:40,369	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:01:40,369	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:01:40,369	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:01:40,369	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:01:43,259	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:01:43,259	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:01:43,259	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:01:43,259	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:01:43,259	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:01:43,259	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:01:43,259	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:01:43,259	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:01:43,259	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:01:43,259	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:01:43,259	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:01:43,259	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:01:43,259	SE-MDU.02T1AT.12T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:01:49,272	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_87	
01/04/2024 10:01:49,272	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_87	System
01/04/2024 10:01:49,272	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_87	
01/04/2024 10:01:49,272	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_87	System
01/04/2024 10:01:49,272	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_87	
01/04/2024 10:01:49,272	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_87	System
01/04/2024 10:01:49,272	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_87	
01/04/2024 10:01:49,272	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_87	System
01/04/2024 10:01:49,272	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_87	
01/04/2024 10:01:49,272	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_87	System
01/04/2024 10:01:49,272	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1_87	
01/04/2024 10:01:49,272	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em COI (N3)	N3_87	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:01:59,852	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_87T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:01:59,852	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_87T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:01:59,852	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_87T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:01:59,852	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_87T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:01:59,852	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_87T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:01:59,852	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_87T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:01:59,872	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_87T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:01:59,872	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_87T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:01:59,872	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_87T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:01:59,872	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_87T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:01:59,872	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_87T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:01:59,872	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_87T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:02:15,192	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_87T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:02:15,192	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_87T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:02:15,192	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_87T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:02:15,192	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_87T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:02:15,192	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_87T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:02:15,192	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_87T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:02:17,692	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_87T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:02:17,692	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_87T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:02:17,692	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_87T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:02:17,692	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_87T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:02:17,692	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_87T1_EM_TESTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:02:17,692	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_87T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:02:20,852	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_87	
01/04/2024 10:02:20,852	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
01/04/2024 10:02:20,852	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_87	
01/04/2024 10:02:20,852	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
01/04/2024 10:02:20,852	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_87	
01/04/2024 10:02:20,852	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
01/04/2024 10:02:20,852	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_87	
01/04/2024 10:02:20,852	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
01/04/2024 10:02:20,852	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
01/04/2024 10:02:20,852	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_87	
01/04/2024 10:02:20,852	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
01/04/2024 10:02:20,852	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_87	
01/04/2024 10:02:20,852	SE-MDU.02T1.02T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3_87	System
01/04/2024 10:10:32,078	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:10:32,078	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:10:32,078	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:10:32,078	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:10:32,078	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:10:32,078	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:10:32,078	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:10:32,078	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:10:32,078	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:10:32,078	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:10:32,078	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:10:36,856	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:10:36,856	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:10:36,856	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:10:36,856	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:10:36,856	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:10:36,856	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:10:36,877	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:10:36,877	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:10:36,877	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:10:36,877	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:10:36,877	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:10:45,266	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:10:45,266	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:10:45,266	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:10:45,266	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:10:45,266	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:10:45,266	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:10:47,966	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:10:47,966	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:10:47,966	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:10:47,966	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:10:47,966	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:10:47,966	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:10:50,767	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:10:50,767	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:10:50,767	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:10:50,767	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:10:50,767	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:10:50,767	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:10:50,767	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:10:50,767	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:10:50,767	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:10:50,767	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:10:50,767	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:10:50,767	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:07,073	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:07,073	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:07,073	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:07,073	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:07,073	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:07,073	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:07,073	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:07,073	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:11:07,073	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	System
01/04/2024 10:11:07,073	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	
01/04/2024 10:11:07,073	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:07,073	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	
01/04/2024 10:11:11,323	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLQ_TRIP	System
01/04/2024 10:11:11,323	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:11:11,323	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:11:11,323	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:11:11,323	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:11:11,323	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:11:11,343	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:11,343	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:11,343	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:11,343	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:11,343	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:11,343	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:11,347	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:11:11,347	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:11:11,347	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:11:11,347	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:11:11,347	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:11:11,347	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:11:20,273	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLQ_TRIP	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:11:20,273	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:11:20,273	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:11:20,273	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:11:20,273	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:11:20,273	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:11:23,103	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:23,103	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:23,103	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:23,103	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:23,103	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:23,103	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:23,107	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:11:23,107	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:11:23,107	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:11:23,107	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:11:23,107	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:11:23,107	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:11:25,883	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:25,883	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:25,883	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:25,883	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:25,883	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:25,883	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:11:25,883	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:25,883	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:25,883	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:25,883	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:25,883	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:25,883	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:36,096	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:36,096	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:36,096	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:36,096	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:36,096	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:36,096	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:36,096	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:36,096	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:36,096	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:36,096	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:36,096	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:36,096	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:39,768	SE-MDU.01H1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:11:39,768	SE-MDU.01H1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:11:39,768	SE-MDU.01H1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:11:39,768	SE-MDU.01H1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:11:39,768	SE-MDU.01H1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLQ_TRIP	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:11:39,768	SE-MDU.01H1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:11:39,787	SE-MDU.01H1	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:39,787	SE-MDU.01H1	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:39,787	SE-MDU.01H1	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:39,787	SE-MDU.01H1	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:39,787	SE-MDU.01H1	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:39,787	SE-MDU.01H1	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:44,307	SE-MDU.01H1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:11:44,307	SE-MDU.01H1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:11:44,307	SE-MDU.01H1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:11:44,307	SE-MDU.01H1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:11:44,307	SE-MDU.01H1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:11:46,657	SE-MDU.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:46,657	SE-MDU.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:46,657	SE-MDU.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:46,657	SE-MDU.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:46,657	SE-MDU.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:46,657	SE-MDU.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:49,477	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:49,477	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:49,477	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:11:49,477	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:49,477	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:49,477	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:49,477	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:49,477	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:49,477	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:49,477	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:49,477	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:49,477	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:55,147	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:55,147	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:55,147	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:55,147	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:55,147	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:55,147	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:55,147	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:55,147	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:55,147	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:55,147	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:55,147	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:11:55,147	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:11:59,347	SE-MDU.01H2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:11:59,347	SE-MDU.01H2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLK_TRIP	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:11:59,347	SE-MDU.01H2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:11:59,347	SE-MDU.01H2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:11:59,347	SE-MDU.01H2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:11:59,347	SE-MDU.01H2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:11:59,367	SE-MDU.01H2	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:59,367	SE-MDU.01H2	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:59,367	SE-MDU.01H2	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:59,367	SE-MDU.01H2	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:59,367	SE-MDU.01H2	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:11:59,367	SE-MDU.01H2	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:06,857	SE-MDU.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:12:06,857	SE-MDU.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:12:06,857	SE-MDU.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:12:06,857	SE-MDU.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:12:06,857	SE-MDU.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:12:06,857	SE-MDU.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:12:09,487	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:09,487	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:09,487	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:09,487	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:09,487	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:09,487	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:12:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:12:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:12:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:12:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:12:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:12:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:12:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:12:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:12:12,627	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:23,903	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:23,903	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:12:23,903	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:23,903	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:12:23,903	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:12:23,903	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:23,903	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:12:23,903	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:23,903	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:23,903	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:12:23,903	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:12:23,903	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:12:26,734	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:12:26,734	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:12:26,734	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:12:26,734	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:12:26,734	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:12:26,734	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:12:26,753	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:26,753	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:26,753	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:26,753	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:26,753	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:26,753	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:31,784	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:12:31,784	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:12:31,784	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:12:31,784	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:12:31,784	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:12:31,784	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:12:33,783	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:33,783	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:33,783	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:33,783	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:12:33,783	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:33,783	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:35,803	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:35,803	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:12:35,803	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:35,803	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:12:35,803	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:35,803	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:12:35,803	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:12:35,803	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:35,803	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:12:35,803	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:35,803	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:12:35,803	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:35,803	SE-MDU.01M1.11M1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:12:40,268	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:40,268	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:12:40,268	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:40,268	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:12:40,268	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:40,268	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:12:40,268	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:40,268	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:12:40,268	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 10:12:40,268	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:12:40,268	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:40,268	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:12:45,487	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:12:45,487	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:12:45,487	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:12:45,487	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:12:45,487	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:12:45,487	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:12:45,507	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:45,507	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:45,507	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:45,507	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:45,507	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:49,878	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:12:49,878	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:12:49,878	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:12:49,878	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:12:49,878	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:12:49,878	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:12:53,478	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:12:53,478	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:53,478	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:53,478	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:53,478	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:53,478	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:12:55,987	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:55,987	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:12:55,987	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:55,987	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:12:55,987	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:55,987	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:12:55,987	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:55,987	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:12:55,987	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:55,987	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:12:55,987	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:12:55,987	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:13:01,428	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:01,428	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:01,428	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:01,428	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:01,428	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:01,428	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:13:01,428	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	System
01/04/2024 10:13:01,428	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	
01/04/2024 10:13:01,428	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:01,428	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	
01/04/2024 10:13:01,428	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	System
01/04/2024 10:13:06,318	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:06,318	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:06,318	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:06,318	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	System
01/04/2024 10:13:06,318	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:06,318	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:06,318	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:06,338	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	System
01/04/2024 10:13:06,338	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:06,338	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:06,338	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:06,338	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	System
01/04/2024 10:13:06,338	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:06,338	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:06,338	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:11,878	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	System
01/04/2024 10:13:11,878	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:11,878	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:11,878	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:11,878	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	System
01/04/2024 10:13:11,878	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:11,878	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:11,878	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:13:11,878	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:14,708	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:14,708	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:14,708	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:14,708	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:14,708	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:14,708	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:17,808	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:17,808	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:17,808	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:17,808	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:17,808	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:17,808	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:17,808	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:17,808	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:17,808	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:17,808	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:17,808	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:17,808	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:23,912	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:23,912	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:23,912	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:23,912	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:13:23,912	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	System
01/04/2024 10:13:23,912	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	
01/04/2024 10:13:23,912	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	System
01/04/2024 10:13:23,912	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	
01/04/2024 10:13:23,912	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	System
01/04/2024 10:13:23,912	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:23,912	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:27,763	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:27,763	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLK_TRIP	System
01/04/2024 10:13:27,763	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:27,763	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLK_TRIP	System
01/04/2024 10:13:27,763	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:27,763	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLK_TRIP	System
01/04/2024 10:13:27,782	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:27,782	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	System
01/04/2024 10:13:27,782	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:27,782	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	System
01/04/2024 10:13:27,782	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:27,782	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	System
01/04/2024 10:13:33,162	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:33,162	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLK_TRIP	System
01/04/2024 10:13:33,162	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:33,162	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLK_TRIP	System
01/04/2024 10:13:33,162	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLK_TRIP	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:13:33,162	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:13:33,162	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:13:36,523	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:36,523	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:36,523	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:36,523	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:36,523	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:36,523	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:39,572	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:39,572	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:39,572	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:39,572	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:39,572	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:39,572	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:39,572	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:39,572	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:39,572	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:39,572	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:39,572	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:39,572	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:46,424	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:46,424	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:46,424	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:13:46,424	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:46,424	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:46,424	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:46,424	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:46,424	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:46,424	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:46,424	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:46,424	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:49,894	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:49,894	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:49,894	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:49,894	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:49,894	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:49,894	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:49,914	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:49,914	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:49,914	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:49,914	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:49,914	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:49,914	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:54,984	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:54,984	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:54,984	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLK_TRIP	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:13:54,984	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:54,984	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:54,984	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLK_TRIP	
01/04/2024 10:13:56,644	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:56,644	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:56,644	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:56,644	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:56,644	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:56,644	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
01/04/2024 10:13:59,015	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:59,015	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:59,015	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:59,015	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:59,015	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:59,015	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:59,015	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:59,015	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:59,015	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:59,015	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:13:59,015	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:13:59,015	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:16:00,346	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 10:16:01,920	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:16:01,920	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:16:01,920	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:16:01,920	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:16:01,920	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:16:01,920	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:16:27,522	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:16:27,522	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:16:27,522	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:16:27,522	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:16:27,522	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:16:27,522	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:16:27,523	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:16:27,523	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:16:27,523	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:16:27,523	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:16:27,523	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:16:27,523	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:16:27,573	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 10:16:27,573	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 10:16:27,573	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 10:16:27,573	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 10:16:27,573	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 10:16:27,573	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:16:27,575	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 10:16:27,575	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 10:16:27,575	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 10:16:27,575	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 10:16:27,575	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 10:16:27,575	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 10:16:27,575	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 10:16:27,575	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 10:16:27,575	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 10:16:27,575	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 10:16:27,575	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 10:16:27,575	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 10:16:27,575	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 10:16:27,575	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 10:16:27,593	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 10:16:27,593	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 10:16:27,593	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 10:16:27,593	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 10:16:27,593	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 10:16:27,593	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 10:16:27,595	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 10:16:27,595	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:16:27,595	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 10:16:27,595	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 10:16:27,595	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 10:16:27,595	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 10:16:27,597	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 10:16:27,597	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 10:16:27,597	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 10:16:27,597	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 10:16:27,597	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 10:16:27,597	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 10:16:27,626	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:16:27,626	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:16:27,626	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:16:27,626	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:16:27,626	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:16:27,626	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:16:27,627	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:16:27,627	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:16:27,627	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:16:27,627	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:16:27,627	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:16:27,627	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:16:27,627	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:16:27,627	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:16:27,627	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:16:27,627	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:16:27,627	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:16:27,627	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:16:27,630	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:16:27,630	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:16:27,630	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:16:27,630	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:16:27,630	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:16:27,630	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:16:27,630	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:16:27,630	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:16:27,630	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:16:27,630	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:16:27,630	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:16:27,630	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:16:27,630	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:16:27,630	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:16:27,630	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:16:27,630	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:16:27,630	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:16:27,630	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:16:27,631	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:16:27,631	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:16:27,631	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:16:27,631	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:16:27,631	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:16:27,631	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:16:32,687	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:16:32,687	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:16:32,687	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:16:32,687	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:16:32,687	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:16:32,687	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:16:32,690	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:16:32,690	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:16:32,690	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:16:32,690	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:16:32,690	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:16:32,690	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:16:32,690	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:16:32,690	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:16:32,690	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:16:32,690	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:16:32,690	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:16:32,690	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:16:32,690	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:16:32,690	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:16:32,690	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:16:32,690	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:16:32,690	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:16:32,690	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:17:32,606	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:17:32,606	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:17:32,606	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:17:32,606	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:17:32,606	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:17:32,606	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:17:32,614	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:17:32,614	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:17:32,614	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:17:32,614	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:17:32,614	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:17:32,614	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:17:32,658	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 10:17:32,658	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 10:17:32,658	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 10:17:32,658	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 10:17:32,658	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 10:17:32,658	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 10:17:32,660	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 10:17:32,660	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 10:17:32,660	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 10:17:32,660	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 10:17:32,660	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 10:17:32,660	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 10:17:32,660	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 10:17:32,660	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 10:17:32,660	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 10:17:32,660	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 10:17:32,660	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 10:17:32,660	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 10:17:33,030	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:17:33,030	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:17:33,030	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:17:33,030	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:17:33,030	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:17:33,030	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:17:33,032	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:17:33,032	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:17:33,032	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:17:33,032	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:17:33,032	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:17:33,032	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:17:33,032	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:17:33,032	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:17:33,032	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:17:33,032	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:17:33,032	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:17:33,032	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:17:33,090	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:17:33,090	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:17:33,090	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:17:33,090	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:17:33,090	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:17:33,090	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:17:33,092	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:17:33,092	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:17:33,092	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:17:33,092	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:17:33,092	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:17:33,092	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:17:33,092	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:17:33,092	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:17:33,092	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:17:33,092	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:17:33,092	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:17:33,092	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:17:33,092	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:17:33,092	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:17:33,092	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:17:33,092	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:17:33,092	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:17:33,092	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:17:33,188	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:17:33,188	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:17:33,188	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:17:33,188	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:17:33,188	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:17:33,188	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:17:33,192	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:17:33,192	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:17:33,192	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:17:33,192	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:17:33,192	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:17:33,192	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:17:33,198	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:17:33,198	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:17:33,198	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:17:33,198	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:17:33,198	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:17:33,198	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:17:33,208	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:17:33,208	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:17:33,208	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:17:33,208	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:17:33,208	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:17:33,208	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:17:33,258	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:17:33,258	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:17:33,258	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:17:33,258	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:17:33,258	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:17:33,258	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:17:33,260	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:17:33,260	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:17:33,260	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:17:33,260	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:17:33,260	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:17:33,260	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:17:33,260	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:17:33,260	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:17:33,260	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:17:33,260	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:17:33,260	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:17:33,260	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:17:33,260	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:17:33,260	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:17:33,260	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:17:33,260	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:17:33,260	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:17:33,260	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:17:33,261	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:17:33,261	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:17:33,261	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:17:33,261	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:17:33,261	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:17:33,261	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:17:33,300	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 10:17:33,300	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 10:17:33,300	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 10:17:33,300	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 10:17:33,300	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 10:17:33,300	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 10:17:33,302	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 10:17:33,302	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:17:33,302	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 10:17:33,302	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:17:33,302	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:17:33,302	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:17:33,302	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 10:17:33,302	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:17:33,302	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 10:17:33,302	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:17:33,302	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 10:17:33,302	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:17:33,304	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 10:17:33,304	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 10:17:33,304	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 10:17:33,304	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 10:17:33,304	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 10:17:33,304	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 10:17:33,316	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:17:33,316	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:17:33,316	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:17:33,316	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:17:33,316	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:17:33,316	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:17:33,324	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:17:33,324	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:17:33,324	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:17:33,324	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:17:33,324	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:17:33,324	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:17:33,324	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:17:33,324	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:17:33,324	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:17:33,324	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:17:33,324	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:17:33,324	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:17:33,326	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:17:33,326	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:17:33,326	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:17:33,326	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:17:33,326	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:17:33,326	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:17:33,334	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:17:33,334	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:17:33,334	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:17:33,334	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:17:33,334	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:17:33,334	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:19:40,815	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:19:40,815	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:19:40,815	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:19:40,815	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:19:40,815	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:19:40,815	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:19:40,817	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:19:40,817	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:19:40,817	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:19:40,817	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:19:40,817	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:19:40,817	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:19:40,840	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:19:40,840	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:19:40,840	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:19:40,840	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:19:40,840	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:19:40,840	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:19:40,840	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:19:40,840	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:19:40,840	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:19:40,840	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:19:40,840	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:19:40,840	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:19:40,841	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:19:40,841	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:19:40,841	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:19:40,841	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:19:40,841	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:19:40,841	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:19:40,841	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:19:40,841	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:19:40,841	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:19:40,841	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:19:40,841	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:19:40,841	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:19:40,841	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:19:40,841	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:19:40,841	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:19:40,841	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:19:40,841	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:19:40,841	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:19:40,841	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:19:40,841	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:19:40,841	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:19:40,844	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:19:40,844	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:19:40,844	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:19:40,844	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:19:40,844	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:19:40,844	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:19:40,844	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:19:40,844	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:19:40,844	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:19:40,844	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:19:40,844	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:19:40,844	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:19:40,844	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:19:40,844	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:19:40,844	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:19:40,844	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:19:40,844	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:19:40,844	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:19:51,216	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 10:19:52,794	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:19:52,794	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:19:52,794	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:19:52,794	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:19:52,794	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:19:52,794	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:20:02,008	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:20:02,008	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:20:02,008	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:20:02,008	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:20:02,008	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:20:02,008	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:20:02,010	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:20:02,010	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:20:02,010	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:20:02,010	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:20:02,010	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:20:02,010	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:20:02,061	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:20:02,061	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:20:02,061	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:20:02,061	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:20:02,061	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:20:02,061	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:20:02,085	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:20:02,085	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:20:02,085	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:20:02,085	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:20:02,085	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:20:02,085	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:20:02,098	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:02,098	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:02,098	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:02,098	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:02,098	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:02,098	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:02,100	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:02,100	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:02,100	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:02,100	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:02,100	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:02,100	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:02,121	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:20:02,121	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:20:02,121	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:20:02,121	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:20:02,121	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:20:02,121	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:20:02,124	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:02,124	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:20:02,124	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:02,124	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:02,124	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:20:02,124	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:02,124	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:02,124	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:20:02,124	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:02,124	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:02,124	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:20:02,124	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:02,124	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:02,124	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:20:02,124	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:02,124	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:02,124	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:20:02,124	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:02,125	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:20:02,125	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:20:02,125	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:20:02,125	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:20:02,125	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:20:02,125	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:20:12,181	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:20:12,181	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:20:12,181	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:20:12,181	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:20:12,181	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:20:12,181	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:20:12,184	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:12,184	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:20:12,184	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:12,184	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:12,184	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:20:12,184	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:12,184	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:12,184	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:20:12,184	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:12,184	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:12,184	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:20:12,184	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:12,184	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:12,184	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:20:12,184	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:20:12,184	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:12,184	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:20:12,184	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:38,379	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:38,379	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:38,379	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:38,379	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:38,379	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:38,379	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:38,380	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:38,380	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:38,380	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:38,380	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:38,380	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:38,380	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:38,431	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:20:38,431	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:20:38,431	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:20:38,431	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:20:38,431	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:20:38,431	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:20:38,771	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:20:38,771	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:20:38,771	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:20:38,771	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:20:38,771	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:20:38,771	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:20:38,831	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:20:38,831	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:20:38,831	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:20:38,831	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:20:38,831	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:20:38,831	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:20:38,834	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:38,834	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:20:38,834	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:38,834	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:38,834	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:20:38,834	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:38,834	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:38,834	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:20:38,834	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:38,834	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:20:38,834	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:20:38,834	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:38,834	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:38,834	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:20:38,834	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:38,834	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:38,834	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:20:38,834	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:38,867	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:20:38,867	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:20:38,867	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:20:38,867	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:20:38,867	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:20:38,867	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:20:38,929	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:20:38,929	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:20:38,929	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:20:38,929	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:20:38,929	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:20:38,929	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:20:38,934	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:20:38,934	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:20:38,934	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:20:38,934	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:20:38,934	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:20:38,934	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:20:38,940	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:20:38,940	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:20:38,940	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:20:38,940	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:20:38,940	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:20:38,940	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:20:38,950	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:20:38,950	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:20:38,950	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:20:38,950	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:20:38,950	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:20:38,950	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:20:38,999	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:20:38,999	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:20:38,999	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:20:38,999	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:20:38,999	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:20:38,999	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:20:39,002	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:20:39,002	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:20:39,002	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:39,002	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:39,002	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:20:39,002	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:39,002	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:39,002	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:20:39,002	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:39,002	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:39,002	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:39,002	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:20:39,002	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:39,002	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:20:39,002	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:39,002	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:39,002	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:20:39,002	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:20:39,003	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:20:39,003	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:20:39,003	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:20:39,003	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:20:39,003	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:20:39,003	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:20:39,045	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:20:39,045	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:20:39,045	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:20:39,045	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:20:39,045	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:20:39,045	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:20:39,047	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:20:39,047	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:20:39,047	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:20:39,047	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:20:39,047	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:20:39,047	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:20:39,057	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:20:39,057	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:20:39,057	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:20:39,057	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:20:39,057	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:20:39,057	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:20:39,057	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:20:39,057	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:20:39,057	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:20:39,057	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:20:39,057	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:20:39,057	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:20:39,059	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:39,059	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:39,059	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:39,059	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:39,059	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:39,059	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:39,060	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:39,060	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:39,060	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:39,060	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:39,060	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:20:39,060	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:21:54,137	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:21:54,137	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:21:54,137	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:21:54,137	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:21:54,137	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:21:54,137	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:21:54,149	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:21:54,149	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:21:54,149	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:21:54,149	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:21:54,149	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:21:54,149	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:21:54,162	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:21:54,162	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:21:54,162	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:21:54,162	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:21:54,162	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:21:54,162	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:21:54,167	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:21:54,167	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:21:54,167	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:21:54,167	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:21:54,167	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:21:54,167	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:21:54,167	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:21:54,167	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:21:54,167	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:21:54,167	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:21:54,167	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:21:54,167	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:21:54,167	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:21:54,167	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:21:54,167	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:21:54,167	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:21:54,167	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:21:54,167	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:21:54,172	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:21:54,172	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:21:54,172	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:21:54,172	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:21:54,172	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:21:54,172	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:21:54,175	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:21:54,175	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:21:54,175	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:21:54,175	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:21:54,175	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:21:54,175	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:21:54,175	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:21:54,175	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:21:54,175	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:21:54,175	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:21:54,175	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:21:54,175	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:21:54,175	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:21:54,175	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:21:54,175	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:21:54,175	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:21:54,175	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:21:54,175	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:21:56,815	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:21:56,815	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:21:56,815	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:21:56,815	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:21:56,815	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:21:56,815	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:21:56,815	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:21:56,815	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:21:56,815	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:21:56,815	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:21:56,815	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:21:56,815	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:21:59,485	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:21:59,485	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:21:59,485	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:21:59,485	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:21:59,485	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:21:59,485	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:21:59,505	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:21:59,505	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:21:59,505	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:21:59,505	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:21:59,505	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:21:59,505	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:22:22,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:22:22,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:22:22,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:22:22,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:22:22,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:22:22,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:22:22,366	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:22:22,366	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:22:22,366	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:22:22,366	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:22:22,366	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:22:22,366	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:22:22,416	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:22:22,416	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:22:22,416	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:22:22,416	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:22:22,416	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:22:22,416	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:22:22,756	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:22:22,756	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:22:22,756	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:22:22,756	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:22:22,756	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:22:22,756	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:22:22,852	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:22:22,852	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:22:22,852	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:22:22,852	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:22:22,852	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:22:22,852	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:22:32,354	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
01/04/2024 10:22:32,354	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
01/04/2024 10:22:32,354	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
01/04/2024 10:22:32,354	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
01/04/2024 10:22:32,354	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
01/04/2024 10:22:32,354	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
01/04/2024 10:22:35,055	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:22:35,055	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:22:35,055	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:22:35,055	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:22:35,055	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:22:35,055	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLQ_TRIP	
01/04/2024 10:22:35,112	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:22:35,112	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:22:35,112	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:22:35,112	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:22:35,112	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:22:35,112	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:22:35,115	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:22:35,115	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:22:35,115	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:22:35,115	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:22:35,115	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:22:35,115	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:22:35,115	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:22:35,115	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:22:35,115	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:22:35,115	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:22:35,115	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:22:35,115	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:22:35,115	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:22:35,115	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:22:35,115	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:22:35,115	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:22:35,115	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:22:35,115	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:22:35,117	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:22:35,117	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:22:35,117	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:22:35,117	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:22:35,117	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:22:35,117	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:22:35,226	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:22:35,226	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:22:35,226	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:22:35,226	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:22:35,226	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:22:35,226	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:22:51,236	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:22:51,236	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:22:51,236	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:22:51,236	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:22:51,236	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:22:51,236	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	
01/04/2024 10:22:51,310	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:22:51,310	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:22:51,310	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:22:51,310	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:22:51,310	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:22:51,310	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:22:51,314	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:22:51,314	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:22:51,314	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:22:51,314	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:22:51,314	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:22:51,314	SE-MDU.02T1BT.31T1	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	-4				
01/04/2024 10:22:51,314	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:22:51,314	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:22:51,314	SE-MDU.02T1BT.31T1 -4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:22:51,314	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:22:51,314	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:22:51,314	SE-MDU.02T1BT.31T1 -4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:22:51,314	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:22:51,314	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:22:51,314	SE-MDU.02T1BT.31T1 -4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:22:51,314	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:22:51,314	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:22:51,314	SE-MDU.02T1BT.31T1 -4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:22:51,315	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:22:51,315	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:22:51,315	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:22:51,315	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:22:51,315	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:22:51,315	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:22:59,446	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:22:59,446	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:22:59,446	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:22:59,446	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:22:59,446	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:22:59,446	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:22:59,446	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:22:59,446	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:22:59,446	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:22:59,446	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:22:59,446	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 10:22:59,446	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:23:00,081	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:23:00,081	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:23:00,081	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:23:00,081	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:23:00,081	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:23:00,081	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	
01/04/2024 10:23:00,085	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:23:00,085	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:23:00,085	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:23:00,085	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:23:00,085	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:23:00,085	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:23:00,097	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:23:00,097	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:23:00,097	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:23:00,097	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:23:00,097	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:23:00,097	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:23:00,097	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:23:00,097	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:23:00,097	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:23:00,097	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:23:00,097	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:23:00,097	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:23:00,099	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
01/04/2024 10:23:00,099	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
01/04/2024 10:23:00,099	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
01/04/2024 10:23:00,099	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
01/04/2024 10:23:00,099	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
01/04/2024 10:23:00,100	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:23:00,100	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:23:00,100	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:23:00,100	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:23:00,100	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:23:00,100	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:23:00,105	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:23:00,105	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:23:00,105	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:23:00,105	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:23:00,105	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:23:00,105	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:25:58,691	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:25:58,691	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:25:58,691	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:25:58,691	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:25:58,691	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:25:58,691	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:25:58,697	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:25:58,697	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:25:58,697	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:25:58,697	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:25:58,697	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:25:58,697	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:25:58,716	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:25:58,716	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:25:58,716	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:25:58,716	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:25:58,716	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:25:58,716	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:25:58,719	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:25:58,719	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:25:58,719	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:25:58,719	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:25:58,719	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:25:58,719	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:25:58,719	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:25:58,719	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:25:58,719	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:25:58,719	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:25:58,719	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:25:58,719	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:25:58,719	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:25:58,719	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:25:58,719	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:25:58,719	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:25:58,719	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:25:58,719	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:25:58,724	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:25:58,724	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:25:58,724	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:25:58,724	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:25:58,724	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:25:58,724	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:25:58,725	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:25:58,725	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:25:58,725	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:25:58,725	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:25:58,725	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:25:58,725	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:25:58,725	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:25:58,725	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:25:58,725	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:25:58,725	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:25:58,725	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:25:58,725	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:25:58,725	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:25:58,725	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:25:58,725	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:25:58,725	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:25:58,725	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:25:58,725	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:26:02,461	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 10:26:04,049	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:26:04,049	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:26:04,049	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:26:04,049	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:26:04,049	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:26:04,049	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:26:12,120	SE-MDU.02T1BT.11T1	COS	Enviado comando N2 do 11T1	N2N3	operador
01/04/2024 10:26:13,695	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:26:13,695	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:26:13,695	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:26:13,695	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:26:13,695	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:26:13,695	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:26:13,695	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:26:13,695	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:26:13,695	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:26:13,695	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:26:13,695	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:26:13,695	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:26:14,989	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 10:26:16,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:26:41,174	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 10:26:41,174	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 10:26:41,174	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 10:26:41,174	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
01/04/2024 10:26:41,174	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 10:26:41,174	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 10:26:41,174	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 10:26:41,174	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Falha goose	AL_11M3_SUBSX_OK	operador
01/04/2024 10:26:41,174	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	operador
01/04/2024 10:26:41,174	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 10:26:41,174	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	operador
01/04/2024 10:26:41,174	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	operador
01/04/2024 10:26:41,175	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	operador
01/04/2024 10:26:41,175	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 10:26:41,175	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 10:26:41,175	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 10:26:41,175	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 10:26:41,175	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLQ_TRIP	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:26:41,175	SE-MDU.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	operador
01/04/2024 10:26:41,175	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 10:26:41,175	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 10:26:41,175	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
01/04/2024 10:26:41,175	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 10:26:41,175	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_87	operador
01/04/2024 10:26:41,175	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 10:26:41,175	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 10:26:41,175	SE-MDU.02P7	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P7_FALTA_TENSAO_LT	operador
01/04/2024 10:26:41,175	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-6 SW3 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW3_FA2_OK	operador
01/04/2024 10:26:41,175	SE-MDU.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 10:26:41,175	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 10:26:41,175	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 10:26:41,176	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	Falha goose	BC_11H2_SUBSX_OK	operador
01/04/2024 10:26:41,176	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 10:26:41,176	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 10:26:41,176	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 10:26:41,176	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	operador
01/04/2024 10:26:41,176	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 10:26:41,176	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 10:26:41,176	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 10:26:41,176	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 10:26:41,176	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Falha goose	AL_11M4_SUBSX_OK	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:26:41,176	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 10:26:41,176	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 10:26:41,176	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	operador
01/04/2024 10:26:41,176	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	operador
01/04/2024 10:26:41,177	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 10:26:41,177	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador
01/04/2024 10:26:41,177	SE-MDU.USA.DJR1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 10:26:41,177	SE-MDU.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
01/04/2024 10:26:41,177	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 10:26:41,177	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 10:26:41,177	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 10:26:41,177	SE-MDU.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 10:26:41,177	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/04/2024 10:26:41,177	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	operador
01/04/2024 10:26:41,177	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_87T1_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 10:26:41,177	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 10:26:41,177	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
01/04/2024 10:26:41,177	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 10:26:41,177	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 10:26:41,177	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	operador
01/04/2024 10:26:41,177	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	operador
01/04/2024 10:26:41,177	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
01/04/2024 10:26:41,177	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:26:41,177	SE-MDU.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador
01/04/2024 10:26:41,177	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
01/04/2024 10:26:41,178	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 10:26:41,178	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 10:26:41,178	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Falha goose	AL_11M5_SUBSX_OK	operador
01/04/2024 10:26:41,178	SE-MDU.02F3	Normal	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	operador
01/04/2024 10:26:41,178	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 10:26:41,178	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F2_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 10:26:41,178	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED MTT1	MDU_02T1_TEMP	operador
01/04/2024 10:26:41,178	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 10:26:41,178	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	operador
01/04/2024 10:26:41,178	SE-MDU.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
01/04/2024 10:26:41,178	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_87T1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 10:26:41,178	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 10:26:41,178	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Falha goose	IN_11B1_SUBSX_OK	operador
01/04/2024 10:26:41,178	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	operador
01/04/2024 10:26:41,178	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 10:26:41,178	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 10:26:41,178	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 10:26:41,178	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	operador
01/04/2024 10:26:41,178	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 10:26:41,178	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:26:41,178	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	operador
01/04/2024 10:26:41,178	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 10:26:41,179	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	operador
01/04/2024 10:26:41,179	SE-MDU.USA	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	SA_USA1_CARGA_AJUSTE	operador
01/04/2024 10:26:41,179	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 10:26:41,179	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Falha goose	AL_11M1_SUBSX_OK	operador
01/04/2024 10:26:41,179	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 10:26:41,179	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 10:26:41,179	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 10:26:41,179	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F3_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 10:26:41,179	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED2-7 12T1-SF6 1o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_1EST	operador
01/04/2024 10:26:41,179	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	operador
01/04/2024 10:26:41,179	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
01/04/2024 10:26:41,179	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 10:26:41,179	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 10:26:41,188	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 10:26:41,188	SE-MDU.02P7	Normal	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	operador
01/04/2024 10:26:41,188	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-5 SW3 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW3_FA1_OK	operador
01/04/2024 10:26:41,188	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	operador
01/04/2024 10:26:41,188	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 10:26:41,188	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	operador
01/04/2024 10:26:41,188	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 10:26:41,188	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:26:41,188	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	operador
01/04/2024 10:26:41,188	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 10:26:41,189	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	operador
01/04/2024 10:26:41,189	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 10:26:41,189	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 10:26:41,189	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 10:26:41,189	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/04/2024 10:26:41,189	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 10:26:41,189	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 10:26:41,189	SE-MDU.01H1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 10:26:41,189	SE-MDU.02F2	Normal	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	operador
01/04/2024 10:26:41,189	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	Falha goose	BC_11H1_SUBSX_OK	operador
01/04/2024 10:26:41,189	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 10:26:41,189	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 10:26:41,189	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Falha goose	AL_11M2_SUBSX_OK	operador
01/04/2024 10:26:41,189	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	operador
01/04/2024 10:26:41,189	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12P7_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 10:26:41,189	SE-MDU.USA.RET2	Normal	ED3-5 Ret. 2 - CC Anormal	SA_USA1_ED_RET2_CC_ANORMA L	operador
01/04/2024 10:26:41,189	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	operador
01/04/2024 10:26:41,189	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 10:26:41,189	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	operador
01/04/2024 10:26:41,189	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:26:41,189	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 10:26:41,189	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 10:26:41,190	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 10:26:41,190	SE-MDU.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador
01/04/2024 10:26:41,190	SE-MDU.02F3	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F3_FALTA_TENSAO_LT	operador
01/04/2024 10:26:41,190	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 10:26:41,190	SE-MDU.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador
01/04/2024 10:26:41,190	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 10:26:41,190	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	operador
01/04/2024 10:26:41,190	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	operador
01/04/2024 10:26:41,190	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 10:26:52,506	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:26:52,506	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:26:52,506	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:26:52,506	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:26:52,506	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:26:52,506	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:26:52,506	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:26:52,506	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:26:52,506	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:26:52,506	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:26:52,506	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:26:52,506	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:26:54,202	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:26:54,202	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:26:54,202	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:26:54,202	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:26:54,202	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:26:54,202	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:26:54,202	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:26:54,202	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:26:54,202	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:26:54,202	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:26:54,202	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:26:54,202	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:26:54,202	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:26:54,202	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:26:54,204	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:26:54,204	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:26:54,204	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:26:54,204	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:26:54,204	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:26:54,204	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:26:54,232	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:26:54,232	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:26:54,232	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:26:54,232	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:26:54,232	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:26:54,232	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:26:54,236	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:26:54,236	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:26:54,236	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:26:54,236	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:26:54,236	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:26:54,236	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:26:54,236	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:26:54,236	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:26:54,236	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:26:54,236	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:26:54,236	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:26:54,238	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:26:54,238	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:26:54,238	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:26:54,238	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:26:54,238	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:26:54,238	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:26:54,238	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:26:54,238	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:26:54,238	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:26:54,238	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:26:54,238	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:26:54,238	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:26:54,256	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:26:54,256	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:26:54,256	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:26:54,256	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:26:54,256	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:26:54,256	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:26:54,259	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:26:54,259	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:26:54,259	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:26:54,259	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:26:54,259	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:26:54,259	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:26:54,259	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:26:54,259	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:26:54,259	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:26:54,259	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:26:54,259	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:26:54,259	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:26:54,259	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:26:54,259	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:26:54,259	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:26:54,259	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:26:54,259	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:26:54,259	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:26:54,260	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:26:54,260	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:26:54,260	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:26:54,260	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:26:54,260	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:26:54,260	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:26:59,316	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:26:59,316	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:26:59,316	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:26:59,316	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:26:59,316	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:26:59,316	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:26:59,319	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:26:59,319	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:26:59,319	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:26:59,319	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:26:59,319	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:26:59,319	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:26:59,319	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:26:59,319	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:26:59,319	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:26:59,319	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:26:59,319	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:26:59,319	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:26:59,319	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:26:59,319	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:26:59,319	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:26:59,319	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:26:59,319	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:26:59,319	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:27:47,916	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:27:47,916	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:27:47,916	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:27:47,916	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:27:47,916	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:27:47,916	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:27:47,918	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:27:47,918	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:27:47,918	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:27:47,918	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:27:47,918	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:27:47,918	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:27:49,612	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:27:49,612	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:27:49,612	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:27:49,612	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:27:49,612	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:27:49,612	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:27:49,614	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:27:49,614	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:27:49,614	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:27:49,614	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:27:49,614	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:27:49,614	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:27:49,616	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:27:49,616	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:27:49,616	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:27:49,616	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:27:49,616	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:27:49,616	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:27:49,666	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:27:49,666	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:27:49,666	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:27:49,666	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:27:49,666	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:27:49,666	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:27:49,669	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:27:49,669	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:27:49,669	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:27:49,669	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:27:49,669	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:27:49,669	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:27:49,669	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:27:49,669	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:27:49,669	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:27:49,669	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:27:49,669	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:27:49,669	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:27:49,669	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:27:49,669	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:27:49,669	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:27:49,669	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:27:49,669	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:27:49,669	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:27:49,892	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:27:49,892	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:27:49,892	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:27:49,892	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:27:49,892	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:27:49,892	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:27:49,894	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:27:49,894	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:27:49,894	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:27:49,894	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:27:49,894	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:27:49,894	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:27:49,896	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:27:49,896	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:27:49,896	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:27:49,896	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:27:49,896	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:27:49,896	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:27:49,898	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:27:49,898	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:27:49,898	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:27:49,898	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:27:49,898	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:27:49,898	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:27:49,898	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:27:49,898	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:27:49,898	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:27:49,898	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:27:49,898	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:27:49,898	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:28:04,727	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:28:04,727	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:28:04,727	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:28:04,727	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:28:04,727	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:28:04,727	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:28:04,731	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:04,731	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:28:04,731	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:04,731	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:04,731	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:28:04,731	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:04,731	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:04,731	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:28:04,731	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:04,731	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:04,731	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:28:04,731	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:04,731	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:04,731	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:28:04,731	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:04,731	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:04,731	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:28:04,731	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:10,760	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:28:10,760	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:28:10,760	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:28:10,760	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:28:10,760	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:28:10,760	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:28:10,762	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:28:10,762	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:28:10,762	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:28:10,762	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:28:10,762	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:28:10,762	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:28:12,457	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:28:12,457	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:28:12,457	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:28:12,457	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:28:12,457	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:28:12,457	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:28:12,459	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:28:12,459	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:28:12,459	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:28:12,459	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:28:12,459	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:28:12,459	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:28:12,461	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:28:12,461	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:28:12,461	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:28:12,461	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:28:12,461	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:28:12,461	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:28:12,517	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:28:12,517	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:28:12,517	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:28:12,517	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:28:12,517	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:28:12,517	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:28:12,521	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:12,521	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:28:12,521	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:12,521	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:28:12,521	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:12,521	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:12,521	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:28:12,521	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:12,521	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:12,521	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:28:12,521	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:12,521	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:12,521	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:12,521	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:28:12,521	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:12,521	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:12,521	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:28:12,521	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:21,851	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:28:21,851	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:28:21,851	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:28:21,851	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:28:21,851	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:28:21,851	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:28:21,853	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:28:21,853	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:28:21,853	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:28:21,853	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:28:21,853	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:28:21,853	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:28:21,855	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:28:21,855	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:28:21,855	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:28:21,855	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:28:21,855	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:28:21,855	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:28:21,858	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:28:21,858	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:28:21,858	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:28:21,858	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:28:21,858	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:28:21,858	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:28:21,858	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:28:21,858	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:28:21,858	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:28:21,858	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:28:21,858	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:28:21,858	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:28:32,577	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:28:32,577	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:28:32,577	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:28:32,577	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:28:32,577	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:28:32,577	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:28:32,581	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:32,581	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:28:32,581	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:32,581	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:32,581	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:28:32,581	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:32,581	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:32,581	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:28:32,581	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:32,581	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:32,581	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:28:32,581	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:32,581	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:32,581	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:28:32,581	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:32,581	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:28:32,581	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:28:32,581	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:30:32,553	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:30:32,553	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:30:32,553	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:30:32,553	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:30:32,553	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:30:32,553	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:37:00,870	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:37:00,870	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:37:00,870	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:37:00,870	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:37:00,870	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:37:00,870	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:37:00,871	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:37:00,871	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:37:00,871	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:37:00,871	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:37:00,871	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:37:00,871	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:37:02,208	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:37:02,208	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:37:02,208	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:37:02,208	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:37:02,208	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:37:02,210	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:37:02,210	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:37:02,210	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:37:02,210	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:37:02,210	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:37:02,210	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:37:02,212	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:37:02,212	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:37:02,212	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:37:02,212	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:37:02,212	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:37:02,212	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:37:02,264	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:37:02,264	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:37:02,264	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:37:02,264	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:37:02,264	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:37:02,264	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:37:02,269	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:02,269	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:37:02,269	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:02,269	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:37:02,269	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:02,269	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:37:02,269	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:02,269	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:37:02,269	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:37:02,269	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:02,269	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:37:02,269	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:02,269	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:02,269	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:37:02,269	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:02,269	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:37:02,269	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:02,269	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:37:02,269	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:02,269	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:37:02,269	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:02,269	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:37:02,269	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:02,269	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:37:02,368	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:37:02,368	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:37:02,368	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:37:02,368	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:37:02,368	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:37:02,368	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:37:02,378	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:37:02,378	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:37:02,378	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:37:02,378	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:37:02,378	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:37:02,378	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:37:02,384	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:37:02,384	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:37:02,384	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:37:02,384	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:37:02,384	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:37:02,384	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:37:02,391	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:37:02,391	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:37:02,391	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:37:02,391	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:37:02,391	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:37:02,391	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:37:02,394	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:37:02,394	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:37:02,394	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:37:02,394	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:37:02,394	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:37:02,394	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:37:02,445	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:37:02,445	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:37:02,445	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:37:02,445	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:37:02,445	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:37:02,445	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:37:02,448	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:37:02,448	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:37:02,448	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:37:02,448	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:37:02,448	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:37:02,448	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:37:02,453	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:02,453	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:37:02,453	SE-MDU.02T1BT.31T1	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:37:02,453	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:02,453	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:37:02,453	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:02,453	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:02,453	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:37:02,453	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:02,453	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:02,453	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:37:02,453	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:02,453	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:02,453	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:37:02,453	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:02,453	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:02,453	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:37:02,453	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:04,490	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:37:04,490	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:37:04,490	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:37:04,490	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:37:04,490	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:37:04,490	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:37:04,504	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:37:04,504	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:37:04,504	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:37:04,504	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:37:04,504	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:37:04,504	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:37:04,504	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:37:04,504	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:37:04,504	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:37:04,504	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:37:04,504	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:37:04,504	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:37:04,506	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:37:04,506	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:37:04,506	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:37:04,506	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:37:04,506	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:37:04,506	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 10:37:04,509	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:37:04,509	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:37:04,509	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:37:04,509	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:37:04,509	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:37:04,509	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:37:04,509	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:37:04,509	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:37:04,509	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:37:04,509	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:37:04,509	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:37:04,509	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:37:49,583	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:37:49,583	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:37:49,583	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:37:49,583	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:37:49,583	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:37:49,583	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:37:49,602	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:37:49,602	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:37:49,602	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:37:49,602	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:37:49,602	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:37:49,602	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:37:49,612	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:49,612	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:37:49,612	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:49,612	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:49,612	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:37:49,612	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:49,612	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:49,612	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:37:49,612	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:49,612	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:49,612	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:37:49,612	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:49,612	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:37:49,612	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:49,612	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:49,612	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:49,612	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:37:49,612	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:49,669	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:37:49,669	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:37:49,669	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:37:49,669	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:37:49,669	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:37:49,669	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:37:49,694	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:37:49,694	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:37:49,694	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:37:49,694	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:37:49,694	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:37:49,694	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:37:49,697	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:49,697	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:37:49,697	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:49,697	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:49,697	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:37:49,697	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:49,697	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:49,697	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:37:49,697	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:49,697	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:49,697	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:37:49,697	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:49,697	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:49,697	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:37:49,697	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:37:49,697	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:37:49,697	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:37:49,697	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:38:55,852	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 10:38:57,462	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:38:57,462	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:38:57,462	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:38:57,462	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:38:57,462	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:38:57,462	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:38:57,907	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 10:38:59,488	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:38:59,488	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:38:59,488	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:38:59,488	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:38:59,488	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:38:59,488	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:39:38,459	SE-MDU.01M2.11M2	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
01/04/2024 10:39:40,068	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 10:39:40,068	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 10:39:40,068	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 10:39:40,068	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:39:40,068	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 10:39:40,068	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 10:39:40,088	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 10:39:40,088	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/04/2024 10:39:40,088	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 10:39:40,088	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/04/2024 10:39:40,088	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 10:39:40,088	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 10:39:40,088	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/04/2024 10:39:40,088	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 10:39:40,088	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/04/2024 10:39:40,088	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 10:39:40,088	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/04/2024 10:39:40,088	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/04/2024 10:39:52,887	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 10:39:52,887	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 10:39:52,887	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 10:39:52,887	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/04/2024 10:39:52,887	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 10:39:52,887	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 10:39:52,887	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 10:39:52,887	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
01/04/2024 10:39:52,887	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:39:52,887	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 10:39:52,887	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
01/04/2024 10:39:52,887	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
01/04/2024 10:39:52,887	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 10:39:52,887	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 10:39:52,887	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 10:39:52,887	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 10:40:10,262	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
01/04/2024 10:40:11,859	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
01/04/2024 10:40:11,859	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 10:40:11,859	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 10:40:11,859	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 10:40:11,859	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 10:40:11,859	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 10:40:11,866	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:40:11,866	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:40:11,866	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:40:11,866	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:40:11,866	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:40:11,866	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:40:11,866	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:40:11,866	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:40:11,866	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:40:11,866	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:40:11,866	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:40:11,866	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:40:14,058	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:40:14,058	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:40:14,058	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:40:14,058	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:40:14,058	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:40:14,058	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:40:14,088	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:40:14,088	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:40:14,088	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:40:14,088	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:40:14,088	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:40:14,088	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:40:14,090	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:40:14,090	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:40:14,090	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:40:14,090	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:40:14,090	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:40:14,090	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:40:14,090	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:40:14,090	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:40:14,090	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:40:14,090	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:40:14,090	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:40:14,090	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:40:14,116	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:40:14,116	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:40:14,116	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:40:14,116	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:40:14,116	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:40:14,116	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:40:14,120	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:40:14,120	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:40:14,120	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:40:14,120	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:40:14,120	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:40:14,120	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:40:14,121	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:40:14,121	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:40:14,121	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:40:14,121	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:40:14,121	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:40:14,121	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:40:14,121	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:40:14,121	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:40:14,121	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:40:14,121	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:40:14,121	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:40:14,121	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:40:14,121	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:40:14,121	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:40:14,121	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:40:14,121	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:40:14,121	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:40:14,121	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:40:24,174	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:40:24,174	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:40:24,174	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:40:24,174	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:40:24,174	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:40:24,174	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:40:24,179	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:40:24,179	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:40:24,179	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:40:24,179	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:40:24,179	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:40:24,179	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:40:24,179	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:40:24,179	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:40:24,179	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:40:24,179	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:40:24,179	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:40:24,179	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:40:24,179	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:40:24,179	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:40:24,179	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:40:24,179	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:40:24,179	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:40:24,179	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:40:24,179	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:40:24,179	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:40:24,179	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:40:59,805	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:40:59,805	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:40:59,805	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:40:59,805	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:40:59,805	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:40:59,805	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:40:59,806	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:40:59,806	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:40:59,806	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:40:59,806	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:40:59,806	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:40:59,806	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:41:00,348	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:41:00,348	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:41:00,348	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:41:00,348	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:41:00,348	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:41:00,348	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:41:00,406	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:41:00,406	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:41:00,406	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:41:00,406	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:41:00,406	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:41:00,406	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:41:00,409	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:41:00,409	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:41:00,409	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:41:00,409	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:41:00,409	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:41:00,409	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:41:00,409	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:41:00,409	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:41:00,409	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:41:00,409	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:41:00,409	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:41:00,409	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:41:00,409	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:41:00,409	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:41:00,409	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:41:00,409	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:41:00,409	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:41:00,409	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:41:00,506	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:41:00,506	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:41:00,506	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:41:00,506	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:41:00,506	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:41:00,506	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:41:00,511	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:41:00,511	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:41:00,511	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:41:00,511	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:41:00,511	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:41:00,511	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:41:00,515	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:41:00,515	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:41:00,515	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:41:00,515	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:41:00,515	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:41:00,515	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:41:00,515	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:41:00,525	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:41:00,525	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:41:00,525	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:41:00,525	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:41:00,525	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:41:00,525	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:41:00,534	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:41:00,534	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:41:00,534	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:41:00,534	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:41:00,534	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:41:00,534	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:41:00,575	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:41:00,575	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:41:00,575	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:41:00,575	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:41:00,575	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:41:00,575	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:41:00,576	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:41:00,576	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:41:00,576	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:41:00,576	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:41:00,576	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:41:00,576	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:41:00,584	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:41:00,584	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:41:00,584	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:41:00,584	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:41:00,584	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:41:00,584	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:41:00,584	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:41:00,584	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:41:00,584	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:41:00,584	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:41:00,584	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:41:00,584	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:41:00,584	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:41:00,584	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:41:00,584	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:41:00,584	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:41:00,584	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:41:00,584	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:41:00,618	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:41:00,618	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:41:00,618	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:41:00,618	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:41:00,618	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:41:00,618	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:41:00,632	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:41:00,632	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:41:00,632	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:41:00,632	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:41:00,632	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:41:00,632	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:41:00,636	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:41:00,636	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:41:00,636	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:41:00,636	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:41:00,636	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:41:00,636	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:41:00,637	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:41:00,637	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:41:00,637	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:41:00,637	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:41:00,637	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:41:00,637	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:41:00,637	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:43:25,293	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:43:25,293	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:43:25,293	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:43:25,293	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:43:25,293	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:43:25,293	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:43:25,302	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:43:25,302	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:43:25,302	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:43:25,302	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:43:25,302	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:43:25,302	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:43:25,318	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:43:25,318	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:43:25,318	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:43:25,318	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:43:25,318	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:43:25,318	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:43:25,321	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:43:25,321	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:43:25,321	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:43:25,321	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:43:25,321	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:43:25,321	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:43:25,321	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:43:25,321	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:43:25,321	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:43:25,321	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:43:25,321	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:43:25,321	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:43:25,321	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:43:25,321	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:43:25,321	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:43:25,321	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:43:25,321	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:43:25,321	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:43:25,328	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:43:25,328	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:43:25,328	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:43:25,328	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:43:25,328	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:43:25,328	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:43:25,335	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:43:25,335	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:43:25,335	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:43:25,335	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:43:25,335	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:43:25,335	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:43:25,335	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:43:25,335	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:43:25,335	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:43:25,335	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:43:25,335	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:43:25,335	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:43:25,335	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:43:25,335	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:43:25,335	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:43:25,335	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:43:25,335	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:43:25,335	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:44:15,322	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 10:44:15,322	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 10:44:15,322	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 10:44:15,323	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 10:44:15,323	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 10:44:15,323	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 10:44:15,323	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	operador
01/04/2024 10:44:15,323	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 10:44:15,323	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 10:44:15,323	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 10:44:15,323	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 10:44:30,402	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:44:30,402	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:44:30,402	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:44:30,402	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:44:30,402	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:44:30,402	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:44:30,402	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:44:30,402	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:44:30,402	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:44:30,402	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:44:30,402	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:44:30,402	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:44:30,904	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:44:30,904	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:44:30,904	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:44:30,904	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:44:30,904	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:44:30,904	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:44:30,960	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:44:30,960	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:44:30,960	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:44:30,960	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:44:30,960	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:44:30,960	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:44:30,963	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:44:30,963	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:44:30,963	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:44:30,963	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:44:30,963	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:44:30,963	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:44:30,963	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:44:30,963	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:44:30,963	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:44:30,963	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:44:30,963	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:44:30,963	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:44:30,963	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:44:30,963	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:44:30,963	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:44:30,963	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:44:30,963	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:44:30,963	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:44:30,964	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:44:30,964	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:44:30,964	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:44:30,964	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:44:30,964	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:44:30,964	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:44:31,062	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:44:31,062	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:44:31,062	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:44:31,062	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:44:31,062	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:44:31,062	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:44:31,128	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:44:31,128	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:44:31,128	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:44:31,128	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:44:31,128	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:44:31,128	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:44:31,129	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:44:31,129	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:44:31,129	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:44:31,129	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:44:31,129	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:44:31,129	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:44:31,139	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:44:31,139	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:44:31,139	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:44:31,139	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:44:31,139	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:44:31,139	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:44:31,139	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:44:31,139	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:44:31,139	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:44:31,139	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:44:31,139	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:44:31,139	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:44:31,139	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:44:31,139	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:44:31,139	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:44:31,139	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:44:31,139	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:44:31,139	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:44:31,238	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:44:31,238	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:44:31,238	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:44:31,238	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:44:31,238	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:44:31,238	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:44:31,240	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:44:31,240	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:44:31,240	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:44:31,240	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:44:31,240	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:44:31,240	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:44:46,744	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:44:48,353	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/04/2024 10:44:48,353	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 10:44:48,353	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 10:44:48,353	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 10:44:48,353	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 10:44:48,353	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 10:44:58,350	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
01/04/2024 10:44:58,350	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
01/04/2024 10:44:58,350	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
01/04/2024 10:44:58,350	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
01/04/2024 10:44:58,350	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
01/04/2024 10:44:58,350	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
01/04/2024 10:45:11,402	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:45:11,402	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:45:11,402	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:45:11,402	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:45:11,402	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:45:11,402	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	
01/04/2024 10:45:11,416	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:45:11,416	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:45:11,416	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:45:11,416	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:45:11,416	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:45:11,416	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	
01/04/2024 10:45:11,418	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:45:11,418	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:45:11,418	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:45:11,418	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:45:11,418	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:45:11,418	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:45:11,418	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:45:11,418	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:45:11,418	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:45:11,418	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:45:11,418	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 10:45:11,418	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 10:45:11,420	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
01/04/2024 10:45:11,420	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:45:11,420	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:45:11,420	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
01/04/2024 10:45:11,420	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
01/04/2024 10:45:11,420	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:45:11,420	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:45:11,420	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:45:11,420	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
01/04/2024 10:45:11,420	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:45:11,420	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:45:11,420	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	
01/04/2024 10:45:11,422	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:45:11,422	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:45:11,422	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:45:11,422	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:45:11,422	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:47:03,596	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:47:03,596	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:47:03,596	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:47:03,596	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:47:03,596	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:47:03,596	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:47:03,609	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:47:03,609	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:47:03,609	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:47:03,609	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:47:03,609	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:47:03,609	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:47:03,621	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:47:03,621	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:47:03,621	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:47:03,621	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:47:03,621	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:47:03,621	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:47:03,621	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:47:03,624	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:47:03,624	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:47:03,624	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:47:03,624	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:47:03,624	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:47:03,624	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:47:03,624	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:47:03,624	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:47:03,624	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:47:03,624	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:47:03,624	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:47:03,624	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:47:03,624	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:47:03,624	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:47:03,624	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:47:03,624	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:47:03,624	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:47:03,624	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:47:03,636	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:47:03,636	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:47:03,636	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:47:03,636	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:47:03,636	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:47:03,636	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:47:03,638	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:47:03,638	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:47:03,638	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:47:03,638	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:47:03,638	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:47:03,638	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:47:03,638	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:47:03,638	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:47:03,638	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:47:03,638	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:47:03,638	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:47:03,638	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:47:03,638	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:47:03,638	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:47:03,638	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:47:03,638	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:47:03,638	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:47:03,638	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:47:27,876	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 10:47:27,876	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 10:47:27,876	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 10:47:27,876	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	operador
01/04/2024 10:47:27,876	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 10:47:27,876	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 10:47:27,877	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 10:47:27,877	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	operador
01/04/2024 10:47:27,877	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 10:47:27,877	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 10:47:27,877	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 10:49:03,585	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do SEF	SEF	operador
01/04/2024 10:49:05,186	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
01/04/2024 10:49:05,186	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/04/2024 10:49:05,186	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:49:05,186	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/04/2024 10:49:05,186	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/04/2024 10:49:05,186	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/04/2024 10:49:08,181	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	SEF - Disparo	AL_11M2_TRIP_SEF	
01/04/2024 10:49:08,181	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	SEF - Disparo	AL_11M2_TRIP_SEF	
01/04/2024 10:49:08,181	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	SEF - Disparo	AL_11M2_TRIP_SEF	
01/04/2024 10:49:08,181	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	SEF - Disparo	AL_11M2_TRIP_SEF	
01/04/2024 10:49:08,181	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	SEF - Disparo	AL_11M2_TRIP_SEF	
01/04/2024 10:49:08,181	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	SEF - Disparo	AL_11M2_TRIP_SEF	
01/04/2024 10:49:14,883	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	SEF - Disparo	AL_11M2_TRIP_SEF	
01/04/2024 10:49:14,883	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	SEF - Disparo	AL_11M2_TRIP_SEF	
01/04/2024 10:49:14,883	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	SEF - Disparo	AL_11M2_TRIP_SEF	
01/04/2024 10:49:14,883	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	SEF - Disparo	AL_11M2_TRIP_SEF	
01/04/2024 10:49:14,883	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	SEF - Disparo	AL_11M2_TRIP_SEF	
01/04/2024 10:49:14,883	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	SEF - Disparo	AL_11M2_TRIP_SEF	
01/04/2024 10:51:52,512	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 10:51:54,120	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 10:51:54,120	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:51:54,120	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:51:54,120	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:51:54,120	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:51:54,120	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:51:56,625	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:51:58,228	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 10:51:58,228	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:51:58,228	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:51:58,228	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:51:58,228	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:51:58,228	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:54:26,682	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:54:26,682	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:54:26,682	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:54:26,682	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:54:26,682	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:54:26,682	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 10:54:26,685	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:54:26,685	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:54:26,685	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:54:26,685	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:54:26,685	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:54:26,685	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 10:54:27,526	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
01/04/2024 10:54:27,526	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
01/04/2024 10:54:27,526	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
01/04/2024 10:54:27,526	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
01/04/2024 10:54:27,526	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:54:27,526	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
01/04/2024 10:54:27,526	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
01/04/2024 10:54:27,526	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
01/04/2024 10:54:27,526	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
01/04/2024 10:54:27,526	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
01/04/2024 10:54:27,526	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
01/04/2024 10:54:27,526	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
01/04/2024 10:54:27,552	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:54:27,552	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
01/04/2024 10:54:27,552	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:54:27,552	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
01/04/2024 10:54:27,552	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:54:27,552	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
01/04/2024 10:54:27,552	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:54:27,552	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
01/04/2024 10:54:27,552	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:54:27,552	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
01/04/2024 10:54:27,552	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:54:27,552	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
01/04/2024 10:54:27,557	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:54:27,557	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:54:27,557	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:54:27,557	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:54:27,557	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:54:27,557	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 10:54:27,562	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
01/04/2024 10:54:27,562	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
01/04/2024 10:54:27,562	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
01/04/2024 10:54:27,562	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
01/04/2024 10:54:27,562	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
01/04/2024 10:54:27,562	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
01/04/2024 10:54:27,588	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:54:27,588	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:54:27,588	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:54:27,588	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:54:27,588	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:54:27,588	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:54:27,593	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:27,593	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:54:27,593	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:27,593	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:54:27,593	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:27,593	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:54:27,593	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:54:27,593	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:54:27,593	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:27,593	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:54:27,593	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:27,593	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:54:27,593	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:27,593	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:54:27,593	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:27,593	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:54:27,593	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:27,593	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:54:27,593	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:27,593	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:54:27,593	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:27,593	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:54:27,593	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:27,593	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:54:27,594	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:54:27,594	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:54:27,594	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:54:27,594	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:54:27,594	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:54:27,594	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:54:27,598	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:54:27,598	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:54:27,598	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:54:27,598	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:54:27,598	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:54:27,598	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:54:27,603	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:27,603	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:54:27,603	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:27,603	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:27,603	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:54:27,603	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:27,603	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:27,603	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:54:27,603	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:27,603	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:27,603	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:54:27,603	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:27,603	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:27,603	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:54:27,603	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:54:27,603	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:27,603	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:54:27,603	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:27,702	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:54:27,702	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:54:27,702	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:54:27,702	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:54:27,702	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:54:27,702	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:54:27,708	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:54:27,708	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:54:27,708	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:54:27,708	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:54:27,708	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:54:27,708	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 10:54:32,667	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:54:32,667	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:54:32,667	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:54:32,667	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:54:32,667	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:54:32,667	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 10:54:32,673	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:54:32,673	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:54:32,673	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:32,673	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:32,673	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:54:32,673	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:32,673	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:32,673	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:54:32,673	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:32,673	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:32,673	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:54:32,673	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:32,673	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:32,673	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:54:32,673	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:32,673	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:32,673	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:54:32,673	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:32,673	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:32,673	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 10:54:32,673	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 10:54:33,644	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:54:33,644	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:54:33,644	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:54:33,644	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:54:33,644	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:54:33,644	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
01/04/2024 10:54:33,672	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:54:33,672	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:54:33,672	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:54:33,672	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:54:33,672	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:54:33,672	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 10:55:47,647	SE-MDU.01M3.11M3	COS	Enviado comando N2 do 11M3	N2N3	operador
01/04/2024 10:55:49,258	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:55:49,258	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:55:49,258	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:55:49,258	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:55:49,258	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:55:49,258	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:55:49,258	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 10:55:49,258	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:55:49,258	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 10:55:49,258	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 10:58:32,734	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 10:58:34,350	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 10:58:34,350	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:00:39,781	SE-MDU.02F2	Falha	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
01/04/2024 11:00:39,781	SE-MDU.02F3	Falha	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	
01/04/2024 11:00:39,781	SE-MDU.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
01/04/2024 11:00:39,782	SE-MDU.02P7	Falha	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
01/04/2024 11:00:39,782	SE-MDU.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
01/04/2024 11:00:39,782	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
01/04/2024 11:00:39,782	SE-MDU.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
01/04/2024 11:00:39,782	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
01/04/2024 11:00:39,782	SE-MDU.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
01/04/2024 11:00:39,782	SE-MDU.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
01/04/2024 11:00:39,782	SE-MDU.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
01/04/2024 11:00:39,782	SE-MDU.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
01/04/2024 11:00:39,782	SE-MDU.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
01/04/2024 11:00:39,782	SE-MDU.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
01/04/2024 11:00:39,782	SE-MDU.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
01/04/2024 11:00:39,782	SE-MDU.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
01/04/2024 11:00:39,782	SE-MDU.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
01/04/2024 11:00:39,783	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED MTT1	MDU_02T1_TEMP	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:00:39,783	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	
01/04/2024 11:00:40,907	SE-MDU.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
01/04/2024 11:00:40,907	SE-MDU.02F2	Normal	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
01/04/2024 11:00:40,907	SE-MDU.02F3	Normal	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	
01/04/2024 11:00:40,907	SE-MDU.02P7	Normal	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
01/04/2024 11:00:40,907	SE-MDU.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
01/04/2024 11:00:40,907	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
01/04/2024 11:00:40,907	SE-MDU.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
01/04/2024 11:00:40,907	SE-MDU.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
01/04/2024 11:00:40,907	SE-MDU.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
01/04/2024 11:00:40,907	SE-MDU.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
01/04/2024 11:00:40,907	SE-MDU.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
01/04/2024 11:00:40,907	SE-MDU.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
01/04/2024 11:00:40,908	SE-MDU.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
01/04/2024 11:00:41,919	SE-MDU.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
01/04/2024 11:00:41,920	SE-MDU.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
01/04/2024 11:00:41,920	SE-MDU.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
01/04/2024 11:00:41,920	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	
01/04/2024 11:01:32,792	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 11:01:34,425	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:01:34,425	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:01:34,425	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:01:34,425	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:01:34,425	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:01:39,337	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:01:39,337	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 11:01:39,338	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:01:39,338	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador
01/04/2024 11:01:39,338	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
01/04/2024 11:01:39,338	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:01:39,338	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:01:39,338	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:01:39,338	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	operador
01/04/2024 11:01:39,338	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	SEF - Disparo	AL_11M2_TRIP_SEF	operador
01/04/2024 11:01:39,338	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:01:39,338	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	operador
01/04/2024 11:01:39,338	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:01:39,338	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:01:39,338	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:01:39,338	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:01:39,338	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:01:39,338	SE-MDU.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
01/04/2024 11:01:39,338	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:01:39,338	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLK_TRIP	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:01:39,338	SE-MDU.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	operador
01/04/2024 11:01:39,338	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:01:39,339	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 11:01:39,339	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
01/04/2024 11:01:39,339	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 11:01:39,339	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/04/2024 11:01:39,339	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_87	operador
01/04/2024 11:01:39,339	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:01:39,339	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:01:39,339	SE-MDU.02P7	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P7_FALTA_TENSAO_LT	operador
01/04/2024 11:01:39,339	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-6 SW3 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW3_FA2_OK	operador
01/04/2024 11:01:39,339	SE-MDU.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:01:39,339	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:01:39,339	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:01:39,339	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:01:39,339	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 11:01:39,339	SE-MDU.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	operador
01/04/2024 11:01:39,339	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:01:39,339	SE-MDU.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
01/04/2024 11:01:39,339	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	operador
01/04/2024 11:01:39,339	SE-MDU.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:01:39,339	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:01:39,339	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:01:39,339	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:01:39,340	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:01:39,340	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	operador
01/04/2024 11:01:39,340	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:01:39,340	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 11:01:39,340	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
01/04/2024 11:01:39,340	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	operador
01/04/2024 11:01:39,340	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:01:39,340	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador
01/04/2024 11:01:39,340	SE-MDU.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
01/04/2024 11:01:39,340	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:01:39,340	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:01:39,340	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:01:39,340	SE-MDU.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:01:39,340	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/04/2024 11:01:39,340	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	operador
01/04/2024 11:01:39,340	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
01/04/2024 11:01:39,340	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_87T1_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:01:39,340	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:01:39,340	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:01:39,340	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:01:39,340	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:01:39,340	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	operador
01/04/2024 11:01:39,341	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 11:01:39,341	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:01:39,341	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
01/04/2024 11:01:39,341	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:01:39,341	SE-MDU.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador
01/04/2024 11:01:39,341	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
01/04/2024 11:01:39,341	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 11:01:39,341	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:01:39,341	SE-MDU.02F3	Normal	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	operador
01/04/2024 11:01:39,341	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:01:39,341	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F2_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 11:01:39,341	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED MTT1	MDU_02T1_TEMP	operador
01/04/2024 11:01:39,341	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:01:39,341	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	operador
01/04/2024 11:01:39,341	SE-MDU.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
01/04/2024 11:01:39,341	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_87T1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:01:39,341	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:01:39,341	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	operador
01/04/2024 11:01:39,341	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:01:39,341	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:01:39,341	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:01:39,341	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	operador
01/04/2024 11:01:39,341	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 11:01:39,342	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:01:39,342	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	operador
01/04/2024 11:01:39,342	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	operador
01/04/2024 11:01:39,342	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 11:01:39,342	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	operador
01/04/2024 11:01:39,342	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:01:39,342	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:01:39,342	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 11:01:39,342	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:01:39,342	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F3_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 11:01:39,342	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED2-7 12T1-SF6 1o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_1EST	operador
01/04/2024 11:01:39,342	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:01:39,349	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
01/04/2024 11:01:39,349	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:01:39,349	SE-MDU.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
01/04/2024 11:01:39,349	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 11:01:39,349	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 11:01:39,349	SE-MDU.02P7	Normal	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	operador
01/04/2024 11:01:39,349	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-5 SW3 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW3_FA1_OK	operador
01/04/2024 11:01:39,350	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:01:39,350	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:01:39,350	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:01:39,350	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 11:01:39,350	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:01:39,350	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	operador
01/04/2024 11:01:39,350	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	operador
01/04/2024 11:01:39,350	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:01:39,350	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:01:39,350	SE-MDU.01H1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 11:01:39,350	SE-MDU.02F2	Normal	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	operador
01/04/2024 11:01:39,350	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 11:01:39,350	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:01:39,350	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	operador
01/04/2024 11:01:39,350	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12P7_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 11:01:39,350	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:01:39,351	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	operador
01/04/2024 11:01:39,351	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 11:01:39,351	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/04/2024 11:01:39,351	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:01:39,351	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:01:39,351	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:01:39,351	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:01:39,351	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:01:39,351	SE-MDU.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
01/04/2024 11:01:39,351	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:01:39,351	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:01:39,351	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:01:39,351	SE-MDU.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador
01/04/2024 11:01:39,351	SE-MDU.02F3	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F3_FALTA_TENSAO_LT	operador
01/04/2024 11:01:39,351	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:01:39,352	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:01:39,352	SE-MDU.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador
01/04/2024 11:01:39,352	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:01:39,352	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	operador
01/04/2024 11:01:39,352	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	operador
01/04/2024 11:01:39,352	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:01:52,761	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:01:52,761	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:01:52,761	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:01:52,761	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:01:52,761	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:01:52,767	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:01:52,767	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:01:52,767	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:01:52,767	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:01:52,767	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:01:52,767	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:01:52,767	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:01:52,767	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:01:52,767	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:01:52,767	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:01:52,767	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:01:52,767	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:01:52,767	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:01:52,767	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:01:52,767	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:08,769	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:02:08,769	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:02:08,769	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:02:08,769	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:02:08,769	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:02:08,771	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:02:08,771	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:02:08,771	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:02:08,771	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:02:08,771	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:02:08,821	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:02:08,821	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:02:08,821	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:02:08,821	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:02:08,821	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:02:08,824	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:02:08,824	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:02:08,824	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:02:08,824	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:02:08,824	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:02:08,824	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:02:08,824	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:02:08,824	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:02:08,824	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:02:08,824	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:02:08,889	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:02:08,889	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:02:08,889	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:02:08,889	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:02:08,889	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:02:08,890	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:02:08,890	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:02:08,890	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:02:08,890	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:02:08,890	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:02:08,893	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:08,893	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:02:08,893	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:08,893	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:08,893	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:02:08,893	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:08,893	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:08,893	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:02:08,893	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:08,893	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:08,893	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:02:08,893	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:08,893	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:08,893	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:02:08,893	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:08,980	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
01/04/2024 11:02:08,980	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
01/04/2024 11:02:08,980	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
01/04/2024 11:02:08,980	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
01/04/2024 11:02:08,980	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:02:08,984	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:02:08,984	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:02:08,984	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:02:08,984	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:02:08,984	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:02:08,990	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:02:08,990	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:02:08,990	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:02:08,990	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:02:08,990	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:02:08,995	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:02:08,995	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:02:08,995	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:02:08,995	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:02:08,995	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:02:09,001	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:02:09,001	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
01/04/2024 11:02:09,001	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:02:09,001	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
01/04/2024 11:02:09,001	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:02:09,001	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
01/04/2024 11:02:09,001	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:02:09,001	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:02:09,001	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:02:09,001	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
01/04/2024 11:02:09,004	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:02:09,004	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:02:09,004	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:02:09,004	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:02:09,004	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:02:09,004	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:02:09,004	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:02:09,004	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:02:09,004	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:02:09,004	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:02:09,006	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:02:09,006	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:02:09,006	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:02:09,006	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:02:09,029	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:02:09,029	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:02:09,029	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:02:09,029	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 11:02:09,029	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 11:02:09,031	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 11:02:09,031	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 11:02:09,031	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 11:02:09,031	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 11:02:09,031	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 11:02:09,031	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 11:02:09,051	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:02:09,051	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:02:09,051	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:02:09,051	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:02:09,051	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:02:09,052	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:02:09,052	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:02:09,052	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:02:09,052	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:02:09,052	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:02:09,056	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:09,056	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:09,056	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:02:09,056	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:09,056	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:02:09,056	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:02:09,056	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:09,056	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:09,056	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:02:09,056	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:09,056	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:09,056	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:02:09,056	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:09,056	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:09,056	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:02:38,171	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	operador
01/04/2024 11:02:38,171	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 11:02:38,171	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 11:02:38,171	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 11:02:38,171	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:02:38,171	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:02:38,171	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:02:38,171	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 11:02:38,171	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 11:02:38,172	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	operador
01/04/2024 11:02:38,172	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:02:38,172	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:02:38,172	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 11:02:51,675	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 11:02:51,675	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:02:51,675	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:02:51,675	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:02:51,675	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:02:51,678	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:02:51,678	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:02:51,678	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:02:51,678	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 11:02:51,678	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:02:51,699	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:02:51,699	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:02:51,699	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:02:51,699	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:02:51,699	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:02:51,701	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:02:51,701	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:02:51,701	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:02:51,701	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:02:51,701	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:02:51,702	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:02:51,702	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:02:51,702	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:51,702	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:51,702	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:02:51,702	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:51,702	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:02:51,702	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:51,702	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:51,702	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:51,702	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:02:51,702	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:51,702	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:51,702	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:02:51,702	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:51,707	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:51,707	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:02:51,707	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:51,707	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:51,707	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:02:51,707	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:51,707	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:02:51,707	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:02:51,707	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:51,707	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:51,707	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:02:51,707	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:51,707	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:02:51,707	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:02:51,707	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:03:05,068	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:03:05,068	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:03:05,068	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:03:05,068	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:03:05,068	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:03:05,069	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:03:05,069	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:03:05,069	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:03:05,069	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:03:05,069	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:03:05,119	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:03:05,119	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:03:05,119	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:03:05,119	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:03:05,119	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:03:05,123	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:03:05,123	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:03:05,123	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:03:05,123	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:03:05,123	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:03:05,123	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:03:05,123	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:03:05,123	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:03:05,123	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:03:05,123	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:03:05,141	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:03:05,141	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:03:05,141	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:03:05,141	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:03:05,141	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:03:05,141	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:03:05,141	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:03:05,141	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:03:05,141	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:03:05,141	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:03:05,145	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:03:05,145	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:03:05,145	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:03:05,145	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:03:05,145	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:03:05,168	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:03:05,168	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:03:05,168	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:03:05,168	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:03:05,168	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:03:05,169	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:03:05,169	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:03:05,169	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:03:05,169	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:03:05,169	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:03:05,189	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:03:05,189	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:03:05,189	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:03:05,189	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:03:05,189	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:03:05,190	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:03:05,190	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:03:05,190	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:03:05,190	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:03:05,190	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:03:05,194	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:03:05,194	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:03:05,194	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:03:05,194	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:03:05,194	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:03:05,194	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:03:05,194	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:03:05,194	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:03:05,194	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:03:05,194	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:03:05,194	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:03:05,194	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:03:05,194	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:03:05,194	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:03:05,194	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:03:10,970	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 11:03:12,552	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:03:12,552	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:03:12,552	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:03:12,552	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:03:12,552	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:03:12,565	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:03:12,565	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:03:12,565	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:03:12,565	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:03:12,565	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:03:12,887	SE-MDU.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
01/04/2024 11:03:14,464	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	operador
01/04/2024 11:03:14,464	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 11:03:14,464	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 11:03:14,464	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	operador
01/04/2024 11:03:14,464	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	operador
01/04/2024 11:03:14,464	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:03:14,464	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 11:03:14,577	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:03:14,577	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:03:14,577	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:03:14,577	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:03:14,577	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:03:14,582	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:03:14,582	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:03:14,582	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:03:14,582	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:03:14,582	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:03:14,582	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:03:14,582	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:03:14,582	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:03:14,582	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:03:14,582	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:03:14,582	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:03:14,582	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:03:14,582	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:03:14,582	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:03:14,582	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:31,746	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 11:04:31,746	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 11:04:31,746	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 11:04:31,746	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 11:04:31,746	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:04:31,749	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:31,749	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:31,749	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:31,749	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:31,749	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:31,801	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:04:31,801	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:04:31,801	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:04:31,801	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:04:31,801	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:04:31,803	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:04:31,803	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:04:31,803	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:04:31,803	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:04:31,803	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:04:31,803	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:04:31,803	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:04:31,803	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:04:31,803	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:04:31,823	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:04:31,823	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:04:31,823	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:04:31,823	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:04:31,823	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:04:31,823	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:04:31,823	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:04:31,823	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:04:31,823	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:04:31,823	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:04:31,827	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:04:31,827	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:04:31,827	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:04:31,827	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:04:31,827	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:04:31,849	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:31,849	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:31,849	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:31,849	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:31,850	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:31,850	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:31,850	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:04:31,850	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 11:04:31,850	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 11:04:31,871	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:04:31,871	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:04:31,871	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:04:31,871	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:04:31,871	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:04:31,872	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:04:31,872	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:04:31,872	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:04:31,872	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:04:31,872	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:04:31,875	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:04:31,875	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:31,875	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:31,875	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:31,875	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:04:31,875	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:31,875	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:31,875	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:04:31,875	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:31,875	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:31,875	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:04:31,875	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:31,875	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:31,875	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:04:31,875	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:36,941	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:04:36,941	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:04:36,941	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:04:36,941	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:04:36,941	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:04:36,944	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:36,944	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:04:36,944	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:36,944	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:36,944	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:04:36,944	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:36,944	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:36,944	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:04:36,944	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:36,944	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:36,944	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:04:36,944	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:36,944	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:04:36,944	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:04:36,944	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:43,917	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:43,917	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:43,917	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:43,917	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:43,917	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:43,917	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:43,920	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:43,920	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:43,920	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:43,920	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:43,920	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:43,969	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:04:43,969	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:04:43,969	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:04:43,969	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:04:43,969	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:04:43,971	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:04:43,971	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:04:43,971	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:04:43,971	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:04:43,971	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:04:43,971	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:04:43,971	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:04:43,971	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:04:43,971	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:04:43,971	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:04:44,341	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:04:44,341	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:04:44,341	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:04:44,341	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:04:44,341	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:04:44,343	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:04:44,343	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:04:44,343	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:04:44,343	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:04:44,343	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:04:44,343	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:04:44,343	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:04:44,343	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:04:44,343	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:04:44,343	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:04:44,361	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:04:44,361	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:04:44,361	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:04:44,361	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:04:44,361	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:04:44,363	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:04:44,363	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:04:44,363	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:04:44,363	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:04:44,363	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:04:44,365	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:04:44,365	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:04:44,365	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:04:44,365	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:04:44,365	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:04:44,377	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:04:44,377	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:04:44,377	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:04:44,377	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:04:44,377	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:04:44,379	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:04:44,379	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:04:44,379	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:04:44,379	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:04:44,379	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:04:44,387	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:04:44,387	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:04:44,387	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:04:44,387	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:04:44,387	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:04:44,389	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:44,389	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:44,389	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:44,389	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:44,389	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:44,389	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:44,389	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:44,389	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:44,389	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:04:44,389	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:04:44,411	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:04:44,411	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:04:44,411	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:04:44,411	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:04:44,411	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:04:44,415	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:44,415	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:04:44,415	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:44,415	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:44,415	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:04:44,415	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:44,415	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:44,415	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:04:44,415	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:44,415	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:44,415	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:04:44,415	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:44,415	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:44,415	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:04:44,415	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:59,491	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:04:59,491	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:04:59,491	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:04:59,491	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:04:59,491	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:04:59,494	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:59,494	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:04:59,494	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:59,494	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:59,494	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:04:59,494	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:59,494	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:59,494	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:04:59,494	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:59,494	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:59,494	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:04:59,494	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:59,494	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:04:59,494	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:04:59,494	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:07,161	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:05:07,161	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:05:07,161	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:05:07,161	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:05:07,161	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:05:07,161	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:05:07,161	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 11:05:07,161	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 11:05:07,161	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 11:05:07,161	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 11:05:07,211	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:05:07,211	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:05:07,211	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:05:07,211	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:05:07,211	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:05:07,213	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:05:07,213	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:05:07,213	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:05:07,213	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:05:07,213	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:05:07,213	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:05:07,213	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:05:07,213	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:05:07,213	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:05:07,213	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:05:07,583	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:05:07,583	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:05:07,583	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:05:07,583	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:05:07,583	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:05:07,585	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:05:07,585	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:05:07,585	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:05:07,585	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:05:07,585	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:05:07,585	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:05:07,585	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:05:07,585	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:05:07,585	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:05:07,585	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:05:07,605	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:05:07,605	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:05:07,605	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:05:07,605	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:05:07,605	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:05:07,605	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:05:07,605	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:05:07,605	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:05:07,605	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:05:07,605	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:05:07,607	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:05:07,607	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:05:07,607	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:05:07,607	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:05:07,607	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:05:07,619	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:05:07,619	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:05:07,619	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:05:07,619	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:05:07,619	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:05:07,621	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:05:07,621	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:05:07,621	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:05:07,621	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:05:07,621	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:05:07,631	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:05:07,631	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:05:07,631	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:05:07,631	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:05:07,631	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:05:07,633	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 11:05:07,633	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 11:05:07,633	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 11:05:07,633	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 11:05:07,633	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 11:05:07,636	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 11:05:07,636	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 11:05:07,636	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 11:05:07,636	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 11:05:07,636	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 11:05:07,651	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:05:07,651	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:05:07,651	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:05:07,651	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:05:07,651	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:05:07,655	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:07,655	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:05:07,655	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:07,655	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:07,655	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:05:07,655	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:07,655	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:05:07,655	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:05:07,655	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:07,655	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:07,655	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:05:07,655	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:07,655	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:07,655	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:05:07,655	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:27,731	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:05:27,731	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:05:27,731	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:05:27,731	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:05:27,731	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:05:27,734	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:27,734	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:05:27,734	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:27,734	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:27,734	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:05:27,734	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:27,734	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:27,734	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:05:27,734	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:27,734	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:27,734	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:05:27,734	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:27,734	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:27,734	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:05:27,734	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:36,085	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:05:36,085	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:05:36,085	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:05:36,085	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:05:36,085	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:05:36,087	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:05:36,087	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:05:36,087	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:05:36,087	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:05:36,087	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:05:36,135	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:05:36,135	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:05:36,135	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:05:36,135	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:05:36,135	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:05:36,137	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:05:36,137	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:05:36,137	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:05:36,137	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:05:36,137	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:05:36,137	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:05:36,137	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:05:36,137	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:05:36,137	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:05:36,137	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:05:36,507	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:05:36,507	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:05:36,507	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:05:36,507	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:05:36,507	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:05:36,509	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:05:36,509	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:05:36,509	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:05:36,509	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:05:36,509	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:05:36,509	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:05:36,509	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:05:36,509	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:05:36,509	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:05:36,509	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:05:36,512	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:05:36,512	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:05:36,512	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:05:36,512	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:05:36,512	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:05:36,529	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:05:36,529	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:05:36,529	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:05:36,529	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:05:36,529	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:05:36,529	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:05:36,529	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:05:36,529	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:05:36,529	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:05:36,529	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:05:36,531	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:05:36,531	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:05:36,531	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:05:36,531	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:05:36,531	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:05:36,543	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:05:36,543	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:05:36,543	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:05:36,543	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:05:36,543	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:05:36,551	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:05:36,551	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:05:36,551	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:05:36,551	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:05:36,551	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:05:36,551	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:05:36,551	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:05:36,551	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:05:36,551	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:05:36,551	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:05:36,555	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:05:36,555	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:05:36,555	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:05:36,555	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:05:36,555	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:05:36,555	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:05:36,555	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:05:36,555	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:05:36,555	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:05:36,555	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:05:36,579	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:05:36,579	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:05:36,579	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:05:36,579	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:05:36,579	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:05:36,582	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:05:36,582	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:05:36,582	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:05:36,582	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:05:36,582	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:05:36,585	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:36,585	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:05:36,585	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:05:36,585	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:36,585	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:05:36,585	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:36,585	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:36,585	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:05:36,585	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:36,585	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:36,585	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:05:36,585	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:36,585	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:36,585	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:05:36,585	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:05:36,684	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:05:36,684	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:05:36,684	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:05:36,684	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:05:36,684	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:05:36,687	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:05:36,687	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:05:36,687	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:05:36,687	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:05:36,687	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:06:32,948	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:06:32,948	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:06:32,948	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:06:32,948	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:06:32,948	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:06:32,955	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:06:32,955	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:06:32,955	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:06:32,955	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:06:32,955	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:06:32,955	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:06:32,955	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:06:32,955	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:06:32,955	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:06:32,955	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:06:32,955	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:06:32,955	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:06:32,955	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:06:32,955	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:06:32,955	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:06:45,179	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	operador
01/04/2024 11:06:45,179	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	operador
01/04/2024 11:06:45,179	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:06:45,179	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 11:06:45,179	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:06:45,179	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	operador
01/04/2024 11:06:45,179	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 11:06:45,179	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 11:06:45,179	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 11:06:45,180	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:06:45,180	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 11:06:45,180	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 11:07:13,136	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:13,136	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:13,136	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:13,136	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:13,136	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:13,143	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:13,143	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:13,143	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:13,143	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:13,143	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:13,186	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:07:13,186	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
01/04/2024 11:07:13,186	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
01/04/2024 11:07:13,186	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
01/04/2024 11:07:13,186	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
01/04/2024 11:07:13,210	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
01/04/2024 11:07:13,210	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
01/04/2024 11:07:13,210	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
01/04/2024 11:07:13,210	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
01/04/2024 11:07:13,210	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
01/04/2024 11:07:13,228	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:13,228	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:13,228	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:13,228	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:13,228	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:13,235	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:13,235	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:13,235	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:13,235	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:13,235	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:13,256	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:07:13,256	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:07:13,256	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:07:13,256	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:07:13,256	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:07:13,258	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:07:13,258	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:07:13,258	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:07:13,258	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:07:13,258	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:07:13,266	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:13,266	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:13,266	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:07:13,266	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:13,266	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:13,266	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:07:13,266	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:13,266	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:13,266	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:07:13,266	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:13,266	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:07:13,266	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:13,266	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:13,266	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:07:13,266	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:07:23,102	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 11:07:24,726	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:07:24,726	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:07:24,726	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:07:24,726	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:07:24,726	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:07:24,738	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:07:24,738	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:07:24,738	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:07:24,738	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:07:24,738	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:07:25,897	SE-MDU.01M3.11M3	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M3	Pos	operador
01/04/2024 11:07:27,579	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:07:27,579	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:07:27,579	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:07:27,579	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:07:27,579	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:07:27,586	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:27,586	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:07:27,586	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:27,586	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:07:27,586	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:07:27,586	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:27,586	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:27,586	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:07:27,586	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:27,586	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:07:27,586	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:27,586	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:27,586	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:07:27,586	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:27,586	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:27,795	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	operador
01/04/2024 11:07:27,795	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 11:07:27,795	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 11:07:27,795	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:07:27,795	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 11:07:33,696	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:33,696	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:33,696	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:33,696	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:33,696	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:07:33,697	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:33,697	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:33,697	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:33,697	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:33,697	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:33,747	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
01/04/2024 11:07:33,747	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
01/04/2024 11:07:33,747	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
01/04/2024 11:07:33,747	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
01/04/2024 11:07:33,747	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
01/04/2024 11:07:33,771	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
01/04/2024 11:07:33,771	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
01/04/2024 11:07:33,771	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
01/04/2024 11:07:33,771	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
01/04/2024 11:07:33,771	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
01/04/2024 11:07:33,788	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:33,788	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:33,788	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:33,788	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:33,788	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:33,789	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:33,789	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:33,789	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:07:33,789	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:33,789	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:07:33,829	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:07:33,829	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:07:33,829	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:07:33,829	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:07:33,829	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:07:33,833	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:07:33,833	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:07:33,833	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:07:33,833	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:07:33,833	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:07:33,837	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:33,837	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:07:33,837	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:33,837	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:33,837	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:07:33,837	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:33,837	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:33,837	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:07:33,837	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:33,837	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:33,837	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:07:33,837	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:33,837	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:33,837	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:07:33,837	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:43,911	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:07:43,911	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:07:43,911	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:07:43,911	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:07:43,911	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:07:43,916	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:43,916	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:07:43,916	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:43,916	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:43,916	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:43,916	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:07:43,916	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:43,916	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:43,916	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:07:43,916	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:43,916	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:07:43,916	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:07:43,916	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:07:43,916	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:07:43,916	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:09:14,405	SE-MDU.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
01/04/2024 11:09:14,405	SE-MDU.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
01/04/2024 11:09:14,405	SE-MDU.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
01/04/2024 11:09:14,405	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED MTT1	MDU_02T1_TEMP	
01/04/2024 11:09:14,405	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	
01/04/2024 11:09:14,405	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
01/04/2024 11:09:15,524	SE-MDU.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
01/04/2024 11:09:15,524	SE-MDU.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
01/04/2024 11:09:15,524	SE-MDU.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
01/04/2024 11:09:15,524	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	
01/04/2024 11:09:43,885	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:09:43,885	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:09:43,885	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:09:43,885	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:09:59,893	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:09:59,893	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 11:09:59,893	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:09:59,893	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador
01/04/2024 11:09:59,893	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
01/04/2024 11:09:59,893	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:09:59,893	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:09:59,893	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:09:59,893	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:09:59,894	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	operador
01/04/2024 11:09:59,894	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	SEF - Disparo	AL_11M2_TRIP_SEF	operador
01/04/2024 11:09:59,894	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:09:59,894	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	operador
01/04/2024 11:09:59,894	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:09:59,894	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:09:59,894	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:09:59,894	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:09:59,894	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:09:59,894	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:09:59,894	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:09:59,894	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	operador
01/04/2024 11:09:59,894	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:09:59,894	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:09:59,894	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 11:09:59,894	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
01/04/2024 11:09:59,894	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 11:09:59,894	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/04/2024 11:09:59,894	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_87	operador
01/04/2024 11:09:59,895	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:09:59,895	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:09:59,895	SE-MDU.02P7	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P7_FALTA_TENSAO_LT	operador
01/04/2024 11:09:59,895	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-6 SW3 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW3_FA2_OK	operador
01/04/2024 11:09:59,895	SE-MDU.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:09:59,895	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:09:59,895	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:09:59,895	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	operador
01/04/2024 11:09:59,895	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:09:59,895	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:09:59,895	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	operador
01/04/2024 11:09:59,895	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:09:59,895	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:09:59,895	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:09:59,895	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	operador
01/04/2024 11:09:59,895	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:09:59,895	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 11:09:59,895	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
01/04/2024 11:09:59,895	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	operador
01/04/2024 11:09:59,895	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:09:59,895	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador
01/04/2024 11:09:59,895	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:09:59,895	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 11:09:59,896	SE-MDU.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:09:59,896	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:09:59,896	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:09:59,896	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:09:59,896	SE-MDU.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:09:59,896	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 11:09:59,896	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/04/2024 11:09:59,896	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	operador
01/04/2024 11:09:59,896	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
01/04/2024 11:09:59,896	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_87T1_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:09:59,896	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:09:59,896	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
01/04/2024 11:09:59,897	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:09:59,897	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 11:09:59,897	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:09:59,897	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	operador
01/04/2024 11:09:59,897	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:09:59,897	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
01/04/2024 11:09:59,897	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:09:59,897	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
01/04/2024 11:09:59,897	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:09:59,897	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:09:59,897	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 11:09:59,898	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:09:59,898	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F2_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:09:59,898	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED MTT1	MDU_02T1_TEMP	operador
01/04/2024 11:09:59,898	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:09:59,898	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	operador
01/04/2024 11:09:59,898	SE-MDU.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
01/04/2024 11:09:59,898	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_87T1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:09:59,898	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:09:59,898	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	operador
01/04/2024 11:09:59,898	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:09:59,898	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:09:59,898	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:09:59,899	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	operador
01/04/2024 11:09:59,899	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
01/04/2024 11:09:59,899	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:09:59,899	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	operador
01/04/2024 11:09:59,899	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
01/04/2024 11:09:59,899	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	operador
01/04/2024 11:09:59,899	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:09:59,899	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:09:59,899	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 11:09:59,899	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:09:59,899	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F3_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:09:59,899	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED2-7 12T1-SF6 1o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_1EST	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:09:59,899	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	operador
01/04/2024 11:09:59,899	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:09:59,899	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 11:09:59,908	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
01/04/2024 11:09:59,908	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:09:59,908	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 11:09:59,908	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 11:09:59,908	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-5 SW3 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW3_FA1_OK	operador
01/04/2024 11:09:59,908	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:09:59,908	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:09:59,908	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	operador
01/04/2024 11:09:59,908	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:09:59,908	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:09:59,908	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:09:59,908	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 11:09:59,908	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:09:59,908	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	operador
01/04/2024 11:09:59,908	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	operador
01/04/2024 11:09:59,908	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:09:59,908	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:09:59,909	SE-MDU.01H1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:09:59,909	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 11:09:59,909	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:09:59,909	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	operador
01/04/2024 11:09:59,909	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12P7_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:09:59,909	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:09:59,909	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:09:59,909	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:09:59,909	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:09:59,909	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:09:59,909	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:09:59,909	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	operador
01/04/2024 11:09:59,909	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:09:59,909	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:09:59,909	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 11:09:59,909	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/04/2024 11:09:59,909	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:09:59,909	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 11:09:59,910	SE-MDU.02F3	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F3_FALTA_TENSAO_LT	operador
01/04/2024 11:09:59,910	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:09:59,910	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 11:09:59,910	SE-MDU.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:09:59,910	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:09:59,910	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	operador
01/04/2024 11:09:59,910	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	operador
01/04/2024 11:09:59,910	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:10:24,607	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 11:10:26,240	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:10:26,240	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:10:26,240	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:10:26,240	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:15:04,643	SE-MDU.02F2	Falha	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
01/04/2024 11:15:04,643	SE-MDU.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
01/04/2024 11:15:04,644	SE-MDU.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
01/04/2024 11:15:04,644	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
01/04/2024 11:15:04,644	SE-MDU.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
01/04/2024 11:15:04,644	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	
01/04/2024 11:15:04,644	SE-MDU.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
01/04/2024 11:15:04,644	SE-MDU.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
01/04/2024 11:15:04,644	SE-MDU.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
01/04/2024 11:15:04,644	SE-MDU.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
01/04/2024 11:15:04,644	SE-MDU.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
01/04/2024 11:15:04,644	SE-MDU.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:15:04,644	SE-MDU.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
01/04/2024 11:15:04,644	SE-MDU.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
01/04/2024 11:15:04,644	SE-MDU.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
01/04/2024 11:15:04,644	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED MTT1	MDU_02T1_TEMP	
01/04/2024 11:15:04,645	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	
01/04/2024 11:15:05,644	SE-MDU.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
01/04/2024 11:15:05,644	SE-MDU.02F2	Normal	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
01/04/2024 11:15:11,689	SE-MDU.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
01/04/2024 11:15:12,712	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
01/04/2024 11:15:12,712	SE-MDU.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
01/04/2024 11:15:12,712	SE-MDU.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
01/04/2024 11:15:12,712	SE-MDU.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
01/04/2024 11:15:12,712	SE-MDU.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
01/04/2024 11:15:12,712	SE-MDU.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
01/04/2024 11:15:13,711	SE-MDU.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
01/04/2024 11:15:20,768	SE-MDU.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
01/04/2024 11:15:20,769	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	
01/04/2024 11:15:21,668	SE-MDU.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
01/04/2024 11:15:21,668	SE-MDU.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
01/04/2024 11:15:22,720	SE-MDU.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
01/04/2024 11:28:17,258	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:28:17,258	SE-MDU.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
01/04/2024 11:28:17,258	SE-MDU.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
01/04/2024 11:28:17,258	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED MTT1	MDU_02T1_TEMP	
01/04/2024 11:28:18,361	SE-MDU.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
01/04/2024 11:28:18,362	SE-MDU.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
01/04/2024 11:29:31,718	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	operador
01/04/2024 11:29:31,718	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:29:31,718	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:29:31,718	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 11:29:31,718	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,718	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador
01/04/2024 11:29:31,718	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
01/04/2024 11:29:31,718	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 11:29:31,718	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:29:31,718	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:29:31,718	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:29:31,718	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED R90T1	TR_MD0_R90T1	operador
01/04/2024 11:29:31,718	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	SEF - Disparo	AL_11M2_TRIP_SEF	operador
01/04/2024 11:29:31,718	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,718	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:29:31,718	SE-MDU.01H2.11H2	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.01T3.41T3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	operador
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	operador
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_87	operador
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.02P7	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P7_FALTA_TENSAO_LT	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-12 GTW2	SA_USA1_ED_GTW2_OK	operador
01/04/2024 11:29:31,719	SE-MDU.02P7	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12P7_FALTA_TENSAO_LT	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.02F2	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F2_FALTA_TENSAO_LT	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-6 SW3 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW3_FA2_OK	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	RB1 - Recomp. Barra 1 - Bloqueado	RB1	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.02F2.12F2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-6 SW3 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW3_FA2_OK	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-4 SW2 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW2_FA2_OK	operador
01/04/2024 11:29:31,720	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-2 SW1 - Fonte 2	SA_USA1_ED_SW1_FA2_OK	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.02T1AT.12T1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_87T1_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.02T1AT.12T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.02T1.02T1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1_87	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	LB1 - Limp. Barra 1 - Bloqueado	LB1	operador
01/04/2024 11:29:31,721	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED MTT1	MDU_02T1_TEMP	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F2_BLK_TRIP	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED MTT1	MDU_02T1_TEMP	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_87T1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.02P7.12P7	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.USA.TSA	Bloqueado	Automatismo Comutação CC - Bloqueado	AUTCC	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.02F2.12F2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-11 GTW1	SA_USA1_ED_GTW1_OK	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,722	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-14 GPS - Sinc. com Sat.	SA_USA1_ED_GPS_SAT_OK	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:29:31,723	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 11:29:31,723	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,723	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F3_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:29:31,723	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED2-7 12T1-SF6 1o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_1EST	operador
01/04/2024 11:29:31,723	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	operador
01/04/2024 11:29:31,723	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:29:31,723	SE-MDU.01H2.11H2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,723	SE-MDU.02T1BT.11T1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 11:29:31,730	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,730	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
01/04/2024 11:29:31,730	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	27 - Bloqueado	27	operador
01/04/2024 11:29:31,730	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:29:31,730	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 11:29:31,730	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:29:31,730	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-5 SW3 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW3_FA1_OK	operador
01/04/2024 11:29:31,730	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:29:31,730	SE-MDU.02F3.12F3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,730	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:29:31,730	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:29:31,730	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:29:31,730	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	operador
01/04/2024 11:29:31,730	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 11:29:31,730	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:29:31,730	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	operador
01/04/2024 11:29:31,730	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	operador
01/04/2024 11:29:31,730	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:29:31,730	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:29:31,730	SE-MDU.02F3.12F3	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:29:31,730	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-3 SW2 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW2_FA1_OK	operador
01/04/2024 11:29:31,730	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-5 SW3 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW3_FA1_OK	operador
01/04/2024 11:29:31,730	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,731	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:29:31,731	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	operador
01/04/2024 11:29:31,731	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:29:31,731	SE-MDU.01H1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:29:31,731	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 11:29:31,731	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	ERAC - 81 - Bloqueado	ERAC	operador
01/04/2024 11:29:31,731	SE-MDU.USA	Em Falha	ED5-1 SW1 - Fonte 1	SA_USA1_ED_SW1_FA1_OK	operador
01/04/2024 11:29:31,731	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12P7_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 11:29:31,731	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:29:31,731	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 11:29:31,731	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	operador
01/04/2024 11:29:31,731	SE-MDU.01H2.11H2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:29:31,731	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:29:31,731	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 11:29:31,731	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 11:29:31,731	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	operador
01/04/2024 11:29:31,731	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:29:31,731	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 11:29:31,731	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 11:29:31,731	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/04/2024 11:29:31,731	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,731	SE-MDU.02F3	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F3_FALTA_TENSAO_LT	operador
01/04/2024 11:29:31,731	SE-MDU.02F3	Alarme	Falta de Tensão TP da Linha	LT_12F3_FALTA_TENSAO_LT	operador
01/04/2024 11:29:31,731	SE-MDU.02P7.12P7	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,731	SE-MDU.01M1.11M1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/04/2024 11:29:31,732	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,732	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 11:29:31,732	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 11:29:31,732	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,732	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	operador
01/04/2024 11:29:31,732	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:31,732	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	Tabela 1 - Ativada	Tabela1	operador
01/04/2024 11:29:41,075	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:29:41,075	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:29:41,076	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:29:41,076	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:29:41,127	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
01/04/2024 11:29:41,127	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
01/04/2024 11:29:41,191	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:29:41,191	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:29:41,193	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:29:41,193	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:29:41,193	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:29:41,193	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:29:41,193	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:29:41,193	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:29:41,195	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:29:41,195	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:29:41,285	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
01/04/2024 11:29:41,285	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
01/04/2024 11:29:41,293	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:29:41,293	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:29:41,300	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:29:41,300	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:29:41,310	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:29:41,310	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:29:41,313	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:29:41,313	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:29:41,353	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:29:41,353	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:29:41,354	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:29:41,354	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:29:41,355	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:29:41,355	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:29:41,355	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:29:41,355	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:29:41,355	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:29:41,355	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:29:41,401	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
01/04/2024 11:29:41,401	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	
01/04/2024 11:29:41,403	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
01/04/2024 11:29:41,403	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
01/04/2024 11:29:41,416	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:29:41,416	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:29:41,417	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:29:41,417	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:30:00,762	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 11:30:02,475	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 11:30:03,970	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:30:03,970	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:30:03,974	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:30:03,974	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:30:05,702	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:30:05,702	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:30:05,715	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:30:05,715	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:30:13,633	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:30:13,633	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:30:13,642	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:30:13,642	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:30:13,642	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:30:13,642	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:30:13,642	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:30:13,642	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:30:13,646	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:30:13,646	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:30:13,654	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:30:13,654	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:30:13,654	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:30:13,654	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:30:13,654	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:30:13,654	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:31:14,017	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 11:31:14,017	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 11:31:14,018	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:31:14,018	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	operador
01/04/2024 11:31:14,018	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:31:14,018	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:31:14,018	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 11:31:14,019	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 11:31:14,019	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 11:31:14,019	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:31:14,019	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 11:31:30,560	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:31:30,560	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:31:30,561	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:31:30,561	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:31:32,255	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:31:32,255	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:31:32,257	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:31:32,257	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:31:32,257	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:31:32,257	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:31:32,283	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:31:32,283	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:31:32,287	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:31:32,287	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:31:32,287	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:31:32,287	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:31:32,290	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:31:32,290	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:31:32,291	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:31:32,291	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:31:32,323	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:31:32,323	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:31:32,325	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:31:32,325	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:31:32,333	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:31:32,333	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:31:32,333	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:31:32,333	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:31:32,333	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:31:32,333	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:31:37,393	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:31:37,393	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:31:37,402	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:31:37,402	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:31:37,402	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:31:37,402	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:31:37,402	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:31:37,402	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:32:12,011	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 11:32:12,011	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 11:32:12,012	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 11:32:12,012	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 11:32:13,348	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:32:13,348	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:32:13,350	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:32:13,350	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:32:13,352	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:32:13,352	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:32:13,414	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:32:13,414	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:32:13,423	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:32:13,423	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:32:13,423	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:32:13,423	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:32:13,423	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:32:13,423	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:32:13,508	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
01/04/2024 11:32:13,508	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
01/04/2024 11:32:13,513	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:32:13,513	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:32:13,520	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:32:13,520	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:32:13,525	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:32:13,525	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:32:13,534	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:32:13,534	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:32:13,585	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:32:13,585	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:32:13,586	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:32:13,586	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:32:13,596	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:32:13,596	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:32:13,596	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:32:13,596	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:32:13,596	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:32:13,596	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:32:13,616	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
01/04/2024 11:32:13,616	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
01/04/2024 11:32:13,630	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:32:13,630	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:32:13,632	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:32:13,632	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:32:13,634	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:32:13,634	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:32:13,637	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:32:13,637	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:32:13,638	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:32:13,638	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:32:20,173	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 11:32:22,139	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 11:32:23,393	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:32:23,393	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:32:23,410	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:32:23,410	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:32:25,380	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:32:25,380	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:32:25,384	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:32:25,384	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:32:29,054	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:32:29,054	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:32:29,063	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:32:29,063	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:32:29,063	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:32:29,063	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:32:29,063	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:32:29,063	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:32:29,077	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:32:29,077	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:32:29,084	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:32:29,084	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:32:29,084	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:32:29,084	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:32:29,084	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:32:29,084	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:33:40,552	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 11:33:40,552	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 11:33:40,552	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:33:40,552	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:33:40,553	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:33:40,553	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 11:33:40,553	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 11:33:40,553	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 11:33:40,553	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 11:33:40,553	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 11:33:40,553	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:33:40,553	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 11:33:40,553	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 11:33:47,988	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:33:47,988	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:33:47,988	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:33:47,988	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:33:50,179	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
01/04/2024 11:33:50,179	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
01/04/2024 11:33:50,211	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
01/04/2024 11:33:50,211	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
01/04/2024 11:33:50,213	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:33:50,213	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:33:50,214	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:33:50,214	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:33:50,243	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:33:50,243	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:33:50,245	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:33:50,245	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:33:50,245	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:33:50,245	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:33:50,245	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:33:50,245	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:33:50,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:33:50,247	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:34:00,315	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:34:00,315	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:34:00,324	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:34:00,324	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:34:00,324	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:34:00,324	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:34:00,324	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:34:00,324	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:34:10,702	SE-MDU.01M3.11M3	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
01/04/2024 11:34:13,934	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 11:34:13,934	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 11:34:13,954	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/04/2024 11:34:13,954	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:34:35,786	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
01/04/2024 11:34:39,034	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 11:34:39,034	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 11:34:39,041	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:34:39,041	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:34:39,042	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:34:39,042	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:34:41,230	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
01/04/2024 11:34:41,230	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
01/04/2024 11:34:41,260	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
01/04/2024 11:34:41,260	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
01/04/2024 11:34:41,261	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:34:41,261	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:34:41,262	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:34:41,262	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:34:41,294	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:34:41,294	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:34:41,297	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:34:41,297	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:34:41,297	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:34:41,297	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:34:41,297	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:34:41,297	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:34:56,376	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:34:56,376	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:34:56,385	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:34:56,385	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:34:56,385	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:34:56,385	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:34:56,385	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:34:56,385	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:35:26,740	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 11:35:26,740	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
01/04/2024 11:35:26,740	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 11:35:26,740	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
01/04/2024 11:35:26,740	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 11:35:26,740	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:35:26,740	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	operador
01/04/2024 11:35:39,181	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:35:39,181	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:35:39,189	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:35:39,189	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:35:39,724	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
01/04/2024 11:35:39,724	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
01/04/2024 11:35:39,796	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:35:39,796	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:35:39,806	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:35:39,806	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:35:39,806	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:35:39,806	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:35:39,806	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:35:39,806	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:35:39,882	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
01/04/2024 11:35:39,882	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
01/04/2024 11:35:39,887	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:35:39,887	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:35:39,893	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 11:35:39,893	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:35:39,903	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:35:39,903	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:35:39,906	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:35:39,906	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:35:39,949	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:35:39,949	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:35:39,953	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:35:39,953	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:35:39,957	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:35:39,957	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:35:39,957	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:35:39,957	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:35:39,957	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:35:39,957	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:35:39,994	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
01/04/2024 11:35:39,994	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
01/04/2024 11:35:40,008	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
01/04/2024 11:35:40,008	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
01/04/2024 11:35:40,011	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:35:40,011	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:35:40,019	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:35:40,019	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:36:26,246	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 11:36:26,246	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 11:36:26,246	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:36:26,246	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:36:26,246	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:36:26,246	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 11:36:26,246	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 11:36:26,246	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:36:26,246	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	operador
01/04/2024 11:36:26,246	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 11:36:26,993	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:36:26,993	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:36:26,998	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:36:26,998	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:36:27,016	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:36:27,016	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:36:27,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:36:27,020	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:36:27,025	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:36:27,025	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:36:27,025	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:36:27,025	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:36:27,025	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:36:27,025	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:36:27,027	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:36:27,027	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:36:27,027	SE-MDU.02T1BT.31T1	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:36:27,027	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:36:27,027	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:36:27,027	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:37:11,324	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:37:11,324	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:37:11,324	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:37:11,324	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:37:11,825	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
01/04/2024 11:37:11,825	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
01/04/2024 11:37:11,897	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:37:11,897	SE-MDU.01M3.11M3	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:37:11,898	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:37:11,898	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:37:11,898	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:37:11,898	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:37:11,898	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:37:11,898	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:37:11,898	SE-MDU.01M3.31M3-4	Ativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:37:11,898	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:37:11,983	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
01/04/2024 11:37:11,983	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:37:12,050	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:37:12,050	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:37:12,054	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:37:12,054	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:37:12,057	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:37:12,057	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:37:12,057	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:37:12,057	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:37:12,057	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:37:12,057	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:37:12,161	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:37:12,161	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:37:12,163	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:37:12,163	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:37:26,842	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
01/04/2024 11:37:30,086	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/04/2024 11:37:40,083	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M3_TRIP_46BC	
01/04/2024 11:37:40,083	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M3_TRIP_46BC	
01/04/2024 11:37:44,898	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
01/04/2024 11:37:44,898	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	
01/04/2024 11:37:44,910	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:37:44,910	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:37:44,910	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:37:44,910	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:37:44,912	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
01/04/2024 11:37:44,912	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	
01/04/2024 11:37:44,914	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M3_TRIP_46BC	
01/04/2024 11:37:44,914	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:37:44,914	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:37:44,914	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:37:44,914	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M3_TRIP_46BC	
01/04/2024 11:37:44,914	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:38:46,009	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:38:46,009	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:38:46,030	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:38:46,030	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:38:46,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:38:46,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:38:46,037	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:38:46,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:38:46,037	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:38:46,037	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:38:46,095	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:38:46,095	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:38:46,118	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:38:46,118	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:38:46,127	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:38:46,127	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:38:46,127	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:38:46,127	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:38:46,127	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:38:46,127	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:38:46,127	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:38:46,127	SE-MDU.01M3.31M3-4	Desativado	31M3-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:38:46,127	SE-MDU.01M3.11M3	Desativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:38:46,797	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 11:38:46,797	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 11:38:46,797	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:38:46,797	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 11:38:46,797	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 11:38:46,797	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M3_TRIP_46BC	operador
01/04/2024 11:38:46,797	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 11:38:46,798	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:38:46,798	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:38:46,798	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 11:38:46,798	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 11:39:45,568	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do SEF	SEF	operador
01/04/2024 11:39:48,819	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
01/04/2024 11:39:48,819	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/04/2024 11:39:51,815	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	SEF - Disparo	AL_11M3_TRIP_SEF	
01/04/2024 11:39:51,815	SE-MDU.01M3.11M3	Atuada	SEF - Disparo	AL_11M3_TRIP_SEF	
01/04/2024 11:39:56,873	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	SEF - Disparo	AL_11M3_TRIP_SEF	
01/04/2024 11:39:56,873	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	SEF - Disparo	AL_11M3_TRIP_SEF	
01/04/2024 11:49:33,582	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 11:49:36,268	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	SEF - Disparo	AL_11M3_TRIP_SEF	operador
01/04/2024 11:49:36,822	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:49:36,822	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:49:49,473	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 11:49:52,723	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:49:52,723	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:50:05,761	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:50:05,761	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:50:05,762	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:50:05,762	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:50:05,814	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:50:05,814	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:50:05,816	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:50:05,816	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:50:05,816	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:50:05,816	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:50:05,836	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:50:05,836	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:50:05,838	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:50:05,838	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:50:05,838	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:50:05,838	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:50:05,866	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:50:05,866	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:50:05,867	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:50:05,867	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:50:05,868	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:50:05,868	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:50:05,870	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:50:05,870	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:50:05,874	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:50:05,874	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:50:05,874	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:50:05,874	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:50:05,874	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:50:05,874	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:50:10,928	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:50:10,928	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:50:10,933	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:50:10,933	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:50:10,933	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:50:10,933	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:50:10,933	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:50:10,933	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:50:16,176	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:50:16,176	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:50:16,177	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:50:16,177	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:50:16,228	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:50:16,228	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:50:16,230	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:50:16,230	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:50:16,230	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:50:16,230	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:50:16,600	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:50:16,600	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:50:16,602	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:50:16,602	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:50:16,602	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:50:16,602	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:50:16,620	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:50:16,620	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:50:16,622	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:50:16,622	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:50:16,624	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:50:16,624	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:50:16,636	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:50:16,636	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:50:16,644	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:50:16,644	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:50:16,644	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:50:16,644	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:50:16,646	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:50:16,646	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:50:16,647	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:50:16,647	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:50:16,658	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:50:16,658	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:50:16,665	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:50:16,665	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:50:16,665	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:50:16,665	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:50:16,665	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:50:16,665	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:50:31,718	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:50:31,718	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:50:31,723	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:50:31,723	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:50:31,723	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:50:31,723	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:50:31,723	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:50:31,723	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:50:35,903	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:50:35,903	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:50:35,903	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:50:35,903	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:50:35,954	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:50:35,954	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:50:35,956	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:50:35,956	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:50:35,956	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:50:35,956	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:50:36,326	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:50:36,326	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:50:36,326	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:50:36,326	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:50:36,328	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:50:36,328	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:50:36,346	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:50:36,346	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:50:36,348	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:50:36,348	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:50:36,350	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:50:36,350	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:50:36,362	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:50:36,362	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:50:36,362	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:50:36,362	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:50:36,374	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:50:36,374	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:50:36,377	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:50:36,377	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:50:36,377	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:50:36,377	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:50:36,388	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:50:36,388	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:50:36,395	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:50:36,395	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:50:36,395	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:50:36,395	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:50:36,395	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:50:36,395	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:50:56,448	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:50:56,448	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:50:56,454	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:50:56,454	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:50:56,454	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:50:56,454	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:50:56,454	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:50:56,454	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:51:01,851	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 11:51:01,851	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 11:51:01,851	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 11:51:01,851	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 11:51:01,902	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:51:01,902	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:51:01,904	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:51:01,904	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:51:01,904	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:51:01,904	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:51:02,274	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:51:02,274	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:51:02,275	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:51:02,275	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	
01/04/2024 11:51:02,276	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:51:02,276	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:51:02,276	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:51:02,276	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:51:02,296	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:51:02,296	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:51:02,296	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	
01/04/2024 11:51:02,296	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	
01/04/2024 11:51:02,298	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:51:02,298	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	
01/04/2024 11:51:02,310	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:51:02,310	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	
01/04/2024 11:51:02,314	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:51:02,314	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	
01/04/2024 11:51:02,320	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:51:02,320	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	
01/04/2024 11:51:02,323	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:51:02,323	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:51:02,323	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:51:02,323	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 11:51:02,328	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:51:02,328	SE-MDU.01M2.11M2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:51:02,330	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:51:02,330	SE-MDU.01M2.11M2	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:51:02,334	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:51:02,334	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:51:02,334	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:51:02,334	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:51:02,334	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:51:02,334	SE-MDU.01M2.31M2-4	Ativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:51:02,444	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:51:02,444	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 11:51:02,450	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:51:02,450	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 11:51:09,515	SE-MDU.01M2.11M2	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M2	Pos	operador
01/04/2024 11:51:12,818	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:51:12,818	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 11:51:12,823	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:51:12,823	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:51:12,823	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:51:12,823	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:51:12,823	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:51:12,823	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:51:12,823	SE-MDU.01M2.11M2	Ativado	11M2 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 11:51:12,823	SE-MDU.01M2.31M2-4	Desativado	31M2-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 11:51:12,823	SE-MDU.01M2.11M2	Desativado	11M2 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 11:52:24,260	SE-MDU.01M4.11M4	COS	Enviado comando N2 do 11M4	N2N3	operador
01/04/2024 11:52:26,539	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 11:52:26,539	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 11:52:26,539	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 11:52:26,539	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 11:52:26,539	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	operador
01/04/2024 11:52:26,539	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	operador
01/04/2024 11:52:26,539	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 11:52:26,539	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 11:52:26,539	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 11:52:26,539	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 11:52:26,539	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 11:52:26,539	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 11:52:26,539	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	operador
01/04/2024 11:52:27,509	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 11:52:27,509	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 11:52:27,509	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 11:52:27,509	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 14:20:14,077	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 14:20:17,422	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:20:17,422	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:20:26,845	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:20:26,845	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:20:26,846	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:20:26,846	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:20:26,895	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:20:26,895	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:20:26,897	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:20:26,897	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:20:26,897	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:20:26,897	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:20:26,915	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:20:26,915	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:20:26,917	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:20:26,917	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:20:26,919	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:20:26,919	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:20:26,947	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:20:26,947	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:20:26,948	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:20:26,948	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:20:26,965	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:20:26,965	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:20:26,969	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:20:26,969	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:20:26,973	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:20:26,973	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:20:26,973	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:20:26,973	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:20:26,973	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:20:26,973	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:20:32,033	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:20:32,033	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:20:32,042	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:20:32,042	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:20:32,042	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:20:32,042	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:20:32,042	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:20:32,042	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:02,422	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:21:02,422	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:21:02,423	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:02,423	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:21:02,423	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:02,423	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:02,423	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:21:02,423	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:21:02,427	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:21:02,427	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:21:09,750	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:21:09,750	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:21:09,801	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:21:09,801	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:21:09,803	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:21:09,803	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:21:09,803	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:21:09,803	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:21:10,173	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:21:10,173	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:21:10,175	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:21:10,175	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:21:10,175	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:21:10,175	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:21:10,245	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:21:10,245	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:21:10,246	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:10,246	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:21:10,246	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:10,246	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:10,246	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:21:10,246	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:10,331	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:21:10,331	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:21:10,336	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:21:10,336	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:21:10,341	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:21:10,341	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:21:10,351	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:21:10,351	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:21:10,356	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:21:10,356	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:21:10,399	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:21:10,399	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:21:10,402	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:21:10,402	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:21:10,406	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:10,406	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:21:10,406	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:10,406	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:10,406	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:21:10,406	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:21:10,443	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:21:10,443	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:21:10,445	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:21:10,445	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:21:10,445	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:21:10,445	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:21:10,447	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:21:10,447	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:21:10,459	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:21:10,459	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:21:10,465	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:21:10,465	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:21:10,469	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:21:10,469	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:21:10,472	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:21:10,472	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:21:31,378	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:21:31,378	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:21:31,381	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:21:31,381	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:21:31,392	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:21:31,392	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:21:31,395	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:31,395	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:21:31,395	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:31,395	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:31,395	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:21:31,395	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:31,398	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:21:31,398	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:21:31,402	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:21:31,402	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:21:31,405	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:21:31,405	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:21:31,406	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:31,406	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:21:31,406	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:31,406	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:31,406	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:21:31,406	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:31,414	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:31,414	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:21:31,414	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:31,414	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:31,414	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:21:31,414	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:33,133	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:21:33,133	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:21:33,133	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 14:21:33,133	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:21:33,133	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 14:21:33,133	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:21:33,133	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:21:33,133	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:21:33,133	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	operador
01/04/2024 14:21:33,133	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 14:21:33,133	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 14:21:33,133	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 14:21:33,133	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 14:21:33,133	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 14:21:33,133	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	operador
01/04/2024 14:21:33,133	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	operador
01/04/2024 14:21:33,133	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:21:41,995	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:21:45,365	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:21:45,365	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:21:45,413	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 14:21:48,797	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:21:48,797	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:21:58,651	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:21:58,651	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:21:58,652	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:21:58,652	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:21:58,704	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:21:58,704	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:21:58,706	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:21:58,706	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:21:58,706	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:21:58,706	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:21:58,776	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:21:58,776	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:21:58,777	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:21:58,777	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:21:58,785	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:58,785	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:21:58,785	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:58,785	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:21:58,785	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:21:58,785	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:58,862	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:21:58,862	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:21:58,867	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:21:58,867	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:21:58,871	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:21:58,871	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:21:58,881	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:21:58,881	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:21:58,886	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:21:58,886	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:21:58,930	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:21:58,930	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:21:58,933	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:21:58,933	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:21:58,937	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:58,937	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:21:58,937	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:58,937	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:58,937	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:21:58,937	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:21:58,974	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:21:58,974	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:21:58,974	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:21:58,974	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:21:58,974	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:21:58,974	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:21:58,978	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:21:58,978	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:21:58,999	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:21:58,999	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:21:59,000	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:21:59,000	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:22:08,291	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 14:22:08,711	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:22:08,711	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:22:08,718	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:22:08,718	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:22:08,736	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:22:08,736	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:22:08,745	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:22:08,745	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:22:08,745	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:22:08,745	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:22:08,745	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:22:08,745	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:22:08,751	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:22:08,751	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:22:08,757	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:22:08,757	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:22:08,757	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:22:08,757	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:22:08,757	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:22:08,757	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:22:09,110	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:22:09,110	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:22:09,110	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:22:09,110	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 14:22:09,110	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:22:09,111	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:22:09,111	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:22:09,111	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
01/04/2024 14:22:09,111	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
01/04/2024 14:22:09,111	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 14:22:09,111	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	operador
01/04/2024 14:22:09,111	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	operador
01/04/2024 14:22:09,111	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:22:11,655	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:22:11,655	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:22:21,758	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:22:21,758	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:22:21,758	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:22:21,758	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:22:21,808	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:22:21,808	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:22:21,810	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:22:21,810	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:22:21,810	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:22:21,810	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:22:21,828	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:22:21,828	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:22:21,828	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:22:21,828	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:22:21,832	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:22:21,832	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:22:21,858	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:22:21,858	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:22:21,858	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:22:21,858	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:22:21,878	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:22:21,878	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:22:21,881	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:22:21,881	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:22:21,885	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:22:21,885	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:22:21,885	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:22:21,885	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:22:21,885	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:22:21,885	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:22:26,946	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:22:26,946	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:22:26,955	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:22:26,955	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:22:26,955	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:22:26,955	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:22:26,955	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:22:26,955	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:22:31,724	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:22:31,724	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:22:31,724	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:22:31,724	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:22:31,776	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:22:31,776	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:22:31,778	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:22:31,778	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:22:31,778	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:22:31,778	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:22:32,148	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:22:32,148	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:22:32,150	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:22:32,150	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:22:32,150	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:22:32,150	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:22:32,170	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:22:32,170	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:22:32,170	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:22:32,170	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:22:32,172	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:22:32,172	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:22:32,184	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:22:32,184	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:22:32,192	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:22:32,192	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:22:32,194	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:22:32,194	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:22:32,196	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:22:32,196	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:22:32,198	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:22:32,198	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:22:32,218	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:22:32,218	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:22:32,225	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:22:32,225	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:22:32,225	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:22:32,225	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:22:32,225	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:22:32,225	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:22:47,286	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:22:47,286	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:22:47,295	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:22:47,295	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:22:47,295	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:22:47,295	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:22:47,295	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:22:47,295	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:22:52,392	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:22:52,392	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:22:52,392	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:22:52,392	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:22:52,444	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:22:52,444	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:22:52,446	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:22:52,446	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:22:52,446	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:22:52,446	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:22:52,816	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:22:52,816	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:22:52,818	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:22:52,818	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:22:52,818	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:22:52,818	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:22:52,836	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:22:52,836	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:22:52,838	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:22:52,838	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:22:52,840	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:22:52,840	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:22:52,852	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:22:52,852	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:22:52,852	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:22:52,852	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:22:52,864	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:22:52,864	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:22:52,866	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:22:52,866	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:22:52,868	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:22:52,868	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:22:52,886	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:22:52,886	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:22:52,887	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:22:52,887	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:22:52,887	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:22:52,887	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:22:52,887	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:22:52,887	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:23:12,958	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:23:12,958	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:23:12,966	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:23:12,966	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:23:12,966	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:23:12,966	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:23:12,966	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:23:12,966	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:23:16,996	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:23:16,996	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:23:16,998	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:23:16,998	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:23:17,048	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:23:17,048	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:23:17,050	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:23:17,050	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:23:17,050	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:23:17,050	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:23:17,420	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:23:17,420	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:23:17,422	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:23:17,422	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:23:17,422	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:23:17,422	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:23:17,422	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:23:17,422	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:23:17,440	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:23:17,440	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:23:17,440	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:23:17,440	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:23:17,444	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:23:17,444	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:23:17,456	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:23:17,456	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:23:17,462	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:23:17,462	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:23:17,464	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:23:17,464	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:23:17,468	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:23:17,468	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:23:17,470	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:23:17,470	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:23:17,486	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:23:17,486	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:23:17,487	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:23:17,487	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:23:17,487	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:23:17,487	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:23:17,487	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:23:17,487	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:23:17,487	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:23:17,487	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:23:17,596	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:23:17,596	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:23:17,597	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:23:17,597	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:23:41,296	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 14:23:41,436	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:23:41,436	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:23:41,445	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:23:41,445	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:23:41,445	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:23:41,445	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:23:41,445	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:23:41,445	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:23:44,666	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:23:44,666	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:24:28,207	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:24:28,207	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 14:24:28,207	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 14:24:28,207	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:24:28,207	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	operador
01/04/2024 14:24:28,207	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 14:24:28,207	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 14:24:28,207	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 14:24:28,207	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:24:28,207	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	operador
01/04/2024 14:24:28,207	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	operador
01/04/2024 14:24:28,207	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:24:37,000	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:24:37,000	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:24:37,000	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:24:37,000	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:24:37,051	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
01/04/2024 14:24:37,051	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
01/04/2024 14:24:37,073	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
01/04/2024 14:24:37,073	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
01/04/2024 14:24:37,090	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:24:37,090	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:24:37,090	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:24:37,090	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:24:37,119	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:24:37,119	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:24:37,122	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:24:37,122	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:24:37,128	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:24:37,128	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:24:37,128	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:24:37,128	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:24:37,128	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:24:37,128	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:24:47,187	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:24:47,187	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:24:47,196	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:24:47,196	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:24:47,196	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:24:47,196	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:24:47,196	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:24:47,196	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:25:03,950	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:25:03,950	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:25:03,950	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:25:03,950	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:25:04,001	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
01/04/2024 14:25:04,001	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
01/04/2024 14:25:04,339	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
01/04/2024 14:25:04,339	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
01/04/2024 14:25:04,409	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:25:04,409	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:25:04,417	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:25:04,417	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:25:04,417	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:25:04,417	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:25:04,417	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:25:04,417	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:25:04,435	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:25:04,435	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:25:04,497	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:25:04,497	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:25:04,507	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:25:04,507	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:25:04,513	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:25:04,513	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:25:04,523	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:25:04,523	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:25:04,568	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:25:04,568	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:25:04,569	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:25:04,569	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:25:04,569	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:25:04,569	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:25:04,569	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:25:04,569	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:25:04,570	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:25:04,570	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:25:04,611	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
01/04/2024 14:25:04,611	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	
01/04/2024 14:25:04,617	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:25:04,617	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:25:04,625	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:25:04,625	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
01/04/2024 14:25:04,625	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:25:04,625	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
01/04/2024 14:25:04,630	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:25:04,630	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:25:04,632	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:25:04,632	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:25:15,977	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 14:25:16,023	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:25:16,023	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:25:16,050	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:25:16,050	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:25:16,057	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:25:16,057	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:25:16,066	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:25:16,066	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:25:16,066	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:25:16,066	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:25:16,066	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:25:16,066	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:25:16,070	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:25:16,070	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:25:16,071	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:25:16,071	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:25:16,071	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:25:16,071	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:25:16,071	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:25:16,071	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:25:17,974	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 14:25:19,359	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:25:19,359	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:25:21,346	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:25:21,346	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:25:21,991	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:25:21,991	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	operador
01/04/2024 14:25:21,991	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:25:21,991	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 14:25:21,992	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:25:21,992	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	operador
01/04/2024 14:25:21,992	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:25:21,992	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 14:25:21,992	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 14:25:21,992	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 14:25:21,992	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 14:25:21,992	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:26:35,558	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:26:35,558	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:26:35,560	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:26:35,560	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:26:37,255	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:26:37,255	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:26:37,257	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:26:37,257	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:26:37,259	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:26:37,259	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:26:37,285	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:26:37,285	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:26:37,287	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:26:37,287	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:26:37,289	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:26:37,289	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:26:37,292	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:26:37,292	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:26:37,292	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:26:37,292	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:26:37,321	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:26:37,321	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:26:37,324	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:26:37,324	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:26:37,328	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:26:37,328	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:26:37,328	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:26:37,328	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:26:37,328	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:26:37,328	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:26:42,391	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:26:42,391	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:26:42,398	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:26:42,398	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:26:42,398	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:26:42,398	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:26:42,398	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:26:42,398	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:27:01,744	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 14:27:01,744	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 14:27:01,744	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 14:27:01,744	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 14:27:01,744	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 14:27:01,744	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 14:27:01,744	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:27:16,326	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:27:16,326	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:27:16,328	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:27:16,328	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:27:17,665	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:27:17,665	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:27:17,667	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:27:17,667	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:27:17,669	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:27:17,669	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:27:17,731	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:27:17,731	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:27:17,738	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:27:17,738	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:27:17,738	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:27:17,738	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:27:17,738	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:27:17,738	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:27:17,825	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:27:17,825	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:27:17,828	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:27:17,828	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:27:17,834	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 14:27:17,834	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:27:17,844	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:27:17,844	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:27:17,850	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:27:17,850	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:27:17,896	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:27:17,896	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:27:17,901	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:27:17,901	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:27:17,901	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:27:17,901	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:27:17,901	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:27:17,901	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:27:17,901	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:27:17,901	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:27:17,933	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:27:17,933	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:27:17,947	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:27:17,947	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:27:17,947	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:27:17,947	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:27:17,949	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:27:17,949	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:27:17,952	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:27:17,952	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:27:17,952	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:27:17,952	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:28:19,874	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:28:19,874	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:28:19,876	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:28:19,876	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:28:19,897	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:28:19,897	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:28:19,900	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:28:19,900	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:28:19,900	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:28:19,900	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:28:19,900	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:28:19,900	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:28:19,901	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:28:19,901	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:28:19,908	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:28:19,908	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:28:19,908	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:28:19,908	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:28:19,908	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:28:19,908	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:28:24,405	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:28:24,405	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:28:24,405	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:28:24,405	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:28:24,405	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 14:28:24,405	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:28:24,405	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:28:24,405	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 14:28:24,405	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
01/04/2024 14:28:24,406	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
01/04/2024 14:28:24,406	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 14:28:24,406	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:28:28,089	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 14:28:30,180	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 14:28:31,458	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:28:31,458	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:28:33,570	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:28:33,570	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:28:50,465	SE-MDU.01M4.11M4	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
01/04/2024 14:28:53,839	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 14:28:53,839	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 14:28:53,859	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 14:28:53,859	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/04/2024 14:28:53,859	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 14:28:53,859	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:29:16,384	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
01/04/2024 14:29:19,760	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 14:29:19,760	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 14:29:19,765	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:29:19,765	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:29:19,768	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:29:19,768	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:29:21,959	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
01/04/2024 14:29:21,959	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
01/04/2024 14:29:21,991	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
01/04/2024 14:29:21,991	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:29:21,991	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:29:21,991	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
01/04/2024 14:29:21,994	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:29:21,994	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:29:22,043	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:29:22,043	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:29:22,046	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:29:22,046	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:29:22,050	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:29:22,050	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:29:22,050	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:29:22,050	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:29:22,050	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:29:22,050	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:29:32,111	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:29:32,111	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:29:32,119	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:29:32,119	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:29:32,119	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:29:32,119	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:29:32,119	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:29:32,119	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:29:59,484	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	operador
01/04/2024 14:29:59,484	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/04/2024 14:29:59,484	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
01/04/2024 14:29:59,485	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
01/04/2024 14:29:59,485	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 14:29:59,485	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
01/04/2024 14:29:59,485	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
01/04/2024 14:29:59,485	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:30:30,319	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 14:30:30,319	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:30:30,319	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 14:30:30,319	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 14:30:34,940	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLQ_TRIP	
01/04/2024 14:30:34,940	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLQ_TRIP	
01/04/2024 14:30:34,959	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
01/04/2024 14:30:34,959	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
01/04/2024 14:30:43,744	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:30:43,744	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:30:43,745	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:30:43,745	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:30:45,936	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
01/04/2024 14:30:45,936	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
01/04/2024 14:30:46,941	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:30:46,941	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 14:30:54,880	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLQ_TRIP	
01/04/2024 14:30:54,880	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLQ_TRIP	
01/04/2024 14:30:54,953	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:30:54,953	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:30:54,956	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:30:54,956	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:30:54,960	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:30:54,960	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:30:54,960	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:30:54,960	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:30:54,960	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:30:54,960	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:30:55,060	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:30:55,060	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:30:55,061	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:30:55,061	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:30:55,076	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:30:55,076	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:30:57,500	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
01/04/2024 14:30:57,500	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
01/04/2024 14:31:02,810	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 14:31:02,810	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 14:31:02,810	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 14:31:02,810	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 14:31:14,509	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
01/04/2024 14:31:14,509	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
01/04/2024 14:31:14,512	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:31:14,512	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:31:14,513	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:31:14,513	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:31:23,171	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:31:23,171	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:31:23,193	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:31:23,193	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:31:23,200	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:31:23,200	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:31:23,200	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:31:23,200	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:31:23,200	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:31:23,200	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:31:24,760	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 14:31:24,760	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	operador
01/04/2024 14:31:24,760	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:31:24,760	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:31:24,760	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 14:31:24,760	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 14:31:24,761	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 14:31:24,761	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	operador
01/04/2024 14:31:24,761	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 14:31:24,761	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:31:27,670	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 14:31:27,670	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 14:31:27,670	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 14:31:27,670	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:31:31,150	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLK_TRIP	
01/04/2024 14:31:31,150	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLK_TRIP	
01/04/2024 14:31:31,170	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
01/04/2024 14:31:31,170	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
01/04/2024 14:31:38,022	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:31:38,022	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:31:38,023	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:31:38,023	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:31:38,567	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
01/04/2024 14:31:38,567	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
01/04/2024 14:31:39,361	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:31:39,361	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:31:43,870	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLK_TRIP	
01/04/2024 14:31:43,870	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLK_TRIP	
01/04/2024 14:31:43,945	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:31:43,945	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:31:43,946	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:31:43,946	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:31:43,950	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:31:43,950	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:31:43,950	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:31:43,950	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:31:43,950	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:31:43,950	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:31:44,041	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:31:44,041	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:31:51,400	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
01/04/2024 14:31:51,400	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	
01/04/2024 14:31:51,433	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:31:51,433	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:31:51,467	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:31:51,467	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:31:51,469	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:31:51,469	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:31:51,474	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:31:51,474	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:31:51,474	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:31:51,474	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:31:51,474	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:31:51,474	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:31:55,401	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:31:55,401	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:31:55,413	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:31:55,413	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:31:55,415	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
01/04/2024 14:31:55,415	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:31:55,415	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:31:55,415	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
01/04/2024 14:31:55,416	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:31:55,416	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:31:58,552	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 14:31:58,552	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 14:31:58,552	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 14:31:58,552	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 14:31:59,619	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:31:59,619	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:31:59,623	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:31:59,623	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:31:59,641	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:31:59,641	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:31:59,643	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:31:59,643	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:31:59,643	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:31:59,643	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:31:59,643	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:31:59,643	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:31:59,643	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:31:59,643	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:31:59,652	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:31:59,652	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:31:59,652	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:31:59,652	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:31:59,652	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:31:59,652	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:32:16,543	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:32:16,544	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	operador
01/04/2024 14:32:16,544	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:32:16,544	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 14:32:16,544	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:32:16,544	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 14:32:16,544	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:32:16,544	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 14:32:16,544	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 14:32:16,544	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 14:32:16,544	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 14:32:16,544	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	operador
01/04/2024 14:32:16,544	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:32:56,094	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:32:56,094	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:32:56,096	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:32:56,096	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:32:56,594	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
01/04/2024 14:32:56,594	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
01/04/2024 14:32:56,664	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:32:56,664	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:32:56,668	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:32:56,668	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:32:56,672	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:32:56,672	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:32:56,672	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:32:56,672	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:32:56,672	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:32:56,672	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:32:56,752	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:32:56,752	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:32:56,820	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:32:56,820	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:32:56,824	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:32:56,824	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:32:56,825	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:32:56,825	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:32:56.825	SE-MDU.02T1BT.31T1	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	-4				
01/04/2024 14:32:56,825	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:32:56,825	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:32:56,825	SE-MDU.02T1BT.31T1	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
	-4				
01/04/2024 14:32:56,930	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:32:56,930	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:32:56,932	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:32:56,932	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:33:10,505	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
01/04/2024 14:33:13,881	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/04/2024 14:33:13,881	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 14:33:23,878	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
01/04/2024 14:33:23,878	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
01/04/2024 14:33:30,206	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:33:30,206	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:33:30,220	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:33:30,220	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:33:30,220	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:33:30,220	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:33:30,224	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	
01/04/2024 14:33:30,224	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
01/04/2024 14:33:30,224	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:33:30,224	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	
01/04/2024 14:33:30,228	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:33:30,228	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:33:30,228	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:33:30,228	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:34:34,841	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:34:34,841	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:34:34,844	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:34:34,844	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:34:34,861	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:34:34,861	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:34:34,864	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:34:34,864	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:34:34,864	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:34:34,864	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:34:34,864	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:34:34,864	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:34:34,864	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:34:34,864	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:34:34,873	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:34:34,873	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:34:34,873	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:34:34,873	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:34:34,873	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:34:34,873	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:35:00,150	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do SEF	SEF	operador
01/04/2024 14:35:03,543	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
01/04/2024 14:35:03,543	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/04/2024 14:35:06,540	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	SEF - Disparo	AL_11M4_TRIP_SEF	
01/04/2024 14:35:06,540	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	SEF - Disparo	AL_11M4_TRIP_SEF	
01/04/2024 14:35:11,806	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	SEF - Disparo	AL_11M4_TRIP_SEF	
01/04/2024 14:35:11,806	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	SEF - Disparo	AL_11M4_TRIP_SEF	
01/04/2024 14:37:53,768	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 14:37:55,281	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 14:37:57,166	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:37:57,166	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:37:57,281	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:37:57,281	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	operador
01/04/2024 14:37:57,281	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 14:37:57,281	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:37:57,281	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	SEF - Disparo	AL_11M4_TRIP_SEF	operador
01/04/2024 14:37:57,281	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 14:37:57,281	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:37:57,281	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
01/04/2024 14:37:57,281	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
01/04/2024 14:37:57,281	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 14:37:57,281	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	operador
01/04/2024 14:37:57,281	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:37:58,666	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:37:58,666	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:38:16,798	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:38:16,798	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:38:16,798	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:38:16,798	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:38:19,082	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
01/04/2024 14:38:19,082	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
01/04/2024 14:38:19,082	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
01/04/2024 14:38:19,082	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
01/04/2024 14:38:19,144	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:38:19,144	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:38:19,146	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:38:19,146	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:38:19,146	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:38:19,146	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:38:19,146	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:38:19,146	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:38:19,147	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:38:19,147	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:38:19,157	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:38:19,157	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:38:19,158	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:38:19,158	SE-MDU.01M4.11M4	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:38:19,168	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:38:19,168	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:38:19,168	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:38:19,168	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:38:19,168	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:38:19,168	SE-MDU.01M4.31M4-4	Ativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:38:19,170	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
01/04/2024 14:38:19,170	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
01/04/2024 14:38:19,268	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:38:19,268	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:38:19,272	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:38:19,272	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:38:22,830	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:38:22,830	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:38:22,830	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:38:22,830	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:38:22,836	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
01/04/2024 14:38:22,836	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
01/04/2024 14:38:24,214	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:38:24,214	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:38:24,216	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:38:24,216	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:38:24,216	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:38:24,216	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:38:24,216	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:38:24,216	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:38:25,192	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:38:25,192	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:38:25,216	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:38:25,216	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:39:25,519	SE-MDU.01M5.11M5	COS	Enviado comando N2 do 11M5	N2N3	operador
01/04/2024 14:39:28,906	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 14:39:28,906	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 14:39:28,906	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 14:39:28,906	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em COI (N3)	N3	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:39:35,601	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador
01/04/2024 14:39:35,601	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:39:35,601	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:39:35,601	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:39:35,601	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:39:35,601	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 14:39:35,601	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 14:39:35,602	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 14:39:35,602	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 14:39:35,602	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	operador
01/04/2024 14:39:35,602	SE-MDU.01M4.11M4	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:39:42,109	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:39:42,109	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:39:42,116	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:39:42,116	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:39:42,116	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:39:42,116	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:39:42,116	SE-MDU.01M4.11M4	Ativado	11M4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:39:42,116	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:39:42,116	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:39:42,116	SE-MDU.01M4.31M4-4	Desativado	31M4-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:39:42,116	SE-MDU.01M4.11M4	Desativado	11M4 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:41:00,539	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:41:03,938	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:41:03,938	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:41:04,408	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 14:41:07,787	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:42:46,904	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:42:46,904	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:42:46,908	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:42:46,908	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:42:46,954	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:42:46,954	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:42:46,956	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:42:46,956	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:42:46,956	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:42:46,956	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:42:46,976	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:42:46,976	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:42:46,978	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:42:46,978	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:42:46,980	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:42:46,980	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:42:47,022	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:42:47,022	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:42:47,023	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:42:47,023	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:42:47,027	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:42:47,027	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:42:47,027	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:42:47,027	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:42:47,027	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:42:47,027	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:42:47,044	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:42:47,044	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:42:47,048	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:42:47,048	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:42:47,178	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:42:47,178	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:42:47,182	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:42:47,182	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:42:47,192	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:42:47,192	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:42:47,196	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:42:47,196	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:42:52,092	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:42:52,092	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:42:52,097	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:42:52,097	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:42:52,097	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:42:52,097	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:42:52,097	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:42:52,097	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:43:00,256	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:43:00,256	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:43:00,260	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:43:00,260	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:43:00,307	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:43:00,307	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:43:00,309	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:43:00,309	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:43:00,309	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:43:00,309	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:43:00,679	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:43:00,679	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:43:00,681	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:43:00,681	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:43:00,681	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:43:00,681	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:43:00,701	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:43:00,701	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:43:00,701	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:43:00,701	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:43:00,703	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:43:00,703	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:43:00,715	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:43:00,715	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:43:00,723	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:43:00,723	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:43:00,723	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:43:00,723	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:43:00,726	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:43:00,726	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:43:00,730	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:43:00,730	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:43:00,755	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:43:00,755	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:43:00,760	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:43:00,760	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:43:00,760	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:43:00,760	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:43:00,760	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:43:00,760	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:43:15,835	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:43:15,835	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:43:15,838	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:43:15,838	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:43:15,838	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:43:15,838	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:43:15,838	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:43:15,838	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:43:20,536	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:43:20,536	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:43:20,536	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:43:20,536	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:43:20,589	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:43:20,589	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:43:20,589	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:43:20,589	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:43:20,589	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:43:20,589	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:43:20,961	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:43:20,961	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:43:20,961	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:43:20,961	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:43:20,961	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:43:20,961	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:43:20,983	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:43:20,983	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:43:20,983	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:43:20,983	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:43:20,985	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:43:20,985	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:43:20,997	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:43:20,997	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:43:20,997	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:43:20,997	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:43:21,009	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:43:21,009	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:43:21,012	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:43:21,012	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:43:21,012	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:43:21,012	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:43:21,035	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:43:21,035	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:43:21,038	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:43:21,038	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:43:21,038	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:43:21,038	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:43:21,038	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:43:21,038	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:43:41,113	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:43:41,113	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:43:41,118	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:43:41,118	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:43:41,118	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:43:41,118	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:43:41,118	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:43:41,118	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:43:49,954	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:43:49,954	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:43:49,955	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:43:49,955	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:43:50,005	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:43:50,005	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:43:50,007	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:43:50,007	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:43:50,007	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:43:50,007	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:43:50,377	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:43:50,377	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:43:50,379	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:43:50,379	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:43:50,379	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:43:50,379	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:43:50,380	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:43:50,380	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:43:50,399	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:43:50,399	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:43:50,401	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:43:50,401	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:43:50,401	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:43:50,401	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:43:50,413	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:43:50,413	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:43:50,413	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:43:50,413	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:43:50,425	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:43:50,425	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:43:50,428	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:43:50,428	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:43:50,429	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:43:50,429	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:43:50,441	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:43:50,441	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:43:50,445	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:43:50,445	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:43:50,449	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:43:50,449	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:43:50,449	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:43:50,449	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:43:50,449	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:43:50,449	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:43:50,549	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:43:50,549	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:43:50,555	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:43:50,555	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:44:16,558	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 14:44:16,861	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:44:16,861	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:44:16,868	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:44:16,868	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:44:16,868	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:44:16,868	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:44:16,868	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:44:16,868	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:44:19,948	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:44:19,948	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:44:28,270	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:44:28,270	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:44:28,271	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:44:28,271	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:44:28,321	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:44:28,321	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:44:28,323	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:44:28,323	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:44:28,323	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:44:28,323	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:44:28,393	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:44:28,393	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:44:28,395	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:44:28,395	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:44:28,399	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:44:28,399	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:44:28,399	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:44:28,399	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:44:28,399	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:44:28,399	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:44:28,480	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:44:28,480	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:44:28,488	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:44:28,488	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:44:28,495	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:44:28,495	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:44:28,505	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:44:28,505	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:44:28,510	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:44:28,510	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:44:28,551	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:44:28,551	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:44:28,552	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:44:28,552	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:44:28,552	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:44:28,552	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:44:28,552	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:44:28,552	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:44:28,552	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:44:28,552	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:44:28,596	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:44:28,596	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:44:28,596	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	
01/04/2024 14:44:28,596	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	
01/04/2024 14:44:28,597	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:44:28,597	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:44:28,597	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	
01/04/2024 14:44:28,597	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:44:28,622	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:44:28,622	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:44:28,623	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:44:28,623	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:45:16,831	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:45:16,831	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:45:16,841	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:45:16,841	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:45:16,855	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:45:16,855	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:45:16,860	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:45:16,860	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:45:16,860	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:45:16,860	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:45:16,860	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:45:16,860	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:45:16,863	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:45:16,863	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:45:16,870	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:45:16,870	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:45:16,870	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:45:16,870	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:45:16,870	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:45:16,870	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:45:19,563	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 14:45:22,316	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 14:45:22,950	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:45:22,950	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:45:25,700	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:45:25,700	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:45:50,692	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:45:50,692	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	operador
01/04/2024 14:45:50,692	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:45:50,692	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:45:50,692	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 14:45:50,692	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:45:50,692	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:45:50,692	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 14:45:50,692	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	operador
01/04/2024 14:45:50,692	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:45:50,692	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 14:45:50,692	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 14:45:50,693	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 14:45:50,693	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 14:45:50,693	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 14:45:50,693	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	operador
01/04/2024 14:46:05,376	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:46:05,376	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:46:05,376	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:46:05,376	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:46:05,427	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
01/04/2024 14:46:05,427	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
01/04/2024 14:46:05,449	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
01/04/2024 14:46:05,449	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
01/04/2024 14:46:05,468	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:46:05,468	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:46:05,468	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:46:05,468	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:46:05,495	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:46:05,495	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:46:05,497	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:46:05,497	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:46:05,501	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:46:05,501	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:46:05,501	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:46:05,501	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:46:05,501	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:46:05,501	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:46:15,563	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:46:15,563	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:46:15,571	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:46:15,571	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:46:15,571	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:46:15,571	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:46:15,571	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:46:15,571	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:46:30,512	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:46:30,512	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:46:30,512	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:46:30,512	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:46:30,563	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
01/04/2024 14:46:30,563	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
01/04/2024 14:46:30,903	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
01/04/2024 14:46:30,903	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
01/04/2024 14:46:30,973	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:46:30,973	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:46:30,981	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:46:30,981	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:46:30,981	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:46:30,981	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:46:30,981	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:46:30,981	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:46:30,999	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:46:30,999	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:46:31,061	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:46:31,061	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:46:31,070	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:46:31,070	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:46:31,077	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:46:31,077	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:46:31,087	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:46:31,087	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:46:31,090	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:46:31,090	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:46:31,129	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:46:31,129	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:46:31,132	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:46:31,132	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:46:31,132	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:46:31,132	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:46:31,132	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:46:31,132	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:46:31,132	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:46:31,132	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:46:31,177	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
01/04/2024 14:46:31,177	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	
01/04/2024 14:46:31,179	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:46:31,179	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:46:31,189	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:46:31,189	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
01/04/2024 14:46:31,189	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:46:31,189	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
01/04/2024 14:46:31,192	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:46:31,192	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:46:31,193	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:46:31,193	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:46:40,022	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:46:40,022	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:46:40,033	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:46:40,033	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:46:40,043	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:46:40,043	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:46:40,050	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:46:40,050	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:46:40,050	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:46:40,050	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:46:40,050	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:46:40,050	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:46:40,054	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:46:40,054	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:46:40,063	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:46:40,063	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:46:40,063	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:46:40,063	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:46:40,063	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:46:40,063	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:46:51,783	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:46:51,783	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:46:51,783	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	operador
01/04/2024 14:46:51,783	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:46:51,784	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:46:51,784	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:46:51,784	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 14:46:51,784	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	operador
01/04/2024 14:46:51,784	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:46:51,784	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 14:46:51,784	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 14:46:51,784	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 14:46:51,784	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 14:47:50,172	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:47:50,172	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:47:50,175	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:47:50,175	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:47:51,868	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:47:51,868	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:47:51,870	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:47:51,870	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:47:51,872	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:47:51,872	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:47:51,898	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:47:51,898	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:47:51,900	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:47:51,900	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:47:51,902	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:47:51,902	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:47:51,905	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:47:51,905	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:47:51,906	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:47:51,906	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:47:51,934	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:47:51,934	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:47:51,937	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:47:51,937	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:47:51,941	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:47:51,941	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:47:51,941	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:47:51,941	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:47:51,941	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:47:51,941	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:47:56,609	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 14:47:58,771	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 14:48:00,001	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:48:00,001	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:48:00,012	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:48:00,012	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:48:02,164	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:48:02,164	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:48:15,799	SE-MDU.01M5.11M5	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11M5	Pos	operador
01/04/2024 14:48:19,266	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:48:19,266	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:48:19,271	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:48:19,271	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:48:19,271	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:48:19,271	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:48:19,271	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:48:19,271	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:48:24,408	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:48:24,408	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:48:24,409	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:48:24,409	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:48:26,104	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:48:26,104	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:48:26,104	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:48:26,104	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:48:26,108	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:48:26,108	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:48:26,136	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:48:26,136	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:48:26,138	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:48:26,138	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:48:26,140	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:48:26,140	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:48:26,143	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:48:26,143	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:48:26,144	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:48:26,144	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:48:26,176	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:48:26,176	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:48:26,177	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:48:26,177	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:48:26,181	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:48:26,181	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:48:26,181	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:48:26,181	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:48:26,181	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:48:26,181	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:48:31,246	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:48:31,246	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:48:31,251	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:48:31,251	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:48:31,251	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:48:31,251	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:48:31,251	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:48:31,251	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:48:46,756	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:48:46,756	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 14:48:46,756	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:48:46,756	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 14:48:46,756	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 14:48:46,756	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 14:48:46,756	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 14:48:46,756	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 14:48:58,855	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:48:58,855	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:48:58,856	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:48:58,856	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:49:00,192	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:49:00,192	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:49:00,194	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:49:00,194	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:49:00,196	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:49:00,196	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:49:00,256	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:49:00,256	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:49:00,261	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:49:00,261	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:49:00,261	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:49:00,261	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:49:00,261	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:49:00,261	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:49:00,352	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:49:00,352	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:49:00,361	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:49:00,361	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:49:00,367	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:49:00,367	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 14:49:00,377	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:49:00,377	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:49:00,383	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:49:00,383	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:49:00,421	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:49:00,421	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:49:00,424	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:49:00,424	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:49:00,425	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:49:00,425	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:49:00,425	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:49:00,425	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:49:00,425	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:49:00,425	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:49:00,460	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:49:00,460	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:49:00,474	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:49:00,474	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	
01/04/2024 14:49:00,478	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:49:00,478	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:49:00,478	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:49:00,478	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:49:00,481	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:49:00,481	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:49:00,482	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:49:00,482	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:49:39,881	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 14:49:40,013	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:49:40,013	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:49:40,024	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:49:40,024	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:49:40,036	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:49:40,036	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:49:40,041	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:49:40,041	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:49:40,041	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:49:40,041	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:49:40,041	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:49:40,041	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:49:40,043	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:49:40,043	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:49:40,053	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:49:40,053	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:49:40,053	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:49:40,053	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:49:40,053	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:49:40,053	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:49:41,489	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 14:49:43,293	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:49:43,293	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:49:44,881	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:49:44,881	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:49:45,666	SE-MDU.01M5.11M5	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
01/04/2024 14:49:49,061	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:49:49,061	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 14:49:49,081	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 14:49:49,081	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 14:49:49,081	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/04/2024 14:49:49,081	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/04/2024 14:50:29,215	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
01/04/2024 14:50:32,623	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 14:50:32,623	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 14:50:32,630	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:50:32,630	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:50:32,630	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:50:32,630	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:50:34,820	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
01/04/2024 14:50:34,820	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
01/04/2024 14:50:34,848	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
01/04/2024 14:50:34,848	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
01/04/2024 14:50:34,850	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:50:34,850	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:50:34,850	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:50:34,850	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:50:34,888	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:50:34,888	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:50:34,889	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:50:34,889	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:50:34,893	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:50:34,893	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:50:34,893	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:50:34,893	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:50:34,893	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:50:34,893	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:50:44,956	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:50:44,956	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:50:44,963	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:50:44,963	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:50:44,963	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:50:44,963	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:50:44,963	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:50:44,963	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:51:08,074	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 14:51:08,074	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 14:51:08,074	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 14:51:08,074	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 14:51:13,744	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLK_TRIP	
01/04/2024 14:51:13,744	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLK_TRIP	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:51:13,764	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
01/04/2024 14:51:13,764	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
01/04/2024 14:51:15,011	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
01/04/2024 14:51:15,011	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:51:15,011	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	operador
01/04/2024 14:51:15,011	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 14:51:15,011	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:51:15,011	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	operador
01/04/2024 14:51:15,011	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:51:15,011	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 14:51:15,012	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:51:15,012	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:51:15,012	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 14:51:15,012	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 14:51:15,012	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:51:15,012	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 14:51:15,012	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 14:51:15,012	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/04/2024 14:51:15,012	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 14:51:15,012	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 14:51:15,012	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 14:51:15,012	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
01/04/2024 14:51:29,156	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:51:29,156	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 14:51:29,158	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:51:29,158	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 14:51:29,701	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
01/04/2024 14:51:29,701	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
01/04/2024 14:51:30,497	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:51:30,497	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:51:30,705	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:51:30,705	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 14:51:34,634	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 14:51:34,634	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLK_TRIP	
01/04/2024 14:51:34,699	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:51:34,699	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:51:34,700	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:51:34,700	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:51:34,704	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:51:34,704	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:51:34,704	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:51:34,704	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:51:34,704	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:51:34,704	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:51:34,804	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:51:34,804	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:51:34,805	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:51:34,805	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:51:34,806	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:51:34,806	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:51:34,820	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:51:34,820	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:51:41,054	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	operador
01/04/2024 14:51:41,054	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	
01/04/2024 14:51:41,084	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:51:41,084	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:51:41,124	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:51:41,124	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:51:41,125	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:51:41,125	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:51:41,134	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:51:41,134	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:51:41,134	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:51:41,134	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:51:41,134	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:51:41,134	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:51:45,759	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:51:45,759	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:51:45,771	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:51:45,771	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:51:45,773	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
01/04/2024 14:51:45,773	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
01/04/2024 14:51:45,775	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:51:45,775	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:51:45,776	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:51:45,776	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:51:46,294	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 14:51:46,294	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 14:51:46,294	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 14:51:46,294	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 14:52:23,528	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:52:23,528	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:52:23,528	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	operador
01/04/2024 14:52:23,528	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:52:23,528	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:52:23,528	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 14:52:23,528	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:52:23,528	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 14:52:23,528	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 14:52:23,528	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:52:23,528	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 14:52:23,528	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 14:52:37,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:52:37,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:52:37,566	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:52:37,566	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:52:38,066	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
01/04/2024 14:52:38,066	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
01/04/2024 14:52:38,224	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:52:38,224	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:52:38,402	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:52:38,402	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:52:38,404	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:52:38,404	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:52:51,758	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 46BC	46BC	operador
01/04/2024 14:52:55,153	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/04/2024 14:52:55,153	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:53:05,150	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
01/04/2024 14:53:05,150	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
01/04/2024 14:53:09,733	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:53:09,733	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	
01/04/2024 14:53:09,747	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:53:09,747	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	
01/04/2024 14:53:09,749	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:53:09,749	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
01/04/2024 14:53:09,749	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	
01/04/2024 14:53:09,749	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	
01/04/2024 14:53:09,751	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
01/04/2024 14:53:09,751	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:53:09,751	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	
01/04/2024 14:53:09,751	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:53:09,752	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:53:09,752	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:53:43,141	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:53:43,141	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:53:43,145	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:53:43,145	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:53:43,165	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:53:43,165	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:53:43,167	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:53:43,167	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:53:43,174	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:53:43,174	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:53:43,174	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:53:43,174	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:53:43,174	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:53:43,174	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:53:43,174	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:53:43,174	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:53:43,174	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:53:43,174	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:53:43,174	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:53:43,174	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:54:29,191	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do SEF	SEF	operador
01/04/2024 14:54:32,605	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
01/04/2024 14:54:32,605	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	
01/04/2024 14:54:35,602	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	SEF - Disparo	AL_11M5_TRIP_SEF	
01/04/2024 14:54:35,602	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	SEF - Disparo	AL_11M5_TRIP_SEF	
01/04/2024 14:54:40,847	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	SEF - Disparo	AL_11M5_TRIP_SEF	
01/04/2024 14:54:40,847	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	SEF - Disparo	AL_11M5_TRIP_SEF	
01/04/2024 14:54:48,604	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:54:48,604	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 14:54:48,604	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 14:54:48,604	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
01/04/2024 14:54:48,605	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
01/04/2024 14:54:48,605	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	SEF - Disparo	AL_11M5_TRIP_SEF	operador
01/04/2024 14:54:48,605	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	operador
01/04/2024 14:54:48,605	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 14:54:52,827	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 14:54:54,400	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 14:54:56,247	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:54:56,247	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:54:57,795	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:54:57,795	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:55:33,685	SE-MDU.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
01/04/2024 14:55:34,686	SE-MDU.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
01/04/2024 14:55:34,687	SE-MDU.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
01/04/2024 14:55:35,695	SE-MDU.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
01/04/2024 14:55:37,696	SE-MDU.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
01/04/2024 14:55:37,696	SE-MDU.02F2	Falha	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
01/04/2024 14:55:37,696	SE-MDU.02F3	Falha	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	
01/04/2024 14:55:37,696	SE-MDU.02P7	Falha	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
01/04/2024 14:55:37,696	SE-MDU.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:55:37,696	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
01/04/2024 14:55:37,696	SE-MDU.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
01/04/2024 14:55:37,696	SE-MDU.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
01/04/2024 14:55:37,696	SE-MDU.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
01/04/2024 14:55:37,696	SE-MDU.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
01/04/2024 14:55:37,697	SE-MDU.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
01/04/2024 14:55:37,697	SE-MDU.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
01/04/2024 14:55:38,698	SE-MDU.02F2	Normal	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
01/04/2024 14:55:38,699	SE-MDU.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
01/04/2024 14:55:39,700	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
01/04/2024 14:55:39,700	SE-MDU.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
01/04/2024 14:55:39,701	SE-MDU.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
01/04/2024 14:55:39,701	SE-MDU.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
01/04/2024 14:55:39,707	SE-MDU.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
01/04/2024 14:55:39,708	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	
01/04/2024 14:55:40,616	SE-MDU.02P7	Normal	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
01/04/2024 14:55:40,616	SE-MDU.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
01/04/2024 14:55:40,619	SE-MDU.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
01/04/2024 14:55:41,627	SE-MDU.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
01/04/2024 14:55:41,627	SE-MDU.02F3	Normal	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	
01/04/2024 14:55:41,627	SE-MDU.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:55:41,628	SE-MDU.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
01/04/2024 14:55:43,630	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	
01/04/2024 14:57:16,380	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
01/04/2024 14:57:16,380	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:57:16,380	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_51N	operador
01/04/2024 14:57:16,381	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador
01/04/2024 14:57:16,381	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M3_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 14:57:16,381	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_12T1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 14:57:16,381	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 14:57:16,381	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	SEF - Disparo	AL_11M2_TRIP_SEF	operador
01/04/2024 14:57:16,381	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_50_A	operador
01/04/2024 14:57:16,382	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12P7_EM_TESTE	operador
01/04/2024 14:57:16,382	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 14:57:16,382	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 14:57:16,382	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:57:16,382	SE-MDU.01M4	Normal	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	operador
01/04/2024 14:57:16,382	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 14:57:16,382	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M5_EM_TESTE	operador
01/04/2024 14:57:16,382	SE-MDU.USA.DJR2	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:57:16,383	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:57:16,383	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M4_BLQ_TRIP	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:57:16,383	SE-MDU.02T1AT	Normal	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	operador
01/04/2024 14:57:16,383	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_50N	operador
01/04/2024 14:57:16,383	SE-MDU.02T1AT.12T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:57:16,383	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:57:16,383	SE-MDU.01M3.11M3	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:57:16,384	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 14:57:16,384	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/04/2024 14:57:16,384	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1_87	operador
01/04/2024 14:57:16,385	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 14:57:16,385	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 14:57:16,385	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_51N	operador
01/04/2024 14:57:16,385	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:57:16,385	SE-MDU.01H2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H2_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 14:57:16,385	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M4_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:57:16,385	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 14:57:16,385	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_50_B	operador
01/04/2024 14:57:16,386	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 14:57:16,386	SE-MDU.01T3	Normal	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	operador
01/04/2024 14:57:16,386	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:57:16,386	SE-MDU.01M5	Normal	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	operador
01/04/2024 14:57:16,386	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_51_B	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:57:16,386	SE-MDU.USA	Normal	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	operador
01/04/2024 14:57:16,386	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 14:57:16,386	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 14:57:16,387	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M4_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 14:57:16,387	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:57:16,387	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	SEF - Disparo	AL_11M3_TRIP_SEF	operador
01/04/2024 14:57:16,387	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M2_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 14:57:16,387	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
01/04/2024 14:57:16,387	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:57:16,388	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M5_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 14:57:16,388	SE-MDU.01H2	Normal	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	operador
01/04/2024 14:57:16,388	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:57:16,388	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 14:57:16,388	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_12T1_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 14:57:16,388	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M4_TRIP_50N	operador
01/04/2024 14:57:16,388	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 14:57:16,388	SE-MDU.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 14:57:16,388	SE-MDU.01M4.11M4	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 14:57:16,388	SE-MDU.01M4.11M4	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:57:16,389	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M2_TRIP_46BC	operador
01/04/2024 14:57:16,389	SE-MDU.01M2.11M2	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
01/04/2024 14:57:16,389	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_87T1_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 14:57:16,389	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M5_TRIP_50BF	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:57:16,389	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M4_TRIP_50_B	operador
01/04/2024 14:57:16,389	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 14:57:16,389	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 14:57:16,389	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M2_TRIP_50_C	operador
01/04/2024 14:57:16,390	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M2_EM_TESTE	operador
01/04/2024 14:57:16,390	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 14:57:16,390	SE-MDU.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	operador
01/04/2024 14:57:16,390	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M5_TRIP_50N	operador
01/04/2024 14:57:16,390	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
01/04/2024 14:57:16,390	SE-MDU.01M1.11M1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M1_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 14:57:16,390	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	SEF - Disparo	AL_11M4_TRIP_SEF	operador
01/04/2024 14:57:16,390	SE-MDU.02F3	Normal	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	operador
01/04/2024 14:57:16,390	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M3_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 14:57:16,390	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
01/04/2024 14:57:16,390	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F2_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 14:57:16,390	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M2_TRIP_50_A	operador
01/04/2024 14:57:16,390	SE-MDU.02T1.02T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_87T1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 14:57:16,390	SE-MDU.01M2.11M2	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:57:16,390	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M5_TRIP_50_B	operador
01/04/2024 14:57:16,390	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:57:16,390	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 14:57:16,390	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 14:57:16,390	SE-MDU.USA	Fechado	ED4-2 QDCA - KM1 - Fechado	SA_USA1_ED_QDCA_KM1_FE	operador
01/04/2024 14:57:16,390	SE-MDU.01M5.11M5	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 14:57:16,391	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 14:57:16,391	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/04/2024 14:57:16,391	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
01/04/2024 14:57:16,391	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M3_TRIP_46BC	operador
01/04/2024 14:57:16,391	SE-MDU.01M3.11M3	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
01/04/2024 14:57:16,391	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	operador
01/04/2024 14:57:16,391	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_51N	operador
01/04/2024 14:57:16,391	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
01/04/2024 14:57:16,391	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	SEF - Disparo	AL_11M5_TRIP_SEF	operador
01/04/2024 14:57:16,391	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 14:57:16,391	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	IED em Teste - Ativado	TR_11T1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 14:57:16,391	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12F3_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 14:57:16,391	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M3_EM_TESTE	operador
01/04/2024 14:57:16,391	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 14:57:16,391	SE-MDU.02T1AT.12T1	Normal	ED2-7 12T1-SF6 1o Estagio	TR_12T1_ED_SF6_1EST	operador
01/04/2024 14:57:16,391	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M3_TRIP_50_C	operador
01/04/2024 14:57:16,391	SE-MDU.01M2	Normal	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	operador
01/04/2024 14:57:16,391	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 14:57:16,391	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M2_BLK_TRIP	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:57:16,391	SE-MDU.02P7	Normal	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	operador
01/04/2024 14:57:16,402	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 14:57:16,403	SE-MDU.01H2	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H2_EM_TESTE	operador
01/04/2024 14:57:16,403	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M4_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 14:57:16,403	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
01/04/2024 14:57:16,403	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M3_TRIP_50_A	operador
01/04/2024 14:57:16,403	SE-MDU.01M3.11M3	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:57:16,403	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F2_EM_TESTE	operador
01/04/2024 14:57:16,403	SE-MDU.02F2.12F2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 14:57:16,403	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M2_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 14:57:16,403	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	AL_11M5_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 14:57:16,403	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	operador
01/04/2024 14:57:16,403	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	operador
01/04/2024 14:57:16,403	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M4_TRIP_46BC	operador
01/04/2024 14:57:16,403	SE-MDU.01M4.11M4	Desbloqueado	SEF - Bloqueado	SEF	operador
01/04/2024 14:57:16,403	SE-MDU.01H2.11H2	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 14:57:16,403	SE-MDU.01H1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLK_TRIP	operador
01/04/2024 14:57:16,403	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	AL_11M3_TRIP_51N	operador
01/04/2024 14:57:16,404	SE-MDU.02F2	Normal	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	operador
01/04/2024 14:57:16,404	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	AL_11M2_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 14:57:16,404	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Ciclo em Curso	AL_11M5_79_EM_CURSO	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:57:16,404	SE-MDU.02P7.12P7	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	LT_12P7_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 14:57:16,404	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M4_TRIP_50_C	operador
01/04/2024 14:57:16,404	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em Teste - Ativado	AL_11M4_EM_TESTE	operador
01/04/2024 14:57:16,404	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 14:57:16,404	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em Teste - Ativado	LT_12F3_EM_TESTE	operador
01/04/2024 14:57:16,404	SE-MDU.02F3.12F3	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 14:57:16,404	SE-MDU.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	operador
01/04/2024 14:57:16,404	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	AL_11M3_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 14:57:16,404	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	AL_11M3_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 14:57:16,404	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	AL_11M2_TRIP_50N	operador
01/04/2024 14:57:16,405	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:57:16,405	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 14:57:16,405	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 14:57:16,405	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	46BC - Disp. Fase Aberta	AL_11M5_TRIP_46BC	operador
01/04/2024 14:57:16,405	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
01/04/2024 14:57:16,405	SE-MDU.02T1BT	Normal	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	operador
01/04/2024 14:57:16,405	SE-MDU.01M4.11M4	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	AL_11M4_TRIP_50_A	operador
01/04/2024 14:57:16,405	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	TR_11T1_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 14:57:16,405	SE-MDU.01M4.11M4	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 14:57:16,405	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M3_79_TRIP_DEFINITIVO	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:57:16,405	SE-MDU.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	operador
01/04/2024 14:57:16,405	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED DGA500	DGA500	operador
01/04/2024 14:57:16,405	SE-MDU.01M2.11M2	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	AL_11M2_TRIP_50_B	operador
01/04/2024 14:57:16,405	SE-MDU.01M2.11M2	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 14:57:16,405	SE-MDU.01M2.11M2	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 14:57:16,406	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	AL_11M5_TRIP_50_C	operador
01/04/2024 14:57:32,202	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:57:32,202	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:57:34,482	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuado	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
01/04/2024 14:57:34,482	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
01/04/2024 14:57:34,510	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	
01/04/2024 14:57:34,510	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:57:34,510	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 14:57:34,516	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	
01/04/2024 14:57:34,548	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:57:34,549	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:57:34,556	SE-MDU.01M5.11M5	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:57:34,557	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:57:34,557	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:57:34,557	SE-MDU.01M5.31M5-4	Ativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:57:34,557	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 14:57:34,557	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:57:34,557	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:57:34,558	SE-MDU.01M5.11M5	Atuada	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:57:34,667	SE-MDU.01M5.11M5	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:57:34,669	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 14:57:39,620	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 14:57:39,628	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:57:39,628	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 14:57:39,628	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 14:57:40,603	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	
01/04/2024 14:57:40,627	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:57:57,895	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 14:57:59,593	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 14:58:01,318	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 14:58:02,997	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 15:02:14,244	SE-MDU.01B1.11B1	COS	Enviado comando N2 do 11B1	N2N3	operador
01/04/2024 15:02:17,644	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 15:02:17,644	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 15:02:17,644	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 15:02:27,586	SE-MDU.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
01/04/2024 15:02:31,052	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 15:02:31,054	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:02:31,054	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:02:31,054	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:02:31,056	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 15:02:40,481	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	Falha de Coordenacao BT	TR_11T1_F_COORD_BT	operador
01/04/2024 15:02:40,482	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 15:02:40,482	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 15:02:40,482	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 15:02:40,482	SE-MDU.01M5.11M5	Normal	79 - Disparo definitivo	AL_11M5_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 15:02:40,482	SE-MDU.01M5.11M5	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 15:02:40,482	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Ciclo em Curso	TR_11T1_79_EM_CURSO	operador
01/04/2024 15:02:40,482	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 15:02:40,482	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 15:02:40,482	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 15:02:40,482	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	TR_11T1_TRIP_51N	operador
01/04/2024 15:02:40,539	SE-MDU.01M5.11M5	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:02:40,540	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:02:40,540	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:02:40,540	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:02:40,540	SE-MDU.01M5.11M5	Ativado	11M5 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:02:40,540	SE-MDU.01M5.31M5-4	Desativado	31M5-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 15:02:40,540	SE-MDU.01M5.11M5	Desativado	11M5 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:03:03,572	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	
01/04/2024 15:03:04,522	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	
01/04/2024 15:03:33,662	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
01/04/2024 15:03:33,662	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
01/04/2024 15:03:33,666	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
01/04/2024 15:03:33,682	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
01/04/2024 15:03:33,684	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
01/04/2024 15:03:33,684	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
01/04/2024 15:03:33,722	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:03:33,724	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:03:33,724	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:03:33,724	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:03:33,729	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 15:05:16,765	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
01/04/2024 15:05:26,114	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	operador
01/04/2024 15:05:26,114	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 15:05:26,114	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 15:05:26,114	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 15:05:26,114	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	operador
01/04/2024 15:05:26,114	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 15:05:31,092	SE-MDU.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
01/04/2024 15:05:34,564	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 15:05:34,564	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:05:34,564	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:05:34,564	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:05:34,568	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 15:05:43,231	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
01/04/2024 15:05:43,231	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
01/04/2024 15:05:43,233	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
01/04/2024 15:05:43,241	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	
01/04/2024 15:05:43,251	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
01/04/2024 15:05:43,255	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
01/04/2024 15:05:43,255	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
01/04/2024 15:05:43,293	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:05:43,296	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:05:43,296	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:05:43,296	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:05:43,299	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 15:05:44,191	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	
01/04/2024 15:05:58,684	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	operador
01/04/2024 15:06:05,668	SE-MDU.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
01/04/2024 15:06:09,143	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:06:09,144	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:06:09,144	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 15:06:09,144	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:06:09,147	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 15:06:09,226	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	operador
01/04/2024 15:06:09,226	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 15:06:09,226	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	operador
01/04/2024 15:06:09,227	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 15:06:09,227	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	operador
01/04/2024 15:06:09,227	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	operador
01/04/2024 15:06:25,859	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
01/04/2024 15:06:25,861	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
01/04/2024 15:06:25,863	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
01/04/2024 15:06:25,869	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	
01/04/2024 15:06:25,913	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:06:25,916	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:06:25,916	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:06:25,916	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:06:25,919	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 15:06:26,019	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
01/04/2024 15:06:26,042	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 15:06:26,087	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:06:26,089	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 15:06:26,093	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:06:26,093	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 15:06:26,093	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:06:26,129	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
01/04/2024 15:06:26,131	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
01/04/2024 15:06:26,133	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
01/04/2024 15:06:26,135	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
01/04/2024 15:06:26,819	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACELERACAO_51	
01/04/2024 15:06:37,205	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
01/04/2024 15:06:38,935	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 15:06:40,664	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 15:06:40,687	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:06:40,692	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:06:40,692	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:06:40,692	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:06:41,137	SE-MDU.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
01/04/2024 15:06:42,373	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 15:06:44,612	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:06:44,613	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:06:44,613	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:06:44,613	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:06:44,617	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 15:07:03,253	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 15:07:03,253	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 15:07:06,773	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLQ_TRIP	
01/04/2024 15:07:06,793	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
01/04/2024 15:07:20,208	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
01/04/2024 15:07:20,210	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
01/04/2024 15:07:20,212	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
01/04/2024 15:07:20,218	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	
01/04/2024 15:07:21,168	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	
01/04/2024 15:07:25,913	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLQ_TRIP	
01/04/2024 15:07:25,972	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:07:25,973	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:07:25,973	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:07:25,973	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:07:26,086	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
01/04/2024 15:07:26,186	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
01/04/2024 15:07:26,188	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
01/04/2024 15:07:26,188	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
01/04/2024 15:07:26,190	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
01/04/2024 15:07:41,332	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:07:41,334	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:07:41,334	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:07:41,334	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:07:42,945	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLQ_TRIP	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 15:07:51,299	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
01/04/2024 15:07:51,300	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
01/04/2024 15:07:51,303	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
01/04/2024 15:07:51,308	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	
01/04/2024 15:07:52,259	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	
01/04/2024 15:07:56,614	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLQ_TRIP	
01/04/2024 15:07:56,683	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:07:56,684	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:07:56,684	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:07:56,684	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:07:56,787	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
01/04/2024 15:08:01,714	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	
01/04/2024 15:08:01,718	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 15:08:01,743	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 15:08:01,788	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:08:01,790	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 15:08:01,794	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:08:01,794	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:08:01,794	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:08:07,014	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 15:08:07,014	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 15:08:07,215	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	
01/04/2024 15:08:07,215	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
01/04/2024 15:08:07,216	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	
01/04/2024 15:08:07,216	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	
01/04/2024 15:08:24,274	SE-MDU.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
01/04/2024 15:08:27,420	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
01/04/2024 15:08:27,732	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:08:27,734	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:08:27,734	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:08:27,734	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:08:27,738	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 15:08:29,012	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 15:08:30,115	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 15:08:30,115	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	operador
01/04/2024 15:08:30,115	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 15:08:30,115	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em Teste - Ativado	IN_11B1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 15:08:30,115	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 15:08:30,115	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 15:08:30,115	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 15:08:30,115	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_50_B	operador
01/04/2024 15:08:30,116	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 15:08:30,116	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 15:08:30,116	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 15:08:30,116	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_50_C	operador
01/04/2024 15:08:30,116	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_50_A	operador
01/04/2024 15:08:30,116	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	IN_11B1_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 15:08:30,116	SE-MDU.01B1.11B1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 15:08:30,895	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 15:08:30,918	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:08:30,923	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:08:30,923	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:08:30,923	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:08:32,454	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 15:09:18,544	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	
01/04/2024 15:09:19,494	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	
01/04/2024 15:09:19,762	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
01/04/2024 15:09:19,798	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
01/04/2024 15:09:19,822	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:09:19,824	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:09:19,824	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:09:19,824	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:09:19,828	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 15:09:49,075	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
01/04/2024 15:09:51,546	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 15:09:51,546	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 15:09:51,546	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	operador
01/04/2024 15:09:51,546	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	operador
01/04/2024 15:09:53,640	SE-MDU.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
01/04/2024 15:09:57,122	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 15:09:57,125	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:09:57,125	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:09:57,125	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:09:57,129	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 15:10:10,690	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	
01/04/2024 15:10:10,692	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_50N	
01/04/2024 15:10:10,716	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_50N	
01/04/2024 15:10:10,752	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:10:10,755	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:10:10,755	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:10:10,755	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:10:10,759	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 15:10:11,640	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	
01/04/2024 15:10:31,456	SE-MDU.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
01/04/2024 15:10:33,574	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	operador
01/04/2024 15:10:34,932	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 15:10:34,935	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:10:34,935	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:10:34,935	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:10:34,937	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 15:10:35,988	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	operador
01/04/2024 15:10:35,988	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_50N	operador
01/04/2024 15:10:35,988	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 15:10:35,988	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
01/04/2024 15:12:06,363	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
01/04/2024 15:12:21,124	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	
01/04/2024 15:12:22,074	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	
01/04/2024 15:12:23,274	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
01/04/2024 15:12:23,274	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
01/04/2024 15:12:23,276	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
01/04/2024 15:12:23,304	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
01/04/2024 15:12:23,306	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
01/04/2024 15:12:23,308	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
01/04/2024 15:12:23,332	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:12:23,335	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:12:23,335	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:12:23,335	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 15:12:23,338	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 15:12:49,894	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
01/04/2024 15:12:53,445	SE-MDU.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
01/04/2024 15:12:55,932	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	operador
01/04/2024 15:12:55,932	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 15:12:55,932	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 15:12:55,932	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 15:12:55,932	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 15:12:55,932	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	operador
01/04/2024 15:12:55,932	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 15:12:56,934	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:12:56,944	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:12:56,944	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:12:56,944	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:12:56,948	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 15:13:19,988	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	
01/04/2024 15:13:20,938	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	
01/04/2024 15:13:22,138	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
01/04/2024 15:13:22,138	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
01/04/2024 15:13:22,140	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
01/04/2024 15:13:22,192	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:13:22,195	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 15:13:22,195	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:13:22,195	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:13:22,199	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
01/04/2024 15:13:22,296	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
01/04/2024 15:13:22,326	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 15:13:22,363	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:13:22,367	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 15:13:22,368	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:13:22,368	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:13:22,368	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:13:22,406	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
01/04/2024 15:13:22,416	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	
01/04/2024 15:13:22,420	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	
01/04/2024 15:13:22,420	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	
01/04/2024 15:13:29,748	SE-MDU.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
01/04/2024 15:13:33,232	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:13:33,234	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:13:33,234	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:13:33,234	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:13:33,237	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 15:13:35,572	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:13:35,575	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 15:13:35,575	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:13:35,575	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:13:35,577	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 15:13:35,579	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 15:13:35,603	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:13:35,606	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:13:35,606	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:13:35,606	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:13:37,484	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 15:13:37,484	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	operador
01/04/2024 15:13:37,484	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 15:13:37,485	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 15:13:37,485	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 15:13:37,485	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 15:13:37,485	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 15:13:37,485	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	IN_11B1_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 15:13:37,485	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	IN_11B1_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 15:13:37,485	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	IN_11B1_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 15:13:37,672	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:13:37,675	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:13:37,675	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 15:13:37,675	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:13:37,679	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 15:15:09,124	SE-MDU.01B1	Alarme	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
01/04/2024 15:15:23,495	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	
01/04/2024 15:15:24,444	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	
01/04/2024 15:15:27,849	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
01/04/2024 15:15:27,879	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
01/04/2024 15:15:27,903	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:15:27,905	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:15:27,905	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:15:27,905	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:15:27,908	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 15:15:44,046	SE-MDU.01B1.11B1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 51N	51N	operador
01/04/2024 15:15:46,007	SE-MDU.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
01/04/2024 15:15:47,495	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	51N - Bloqueado	51N	
01/04/2024 15:15:49,492	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:15:49,493	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:15:49,493	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:15:49,493	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:15:49,498	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 15:15:53,193	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	
01/04/2024 15:16:04,107	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 51N	51N	operador
01/04/2024 15:16:07,555	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 15:16:07,610	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	
01/04/2024 15:16:08,560	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	
01/04/2024 15:16:11,964	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
01/04/2024 15:16:11,996	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
01/04/2024 15:16:12,022	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:16:12,025	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:16:12,025	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:16:12,025	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:16:12,029	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 15:16:21,405	SE-MDU.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
01/04/2024 15:16:24,892	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:16:24,893	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:16:24,893	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:16:24,893	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:16:24,899	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 15:16:27,263	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	operador
01/04/2024 15:16:27,263	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 15:16:27,263	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	operador
01/04/2024 15:16:27,264	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	51N - Bloqueado	51N	operador
01/04/2024 15:16:27,264	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 15:16:27,264	SE-MDU.01B1	Normal	Envio de CID/Ajuste em curso	IN_11B1_CARGA_AJUSTE	operador
01/04/2024 15:16:41,594	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	
01/04/2024 15:16:42,544	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 15:16:45,948	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
01/04/2024 15:16:46,002	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:16:46,004	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:16:46,004	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:16:46,004	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:16:46,009	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 15:16:46,228	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
01/04/2024 15:16:51,338	SE-MDU.01B1.11B1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11B1	Pos	operador
01/04/2024 15:16:54,812	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:16:54,814	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:16:54,814	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:16:54,814	SE-MDU.01B1.31B1-1	Desativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:16:54,819	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 15:17:20,678	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	operador
01/04/2024 15:17:20,679	SE-MDU.01B1.11B1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 15:17:20,679	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	operador
01/04/2024 15:17:20,679	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 15:17:28,948	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	
01/04/2024 15:17:29,898	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	
01/04/2024 15:17:30,456	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
01/04/2024 15:17:30,512	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 15:17:30,513	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:17:30,513	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:17:30,513	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:17:30,513	SE-MDU.01B1.11B1	Desativado	11B1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:17:30,513	SE-MDU.01B1.31B1-1	Ativado	31B1-1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:17:30,513	SE-MDU.01B1.11B1	Ativado	11B1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:17:30,520	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
01/04/2024 15:17:30,614	SE-MDU.01B1.11B1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
01/04/2024 15:17:30,688	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 15:17:30,690	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 15:17:30,691	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:17:30,691	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 15:17:30,691	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 15:17:30,720	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	
01/04/2024 15:17:30,742	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	
01/04/2024 16:06:12,185	SE-MDU.01H1.11H1	COS	Enviado comando N2 do 11H1	N2N3	operador
01/04/2024 16:06:15,661	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 16:06:15,661	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 16:06:15,661	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 16:06:18,263	SE-MDU.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
01/04/2024 16:06:21,790	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 16:06:21,791	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 16:06:21,791	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:06:21,791	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:06:56,461	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 16:06:56,463	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 16:06:56,514	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_50_A	
01/04/2024 16:06:56,516	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_50_B	
01/04/2024 16:06:56,516	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_50_C	
01/04/2024 16:06:56,536	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_50_B	
01/04/2024 16:06:56,536	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_50_C	
01/04/2024 16:06:56,538	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_50_A	
01/04/2024 16:06:56,565	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 16:06:56,565	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 16:06:56,570	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:06:56,572	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:06:56,572	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:06:56,572	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
01/04/2024 16:06:56,599	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 16:06:56,599	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 16:06:56,615	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 16:06:56,615	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 16:06:56,699	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 16:06:56,699	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 16:06:56,715	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 16:06:56,715	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 16:07:06,581	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
01/04/2024 16:07:06,581	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:07:29,454	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
01/04/2024 16:07:32,968	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 16:07:32,991	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:07:32,996	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:07:32,996	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:07:32,996	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:07:33,792	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 16:07:36,545	SE-MDU.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
01/04/2024 16:07:37,286	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 16:07:40,080	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:07:40,081	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:07:40,081	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:07:40,081	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:07:42,739	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 16:07:42,739	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	Disparo Acelerado	IN_11B1_ACCELERACAO_51	operador
01/04/2024 16:07:42,739	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 16:07:42,739	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 16:07:42,739	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 16:07:42,739	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 16:07:42,739	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_50_C	operador
01/04/2024 16:07:42,739	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	IN_11B1_TRIP_51N	operador
01/04/2024 16:07:42,739	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_50_A	operador
01/04/2024 16:07:42,739	SE-MDU.01B1.11B1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	IN_11B1_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 16:07:42,739	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 16:07:42,739	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
01/04/2024 16:07:42,739	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_50_B	operador
01/04/2024 16:07:42,739	SE-MDU.01B1.11B1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 16:07:42,740	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 16:08:03,385	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 16:08:03,385	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 16:08:03,437	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_50_A	
01/04/2024 16:08:03,439	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_50_B	
01/04/2024 16:08:03,439	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_50_C	
01/04/2024 16:08:03,457	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_50_B	
01/04/2024 16:08:03,457	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_50_C	
01/04/2024 16:08:03,461	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_50_A	
01/04/2024 16:08:03,485	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 16:08:03,485	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 16:08:03,489	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:08:03,492	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 16:08:03,492	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:08:03,492	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
01/04/2024 16:08:13,500	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
01/04/2024 16:08:13,500	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:08:33,331	SE-MDU.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
01/04/2024 16:08:36,861	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:08:36,870	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:08:36,870	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:08:36,870	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:08:38,311	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_50_C	operador
01/04/2024 16:08:38,311	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_50_A	operador
01/04/2024 16:08:38,311	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 16:08:38,311	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 16:08:38,311	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 16:08:38,311	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
01/04/2024 16:08:38,311	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_50_B	operador
01/04/2024 16:09:09,920	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 16:09:09,920	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 16:09:14,510	SE-MDU.01H1	Alarme	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLQ_TRIP	
01/04/2024 16:09:14,530	SE-MDU.01H1	Alarme	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
01/04/2024 16:09:23,717	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 16:09:23,718	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 16:09:23,769	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_50_A	
01/04/2024 16:09:23,771	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_50_C	
01/04/2024 16:09:23,771	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_50_B	
01/04/2024 16:09:24,149	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
01/04/2024 16:09:24,149	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
01/04/2024 16:09:24,149	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
01/04/2024 16:09:27,180	SE-MDU.01H1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLQ_TRIP	
01/04/2024 16:09:27,239	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:09:27,240	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:09:27,240	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:09:27,240	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
01/04/2024 16:09:27,351	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
01/04/2024 16:09:35,870	SE-MDU.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	
01/04/2024 16:09:35,896	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 16:09:35,943	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:09:35,948	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 16:09:35,949	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:09:35,949	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:09:35,949	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:09:37,240	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 16:09:37,240	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
01/04/2024 16:09:37,975	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_50_B	
01/04/2024 16:09:37,975	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_50_A	
01/04/2024 16:09:37,977	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
01/04/2024 16:09:37,979	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_50_C	
01/04/2024 16:09:37,991	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
01/04/2024 16:09:37,993	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
01/04/2024 16:09:38,001	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
01/04/2024 16:09:38,004	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 16:09:38,007	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 16:09:44,350	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	
01/04/2024 16:09:44,350	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	
01/04/2024 16:10:35,604	SE-MDU.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
01/04/2024 16:10:37,212	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
01/04/2024 16:10:37,732	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 16:10:37,732	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 16:10:37,732	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 16:10:37,732	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 16:10:37,732	SE-MDU.01H1	Normal	IED em Teste - Ativado	BC_11H1_EM_TESTE	operador
01/04/2024 16:10:37,732	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_50_C	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 16:10:37,732	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_50_A	operador
01/04/2024 16:10:37,732	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em LOCAL (N1)	N1	operador
01/04/2024 16:10:37,732	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 16:10:37,732	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 16:10:37,732	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 16:10:37,732	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 16:10:37,732	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 16:10:37,733	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 16:10:37,733	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
01/04/2024 16:10:37,733	SE-MDU.01H1	Normal	Bloqueio de Trip - Ativado	BC_11H1_BLQ_TRIP	operador
01/04/2024 16:10:37,733	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 16:10:37,733	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50 - Disp. Instantâneo Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_50_B	operador
01/04/2024 16:10:37,733	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 16:10:39,129	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:10:39,130	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:10:39,130	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:10:39,130	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:10:40,729	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 16:10:40,749	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:10:40,758	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:10:40,758	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:10:40,758	SE-MDU.02T1BT.31T1	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 16:10:58,732	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 16:10:58,733	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 16:10:58,783	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_50N	
01/04/2024 16:10:58,805	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_50N	
01/04/2024 16:10:58,824	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 16:10:58,825	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 16:10:58,839	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:10:58,841	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:10:58,841	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:10:58,841	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
01/04/2024 16:11:08,850	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
01/04/2024 16:11:08,850	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:11:10,177	SE-MDU.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
01/04/2024 16:11:13,709	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:11:13,710	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:11:13,710	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:11:13,710	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:11:22,127	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 16:11:22,127	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
01/04/2024 16:11:22,127	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
01/04/2024 16:11:22,127	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
01/04/2024 16:11:22,127	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_50N	operador
01/04/2024 16:11:39,782	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 16:11:39,785	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 16:11:39,833	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_50N	
01/04/2024 16:11:39,877	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
01/04/2024 16:11:39,889	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:11:39,892	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:11:39,892	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:11:39,892	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
01/04/2024 16:11:39,991	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
01/04/2024 16:11:40,070	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:11:40,074	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 16:11:40,078	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:11:40,078	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:11:40,078	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:11:40,107	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_50N	
01/04/2024 16:11:40,111	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
01/04/2024 16:11:40,119	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
01/04/2024 16:11:40,122	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 16:11:40,127	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 16:11:49,902	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
01/04/2024 16:11:49,902	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:11:50,317	SE-MDU.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
01/04/2024 16:11:53,851	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 16:11:53,860	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:11:53,860	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:11:53,860	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:12:22,893	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
01/04/2024 16:12:26,415	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 16:12:26,435	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:12:26,438	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:12:26,438	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:12:26,438	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:13:45,649	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 16:13:45,649	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 16:13:45,649	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 16:13:45,649	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 16:13:45,649	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 16:13:45,649	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	operador
01/04/2024 16:13:45,649	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	operador
01/04/2024 16:13:45,649	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50N - Disp. Instantâneo Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_50N	operador
01/04/2024 16:13:45,649	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	operador
01/04/2024 16:13:53,472	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 16:13:53,473	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 16:13:55,169	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 16:13:55,169	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
01/04/2024 16:13:55,171	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
01/04/2024 16:13:55,199	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
01/04/2024 16:13:55,199	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
01/04/2024 16:13:55,203	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
01/04/2024 16:13:55,204	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 16:13:55,205	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 16:13:55,231	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:13:55,240	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:13:55,240	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:13:55,240	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
01/04/2024 16:14:05,240	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
01/04/2024 16:14:05,240	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:14:10,637	SE-MDU.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
01/04/2024 16:14:13,340	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 16:14:13,340	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 16:14:13,340	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 16:14:13,340	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	operador
01/04/2024 16:14:13,340	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 16:14:13,340	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 16:14:13,340	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
01/04/2024 16:14:14,169	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:14:14,170	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:14:14,170	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:14:14,170	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:14:37,620	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloquear	Enviado comando Desbloquear do 79	79	operador
01/04/2024 16:14:41,119	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 16:14:47,458	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 16:14:47,461	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 16:14:49,155	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
01/04/2024 16:14:49,157	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
01/04/2024 16:14:49,157	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
01/04/2024 16:14:49,209	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:14:49,211	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:14:49,211	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:14:49,211	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
01/04/2024 16:14:49,315	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
01/04/2024 16:14:49,340	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	
01/04/2024 16:14:49,387	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:14:49,391	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 16:14:49,392	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:14:49,392	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:14:49,392	SE-MDU.02T1BT.31T1	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	-4				
01/04/2024 16:14:49,421	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
01/04/2024 16:14:49,435	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	
01/04/2024 16:14:49,439	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	
01/04/2024 16:14:49,439	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	
01/04/2024 16:14:49,443	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 16:14:49,445	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 16:14:59,210	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
01/04/2024 16:14:59,210	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:15:34,383	SE-MDU.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
01/04/2024 16:15:35,936	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
01/04/2024 16:15:37,177	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	operador
01/04/2024 16:15:37,177	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase B	BC_11H1_TRIP_51_B	operador
01/04/2024 16:15:37,177	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 16:15:37,177	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 16:15:37,177	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase C	BC_11H1_TRIP_51_C	operador
01/04/2024 16:15:37,177	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 16:15:37,177	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
01/04/2024 16:15:37,177	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51 - Disp. Temporiz. Sobrecor. Fase A	BC_11H1_TRIP_51_A	operador
01/04/2024 16:15:37,177	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
01/04/2024 16:15:37,177	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	79 - Bloqueado	79	operador
01/04/2024 16:15:37,178	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 16:15:37,178	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
01/04/2024 16:15:37,921	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:15:37,930	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:15:37,930	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:15:37,930	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:15:39,461	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 16:15:39,481	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:15:39,490	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:15:39,490	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:15:39,490	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:16:24,953	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 16:16:24,953	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 16:16:25,543	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
01/04/2024 16:16:25,571	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
01/04/2024 16:16:25,573	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 16:16:25,574	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 16:16:25,599	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:16:25,600	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:16:25,600	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:16:25,600	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
01/04/2024 16:16:35,599	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
01/04/2024 16:16:35,599	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 16:16:52,242	SE-MDU.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
01/04/2024 16:16:55,780	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:16:55,789	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:16:55,789	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:16:55,789	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:17:09,777	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 16:17:09,779	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 16:17:09,905	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
01/04/2024 16:17:09,941	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
01/04/2024 16:17:09,943	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 16:17:09,945	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 16:17:09,959	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:17:09,962	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:17:09,962	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:17:09,962	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
01/04/2024 16:17:19,971	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
01/04/2024 16:17:19,971	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:17:28,215	SE-MDU.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
01/04/2024 16:17:29,361	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	operador
01/04/2024 16:17:29,361	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	operador
01/04/2024 16:17:29,362	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	operador
01/04/2024 16:17:29,362	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	operador
01/04/2024 16:17:29,362	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	operador

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 16:17:31,761	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:17:31,771	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:17:31,771	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:17:31,771	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:17:38,910	SE-MDU.01B1.11B1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	
01/04/2024 16:17:38,911	SE-MDU.02T1BT.11T1	Bloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLQ_INST	
01/04/2024 16:17:39,037	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
01/04/2024 16:17:39,089	SE-MDU.01H1.11H1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:17:39,092	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:17:39,092	SE-MDU.01H1.31H1-4	Ativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:17:39,092	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
01/04/2024 16:17:39,195	SE-MDU.01H1.11H1	Atuada	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
01/04/2024 16:17:39,259	SE-MDU.02T1BT.11T1	Aberto	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:17:39,262	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:17:39,262	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:17:39,262	SE-MDU.02T1BT.31T1-4	Ativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:17:39,263	SE-MDU.02T1BT.11T1	Atuada	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 16:17:39,307	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
01/04/2024 16:17:39,307	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	50BF - Disp. Falha de Disjuntor	BC_11H1_TRIP_50BF	
01/04/2024 16:17:39,321	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
01/04/2024 16:17:39,321	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	51N - Disp. Temporiz. Sobrecor. Neutro	BC_11H1_TRIP_51N	
01/04/2024 16:17:39,324	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLQ_INST	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 16:17:39,324	SE-MDU.01B1.11B1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	IN_11B1_BLK_INST	
01/04/2024 16:17:39,325	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 16:17:39,325	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desbloqueado	Bloq. Instantaneo (50)	TR_11T1_BLK_INST	
01/04/2024 16:17:49,100	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
01/04/2024 16:17:49,100	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLK_DESC_CAPAC	
01/04/2024 16:17:49,100	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:23:32,869	SE-MDU.01H1.11H1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11H1	Pos	operador
01/04/2024 16:23:34,809	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechar	Enviado comando de fechar do Disjuntor 11T1	Pos	operador
01/04/2024 16:23:36,410	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:23:36,410	SE-MDU.01H1.11H1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:23:36,410	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:23:36,410	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:23:36,410	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:23:36,410	SE-MDU.01H1.31H1-4	Desativado	31H1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:23:36,410	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:23:36,410	SE-MDU.01H1.11H1	Desativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:23:38,341	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 16:23:38,341	SE-MDU.02T1BT.11T1	Normal	79 - Disparo definitivo	TR_11T1_79_TRIP_DEFINITIVO	
01/04/2024 16:23:38,361	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:23:38,361	SE-MDU.02T1BT.11T1	Fechado	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 16:23:38,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:23:38,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:23:38.364	SE-MDU.02T1BT.31T1	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	Svstem

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
	-4				
01/04/2024 16:23:38,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Desativado	11T1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 16:23:38,364	SE-MDU.02T1BT.11T1	Ativado	11T1 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
01/04/2024 16:23:38,364	SE-MDU.02T1BT.31T1	Desativado	31T1-4 - Permissão Cmd Abertura	PERMAB	System
	-4				
01/04/2024 16:23:40,532	SE-MDU.01H1.11H1	Bloquear	Enviado comando Bloquear do 46BC	46BC	operador
01/04/2024 16:23:44,029	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 16:23:44,029	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	46BC - Fase Aberta - Bloqueado	46BC	
01/04/2024 17:17:19,914	SE-MDU.02F2	Falha	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
01/04/2024 17:17:19,914	SE-MDU.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
01/04/2024 17:17:19,914	SE-MDU.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
01/04/2024 17:17:19,914	SE-MDU.02F2	Falha	Falha de Comunicação IED 12F2	LT_ZT0_12F2	
01/04/2024 17:17:20,917	SE-MDU.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
01/04/2024 17:17:20,917	SE-MDU.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
01/04/2024 17:17:20,917	SE-MDU.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
01/04/2024 17:17:20,917	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
01/04/2024 17:17:20,917	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
01/04/2024 17:17:20,917	SE-MDU.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
01/04/2024 17:17:20,917	SE-MDU.01M2	Falha	Falha de Comunicação IED 11M2	AL_MD0_11M2	
01/04/2024 17:17:20,917	SE-MDU.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
01/04/2024 17:17:20,918	SE-MDU.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
01/04/2024 17:17:20,918	SE-MDU.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 17:17:21,922	SE-MDU.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
01/04/2024 17:17:21,922	SE-MDU.02P7	Falha	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
01/04/2024 17:17:21,922	SE-MDU.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
01/04/2024 17:17:21,922	SE-MDU.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
01/04/2024 17:17:21,922	SE-MDU.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
01/04/2024 17:17:21,922	SE-MDU.02P7	Falha	Falha de Comunicação IED 12P7	LT_ZT0_12P7	
01/04/2024 17:17:21,922	SE-MDU.02T1AT	Falha	Falha de Comunicação IED 12T1	TR_MD0_12T1	
01/04/2024 17:17:21,922	SE-MDU.02T1BT	Falha	Falha de Comunicação IED 11T1	TR_MD0_11T1	
01/04/2024 17:17:21,922	SE-MDU.01M5	Falha	Falha de Comunicação IED 11M5	AL_MD0_11M5	
01/04/2024 17:17:21,922	SE-MDU.01H2	Falha	Falha de Comunicação IED 11H2	BC_MD0_11H2	
01/04/2024 17:17:22,922	SE-MDU.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
01/04/2024 17:17:22,922	SE-MDU.02F3	Falha	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	
01/04/2024 17:17:22,922	SE-MDU.02F3	Falha	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	
01/04/2024 17:17:22,922	SE-MDU.USA	Falha	Falha de Comunicação IED USA1	SA_MD0_USA1	
01/04/2024 17:17:22,923	SE-MDU.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
01/04/2024 17:17:22,923	SE-MDU.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
01/04/2024 17:17:22,923	SE-MDU.01M4	Falha	Falha de Comunicação IED 11M4	AL_MD0_11M4	
01/04/2024 17:17:22,923	SE-MDU.01T3	Falha	Falha de Comunicação IED 41T3	SS_MD0_41T3	
01/04/2024 18:53:08,850	SE-MDU.01M3.11M3	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 18:53:08,850	SE-MDU.01M3.11M3	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 18:53:08,850	SE-MDU.01M3.11M3	Ativado	11M3 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 18:53:08,850	SE-MDU.01M3.31M3-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 18:53:08,850	SE-MDU.01M3.31M3-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 18:53:08,850	SE-MDU.01M3.11M3	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 18:53:08,850	SE-MDU.01M3.31M3-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
01/04/2024 18:53:08,850	SE-MDU.01M3.31M3-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
01/04/2024 18:53:10,595	SE-MDU.01M3	Normal	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
01/04/2024 18:53:12,565	SE-MDU.01M1.11M1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 18:53:12,565	SE-MDU.01M1.31M1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
01/04/2024 18:53:12,565	SE-MDU.01M1.31M1-7	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
01/04/2024 18:53:12,565	SE-MDU.01M1.11M1	Ativado	11M1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 18:53:12,565	SE-MDU.01M1.31M1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 18:53:12,565	SE-MDU.01M1.31M1-7	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 18:53:12,597	SE-MDU.01H1	Normal	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
01/04/2024 18:53:13,565	SE-MDU.01H1.11H1	Normal	IED em IHM (N2)	N2N3	operador
01/04/2024 18:53:13,565	SE-MDU.01H1.11H1	Alarme	IED em COI (N3)	N3	System
01/04/2024 18:53:13,565	SE-MDU.01H1.11H1	Bloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
01/04/2024 18:53:13,565	SE-MDU.01H1.31H1-4	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 18:53:13,565	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 18:53:13,565	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Fechado	Estado da Chave	Pos	System
01/04/2024 18:53:13,565	SE-MDU.01H1.11H1	Intermediário	Estado do Disjuntor	Pos	
01/04/2024 18:53:13,565	SE-MDU.01H1.31H1-4	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
01/04/2024 18:53:13,565	SE-MDU.01H1.31H1-7 A	Intermediário	Estado da Chave	Pos	

HISTÓRICO DE ALARMES E EVENTOS

Data e Hora	Area	Estado	Descrição do Alarme	Nome do Ponto	Usuário
01/04/2024 18:53:13,565	SE-MDU.01H1.31H1-7 B	Intermediário	Estado da Chave	Pos	
01/04/2024 18:53:13,597	SE-MDU.01M1	Normal	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	
01/04/2024 18:53:19,539	SE-MDU.02F3	Normal	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	
01/04/2024 18:53:19,539	SE-MDU.01B1	Normal	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
01/04/2024 18:53:21,575	SE-MDU.02T1	Normal	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
01/04/2024 18:53:23,553	SE-MDU.01H1.11H1	Desbloqueado	BC - 11H1 - Bloqueio por Descarga Capacitiva	BC_11H1_BC_BLQ_DESC_CAPAC	
01/04/2024 18:53:23,553	SE-MDU.01H1.11H1	Ativado	11H1 - Permissão Cmd Fechamento	PERMFE	System
01/04/2024 18:53:44,626	SE-MDU.01B1	Falha	Falha de Comunicação IED 11B1	IN_MD0_11B1	
01/04/2024 18:53:45,627	SE-MDU.02F3	Falha	Falha de Comunicação IED 12F3	LT_ZT0_12F3	
01/04/2024 18:53:46,533	SE-MDU.02T1	Falha	Falha de Comunicação IED 87T1	TR_TD0_87T1	
01/04/2024 18:54:14,608	SE-MDU.01M3	Falha	Falha de Comunicação IED 11M3	AL_MD0_11M3	
01/04/2024 18:54:16,617	SE-MDU.01H1	Falha	Falha de Comunicação IED 11H1	BC_MD0_11H1	
01/04/2024 18:54:18,624	SE-MDU.01M1	Falha	Falha de Comunicação IED 11M1	AL_MD0_11M1	